2026年二季度国网鞍山供电公司10千伏配变可开开放容量信息

序号	供电单位	所属变电站	所属线路	变压器名称	变压器额定容量（kVA）	最大负载率（%）	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	近三年平均负荷增长情况	本月配变异常情况		受限等级
													异常次数	异常时间	
1	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线供热公司分支05#经贸公司-2022技改	400	14.08%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	议价变压器	315	38.62%	205.84	205.84	未列入	/	/	7.17%	/	/	可开放
3	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干31#公园变压器	200	22.56%	110.51	110.51	未列入	/	/	430.28%	/	/	可开放
4	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元河南四组分支15+1#河南四组变压器	400	5.78%	296.9	296.9	未列入	/	/	-52.35%	/	/	可开放
5	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	南岗子分支31#南岗子变压器	100	28.98%	39.44	39.44	未列入	/	/	452.23%	/	/	可开放
6	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	城子分支15#城子一组变压器	400	29.58%	280.83	280.83	未列入	/	/	-25.52%	/	/	可开放
7	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干111+1#西沟变压器	100	57.14%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支23#高家一组变压器	100	28.02%	62.22	62.22	未列入	/	/	9.09%	/	/	可开放
9	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线4358单元云柳分歧(1)33#云柳1组变台	100	62.96%	1.58	1.58	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
10	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	造纸厂分支22#西平一组农业设施变压器	200	8.35%	111.75	111.75	未列入	/	/	-20.60%	/	/	可开放
11	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV民集分支(新)18#高屯六组变压器	200	57.95%	38.24	38.24	未列入	/	/	35.17%	/	/	可开放
12	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV民集分支(新)09#高屯一组变压器	200	2.56%	154.89	154.89	未列入	/	/	-0.68%	/	/	可开放
13	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV高屯五组分歧(新)05#高屯五组变压	200	32.45%	95.1	95.1	未列入	/	/	-4.55%	/	/	可开放
14	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	二道二组分歧07#二道七组变压器	100	34.07%	45.93	45.93	未列入	/	/	-1.91%	/	/	可开放
15	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干15#城南学校	100	34.59%	31.17	31.17	未列入	/	/	-1.63%	/	/	可开放
16	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支109#二道四组变压器	200	95.33%	0	0	未列入	/	/	-2.87%	/	/	可开放
17	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于一组井-2016机井三期	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
18	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒东井-2016机井三期	100	0.03%	50.65	10.65	未列入	/	/	241.95%	/	/	可开放
19	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于三组井-2016机井三期	50	0.06%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
20	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒六组井-2016机井三期	50	0.05%	39.98	39.98	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
21	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	贾敬帮井-2016机井三期	50	0.05%	24.31	24.31	未列入	/	/	284.73%	/	/	可开放
22	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	南岗三组-2016机井三期	50	0.07%	8.53	8.53	未列入	/	/	247.91%	/	/	可开放
23	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	大姜大棚井-2016机井三期	50	44.62%	10.65	10.65	未列入	/	/	200.05%	/	/	可开放
24	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	郝青志井-2016机井三期	100	0.05%	56.8	56.8	未列入	/	/	374.60%	/	/	可开放
25	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家大棚井-2016机井三期	100	43.91%	16.44	16.44	未列入	/	/	643.44%	/	/	可开放
26	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达牛一组井1-2016机井三期	200	0.01%	140.57	140.57	未列入	/	/	211.69%	/	/	可开放
27	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家一组井-2016机井三期	50	0.00%	39.98	39.98	未列入	/	/	-91.55%	/	/	可开放
28	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家二组井-2016机井三期	50	0.06%	3.3	3.3	未列入	/	/	209.15%	/	/	可开放
29	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家三组井-2016机井三期	100	0.03%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
30	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达牛一组井2-2016机井三期	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
31	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于一组井-2016机井三期	100	24.23%	30.36	30.36	未列入	/	/	336.11%	/	/	可开放
32	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家四组井-2016机井三期	50	0.06%	39.98	39.98	未列入	/	/	-90.29%	/	/	可开放
33	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于四组井-2016机井三期	50	0.08%	39.96	39.96	未列入	/	/	-82.11%	/	/	可开放
34	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒二组井-2016机井三期	50	0.05%	0.99	0.99	未列入	/	/	277.32%	/	/	可开放
35	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒一六组井-2016机井三期	50	0.23%	3.35	3.35	未列入	/	/	281.36%	/	/	可开放
36	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒一二组井-2016机井三期	100	0.04%	42.96	42.96	未列入	/	/	216.83%	/	/	可开放
37	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒三组井-2016机井三期	100	0.02%	21.97	21.97	未列入	/	/	558.07%	/	/	可开放
38	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家二三组水田-2016机井三期	50	0.05%	19.19	19.19	未列入	/	/	515.11%	/	/	可开放
39	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒四组井-2016机井三期	100	0.02%	74.79	74.79	未列入	/	/	95.01%	/	/	可开放
40	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家一组水田-2016机井三期	50	0.05%	38.48	38.48	未列入	/	/	2.03%	/	/	可开放

41	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒五组井-2016机井三期	50	34.10%	0	0	未列入	/	/	206.09%	/	/	可开放
42	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达牛二三组井-2016机井三期	400	13.74%	155.73	155.73	未列入	/	/	906.98%	/	/	可开放
43	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四水田-2016机井三期	100	45.20%	26.34	26.34	未列入	/	/	254.91%	/	/	可开放
44	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支17#杆梅家一组光变压器	200	21.04%	117.92	117.92	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
45	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支78#民集五六组变压器	200	41.83%	76.34	76.34	未列入	/	/	26.77%	/	/	可开放
46	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支09#杆凡二三组光变压器	400	14.51%	261.98	261.98	未列入	/	/	-29.60%	/	/	可开放
47	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支64#民集三组变压器	200	38.98%	82.04	82.04	未列入	/	/	-3.96%	/	/	可开放
48	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	凡四分歧08#杆凡四光变压器	400	4.71%	301.16	301.16	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
49	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支25#氧气厂东	200	47.67%	0	0	未列入	/	/	65.55%	/	/	可开放
50	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡五组大棚分歧19#淮泡五组大棚	100	22.00%	31.57	31.57	未列入	/	/	-8.44%	/	/	可开放
51	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡四组分歧11#淮泡二三组大棚	50	49.80%	20.17	20.17	未列入	/	/	174.07%	/	/	可开放
52	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平七组分支06#西平1组变压器	200	40.68%	134.5	134.5	未列入	/	/	18.37%	/	/	可开放
53	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	牛场分歧14#牛场北大棚	30	0.00%	23.9	23.9	未列入	/	/	-94.30%	/	/	可开放
54	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四五组分支11#十四五组变压器	200	20.33%	119.35	119.35	未列入	/	/	-2.29%	/	/	可开放
55	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家分支008#大田九组2变压器	200	3.12%	153.77	153.77	未列入	/	/	8.73%	/	/	可开放
56	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线1140单元达田线主干07#达牛一组井变压器	200	9.72%	140.57	140.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
57	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么四么五分歧05#么路四五组	100	0.06%	79.94	79.94	未列入	/	/	-96.77%	/	/	可开放
58	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干29#糖厂前台区	400	50.97%	219.81	219.81	未列入	/	/	24.73%	/	/	可开放
59	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支26#天成酒店考核表	30	21.33%	10.52	10.52	未列入	/	/	-61.26%	/	/	可开放
60	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙七组分歧06#黄沙七组	160	18.02%	90.56	90.56	未列入	/	/	388.34%	/	/	可开放
61	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10kV黄北线07#张福顺台区-2022技改	400	33.06%	147.57	147.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
62	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组分支03+1#黄沙大市场	200	31.64%	96.72	96.72	未列入	/	/	9.30%	/	/	可开放
63	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组分支03+1#粮库小区	200	79.84%	0.33	0.33	未列入	/	/	63.76%	/	/	可开放
64	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组井-2016机井三期	200	1.31%	157.39	157.39	未列入	/	/	-16.24%	/	/	可开放
65	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	韭台村东井-2016机井三期	200	0.95%	77.25	77.25	未列入	/	/	436.03%	/	/	可开放
66	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭台村一组台区机井-2016机井三期	200	2.57%	136.36	136.36	未列入	/	/	424.29%	/	/	可开放
67	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组2台区机井-2016机井三期	100	2.29%	76.91	76.91	未列入	/	/	9.65%	/	/	可开放
68	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖二组井-2016机井三期	200	0.01%	57.97	57.97	未列入	/	/	544.02%	/	/	可开放
69	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽八组井-2016机井三期	100	26.47%	53.53	53.53	未列入	/	/	173.06%	/	/	可开放
70	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖五组井-2016机井三期	200	0.79%	158.43	158.43	未列入	/	/	-6.87%	/	/	可开放
71	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖四组井-2016机井三期	200	3.19%	153.62	153.62	未列入	/	/	1.61%	/	/	可开放
72	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖三组井-2016机井三期	100	1.92%	78.08	78.08	未列入	/	/	35.87%	/	/	可开放
73	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工人村北台区变压器-2022技改	200	4.03%	124.28	92.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
74	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文三组北大棚-2017扶贫	50	20.85%	22.05	22.05	未列入	/	/	-3.74%	/	/	可开放
75	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文五组西大棚-2017扶贫	30	46.71%	10.24	10.24	未列入	/	/	-48.38%	/	/	可开放
76	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	潘家一组分支12#潘家一组大棚-2022技	200	17.79%	200	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
77	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组新区（营配）	100	12.58%	52.55	52.55	未列入	/	/	455.36%	/	/	可开放
78	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口村东井-15结余	100	0.05%	54.45	54.45	未列入	/	/	491.61%	/	/	可开放
79	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口二组北井-15结余	100	11.75%	78.97	78.97	未列入	/	/	0.99%	/	/	可开放
80	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口一组东井-15结余	100	0.07%	20.75	20.75	未列入	/	/	530.60%	/	/	可开放
81	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口一组西井-15结余	100	3.04%	13.31	13.31	未列入	/	/	450.58%	/	/	可开放
82	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组(营配)	80	0.00%	14.52	14.52	未列入	/	/	390.10%	/	/	可开放
83	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨西水点大电井（营配）	80	5.48%	28.7	28.7	未列入	/	/	442.37%	/	/	可开放
84	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	工行住宅台区-2022技改	400	50.02%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
85	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地一组	100	37.19%	31.75	31.75	未列入	/	/	-23.33%	/	/	可开放
86	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干42#糖厂家属房西台	160	77.75%	42.59	42.59	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
87	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元鸭厂分支06#艾岗大棚（道北）变压器	50	14.66%	27.95	27.95	未列入	/	/	-58.98%	/	/	可开放

88	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元陈家房分支07#陈家房五六组	200	80.86%	21.23	21.23	未列入	/	/	6.52%	/	/	可开放
89	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎五组分歧03#老虎五组	100	21.15%	45.71	45.71	未列入	/	/	318.27%	/	/	可开放
90	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙四组大棚分歧16#黄沙四组大棚	100	24.46%	55.18	55.18	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
91	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎一组水田分支22#老虎一组	200	19.06%	117.04	117.04	未列入	/	/	10.60%	/	/	可开放
92	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线主干12#新开七组	400	2.53%	309.88	309.88	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
93	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖一组分歧07#腰湖一组	100	56.86%	0	0	未列入	/	/	-19.77%	/	/	可开放
94	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家三水分支04#任家养殖小区	200	1.79%	156.42	156.42	未列入	/	/	-76.45%	/	/	可开放
95	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支03#宋家七组	200	60.65%	38.7	38.7	未列入	/	/	54.01%	/	/	可开放
96	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	四道排水站分支12#四道六组	100	0.50%	79.5	79.5	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
97	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元曾口村分支02#曾口村	100	35.56%	25.51	25.51	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
98	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支80#蛤蜊村光	100	26.95%	25.69	25.69	未列入	/	/	52.71%	/	/	可开放
99	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界一组分支06#三界一组	200	55.88%	158.26	158.26	未列入	/	/	-44.36%	/	/	可开放
100	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房分支20陈家房一二三组光	100	35.47%	33.14	33.14	未列入	/	/	335.56%	/	/	可开放
101	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平秦家组2015	100	19.44%	64.35	64.35	未列入	/	/	433.43%	/	/	可开放
102	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	曾家五组2015	200	58.51%	125.58	45.58	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
103	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家四组2015	200	14.86%	135.46	135.46	未列入	/	/	0.31%	/	/	可开放
104	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	网户五组2015	200	48.69%	121.42	121.42	未列入	/	/	-3.63%	/	/	可开放
105	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大田一组2015	200	10.01%	138.65	58.65	未列入	/	/	-7.25%	/	/	可开放
106	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家四组分支18#徐家四组大棚-2022技	200	8.40%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
107	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼四组政府大棚分歧06#孙狼四组政府大棚	200	2.79%	136.59	136.59	未列入	/	/	-45.78%	/	/	可开放
108	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支28#孙狼三组	200	2.36%	155.28	155.28	未列入	/	/	-16.93%	/	/	可开放
109	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼二组分歧09#孙狼二组	200	44.15%	51.59	51.59	未列入	/	/	73.90%	/	/	可开放
110	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元孙狼一组大棚分歧08#孙狼一组大棚	400	38.31%	166.78	6.78	未列入	/	/	540.06%	/	/	可开放
111	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力加工厂二分歧12#高力加工厂（2）变压器	200	2.56%	154.88	154.88	未列入	/	/	-0.96%	/	/	可开放
112	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福二组分支01#幸福二组变压器	200	74.04%	39.37	39.37	未列入	/	/	24.68%	/	/	可开放
113	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力加工厂一分歧07#高力加工厂（1）变压器	400	0.51%	317.98	317.98	未列入	/	/	-20.92%	/	/	可开放
114	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力七八组分歧07#高力七八组变压器	400	0.82%	316.71	316.71	未列入	/	/	7.44%	/	/	可开放
115	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	六间七八组分歧07#六间七八组变压器	200	41.60%	76.81	76.81	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
116	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	通讯总站分歧09#西佛三组变压器	200	17.21%	107.39	107.39	未列入	/	/	-16.67%	/	/	可开放
117	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	东佛五六组分歧05#东佛五六组变压器	200	66.85%	134.81	134.81	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
118	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞一组分歧13#古洞一组变压器	200	63.76%	33.85	33.85	未列入	/	/	126.87%	/	/	可开放
119	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙三组分支6#双庙三组变压器	200	25.51%	83.56	83.56	未列入	/	/	77.07%	/	/	可开放
120	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙大队分支06#双庙大队变压器	200	43.67%	157.41	157.41	未列入	/	/	-6.62%	/	/	可开放
121	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干120#双庙四组变压器	200	25.15%	83.3	83.3	未列入	/	/	300.99%	/	/	可开放
122	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组水田分歧18#小红五组水田变压	80	39.09%	0	0	未列入	/	/	440.85%	/	/	可开放
123	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干46#电焊南街变压器	400	47.84%	253.46	93.46	未列入	/	/	421.14%	/	/	可开放
124	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线主干056#电焊北街变压器	200	1.48%	157.04	157.04	未列入	/	/	-12.43%	/	/	可开放
125	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站六七组	200	23.46%	113.09	113.09	未列入	/	/	309.31%	/	/	可开放
126	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	粮库线0238	高黄线0240单元高黄线7#小高四组光	200	30.49%	45.81	45.81	未列入	/	/	81.90%	/	/	可开放
127	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干02#针织厂前台区-2022年技改	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
128	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干164#杜大六组台区	100	18.34%	53.38	53.38	未列入	/	/	-9.51%	/	/	可开放
129	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线1042单元富新线粮库分支6#杆利丰房地产	200	38.07%	37.23	37.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
130	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么张组-中心村三期	200	8.35%	119.77	119.77	未列入	/	/	36.92%	/	/	可开放
131	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家一号南台2015	100	12.40%	50.78	50.78	未列入	/	/	9.43%	/	/	可开放

132	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	黑于组南台-中心村三期	200	42.73%	67.44	67.44	未列入	/	/	269.49%	/	/	可开放
133	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台一组2015	100	41.91%	38.09	38.09	未列入	/	/	-18.82%	/	/	可开放
134	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	河套2015	100	34.32%	11.86	11.86	未列入	/	/	76.43%	/	/	可开放
135	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家村五六组2015	100	14.80%	65.2	65.2	未列入	/	/	-21.63%	/	/	可开放
136	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家村三四组2015	100	37.44%	42.56	42.56	未列入	/	/	-12.47%	/	/	可开放
137	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家五组2015	200	19.50%	121.01	121.01	未列入	/	/	-8.24%	/	/	可开放
138	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大田五组2015	100	55.12%	20.13	20.13	未列入	/	/	0.08%	/	/	可开放
139	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生四组2015	100	29.96%	50.04	50.04	未列入	/	/	1.80%	/	/	可开放
140	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生五组2015	100	24.92%	55.08	55.08	未列入	/	/	25.27%	/	/	可开放
141	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	孟家2015	100	18.35%	53.27	53.27	未列入	/	/	2.22%	/	/	可开放
142	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生二组2015	200	27.24%	105.52	105.52	未列入	/	/	15.10%	/	/	可开放
143	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生三组2015	200	0.65%	158.71	158.71	未列入	/	/	-14.39%	/	/	可开放
144	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达牛五组2015	200	25.14%	109.72	109.72	未列入	/	/	19.65%	/	/	可开放
145	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	白家三组2015	100	30.90%	42.68	42.68	未列入	/	/	-1.24%	/	/	可开放
146	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达牛七组2015	100	33.49%	32.52	32.52	未列入	/	/	348.54%	/	/	可开放
147	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	黑于组北台-中心村三期	200	39.96%	77.63	77.63	未列入	/	/	1615.16%	/	/	可开放
148	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生六组	200	2.08%	155.85	155.85	未列入	/	/	2.63%	/	/	可开放
149	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	白家六组分支02#白家四组变压器	200	39.39%	81.23	81.23	未列入	/	/	25.38%	/	/	可开放
150	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于六组分歧14#大于六组变压器	200	70.30%	19.6	19.6	未列入	/	/	50.93%	/	/	可开放
151	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄一组棚分歧01#下薄一组棚	100	35.32%	71.92	15.92	未列入	/	/	-8.11%	/	/	可开放
152	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄二组棚分歧02#下薄二组大棚	50	55.78%	0	0	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
153	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾八组分支２５#东曾八组光柱上变	100	99.81%	0	0	未列入	/	/	606.43%	/	/	可开放
154	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元侯家四组分支11+1#侯家四组	200	3.31%	153.39	153.39	未列入	/	/	-78.24%	/	/	可开放
155	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马驼七组分支12#马驼七组1光	100	14.38%	62.91	62.91	未列入	/	/	-8.72%	/	/	可开放
156	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生一组	200	37.01%	85.99	85.99	未列入	/	/	-8.97%	/	/	可开放
157	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生三组	200	0.05%	125.45	125.45	未列入	/	/	-43.02%	/	/	可开放
158	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10KV黄南线02#水利	100	46.65%	25.34	25.34	未列入	/	/	472.11%	/	/	可开放
159	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧六组分支08#朴卧六组	200	37.03%	85.95	85.95	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
160	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家四组分支07+1#徐家三组大棚	30	42.27%	3.74	3.74	未列入	/	/	129.40%	/	/	可开放
161	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干08#财政局住宅楼西（考核	160	30.50%	14.68	14.68	未列入	/	/	92.91%	/	/	可开放
162	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台线孙台主干16#菜库西2台区	80	29.88%	40.1	40.1	未列入	/	/	204.36%	/	/	可开放
163	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干59#东市路东1-2号回迁小区毛衫厂南回迁楼	315	19.93%	137.68	137.68	未列入	/	/	103.08%	/	/	可开放
164	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干42#公安局北	315	37.74%	65.11	65.11	未列入	/	/	138.52%	/	/	可开放
165	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线主干15#桑林政府变压器	100	53.16%	26.84	26.84	未列入	/	/	8.64%	/	/	可开放
166	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里分支22#沙岗北	100	7.91%	70.67	70.67	未列入	/	/	-9.49%	/	/	可开放
167	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	二高家属房分支05#二高家属台区	200	53.09%	60.96	60.96	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
168	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	邢台分支12#邢台一组	160	79.20%	1.28	1.28	未列入	/	/	26.64%	/	/	可开放
169	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	老建材分支09#老建材南台	200	6.47%	153.07	153.07	未列入	/	/	-29.37%	/	/	可开放
170	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九三分支02#九三组照明	50	15.42%	32.29	32.29	未列入	/	/	-4.48%	/	/	可开放
171	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元大高水田分歧06#大高三组光	200	61.11%	80.41	80.41	未列入	/	/	-2.57%	/	/	可开放
172	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木八组分支17#枣木八组光	100	54.09%	58.48	58.48	未列入	/	/	17.98%	/	/	可开放
173	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	达连二七组分歧6#达连二组变压器	200	33.46%	80.33	80.33	未列入	/	/	623.98%	/	/	可开放
174	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木三组分岐06#枣木三组光	200	21.14%	117.73	117.73	未列入	/	/	1.34%	/	/	可开放
175	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	肥厂支07#桑林一组北台（2）变压器	400	38.25%	264.88	264.88	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放

176	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗二组大棚（营配）-2022技改	200	14.41%	41.97	41.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
177	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洞镇直小区北台-中心村三期	200	14.36%	107.11	107.11	未列入	/	/	606.37%	/	/	可开放
178	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	东大庆支02#东大庆一组台区-2022技改	200	30.40%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
179	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	红星养殖厂支01#三粮库前-2022技改	200	31.77%	37.43	197.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
180	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭台八组2台区-中心村三期	200	12.48%	123.77	123.77	未列入	/	/	1359.85%	/	/	可开放
181	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼九组分歧07+1#孙狼九组	100	37.44%	27.25	27.25	未列入	/	/	2.66%	/	/	可开放
182	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元小坨一二组分歧1#小坨	200	0.95%	158.1	158.1	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
183	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	侯家一组大棚分歧06#侯家一组大棚	200	21.58%	116.84	116.84	未列入	/	/	-30.52%	/	/	可开放
184	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线91#侯家六组大棚	50	28.27%	11.56	11.56	未列入	/	/	-18.11%	/	/	可开放
185	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	兀拉二组分支10#兀拉二组	200	35.06%	138.44	138.44	未列入	/	/	10.84%	/	/	可开放
186	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元于坨支18#于坨一组	200	54.10%	48.22	48.22	未列入	/	/	6.19%	/	/	可开放
187	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元于坨二组分歧10#于坨二	100	32.49%	27.91	27.91	未列入	/	/	-15.25%	/	/	可开放
188	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	潘家一组分支12#潘家一组	400	15.21%	267.41	267.41	未列入	/	/	89.27%	/	/	可开放
189	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧四五组分支05#朴卧村直	160	28.14%	58.74	58.74	未列入	/	/	-19.96%	/	/	可开放
190	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	劳服住宅变压器-2022技改	200	33.80%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
191	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	三家四组-村村通10	200	12.57%	115.08	115.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
192	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	沙坨南台-村村通17	200	12.90%	117.24	117.24	未列入	/	/	165.63%	/	/	可开放
193	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开一二组-村村通18	400	48.45%	83.76	83.76	未列入	/	/	706.72%	/	/	可开放
194	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	南万二组-村村通19	400	33.35%	143.85	143.85	未列入	/	/	897.60%	/	/	可开放
195	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	北万四组-村村通20	200	10.30%	128.52	128.52	未列入	/	/	205.18%	/	/	可开放
196	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	市场小区-西-中心村四期4	200	19.59%	104.61	104.61	未列入	/	/	89.59%	/	/	可开放
197	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	市场小区-东-中心村四期5	200	45.75%	68.75	68.75	未列入	/	/	1224.69%	/	/	可开放
198	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林二组南-中心村四期11	200	31.67%	75.9	75.9	未列入	/	/	1901.19%	/	/	可开放
199	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	林业队二台-中心村四期36	200	48.27%	73.13	73.13	未列入	/	/	708.18%	/	/	可开放
200	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑林粮库家属房-中心村四期17	200	13.44%	124.73	124.73	未列入	/	/	463.69%	/	/	可开放
201	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高八组-中心村四期31	200	7.63%	144.33	144.33	未列入	/	/	1042.73%	/	/	可开放
202	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富家五组-中心村四期29	200	53.55%	54.32	54.32	未列入	/	/	1028.39%	/	/	可开放
203	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑林9组-中心村四期20	200	22.04%	87.2	87.2	未列入	/	/	1158.02%	/	/	可开放
204	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	头台子一组-2013结余	100	33.96%	46.04	46.04	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
205	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	夏家总表-2014结余	100	50.28%	21.1	21.1	未列入	/	/	58.62%	/	/	可开放
206	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	大岗3组分歧13#大岗3.10组北台变压器	200	58.27%	1.07	1.07	未列入	/	/	1102.01%	/	/	可开放
207	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	团结农业开发分支02#团结7组农变压器	80	22.84%	50.59	50.59	未列入	/	/	32.31%	/	/	可开放
208	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	盛益分支16#	200	32.53%	120	120	未列入	/	/	12.44%	/	/	可开放
209	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼五组分歧04#孙狼五组	100	18.37%	61.63	61.63	未列入	/	/	-34.79%	/	/	可开放
210	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线主干24#马坨村六组大棚-项目包	200	14.97%	115.86	115.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
211	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户一组大棚-2018网改	100	18.96%	60.17	60.17	未列入	/	/	529.76%	/	/	可开放
212	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	大欠四组（农业设施）	80	6.21%	58.03	58.03	未列入	/	/	338.84%	/	/	可开放
213	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线4456单元三岔子分支27#杆三岔四	100	83.06%	12.21	12.21	未列入	/	/	396.50%	/	/	可开放
214	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	盛益分支26#	50	61.40%	2.96	2.96	未列入	/	/	-36.59%	/	/	可开放
215	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元达直线主干28#镇北台变压器	315	44.96%	110.38	110.38	未列入	/	/	72.61%	/	/	可开放
216	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	二台子南岐03#二台西队变压器	100	32.78%	30.27	30.27	未列入	/	/	674.05%	/	/	可开放
217	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新麦线主干13#东荒变压器	100	53.86%	26.14	26.14	未列入	/	/	569.95%	/	/	可开放
218	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳分歧(1)21#	100	24.89%	54.93	54.93	未列入	/	/	-42.84%	/	/	可开放
219	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	阿拉九组分歧05#阿拉九组变压器	200	23.36%	113.28	113.28	未列入	/	/	-24.08%	/	/	可开放
220	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	阿拉一组分歧5#阿拉一组变压器	30	12.63%	20.21	20.21	未列入	/	/	4.06%	/	/	可开放
221	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙六组分支12#红庙六组变压器	200	21.79%	107.23	107.23	未列入	/	/	489.21%	/	/	可开放
222	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙一组分歧9#红庙一组变压器	200	52.50%	11.57	11.57	未列入	/	/	1026.34%	/	/	可开放

223	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文小二组分歧11#才文小二组大棚变压器	100	9.52%	34.17	34.17	未列入	/	/	360.63%	/	/	可开放
224	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙五组分歧10#红庙五组变压器	100	66.30%	0	0	未列入	/	/	100.88%	/	/	可开放
225	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木三组2分歧05#枣木三组光2	100	64.75%	0	0	未列入	/	/	102.57%	/	/	可开放
226	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨大棚支05#蒋坨1组大棚变压器	80	10.40%	52.44	52.44	未列入	/	/	-12.56%	/	/	可开放
227	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	孙家七组分歧09#孙家七组	100	35.98%	61.58	61.58	未列入	/	/	4.90%	/	/	可开放
228	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元阿拉三组分歧01#阿拉三组变压器	200	17.14%	114.87	114.87	未列入	/	/	280.33%	/	/	可开放
229	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元新立分支37#新立三四组变压器	400	22.59%	182.03	22.03	未列入	/	/	63.16%	/	/	可开放
230	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元石家大队分歧11#石家一组变压器	400	4.07%	268.78	268.78	未列入	/	/	-0.86%	/	/	可开放
231	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元红旗分支43#红旗五组光	100	65.83%	59.58	59.58	未列入	/	/	-22.28%	/	/	可开放
232	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元红旗油厂分岐09#红旗四组光	400	10.46%	278.17	278.17	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
233	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线主干124#大汪棚区变压器	30	35.95%	-78.22	57.78	未列入	/	/	9.41%	/	/	可开放
234	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支22#蒋坨村4组大棚变压器	30	22.38%	0.78	0.78	未列入	/	/	-46.97%	/	/	可开放
235	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	才家三组北大棚06#才家三组北大棚变压器	50	17.39%	12.14	12.14	未列入	/	/	-8.74%	/	/	可开放
236	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线主干034#茨于七组变压器	200	58.28%	9.84	9.84	未列入	/	/	117.92%	/	/	可开放
237	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干042#东佛三组(2014技改)	400	6.32%	278.08	278.08	未列入	/	/	307.05%	/	/	可开放
238	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	申阳分歧06#移动变压器	30	18.47%	12.2	12.2	未列入	/	/	-30.90%	/	/	可开放
239	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	食品厂岐05#食品厂后台区-2022技改	400	61.01%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
240	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干24#新街台区	250	39.71%	25.34	25.34	未列入	/	/	1171.70%	/	/	可开放
241	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	十品支03#市场一组变压器	315	25.03%	159.94	159.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
242	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干045#桑林村胡家大棚变压器	100	57.48%	22.52	22.52	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
243	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线4358单元镇直台	315	30.41%	138.45	138.45	未列入	/	/	64.02%	/	/	可开放
244	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪东分歧03#洪家大棚-项目包	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
245	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	大台七组（2014年结余）	100	28.00%	41.12	41.12	未列入	/	/	46.00%	/	/	可开放
246	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	大台九组（2014年结余）	100	29.03%	40.23	40.23	未列入	/	/	25.60%	/	/	可开放
247	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家小队（2014年结余）	100	61.22%	9.87	9.87	未列入	/	/	595.45%	/	/	可开放
248	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家二号（2014年结余）	100	72.55%	0	0	未列入	/	/	790.90%	/	/	可开放
249	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾六组水田-2016机井二期	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
250	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾一组水田-2016机井二期	100	0.02%	55.02	55.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
251	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10KV黄北线12-1#王利	315	53.22%	96.02	96.02	未列入	/	/	94.24%	/	/	可开放
252	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄排水站分支22#下薄四组大棚	30	20.46%	13.26	13.26	未列入	/	/	-49.04%	/	/	可开放
253	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线主干200#徐树4组变压器	100	29.80%	50.2	50.2	未列入	/	/	-10.51%	/	/	可开放
254	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养西水点1#电井-2016机井二期	100	28.78%	7.6	7.6	未列入	/	/	562.41%	/	/	可开放
255	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾九组南井-2016机井二期	100	4.80%	43.71	43.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
256	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房六组-2016机井二期	200	0.02%	0	0	未列入	/	/	461.21%	/	/	可开放
257	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	黄金四组水田-2016机井二期	200	0.02%	41.38	41.38	未列入	/	/	1048.04%	/	/	可开放
258	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	东曾八组水田-2016机井二期	100	0.03%	17.01	17.01	未列入	/	/	454.32%	/	/	可开放
259	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	镇南线社保局箱变变压器间隔配电变压	315	29.93%	138.5	138.5	未列入	/	/	96.72%	/	/	可开放
260	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房七组-2016机井二期	200	1.12%	156.56	156.56	未列入	/	/	7.62%	/	/	可开放
261	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木四组水田-2016机井二期	100	0.03%	3.81	3.81	未列入	/	/	414.34%	/	/	可开放
262	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽三组水田-2016机井二期	100	0.00%	57.3	57.3	未列入	/	/	442.96%	/	/	可开放
263	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	小高六、七组水田-2016机井二期	100	0.07%	23.88	23.88	未列入	/	/	507.63%	/	/	可开放
264	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房一、二、三组水田-2016机井二期	100	0.01%	32.04	32.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
265	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高五、六组-2016机井二期	200	45.46%	69.08	69.08	未列入	/	/	452.36%	/	/	可开放
266	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	平安二组-2016机井二期	200	0.01%	158.88	78.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放

267	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安三组水田-2016机井二期	100	0.03%	48.86	48.86	未列入	/	/	488.22%	/	/	可开放
268	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	平安二组水田-2016机井二期	200	0.02%	20.69	20.69	未列入	/	/	460.14%	/	/	可开放
269	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安五组水田-2016机井二期	100	0.02%	37.5	37.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
270	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安二组水田-2016机井二期	100	0.02%	37.32	37.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
271	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安一组水田-2016机井二期	100	0.02%	20.97	20.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
272	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红四组水田-2016机井二期	100	0.02%	31.05	31.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
273	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾七组水田-2016机井二期	100	0.01%	26.43	26.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
274	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红一组水田-2016机井二期	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
275	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安三组北水田-2016机井二期	100	0.02%	30.22	30.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
276	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨村四组水田-2016机井二期	200	0.01%	108.2	108.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
277	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄沙镇侯家村考核台区（光伏）	100	0.05%	79.95	79.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
278	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	老虎八组分支01#老虎8组大棚	50	44.13%	18.02	18.02	未列入	/	/	-13.43%	/	/	可开放
279	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线才文站分支3#杆才文四五组大棚	100	8.39%	53.33	53.33	未列入	/	/	-40.51%	/	/	可开放
280	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线主干65#杆开关下电缆东佛村大棚	400	39.99%	299.19	139.19	未列入	/	/	-52.95%	/	/	可开放
281	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元10千伏社直线主干07#大高九十组	315	40.69%	137.27	137.27	未列入	/	/	168.45%	/	/	可开放
282	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	六台子排水站分歧06#德生三组	200	34.54%	75.92	75.92	未列入	/	/	429.40%	/	/	可开放
283	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大二组分支06#	100	51.63%	11.34	11.34	未列入	/	/	-21.55%	/	/	可开放
284	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大一组南光支03#杜大一组南光变压器	100	1.02%	78.98	78.98	未列入	/	/	-87.97%	/	/	可开放
285	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干23#油脂厂台区变压器	50	19.38%	27.77	27.77	未列入	/	/	-28.44%	/	/	可开放
286	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	新台线0542单元10kV九龙分歧(新)04#陆家一组水田	50	30.23%	17.2	17.2	未列入	/	/	278.68%	/	/	可开放
287	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼一组06#黑鱼一组2变压器	100	53.95%	26.05	26.05	未列入	/	/	16.59%	/	/	可开放
288	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干08#南街台区	315	28.43%	92.82	92.82	未列入	/	/	113.32%	/	/	可开放
289	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干008#政府台区考核表	200	65.41%	29.18	29.18	未列入	/	/	1568.35%	/	/	可开放
290	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元五间八组井分歧14#	30	49.12%	-19.81	36.19	未列入	/	/	-2.55%	/	/	可开放
291	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	镇直线1148单元镇直线主干018#达牛23组(2014年技改）	100	32.01%	47.99	47.99	未列入	/	/	21.88%	/	/	可开放
292	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大仗分支新15#市场小区(2014年技改）	400	22.07%	231.72	231.72	未列入	/	/	40.06%	/	/	可开放
293	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳村台	100	37.28%	31.56	31.56	未列入	/	/	36.26%	/	/	可开放
294	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干097#艾岗大棚变压器	50	13.47%	29.8	29.8	未列入	/	/	96.93%	/	/	可开放
295	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西佛五组二台区-18结余	200	34.93%	72.63	72.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
296	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高三、四组水田-2016机井二期	100	0.02%	57.81	57.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
297	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊二组井-2016机井二期	100	0.02%	30.92	30.92	未列入	/	/	432.63%	/	/	可开放
298	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家六组井-2016机井二期	100	0.03%	78.99	78.99	未列入	/	/	10.31%	/	/	可开放
299	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家七组井-2016机井二期	100	0.02%	74.99	74.99	未列入	/	/	107.82%	/	/	可开放
300	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家五组井-2016机井二期	100	0.02%	51.25	51.25	未列入	/	/	555.06%	/	/	可开放
301	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于二四组-2016机井二期	100	0.03%	25.35	25.35	未列入	/	/	462.05%	/	/	可开放
302	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家六组井-2016机井二期	100	0.03%	21.74	21.74	未列入	/	/	397.91%	/	/	可开放
303	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	河南万亩方-2016机井二期	80	44.53%	0	0	未列入	/	/	584.25%	/	/	可开放
304	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间八组西井-2016机井二期	100	0.02%	53.74	53.74	未列入	/	/	469.38%	/	/	可开放
305	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒中井-2016机井二期	100	0.02%	57.13	57.13	未列入	/	/	390.65%	/	/	可开放
306	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒南井-2016机井二期	100	0.03%	79.94	79.94	未列入	/	/	-85.39%	/	/	可开放
307	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间八组东井-2016机井二期	100	0.02%	45.82	45.82	未列入	/	/	470.55%	/	/	可开放
308	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组井-2016机井二期	100	0.00%	51.36	51.36	未列入	/	/	473.76%	/	/	可开放
309	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间五组井-2016机井二期	100	28.00%	37.83	37.83	未列入	/	/	428.46%	/	/	可开放
310	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	河南东井-2016机井二期	100	0.02%	73.14	73.14	未列入	/	/	404.06%	/	/	可开放
311	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间四组井-2016机井二期	100	0.03%	22.95	22.95	未列入	/	/	427.53%	/	/	可开放

312	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组新井-2016机井二期	100	0.02%	78.84	78.84	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
313	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户村蔬菜专业合作社棚区-2016机井二	100	20.90%	45.65	45.65	未列入	/	/	498.17%	/	/	可开放
314	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间五组新井-2016机井二期	100	0.02%	53.98	53.98	未列入	/	/	450.05%	/	/	可开放
315	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间四组北井-2016机井二期	100	0.02%	7.47	7.47	未列入	/	/	652.76%	/	/	可开放
316	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组井-2016机井二期	100	0.02%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
317	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间一组东井-2016机井二期	100	0.00%	23.76	23.76	未列入	/	/	618.31%	/	/	可开放
318	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间二组井-2016机井二期	100	0.02%	80	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
319	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨一组电井3组蔬菜小区-2016机井二	100	26.94%	24.4	24.4	未列入	/	/	569.62%	/	/	可开放
320	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组北井-2016机井二期	100	0.03%	73.11	73.11	未列入	/	/	260.56%	/	/	可开放
321	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组南井-2016机井二期	100	0.02%	60.15	60.15	未列入	/	/	421.46%	/	/	可开放
322	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口3组2号电井-2016机井二期	100	0.02%	11.1	11.1	未列入	/	/	511.93%	/	/	可开放
323	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村一组水田-2016机井二期	200	0.01%	157.28	157.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
324	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文小二组-项目包	400	12.78%	74.1	74.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
325	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	一小箱变变压器间隔配电变压器	630	36.20%	177.17	177.17	未列入	/	/	80.91%	/	/	可开放
326	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	移动变台(新台)	30	21.76%	15.37	15.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
327	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	小麦科分支14#小麦科2号台区变压器	100	91.66%	0	0	未列入	/	/	373.93%	/	/	可开放
328	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家二组分歧04#历家二组	160	4.07%	70.82	70.82	未列入	/	/	70.07%	/	/	可开放
329	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元王坨子分支43#王坨二五	200	46.46%	49.86	49.86	未列入	/	/	99.22%	/	/	可开放
330	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村二组水田-2016机井二期	100	0.03%	4.23	4.23	未列入	/	/	448.34%	/	/	可开放
331	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线主干042#河南五六七组(2014年技改)	100	2.59%	77.41	77.41	未列入	/	/	-81.94%	/	/	可开放
332	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村三组水田-2016机井二期	100	0.02%	30.6	30.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
333	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高三组水田-2016机井二期	100	0.02%	78.85	78.85	未列入	/	/	-22.61%	/	/	可开放
334	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村水田-2016机井二期	50	10.68%	5.76	5.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
335	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村一、八组水田-2016机井二期	50	0.04%	16.57	16.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
336	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红七组水田-2016机井二期	200	0.01%	75.04	75.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
337	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村二组水田-2016机井二期	50	0.04%	10.24	10.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
338	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红六、七组水田-2016机井二期	100	0.10%	79.22	79.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
339	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房一、二、三组1#水田-2016机井二期	100	44.99%	35.01	35.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
340	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红二、八组水田-2016机井二期	100	0.00%	78.83	78.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
341	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红五、九组水田-2016机井二期	100	6.32%	55.18	55.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
342	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村六组水田-2016机井二期	50	0.05%	9.84	9.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
343	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	大高十组水田-2016机井二期	200	0.00%	26.58	26.58	未列入	/	/	996.35%	/	/	可开放
344	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红二、五、六组水田-2016机井二期	100	5.57%	35.94	35.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
345	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红四组水田-2016机井二期	100	11.55%	20.93	20.93	未列入	/	/	442.11%	/	/	可开放
346	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高二组水田-2016机井二期	100	0.03%	78.4	78.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
347	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红五组2号水田-2016机井二期	100	6.38%	54.62	54.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
348	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高五、六、七组水田-2016机井二期	200	0.01%	91.05	91.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
349	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红五组1号水田-2016机井二期	100	16.01%	54.19	54.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
350	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房东水田-2016机井二期	100	3.80%	36.05	36.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
351	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	小高九组水田-2016机井二期	400	0.85%	316.6	316.6	未列入	/	/	-5.78%	/	/	可开放
352	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	九台一组水田-2016机井二期	100	0.03%	78.03	78.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
353	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力四组-2016机井二期	200	0.02%	91.19	91.19	未列入	/	/	482.21%	/	/	可开放
354	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力一组南井-2016机井二期	100	0.02%	78.22	78.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
355	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨五组-2016机井二期	100	6.20%	50.47	50.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放

356	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高四组水田1#-2016机井二期	100	0.02%	57.06	57.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
357	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房二、八组水田-2016机井二期	100	4.01%	48.8	48.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
358	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高三组水田-2016机井二期	100	0.02%	30.24	30.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
359	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房王家水田-2016机井二期	100	0.02%	6.67	6.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
360	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房三节地水田-2016机井二期	200	0.01%	53.14	53.14	未列入	/	/	431.69%	/	/	可开放
361	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房水田2#-2016机井二期	200	47.59%	64.83	64.83	未列入	/	/	454.08%	/	/	可开放
362	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高一、二、三组1#水田-2016机井二期	100	0.05%	78.79	78.79	未列入	/	/	-6.70%	/	/	可开放
363	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房水田1#-2016机井二期	100	4.65%	8.36	8.36	未列入	/	/	517.30%	/	/	可开放
364	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房四组水田-2016机井二期	200	5.78%	54.81	54.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
365	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田6#-2016机井二期	100	21.36%	46.22	46.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
366	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田7#-2016机井二期	100	0.02%	29.09	29.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
367	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房水田-2016机井二期	200	47.59%	64.83	64.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
368	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木一二三组马场-2016机井二期	100	52.65%	27.35	27.35	未列入	/	/	344.06%	/	/	可开放
369	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田3#-2016机井二期	200	0.01%	79.95	79.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
370	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田2#-2016机井二期	200	0.01%	106.49	106.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
371	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高村水田-2016机井二期	100	0.02%	31.67	31.67	未列入	/	/	444.52%	/	/	可开放
372	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	红星一组水田-2016机井二期	100	0.07%	47.06	47.06	未列入	/	/	370.18%	/	/	可开放
373	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高九十组分歧-2016机井二期	50	8.60%	35.7	35.7	未列入	/	/	25.73%	/	/	可开放
374	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高一、二组-2016机井二期	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-93.89%	/	/	可开放
375	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田1#-2016机井二期	100	0.02%	46.14	46.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
376	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力二组水田2#-2016机井二期	100	0.02%	55.29	55.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
377	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力二组水田1#-2016机井二期	100	0.02%	24.32	24.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
378	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力三组水田-2016机井二期	100	0.02%	29.37	29.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
379	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平六组水田-2016机井二期	200	0.02%	85.72	85.72	未列入	/	/	377.34%	/	/	可开放
380	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平三组水田-2016机井二期	100	0.03%	47.61	47.61	未列入	/	/	445.12%	/	/	可开放
381	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	枣木村七组水田-2016机井二期	100	0.02%	57.85	57.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
382	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木一、二、三组水田-2016机井二期	100	0.02%	47.23	47.23	未列入	/	/	345.65%	/	/	可开放
383	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田5#-2016机井二期	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
384	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高三十组-2016机井二期	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-93.04%	/	/	可开放
385	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田4#-2016机井二期	100	0.02%	18.54	18.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
386	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽八组2号水田-2016机井二期	100	0.02%	53.53	53.53	未列入	/	/	475.22%	/	/	可开放
387	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽六组水田-2016机井二期	100	0.02%	46.2	46.2	未列入	/	/	439.80%	/	/	可开放
388	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨村二、九组水田-2016机井二期	200	0.00%	135.67	135.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
389	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开渔场分支03#新开中学变压器	400	56.47%	192.19	32.19	未列入	/	/	83.74%	/	/	可开放
390	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	北万子四组分支02#北万子四组大棚变压	30	5.74%	18.16	18.16	未列入	/	/	-45.08%	/	/	可开放
391	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力分支16#高力四组变压器	400	0.65%	317.41	317.41	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
392	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力五六组分歧02#高力五组变压器	200	24.12%	111.77	111.77	未列入	/	/	8.30%	/	/	可开放

393	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	六间分支37#六间二组变压器	200	45.88%	69.14	69.14	未列入	/	/	404.49%	/	/	可开放
394	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西北八组分歧1#西北八组变压器	100	34.87%	29.18	29.18	未列入	/	/	86.44%	/	/	可开放
395	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞一组分歧05#古洞二组变压器	200	17.51%	126.19	126.19	未列入	/	/	0.39%	/	/	可开放
396	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	贾台分歧07#杆贾台组	200	58.78%	42.45	42.45	未列入	/	/	1168.97%	/	/	可开放
397	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干170#小红四组新变压器	200	34.47%	0	0	未列入	/	/	488.20%	/	/	可开放
398	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组分支09#小红五组变压器	400	37.55%	257.21	97.21	未列入	/	/	562.64%	/	/	可开放
399	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元石家一组分歧3#石家一二组水田	80	38.26%	0	0	未列入	/	/	342.01%	/	/	可开放
400	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组分支10#小红三组新变压器	200	18.27%	113.37	33.37	未列入	/	/	331.88%	/	/	可开放
401	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线主干209#小红一三组大棚变压器	200	0.93%	158.14	158.14	未列入	/	/	-17.46%	/	/	可开放
402	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	古家大队分支11#古家大队变压器	200	31.70%	115.2	115.2	未列入	/	/	-14.00%	/	/	可开放
403	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元10kv黄三线主干75#宋家小区	100	0.58%	79.42	79.42	未列入	/	/	-89.99%	/	/	可开放
404	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	果品西箱变变压器间隔配电变压器	315	48.67%	251.48	251.48	未列入	/	/	-90.20%	/	/	可开放
405	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	姜荒村养殖小区（农业设施）	80	0.00%	63.93	63.93	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
406	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	镇北广播局箱变变压器	400	43.12%	251.54	251.54	未列入	/	/	13.57%	/	/	可开放
407	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	电业十八户南台变压器-2022技改	200	3.97%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
408	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	宾馆02#杆八角台	200	21.44%	134.12	134.12	未列入	/	/	-3.08%	/	/	可开放
409	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元赵家分支18#金桥五六组	200	50.86%	144.08	144.08	未列入	/	/	1.51%	/	/	可开放
410	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴一组分歧05#大兴2组变压器	200	1.98%	156.05	156.05	未列入	/	/	15.91%	/	/	可开放
411	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线1032单元才家养殖厂分歧10#才家养殖厂变压器	80	51.49%	42.32	42.32	未列入	/	/	25.52%	/	/	可开放
412	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元团结村分支11#团结村变压器	100	45.90%	37.66	37.66	未列入	/	/	38.04%	/	/	可开放
413	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家四组	100	81.86%	49.28	49.28	未列入	/	/	-49.59%	/	/	可开放
414	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家一组分支05#杆唐家六组变压器	100	0.05%	79.88	79.88	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
415	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元锅柽六组分歧07#锅柽六组变压器	315	45.98%	216.58	216.58	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
416	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平常兴房东果园分歧22#西平大兴三果园变压器	50	3.69%	27.65	27.65	未列入	/	/	-24.26%	/	/	可开放
417	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	双庙子组南台	200	0.32%	159.36	159.36	未列入	/	/	19.26%	/	/	可开放
418	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽一组大棚-项目包	200	6.54%	159.44	159.44	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
419	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	淡水养殖科技示范基地-农业设施	400	13.91%	314.18	74.18	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
420	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	赵凤贺水田-15结余	100	0.00%	77.89	77.89	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放
421	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大七组光-17技改	100	23.90%	45.79	45.79	未列入	/	/	-0.20%	/	/	可开放
422	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	中学小区-17技改	100	46.05%	11.17	11.17	未列入	/	/	16.22%	/	/	可开放
423	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	邮电局箱变配电变压器	500	15.51%	399.73	399.73	未列入	/	/	-86.82%	/	/	可开放
424	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	商业局箱变变压器	500	74.54%	396.09	396.09	未列入	/	/	34.23%	/	/	可开放
425	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	造纸厂前台-17技改	250	34.78%	152.96	152.96	未列入	/	/	-28.70%	/	/	可开放
426	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	新立屯-17技改	100	20.39%	79.23	79.23	未列入	/	/	-82.81%	/	/	可开放
427	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	高屯四组-17技改	200	0.58%	158.85	158.85	未列入	/	/	-24.36%	/	/	可开放
428	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	静华园3#配电变压器	630	16.92%	501.79	501.79	未列入	/	/	12.70%	/	/	可开放
429	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	郊中路东-17技改	400	41.09%	227.16	227.16	未列入	/	/	10.15%	/	/	可开放
430	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房三组-17技改	100	66.84%	64.14	64.14	未列入	/	/	-13.61%	/	/	可开放
431	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	糖厂家属房东台-17技改	200	90.16%	133.02	133.02	未列入	/	/	22.63%	/	/	可开放
432	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	路西北台-17技改	200	18.77%	130.76	130.76	未列入	/	/	18.31%	/	/	可开放
433	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利四组-17技改	200	12.50%	135.01	135.01	未列入	/	/	-4.90%	/	/	可开放
434	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线主干052#龙家大棚变压器	100	33.93%	78.04	78.04	未列入	/	/	0.51%	/	/	可开放
435	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线龙家二六组分支18#龙家六组变压器	200	30.66%	98.68	98.68	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放

436	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线龙家一组分支13#龙家一组变压器	200	13.82%	0	0	未列入	/	/	12.27%	/	/	可开放
437	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线主干81-2#胡家四组变压器	400	13.44%	266.23	266.23	未列入	/	/	-4.23%	/	/	可开放
438	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家六组分支15#胡家五组变压器	200	3.14%	153.73	153.73	未列入	/	/	-69.94%	/	/	可开放
439	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线胡家二组分歧4#胡家二组变压器	200	1.27%	157.46	157.46	未列入	/	/	15.93%	/	/	可开放
440	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	龙家四组变压器	400	31.99%	310.6	310.6	未列入	/	/	15.06%	/	/	可开放
441	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里二组-17技改	100	31.53%	48.47	48.47	未列入	/	/	32.17%	/	/	可开放
442	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	食品公司西台-17技改	100	61.46%	78.45	78.45	未列入	/	/	9.19%	/	/	可开放
443	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干44#地震站小区-2022技改	200	20.22%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
444	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干203#小榆树变压器	400	58.75%	84.99	84.99	未列入	/	/	97.40%	/	/	可开放
445	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	台安镇住宅	200	27.81%	136.35	136.35	未列入	/	/	24.65%	/	/	可开放
446	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	蔬菜五组分支08#油脂厂东变压器	50	32.21%	24.83	24.83	未列入	/	/	-14.46%	/	/	可开放
447	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	王力杰分支02#王力杰台区	200	7.73%	144.55	144.55	未列入	/	/	15.01%	/	/	可开放
448	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	印刷厂分歧02#印刷厂台区	315	25.67%	217.79	217.79	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
449	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	水利	315	28.75%	221.67	221.67	未列入	/	/	9.17%	/	/	可开放
450	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	人民银行	400	26.74%	293.5	293.5	未列入	/	/	11.83%	/	/	可开放
451	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干33#标准件台区	100	90.47%	0	0	未列入	/	/	4.52%	/	/	可开放
452	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	书馨苑北箱变变压器间隔配电变压器	500	42.11%	344.44	344.44	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
453	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	财政局台区配电变压器	630	36.89%	503.77	503.77	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
454	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干10#建筑公司住宅-2022技改	400	18.17%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
455	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线石家分支42#杆石家大队	400	62.26%	317.49	317.49	未列入	/	/	-9.73%	/	/	可开放
456	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧08#鞍山市艺林服装厂考核表	200	8.33%	159.65	159.65	未列入	/	/	-25.46%	/	/	可开放
457	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家三组分支12#耿家二三组大棚	50	33.35%	-21.06	18.94	未列入	/	/	24.58%	/	/	可开放
458	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支86#四道三组	200	51.68%	56.64	56.64	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
459	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10千伏高乔线后红分支14#前红五九组光	100	39.45%	40.55	40.55	未列入	/	/	39.78%	/	/	可开放
460	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支24#王庄子一组变压器	200	3.78%	152.45	152.45	未列入	/	/	5.29%	/	/	可开放
461	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支44#王庄子六组变压器	200	37.98%	84.05	84.05	未列入	/	/	5.80%	/	/	可开放
462	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	小榆排水站分歧10#王庄子四组变压器	200	5.85%	148.31	148.31	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
463	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖分支35#腰湖二组	200	30.43%	99.14	99.14	未列入	/	/	-3.29%	/	/	可开放
464	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支14#王庄子一七组大棚变压器	30	32.81%	0	0	未列入	/	/	2.07%	/	/	可开放
465	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线主干03#水利公司	200	3.64%	152.72	152.72	未列入	/	/	-71.07%	/	/	可开放
466	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支73#蛤蜊五组	200	3.11%	153.78	153.78	未列入	/	/	-16.73%	/	/	可开放
467	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干20#机修变压器-项目包	200	92.41%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
468	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼二组（农业设施）	50	18.87%	39.16	39.16	未列入	/	/	44.91%	/	/	可开放
469	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子6组2台区-2016机井四期	100	0.07%	78.72	78.72	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
470	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生4组台区-2016机井四期	100	0.11%	78.56	78.56	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
471	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生3组南台区-2016机井四期	100	0.14%	77.79	77.79	未列入	/	/	-1.33%	/	/	可开放
472	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6组北台区-2016机井四期	100	0.17%	78.68	78.68	未列入	/	/	-3.59%	/	/	可开放
473	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组西小荒2台区-2016机井四期	100	0.15%	78.6	78.6	未列入	/	/	-6.75%	/	/	可开放
474	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组西小荒1台区-2016机井四期	100	0.12%	54.42	54.42	未列入	/	/	384.44%	/	/	可开放
475	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生5、7组台区-2016机井四期	100	0.95%	78.09	78.09	未列入	/	/	-2.76%	/	/	可开放
476	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组台区-2016机井四期	100	0.19%	78.65	78.65	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
477	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台台区-2016机井四期	100	0.12%	78.42	78.42	未列入	/	/	13.34%	/	/	可开放
478	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台南1台区-2016机井四期	100	0.17%	78.13	78.13	未列入	/	/	-6.52%	/	/	可开放
479	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台南2台区-2016机井四期	100	0.13%	78.54	78.54	未列入	/	/	-13.69%	/	/	可开放
480	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组1台区机井（机井）-2022技改	200	0.02%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放

481	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线主干63右2#	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
482	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支21#杆梅家三四光变压器	100	72.20%	78.66	78.66	未列入	/	/	-5.17%	/	/	可开放
483	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	博达开发变压器	500	29.54%	357.85	357.85	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
484	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯2台区-2016机井四期	50	0.18%	37.57	37.57	未列入	/	/	-30.77%	/	/	可开放
485	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯1台区-2016机井四期	100	20.23%	74.31	74.31	未列入	/	/	8.09%	/	/	可开放
486	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯3台区-2016机井四期	50	0.19%	37.39	37.39	未列入	/	/	-21.17%	/	/	可开放
487	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元高家分歧17#高家1组变	200	21.28%	134.75	134.75	未列入	/	/	-16.33%	/	/	可开放
488	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10KV西通线通江分歧12#通江大棚	100	41.45%	77.55	77.55	未列入	/	/	-8.24%	/	/	可开放
489	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家四组	200	37.36%	85.28	85.28	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
490	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴4组大棚分歧17#大兴4组大棚变压器	200	4.59%	158.61	158.61	未列入	/	/	-88.34%	/	/	可开放
491	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖六组分歧02#腰湖六组	200	1.95%	156.1	156.1	未列入	/	/	-79.20%	/	/	可开放
492	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖四组分歧02#腰湖四组	200	32.32%	95.36	95.36	未列入	/	/	0.93%	/	/	可开放
493	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖大棚分歧07#腰湖政府大棚	30	6.70%	0	0	未列入	/	/	8.60%	/	/	可开放
494	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖五组分歧02#腰湖五组	100	38.90%	53.37	53.37	未列入	/	/	-26.50%	/	/	可开放
495	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家葡萄园分歧01#宋家村直	100	6.77%	73.23	73.23	未列入	/	/	-13.51%	/	/	可开放
496	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	古家子一二组分歧20#古家子一二组变压	200	14.54%	147.24	147.24	未列入	/	/	-4.02%	/	/	可开放
497	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界五六组分歧07+1#三界五六组	200	1.42%	157.17	157.17	未列入	/	/	-80.52%	/	/	可开放
498	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	二台子分歧13#二台东队变压器	100	33.57%	77.79	77.79	未列入	/	/	9.59%	/	/	可开放
499	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	金桥八组分支04#金桥八组	200	62.64%	134.16	134.16	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
500	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙二组分歧07#小龙二组	200	41.46%	141.59	141.59	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
501	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	10kV镇南线台郊10kV镇南线主干04#张铁英考核表	400	31.70%	319.63	319.63	未列入	/	/	-69.39%	/	/	可开放
502	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	工商局箱站变压器间隔配电变压器	630	68.14%	471.3	471.3	未列入	/	/	-38.99%	/	/	可开放
503	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	达连四组大棚（营配）	100	0.90%	79.1	79.1	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
504	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴二组北果园（营配）	50	5.92%	39.14	39.14	未列入	/	/	-44.28%	/	/	可开放
505	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	华油小区2号（营配）	200	70.51%	110.06	110.06	未列入	/	/	44.98%	/	/	可开放
506	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富家五组水田考核表（营配）	200	0.17%	158.84	158.84	未列入	/	/	-3.67%	/	/	可开放
507	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台子西水田考核表（营配）	200	0.10%	156.99	156.99	未列入	/	/	-0.66%	/	/	可开放
508	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家村水田考核表（营配）	200	3.23%	158.01	158.01	未列入	/	/	-13.18%	/	/	可开放
509	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北1台区-2016机井四期	200	0.09%	157.21	157.21	未列入	/	/	-4.51%	/	/	可开放
510	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北3台区-2016机井四期	100	0.10%	75.27	75.27	未列入	/	/	-2.64%	/	/	可开放
511	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	金沙北1台区-2016机井四期	200	0.10%	156.51	156.51	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
512	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	金沙北2台区-2016机井四期	100	0.18%	77.31	77.31	未列入	/	/	-3.52%	/	/	可开放
513	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	草场2-2016机井四期	100	0.10%	74.36	74.36	未列入	/	/	3.35%	/	/	可开放
514	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	十品站西1台区-2016机井四期	100	3.02%	77.55	77.55	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
515	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	十品站西2台区-2016机井四期	100	0.10%	78.71	78.71	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
516	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三台道北台区-2016机井四期	100	0.17%	77.88	77.88	未列入	/	/	34.61%	/	/	可开放
517	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台南-2016机井四期	100	0.16%	78.41	78.41	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
518	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线4470单元九间分支27#西房区	200	21.57%	33.09	33.09	未列入	/	/	36.69%	/	/	可开放
519	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	桓月线4472单元小河分支62#小河三四组	200	1.35%	157.31	157.31	未列入	/	/	-67.02%	/	/	可开放
520	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	北万三组分歧03#北万三组变压器	200	23.99%	156.47	156.47	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
521	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	双岔排水站北台区-2016机井四期	100	0.15%	79.09	79.09	未列入	/	/	-27.68%	/	/	可开放
522	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子前四南右台区-2016机井四期	100	0.19%	77.68	77.68	未列入	/	/	-2.49%	/	/	可开放
523	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大丈东台区-2016机井四期	200	3.24%	158.82	158.82	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
524	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大丈西台区-2016机井四期	100	3.96%	77.89	77.89	未列入	/	/	1.95%	/	/	可开放
525	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧1台区-2016机井四期	100	0.12%	75.56	75.56	未列入	/	/	7.67%	/	/	可开放
526	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家东1台区-2016机井四期	200	0.10%	156.63	156.63	未列入	/	/	-1.31%	/	/	可开放
527	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台北2台区-2016机井四期	100	0.11%	78.44	78.44	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放

528	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家东2台区-2016机井四期	100	0.05%	76.44	76.44	未列入	/	/	-7.49%	/	/	可开放
529	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	金沙南1台区-2016机井四期	100	0.09%	78.54	78.54	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放
530	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台北1台区-2016机井四期	100	0.09%	78.7	78.7	未列入	/	/	4.96%	/	/	可开放
531	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	金沙南2台区-2016机井四期	100	0.05%	78.88	78.88	未列入	/	/	-6.09%	/	/	可开放
532	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台南1台区-2016机井四期	100	0.16%	78.39	78.39	未列入	/	/	-5.69%	/	/	可开放
533	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西1-2016机井四期	100	1.40%	77.89	77.89	未列入	/	/	-1.62%	/	/	可开放
534	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西2-2016机井四期	100	0.17%	77.52	77.52	未列入	/	/	4.99%	/	/	可开放
535	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东刘南1台区-2016机井四期	100	0.14%	77.52	77.52	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
536	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家1台区-2016机井四期	100	0.12%	78.56	78.56	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
537	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家2台区-2016机井四期	200	0.08%	157.17	157.17	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
538	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家3台区-2016机井四期	200	1.10%	157.78	157.78	未列入	/	/	13.28%	/	/	可开放
539	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西3-2016机井四期	100	0.13%	77.72	77.72	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
540	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家4台区-2016机井四期	200	1.14%	157.73	157.73	未列入	/	/	-0.65%	/	/	可开放
541	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家5台区-2016机井四期	200	0.07%	157.99	157.99	未列入	/	/	7.48%	/	/	可开放
542	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	俊新农场1台区-2016机井四期	50	0.16%	36.24	36.24	未列入	/	/	0.27%	/	/	可开放
543	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南2台区-2016机井四期	100	0.08%	74.75	74.75	未列入	/	/	8.62%	/	/	可开放
544	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南3台区-2016机井四期	100	0.08%	78.8	78.8	未列入	/	/	-5.37%	/	/	可开放
545	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南4台区-2016机井四期	100	10.28%	77.46	77.46	未列入	/	/	2.45%	/	/	可开放
546	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	百丰达分支02#农机前-2022技改	400	10.45%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
547	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	二组水田分歧15#雅化三组变压器	100	11.04%	78.13	78.13	未列入	/	/	15.16%	/	/	可开放
548	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平五组水田分歧02#太平四组变压器	100	42.40%	7.26	7.26	未列入	/	/	25.33%	/	/	可开放
549	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	社直线0254单元大高新村分歧2#太平七组变压器	100	32.56%	65.62	65.62	未列入	/	/	-5.40%	/	/	可开放
550	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	徐树三组分支37#徐树3组变压器	200	1.12%	157.77	157.77	未列入	/	/	-85.57%	/	/	可开放
551	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼一组分歧02#孙狼一组	100	30.11%	-36.4	43.6	未列入	/	/	12.75%	/	/	可开放
552	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家6组支线6#康家六组变压器	200	35.38%	126.26	126.26	未列入	/	/	-7.08%	/	/	可开放
553	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家五组分支15#康家五组变压器	200	16.87%	126.27	126.27	未列入	/	/	-9.33%	/	/	可开放
554	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家四组分歧3#康家四组变压器	200	45.05%	69.9	69.9	未列入	/	/	-9.86%	/	/	可开放
555	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线0532六间五组分歧06#六间五组变压器	400	0.46%	318.18	318.18	未列入	/	/	29.22%	/	/	可开放
556	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元西北分支19#西北三组变压器	100	78.69%	62.36	62.36	未列入	/	/	-19.02%	/	/	可开放
557	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红四组大棚分歧08#大红四组大棚变压	80	14.62%	44.45	44.45	未列入	/	/	2.03%	/	/	可开放
558	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	东柳分歧10#东柳组	200	30.22%	123.53	123.53	未列入	/	/	1.96%	/	/	可开放
559	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红四组分歧11#大红四组变压器	200	42.39%	158.52	158.52	未列入	/	/	-32.93%	/	/	可开放
560	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元石家分支04#小红三组大棚变压器	100	54.14%	77.52	77.52	未列入	/	/	-81.58%	/	/	可开放
561	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福八组分支04#幸福八组变压器	200	31.65%	49.34	49.34	未列入	/	/	3.62%	/	/	可开放
562	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东曾八组分歧08#东曾八组2光	100	72.88%	62.12	62.12	未列入	/	/	-13.97%	/	/	可开放
563	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线47#潘家六组大棚	80	23.14%	62.75	62.75	未列入	/	/	-83.31%	/	/	可开放
564	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元侯家三组大棚分支05#侯家三组大棚	100	16.30%	74.14	74.14	未列入	/	/	-68.77%	/	/	可开放
565	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10KV黄南线03#孙志宝	200	38.99%	82.03	82.03	未列入	/	/	805.95%	/	/	可开放
566	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	老虎八组分支05#老虎八组	100	29.58%	79.11	79.11	未列入	/	/	1.14%	/	/	可开放
567	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干30#东街配变(2014年技改)	400	6.89%	313.14	313.14	未列入	/	/	0.66%	/	/	可开放
568	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线4458单元张家分支18#杆张前组	200	2.17%	155.66	155.66	未列入	/	/	-11.09%	/	/	可开放
569	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	卑家分歧15#杆卑家组	100	48.19%	51	51	未列入	/	/	-50.71%	/	/	可开放
570	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开市场分支13#新开市场变压器	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	16.83%	/	/	可开放
571	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支12#孙狼政府大棚	50	0.13%	38.09	38.09	未列入	/	/	-77.54%	/	/	可开放

572	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	徐树二组分支23#徐树一组变压器	200	14.48%	131.05	131.05	未列入	/	/	-25.97%	/	/	可开放
573	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼四组分歧11#孙狼四组	200	57.80%	153.74	153.74	未列入	/	/	-19.83%	/	/	可开放
574	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪西组分歧11#洪西组	200	59.14%	41.73	41.73	未列入	/	/	-22.35%	/	/	可开放
575	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家三组分支09#康家三组变压器	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	2.51%	/	/	可开放
576	国网台安县供电公司	西郊66kV变电站	西达线	龙家三组分支06#龙家三组变压器	200	45.08%	69.84	69.84	未列入	/	/	11.81%	/	/	可开放
577	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福二组分支06#幸福大队变压器	200	1.08%	157.85	157.85	未列入	/	/	18.54%	/	/	可开放
578	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力五六组分歧11#高力六组变压器	200	5.68%	148.64	148.64	未列入	/	/	10.58%	/	/	可开放
579	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福一组分支02#供销社变压器	200	69.46%	92.03	92.03	未列入	/	/	14.43%	/	/	可开放
580	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干049#西北五组变压器	200	33.67%	158.39	158.39	未列入	/	/	3.26%	/	/	可开放
581	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞分支25#古洞五组变压器	200	52.39%	94.01	94.01	未列入	/	/	2.01%	/	/	可开放
582	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元古家一组分支4#古家一组变压器	200	47.32%	157.3	157.3	未列入	/	/	-4.17%	/	/	可开放
583	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄五组分歧33#下薄五组大棚	100	31.02%	46.71	46.71	未列入	/	/	9.21%	/	/	可开放
584	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	丁家分歧06#西桓八组变台	200	18.35%	158.76	158.76	未列入	/	/	-91.03%	/	/	可开放
585	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄三组大棚分歧07#下薄三组大棚	100	12.66%	11.82	11.82	未列入	/	/	15.61%	/	/	可开放
586	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄二组分歧05#下薄二组	100	60.09%	19.91	19.91	未列入	/	/	-35.85%	/	/	可开放
587	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元下薄二组棚区A04#	50	33.78%	0	0	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放
588	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元五间一组新井分歧05#五间二三组	200	35.82%	88.37	88.37	未列入	/	/	2.41%	/	/	可开放
589	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元10kv黄三线主干14#刘志	200	32.60%	94.81	94.81	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
590	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家一组棚歧01#宋家一组大棚	50	27.03%	35.35	35.35	未列入	/	/	-65.90%	/	/	可开放
591	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	大厦变压器	500	34.52%	335.39	335.39	未列入	/	/	4.35%	/	/	可开放
592	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家西-2016机井四期	200	1.93%	156.61	156.61	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
593	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	幺台中学农场1台-2016机井四期	50	1.13%	37.1	37.1	未列入	/	/	7.49%	/	/	可开放
594	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	幺台中学农场2台-2016机井四期	200	1.28%	152.91	72.91	未列入	/	/	0.93%	/	/	可开放
595	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家东台-2016机井四期	200	0.59%	157.82	157.82	未列入	/	/	-2.43%	/	/	可开放
596	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家老旧1-2016机井四期	100	0.11%	77.98	77.98	未列入	/	/	-0.49%	/	/	可开放
597	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家老旧2-2016机井四期	50	0.11%	37.06	37.06	未列入	/	/	-3.54%	/	/	可开放
598	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北2台区-2016机井四期	50	0.14%	36.89	36.89	未列入	/	/	1.99%	/	/	可开放
599	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三台三组2台区-2016机井四期	100	0.10%	78.74	78.74	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
600	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧2-2016机井四期	100	3.21%	75.73	75.73	未列入	/	/	4.64%	/	/	可开放
601	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧3-2016机井四期	50	0.17%	36.9	36.9	未列入	/	/	-5.75%	/	/	可开放
602	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	圈河水田-2016机井四期	50	0.08%	37.73	37.73	未列入	/	/	6.01%	/	/	可开放
603	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼村东1台区-2016机井四期	100	3.48%	78.29	78.29	未列入	/	/	-68.75%	/	/	可开放
604	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼村东2台-2016机井四期	100	0.11%	78.63	78.63	未列入	/	/	-9.43%	/	/	可开放
605	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	渔场1台区-2016机井四期	100	0.05%	77.54	37.54	未列入	/	/	-20.06%	/	/	可开放
606	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	二渔场新1台区-2016机井四期	100	12.25%	77.84	77.84	未列入	/	/	20.81%	/	/	可开放
607	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	东刘南2台区-2016机井四期	100	0.23%	77.55	77.55	未列入	/	/	-22.03%	/	/	可开放
608	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	幺台东老旧1台区-2016机井四期	100	4.82%	78.62	78.62	未列入	/	/	-3.11%	/	/	可开放
609	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	幺台东老旧2台区-2016机井四期	200	2.08%	158.96	158.96	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
610	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	幺台南2台区-2016机井四期	100	22.62%	78.5	78.5	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
611	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家2组水田台区-2016机井四期	50	0.02%	38.31	38.31	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
612	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼韩屯西台区-2016机井四期	100	2.17%	78.55	78.55	未列入	/	/	-22.59%	/	/	可开放
613	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	草场1台区-2016机井四期	200	3.74%	157.74	157.74	未列入	/	/	3.49%	/	/	可开放
614	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组2台区-2016机井四期	100	7.10%	77.03	77.03	未列入	/	/	9.88%	/	/	可开放
615	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组1台区-2016机井四期	50	0.22%	36.79	36.79	未列入	/	/	-6.98%	/	/	可开放
616	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘南3台区-2016机井四期	200	1.11%	157.79	157.79	未列入	/	/	20.98%	/	/	可开放
617	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘南2台区-2016机井四期	100	0.44%	78.91	78.91	未列入	/	/	-11.45%	/	/	可开放
618	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南4台区-2016机井四期	100	0.11%	78.13	78.13	未列入	/	/	-9.83%	/	/	可开放

619	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南3台区-2016机井四期	100	0.13%	77.96	77.96	未列入	/	/	-3.04%	/	/	可开放
620	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#1台-2016机井四期	100	10.69%	77.38	77.38	未列入	/	/	-4.95%	/	/	可开放
621	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南2台区-2016机井四期	100	0.14%	77.63	77.63	未列入	/	/	-3.78%	/	/	可开放
622	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南1台区-2016机井四期	100	0.15%	77.07	77.07	未列入	/	/	-6.89%	/	/	可开放
623	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#2台-2016机井四期	100	0.11%	78.79	78.79	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
624	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#3台-2016机井四期	200	5.62%	157.21	157.21	未列入	/	/	9.19%	/	/	可开放
625	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北3台区-2016机井四期	100	0.17%	78.2	78.2	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
626	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北2台区-2016机井四期	100	0.19%	77.99	77.99	未列入	/	/	-9.42%	/	/	可开放
627	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子三组北2台区-2016机井四期	100	0.22%	78.2	78.2	未列入	/	/	-1.36%	/	/	可开放
628	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线主干67#西岗七组-2016技改	100	27.54%	78.9	78.9	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
629	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北1台区-2016机井四期	100	0.15%	78.55	78.55	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
630	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子前四南左-2016机井四期	100	0.45%	78.91	78.91	未列入	/	/	-17.97%	/	/	可开放
631	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线主干29#财政小区-2016技改	200	20.59%	131.84	131.84	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
632	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合三组2台区-2016机井四期	100	0.06%	79.07	79.07	未列入	/	/	7.15%	/	/	可开放
633	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合道南台区-2016机井四期	100	0.12%	78.46	78.46	未列入	/	/	2.70%	/	/	可开放
634	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合三组1台区-2016机井四期	100	0.10%	78.73	78.73	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
635	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子一二组1台区-2016机井四期	100	0.14%	78.8	78.8	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
636	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子一二组2台区-2016机井四期	100	0.09%	78.8	78.8	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
637	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台五组2台-2016机井四期	100	0.10%	79.27	79.27	未列入	/	/	-13.69%	/	/	可开放
638	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓民集分支18#民集西-2016技改	100	41.12%	40.37	40.37	未列入	/	/	4.21%	/	/	可开放
639	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧30+2#四道五组-2016技改	200	0.66%	158.69	158.69	未列入	/	/	11.17%	/	/	可开放
640	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	二渔场2台区-2016机井四期	100	4.62%	77.15	77.15	未列入	/	/	20.28%	/	/	可开放
641	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	二道排水点歧10#二道二组-2016技改	100	30.67%	41.02	41.02	未列入	/	/	-21.81%	/	/	可开放
642	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三道西刘南1台-2016机井四期	400	0.01%	319.15	319.15	未列入	/	/	-20.65%	/	/	可开放
643	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	胜利分支15#胜利六组-2016技改	400	13.70%	265.21	265.21	未列入	/	/	7.55%	/	/	可开放
644	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线38#太平北-2016技改	200	15.98%	159.41	159.41	未列入	/	/	0.86%	/	/	可开放
645	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利三八组07#胜利三八组-2016技改	200	25.46%	131.27	131.27	未列入	/	/	-7.06%	/	/	可开放
646	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树分支50#-2016技改	100	53.78%	26.22	26.22	未列入	/	/	9.93%	/	/	可开放
647	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧1#杨树二组-2016	200	12.21%	135.58	135.58	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
648	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧9#-2016技改	100	28.46%	51.54	51.54	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
649	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支57#朱四歧1#杨树五组-2016技改	200	13.79%	132.42	132.42	未列入	/	/	9.82%	/	/	可开放
650	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧19#杨树六组-2016技改	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	-81.27%	/	/	可开放
651	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家一组分歧11#-2016技改	200	18.48%	123.04	123.04	未列入	/	/	11.40%	/	/	可开放
652	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家三组歧10#朱家三组-2016技改	100	28.20%	78.61	78.61	未列入	/	/	-79.97%	/	/	可开放
653	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家四组14#朱家四组-2016技改	200	11.65%	136.7	136.7	未列入	/	/	14.25%	/	/	可开放
654	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大四五组分支05#杜大四五组-2016技	200	38.71%	115.73	115.73	未列入	/	/	-28.69%	/	/	可开放
655	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干85#耿家村-2016技改	400	0.54%	317.85	317.85	未列入	/	/	-77.09%	/	/	可开放
656	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干03#工区北台区-2016技	200	22.22%	130.93	130.93	未列入	/	/	5.23%	/	/	可开放
657	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线主干102#三角三组-2016技	100	15.31%	79.02	79.02	未列入	/	/	-79.48%	/	/	可开放
658	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	路东支08#路东新区-2016技改	100	34.29%	44.98	44.98	未列入	/	/	8.61%	/	/	可开放
659	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧28#四道四组-2016技改	200	15.30%	129.4	129.4	未列入	/	/	-11.87%	/	/	可开放
660	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集二组歧02#民集二组-2016技改	400	12.47%	270.12	270.12	未列入	/	/	14.65%	/	/	可开放
661	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅一歧44#雅化一五组-2016技改	400	0.41%	318.38	318.38	未列入	/	/	-83.61%	/	/	可开放
662	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅华分支41#雅化二四组-2016技改	200	49.98%	118.51	118.51	未列入	/	/	1.72%	/	/	可开放
663	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅三北歧3#雅化三组北-2016技改	200	25.76%	108.49	108.49	未列入	/	/	40.65%	/	/	可开放
664	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线主干08#中间-2016技改	200	31.81%	119.36	119.36	未列入	/	/	16.70%	/	/	可开放
665	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	艾岗子农变压器-2022技改	200	12.27%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
666	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支74#李房二组-2016技改	200	19.47%	121.07	121.07	未列入	/	/	2.66%	/	/	可开放
667	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房南分歧3#李房一组-2016技改	200	24.70%	110.6	110.6	未列入	/	/	4.22%	/	/	可开放

668	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线5070单元台中线主干34#物资局台	80	4.92%	50.72	50.72	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
669	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV新台线主干(新)049#雷屯八组变压	100	72.47%	7.53	7.53	未列入	/	/	15.33%	/	/	可开放
670	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV高屯三组分歧(新)06#高屯三组变压	200	18.97%	122.07	122.07	未列入	/	/	-16.91%	/	/	可开放
671	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支138#二道村直变压器	200	23.94%	112.13	112.13	未列入	/	/	-3.55%	/	/	可开放
672	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元10千伏社直线主干45#大高5组大棚	80	23.71%	0	0	未列入	/	/	-5.67%	/	/	可开放
673	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台主干01#黑于工艺品厂王玉恒	50	57.88%	-11.55	28.45	未列入	/	/	12.21%	/	/	可开放
674	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台主干21#农科研台区	50	34.64%	38.33	38.33	未列入	/	/	9.22%	/	/	可开放
675	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台砖厂分支16#四方台三组北	200	30.37%	99.27	99.27	未列入	/	/	-4.06%	/	/	可开放
676	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘九组4号新台	100	33.84%	52.24	52.24	未列入	/	/	18.62%	/	/	可开放
677	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线主干059#茨于八组变压器	200	54.95%	90.02	90.02	未列入	/	/	2.51%	/	/	可开放
678	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄三组分歧13#三家子三组变压器	200	45.84%	68.33	68.33	未列入	/	/	2.44%	/	/	可开放
679	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄三组分歧10#王庄子三组大棚变压器	200	1.62%	156.77	156.77	未列入	/	/	-83.19%	/	/	可开放
680	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子二组分歧22#王庄子二组变压器	200	53.48%	53.05	53.05	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
681	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线0550单元古家分支009#古家三四组变压器	400	45.31%	318.6	318.6	未列入	/	/	-10.81%	/	/	可开放
682	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家一组分支04#任家一组	200	18.54%	122.93	122.93	未列入	/	/	-12.09%	/	/	可开放
683	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支08#宋家六组	200	1.08%	157.84	157.84	未列入	/	/	-10.39%	/	/	可开放
684	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元乔驼村分歧03#乔驼村光	400	28.69%	316.53	316.53	未列入	/	/	-78.35%	/	/	可开放
685	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组分歧20#蛤蜊一组大棚	50	26.16%	6.75	6.75	未列入	/	/	-16.76%	/	/	可开放
686	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组分歧25+1#蛤蜊一组	200	20.67%	156.65	156.65	未列入	/	/	-7.44%	/	/	可开放
687	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四一二组分支05#十四一组变压器	200	0.69%	158.62	158.62	未列入	/	/	-81.18%	/	/	可开放
688	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家分支010#大田九组1变压器	200	34.70%	90.61	90.61	未列入	/	/	-0.56%	/	/	可开放
689	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	黄前分支38#黄后组	200	12.95%	134.11	134.11	未列入	/	/	18.62%	/	/	可开放
690	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	带房分歧07#带房变台	100	5.87%	74.13	74.13	未列入	/	/	-11.06%	/	/	可开放
691	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组分歧03#平台二组	200	23.25%	113.51	113.51	未列入	/	/	-4.03%	/	/	可开放
692	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元供销家园分歧2#高力房镇供销家园	315	26.85%	251.63	251.63	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
693	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台砖厂分支08#四方台四组	100	53.05%	-20.4	59.6	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
694	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线主干新152#北站五组大棚	50	32.17%	34.12	34.12	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
695	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线1040单元荒地二组分歧02#荒地二	100	23.79%	34.08	34.08	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
696	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支105#杆李五光变压器	200	22.61%	114.79	114.79	未列入	/	/	-33.27%	/	/	可开放
697	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干03#杨华住宅楼	200	32.30%	159.58	159.58	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
698	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	少年宫	400	12.17%	305.43	305.43	未列入	/	/	1.47%	/	/	可开放
699	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家三组分支13#	200	37.51%	84.99	84.99	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
700	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	棉麻台区	80	62.94%	0	0	未列入	/	/	12.25%	/	/	可开放
701	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	公司前变压器	500	28.11%	350.07	350.07	未列入	/	/	20.28%	/	/	可开放
702	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10KV黄北线39#高家村大棚	30	60.29%	-37.86	18.14	未列入	/	/	27.49%	/	/	可开放
703	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	徐永爽分歧09#徐永爽	200	16.33%	127.34	127.34	未列入	/	/	-5.29%	/	/	可开放
704	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元下下薄二组棚区A10#	50	29.15%	-16.57	23.43	未列入	/	/	11.74%	/	/	可开放
705	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	杜沟2	200	49.44%	61.13	61.13	未列入	/	/	10.96%	/	/	可开放
706	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元10kV达直线38右04#河南一组光变压器	200	9.53%	140.95	140.95	未列入	/	/	-59.32%	/	/	可开放
707	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家六组分支04#岳家六组	30	45.12%	-26.26	29.74	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
708	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	北点分支05#北点变压器	100	24.89%	78.98	78.98	未列入	/	/	-71.74%	/	/	可开放
709	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	小麦科分歧02#小麦科变压器	200	24.55%	130.79	130.79	未列入	/	/	1.72%	/	/	可开放
710	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	南点分支14#南点变压器	400	19.47%	317.71	317.71	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
711	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	大三东台分支14#大三东台变压器	50	98.87%	33.27	33.27	未列入	/	/	-71.24%	/	/	可开放
712	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四西箱分支04#十四西箱变压器	200	39.43%	81.15	81.15	未列入	/	/	7.97%	/	/	可开放

713	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线1140单元大田七组07#大田七组	200	20.81%	76.02	76.02	未列入	/	/	-1.78%	/	/	可开放
714	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干146#杜大三组光变压器	100	99.68%	0	0	未列入	/	/	8.61%	/	/	可开放
715	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	国税	400	53.62%	274.13	274.13	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
716	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	供电局一	400	16.67%	304.43	304.43	未列入	/	/	238.36%	/	/	可开放
717	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干28#油脂厂北变压器	80	16.53%	55.46	55.46	未列入	/	/	-23.65%	/	/	可开放
718	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	啤酒厂三	630	20.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	-72.48%	/	/	可开放
719	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工人村分支04#工人村西台区变压器	160	8.20%	107.25	107.25	未列入	/	/	-17.31%	/	/	可开放
720	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	宾馆02#杆八角台一	315	20.12%	235.14	235.14	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
721	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼水支4#黑鱼五组水田	100	41.13%	41.05	41.05	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
722	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼四组01#黑鱼四组变压器	100	68.58%	11.42	11.42	未列入	/	/	-19.84%	/	/	可开放
723	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼北支06#黑鱼一组2	200	61.88%	36.25	36.25	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
724	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	运输管理站	400	56.36%	220.36	220.36	未列入	/	/	-2.00%	/	/	可开放
725	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支35+1#孙狼付业队	200	21.78%	116.45	116.45	未列入	/	/	-4.28%	/	/	可开放
726	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	黄金七组分歧09#黄金七组1光	100	64.44%	56.89	56.89	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
727	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元大红分支15#大红大队变压器	200	24.11%	158.61	158.61	未列入	/	/	-43.14%	/	/	可开放
728	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线4458单元革家分歧34#革家组	200	25.40%	109.21	109.21	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
729	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红分支35#大红一组变压器	200	50.48%	116.09	116.09	未列入	/	/	12.10%	/	/	可开放
730	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组水田分歧5#小红四组水田变压	400	1.80%	312.79	312.79	未列入	/	/	-0.07%	/	/	可开放
731	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干202#小红三组变压器	400	1.08%	315.69	315.69	未列入	/	/	1.30%	/	/	可开放
732	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线主干221#小红一组大棚变压器	200	9.33%	151.65	71.65	未列入	/	/	28.97%	/	/	可开放
733	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞分支19#古洞三六组变压器	400	39.90%	317.32	317.32	未列入	/	/	0.75%	/	/	可开放
734	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干39+1#东佛二组变压器	200	52.54%	154.99	154.99	未列入	/	/	12.62%	/	/	可开放
735	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元姜荒大棚分支10#姜荒大棚变压器	400	7.52%	313.13	313.13	未列入	/	/	4.59%	/	/	可开放
736	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	收费站分歧03#孙狼九组大棚	30	41.92%	0	0	未列入	/	/	-29.89%	/	/	可开放
737	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	东佛一组分支06#东佛一组变压器	200	60.70%	156.81	156.81	未列入	/	/	-72.95%	/	/	可开放
738	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	10千伏韭张线主干074#杨塘十组	200	47.20%	123.62	123.62	未列入	/	/	-0.56%	/	/	可开放
739	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	中学分支02#中学	100	54.65%	64.34	64.34	未列入	/	/	-6.20%	/	/	可开放
740	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	敬老院分支05#敬老院	100	0.30%	79.7	79.7	未列入	/	/	-27.45%	/	/	可开放
741	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东增一组分歧09#东曾一二组新台	100	17.71%	64.88	64.88	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
742	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼七组分支12#马驼七组2光	100	1.01%	78.99	78.99	未列入	/	/	-77.42%	/	/	可开放
743	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线0246单元太平村分歧2#太平六组光	100	34.91%	45.09	45.09	未列入	/	/	43.01%	/	/	可开放
744	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	程家八组光分歧04#程家八组光	100	11.27%	60.26	60.26	未列入	/	/	-5.30%	/	/	可开放
745	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线0338单元四家六组分支10#四家六	400	8.09%	287.64	287.64	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
746	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家四组分岐04#四家四组	200	45.10%	69.81	69.81	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
747	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	茨于六组分支09#茨于六组变压器	200	49.43%	140.73	140.73	未列入	/	/	5.18%	/	/	可开放
748	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	城子二歧03#王家变压器	100	58.14%	64.05	64.05	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
749	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	平安分歧19#平安变压器	200	58.26%	132.96	132.96	未列入	/	/	1.13%	/	/	可开放
750	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支30#高家二组变压器	100	18.81%	79.21	79.21	未列入	/	/	4.03%	/	/	可开放
751	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支38#高家三组变压器	200	43.22%	159.01	159.01	未列入	/	/	-23.69%	/	/	可开放
752	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干09#新华一号台区变压器	200	8.29%	143.42	143.42	未列入	/	/	-21.01%	/	/	可开放
753	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	冯家分支08#冯家组	100	29.16%	50.84	50.84	未列入	/	/	17.64%	/	/	可开放
754	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线1216单元大张二组分支21#大张一	100	55.12%	77.37	77.37	未列入	/	/	-62.97%	/	/	可开放
755	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨三组（新）分歧03#王坨三组（新）	100	8.17%	53.42	53.42	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
756	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家三组新分歧07#历家三组新	100	38.89%	77.54	77.54	未列入	/	/	-55.67%	/	/	可开放

757	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元杨塘村农业小区分歧05#杨塘村大棚	50	9.11%	38.99	38.99	未列入	/	/	-47.18%	/	/	可开放
758	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	梅园支15#一百户南台	100	18.63%	79.1	79.1	未列入	/	/	-79.44%	/	/	可开放
759	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	回民一组岐08#回民村东	200	20.09%	139.03	139.03	未列入	/	/	-2.59%	/	/	可开放
760	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	雷屯八组变台	30	14.18%	-18.3	37.7	未列入	/	/	-24.98%	/	/	可开放
761	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV雷屯八组大棚分支(新)04#雷屯八组大棚变压器	400	25.01%	319.6	23.6	未列入	/	/	-63.73%	/	/	可开放
762	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV新台线主干(新)088#高屯一组大棚2变压器	30	23.03%	23.14	23.14	未列入	/	/	-80.69%	/	/	可开放
763	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	胜利七组岐06#胜利七组变压器	200	51.75%	56.5	56.5	未列入	/	/	12.24%	/	/	可开放
764	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元10千伏高乔线后红分支26#前红六组光	50	57.18%	5.18	5.18	未列入	/	/	-3.84%	/	/	可开放
765	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线10kV镇西线主干39#国品小区总表	200	27.30%	123.98	123.98	未列入	/	/	6.65%	/	/	可开放
766	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干35#排污站考核表	250	13.89%	199.29	199.29	未列入	/	/	-88.39%	/	/	可开放
767	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支125#民吉村一组	200	27.45%	105.1	105.1	未列入	/	/	2.69%	/	/	可开放
768	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组变压器	100	28.77%	78.63	78.63	未列入	/	/	10.11%	/	/	可开放
769	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支17#杆梅家东三光变压器	200	43.98%	159.4	159.4	未列入	/	/	-0.82%	/	/	可开放
770	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧68#四道二组变压器	200	25.72%	108.56	108.56	未列入	/	/	12.13%	/	/	可开放
771	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家分支22#历家小三组	100	41.27%	38.73	38.73	未列入	/	/	-5.51%	/	/	可开放
772	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家分支05#历家二组大棚	200	9.61%	157.85	157.85	未列入	/	/	49.65%	/	/	可开放
773	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元王坨四组蔬菜小区07#王坨四组蔬菜小区	100	43.61%	6.38	6.38	未列入	/	/	8.09%	/	/	可开放
774	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线4360单元社直线主干073#东桓三	100	34.60%	29.28	29.28	未列入	/	/	11.01%	/	/	可开放
775	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	赵家分支05#赵家变压器	100	73.47%	37.07	37.07	未列入	/	/	44.43%	/	/	可开放
776	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干41#西点变压器	100	22.29%	69.32	69.32	未列入	/	/	-18.50%	/	/	可开放
777	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干15#新华二号台区变压器	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-83.55%	/	/	可开放
778	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家分支11#富家变压器	100	29.31%	41.73	41.73	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放
779	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	疗养所1分歧03#台安县桑林镇兴达木业加工厂变压器	80	14.65%	64	64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
780	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家一组分支06#杆唐家五组	200	28.56%	72.65	72.65	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
781	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	工业二线主干54#	50	9.06%	22.51	22.51	未列入	/	/	3.05%	/	/	可开放
782	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线0338单元四家三组分岐26#四家三	200	2.35%	155.3	155.3	未列入	/	/	-76.71%	/	/	可开放
783	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	么路楼分支02#么路楼台区	400	32.38%	318.38	318.38	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
784	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	果品东	400	14.36%	319.57	319.57	未列入	/	/	2.41%	/	/	可开放
785	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆二分支44#陆家二组光变压器	160	5.17%	117.96	117.96	未列入	/	/	-20.61%	/	/	可开放
786	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	文化局	400	59.25%	249.91	249.91	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放
787	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	城管处台区	400	58.73%	239.48	239.48	未列入	/	/	6.40%	/	/	可开放
788	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	石油台区	315	35.58%	208.03	208.03	未列入	/	/	-60.77%	/	/	可开放
789	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	郑三一六组分歧11#郑三六九组变压器	100	32.06%	33.86	33.86	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
790	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干143#小荒二组井变压器	30	23.03%	21.99	21.99	未列入	/	/	-79.87%	/	/	可开放
791	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于三四组水田-工程调台	100	0.02%	77.37	77.37	未列入	/	/	17.04%	/	/	可开放
792	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	10千伏乡直线主干10#大张中学	400	41.72%	240.18	240.18	未列入	/	/	-9.82%	/	/	可开放
793	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎四组分歧03#老虎四组	200	15.54%	128.93	128.93	未列入	/	/	7.83%	/	/	可开放
794	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站养殖小区	200	16.28%	152.05	152.05	未列入	/	/	-70.57%	/	/	可开放
795	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站四组	200	28.86%	102.28	102.28	未列入	/	/	3.55%	/	/	可开放
796	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	方维东果园分歧05#方维东果园变压器	50	45.61%	0	0	未列入	/	/	47.39%	/	/	可开放
797	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线1023单元西平东崔果园分歧08#西平六组果园变压器	50	37.43%	18.41	18.41	未列入	/	/	-40.35%	/	/	可开放
798	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干16#台西一线主干16#	200	78.81%	158.77	126.77	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
799	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	邢台分支03#城南二组2	200	64.16%	105.24	105.24	未列入	/	/	-13.95%	/	/	可开放

800	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线征稽所分支05#木器厂台区	80	59.76%	62.54	62.54	未列入	/	/	120.61%	/	/	可开放
801	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干23#中行台区考核表	100	1.53%	78.47	78.47	未列入	/	/	-7.55%	/	/	可开放
802	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV台工线台工线主干16#三厂东台区	100	22.25%	64.77	64.77	未列入	/	/	-19.65%	/	/	可开放
803	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV台工线台工线主干06#三厂东台区2	50	16.97%	39.39	39.39	未列入	/	/	-33.27%	/	/	可开放
804	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线10kV镇西线主干32#外贸台	400	69.55%	319.47	319.47	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
805	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大棚分歧04#才文二组大棚变压器	100	6.62%	79.12	79.12	未列入	/	/	6.22%	/	/	可开放
806	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大棚分歧15#才文三组大棚变压器	100	12.62%	-43.96	36.04	未列入	/	/	837.63%	/	/	可开放
807	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元才文三组分歧03#才文三组变压器	200	23.35%	113.3	113.3	未列入	/	/	15.76%	/	/	可开放
808	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元达连三四组分歧19#达连四组变压器	100	58.13%	76.17	76.17	未列入	/	/	-7.95%	/	/	可开放
809	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线主干098#西平敬老院变压器	30	5.71%	18.37	18.37	未列入	/	/	-9.74%	/	/	可开放
810	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养村四组分歧11#偏养四组分歧	200	19.39%	121.22	121.22	未列入	/	/	2.65%	/	/	可开放
811	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽村-12结余	315	44.51%	251.01	251.01	未列入	/	/	3.73%	/	/	可开放
812	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元金桥七组分歧08#金桥七组大棚	100	6.51%	75.62	75.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
813	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元刘家五组分歧20#刘家五	160	22.44%	127.22	127.22	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
814	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线民集支98#二道五组	100	44.22%	35.78	35.78	未列入	/	/	-5.22%	/	/	可开放
815	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干07#三厂西台区	100	16.91%	54.01	54.01	未列入	/	/	-1.36%	/	/	可开放
816	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨五组分歧04#王坨五组台区	100	0.54%	51.16	51.16	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
817	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	程家分支12#供销二区	200	73.40%	158.28	158.28	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
818	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线主干102#四方台五六组	100	6.69%	73.31	73.31	未列入	/	/	-75.56%	/	/	可开放
819	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	永安六组分歧08#永安六组	100	23.54%	78.98	78.98	未列入	/	/	-69.23%	/	/	可开放
820	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元平台分支46#平台三四组	200	1.11%	157.79	157.79	未列入	/	/	-80.05%	/	/	可开放
821	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	新发分支07#小坨村大棚	30	37.51%	19.45	19.45	未列入	/	/	-77.10%	/	/	可开放
822	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元10千伏韭张线主干064#杨塘八组	200	27.58%	39.18	39.18	未列入	/	/	835.69%	/	/	可开放
823	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘六七组分支04#杨塘六七组	200	21.18%	158.28	158.28	未列入	/	/	15.92%	/	/	可开放
824	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼村分歧10#马驼小二	100	79.98%	58.01	58.01	未列入	/	/	8.50%	/	/	可开放
825	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	新发分支46#新发六组大棚	50	33.78%	1.97	1.97	未列入	/	/	17.45%	/	/	可开放
826	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元小坨一二组分歧09#小坨二组	200	16.84%	126.33	126.33	未列入	/	/	7.05%	/	/	可开放
827	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东增分支12#东曾十组光	100	61.51%	59.66	59.66	未列入	/	/	1.82%	/	/	可开放
828	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼五组分支05#马驼五组光	200	15.65%	142.08	142.08	未列入	/	/	-1.18%	/	/	可开放
829	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线0246单元四方台二组分支09#四方台二组光	100	17.75%	78.75	78.75	未列入	/	/	-3.42%	/	/	可开放
830	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线147#兀拉村大棚	100	17.50%	77.49	77.49	未列入	/	/	-63.33%	/	/	可开放
831	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家五组分歧05#徐家五组	100	49.08%	52.1	52.1	未列入	/	/	-32.26%	/	/	可开放
832	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	贺家分支10#东桓一组南	100	20.39%	79.15	79.15	未列入	/	/	-1.72%	/	/	可开放
833	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干006#东新五组大棚台区	400	6.45%	294.22	294.22	未列入	/	/	-11.15%	/	/	可开放
834	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	农业基地分歧03#桑林村设施农业基地	80	0.00%	64	64	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
835	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒北大棚	100	32.20%	0	0	未列入	/	/	39.17%	/	/	可开放
836	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	镇直线网户分支蔬菜大棚分歧6#杆	100	72.70%	7.3	7.3	未列入	/	/	11.11%	/	/	可开放
837	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	盘锦成业建筑安装工程有限公司镇直线红星分支8号杆	250	8.18%	199.86	199.86	未列入	/	/	-87.66%	/	/	可开放
838	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线主干14#杆街里2号总表	50	133.02%	0	0	未列入	/	/	22.13%	/	/	可开放
839	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元河南四组分支07+1#河南三四组	100	17.63%	62.37	62.37	未列入	/	/	-65.98%	/	/	可开放
840	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富家变10千伏富三线富三线大仗分支新10#敬老院考核表	100	0.23%	79.77	79.77	未列入	/	/	-87.91%	/	/	可开放
841	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家一组分歧04#四家一组	100	80.52%	49.28	49.28	未列入	/	/	3.60%	/	/	可开放

842	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干35#农机科研所总表	80	41.26%	62.47	62.47	未列入	/	/	8.07%	/	/	可开放
843	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线4360单元三道梁子分支28#	100	17.98%	62.02	62.02	未列入	/	/	-15.35%	/	/	可开放
844	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	李家分支11#李家组照明	200	9.44%	141.13	141.13	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
845	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支32#蒋坨村五组大棚	50	49.58%	-16.53	23.47	未列入	/	/	-6.85%	/	/	可开放
846	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	潘家分支07#潘东组	100	38.35%	52.84	52.84	未列入	/	/	6.11%	/	/	可开放
847	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家五组	100	36.59%	0	0	未列入	/	/	20.40%	/	/	可开放
848	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家二组	200	45.70%	113.27	113.27	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
849	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元黄金九组分歧10#黄金九变压器	100	36.67%	48.36	48.36	未列入	/	/	-3.09%	/	/	可开放
850	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家三组分岐17#四家三组大棚	30	47.15%	-45.18	10.82	未列入	/	/	-5.53%	/	/	可开放
851	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家一组分支13#徐家一组大棚	50	88.58%	0	0	未列入	/	/	0.55%	/	/	可开放
852	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	工区	400	39.46%	214.92	214.92	未列入	/	/	890.99%	/	/	可开放
853	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组分歧14#王庄子五组大棚变压器	30	5.67%	1.87	1.87	未列入	/	/	-13.58%	/	/	可开放
854	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组分歧21#王庄子五组变压器	200	37.20%	85.61	85.61	未列入	/	/	-17.61%	/	/	可开放
855	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支14#宋家六组大棚	30	9.73%	23.03	23.03	未列入	/	/	-21.65%	/	/	可开放
856	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	李窑二组分歧8#李窑二组	400	5.43%	317.74	317.74	未列入	/	/	9.06%	/	/	可开放
857	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	李窑五六组分歧03#李窑四组	400	29.04%	310.17	310.17	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
858	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	唐屯五组分歧05#唐屯五组	200	64.30%	156.3	156.3	未列入	/	/	-66.38%	/	/	可开放
859	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10千伏高乔线主干155#排水站	30	29.49%	-17.03	38.97	未列入	/	/	-16.02%	/	/	可开放
860	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊三四组分歧02#蛤蜊四组大棚	30	33.46%	-19.36	36.64	未列入	/	/	-7.81%	/	/	可开放
861	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界三组分支02#三界三组	200	1.26%	157.48	157.48	未列入	/	/	-71.93%	/	/	可开放
862	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界四组分支15#三界四组大棚	30	59.58%	19.54	19.54	未列入	/	/	-74.77%	/	/	可开放
863	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	大兴隆分支04#杆大兴龙组	200	31.35%	157.91	157.91	未列入	/	/	13.94%	/	/	可开放
864	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	10kV桓东线主干053#杆么前组	400	1.60%	313.59	313.59	未列入	/	/	-9.35%	/	/	可开放
865	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干01#10KV镇南线华盛支1#	80	37.57%	25.2	25.2	未列入	/	/	4.40%	/	/	可开放
866	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干11#一中前考核表	250	17.67%	179.96	179.96	未列入	/	/	7.38%	/	/	可开放
867	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	唐房支04#汇元酒店考核表	30	15.70%	19.29	19.29	未列入	/	/	-78.24%	/	/	可开放
868	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒大棚分歧13#赵荒西大棚	160	25.95%	127.02	127.02	未列入	/	/	-67.24%	/	/	可开放
869	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线主干14#杆街里总表	400	49.88%	319.53	319.53	未列入	/	/	-78.16%	/	/	可开放
870	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元红星分支05#华兴农贸市	400	25.76%	250.17	250.17	未列入	/	/	-1.24%	/	/	可开放
871	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线主干新186#荒地二组大棚	100	13.35%	0	0	未列入	/	/	6.28%	/	/	可开放
872	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元孙狼八组分歧02#孙浪七	200	25.15%	109.71	109.71	未列入	/	/	-24.97%	/	/	可开放
873	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	老边工区分支27+1左9	400	16.55%	318.22	318.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
874	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓七组南台-2020农网	100	0.30%	79.7	79.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
875	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线朱家分歧12#西平村三四组2.0	200	45.29%	143.81	143.81	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
876	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线张家分歧20#西前南台2.0	400	4.16%	303.38	303.38	未列入	/	/	-46.50%	/	/	可开放
877	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分77#大友村二组2.0	200	34.72%	137.5	137.5	未列入	/	/	-0.20%	/	/	可开放
878	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家二组北台-项目包	200	35.70%	151.59	151.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
879	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养七组岐2#杆偏养七组2.0	400	26.57%	307.71	307.71	未列入	/	/	-8.60%	/	/	可开放
880	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10kV高乔线89右2#	100	21.07%	79.37	79.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
881	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	10kV桑台线122左02#	200	75.90%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
882	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽支82#黄金三组2.0	200	12.82%	139.09	139.09	未列入	/	/	14.64%	/	/	可开放
883	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线白西分支04#白西组2.0	400	46.12%	318.93	318.93	未列入	/	/	8.44%	/	/	可开放
884	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线三道梁子支16#东新一组2.0	100	11.01%	68.99	68.99	未列入	/	/	-13.69%	/	/	可开放
885	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线45#龙凤二组台区2.0	400	19.77%	307.2	307.2	未列入	/	/	-4.69%	/	/	可开放
886	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支10#海鲜大市场2.0	400	36.67%	319.21	319.21	未列入	/	/	-85.45%	/	/	可开放
887	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线毛家五组岐3#毛家五组2.0	100	63.14%	62.56	62.56	未列入	/	/	-3.53%	/	/	可开放
888	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线平安二组分歧2#平安一二组2.0	400	11.05%	304.68	304.68	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放

889	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋蛤分支32#宋家二组2.0	200	13.95%	159.37	159.37	未列入	/	/	-73.36%	/	/	可开放
890	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分5#大友村一、四组2.0	200	52.35%	159.26	159.26	未列入	/	/	-83.38%	/	/	可开放
891	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干112#大台五组2.0	200	41.88%	137.83	137.83	未列入	/	/	-5.47%	/	/	可开放
892	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线林场北队分歧7#林场北队2.0	200	54.57%	134.41	134.41	未列入	/	/	68.62%	/	/	可开放
893	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线99#马家六组2.0	200	58.72%	134.72	134.72	未列入	/	/	12.63%	/	/	可开放
894	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家八九组岐7#徐家九组2.0	400	52.42%	319.21	319.21	未列入	/	/	-76.42%	/	/	可开放
895	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线前张家分歧37#前张小队2.0	100	18.08%	70.76	70.76	未列入	/	/	-40.39%	/	/	可开放
896	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支23#雷屯2.0	100	65.92%	74.14	74.14	未列入	/	/	28.84%	/	/	可开放
897	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄五岐8#下薄七组2.0	200	54.73%	143.27	143.27	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
898	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线12#供销社2.0	100	44.89%	42.91	42.91	未列入	/	/	-6.88%	/	/	可开放
899	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾六组水田岐5#东增五组2.0	400	3.55%	305.79	305.79	未列入	/	/	2.37%	/	/	可开放
900	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线南万一台分支13#南万一台2.0	200	12.07%	143.8	143.8	未列入	/	/	-3.23%	/	/	可开放
901	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线孙家支30#孙家五六组2.0	400	29.90%	300.3	300.3	未列入	/	/	3.33%	/	/	可开放
902	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线96#沙坨七组2.0	100	89.04%	66.28	66.28	未列入	/	/	-14.84%	/	/	可开放
903	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	10kV新马线三家子五组分歧14#三家子五组-20技改	100	30.20%	56.29	56.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
904	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家一组分支7#胡家一组2.0	200	60.88%	116.61	116.61	未列入	/	/	46.56%	/	/	可开放
905	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线新马线主干22#新开七组2.0	400	10.98%	305.01	305.01	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
906	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干172#小荒三组2.0	200	74.51%	157.73	157.73	未列入	/	/	-77.03%	/	/	可开放
907	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间四组岐11#五间四组2.0	200	23.71%	158.14	158.14	未列入	/	/	-71.64%	/	/	可开放
908	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家一组分支31#家二组2.0	400	16.01%	318.96	318.96	未列入	/	/	-72.92%	/	/	可开放
909	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组3台区-15结余	100	0.06%	78.02	78.02	未列入	/	/	-87.51%	/	/	可开放
910	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家五组分支12#宋家五组2.0	200	6.05%	141.76	141.76	未列入	/	/	-30.58%	/	/	可开放
911	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	乡直线19#大张三组2.0	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	1.90%	/	/	可开放
912	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线13#新开供销社2.0	400	13.87%	319.53	319.53	未列入	/	/	-7.56%	/	/	可开放
913	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线赵家分歧支06#四台八组-19年网	200	33.22%	135.95	135.95	未列入	/	/	2.95%	/	/	可开放
914	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支6左1#黄沙二组（A）	400	3.28%	306.89	306.89	未列入	/	/	-17.67%	/	/	可开放
915	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽分支10加1#大高四组2.0	400	14.75%	319.68	319.68	未列入	/	/	-4.38%	/	/	可开放
916	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线24#潘屯路西南台2.0	400	20.22%	293	293	未列入	/	/	21.33%	/	/	可开放
917	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	10kV新方线南万一台分支3左7#	200	0.35%	159.3	159.3	未列入	/	/	-4.03%	/	/	可开放
918	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗一组（1）分歧3#红旗一组	200	47.72%	139.77	139.77	未列入	/	/	3.73%	/	/	可开放
919	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干88右3示范场南组2.0	200	19.22%	148.48	148.48	未列入	/	/	20.38%	/	/	可开放
920	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线韭台一组分支3#韭台一组2.0	400	8.58%	306.13	306.13	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
921	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨三组分歧11#马坨三组二2.0	100	10.97%	67.38	67.38	未列入	/	/	-6.61%	/	/	可开放
922	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	双庙组台区-2018网改	200	37.12%	138.46	138.46	未列入	/	/	38.68%	/	/	可开放
923	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线蛤蜊四组岐5#蛤蜊四组2.0	200	18.61%	159.15	159.15	未列入	/	/	0.59%	/	/	可开放
924	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线十八户岐2#蔬菜三队2.0	400	5.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-86.01%	/	/	可开放
925	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10kV高乔线79左10#	200	2.81%	159.92	159.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
926	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线85#姜荒三组2.0	400	43.63%	319.77	319.77	未列入	/	/	-47.67%	/	/	可开放
927	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支29#双台村一组2.0	200	51.06%	134.3	134.3	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
928	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	李家七组台区-2018网改	200	3.35%	153.3	153.3	未列入	/	/	19.65%	/	/	可开放
929	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄五岐38#下薄五组2.0	200	30.45%	128.39	128.39	未列入	/	/	24.88%	/	/	可开放
930	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干71#岳家七组2.0	200	26.84%	158.97	158.97	未列入	/	/	-1.89%	/	/	可开放
931	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线造纸厂支5#黄沙九组2.0	400	27.26%	318.91	318.91	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
932	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线11#黄沙二组新区2.0	400	19.02%	303.24	303.24	未列入	/	/	14.34%	/	/	可开放
933	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线154#东后组2.0	200	21.45%	132.86	132.86	未列入	/	/	-2.50%	/	/	可开放
934	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	置换楼充电桩台区配变	630	40.91%	503.78	503.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
935	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄村东井台区-2020农网	100	0.02%	79.02	79.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放

936	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	10kV达白线南岗一组分支08#南岗一组-19技改	200	69.19%	132.62	132.62	未列入	/	/	-9.85%	/	/	可开放
937	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾七组分支12#东增七组一2.0	200	60.76%	159.13	159.13	未列入	/	/	-3.80%	/	/	可开放
938	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星分11#镇北新台2.0	400	47.17%	281.81	281.81	未列入	/	/	14.80%	/	/	可开放
939	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河分支13#三道符沟台区2.0	400	13.16%	318.84	318.84	未列入	/	/	25.20%	/	/	可开放
940	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛五组支2#西佛五组2.0	400	22.23%	192.54	192.54	未列入	/	/	991.43%	/	/	可开放
941	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家支117#程家一组2.0	200	77.41%	143.69	143.69	未列入	/	/	-6.11%	/	/	可开放
942	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木一组分支7#枣木一组2.0	400	22.72%	307.87	307.87	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
943	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口七组分歧2#曾口七组2.0	200	12.80%	158.95	158.95	未列入	/	/	6.83%	/	/	可开放
944	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线102右1#双岔二组台区2.0	200	17.45%	139.79	139.79	未列入	/	/	-8.00%	/	/	可开放
945	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线岳家二组分支3#岳家一二组（南台）2.0	400	28.67%	302.26	302.26	未列入	/	/	19.03%	/	/	可开放
946	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家五组岐3#高家五组2.0	400	29.27%	304.2	304.2	未列入	/	/	15.28%	/	/	可开放
947	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线孙家支18#孙家一二三组2.0	400	38.85%	302.38	302.38	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
948	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房村5组2机井通电台区-2020农网	100	3.27%	79.68	79.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
949	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组2台区-15结余	200	0.06%	156.97	156.97	未列入	/	/	-1.92%	/	/	可开放
950	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力五组支4#高力五组2.0	400	58.00%	307.18	307.18	未列入	/	/	3.75%	/	/	可开放
951	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家一组东井-项目包	200	0.62%	158.76	158.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
952	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗五九组分支8#南岗五组2.0	400	45.23%	305.91	305.91	未列入	/	/	1.56%	/	/	可开放
953	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	网户七八组-项目包	400	12.16%	312.7	312.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
954	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家二组岐3#未家村二组2.0	200	31.04%	158.42	158.42	未列入	/	/	-69.26%	/	/	可开放
955	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高丽佳支23#高家六组2.0	200	41.19%	143.58	143.58	未列入	/	/	-6.29%	/	/	可开放
956	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支38加1#艾岗村六组2.0	200	17.61%	146.13	146.13	未列入	/	/	4.18%	/	/	可开放
957	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组2台区-15结余	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	-36.23%	/	/	可开放
958	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线30#达牛六组2.0	200	22.80%	158.83	158.83	未列入	/	/	-76.55%	/	/	可开放
959	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋蛤分支99#蛤蜊二组2.0	400	12.96%	305.24	305.24	未列入	/	/	-19.73%	/	/	可开放
960	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线37#工交委台区-19技改	400	27.32%	319.17	319.17	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
961	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老边分支6#唐家四七组2.0	400	27.64%	308.47	308.47	未列入	/	/	1.78%	/	/	可开放
962	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线20#镇东总表台区2.0	400	12.86%	268.57	268.57	未列入	/	/	29.14%	/	/	可开放
963	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线112#大汪村五组2.0	200	47.34%	139	139	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
964	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支8#雷屯一组2.0	200	30.60%	145.72	145.72	未列入	/	/	14.83%	/	/	可开放
965	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线赵家分歧23#四台九组-19年网改	400	17.24%	251.03	251.03	未列入	/	/	146.73%	/	/	可开放
966	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒二组支7#姜荒二组2.0	200	25.87%	159.26	159.26	未列入	/	/	-3.22%	/	/	可开放
967	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支28#何岗三组2.0	200	55.09%	151.42	151.42	未列入	/	/	4.81%	/	/	可开放
968	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线潘家分支07#潘家组2.0	200	48.79%	147.49	147.49	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
969	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家分94右2#刘家八组2.0	200	62.64%	149.34	149.34	未列入	/	/	-8.06%	/	/	可开放
970	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线分歧007#曾家村一二组2.0	400	38.19%	304.63	304.63	未列入	/	/	-5.77%	/	/	可开放
971	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线赵家分歧21#车家五组2.0	200	30.07%	155.46	155.46	未列入	/	/	-18.47%	/	/	可开放
972	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10kV黄兀线于坨支20左8#	200	9.90%	159.62	159.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
973	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线4#、5#付家五组台区2.0	100	20.52%	59.48	59.48	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
974	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大友五组分歧16#大友村五组2.0	200	29.45%	131.51	131.51	未列入	/	/	16.25%	/	/	可开放
975	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗一组分支7#马仗村一组2.0	200	59.08%	149.54	149.54	未列入	/	/	1.72%	/	/	可开放
976	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支45#后红四五六组2.0	400	10.01%	312.34	312.34	未列入	/	/	-11.14%	/	/	可开放
977	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线吴家分歧6#车家四组2.0	100	32.88%	64.07	64.07	未列入	/	/	13.25%	/	/	可开放
978	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线黄家分支12#黄家组2.0	200	29.78%	142.31	142.31	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
979	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家支80#刘家六组2.0	400	54.47%	304.16	304.16	未列入	/	/	17.06%	/	/	可开放
980	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新开五组岐7#新发五组2.0	200	39.29%	143.05	143.05	未列入	/	/	12.76%	/	/	可开放
981	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家水田台区-2020农网	100	0.03%	77.93	77.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
982	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线新开五六组分支6#新开五六组2.0	400	52.68%	296.91	296.91	未列入	/	/	28.06%	/	/	可开放

983	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平二组支7#太平二组2.0	200	14.48%	150.7	150.7	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
984	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支34#桑林村五组2.0	200	13.91%	125.53	125.53	未列入	/	/	50.15%	/	/	可开放
985	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林教育办台区	400	32.87%	319.56	319.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
986	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家二组分支2#潘家四组2.0	400	25.76%	301.57	301.57	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
987	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么前组台区-2018网改	200	2.50%	155	155	未列入	/	/	-36.24%	/	/	可开放
988	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼八组分歧02#孙狼八组	100	58.81%	47.76	47.76	未列入	/	/	-42.96%	/	/	可开放
989	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙十组支5#黄沙六组2.0	400	31.90%	319.01	319.01	未列入	/	/	-7.22%	/	/	可开放
990	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组水田分歧07#小红五组大棚变压...	100	31.80%	74.93	74.93	未列入	/	/	18.84%	/	/	可开放
991	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分46右9#后红五六组2.0	200	55.08%	152.98	152.98	未列入	/	/	-10.43%	/	/	可开放
992	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒地分支34#张荒五六组2.0	400	6.15%	312.91	312.91	未列入	/	/	-60.69%	/	/	可开放
993	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线幸福五组分支15#幸福五组2.0	400	21.46%	295.06	295.06	未列入	/	/	18.01%	/	/	可开放
994	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干32西新四组2.0	200	63.54%	158	158	未列入	/	/	7.83%	/	/	可开放
995	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台六组分歧6#九台六七组2.0	400	8.46%	310.49	310.49	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
996	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线主干82#大田四组2.0	400	36.17%	300.22	300.22	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
997	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组6台区-15结余	200	0.07%	156.65	156.65	未列入	/	/	-13.53%	/	/	可开放
998	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线193#北站一组2.0	200	13.23%	138.23	138.23	未列入	/	/	13.23%	/	/	可开放
999	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组2台区-15结余	100	5.01%	78.17	78.17	未列入	/	/	20.04%	/	/	可开放
1000	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	团结一组农业设施	200	42.21%	157.94	157.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1001	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干76#耿家二组-20技改	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1002	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家五组支5#侯家六组2.0	200	62.15%	158.77	158.77	未列入	/	/	-12.86%	/	/	可开放
1003	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	10kV台北线东樊一歧3#樊家一组-19技	200	47.10%	136.77	136.77	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
1004	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河分支53#二道台区2.0	200	47.43%	148.1	148.1	未列入	/	/	-5.66%	/	/	可开放
1005	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线何岗二组分支14#何岗二组2.0	200	46.14%	155.64	155.64	未列入	/	/	-31.27%	/	/	可开放
1006	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组北台分歧2#桑林四组北台南2.0	400	43.74%	315.8	315.8	未列入	/	/	28.59%	/	/	可开放
1007	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线东前分歧05#东前组2.0	200	71.43%	158.01	158.01	未列入	/	/	4.85%	/	/	可开放
1008	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线81右04加1#苏家一组-19技	200	23.30%	137.17	137.17	未列入	/	/	11.79%	/	/	可开放
1009	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星三组岐2#红星三组2.0	200	16.83%	150.97	150.97	未列入	/	/	5.78%	/	/	可开放
1010	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间八组岐9#五间八组2.0	400	7.76%	319.25	319.25	未列入	/	/	-74.93%	/	/	可开放
1011	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛分支7#西佛村2.0	400	19.59%	319.19	319.19	未列入	/	/	-78.42%	/	/	可开放
1012	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线园林分支15#祁西组2.0	200	51.51%	152.65	152.65	未列入	/	/	18.89%	/	/	可开放
1013	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支33#前红村2.0	400	13.12%	307.81	307.81	未列入	/	/	5.85%	/	/	可开放
1014	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔三组台区-2018网改	200	54.66%	159.38	159.38	未列入	/	/	29.45%	/	/	可开放
1015	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支68#红星四组2.0	200	36.56%	152.09	152.09	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
1016	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干40#岳家三五组（北台）2.0	400	48.22%	311.71	311.71	未列入	/	/	22.55%	/	/	可开放
1017	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线138#兀拉五组2.0	400	30.70%	319.45	319.45	未列入	/	/	-75.24%	/	/	可开放
1018	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干71#东桓二组2.0	200	42.13%	158.57	158.57	未列入	/	/	-69.59%	/	/	可开放
1019	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	10kV达田线大姜三四六组分歧08#大姜三四六组-19技改	400	41.53%	292.33	292.33	未列入	/	/	7.82%	/	/	可开放
1020	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线疗所分歧5#社直线疗所2.0	200	31.28%	121.91	121.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1021	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线毛家分71右1毛家一组2.0	400	36.57%	309.23	309.23	未列入	/	/	-2.07%	/	/	可开放
1022	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口村二三组分支23#曾口二组	400	36.63%	319.33	319.33	未列入	/	/	-79.70%	/	/	可开放
1023	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支139#贺家村二七组2.0	400	51.64%	312.06	312.06	未列入	/	/	-1.24%	/	/	可开放
1024	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河一组台区-2018网改	200	20.42%	154.03	154.03	未列入	/	/	-29.90%	/	/	可开放
1025	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生六台子2.0	200	41.78%	159.19	159.19	未列入	/	/	3.24%	/	/	可开放
1026	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛村分支2#轻工市场2.0	400	10.16%	319.78	319.78	未列入	/	/	-87.39%	/	/	可开放
1027	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线西前分支07#西前北台2.0	400	2.88%	308.48	308.48	未列入	/	/	-7.07%	/	/	可开放
1028	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房3组机井通电台区-2020农网	100	0.07%	79.71	79.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1029	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线姜家分歧15#曾家村四组2.0	200	58.27%	102.76	102.76	未列入	/	/	41.67%	/	/	可开放

1030	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九间家属房	100	42.53%	43.74	43.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1031	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	10kV桑台线后大友分歧11左09#	200	58.30%	156.28	156.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1032	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台线67#四棵树排水站-20技改	50	17.06%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1033	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支12#雷屯二、三组2.0	400	24.28%	311.47	311.47	未列入	/	/	-6.56%	/	/	可开放
1034	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线22#新开综合厂2.0	400	39.38%	278.39	278.39	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
1035	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线铁丝房分支06#铁西组2.0	200	49.02%	144.65	144.65	未列入	/	/	4.97%	/	/	可开放
1036	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	黄前组台区-2018网改	200	22.03%	159.79	159.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
1037	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯五组分歧5#唐屯五组2.0	200	2.47%	155.06	155.06	未列入	/	/	-13.94%	/	/	可开放
1038	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于一组分岐6#大于一组2.0	200	35.84%	138.06	138.06	未列入	/	/	-11.92%	/	/	可开放
1039	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线云柳支48#云柳一组2.0	200	19.81%	140.17	140.17	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
1040	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨分支16右1#马坨二组一2.0	200	15.41%	148.87	148.87	未列入	/	/	-6.13%	/	/	可开放
1041	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线新立一组岐17#新立一二组2.0	400	72.32%	319.72	319.72	未列入	/	/	-81.76%	/	/	可开放
1042	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒四组分歧5#张荒四组2.0	400	24.74%	295.21	295.21	未列入	/	/	13.96%	/	/	可开放
1043	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家林业队岐6#高家村直2.0	100	25.35%	55.17	55.17	未列入	/	/	-10.83%	/	/	可开放
1044	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分支21#马仗村五组2.0	100	31.96%	45.94	45.94	未列入	/	/	17.17%	/	/	可开放
1045	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户二三组分岐7#网户二三组2.0	400	45.89%	303.68	303.68	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
1046	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线后张分歧02#后张组2.0	200	19.72%	149.37	149.37	未列入	/	/	-15.45%	/	/	可开放
1047	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	新立三四组2台区-18结余	200	54.18%	159.72	159.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1048	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线26#韭台三组2.0	400	8.25%	306.64	306.64	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
1049	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚三四组台区-2018网改	200	11.12%	159.72	159.72	未列入	/	/	-3.39%	/	/	可开放
1050	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线160#西平村二组2.0	400	31.70%	307.25	307.25	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
1051	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三五组分支6#郑三五组2.0	200	61.61%	150.19	150.19	未列入	/	/	12.73%	/	/	可开放
1052	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于五组分支6#茨于五组2.0	200	39.50%	159.64	159.64	未列入	/	/	-2.67%	/	/	可开放
1053	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼一组岐4#年余一队2.0	400	34.34%	319.51	319.51	未列入	/	/	3.21%	/	/	可开放
1054	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生三组3台区-15结余	100	0.06%	77.76	77.76	未列入	/	/	-8.41%	/	/	可开放
1055	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线66#西岗五六组2.0	400	11.01%	304.76	304.76	未列入	/	/	2.95%	/	/	可开放
1056	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线镇直小区2分歧03#镇直小区二2.0	200	8.31%	143.38	143.38	未列入	/	/	-10.05%	/	/	可开放
1057	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干159#小荒村址2.0	400	10.86%	304.49	304.49	未列入	/	/	4.36%	/	/	可开放
1058	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支78#未家村七组2.0	200	46.50%	135.88	135.88	未列入	/	/	3.75%	/	/	可开放
1059	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线小荒四五组分支4#小荒四五组2.0	400	40.01%	319.28	319.28	未列入	/	/	-13.85%	/	/	可开放
1060	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒五组分岐6#赵荒五组2.0	200	31.97%	159.26	159.26	未列入	/	/	-75.96%	/	/	可开放
1061	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干103#大三四组2.0	100	48.14%	77.66	77.66	未列入	/	/	-66.39%	/	/	可开放
1062	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线44右1#红星六组2.0	100	28.28%	60.23	60.23	未列入	/	/	10.81%	/	/	可开放
1063	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线龙家二组支8#龙家二组2.0	200	64.35%	141.76	141.76	未列入	/	/	15.34%	/	/	可开放
1064	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生三组4台区-15结余	100	9.12%	76.97	76.97	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放
1065	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么三组台区-2018网改	200	31.87%	154.28	154.28	未列入	/	/	33.28%	/	/	可开放
1066	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组南台分歧2#桑林村四组(南	400	12.55%	308.39	308.39	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
1067	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户四组分歧5#网户四组2.0	200	36.94%	132.36	132.36	未列入	/	/	0.04%	/	/	可开放
1068	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线陈家房二、三组分支5#陈家房新台2.0	400	46.02%	313.57	313.57	未列入	/	/	3.09%	/	/	可开放
1069	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线通江支8#通江西2.0	400	55.21%	307.94	307.94	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
1070	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线沈家支16#大张五六组2.0	400	22.76%	304.48	304.48	未列入	/	/	22.93%	/	/	可开放
1071	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴六组分支11#常兴六组2.0	200	50.95%	157.81	157.81	未列入	/	/	-46.07%	/	/	可开放
1072	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁丝房张后组台区-2018网改	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-80.47%	/	/	可开放
1073	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支33#沙坨东台（1）2.0	400	7.02%	319.33	319.33	未列入	/	/	-61.84%	/	/	可开放
1074	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡三组岐3#淮泡三组2.0	200	52.30%	158.57	158.57	未列入	/	/	1.43%	/	/	可开放
1075	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高一组分支5#大高二组2.0	200	5.90%	159.62	159.62	未列入	/	/	-25.79%	/	/	可开放
1076	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线郭家村龙凤分歧05#龙凤组2.0	400	35.30%	301.87	301.87	未列入	/	/	-5.57%	/	/	可开放
1077	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家分支31#历家四组2.0	200	17.07%	159.21	159.21	未列入	/	/	-80.84%	/	/	可开放

1078	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线9#气泵厂2.0	100	43.42%	77.5	77.5	未列入	/	/	10.43%	/	/	可开放
1079	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力四组分歧5#欧力四组2.0	200	25.04%	158.97	158.97	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
1080	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线45#大高东四组2.0	200	30.83%	157.7	157.7	未列入	/	/	-3.70%	/	/	可开放
1081	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金八组分歧3#黄金八组2.0	200	16.31%	159.48	159.48	未列入	/	/	-8.42%	/	/	可开放
1082	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡六组岐23#淮泡六组2.0	100	53.77%	64.36	64.36	未列入	/	/	6.04%	/	/	可开放
1083	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新二组岐8#东新二组2.0	200	3.52%	152.97	152.97	未列入	/	/	-57.29%	/	/	可开放
1084	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼支29#年余四六组2.0	400	25.91%	306.84	306.84	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放
1085	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线27#茨于村五组2.0	200	36.04%	128.58	128.58	未列入	/	/	-0.83%	/	/	可开放
1086	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线金桥七组支11#金桥七组2.0	400	43.00%	308.48	308.48	未列入	/	/	3.62%	/	/	可开放
1087	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家二组分支7#任家二组2.0	400	37.24%	309.85	309.85	未列入	/	/	5.21%	/	/	可开放
1088	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线高家分支10#三角四组-19技	200	53.80%	138.9	138.9	未列入	/	/	-6.12%	/	/	可开放
1089	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组7台区-15结余	200	3.52%	159.2	159.2	未列入	/	/	9.27%	/	/	可开放
1090	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线北万子一二组分支13#北万一二组	400	43.69%	306.02	306.02	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
1091	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚1组台区-2018网改	200	9.70%	157.8	157.8	未列入	/	/	-20.60%	/	/	可开放
1092	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	沥青拌合站分支7左1	200	19.81%	159.61	159.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1093	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新台法院（改造）	200	11.56%	159.71	159.71	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
1094	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老四岐24#老边四组2.0	200	38.67%	137.66	137.66	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
1095	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓五组水田南台区-2020机井	200	0.09%	159.51	159.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1096	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星分支25#大高北小区2.0	100	85.93%	-49.24	30.76	未列入	/	/	1048.38%	/	/	可开放
1097	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里四组岐4#十里四组2.0	200	43.24%	141.22	141.22	未列入	/	/	-14.25%	/	/	可开放
1098	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线58#陆家四组2.0	400	7.11%	311.67	311.67	未列入	/	/	0.42%	/	/	可开放
1099	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10kV黄南线朴卧一组分支06#朴卧一组-19技改	200	11.09%	143.23	143.23	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
1100	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口九组支3#曾口九组2.0	400	7.39%	318.99	318.99	未列入	/	/	-6.28%	/	/	可开放
1101	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	10kV大赵线刘家分支3右4#	200	7.95%	159.81	159.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1102	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线路东支7#潘屯路东2.0	400	12.59%	309.82	309.82	未列入	/	/	7.01%	/	/	可开放
1103	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线杜大四五组分支04#杜大四组大棚-20技改	50	12.21%	8.36	8.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1104	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线35#东佛大队2.0	400	64.39%	319.18	319.18	未列入	/	/	-32.88%	/	/	可开放
1105	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家八组分歧41#才家村八组2.0	200	20.06%	132.46	132.46	未列入	/	/	38.15%	/	/	可开放
1106	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡五组岐6#淮泡五组2.0	400	33.34%	319.48	319.48	未列入	/	/	-82.39%	/	/	可开放
1107	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组-项目包	400	26.61%	315.44	315.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1108	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙岐12左1#红庙一组2.0	200	13.51%	158.64	158.64	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
1109	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支7#大高九十组2.0	400	19.30%	312.46	312.46	未列入	/	/	7.87%	/	/	可开放
1110	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨分34#王坨村三组2.0	400	8.72%	285.13	285.13	未列入	/	/	9.41%	/	/	可开放
1111	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓八组台区-2020农网	100	0.29%	79.71	79.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1112	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线永合分支3#北站二组2.0	200	12.78%	159.4	159.4	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
1113	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平分支17#太平三组2.0	200	9.09%	152.99	152.99	未列入	/	/	-2.14%	/	/	可开放
1114	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙五组分歧11#红庙五组2.0	200	64.40%	159.23	159.23	未列入	/	/	0.66%	/	/	可开放
1115	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼三组分歧5#年余三组2.0	200	5.67%	150.03	150.03	未列入	/	/	-27.75%	/	/	可开放
1116	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线石家支43#石家五组2.0	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	2.51%	/	/	可开放
1117	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支62右1#未家三组2.0	400	48.84%	302.28	302.28	未列入	/	/	23.12%	/	/	可开放
1118	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10kV黄南线四家五组分歧028#四家五组-19技改	200	40.62%	158.8	158.8	未列入	/	/	-69.30%	/	/	可开放
1119	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽支82#黄金四组2.0	400	37.99%	318.12	318.12	未列入	/	/	-4.24%	/	/	可开放
1120	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线16左1#小高一组2.0	400	12.62%	307.5	307.5	未列入	/	/	14.47%	/	/	可开放
1121	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线103#三角一组2.0	200	18.02%	141.61	141.61	未列入	/	/	-5.38%	/	/	可开放
1122	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨支54右2左3#王坨村一组2.0	400	2.54%	309.22	309.22	未列入	/	/	-10.34%	/	/	可开放

1123	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组分支8#乔坨四组2.0	200	22.39%	136.64	136.64	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
1124	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	示范场分支29#示范场中部台区	100	30.22%	76.45	76.45	未列入	/	/	-24.33%	/	/	可开放
1125	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	西新五组-项目包	200	29.44%	159.61	159.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1126	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九二小队	400	27.85%	318.72	318.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1127	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房5组1机井通电台区-2020农网	100	0.04%	67.74	67.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1128	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组1台区-15结余	100	1.15%	18.22	18.22	未列入	/	/	432.35%	/	/	可开放
1129	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组分支32#乔坨二组2.0	400	25.78%	308.6	308.6	未列入	/	/	8.02%	/	/	可开放
1130	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	贺家四五组	200	19.48%	142.55	142.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1131	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组北台分歧5#桑林村四组(北	200	76.28%	107.79	107.79	未列入	/	/	28.62%	/	/	可开放
1132	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三七组分岐3#郑三七组2.0	100	44.31%	55.59	55.59	未列入	/	/	-8.33%	/	/	可开放
1133	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分50#大岗村二七组2.0	400	3.38%	306.48	306.48	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
1134	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家二组-项目包	200	72.20%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1135	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线唐家分支22#唐东组2.0	400	14.44%	232.87	232.87	未列入	/	/	193.57%	/	/	可开放
1136	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛五组分2#西佛五组2.0	400	9.68%	270.24	270.24	未列入	/	/	31.31%	/	/	可开放
1137	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里支58#十里五六组2.0	200	18.54%	115.81	115.81	未列入	/	/	-17.48%	/	/	可开放
1138	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线主干029#商业区2.0	200	48.07%	8.55	8.55	未列入	/	/	1267.39%	/	/	可开放
1139	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡四组岐18#淮泡四组2.0	200	55.72%	157.44	157.44	未列入	/	/	3.93%	/	/	可开放
1140	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯分支115#唐屯三组2.0	400	60.81%	38.36	38.36	未列入	/	/	493.34%	/	/	可开放
1141	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台二组2台区-15结余	100	2.20%	26.81	26.81	未列入	/	/	0.95%	/	/	可开放
1142	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线三台分支15#双岔三台台区2.0	200	37.02%	66.61	66.61	未列入	/	/	764.36%	/	/	可开放
1143	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线唐房支31#黑于五组2.0	100	0.13%	79.87	79.87	未列入	/	/	-56.28%	/	/	可开放
1144	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	艳山组台区-2018网改	200	9.40%	127.47	127.47	未列入	/	/	132.07%	/	/	可开放
1145	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星一组分歧19右3#红星一组2.0	200	33.68%	74.47	74.47	未列入	/	/	1248.99%	/	/	可开放
1146	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐一岐8#唐家一组2.0	200	16.22%	109.13	109.13	未列入	/	/	71.48%	/	/	可开放
1147	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	西长南台-2020农网	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1148	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线街内分支07+1#桓西组2.0	400	12.08%	254.86	254.86	未列入	/	/	170.54%	/	/	可开放
1149	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线管屯七组分歧3#雷屯六组2.0	200	2.21%	151.85	151.85	未列入	/	/	-26.63%	/	/	可开放
1150	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线幸福七组支5#幸福七组2.0	400	29.97%	175.33	175.33	未列入	/	/	1079.43%	/	/	可开放
1151	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线前五台分歧30#四台七组-19年网	200	47.34%	128.68	128.68	未列入	/	/	17.59%	/	/	可开放
1152	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线小莲花支五组岐6#云柳五组2.0	200	41.13%	77.75	77.75	未列入	/	/	178.95%	/	/	可开放
1153	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线贾家分支53#后贾家组2.0	100	17.14%	62.86	62.86	未列入	/	/	-6.15%	/	/	可开放
1154	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台二岐5#九台一二组2.0	400	59.36%	314.9	314.9	未列入	/	/	-14.21%	/	/	可开放
1155	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾九组分歧5#东增九组二2.0	400	36.56%	208.15	208.15	未列入	/	/	335.40%	/	/	可开放
1156	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线三岔六组分歧09#三岔六组2.0	200	25.63%	139.94	139.94	未列入	/	/	-7.15%	/	/	可开放
1157	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线大仗岐3#大丈台区2.0	200	13.98%	134.5	134.5	未列入	/	/	18.89%	/	/	可开放
1158	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线李窑五六组分歧16#李窑五六组	400	52.71%	49.05	49.05	未列入	/	/	378.58%	/	/	可开放
1159	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生刘家2.0	200	49.91%	77.11	77.11	未列入	/	/	911.60%	/	/	可开放
1160	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支14#桑林村六组2.0	400	17.33%	224.33	224.33	未列入	/	/	126.31%	/	/	可开放
1161	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨四五组分支41#蒋坨村五组	200	22.97%	132.92	132.92	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
1162	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干17左5西新一组2.0	400	34.11%	309.98	309.98	未列入	/	/	-1.84%	/	/	可开放
1163	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线黄沙中学分支3#初中(力)2.0	200	14.25%	126.82	126.82	未列入	/	/	-50.19%	/	/	可开放
1164	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家二组-2020农网	200	45.79%	159.88	159.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1165	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	工业一线十里三组岐9#十里三组2.0	400	8.99%	235.53	235.53	未列入	/	/	1577.99%	/	/	可开放
1166	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村1台区-15结余	200	0.11%	67.59	67.59	未列入	/	/	426.00%	/	/	可开放
1167	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡支56#淮泡村2.0	100	54.15%	33.93	33.93	未列入	/	/	-6.82%	/	/	可开放
1168	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线绿茵分支02#桓洞镇直小区2.0	400	32.31%	0	0	未列入	/	/	293.11%	/	/	可开放
1169	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	10kV台中线11#造纸厂住宅-19技改	400	11.52%	273.94	273.94	未列入	/	/	62.37%	/	/	可开放
1170	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么一组台区-2018网改	100	72.75%	0	0	未列入	/	/	568.40%	/	/	可开放

1171	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大队-项目包	200	72.69%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1172	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线12#本街2.0	100	18.83%	53.27	53.27	未列入	/	/	-4.67%	/	/	可开放
1173	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支41#六间一六组2.0	400	39.78%	87.14	87.14	未列入	/	/	2597.57%	/	/	可开放
1174	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大友三组分歧4#大友村三组2.0	200	28.96%	132.74	132.74	未列入	/	/	18.08%	/	/	可开放
1175	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线13#街里个体2.0	400	46.24%	175.2	175.2	未列入	/	/	123.68%	/	/	可开放
1176	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地四组台区-2018网改	200	46.49%	151.82	151.82	未列入	/	/	11.67%	/	/	可开放
1177	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组1台区-15结余	100	1.58%	13.41	13.41	未列入	/	/	421.34%	/	/	可开放
1178	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田六组分岐20#大田六组2.0	200	22.13%	116.2	116.2	未列入	/	/	63.32%	/	/	可开放
1179	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯分支60#李窖一组2.0	400	12.15%	269.09	269.09	未列入	/	/	110.04%	/	/	可开放
1180	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	10kV台朱线24#三粮库开发台区-20技改	400	25.53%	197.43	197.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1181	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨西台分歧3#沙坨西台2.0	200	58.75%	120.4	120.4	未列入	/	/	15.08%	/	/	可开放
1182	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安五组分歧16#永安五组2.0	200	54.62%	38.53	38.53	未列入	/	/	146.14%	/	/	可开放
1183	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家一组西井台区-项目包	200	2.73%	74.44	74.44	未列入	/	/	1420.67%	/	/	可开放
1184	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村4台区-15结余	100	0.21%	22.52	22.52	未列入	/	/	469.86%	/	/	可开放
1185	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧二组机井-项目包	100	0.01%	44.59	44.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1186	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组2台区-15结余	200	3.63%	49.99	49.99	未列入	/	/	620.36%	/	/	可开放
1187	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线才沟分歧03#三道才沟台区2.0	100	44.56%	45.11	45.11	未列入	/	/	40.68%	/	/	可开放
1188	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家一组岐13#徐家一组2.0	200	68.67%	158.56	158.56	未列入	/	/	-72.01%	/	/	可开放
1189	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家二组分支6#才家村一组2.0	400	7.99%	310.49	310.49	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
1190	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧61#西柳组2.0	200	19.57%	120.86	120.86	未列入	/	/	19.19%	/	/	可开放
1191	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组2台区-15结余	100	5.77%	0	0	未列入	/	/	462.11%	/	/	可开放
1192	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线铁炉三组支5#铁炉三组2.0	400	59.86%	307.58	307.58	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
1193	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线金沙分5左5#金沙台区2.0	400	56.02%	308	308	未列入	/	/	12.45%	/	/	可开放
1194	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红支25#大红二组2.0	200	68.89%	113.33	113.33	未列入	/	/	332.06%	/	/	可开放
1195	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家三组分歧7#侯家三组2.0	400	24.53%	311.06	151.06	未列入	/	/	-3.55%	/	/	可开放
1196	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓七组北台-2020农网	100	0.49%	79.51	79.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1197	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线大姜二组分20#大姜二组-19技改	200	49.99%	142.46	142.46	未列入	/	/	4.02%	/	/	可开放
1198	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	10kV台朱线雅化分支64#雅化六七组-19技改	200	11.00%	138.01	138.01	未列入	/	/	17.09%	/	/	可开放
1199	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家一组岐9#徐家二组2.0	200	52.97%	71.87	71.87	未列入	/	/	145.94%	/	/	可开放
1200	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	才家养殖场-项目包	200	55.05%	153.88	153.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1201	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨一八组台区-2018网改	200	18.42%	110.01	110.01	未列入	/	/	910.05%	/	/	可开放
1202	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口一组岐15#曾口一组2.0	200	62.26%	60.34	60.34	未列入	/	/	107.22%	/	/	可开放
1203	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒分支13#张荒三组2.0	400	53.32%	305.61	305.61	未列入	/	/	8.96%	/	/	可开放
1204	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线小红一支10#小红一组2.0	200	50.26%	127.27	127.27	未列入	/	/	350.88%	/	/	可开放
1205	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线小红二岐5#小红二组2.0	400	36.85%	172.61	172.61	未列入	/	/	1037.06%	/	/	可开放
1206	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线120#金家一组2.0	200	19.74%	65.85	225.85	未列入	/	/	211.07%	/	/	可开放
1207	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家分支39#金桥三四组2.0	400	15.38%	242.16	242.16	未列入	/	/	150.35%	/	/	可开放
1208	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线东台区分支1#韭台东2.0	400	39.22%	168.42	168.42	未列入	/	/	146.68%	/	/	可开放
1209	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组2台区-15结余	200	0.03%	56.75	56.75	未列入	/	/	627.66%	/	/	可开放
1210	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家村一组二台区-18结余	200	50.21%	26.52	26.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1211	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗二组分支4#南岗二组2.0	200	29.78%	75.69	75.69	未列入	/	/	173.27%	/	/	可开放
1212	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支29#雷屯九组2.0	200	46.81%	15.99	15.99	未列入	/	/	2167.87%	/	/	可开放
1213	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组3台区-15结余	200	0.03%	0	0	未列入	/	/	434.98%	/	/	可开放
1214	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙四五组岐13#小龙五组2.0	400	35.82%	318.92	318.92	未列入	/	/	-66.30%	/	/	可开放
1215	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线前五台分歧03#四台六组-19年网	200	8.77%	142.47	142.47	未列入	/	/	-17.04%	/	/	可开放
1216	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组水田南台-2020机井	200	1.54%	96.35	96.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1217	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分35#大岗村一九组2.0	400	36.25%	110.05	110.05	未列入	/	/	374.62%	/	/	可开放

1218	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线新开轧钢厂分支9#农机厂2.0	200	27.96%	102.26	102.26	未列入	/	/	33.66%	/	/	可开放
1219	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红六组岐4#大红五六组2.0	400	23.56%	42.79	42.79	未列入	/	/	315.72%	/	/	可开放
1220	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪家西长组台区-2018网改	200	28.70%	118.22	118.22	未列入	/	/	962.63%	/	/	可开放
1221	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	10kV新大线孙家分支36左16#	200	27.18%	76.08	76.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1222	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓三组一台区-2020农网	100	8.67%	69.51	69.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1223	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线唐房支18#黑于村四组2.0	200	7.59%	144.82	144.82	未列入	/	/	71.85%	/	/	可开放
1224	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组6台区-15结余	200	0.03%	42.22	42.22	未列入	/	/	969.34%	/	/	可开放
1225	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	马店组台区-2018网改	200	37.07%	49.68	49.68	未列入	/	/	1212.92%	/	/	可开放
1226	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	土地局配变-技改	500	24.96%	152.86	152.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1227	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组3台区-15结余	200	0.00%	84.96	84.96	未列入	/	/	665.67%	/	/	可开放
1228	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线通江分19#通江东2.0	400	41.56%	318.89	318.89	未列入	/	/	5.89%	/	/	可开放
1229	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽分支6#大高七组2.0	400	16.36%	225.85	225.85	未列入	/	/	1540.12%	/	/	可开放
1230	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间七组岐1#五间六组2.0	200	23.73%	132.12	132.12	未列入	/	/	1.54%	/	/	可开放
1231	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽一组分岐3#锅柽一组2.0	200	2.89%	123.82	123.82	未列入	/	/	114.96%	/	/	可开放
1232	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家六组机井-15结余	100	0.03%	29.35	29.35	未列入	/	/	-36.85%	/	/	可开放
1233	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽八组14加1左12#锅柽八组2.0	200	11.38%	132.07	132.07	未列入	/	/	32.04%	/	/	可开放
1234	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛恒线胜利支5左2#胜利小区2.0	200	19.87%	114.78	114.78	未列入	/	/	74.97%	/	/	可开放
1235	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家五组分岐37#赵家五组2.0	200	32.13%	32.98	32.98	未列入	/	/	379.70%	/	/	可开放
1236	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线21#黄沙五组2.0	400	12.66%	319.17	319.17	未列入	/	/	-5.02%	/	/	可开放
1237	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线085#加信组2.0	200	52.59%	37.47	37.47	未列入	/	/	1450.02%	/	/	可开放
1238	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线大姜二组分支16#大姜一组2.0	200	20.39%	107.28	107.28	未列入	/	/	28.92%	/	/	可开放
1239	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线管屯分支13#雷屯七组2.0	200	3.97%	152.06	152.06	未列入	/	/	-2.25%	/	/	可开放
1240	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树四组	400	27.87%	188.38	188.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1241	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组4台区-15结余	100	0.17%	0	0	未列入	/	/	414.94%	/	/	可开放
1242	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支33#沙坨东台（2）2.0	400	26.71%	301.38	301.38	未列入	/	/	19.09%	/	/	可开放
1243	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽支16#大高六组2.0	400	3.92%	274.22	274.22	未列入	/	/	714.54%	/	/	可开放
1244	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV佛桓线二道排水点岐25#二道一组-20技改	100	17.33%	62.67	62.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1245	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村5台区-15结余	100	0.26%	5.34	5.34	未列入	/	/	378.56%	/	/	可开放
1246	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老边分支63#老边二三组2.0	400	40.60%	297.09	297.09	未列入	/	/	5.66%	/	/	可开放
1247	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家二组分歧2#三家二组2.0	200	10.67%	130.56	130.56	未列入	/	/	43.53%	/	/	可开放
1248	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线艾岗一七组分歧4#艾岗村一七组	400	31.32%	163.45	163.45	未列入	/	/	264.70%	/	/	可开放
1249	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组5台区-15结余	100	0.08%	50.36	50.36	未列入	/	/	320.03%	/	/	可开放
1250	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓一组一台区-2020农网	100	0.11%	70.39	70.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1251	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分支99加1大岗村五十一组	400	58.16%	307.47	307.47	未列入	/	/	14.79%	/	/	可开放
1252	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业三线5156	10千伏工业三线构件支7#	200	50.38%	62.66	62.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1253	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家分88#刘家七组2.0	200	20.58%	138.19	138.19	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
1254	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生二组1台区-15结余	200	3.97%	50.81	50.81	未列入	/	/	460.15%	/	/	可开放
1255	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支10#桑林村七组2.0	200	9.18%	147.16	147.16	未列入	/	/	-6.41%	/	/	可开放
1256	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	10kV达白线赵荒分支11#	200	43.36%	73.28	73.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1257	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新二组岐2#东新二组2.0	200	9.22%	116.83	116.83	未列入	/	/	81.67%	/	/	可开放
1258	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线主干65右2南台二组2.0	200	29.02%	90.59	90.59	未列入	/	/	50.56%	/	/	可开放
1259	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支41左2#双台村五组2.0	200	61.98%	145.05	145.05	未列入	/	/	5.23%	/	/	可开放
1260	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线主干44右3南台一组2.0	200	50.19%	40.4	40.4	未列入	/	/	236.22%	/	/	可开放
1261	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家村支5#潘家村2.0	200	43.71%	73.69	73.69	未列入	/	/	612.53%	/	/	可开放
1262	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支44#双台村四组2.0	400	58.60%	302.99	302.99	未列入	/	/	29.26%	/	/	可开放
1263	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家一二组分歧5#李家一二组2.0	400	34.93%	180.29	180.29	未列入	/	/	158.24%	/	/	可开放
1264	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙十一组2#黄沙十一组2.0	200	28.13%	88.64	88.64	未列入	/	/	111.12%	/	/	可开放

1265	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	贾家组台区-2018网改	200	30.58%	77.64	77.64	未列入	/	/	239.16%	/	/	可开放
1266	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗六组分支3#南岗六组2.0	200	51.24%	13.44	13.44	未列入	/	/	200.97%	/	/	可开放
1267	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	小兴龙组台区-2018网改	100	57.69%	2.04	2.04	未列入	/	/	127.37%	/	/	可开放
1268	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大岗八组分歧27#大岗村八组2.0	100	20.57%	55.76	55.76	未列入	/	/	-9.31%	/	/	可开放
1269	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里一岐4#十里一组2.0	200	13.55%	145.85	145.85	未列入	/	/	-5.60%	/	/	可开放
1270	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线30右4#么台西台台区2.0	200	40.23%	126.71	126.71	未列入	/	/	-15.52%	/	/	可开放
1271	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线杜大一组南光支03#杜大一组大棚-20技改	50	25.28%	27	27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1272	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	桓月线十八户分支07#十八户组照明2.0	200	41.74%	34.35	34.35	未列入	/	/	354.60%	/	/	可开放
1273	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	贺家养殖场	400	45.03%	250.64	90.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1274	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线30#富家二组台区2.0	400	12.83%	229.18	229.18	未列入	/	/	1047.27%	/	/	可开放
1275	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分支1#韩屯台区2.0	200	51.10%	146.2	146.2	未列入	/	/	-17.91%	/	/	可开放
1276	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线孙家支8#西新六组2.0	200	44.15%	33.24	33.24	未列入	/	/	199.73%	/	/	可开放
1277	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线齐家二组分歧4#齐家村三组2.0	400	52.34%	307.63	307.63	未列入	/	/	10.12%	/	/	可开放
1278	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	张家组台区-2018网改	100	39.86%	23.22	23.22	未列入	/	/	661.18%	/	/	可开放
1279	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线大明滩支10#南台六组2.0	200	22.99%	33.36	33.36	未列入	/	/	215.78%	/	/	可开放
1280	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于副业队支14#茨于二组2.0	200	60.13%	55.26	55.26	未列入	/	/	1089.71%	/	/	可开放
1281	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老一岐7#老边一组2.0	200	94.51%	31.67	31.67	未列入	/	/	1166.54%	/	/	可开放
1282	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组4台区-15结余	400	0.02%	208.98	208.98	未列入	/	/	430.15%	/	/	可开放
1283	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线35#大高一组2.0	200	31.57%	75.32	75.32	未列入	/	/	1164.02%	/	/	可开放
1284	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗三组分支6#马仗村三组2.0	200	14.37%	138.52	138.52	未列入	/	/	13.31%	/	/	可开放
1285	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支15#马家一二组2.0	200	15.92%	114.79	114.79	未列入	/	/	76.70%	/	/	可开放
1286	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线120#兀拉三组2.0	400	15.02%	240.07	240.07	未列入	/	/	243.86%	/	/	可开放
1287	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线3#化肥厂南台2.0	400	9.81%	280.72	280.72	未列入	/	/	95.00%	/	/	可开放
1288	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	医药台区配变-技改	400	39.32%	122.31	122.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1289	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房村5组3机井台区-2020农网	100	0.11%	59.99	59.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1290	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老五岐9#老边五组2.0	200	45.96%	55.14	55.14	未列入	/	/	80.80%	/	/	可开放
1291	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支28#金家四组2.0	400	22.95%	192.62	192.62	未列入	/	/	309.67%	/	/	可开放
1292	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线28#高力镇政府2.0	200	61.18%	0	0	未列入	/	/	853.67%	/	/	可开放
1293	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线小榆五组分歧41#西桓五组2.0	200	0.30%	147.53	147.53	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
1294	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高西分歧03#高东组2.0	200	30.70%	97.35	97.35	未列入	/	/	146.39%	/	/	可开放
1295	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线桑马线101#齐家村一组2.0	200	27.53%	76.19	76.19	未列入	/	/	83.17%	/	/	可开放
1296	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家二组分歧7#高家村二组2.0	200	51.49%	20.62	20.62	未列入	/	/	151.70%	/	/	可开放
1297	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线洪东分歧03#洪东组2.0	400	53.76%	115.11	115.11	未列入	/	/	320.64%	/	/	可开放
1298	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家二组分支5#胡家三组2.0	200	61.17%	30.15	30.15	未列入	/	/	519.82%	/	/	可开放
1299	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨一八组岐13#乔坨一八组2.0	400	26.44%	195.82	195.82	未列入	/	/	264.05%	/	/	可开放
1300	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台一组台区-项目包	100	0.05%	34.78	34.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1301	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于三四组分岐15#大于三组2.0	200	10.99%	143.69	143.69	未列入	/	/	3.15%	/	/	可开放
1302	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线兀拉一组支13#兀拉一组2.0	400	35.55%	189.51	189.51	未列入	/	/	268.68%	/	/	可开放
1303	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家六组分歧18#三家六组2.0	200	43.82%	43.44	43.44	未列入	/	/	163.40%	/	/	可开放
1304	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳村机井台区-2020农网	100	0.04%	64.8	64.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1305	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干182#团结村六组2.0	200	9.90%	135.81	135.81	未列入	/	/	13.28%	/	/	可开放
1306	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线37#新开四组2.0	200	39.30%	115.85	115.85	未列入	/	/	62.79%	/	/	可开放
1307	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支90#赵家四组2.0	200	43.17%	45.49	45.49	未列入	/	/	557.35%	/	/	可开放
1308	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组2台区-15结余	100	0.00%	57.4	57.4	未列入	/	/	415.64%	/	/	可开放
1309	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家支75#程家五组2.0	100	112.78%	-32.78	47.22	未列入	/	/	83.37%	/	/	可开放
1310	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地三组台区-2018网改	200	37.93%	153.69	153.69	未列入	/	/	-16.91%	/	/	可开放
1311	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒八组分歧9#张荒八组2.0	100	13.53%	53.27	53.27	未列入	/	/	25.84%	/	/	可开放

1312	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油房分16加1#马油房村二组2.0	200	42.35%	50.94	50.94	未列入	/	/	69.70%	/	/	可开放
1313	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房3、6组机井通电台区-2020农网	100	4.96%	62.7	62.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1314	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾八组分支枣木六组岐11#枣木六组2.0	200	15.29%	104.33	104.33	未列入	/	/	55.14%	/	/	可开放
1315	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线3#新开八组2.0	200	39.37%	136.47	136.47	未列入	/	/	237.15%	/	/	可开放
1316	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线东长一组分歧10#胡里组2.0	100	75.24%	0	0	未列入	/	/	709.95%	/	/	可开放
1317	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线小张家分支3#何岗一组2.0	200	11.41%	121.01	121.01	未列入	/	/	63.81%	/	/	可开放
1318	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组5台区-15结余	200	0.03%	68.36	68.36	未列入	/	/	684.24%	/	/	可开放
1319	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线大台排水站分支6左7大台四组2.0	200	41.61%	41.25	41.25	未列入	/	/	242.05%	/	/	可开放
1320	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾四组分支10#东增四组2.0	200	78.95%	24.36	24.36	未列入	/	/	1155.87%	/	/	可开放
1321	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	宋家组台区-2018网改	100	67.37%	55.39	55.39	未列入	/	/	31.42%	/	/	可开放
1322	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干52#双井五组2.0	200	22.69%	91.91	91.91	未列入	/	/	136.05%	/	/	可开放
1323	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	10kV台北线李房四组分支4#李房四组东-19技改	200	30.96%	151.05	151.05	未列入	/	/	-17.87%	/	/	可开放
1324	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支34#艾岗村四五组2.0	400	16.36%	224.41	224.41	未列入	/	/	195.19%	/	/	可开放
1325	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干60#西桓二三四组2.0	200	1.19%	155.74	155.74	未列入	/	/	56.47%	/	/	可开放
1326	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村三组4机井台区-2020农网	200	0.07%	149.38	149.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1327	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾六组水田分14#东增九组一	200	58.53%	143.31	143.31	未列入	/	/	-5.09%	/	/	可开放
1328	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组5台区-15结余	100	0.04%	37.8	37.8	未列入	/	/	449.03%	/	/	可开放
1329	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家四组岐23#徐家四组2.0	200	32.28%	140.99	140.99	未列入	/	/	-19.02%	/	/	可开放
1330	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线三界二组分支9#三界二组2.0	200	32.25%	82.29	82.29	未列入	/	/	116.43%	/	/	可开放
1331	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家二组岐12#程家二组2.0	100	11.74%	53.95	53.95	未列入	/	/	50.64%	/	/	可开放
1332	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线12#新区2.0	200	8.76%	128.71	128.71	未列入	/	/	85.63%	/	/	可开放
1333	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家八组机井-15结余	200	0.03%	82.49	2.49	未列入	/	/	542.10%	/	/	可开放
1334	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组5台区-15结余	100	0.05%	2.49	2.49	未列入	/	/	460.18%	/	/	可开放
1335	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线三家子分歧03#三家子组2.0	200	29.95%	72.2	72.2	未列入	/	/	137.16%	/	/	可开放
1336	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家村一组2机井台区-2020农网	100	1.88%	59.78	59.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1337	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支21#何岗四组2.0	200	29.12%	85.34	85.34	未列入	/	/	153.81%	/	/	可开放
1338	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家二组分歧7#金家三组2.0	200	48.12%	48.69	48.69	未列入	/	/	324.05%	/	/	可开放
1339	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	后孙家分歧5#车家六组变台	200	21.31%	78.57	78.57	未列入	/	/	27.48%	/	/	可开放
1340	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组1台区-15结余	200	0.03%	38.86	38.86	未列入	/	/	453.79%	/	/	可开放
1341	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力分13#欧力二组2.0	400	17.06%	312.04	312.04	未列入	/	/	15.09%	/	/	可开放
1342	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪一组分支8#大汪村一组2.0	200	21.31%	145.68	145.68	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
1343	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线魏家分歧35#未家村五组2.0	400	8.95%	313.29	313.29	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
1344	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四家一台区-2020农网	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1345	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗三十组分歧11#大岗村三十组	400	46.22%	34.04	34.04	未列入	/	/	265.63%	/	/	可开放
1346	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家六组分支4#潘家六组2.0	200	50.77%	147.06	147.06	未列入	/	/	0.35%	/	/	可开放
1347	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养三组岐1#杆偏养三组2.0	400	9.30%	256.21	256.21	未列入	/	/	106.91%	/	/	可开放
1348	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒六组分岐21#赵荒六组2.0	400	27.10%	171.69	171.69	未列入	/	/	260.37%	/	/	可开放
1349	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线医院支1#医院家属楼2.0	200	18.11%	110.42	110.42	未列入	/	/	94.62%	/	/	可开放
1350	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组分支3#高家三组2.0	400	15.52%	192.01	192.01	未列入	/	/	209.98%	/	/	可开放
1351	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前红大棚分支6#前红村二2.0	200	19.16%	85.77	85.77	未列入	/	/	171.37%	/	/	可开放
1352	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安三组分歧5#永安三组2.0	200	9.60%	140.8	140.8	未列入	/	/	14.32%	/	/	可开放
1353	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线006#祁木小区2.0	400	23.38%	186.43	186.43	未列入	/	/	308.87%	/	/	可开放
1354	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒分支21#赵荒一组2.0	200	22.33%	120	120	未列入	/	/	116.93%	/	/	可开放
1355	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀下完新发四组岐7#新发四组2.0	200	60.52%	3.56	3.56	未列入	/	/	254.91%	/	/	可开放
1356	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线西台区分支4#韭台西2.0	400	16.99%	222.46	222.46	未列入	/	/	176.81%	/	/	可开放
1357	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔四水岐13#乔坨三组2.0	200	11.99%	120.19	120.19	未列入	/	/	71.03%	/	/	可开放

1358	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线双庙分支19#	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1359	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线街内分支12#桓洞村2.0	100	2.99%	28.59	28.59	未列入	/	/	57.03%	/	/	可开放
1360	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组4台区-15结余	50	0.14%	3.61	3.61	未列入	/	/	225.25%	/	/	可开放
1361	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐二支4#唐家二组2.0	200	23.98%	85.1	85.1	未列入	/	/	90.63%	/	/	可开放
1362	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线达莲岐33#达连三组2.0	200	11.45%	95.35	95.35	未列入	/	/	782.56%	/	/	可开放
1363	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干26#西新三组2.0	200	23.09%	103.81	103.81	未列入	/	/	60.73%	/	/	可开放
1364	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线125#新昌台区	100	62.11%	-23.97	56.03	未列入	/	/	116.75%	/	/	可开放
1365	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	10kV新云线96右1#	100	27.71%	23.4	23.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1366	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线6#十品站2.0	400	56.45%	306.68	306.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1367	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	龙泽园箱变-项目包	1000	34.12%	404.62	404.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1368	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木五组分歧5#枣木五组2.0	200	78.42%	111.14	111.14	未列入	/	/	59.36%	/	/	可开放
1369	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线019#中学小区2.0	200	4.35%	144.71	144.71	未列入	/	/	-29.53%	/	/	可开放
1370	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒四支5#姜荒四组2.0	400	28.78%	255.88	255.88	未列入	/	/	925.25%	/	/	可开放
1371	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线安家分支9左2#双岔孙家台区2.0	200	46.72%	144.94	144.94	未列入	/	/	-3.88%	/	/	可开放
1372	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴分支88#大兴三组东-19年网	200	19.33%	144.83	144.83	未列入	/	/	-11.14%	/	/	可开放
1373	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支17#沙坨西台一2.0	400	16.87%	271.28	271.28	未列入	/	/	138.43%	/	/	可开放
1374	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线小莲花支74#云柳七组2.0	200	31.62%	67.88	67.88	未列入	/	/	138.98%	/	/	可开放
1375	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线64右4#西岗八组2.0	200	15.96%	113.17	113.17	未列入	/	/	806.41%	/	/	可开放
1376	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家四组台区（新）-2020农网	200	76.45%	83.47	83.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1377	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干121右5大台六组2.0	200	46.07%	59.3	59.3	未列入	/	/	104.58%	/	/	可开放
1378	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家三组分歧6#三家三组2.0	200	13.09%	126.68	126.68	未列入	/	/	58.10%	/	/	可开放
1379	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组2台区-15结余	200	0.11%	75.79	75.79	未列入	/	/	1004.73%	/	/	可开放
1380	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家六组	200	5.76%	148.49	148.49	未列入	/	/	-55.54%	/	/	可开放
1381	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组2台区-15结余	200	0.14%	0	0	未列入	/	/	692.64%	/	/	可开放
1382	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎五岐2#老虎五组2.0	200	3.00%	145.9	145.9	未列入	/	/	838.75%	/	/	可开放
1383	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线二道分支61#马油房村三组2.0	200	45.01%	145.22	145.22	未列入	/	/	-10.30%	/	/	可开放
1384	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼支23#年余五组2.0	400	46.31%	230.51	230.51	未列入	/	/	161.87%	/	/	可开放
1385	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线6#黄沙十组2.0	200	19.51%	119.56	119.56	未列入	/	/	58.83%	/	/	可开放
1386	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组3台区-2020农网	100	0.07%	59.08	59.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1387	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家一组-项目包	100	16.82%	59.2	59.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1388	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线主干59#大欠一五组2.0	400	24.34%	297.83	297.83	未列入	/	/	10.07%	/	/	可开放
1389	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线朴卧四五组岐9#朴卧五组2.0	400	12.27%	251.1	251.1	未列入	/	/	166.11%	/	/	可开放
1390	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线达牛四分支2#达牛四组2.0	400	15.67%	255.41	255.41	未列入	/	/	742.48%	/	/	可开放
1391	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨四组岐2#马坨四组2.0	200	11.68%	125.08	125.08	未列入	/	/	108.15%	/	/	可开放
1392	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线苏家三组分岐1#苏家三组2.0	400	4.02%	303.91	303.91	未列入	/	/	4.09%	/	/	可开放
1393	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间四组支4#六间十组2.0	400	48.26%	307.11	307.11	未列入	/	/	1.26%	/	/	可开放
1394	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆三岐8#陆家后三组2.0	400	18.81%	210.1	210.1	未列入	/	/	159.10%	/	/	可开放
1395	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉分支89#阿拉十组2.0	100	37.40%	61.56	61.56	未列入	/	/	-7.24%	/	/	可开放
1396	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线建材支3#老建才北2.0	200	72.29%	109.14	109.14	未列入	/	/	96.59%	/	/	可开放
1397	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高四组水田2#-2016机井二期	200	29.51%	99.86	99.86	未列入	/	/	847.42%	/	/	可开放
1398	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支26#前红六组2.0	400	32.36%	158.33	158.33	未列入	/	/	342.95%	/	/	可开放
1399	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组一台区-2020农网	100	0.08%	35.93	35.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1400	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家二组支7#白家二组2.0	200	23.39%	104.04	104.04	未列入	/	/	57.99%	/	/	可开放
1401	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎六七组分支34#老虎六七组	400	13.24%	251.63	251.63	未列入	/	/	156.28%	/	/	可开放
1402	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组1台区-15结余	200	0.02%	92.83	92.83	未列入	/	/	664.26%	/	/	可开放
1403	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线3#小高五组2.0	400	0.17%	319.32	319.32	未列入	/	/	11.19%	/	/	可开放
1404	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨三组大棚-项目包	200	30.35%	36.12	36.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放

1405	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线24#大张四组2.0	400	31.81%	192.78	192.78	未列入	/	/	112.10%	/	/	可开放
1406	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支48#郑三二八组2.0	200	38.47%	136.7	136.7	未列入	/	/	-0.06%	/	/	可开放
1407	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪二组分支3#大汪村二组2.0	400	25.81%	309.93	309.93	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
1408	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发三岐17#新发二组2.0	200	35.45%	76.92	76.92	未列入	/	/	105.00%	/	/	可开放
1409	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽分支160#锅柽五组2.0	400	52.78%	313.25	313.25	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
1410	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴一三组分支4#常兴一二组2.0	400	3.23%	307.07	307.07	未列入	/	/	-1.88%	/	/	可开放
1411	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红星分支31#红旗三组2.0	200	14.17%	142.22	142.22	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
1412	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线甄家果园分歧1#徐树二组-19年网	200	43.37%	149.98	149.98	未列入	/	/	-15.79%	/	/	可开放
1413	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房5组4机井通电台区-2020农网	100	14.81%	59.73	59.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1414	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄排水站岐52#下薄一组2.0	200	50.91%	132.43	132.43	未列入	/	/	4.39%	/	/	可开放
1415	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾分支45#东增三组2.0	200	30.55%	82.53	82.53	未列入	/	/	229.17%	/	/	可开放
1416	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安建材厂支3#马坨一组2.0	400	22.84%	204.95	204.95	未列入	/	/	269.43%	/	/	可开放
1417	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高西分歧06#高西组2.0	200	29.69%	75.91	75.91	未列入	/	/	100.25%	/	/	可开放
1418	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线马家五组分歧18#马家五组2.0	200	69.99%	20.02	20.02	未列入	/	/	156.84%	/	/	可开放
1419	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分歧27#马仗村六组2.0	200	40.32%	142.86	142.86	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
1420	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾七组分支4#东增七组2.0	200	13.94%	117.03	117.03	未列入	/	/	80.36%	/	/	可开放
1421	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线未家一组分歧010#未家村一组2.0	200	15.91%	146.02	146.02	未列入	/	/	16.62%	/	/	可开放
1422	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组1台区-15结余	200	0.03%	40.28	40.28	未列入	/	/	685.57%	/	/	可开放
1423	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线10#大张三组（2）2.0	400	19.29%	211.37	211.37	未列入	/	/	1280.50%	/	/	可开放
1424	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨一组分支3#蒋坨村一七组2.0	400	13.93%	293.89	293.89	未列入	/	/	19.64%	/	/	可开放
1425	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家三四组分支15#任家三组2.0	200	54.66%	125.01	125.01	未列入	/	/	420.81%	/	/	可开放
1426	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支72#赵家村2.0	200	22.66%	114.69	114.69	未列入	/	/	121.32%	/	/	可开放
1427	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线团结支14#团结村林业队2.0	200	56.53%	84.77	84.77	未列入	/	/	94.14%	/	/	可开放
1428	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线20右3#么台子东台台区2.0	200	28.79%	70.69	70.69	未列入	/	/	39.86%	/	/	可开放
1429	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	东房区台区-2018网改	200	62.36%	40.67	40.67	未列入	/	/	42.62%	/	/	可开放
1430	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴三组分支5#常兴三组2.0	400	48.69%	23.92	23.92	未列入	/	/	397.97%	/	/	可开放
1431	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支27#六间南台2.0	400	14.41%	308.13	308.13	未列入	/	/	14.84%	/	/	可开放
1432	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支64#郑三三组2.0	200	32.38%	137.77	137.77	未列入	/	/	-1.47%	/	/	可开放
1433	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家一组-18结余	400	41.67%	309.52	149.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1434	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干交警队支2#-20技改	400	49.11%	400	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1435	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组-项目包	400	20.50%	119.92	119.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1436	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧69#永安一组2.0	200	59.00%	134.62	134.62	未列入	/	/	5.16%	/	/	可开放
1437	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线老边工区分支28#大岗村六组2.0	200	21.79%	144.38	144.38	未列入	/	/	0.61%	/	/	可开放
1438	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚六组养殖台区-2018网改	400	0.57%	317.71	317.71	未列入	/	/	-8.91%	/	/	可开放
1439	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	10kV镇北线宾馆支01#杨华开发楼-19技	400	33.18%	151.64	151.64	未列入	/	/	2062.56%	/	/	可开放
1440	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河七组台区-2018网改	200	47.59%	31.15	31.15	未列入	/	/	1694.78%	/	/	可开放
1441	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙村农业设施	100	62.95%	-34.95	45.05	未列入	/	/	500.29%	/	/	可开放
1442	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线德生分45#富牛线0.4kV新立屯台区2.0	200	30.03%	90.77	90.77	未列入	/	/	458.43%	/	/	可开放
1443	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅化村二组台区-2020农网	100	3.95%	63.12	63.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1444	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗二组分支1减1#马仗村二组	200	42.77%	26.46	26.46	未列入	/	/	183.46%	/	/	可开放
1445	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	化工厂北台	200	25.24%	109.53	109.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1446	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河支40#三道圈河台区2.0	200	60.74%	131.48	131.48	未列入	/	/	21.31%	/	/	可开放
1447	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线113#徐家十组2.0	200	60.55%	142.85	142.85	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
1448	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干4#高压电缆下线东新五组2.0	400	32.99%	230.39	230.39	未列入	/	/	204.26%	/	/	可开放
1449	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家四组分歧29#才家村四组2.0	400	8.75%	307.5	307.5	未列入	/	/	4.71%	/	/	可开放
1450	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养六组岐4#杆偏养六组2.0	200	60.24%	158.29	158.29	未列入	/	/	3.38%	/	/	可开放
1451	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力一组支2#欧力一组2.0	400	17.83%	214.17	214.17	未列入	/	/	220.70%	/	/	可开放

1452	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支69#才家村三组	200	42.56%	96.21	256.21	未列入	/	/	1040.98%	/	/	可开放
1453	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家五七组支12#侯家五组2.0	400	37.54%	209.22	209.22	未列入	/	/	164.21%	/	/	可开放
1454	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红支29#大红三组2.0	200	50.44%	127.92	127.92	未列入	/	/	394.86%	/	/	可开放
1455	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳四组-项目包	400	18.78%	223.95	223.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1456	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨二组分支10#蒋坨村二组2.0	400	11.62%	307.46	307.46	未列入	/	/	21.89%	/	/	可开放
1457	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线72#茨于村三组2.0	200	18.39%	127.67	127.67	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
1458	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线达莲岐18#达连一组2.0	200	56.27%	19.69	19.69	未列入	/	/	538.65%	/	/	可开放
1459	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组2台区-15结余	100	0.05%	5.7	5.7	未列入	/	/	437.68%	/	/	可开放
1460	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台七组台区-2018网改	200	71.38%	17.25	17.25	未列入	/	/	628.47%	/	/	可开放
1461	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线22#大高九十组2.0	200	48.39%	23.5	23.5	未列入	/	/	132.92%	/	/	可开放
1462	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林供销台区-项目包	400	18.04%	301.7	301.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1463	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎二三组分歧3#老虎二三组2.0	400	30.11%	309.42	309.42	未列入	/	/	9.65%	/	/	可开放
1464	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	高家四组农业设施台区	200	3.53%	152.02	152.02	未列入	/	/	-71.51%	/	/	可开放
1465	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧01#四台二组-19年网改	200	62.28%	19.03	19.03	未列入	/	/	124.34%	/	/	可开放
1466	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线平安水田分6左5#平安一组新南	200	25.47%	102.76	102.76	未列入	/	/	39.46%	/	/	可开放
1467	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯六组分歧22#唐屯六组2.0	200	45.61%	32.12	32.12	未列入	/	/	695.66%	/	/	可开放
1468	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房4组2通电台区-2020农网	100	25.45%	54.55	54.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1469	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线平台分支77#平台六组2.0	200	18.09%	99.26	99.26	未列入	/	/	449.72%	/	/	可开放
1470	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分53#八家子台区2.0	200	44.26%	140.05	140.05	未列入	/	/	6.92%	/	/	可开放
1471	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线8#小高三组2.0	400	24.74%	318.2	318.2	未列入	/	/	-71.19%	/	/	可开放
1472	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家三组岐3#徐家三组2.0	200	31.91%	83.69	83.69	未列入	/	/	66.95%	/	/	可开放
1473	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家三组分歧6#历家三组2.0	400	6.00%	319.18	319.18	未列入	/	/	-71.62%	/	/	可开放
1474	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	何台一线凡屯分支10#凡屯小区2.0	400	25.09%	303.82	303.82	未列入	/	/	-10.88%	/	/	可开放
1475	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家一组分支10#白家一组2.0	200	33.84%	151.5	151.5	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
1476	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽分支89#黄金二组2.0	400	33.88%	155.79	155.79	未列入	/	/	75.74%	/	/	可开放
1477	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓六组一台区-2020农网	100	0.06%	66.02	66.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1478	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于分支52#大于四组2.0	200	58.58%	1.42	1.42	未列入	/	/	1416.00%	/	/	可开放
1479	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台朱线蔬菜支8#蔬菜村后2.0	400	3.27%	314.23	314.23	未列入	/	/	-19.35%	/	/	可开放
1480	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平六组分支13#西平村六组2.0	200	51.75%	149.88	149.88	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
1481	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线213左1#薄家一组2.0	100	33.35%	39.35	39.35	未列入	/	/	34.14%	/	/	可开放
1482	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支31#六间北台2.0	400	47.22%	50.97	50.97	未列入	/	/	528.99%	/	/	可开放
1483	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业三线5156	工业三线团结八岐3#团结八组2.0	100	2.75%	67.11	67.11	未列入	/	/	38.39%	/	/	可开放
1484	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组1台区-15结余	200	2.47%	114.96	114.96	未列入	/	/	411.72%	/	/	可开放
1485	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家二组1台区-15结余	50	0.08%	10.86	10.86	未列入	/	/	188.13%	/	/	可开放
1486	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线金沙分支14右7#草加工厂台区2.0	100	10.24%	52.25	52.25	未列入	/	/	-4.06%	/	/	可开放
1487	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线新开三组分歧8#新开三组2.0	200	39.67%	134.33	134.33	未列入	/	/	46.81%	/	/	可开放
1488	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线72#供销一区2.0	400	22.13%	188.39	188.39	未列入	/	/	1649.48%	/	/	可开放
1489	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线杨塘一组分歧8#杨塘一组2.0	400	32.37%	319.32	319.32	未列入	/	/	-73.67%	/	/	可开放
1490	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线13#幸福六组2.0	200	38.58%	63.42	63.42	未列入	/	/	64.87%	/	/	可开放
1491	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙四组分歧6#红庙四组2.0	400	37.69%	228.14	228.14	未列入	/	/	724.89%	/	/	可开放
1492	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	南岗组台区-2018网改	200	47.48%	46.14	46.14	未列入	/	/	1527.24%	/	/	可开放
1493	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发一组岐1#新发一组2.0	200	16.09%	122.02	122.02	未列入	/	/	76.88%	/	/	可开放
1494	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒一二组分歧12#张荒一二组	200	29.57%	135.8	135.8	未列入	/	/	15.28%	/	/	可开放
1495	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大姜五组分岐6#大姜五组2.0	400	37.14%	232.47	232.47	未列入	/	/	194.24%	/	/	可开放
1496	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力分19#欧力二组新台2.0	200	12.11%	123.21	123.21	未列入	/	/	72.81%	/	/	可开放
1497	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于六组分岐14#大于六组2.0	200	21.12%	117.77	117.77	未列入	/	/	712.31%	/	/	可开放
1498	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴五组分歧6加1#大兴四组-19年网改	200	26.10%	152.59	152.59	未列入	/	/	-44.07%	/	/	可开放

1499	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发支小李家岐30#小坨小李家村	100	6.17%	69.52	69.52	未列入	/	/	4.81%	/	/	可开放
1500	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干36#双井六组2.0	200	15.42%	148.15	148.15	未列入	/	/	20.58%	/	/	可开放
1501	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家四组分歧5#高家村四组2.0	200	48.56%	139.21	139.21	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
1502	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙一组分歧2#小龙一组2.0	200	29.74%	75.28	75.28	未列入	/	/	605.94%	/	/	可开放
1503	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁西组西台区-营配	30	10.90%	-104.35	31.65	未列入	/	/	95.77%	/	/	可开放
1504	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线程家分歧3#茨于一组2.0	400	39.66%	153	153	未列入	/	/	1709.56%	/	/	可开放
1505	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河六组台区-2018网改	200	38.99%	31.74	31.74	未列入	/	/	312.71%	/	/	可开放
1506	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒一组分支13#姜荒一组2.0	200	89.64%	114.93	114.93	未列入	/	/	5.19%	/	/	可开放
1507	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪六组分支6#大汪村六组2.0	200	26.69%	93.86	93.86	未列入	/	/	51.70%	/	/	可开放
1508	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线金桥九组岐3#金桥九组2.0	200	25.86%	110.68	110.68	未列入	/	/	70.13%	/	/	可开放
1509	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	10kV桑平线68左04#	400	10.62%	230.26	230.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1510	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛恒线四道分歧44#四道一组2.0	400	46.48%	127.28	127.28	未列入	/	/	237.29%	/	/	可开放
1511	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线西北三组分支6#西北四组2.0	200	52.53%	27.87	27.87	未列入	/	/	147.73%	/	/	可开放
1512	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台分支14#九台五组2.0	100	69.16%	-22.64	57.36	未列入	/	/	208.85%	/	/	可开放
1513	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家村三六组1机井台区-2020农网	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1514	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线小坨四五组岐4#小坨五组2.0	400	12.34%	146.15	146.15	未列入	/	/	275.95%	/	/	可开放
1515	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线洪西组分歧03#镇直小区一2.0	200	56.37%	47.27	47.27	未列入	/	/	495.40%	/	/	可开放
1516	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组4台区-15结余	100	0.08%	16.92	16.92	未列入	/	/	576.09%	/	/	可开放
1517	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线李窑三组分歧4#李窑三组2.0	200	9.88%	131.65	131.65	未列入	/	/	63.00%	/	/	可开放
1518	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家三组分歧4#高家村三组2.0	200	63.27%	139.02	139.02	未列入	/	/	0.55%	/	/	可开放
1519	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组4台区-15结余	200	0.04%	98.87	98.87	未列入	/	/	909.37%	/	/	可开放
1520	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒五组分岐3#赵荒四组2.0	200	16.77%	122.48	122.48	未列入	/	/	43.54%	/	/	可开放
1521	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线大张二组分支9#大张二组2.0	400	57.73%	57.18	57.18	未列入	/	/	811.98%	/	/	可开放
1522	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	10kV桑马线齐家四组大棚分歧37#	80	16.98%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1523	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧子二、三组机井-项目包	100	0.00%	20.67	20.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1524	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分支2#马仗村四组2.0	200	39.38%	126.68	126.68	未列入	/	/	-0.52%	/	/	可开放
1525	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼二岐4#年余二组2.0	200	19.54%	114.89	114.89	未列入	/	/	106.10%	/	/	可开放
1526	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金七组分歧10#黄金七组2.0	400	15.69%	224.06	224.06	未列入	/	/	176.49%	/	/	可开放
1527	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	唐西组-2014技改	100	120.00%	-40	40	未列入	/	/	161.71%	/	/	可开放
1528	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支4#艾岗村二三组2.0	400	41.89%	197.55	197.55	未列入	/	/	128.37%	/	/	可开放
1529	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线56#平安三四组2.0	400	12.64%	231.64	231.64	未列入	/	/	101.65%	/	/	可开放
1530	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨二组大棚台区-2018网改	200	23.21%	77.13	77.13	未列入	/	/	305.90%	/	/	可开放
1531	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里八岐28#十里八组2.0	200	13.56%	140.02	140.02	未列入	/	/	6.76%	/	/	可开放
1532	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生五组2.0	200	34.98%	71.58	71.58	未列入	/	/	143.44%	/	/	可开放
1533	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线刘家窑分支4#刘窑台区2.0	200	10.80%	141.98	141.98	未列入	/	/	9.50%	/	/	可开放
1534	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼六组水田分歧22#孙狼六组	200	24.78%	110.45	110.45	未列入	/	/	-21.34%	/	/	可开放
1535	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间一组分歧24#五间一组2.0	400	13.47%	242.47	242.47	未列入	/	/	108.29%	/	/	可开放
1536	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线160#北站五组2.0	200	13.03%	112.78	112.78	未列入	/	/	126.55%	/	/	可开放
1537	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家五组岐5#刘家四组2.0	200	51.86%	24.09	24.09	未列入	/	/	289.47%	/	/	可开放
1538	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家三组分歧2#赵家三组2.0	200	13.09%	124.11	124.11	未列入	/	/	267.32%	/	/	可开放
1539	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家四组2机井通电台区-2020农网	100	8.04%	66.91	66.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1540	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	高家六组新井-项目包	200	0.01%	60.79	60.79	未列入	/	/	495.25%	/	/	可开放
1541	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红分支11#大红七组2.0	200	46.88%	125.31	125.31	未列入	/	/	33.17%	/	/	可开放
1542	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	示范场分支87#示范场台区	50	80.79%	0	0	未列入	/	/	-19.53%	/	/	可开放
1543	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	马家组台区-2018网改	400	27.16%	248.16	88.16	未列入	/	/	245.16%	/	/	可开放
1544	国网台安县供电公司	西郊66kV变电站	西达线	西佛三组新-项目包	200	40.51%	67.33	67.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1545	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台分支22#九台三四组2.0	400	0.26%	318.97	318.97	未列入	/	/	-75.40%	/	/	可开放
1546	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组5台区-15结余	400	0.06%	202.1	202.1	未列入	/	/	675.58%	/	/	可开放

1547	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆二支5#陆家前三组2.0	400	5.87%	296.53	296.53	未列入	/	/	-0.65%	/	/	可开放
1548	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线团结分支55#团结村三四组2.0	200	7.79%	152.47	152.47	未列入	/	/	-22.76%	/	/	可开放
1549	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组5台区-15结余	200	0.00%	77.42	77.42	未列入	/	/	471.32%	/	/	可开放
1550	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线22#孙金田2.0	100	78.64%	5.38	5.38	未列入	/	/	-2.48%	/	/	可开放
1551	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组水田分3#黄沙三组2.0	400	14.82%	250.92	250.92	未列入	/	/	152.56%	/	/	可开放
1552	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧81#东于组2.0	200	68.77%	22.47	22.47	未列入	/	/	975.04%	/	/	可开放
1553	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力支6#高力三四组2.0	400	53.64%	301.61	301.61	未列入	/	/	2.63%	/	/	可开放
1554	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于分支4#茨于村址2.0	400	48.77%	140.55	140.55	未列入	/	/	2018.08%	/	/	可开放
1555	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线鄂家分歧07#前鄂家组2.0	200	52.44%	41.19	41.19	未列入	/	/	369.50%	/	/	可开放
1556	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线大三西台分支10#大三西台2.0	400	47.13%	127.12	127.12	未列入	/	/	281.97%	/	/	可开放
1557	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉二组岐3#阿拉二组2.0	400	56.38%	310.14	310.14	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
1558	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支4#黄沙二组2.0	400	29.17%	181.71	181.71	未列入	/	/	157.35%	/	/	可开放
1559	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家一组分岐13#金家一组2.0	200	43.09%	38.75	38.75	未列入	/	/	151.10%	/	/	可开放
1560	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线建材支18回民村西2.0	200	26.73%	134.95	134.95	未列入	/	/	-31.01%	/	/	可开放
1561	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家一岐5#宋家一组2.0	400	9.95%	264.42	264.42	未列入	/	/	63.35%	/	/	可开放
1562	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木四组分支5#枣木四组2.0	400	11.05%	269.85	269.85	未列入	/	/	69.58%	/	/	可开放
1563	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家八组分歧16#未家村八组2.0	200	15.58%	140.28	140.28	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
1564	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组1台区-15结余	100	0.11%	6.05	6.05	未列入	/	/	465.80%	/	/	可开放
1565	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家五六组分岐13#李家六组2.0	200	53.41%	145.22	145.22	未列入	/	/	11.21%	/	/	可开放
1566	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家支35#刘家一九组2.0	400	47.21%	319.33	319.33	未列入	/	/	-4.85%	/	/	可开放
1567	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线112#、123#杆偏养一组2.0	200	11.70%	127.3	127.3	未列入	/	/	39.56%	/	/	可开放
1568	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线170#北站三组2.0	200	12.06%	144.48	144.48	未列入	/	/	16.94%	/	/	可开放
1569	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	10kV新方线南万一台分4右9#	200	33.25%	48.89	48.89	未列入	/	/	647.22%	/	/	可开放
1570	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支55#赵家一二组2.0	400	26.31%	186.54	186.54	未列入	/	/	520.17%	/	/	可开放
1571	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线河南四组分2#镇南台2.0	400	37.84%	298.81	298.81	未列入	/	/	12.64%	/	/	可开放
1572	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分24#杆南楼三队台区2.0	400	37.87%	114.77	114.77	未列入	/	/	269.77%	/	/	可开放
1573	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组3台区-15结余	200	3.57%	0	0	未列入	/	/	797.14%	/	/	可开放
1574	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么后组台区-2018网改	200	49.99%	42.45	42.45	未列入	/	/	327.24%	/	/	可开放
1575	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线033#后桓洞组2.0	400	14.11%	234.28	234.28	未列入	/	/	236.73%	/	/	可开放
1576	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后分支50#后红一二三组2.0	400	42.16%	303.35	303.35	未列入	/	/	6.61%	/	/	可开放
1577	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家四组分支7#宋家四组2.0	200	30.34%	76.36	76.36	未列入	/	/	133.96%	/	/	可开放
1578	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家四组岐9#程家四组2.0	200	59.18%	7.36	7.36	未列入	/	/	334.91%	/	/	可开放
1579	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线康家一二组分支27#康家一组2.0	200	27.35%	78.93	78.93	未列入	/	/	100.09%	/	/	可开放
1580	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线梅家小区支7#梅家新村五组2.0	400	10.72%	277.11	277.11	未列入	/	/	3.43%	/	/	可开放
1581	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组5台区-15结余	200	0.03%	77.73	77.73	未列入	/	/	192.44%	/	/	可开放
1582	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干128右6#大台三组2.0	200	34.49%	69.2	69.2	未列入	/	/	182.35%	/	/	可开放
1583	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组2台区-15结余	200	56.47%	47.07	47.07	未列入	/	/	473.80%	/	/	可开放
1584	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线云柳支30#V云柳三组2.0	200	30.64%	80.58	80.58	未列入	/	/	188.83%	/	/	可开放
1585	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支148#贺家村三八组2.0	200	46.16%	139.23	139.23	未列入	/	/	-1.83%	/	/	可开放
1586	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组3台区-15结余	100	0.62%	12.79	12.79	未列入	/	/	497.91%	/	/	可开放
1587	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老一三岐3#老边三组2.0	200	35.66%	11.11	11.11	未列入	/	/	121.75%	/	/	可开放
1588	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平七组分支21#西平村七组2.0	400	6.94%	306.39	306.39	未列入	/	/	-23.06%	/	/	可开放
1589	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽子支4右1#大高村住宅新区	200	16.55%	120.61	120.61	未列入	/	/	56.42%	/	/	可开放
1590	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄九组-项目包	100	0.00%	79.99	79.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1591	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	安家组台区-2018网改	200	35.13%	70.95	70.95	未列入	/	/	278.37%	/	/	可开放
1592	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨四、五组分支24#蒋坨村四六组2.0	400	35.25%	131.44	131.44	未列入	/	/	1616.46%	/	/	可开放
1593	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发六组岐10#新发六组2.0	400	36.33%	182.97	182.97	未列入	/	/	251.67%	/	/	可开放

1594	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线4#黄沙一组2.0	400	2.64%	309.46	309.46	未列入	/	/	11.16%	/	/	可开放
1595	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙分支16#小龙三组2.0	400	14.39%	245.63	245.63	未列入	/	/	201.52%	/	/	可开放
1596	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台歧03#四台一组-19年网改	200	64.50%	9.62	9.62	未列入	/	/	190.91%	/	/	可开放
1597	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线胡家分40#胡家台区配电2.0	200	20.35%	130.68	130.68	未列入	/	/	10.69%	/	/	可开放
1598	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线铁东分支03#铁东组2.0	200	31.29%	72.32	72.32	未列入	/	/	61.37%	/	/	可开放
1599	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线93#大汪村四组2.0	400	10.14%	306.31	306.31	未列入	/	/	9.01%	/	/	可开放
1600	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗八组分支5#南岗八组2.0	400	37.41%	100.24	100.24	未列入	/	/	555.15%	/	/	可开放
1601	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧95#永安四组2.0	100	70.28%	0	0	未列入	/	/	198.72%	/	/	可开放
1602	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干12#东新四六组2.0	400	36.28%	191.8	191.8	未列入	/	/	81.07%	/	/	可开放
1603	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线通讯分歧12#东佛五组2.0	400	26.35%	195.3	195.3	未列入	/	/	136.42%	/	/	可开放
1604	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油一组南台分歧6#马油房村一组南台2.0	200	27.09%	80.77	80.77	未列入	/	/	485.65%	/	/	可开放
1605	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线木材加工厂支11#十品站前台区	100	43.81%	25.01	25.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1606	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴五组分歧6#常兴四五组2.0	400	56.33%	21.7	21.7	未列入	/	/	468.49%	/	/	可开放
1607	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄九组岐3#下薄九组2.0	400	14.48%	238.52	238.52	未列入	/	/	90.68%	/	/	可开放
1608	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星五组分歧5#红星五组2.0	200	31.28%	77.63	77.63	未列入	/	/	225.38%	/	/	可开放
1609	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房4组1台区-2020农网	100	13.61%	46.36	46.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1610	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家九组机井-15结余	200	0.02%	85.59	85.59	未列入	/	/	674.65%	/	/	可开放
1611	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家三组分支5#宋家三组2.0	200	9.71%	140.58	140.58	未列入	/	/	-16.88%	/	/	可开放
1612	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧30#四台五组-19年网改	200	24.27%	88.72	88.72	未列入	/	/	126.37%	/	/	可开放
1613	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组3台区-15结余	100	0.06%	28.27	28.27	未列入	/	/	326.04%	/	/	可开放
1614	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线014#西桓组2.0	400	52.01%	84.24	84.24	未列入	/	/	415.26%	/	/	可开放
1615	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线72#雷屯五组2.0	400	5.53%	291.02	291.02	未列入	/	/	100.35%	/	/	可开放
1616	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金六组分歧3#黄金五组2.0	200	29.39%	71.76	71.76	未列入	/	/	1178.31%	/	/	可开放
1617	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗七组分支13#南岗七组2.0	400	32.67%	192.56	192.56	未列入	/	/	254.51%	/	/	可开放
1618	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田二组分支5#大田二组2.0	200	13.90%	117.9	117.9	未列入	/	/	68.72%	/	/	可开放
1619	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台朱线雅化支王家岐14#王家村2.0	400	40.24%	303.39	303.39	未列入	/	/	-0.80%	/	/	可开放
1620	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线龙家五组支18#龙家五组2.0	200	48.32%	127.9	127.9	未列入	/	/	-17.24%	/	/	可开放
1621	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高五组分支5#大高五组2.0	400	3.93%	297.19	297.19	未列入	/	/	506.55%	/	/	可开放
1622	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新三组支3#东新三组2.0	200	36.72%	66.95	66.95	未列入	/	/	233.03%	/	/	可开放
1623	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡支18#杆偏养五八组2.0	200	67.47%	51.77	51.77	未列入	/	/	157.52%	/	/	可开放
1624	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分支西王家分歧8#曾家村三组2.0	200	17.21%	134.24	134.24	未列入	/	/	33.01%	/	/	可开放
1625	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家五组分支4#潘家五组2.0	200	44.30%	63.77	63.77	未列入	/	/	80.83%	/	/	可开放
1626	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家二组分歧5#高家二组2.0	200	32.54%	141.31	141.31	未列入	/	/	-49.76%	/	/	可开放
1627	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组1台区-15结余	400	0.04%	238.85	238.85	未列入	/	/	452.34%	/	/	可开放
1628	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁坨分歧02#铁坨组	100	29.23%	50.77	50.77	未列入	/	/	-46.46%	/	/	可开放
1629	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台二组1台区-15结余	100	0.06%	7.46	7.46	未列入	/	/	424.19%	/	/	可开放
1630	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高水田岐6#大高新区2.0	200	8.89%	141.91	141.91	未列入	/	/	24.08%	/	/	可开放
1631	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡一组台区-2018网改	200	39.54%	66.18	66.18	未列入	/	/	361.24%	/	/	可开放
1632	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线铁炉支103#铁炉五组2.0	400	51.84%	293.09	293.09	未列入	/	/	-12.09%	/	/	可开放
1633	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木二组分支3#枣木二组2.0	200	27.06%	85.14	85.14	未列入	/	/	86.21%	/	/	可开放
1634	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV佛桓线二道岐6#二道六组-20技改	200	34.82%	66.22	66.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1635	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支102#才家村五组	400	15.66%	238.96	238.96	未列入	/	/	199.24%	/	/	可开放
1636	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线阿拉支幸福九组岐22#幸福九组2.0	400	44.52%	319.67	319.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1637	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线前后四分歧47#前四组2.0	200	0.61%	158.79	158.79	未列入	/	/	15.31%	/	/	可开放
1638	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家一组岐12#历家一组2.0	200	12.17%	60.31	60.31	未列入	/	/	827.04%	/	/	可开放
1639	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡六组岐5#淮泡二组2.0	400	30.68%	183.19	183.19	未列入	/	/	224.16%	/	/	可开放
1640	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线74#桑林村八组2.0	200	6.81%	140.48	140.48	未列入	/	/	6.72%	/	/	可开放

1641	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组3台区-15结余	200	0.09%	50.96	50.96	未列入	/	/	960.25%	/	/	可开放
1642	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家六组分支22#任家六组2.0	200	13.36%	120.7	120.7	未列入	/	/	31.29%	/	/	可开放
1643	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柽支黄金六组岐3#黄金六组2.0	200	22.63%	99.87	99.87	未列入	/	/	111.75%	/	/	可开放
1644	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线齐家四组分支13#齐家村四组2.0	200	43.59%	136.71	136.71	未列入	/	/	-16.71%	/	/	可开放
1645	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村2台区-15结余	200	2.21%	0.1	0.1	未列入	/	/	1128.21%	/	/	可开放
1646	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家一组岐5#高家一组2.0	200	26.30%	95.04	95.04	未列入	/	/	132.76%	/	/	可开放
1647	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于一组分岐2#茨于一组2.0	200	11.09%	116.99	116.99	未列入	/	/	91.65%	/	/	可开放
1648	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐三支2#唐家三组2.0	200	10.40%	129.05	129.05	未列入	/	/	42.09%	/	/	可开放
1649	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线051#祁前组2.0	200	41.91%	36.52	36.52	未列入	/	/	1371.84%	/	/	可开放
1650	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	云柳村机井2台区	100	0.07%	59.27	59.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1651	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家三组台区-2020农网	100	0.04%	77.2	77.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1652	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线东恒七组分歧4#富于线0.4kV安家台区2.0	200	19.31%	92.73	92.73	未列入	/	/	794.89%	/	/	可开放
1653	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线康家一二组分支37#康家二组2.0	200	26.09%	105.6	105.6	未列入	/	/	37.70%	/	/	可开放
1654	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线11#桑林村二组2.0	400	21.14%	294.38	294.38	未列入	/	/	32.42%	/	/	可开放
1655	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙四组岐3#黄沙四组2.0	400	46.18%	202.25	202.25	未列入	/	/	92.16%	/	/	可开放
1656	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力三组岐2#欧力三组2.0	200	9.79%	141.34	141.34	未列入	/	/	17.52%	/	/	可开放
1657	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家六组岐6#程家六组2.0	200	45.61%	10.25	10.25	未列入	/	/	1123.72%	/	/	可开放
1658	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线贾家分支9#大欠二组2.0	200	24.82%	145.12	145.12	未列入	/	/	5.50%	/	/	可开放
1659	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红八组岐13#大红八组2.0	200	44.28%	127.78	127.78	未列入	/	/	28.25%	/	/	可开放
1660	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村3台区-15结余	100	1.50%	0	0	未列入	/	/	479.51%	/	/	可开放
1661	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	10kV黄三线任家四组分歧03#任家四组-19技改	200	43.45%	37.22	37.22	未列入	/	/	163.75%	/	/	可开放
1662	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支114#才家村六组	400	17.59%	306.8	306.8	未列入	/	/	0.73%	/	/	可开放
1663	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆家一组分支22#陆家一组2.0	400	13.98%	300.56	300.56	未列入	/	/	8.64%	/	/	可开放
1664	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线108#杆偏养二组2.0	400	34.03%	163.65	163.65	未列入	/	/	198.39%	/	/	可开放
1665	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗二组分歧7#红旗二组2.0	200	16.59%	41.97	41.97	未列入	/	/	584.38%	/	/	可开放
1666	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉七组分歧11#阿拉七组2.0	400	26.99%	205.13	205.13	未列入	/	/	147.98%	/	/	可开放
1667	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家二组岐4#刘家二三组2.0	200	22.69%	74.7	74.7	未列入	/	/	103.69%	/	/	可开放
1668	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛恒线39#太平小区2.0	200	5.81%	150.34	150.34	未列入	/	/	-18.38%	/	/	可开放
1669	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线大三五组分支8#大三五组2.0	100	50.88%	5.18	5.18	未列入	/	/	625.88%	/	/	可开放
1670	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家一二组-项目包	200	17.18%	152.92	152.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1671	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄南线潘家一组支11#潘家二组2.0	400	7.93%	301.11	301.11	未列入	/	/	-6.07%	/	/	可开放
1672	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间七组岐5#五间七组2.0	400	40.92%	122.31	122.31	未列入	/	/	294.85%	/	/	可开放
1673	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	潘屯西岐5#	160	89.76%	0	0	未列入	/	/	646.10%	/	/	可开放
1674	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线平台分支60#平台五组2.0	200	16.57%	102.91	102.91	未列入	/	/	32.44%	/	/	可开放
1675	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线117#金家二组2.0	200	14.97%	121.43	121.43	未列入	/	/	166.27%	/	/	可开放
1676	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线西红二组支21#西北二组2.0	400	23.55%	305.37	305.37	未列入	/	/	9.64%	/	/	可开放
1677	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田七组分岐6#大田七组2.0	200	6.33%	141.89	141.89	未列入	/	/	1.67%	/	/	可开放
1678	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支小高二岐9#小高二组2.0	400	6.59%	274.77	274.77	未列入	/	/	126.71%	/	/	可开放
1679	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线十组分支005#桑林村十组2.0	200	20.96%	141.25	141.25	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
1680	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支10#马家北台2.0	200	23.79%	107.75	107.75	未列入	/	/	71.86%	/	/	可开放
1681	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平一组支32#太平五组2.0	200	23.31%	118.42	118.42	未列入	/	/	17.59%	/	/	可开放
1682	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组南-项目包	400	22.56%	142.27	142.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1683	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线左家分21南台七组2.0	200	15.27%	123.21	123.21	未列入	/	/	105.99%	/	/	可开放
1684	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里分支63#十里七组2.0	200	14.42%	124.98	124.98	未列入	/	/	85.84%	/	/	可开放
1685	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木七组岐3#枣木七组2.0	200	16.64%	116.42	116.42	未列入	/	/	26.81%	/	/	可开放

1686	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组二台区-2020农网	100	1.28%	37.73	37.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1687	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪三组分支7#大汪村三组2.0	200	53.27%	138.25	138.25	未列入	/	/	6.21%	/	/	可开放
1688	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生一二组4台区-15结余	200	0.13%	24.64	24.64	未列入	/	/	564.01%	/	/	可开放
1689	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线108#杨塘三组2.0	400	26.08%	294.59	54.59	未列入	/	/	54.61%	/	/	可开放
1690	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线主干74#大田三组2.0	200	12.44%	145.95	145.95	未列入	/	/	-2.86%	/	/	可开放
1691	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线吴家分歧29#车家三组2.0	100	47.88%	4.67	4.67	未列入	/	/	915.83%	/	/	可开放
1692	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么二组台区-2018网改	200	9.07%	117.66	117.66	未列入	/	/	183.45%	/	/	可开放
1693	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家分支40#李家三四组2.0	200	25.41%	86.19	86.19	未列入	/	/	122.79%	/	/	可开放
1694	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线064#郭家组2.0	400	33.55%	163.15	163.15	未列入	/	/	253.53%	/	/	可开放
1695	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧87#西于组2.0	200	74.96%	10.09	10.09	未列入	/	/	175.02%	/	/	可开放
1696	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家二组-项目包	100	90.76%	31.45	31.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1697	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线主干68#南岗三组2.0	200	46.14%	148.13	148.13	未列入	/	/	-4.44%	/	/	可开放
1698	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家九、十组分歧18#才家村十组	200	16.35%	159.25	159.25	未列入	/	/	5.80%	/	/	可开放
1699	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村一组2机井-2020农网	100	0.25%	59.39	59.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1700	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	李家八组台区-2018网改	200	0.14%	159.73	159.73	未列入	/	/	-80.77%	/	/	可开放
1701	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓六组二台区-2020农网	100	0.08%	66.84	66.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1702	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴一组分歧13#大兴村一组2.0	200	33.71%	141.65	141.65	未列入	/	/	3.35%	/	/	可开放
1703	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家分支98#程家三组2.0	200	31.22%	85.07	85.07	未列入	/	/	861.80%	/	/	可开放
1704	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干7#高压电缆下线供销社2.0	200	33.53%	92.95	92.95	未列入	/	/	89.71%	/	/	可开放
1705	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线道北分支02#东长后组北台2.0	200	54.50%	37.19	37.19	未列入	/	/	138.39%	/	/	可开放
1706	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	后鄂家组台区-2018网改	400	17.21%	249.57	9.57	未列入	/	/	-23.81%	/	/	可开放
1707	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线前孙家分歧8#遵化一六组2.0	100	42.25%	50.01	50.01	未列入	/	/	48.12%	/	/	可开放
1708	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分支30#南楼四组台区2.0	400	39.05%	107.73	107.73	未列入	/	/	1386.99%	/	/	可开放
1709	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线后四分歧02#后四组2.0	200	5.14%	149.72	149.72	未列入	/	/	-0.72%	/	/	可开放
1710	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家三组-2020农网	200	0.07%	159.87	159.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1711	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支39#郑三四组2.0	400	43.69%	171.13	11.13	未列入	/	/	1679.73%	/	/	可开放
1712	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线东三台水田分歧07#四台四组-19年网改	200	41.93%	47.44	47.44	未列入	/	/	75.25%	/	/	可开放
1713	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口七组支8#曾口六组2.0	400	8.96%	259.27	259.27	未列入	/	/	141.19%	/	/	可开放
1714	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	西桓七组-项目包	400	5.77%	249.85	249.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1715	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组4台区-15结余	100	0.00%	34.23	34.23	未列入	/	/	908.52%	/	/	可开放
1716	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线老边工区分支4#团结村七组2.0	200	6.10%	152.37	152.37	未列入	/	/	-27.03%	/	/	可开放
1717	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线兴星米业支6#陈家房二三组2.0	400	35.34%	318.58	318.58	未列入	/	/	14.67%	/	/	可开放
1718	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线刘沟分歧3#西刘沟台区2.0	200	57.94%	136.36	136.36	未列入	/	/	9.24%	/	/	可开放
1719	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧19#马坨三组一2.0	400	10.54%	261.12	261.12	未列入	/	/	218.34%	/	/	可开放
1720	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨支29#王坨村四组2.0	400	6.10%	252.15	252.15	未列入	/	/	199.58%	/	/	可开放
1721	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线朴卧二三岐7#朴卧二三组2.0	400	43.73%	292.83	292.83	未列入	/	/	11.54%	/	/	可开放
1722	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组4台区-15结余	200	0.55%	101.97	101.97	未列入	/	/	867.45%	/	/	可开放
1723	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于一组分岐15#大于二组2.0	200	25.15%	101.36	101.36	未列入	/	/	136.10%	/	/	可开放
1724	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田八组分歧7#大田八组2.0	200	29.94%	77.11	77.11	未列入	/	/	111.67%	/	/	可开放
1725	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	老干部局台区配变-技改	630	11.47%	404.74	404.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1726	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	沙坨村六组大棚-农业设施	100	3.26%	33.81	33.81	未列入	/	/	235.24%	/	/	可开放
1727	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线小高七支3#小高六组2.0	400	10.59%	303.69	303.69	未列入	/	/	-1.03%	/	/	可开放
1728	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线大张四西支3#大张四组西2.0	400	25.51%	192.78	192.78	未列入	/	/	274.73%	/	/	可开放
1729	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于五组分岐5#大于五组2.0	200	25.01%	138.07	138.07	未列入	/	/	15.78%	/	/	可开放
1730	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线道北分支07#道北组2.0	200	36.07%	60.87	60.87	未列入	/	/	137.60%	/	/	可开放
1731	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线177#团结村五组2.0	400	8.92%	315.07	315.07	未列入	/	/	-25.45%	/	/	可开放
1732	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平甄家果园-农业设施	50	11.26%	31.97	31.97	未列入	/	/	-36.06%	/	/	可开放

1733	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵三分岐4#赵荒三组2.0	400	50.24%	76.38	76.38	未列入	/	/	388.48%	/	/	可开放
1734	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛恒线民集支77##民集东2.0	400	27.18%	319.14	319.14	未列入	/	/	-5.35%	/	/	可开放
1735	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新开三岐24#新发三组2.0	200	28.64%	84.76	84.76	未列入	/	/	154.35%	/	/	可开放
1736	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线兀拉四组支4#兀拉四组2.0	200	36.64%	75.57	75.57	未列入	/	/	167.94%	/	/	可开放
1737	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	大台一组-项目包	100	50.48%	1.96	1.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1738	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线三角分支25#大台二组2.0	200	36.10%	55.03	55.03	未列入	/	/	266.61%	/	/	可开放
1739	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线九赢养殖场支52#东桓五组2.0	200	31.27%	75.54	75.54	未列入	/	/	119.25%	/	/	可开放
1740	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线32#韭台八组2.0	400	6.63%	270.13	270.13	未列入	/	/	76.82%	/	/	可开放
1741	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干125遵化五组2.0	200	71.72%	10.37	10.37	未列入	/	/	450.92%	/	/	可开放
1742	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组-项目包	400	29.59%	157.39	157.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1743	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔一组台区-2018网改	200	15.16%	70.79	70.79	未列入	/	/	250.30%	/	/	可开放
1744	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房农业设施-15结余	50	7.00%	15.04	15.04	未列入	/	/	345.08%	/	/	可开放
1745	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄八组岐13#下薄八组2.0	400	50.98%	313.17	313.17	未列入	/	/	-50.14%	/	/	可开放
1746	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组1台区-15结余	100	5.68%	12.36	12.36	未列入	/	/	436.50%	/	/	可开放
1747	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨六组大棚台区-2018网改	100	57.92%	29.99	29.99	未列入	/	/	711.19%	/	/	可开放
1748	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐一岐5#唐家一六组2.0	200	42.94%	43.19	43.19	未列入	/	/	140.00%	/	/	可开放
1749	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线6#黄沙新一组2.0	400	7.14%	271.41	271.41	未列入	/	/	141.81%	/	/	可开放
1750	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线赵家分支26#大台十组2.0	200	30.35%	74.52	74.52	未列入	/	/	201.40%	/	/	可开放
1751	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线159#蒋坨村三组2.0	400	16.74%	260.87	260.87	未列入	/	/	143.53%	/	/	可开放
1752	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组水田分3右1#粮库2.0	200	20.76%	119.82	119.82	未列入	/	/	1167.75%	/	/	可开放
1753	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线贾家分28#贾家村	400	21.31%	174.51	174.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1754	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线三界四组分支19#三界四组2.0	200	42.36%	58.99	58.99	未列入	/	/	112.16%	/	/	可开放
1755	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	10kV富新线新生分支20#	400	15.87%	254.01	254.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1756	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家五六组分岐8#金家五六组2.0	400	8.80%	304.75	304.75	未列入	/	/	0.83%	/	/	可开放
1757	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油分歧003#马油房村一组2.0	200	32.55%	153.52	153.52	未列入	/	/	-45.05%	/	/	可开放
1758	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村一组1机井台区-2020农网	100	4.86%	67.7	67.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1759	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马驼二组分歧02#马坨二组新台	200	34.60%	69.09	69.09	未列入	/	/	562.71%	/	/	可开放
1760	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄沙中学分支1#初中南生活区2.0	200	25.30%	85.29	85.29	未列入	/	/	68.80%	/	/	可开放
1761	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家二组分歧1#才家村二组2.0	200	14.63%	159.56	79.56	未列入	/	/	-84.37%	/	/	可开放
1762	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	10kV台工线邢台分支06#邢台大棚-20技	100	8.99%	56.73	136.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1763	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线程家分歧30#茨于村四组2.0	200	47.20%	129.85	129.85	未列入	/	/	-8.64%	/	/	可开放
1764	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线蛤蜊四组分歧8#蛤蜊三组2.0	200	52.86%	159.29	319.29	未列入	/	/	-12.62%	/	/	可开放
1765	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力一二组岐6#高力一二组2.0	400	55.13%	304.77	304.77	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
1766	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家六组分支9#白家五六组2.0	400	18.26%	319.37	159.37	未列入	/	/	-82.99%	/	/	可开放
1767	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线网户一组分支8#网户一组2.0	200	25.18%	138.47	138.47	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
1768	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗四组分支10#南岗四组2.0	200	23.64%	123.19	283.19	未列入	/	/	17.68%	/	/	可开放
1769	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	徐家养殖场	400	20.69%	319.75	159.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1770	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组1台区-15结余	200	9.74%	156.91	156.91	未列入	/	/	20.45%	/	/	可开放
1771	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线前孙家分歧3#遵化二组2.0	200	30.97%	159.17	159.17	未列入	/	/	-71.49%	/	/	可开放
1772	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线白东分支02#白东组2.0	200	26.49%	158.43	318.43	未列入	/	/	18.93%	/	/	可开放
1773	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线111#铁炉村2.0	400	63.34%	308.58	148.58	未列入	/	/	-9.16%	/	/	可开放
1774	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线102#三角二组-19技改	200	7.96%	144.09	144.09	未列入	/	/	-2.97%	/	/	可开放
1775	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒分支40#张荒七八组2.0	20	0.03%	10.57	154.57	未列入	/	/	11.73%	/	/	可开放
1776	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组-项目包	200	51.81%	153.35	313.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1777	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨五组分歧3#乔坨五组2.0	400	12.22%	311.87	151.87	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
1778	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家五组分歧03#任家五组	200	52.83%	144.3	144.3	未列入	/	/	-55.97%	/	/	可开放
1779	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组-项目包	200	8.79%	153.25	153.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1780	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平一组分1#太平一组2.0	200	10.95%	148.16	308.16	未列入	/	/	-5.51%	/	/	可开放

1781	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线62#曾口四五组2.0	400	9.74%	319.34	159.34	未列入	/	/	-80.67%	/	/	可开放
1782	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙四五组岐4#小龙四组2.0	200	25.07%	158.63	158.63	未列入	/	/	48.65%	/	/	可开放
1783	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线方家站支1左2#方家村台区2.0	200	63.82%	139.43	139.43	未列入	/	/	-6.84%	/	/	可开放
1784	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组3台区-15结余	200	0.04%	154.19	154.19	未列入	/	/	-5.02%	/	/	可开放
1785	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间四岐9#五间五组2.0	200	22.36%	112.53	272.53	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
1786	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄三组岐6#下薄三四组2.0	400	55.49%	319.24	319.24	未列入	/	/	-70.78%	/	/	可开放
1787	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线191#马坨六组2.0	400	13.53%	319.4	159.4	未列入	/	/	-75.21%	/	/	可开放
1788	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓五组水田北台区-2020机井	200	0.06%	159.87	319.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1789	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家四组分歧3#未家村四组2.0	400	10.17%	309.07	309.07	未列入	/	/	-2.76%	/	/	可开放
1790	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线49#西岗四组2.0	400	46.83%	282.43	122.43	未列入	/	/	15.36%	/	/	可开放
1791	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧03#四台三组-19年网改	200	42.71%	151.05	311.05	未列入	/	/	-25.19%	/	/	可开放
1792	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支128#贺家村一六组2.0	400	38.67%	305.93	65.93	未列入	/	/	7.43%	/	/	可开放
1793	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	遵化三组-项目包	100	96.46%	52.11	292.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1794	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄六岐4#下薄六组2.0	400	49.85%	304.49	144.49	未列入	/	/	9.48%	/	/	可开放
1795	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线58#西北六七组2.0	200	81.77%	158.23	158.23	未列入	/	/	-5.45%	/	/	可开放
1796	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴五组分歧6#大兴五组-19年网	200	32.00%	159.76	159.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
1797	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线126#齐家村二组2.0	200	34.11%	145.11	305.11	未列入	/	/	2.29%	/	/	可开放
1798	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线45右3#平安五六组2.0	400	12.78%	319.03	159.03	未列入	/	/	5.59%	/	/	可开放
1799	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线九赢养殖场支28#东桓四组2.0	200	26.51%	150.26	150.26	未列入	/	/	6.61%	/	/	可开放
1800	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线三岔五组分歧06#三岔五组2.0	200	48.90%	145.19	145.19	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
1801	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支85#未家村六组2.0	200	49.39%	139.75	231.75	未列入	/	/	9.50%	/	/	可开放
1802	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线26#西佛镇政府2.0	315	36.15%	250.2	318.2	未列入	/	/	-81.68%	/	/	可开放
1803	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线93#双岔三、四组台区2.0	400	16.76%	297.75	297.75	未列入	/	/	-1.11%	/	/	可开放
1804	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支40#后红七组2.0	400	37.92%	301.58	141.58	未列入	/	/	-12.34%	/	/	可开放
1805	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家五六组分支8#李家五组2.0	200	62.95%	139.48	139.48	未列入	/	/	-5.26%	/	/	可开放
1806	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线达牛一组分支3#达牛一组2.0	200	9.53%	152.3	152.3	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
1807	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗五组分歧3#红旗五组二2.0	200	53.75%	143.97	63.97	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
1808	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村三组6机井台区-2020农网	100	0.05%	80	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1809	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线42#东佛四组2.0	400	10.96%	318.99	158.99	未列入	/	/	8.37%	/	/	可开放
1810	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线桑林九组支3#桑林村九组2.0	200	35.22%	138.25	138.25	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
1811	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线小荒一六组分支7#小荒一六组2.0	200	44.87%	147.51	147.51	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
1812	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干18#西新二组2.0	200	16.32%	143.12	143.12	未列入	/	/	-7.64%	/	/	可开放
1813	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分歧35#金家五组2.0	200	52.25%	151.66	311.66	未列入	/	/	5.38%	/	/	可开放
1814	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	10kV桓洞线贾家分支29右8#	400	0.07%	319.71	159.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1815	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线黑鱼村支4#黑于三组2.0	200	14.62%	159.66	319.66	未列入	/	/	-83.21%	/	/	可开放
1816	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支8#唐屯一组2.0	400	72.19%	307.16	147.16	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
1817	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星一组分歧20#戈杰春2.0	200	35.28%	145.86	145.86	未列入	/	/	-1.59%	/	/	可开放
1818	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉八组分歧5#阿拉八组2.0	200	54.71%	135.39	135.39	未列入	/	/	-7.03%	/	/	可开放
1819	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线贺家分支38#东桓六组2.0	200	27.23%	130.6	50.6	未列入	/	/	21.92%	/	/	可开放
1820	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组水田北台-2020机井	100	0.17%	79.31	319.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1821	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线杨塘四五组分支4#杨塘四五组2.0	400	21.08%	319.15	79.15	未列入	/	/	-80.75%	/	/	可开放
1822	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓村四组一台区-2020农网	100	0.07%	79.64	319.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1823	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳六组-项目包	400	24.59%	305.63	145.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1824	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线才文分支25#才文二组-19技	200	29.91%	130.4	50.4	未列入	/	/	-37.53%	/	/	可开放
1825	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家三组岐4#程家三七组2.0	100	63.19%	52.55	52.55	未列入	/	/	6.70%	/	/	可开放
1826	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线德生分12左2#富牛线0.4kV牛场台区2.0	100	22.49%	31.72	111.72	未列入	/	/	24.18%	/	/	可开放
1827	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户六组分支5#网户六组2.0	200	25.69%	86.75	246.75	未列入	/	/	1064.68%	/	/	可开放

1828	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	双台三组分歧6#双台村二三组2.0	400	48.47%	301.47	61.47	未列入	/	/	7.89%	/	/	可开放
1829	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔二组台区-2018网改	100	24.09%	45.16	45.16	未列入	/	/	643.65%	/	/	可开放
1830	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线134右13#	200	0.03%	104.74	104.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1831	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线东刘沟分歧17#东刘沟台区2.0	200	17.82%	132.3	132.3	未列入	/	/	9.53%	/	/	可开放
1832	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒二组分歧3#赵荒二组2.0	400	24.56%	166.29	166.29	未列入	/	/	185.18%	/	/	可开放
1833	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金一组分歧9#黄金一组2.0	200	33.36%	58.25	58.25	未列入	/	/	276.45%	/	/	可开放
1834	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	粮库线0238	粮库线小高十组2.0	400	31.57%	305.33	305.33	未列入	/	/	6.27%	/	/	可开放
1835	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线粮库岐1#粮库北2.0	400	19.81%	220.49	220.49	未列入	/	/	174.57%	/	/	可开放
1836	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线26#曾口八组2.0	200	13.69%	70.89	70.89	未列入	/	/	505.56%	/	/	可开放
1837	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分支93#大岗四十二组2.0	200	64.61%	146.61	146.61	未列入	/	/	8.14%	/	/	可开放
1838	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾一二组岐6#东增一二组2.0	200	50.71%	145.74	145.74	未列入	/	/	6.72%	/	/	可开放
1839	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家二三组分岐17#金家二三组	400	13.78%	306.99	306.99	未列入	/	/	17.90%	/	/	可开放
1840	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村6台区-15结余	400	1.20%	103.05	103.05	未列入	/	/	2354.87%	/	/	可开放
1841	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡七组台区-2018网改	200	24.25%	93.78	93.78	未列入	/	/	240.85%	/	/	可开放
1842	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线四家三组岐12右1#四家二组2.0	200	17.56%	115.37	115.37	未列入	/	/	79.19%	/	/	可开放
1843	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线87#三道一组台区2.0	400	35.72%	284.33	124.33	未列入	/	/	12.25%	/	/	可开放
1844	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线东西长分支11#洪家东长组2.0	200	64.19%	0	0	未列入	/	/	1986.50%	/	/	可开放
1845	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线街内分支12#桓东组2.0	200	15.57%	113.73	113.73	未列入	/	/	174.74%	/	/	可开放
1846	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家七组分歧13#徐家村七组2.0	200	48.02%	87.77	87.77	未列入	/	/	92.71%	/	/	可开放
1847	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨二三组大棚-项目包	200	11.80%	100.88	100.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1848	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家二三组	200	39.62%	80.77	80.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1849	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线142#西平镇直本街2.0	400	44.50%	290.4	290.4	未列入	/	/	-11.45%	/	/	可开放
1850	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	西红线幸福一支9#幸福一组2.0	400	15.85%	243.88	243.88	未列入	/	/	226.51%	/	/	可开放
1851	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组支1#乔坨六七组2.0	400	8.01%	271	271	未列入	/	/	136.78%	/	/	可开放
1852	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗支5#马仗村2.0	100	86.66%	18.43	18.43	未列入	/	/	-3.91%	/	/	可开放
1853	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线陆家二组分支23#陆家三组大棚-20技改	100	28.16%	52.38	52.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1854	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线陈家房分支11#陈家房六七组2.0	400	19.94%	199.93	199.93	未列入	/	/	1156.93%	/	/	可开放
1855	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家支刘家三岐5#刘家三组2.0	200	57.24%	135.05	135.05	未列入	/	/	0.14%	/	/	可开放
1856	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平五组分支6#西平村五组2.0	200	33.56%	150.63	150.63	未列入	/	/	-8.66%	/	/	可开放
1857	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组台区-2018网改	200	44.17%	152.32	152.32	未列入	/	/	-5.66%	/	/	可开放
1858	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	丰和土地台区-项目包	200	2.34%	105.87	105.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1859	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯四组分歧7#雷屯四组2.0	200	32.20%	64.97	64.97	未列入	/	/	295.35%	/	/	可开放
1860	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线河南分歧04#河南组2.0	100	68.52%	0	0	未列入	/	/	140.50%	/	/	可开放
1861	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组3台区-15结余	100	0.13%	21.14	21.14	未列入	/	/	446.61%	/	/	可开放
1862	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新麦线四台子分歧32#四台子台区2.0	400	17.63%	212.4	212.4	未列入	/	/	9.57%	/	/	可开放
1863	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家六组岐2#徐家六组2.0	200	63.36%	19.72	19.72	未列入	/	/	942.80%	/	/	可开放
1864	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家四组光岐2#高家四组2.0	200	11.73%	143.79	143.79	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
1865	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	10kV达田线金家分支52+1#	200	0.02%	60.33	60.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1866	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线贺家分支15#东桓一组2.0	200	10.71%	129.51	129.51	未列入	/	/	84.78%	/	/	可开放
1867	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台主干防空大队支1#-20技改	100	16.29%	34.71	34.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1868	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家分支一二组分歧10#金桥二组	400	21.34%	243.65	243.65	未列入	/	/	1581.60%	/	/	可开放
1869	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚2组台区-2018网改	200	15.69%	159.42	159.42	未列入	/	/	129.62%	/	/	可开放
1870	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安二组分歧11#永安二组2.0	200	77.79%	0	0	未列入	/	/	420.94%	/	/	可开放
1871	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家八组岐25#才家村七组2.0	200	29.45%	134.14	134.14	未列入	/	/	19.04%	/	/	可开放
1872	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家一组分歧2#三家一组2.0	200	23.42%	90.24	90.24	未列入	/	/	364.01%	/	/	可开放
1873	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家一组支45#侯家一组2.0	200	21.08%	116.84	116.84	未列入	/	/	55.50%	/	/	可开放
1874	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组2台区-15结余	200	0.04%	40.97	40.97	未列入	/	/	930.91%	/	/	可开放
1875	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干81#大台八组2.0	200	22.53%	85.62	85.62	未列入	/	/	142.58%	/	/	可开放

1876	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组1台区-15结余	100	0.74%	40.86	40.86	未列入	/	/	404.14%	/	/	可开放
1877	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线180#小红四组2.0	200	18.13%	110.77	110.77	未列入	/	/	520.17%	/	/	可开放
1878	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	樊家三组机井通电台区-2020农网	100	0.04%	72.69	72.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1879	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家六组分支12#高家五组大棚-2022技	200	20.88%	69.3	69.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1880	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平兴隆果园分歧02#西平兴隆果园农	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1881	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组分歧11#偏养村大棚	200	12.12%	105.46	105.46	未列入	/	/	99.82%	/	/	可开放
1882	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村大棚分支17#韭菜台1组大棚东	200	13.68%	155.89	155.89	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
1883	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡五组大棚分歧07#淮泡五组大棚西	100	27.81%	7.69	7.69	未列入	/	/	596.64%	/	/	可开放
1884	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒三组大棚分歧08#小荒村三组水田	200	1.81%	156.38	156.38	未列入	/	/	-78.65%	/	/	可开放
1885	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	圈河分支新10#南楼五组水田考核表	100	0.18%	0	0	未列入	/	/	455.63%	/	/	可开放
1886	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户八田地水田分支06#达牛镇网户村蔬菜大棚东区	200	15.62%	126.19	126.19	未列入	/	/	961.60%	/	/	可开放
1887	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平常兴房东果园分歧04#张宏生果园	50	14.08%	32.56	32.56	未列入	/	/	164.93%	/	/	可开放
1888	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	三粮开发住宅楼箱变变压器间隔配电变	500	4.88%	370.41	370.41	未列入	/	/	104.00%	/	/	可开放
1889	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家五组水田（调台）	400	0.31%	318.77	318.77	未列入	/	/	2.97%	/	/	可开放
1890	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里分支06#沙岗南-2022技改	200	9.73%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1891	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	广场箱变变压器	500	36.10%	151.15	151.15	未列入	/	/	161.94%	/	/	可开放
1892	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工程箱变变压器	500	18.02%	266.82	266.82	未列入	/	/	352.65%	/	/	可开放
1893	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	轻工变台区变压器	500	34.78%	208.19	208.19	未列入	/	/	159.02%	/	/	可开放
1894	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	公司开发区箱变变压器	500	16.10%	294.38	294.38	未列入	/	/	161.04%	/	/	可开放
1895	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	皇冠箱变变压器	500	55.37%	0	0	未列入	/	/	322.99%	/	/	可开放
1896	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	市场电子表箱变变压器	500	17.97%	281.94	281.94	未列入	/	/	74.62%	/	/	可开放
1897	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家村水田-项目包	200	59.91%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1898	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨二组道北水田电井-2016机井二期	200	0.01%	30.87	30.87	未列入	/	/	1091.22%	/	/	可开放
1899	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口3组1号水田-2016机井二期	200	0.01%	70.22	70.22	未列入	/	/	373.76%	/	/	可开放
1900	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨3组道南水田电井-2016机井二期	200	0.01%	107.58	107.58	未列入	/	/	979.30%	/	/	可开放
1901	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	淮泡水田偏淮历-2016机井二期	200	0.02%	134.49	134.49	未列入	/	/	546.68%	/	/	可开放
1902	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨西水点电井-2016机井二期	200	14.86%	159.01	159.01	未列入	/	/	1.03%	/	/	可开放
1903	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养西水点2号电井-2016机井二期	100	0.03%	44.47	44.47	未列入	/	/	437.46%	/	/	可开放
1904	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨二组电井西-2016机井二期	200	5.08%	55.03	55.03	未列入	/	/	1052.71%	/	/	可开放
1905	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家3组电井-2016机井二期	100	0.02%	77.8	77.8	未列入	/	/	-8.37%	/	/	可开放
1906	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线主干12#气象局西-2022技改	200	29.66%	101.24	101.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1907	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆家村二组新	100	23.13%	66.83	66.83	未列入	/	/	-18.99%	/	/	可开放
1908	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村大棚（营配）	50	9.93%	37.87	37.87	未列入	/	/	22.91%	/	/	可开放
1909	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	西平林场老边工区农业设施（营配）	50	20.22%	9.22	9.22	未列入	/	/	203.57%	/	/	可开放
1910	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼七组棚区（营配）	200	23.98%	112.04	112.04	未列入	/	/	-5.57%	/	/	可开放
1911	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达牛镇敬老院（营配）	200	79.39%	1.23	1.23	未列入	/	/	2869.94%	/	/	可开放
1912	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	高力房敬老院（营配）	200	57.35%	45.3	45.3	未列入	/	/	1198.76%	/	/	可开放
1913	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	工区2-2022技改	400	11.65%	273.41	273.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1914	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	海虹分歧02#-2022技改	200	16.56%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1915	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干10#农机厂前台区-2022技	400	23.17%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1916	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组井-项目包	400	11.05%	237.14	237.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1917	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	渔场2台区-项目包	200	3.47%	91.25	11.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1918	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里支12#沙岗中台2.0-2022技改	200	17.06%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1919	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支收费站歧12#孙狼十组-2016技	200	20.37%	119.26	119.26	未列入	/	/	9.08%	/	/	可开放
1920	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福一组分支幸福三组分歧10#幸福三组-2016技改	100	76.59%	0	0	未列入	/	/	28.12%	/	/	可开放
1921	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	粮食分支敬老院分歧2#敬老院台区-2016技改	200	20.71%	135.99	135.99	未列入	/	/	10.82%	/	/	可开放

1922	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	西么分支06#西么组-项目包	200	42.01%	37.16	37.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1923	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	南岗一组(2016机井第一批)	50	0.04%	22.34	22.34	未列入	/	/	219.50%	/	/	可开放
1924	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	贾家村(2016机井第一批)	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1925	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家五组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-84.57%	/	/	可开放
1926	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干03#检察院台区-2022技改	200	25.28%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1927	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	人寿台区配电变压器	315	35.07%	204.62	204.62	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
1928	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支61#宋家八组大棚-2022技改	200	2.92%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1929	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线1042单元供销社分歧02#供销社-项目包	200	31.06%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1930	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	新立村养殖小区（农业设施）	100	8.15%	73.06	73.06	未列入	/	/	351.79%	/	/	可开放
1931	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	红庙七组大棚（农业设施）	400	33.92%	310.53	54.53	未列入	/	/	344.18%	/	/	可开放
1932	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福村养殖小区（农业设施）	100	75.69%	6.01	6.01	未列入	/	/	590.91%	/	/	可开放
1933	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙村设施农业小区（农业设施）	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1934	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	古洞设施农业小区（农业设施）	80	0.00%	64	64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1935	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红旗果园（农业设施）	80	0.17%	59.08	59.08	未列入	/	/	-46.90%	/	/	可开放
1936	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红六组大棚（农业设施）	80	9.79%	39.25	39.25	未列入	/	/	298.31%	/	/	可开放
1937	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红六组水田（农业设施）	200	0.07%	148.59	52.59	未列入	/	/	-21.12%	/	/	可开放
1938	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙三组新井(2016机井第一批)	100	0.02%	61.93	61.93	未列入	/	/	473.19%	/	/	可开放
1939	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙一组西井(2016机井第一批)	100	0.00%	46.65	46.65	未列入	/	/	458.29%	/	/	可开放
1940	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙一组东井(2016机井第一批)	100	0.02%	52.01	52.01	未列入	/	/	360.48%	/	/	可开放
1941	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家一二组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-87.09%	/	/	可开放
1942	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家三四组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	79.98	未列入	/	/	-86.87%	/	/	可开放
1943	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙三组老井(2016机井第一批)	100	0.02%	58.25	58.25	未列入	/	/	445.84%	/	/	可开放
1944	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄沙村(2016机井第一批)	200	2.82%	154.37	154.37	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
1945	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组(2016机井第一批)	100	3.33%	37.15	37.15	未列入	/	/	368.77%	/	/	可开放
1946	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄沙六组(2016机井第一批)	100	1.74%	78.26	78.26	未列入	/	/	-6.96%	/	/	可开放
1947	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河二八组#项目包	200	24.97%	79.83	79.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1948	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	征稽所分支02#征稽所台区-2022技改	200	25.59%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1949	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线园林分支49左11左11#-项目包	200	0.35%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1950	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖一组井-2016机井三期	200	0.00%	107.99	107.99	未列入	/	/	423.20%	/	/	可开放
1951	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村台区机井（机井）-2016机井三期	100	9.77%	75.88	75.88	未列入	/	/	31.57%	/	/	可开放
1952	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	韭台村东台机井（机井）-2016机井三期	100	2.41%	78.6	78.6	未列入	/	/	-35.93%	/	/	可开放
1953	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨七-2022技改	200	10.09%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1954	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台村一组台区机井（机井）-2016机井三期	100	0.20%	0	0	未列入	/	/	489.29%	/	/	可开放
1955	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组西台区机井（机井）-2016机井三期	100	7.55%	36.44	36.44	未列入	/	/	13.89%	/	/	可开放
1956	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组台区机井（机井）-2016机井三期	100	6.68%	15.1	15.1	未列入	/	/	450.70%	/	/	可开放
1957	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台六组台区机井（机井）-2016机井三期	50	0.05%	15.39	15.39	未列入	/	/	211.27%	/	/	可开放
1958	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组1台区机井（机井）-2016机井三期	100	0.03%	57.19	57.19	未列入	/	/	440.77%	/	/	可开放
1959	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组2台区机井-2016机井三期	50	0.03%	37.61	37.61	未列入	/	/	-12.62%	/	/	可开放
1960	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组台区机井（机井）-2016机井三期	50	0.05%	0	0	未列入	/	/	288.30%	/	/	可开放
1961	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘四组台区机井（机井）-2016机井三	100	15.28%	55.97	55.97	未列入	/	/	477.71%	/	/	可开放
1962	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘九组台区机井（机井）-2016机井三	100	33.39%	46.12	46.12	未列入	/	/	485.00%	/	/	可开放
1963	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘三组1台区机井（机井）-2016机井	100	27.08%	79.06	319.06	未列入	/	/	-6.71%	/	/	可开放
1964	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘三组2台区机井（机井）-2016机井	100	6%	54.59	54.59	未列入	/	/	333.85%	/	/	可开放

1965	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养三组1号机井（机井）-2016机井三...	100	4.13%	73.52	73.52	未列入	/	/	484.00%	/	/	可开放
1966	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养三组2号机井（机井）-2016机井三...	100	9.96%	79.4	79.4	未列入	/	/	-6.07%	/	/	可开放
1967	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养一组机井（机井）-2016机井三期	100	0.03%	76.36	76.36	未列入	/	/	281.58%	/	/	可开放
1968	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组1号机井-2016机井三期	100	0.06%	74.09	74.09	未列入	/	/	284.38%	/	/	可开放
1969	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	河南水田井-项目包	200	10.16%	153.14	73.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1970	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组2号机井（机井）-2016机井三...	100	0.03%	66.31	66.31	未列入	/	/	333.05%	/	/	可开放
1971	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组3号机井（机井）-2016机井三...	100	8.45%	33.17	33.17	未列入	/	/	822.74%	/	/	可开放
1972	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组2号机井-2016机井三期	100	0.04%	70.16	70.16	未列入	/	/	660.80%	/	/	可开放
1973	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组3号机井（机井）-2016机井三...	100	14.15%	60.76	60.76	未列入	/	/	444.06%	/	/	可开放
1974	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组1号机井（机井）-2016机井三...	100	0.14%	45.77	45.77	未列入	/	/	604.33%	/	/	可开放
1975	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组2号机井（机井）-2016机井三...	100	0.03%	62.32	62.32	未列入	/	/	-78.19%	/	/	可开放
1976	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组4号机井（机井）-2016机井三...	100	2.62%	57.22	57.22	未列入	/	/	384.61%	/	/	可开放
1977	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组3号机井（机井）-2016机井三...	100	0.06%	69.16	69.16	未列入	/	/	473.14%	/	/	可开放
1978	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	偏养一组1号机井（机井）-2016机井三...	100	0.03%	42.34	42.34	未列入	/	/	536.35%	/	/	可开放
1979	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	偏养一组2号机井（机井）-2016机井三...	100	0.04%	5.24	5.24	未列入	/	/	436.23%	/	/	可开放
1980	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柽二、五组井-2022技改	400	41.05%	155.79	155.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1981	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福九组台区-2016机井四期	200	0.06%	75.84	75.84	未列入	/	/	307.43%	/	/	可开放
1982	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组1台区-2016机井四期	200	18.49%	123.02	123.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1983	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	高家二组东2台区-2016机井四期	100	7.58%	21.18	21.18	未列入	/	/	336.30%	/	/	可开放
1984	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	平安五组台区-2016机井四期	100	4.23%	53.19	53.19	未列入	/	/	37.79%	/	/	可开放
1985	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利五组（营配）	400	0.95%	316.2	316.2	未列入	/	/	-75.64%	/	/	可开放
1986	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线邢台二岐2#邢台二组-2022技改	200	49.20%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
1987	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U01站内变压器	500	33.51%	375.3	375.3	未列入	/	/	14.14%	/	/	可开放
1988	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U02站内变压器	500	30.93%	368.99	368.99	未列入	/	/	13.01%	/	/	可开放
1989	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U03站内变压器	400	25.02%	302.29	302.29	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
1990	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U04站内变压器	500	32.61%	353.86	353.86	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
1991	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H50站内变压器	500	27.20%	373.4	373.4	未列入	/	/	6.28%	/	/	可开放
1992	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11680变压器	800	30.27%	612.14	612.14	未列入	/	/	44.41%	/	/	可开放
1993	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11850亭站内变压器	400	9.56%	317.04	317.04	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
1994	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干18左2#	50	23.82%	15.88	15.88	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
1995	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H04亭变压器	400	34.32%	290.33	290.33	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
1996	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左7#	200	30.30%	99.4	99.4	未列入	/	/	49.79%	/	/	可开放
1997	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13左2#	315	39.27%	200.86	200.86	未列入	/	/	-4.76%	/	/	可开放
1998	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干29#	200	75.81%	121.04	121.04	未列入	/	/	-1.25%	/	/	可开放
1999	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11121站内变压器	630	36.67%	467.55	467.55	未列入	/	/	2.92%	/	/	可开放
2000	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右7#	100	66.60%	9.39	9.39	未列入	/	/	1.27%	/	/	可开放
2001	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左5#	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2002	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干36#	315	58.60%	196.95	196.95	未列入	/	/	-9.19%	/	/	可开放
2003	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	解放变6458钢院线山南干10#	315	33.80%	215.11	215.11	未列入	/	/	-18.89%	/	/	可开放
2004	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11185亭变压器	315	33.27%	219.59	219.59	未列入	/	/	10.69%	/	/	可开放
2005	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11001站内变压器	630	33.49%	472.98	472.98	未列入	/	/	-1.54%	/	/	可开放
2006	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左4#	315	68.73%	184.23	184.23	未列入	/	/	13.43%	/	/	可开放
2007	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左4左1#	200	57.72%	103.46	103.46	未列入	/	/	13.58%	/	/	可开放
2008	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分2右1#变压器	200	83.34%	82.97	82.97	未列入	/	/	0.37%	/	/	可开放
2009	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左2右1#	160	62.45%	28.08	28.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2010	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干28#变压器	160	78.53%	74.86	74.86	未列入	/	/	15.30%	/	/	可开放
2011	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干27#变压器	315	41.77%	211.57	211.57	未列入	/	/	13.02%	/	/	可开放
2012	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公郊线绿化分18左2右3#	400	20.08%	301.66	301.66	未列入	/	/	-2.14%	/	/	可开放
2013	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A70站内变压器	630	30.14%	476.61	476.61	未列入	/	/	3.06%	/	/	可开放

2014	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干21左2#	400	35.90%	319.69	319.69	未列入	/	/	-91.03%	/	/	可开放
2015	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11683站内变压器（新）	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2016	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K04亭站内变压器	630	20.98%	485.03	485.03	未列入	/	/	6.68%	/	/	可开放
2017	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K05亭站内变压器	630	33.87%	476.16	476.16	未列入	/	/	5.68%	/	/	可开放
2018	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11132亭站内变压器	500	12.81%	389.12	389.12	未列入	/	/	6.18%	/	/	可开放
2019	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A33亭站内变压器	500	17.76%	383.04	383.04	未列入	/	/	-5.40%	/	/	可开放
2020	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A34亭站内变压器	500	22.89%	381.59	381.59	未列入	/	/	3.79%	/	/	可开放
2021	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A37亭站内变压器	500	23.43%	379.43	379.43	未列入	/	/	-9.26%	/	/	可开放
2022	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线湖南分5#柱上变（新）	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2023	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D64变压器	500	15.24%	389.32	389.32	未列入	/	/	-6.51%	/	/	可开放
2024	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D69变压器	315	33.07%	223.24	223.24	未列入	/	/	6.41%	/	/	可开放
2025	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D67变压器	315	42.63%	213.56	213.56	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
2026	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J84亭站内变压器	500	37.25%	367.47	367.47	未列入	/	/	11.53%	/	/	可开放
2027	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A22站内变压器	400	38.50%	288.15	288.15	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
2028	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A25站内变压器	400	42.40%	282.5	282.5	未列入	/	/	8.90%	/	/	可开放
2029	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A26配电变压器	400	52.05%	279.18	279.18	未列入	/	/	16.36%	/	/	可开放
2030	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A29亭站内变压器	400	41.65%	286.03	286.03	未列入	/	/	3.23%	/	/	可开放
2031	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A30亭站内变压器	400	42.65%	283.92	283.92	未列入	/	/	3.90%	/	/	可开放
2032	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A31配电变压器	400	38.35%	285.74	285.74	未列入	/	/	2.42%	/	/	可开放
2033	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11853亭站内变压器	500	28.06%	375.05	375.05	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
2034	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11856亭站内变压器	500	32.64%	374.73	374.73	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
2035	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11831亭站内变压器	500	37.12%	370.24	370.24	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
2036	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11772站内变压器	315	54.03%	222.18	222.18	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
2037	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11452变压器	630	23.49%	484.81	484.81	未列入	/	/	6.81%	/	/	可开放
2038	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11089变压器	100	31.80%	57.13	57.13	未列入	/	/	-10.65%	/	/	可开放
2039	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11D61亭站内变压器	630	13.08%	489.74	489.74	未列入	/	/	-1.21%	/	/	可开放
2040	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11577变压器	630	36.25%	468.14	468.14	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
2041	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K03亭站内变压器	630	21.05%	487.22	487.22	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
2042	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11568变压器	500	32.10%	367.75	367.75	未列入	/	/	13.74%	/	/	可开放
2043	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11388变压器	630	8.51%	495.64	495.64	未列入	/	/	11.62%	/	/	可开放
2044	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11004亭站内变压器	315	44.73%	201.26	201.26	未列入	/	/	13.41%	/	/	可开放
2045	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11168站内变压器	500	18.14%	382.07	382.07	未列入	/	/	-1.84%	/	/	可开放
2046	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11698变压器	200	77.02%	67.83	67.83	未列入	/	/	11.71%	/	/	可开放
2047	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11191站内变压器	500	20.45%	381.2	381.2	未列入	/	/	17.49%	/	/	可开放
2048	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11422站内变压器	500	24.13%	374.32	374.32	未列入	/	/	13.63%	/	/	可开放
2049	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11062亭站内变压器	315	38.63%	215.21	215.21	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
2050	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11154变压器	500	21.60%	361.51	361.51	未列入	/	/	-4.72%	/	/	可开放
2051	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11695站内变压器	500	18.30%	377.08	377.08	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
2052	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11490站内变压器	400	23.76%	298.57	298.57	未列入	/	/	-5.15%	/	/	可开放
2053	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11528亭变压器	500	15.30%	387.06	387.06	未列入	/	/	-1.51%	/	/	可开放
2054	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11485亭站内变压器	315	26.92%	224.56	224.56	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
2055	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11570变压器	500	30.66%	369	369	未列入	/	/	3.73%	/	/	可开放
2056	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11533变压器	630	22.58%	470.59	470.59	未列入	/	/	13.40%	/	/	可开放
2057	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11784站内变压器	400	20.76%	302.8	302.8	未列入	/	/	3.94%	/	/	可开放
2058	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11779站内变压器	400	20.58%	301.48	301.48	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
2059	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11183站内变压器	400	35.10%	286	286	未列入	/	/	4.91%	/	/	可开放
2060	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	和平线	11644变压器	400	36.69%	286.32	286.32	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
2061	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11442变压器	200	34.23%	143.03	143.03	未列入	/	/	-13.33%	/	/	可开放
2062	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11107站内变压器	315	58.14%	215.37	215.37	未列入	/	/	-26.57%	/	/	可开放

2063	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11110站内变压器	400	7.20%	313.21	313.21	未列入	/	/	-0.94%	/	/	可开放
2064	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11530变压器	400	32.85%	292.35	292.35	未列入	/	/	-11.78%	/	/	可开放
2065	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3438翠园线湖南分7#公园线	100	42.84%	9.12	9.12	未列入	/	/	0.72%	/	/	可开放
2066	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长林干51右3#柱上变压器（新）	160	0.59%	127.06	127.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2067	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11H69亭站内变压器	500	24.81%	381.22	381.22	未列入	/	/	34.64%	/	/	可开放
2068	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H70亭站内变压器	500	32.19%	370.73	370.73	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
2069	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11H71亭站内变压器	400	19.32%	305.68	305.68	未列入	/	/	77.80%	/	/	可开放
2070	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U28配电变压器	630	36.86%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2071	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U29配电变压器	630	26.44%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2072	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U30配电变压器	500	12.29%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2073	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U53配电变压器	500	29.18%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2074	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	长甸线长甸干24#柱上变压器	200	54.84%	159.01	159.01	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
2075	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11390变压器	500	40.08%	362.51	362.51	未列入	/	/	-13.49%	/	/	可开放
2076	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11381变压器	315	38.32%	216.06	216.06	未列入	/	/	6.36%	/	/	可开放
2077	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11468站内变压器	500	17.92%	384.72	384.72	未列入	/	/	9.82%	/	/	可开放
2078	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F06站内变压器	160	36.25%	93.92	93.92	未列入	/	/	8.24%	/	/	可开放
2079	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11655变压器	500	19.75%	381.87	381.87	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放
2080	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11482站内变压器	400	39.24%	281.83	281.83	未列入	/	/	9.23%	/	/	可开放
2081	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11539变压器	500	35.62%	386.01	386.01	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
2082	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11401站内变压器	400	43.74%	273.7	273.7	未列入	/	/	10.60%	/	/	可开放
2083	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11K01站内变压器	400	33.57%	290.17	290.17	未列入	/	/	16.63%	/	/	可开放
2084	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11481站内变压器	400	42.84%	275.93	275.93	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
2085	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11565变压器	630	22.88%	482.34	482.34	未列入	/	/	6.80%	/	/	可开放
2086	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11026亭变压器	500	47.14%	367.18	367.18	未列入	/	/	6.25%	/	/	可开放
2087	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11043亭站内变压器	315	50.51%	198.42	198.42	未列入	/	/	2.77%	/	/	可开放
2088	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11460站内变压器	500	19.07%	374.92	374.92	未列入	/	/	0.14%	/	/	可开放
2089	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11551变压器	400	29.49%	298.78	298.78	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
2090	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11182站内变压器	400	33.99%	307.21	307.21	未列入	/	/	9.48%	/	/	可开放
2091	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11184站内变压器	400	30.25%	290.1	290.1	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放
2092	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11076变压器	400	55.95%	293.32	293.32	未列入	/	/	-20.47%	/	/	可开放
2093	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干34左9#	100	23.88%	53.37	53.37	未列入	/	/	-17.79%	/	/	可开放
2094	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11R51配电变压器	400	39.48%	302.59	302.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2095	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11R52配电变压器	500	21.48%	399.9	399.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2096	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11165站内变压器	630	11.48%	493.34	493.34	未列入	/	/	-3.85%	/	/	可开放
2097	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11664亭变压器	400	22.56%	296.53	296.53	未列入	/	/	18.16%	/	/	可开放
2098	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11589亭站内变压器	500	37.60%	369.98	369.98	未列入	/	/	-9.19%	/	/	可开放
2099	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11010变压器	500	19.08%	378.58	378.58	未列入	/	/	9.85%	/	/	可开放
2100	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11480站内变压器	200	13.86%	150.11	150.11	未列入	/	/	-18.91%	/	/	可开放
2101	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11470亭站内变压器	630	16.70%	488.96	488.96	未列入	/	/	8.31%	/	/	可开放
2102	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11667变压器	400	20.12%	293.64	293.64	未列入	/	/	-7.26%	/	/	可开放
2103	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11526变压器	400	26.94%	293.51	293.51	未列入	/	/	5.52%	/	/	可开放
2104	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F07站内变压器	200	9.90%	137.66	137.66	未列入	/	/	9.15%	/	/	可开放
2105	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11523变压器	500	37.95%	368.92	368.92	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
2106	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F01站内变压器	500	29.88%	375	375	未列入	/	/	1.53%	/	/	可开放
2107	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11469站内变压器	500	27.55%	382	382	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
2108	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11172站内变压器	315	25.02%	231.13	231.13	未列入	/	/	-2.98%	/	/	可开放
2109	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11546变压器	400	20.55%	295.28	295.28	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放

2110	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利二线	11D63变压器	250	43.46%	166.66	166.66	未列入	/	/	6.49%	/	/	可开放
2111	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11181站内变压器	315	32.00%	251.7	251.7	未列入	/	/	-89.59%	/	/	可开放
2112	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11196站内变压器	500	24.90%	382.2	382.2	未列入	/	/	-1.83%	/	/	可开放
2113	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11702亭站内变压器	400	32.52%	319.75	319.75	未列入	/	/	-90.17%	/	/	可开放
2114	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11703亭站内变压器	400	31.74%	290.97	290.97	未列入	/	/	-7.28%	/	/	可开放
2115	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干27左4#	200	83.40%	100.91	100.91	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
2116	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11A16亭站内变压器	400	24.15%	292.42	292.42	未列入	/	/	-8.36%	/	/	可开放
2117	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A35亭站内变压器	500	14.88%	387.48	387.48	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
2118	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A36亭站内变压器	500	27.78%	382.25	382.25	未列入	/	/	-9.18%	/	/	可开放
2119	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干33右2#	315	65.70%	168.96	168.96	未列入	/	/	0.33%	/	/	可开放
2120	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右2左2#	315	23.01%	231.88	231.88	未列入	/	/	-3.60%	/	/	可开放
2121	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右6#	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2122	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左2左2#	160	94.01%	46.01	46.01	未列入	/	/	4.78%	/	/	可开放
2123	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左6#	160	23.03%	91.16	91.16	未列入	/	/	-4.61%	/	/	可开放
2124	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13#	315	31.77%	216.89	216.89	未列入	/	/	25.73%	/	/	可开放
2125	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分16#	315	43.24%	213.94	213.94	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
2126	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分16#1	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2127	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干20#	160	33.56%	89.36	89.36	未列入	/	/	-3.22%	/	/	可开放
2128	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干26#	200	60.66%	116.11	116.11	未列入	/	/	-3.09%	/	/	可开放
2129	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分12#	160	27.74%	83.62	83.62	未列入	/	/	5.78%	/	/	可开放
2130	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右2#	315	49.30%	212.9	212.9	未列入	/	/	1.34%	/	/	可开放
2131	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	11087亭变压器	630	20.95%	485.93	485.93	未列入	/	/	-3.93%	/	/	可开放
2132	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H08亭变压器	400	19.32%	301.42	301.42	未列入	/	/	1.97%	/	/	可开放
2133	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H02亭变压器	400	28.77%	299.73	299.73	未列入	/	/	-8.18%	/	/	可开放
2134	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S14站内变压器	400	21.84%	304.1	304.1	未列入	/	/	1683.26%	/	/	可开放
2135	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S15站内变压器	400	28.08%	319.82	319.82	未列入	/	/	89.74%	/	/	可开放
2136	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S16站内变压器	400	10.80%	319.96	319.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2137	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11747亭站内变压器	630	33.98%	474.66	474.66	未列入	/	/	-9.31%	/	/	可开放
2138	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11748亭站内变压器	630	44.08%	453.75	453.75	未列入	/	/	19.99%	/	/	可开放
2139	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11766亭x	630	41.30%	461.02	461.02	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
2140	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11767亭x	400	64.38%	241.32	241.32	未列入	/	/	84.08%	/	/	可开放
2141	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11768亭站内变压器	630	29.98%	481.41	481.41	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
2142	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11022配电变压器（新）	400	7.56%	289.78	289.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2143	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11005配电变压器（新）	200	10.54%	138.92	138.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2144	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11011配电变压器（新）	400	4.82%	300.72	300.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2145	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11308配电变压器（新）	400	4.90%	300.42	300.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2146	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11309配电变压器（新）	400	11.38%	274.5	274.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2147	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11016配电变压器（新）	400	7.80%	288.79	288.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2148	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11017配电变压器（新）	400	5.99%	296.03	296.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2149	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11685配电变压器（新）	400	2.50%	309.99	309.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2150	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11359配电变压器（新）	500	5.83%	370.86	370.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2151	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11002配电变压器（新）	400	4.04%	303.83	303.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2152	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11302配电变压器（新）	400	11.97%	272.12	272.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2153	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11303配电变压器（新）	400	22.81%	228.78	228.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2154	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11014配电变压器（新）	500	5.02%	374.91	374.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2155	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11015配电变压器（新）	400	7.90%	288.41	288.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2156	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11006配电变压器（新）	400	11.84%	272.66	272.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放

2157	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11305配电变压器（新）	400	6.72%	293.13	293.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2158	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11306配电变压器（新）	400	6.26%	294.96	294.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2159	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11307配电变压器（新）	400	6.84%	292.65	292.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2160	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11003配电变压器（新）	400	6.41%	294.35	294.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2161	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11033配电变压器（新）	400	8.76%	284.97	284.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2162	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11065配电变压器（新）	500	8.19%	359.05	359.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2163	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11035配电变压器（新）	400	4.76%	300.96	300.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2164	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11021配电变压器（新）	400	13.70%	265.19	265.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2165	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11066配电变压器（新）	500	3.87%	380.67	380.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2166	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11348配电变压器（新）	400	3.72%	305.12	305.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2167	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11351配电变压器（新）	400	7.29%	290.85	290.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2168	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11352配电变压器（新）	400	8.04%	287.83	287.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2169	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11354配电变压器（新）	400	6.08%	295.7	295.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2170	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11356配电变压器（新）	400	13.45%	266.21	266.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2171	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11355配电变压器（新）	400	11.37%	274.52	274.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2172	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11350配电变压器（新）	400	8.97%	284.14	284.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2173	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11023配电变压器（新）	400	6.29%	294.85	294.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2174	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11349配电变压器（新）	500	3.82%	380.9	380.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2175	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11353配电变压器（新）	500	3.95%	380.26	380.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2176	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11067配电变压器（新）	400	9.76%	280.95	280.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2177	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11647配电变压器（新）	400	1.70%	313.19	313.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2178	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11034配电变压器（新）	500	4.74%	376.31	376.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2179	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11030配电变压器（新）	400	4.10%	303.61	303.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2180	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11036配电变压器（新）	500	6.87%	365.64	365.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2181	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G37配电变压器	500	16.51%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2182	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11125变压器	400	26.68%	296.76	296.76	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
2183	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11124变压器	200	41.46%	116.93	116.93	未列入	/	/	12.70%	/	/	可开放
2184	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11028亭变压器	630	33.27%	476.6	476.6	未列入	/	/	-3.36%	/	/	可开放
2185	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11569变压器	630	18.62%	485.56	485.56	未列入	/	/	-0.03%	/	/	可开放
2186	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11055变压器	112.5	0.00%	90	90	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2187	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086 富强二线	11466站内变压器	500	27.14%	381.04	381.04	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
2188	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11194亭站内变压器	400	29.20%	292.54	292.54	未列入	/	/	13.92%	/	/	可开放
2189	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11560配电变压器	500	34.18%	370.03	370.03	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
2190	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11402站内变压器	400	32.97%	283.94	283.94	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
2191	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	银座线	11344亭变压器	400	46.50%	287.11	287.11	未列入	/	/	3.73%	/	/	可开放
2192	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11166站内变压器	400	30.30%	290.27	290.27	未列入	/	/	5.03%	/	/	可开放
2193	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11122变压器	315	32.04%	219.23	219.23	未列入	/	/	13.63%	/	/	可开放
2194	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11083变压器	315	33.90%	221.48	221.48	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
2195	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11567变压器	500	34.98%	369.4	369.4	未列入	/	/	8.76%	/	/	可开放
2196	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11071站内变压器	630	80.06%	453.33	453.33	未列入	/	/	-7.86%	/	/	可开放
2197	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S92配电变压器(新)	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2198	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11A10变压器	315	36.81%	192.27	192.27	未列入	/	/	42.25%	/	/	可开放
2199	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S47亭站内变压器	500	25.41%	379.49	379.49	未列入	/	/	0.07%	/	/	可开放
2200	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S48亭站内变压器	500	23.26%	379.9	379.9	未列入	/	/	-1.86%	/	/	可开放
2201	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S51亭站内变压器	160	45.23%	83.78	83.78	未列入	/	/	-17.72%	/	/	可开放
2202	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S61亭站内变压器	400	27.93%	289.68	289.68	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
2203	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11777站内变压器	400	27.27%	287.72	287.72	未列入	/	/	12.64%	/	/	可开放
2204	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线雷达支10#柱上变（新）	315	41.02%	241.98	241.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放

2205	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11969亭站内变压器	500	24.74%	377.61	377.61	未列入	/	/	-1.25%	/	/	可开放
2206	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11968亭站内变压器	500	26.88%	372.69	372.69	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
2207	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11967亭站内变压器	400	29.43%	295.58	295.58	未列入	/	/	1.46%	/	/	可开放
2208	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11970亭站内变压器	400	24.18%	300.4	300.4	未列入	/	/	1.38%	/	/	可开放
2209	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11966亭站内变压器	500	22.66%	375.8	375.8	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
2210	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11965亭站内变压器	500	32.29%	366.5	366.5	未列入	/	/	4.67%	/	/	可开放
2211	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11964亭站内变压器	315	25.49%	226.7	226.7	未列入	/	/	-12.63%	/	/	可开放
2212	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11963亭站内变压器	315	39.02%	246.62	246.62	未列入	/	/	-14.27%	/	/	可开放
2213	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11960亭站内变压器	630	19.71%	492.65	492.65	未列入	/	/	13.70%	/	/	可开放
2214	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11957亭站内变压器	400	33.03%	292.69	292.69	未列入	/	/	-3.46%	/	/	可开放
2215	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11958亭站内变压器	400	27.87%	295.89	295.89	未列入	/	/	7.56%	/	/	可开放
2216	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11997亭站内变压器	500	26.43%	377.44	377.44	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
2217	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11998亭站内变压器	500	39.24%	377.33	377.33	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
2218	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11999亭站内变压器	500	0.00%	384.24	384.24	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
2219	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H41亭站内变压器	500	26.05%	375.82	375.82	未列入	/	/	4.69%	/	/	可开放
2220	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H42亭站内变压器	500	24.45%	382.49	382.49	未列入	/	/	-1.99%	/	/	可开放
2221	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H43亭站内变压器	400	23.85%	295.76	295.76	未列入	/	/	5.02%	/	/	可开放
2222	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H44亭站内变压器	315	58.93%	181.79	181.79	未列入	/	/	26.11%	/	/	可开放
2223	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H45亭站内变压器	500	32.19%	363.81	363.81	未列入	/	/	1.02%	/	/	可开放
2224	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H46亭站内变压器	315	38.06%	251.66	251.66	未列入	/	/	-87.35%	/	/	可开放
2225	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H47亭站内变压器	400	35.64%	283.23	283.23	未列入	/	/	21.67%	/	/	可开放
2226	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11177亭站内变压器	630	28.41%	480.2	480.2	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
2227	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11176亭站内变压器	630	50.48%	470.8	470.8	未列入	/	/	4.68%	/	/	可开放
2228	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11091亭站内变压器	500	30.14%	371.73	371.73	未列入	/	/	8.80%	/	/	可开放
2229	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11162亭站内变压器	100	25.11%	58.08	58.08	未列入	/	/	-8.65%	/	/	可开放
2230	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11167亭站内变压器	200	42.22%	52.03	52.03	未列入	/	/	42.45%	/	/	可开放
2231	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11123亭站内变压器	400	30.68%	297	297	未列入	/	/	9.28%	/	/	可开放
2232	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11173亭站内变压器	200	27.84%	137.11	137.11	未列入	/	/	-9.15%	/	/	可开放
2233	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11516站内变压器	400	47.85%	270.26	270.26	未列入	/	/	-15.30%	/	/	可开放
2234	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11203亭站内变压器	160	27.30%	100.29	100.29	未列入	/	/	-1.07%	/	/	可开放
2235	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11511亭站内变压器	160	27.41%	104.89	104.89	未列入	/	/	4.24%	/	/	可开放
2236	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11510亭站内变压器	400	41.55%	319.61	319.61	未列入	/	/	-90.78%	/	/	可开放
2237	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11507亭站内变压器	500	33.41%	363.33	363.33	未列入	/	/	9.20%	/	/	可开放
2238	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11204亭站内变压器	315	5.35%	235.14	235.14	未列入	/	/	-6.53%	/	/	可开放
2239	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11201亭站内变压器	500	28.16%	368.25	368.25	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
2240	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11508亭站内变压器	160	26.85%	100.02	100.02	未列入	/	/	0.29%	/	/	可开放
2241	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长南线	11141亭站内变压器	630	42.97%	456.1	456.1	未列入	/	/	-3.88%	/	/	可开放
2242	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11144亭站内变压器	500	28.08%	375.92	375.92	未列入	/	/	12.99%	/	/	可开放
2243	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11145亭站内变压器	500	66.67%	368.93	368.93	未列入	/	/	-12.53%	/	/	可开放
2244	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11146亭站内变压器	750	14.16%	588.44	588.44	未列入	/	/	-10.74%	/	/	可开放
2245	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11148亭站内变压器	750	23.26%	587	587	未列入	/	/	-31.91%	/	/	可开放
2246	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11149亭站内变压器	750	15.11%	594.61	594.61	未列入	/	/	-27.48%	/	/	可开放
2247	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11445亭站内变压器	315	95.21%	188.38	188.38	未列入	/	/	0.29%	/	/	可开放
2248	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11150亭站内变压器	750	76.44%	544.89	544.89	未列入	/	/	-1.81%	/	/	可开放
2249	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11151亭站内变压器	750	20.79%	579.88	579.88	未列入	/	/	9.50%	/	/	可开放
2250	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11152亭站内变压器	750	18.38%	587.62	587.62	未列入	/	/	-1.65%	/	/	可开放
2251	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11153亭站内变压器	750	20.19%	585.09	585.09	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
2252	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11205亭站内变压器	630	31.14%	478.68	478.68	未列入	/	/	22.01%	/	/	可开放
2253	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11506亭站内变压器	315	56.00%	199.97	199.97	未列入	/	/	1.78%	/	/	可开放

2254	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11216亭站内变压器	400	23.37%	297.57	297.57	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放
2255	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11217亭站内变压器	400	20.04%	296.87	296.87	未列入	/	/	8.80%	/	/	可开放
2256	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11803亭站内变压器	630	37.43%	474.39	474.39	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
2257	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11804亭站内变压器	630	28.32%	478.63	478.63	未列入	/	/	0.36%	/	/	可开放
2258	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11805亭站内变压器	400	27.54%	319.72	319.72	未列入	/	/	-90.78%	/	/	可开放
2259	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11806亭站内变压器	630	53.40%	454.59	454.59	未列入	/	/	7.31%	/	/	可开放
2260	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11807亭站内变压器	630	69.05%	441.03	441.03	未列入	/	/	5.54%	/	/	可开放
2261	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11808亭站内变压器	400	43.02%	274.53	274.53	未列入	/	/	0.13%	/	/	可开放
2262	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11509亭站内变压器	100	63.60%	26.44	26.44	未列入	/	/	-5.01%	/	/	可开放
2263	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11502站内变压器	400	31.56%	307.36	307.36	未列入	/	/	-0.20%	/	/	可开放
2264	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11157亭站内变压器	630	58.83%	449.38	449.38	未列入	/	/	3.79%	/	/	可开放
2265	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11158站内变压器	400	31.26%	293.89	293.89	未列入	/	/	5.23%	/	/	可开放
2266	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11159亭站内变压器	400	32.96%	295.14	295.14	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
2267	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11813亭站内变压器	500	28.70%	367.95	367.95	未列入	/	/	-10.14%	/	/	可开放
2268	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11814亭站内变压器	500	29.06%	373.93	373.93	未列入	/	/	-5.83%	/	/	可开放
2269	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11823亭站内变压器	500	81.18%	328.55	328.55	未列入	/	/	-4.36%	/	/	可开放
2270	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11824亭站内变压器	500	30.02%	370.84	370.84	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
2271	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11786亭站内变压器	400	25.56%	300.77	300.77	未列入	/	/	2.57%	/	/	可开放
2272	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11775亭站内变压器	315	18.06%	233.87	233.87	未列入	/	/	2.76%	/	/	可开放
2273	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11771亭站内变压器	250	23.65%	183.56	183.56	未列入	/	/	10.97%	/	/	可开放
2274	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11770亭站内变压器	400	34.41%	294.05	294.05	未列入	/	/	5.69%	/	/	可开放
2275	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11208亭站内变压器	630	18.63%	484.43	484.43	未列入	/	/	-6.66%	/	/	可开放
2276	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11505亭站内变压器	400	22.20%	299.27	299.27	未列入	/	/	-22.10%	/	/	可开放
2277	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11209亭站内变压器	400	24.60%	296.23	296.23	未列入	/	/	0.98%	/	/	可开放
2278	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11212亭站内变压器	500	18.05%	382.23	382.23	未列入	/	/	-15.96%	/	/	可开放
2279	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11210亭站内变压器	500	9.44%	390.35	390.35	未列入	/	/	13.51%	/	/	可开放
2280	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11214亭站内变压器	750	28.29%	587.78	587.78	未列入	/	/	-22.30%	/	/	可开放
2281	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11207亭站内变压器	630	26.54%	479.15	479.15	未列入	/	/	6.52%	/	/	可开放
2282	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11206亭站内变压器	500	28.58%	372.37	372.37	未列入	/	/	-2.20%	/	/	可开放
2283	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11213亭站内变压器	300	24.36%	208.71	208.71	未列入	/	/	7.71%	/	/	可开放
2284	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11215亭站内变压器	200	48.78%	91.89	91.89	未列入	/	/	12.41%	/	/	可开放
2285	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11211亭站内变压器	300	23.13%	198.18	198.18	未列入	/	/	19.14%	/	/	可开放
2286	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11815亭站内变压器	400	35.88%	278.11	278.11	未列入	/	/	44.01%	/	/	可开放
2287	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11311变压器	400	40.53%	293.64	293.64	未列入	/	/	-3.44%	/	/	可开放
2288	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11559站内变压器	160	60.18%	49.22	49.22	未列入	/	/	11.54%	/	/	可开放
2289	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11032变压器	500	22.70%	361.13	361.13	未列入	/	/	-8.88%	/	/	可开放
2290	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11031变压器	315	21.59%	235.17	235.17	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
2291	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11315变压器	315	29.60%	221.8	221.8	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
2292	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11658变压器	315	55.31%	206.51	206.51	未列入	/	/	-8.87%	/	/	可开放
2293	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11659变压器	400	13.80%	306.88	306.88	未列入	/	/	-3.33%	/	/	可开放
2294	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11657变压器	400	21.51%	296.87	296.87	未列入	/	/	-11.47%	/	/	可开放
2295	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利二线	11301变压器	250	39.74%	159.21	159.21	未列入	/	/	3.70%	/	/	可开放
2296	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11669变压器	500	25.54%	379.87	379.87	未列入	/	/	4.54%	/	/	可开放
2297	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11671变压器	500	26.30%	383.82	383.82	未列入	/	/	-13.87%	/	/	可开放
2298	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11670变压器	500	25.18%	382.59	382.59	未列入	/	/	-0.23%	/	/	可开放
2299	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11313变压器	315	30.22%	222.01	222.01	未列入	/	/	8.72%	/	/	可开放
2300	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11555变压器	500	14.94%	382.83	382.83	未列入	/	/	4.81%	/	/	可开放
2301	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11556变压器	500	33.54%	365.64	365.64	未列入	/	/	8.03%	/	/	可开放
2302	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11557变压器	500	23.84%	374.66	374.66	未列入	/	/	-13.93%	/	/	可开放

2303	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	11558变压器	500	21.44%	383	383	未列入	/	/	4.96%	/	/	可开放
2304	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11092亭变压器	100	34.77%	60.68	60.68	未列入	/	/	-10.26%	/	/	可开放
2305	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11389亭变压器	160	27.00%	106.7	106.7	未列入	/	/	-9.31%	/	/	可开放
2306	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11095亭变压器	160	28.34%	107.33	107.33	未列入	/	/	6.83%	/	/	可开放
2307	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11098亭变压器	400	28.86%	291.42	291.42	未列入	/	/	4.20%	/	/	可开放
2308	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11099亭变压器	250	22.66%	178.25	178.25	未列入	/	/	-0.39%	/	/	可开放
2309	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11081亭变压器	400	30.36%	296.46	296.46	未列入	/	/	-16.65%	/	/	可开放
2310	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11393亭变压器	400	37.41%	279.32	279.32	未列入	/	/	6.23%	/	/	可开放
2311	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11008亭变压器	400	18.51%	303.19	303.19	未列入	/	/	7.86%	/	/	可开放
2312	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11009亭变压器	500	35.17%	361.26	361.26	未列入	/	/	6.48%	/	/	可开放
2313	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路新线	11047亭变压器	112.5	0.00%	90	90	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2314	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路新线	11046亭变压器	500	48.66%	338	338	未列入	/	/	-1.25%	/	/	可开放
2315	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11045亭变压器	630	37.02%	503.3	503.3	未列入	/	/	152.26%	/	/	可开放
2316	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11044亭变压器	630	58.57%	428.51	428.51	未列入	/	/	-20.36%	/	/	可开放
2317	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11048亭变压器	500	20.16%	380.74	380.74	未列入	/	/	3.04%	/	/	可开放
2318	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11084亭变压器	315	38.10%	207.38	207.38	未列入	/	/	11.50%	/	/	可开放
2319	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11094亭变压器	400	37.20%	283.07	283.07	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
2320	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11096亭变压器	400	16.23%	305.8	305.8	未列入	/	/	5.33%	/	/	可开放
2321	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11649亭变压器	500	28.38%	379.47	379.47	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
2322	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11650亭变压器	500	30.08%	370.76	370.76	未列入	/	/	-1.19%	/	/	可开放
2323	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11651亭变压器	500	30.02%	373.82	373.82	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
2324	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11652 站内变压器	500	27.26%	371.64	371.64	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
2325	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11397变压器	500	20.85%	383.88	383.88	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
2326	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11394亭变压器	315	20.95%	238.85	238.85	未列入	/	/	-4.21%	/	/	可开放
2327	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11050亭变压器	500	11.44%	391.2	391.2	未列入	/	/	-20.38%	/	/	可开放
2328	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11049亭变压器	500	22.85%	399.78	399.78	未列入	/	/	-90.08%	/	/	可开放
2329	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11059亭变压器	400	24.24%	300	300	未列入	/	/	0.48%	/	/	可开放
2330	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11341变压器	200	42.40%	126.48	126.48	未列入	/	/	12.77%	/	/	可开放
2331	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11648亭变压器	400	0.22%	309.43	309.43	未列入	/	/	14.38%	/	/	可开放
2332	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11660亭变压器	400	17.97%	303.29	303.29	未列入	/	/	-20.09%	/	/	可开放
2333	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11661亭变压器	500	37.76%	366.05	366.05	未列入	/	/	-7.20%	/	/	可开放
2334	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11345亭变压器	500	69.31%	321.96	321.96	未列入	/	/	-17.35%	/	/	可开放
2335	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11672亭变压器	400	20.24%	301.62	301.62	未列入	/	/	2.48%	/	/	可开放
2336	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11673亭变压器	500	23.42%	378.26	378.26	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
2337	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11674亭变压器	400	44.44%	285.38	285.38	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
2338	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆二线	11675亭变压器	400	26.64%	292.76	292.76	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
2339	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11642亭变压器	500	33.65%	351.54	351.54	未列入	/	/	-2.51%	/	/	可开放
2340	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11052亭变压器	500	28.06%	399.19	399.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2341	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11643亭变压器	500	39.40%	339.98	339.98	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放
2342	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11363亭变压器	500	14.75%	388.75	388.75	未列入	/	/	0.18%	/	/	可开放
2343	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年二线	11364亭变压器	500	19.17%	381.37	381.37	未列入	/	/	14.46%	/	/	可开放
2344	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11365亭变压器	500	18.11%	384.78	384.78	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
2345	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11369亭变压器	500	21.06%	382.79	382.79	未列入	/	/	4.97%	/	/	可开放
2346	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11368亭变压器	500	36.18%	359.6	359.6	未列入	/	/	4.30%	/	/	可开放
2347	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11367亭变压器	500	21.03%	377.47	377.47	未列入	/	/	-3.01%	/	/	可开放
2348	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11366亭变压器	500	13.95%	386.58	386.58	未列入	/	/	3.41%	/	/	可开放
2349	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11360亭变压器	500	24.96%	376.68	376.68	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
2350	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11361亭变压器	500	16.32%	383.05	383.05	未列入	/	/	-1.64%	/	/	可开放
2351	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11362亭变压器	500	12.64%	387.66	387.66	未列入	/	/	-3.68%	/	/	可开放

2352	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左1#电笛线	250	10.26%	125.73	125.73	未列入	/	/	7.45%	/	/	可开放
2353	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	站公干34右2#柱上变压器（新）	160	0.61%	127.02	127.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2354	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H78亭	630	28.67%	488.28	488.28	未列入	/	/	3.17%	/	/	可开放
2355	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H80亭站内变压器	630	37.65%	481.5	481.5	未列入	/	/	-8.42%	/	/	可开放
2356	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	东石干19右2#	100	83.58%	17.97	17.97	未列入	/	/	-5.29%	/	/	可开放
2357	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H12亭站内变压器	200	55.14%	124.29	124.29	未列入	/	/	15.22%	/	/	可开放
2358	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H01亭变压器	500	33.60%	371.69	371.69	未列入	/	/	12.30%	/	/	可开放
2359	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H60亭站内变压器	630	30.73%	480.51	480.51	未列入	/	/	6.68%	/	/	可开放
2360	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q01亭站内变压器	630	33.24%	491.68	491.68	未列入	/	/	-2.08%	/	/	可开放
2361	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11832亭站内变压器	400	34.95%	282.89	282.89	未列入	/	/	11.99%	/	/	可开放
2362	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11187亭站内变压器	630	22.19%	484.67	484.67	未列入	/	/	-3.44%	/	/	可开放
2363	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11701亭站内变压器	400	28.20%	294.84	294.84	未列入	/	/	-1.21%	/	/	可开放
2364	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S60亭站内变压器	500	31.71%	379.99	379.99	未列入	/	/	-4.54%	/	/	可开放
2365	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K12亭站内变压器	500	28.63%	376.69	376.69	未列入	/	/	7.88%	/	/	可开放
2366	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11E86亭站内变压器	500	19.02%	380.5	380.5	未列入	/	/	17.10%	/	/	可开放
2367	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11304变压器	630	94.72%	490.79	490.79	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
2368	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11995亭站内变压器	400	24.60%	295.95	295.95	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
2369	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11395亭站内变压器	500	22.95%	377.58	377.58	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
2370	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11054亭变压器	500	47.50%	361.2	361.2	未列入	/	/	-2.67%	/	/	可开放
2371	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	11072亭变压器	200	12.36%	137.95	137.95	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放
2372	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11029亭变压器	630	6.25%	498.86	498.86	未列入	/	/	-2.89%	/	/	可开放
2373	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11088变压器	500	8.53%	394.35	394.35	未列入	/	/	-3.20%	/	/	可开放
2374	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11193站内变压器	200	86.16%	129.68	129.68	未列入	/	/	-12.39%	/	/	可开放
2375	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11689站内变压器	500	19.46%	379.77	379.77	未列入	/	/	11.10%	/	/	可开放
2376	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11475亭站内变压器	500	18.37%	382.93	382.93	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
2377	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11195站内变压器	630	23.09%	503.83	503.83	未列入	/	/	-89.85%	/	/	可开放
2378	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11447变压器	500	50.85%	354.03	354.03	未列入	/	/	3.71%	/	/	可开放
2379	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11503站内变压器	500	20.09%	385.06	385.06	未列入	/	/	-16.29%	/	/	可开放
2380	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11E81变压器	500	19.97%	378.1	378.1	未列入	/	/	10.09%	/	/	可开放
2381	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11171站内变压器	315	28.60%	200.29	200.29	未列入	/	/	19.27%	/	/	可开放
2382	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11531亭变压器	200	42.18%	116.73	116.73	未列入	/	/	79.83%	/	/	可开放
2383	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11527变压器	630	28.51%	477.41	477.41	未列入	/	/	5.37%	/	/	可开放
2384	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H61亭站内变压器	630	24.19%	495.68	495.68	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
2385	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11820亭站内变压器	400	41.46%	284	284	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
2386	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11821亭站内变压器	315	44.25%	214.68	214.68	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放
2387	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11822亭站内变压器	500	21.89%	378.09	378.09	未列入	/	/	0.83%	/	/	可开放
2388	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11818亭站内变压器	400	38.76%	284.85	284.85	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
2389	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11817亭站内变压器	400	29.73%	293.19	293.19	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
2390	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11816亭站内变压器	400	41.97%	277.38	277.38	未列入	/	/	6.49%	/	/	可开放
2391	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11753亭站内变压器	400	22.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	-90.34%	/	/	可开放
2392	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11754亭站内变压器	400	31.41%	294.69	294.69	未列入	/	/	6.87%	/	/	可开放
2393	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11755亭站内变压器	400	28.44%	291.02	291.02	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
2394	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11750亭站内变压器	400	25.77%	292.14	292.14	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
2395	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11752亭站内变压器	400	27.81%	294.66	294.66	未列入	/	/	-0.47%	/	/	可开放
2396	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11751亭站内变压器	400	26.85%	294.02	294.02	未列入	/	/	5.98%	/	/	可开放
2397	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11962亭站内变压器	250	34.75%	161.38	161.38	未列入	/	/	16.37%	/	/	可开放
2398	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11961亭站内变压器	315	31.35%	231.16	231.16	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放

2399	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11976亭站内变压器	400	37.20%	319.72	319.72	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
2400	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11977亭站内变压器	400	15.18%	304.6	304.6	未列入	/	/	17.95%	/	/	可开放
2401	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11978亭站内变压器	400	39.63%	280.42	280.42	未列入	/	/	3.20%	/	/	可开放
2402	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11454亭站内变压器	315	37.24%	218	218	未列入	/	/	1.60%	/	/	可开放
2403	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11455亭站内变压器	400	32.46%	287.69	287.69	未列入	/	/	6.81%	/	/	可开放
2404	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11456亭站内变压器	250	13.82%	188.88	188.88	未列入	/	/	5.29%	/	/	可开放
2405	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11459亭站内变压器	400	49.20%	269.95	269.95	未列入	/	/	40.90%	/	/	可开放
2406	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11457亭站内变压器	400	13.89%	303.5	303.5	未列入	/	/	18.65%	/	/	可开放
2407	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11458亭站内变压器	400	26.52%	296.81	296.81	未列入	/	/	-3.12%	/	/	可开放
2408	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11742亭站内变压器	400	24.48%	293.85	293.85	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
2409	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11741亭站内变压器	400	23.85%	300.45	300.45	未列入	/	/	-5.47%	/	/	可开放
2410	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11756亭站内变压器	400	29.37%	294.47	294.47	未列入	/	/	1.79%	/	/	可开放
2411	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11757亭站内变压器	100	50.34%	31.65	31.65	未列入	/	/	16.08%	/	/	可开放
2412	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11745亭站内变压器	400	31.59%	289.98	289.98	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
2413	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11744亭站内变压器	400	34.38%	289.18	289.18	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
2414	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11743亭站内变压器	400	37.92%	284.34	284.34	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
2415	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11746亭站内变压器	315	39.62%	217.52	217.52	未列入	/	/	7.33%	/	/	可开放
2416	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11985亭站内变压器	500	36.90%	368.31	368.31	未列入	/	/	7.13%	/	/	可开放
2417	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11989亭站内变压器	500	35.81%	366	366	未列入	/	/	2.98%	/	/	可开放
2418	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11975亭变压器	250	26.43%	174.54	174.54	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
2419	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11974亭站内变压器	400	37.74%	286.16	286.16	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
2420	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11973亭站内变压器	400	31.65%	293.46	293.46	未列入	/	/	1.70%	/	/	可开放
2421	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11972亭变压器	400	36.48%	281.57	281.57	未列入	/	/	4.77%	/	/	可开放
2422	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11971亭站内变压器	400	36.27%	285.79	285.79	未列入	/	/	5.32%	/	/	可开放
2423	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11946亭站内变压器	400	41.64%	286.42	286.42	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
2424	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11947亭站内变压器	400	37.17%	280.28	280.28	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
2425	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11948亭站内变压器	400	47.10%	276.6	276.6	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
2426	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11949亭站内变压器	400	31.44%	292.39	292.39	未列入	/	/	7.01%	/	/	可开放
2427	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11950亭站内变压器	400	30.81%	292.98	292.98	未列入	/	/	-3.02%	/	/	可开放
2428	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11986站内变压器	400	35.91%	287.43	287.43	未列入	/	/	2.48%	/	/	可开放
2429	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11988站内变压器	400	41.61%	282.93	282.93	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
2430	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11987亭站内变压器	400	29.01%	293.37	293.37	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放
2431	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11136亭站内变压器	630	13.43%	494.22	494.22	未列入	/	/	-2.79%	/	/	可开放
2432	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H27亭	500	25.95%	360.44	360.44	未列入	/	/	15.68%	/	/	可开放
2433	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分17#	400	57.66%	242.34	242.34	未列入	/	/	6.59%	/	/	可开放
2434	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11202站内变压器	315	15.96%	237.42	237.42	未列入	/	/	-10.62%	/	/	可开放
2435	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左2#	315	41.32%	209.5	209.5	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
2436	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左3#	160	50.91%	46.54	46.54	未列入	/	/	5.00%	/	/	可开放
2437	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右7#1	315	10.54%	218.81	218.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2438	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左10#	315	35.02%	217.39	217.39	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
2439	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	钢院线山南干35左4#	160	0.15%	76.53	76.53	未列入	/	/	-0.54%	/	/	可开放
2440	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右9#	315	62.03%	202.71	202.71	未列入	/	/	10.05%	/	/	可开放
2441	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左6左4#变压器	200	64.99%	73.35	73.35	未列入	/	/	-7.27%	/	/	可开放
2442	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F02站内变压器	500	23.25%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.40%	/	/	可开放
2443	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11553亭站内变压器	500	24.51%	373.61	373.61	未列入	/	/	-2.93%	/	/	可开放
2444	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11585变压器	630	26.38%	483.33	483.33	未列入	/	/	-3.46%	/	/	可开放
2445	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11068站内变压器	400	28.24%	292.24	292.24	未列入	/	/	0.64%	/	/	可开放
2446	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11111站内变压器	250	24.58%	185.19	185.19	未列入	/	/	-11.27%	/	/	可开放
2447	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G22站内变压器	500	31.66%	375.57	375.57	未列入	/	/	0.56%	/	/	可开放

2448	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11170站内变压器	200	48.15%	120.35	120.35	未列入	/	/	20.36%	/	/	可开放
2449	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11082变压器	500	29.34%	370.15	370.15	未列入	/	/	3.25%	/	/	可开放
2450	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11486站内变压器	400	28.29%	288.6	288.6	未列入	/	/	9.66%	/	/	可开放
2451	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11588亭站内变压器	400	14.04%	308.03	308.03	未列入	/	/	3.38%	/	/	可开放
2452	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11552亭站内变压器	500	39.01%	364.63	364.63	未列入	/	/	-13.25%	/	/	可开放
2453	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11446变压器	400	23.32%	298.28	298.28	未列入	/	/	-1.57%	/	/	可开放
2454	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11186亭站内变压器	630	13.49%	491.51	491.51	未列入	/	/	10.44%	/	/	可开放
2455	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11384亭变压器	500	17.22%	389.13	389.13	未列入	/	/	11.46%	/	/	可开放
2456	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11580亭站内变压器	500	29.12%	372.99	372.99	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
2457	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11A01变压器。	400	12.06%	311.42	311.42	未列入	/	/	-11.11%	/	/	可开放
2458	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	11086变压器	500	30.58%	373.58	373.58	未列入	/	/	10.49%	/	/	可开放
2459	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H63亭站内变压器	630	21.37%	492.69	492.69	未列入	/	/	7.10%	/	/	可开放
2460	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H66亭站内变压器	630	30.32%	481.97	481.97	未列入	/	/	7.17%	/	/	可开放
2461	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11134亭站内变压器	500	17.10%	386.88	386.88	未列入	/	/	24.75%	/	/	可开放
2462	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11133亭站内变压器	500	24.42%	378.66	378.66	未列入	/	/	-0.95%	/	/	可开放
2463	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H10亭站内变压器	400	22.20%	301.13	301.13	未列入	/	/	2.76%	/	/	可开放
2464	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H65亭站内变压器	630	43.52%	473.74	473.74	未列入	/	/	16.36%	/	/	可开放
2465	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A38亭站内变压器	500	20.76%	365.26	365.26	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
2466	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11575变压器	630	22.98%	484.22	484.22	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
2467	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11704亭站内变压器	400	31.83%	294.06	294.06	未列入	/	/	-18.01%	/	/	可开放
2468	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A09亭变压器	315	15.38%	235.54	235.54	未列入	/	/	-37.13%	/	/	可开放
2469	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11A11亭站内变压器	315	34.67%	221.55	221.55	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
2470	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J81亭站内变压器	400	29.70%	285.66	285.66	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
2471	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11J82亭站内变压器	315	25.24%	234.78	234.78	未列入	/	/	4.46%	/	/	可开放
2472	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11J83亭站内变压器	400	1.80%	317.52	317.52	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
2473	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S49亭站内变压器	500	27.58%	374.25	374.25	未列入	/	/	9.29%	/	/	可开放
2474	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E82-2亭站内变压器	500	21.57%	385.24	385.24	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
2475	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G39配电变压器	400	36.30%	319.96	319.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2476	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11118站内变压器	400	46.65%	265.62	265.62	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
2477	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11K02站内变压器	200	25.53%	133.09	133.09	未列入	/	/	14.80%	/	/	可开放
2478	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11524变压器	500	29.44%	370.82	370.82	未列入	/	/	0.66%	/	/	可开放
2479	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11778站内变压器	400	18.00%	305.46	305.46	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
2480	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11682站内变压器	400	44.85%	262.69	262.69	未列入	/	/	22.63%	/	/	可开放
2481	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11128变压器	160	31.16%	101.39	101.39	未列入	/	/	25.74%	/	/	可开放
2482	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11483站内变压器	400	37.35%	285.1	285.1	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
2483	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11156变压器	500	20.54%	378.6	378.6	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
2484	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11038亭变压器	400	14.28%	298.14	298.14	未列入	/	/	9.38%	/	/	可开放
2485	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086 富强二线	11465站内变压器	500	26.82%	373.26	373.26	未列入	/	/	6.76%	/	/	可开放
2486	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11063站内变压器	250	25.22%	178.77	178.77	未列入	/	/	-21.89%	/	/	可开放
2487	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11547变压器	400	23.82%	294.1	294.1	未列入	/	/	2.21%	/	/	可开放
2488	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11550变压器	500	23.14%	386.59	386.59	未列入	/	/	5.62%	/	/	可开放
2489	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11105站内变压器	400	61.50%	268.4	268.4	未列入	/	/	1.48%	/	/	可开放
2490	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11A02亭变压器	400	29.43%	293.3	293.3	未列入	/	/	5.87%	/	/	可开放
2491	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11536变压器	630	65.02%	443.9	443.9	未列入	/	/	2.48%	/	/	可开放
2492	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S64亭站内变压器	400	36.60%	288.34	288.34	未列入	/	/	-0.78%	/	/	可开放
2493	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H03亭变压器	500	33.36%	372.02	372.02	未列入	/	/	18.13%	/	/	可开放
2494	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	11A87亭配电变压器	400	23.37%	304.84	304.84	未列入	/	/	-3.20%	/	/	可开放

2495	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H23亭变压器	500	29.70%	379.3	379.3	未列入	/	/	7.03%	/	/	可开放
2496	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S67亭站内变压器	500	40.08%	363.14	363.14	未列入	/	/	0.40%	/	/	可开放
2497	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G01配电变压器	630	48.57%	479.08	479.08	未列入	/	/	24.92%	/	/	可开放
2498	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G02配电变压器	400	24.72%	299.88	299.88	未列入	/	/	73.68%	/	/	可开放
2499	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G03配电变压器	400	35.79%	300.47	300.47	未列入	/	/	97.64%	/	/	可开放
2500	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G04配电变压器	630	42.16%	475.3	475.3	未列入	/	/	32.01%	/	/	可开放
2501	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G05配电变压器	630	62.10%	474.76	474.76	未列入	/	/	26.23%	/	/	可开放
2502	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G06配电变压器	500	62.13%	399.8	399.8	未列入	/	/	-88.71%	/	/	可开放
2503	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G07配电变压器	500	11.01%	393.12	393.12	未列入	/	/	51.44%	/	/	可开放
2504	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G08配电变压器	500	15.99%	397.69	397.69	未列入	/	/	974.71%	/	/	可开放
2505	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H76亭站内变压器	400	43.14%	273.99	273.99	未列入	/	/	23.55%	/	/	可开放
2506	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11135亭站内变压器	400	44.94%	289.72	289.72	未列入	/	/	7.53%	7	67	可开放
2507	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H16亭变压器	500	37.76%	359.7	359.7	未列入	/	/	29.72%	/	/	可开放
2508	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3438翠园线湖南分10#翠园线	100	44.19%	20.53	20.53	未列入	/	/	-19.75%	/	/	可开放
2509	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右7#油库线	400	16.16%	305.19	305.19	未列入	/	/	13.38%	/	/	可开放
2510	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右10#油库线	100	88.20%	7.18	7.18	未列入	/	/	5.33%	/	/	可开放
2511	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H05亭变压器	400	36.99%	300.83	300.83	未列入	/	/	-16.52%	/	/	可开放
2512	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左3左2#钢院	200	73.35%	83.13	83.13	未列入	/	/	-7.48%	/	/	可开放
2513	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左4#长鸣线	200	43.95%	101.53	101.53	未列入	/	/	41.92%	/	/	可开放
2514	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左6#园林线	400	6.80%	292.81	292.81	未列入	/	/	-45.08%	/	/	可开放
2515	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干15#	400	52.95%	277.9	277.9	未列入	/	/	-21.56%	/	/	可开放
2516	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S11配电变压器	500	52.99%	376.88	376.88	未列入	/	/	128.71%	/	/	可开放
2517	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S12配电变压器	500	45.50%	399.81	399.81	未列入	/	/	-77.76%	/	/	可开放
2518	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S13配电变压器	500	31.36%	384.58	384.58	未列入	/	/	1656.13%	/	/	可开放
2519	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R10配电变压器	630	20.38%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2520	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R11配电变压器	500	51.84%	399.89	399.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2521	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11E83配电变压器	500	32.55%	383.02	383.02	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
2522	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E82-1亭站内变压器	500	31.14%	366.35	366.35	未列入	/	/	-12.96%	/	/	可开放
2523	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H85站内变压器	315	67.11%	228.25	228.25	未列入	/	/	10.14%	/	/	可开放
2524	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q04站内变压器	500	23.61%	396.02	396.02	未列入	/	/	30.98%	/	/	可开放
2525	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H68亭站内变压器	400	37.80%	313.42	313.42	未列入	/	/	13.14%	/	/	可开放
2526	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R12配电变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2527	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R13配电变压器	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2528	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R14配电变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2529	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R15配电变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2530	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R16配电变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2531	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R17配电变压器	500	29.50%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2532	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R18配电变压器	500	27.90%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2533	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R19配电变压器	500	10.66%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2534	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R20配电变压器	500	0.01%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2535	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北线1#T西1	315	10.30%	219.56	219.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2536	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北线1#T1	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2537	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E88站内变压器	500	26.49%	382.74	382.74	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
2538	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E89站内变压器	315	19.87%	219.53	219.53	未列入	/	/	20.91%	/	/	可开放
2539	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11789站内变压器	400	23.91%	299.1	299.1	未列入	/	/	0.19%	/	/	可开放
2540	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11584亭站内变压器	630	22.95%	503.91	503.91	未列入	/	/	-92.93%	/	/	可开放
2541	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11549变压器	500	23.20%	376.54	376.54	未列入	/	/	-0.28%	/	/	可开放

2542	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11312变压器	500	36.00%	371.76	371.76	未列入	/	/	-12.47%	/	/	可开放
2543	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11013变压器	400	42.63%	276.96	276.96	未列入	/	/	10.20%	/	/	可开放
2544	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11541变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2545	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11532变压器	630	79.46%	481.4	481.4	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
2546	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11542变压器	500	24.29%	376.15	376.15	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
2547	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11662亭变压器	400	24.96%	291.28	291.28	未列入	/	/	11.48%	/	/	可开放
2548	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11064亭站内变压器	630	13.17%	488.95	488.95	未列入	/	/	11.85%	/	/	可开放
2549	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利一线	11D62变压器	500	21.22%	380.61	380.61	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
2550	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11529变压器	500	16.12%	384.13	384.13	未列入	/	/	-1.54%	/	/	可开放
2551	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11127变压器	630	20.32%	486.95	486.95	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
2552	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11522变压器	400	48.48%	272.6	272.6	未列入	/	/	5.86%	/	/	可开放
2553	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11581亭站内变压器	500	33.09%	375.66	375.66	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
2554	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线2#环网柜北1#	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2555	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H06亭变压器	500	32.01%	367.73	367.73	未列入	/	/	11.02%	/	/	可开放
2556	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E84亭站内变压器	315	63.19%	203.02	203.02	未列入	/	/	219.11%	/	/	可开放
2557	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11761亭站内变压器	200	46.35%	121.68	121.68	未列入	/	/	3.07%	/	/	可开放
2558	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11760亭站内变压器	160	26.36%	110.74	110.74	未列入	/	/	-10.42%	/	/	可开放
2559	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11758亭站内变压器	315	30.73%	226.32	226.32	未列入	/	/	1.70%	/	/	可开放
2560	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11759亭站内变压器	315	23.87%	224.89	224.89	未列入	/	/	6.95%	/	/	可开放
2561	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11765亭站内变压器	400	25.71%	296.86	296.86	未列入	/	/	9.64%	/	/	可开放
2562	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11764亭站内变压器	315	34.51%	221.55	221.55	未列入	/	/	4.83%	/	/	可开放
2563	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分50#	100	57.24%	41.68	41.68	未列入	/	/	-7.39%	/	/	可开放
2564	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11A17亭站内变压器	400	39.51%	293.42	293.42	未列入	/	/	-7.04%	/	/	可开放
2565	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H30亭站内变压器	630	33.71%	465.21	465.21	未列入	/	/	9.23%	/	/	可开放
2566	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H28亭站内变压器	630	24.00%	480.7	480.7	未列入	/	/	13.12%	/	/	可开放
2567	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11074亭站内变压器	630	36.48%	467.62	467.62	未列入	/	/	-5.63%	/	/	可开放
2568	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11692站内变压器	500	37.89%	362.93	362.93	未列入	/	/	11.07%	/	/	可开放
2569	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11582亭站内变压器	500	28.67%	374.58	374.58	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
2570	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11774亭站内变压器	315	29.24%	228.24	228.24	未列入	/	/	-5.19%	/	/	可开放
2571	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11314变压器	400	21.15%	305.8	305.8	未列入	/	/	-5.79%	/	/	可开放
2572	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11058亭变压器	160	21.72%	82.46	82.46	未列入	/	/	-9.47%	/	/	可开放
2573	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11093亭站内变压器	630	25.68%	479.87	479.87	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
2574	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11563亭站内变压器	500	25.22%	375.53	375.53	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
2575	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11175亭站内变压器	315	32.00%	221.18	221.18	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
2576	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11783站内变压器	400	25.35%	297.21	297.21	未列入	/	/	14.41%	/	/	可开放
2577	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11385站内变压器	500	17.50%	385.93	385.93	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
2578	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11663亭变压器	400	32.88%	291	291	未列入	/	/	1.14%	/	/	可开放
2579	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11398站内变压器	500	23.97%	374.12	374.12	未列入	/	/	9.21%	/	/	可开放
2580	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11147变压器	160	47.75%	66.44	66.44	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
2581	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11386站内变压器	250	61.89%	139.47	139.47	未列入	/	/	4.38%	/	/	可开放
2582	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11A07变压器	400	32.40%	301.12	301.12	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
2583	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11544变压器	400	18.69%	301.34	301.34	未列入	/	/	-8.30%	/	/	可开放
2584	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11116站内变压器	250	63.49%	168.56	168.56	未列入	/	/	-10.33%	/	/	可开放
2585	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11163站内变压器	315	41.81%	232.23	232.23	未列入	/	/	-16.02%	/	/	可开放
2586	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11791站内变压器	500	27.00%	373.57	373.57	未列入	/	/	7.55%	/	/	可开放
2587	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11453变压器	630	30.95%	477.8	477.8	未列入	/	/	6.29%	/	/	可开放
2588	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11562亭站内变压器	500	34.75%	371.03	371.03	未列入	/	/	14.31%	/	/	可开放
2589	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11382变压器	200	29.97%	135.19	135.19	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放

2590	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11467亭站内变压器	500	21.86%	377.72	377.72	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
2591	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H22亭变压器	500	21.60%	382.88	382.88	未列入	/	/	11.22%	/	/	可开放
2592	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11131亭站内变压器	500	15.23%	387.85	387.85	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
2593	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11851亭站内变压器	500	23.78%	377.13	377.13	未列入	/	/	7.12%	/	/	可开放
2594	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11855亭站内变压器	500	25.06%	377.61	377.61	未列入	/	/	6.83%	/	/	可开放
2595	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11859亭站内变压器	500	44.93%	357.2	357.2	未列入	/	/	8.76%	/	/	可开放
2596	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11864亭站内变压器	500	34.43%	370.04	370.04	未列入	/	/	9.49%	/	/	可开放
2597	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左3#	200	49.80%	113.24	113.24	未列入	/	/	-25.85%	/	/	可开放
2598	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	毓恬干1右3左7#	100	22.35%	61.55	61.55	未列入	/	/	-8.92%	/	/	可开放
2599	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	山水居2#T东1	160	15.14%	103.78	103.78	未列入	/	/	-5.02%	/	/	可开放
2600	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分15左2	400	7.05%	291.79	291.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2601	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右12右1# 长湖二线	400	32.25%	319.71	319.71	未列入	/	/	-88.98%	/	/	可开放
2602	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11769站内变压器	250	28.80%	185.97	185.97	未列入	/	/	-29.59%	/	/	可开放
2603	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11788站内变压器	400	28.59%	299.02	299.02	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
2604	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11566变压器	400	32.60%	293.71	293.71	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
2605	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11042亭变压器	750	45.41%	560.12	560.12	未列入	/	/	4.79%	/	/	可开放
2606	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G23站内变压器	400	34.84%	288.88	288.88	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
2607	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11391亭站内变压器	500	15.60%	381.48	381.48	未列入	/	/	-4.70%	/	/	可开放
2608	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11471亭站内变压器	630	27.81%	484.24	484.24	未列入	/	/	0.61%	/	/	可开放
2609	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	深营分28#	250	7.38%	188.8	188.8	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
2610	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K10亭站内变压器	500	23.25%	397.19	397.19	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
2611	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11198配电变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2612	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11199配电变压器	315	0.23%	251.28	251.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2613	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11423站内变压器	315	22.98%	227.63	227.63	未列入	/	/	8.09%	/	/	可开放
2614	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11433亭站内变压器	400	25.53%	298.56	298.56	未列入	/	/	-2.86%	/	/	可开放
2615	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11434亭站内变压器	400	56.56%	278.81	278.81	未列入	/	/	20.05%	/	/	可开放
2616	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11435亭站内变压器	400	22.05%	296.67	296.67	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
2617	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11436亭站内变压器	315	25.43%	215.87	215.87	未列入	/	/	0.29%	/	/	可开放
2618	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11437亭站内变压器	400	22.53%	295.36	295.36	未列入	/	/	10.42%	/	/	可开放
2619	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11431亭站内变压器	400	45.27%	284.34	284.34	未列入	/	/	5.12%	/	/	可开放
2620	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11430亭站内变压器	400	21.69%	300.11	300.11	未列入	/	/	8.39%	/	/	可开放
2621	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11429站内变压器	315	31.05%	224.48	224.48	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
2622	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11416亭站内变压器	400	33.39%	288.45	288.45	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
2623	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11417亭站内变压器	400	56.31%	291.74	291.74	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
2624	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11418亭站内变压器	500	22.24%	378.19	378.19	未列入	/	/	12.38%	/	/	可开放
2625	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11419亭站内变压器	630	65.11%	463.41	463.41	未列入	/	/	4.67%	/	/	可开放
2626	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11438亭站内变压器	500	31.26%	368.68	368.68	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
2627	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11439亭站内变压器	500	30.40%	370.36	370.36	未列入	/	/	7.83%	/	/	可开放
2628	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11440亭站内变压器	500	17.60%	373.48	373.48	未列入	/	/	-3.89%	/	/	可开放
2629	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11424亭站内变压器	500	22.37%	378.34	378.34	未列入	/	/	2.07%	/	/	可开放
2630	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11425亭站内变压器	500	21.82%	376.91	376.91	未列入	/	/	1.03%	/	/	可开放
2631	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11426亭站内变压器	400	25.44%	296.81	296.81	未列入	/	/	12.23%	/	/	可开放
2632	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11427站内变压器	315	23.52%	231.04	231.04	未列入	/	/	0.31%	/	/	可开放
2633	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11428亭站内变压器	630	10.04%	496.81	496.81	未列入	/	/	-12.31%	/	/	可开放
2634	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11415亭站内变压器	500	36.84%	362.49	362.49	未列入	/	/	10.25%	/	/	可开放
2635	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11408亭站内变压器	500	33.34%	365.44	365.44	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
2636	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11407亭站内变压器	500	38.08%	358.49	358.49	未列入	/	/	-6.11%	/	/	可开放

2637	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11412亭站内变压器	500	15.72%	386.41	386.41	未列入	/	/	3.94%	/	/	可开放
2638	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11413亭站内变压器	500	15.87%	386.74	386.74	未列入	/	/	3.37%	/	/	可开放
2639	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11414亭站内变压器	500	27.90%	375.31	375.31	未列入	/	/	1.15%	/	/	可开放
2640	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11409亭站内变压器	500	41.52%	366.54	366.54	未列入	/	/	-1.17%	/	/	可开放
2641	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11410亭站内变压器	500	26.34%	374.56	374.56	未列入	/	/	8.20%	/	/	可开放
2642	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11411亭站内变压器	500	23.01%	378.03	378.03	未列入	/	/	3.93%	/	/	可开放
2643	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11404亭站内变压器	500	19.38%	377.44	377.44	未列入	/	/	16.51%	/	/	可开放
2644	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11405亭站内变压器	500	42.90%	361.79	361.79	未列入	/	/	4.05%	/	/	可开放
2645	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11406亭站内变压器	500	21.24%	380.61	380.61	未列入	/	/	3.47%	/	/	可开放
2646	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干14#	315	89.71%	251.18	251.18	未列入	/	/	-90.06%	/	/	可开放
2647	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11112站内变压器	50	0.44%	39.96	39.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2648	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11780站内变压器	400	25.26%	294.41	294.41	未列入	/	/	7.53%	/	/	可开放
2649	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11782站内变压器	400	27.75%	294.46	294.46	未列入	/	/	5.10%	/	/	可开放
2650	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11129亭站内变压器	250	23.49%	178.32	178.32	未列入	/	/	1.56%	/	/	可开放
2651	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	新亚线	11041亭变压器	500	36.06%	379.22	379.22	未列入	/	/	6.01%	/	/	可开放
2652	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站北线	11347亭变压器	315	38.32%	212.74	212.74	未列入	/	/	-3.39%	/	/	可开放
2653	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11656亭站内变压器	400	26.70%	300.21	300.21	未列入	/	/	-5.26%	/	/	可开放
2654	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11012变压器	630	24.76%	488.05	488.05	未列入	/	/	-9.91%	/	/	可开放
2655	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11097亭站内变压器	630	23.71%	466.45	466.45	未列入	/	/	57.59%	/	/	可开放
2656	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11543变压器	500	41.54%	360.54	360.54	未列入	/	/	-6.00%	/	/	可开放
2657	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11420站内变压器	400	24.21%	296.93	296.93	未列入	/	/	13.34%	/	/	可开放
2658	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分37#	315	24.94%	214.01	214.01	未列入	/	/	-7.70%	/	/	可开放
2659	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11179亭站内变压器	500	23.52%	378.87	378.87	未列入	/	/	-8.72%	/	/	可开放
2660	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A83配电变压器	500	6.80%	390.41	390.41	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
2661	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A84配电变压器	500	0.04%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2662	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A85配电变压器	630	0.00%	503.92	503.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
2663	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A86配电变压器	630	0.03%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2664	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11875站内变压器	500	33.42%	366.06	366.06	未列入	/	/	9.94%	/	/	可开放
2665	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11876站内变压器	500	28.98%	374.27	374.27	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
2666	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11877站内变压器	500	37.44%	366.66	366.66	未列入	/	/	10.79%	/	/	可开放
2667	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H11亭站内变压器	400	24.03%	297.4	297.4	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
2668	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	站公干31#	200	38.16%	78.98	78.98	未列入	/	/	-45.48%	/	/	可开放
2669	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7左5#	160	7.60%	123.36	123.36	未列入	/	/	-6.43%	1	2	可开放
2670	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支18右5#	315	21.27%	181.18	181.18	未列入	/	/	26.61%	/	/	可开放
2671	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11848站内变压器	500	22.46%	380.3	380.3	未列入	/	/	11.38%	/	/	可开放
2672	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11574变压器	630	18.38%	489.82	489.82	未列入	/	/	10.52%	/	/	可开放
2673	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A13亭变压器	400	24.36%	300.9	300.9	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
2674	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D75亭站内变压器	500	41.40%	368.42	368.42	未列入	/	/	15.02%	/	/	可开放
2675	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D76亭站内变压器	500	39.36%	369.14	369.14	未列入	/	/	11.89%	/	/	可开放
2676	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D77亭站内变压器	500	35.04%	371.7	371.7	未列入	/	/	6.93%	/	/	可开放
2677	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D78亭站内变压器	500	35.37%	371.69	371.69	未列入	/	/	10.85%	/	/	可开放
2678	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D80亭站内变压器	500	39.93%	366.32	366.32	未列入	/	/	25.22%	/	/	可开放
2679	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D79亭站内变压器	500	38.55%	366.69	366.69	未列入	/	/	25.00%	/	/	可开放
2680	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D81亭环网柜101站内变压器	500	39.55%	364.85	364.85	未列入	/	/	17.68%	/	/	可开放
2681	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H79亭配电变压器	630	41.46%	479.45	479.45	未列入	/	/	10.88%	/	/	可开放
2682	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁	400	34.26%	283.73	283.73	未列入	/	/	-43.10%	/	/	可开放
2683	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11D71亭站内变压器	400	27.56%	291.78	291.78	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
2684	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11849亭站内变压器	500	20.54%	381.41	381.41	未列入	/	/	8.40%	/	/	可开放

2685	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	健身大院支3	200	14.62%	130.76	130.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2686	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	规划支21左11#柱上变（新）	400	4.40%	302.39	302.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2687	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左12#柱上变（新）	200	69.58%	93.04	93.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2688	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山干24左7#柱上变（新）	200	42.03%	124.54	124.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2689	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干66右3#柱上变（新）	200	49.77%	78.82	78.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2690	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分11#柱上变（新）	200	45.96%	79.49	79.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2691	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支5右5#柱上变（新）	200	75.75%	82.63	82.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2692	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干14左1（新）	200	37.49%	85.02	85.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2693	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左2右2#柱上变（新）	200	80.37%	80.39	80.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2694	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	国际分23#柱上变（新）	400	43.65%	301.5	301.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2695	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干24柱上变（新）	400	8.06%	287.78	287.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2696	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干38右7#(新)	400	1.94%	312.23	312.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2697	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分11右5#柱上变（新）	400	8.19%	287.24	287.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2698	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分15左4	400	8.20%	287.22	287.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2699	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	湖南分4右12#柱上变（新）	315	16.69%	199.43	199.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2700	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	规划支5#南	160	39.91%	64.14	64.14	未列入	/	/	2.18%	/	/	可开放
2701	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	高官线	11S90配电变压器(新)	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2702	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	为民分7#（新）	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2703	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4左5#	200	29.37%	124.41	124.41	未列入	/	/	-1.67%	/	/	可开放
2704	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11590变压器	400	75.57%	260.19	260.19	未列入	/	/	9.49%	/	/	可开放
2705	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11019站内变压器	500	21.82%	380.69	380.69	未列入	/	/	-2.76%	/	/	可开放
2706	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F04站内变压器	315	16.63%	231.88	231.88	未列入	/	/	-4.74%	/	/	可开放
2707	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11525变压器	500	37.00%	366.19	366.19	未列入	/	/	3.44%	/	/	可开放
2708	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U23配电变压器	400	19.35%	311.33	311.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2709	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U24配电变压器	400	22.98%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2710	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U25配电变压器	400	20.34%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2711	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U26配电变压器	630	31.97%	503.93	503.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2712	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U27配电变压器	500	17.54%	392.79	392.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2713	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H86站内变压器	315	26.03%	227.38	227.38	未列入	/	/	14.04%	/	/	可开放
2714	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左5变压器（(新)	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2715	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线钢城支9#变压器（新）	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2716	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分15左1#三供一业	400	22.74%	315.72	315.72	未列入	/	/	-26.81%	/	/	可开放
2717	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	东二变6354前峪线肉联支2右1#	315	26.07%	197.34	197.34	未列入	/	/	58.64%	/	/	可开放
2718	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线峪东支11#	400	5.20%	299.22	299.22	未列入	/	/	-	3	13	可开放
2719	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支20右11#三供一业	400	21.81%	319.72	319.72	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
2720	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干6左2#长青线	400	61.80%	295.01	295.01	未列入	/	/	-41.07%	/	/	可开放
2721	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分6#（新）	400	6.16%	295.35	295.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2722	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24右6#（新）	400	3.04%	307.83	307.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2723	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右5#	200	23.12%	113.76	113.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2724	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干38右10#平安东线	200	20.40%	119.21	119.21	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
2725	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干44#长高二线	200	32.94%	142.91	142.91	未列入	/	/	-27.11%	/	/	可开放
2726	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易二分10#	200	13.61%	132.78	132.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2727	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21左2#（新）	200	18.67%	122.67	122.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2728	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11884站内变压器	500	23.52%	387.1	387.1	未列入	/	/	14.15%	/	/	可开放
2729	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11885站内变压器	500	19.47%	388.38	388.38	未列入	/	/	2.59%	/	/	可开放
2730	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11878站内变压器	500	31.38%	371.29	371.29	未列入	/	/	8.36%	/	/	可开放
2731	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11879站内变压器	500	43.98%	361.71	361.71	未列入	/	/	10.34%	/	/	可开放
2732	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11880站内变压器	500	33.42%	364.71	364.71	未列入	/	/	23.31%	/	/	可开放

2733	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11881站内变压器	630	38.16%	480.24	480.24	未列入	/	/	15.57%	/	/	可开放
2734	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11883站内变压器	630	38.29%	471.09	471.09	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
2735	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11882站内变压器	500	30.12%	355.65	355.65	未列入	/	/	16.78%	/	/	可开放
2736	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H54亭站内变压器	400	24.84%	286.42	286.42	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
2737	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H53亭站内变压器	400	30.63%	283.11	283.11	未列入	/	/	5.67%	/	/	可开放
2738	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G24亭站内变压器	500	19.38%	389.74	389.74	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
2739	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11872站内变压器	630	39.78%	483.08	483.08	未列入	/	/	10.32%	/	/	可开放
2740	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11874站内变压器	500	45.48%	353	353	未列入	/	/	0.73%	/	/	可开放
2741	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11873站内变压器	500	42.87%	367.56	367.56	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
2742	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S91配电变压器(新)	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2743	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11037配电室变压器	315	35.21%	210.3	210.3	未列入	/	/	9.97%	/	/	可开放
2744	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11869站内变压器	500	39.24%	370.62	370.62	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
2745	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11870站内变压器	500	42.75%	370.72	370.72	未列入	/	/	5.04%	/	/	可开放
2746	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11871站内变压器	500	44.61%	361.44	361.44	未列入	/	/	14.25%	/	/	可开放
2747	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J20站内变压器	400	17.92%	304.97	304.97	未列入	/	/	21.15%	/	/	可开放
2748	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S93配电变压器(新)	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2749	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右3#（新）	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2750	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H33亭站内变压器	500	25.29%	372.92	372.92	未列入	/	/	11.05%	/	/	可开放
2751	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H31亭站内变压器	500	23.46%	380.2	380.2	未列入	/	/	10.52%	/	/	可开放
2752	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H35亭站内变压器	500	24.38%	382.76	382.76	未列入	/	/	12.84%	/	/	可开放
2753	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S52亭站内变压器	500	18.69%	381.6	381.6	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
2754	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F29配电变压器	500	30.56%	399.88	399.88	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
2755	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F30配电变压器	500	31.74%	399.86	399.86	未列入	/	/	52.75%	/	/	可开放
2756	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F31配电变压器	500	28.97%	399.83	399.83	未列入	/	/	68.33%	/	/	可开放
2757	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F32配电变压器	400	9.72%	319.97	319.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
2758	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F33配电变压器	400	17.49%	319.98	319.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2759	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F34配电变压器	400	0.06%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2760	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F35配电变压器	400	17.64%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2761	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S06配电室站内配电变压器	400	34.56%	299.11	299.11	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
2762	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11444亭站内变压器	400	32.13%	292.17	292.17	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
2763	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11691站内变压器	500	30.37%	359.25	359.25	未列入	/	/	28.16%	/	/	可开放
2764	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11666变压器	500	26.30%	370.96	370.96	未列入	/	/	9.32%	/	/	可开放
2765	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	新亚线	11357亭变压器	750	27.89%	576.47	576.47	未列入	/	/	-12.15%	/	/	可开放
2766	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11106站内变压器	500	22.85%	379.45	379.45	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
2767	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11687站内变压器	400	7.23%	311.14	311.14	未列入	/	/	9.20%	/	/	可开放
2768	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11484站内变压器	400	25.83%	294.96	294.96	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
2769	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11403亭站内变压器	250	36.19%	173.16	173.16	未列入	/	/	-0.30%	/	/	可开放
2770	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11668变压器	500	40.48%	360.52	360.52	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
2771	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11476站内变压器	500	24.19%	385.02	385.02	未列入	/	/	8.27%	/	/	可开放
2772	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11057亭变压器	750	57.52%	542.19	542.19	未列入	/	/	10.83%	/	/	可开放
2773	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11450变压器	500	31.71%	377.17	377.17	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
2774	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11491站内变压器	500	34.08%	364.54	364.54	未列入	/	/	13.60%	/	/	可开放
2775	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11A08变压器	160	26.56%	60.1	60.1	未列入	/	/	54.30%	/	/	可开放
2776	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086 富强二线	11117站内变压器	250	20.58%	179.43	179.43	未列入	/	/	4.91%	/	/	可开放
2777	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11018亭站内变压器	500	11.81%	389.58	389.58	未列入	/	/	-1.04%	/	/	可开放
2778	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11586亭站内变压器	500	23.56%	378.87	378.87	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
2779	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11792站内变压器	500	29.79%	373.52	373.52	未列入	/	/	7.11%	/	/	可开放

2780	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11449变压器	315	39.08%	215.36	215.36	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
2781	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	11342配电变压器	100	45.33%	66.13	66.13	未列入	/	/	-6.57%	/	/	可开放
2782	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11487站内变压器	315	33.05%	222.68	222.68	未列入	/	/	7.93%	/	/	可开放
2783	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11464站内变压器	400	35.13%	285.15	285.15	未列入	/	/	13.78%	/	/	可开放
2784	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11126变压器	100	25.23%	55.51	55.51	未列入	/	/	4.44%	/	/	可开放
2785	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11686站内变压器	500	28.93%	378.96	378.96	未列入	/	/	-4.00%	/	/	可开放
2786	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11845亭站内变压器	500	35.84%	363.16	363.16	未列入	/	/	15.16%	/	/	可开放
2787	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11842亭站内变压器	500	39.92%	363.52	363.52	未列入	/	/	9.24%	/	/	可开放
2788	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11834亭站内变压器	400	51.05%	277.82	277.82	未列入	/	/	3.27%	/	/	可开放
2789	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11836亭站内变压器	500	31.56%	373.2	373.2	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
2790	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H29亭站内变压器	630	14.70%	489.85	489.85	未列入	/	/	12.30%	/	/	可开放
2791	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S53亭站内变压器	500	21.73%	380.25	380.25	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
2792	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东二变2586东石线东石线35#	100	23.73%	68.71	68.71	未列入	/	/	7.01%	/	/	可开放
2793	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街2#分支箱工农干18左1#工农干18左8#	160	48.41%	86.1	86.1	未列入	/	/	3.12%	/	/	可开放
2794	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干7#电笛线	315	37.71%	220.48	220.48	未列入	/	/	44.24%	/	/	可开放
2795	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左2右4#	250	34.12%	172.09	172.09	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
2796	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左1右7#	250	42.65%	168.75	168.75	未列入	/	/	-9.08%	/	/	可开放
2797	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干12#	250	45.34%	156.43	156.43	未列入	/	/	14.37%	/	/	可开放
2798	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干26#	250	15.58%	183.04	183.04	未列入	/	/	-8.37%	/	/	可开放
2799	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11847亭站内变压器	400	20.34%	301.59	301.59	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
2800	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11573变压器	500	22.92%	389.7	389.7	未列入	/	/	2.89%	/	/	可开放
2801	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站西线	11A72亭站内变压器	400	10.44%	308.33	308.33	未列入	/	/	-15.02%	/	/	可开放
2802	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4#	315	21.99%	225.88	225.88	未列入	/	/	18.66%	/	/	可开放
2803	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4左2#	315	59.94%	203.5	203.5	未列入	/	/	10.32%	/	/	可开放
2804	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支2#南变压器	315	29.87%	207.23	207.23	未列入	/	/	-11.90%	/	/	可开放
2805	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左2#变压器	200	44.58%	115.07	115.07	未列入	/	/	-9.76%	/	/	可开放
2806	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左4#变压器	200	50.52%	101.51	101.51	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
2807	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左8#变压器	160	49.18%	86.59	86.59	未列入	/	/	-10.93%	/	/	可开放
2808	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左7#变压器	315	10.64%	240.32	240.32	未列入	/	/	-7.33%	/	/	可开放
2809	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左6左1#变压器	315	55.27%	200.38	200.38	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
2810	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	87057站前变1032文化线站公干9#文化线	200	12.03%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2811	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	86794站前变1032文化线站公干8#北文化	200	0.00%	152.66	152.66	未列入	/	/	-5.96%	/	/	可开放
2812	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	文站二线站前支4右2#变压器	315	30.65%	219.57	219.57	未列入	/	/	-26.98%	/	/	可开放
2813	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	正义线	站前变5772正义线对炉干2#	400	50.82%	292.4	292.4	未列入	/	/	-32.52%	/	/	可开放
2814	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线新华支9#	315	25.49%	229.31	229.31	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
2815	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	书市分2#四隆一	315	14.40%	206.64	206.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2816	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干2#1	160	42.18%	60.51	60.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2817	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干2#	315	11.44%	215.97	215.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2818	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支21左2#	100	43.71%	36.29	36.29	未列入	/	/	-22.52%	/	/	可开放
2819	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支21左8#	315	14.38%	206.71	206.71	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
2820	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支13#	100	44.98%	35.02	35.02	未列入	/	/	12.06%	/	/	可开放
2821	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支9#	100	1.67%	78.33	78.33	未列入	/	/	-76.04%	/	/	可开放
2822	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线民政局3#分支箱南1	400	49.50%	273.73	273.73	未列入	/	/	-32.96%	/	/	可开放
2823	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支6#	200	22.96%	114.09	114.09	未列入	/	/	15.56%	/	/	可开放
2824	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支6右2#	250	7.24%	181.9	181.9	未列入	/	/	-36.90%	/	/	可开放
2825	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支5#	200	21.88%	116.24	116.24	未列入	/	/	11.59%	/	/	可开放

2826	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支3#	160	19.65%	96.56	96.56	未列入	/	/	11.67%	/	/	可开放
2827	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分12#	160	2.61%	120.27	120.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2828	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分27#	100	84.00%	0	0	未列入	/	/	10.98%	/	/	可开放
2829	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分#13	160	78.06%	80.14	80.14	未列入	/	/	-3.34%	/	/	可开放
2830	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7右14#	160	47.02%	37.83	37.83	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
2831	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分45#	200	3.16%	156.4	156.4	未列入	/	/	21.72%	/	/	可开放
2832	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	东石干56#-1	315	41.80%	207.51	207.51	未列入	/	/	-7.67%	/	/	可开放
2833	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干4右2#长青线	250	84.58%	175.56	175.56	未列入	/	/	-49.86%	/	/	可开放
2834	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支11#绿化线	200	50.94%	107.83	107.83	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
2835	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长青线长青干4右6#变压器	315	68.07%	171.94	171.94	未列入	/	/	4.46%	/	/	可开放
2836	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支21#绿化线	200	87.45%	107.35	107.35	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
2837	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支29左12#绿化线	160	1.83%	126.38	126.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2838	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线电笛干29左4#	315	0.81%	221.61	221.61	未列入	/	/	-0.49%	/	/	可开放
2839	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线电笛干29左6#长青线	160	32.54%	75.93	75.93	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
2840	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干12左2#	315	25.74%	170.93	170.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2841	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右13#	250	40.50%	133.66	133.66	未列入	/	/	42.13%	/	/	可开放
2842	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线国际分14左4#	160	10.62%	106.09	106.09	未列入	/	/	30.12%	/	/	可开放
2843	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	五环线国际分15左6#	200	51.48%	0	0	未列入	/	/	61.92%	/	/	可开放
2844	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干18右6右2#	250	37.14%	107.15	107.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2845	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分33#	100	8.17%	71.83	71.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2846	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右16右2#	315	23.08%	228.18	228.18	未列入	/	/	5.60%	/	/	可开放
2847	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左2#	160	40.00%	77.52	77.52	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
2848	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左3右4#	200	48.38%	75.45	75.45	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
2849	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左4#	315	40.82%	202.79	202.79	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
2850	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左8#	315	53.28%	221.9	221.9	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
2851	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左7左1	160	10.86%	73.83	73.83	未列入	/	/	40.97%	/	/	可开放
2852	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线新华支2#	100	51.90%	39.17	39.17	未列入	/	/	-27.52%	/	/	可开放
2853	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干5	200	33.09%	93.83	93.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2854	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干11	315	8.75%	224.43	224.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2855	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干13右3#	315	16.46%	200.14	200.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2856	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干15	315	23.23%	178.84	178.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2857	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干17右1#雷达线	200	9.47%	141.06	141.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2858	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干20#雷达线	200	55.76%	48.48	48.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2859	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干21#雷达线	200	31.09%	97.83	97.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2860	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支4#金典线	200	72.18%	94.18	94.18	未列入	/	/	12.80%	/	/	可开放
2861	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支10左3#金典线	315	87.49%	167.61	167.61	未列入	/	/	7.79%	/	/	可开放
2862	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线雷达支12#	200	74.40%	87.46	87.46	未列入	/	/	1.47%	/	/	可开放
2863	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干33#	160	23.23%	90.83	90.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2864	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干32右5#	200	44.91%	70.18	70.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2865	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右6柱上变压器	315	47.46%	212.23	212.23	未列入	/	/	-12.05%	/	/	可开放
2866	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干29右8	315	12.71%	211.97	211.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2867	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右9右1#变压器	200	47.07%	117.23	117.23	未列入	/	/	0.84%	/	/	可开放
2868	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右13#变压器	200	32.43%	116.15	116.15	未列入	/	/	-15.20%	/	/	可开放
2869	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干1右2左2#长湖二线	200	55.20%	108.84	108.84	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
2870	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干5#长湖二线	160	59.70%	125.65	125.65	未列入	/	/	-81.00%	/	/	可开放
2871	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干24#	200	22.92%	114.17	114.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放

2872	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分3#	250	32.78%	118.04	118.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2873	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干8#	200	73.83%	87.86	87.86	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
2874	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干9右2#长湖二线	315	74.01%	195.31	195.31	未列入	/	/	10.83%	/	/	可开放
2875	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分5右7#	200	0.41%	159.19	159.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2876	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干11#	100	64.11%	28.5	28.5	未列入	/	/	-16.25%	/	/	可开放
2877	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分5右8#	200	34.40%	91.2	91.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2878	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分13#	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2879	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干14右2#长湖	160	65.70%	51.71	51.71	未列入	/	/	11.96%	/	/	可开放
2880	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干14右3#长湖	160	56.00%	67.95	67.95	未列入	/	/	-0.98%	/	/	可开放
2881	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分13左3#	315	8.89%	223.99	223.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2882	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干16右5#长湖	200	93.44%	81.96	81.96	未列入	/	/	-1.23%	/	/	可开放
2883	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干16右7#长湖	315	23.16%	224.02	224.02	未列入	/	/	8.18%	/	/	可开放
2884	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干20#长湖二线	315	45.75%	205.29	205.29	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
2885	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右1#长湖	250	35.10%	164.11	164.11	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
2886	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右2左2#	200	32.28%	132.79	132.79	未列入	/	/	-7.26%	/	/	可开放
2887	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右2左3#长湖二线	200	38.70%	121.52	121.52	未列入	/	/	18.20%	/	/	可开放
2888	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右3#长湖	315	40.84%	212.49	212.49	未列入	/	/	5.84%	/	/	可开放
2889	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右6右2#长湖二线	315	67.89%	183.45	183.45	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
2890	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右7#长湖	200	76.05%	69.54	69.54	未列入	/	/	9.37%	/	/	可开放
2891	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分2左3#变压器	200	58.05%	106.66	106.66	未列入	/	/	10.56%	/	/	可开放
2892	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右8右5#长湖二线	160	31.09%	99.51	99.51	未列入	/	/	11.81%	1	1	可开放
2893	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右10右2#	315	47.14%	206.05	206.05	未列入	/	/	-84.60%	/	/	可开放
2894	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干26右10右2支	200	53.91%	104.01	104.01	未列入	/	/	21.46%	/	/	可开放
2895	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右13#长湖二线	200	60.66%	101.21	101.21	未列入	/	/	4.61%	/	/	可开放
2896	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干24#	200	71.10%	87.68	87.68	未列入	/	/	6.85%	/	/	可开放
2897	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干26#长湖二线	100	34.76%	53.76	53.76	未列入	/	/	-33.49%	/	/	可开放
2898	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右1#	315	44.82%	198.36	198.36	未列入	/	/	20.50%	/	/	可开放
2899	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右3右2#	200	75.72%	84.36	84.36	未列入	/	/	17.41%	/	/	可开放
2900	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27左2#长湖	160	60.68%	69.23	69.23	未列入	/	/	2.77%	/	/	可开放
2901	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右4#	200	10.53%	151.84	151.84	未列入	/	/	-6.08%	/	/	可开放
2902	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右5右2#	315	48.92%	215.21	215.21	未列入	/	/	1.97%	/	/	可开放
2903	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右2#长湖	200	42.84%	118.09	118.09	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
2904	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干9#	315	67.08%	172.3	172.3	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
2905	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右12#长湖二线	200	69.96%	103.79	103.79	未列入	/	/	11.39%	/	/	可开放
2906	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干10右1#	200	59.85%	101.15	101.15	未列入	/	/	8.26%	/	/	可开放
2907	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右13#长湖二线	160	29.38%	103.41	103.41	未列入	/	/	4.40%	/	/	可开放
2908	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右14#长湖二线	160	63.44%	65.72	65.72	未列入	/	/	-9.69%	/	/	可开放
2909	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干10右6#	315	81.18%	198.25	198.25	未列入	/	/	3.12%	/	/	可开放
2910	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干12#	315	8.25%	241.35	241.35	未列入	/	/	1.44%	/	/	可开放
2911	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干31左5#	160	69.44%	66.35	66.35	未列入	/	/	4.47%	/	/	可开放
2912	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干15左1#	160	72.45%	50.02	50.02	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
2913	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干32#长湖二线	315	80.32%	202.47	202.47	未列入	/	/	-5.45%	/	/	可开放
2914	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干33	315	51.62%	208.36	208.36	未列入	/	/	0.85%	/	/	可开放
2915	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干34左3#长湖	100	59.84%	54.37	54.37	未列入	/	/	-7.20%	/	/	可开放
2916	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右1#长湖	200	49.17%	110.34	110.34	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放

2917	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线卫生分8#变压器	100	16.44%	63.32	63.32	未列入	/	/	9.51%	/	/	可开放
2918	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右2右2#长湖二线1	315	42.13%	211.13	211.13	未列入	/	/	15.66%	/	/	可开放
2919	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右5左3#	315	23.47%	225.7	225.7	未列入	/	/	-20.56%	/	/	可开放
2920	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右7#长湖	315	55.52%	232.44	232.44	未列入	/	/	7.14%	/	/	可开放
2921	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右7#	100	65.85%	19.05	19.05	未列入	/	/	3.30%	/	/	可开放
2922	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干39#长湖二线	160	38.03%	91.07	91.07	未列入	/	/	11.64%	/	/	可开放
2923	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线电笛干31#长湖二线	160	0.30%	120.96	120.96	未列入	/	/	-25.28%	/	/	可开放
2924	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干15左6	315	28.32%	162.78	162.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2925	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干16#	315	40.95%	183.18	183.18	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
2926	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干20#	315	68.03%	213.89	213.89	未列入	/	/	-10.90%	/	/	可开放
2927	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	工行干22右3左1#变压器	200	62.70%	120.58	120.58	未列入	/	/	-21.10%	/	/	可开放
2928	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左14#长鸣线变压器	100	86.80%	18.04	18.04	未列入	/	/	9.97%	/	/	可开放
2929	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左15#长鸣线变压器	100	31.77%	53.41	53.41	未列入	/	/	5.77%	/	/	可开放
2930	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左7右5#长鸣线变压器	315	22.33%	251.7	251.7	未列入	/	/	-89.20%	/	/	可开放
2931	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左7右5#长鸣线变压器1	200	92.64%	80.21	80.21	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
2932	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左4左4#长鸣线变压器	200	84.54%	91.46	91.46	未列入	/	/	1.23%	/	/	可开放
2933	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左4左3#长鸣线变压器	160	41.48%	89.09	89.09	未列入	/	/	-0.23%	/	/	可开放
2934	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左2左2#长鸣线变压器	250	59.07%	163.72	163.72	未列入	/	/	-37.98%	/	/	可开放
2935	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左3#康宁线	200	38.85%	82.31	82.31	未列入	/	/	8.20%	/	/	可开放
2936	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左7#康宁线	160	59.14%	67.81	67.81	未列入	/	/	6.26%	/	/	可开放
2937	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干12#	160	28.22%	107.32	107.32	未列入	/	/	-3.98%	/	/	可开放
2938	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线电笛干24左4右1#康宁	250	74.32%	125.61	125.61	未列入	/	/	5.10%	/	/	可开放
2939	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线电笛干24左5#康宁线	315	59.81%	185.07	185.07	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
2940	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干21#	315	25.87%	228.61	228.61	未列入	/	/	-1.01%	/	/	可开放
2941	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干24左3#	160	75.50%	47.11	47.11	未列入	/	/	10.26%	/	/	可开放
2942	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山线东山干24左5右3#	200	30.27%	130.63	130.63	未列入	/	/	8.61%	/	/	可开放
2943	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干24左8#	160	46.05%	54.51	54.51	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
2944	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干27#变压器1	200	32.15%	95.7	95.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2945	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干25	315	14.73%	205.61	205.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2946	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干22#	200	20.41%	119.19	119.19	未列入	/	/	8.53%	/	/	可开放
2947	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干14	160	8.64%	114.18	114.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2948	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干13#	200	37.81%	84.39	84.39	未列入	/	/	14.15%	1	3	可开放
2949	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干11#	200	29.52%	100.97	100.97	未列入	/	/	0.20%	/	/	可开放
2950	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干10#	315	8.19%	226.19	226.19	未列入	/	/	10.52%	/	/	可开放
2951	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左1#长鸣线	160	27.45%	104.86	104.86	未列入	/	/	3.05%	/	/	可开放
2952	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分13左2#长鸣线	200	61.50%	94.07	94.07	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
2953	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支5右3#	200	37.65%	119.78	119.78	未列入	/	/	12.01%	/	/	可开放
2954	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分16	315	13.78%	208.59	208.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2955	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分14	100	39.42%	40.58	40.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2956	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左5#园林线	200	35.01%	89.98	89.98	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
2957	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分3左7左4#	160	28.41%	82.54	82.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2958	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分3左9#园林线	315	10.06%	220.3	220.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2959	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分8#园林线	250	24.72%	138.21	138.21	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放

2960	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21右3#电笛线	200	70.48%	96.19	96.19	未列入	/	/	4.74%	/	/	可开放
2961	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分11右6右3#园林线	315	16.45%	200.17	200.17	未列入	/	/	-6.92%	/	/	可开放
2962	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分14#园林线	160	9.80%	112.32	112.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2963	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分15#园林线	160	31.90%	76.96	76.96	未列入	/	/	-1.27%	/	/	可开放
2964	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分#29园林线	160	5.25%	120.88	120.88	未列入	/	/	-25.36%	/	/	可开放
2965	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右2#	315	44.14%	207.87	207.87	未列入	/	/	-2.70%	/	/	可开放
2966	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右3#	315	20.89%	228.95	228.95	未列入	/	/	10.85%	/	/	可开放
2967	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干30#园林线	315	0.26%	251.19	251.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2968	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干32#园林线	200	18.80%	137.25	137.25	未列入	/	/	1.23%	/	/	可开放
2969	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左6左6#变压器	160	14.23%	105.24	105.24	未列入	/	/	3.23%	/	/	可开放
2970	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#工农干22右6#长鸣线	200	40.95%	130.4	130.4	未列入	/	/	5.25%	/	/	可开放
2971	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分4左3	160	35.66%	70.94	70.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2972	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24右4#电笛线	160	69.90%	65.81	65.81	未列入	/	/	-6.85%	/	/	可开放
2973	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分4左7	200	27.34%	105.32	105.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2974	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24右10#电笛线	160	81.43%	57.36	57.36	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
2975	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分11#电笛线	160	35.93%	98.61	98.61	未列入	/	/	-11.29%	/	/	可开放
2976	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左5#电笛线	160	30.22%	96.3	96.3	未列入	/	/	10.95%	/	/	可开放
2977	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左3左1#电笛	200	46.54%	111.98	111.98	未列入	/	/	3.32%	/	/	可开放
2978	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左3左3#电笛	160	76.43%	65.12	65.12	未列入	/	/	7.90%	/	/	可开放
2979	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	86795站前变1032文化线站公干8#文化线	100	90.95%	0	0	未列入	/	/	-0.56%	/	/	可开放
2980	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左2右1	200	22.38%	115.24	115.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2981	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左3	315	15.55%	203.03	203.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2982	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左4右2	250	24.18%	139.56	139.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2983	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左6#	200	15.42%	129.16	129.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2984	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公园变3458公郊线公郊线2#分支箱至绿化分2#绿化分26左4右3#公郊线	315	22.37%	181.53	181.53	未列入	/	/	-2.09%	/	/	可开放
2985	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24右4#公郊线	160	38.93%	65.71	65.71	未列入	/	/	6.00%	/	/	可开放
2986	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左4#	200	26.17%	107.66	107.66	未列入	/	/	22.82%	/	/	可开放
2987	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左6#公郊线	100	58.23%	21.77	21.77	未列入	/	/	-0.61%	/	/	可开放
2988	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左9#公郊线	100	45.32%	34.68	34.68	未列入	/	/	-26.53%	/	/	可开放
2989	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左10#公郊线	200	33.25%	93.5	93.5	未列入	/	/	9.24%	/	/	可开放
2990	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左11#公郊线	200	27.48%	105.04	105.04	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
2991	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公郊干4左3#变压器	250	29.55%	126.13	126.13	未列入	/	/	5.25%	/	/	可开放
2992	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干38右2#工农线	200	33.88%	128.11	128.11	未列入	/	/	-12.59%	/	/	可开放
2993	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干61#工农线	315	38.93%	208.53	208.53	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
2994	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干69#工农线	315	43.05%	219.35	219.35	未列入	/	/	8.73%	/	/	可开放
2995	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支8左2#绿化线	100	39.90%	31.48	31.48	未列入	/	/	13.45%	/	/	可开放
2996	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	矿山分18左2#	315	20.22%	188.3	188.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2997	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行线矿山分17#柱上变压器（新）	315	9.29%	222.75	222.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
2998	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干8左4#平安东	160	83.90%	57.2	57.2	未列入	/	/	-0.47%	/	/	可开放

2999	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左2#	200	61.80%	101	101	未列入	/	/	11.72%	/	/	可开放
3000	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左4#	315	50.22%	213.36	213.36	未列入	/	/	-0.04%	/	/	可开放
3001	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左6#	200	71.49%	99.73	99.73	未列入	/	/	-14.05%	/	/	可开放
3002	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干13左6#平安	200	57.18%	97.98	97.98	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
3003	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	解放变6476平安东线平安干17#平安东线	160	16.41%	93.53	93.53	未列入	/	/	-1.83%	/	/	可开放
3004	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干21右2#	315	45.37%	209.3	209.3	未列入	/	/	1.69%	/	/	可开放
3005	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支9#	160	3.83%	127.85	127.85	未列入	/	/	-88.99%	/	/	可开放
3006	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支11#	250	29.20%	173.98	173.98	未列入	/	/	-15.03%	/	/	可开放
3007	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右4右3#	160	43.90%	71.04	71.04	未列入	/	/	2.89%	/	/	可开放
3008	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右4右5#	250	48.16%	145.28	145.28	未列入	/	/	-8.86%	/	/	可开放
3009	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干26北2#变压器	315	66.51%	212.74	212.74	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
3010	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干31右2#	315	65.65%	187.49	187.49	未列入	/	/	13.02%	/	/	可开放
3011	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干31#变压器	315	60.57%	218.66	218.66	未列入	/	/	2.14%	/	/	可开放
3012	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干33右6#	100	38.10%	47.59	47.59	未列入	/	/	-4.69%	/	/	可开放
3013	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	园线油库干32左3#变压器	200	51.06%	19.95	19.95	未列入	/	/	-15.22%	/	/	可开放
3014	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干38右2#平安	315	72.95%	250.5	250.5	未列入	/	/	-87.00%	/	/	可开放
3015	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干35#变压器	315	72.98%	212.44	212.44	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
3016	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干9#变压器	315	17.31%	197.48	197.48	未列入	/	/	-12.61%	/	/	可开放
3017	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干15右1右1#油库	160	28.83%	95.88	95.88	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
3018	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干15右1右2#油库	160	35.13%	86.65	86.65	未列入	/	/	11.45%	/	/	可开放
3019	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右7#	400	49.47%	277.77	277.77	未列入	/	/	-27.13%	/	/	可开放
3020	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右11#	160	50.96%	80.39	80.39	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
3021	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干44#	160	27.98%	127.53	127.53	未列入	/	/	-90.24%	/	/	可开放
3022	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右5#油库线变压器	200	56.32%	106.19	106.19	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
3023	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干52#	315	44.76%	219.59	219.59	未列入	/	/	35.13%	/	/	可开放
3024	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55右2#	100	84.09%	1.15	1.15	未列入	/	/	13.80%	/	/	可开放
3025	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干17#变压器	315	68.51%	180.8	180.8	未列入	/	/	8.91%	/	/	可开放
3026	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55左3#	200	79.98%	95.75	95.75	未列入	/	/	4.60%	/	/	可开放
3027	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55左7#	160	69.41%	56.39	56.39	未列入	/	/	7.58%	/	/	可开放
3028	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分5#	200	61.05%	73.49	73.49	未列入	/	/	8.79%	/	/	可开放
3029	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分7#	160	65.22%	72.63	72.63	未列入	/	/	-1.36%	/	/	可开放
3030	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分9#	160	70.34%	63.73	63.73	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
3031	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分10右1#	160	51.68%	86.42	86.42	未列入	/	/	11.74%	/	/	可开放
3032	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分13#	200	52.68%	108.84	108.84	未列入	/	/	1.01%	/	/	可开放
3033	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易二分3#	315	42.21%	218.57	218.57	未列入	/	/	14.97%	/	/	可开放
3034	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分15	160	48.27%	50.77	50.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3035	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易二分7#	200	36.99%	124.94	124.94	未列入	/	/	20.12%	/	/	可开放
3036	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6478田园东线田园干2#田园东线	200	80.61%	90.23	90.23	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
3037	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分西2#	400	15.32%	306.94	306.94	未列入	/	/	3.89%	/	/	可开放
3038	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田园干25#田园西线	160	30.00%	92.09	92.09	未列入	/	/	19.47%	/	/	可开放
3039	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田园干18#	100	5.40%	15.67	15.67	未列入	/	/	-1.37%	/	/	可开放
3040	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6458钢院线山南干5#钢院线	315	65.37%	213.16	213.16	未列入	/	/	-36.12%	/	/	可开放
3041	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	钢院线山南干35左4#钢院线	315	12.70%	175.79	175.79	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
3042	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干110#	100	5.37%	75.09	75.09	未列入	/	/	-10.21%	/	/	可开放
3043	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干53#凯际线	100	55.47%	48	48	未列入	/	/	-29.25%	/	/	可开放
3044	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干80#	100	0.00%	79.99	79.99	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
3045	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干84#	160	42.26%	69.28	69.28	未列入	/	/	15.79%	/	/	可开放
3046	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干88#	200	22.62%	30.88	30.88	未列入	/	/	45.19%	/	/	可开放
3047	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干89#	100	78.99%	65.4	65.4	未列入	/	/	32.15%	/	/	可开放

3048	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干22#钢院线	315	55.26%	193.95	193.95	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
3049	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分7#凯际线	100	12.36%	79.62	79.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3050	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右4#钢院线	315	55.24%	196.13	196.13	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
3051	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分19#	50	43.14%	2.21	2.21	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
3052	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15左5#	30	69.80%	21.51	21.51	未列入	/	/	-81.93%	/	/	可开放
3053	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分10#钢院线	100	0.88%	79.64	79.64	未列入	/	/	-40.59%	/	/	可开放
3054	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13左1#钢院线	315	40.38%	210.82	210.82	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
3055	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线峪东支4左1#柱上变压器	315	0.16%	251.51	251.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3056	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线木材分10#果品线	160	67.20%	54.71	54.71	未列入	/	/	13.15%	/	/	可开放
3057	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线木材分12右1#	160	21.45%	87.08	87.08	未列入	/	/	-8.86%	/	/	可开放
3058	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线四方台分24#	315	53.45%	237.99	237.99	未列入	/	/	-0.14%	/	/	可开放
3059	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	解放变6486果品线解放立交桥开闭所桥头分3#桥头分3#	100	10.92%	75.14	75.14	未列入	/	/	-15.65%	/	/	可开放
3060	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	凯际干42左1#万泰线	100	43.11%	0	0	未列入	/	/	-3.35%	/	/	可开放
3061	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右11#山南线	250	33.98%	173.68	173.68	未列入	/	/	-4.98%	/	/	可开放
3062	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干21右4#平安东线	160	57.51%	57.65	57.65	未列入	/	/	8.99%	/	/	可开放
3063	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6矿山分6#	160	20.99%	94.41	94.41	未列入	/	/	-13.23%	/	/	可开放
3064	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线民政局4#分支箱南1	160	26.63%	98.98	98.98	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
3065	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干20左3右1#变压器	100	41.24%	39.24	39.24	未列入	/	/	-12.47%	/	/	可开放
3066	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干8#	250	90.24%	110.12	110.12	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
3067	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干14左4#	200	46.60%	123.05	123.05	未列入	/	/	13.72%	/	/	可开放
3068	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干16左4#	160	52.15%	80.56	80.56	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放
3069	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干16左6#	160	48.31%	81.22	81.22	未列入	/	/	9.10%	/	/	可开放
3070	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右3#	200	66.18%	85.38	85.38	未列入	/	/	0.65%	/	/	可开放
3071	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右5#	200	73.80%	90.02	90.02	未列入	/	/	17.05%	/	/	可开放
3072	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右8#	160	56.40%	83.81	83.81	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
3073	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干22左4#	315	54.44%	199.62	199.62	未列入	/	/	8.37%	/	/	可开放
3074	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干22左7#	315	33.70%	223.76	223.76	未列入	/	/	12.13%	/	/	可开放
3075	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干22左8#变压器2	315	27.66%	229.53	229.53	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
3076	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干22左8#变压器	200	80.90%	93.64	93.64	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放
3077	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干24#	250	88.93%	125.22	125.22	未列入	/	/	6.77%	/	/	可开放
3078	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干28右3#	200	74.07%	85.59	85.59	未列入	/	/	10.22%	/	/	可开放
3079	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	健身变1037百盛线百盛线新光街2#分支箱至对炉分44#对炉分31#	100	49.47%	11.11	11.11	未列入	/	/	-18.18%	/	/	可开放
3080	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	对炉干31左2#	315	20.80%	186.49	186.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3081	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右2#	160	59.50%	53.19	53.19	未列入	/	/	11.12%	/	/	可开放
3082	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右4左1#	315	59.49%	195.65	195.65	未列入	/	/	0.40%	/	/	可开放
3083	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	长甸变4158长水线长甸干#5长水线	315	3.37%	248.24	248.24	未列入	/	/	38.15%	/	/	可开放
3084	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11#	400	69.84%	273.32	273.32	未列入	/	/	-20.38%	/	/	可开放
3085	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右2左1#	315	37.77%	224.08	224.08	未列入	/	/	2.24%	/	/	可开放
3086	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右3左2#	315	60.19%	197.09	197.09	未列入	/	/	12.99%	/	/	可开放
3087	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右5右1	100	5.20%	64.74	64.74	未列入	/	/	2.98%	/	/	可开放
3088	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右6#	315	53.75%	199.73	199.73	未列入	/	/	11.86%	/	/	可开放
3089	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线钢城支4#对炉线	160	55.53%	66.56	66.56	未列入	/	/	-0.06%	/	/	可开放
3090	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线钢城支5右1#对炉线	160	64.22%	67.96	67.96	未列入	/	/	5.85%	/	/	可开放
3091	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站二线健站干26#	200	49.63%	94.12	94.12	未列入	/	/	7.79%	/	/	可开放
3092	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站二线健站干26右3#	400	69.42%	289.9	289.9	未列入	/	/	-37.21%	/	/	可开放
3093	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线长高干2#长湖一线	315	66.51%	180.07	180.07	未列入	/	/	4.79%	/	/	可开放
3094	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	正义线	站前变5772正义线对炉干31右2#	250	26.70%	170.63	170.63	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放

3095	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左2	100	21.69%	4.94	4.94	未列入	/	/	-1.62%	/	/	可开放
3096	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3右1#	315	14.28%	250.65	250.65	未列入	/	/	-87.54%	/	/	可开放
3097	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3右2	100	61.59%	24.83	24.83	未列入	/	/	-13.34%	/	/	可开放
3098	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干3左2	315	14.32%	232.68	232.68	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
3099	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分1#	200	25.52%	108.97	108.97	未列入	/	/	-16.95%	/	/	可开放
3100	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分2#	160	17.24%	85.21	85.21	未列入	/	/	2.92%	/	/	可开放
3101	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	正义分5左4#	160	37.76%	67.59	67.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3102	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	正义分5左5	200	17.17%	125.66	125.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3103	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分7#	160	47.45%	93.18	93.18	未列入	/	/	1.29%	/	/	可开放
3104	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分10#	315	25.84%	232.52	232.52	未列入	/	/	-5.49%	/	/	可开放
3105	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干17#	160	29.67%	29.9	29.9	未列入	/	/	25.48%	/	/	可开放
3106	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干9左2#	200	77.16%	79.31	79.31	未列入	/	/	6.73%	/	/	可开放
3107	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干8左1#	200	45.18%	116.79	116.79	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
3108	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干7#	315	87.62%	206.42	206.42	未列入	/	/	-4.63%	/	/	可开放
3109	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线长林干47左5#长林...	200	61.26%	103.86	103.86	未列入	/	/	2.45%	/	/	可开放
3110	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分2#	315	24.76%	228.48	228.48	未列入	/	/	-5.16%	/	/	可开放
3111	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5左3#	200	65.90%	119.68	119.68	未列入	/	/	-18.43%	/	/	可开放
3112	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5左3右1#	315	45.60%	205.38	205.38	未列入	/	/	-5.20%	/	/	可开放
3113	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5右1#	200	59.46%	98.68	98.68	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
3114	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5右3右1#	100	38.13%	53.09	53.09	未列入	/	/	1.62%	/	/	可开放
3115	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5右3右3#	315	32.51%	219.68	219.68	未列入	/	/	6.25%	/	/	可开放
3116	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分5右6#	315	30.29%	198.88	198.88	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
3117	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分9右3右3#	315	51.00%	204	204	未列入	/	/	-1.33%	/	/	可开放
3118	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分9左4右2#	315	56.41%	200.99	200.99	未列入	/	/	7.86%	/	/	可开放
3119	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分9左4#	315	41.02%	198.45	198.45	未列入	/	/	-5.00%	/	/	可开放
3120	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分9右5#	160	57.91%	72.29	72.29	未列入	/	/	1.49%	/	/	可开放
3121	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分12右2#	160	49.49%	45.62	45.62	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
3122	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分12右4#	200	60.57%	95.4	95.4	未列入	/	/	-3.04%	/	/	可开放
3123	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分14#	315	46.70%	251.47	251.47	未列入	/	/	-89.09%	/	/	可开放
3124	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干26右2#	400	41.19%	293.93	293.93	未列入	/	/	-39.67%	/	/	可开放
3125	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干26右3#	315	20.26%	251.69	251.69	未列入	/	/	-88.98%	/	/	可开放
3126	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干38#	200	43.59%	124.61	124.61	未列入	/	/	17.76%	/	/	可开放
3127	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干42#长高二线	100	65.92%	27.22	27.22	未列入	/	/	-9.87%	/	/	可开放
3128	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干46#长高二线	160	45.31%	96.46	96.46	未列入	/	/	-8.03%	/	/	可开放
3129	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干51右3#长高...	315	42.69%	213.51	213.51	未列入	/	/	-29.93%	/	/	可开放
3130	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干51左1#长高...	315	57.15%	195.02	195.02	未列入	/	/	-0.79%	/	/	可开放
3131	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干51左6#长高...	200	42.30%	110.47	110.47	未列入	/	/	2.37%	/	/	可开放
3132	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干11左2#	100	48.51%	44.84	44.84	未列入	/	/	-15.52%	/	/	可开放
3133	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右3#	315	59.27%	205.32	205.32	未列入	/	/	-48.18%	/	/	可开放
3134	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右3#长湖一线	160	69.98%	43.87	43.87	未列入	/	/	24.20%	/	/	可开放
3135	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右4#长湖一线	315	67.59%	190.3	190.3	未列入	/	/	11.16%	/	/	可开放
3136	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干27左4#	160	14.65%	105.5	105.5	未列入	/	/	4.41%	/	/	可开放
3137	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支7左1#	315	20.41%	233.67	233.67	未列入	/	/	-7.71%	/	/	可开放
3138	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左2支1右3#变压器	315	45.71%	211.24	211.24	未列入	/	/	5.04%	/	/	可开放
3139	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支14左2#金典线	315	79.37%	175.71	175.71	未列入	/	/	-2.22%	/	/	可开放
3140	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右10#变压器	100	33.15%	7.09	7.09	未列入	/	/	9.72%	/	/	可开放
3141	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	新华线钢都小学东1#	315	54.16%	222.7	222.7	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
3142	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干8#	315	50.51%	202.33	202.33	未列入	/	/	40.81%	/	/	可开放
3143	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干11左4#山南线	315	60.70%	188.33	188.33	未列入	/	/	-2.22%	/	/	可开放

3144	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干11左2#山南线	315	66.13%	189.71	189.71	未列入	/	/	9.02%	/	/	可开放
3145	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16左5#山南线	100	30.18%	15.5	15.5	未列入	/	/	-1.34%	/	/	可开放
3146	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右7#山南线	200	46.26%	99.53	99.53	未列入	/	/	25.46%	/	/	可开放
3147	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右10左2#山	200	79.02%	76.93	76.93	未列入	/	/	7.44%	/	/	可开放
3148	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右10左3#山	100	45.39%	9.43	9.43	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
3149	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干23#山南线	160	40.47%	77.4	77.4	未列入	/	/	9.19%	/	/	可开放
3150	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干27#	200	66.15%	85.54	85.54	未列入	/	/	-1.19%	/	/	可开放
3151	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干28#	200	50.92%	119.91	119.91	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
3152	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左1#	100	75.84%	3.01	3.01	未列入	/	/	24.21%	/	/	可开放
3153	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左2#	160	56.80%	71.78	71.78	未列入	/	/	15.44%	/	/	可开放
3154	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左3左4#	160	35.72%	86.09	86.09	未列入	/	/	51.96%	/	/	可开放
3155	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左5#	315	22.54%	228.26	228.26	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
3156	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	山南线山南干35左9#	250	11.80%	169.91	169.91	未列入	/	/	30.75%	/	/	可开放
3157	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干37#	200	72.27%	96.69	96.69	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放
3158	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2#	315	69.10%	179.53	179.53	未列入	/	/	10.23%	/	/	可开放
3159	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2左4#	315	68.27%	191.35	191.35	未列入	/	/	0.78%	/	/	可开放
3160	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2左11#	160	59.48%	72.74	72.74	未列入	/	/	1.71%	/	/	可开放
3161	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干50#	315	43.87%	206.66	206.66	未列入	/	/	7.34%	/	/	可开放
3162	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右4右2#	250	0.00%	250	250	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3163	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右5左1#	200	60.87%	103.21	103.21	未列入	/	/	-4.47%	/	/	可开放
3164	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右8右2#	160	59.29%	60.34	60.34	未列入	/	/	2.12%	/	/	可开放
3165	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干58右5#	250	21.52%	179.12	179.12	未列入	/	/	-7.32%	/	/	可开放
3166	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分7#山南线	200	29.20%	133.46	133.46	未列入	/	/	35.95%	/	/	可开放
3167	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分16右4#山南线	400	55.08%	277.25	277.25	未列入	/	/	-20.76%	/	/	可开放
3168	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22西2#山南线	160	53.26%	40.74	40.74	未列入	/	/	8.43%	/	/	可开放
3169	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22左2右2#山南	160	60.38%	70.41	70.41	未列入	/	/	-0.85%	/	/	可开放
3170	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分25# 山南线	400	60.28%	256.79	256.79	未列入	/	/	-6.56%	/	/	可开放
3171	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分26#山南线	315	32.13%	219.95	219.95	未列入	/	/	5.07%	/	/	可开放
3172	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分30#山南线	200	65.61%	99.45	99.45	未列入	/	/	11.91%	/	/	可开放
3173	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分32#山南线	315	34.83%	219.19	219.19	未列入	/	/	2.48%	/	/	可开放
3174	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15#	100	47.49%	49.71	49.71	未列入	/	/	-4.02%	/	/	可开放
3175	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分33左2#凯际线	315	27.92%	219.14	219.14	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
3176	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分41#	200	50.28%	113.05	113.05	未列入	/	/	7.60%	/	/	可开放
3177	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分56#	200	27.15%	146.11	146.11	未列入	/	/	-57.12%	/	/	可开放
3178	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	毓恬干1右3左1左1#	200	65.05%	150.73	150.73	未列入	/	/	-7.57%	/	/	可开放
3179	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支#2长湖一线	200	85.20%	101.51	101.51	未列入	/	/	-0.43%	/	/	可开放
3180	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支3左2#长湖一	200	53.52%	107.08	107.08	未列入	/	/	32.03%	/	/	可开放
3181	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支3左4#长湖一	315	72.86%	171.68	171.68	未列入	/	/	12.62%	/	/	可开放
3182	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支6左1#长湖一	160	54.98%	68.09	68.09	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
3183	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支7右3#长湖一	160	73.24%	53.6	53.6	未列入	/	/	10.23%	/	/	可开放
3184	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支#12长湖一线	200	61.98%	80.73	80.73	未列入	/	/	26.08%	/	/	可开放
3185	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干10左5	315	8.84%	224.14	224.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3186	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分2#	315	66.25%	220.94	220.94	未列入	/	/	-38.99%	/	/	可开放
3187	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左10#康宁线	160	49.46%	73.52	73.52	未列入	/	/	6.80%	/	/	可开放
3188	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分7左2#康宁线	160	96.88%	39.2	39.2	未列入	/	/	13.16%	/	/	可开放
3189	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁	200	59.64%	60.85	60.85	未列入	/	/	9.01%	/	/	可开放
3190	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左5#康宁线	100	46.89%	0.75	0.75	未列入	/	/	10.08%	/	/	可开放
3191	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左2#康宁线	200	60.69%	118.97	118.97	未列入	/	/	1.33%	/	/	可开放
3192	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干10#电笛线	200	76.26%	101.52	101.52	未列入	/	/	-15.87%	/	/	可开放

3193	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干16左3#电笛线	315	66.66%	189.69	189.69	未列入	/	/	6.37%	/	/	可开放
3194	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干16左4#电笛线	200	32.82%	122.28	122.28	未列入	/	/	16.30%	/	/	可开放
3195	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干19左5#电笛线	160	39.08%	91.53	91.53	未列入	/	/	6.76%	/	/	可开放
3196	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21左6#电笛线	200	64.79%	110.3	110.3	未列入	/	/	-23.96%	/	/	可开放
3197	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21右5#电笛线	200	50.60%	109.24	109.24	未列入	/	/	8.27%	/	/	可开放
3198	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21右10#电笛线	200	68.51%	81.83	81.83	未列入	/	/	-4.67%	/	/	可开放
3199	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24#电笛线	315	55.81%	212.47	212.47	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
3200	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线	315	67.14%	182.6	182.6	未列入	/	/	14.67%	/	/	可开放
3201	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H40亭站内变压器	630	24.00%	491.08	491.08	未列入	/	/	-8.73%	/	/	可开放
3202	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H37亭站内变压器	630	40.32%	474.58	474.58	未列入	/	/	1.96%	/	/	可开放
3203	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11D74亭站内变压器	400	23.16%	279.56	279.56	未列入	/	/	17.46%	/	/	可开放
3204	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H24 亭	500	46.91%	359.9	359.9	未列入	/	/	11.51%	/	/	可开放
3205	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F14站内变压器	400	58.71%	296.16	296.16	未列入	/	/	11.46%	/	/	可开放
3206	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F15站内变压器	400	79.65%	276.19	276.19	未列入	/	/	18.31%	/	/	可开放
3207	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F16站内变压器	400	73.14%	281.81	281.81	未列入	/	/	18.58%	/	/	可开放
3208	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F17站内变压器	630	73.43%	463.07	463.07	未列入	/	/	9.53%	/	/	可开放
3209	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F18站内变压器	400	19.83%	309.56	309.56	未列入	/	/	7.82%	/	/	可开放
3210	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F21站内变压器	500	41.82%	378.54	378.54	未列入	/	/	14.92%	/	/	可开放
3211	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F19站内变压器	400	35.67%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3212	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F20站内变压器	630	15.30%	491.08	491.08	未列入	/	/	15.83%	/	/	可开放
3213	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G40配电变压器	630	37.84%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3214	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线站公干9#	160	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3215	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线绿化分3左1变压器（新）	400	9.40%	282.41	282.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3216	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线绿化分11右3变压器（新）	400	9.91%	280.37	280.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3217	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线园林干18右10右3#变压器（新）	400	8.89%	284.44	284.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3218	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖分4#变压器（新）	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3219	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11192亭站内变压器（新）	200	6.20%	147.61	147.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3220	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11114亭（新）站内变压器	400	1.84%	312.65	312.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3221	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H39亭站内变压器	630	53.59%	482.76	482.76	未列入	/	/	5.93%	/	/	可开放
3222	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G25配电变压器	630	27.40%	503.96	503.96	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
3223	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G26配电变压器	630	32.76%	503.92	503.92	未列入	/	/	63.30%	/	/	可开放
3224	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G27配电变压器	500	27.26%	399.9	399.9	未列入	/	/	82.57%	/	/	可开放
3225	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G28配电变压器	500	28.54%	388.5	388.5	未列入	/	/	1857.89%	/	/	可开放
3226	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G29配电变压器	630	21.68%	489.83	489.83	未列入	/	/	1322.77%	/	/	可开放
3227	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11F08亭站内变压器	500	26.08%	374.04	374.04	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
3228	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11790站内变压器	500	27.45%	381	381	未列入	/	/	-6.79%	/	/	可开放
3229	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H14亭变压器	400	27.87%	292.21	292.21	未列入	/	/	7.27%	/	/	可开放
3230	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H13亭变压器	500	27.58%	373.95	373.95	未列入	/	/	14.82%	1	2	可开放
3231	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H15亭变压器	500	36.26%	370	370	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
3232	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H19亭变压器	500	59.01%	335.8	335.8	未列入	/	/	23.43%	/	/	可开放
3233	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U08站内变压器	400	26.55%	305.08	305.08	未列入	/	/	-18.26%	/	/	可开放
3234	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U09站内变压器	500	42.99%	364.75	364.75	未列入	/	/	56.68%	/	/	可开放
3235	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U05站内变压器	400	41.46%	281.28	281.28	未列入	/	/	21.61%	/	/	可开放
3236	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U06站内变压器	400	32.91%	293.67	293.67	未列入	/	/	14.42%	/	/	可开放
3237	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U07站内变压器	400	34.86%	288.9	288.9	未列入	/	/	19.00%	/	/	可开放
3238	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11085亭站内变压器	315	30.17%	226.64	226.64	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
3239	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7右7#	100	0.12%	79.94	79.94	未列入	/	/	-91.11%	/	/	可开放
3240	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H26亭变压器	500	42.72%	356.35	356.35	未列入	/	/	12.27%	/	/	可开放

3241	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11844亭站内变压器	400	16.11%	302.18	302.18	未列入	/	/	19.11%	/	/	可开放
3242	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11579变压器	500	18.78%	382.95	382.95	未列入	/	/	-9.29%	/	/	可开放
3243	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	中远岭秀开关站11E90亭站内变压器	500	34.68%	370.21	370.21	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
3244	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	中远岭秀开关站11E91亭站内变压器	500	32.25%	378.55	378.55	未列入	/	/	12.86%	/	/	可开放
3245	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	中远岭秀开关站11E92亭站内变压器	500	9.42%	391.25	391.25	未列入	/	/	-3.37%	/	/	可开放
3246	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	中远岭秀开关站11E93亭站内变压器	500	8.64%	390.23	390.23	未列入	/	/	2.83%	/	/	可开放
3247	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支12#	315	26.95%	227.39	227.39	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
3248	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H38亭站内变压器	630	57.97%	474.56	474.56	未列入	/	/	14.74%	/	/	可开放
3249	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园西线田园干20#变压器	315	29.24%	222.57	222.57	未列入	/	/	14.93%	/	/	可开放
3250	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11H59亭站内变压器	400	12.72%	305.29	305.29	未列入	/	/	7.62%	/	/	可开放
3251	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H57亭站内变压器	400	31.50%	319.74	319.74	未列入	/	/	-89.52%	/	/	可开放
3252	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11681站内变压器	315	50.04%	183.36	183.36	未列入	/	/	17.18%	/	/	可开放
3253	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11785站内变压器	400	23.16%	299.64	299.64	未列入	/	/	6.03%	/	/	可开放
3254	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11494亭站内变压器	400	38.51%	281.67	281.67	未列入	/	/	0.94%	/	/	可开放
3255	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S54亭站内变压器	500	24.74%	379.8	379.8	未列入	/	/	0.12%	/	/	可开放
3256	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11561亭站内变压器	400	28.00%	292.37	292.37	未列入	/	/	-13.60%	/	/	可开放
3257	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11763亭站内变压器	315	32.32%	220.31	220.31	未列入	/	/	6.50%	/	/	可开放
3258	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11762亭站内变压器	200	20.88%	142.8	142.8	未列入	/	/	-3.68%	/	/	可开放
3259	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11981亭站内变压器	500	26.46%	377.62	377.62	未列入	/	/	-0.33%	/	/	可开放
3260	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11982亭站内变压器	500	32.54%	371.22	371.22	未列入	/	/	1.91%	/	/	可开放
3261	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11983亭站内变压器	500	30.40%	374.83	374.83	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
3262	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11980亭站内变压器	500	28.80%	374.93	374.93	未列入	/	/	-1.88%	1	4.25	可开放
3263	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11984亭站内变压器	315	20.54%	231.91	231.91	未列入	/	/	7.14%	/	/	可开放
3264	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11979亭站内变压器	500	19.78%	383.89	383.89	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
3265	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11991亭站内变压器	500	26.75%	376.2	376.2	未列入	/	/	6.23%	/	/	可开放
3266	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11992亭站内变压器	400	31.71%	296.11	296.11	未列入	/	/	5.73%	/	/	可开放
3267	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11993亭站内变压器	400	27.03%	296.57	296.57	未列入	/	/	4.05%	/	/	可开放
3268	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11994亭站内变压器	400	31.68%	294.32	294.32	未列入	/	/	-0.06%	/	/	可开放
3269	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11515亭站内变压器	250	43.08%	162.77	162.77	未列入	/	/	1.34%	/	/	可开放
3270	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11520亭站内变压器	400	20.76%	307.23	307.23	未列入	/	/	-4.56%	/	/	可开放
3271	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11518亭站内变压器	400	44.97%	286.42	286.42	未列入	/	/	10.72%	/	/	可开放
3272	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11517亭站内变压器	500	56.74%	361.6	361.6	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
3273	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11749亭站内变压器	630	57.30%	446.14	446.14	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
3274	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11519亭站内变压器	400	44.91%	281.86	281.86	未列入	/	/	12.96%	/	/	可开放
3275	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11801亭站内变压器	400	35.01%	289.11	289.11	未列入	/	/	5.62%	/	/	可开放
3276	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11802亭站内变压器	500	54.59%	356.5	356.5	未列入	/	/	4.60%	/	/	可开放
3277	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右3#油库线	200	53.08%	101.63	101.63	未列入	/	/	7.69%	/	/	可开放
3278	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K08亭站内变压器	630	35.90%	473.29	473.29	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
3279	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H09亭变压器	400	24.30%	289.37	289.37	未列入	/	/	17.01%	/	/	可开放
3280	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11358亭（新）站内变压器	400	55.38%	280.15	280.15	未列入	/	/	4.89%	/	/	可开放
3281	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	海关支4#柱上变压器（新）	200	19.53%	90.41	90.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3282	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干21#柱上变压器（新）	400	24.99%	296.86	296.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3283	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长青干27右16#柱上变压器（新）	400	7.71%	289.15	289.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3284	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11R53配电变压器	500	44.45%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3285	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D82配电变压器	400	33.12%	294.49	294.49	未列入	/	/	48.23%	/	/	可开放
3286	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D83配电变压器	400	17.01%	308.86	308.86	未列入	/	/	34.48%	/	/	可开放
3287	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D84配电变压器	630	41.14%	478.45	478.45	未列入	/	/	26.92%	/	/	可开放
3288	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D85配电变压器	630	39.59%	479.81	479.81	未列入	/	/	87.24%	/	/	可开放
3289	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q02亭站内变压器	500	31.32%	382.59	382.59	未列入	/	/	-12.52%	/	/	可开放

3290	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q03亭站内变压器	315	29.87%	223.62	223.62	未列入	/	/	6.42%	/	/	可开放
3291	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S42亭站内变压器	400	26.76%	319.78	319.78	未列入	/	/	-89.90%	/	/	可开放
3292	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支22右1#	315	35.75%	198.38	198.38	未列入	/	/	50.51%	/	/	可开放
3293	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干10左3	200	13.83%	132.35	132.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3294	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支46#	100	7.47%	68.14	68.14	未列入	/	/	-6.65%	/	/	可开放
3295	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D70变压器	630	22.06%	487.38	487.38	未列入	/	/	-2.32%	/	/	可开放
3296	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D65变压器	500	15.97%	386.64	386.64	未列入	/	/	1.14%	/	/	可开放
3297	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J85亭站内变压器	400	44.28%	281.3	281.3	未列入	/	/	8.03%	/	/	可开放
3298	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长林干20右5#柱上变压器（新）	200	80.91%	94.1	94.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3299	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干42右2#柱上变压器（新）	200	17.50%	140.04	140.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3300	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右3#(新)	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3301	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S58亭站内变压器	400	22.14%	289.85	289.85	未列入	/	/	3.27%	/	/	可开放
3302	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S65亭站内变压器	400	33.93%	286.62	286.62	未列入	/	/	2.42%	/	/	可开放
3303	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S41站内变压器	400	23.40%	303.33	303.33	未列入	/	/	-1.67%	/	/	可开放
3304	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S43亭变压器	250	18.82%	199.74	199.74	未列入	/	/	-89.98%	/	/	可开放
3305	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H58亭站内变压器	400	25.41%	298.47	298.47	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
3306	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F36配电变压器	400	37.92%	319.92	319.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3307	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F37配电变压器	630	42.95%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3308	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F38配电变压器	630	43.84%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3309	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F39配电变压器	630	38.89%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3310	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F40配电变压器	500	25.02%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3311	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F41配电变压器	500	13.86%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3312	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干59#	400	29.49%	295.9	295.9	未列入	/	/	3.33%	/	/	可开放
3313	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干30#	160	92.59%	66.37	66.37	未列入	/	/	-13.47%	/	/	可开放
3314	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干22右1北1#	400	33.65%	297.49	297.49	未列入	/	/	-19.69%	/	/	可开放
3315	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干8左2	100	46.21%	33.79	33.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3316	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分8	250	30.96%	122.59	122.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3317	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40南1#	160	59.66%	86.44	86.44	未列入	/	/	-8.22%	/	/	可开放
3318	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分13#	400	37.38%	283.27	283.27	未列入	/	/	8.05%	/	/	可开放
3319	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干26左1#	50	40.20%	9.01	9.01	未列入	/	/	24.92%	/	/	可开放
3320	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	深营分8右1#	400	10.98%	313.34	313.34	未列入	/	/	-14.68%	/	/	可开放
3321	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H18亭变压器	500	41.28%	372.34	372.34	未列入	/	/	2.57%	/	/	可开放
3322	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H21亭变压器	500	41.50%	350.42	350.42	未列入	/	/	5.77%	/	/	可开放
3323	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H17亭变压器	500	34.94%	374.47	374.47	未列入	/	/	6.43%	/	/	可开放
3324	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H87站内变压器	630	71.14%	463.62	463.62	未列入	/	/	142.97%	/	/	可开放
3325	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K06亭站内变压器	630	37.52%	472.81	472.81	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
3326	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K07站内变压器	630	46.92%	459.72	459.72	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
3327	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11448变压器	630	26.98%	481.64	481.64	未列入	/	/	-0.80%	/	/	可开放
3328	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11497亭站内变压器	400	29.06%	291.98	291.98	未列入	/	/	9.10%	/	/	可开放
3329	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分54左6#变压器	200	0.30%	159.79	159.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3330	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线工农干18左7右2#	315	44.82%	207.1	207.1	未列入	/	/	-21.30%	/	/	可开放
3331	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线工农干22右4左1#	200	36.80%	86.4	86.4	未列入	/	/	10.21%	/	/	可开放
3332	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右4#变压器	200	86.19%	89.44	89.44	未列入	/	/	10.16%	/	/	可开放
3333	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干24#	200	25.61%	132.65	132.65	未列入	/	/	-0.76%	/	/	可开放
3334	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖分25#南变压器	200	0.32%	159.36	159.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3335	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	峪东支10#	200	75.60%	148.9	148.9	未列入	/	/	11.06%	/	/	可开放
3336	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	电笛线电笛干16左5#	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3337	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分20#	315	17.28%	249.29	249.29	未列入	/	/	-9.65%	/	/	可开放
3338	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	房身线油厂分32右15#	315	21.66%	231.32	231.32	未列入	/	/	14.88%	/	/	可开放

3339	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分33#	200	36.57%	115.1	115.1	未列入	/	/	-2.22%	/	/	可开放
3340	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分22#	100	53.73%	25.4	25.4	未列入	/	/	54.08%	/	/	可开放
3341	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干27左5#	315	24.61%	227.39	227.39	未列入	/	/	-11.40%	/	/	可开放
3342	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长青线长青干21#	315	34.80%	226.58	226.58	未列入	/	/	-9.39%	/	/	可开放
3343	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	毓恬线毓恬干28#	315	3.70%	240.34	240.34	未列入	/	/	1.45%	/	/	可开放
3344	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	工农线工农干40左1#	315	1.66%	248.44	248.44	未列入	/	/	0.85%	/	/	可开放
3345	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线钢城支6左1#	315	42.09%	178.16	178.16	未列入	/	/	-16.65%	/	/	可开放
3346	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A40站内变压器	315	26.54%	235.58	235.58	未列入	/	/	6.49%	/	/	可开放
3347	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A41站内变压器	315	27.30%	231.34	231.34	未列入	/	/	-0.29%	/	/	可开放
3348	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A64站内变压器	500	39.24%	368	368	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
3349	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A65站内变压器	500	46.92%	363.01	363.01	未列入	/	/	2.21%	/	/	可开放
3350	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A66站内变压器	500	41.16%	365.43	365.43	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
3351	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A67站内变压器	500	45.36%	374.23	374.23	未列入	/	/	6.24%	/	/	可开放
3352	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A68站内变压器	500	32.19%	372.62	372.62	未列入	/	/	2.21%	/	/	可开放
3353	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A69站内变压器	500	25.65%	377.32	377.32	未列入	/	/	16.47%	/	/	可开放
3354	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A71站内变压器	500	19.26%	382.13	382.13	未列入	/	/	-9.02%	/	/	可开放
3355	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H25亭变压器	500	27.04%	380.27	380.27	未列入	/	/	10.05%	/	/	可开放
3356	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11D72亭站内变压器	400	41.70%	286.71	286.71	未列入	/	/	9.96%	/	/	可开放
3357	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H32亭站内变压器	500	20.25%	385.59	385.59	未列入	/	/	-2.63%	/	/	可开放
3358	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11A18亭站内变压器	400	45.13%	276.6	276.6	未列入	/	/	6.04%	/	/	可开放
3359	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H64亭站内变压器	630	26.79%	478.25	478.25	未列入	/	/	17.82%	/	/	可开放
3360	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干15右7右6#变压器	250	27.33%	131.67	131.67	未列入	/	/	-1.37%	/	/	可开放
3361	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S55亭站内变压器	500	22.37%	378.37	378.37	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
3362	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A15亭变压器	400	37.53%	282.41	282.41	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
3363	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A14亭变压器	400	25.28%	297.08	297.08	未列入	/	/	14.41%	/	/	可开放
3364	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11576变压器	500	32.44%	373.4	373.4	未列入	/	/	4.41%	/	/	可开放
3365	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干2右5#	315	42.63%	191.99	191.99	未列入	/	/	13.24%	/	/	可开放
3366	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	峪东支18#	315	59.14%	199.67	199.67	未列入	/	/	11.37%	/	/	可开放
3367	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11846亭站内变压器	500	31.39%	371.46	371.46	未列入	/	/	11.25%	/	/	可开放
3368	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H51站内变压器	500	29.92%	374.59	374.59	未列入	/	/	0.86%	/	/	可开放
3369	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11841亭站内变压器	500	36.10%	368.1	368.1	未列入	/	/	3.46%	/	/	可开放
3370	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11840亭站内变压器	250	33.72%	167.38	167.38	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
3371	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11839亭站内变压器	500	37.76%	364.03	364.03	未列入	/	/	10.35%	/	/	可开放
3372	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11837亭站内变压器	400	67.73%	261.3	261.3	未列入	/	/	9.15%	/	/	可开放
3373	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11835亭站内变压器	400	33.50%	286.61	286.61	未列入	/	/	11.93%	/	/	可开放
3374	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A21亭站内变压器	400	38.35%	286.06	286.06	未列入	/	/	-2.22%	/	/	可开放
3375	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A23亭站内变压器	400	23.55%	296.56	296.56	未列入	/	/	-1.30%	/	/	可开放
3376	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A32配电变压器	400	29.90%	294.52	294.52	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
3377	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11130亭站内变压器	500	21.34%	378.69	378.69	未列入	/	/	9.91%	/	/	可开放
3378	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11862亭站内变压器	500	27.52%	373.2	373.2	未列入	/	/	14.14%	/	/	可开放
3379	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11863亭站内变压器	500	28.29%	373.34	373.34	未列入	/	/	16.48%	/	/	可开放
3380	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11865亭站内变压器	500	26.05%	379.16	379.16	未列入	/	/	0.19%	/	/	可开放
3381	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11866亭站内变压器	500	18.14%	377.99	377.99	未列入	/	/	-0.65%	/	/	可开放
3382	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11S71亭站内变压器	250	42.24%	153.81	153.81	未列入	/	/	0.94%	/	/	可开放
3383	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右3左3#	200	70.30%	117.06	117.06	未列入	/	/	10.84%	/	/	可开放
3384	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D68变压器	500	26.56%	376.26	376.26	未列入	/	/	10.25%	/	/	可开放
3385	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D66变压器	500	28.52%	374.95	374.95	未列入	/	/	10.54%	/	/	可开放
3386	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A20亭站内变压器	400	45.15%	274.42	274.42	未列入	/	/	1.76%	/	/	可开放
3387	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11852亭站内变压器	500	27.07%	376.38	376.38	未列入	/	/	9.00%	/	/	可开放

3388	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11857亭站内变压器	500	34.02%	371.01	371.01	未列入	/	/	11.90%	/	/	可开放
3389	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11858亭站内变压器	500	28.00%	372.47	372.47	未列入	/	/	16.20%	/	/	可开放
3390	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11488站内变压器	250	33.15%	174.24	174.24	未列入	/	/	10.18%	/	/	可开放
3391	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11479站内变压器	400	33.09%	290.88	290.88	未列入	/	/	6.49%	/	/	可开放
3392	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11178站内变压器	400	15.09%	306.7	306.7	未列入	/	/	44.27%	/	/	可开放
3393	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11396亭站内变压器	500	13.83%	387.66	387.66	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
3394	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11104亭站内变压器	200	71.06%	158.21	158.21	未列入	/	/	-83.47%	/	/	可开放
3395	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11996亭站内变压器	315	12.57%	239.33	239.33	未列入	/	/	-9.71%	/	/	可开放
3396	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11473亭站内变压器	500	25.63%	376.04	376.04	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
3397	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11571变压器	500	63.01%	339.45	339.45	未列入	/	/	11.25%	/	/	可开放
3398	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11545变压器	500	19.10%	377.46	377.46	未列入	/	/	1.75%	/	/	可开放
3399	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11443变压器	160	86.78%	55.41	55.41	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
3400	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11474亭站内变压器	500	26.34%	377.7	377.7	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
3401	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11554亭站内变压器	500	25.63%	373.6	373.6	未列入	/	/	-11.21%	/	/	可开放
3402	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11653变压器	400	23.37%	291.72	291.72	未列入	/	/	-6.57%	/	/	可开放
3403	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11787亭站内变压器	400	23.16%	300.36	300.36	未列入	/	/	2.73%	/	/	可开放
3404	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11699变压器	315	63.52%	189.66	189.66	未列入	/	/	10.73%	/	/	可开放
3405	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11477站内变压器	500	27.20%	375.89	375.89	未列入	/	/	8.55%	/	/	可开放
3406	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11E85亭站内变压器	500	16.85%	384.17	384.17	未列入	/	/	5.73%	/	/	可开放
3407	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H34亭站内变压器	500	28.77%	377.33	377.33	未列入	/	/	16.37%	/	/	可开放
3408	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干27左2#	200	36.54%	116.8	116.8	未列入	/	/	1.35%	/	/	可开放
3409	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左13右2#	400	39.18%	247.26	247.26	未列入	/	/	33.08%	/	/	可开放
3410	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F13亭站内变压器	400	24.00%	300.28	300.28	未列入	/	/	11.44%	/	/	可开放
3411	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F10亭站内变压器	400	22.44%	306.19	306.19	未列入	/	/	-8.38%	/	/	可开放
3412	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F11亭站内变压器	400	22.59%	319.84	319.84	未列入	/	/	-89.89%	/	/	可开放
3413	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H81亭站内变压器	630	33.56%	477.91	477.91	未列入	/	/	8.83%	/	/	可开放
3414	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H83亭站内变压器	630	11.56%	491.28	491.28	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
3415	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H36亭站内变压器	630	72.00%	477.6	477.6	未列入	/	/	7.18%	/	/	可开放
3416	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K09亭站内变压器	500	24.51%	377.72	377.72	未列入	/	/	5.23%	/	/	可开放
3417	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11496亭站内变压器	400	36.98%	286.92	286.92	未列入	/	/	4.47%	/	/	可开放
3418	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S69亭站内变压器	630	24.60%	479.51	479.51	未列入	/	/	14.78%	/	/	可开放
3419	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S70亭站内变压器	400	20.17%	287.86	287.86	未列入	/	/	0.96%	/	/	可开放
3420	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11138亭站内变压器	400	35.46%	289.35	289.35	未列入	/	/	-1.37%	/	/	可开放
3421	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K13亭站内变压器	500	11.78%	384.17	384.17	未列入	/	/	1.82%	/	/	可开放
3422	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K11亭站内变压器	500	27.70%	375.02	375.02	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
3423	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11843亭站内变压器	400	35.16%	288.3	288.3	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
3424	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A12亭变压器	400	24.40%	302.5	302.5	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
3425	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左5右1#	200	65.00%	159.45	159.45	未列入	/	/	-91.17%	/	/	可开放
3426	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左5右3#	160	55.28%	67.2	67.2	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
3427	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左11#	315	36.93%	208.97	208.97	未列入	/	/	56.63%	/	/	可开放
3428	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F12亭站内变压器	400	18.78%	299.59	299.59	未列入	/	/	17.55%	/	/	可开放
3429	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S56亭站内变压器	500	21.28%	369.28	369.28	未列入	/	/	21.01%	/	/	可开放
3430	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分28#	100	16.92%	66.98	66.98	未列入	/	/	-12.23%	/	/	可开放
3431	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右18左2#	315	7.12%	250.3	250.3	未列入	/	/	35.93%	/	/	可开放
3432	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11069亭变压器	500	34.24%	374.06	374.06	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
3433	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11499亭站内变压器	400	1.80%	318.23	318.23	未列入	/	/	-21.60%	/	/	可开放
3434	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11500亭站内变压器	400	1.91%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放

3435	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S57亭站内变压器	200	23.56%	140.52	140.52	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
3436	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11854亭站内变压器	500	24.51%	378.38	378.38	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放
3437	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11861亭站内变压器	500	47.55%	359.2	359.2	未列入	/	/	11.18%	/	/	可开放
3438	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11867亭站内变压器	500	12.42%	388.66	388.66	未列入	/	/	-2.38%	/	/	可开放
3439	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H62亭站内变压器	630	18.54%	488.37	488.37	未列入	/	/	23.37%	/	/	可开放
3440	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干17右3#雷达线	200	11.19%	137.63	137.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3441	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S68亭站内变压器	500	15.05%	385.34	385.34	未列入	/	/	15.55%	/	/	可开放
3442	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J87亭站内变压器	315	18.92%	232.3	232.3	未列入	/	/	8.87%	/	/	可开放
3443	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J88亭站内变压器	315	30.98%	226.99	226.99	未列入	/	/	-0.57%	/	/	可开放
3444	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E87站内变压器	500	32.73%	369.41	369.41	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
3445	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11137亭站内变压器	400	43.26%	279.21	279.21	未列入	/	/	6.95%	/	/	可开放
3446	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11495亭站内变压器	400	34.39%	288.11	288.11	未列入	/	/	2.54%	/	/	可开放
3447	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11498亭站内变压器	400	33.38%	291.27	291.27	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
3448	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A39亭变压器	315	29.30%	219.65	219.65	未列入	/	/	-8.26%	/	/	可开放
3449	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S59亭站内变压器	400	9.51%	301.41	301.41	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
3450	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S63亭站内变压器	315	32.19%	233.05	233.05	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放
3451	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S66亭站内变压器	400	41.49%	287.89	287.89	未列入	/	/	0.98%	/	/	可开放
3452	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干31左2右3#	315	30.40%	225.56	225.56	未列入	/	/	-3.93%	/	/	可开放
3453	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干32#	315	41.71%	251.46	251.46	未列入	/	/	-91.62%	/	/	可开放
3454	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11007变压器	315	54.76%	214.85	214.85	未列入	/	/	3.80%	/	/	可开放
3455	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24右11#	315	21.02%	231.69	231.69	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
3456	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支20#	160	38.64%	66.17	66.17	未列入	/	/	16.82%	/	/	可开放
3457	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右8#	160	50.14%	47.77	47.77	未列入	/	/	5.20%	/	/	可开放
3458	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左6#	315	10.99%	217.38	217.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3459	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左2	160	45.42%	55.33	55.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3460	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右7#变压器	160	73.65%	71.22	71.22	未列入	/	/	10.82%	/	/	可开放
3461	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田园干18#田园西线	315	45.03%	202.85	202.85	未列入	/	/	0.05%	/	/	可开放
3462	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H84站内变压器	315	23.30%	226.08	226.08	未列入	/	/	2.05%	/	/	可开放
3463	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H48亭站内变压器	315	55.43%	211.66	211.66	未列入	/	/	-12.78%	/	/	可开放
3464	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11578变压器	630	17.05%	488.28	488.28	未列入	/	/	-5.06%	/	/	可开放
3465	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11693站内变压器	500	19.62%	379.07	379.07	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
3466	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11392亭站内变压器	315	38.98%	205.65	205.65	未列入	/	/	-2.23%	/	/	可开放
3467	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F03站内变压器	315	29.30%	230.49	230.49	未列入	/	/	7.11%	/	/	可开放
3468	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11587亭站内变压器	400	17.73%	306.15	306.15	未列入	/	/	0.99%	/	/	可开放
3469	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11461站内变压器	160	46.44%	90.35	90.35	未列入	/	/	111.58%	/	/	可开放
3470	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11773站内变压器	315	34.35%	229.91	229.91	未列入	/	/	4.32%	/	/	可开放
3471	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11197站内变压器	630	6.73%	497.9	497.9	未列入	/	/	-3.35%	/	/	可开放
3472	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11694站内变压器	500	19.55%	375.57	375.57	未列入	/	/	21.31%	/	/	可开放
3473	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11492站内变压器	400	40.96%	283.5	283.5	未列入	/	/	3.69%	/	/	可开放
3474	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	和平线	11641变压器	400	43.25%	284.47	284.47	未列入	/	/	-17.43%	/	/	可开放
3475	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11115亭站内变压器	400	30.45%	295.76	295.76	未列入	/	/	-4.52%	/	/	可开放
3476	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11583亭站内变压器	630	27.36%	488.7	488.7	未列入	/	/	7.22%	/	/	可开放
3477	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11451变压器	630	30.35%	477.85	477.85	未列入	/	/	-3.05%	/	/	可开放
3478	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G21站内变压器	315	34.92%	218.3	218.3	未列入	/	/	0.52%	/	/	可开放
3479	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11421亭站内变压器	400	44.85%	248.79	248.79	未列入	/	/	37.62%	/	/	可开放
3480	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11075变压器	400	27.57%	295.62	295.62	未列入	/	/	-13.43%	/	/	可开放
3481	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11493站内变压器	315	29.33%	231.31	231.31	未列入	/	/	5.61%	/	/	可开放
3482	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11688站内变压器	400	27.39%	295.35	295.35	未列入	/	/	8.81%	/	/	可开放

3483	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站北线	11645亭变压器	400	4.45%	278.98	278.98	未列入	/	/	-3.71%	/	/	可开放
3484	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11953亭站内变压器	500	27.78%	375.16	375.16	未列入	/	/	0.86%	/	/	可开放
3485	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11951亭站内变压器	400	29.19%	296.61	296.61	未列入	/	/	-7.57%	/	/	可开放
3486	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11952亭站内变压器	500	31.26%	374.31	374.31	未列入	/	/	0.37%	/	/	可开放
3487	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11943亭站内变压器	200	33.96%	129.83	129.83	未列入	/	/	12.78%	/	/	可开放
3488	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11941亭站内变压器	250	54.72%	169.11	169.11	未列入	/	/	14.97%	/	/	可开放
3489	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11942亭站内变压器	315	47.78%	211.44	211.44	未列入	/	/	53.88%	/	/	可开放
3490	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11956亭站内变压器	400	33.63%	292.29	292.29	未列入	/	/	-8.96%	/	/	可开放
3491	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11955亭站内变压器	400	39.72%	286.87	286.87	未列入	/	/	-1.69%	/	/	可开放
3492	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11954亭站内变压器	400	23.13%	295.63	295.63	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
3493	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11945亭站内变压器	315	52.50%	214.43	214.43	未列入	/	/	14.39%	/	/	可开放
3494	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11944亭站内变压器	315	55.62%	221.5	221.5	未列入	/	/	4.80%	/	/	可开放
3495	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11514亭站内变压器	400	59.58%	278.45	278.45	未列入	/	/	9.39%	/	/	可开放
3496	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11809亭站内变压器	400	52.50%	269.69	269.69	未列入	/	/	1.96%	/	/	可开放
3497	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11811亭站内变压器	200	19.98%	139.08	139.08	未列入	/	/	-11.99%	/	/	可开放
3498	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11812亭站内变压器	400	34.44%	288.21	288.21	未列入	/	/	0.72%	/	/	可开放
3499	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11827亭站内变压器	500	31.62%	370.71	370.71	未列入	/	/	11.01%	/	/	可开放
3500	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11826亭站内变压器	500	33.38%	369.89	369.89	未列入	/	/	1.74%	/	/	可开放
3501	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11825亭站内变压器	500	32.67%	369.89	369.89	未列入	/	/	8.14%	/	/	可开放
3502	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11829亭站内变压器	400	37.59%	278.71	278.71	未列入	/	/	2.57%	/	/	可开放
3503	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11830亭站内变压器	500	39.36%	376.5	376.5	未列入	/	/	3.45%	/	/	可开放
3504	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11828亭站内变压器	500	22.18%	378.53	378.53	未列入	/	/	0.85%	/	/	可开放
3505	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11810亭站内变压器	400	46.23%	280.28	280.28	未列入	/	/	-0.23%	/	/	可开放
3506	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11512亭站内变压器	400	53.67%	274.57	274.57	未列入	/	/	16.24%	/	/	可开放
3507	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11513亭站内变压器	400	67.38%	262.5	262.5	未列入	/	/	6.82%	/	/	可开放
3508	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11819亭站内变压器	400	46.98%	276.77	276.77	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
3509	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	恒治线	11Q05亭站内变压器	500	29.85%	380.33	380.33	未列入	/	/	19.91%	/	/	可开放
3510	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线2#环网柜北1	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3511	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11646亭站内变压器	315	2.49%	242.18	242.18	未列入	/	/	-25.22%	/	/	可开放
3512	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H49亭站内变压器	400	66.50%	252.07	252.07	未列入	/	/	13.54%	/	/	可开放
3513	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11463站内变压器	400	30.60%	295.36	295.36	未列入	/	/	-4.29%	/	/	可开放
3514	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11776站内变压器	400	31.98%	286.05	286.05	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
3515	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11654站内变压器	400	20.31%	305	305	未列入	/	/	-10.60%	/	/	可开放
3516	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11504亭站内变压器	500	25.75%	380.33	380.33	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
3517	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11161站内变压器	630	51.41%	490.7	490.7	未列入	/	/	20.89%	/	/	可开放
3518	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11F09亭站内变压器	315	37.21%	219.6	219.6	未列入	/	/	3.20%	/	/	可开放
3519	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11472站内变压器	630	19.56%	485.59	485.59	未列入	/	/	22.24%	/	/	可开放
3520	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11073亭站内变压器	630	35.89%	480.05	480.05	未列入	/	/	-15.80%	/	/	可开放
3521	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11696站内变压器	400	19.89%	295.02	295.02	未列入	/	/	4.12%	/	/	可开放
3522	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11665变压器	500	14.46%	379.9	379.9	未列入	/	/	0.50%	/	/	可开放
3523	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11501站内变压器	630	7.26%	497.83	497.83	未列入	/	/	8.72%	/	/	可开放
3524	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11462亭站内变压器	200	61.59%	98.7	98.7	未列入	/	/	7.50%	/	/	可开放
3525	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11432站内变压器	400	21.75%	297.82	297.82	未列入	/	/	-2.05%	/	/	可开放
3526	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11697站内变压器	400	37.50%	265.51	265.51	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
3527	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11174站内变压器	400	31.35%	288.71	288.71	未列入	/	/	5.36%	/	/	可开放
3528	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	11343亭站内变压器	200	41.64%	131.37	131.37	未列入	/	/	-6.01%	/	/	可开放
3529	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11538变压器	500	44.06%	357.28	357.28	未列入	/	/	8.44%	/	/	可开放

3530	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11684站内变压器	400	30.72%	293.81	293.81	未列入	/	/	-21.67%	/	/	可开放
3531	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022 富强一线	11478站内变压器	630	21.43%	479.68	479.68	未列入	/	/	-10.91%	/	/	可开放
3532	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H82亭站内变压器	630	14.16%	491.13	491.13	未列入	/	/	-7.83%	/	/	可开放
3533	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S62亭站内变压器	400	37.83%	288.21	288.21	未列入	/	/	6.94%	/	/	可开放
3534	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左12#	250	37.24%	167.55	167.55	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放
3535	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H07亭变压器	400	22.80%	305.15	305.15	未列入	/	/	1.10%	/	/	可开放
3536	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支5#变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3537	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11D73亭站内变压器	400	32.64%	292.3	292.3	未列入	/	/	4.66%	/	/	可开放
3538	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J86亭变压器	500	19.81%	382.99	382.99	未列入	/	/	27.52%	/	/	可开放
3539	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A19亭站内变压器	400	43.15%	279.1	279.1	未列入	/	/	29.34%	/	/	可开放
3540	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A24亭站内变压器	400	33.10%	290.66	290.66	未列入	/	/	7.56%	/	/	可开放
3541	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A27配电变压器	400	33.10%	288.46	288.46	未列入	/	/	-5.74%	/	/	可开放
3542	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A28配电变压器	400	47.15%	278.92	278.92	未列入	/	/	16.51%	/	/	可开放
3543	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H77亭	630	32.41%	480.39	480.39	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
3544	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S50亭站内变压器	500	23.62%	378.76	378.76	未列入	/	/	-10.78%	/	/	可开放
3545	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11868站内变压器	500	20.64%	380.3	380.3	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放
3546	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H55亭站内变压器	500	21.28%	368.82	368.82	未列入	/	/	15.68%	/	/	可开放
3547	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H52亭站内变压器	400	29.01%	290.39	290.39	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
3548	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11108亭站内变压器	250	18.44%	184.51	184.51	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
3549	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11838亭站内变压器	500	41.47%	399.76	399.76	未列入	/	/	-91.01%	/	/	可开放
3550	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11833亭站内变压器	400	41.49%	287.82	287.82	未列入	/	/	1.62%	/	/	可开放
3551	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H73亭站内变压器	400	46.83%	255.79	255.79	未列入	/	/	34.56%	/	/	可开放
3552	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H74亭站内变压器	400	43.26%	271.5	271.5	未列入	/	/	15.43%	/	/	可开放
3553	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H75亭站内变压器	400	3.39%	313.69	313.69	未列入	/	/	-4.58%	/	/	可开放
3554	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分20#	315	74.35%	192.04	192.04	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
3555	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6458钢院线站公干18右2#	315	17.43%	230.66	230.66	未列入	/	/	20.57%	/	/	可开放
3556	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右1#	160	46.23%	50.43	50.43	未列入	/	/	16.60%	/	/	可开放
3557	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11024亭站内变压器	630	18.78%	489.05	489.05	未列入	/	/	-12.60%	/	/	可开放
3558	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34右2#	315	43.24%	208.36	208.36	未列入	/	/	-36.60%	/	/	可开放
3559	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左7#	200	77.70%	77.79	77.79	未列入	/	/	5.62%	/	/	可开放
3560	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11155亭变压器	630	17.81%	489.4	489.4	未列入	/	/	7.30%	/	/	可开放
3561	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11027亭变压器	630	19.50%	486.05	486.05	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
3562	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线四方台分25#	315	25.21%	231.83	231.83	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
3563	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山线东山干24左5右4#	200	58.35%	99.74	99.74	未列入	/	/	7.11%	/	/	可开放
3564	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左9左1东	200	29.94%	133.16	133.16	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
3565	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左9左1#	315	22.73%	229.72	229.72	未列入	/	/	-1.64%	/	/	可开放
3566	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干18#	315	42.39%	214.23	214.23	未列入	/	/	-1.00%	/	/	可开放
3567	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11537变压器	500	25.82%	386.39	386.39	未列入	/	/	-14.92%	/	/	可开放
3568	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F05站内变压器	500	17.54%	387.2	387.2	未列入	/	/	-7.53%	/	/	可开放
3569	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11053亭站内变压器	500	33.26%	370.32	370.32	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
3570	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11489站内变压器	200	60.12%	159.83	159.83	未列入	/	/	-91.69%	/	/	可开放
3571	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11781站内变压器	400	17.79%	293.57	293.57	未列入	/	/	11.87%	/	/	可开放
3572	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分10右3#山南线	400	10.04%	310.84	310.84	未列入	/	/	11.64%	/	/	可开放
3573	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支19#	315	70.21%	196.24	196.24	未列入	/	/	-14.76%	/	/	可开放
3574	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支2右1	160	25.53%	87.15	87.15	未列入	/	/	-8.38%	/	/	可开放
3575	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H67亭站内变压器	315	24.70%	220.76	220.76	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
3576	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S72亭站内变压器	630	31.17%	476.58	476.58	未列入	/	/	5.88%	/	/	可开放
3577	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S73亭站内变压器	630	30.41%	475.92	475.92	未列入	/	/	-0.39%	/	/	可开放

3578	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11441变压器	400	12.30%	308.31	308.31	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
3579	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11540变压器	400	14.37%	305.57	305.57	未列入	/	/	41.57%	/	/	可开放
3580	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H56亭站内变压器	315	30.79%	222.72	222.72	未列入	/	/	0.31%	/	/	可开放
3581	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11070配电变压器	500	36.42%	356.28	356.28	未列入	/	/	19.88%	/	/	可开放
3582	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干15左3	200	22.97%	114.07	114.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3583	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新华分9右9左2	200	3.71%	152.59	152.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3584	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	国际分20右5#	315	85.68%	169.29	169.29	未列入	/	/	2.02%	/	/	可开放
3585	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干53支1#	160	35.81%	98.69	98.69	未列入	/	/	-4.76%	/	/	可开放
3586	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干54右2右2#	100	33.63%	48.5	48.5	未列入	/	/	11.74%	/	/	可开放
3587	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S78站内配电变压器	400	57.30%	285.21	285.21	未列入	/	/	10.10%	/	/	可开放
3588	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S79站内配电变压器	400	69.21%	284.41	284.41	未列入	/	/	6.84%	/	/	可开放
3589	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干55右3#	315	60.85%	251.3	251.3	未列入	/	/	-91.68%	/	/	可开放
3590	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15左8#	50	5.79%	12.66	12.66	未列入	/	/	-42.04%	/	/	可开放
3591	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A45站内变压器	500	16.02%	386.52	386.52	未列入	/	/	16.39%	/	/	可开放
3592	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A46站内变压器	500	15.78%	393.06	393.06	未列入	/	/	148.93%	/	/	可开放
3593	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A47站内变压器	500	11.46%	383.79	383.79	未列入	/	/	-11.89%	/	/	可开放
3594	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A49站内变压器	500	34.29%	367.67	367.67	未列入	/	/	17.62%	/	/	可开放
3595	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A50站内变压器	500	44.37%	358.85	358.85	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
3596	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A48站内变压器	500	21.54%	387.86	387.86	未列入	/	/	7.78%	/	/	可开放
3597	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A51站内变压器	500	14.76%	389.65	389.65	未列入	/	/	35.95%	/	/	可开放
3598	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A52站内变压器	500	15.00%	389.55	389.55	未列入	/	/	27.78%	/	/	可开放
3599	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A53站内变压器	500	12.57%	391.01	391.01	未列入	/	/	11.43%	/	/	可开放
3600	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A54站内变压器	500	17.43%	387.61	387.61	未列入	/	/	32.29%	/	/	可开放
3601	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A55站内变压器	500	15.60%	389.06	389.06	未列入	/	/	29.63%	/	/	可开放
3602	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A56站内变压器	500	13.02%	388.63	388.63	未列入	/	/	14.85%	/	/	可开放
3603	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A61站内变压器	400	28.98%	300.21	300.21	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
3604	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A60站内变压器	400	11.55%	309.76	309.76	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
3605	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A59站内变压器	400	11.58%	308.84	308.84	未列入	/	/	-15.98%	/	/	可开放
3606	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A57站内变压器	500	14.85%	387.89	387.89	未列入	/	/	21.01%	/	/	可开放
3607	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A58站内变压器	500	13.89%	389.63	389.63	未列入	/	/	35.00%	/	/	可开放
3608	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线肉联支21左2柱上变压器（新）	400	97.32%	274.21	274.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3609	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	绿化线规划支21左8右3柱上变压器	400	0.13%	319.5	319.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3610	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站一线健站干15#柱上变压器（新）	400	77.13%	262.98	262.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3611	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A42站内变压器	500	16.89%	386.64	386.64	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
3612	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A43站内变压器	500	27.00%	379.51	379.51	未列入	/	/	12.26%	/	/	可开放
3613	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A44站内变压器	500	14.88%	384.16	384.16	未列入	/	/	-4.89%	/	/	可开放
3614	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11188站内变压器（新）	200	0.18%	149.8	149.8	未列入	/	/	-1.63%	/	/	可开放
3615	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园西线田园干5#柱上变压器	200	66.30%	118.96	118.96	未列入	/	/	1.79%	/	/	可开放
3616	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	电笛线电笛干24右2#柱上变压器	400	44.94%	278.87	278.87	未列入	/	/	1.87%	/	/	可开放
3617	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线简易一分3#柱上变压器	400	62.10%	294.24	294.24	未列入	/	/	-18.58%	/	/	可开放
3618	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	钢院线站公干30右9#柱上变压器	100	59.55%	35.73	35.73	未列入	/	/	10.13%	/	/	可开放
3619	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S74亭站内变压器	500	48.12%	357.04	357.04	未列入	/	/	21.34%	/	/	可开放
3620	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S75亭站内变压器	500	43.32%	364.46	364.46	未列入	/	/	17.19%	/	/	可开放
3621	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S76亭站内变压器	500	46.94%	363.65	363.65	未列入	/	/	13.37%	/	/	可开放
3622	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S77亭站内变压器	500	12.06%	390.99	390.99	未列入	/	/	41.97%	/	/	可开放
3623	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F27站内变压器	500	40.74%	373.03	373.03	未列入	/	/	27.62%	/	/	可开放
3624	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F28站内变压器	500	14.94%	387.09	387.09	未列入	/	/	47.18%	/	/	可开放
3625	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J01亭站内变压器	400	25.80%	300.26	300.26	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
3626	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J02亭站内变压器间隔	400	18.93%	304.82	304.82	未列入	/	/	-1.29%	/	/	可开放

3627	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J03亭站内变压器间隔	400	19.08%	304.61	304.61	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
3628	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J04亭站内变压器	400	20.04%	304.08	304.08	未列入	/	/	14.09%	/	/	可开放
3629	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J05亭站内变压器	400	37.05%	300.51	300.51	未列入	/	/	6.29%	/	/	可开放
3630	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J06亭站内变压器	400	38.79%	295.78	295.78	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
3631	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J07亭站内变压器	400	37.02%	294.71	294.71	未列入	/	/	10.99%	/	/	可开放
3632	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J08亭站内变压器间隔	400	24.09%	299.91	299.91	未列入	/	/	11.26%	/	/	可开放
3633	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J09亭站内变压器间隔	400	24.51%	296.07	296.07	未列入	/	/	11.90%	/	/	可开放
3634	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J10亭站内变压器间隔	400	24.99%	300.78	300.78	未列入	/	/	-2.50%	/	/	可开放
3635	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J11亭站内配电变压器	400	23.28%	301.54	301.54	未列入	/	/	7.68%	/	/	可开放
3636	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J12亭站内配电变压器	400	23.73%	300.42	300.42	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
3637	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J13亭站内配电变压器	400	24.09%	300.75	300.75	未列入	/	/	7.27%	/	/	可开放
3638	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J14亭站内变压器间隔	400	21.42%	299.3	299.3	未列入	/	/	5.07%	/	/	可开放
3639	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J15亭站内变压器	400	27.83%	302.43	302.43	未列入	/	/	21.92%	/	/	可开放
3640	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J16亭站内变压器	400	11.06%	319.61	319.61	未列入	/	/	260.56%	/	/	可开放
3641	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J17亭站内配电变压器	400	3.15%	320	320	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
3642	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J18亭站内配电变压器	400	17.44%	317.81	317.81	未列入	/	/	754.40%	/	/	可开放
3643	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J19亭站内配电变压器	400	7.91%	313	313	未列入	/	/	-23.46%	/	/	可开放
3644	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右2右2#柱上变压器	400	23.28%	297.14	297.14	未列入	/	/	17.35%	/	/	可开放
3645	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右4#柱上变压器	400	26.04%	288.41	288.41	未列入	/	/	9.68%	/	/	可开放
3646	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右5#柱上变压器	400	33.54%	290.21	290.21	未列入	/	/	16.66%	/	/	可开放
3647	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右7#柱上变压器	400	30.51%	288.67	288.67	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
3648	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11A88配电变压器	500	20.00%	399.92	399.92	未列入	/	/	182.84%	/	/	可开放
3649	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11A89配电变压器	500	22.91%	386.33	386.33	未列入	/	/	2514.38%	/	/	可开放
3650	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11A90配电变压器	500	19.04%	399.96	399.96	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
3651	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11A92配电变压器	400	0.00%	319.98	319.98	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
3652	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11E96站内变压器	630	18.89%	485.68	485.68	未列入	/	/	6.70%	/	/	可开放
3653	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G38配电变压器	400	22.92%	319.94	319.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3654	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	东铁干17左7变压器	160	5.70%	127.77	127.77	未列入	/	/	-93.58%	/	/	可开放
3655	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	11A63站内变压器	630	25.97%	479.54	479.54	未列入	/	/	15.30%	/	/	可开放
3656	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11A62站内变压器	630	28.00%	478.16	478.16	未列入	/	/	13.67%	/	/	可开放
3657	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	海关支4左2#柱上变压器（新）	400	9.20%	283.22	283.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3658	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石线东石干31右6加1#变压器	200	11.25%	159.64	159.64	未列入	/	/	60.36%	/	/	可开放
3659	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G36配电变压器	500	14.82%	399.99	399.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3660	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S04站内变压器	630	25.30%	483.38	483.38	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
3661	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S05站内变压器	630	30.13%	480.71	480.71	未列入	/	/	12.63%	/	/	可开放
3662	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	新景二线新景分4#变压器	200	81.76%	84.7	84.7	未列入	/	/	-7.41%	/	/	可开放
3663	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3	400	66.75%	274.24	274.24	未列入	/	/	-43.25%	/	/	可开放
3664	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右3#变压器	200	44.91%	119.75	119.75	未列入	/	/	6.81%	/	/	可开放
3665	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长南线	长南线中医支4#	400	13.08%	267.7	267.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3666	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22左3#山南线	400	60.68%	266.29	266.29	未列入	/	/	-14.90%	/	/	可开放
3667	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干8左5#平安东	400	33.54%	235.65	235.65	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
3668	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S80站内变压器	500	22.62%	378.04	378.04	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
3669	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S81站内变压器	500	18.18%	387.48	387.48	未列入	/	/	4.30%	/	/	可开放
3670	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S82站内变压器	500	20.54%	384.81	384.81	未列入	/	/	13.51%	/	/	可开放
3671	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S83站内变压器	500	23.46%	377.23	377.23	未列入	/	/	31.49%	/	/	可开放
3672	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S84站内变压器	500	18.40%	391.1	391.1	未列入	/	/	46.98%	/	/	可开放
3673	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S07站内变压器	500	38.72%	399.86	399.86	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
3674	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S08站内变压器	500	33.73%	399.83	399.83	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
3675	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S09站内变压器	500	41.12%	399.86	399.86	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放

3676	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S10站内变压器	500	40.64%	380.35	380.35	未列入	/	/	1179.65%	/	/	可开放
3677	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R01站内变压器	500	43.52%	399.83	399.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3678	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R08站内变压器	630	15.71%	489.09	489.09	未列入	/	/	3761.35%	/	/	可开放
3679	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R04站内变压器	400	37.80%	294.69	294.69	未列入	/	/	165.15%	/	/	可开放
3680	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R02站内变压器	630	41.65%	481.77	481.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3681	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R03站内变压器	500	50.08%	376.53	376.53	未列入	/	/	61.67%	/	/	可开放
3682	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R06站内变压器	500	22.24%	388.59	388.59	未列入	/	/	48.85%	/	/	可开放
3683	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R07站内变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3684	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R09站内变压器	630	11.71%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3685	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R05站内变压器	500	48.42%	375.35	375.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3686	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干6右2#柱上变压器（新）	400	36.36%	319.66	319.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3687	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	康宁分2#柱上变压器（新）	400	39.20%	287.77	287.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3688	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园干12左5#柱上变压器（新）	315	70.25%	190.63	190.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3689	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H20配电变压器（新）	630	8.23%	452.13	452.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3690	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11535配电变压器（新）	200	39.01%	81.98	81.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3691	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11548配电变压器（新）	630	3.45%	482.29	482.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3692	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11399配电变压器（新）	630	5.04%	472.25	472.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3693	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉干16左1#柱上变压器（新）	400	24.18%	289.78	289.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3694	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干13左3#柱上变压器（新）	400	31.65%	306.44	306.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3695	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公干4左4右4#柱上变压器（新）	400	36.03%	299.59	299.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3696	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A75站内变压器	500	25.25%	376.88	376.88	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
3697	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A76站内变压器	500	22.37%	380.76	380.76	未列入	/	/	10.95%	/	/	可开放
3698	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A77站内变压器	500	26.82%	368.96	368.96	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
3699	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A80站内变压器	500	32.90%	370.53	370.53	未列入	/	/	9.36%	/	/	可开放
3700	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A81站内变压器	500	29.63%	376.5	376.5	未列入	/	/	1.57%	/	/	可开放
3701	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A82站内变压器	500	20.83%	376.91	376.91	未列入	/	/	16.00%	/	/	可开放
3702	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F22站内变压器	400	63.52%	290.22	290.22	未列入	/	/	18.27%	/	/	可开放
3703	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F23站内变压器	400	43.36%	291.49	291.49	未列入	/	/	14.99%	/	/	可开放
3704	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F24站内变压器	400	58.08%	312.99	312.99	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
3705	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F25站内变压器	630	17.87%	495.03	495.03	未列入	/	/	-35.09%	/	/	可开放
3706	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F26站内变压器	630	14.79%	494.43	494.43	未列入	/	/	14.26%	/	/	可开放
3707	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U10站内变压器	500	32.99%	376.95	376.95	未列入	/	/	15.53%	/	/	可开放
3708	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U11站内变压器	500	34.21%	373.61	373.61	未列入	/	/	16.04%	/	/	可开放
3709	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U12站内变压器	500	25.02%	377.11	377.11	未列入	/	/	20.86%	/	/	可开放
3710	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U13站内变压器	500	25.50%	377.48	377.48	未列入	/	/	23.82%	/	/	可开放
3711	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U14站内变压器	500	26.75%	376.48	376.48	未列入	/	/	19.25%	/	/	可开放
3712	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U15站内变压器	500	25.12%	376.47	376.47	未列入	/	/	20.15%	/	/	可开放
3713	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U16站内变压器	500	29.82%	376.69	376.69	未列入	/	/	17.03%	/	/	可开放
3714	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U17站内变压器	500	37.98%	376.67	376.67	未列入	/	/	24.22%	/	/	可开放
3715	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A73亭站内变压器	630	12.51%	493.25	493.25	未列入	/	/	5.38%	/	/	可开放
3716	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A74亭站内变压器	630	12.48%	493.26	493.26	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
3717	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11892配电变压器	500	25.15%	399.87	399.87	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
3718	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11893配电变压器	500	20.99%	389.21	389.21	未列入	/	/	938.75%	/	/	可开放
3719	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干33#	400	37.71%	269.29	269.29	未列入	/	/	-4.29%	/	/	可开放
3720	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11959亭配电变压器（新）	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3721	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U31站内变压器	500	22.23%	379.58	379.58	未列入	/	/	12.06%	/	/	可开放
3722	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H88亭站内变压器	500	33.06%	359.18	359.18	未列入	/	/	48.30%	/	/	可开放
3723	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H89亭站内变压器	500	28.86%	363.27	363.27	未列入	/	/	7.76%	/	/	可开放
3724	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H90亭站内变压器	500	26.10%	381.38	381.38	未列入	/	/	15.41%	/	/	可开放

3725	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H91亭站内变压器	400	24.90%	273.2	273.2	未列入	/	/	57.48%	/	/	可开放
3726	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H97亭站内变压器	315	36.57%	213.27	213.27	未列入	/	/	3.74%	/	/	可开放
3727	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H96亭站内变压器	315	27.87%	230.4	230.4	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
3728	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H95亭站内变压器	315	26.86%	221.33	221.33	未列入	/	/	44.44%	/	/	可开放
3729	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H94亭站内变压器	315	24.60%	224.48	224.48	未列入	/	/	32.90%	/	/	可开放
3730	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H93亭站内变压器	400	23.55%	272.39	272.39	未列入	/	/	45.59%	/	/	可开放
3731	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H92亭站内变压器	400	26.22%	283.4	283.4	未列入	/	/	37.14%	/	/	可开放
3732	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S85站内变压器	500	40.02%	364.24	364.24	未列入	/	/	34.09%	/	/	可开放
3733	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S86站内变压器	500	41.43%	370.69	370.69	未列入	/	/	24.83%	/	/	可开放
3734	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S87站内变压器	500	31.71%	375.69	375.69	未列入	/	/	18.47%	/	/	可开放
3735	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S89站内变压器	500	31.18%	374.97	374.97	未列入	/	/	19.32%	/	/	可开放
3736	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S88站内变压器	500	34.59%	375.35	375.35	未列入	/	/	24.47%	/	/	可开放
3737	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G33配电变压器	500	25.70%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3738	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G34配电变压器	500	23.87%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3739	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G35配电变压器	400	12.99%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3740	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	毓恬干15#变压器	160	0.13%	127.8	127.8	未列入	/	/	-89.12%	/	/	可开放
3741	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	康宁分14左2#变压器	200	44.12%	151.02	151.02	未列入	/	/	31.92%	/	/	可开放
3742	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G43配电变压器	400	4.68%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3743	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A78站内变压器	630	30.38%	474.56	474.56	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
3744	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A79站内变压器	630	24.95%	484.53	484.53	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
3745	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U18配电变压器	400	32.48%	293.55	293.55	未列入	/	/	112.45%	/	/	可开放
3746	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U19配电变压器	400	32.81%	319.86	319.86	未列入	/	/	67.33%	/	/	可开放
3747	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U20配电变压器	630	28.48%	481.13	481.13	未列入	/	/	104.66%	/	/	可开放
3748	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U21配电变压器	400	12.00%	311.09	311.09	未列入	/	/	92.28%	/	/	可开放
3749	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U22配电变压器	400	21.04%	306.3	306.3	未列入	/	/	97.28%	/	/	可开放
3750	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G30配电变压器	630	31.27%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3751	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G31配电变压器	500	36.29%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3752	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G32配电变压器	500	8.86%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3753	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线前峪干30加1左2左2#变压器	200	39.00%	159.66	159.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3754	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线前峪干30加1左3#变压器	400	14.64%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3755	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U48亭站内变压器	500	26.25%	377.93	377.93	未列入	/	/	8.67%	/	/	可开放
3756	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U46亭站内变压器	500	40.47%	380.5	380.5	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
3757	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11Q06站内变压器	500	31.26%	365.87	365.87	未列入	/	/	17.45%	/	/	可开放
3758	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11Q07站内变压器	500	27.06%	378.17	378.17	未列入	/	/	-1.39%	/	/	可开放
3759	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q08配电变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3760	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q09配电变压器	500	0.03%	399.84	399.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3761	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q32配电变压器	630	4.37%	476.48	476.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3762	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q10配电变压器	500	3.40%	383.02	383.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3763	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q11配电变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3764	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q33配电变压器	630	1.40%	495.16	495.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3765	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q12配电变压器	500	3.44%	382.8	382.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3766	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q13配电变压器	500	4.12%	379.4	379.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3767	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q34配电变压器	630	2.11%	490.68	490.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3768	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q14配电变压器	500	3.03%	384.86	384.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3769	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q15配电变压器	500	3.16%	384.21	384.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3770	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q16配电变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3771	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q17配电变压器	500	3.65%	381.75	381.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3772	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q35配电变压器	630	15.62%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3773	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q18配电变压器	500	25.79%	384.21	384.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放

3774	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q19配电变压器	500	29.76%	383.07	383.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3775	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q20配电变压器	500	25.95%	399.84	399.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3776	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q21配电变压器	500	38.91%	378.49	378.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3777	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q36配电变压器	500	10.18%	394.42	394.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3778	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q22配电变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3779	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q23配电变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3780	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q37配电变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3781	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q24配电变压器	500	3.94%	380.31	380.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3782	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q25配电变压器	500	3.48%	382.61	382.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3783	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q26配电变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3784	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q38配电变压器	400	4.56%	301.77	301.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3785	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q27配电变压器	500	31.94%	381.87	381.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3786	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q28配电变压器	500	30.66%	399.86	399.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3787	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q39配电变压器	630	1.62%	493.79	493.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3788	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q29配电变压器	500	3.39%	383.03	383.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3789	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q30配电变压器	500	0.03%	399.87	399.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3790	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q31配电变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3791	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右7#变压器（新）	315	25.64%	230.68	230.68	未列入	/	/	-12.68%	/	/	可开放
3792	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	四隆一线电信分2#变压器（新）	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3793	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支2#柱上变压器	400	41.63%	279.37	279.37	未列入	/	/	18.57%	/	/	可开放
3794	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干13左1#柱上变压器	400	63.18%	272.16	272.16	未列入	/	/	-8.06%	/	/	可开放
3795	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11东3#柱上变压器	400	81.33%	254.04	254.04	未列入	/	/	-6.69%	/	/	可开放
3796	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖分18#柱上变压器	400	53.90%	265.33	265.33	未列入	/	/	17.88%	/	/	可开放
3797	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11572亭站内变压器	630	3.42%	482.46	482.46	未列入	/	/	-20.74%	/	/	可开放
3798	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11521变压器	630	58.38%	471.9	471.9	未列入	/	/	-23.01%	/	/	可开放
3799	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11591亭站内变压器	630	75.42%	470.62	470.62	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
3800	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11383变压器	630	29.43%	471.99	471.99	未列入	/	/	5.37%	/	/	可开放
3801	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	为民分9左4加1#柱上变压器	200	28.74%	159.7	159.7	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
3802	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	东石干23左1#	200	58.96%	100.84	100.84	未列入	/	/	-27.45%	/	/	可开放
3803	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支18右3#	200	4.96%	147.26	147.26	未列入	/	/	-67.03%	/	/	可开放
3804	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11025亭（新）站内变压器	400	0.02%	319.99	319.99	未列入	/	/	0.00%	8	22	可开放
3805	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右4#	400	71.93%	306.82	306.82	未列入	/	/	6.92%	/	/	可开放
3806	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11218亭站内变压器	630	27.56%	478.97	478.97	未列入	/	/	-28.40%	/	/	可开放
3807	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11219亭站内变压器	630	33.07%	474.3	474.3	未列入	/	/	-23.49%	/	/	可开放
3808	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11990亭站内变压器	630	17.47%	489.47	489.47	未列入	/	/	-1.05%	/	/	可开放
3809	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左4右1#钢院	400	67.65%	245.08	245.08	未列入	/	/	-1.58%	/	/	可开放
3810	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干37左1#	400	31.48%	290.91	290.91	未列入	/	/	28.67%	/	/	可开放
3811	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H72亭间隔配电变压器	630	30.98%	477.9	477.9	未列入	/	/	19.62%	/	/	可开放
3812	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线国际分20右4#	400	50.38%	313.22	313.22	未列入	/	/	-16.09%	/	/	可开放
3813	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干18右16#	400	4.57%	301.71	301.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3814	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线长高干1左1#	400	76.95%	245.96	245.96	未列入	/	/	-9.68%	/	/	可开放
3815	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线1	200	71.28%	103.86	103.86	未列入	/	/	23.40%	/	/	可开放
3816	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U32亭站内变压器	500	22.59%	378.72	378.72	未列入	/	/	6.53%	/	/	可开放
3817	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U33亭站内变压器	500	23.97%	377.9	377.9	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
3818	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U34亭站内变压器	500	25.68%	377.74	377.74	未列入	/	/	13.43%	/	/	可开放
3819	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U35亭站内变压器	400	21.90%	299.86	299.86	未列入	/	/	6.55%	/	/	可开放
3820	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U36亭站内变压器	500	20.22%	381.32	381.32	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
3821	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U37亭站内变压器	500	21.00%	379.63	379.63	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放

3822	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U38亭站内变压器	500	9.78%	384.24	384.24	未列入	/	/	119.87%	/	/	可开放
3823	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U39亭站内变压器	500	6.90%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3824	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U40亭站内变压器	500	16.20%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3825	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U41亭站内变压器	500	23.91%	377.24	377.24	未列入	/	/	11.46%	/	/	可开放
3826	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U42亭站内变压器	500	23.88%	376.2	376.2	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
3827	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U43亭站内变压器	500	24.54%	376.88	376.88	未列入	/	/	11.52%	/	/	可开放
3828	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U44亭站内变压器	500	29.91%	373.54	373.54	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
3829	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U45亭站内变压器	500	28.50%	372.5	372.5	未列入	/	/	5.67%	/	/	可开放
3830	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U47亭站内变压器	500	19.77%	379.83	379.83	未列入	/	/	16.00%	/	/	可开放
3831	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U49亭站内变压器	500	69.24%	322.34	322.34	未列入	/	/	456.24%	/	/	可开放
3832	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U50亭站内变压器	500	30.12%	393.39	393.39	未列入	/	/	28.39%	/	/	可开放
3833	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U51亭站内变压器	500	6.51%	399.98	399.98	未列入	/	/	-66.67%	/	/	可开放
3834	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U52亭站内变压器	500	8.16%	397.31	397.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3835	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K14站内变压器	500	36.63%	380.39	380.39	未列入	/	/	-2.64%	/	/	可开放
3836	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K15站内变压器	500	34.44%	377.98	377.98	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
3837	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K16站内变压器	500	25.74%	376.61	376.61	未列入	/	/	7.34%	/	/	可开放
3838	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11886亭站内配电变压器	500	17.55%	382.72	382.72	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
3839	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11887亭站内配电变压器	400	9.93%	308.1	308.1	未列入	/	/	5.21%	/	/	可开放
3840	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11888亭站内配电变压器	500	18.81%	381.57	381.57	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
3841	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11889亭站内配电变压器	400	10.44%	308.57	308.57	未列入	/	/	10.68%	/	/	可开放
3842	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11890亭站内配电变压器	400	2.46%	317.25	317.25	未列入	/	/	96.81%	/	/	可开放
3843	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11891亭站内配电变压器	500	4.17%	396.99	396.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3844	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分10右2右3柱上变（新）	400	70.05%	261.73	261.73	未列入	/	/	22.09%	/	/	可开放
3845	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S01站内变压器	500	30.69%	375.16	375.16	未列入	/	/	7.94%	/	/	可开放
3846	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S02站内变压器	500	32.94%	375.05	375.05	未列入	/	/	11.19%	/	/	可开放
3847	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S03站内变压器	630	31.05%	479.84	479.84	未列入	/	/	10.07%	/	/	可开放
3848	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G42配电变压器	400	7.38%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3849	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G41配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3850	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分20右5#	200	32.37%	103.73	103.73	未列入	/	/	9.15%	/	/	可开放
3851	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线宁双干27右1#	50	14.16%	32.03	32.03	未列入	/	/	-23.11%	/	/	可开放
3852	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支49#变压器	315	49.40%	209.72	209.72	未列入	/	/	-12.35%	/	/	可开放
3853	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D59配电变压器	500	44.68%	361.64	361.64	未列入	/	/	22.99%	/	/	可开放
3854	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D60配电变压器	500	49.68%	360.14	360.14	未列入	/	/	28.29%	/	/	可开放
3855	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D61配电变压器	500	38.52%	364.58	364.58	未列入	/	/	24.69%	/	/	可开放
3856	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D62配电变压器	500	34.20%	370.57	370.57	未列入	/	/	24.00%	/	/	可开放
3857	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D63配电变压器	500	76.40%	373.61	373.61	未列入	/	/	10.33%	/	/	可开放
3858	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12570亭站内变压器	400	40.74%	283.7	283.7	未列入	/	/	3.76%	/	/	可开放
3859	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12654亭变压器	400	10.16%	304.68	304.68	未列入	/	/	3.80%	/	/	可开放
3860	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12653亭变压器	500	21.41%	383	383	未列入	/	/	3.30%	/	/	可开放
3861	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12093亭变压器	100	8.76%	71.02	71.02	未列入	/	/	-27.72%	/	/	可开放
3862	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12829亭站内变压器	400	24.36%	294.64	294.64	未列入	/	/	22.32%	/	/	可开放
3863	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12825亭站内变压器	500	45.57%	360.62	360.62	未列入	/	/	19.91%	/	/	可开放
3864	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E25配电变压器	400	7.52%	315.93	315.93	未列入	/	/	1917.42%	/	/	可开放
3865	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E26配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3866	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12E27配电变压器	630	10.00%	495.9	495.9	未列入	/	/	29.77%	/	/	可开放
3867	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E28配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3868	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E29配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3869	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E30配电变压器	400	0.00%	319.99	319.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
3870	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12938D亭站内变压器	400	17.88%	296.24	296.24	未列入	/	/	14.29%	/	/	可开放

3871	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干20右17#达南	100	9.63%	75.99	75.99	未列入	/	/	385.68%	/	/	可开放
3872	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12031亭站内变压器	315	51.40%	202.28	202.28	未列入	/	/	7.16%	/	/	可开放
3873	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分11左16#	160	52.00%	37.95	37.95	未列入	/	/	70.19%	/	/	可开放
3874	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右16#	160	35.36%	38.94	38.94	未列入	/	/	6.83%	/	/	可开放
3875	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干19左4#柱上变压器	200	27.45%	109.78	109.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3876	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右10#	160	67.72%	64	64	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
3877	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分12右6左2#	160	27.79%	127.12	127.12	未列入	/	/	-83.86%	/	/	可开放
3878	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干38#	200	57.88%	121.07	121.07	未列入	/	/	41.80%	/	/	可开放
3879	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干37右1#	160	48.94%	83.18	83.18	未列入	/	/	14.95%	/	/	可开放
3880	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干54#	100	61.78%	43.36	43.36	未列入	/	/	-14.44%	/	/	可开放
3881	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线宋八干11#变压器	160	85.19%	50	50	未列入	/	/	9.44%	/	/	可开放
3882	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干28#	160	35.60%	37.87	37.87	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
3883	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干12左14#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	4	13	可开放
3884	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分19左1#柱上变压器	160	23.94%	123.4	123.4	未列入	/	/	-43.00%	/	/	可开放
3885	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分5#	160	45.56%	93.84	93.84	未列入	/	/	-13.23%	/	/	可开放
3886	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	繁荣变5584宏大二线宏大二线六道街2#分支箱至电灯干25#民生干34#	160	28.94%	108.91	108.91	未列入	/	/	20.21%	/	/	可开放
3887	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线公路干40#	100	51.18%	46.69	46.69	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
3888	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干148左1	400	57.48%	300.74	300.74	未列入	/	/	-50.65%	/	/	可开放
3889	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线六街分2#柱上变压器	200	50.16%	127.11	127.11	未列入	/	/	-31.51%	/	/	可开放
3890	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3繁荣线	200	63.54%	129.77	129.77	未列入	/	/	-44.25%	/	/	可开放
3891	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右6左9#	400	66.45%	319.52	319.52	未列入	/	/	-92.15%	/	/	可开放
3892	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右15右9#笔管线	400	56.70%	300.89	300.89	未列入	/	/	-47.60%	/	/	可开放
3893	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分35支1#笔管线	400	38.70%	296.6	296.6	未列入	/	/	-43.22%	/	/	可开放
3894	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线建北干41左2变压器	200	70.48%	106.56	106.56	未列入	/	/	-20.43%	/	/	可开放
3895	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D53配电变压器	500	38.85%	370.05	370.05	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
3896	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D54配电变压器	500	35.58%	371.16	371.16	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放
3897	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D55配电变压器	400	44.97%	284.14	284.14	未列入	/	/	15.65%	/	/	可开放
3898	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D56配电变压器	400	20.16%	298.46	298.46	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
3899	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12910亭站内变压器	400	19.05%	303.82	303.82	未列入	/	/	5.20%	/	/	可开放
3900	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D02亭站内变压器	400	56.82%	319.62	319.62	未列入	/	/	-90.09%	/	/	可开放
3901	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D07亭站内变压器	400	39.72%	319.68	319.68	未列入	/	/	-90.20%	/	/	可开放
3902	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12259亭站内变压器	500	28.95%	365.96	365.96	未列入	/	/	13.53%	/	/	可开放
3903	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12261亭站内变压器	500	35.79%	375.73	375.73	未列入	/	/	-6.85%	/	/	可开放
3904	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12213亭站内变压器	500	32.70%	371.47	371.47	未列入	/	/	6.25%	/	/	可开放
3905	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A54亭站内变压器	500	13.61%	384.88	384.88	未列入	/	/	8.94%	/	/	可开放
3906	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左2#	200	22.44%	115.13	115.13	未列入	/	/	8.84%	/	/	可开放
3907	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分20右2右4#	100	45.76%	21.68	21.68	未列入	/	/	-17.07%	/	/	可开放
3908	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左1左1#	100	12.86%	42.39	42.39	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
3909	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左5#右	20	30.75%	9.85	9.85	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放
3910	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H36亭变压器	500	21.12%	376	376	未列入	/	/	9.63%	/	/	可开放
3911	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J08亭变压器	630	10.22%	493.11	493.11	未列入	/	/	9.64%	/	/	可开放
3912	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左6#	315	67.97%	180.6	180.6	未列入	/	/	4.61%	/	/	可开放
3913	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12100亭站内变压器	400	22.56%	294.52	294.52	未列入	/	/	7.57%	/	/	可开放
3914	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12577亭站内变压器	500	60.29%	360.94	360.94	未列入	/	/	16.58%	/	/	可开放
3915	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干61支1左10#	250	63.24%	143.38	143.38	未列入	/	/	33.41%	/	/	可开放
3916	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	西环线	宋三变6048西环线合成干50左5#	30	0.00%	7.1	7.1	未列入	/	/	413.87%	/	/	可开放
3917	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6276果园东线果园干61右7#	250	0.63%	198.43	198.43	未列入	/	/	-17.74%	/	/	可开放

3918	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H20亭站内变压器	500	50.19%	364.68	364.68	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
3919	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干14#变压器	400	71.58%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3920	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E67站内配电变压器	500	41.86%	385.51	385.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3921	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	六道街1#分支箱1#	315	0.15%	251.53	251.53	未列入	/	/	-90.33%	/	/	可开放
3922	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E05配电变压器	500	37.96%	370.82	370.82	未列入	/	/	33.96%	/	/	可开放
3923	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E06配电变压器	500	39.92%	364.86	364.86	未列入	/	/	16.12%	/	/	可开放
3924	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E07配电变压器	630	38.67%	478.29	478.29	未列入	/	/	9.56%	/	/	可开放
3925	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E08配电变压器	630	37.02%	472.37	472.37	未列入	/	/	9.44%	/	/	可开放
3926	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E09配电变压器	500	17.76%	392.68	392.68	未列入	/	/	-2.81%	/	/	可开放
3927	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E10配电变压器	500	32.72%	368.96	368.96	未列入	/	/	-7.20%	/	/	可开放
3928	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干74#安阳线	200	8.57%	142.87	142.87	未列入	/	/	-29.63%	/	/	可开放
3929	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果水二线西河干73左16右4右1#	400	0.25%	319	319	未列入	/	/	-78.94%	/	/	可开放
3930	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干31左7化西线	400	1.11%	299.87	299.87	未列入	/	/	-40.05%	/	/	可开放
3931	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分21右3#果园东线	200	39.99%	149.18	149.18	未列入	/	/	-49.28%	/	/	可开放
3932	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E68站内配电变压器	500	30.72%	385.94	385.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3933	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E69站内配电变压器	500	41.22%	387.81	387.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3934	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E70站内配电变压器	500	28.00%	391.18	391.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3935	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E71站内配电变压器	500	44.99%	399.86	399.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3936	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E72站内配电变压器	500	34.59%	389.39	389.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3937	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E73站内配电变压器	500	27.87%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3938	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E74站内配电变压器	500	11.71%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3939	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E75站内配电变压器	400	24.51%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3940	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12616配电变压器	500	41.86%	361	361	未列入	/	/	-1.64%	/	/	可开放
3941	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12617配电变压器	500	36.22%	370.51	370.51	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
3942	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12618配电变压器	500	34.40%	372.36	372.36	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
3943	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12619配电变压器	400	18.21%	304.56	304.56	未列入	/	/	-9.85%	/	/	可开放
3944	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分24左1#（新）柱上变压器	400	20.37%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3945	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E76站内配电变压器	400	23.31%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3946	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E77站内配电变压器	400	9.90%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3947	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12741亭站内变压器	400	24.30%	295.39	295.39	未列入	/	/	11.07%	/	/	可开放
3948	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	矽砂矿分12右10右1柱上变压器	200	0.33%	159.35	159.35	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放
3949	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J11亭变压器	500	39.24%	370.24	370.24	未列入	/	/	11.49%	/	/	可开放
3950	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左4#	250	0.00%	184.88	184.88	未列入	/	/	136.64%	/	/	可开放
3951	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左3右4#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3952	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干19左3#c	400	52.20%	312.94	312.94	未列入	/	/	-36.75%	/	/	可开放
3953	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干6左3右1右1#柱上变压器	200	0.33%	159.35	159.35	未列入	/	/	90.03%	/	/	可开放
3954	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	宋工线宋工干15右2加1#变压器	100	0.24%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3955	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分23左5#	200	52.38%	84.33	84.33	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
3956	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	西河北线西河干53#	315	0.98%	251.86	251.86	未列入	/	/	-77.80%	/	/	可开放
3957	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11左3右8#	315	25.52%	242.81	242.81	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
3958	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H12亭站内变压器	400	60.78%	276.98	276.98	未列入	/	/	26.32%	/	/	可开放
3959	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H05亭站内变压器	400	42.06%	283.4	283.4	未列入	/	/	10.90%	/	/	可开放
3960	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12945亭站内变压器	630	35.11%	469.88	469.88	未列入	/	/	10.59%	/	/	可开放
3961	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分78#	20	51.20%	9.73	9.73	未列入	/	/	2.40%	/	/	可开放
3962	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E54亭变压器	500	8.35%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3963	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H40亭站内变压器	500	28.80%	372.47	372.47	未列入	/	/	8.30%	/	/	可开放
3964	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H42亭变压器	315	33.43%	221.64	221.64	未列入	/	/	11.16%	/	/	可开放
3965	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E55亭变压器	500	8.26%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放

3966	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E61亭变压器	400	40.32%	319.66	319.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3967	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E62亭变压器	500	41.50%	399.63	399.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3968	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E63亭变压器	400	7.20%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3969	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干22#	315	30.92%	221.58	221.58	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
3970	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干12#	100	39.42%	56.9	56.9	未列入	/	/	-2.44%	1	2	可开放
3971	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干17左1#	400	52.50%	294.15	294.15	未列入	/	/	-35.37%	/	/	可开放
3972	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左8左3#	315	75.96%	182.52	182.52	未列入	/	/	4.64%	/	/	可开放
3973	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分2左3#柱上变压器（新）	400	55.56%	268.4	268.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3974	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变扬子二线民主干49#柱上变压器（新）	400	27.33%	319.8	319.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3975	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干39支1#柱上变压器	200	72.18%	159.16	159.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3976	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干55右1#柱上变压器	100	59.37%	78.23	78.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3977	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干35#柱上变压器（新）	100	7.38%	53.78	53.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3978	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分21#柱上变压器（新）	100	66.15%	49.56	49.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3979	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分50左5#柱上变压器	100	45.90%	78.53	78.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3980	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左10#柱上变压器	100	39.81%	61.94	61.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3981	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2右2左1#柱上变压器（新）	400	44.43%	299.3	299.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3982	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2左2右1#柱上变压器（新）	400	50.43%	297.84	297.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3983	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左18#柱上变压器（新）	400	49.65%	308.62	308.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3984	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左4右3#柱上变压器	400	79.98%	306.79	306.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3985	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左9左2#柱上变压器	100	79.86%	6.72	6.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3986	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左9左3#柱上变压器	200	65.37%	116.7	116.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3987	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线解放干19右5#柱上变压器（新）	200	96.24%	92	92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3988	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右3#柱上变压器	400	63.30%	257.02	257.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3989	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30左2#柱上变压器（新）	200	47.58%	135.84	135.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3990	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30左5#柱上变压器（新）	200	83.49%	102.08	102.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3991	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左10#柱上变压器	200	76.08%	158.95	158.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3992	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左6#柱上变压器	200	74.35%	105.04	105.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3993	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左11右2#柱上变压器（新）	200	98.88%	88	88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3994	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左9#柱上变压器	400	69.93%	301.28	301.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3995	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右2#柱上变压器（新）	200	37.74%	144.14	144.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3996	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右6右4左2#柱上变压器（新）	400	20.91%	300.39	300.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3997	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右6右6#柱上变压器	400	25.56%	308.03	308.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3998	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18右3#柱上变压器	200	42.09%	141.01	141.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
3999	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18左4左1#柱上变压器（新）	200	70.26%	98.4	98.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4000	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右4#柱上变压器（新）	200	43.20%	144.77	144.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4001	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右5左3#柱上变压器	200	48.00%	95.47	95.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4002	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分27#柱上变压器（新）	200	48.87%	129.09	129.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4003	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分34#柱上变压器（新）	400	53.19%	289.96	289.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4004	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线民主干21#柱上变压器（新）	400	66.48%	270.79	270.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4005	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线三台子分8#柱上变压器（新）	200	61.11%	159.22	159.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4006	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分4右3#柱上变压器（新）	200	77.04%	99.41	99.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4007	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线电灯干16左2#柱上变压器（新）	200	27.66%	147.24	147.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4008	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干28右3#柱上变压器（新）	400	54.24%	294.77	294.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4009	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干37右2#柱上变压器（新）	400	72.90%	319.48	319.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4010	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左5左4右2#柱上变压器（新）	400	44.52%	306.42	306.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放

4011	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左5左7#柱上变压器（新）	400	62.79%	305.65	305.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4012	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干71左6#柱上变压器	400	56.76%	296.24	296.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4013	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	机场线交通干16支2#柱上变压器（新）	400	59.73%	305.27	305.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4014	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干7左4#柱上变压器（新）	400	55.80%	292.5	292.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4015	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右3左1#	160	28.01%	99.34	99.34	未列入	/	/	15.16%	/	/	可开放
4016	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分21右5#化棉线	100	0.03%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
4017	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D84站内变压器	500	11.76%	394.85	394.85	未列入	/	/	-17.24%	/	/	可开放
4018	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D83站内变压器	400	35.46%	289.77	289.77	未列入	/	/	17.22%	/	/	可开放
4019	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D82站内变压器	500	69.54%	341.64	341.64	未列入	/	/	14.42%	/	/	可开放
4020	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D80站内变压器	500	36.87%	372.22	372.22	未列入	/	/	11.19%	/	/	可开放
4021	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右3右3#柱上变	200	27.75%	158.71	158.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4022	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线建北干41左3变压器	315	18.57%	219.51	219.51	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
4023	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干34#	315	36.24%	218.31	218.31	未列入	/	/	-7.27%	/	/	可开放
4024	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12D46亭配电变压器	400	52.47%	292.59	292.59	未列入	/	/	11.29%	/	/	可开放
4025	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12D47亭间隔配电变压器	630	2.44%	488.61	488.61	未列入	/	/	22.24%	/	/	可开放
4026	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干40#变压器	400	25.92%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4027	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分7右13#柱上变压器	200	13.68%	159.75	159.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4028	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干23左9#	100	31.61%	79.94	79.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
4029	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分13左12#	100	33.06%	77.3	77.3	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
4030	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J05亭站内变压器	500	14.66%	381.59	381.59	未列入	/	/	-8.23%	/	/	可开放
4031	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D19亭站内变压器	400	15.57%	302.92	302.92	未列入	/	/	7.07%	/	/	可开放
4032	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12139亭站内变压器	500	37.08%	367.26	367.26	未列入	/	/	6.00%	/	/	可开放
4033	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线达红干21右1#	100	66.54%	18.07	18.07	未列入	/	/	16.06%	/	/	可开放
4034	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H04亭站内变压器	315	17.68%	227.18	227.18	未列入	/	/	22.95%	/	/	可开放
4035	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D01亭站内变压器	630	9.62%	494.35	494.35	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
4036	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右2左1#	160	69.06%	126.8	126.8	未列入	/	/	-85.58%	/	/	可开放
4037	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右15#	100	16.32%	21.5	21.5	未列入	/	/	5.87%	/	/	可开放
4038	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右11#	160	30.69%	60.7	60.7	未列入	/	/	3.33%	/	/	可开放
4039	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左4#	160	29.60%	54.58	54.58	未列入	/	/	6.05%	/	/	可开放
4040	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左7#	160	61.46%	29.67	29.67	未列入	/	/	14.15%	/	/	可开放
4041	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A32亭站内变压器	630	19.30%	490.6	490.6	未列入	/	/	6.84%	/	/	可开放
4042	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A38亭站内变压器	500	27.60%	375.2	375.2	未列入	/	/	19.42%	/	/	可开放
4043	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A39亭站内变压器	500	28.86%	376.37	376.37	未列入	/	/	11.58%	/	/	可开放
4044	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12H29亭站内变压器	315	27.52%	233.17	233.17	未列入	/	/	14.75%	/	/	可开放
4045	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A45亭站内变压器	500	11.11%	393.07	393.07	未列入	/	/	30.49%	/	/	可开放
4046	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12152亭（新）站内变压器	200	13.08%	151.56	151.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4047	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12248亭（新）站内变压器	400	14.92%	313.04	313.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4048	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12249亭（新）站内变压器	400	10.96%	304.54	304.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4049	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12760亭（新）站内变压器	400	7.96%	316.54	316.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4050	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12050亭（新）站内变压器	400	19.80%	311.96	311.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4051	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12080亭（新）站内变压器	400	27.68%	305.61	305.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4052	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12157亭（新）站内变压器	500	44.08%	399.79	399.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4053	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12655亭（新）站内变压器	500	38.37%	365.7	365.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4054	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E40亭配电变压器	500	22.92%	381.7	381.7	未列入	/	/	1252.77%	/	/	可开放
4055	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12656亭（新）站内变压器	500	37.24%	371.64	371.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4056	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12657亭（新）站内变压器	500	24.08%	386.15	386.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4057	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12082亭站内变压器（新）	400	65.67%	249.63	249.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4058	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12136亭站内变压器（新）	400	72.21%	275.92	275.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放

4059	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12202亭站内变压器（新）	400	31.23%	264.5	264.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4060	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干33左4#柱上变压器（新）	200	42.00%	159.45	159.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4061	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干15右4右1#柱上变压器	400	36.87%	282.75	282.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4062	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30右5#柱上变压器（新）	400	53.67%	295.58	295.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4063	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线解放干7#柱上变压器（新）	400	13.20%	316.57	316.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4064	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E41亭配电变压器	500	16.83%	399.9	399.9	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
4065	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E42亭配电变压器	500	21.15%	384.73	384.73	未列入	/	/	1135.72%	/	/	可开放
4066	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E43亭配电变压器	500	14.43%	388.57	388.57	未列入	/	/	1095.30%	/	/	可开放
4067	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E44亭配电变压器	500	16.23%	389.29	389.29	未列入	/	/	990.87%	/	/	可开放
4068	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E45亭配电变压器	500	16.56%	388.42	388.42	未列入	/	/	1103.12%	/	/	可开放
4069	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E46亭配电变压器	500	22.89%	385.83	385.83	未列入	/	/	1090.38%	/	/	可开放
4070	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E47亭配电变压器	500	19.26%	389.78	389.78	未列入	/	/	1030.27%	/	/	可开放
4071	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12062配电变压器（新）	400	22.92%	310.95	310.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4072	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12063配电变压器（新）	400	20.16%	313.34	313.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4073	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12065配电变压器（新）	630	27.14%	472.5	472.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4074	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12066配电变压器（新）	630	36.25%	467.29	467.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4075	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12067配电变压器（新）	630	32.95%	471.68	471.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4076	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12068配电变压器（新）	630	48.54%	498.2	498.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4077	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12069配电变压器（新）	630	27.87%	482.06	482.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4078	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12070配电变压器（新）	630	61.02%	471.74	471.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4079	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12079配电变压器（新）	400	35.79%	288.93	288.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4080	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分2#（新）	400	32.25%	319.71	319.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4081	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分3右4#（新）	200	3.36%	153.28	153.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4082	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分7#（新）	400	39.45%	304.91	304.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4083	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分9右2#（新）	200	24.12%	143.38	143.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4084	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分14#（新）	400	40.14%	319.7	319.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4085	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV兴永干4左3#（新）	400	55.29%	273.53	273.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4086	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E88站内变压器	630	28.03%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4087	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E89站内变压器	630	26.19%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4088	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E90站内变压器	500	24.93%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4089	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E91站内变压器	400	20.79%	319.98	319.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4090	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E92站内变压器	500	14.14%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4091	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E93站内变压器	400	13.53%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4092	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12625配电变压器	630	30.54%	503.86	503.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4093	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12628配电变压器	500	8.80%	392.12	392.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4094	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12620配电变压器	500	43.46%	399.79	399.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4095	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12621配电变压器	500	41.28%	399.85	399.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4096	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12622配电变压器	630	24.57%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4097	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12623配电变压器	630	19.40%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4098	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12624配电变压器	630	21.87%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4099	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12626配电变压器	500	8.45%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4100	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12627配电变压器	500	4.51%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4101	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A53站内变压器	500	14.73%	386.27	386.27	未列入	/	/	6.74%	/	/	可开放
4102	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干35#	315	16.76%	230.93	230.93	未列入	/	/	-14.39%	/	/	可开放
4103	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H37亭变压器	500	22.74%	378.87	378.87	未列入	/	/	5.04%	/	/	可开放
4104	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12322亭站内变压器	500	34.86%	370.95	370.95	未列入	/	/	9.81%	/	/	可开放
4105	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12318亭站内变压器	500	30.27%	374.37	374.37	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
4106	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12305亭站内变压器	500	37.28%	359.21	359.21	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
4107	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12317亭站内变压器	500	32.70%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.13%	/	/	可开放

4108	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12513亭站内变压器	630	14.51%	491.15	491.15	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
4109	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12508亭站内变压器	250	31.26%	166.52	166.52	未列入	/	/	2.03%	/	/	可开放
4110	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12571亭站内变压器	500	19.95%	381.02	381.02	未列入	/	/	2.46%	/	/	可开放
4111	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12509亭站内变压器	400	35.22%	291.69	291.69	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
4112	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12161亭站内变压器	250	28.00%	171.55	171.55	未列入	/	/	1.88%	/	/	可开放
4113	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12511亭站内变压器	400	38.91%	288.7	288.7	未列入	/	/	10.25%	/	/	可开放
4114	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12572亭站内变压器	500	39.09%	366.19	366.19	未列入	/	/	1.87%	/	/	可开放
4115	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12512亭站内变压器	400	38.25%	287.62	287.62	未列入	/	/	10.10%	/	/	可开放
4116	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12568亭站内变压器	500	41.22%	357.39	357.39	未列入	/	/	18.26%	/	/	可开放
4117	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12569亭站内变压器	500	47.61%	358.89	358.89	未列入	/	/	7.14%	/	/	可开放
4118	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12567亭站内变压器	400	36.45%	284.93	284.93	未列入	/	/	-0.03%	/	/	可开放
4119	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12566亭站内变压器	500	29.79%	372.07	372.07	未列入	/	/	-4.66%	/	/	可开放
4120	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12565亭站内变压器	400	33.84%	296.76	296.76	未列入	/	/	-20.09%	/	/	可开放
4121	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12554亭站内变压器	400	13.53%	308.31	308.31	未列入	/	/	2.58%	/	/	可开放
4122	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12553亭站内变压器	500	15.54%	387.92	387.92	未列入	/	/	-21.57%	/	/	可开放
4123	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12552亭站内变压器	500	10.29%	399.23	399.23	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
4124	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12551亭站内变压器	500	21.60%	383.33	383.33	未列入	/	/	-14.92%	/	/	可开放
4125	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12550亭站内变压器	400	30.36%	299.21	299.21	未列入	/	/	6.88%	/	/	可开放
4126	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12549亭站内变压器	500	20.40%	384.62	384.62	未列入	/	/	59.97%	/	/	可开放
4127	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12531亭站内变压器	400	10.20%	310.47	310.47	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
4128	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12530亭站内变压器	500	7.39%	380.61	380.61	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
4129	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12525亭站内变压器	400	46.95%	289.93	289.93	未列入	/	/	3.19%	/	/	可开放
4130	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12524亭站内变压器	400	32.91%	297.79	297.79	未列入	/	/	3.91%	/	/	可开放
4131	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12523亭站内变压器	400	52.17%	284.67	284.67	未列入	/	/	9.05%	/	/	可开放
4132	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12522亭站内变压器	400	15.90%	304.54	304.54	未列入	/	/	16.20%	/	/	可开放
4133	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12521亭站内变压器	400	44.52%	319.66	319.66	未列入	/	/	-87.86%	/	/	可开放
4134	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12520亭站内变压器	400	23.07%	294.25	294.25	未列入	/	/	20.79%	/	/	可开放
4135	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12519亭站内变压器	400	48.90%	274.92	274.92	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
4136	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12156亭站内变压器	500	51.90%	371.07	371.07	未列入	/	/	6.53%	/	/	可开放
4137	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12155亭站内变压器	500	35.49%	378.62	378.62	未列入	/	/	17.71%	/	/	可开放
4138	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12154亭站内变压器	500	29.50%	383.33	383.33	未列入	/	/	7.48%	/	/	可开放
4139	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12153亭站内变压器	400	34.88%	286.48	286.48	未列入	/	/	-1.77%	/	/	可开放
4140	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12728停站内变压器	500	58.95%	353.25	353.25	未列入	/	/	-1.43%	/	/	可开放
4141	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12729亭站内变压器	500	20.34%	381.8	381.8	未列入	/	/	4.77%	/	/	可开放
4142	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12730亭站内变压器	500	24.66%	362.94	362.94	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
4143	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12731亭站内变压器	500	20.43%	389.58	389.58	未列入	/	/	-2.23%	/	/	可开放
4144	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12732亭站内变压器	500	21.03%	373.38	373.38	未列入	/	/	13.68%	/	/	可开放
4145	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12733亭站内变压器	500	2.66%	386.71	386.71	未列入	/	/	7.88%	/	/	可开放
4146	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12734亭站内变压器	500	16.32%	386.61	386.61	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
4147	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12229亭站内变压器	400	50.46%	281.21	281.21	未列入	/	/	1.25%	/	/	可开放
4148	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12226亭站内变压器	250	52.80%	146.87	146.87	未列入	/	/	12.61%	/	/	可开放
4149	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12227亭站内变压器	400	45.27%	269.29	269.29	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
4150	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12228亭站内变压器	400	54.93%	281.74	281.74	未列入	/	/	3.45%	/	/	可开放
4151	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12142亭站内变压器	400	6.68%	293.28	293.28	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
4152	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12143亭站内变压器	400	42.00%	297.58	297.58	未列入	/	/	14.50%	/	/	可开放
4153	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12515亭站内变压器	315	44.63%	213.51	213.51	未列入	/	/	10.33%	/	/	可开放
4154	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12304亭站内变压器	500	78.08%	359.53	359.53	未列入	/	/	15.29%	/	/	可开放
4155	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12303亭站内变压器	400	81.30%	319.52	319.52	未列入	/	/	-90.30%	/	/	可开放
4156	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12300亭站内变压器	315	24.89%	173.59	173.59	未列入	/	/	10.65%	/	/	可开放

4157	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12539亭站内变压器	500	23.67%	379.12	379.12	未列入	/	/	-4.91%	/	/	可开放
4158	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12301亭站内变压器	315	25.00%	173.25	173.25	未列入	/	/	14.33%	/	/	可开放
4159	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12540亭站内变压器	315	26.38%	251.77	251.77	未列入	/	/	-89.80%	/	/	可开放
4160	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12302亭站内变压器	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	-93.79%	/	/	可开放
4161	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12541亭站内变压器	315	24.73%	233.45	233.45	未列入	/	/	-5.77%	/	/	可开放
4162	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12230亭站内变压器	400	29.44%	301.47	301.47	未列入	/	/	-3.19%	/	/	可开放
4163	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12008亭站内变压器	500	33.73%	352.44	352.44	未列入	/	/	-1.35%	/	/	可开放
4164	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12009亭站内变压器	400	40.44%	278.05	278.05	未列入	/	/	29.72%	/	/	可开放
4165	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12542亭站内变压器	500	31.17%	372.6	372.6	未列入	/	/	5.28%	/	/	可开放
4166	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12543亭站内变压器	500	36.99%	377.67	377.67	未列入	/	/	-12.10%	/	/	可开放
4167	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12544亭站内变压器	500	41.49%	371.85	371.85	未列入	/	/	-0.76%	/	/	可开放
4168	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12222亭站内变压器	250	23.04%	183.4	183.4	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
4169	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12545亭站内变压器	400	33.90%	291.99	291.99	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
4170	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12546亭站内变压器	400	29.73%	301.34	301.34	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
4171	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12547亭站内变压器	400	27.24%	300.9	300.9	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
4172	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12548亭站内变压器	400	24.21%	299.31	299.31	未列入	/	/	35.19%	/	/	可开放
4173	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12504亭站内变压器	400	8.40%	314.26	314.26	未列入	/	/	-5.52%	/	/	可开放
4174	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12503亭站内变压器	400	39.12%	284.13	284.13	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
4175	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12071亭站内变压器	315	22.89%	228.05	228.05	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
4176	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12179亭站内变压器	500	12.16%	389.72	389.72	未列入	/	/	-5.74%	/	/	可开放
4177	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12180亭站内变压器	500	35.71%	365.84	365.84	未列入	/	/	15.65%	/	/	可开放
4178	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12064亭站内变压器	315	28.54%	230.32	230.32	未列入	/	/	5.39%	/	/	可开放
4179	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12808亭站内变压器	400	26.31%	294.93	294.93	未列入	/	/	-1.31%	/	/	可开放
4180	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12809亭站内变压器	400	32.19%	293.94	293.94	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
4181	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12813亭站内变压器	500	42.37%	371.06	371.06	未列入	/	/	5.77%	/	/	可开放
4182	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12061亭站内变压器	400	37.56%	292.06	292.06	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
4183	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12072亭站内变压器	630	30.30%	479.41	479.41	未列入	/	/	0.29%	/	/	可开放
4184	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12078亭站内变压器	315	40.69%	203.02	203.02	未列入	/	/	3.29%	/	/	可开放
4185	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12073亭站内变压器	630	29.78%	483.15	483.15	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
4186	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12074亭站内变压器	630	32.41%	473.17	473.17	未列入	/	/	2.53%	/	/	可开放
4187	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12075亭站内变压器	630	28.79%	476.91	476.91	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
4188	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12077亭站内变压器	400	46.14%	319.62	319.62	未列入	/	/	-89.73%	/	/	可开放
4189	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12039亭站内变压器	250	63.14%	153.99	153.99	未列入	/	/	-20.98%	/	/	可开放
4190	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12076亭站内变压器	400	30.15%	308.11	308.11	未列入	/	/	12.35%	/	/	可开放
4191	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12225亭站内变压器	315	46.83%	251.59	251.59	未列入	/	/	-89.40%	/	/	可开放
4192	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12224亭站内变压器	315	37.79%	219.12	219.12	未列入	/	/	4.92%	/	/	可开放
4193	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12231亭站变压器	160	54.03%	85.21	85.21	未列入	/	/	-41.43%	/	/	可开放
4194	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12042亭站内变压器	315	44.88%	251.59	251.59	未列入	/	/	-90.59%	/	/	可开放
4195	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12047停站内变压器	315	35.87%	220.23	220.23	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
4196	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12046亭站内变压器	500	88.77%	381.27	381.27	未列入	/	/	-14.96%	/	/	可开放
4197	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12735亭站内变压器	630	16.70%	459.41	459.41	未列入	/	/	78.91%	/	/	可开放
4198	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12736亭站内变压器	630	12.67%	490.21	490.21	未列入	/	/	1.22%	/	/	可开放
4199	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12737停站内变压器	630	25.11%	487.29	487.29	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
4200	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12738亭站内变压器	630	15.33%	489.37	489.37	未列入	/	/	8.19%	/	/	可开放
4201	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12043亭站内变压器	250	26.72%	177.35	177.35	未列入	/	/	3.24%	/	/	可开放
4202	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12045亭站内变压器	315	50.19%	198.06	198.06	未列入	/	/	0.25%	/	/	可开放
4203	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12044亭站内变压器	200	56.01%	99.13	99.13	未列入	/	/	17.55%	/	/	可开放
4204	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12055亭站内变压器	500	32.35%	368.23	368.23	未列入	/	/	22.45%	/	/	可开放
4205	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12811亭站内变压器	100	51.96%	33.53	33.53	未列入	/	/	26.02%	/	/	可开放

4206	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12037亭站内变压器	500	32.06%	373.72	373.72	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
4207	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12036亭站内变压器	500	40.64%	357.33	357.33	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
4208	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12005亭站内变压器	100	56.16%	33	33	未列入	/	/	-4.08%	/	/	可开放
4209	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12004亭站内变压器	630	33.30%	503.79	503.79	未列入	/	/	-91.29%	/	/	可开放
4210	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12003亭站内变压器	400	27.45%	319.75	319.75	未列入	/	/	-90.83%	/	/	可开放
4211	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12002亭站内变压器	400	40.71%	319.7	319.7	未列入	/	/	-91.02%	/	/	可开放
4212	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12006亭站内变压器	315	24.13%	225.87	225.87	未列入	/	/	-10.62%	/	/	可开放
4213	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12007亭站内变压器	160	29.09%	107.15	107.15	未列入	/	/	-10.17%	/	/	可开放
4214	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12012亭站内变压器	200	29.31%	159.67	159.67	未列入	/	/	-84.95%	/	/	可开放
4215	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12011亭站内变压器	400	37.29%	286.12	286.12	未列入	/	/	8.25%	/	/	可开放
4216	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12013亭站内变压器	400	33.18%	283.87	283.87	未列入	/	/	13.43%	/	/	可开放
4217	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12110亭站内变压器	160	40.64%	127.34	127.34	未列入	/	/	-84.13%	/	/	可开放
4218	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12105亭站内变压器	630	57.40%	465.89	465.89	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
4219	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12014亭站内变压器	315	6.67%	246.78	246.78	未列入	/	/	0.68%	/	/	可开放
4220	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12015亭站内变压器	400	44.64%	275.47	275.47	未列入	/	/	19.72%	/	/	可开放
4221	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12107亭站内变压器	315	48.32%	251.54	251.54	未列入	/	/	-88.39%	/	/	可开放
4222	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12016亭站内变压器	400	40.95%	280.38	280.38	未列入	/	/	21.45%	/	/	可开放
4223	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12108亭站内变压器	400	63.30%	266.49	266.49	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
4224	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12017亭站内变压器	400	17.55%	304.96	304.96	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
4225	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12038亭站内变压器	315	29.41%	251.79	251.79	未列入	/	/	-91.55%	/	/	可开放
4226	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12406亭站内变压器	315	39.62%	229.17	229.17	未列入	/	/	5.92%	/	/	可开放
4227	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12405亭站内变压器	500	25.50%	399.74	399.74	未列入	/	/	-89.54%	/	/	可开放
4228	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12404亭站内变压器	500	25.74%	383.24	383.24	未列入	/	/	-15.30%	/	/	可开放
4229	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12403亭站内变压器	315	36.41%	220.56	220.56	未列入	/	/	6.77%	/	/	可开放
4230	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12035亭站内变压器	630	73.37%	452.95	452.95	未列入	/	/	-16.38%	/	/	可开放
4231	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12402亭站内变压器	315	34.22%	219.41	219.41	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
4232	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12401亭站内变压器	400	50.16%	281.74	281.74	未列入	/	/	9.52%	/	/	可开放
4233	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12409亭站内变压器	400	30.51%	294.09	294.09	未列入	/	/	-1.89%	/	/	可开放
4234	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12408亭站内变压器	315	28.79%	251.68	251.68	未列入	/	/	-91.01%	/	/	可开放
4235	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12201亭站内变压器	400	28.52%	290.97	290.97	未列入	/	/	-4.02%	/	/	可开放
4236	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12206亭站内变压器	400	28.89%	292.59	292.59	未列入	/	/	6.85%	/	/	可开放
4237	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12205亭站内变压器	400	36.75%	286.9	286.9	未列入	/	/	4.09%	/	/	可开放
4238	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12207亭站内变压器	400	37.41%	276.11	276.11	未列入	/	/	17.17%	/	/	可开放
4239	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12237亭站内变压器	500	31.94%	370.12	370.12	未列入	/	/	3.47%	/	/	可开放
4240	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12233亭站内变压器	400	47.58%	319.66	319.66	未列入	/	/	-90.19%	/	/	可开放
4241	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12234亭站内变压器	400	26.16%	290.47	290.47	未列入	/	/	-4.43%	/	/	可开放
4242	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12235亭站内变压器	400	43.50%	295.47	295.47	未列入	/	/	-10.90%	/	/	可开放
4243	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12236亭站内变压器	400	44.13%	283.96	283.96	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
4244	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12750亭站内变压器	500	15.27%	386.54	386.54	未列入	/	/	8.90%	/	/	可开放
4245	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12751亭站内变压器	500	23.04%	378.64	378.64	未列入	/	/	11.60%	/	/	可开放
4246	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12752亭站内变压器	500	25.74%	399.83	399.83	未列入	/	/	-89.02%	/	/	可开放
4247	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12753亭站内变压器	500	26.10%	376.29	376.29	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
4248	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12754亭站内变压器	500	25.02%	375.79	375.79	未列入	/	/	13.45%	/	/	可开放
4249	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12755亭站内变压器	500	16.71%	384.05	384.05	未列入	/	/	11.63%	/	/	可开放
4250	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12756亭站内变压器	500	5.61%	395.12	395.12	未列入	/	/	11.86%	/	/	可开放
4251	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12757亭站内变压器	500	13.66%	387.53	387.53	未列入	/	/	-10.85%	/	/	可开放
4252	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12758亭站内变压器	500	16.29%	399.95	399.95	未列入	/	/	-91.66%	/	/	可开放
4253	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12759亭站内变压器	500	24.57%	376.49	376.49	未列入	/	/	7.43%	/	/	可开放
4254	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12130亭站内变压器	400	45.60%	277.2	277.2	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放

4255	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12132亭站内变压器	400	47.79%	261.41	261.41	未列入	/	/	18.98%	/	/	可开放
4256	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	金城线	果园变6266金城线新堡分8右6#	160	61.30%	126.76	126.76	未列入	/	/	-87.60%	/	/	可开放
4257	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A15亭站内变压器	400	41.25%	288.61	288.61	未列入	/	/	12.71%	/	/	可开放
4258	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A01亭站内变压器	315	52.84%	206.03	206.03	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
4259	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A21亭站内变压器	400	29.22%	295.26	295.26	未列入	/	/	12.78%	/	/	可开放
4260	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右6#变压器	200	86.10%	159.21	159.21	未列入	/	/	-9.75%	/	/	可开放
4261	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A16亭站内变压器	315	26.79%	227.64	227.64	未列入	/	/	11.28%	/	/	可开放
4262	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A06亭站内变压器	400	52.35%	276.07	276.07	未列入	/	/	12.91%	/	/	可开放
4263	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A09亭站内变压器	400	45.00%	286.47	286.47	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
4264	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A12亭站内变压器	315	37.56%	217.23	217.23	未列入	/	/	2.65%	/	/	可开放
4265	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B27配电变压器	630	17.49%	486.12	486.12	未列入	/	/	2.77%	/	/	可开放
4266	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B28配电变压器	630	14.22%	492.11	492.11	未列入	/	/	5.12%	/	/	可开放
4267	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B29配电变压器	630	15.05%	488.7	488.7	未列入	/	/	11.71%	/	/	可开放
4268	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B30配电变压器	630	13.94%	490.54	490.54	未列入	/	/	15.73%	/	/	可开放
4269	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B31配电变压器	500	7.46%	395.44	395.44	未列入	/	/	28.54%	/	/	可开放
4270	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B32配电变压器	500	2.02%	398.36	398.36	未列入	/	/	33.51%	/	/	可开放
4271	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B33配电变压器	500	3.39%	394.5	394.5	未列入	/	/	30.49%	/	/	可开放
4272	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B21配电变压器	500	15.01%	388.68	388.68	未列入	/	/	2.10%	/	/	可开放
4273	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B22配电变压器	500	12.61%	387.84	387.84	未列入	/	/	7.01%	/	/	可开放
4274	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B23配电变压器	500	13.28%	387.48	387.48	未列入	/	/	7.08%	/	/	可开放
4275	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B24配电变压器	500	13.28%	387.04	387.04	未列入	/	/	2.73%	/	/	可开放
4276	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B25配电变压器	500	17.09%	384.64	384.64	未列入	/	/	11.16%	/	/	可开放
4277	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B26配电变压器	500	14.50%	385.88	385.88	未列入	/	/	8.66%	/	/	可开放
4278	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A02亭站内变压器	400	28.62%	294.96	294.96	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
4279	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A03亭站内变压器	400	43.44%	286.98	286.98	未列入	/	/	6.38%	/	/	可开放
4280	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A19亭站内变压器	400	27.51%	291.14	291.14	未列入	/	/	-11.75%	/	/	可开放
4281	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12947亭站内变压器	630	35.37%	473.58	473.58	未列入	/	/	8.86%	/	/	可开放
4282	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12934D亭站内变压器	400	17.85%	299.73	299.73	未列入	/	/	0.67%	/	/	可开放
4283	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12935D亭站内变压器	630	26.54%	481.59	481.59	未列入	/	/	6.41%	/	/	可开放
4284	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12944D亭站内变压器	400	22.98%	298.77	298.77	未列入	/	/	-10.85%	/	/	可开放
4285	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12936D亭站内变压器	630	26.83%	482.48	482.48	未列入	/	/	0.12%	/	/	可开放
4286	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D41亭站内变压器	400	39.39%	283.58	283.58	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
4287	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D43亭站内变压器	400	30.99%	289.22	289.22	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
4288	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左5左3#	200	19.22%	121.56	121.56	未列入	/	/	-12.87%	/	/	可开放
4289	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左5左1#	200	49.98%	118.6	118.6	未列入	/	/	-0.65%	/	/	可开放
4290	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干21左5#	160	51.50%	63.07	63.07	未列入	/	/	9.20%	/	/	可开放
4291	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干21左3#	200	67.77%	87.32	87.32	未列入	/	/	22.90%	/	/	可开放
4292	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干33#	315	37.97%	201.47	201.47	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放
4293	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右1左1#变压器	250	25.00%	137.5	137.5	未列入	/	/	20.39%	/	/	可开放
4294	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干4#	100	82.53%	0	0	未列入	/	/	13.56%	/	/	可开放
4295	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干6#	200	62.34%	94.31	94.31	未列入	/	/	15.84%	/	/	可开放
4296	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干7右2#	160	70.03%	81.13	81.13	未列入	/	/	-5.36%	/	/	可开放
4297	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干11#	200	30.90%	97.97	97.97	未列入	/	/	12.40%	/	/	可开放
4298	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干15#	315	49.07%	201.78	201.78	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
4299	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干15右3#	400	58.02%	319.57	319.57	未列入	/	/	-93.03%	/	/	可开放
4300	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干17#	315	50.36%	209.86	209.86	未列入	/	/	4.16%	/	/	可开放
4301	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左2右4#	315	2.00%	245.7	245.7	未列入	/	/	-52.10%	/	/	可开放
4302	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左3#	315	51.66%	199.86	199.86	未列入	/	/	10.67%	/	/	可开放
4303	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左5#	200	30.47%	109.65	109.65	未列入	/	/	1.24%	/	/	可开放

4304	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干20#	200	29.43%	128.74	128.74	未列入	/	/	-26.96%	/	/	可开放
4305	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干21右4左2#	400	7.01%	291.97	291.97	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
4306	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	新孙青线大郑干25右1#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4307	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A25亭站内变压器	315	27.49%	211.65	211.65	未列入	/	/	4.44%	/	/	可开放
4308	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12939D亭站内变压器	630	27.87%	478.77	478.77	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
4309	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12941D亭站内变压器	400	22.77%	300.4	300.4	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
4310	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12940D亭站内变压器	630	27.08%	482.45	482.45	未列入	/	/	4.25%	/	/	可开放
4311	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12943D亭站内变压器	630	30.54%	477.13	477.13	未列入	/	/	9.70%	/	/	可开放
4312	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12945D亭站内变压器	400	40.65%	286.83	286.83	未列入	/	/	8.72%	/	/	可开放
4313	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12946D亭站内变压器	315	27.68%	228.32	228.32	未列入	/	/	8.95%	/	/	可开放
4314	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12H25亭站内变压器	315	23.11%	235.56	235.56	未列入	/	/	5.68%	/	/	可开放
4315	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A34亭站内变压器	500	40.41%	370.39	370.39	未列入	/	/	8.03%	/	/	可开放
4316	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A37亭站内变压器	630	26.70%	485.35	485.35	未列入	/	/	12.68%	/	/	可开放
4317	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D17亭站内变压器	400	13.23%	308.5	308.5	未列入	/	/	14.97%	/	/	可开放
4318	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A26亭站内变压器	315	26.06%	229.76	229.76	未列入	/	/	7.01%	/	/	可开放
4319	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12948亭站内变压器	630	31.24%	476.36	476.36	未列入	/	/	8.52%	/	/	可开放
4320	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12241亭站内变压器	400	30.66%	288.26	288.26	未列入	/	/	-13.69%	/	/	可开放
4321	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12242亭站内变压器	100	29.88%	42.43	42.43	未列入	/	/	14.20%	/	/	可开放
4322	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12243亭站内变压器	160	38.66%	104.81	104.81	未列入	/	/	-2.57%	/	/	可开放
4323	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12246亭站内变压器	160	26.09%	105.09	105.09	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
4324	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12247亭站内变压器	200	26.76%	132.46	132.46	未列入	/	/	-7.16%	/	/	可开放
4325	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12244.1站内变压器	630	60.51%	428.01	428.01	未列入	/	/	15.36%	/	/	可开放
4326	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12244.2亭站内变压器	630	55.62%	503.82	503.82	未列入	/	/	-89.97%	/	/	可开放
4327	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12245.1亭站内变压器	630	68.67%	503.7	503.7	未列入	/	/	-55.13%	/	/	可开放
4328	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12245.2亭站内变压器	630	60.35%	455.32	455.32	未列入	/	/	-3.56%	/	/	可开放
4329	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12181亭站内变压器	315	27.02%	216.41	216.41	未列入	/	/	17.34%	/	/	可开放
4330	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12182亭站内变压器	400	35.19%	255.12	255.12	未列入	/	/	-6.19%	/	/	可开放
4331	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12183亭站内变压器	400	55.23%	277.58	277.58	未列入	/	/	13.33%	/	/	可开放
4332	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12203亭站内变压器	400	4.60%	301.59	301.59	未列入	/	/	-1.85%	/	/	可开放
4333	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业一线	12089亭站内变压器	400	25.08%	292.83	292.83	未列入	/	/	7.48%	/	/	可开放
4334	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12090亭站内变压器	400	34.50%	286.07	286.07	未列入	/	/	5.42%	/	/	可开放
4335	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业一线	12083亭站内变压器	630	42.48%	460.7	460.7	未列入	/	/	5.42%	/	/	可开放
4336	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12084亭站内变压器	500	40.96%	346.14	346.14	未列入	/	/	51.65%	/	/	可开放
4337	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12091亭站内变压器	630	34.73%	472.14	472.14	未列入	/	/	-2.62%	/	/	可开放
4338	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12092亭站内变压器	400	22.89%	297.91	297.91	未列入	/	/	1.67%	/	/	可开放
4339	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12010亭站内变压器	315	23.37%	232.08	232.08	未列入	/	/	7.71%	/	/	可开放
4340	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12502亭站内变压器	400	22.41%	291.68	291.68	未列入	/	/	11.04%	/	/	可开放
4341	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12501亭站内变压器	400	28.17%	319.78	319.78	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
4342	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12087亭站内变压器	315	47.68%	193.43	193.43	未列入	/	/	1.61%	/	/	可开放
4343	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12088亭站内变压器	315	23.81%	229.68	229.68	未列入	/	/	-9.13%	/	/	可开放
4344	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12419亭站内变压器	500	32.16%	356.9	356.9	未列入	/	/	11.02%	/	/	可开放
4345	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12418亭站内变压器	630	40.44%	485.96	485.96	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
4346	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12101亭站内变压器	400	28.04%	292.48	292.48	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
4347	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12102亭站内变压器	400	47.88%	271.32	271.32	未列入	/	/	16.74%	/	/	可开放
4348	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12103亭站内变压器	400	35.44%	287.09	287.09	未列入	/	/	1.83%	/	/	可开放
4349	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12129亭站内变压器	400	61.59%	267.36	267.36	未列入	/	/	11.87%	/	/	可开放
4350	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12410亭站内变压器	500	28.61%	372.34	372.34	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
4351	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12411亭站内变压器	315	32.00%	231.5	231.5	未列入	/	/	12.25%	/	/	可开放
4352	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12701亭站内变压器	315	66.89%	251.16	251.16	未列入	/	/	-86.15%	/	/	可开放

4353	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12702亭站内变压器	630	70.44%	435.5	435.5	未列入	/	/	12.59%	/	/	可开放
4354	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12703亭站内变压器	400	57.33%	270.12	270.12	未列入	/	/	2.40%	/	/	可开放
4355	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12704亭站内变压器	500	71.33%	399.42	399.42	未列入	/	/	-91.02%	/	/	可开放
4356	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12705亭站内变压器	630	54.44%	472.74	472.74	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
4357	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12085亭站内变压器	200	43.98%	127.69	127.69	未列入	/	/	-1.56%	/	/	可开放
4358	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12086亭站内变压器	400	70.11%	255.72	255.72	未列入	/	/	26.03%	/	/	可开放
4359	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12713亭站内变压器	400	34.77%	285.02	285.02	未列入	/	/	11.75%	/	/	可开放
4360	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12714亭站内变压器	500	16.48%	399.92	399.92	未列入	/	/	-93.15%	/	/	可开放
4361	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12715亭站内变压器	500	49.99%	380.32	380.32	未列入	/	/	17.77%	/	/	可开放
4362	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12711亭站内变压器	315	49.43%	197.61	197.61	未列入	/	/	17.82%	/	/	可开放
4363	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12712亭站内变压器	250	50.98%	151.5	151.5	未列入	/	/	12.50%	/	/	可开放
4364	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12706亭站内变压器	400	53.04%	262.4	262.4	未列入	/	/	15.81%	/	/	可开放
4365	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12707亭站内变压器	500	40.29%	365.46	365.46	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
4366	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12708亭站内变压器	400	55.71%	273.86	273.86	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
4367	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12709亭站内变压器	400	44.07%	319.65	319.65	未列入	/	/	-91.05%	/	/	可开放
4368	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12710亭站内变压器	400	40.47%	282.48	282.48	未列入	/	/	12.30%	/	/	可开放
4369	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12106亭站内变压器	250	46.53%	161.55	161.55	未列入	/	/	12.17%	/	/	可开放
4370	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12720亭站内变压器	500	38.88%	343.28	343.28	未列入	/	/	10.44%	/	/	可开放
4371	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12721亭站内变压器	500	19.23%	383.98	383.98	未列入	/	/	30.83%	/	/	可开放
4372	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12722亭站内变压器	500	22.46%	380.79	380.79	未列入	/	/	1.11%	/	/	可开放
4373	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12723亭站内变压器	500	26.78%	377.35	377.35	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
4374	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12724亭站内变压器	500	35.39%	374.66	374.66	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
4375	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12725亭站内变压器	500	27.39%	374.32	374.32	未列入	/	/	10.74%	/	/	可开放
4376	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12717亭站内变压器	500	28.77%	380.12	380.12	未列入	/	/	1.52%	/	/	可开放
4377	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12718亭站内变压器	500	24.99%	376.57	376.57	未列入	/	/	-7.61%	/	/	可开放
4378	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12719亭站内变压器	500	23.55%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.50%	/	/	可开放
4379	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12412亭站内变压器	400	62.91%	278.91	278.91	未列入	/	/	28.62%	/	/	可开放
4380	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12413亭站内变压器	250	47.38%	144.24	144.24	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
4381	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12127亭站内变压器	400	30.24%	295.89	295.89	未列入	/	/	11.05%	/	/	可开放
4382	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12128亭站内变压器	400	34.74%	294.66	294.66	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放
4383	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右6#	160	0.16%	126.24	126.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4384	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干35#	160	36.85%	69.04	69.04	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
4385	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干3#	160	20.75%	106.84	106.84	未列入	/	/	2.76%	/	/	可开放
4386	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左6#	315	67.96%	251.5	251.5	未列入	/	/	-92.74%	/	/	可开放
4387	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干17右3#	160	47.31%	79.93	79.93	未列入	/	/	9.93%	/	/	可开放
4388	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴盛变1036兴永线兴永干11#	160	49.72%	96.06	96.06	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放
4389	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线化老分3左1#	160	3.06%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
4390	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67左5左2#	315	65.33%	226.82	226.82	未列入	/	/	-46.71%	/	/	可开放
4391	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西旺线	西旺线西旺干3右1#变压器	200	69.71%	158.13	158.13	未列入	/	/	-10.41%	/	/	可开放
4392	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	繁荣变5546裕华一线裕华一线10#环网柜至宋八干59#宋八干60#	160	86.78%	56.62	56.62	未列入	/	/	-6.53%	/	/	可开放
4393	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干38右1#	160	25.13%	127.52	127.52	未列入	/	/	-86.77%	/	/	可开放
4394	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干38#	100	60.75%	79.62	79.62	未列入	/	/	-81.56%	/	/	可开放
4395	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分29#	160	41.53%	80.83	80.83	未列入	/	/	40.72%	/	/	可开放
4396	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分26#	100	24.51%	45.45	45.45	未列入	/	/	-25.52%	/	/	可开放
4397	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干42#	100	34.05%	23.45	23.45	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
4398	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J04亭站内变压器	500	24.80%	384.78	384.78	未列入	/	/	-2.89%	/	/	可开放
4399	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J01亭站内变压器	630	29.59%	472.87	472.87	未列入	/	/	18.39%	/	/	可开放

4400	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左7左4#	250	35.49%	156.94	156.94	未列入	/	/	6.38%	/	/	可开放
4401	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁飞线宁忠干127左8左16#变压器	315	41.00%	216.26	216.26	未列入	/	/	-26.76%	/	/	可开放
4402	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	新宁双线双楼分34#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4403	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12939亭站内变压器	500	41.94%	364.43	364.43	未列入	/	/	10.14%	/	/	可开放
4404	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干10右17右1#柱上变压器	200	35.85%	159.59	159.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4405	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分39#柱上变压器	200	30.90%	159.56	159.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4406	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D06亭站内变压器	400	36.48%	319.74	319.74	未列入	/	/	-89.62%	/	/	可开放
4407	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线西河干73左16右12#	315	4.38%	238.2	238.2	未列入	/	/	-58.08%	/	/	可开放
4408	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左5#	315	41.24%	212.93	212.93	未列入	/	/	-0.06%	/	/	可开放
4409	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干49#柱上变	400	66.39%	319.32	319.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4410	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右9#右	100	76.00%	4	4	未列入	/	/	-48.66%	/	/	可开放
4411	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	红旗分71#	160	2.00%	33.28	33.28	未列入	/	/	170.55%	/	/	可开放
4412	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干85左1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4413	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达城线	达城线金属分4#柱上变压器	400	0.00%	319.99	319.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4414	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D57配电变压器	630	45.17%	459.59	459.59	未列入	/	/	19.54%	/	/	可开放
4415	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D58配电变压器	630	46.22%	465.32	465.32	未列入	/	/	15.13%	/	/	可开放
4416	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右6左1#	160	49.76%	71.82	71.82	未列入	/	/	14.49%	/	/	可开放
4417	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干11右6右4右1#	100	13.20%	66.66	66.66	未列入	/	/	-1.86%	/	/	可开放
4418	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干22左3右4#变压器	200	9.93%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4419	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分22左1#	160	70.80%	87.6	87.6	未列入	/	/	-29.11%	/	/	可开放
4420	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12920亭站内变压器	400	30.09%	297.77	297.77	未列入	/	/	2.91%	/	/	可开放
4421	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12926亭站内变压器	400	18.18%	306.08	306.08	未列入	/	/	-15.86%	/	/	可开放
4422	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12927亭站内变压器	250	29.54%	199.73	199.73	未列入	/	/	-83.67%	/	/	可开放
4423	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12925亭站内变压器	400	28.60%	291.79	291.79	未列入	/	/	3.71%	/	/	可开放
4424	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12924亭站内变压器	400	22.62%	299.61	299.61	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
4425	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12923亭站内变压器	315	29.27%	225.53	225.53	未列入	/	/	7.09%	/	/	可开放
4426	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12922亭站内变压器	400	22.50%	304.86	304.86	未列入	/	/	5.86%	/	/	可开放
4427	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12921亭站内变压器	315	22.35%	228.91	228.91	未列入	/	/	5.92%	/	/	可开放
4428	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12912亭站内变压器	500	41.40%	378.59	378.59	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
4429	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12913亭站内变压器	500	44.32%	380.03	380.03	未列入	/	/	8.32%	/	/	可开放
4430	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12914亭站内变压器	500	30.60%	378.72	378.72	未列入	/	/	-9.91%	/	/	可开放
4431	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12917亭站内变压器	500	22.72%	380.2	380.2	未列入	/	/	9.21%	/	/	可开放
4432	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12918亭站内变压器	400	60.21%	296.31	296.31	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
4433	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12919亭站内变压器	500	45.18%	380.06	380.06	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
4434	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12027亭站内变压器	315	39.27%	217.71	217.71	未列入	/	/	-26.81%	/	/	可开放
4435	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12029亭站内变压器	400	21.81%	296.82	296.82	未列入	/	/	-7.03%	/	/	可开放
4436	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12933亭站内变压器	500	10.20%	393.93	393.93	未列入	/	/	-5.87%	/	/	可开放
4437	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12932亭站内变压器	400	28.89%	319.77	319.77	未列入	/	/	-90.28%	/	/	可开放
4438	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12929亭站内变压器	500	31.34%	367.88	367.88	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
4439	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12930亭站内变压器	400	28.08%	293.52	293.52	未列入	/	/	10.72%	/	/	可开放
4440	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12928亭站内变压器	400	22.38%	296.57	296.57	未列入	/	/	11.22%	/	/	可开放
4441	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12605亭站内变压器	400	46.35%	319.65	319.65	未列入	/	/	-89.75%	/	/	可开放
4442	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12603亭站内变压器	400	36.30%	283.58	283.58	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
4443	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12602亭站内变压器	400	37.20%	287.76	287.76	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
4444	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12601亭站内变压器	500	35.34%	364.33	364.33	未列入	/	/	13.11%	/	/	可开放
4445	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12604亭站内变压器	400	34.17%	289.26	289.26	未列入	/	/	10.87%	/	/	可开放
4446	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12169亭站内变压器	400	29.01%	300.89	300.89	未列入	/	/	-0.05%	/	/	可开放
4447	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	12060亭站内变压器	200	61.89%	120.42	120.42	未列入	/	/	6.18%	/	/	可开放
4448	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12056亭站内变压器	500	17.95%	381.21	381.21	未列入	/	/	3.38%	/	/	可开放

4449	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12057亭站内变压器	630	74.19%	436.93	436.93	未列入	/	/	49.12%	/	/	可开放
4450	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12058亭站内变压器	315	15.46%	233.02	233.02	未列入	/	/	-6.71%	/	/	可开放
4451	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12059亭站内变压器	500	25.63%	367.51	367.51	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
4452	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12051亭站内变压器	400	55.08%	267.64	267.64	未列入	/	/	17.82%	/	/	可开放
4453	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12052亭站内变压器	500	19.07%	387.08	387.08	未列入	/	/	4.20%	/	/	可开放
4454	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12053亭站内变压器	500	72.70%	399.68	399.68	未列入	/	/	-92.15%	/	/	可开放
4455	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12054亭站内变压器	500	57.47%	368.44	368.44	未列入	/	/	24.78%	/	/	可开放
4456	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12109亭站内变压器	400	48.15%	319.68	319.68	未列入	/	/	-90.62%	/	/	可开放
4457	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12739亭站内变压器	500	13.47%	391.45	391.45	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
4458	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12740亭站内变压器	500	22.14%	381.04	381.04	未列入	/	/	11.43%	/	/	可开放
4459	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12030亭站内变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4460	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12147亭站内变压器	400	50.32%	285.23	285.23	未列入	/	/	5.15%	/	/	可开放
4461	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12148亭站内变压器	500	61.95%	355.27	355.27	未列入	/	/	-20.28%	/	/	可开放
4462	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12146亭站内变压器	500	32.99%	389.39	389.39	未列入	/	/	11.92%	/	/	可开放
4463	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12743亭站内变压器	250	9.64%	175.89	175.89	未列入	/	/	3.52%	/	/	可开放
4464	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12032亭站内变压器	500	74.38%	332.23	332.23	未列入	/	/	-6.22%	/	/	可开放
4465	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12025亭站内变压器	400	32.32%	295.1	295.1	未列入	/	/	1.60%	/	/	可开放
4466	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12026亭站内变压器	630	24.57%	479.17	479.17	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
4467	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12023亭站内变压器	400	34.40%	319.8	319.8	未列入	/	/	-91.99%	/	/	可开放
4468	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12024亭站内变压器	400	44.60%	276.8	276.8	未列入	/	/	10.33%	/	/	可开放
4469	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12021亭站内变压器	400	24.36%	294.6	294.6	未列入	/	/	1.88%	/	/	可开放
4470	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12022亭站内变压器	400	37.56%	287.07	287.07	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
4471	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12028亭站内变压器	315	25.68%	229.03	229.03	未列入	/	/	-31.41%	/	/	可开放
4472	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12188亭站内变压器	500	31.59%	370.21	370.21	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
4473	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12189亭站内变压器	500	49.26%	364.3	364.3	未列入	/	/	11.16%	/	/	可开放
4474	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12190亭站内变压器	315	36.76%	217.19	217.19	未列入	/	/	5.12%	/	/	可开放
4475	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12184亭站内变压器	250	60.76%	165.05	165.05	未列入	/	/	10.33%	/	/	可开放
4476	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12185亭站内变压器	400	33.81%	298.44	298.44	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
4477	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12186亭站内变压器	400	28.89%	292.05	292.05	未列入	/	/	-3.30%	/	/	可开放
4478	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12187亭站内变压器	400	38.34%	283.44	283.44	未列入	/	/	13.12%	/	/	可开放
4479	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12931亭站内变压器	400	21.66%	295.9	295.9	未列入	/	/	10.94%	/	/	可开放
4480	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12915亭站内变压器	400	38.85%	290.28	290.28	未列入	/	/	5.09%	/	/	可开放
4481	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12916亭站内变压器	500	36.90%	374.02	374.02	未列入	/	/	6.26%	/	/	可开放
4482	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12048亭站内变压器	250	56.08%	157.01	157.01	未列入	/	/	10.80%	/	/	可开放
4483	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12049亭站内变压器	315	34.79%	215.08	215.08	未列入	/	/	15.41%	/	/	可开放
4484	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干28加1#	80	37.75%	36.64	36.64	未列入	/	/	1.57%	/	/	可开放
4485	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D40亭站内变压器	400	36.42%	290.72	290.72	未列入	/	/	13.67%	/	/	可开放
4486	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4266陶水线客车分4左2#	160	41.12%	46.2	46.2	未列入	/	/	1.77%	/	/	可开放
4487	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12526亭站内变压器	400	53.04%	287.42	287.42	未列入	/	/	14.00%	/	/	可开放
4488	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分12右3#柱上变压器	160	1.76%	125.5	125.5	未列入	/	/	-78.50%	/	/	可开放
4489	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J36变压器	400	20.13%	302.43	302.43	未列入	/	/	14.94%	/	/	可开放
4490	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J37变压器	400	25.41%	294.87	294.87	未列入	/	/	18.75%	/	/	可开放
4491	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J38变压器	400	29.19%	298.45	298.45	未列入	/	/	12.29%	/	/	可开放
4492	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J39变压器	500	29.07%	376.5	376.5	未列入	/	/	14.93%	/	/	可开放
4493	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J40变压器	500	22.86%	379.44	379.44	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放
4494	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J41变压器	630	27.68%	480.7	480.7	未列入	/	/	14.28%	/	/	可开放
4495	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J43变压器	400	19.71%	302.31	302.31	未列入	/	/	4.92%	/	/	可开放
4496	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J44变压器	500	45.12%	377.24	377.24	未列入	/	/	212.54%	/	/	可开放
4497	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J45变压器	500	33.60%	373.59	373.59	未列入	/	/	195.23%	/	/	可开放

4498	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A57变压器	500	24.72%	371.98	371.98	未列入	/	/	11.32%	/	/	可开放
4499	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A56变压器	400	20.22%	302.87	302.87	未列入	/	/	18.30%	/	/	可开放
4500	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A61变压器	500	30.81%	399.76	399.76	未列入	/	/	-88.73%	/	/	可开放
4501	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A62变压器	500	21.63%	380.96	380.96	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
4502	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A63变压器	500	23.46%	380.76	380.76	未列入	/	/	12.58%	/	/	可开放
4503	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A64变压器	500	36.90%	367.82	367.82	未列入	/	/	14.72%	/	/	可开放
4504	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A65变压器	500	30.96%	378.98	378.98	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
4505	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A66变压器	500	25.29%	377.1	377.1	未列入	/	/	20.20%	/	/	可开放
4506	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A67变压器	630	14.98%	496.74	496.74	未列入	/	/	52.79%	/	/	可开放
4507	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A71变压器	400	32.61%	289.89	289.89	未列入	/	/	14.42%	/	/	可开放
4508	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A74变压器	400	32.61%	295.35	295.35	未列入	/	/	8.42%	/	/	可开放
4509	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A78变压器	400	32.31%	290.18	290.18	未列入	/	/	10.78%	/	/	可开放
4510	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A79变压器	400	30.24%	293.05	293.05	未列入	/	/	9.15%	/	/	可开放
4511	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A82变压器	400	25.35%	298.43	298.43	未列入	/	/	8.75%	/	/	可开放
4512	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A81变压器	400	37.47%	285.99	285.99	未列入	/	/	14.28%	/	/	可开放
4513	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A75变压器	630	29.94%	477.51	477.51	未列入	/	/	10.31%	/	/	可开放
4514	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A72变压器	630	30.13%	478.67	478.67	未列入	/	/	2.52%	/	/	可开放
4515	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A73变压器	630	28.10%	481.92	481.92	未列入	/	/	10.08%	/	/	可开放
4516	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A76变压器	400	24.66%	299.55	299.55	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
4517	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A77变压器	400	29.07%	296.74	296.74	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
4518	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12947D变压器	315	81.27%	231.24	231.24	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
4519	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12948D变压器	315	18.35%	236.41	236.41	未列入	/	/	-0.13%	/	/	可开放
4520	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12949D变压器	315	20.67%	232.94	232.94	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
4521	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12950D变压器	315	18.16%	236.05	236.05	未列入	/	/	3.46%	/	/	可开放
4522	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12951D变压器	315	31.52%	229.36	229.36	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
4523	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12952D变压器	400	6.39%	319.28	319.28	未列入	/	/	-42.26%	/	/	可开放
4524	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12953D变压器	400	11.19%	308.37	308.37	未列入	/	/	-4.27%	/	/	可开放
4525	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12954D变压器间	400	11.31%	307.47	307.47	未列入	/	/	13.02%	/	/	可开放
4526	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12955D变压器	400	11.01%	308.92	308.92	未列入	/	/	10.96%	/	/	可开放
4527	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12956D变压器	400	10.83%	308.93	308.93	未列入	/	/	4.59%	/	/	可开放
4528	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12957D变压器	400	10.26%	308.28	308.28	未列入	/	/	11.96%	/	/	可开放
4529	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12958D变压器	400	11.94%	307.5	307.5	未列入	/	/	13.93%	/	/	可开放
4530	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12959D变压器	630	21.84%	486.38	486.38	未列入	/	/	40.86%	/	/	可开放
4531	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12960D变压器	630	40.51%	498.97	498.97	未列入	/	/	-2.49%	/	/	可开放
4532	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	新西河北线西河干18#变压器	400	37.59%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4533	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A31亭站内变压器	630	18.41%	490.83	490.83	未列入	/	/	9.02%	/	/	可开放
4534	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A35亭站内变压器	500	34.68%	378.14	378.14	未列入	/	/	11.70%	/	/	可开放
4535	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A40亭站内变压器	500	42.63%	377.29	377.29	未列入	/	/	10.05%	/	/	可开放
4536	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A41亭站内变压器	500	30.84%	376.38	376.38	未列入	/	/	14.46%	/	/	可开放
4537	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	新民生线兴盛分8右10#变压器	400	67.23%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4538	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南线达南干29#	200	11.67%	159.67	159.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4539	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右21右2#	100	94.68%	77.63	77.63	未列入	/	/	-81.18%	/	/	可开放
4540	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左8#	200	43.20%	159.32	159.32	未列入	/	/	-48.16%	/	/	可开放
4541	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干17左1#（新）	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4542	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干16右1#大郑线	50	32.94%	1.14	1.14	未列入	/	/	-7.37%	/	/	可开放
4543	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干29#大郑线	315	39.57%	251.52	251.52	未列入	/	/	-91.02%	/	/	可开放
4544	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J30箱式变电站变压器	630	12.73%	498.51	498.51	未列入	/	/	5.21%	/	/	可开放
4545	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干12#	315	76.29%	218.17	218.17	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
4546	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干12#右	400	46.44%	281.3	281.3	未列入	/	/	5.06%	/	/	可开放

4547	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干10右5#	100	0.22%	79.78	79.78	未列入	/	/	-87.37%	/	/	可开放
4548	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12329亭站内变压器	500	36.48%	378.95	378.95	未列入	/	/	7.13%	/	/	可开放
4549	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12140亭站内变压器	250	39.04%	166.06	166.06	未列入	/	/	1.37%	/	/	可开放
4550	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右16右4#	200	50.75%	58.51	58.51	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
4551	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干47左4右3#	315	52.50%	221.18	221.18	未列入	/	/	30.24%	/	/	可开放
4552	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分1#	200	37.25%	132.36	132.36	未列入	/	/	15.00%	/	/	可开放
4553	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干9右1#笔管线	315	47.70%	219.79	219.79	未列入	/	/	-3.74%	/	/	可开放
4554	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J03亭站内变压器	630	39.33%	470.45	470.45	未列入	/	/	12.05%	/	/	可开放
4555	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右9左1#	100	53.24%	29.67	29.67	未列入	/	/	18.29%	/	/	可开放
4556	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干53右5#变压器	400	26.52%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4557	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建北干12右3#	100	9.27%	77.4	77.4	未列入	/	/	-41.55%	/	/	可开放
4558	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建北干12右7右3#	30	25.33%	23.74	23.74	未列入	/	/	-37.24%	/	/	可开放
4559	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	东台分39#2	50	28.88%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4560	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分67左2#	400	78.66%	267.75	267.75	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
4561	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分29右13左1#	100	88.90%	0	0	未列入	/	/	12.38%	/	/	可开放
4562	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分81左3#	30	51.60%	21.53	21.53	未列入	/	/	4.77%	/	/	可开放
4563	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分23左23#	160	35.16%	75.12	75.12	未列入	/	/	-0.61%	/	/	可开放
4564	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支44左4#变压器	400	79.38%	235.19	235.19	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
4565	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E01亭站内变压器	500	36.99%	369.44	369.44	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
4566	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E02亭站内变压器	500	34.62%	373.09	373.09	未列入	/	/	12.40%	/	/	可开放
4567	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12801亭（新）配电变压器	400	28.71%	296.84	296.84	未列入	/	/	-0.77%	/	/	可开放
4568	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	客车分17左5左6#	160	50.96%	76.23	76.23	未列入	/	/	1.69%	/	/	可开放
4569	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	保利分12#右	100	73.98%	76.57	76.57	未列入	/	/	-79.57%	/	/	可开放
4570	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	实德线	化西干10左1#	160	13.20%	115.53	115.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4571	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	啤酒分13左4#	160	25.88%	118.36	118.36	未列入	/	/	-28.22%	/	/	可开放
4572	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东干23#	100	0.06%	79.74	79.74	未列入	/	/	-82.71%	/	/	可开放
4573	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	金城干37左6右15右10#	50	67.68%	30.42	30.42	未列入	/	/	-43.16%	/	/	可开放
4574	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北干32左1#	200	0.30%	159.26	159.26	未列入	/	/	-23.97%	/	/	可开放
4575	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	金城干23右2#	400	13.84%	286.89	286.89	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
4576	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12168亭（新）站内变压器	400	18.30%	305.88	305.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4577	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12162亭（新）站内变压器	500	32.37%	374.01	374.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4578	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12H27亭变压器	500	20.28%	377.13	377.13	未列入	/	/	8.72%	/	/	可开放
4579	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12118亭（新）站内变压器	400	18.54%	306.83	306.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4580	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	新孙青线大郑干74#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4581	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12115亭（新）站内变压器	400	26.13%	296.63	296.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4582	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12113亭（新）站内变压器	400	30.63%	293.24	293.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4583	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12114亭（新）站内变压器	500	11.10%	390.39	390.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4584	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12208亭站内变压器	400	33.09%	289.47	289.47	未列入	/	/	13.21%	/	/	可开放
4585	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12175亭（新）站内变压器	500	29.38%	375.97	375.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4586	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12240亭（新）站内变压器	500	52.51%	352.59	352.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4587	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12177亭（新）站内变压器	500	36.74%	375.54	375.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4588	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12170亭（新）站内变压器	500	22.59%	380.96	380.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4589	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12165亭（新）站内变压器	400	33.12%	289.57	289.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4590	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12173亭（新）站内变压器	500	27.42%	379.04	379.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4591	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12239亭（新）站内变压器	500	35.52%	377.81	377.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4592	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12238亭（新）站内变压器	500	44.90%	357.22	357.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4593	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12178亭（新）站内变压器	400	52.71%	274.08	274.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4594	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12176亭（新）站内变压器	400	82.56%	254.05	254.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4595	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12166亭（新）站内变压器	400	30.00%	300.87	300.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放

4596	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12167亭（新）站内变压器	400	11.28%	312.72	312.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4597	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12171亭（新）站内变压器	400	14.37%	303.43	303.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4598	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12172亭（新）站内变压器	400	28.56%	291.57	291.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4599	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12174亭（新）站内变压器	400	13.83%	306.96	306.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4600	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12158亭（新）站内变压器	400	34.65%	285.64	285.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4601	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12159亭（新）站内变压器	400	41.97%	282.35	282.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4602	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	宋工干24右1左1#	200	43.96%	53.3	53.3	未列入	/	/	24.99%	/	/	可开放
4603	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干12左15#	200	15.27%	129.47	129.47	未列入	/	/	-16.06%	/	/	可开放
4604	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右3左1#变压器	200	0.40%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4605	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干20#柱上变压器（新）	400	60.30%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4606	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右14#右	100	71.40%	24.81	24.81	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
4607	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J06亭变压器	630	12.51%	495.37	495.37	未列入	/	/	203.00%	/	/	可开放
4608	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J07亭变压器	630	9.81%	494.22	494.22	未列入	/	/	2.16%	/	/	可开放
4609	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑干67左17右1#变压器	200	13.83%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
4610	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12117亭（新）站内变压器	400	15.60%	311.86	311.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4611	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左7右11#	315	8.23%	195.1	195.1	未列入	/	/	-19.89%	/	/	可开放
4612	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12112亭（新）站内变压器	400	23.43%	298.33	298.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4613	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12116亭（新）站内变压器	500	18.94%	383.88	383.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4614	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左7左13#	160	4.84%	123.23	123.23	未列入	/	/	95.35%	/	/	可开放
4615	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干11#变压器	400	7.35%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4616	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12163亭（新）站内变压器	500	31.71%	373.26	373.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4617	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁双线双楼分29右13左1#变压器	100	78.19%	1.81	1.81	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
4618	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12164亭（新）站内变压器	500	14.18%	389.05	389.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4619	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右5左1#柱上变压器	200	94.55%	103.67	103.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4620	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右16#柱上变压器（新）	400	32.94%	285.69	285.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4621	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右14#柱上变压器（新）	400	40.89%	292.95	292.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4622	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分8左2右2#柱上变压器	100	43.14%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4623	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干79#	200	26.07%	129.39	129.39	未列入	/	/	19.29%	/	/	可开放
4624	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	化工线	化工线1#环网柜南1#	160	16.75%	112.86	112.86	未列入	/	/	17.53%	/	/	可开放
4625	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干28右2#	250	23.97%	155.44	155.44	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
4626	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干26右6#柱上变压器（新）	200	46.59%	140.19	140.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4627	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分18左5#柱上变压器（新）	200	65.01%	131.77	131.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4628	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右6右4#柱上变压器	200	73.33%	158.51	158.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4629	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分8左4#柱上变压器（新）	400	53.64%	290.23	290.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4630	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右9#柱上变压器	200	87.66%	106.61	106.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4631	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分15#柱上变压器（新）	200	47.01%	139.83	139.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4632	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右7#柱上变压器（新）	200	74.01%	90.92	90.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4633	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30右2右3#柱上变压器	400	62.05%	287.21	287.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4634	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干12左7#柱上变压器（新）	400	62.67%	295.65	295.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4635	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	新气象线朝中干48#变压器	400	58.20%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4636	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12324亭站内变压器	500	14.50%	382.48	382.48	未列入	/	/	33.37%	/	/	可开放
4637	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12315亭站内变压器	500	34.02%	368.66	368.66	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
4638	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12307亭站内变压器	500	21.99%	399.85	399.85	未列入	/	/	-90.85%	/	/	可开放
4639	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12308亭站内变压器	500	15.18%	399.91	399.91	未列入	/	/	-92.54%	/	/	可开放
4640	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12424亭站内变压器	500	32.26%	369.15	369.15	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
4641	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18左6#柱上变压器	200	60.60%	103.92	103.92	未列入	/	/	-0.49%	/	/	可开放
4642	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12518亭站内变压器	500	28.10%	376.79	376.79	未列入	/	/	4.12%	/	/	可开放
4643	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12527亭站内变压器	400	27.18%	295.94	295.94	未列入	/	/	7.29%	/	/	可开放
4644	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12537亭站内变压器	400	9.93%	315.79	315.79	未列入	/	/	-21.89%	/	/	可开放

4645	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12911亭站内变压器	400	18.33%	302.73	302.73	未列入	/	/	-10.99%	/	/	可开放
4646	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左2#	250	47.74%	199.37	199.37	未列入	/	/	-88.42%	/	/	可开放
4647	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D42亭站内变压器	400	40.98%	300.9	300.9	未列入	/	/	6.00%	/	/	可开放
4648	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D44亭站内变压器	400	18.87%	308.91	308.91	未列入	/	/	8.85%	/	/	可开放
4649	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12824亭站内变压器	500	40.08%	368.13	368.13	未列入	/	/	1.48%	/	/	可开放
4650	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12826亭站内变压器	500	32.85%	371.03	371.03	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
4651	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分42#	100	78.48%	22.31	22.31	未列入	/	/	-1.63%	/	/	可开放
4652	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12415亭站内变压器	315	51.56%	200.22	200.22	未列入	/	/	9.61%	/	/	可开放
4653	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右6右3#	200	67.24%	82.31	82.31	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放
4654	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干11#	200	83.30%	87.54	87.54	未列入	/	/	25.37%	/	/	可开放
4655	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干30右3#	315	24.04%	206.84	206.84	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
4656	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达合线	达合干2#	315	62.40%	218.59	218.59	未列入	/	/	-19.96%	/	/	可开放
4657	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干7支1#	160	38.51%	117.15	117.15	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
4658	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12934亭站内变压器	500	44.64%	362.64	362.64	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
4659	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12943亭站内变压器	500	30.24%	374.2	374.2	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
4660	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12941亭站内变压器	500	35.61%	363.09	363.09	未列入	/	/	13.70%	/	/	可开放
4661	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12940亭站内变压器	500	43.50%	359.69	359.69	未列入	/	/	15.30%	/	/	可开放
4662	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达干47左1#	200	56.19%	126.8	126.8	未列入	/	/	-21.03%	/	/	可开放
4663	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	东方线	达南干22左2#	315	46.98%	217.23	217.23	未列入	/	/	-4.18%	/	/	可开放
4664	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12802亭（新）配电变压器	400	30.48%	294.91	294.91	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
4665	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12804亭（新）配电变压器	400	8.88%	319.95	319.95	未列入	/	/	-90.66%	/	/	可开放
4666	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南干68右8#	315	10.00%	245.14	245.14	未列入	/	/	-14.89%	/	/	可开放
4667	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南干68右9#	315	0.06%	251.92	251.92	未列入	/	/	6.90%	1	2	可开放
4668	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右11右2#变压器	250	89.76%	94.23	94.23	未列入	/	/	47.58%	/	/	可开放
4669	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红干41右18#	400	49.89%	291.46	291.46	未列入	/	/	-35.08%	/	/	可开放
4670	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明干4#	100	42.39%	20.39	20.39	未列入	/	/	-43.26%	/	/	可开放
4671	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	乐达干23右17#	100	32.20%	16.84	16.84	未列入	/	/	-2.37%	/	/	可开放
4672	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右13右1#	315	7.69%	227.79	227.79	未列入	/	/	70.48%	/	/	可开放
4673	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右13西1#	100	31.74%	78.35	78.35	未列入	/	/	61.83%	/	/	可开放
4674	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支58#左变压器	100	49.95%	76.76	76.76	未列入	/	/	-1.80%	/	/	可开放
4675	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	西河干73左8#	160	3.69%	114.11	114.11	未列入	/	/	-0.11%	/	/	可开放
4676	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12805亭（新）配电变压器	400	24.60%	291.64	291.64	未列入	/	/	-5.76%	/	/	可开放
4677	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12806亭（新）配电变压器	400	22.14%	301.55	301.55	未列入	/	/	-1.56%	/	/	可开放
4678	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12814亭（新）配电变压器	400	2.31%	292.19	292.19	未列入	/	/	-17.83%	/	/	可开放
4679	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12815亭（新）配电变压器	500	57.50%	324.17	324.17	未列入	/	/	138.06%	/	/	可开放
4680	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12803亭（新）配电变压器	500	22.50%	380.99	380.99	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
4681	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12420亭（新）配电变压器	500	31.55%	374.92	374.92	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
4682	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12423亭（新）配电变压器	200	27.18%	134.02	134.02	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
4683	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12033亭（新）配电变压器	630	69.52%	415.43	415.43	未列入	/	/	9.70%	/	/	可开放
4684	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12807亭（新）配电变压器	200	9.82%	140.37	140.37	未列入	/	/	3.04%	/	/	可开放
4685	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12095亭（新）配电变压器	200	17.23%	149.94	149.94	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
4686	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12096亭（新）配电变压器	500	24.38%	399.86	399.86	未列入	/	/	-85.36%	/	/	可开放
4687	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支6左6#柱上变压器	200	59.82%	107.37	107.37	未列入	/	/	5.53%	/	/	可开放
4688	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支32#柱上变压器	200	59.19%	99.21	99.21	未列入	/	/	14.19%	/	/	可开放
4689	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右7#柱上变压器	400	37.62%	290.23	290.23	未列入	/	/	11.24%	/	/	可开放
4690	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右8#柱上变压器	400	30.18%	285.45	285.45	未列入	/	/	-3.80%	/	/	可开放
4691	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右1#柱上变压器	400	35.88%	277.65	277.65	未列入	/	/	12.37%	/	/	可开放
4692	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支28#柱上变压器	400	25.53%	289.47	289.47	未列入	/	/	8.93%	/	/	可开放
4693	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24左2#柱上变压器	400	38.13%	279.7	279.7	未列入	/	/	14.20%	/	/	可开放

4694	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右2左6#柱上变压器	400	21.12%	296.7	296.7	未列入	/	/	0.04%	/	/	可开放
4695	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24左5#柱上变压器	400	30.78%	277.1	277.1	未列入	/	/	1.02%	/	/	可开放
4696	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右5#柱上变压器	400	29.31%	289.44	289.44	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
4697	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右4#柱上变压器	400	27.33%	285.82	285.82	未列入	/	/	11.38%	/	/	可开放
4698	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支6右4#柱上变压器	400	42.09%	279.38	279.38	未列入	/	/	4.55%	/	/	可开放
4699	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干63右6右1#变压器	200	6.75%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4700	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	12A30亭站内变压器	315	58.22%	200.46	200.46	未列入	/	/	9.66%	/	/	可开放
4701	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12434配电变压器	500	38.92%	364.54	364.54	未列入	/	/	12.94%	/	/	可开放
4702	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12435配电变压器	500	36.04%	365.9	365.9	未列入	/	/	16.65%	/	/	可开放
4703	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12812亭（新）配电变压器	400	44.56%	290.45	290.45	未列入	/	/	-6.64%	/	/	可开放
4704	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12727亭（新）配电变压器	400	29.88%	298.3	298.3	未列入	/	/	-23.00%	/	/	可开放
4705	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12422亭（新）配电变压器	400	33.00%	307.78	307.78	未列入	/	/	-31.90%	/	/	可开放
4706	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12726亭（新）配电变压器	400	28.08%	294.64	294.64	未列入	/	/	4.46%	/	/	可开放
4707	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D11配电变压器	500	32.54%	383.41	383.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4708	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D64配电变压器	500	29.34%	378.57	378.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4709	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D65配电变压器	500	46.02%	381.87	381.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4710	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D66配电变压器	500	51.01%	399.8	399.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4711	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D67配电变压器	400	46.53%	319.7	319.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4712	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D68配电变压器	400	49.23%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4713	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D69配电变压器	500	43.62%	399.81	399.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4714	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分61左12#柱上变压器	400	9.81%	315.09	315.09	未列入	/	/	-25.89%	/	/	可开放
4715	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线洪河支29#变压器	200	70.32%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4716	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园东线矽砂矿分45#柱上变压器	400	47.10%	291.58	291.58	未列入	/	/	0.11%	/	/	可开放
4717	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园东线矽砂矿分42左4#变压器	200	24.33%	159.57	159.57	未列入	/	/	63.94%	/	/	可开放
4718	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H13亭站内变压器	315	20.44%	234.37	234.37	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
4719	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H15亭站内变压器	400	83.19%	255.17	255.17	未列入	/	/	185.21%	/	/	可开放
4720	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12535亭站内变压器	500	33.12%	367.73	367.73	未列入	/	/	10.39%	/	/	可开放
4721	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12538亭站内变压器	500	9.79%	391.48	391.48	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
4722	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12534亭站内变压器	500	13.89%	388.98	388.98	未列入	/	/	-2.62%	/	/	可开放
4723	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干19#	315	23.40%	248.34	248.34	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
4724	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H10亭站内变压器	400	37.38%	293.13	293.13	未列入	/	/	0.04%	/	/	可开放
4725	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H08亭站内变压器	400	50.79%	319.62	319.62	未列入	/	/	-89.99%	/	/	可开放
4726	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达北线	达北线太阳干39右3#变压器	50	24.18%	18.77	18.77	未列入	/	/	10.81%	/	/	可开放
4727	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12651亭变压器	500	24.54%	378.64	378.64	未列入	/	/	12.82%	/	/	可开放
4728	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12652亭变压器	500	22.37%	377.7	377.7	未列入	/	/	15.59%	/	/	可开放
4729	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干37#变压器	400	20.80%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4730	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干17右11#柱上变压器	200	23.01%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4731	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J16站内变压器	315	21.84%	228.83	228.83	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
4732	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J17站内变压器	315	23.97%	233.87	233.87	未列入	/	/	-3.10%	/	/	可开放
4733	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J18站内变压器	500	20.07%	388.78	388.78	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放
4734	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J19站内变压器	500	16.89%	386.39	386.39	未列入	/	/	4.93%	/	/	可开放
4735	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J20站内变压器	500	26.64%	378.53	378.53	未列入	/	/	7.50%	/	/	可开放
4736	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J21站内变压器	500	20.94%	377.89	377.89	未列入	/	/	15.62%	/	/	可开放
4737	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J22站内变压器	315	24.76%	220.61	220.61	未列入	/	/	1.85%	/	/	可开放
4738	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J23站内变压器	315	24.63%	230.58	230.58	未列入	/	/	3.10%	/	/	可开放
4739	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J24站内变压器	500	20.73%	388.14	388.14	未列入	/	/	11.67%	/	/	可开放
4740	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J25站内变压器	500	23.52%	383.51	383.51	未列入	/	/	6.57%	/	/	可开放
4741	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J26站内变压器	315	12.44%	246.8	246.8	未列入	/	/	-15.89%	/	/	可开放
4742	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J27站内变压器	500	7.92%	395.53	395.53	未列入	/	/	118.07%	/	/	可开放

4743	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右6#	200	74.64%	82.22	82.22	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
4744	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12274亭站内变压器	400	35.55%	294.25	294.25	未列入	/	/	-5.54%	/	/	可开放
4745	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12272亭站内变压器	400	31.83%	289.69	289.69	未列入	/	/	15.35%	/	/	可开放
4746	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12574亭站内变压器	400	43.70%	292	292	未列入	/	/	4.87%	/	/	可开放
4747	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12575亭站内变压器	250	56.06%	151.85	151.85	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
4748	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12578亭站内变压器	400	54.69%	285.33	285.33	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
4749	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12580亭站内变压器	500	66.75%	362.44	362.44	未列入	/	/	10.25%	/	/	可开放
4750	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12579亭站内变压器	400	46.50%	289.9	289.9	未列入	/	/	3.24%	/	/	可开放
4751	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12781亭站内变压器	500	25.44%	380.27	380.27	未列入	/	/	-2.89%	/	/	可开放
4752	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12782亭站内变压器	500	26.18%	378.92	378.92	未列入	/	/	-20.66%	/	/	可开放
4753	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分21#	100	42.80%	30.1	30.1	未列入	/	/	-6.51%	/	/	可开放
4754	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12421亭站内变压器	400	24.30%	317	317	未列入	/	/	18.40%	/	/	可开放
4755	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12573亭站内变压器	400	41.40%	290.51	290.51	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
4756	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12576亭站内变压器	500	64.06%	360.7	360.7	未列入	/	/	10.00%	/	/	可开放
4757	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12586亭站内变压器	500	35.01%	368.7	368.7	未列入	/	/	-0.41%	/	/	可开放
4758	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12588亭站内变压器	400	61.72%	266.89	266.89	未列入	/	/	16.46%	/	/	可开放
4759	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12590亭站内变压器	315	24.06%	229.84	229.84	未列入	/	/	5.34%	/	/	可开放
4760	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干104左1#	315	10.20%	233.05	233.05	未列入	/	/	6.52%	/	/	可开放
4761	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干126右6#	160	19.91%	96.15	96.15	未列入	/	/	11.37%	/	/	可开放
4762	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分153#	315	8.95%	251.55	251.55	未列入	/	/	-64.09%	/	/	可开放
4763	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分149右3#	200	12.32%	111.98	111.98	未列入	/	/	-35.55%	/	/	可开放
4764	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分49#	160	47.31%	127.98	127.98	未列入	/	/	-96.37%	/	/	可开放
4765	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分48#	100	81.33%	6.72	6.72	未列入	/	/	-13.68%	/	/	可开放
4766	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分42#	200	66.48%	64.75	64.75	未列入	/	/	52.25%	/	/	可开放
4767	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分22#	30	92.20%	20.83	20.83	未列入	/	/	18.17%	/	/	可开放
4768	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟郎分26左2#	200	35.19%	159.61	159.61	未列入	/	/	-65.98%	/	/	可开放
4769	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分144左1#	30	98.00%	21.5	21.5	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
4770	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分142#	30	77.70%	21.51	21.51	未列入	/	/	2.72%	/	/	可开放
4771	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左7#	100	62.70%	22.55	22.55	未列入	/	/	-6.35%	/	/	可开放
4772	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左11左5#	200	52.33%	55.35	55.35	未列入	/	/	93.78%	/	/	可开放
4773	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左12#	100	57.72%	36.92	36.92	未列入	/	/	-18.42%	/	/	可开放
4774	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分138#	30	50.50%	20.54	20.54	未列入	/	/	3.82%	/	/	可开放
4775	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分134右2#	315	0.97%	249.89	249.89	未列入	/	/	1352.58%	/	/	可开放
4776	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分134右8#	315	62.86%	225.22	225.22	未列入	/	/	27.63%	/	/	可开放
4777	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分131#	315	4.46%	251.94	251.94	未列入	/	/	-91.36%	/	/	可开放
4778	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分129#	30	50.10%	22.53	22.53	未列入	/	/	-7.82%	/	/	可开放
4779	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分125#	160	77.94%	103.9	103.9	未列入	/	/	-30.04%	/	/	可开放
4780	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分124#	200	11.35%	159.9	159.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4781	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支23#	30	72.18%	19.88	19.88	未列入	/	/	9.12%	/	/	可开放
4782	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支20左3#	20	33.20%	9.36	9.36	未列入	/	/	-11.35%	/	/	可开放
4783	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支10左8#	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	-94.50%	/	/	可开放
4784	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支10左4#	315	38.12%	251.54	251.54	未列入	/	/	-86.56%	/	/	可开放
4785	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支5右1#达水线	250	95.88%	199.1	199.1	未列入	/	/	-87.78%	/	/	可开放
4786	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支3右2#	250	0.40%	199	199	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4787	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支17#达水线	315	1.52%	250	250	未列入	/	/	265.15%	/	/	可开放
4788	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E11配电变压器	400	28.36%	299.87	299.87	未列入	/	/	10.79%	/	/	可开放
4789	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E12配电变压器	400	15.16%	308.95	308.95	未列入	/	/	32.65%	/	/	可开放
4790	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E13配电变压器	630	31.12%	478.08	478.08	未列入	/	/	21.84%	/	/	可开放
4791	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E14配电变压器	630	22.93%	489.77	489.77	未列入	/	/	6.87%	/	/	可开放

4792	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E15配电变压器	400	18.12%	309.18	309.18	未列入	/	/	13.97%	/	/	可开放
4793	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E16配电变压器	400	17.64%	311.02	311.02	未列入	/	/	15.00%	/	/	可开放
4794	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E17配电变压器	400	15.08%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4795	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E18配电变压器	400	7.32%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4796	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E19配电变压器	630	2.32%	501	501	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
4797	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E20配电变压器	630	6.06%	497.61	497.61	未列入	/	/	8.88%	/	/	可开放
4798	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	12H44亭站内变压器	400	10.17%	306.55	306.55	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
4799	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	新宁阳线笔管分6右5#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4800	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分149右6#	200	61.14%	159.81	159.81	未列入	/	/	-87.22%	/	/	可开放
4801	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12333亭站内变压器	500	34.95%	377.75	377.75	未列入	/	/	1.87%	/	/	可开放
4802	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D13亭站内变压器	400	41.49%	283.79	283.79	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
4803	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D14亭站内变压器	400	39.45%	286.13	286.13	未列入	/	/	16.09%	/	/	可开放
4804	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12528亭站内变压器	400	63.57%	281.15	281.15	未列入	/	/	9.59%	/	/	可开放
4805	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12529亭站内变压器	400	70.20%	237.66	237.66	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
4806	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12532亭站内变压器	500	38.67%	364.45	364.45	未列入	/	/	6.88%	/	/	可开放
4807	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E03亭配电变压器	630	21.78%	476.61	476.61	未列入	/	/	13.85%	/	/	可开放
4808	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分14右1左1#	315	9.13%	251.76	251.76	未列入	/	/	-86.22%	/	/	可开放
4809	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分22右4#化北线	30	19.50%	23.51	23.51	未列入	/	/	20.05%	/	/	可开放
4810	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12429配电变压器	500	31.16%	371.47	371.47	未列入	/	/	14.45%	/	/	可开放
4811	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12430配电变压器	500	30.00%	376.84	376.84	未列入	/	/	3.60%	/	/	可开放
4812	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12431配电变压器	630	34.18%	474.11	474.11	未列入	/	/	24.25%	/	/	可开放
4813	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12432配电变压器	630	34.69%	475.07	475.07	未列入	/	/	5.06%	/	/	可开放
4814	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12433配电变压器	630	11.52%	486.82	486.82	未列入	/	/	47.10%	/	/	可开放
4815	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12001亭站内变压器	400	33.66%	319.73	319.73	未列入	/	/	-90.52%	/	/	可开放
4816	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12559亭站内变压器	500	46.36%	379.92	379.92	未列入	/	/	12.17%	/	/	可开放
4817	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12555亭站内变压器	500	17.09%	384.48	384.48	未列入	/	/	-2.63%	/	/	可开放
4818	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12556亭站内变压器	500	18.43%	384.96	384.96	未列入	/	/	5.01%	/	/	可开放
4819	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12557亭站内变压器	500	20.58%	380.52	380.52	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
4820	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12558亭站内变压器	500	24.24%	380.68	380.68	未列入	/	/	14.72%	/	/	可开放
4821	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12560亭站内变压器	500	26.78%	375.57	375.57	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
4822	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12561亭站内变压器	500	28.61%	379.42	379.42	未列入	/	/	9.67%	/	/	可开放
4823	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12562亭站内变压器	500	23.42%	384.21	384.21	未列入	/	/	-10.70%	/	/	可开放
4824	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右25#地号线	315	11.70%	251.77	251.77	未列入	/	/	-84.81%	/	/	可开放
4825	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	西河干87左1右1#柱上变	200	59.37%	158.81	158.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4826	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线液化分12#变压器	400	43.92%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4827	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线气象干21#柱上变压器	100	36.48%	78.84	78.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4828	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31左4#柱上变压器	200	0.32%	159.37	159.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4829	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果水二线西河干73左16右5南1#变压器	200	23.83%	112.35	112.35	未列入	/	/	-20.44%	/	/	可开放
4830	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12131亭站内变压器	400	38.64%	285.69	285.69	未列入	/	/	5.68%	/	/	可开放
4831	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12133亭站内变压器	315	42.51%	217.28	217.28	未列入	/	/	1.82%	/	/	可开放
4832	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12134亭站内变压器	400	37.20%	319.68	319.68	未列入	/	/	-90.44%	/	/	可开放
4833	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12135亭站内变压器	500	31.04%	375.79	375.79	未列入	/	/	-8.54%	/	/	可开放
4834	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12121亭站内变压器	500	32.10%	372.97	372.97	未列入	/	/	3.18%	/	/	可开放
4835	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12123亭站内变压器	500	28.93%	371.59	371.59	未列入	/	/	8.87%	/	/	可开放
4836	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12907亭站内变压器	400	25.11%	296.22	296.22	未列入	/	/	-10.98%	/	/	可开放
4837	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12904亭站内变压器	400	37.50%	284.34	284.34	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
4838	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12906亭站内变压器	400	47.94%	278.69	278.69	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放
4839	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12905亭站内变压器	250	34.37%	162.4	162.4	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
4840	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12901亭站内变压器	200	58.74%	89.99	89.99	未列入	/	/	5.29%	/	/	可开放

4841	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12902亭站内变压器	315	42.29%	214.01	214.01	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
4842	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12903亭站内变压器	400	21.51%	293.25	293.25	未列入	/	/	-0.19%	/	/	可开放
4843	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12908亭站内变压器	315	44.76%	215.12	215.12	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
4844	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12909亭站内变压器	315	30.95%	233.04	233.04	未列入	/	/	0.96%	/	/	可开放
4845	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12141亭站内变压器	315	32.32%	224.47	224.47	未列入	/	/	3.24%	/	/	可开放
4846	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12149亭站内变压器	315	43.21%	213.32	213.32	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
4847	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12150亭站内变压器	400	30.03%	295.74	295.74	未列入	/	/	-3.77%	/	/	可开放
4848	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12151亭站内变压器	315	45.59%	206.49	206.49	未列入	/	/	3.15%	/	/	可开放
4849	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12124亭站内变压器	500	45.64%	363.82	363.82	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
4850	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12125亭站内变压器	400	56.04%	269.25	269.25	未列入	/	/	6.89%	/	/	可开放
4851	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12407亭站内变压器	500	31.30%	369.76	369.76	未列入	/	/	7.89%	/	/	可开放
4852	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12223亭站内变压器	500	25.92%	375.95	375.95	未列入	/	/	8.05%	/	/	可开放
4853	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12417亭站内变压器	315	42.38%	210.56	210.56	未列入	/	/	11.29%	/	/	可开放
4854	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12138亭站内变压器	400	42.96%	292.19	292.19	未列入	/	/	-11.91%	/	/	可开放
4855	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12416亭站内变压器	250	55.39%	152.02	152.02	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
4856	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12137亭站内变压器	400	28.26%	271.83	271.83	未列入	/	/	56.49%	/	/	可开放
4857	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12193亭站内变压器	315	57.52%	228.66	228.66	未列入	/	/	-5.80%	/	/	可开放
4858	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12191亭站内变压器	400	29.79%	290.25	290.25	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
4859	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12192亭站内变压器	400	42.81%	295.58	295.58	未列入	/	/	7.20%	/	/	可开放
4860	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D25亭站内变压器	500	24.75%	375.67	375.67	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
4861	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D20亭站内变压器	630	44.03%	467.39	467.39	未列入	/	/	10.16%	/	/	可开放
4862	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12E21配电变压器	630	32.03%	467.81	467.81	未列入	/	/	50.02%	/	/	可开放
4863	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E23配电变压器	500	0.00%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4864	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E24配电变压器	500	12.22%	389.45	389.45	未列入	/	/	5.05%	/	/	可开放
4865	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6右8#	80	96.98%	0	0	未列入	/	/	17.49%	/	/	可开放
4866	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6右5#	80	80.93%	0	0	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
4867	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左2#	200	31.35%	130.99	130.99	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
4868	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支12右1#	50	71.66%	36.27	36.27	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
4869	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支17#	30	66.00%	19.23	19.23	未列入	/	/	11.89%	/	/	可开放
4870	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支22#	100	3.71%	76.29	76.29	未列入	/	/	-82.30%	/	/	可开放
4871	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支27#	315	11.96%	214.32	214.32	未列入	/	/	0.37%	/	/	可开放
4872	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右7左5#地号	250	54.67%	199.27	199.27	未列入	/	/	-89.02%	/	/	可开放
4873	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分22左1#	200	90.63%	95.9	95.9	未列入	/	/	45.62%	/	/	可开放
4874	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干73左4#地号线	315	63.24%	192.76	192.76	未列入	/	/	49.77%	/	/	可开放
4875	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2856电灯线电灯干7#	200	75.39%	127.7	127.7	未列入	/	/	-20.01%	/	/	可开放
4876	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2856电灯线电灯干16左8#	315	37.89%	212.06	212.06	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
4877	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干38右4#东鞍	315	25.13%	222.41	222.41	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
4878	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线200	200	10.08%	147.17	147.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4879	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右7#东鞍线	200	23.49%	159.83	159.83	未列入	/	/	-94.42%	/	/	可开放
4880	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右11左3#东鞍线	315	37.84%	225.25	225.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4881	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分15左2#东鞍	100	31.92%	50.85	50.85	未列入	/	/	-4.51%	/	/	可开放
4882	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右6左2#东	80	49.06%	27.79	27.79	未列入	/	/	19.56%	/	/	可开放
4883	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分10右2#果园东线	400	21.29%	234.85	234.85	未列入	/	/	5.31%	/	/	可开放
4884	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分15左1#果园东线	315	51.30%	203.48	203.48	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
4885	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分33#	315	40.69%	251.84	251.84	未列入	/	/	-93.16%	/	/	可开放
4886	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分5#果园东	160	40.51%	37.82	37.82	未列入	/	/	-1.58%	/	/	可开放

4887	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右5#果园东线	400	4.89%	300.43	300.43	未列入	/	/	-10.50%	/	/	可开放
4888	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右10#果园东线	30	87.30%	20.35	20.35	未列入	/	/	8.86%	/	/	可开放
4889	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右8左2#	100	19.44%	7.07	7.07	未列入	/	/	24.40%	/	/	可开放
4890	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分8左2#果园东线	100	37.76%	9.59	9.59	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
4891	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干16#果园东线	400	7.70%	289.22	289.22	未列入	/	/	-36.92%	/	/	可开放
4892	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干45左1#果园	200	39.18%	124.94	124.94	未列入	/	/	-12.36%	/	/	可开放
4893	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干23#果园东线	315	8.47%	225.31	225.31	未列入	/	/	-17.44%	/	/	可开放
4894	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干63#果园东线	400	23.79%	276.68	276.68	未列入	/	/	-6.80%	/	/	可开放
4895	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干62#果园东线	315	48.66%	209.46	209.46	未列入	/	/	-2.30%	/	/	可开放
4896	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干70#果园东线	100	28.31%	79.23	79.23	未列入	/	/	-57.08%	/	/	可开放
4897	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干32#果园东线	400	0.53%	317.89	317.89	未列入	/	/	-82.95%	/	/	可开放
4898	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右2右5#果园东线	315	17.64%	251.22	251.22	未列入	/	/	0.65%	/	/	可开放
4899	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干50右1#	50	19.08%	24.35	24.35	未列入	/	/	-8.93%	/	/	可开放
4900	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右2右1#	400	26.64%	274.23	274.23	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
4901	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左5#果园西线	100	30.04%	53.85	53.85	未列入	/	/	12.15%	/	/	可开放
4902	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	钢丝线	八家子变2878钢丝线钢丝干48左5#	315	47.29%	217.51	217.51	未列入	/	/	-11.34%	/	/	可开放
4903	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左4左2#果园西线	315	34.74%	220.54	220.54	未列入	/	/	10.94%	/	/	可开放
4904	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左2右5#果园西线	100	23.31%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
4905	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右5右1#果园西线	400	34.11%	305.73	305.73	未列入	/	/	-61.69%	/	/	可开放
4906	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分2#果园西	315	48.25%	207.4	207.4	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
4907	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分15#果园西	100	53.94%	29.67	29.67	未列入	/	/	9.08%	/	/	可开放
4908	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右1#果园西线	50	7.30%	36.35	36.35	未列入	/	/	11.42%	/	/	可开放
4909	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分28#	250	10.68%	185.17	185.17	未列入	/	/	-18.60%	/	/	可开放
4910	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左10#果园西线	200	14.60%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
4911	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干27#	315	58.17%	200.27	200.27	未列入	/	/	3.69%	/	/	可开放
4912	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	兴盛变1039兴乐线兴永干16#	200	15.70%	128.6	128.6	未列入	/	/	-3.80%	/	/	可开放
4913	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分15#	315	42.06%	228.25	228.25	未列入	/	/	9.69%	/	/	可开放
4914	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分9左12#	160	0.63%	127	127	未列入	/	/	-90.66%	/	/	可开放
4915	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分27左5#	100	48.42%	31.58	31.58	未列入	/	/	-15.71%	/	/	可开放
4916	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分28#	400	46.23%	273.3	273.3	未列入	/	/	-2.30%	/	/	可开放
4917	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分30左4#	400	11.46%	291.18	291.18	未列入	/	/	-1.64%	/	/	可开放
4918	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分37左5#	200	93.18%	54.09	54.09	未列入	/	/	34.69%	/	/	可开放
4919	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分36右6#	160	34.03%	127.37	127.37	未列入	/	/	-87.95%	/	/	可开放
4920	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干18#变压器	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4921	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分8#	315	22.25%	251.52	251.52	未列入	/	/	-91.37%	/	/	可开放
4922	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分11#	250	19.23%	151.93	151.93	未列入	/	/	7.41%	/	/	可开放
4923	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分26右4#	100	16.23%	78.13	78.13	未列入	/	/	-84.78%	/	/	可开放
4924	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右13#	100	69.65%	10.35	10.35	未列入	/	/	1.54%	/	/	可开放
4925	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右8右2#	30	14.33%	19.7	19.7	未列入	/	/	-5.84%	/	/	可开放
4926	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分32右2#	400	6.68%	293.27	293.27	未列入	/	/	-19.59%	/	/	可开放
4927	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右7#	50	63.36%	33.65	33.65	未列入	/	/	-27.68%	/	/	可开放
4928	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右9#	100	66.76%	13.24	13.24	未列入	/	/	1191.90%	/	/	可开放
4929	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干5#右	315	62.83%	221.69	221.69	未列入	/	/	-35.03%	/	/	可开放

4930	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右3#	100	84.39%	2.43	2.43	未列入	/	/	-4.35%	/	/	可开放
4931	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右13左2#	200	30.20%	143.2	143.2	未列入	/	/	-5.87%	/	/	可开放
4932	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右9左2#	100	30.92%	34.8	34.8	未列入	/	/	0.13%	1	1	可开放
4933	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干17右1#柱上变压器	315	26.67%	240.81	240.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4934	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左3#	315	67.49%	205.86	205.86	未列入	/	/	-8.18%	/	/	可开放
4935	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	陶官变4236粮库线卫钢干10粮库线	100	10.82%	67.5	67.5	未列入	/	/	-21.08%	/	/	可开放
4936	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左9#	315	33.12%	219.24	219.24	未列入	/	/	7.95%	/	/	可开放
4937	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分29右3#	250	33.93%	155.61	155.61	未列入	/	/	-8.34%	/	/	可开放
4938	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左2右3#	200	72.18%	114.36	114.36	未列入	/	/	1.40%	/	/	可开放
4939	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左6右3#	160	63.19%	71.12	71.12	未列入	/	/	6.65%	/	/	可开放
4940	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左12#	160	91.80%	78.17	78.17	未列入	/	/	1.33%	/	/	可开放
4941	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左7左2#	200	73.38%	81.47	81.47	未列入	/	/	8.28%	/	/	可开放
4942	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左5右3#	200	34.77%	124.86	124.86	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
4943	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左3右2#	160	43.71%	58.06	58.06	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
4944	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左13#	315	53.56%	195.78	195.78	未列入	/	/	12.84%	/	/	可开放
4945	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左9东1#	160	50.03%	82.47	82.47	未列入	/	/	-1.87%	/	/	可开放
4946	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左5#	200	50.55%	77.37	77.37	未列入	/	/	23.34%	/	/	可开放
4947	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分11左1#	100	37.84%	51.34	51.34	未列入	/	/	0.92%	/	/	可开放
4948	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18#柱上变压器	160	40.09%	98.85	98.85	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
4949	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左13左2#	100	39.42%	43.79	43.79	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
4950	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分5#	100	31.26%	37.64	37.64	未列入	/	/	6.17%	/	/	可开放
4951	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分8右6#	100	9.24%	70.76	70.76	未列入	/	/	16.40%	/	/	可开放
4952	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左10#	160	40.27%	63.57	63.57	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
4953	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分16#	50	93.54%	0.13	0.13	未列入	/	/	7.07%	/	/	可开放
4954	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干27#	160	82.88%	69.21	69.21	未列入	/	/	3.25%	/	/	可开放
4955	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线民生干8左7#	160	30.84%	96.4	96.4	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
4956	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干28右5#	100	52.44%	7.11	7.11	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
4957	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干28右1#	200	26.79%	138.67	138.67	未列入	/	/	-4.46%	/	/	可开放
4958	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分8右13#变压器	315	63.30%	250.93	250.93	未列入	/	/	-89.73%	/	/	可开放
4959	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	客车分10#	315	47.24%	210.18	210.18	未列入	/	/	1.58%	/	/	可开放
4960	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分12#解放线	400	15.58%	257.69	257.69	未列入	/	/	-4.10%	/	/	可开放
4961	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线化保干11#	100	29.74%	78.08	78.08	未列入	/	/	-68.71%	/	/	可开放
4962	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线化保干8右2#	100	17.64%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4963	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干27#解放线	315	43.01%	235.77	235.77	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
4964	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干24右4#解放线	315	69.94%	222.28	222.28	未列入	/	/	7.02%	/	/	可开放
4965	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右13#解放线	160	29.34%	50.63	50.63	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
4966	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右3左4#解放	315	65.79%	203.6	203.6	未列入	/	/	1.53%	/	/	可开放
4967	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干41#解放线	160	0.00%	107.59	107.59	未列入	/	/	-24.29%	/	/	可开放
4968	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右4#	315	36.30%	212.15	212.15	未列入	/	/	19.51%	/	/	可开放
4969	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11#解放线	100	67.53%	12.47	12.47	未列入	/	/	3.96%	/	/	可开放
4970	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11左1#解	200	35.12%	79.57	79.57	未列入	/	/	20.43%	/	/	可开放
4971	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干15#解放线	315	93.30%	182.16	182.16	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
4972	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分3#解放线	315	49.19%	192.44	192.44	未列入	/	/	-1.35%	/	/	可开放
4973	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分7#柱上变压器	315	64.34%	194.95	194.95	未列入	/	/	0.67%	/	/	可开放
4974	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线保利分9#	315	87.12%	251.13	251.13	未列入	/	/	-90.16%	/	/	可开放
4975	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右6#解放线	160	31.24%	75.94	75.94	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
4976	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29右8#	315	21.77%	242.54	242.54	未列入	/	/	-59.46%	/	/	可开放
4977	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分67左1#	50	37.80%	0	0	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
4978	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分56左3右6#	200	97.80%	49.66	49.66	未列入	/	/	15.35%	/	/	可开放

4979	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干15右7#	160	61.78%	88.52	88.52	未列入	/	/	13.74%	/	/	可开放
4980	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分46左7#	160	8.50%	127.6	127.6	未列入	/	/	-88.98%	/	/	可开放
4981	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分82左5#	160	16.50%	118.67	118.67	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
4982	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分56左4右2#	160	17.14%	115.98	115.98	未列入	/	/	34.95%	/	/	可开放
4983	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29右14#	315	49.60%	219.76	219.76	未列入	/	/	-18.19%	/	/	可开放
4984	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干20#	50	16.96%	3.76	3.76	未列入	/	/	31.12%	/	/	可开放
4985	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干17化西线	315	41.24%	190.5	190.5	未列入	/	/	-2.91%	/	/	可开放
4986	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干33右5左3化西	315	14.21%	207.23	207.23	未列入	/	/	-21.52%	/	/	可开放
4987	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分29右1#化棉线	315	1.98%	228.16	228.16	未列入	/	/	-14.00%	/	/	可开放
4988	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分21左4#化棉线	315	52.11%	239.43	239.43	未列入	/	/	-8.91%	/	/	可开放
4989	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左3#	315	34.83%	226.26	226.26	未列入	/	/	74.74%	/	/	可开放
4990	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干13#	200	68.84%	84.9	84.9	未列入	/	/	6.88%	/	/	可开放
4991	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右1#	100	52.71%	26.46	26.46	未列入	/	/	5.59%	/	/	可开放
4992	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右6#	315	43.38%	238.22	238.22	未列入	/	/	-14.75%	/	/	可开放
4993	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右13#	315	66.29%	182.16	182.16	未列入	/	/	15.59%	/	/	可开放
4994	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干33#	160	44.94%	92.32	92.32	未列入	/	/	-2.43%	/	/	可开放
4995	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干45右1右1#	100	15.78%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4996	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右11#	200	45.03%	69.94	69.94	未列入	/	/	12.76%	/	/	可开放
4997	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干38#化棉线	160	12.90%	107.36	107.36	未列入	/	/	-23.14%	/	/	可开放
4998	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干28#化东线	30	25.04%	24	24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
4999	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干15#	200	32.69%	154.68	154.68	未列入	/	/	-65.26%	/	/	可开放
5000	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干19#化东线	50	47.24%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5001	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干8右5#化东线	50	10.63%	9.76	9.76	未列入	/	/	-28.81%	/	/	可开放
5002	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31左15#	315	68.80%	188.22	188.22	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
5003	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31右5#	160	19.44%	103.14	103.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5004	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右6#	200	47.44%	116.18	116.18	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
5005	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右5#	100	19.44%	18.11	18.11	未列入	/	/	64.00%	/	/	可开放
5006	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31右9#	100	31.61%	41.4	41.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5007	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右2右2#	160	56.09%	58.94	58.94	未列入	/	/	9.53%	/	/	可开放
5008	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右5右2#	160	87.78%	51.58	51.58	未列入	/	/	-1.30%	/	/	可开放
5009	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右7右2#	160	67.47%	126.88	126.88	未列入	/	/	-85.28%	/	/	可开放
5010	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右10#	160	24.44%	105.68	105.68	未列入	/	/	-7.67%	/	/	可开放
5011	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右9#	100	48.45%	30.39	30.39	未列入	/	/	-5.65%	/	/	可开放
5012	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分3#化北线	100	56.08%	17.65	17.65	未列入	/	/	4.28%	/	/	可开放
5013	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	民生干35右3#	315	50.41%	205.04	205.04	未列入	/	/	6.67%	/	/	可开放
5014	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分54右6左1#公路线	160	78.75%	58.56	58.56	未列入	/	/	-5.05%	/	/	可开放
5015	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分21右1#	400	18.33%	303.36	303.36	未列入	/	/	66.81%	/	/	可开放
5016	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	福利分34#公路线变压器	315	10.58%	218.67	218.67	未列入	/	/	-39.27%	/	/	可开放
5017	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	宋达线福利分63#	315	1.10%	248.55	248.55	未列入	/	/	-53.88%	/	/	可开放
5018	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	福利分70#宋达线	315	12.36%	213.08	213.08	未列入	/	/	-31.19%	/	/	可开放
5019	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线福利分66左3#	200	35.34%	110.62	110.62	未列入	/	/	-1.45%	/	/	可开放
5020	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达恒线达东干21左10支1#变压器	160	43.70%	84.68	84.68	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
5021	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干5#繁荣线	160	52.63%	51.11	51.11	未列入	/	/	3.82%	/	/	可开放
5022	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左5#	250	52.61%	152.74	152.74	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
5023	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6#	315	20.47%	187.51	187.51	未列入	/	/	38.21%	/	/	可开放
5024	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣线经协干8右10#变压器	315	33.88%	227.61	227.61	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放

5025	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左1#	200	73.95%	158.94	158.94	未列入	/	/	-87.90%	/	/	可开放
5026	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右11繁荣线	160	22.77%	91.57	91.57	未列入	/	/	9.72%	/	/	可开放
5027	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右8繁荣线	160	25.91%	100.02	100.02	未列入	/	/	14.94%	/	/	可开放
5028	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左2左2繁荣线	160	32.03%	102.88	102.88	未列入	/	/	-0.57%	/	/	可开放
5029	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左3左1繁荣线	200	52.56%	104.24	104.24	未列入	/	/	13.68%	/	/	可开放
5030	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干41左5#	100	80.40%	45.24	45.24	未列入	/	/	0.82%	/	/	可开放
5031	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干44#变压器	160	47.40%	44.08	44.08	未列入	/	/	22.11%	/	/	可开放
5032	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干56#	400	56.80%	217.43	217.43	未列入	/	/	16.35%	/	/	可开放
5033	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干17右2#	100	39.30%	34.17	34.17	未列入	/	/	8.04%	/	/	可开放
5034	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干20#	160	58.78%	73.58	73.58	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
5035	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干21#大郑线	100	0.06%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5036	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干32#大郑线	100	14.93%	44.36	44.36	未列入	/	/	6.98%	/	/	可开放
5037	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干101#	100	52.05%	31.55	31.55	未列入	/	/	12.75%	/	/	可开放
5038	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干86#大郑线	315	81.87%	251.42	251.42	未列入	/	/	-29.29%	1	5	可开放
5039	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干40左2左#大郑	100	68.58%	11.42	11.42	未列入	/	/	14.79%	/	/	可开放
5040	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干40右1#	315	62.86%	224.06	224.06	未列入	/	/	8.78%	/	/	可开放
5041	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干109右6#	100	31.84%	48.16	48.16	未列入	/	/	3.66%	/	/	可开放
5042	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左23右1#大	100	4.71%	75.29	75.29	未列入	/	/	26.36%	/	/	可开放
5043	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左23右1右#大郑线	315	32.60%	244.3	244.3	未列入	/	/	15.62%	/	/	可开放
5044	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左30右6#大	315	53.90%	138.96	138.96	未列入	/	/	0.65%	/	/	可开放
5045	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干110右1#	30	94.36%	16.91	16.91	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放
5046	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	朝中干39右5右1#	100	40.50%	30.62	30.62	未列入	/	/	31.86%	/	/	可开放
5047	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	宋三变6066朝中线朝中干16#	160	21.78%	118.58	118.58	未列入	/	/	-22.96%	/	/	可开放
5048	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右25左1#	250	54.18%	162.48	162.48	未列入	/	/	-21.23%	/	/	可开放
5049	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干40#	100	66.21%	20.01	20.01	未列入	/	/	3.03%	/	/	可开放
5050	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干69右4#	200	45.85%	159	159	未列入	/	/	-87.84%	/	/	可开放
5051	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干69右9#	200	79.90%	74.6	74.6	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
5052	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干66左5#右	160	32.09%	127.36	127.36	未列入	/	/	-88.63%	/	/	可开放
5053	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左1#宁远	50	42.51%	36.97	36.97	未列入	/	/	1.01%	/	/	可开放
5054	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干19#宁远线	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	-87.71%	/	/	可开放
5055	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干30#宁远线	100	0.16%	79.43	79.43	未列入	/	/	-88.20%	/	/	可开放
5056	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干49#	200	33.06%	142.88	142.88	未列入	/	/	-56.55%	/	/	可开放
5057	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左20#	400	19.20%	319.8	319.8	未列入	/	/	-92.71%	/	/	可开放
5058	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干14#宁远线	400	76.86%	319.77	319.77	未列入	/	/	-85.80%	/	/	可开放
5059	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右30#	100	21.98%	58.68	58.68	未列入	/	/	25.90%	/	/	可开放
5060	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左6左3#	200	77.76%	159.09	159.09	未列入	/	/	-84.38%	/	/	可开放
5061	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干52右8#	315	14.69%	240.01	240.01	未列入	/	/	-0.78%	/	/	可开放
5062	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右10#	100	66.33%	13.67	13.67	未列入	/	/	-21.79%	/	/	可开放
5063	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左4#	100	75.54%	24.85	24.85	未列入	/	/	-12.57%	/	/	可开放
5064	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左12#	200	36.90%	135.09	135.09	未列入	/	/	21.80%	/	/	可开放
5065	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左1#	100	0.00%	79.94	79.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
5066	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左14左	160	29.55%	109.77	109.77	未列入	/	/	-10.99%	/	/	可开放
5067	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分62右14#	100	1.14%	78.86	78.86	未列入	/	/	-80.81%	/	/	可开放

5068	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左16#	160	42.73%	86.59	86.59	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
5069	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右5右1#	100	32.67%	52.22	52.22	未列入	/	/	-6.84%	/	/	可开放
5070	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右20#	100	65.01%	38.1	38.1	未列入	/	/	-40.67%	1	2	可开放
5071	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左11左2#宁远线	315	0.67%	250.12	250.12	未列入	/	/	-87.07%	/	/	可开放
5072	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左5#宁远	30	15.47%	19.36	19.36	未列入	/	/	-86.83%	/	/	可开放
5073	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左11左8#宁远线	400	19.20%	305.49	305.49	未列入	/	/	-59.21%	/	/	可开放
5074	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左17#宁远	100	88.05%	39.53	39.53	未列入	/	/	-18.51%	/	/	可开放
5075	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右8#	160	63.72%	12.03	12.03	未列入	/	/	-9.54%	/	/	可开放
5076	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右22#	50	35.60%	0	0	未列入	/	/	45.96%	/	/	可开放
5077	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右24#	50	46.72%	38.47	38.47	未列入	/	/	-78.77%	/	/	可开放
5078	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干63左2#	250	60.80%	115.63	115.63	未列入	/	/	37.08%	/	/	可开放
5079	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左8左5右	30	17.07%	18.88	18.88	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
5080	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左14右3#	100	3.09%	76.91	76.91	未列入	/	/	-81.28%	/	/	可开放
5081	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左11#	50	19.20%	38.57	38.57	未列入	/	/	-41.30%	/	/	可开放
5082	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干11右4#宁远	20	15.85%	12.83	12.83	未列入	/	/	-9.26%	/	/	可开放
5083	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干14#左宁远线	30	76.86%	20.38	20.38	未列入	/	/	4.90%	/	/	可开放
5084	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干15#宁远线	50	5.58%	37.21	37.21	未列入	/	/	-80.90%	/	/	可开放
5085	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干22左10右2#宁远线	50	51.30%	0	0	未列入	/	/	16.88%	/	/	可开放
5086	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干22左12#宁远线宁远线	100	83.85%	0	0	未列入	/	/	25.18%	/	/	可开放
5087	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左12右11#	80	16.29%	11.28	11.28	未列入	/	/	-1.81%	/	/	可开放
5088	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左8#	160	84.73%	57.43	57.43	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
5089	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左23#	20	35.80%	8.84	8.84	未列入	/	/	7.90%	/	/	可开放
5090	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左25#	100	16.06%	21.1	21.1	未列入	/	/	-7.35%	/	/	可开放
5091	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干134#	100	79.56%	29.92	29.92	未列入	/	/	24.56%	/	/	可开放
5092	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38#	100	67.12%	18.24	18.24	未列入	/	/	2.92%	/	/	可开放
5093	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分78#1	100	57.13%	22.87	22.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5094	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干14#	315	9.79%	243.03	243.03	未列入	/	/	-5.76%	/	/	可开放
5095	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29#	30	66.00%	20.87	20.87	未列入	/	/	-5.57%	/	/	可开放
5096	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分57#	160	55.13%	68.91	68.91	未列入	/	/	-5.37%	/	/	可开放
5097	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分63#	400	39.96%	302.81	302.81	未列入	/	/	-49.19%	/	/	可开放
5098	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分48#	50	53.43%	37.08	37.08	未列入	/	/	0.87%	/	/	可开放
5099	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分82#	315	4.67%	248.15	248.15	未列入	/	/	-24.25%	/	/	可开放
5100	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分5#	160	27.60%	95.89	95.89	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
5101	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分7右2#	315	42.02%	211.33	211.33	未列入	/	/	3.07%	/	/	可开放
5102	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分7右4#变压器	400	32.37%	319.59	319.59	未列入	/	/	-88.57%	/	/	可开放
5103	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分4右4#	250	77.04%	166.18	166.18	未列入	/	/	-3.49%	/	/	可开放
5104	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北二线建北干32右1#变压器	315	33.60%	219.31	219.31	未列入	/	/	-14.44%	/	/	可开放
5105	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6#右	160	20.31%	121.96	121.96	未列入	/	/	-61.65%	/	/	可开放
5106	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左3#	200	59.34%	103.61	103.61	未列入	/	/	7.44%	/	/	可开放
5107	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分27右1#	200	35.32%	143.27	143.27	未列入	/	/	-9.75%	/	/	可开放
5108	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干37#	50	94.40%	37.7	37.7	未列入	/	/	-84.24%	/	/	可开放
5109	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右4左3#	315	55.50%	251.62	251.62	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
5110	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右13#	200	19.38%	141.86	141.86	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
5111	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干33左4右3#	400	44.67%	298.91	298.91	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
5112	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	福利分54右11#公路线	200	67.80%	158.34	158.34	未列入	/	/	-10.01%	/	/	可开放

5113	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67左8#	315	59.68%	227.4	227.4	未列入	/	/	-30.81%	/	/	可开放
5114	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左12左5右	30	50.10%	22.44	22.44	未列入	/	/	19.63%	/	/	可开放
5115	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左19左2#	200	52.93%	102.08	102.08	未列入	/	/	6.68%	/	/	可开放
5116	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	电灯干27#宏大二线	200	53.73%	159.28	159.28	未列入	/	/	-86.26%	/	/	可开放
5117	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分22#柱上变压器	160	74.44%	125.61	125.61	未列入	/	/	-3.38%	/	/	可开放
5118	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分11#北柱上变压器	315	74.19%	251.3	251.3	未列入	/	/	-90.14%	/	/	可开放
5119	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右17#东鞍	315	59.01%	198.46	198.46	未列入	/	/	-2.04%	/	/	可开放
5120	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分14右1东鞍线	100	54.57%	54.49	54.49	未列入	/	/	23.67%	/	/	可开放
5121	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分13#东鞍线	160	37.94%	95.53	95.53	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
5122	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右6#柱上变压器	200	59.88%	159.3	159.3	未列入	/	/	-80.07%	/	/	可开放
5123	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右7左3#柱上变压器	400	65.24%	298.86	298.86	未列入	/	/	19.92%	/	/	可开放
5124	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左5#柱上变压器	315	63.30%	178.61	178.61	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
5125	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分5#柱上变压器	315	48.92%	236.37	236.37	未列入	/	/	-60.56%	/	/	可开放
5126	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干15	100	26.53%	53.47	53.47	未列入	/	/	16.17%	/	/	可开放
5127	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北二线建北干118#变压器	200	27.45%	151.78	151.78	未列入	/	/	-89.24%	/	/	可开放
5128	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左12左7#宁远线	50	36.36%	11.93	11.93	未列入	/	/	-0.20%	/	/	可开放
5129	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干91左3#	160	68.70%	68.95	68.95	未列入	/	/	56.30%	/	/	可开放
5130	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左9右1#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5131	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右44#	100	0.81%	75.9	75.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5132	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分74左2#	200	34.08%	134.4	134.4	未列入	/	/	-2.37%	/	/	可开放
5133	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右14#	160	0.10%	127.84	127.84	未列入	/	/	-58.52%	/	/	可开放
5134	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	宋三变6052化染线合成干2右13左3#	315	1.07%	248.64	248.64	未列入	/	/	-65.09%	/	/	可开放
5135	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干15左1#	160	59.33%	62.6	62.6	未列入	/	/	57.63%	/	/	可开放
5136	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	金城线	果园变6266金城线新堡分8右8左1#	100	29.13%	34.9	34.9	未列入	/	/	-0.30%	/	/	可开放
5137	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分32#化棉线	100	59.61%	27.01	27.01	未列入	/	/	-21.98%	/	/	可开放
5138	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	宋三变6066朝中线朝中干15左1左1#	160	35.69%	70.89	70.89	未列入	/	/	2.70%	/	/	可开放
5139	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左2#	315	75.35%	194.99	194.99	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
5140	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左5#	100	97.17%	22.85	22.85	未列入	/	/	8.25%	/	/	可开放
5141	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54右8右1#	315	51.68%	205.46	205.46	未列入	/	/	0.05%	/	/	可开放
5142	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干54右13#柱上变压器	315	21.05%	185.68	185.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5143	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54右2#	400	26.58%	298.62	298.62	未列入	/	/	-10.73%	/	/	可开放
5144	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线宁双干61右4#	200	33.88%	106.43	106.43	未列入	/	/	2.21%	/	/	可开放
5145	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左11#	200	20.10%	97.79	97.79	未列入	/	/	-3.29%	/	/	可开放
5146	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左8#孙青线	160	34.50%	127.15	127.15	未列入	/	/	-84.38%	/	/	可开放
5147	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左7左3#	200	60.45%	159.31	159.31	未列入	/	/	-90.54%	/	/	可开放
5148	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干113左4#	315	9.94%	239.6	239.6	未列入	/	/	-0.12%	/	/	可开放
5149	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左6#	100	68.94%	20.51	20.51	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放
5150	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左8#	200	61.80%	127.31	127.31	未列入	/	/	-32.29%	/	/	可开放
5151	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左9#	315	45.49%	216.98	216.98	未列入	/	/	13.49%	/	/	可开放
5152	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左13#	315	50.19%	190.64	190.64	未列入	/	/	-6.39%	/	/	可开放
5153	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干29右3#	100	29.25%	50.75	50.75	未列入	/	/	-33.16%	/	/	可开放
5154	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干5右1#西达线	400	52.56%	288.52	288.52	未列入	/	/	-27.23%	/	/	可开放

5155	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干14#	200	50.16%	95.96	95.96	未列入	/	/	47.06%	/	/	可开放
5156	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干18#	315	16.79%	232.62	232.62	未列入	/	/	12.14%	/	/	可开放
5157	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干27左3#	200	38.05%	96.92	96.92	未列入	/	/	11.29%	/	/	可开放
5158	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干24#	315	27.07%	199.66	199.66	未列入	/	/	1.61%	/	/	可开放
5159	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南线达南干68右7支1右1#变压器	100	18.87%	49.38	49.38	未列入	/	/	-21.69%	/	/	可开放
5160	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达干42左4#西达线	160	31.53%	72.32	72.32	未列入	/	/	27.84%	/	/	可开放
5161	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干41#	200	73.36%	159.2	159.2	未列入	/	/	-84.63%	/	/	可开放
5162	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干7#	100	23.94%	17.94	17.94	未列入	/	/	5.10%	/	/	可开放
5163	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右2#	30	92.70%	20.64	20.64	未列入	/	/	16.16%	/	/	可开放
5164	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右3左4#	30	6.40%	22.08	22.08	未列入	/	/	-9.03%	/	/	可开放
5165	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右3左7#	200	0.74%	158.52	158.52	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
5166	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分23左9#	200	49.38%	128.53	128.53	未列入	/	/	-25.92%	/	/	可开放
5167	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75右4#	30	8.77%	21.37	21.37	未列入	/	/	-9.76%	/	/	可开放
5168	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右3右1#	160	18.41%	112.29	112.29	未列入	/	/	-9.07%	/	/	可开放
5169	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右7#	30	44.34%	21.76	21.76	未列入	/	/	7.18%	/	/	可开放
5170	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分87左2#	30	51.30%	21.9	21.9	未列入	/	/	-2.08%	/	/	可开放
5171	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分14右6#	160	64.03%	81.56	81.56	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
5172	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分39左11#	200	54.63%	137.54	137.54	未列入	/	/	-41.42%	/	/	可开放
5173	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分39左4#	100	69.12%	23.87	23.87	未列入	/	/	13.93%	/	/	可开放
5174	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分103#	160	61.54%	51.32	51.32	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
5175	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分60#	160	38.19%	102.25	102.25	未列入	/	/	-12.94%	/	/	可开放
5176	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分48#	100	29.57%	10.4	10.4	未列入	/	/	58.60%	/	/	可开放
5177	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分46左3#	30	19.80%	18.06	18.06	未列入	/	/	12.78%	/	/	可开放
5178	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右2#	160	45.53%	100.84	100.84	未列入	/	/	-0.13%	/	/	可开放
5179	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左3#	315	11.05%	225.43	225.43	未列入	/	/	7.60%	/	/	可开放
5180	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分11#	160	23.70%	91.88	91.88	未列入	/	/	-13.94%	/	/	可开放
5181	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右14左1#	160	46.94%	96.64	96.64	未列入	/	/	-14.12%	/	/	可开放
5182	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右9#	160	40.52%	127.43	127.43	未列入	/	/	-88.18%	/	/	可开放
5183	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右1#	160	12.49%	108.33	108.33	未列入	/	/	-7.78%	/	/	可开放
5184	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分87左23#	160	4.48%	109.41	109.41	未列入	/	/	-13.75%	/	/	可开放
5185	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分81左3#	100	31.98%	50.31	50.31	未列入	/	/	4.36%	/	/	可开放
5186	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分44#	160	30.09%	78.08	78.08	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
5187	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分18#	160	58.69%	74.87	74.87	未列入	/	/	12.69%	/	/	可开放
5188	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分5右1#	315	25.07%	246.2	246.2	未列入	/	/	-68.65%	/	/	可开放
5189	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干52#	315	14.97%	204.85	204.85	未列入	/	/	-4.15%	/	/	可开放
5190	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干64左7#孙青线	100	40.08%	79.88	79.88	未列入	/	/	-81.35%	/	/	可开放
5191	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干4#	400	78.71%	275.61	275.61	未列入	/	/	41.28%	/	/	可开放
5192	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干9#孙青线	160	50.04%	0	0	未列入	/	/	-5.06%	/	/	可开放
5193	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线宁双干49#	160	51.04%	127.38	127.38	未列入	/	/	-88.11%	/	/	可开放
5194	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	实德线	化纺变3548实德线化西干2左8实德线	400	36.78%	309.72	309.72	未列入	/	/	-63.86%	/	/	可开放
5195	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干8左6#商业二线	315	41.37%	195.2	195.2	未列入	/	/	16.08%	/	/	可开放
5196	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干10#商业二线	160	62.30%	79.8	79.8	未列入	/	/	11.95%	/	/	可开放
5197	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	商业二线商业干8左3左2#柱上变压器	315	13.40%	209.78	209.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5198	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干3#商业二线	315	8.57%	251.71	251.71	未列入	/	/	-90.12%	/	/	可开放
5199	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干7#商业二线	200	83.50%	76.33	76.33	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
5200	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干17左1#商业二线	315	22.53%	225.11	225.11	未列入	/	/	-8.35%	/	/	可开放

5201	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右10#	315	16.62%	239.07	239.07	未列入	/	/	123.87%	/	/	可开放
5202	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干126#	400	23.70%	319.26	319.26	未列入	/	/	-86.48%	/	/	可开放
5203	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干139右4#	100	43.20%	41.06	41.06	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
5204	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左30#	50	91.72%	36.17	36.17	未列入	/	/	-5.29%	/	/	可开放
5205	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1040宁忠线宁安干29右2左3#	315	16.81%	251.8	251.8	未列入	/	/	-89.51%	/	/	可开放
5206	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1040宁忠线宁安干29右2左7#	100	18.06%	0	0	未列入	/	/	16.13%	/	/	可开放
5207	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干127左9#	315	24.41%	240.76	240.76	未列入	/	/	-53.23%	/	/	可开放
5208	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左3#	315	53.31%	211.5	211.5	未列入	/	/	4.95%	/	/	可开放
5209	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左19#	100	25.62%	0	0	未列入	/	/	6.04%	/	/	可开放
5210	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干28#	315	86.90%	156.48	156.48	未列入	/	/	5.67%	/	/	可开放
5211	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干35#	315	47.58%	224.63	224.63	未列入	/	/	25.35%	/	/	可开放
5212	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干43#	315	34.93%	219.7	219.7	未列入	/	/	-3.81%	/	/	可开放
5213	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干54#	315	3.64%	248.74	248.74	未列入	/	/	17.53%	/	/	可开放
5214	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干26#	400	15.83%	256.7	256.7	未列入	/	/	29.12%	/	/	可开放
5215	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干40#	200	27.05%	134.91	134.91	未列入	/	/	-34.99%	/	/	可开放
5216	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干46右2右2#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5217	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干51#变压器	30	0.00%	24	24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5218	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建刘线	建材变1045建刘线建成分16左3#	160	1.23%	96.09	96.09	未列入	/	/	-43.50%	/	/	可开放
5219	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北3#	200	58.88%	106.13	106.13	未列入	/	/	5.94%	/	/	可开放
5220	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线宋八干27#变压器	315	31.30%	222.94	222.94	未列入	/	/	-48.32%	/	/	可开放
5221	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北9#	200	57.64%	101.4	101.4	未列入	/	/	3.91%	/	/	可开放
5222	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北6#	100	87.93%	0	0	未列入	/	/	10.49%	/	/	可开放
5223	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右5#	160	49.05%	84.13	84.13	未列入	/	/	3.74%	/	/	可开放
5224	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右7左2#	250	49.54%	157.43	157.43	未列入	/	/	4.48%	/	/	可开放
5225	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右9#	200	41.58%	124.95	124.95	未列入	/	/	-2.68%	/	/	可开放
5226	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右12#	100	97.71%	4.91	4.91	未列入	/	/	-3.62%	/	/	可开放
5227	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左20#	160	46.89%	94.58	94.58	未列入	/	/	-12.24%	/	/	可开放
5228	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左17#	160	33.25%	100.31	100.31	未列入	/	/	-11.65%	/	/	可开放
5229	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左10#	100	57.72%	16.64	16.64	未列入	/	/	1.52%	/	/	可开放
5230	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左8#	160	30.78%	127.45	127.45	未列入	/	/	-85.13%	/	/	可开放
5231	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右7#	160	39.83%	64.28	64.28	未列入	/	/	4.20%	/	/	可开放
5232	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右3#	200	42.75%	74.5	74.5	未列入	/	/	-3.68%	/	/	可开放
5233	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右5#	250	21.63%	145.93	145.93	未列入	/	/	-2.89%	/	/	可开放
5234	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右9#	100	95.76%	31.43	31.43	未列入	/	/	-7.93%	/	/	可开放
5235	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干4#	100	46.94%	10.49	10.49	未列入	/	/	-6.69%	/	/	可开放
5236	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干8#	315	55.05%	225.59	225.59	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
5237	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干13#	160	83.50%	71.56	71.56	未列入	/	/	-4.91%	/	/	可开放
5238	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3左1#	160	71.66%	67.04	67.04	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
5239	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右4#	100	54.09%	42.47	42.47	未列入	/	/	-1.40%	/	/	可开放

5240	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右6#	200	50.28%	119.69	119.69	未列入	/	/	-28.44%	/	/	可开放
5241	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左7#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5242	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左10#	250	9.15%	175.46	175.46	未列入	/	/	-32.96%	/	/	可开放
5243	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6右2#	100	24.29%	6.51	6.51	未列入	/	/	4.28%	/	/	可开放
5244	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴阳干9左6右4#	200	26.63%	115.68	115.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5245	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左1#	100	75.57%	77.41	77.41	未列入	/	/	-78.92%	/	/	可开放
5246	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左6#	160	97.75%	30.62	30.62	未列入	/	/	50.56%	/	/	可开放
5247	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左3#	160	43.84%	91.15	91.15	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放
5248	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左9#	315	71.75%	198.46	198.46	未列入	/	/	-1.42%	/	/	可开放
5249	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干12#	400	56.67%	272.49	272.49	未列入	/	/	-3.12%	/	/	可开放
5250	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干11#	200	47.91%	95	95	未列入	/	/	29.55%	/	/	可开放
5251	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干6#	100	17.70%	79.44	79.44	未列入	/	/	-82.77%	/	/	可开放
5252	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干16右5#	315	28.19%	230.97	230.97	未列入	/	/	4.20%	/	/	可开放
5253	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干9左2左1#	315	33.22%	219.96	219.96	未列入	/	/	11.57%	/	/	可开放
5254	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干15#	200	53.92%	112	112	未列入	/	/	6.70%	/	/	可开放
5255	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线宋八干30#变压器	315	12.14%	230.18	230.18	未列入	/	/	-15.17%	/	/	可开放
5256	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左5#变压器	200	56.49%	107.85	107.85	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
5257	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左11#宋八线	315	45.08%	251.43	251.43	未列入	/	/	-88.82%	/	/	可开放
5258	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左13#	200	40.17%	87.07	87.07	未列入	/	/	3.47%	/	/	可开放
5259	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左2#宋八线	200	39.92%	125.53	125.53	未列入	/	/	-0.39%	/	/	可开放
5260	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2#	200	19.92%	120.16	120.16	未列入	/	/	-16.29%	/	/	可开放
5261	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干48左7#	200	32.04%	131.54	131.54	未列入	/	/	1.03%	/	/	可开放
5262	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右4#	315	51.76%	251.37	251.37	未列入	/	/	-89.19%	/	/	可开放
5263	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干102#	200	35.46%	139.5	139.5	未列入	/	/	-6.38%	/	/	可开放
5264	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右2#	315	45.33%	225.39	225.39	未列入	/	/	-43.70%	/	/	可开放
5265	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干64#	200	41.49%	159.82	159.82	未列入	/	/	-93.81%	/	/	可开放
5266	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干56#地号线	315	39.24%	203.07	203.07	未列入	/	/	-4.77%	/	/	可开放
5267	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左2#	315	65.90%	192.26	192.26	未列入	/	/	-18.85%	/	/	可开放
5268	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干28#变压器	315	79.47%	169.85	169.85	未列入	/	/	8.67%	2	8	可开放
5269	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#兴阳干23#	315	49.33%	202.56	202.56	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
5270	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干67#	100	24.34%	55.66	55.66	未列入	/	/	18.10%	/	/	可开放
5271	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左11右4#	200	60.42%	99.32	99.32	未列入	/	/	11.87%	/	/	可开放
5272	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分29左10#	200	23.40%	159.45	159.45	未列入	/	/	-80.97%	/	/	可开放
5273	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分29左5#	315	43.66%	224.79	224.79	未列入	/	/	12.52%	/	/	可开放
5274	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分52#	250	12.10%	190.36	190.36	未列入	/	/	78.37%	/	/	可开放
5275	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	民生干39#	160	74.93%	126.99	126.99	未列入	/	/	-83.14%	/	/	可开放
5276	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22左3#柱上变压器	100	78.96%	14.33	14.33	未列入	/	/	6.95%	/	/	可开放
5277	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22左2#柱上变压器	400	79.41%	258.49	258.49	未列入	/	/	31.95%	/	/	可开放
5278	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右3#柱上变压器	160	48.93%	44.82	44.82	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
5279	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右9#柱上变压器	200	57.52%	137.23	137.23	未列入	/	/	4.93%	/	/	可开放
5280	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右1#柱上变压器	100	55.26%	44.17	44.17	未列入	/	/	-28.25%	/	/	可开放
5281	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右6#柱上变压器	200	51.30%	159.23	159.23	未列入	/	/	-87.62%	/	/	可开放

5282	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右2#解放线	250	28.80%	176.4	176.4	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
5283	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干39左2#	200	45.00%	119.01	119.01	未列入	/	/	-0.28%	/	/	可开放
5284	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分12右1#	100	32.98%	41.02	41.02	未列入	/	/	11.94%	/	/	可开放
5285	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分25左6#地号线	315	40.61%	213.09	213.09	未列入	/	/	-19.77%	/	/	可开放
5286	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右3#地号线	200	32.45%	159.17	159.17	未列入	/	/	-83.64%	/	/	可开放
5287	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右6#	315	47.08%	228.96	228.96	未列入	/	/	-28.94%	/	/	可开放
5288	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右4#地号线	200	20.18%	147.96	147.96	未列入	/	/	-30.81%	/	/	可开放
5289	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分25左1#地号线	315	81.37%	145.65	145.65	未列入	/	/	72.38%	/	/	可开放
5290	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分11左2#地号线	315	47.54%	251.65	251.65	未列入	/	/	-27.18%	/	/	可开放
5291	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分6右1#	100	35.70%	30.86	30.86	未列入	/	/	-2.38%	/	/	可开放
5292	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分4#	100	79.80%	78.22	78.22	未列入	/	/	-81.90%	/	/	可开放
5293	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分16#	315	74.21%	192.6	192.6	未列入	/	/	-6.87%	/	/	可开放
5294	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分19#	200	16.43%	135.92	135.92	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
5295	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分23右8#	100	49.98%	24.21	24.21	未列入	/	/	-0.17%	/	/	可开放
5296	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分36右1#笔管线	400	67.80%	243.4	243.4	未列入	/	/	58.82%	/	/	可开放
5297	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分21左3#	200	26.70%	122.27	122.27	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
5298	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右7左2#地号	315	76.92%	192.97	192.97	未列入	/	/	2.24%	/	/	可开放
5299	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右12#地号线	315	46.27%	221.62	221.62	未列入	/	/	2.42%	/	/	可开放
5300	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右15#地号线	315	10.58%	218.67	218.67	未列入	/	/	-8.57%	/	/	可开放
5301	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右23#地号线	200	84.28%	81.99	81.99	未列入	/	/	40.51%	/	/	可开放
5302	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右22右3#地	315	48.10%	251.28	251.28	未列入	/	/	-86.63%	/	/	可开放
5303	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右21左1#	200	31.43%	82.9	82.9	未列入	/	/	13.72%	/	/	可开放
5304	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右13#地号线	315	33.12%	206.9	206.9	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
5305	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右1#地号线	315	49.68%	209.8	209.8	未列入	/	/	13.48%	/	/	可开放
5306	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右12#地号线	160	79.69%	60.59	60.59	未列入	/	/	10.61%	/	/	可开放
5307	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右11#地号线	160	96.81%	75.42	75.42	未列入	/	/	9.72%	/	/	可开放
5308	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右17#地号线	200	38.55%	30.03	30.03	未列入	/	/	1.08%	/	/	可开放
5309	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分6左1#	315	59.37%	188.8	188.8	未列入	/	/	1.40%	/	/	可开放
5310	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分7右6#	100	12.87%	69.09	69.09	未列入	/	/	-25.43%	/	/	可开放
5311	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分19左1#	160	0.55%	84.43	84.43	未列入	/	/	4.89%	/	/	可开放
5312	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分13左1#	200	53.49%	134.78	134.78	未列入	/	/	6.25%	/	/	可开放
5313	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右18#地号线	160	69.34%	71.28	71.28	未列入	/	/	-3.30%	/	/	可开放
5314	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右27#地号线	315	41.18%	251.64	251.64	未列入	/	/	-91.05%	/	/	可开放
5315	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右7#地号线	160	36.03%	126.28	126.28	未列入	/	/	-86.23%	/	/	可开放
5316	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右2#地号线	400	52.75%	240.15	240.15	未列入	/	/	-7.15%	/	/	可开放
5317	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右6#果园	315	10.60%	238.65	238.65	未列入	/	/	-6.00%	/	/	可开放
5318	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右8左5	160	66.81%	66.12	66.12	未列入	/	/	-0.54%	/	/	可开放
5319	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右11右1#解放	100	58.11%	27.3	27.3	未列入	/	/	-7.63%	/	/	可开放
5320	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分14右1左2#	160	39.16%	68.51	68.51	未列入	/	/	6.36%	/	/	可开放
5321	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶官变4266陶水线解放干47左1#陶水线	200	35.13%	141.47	141.47	未列入	/	/	5.53%	/	/	可开放
5322	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分17左3#解放线	160	26.28%	100.91	100.91	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
5323	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	陶官变4274铁东线铁东线铁铆分支箱至旧堡干1#旧堡干6#	100	97.14%	78.23	78.23	未列入	/	/	-80.59%	/	/	可开放
5324	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干21#变压器	100	75.21%	39.44	39.44	未列入	/	/	-8.69%	/	/	可开放
5325	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干35#变压器	160	33.47%	101.39	101.39	未列入	/	/	-18.14%	/	/	可开放
5326	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	旧堡干44左14#	200	11.80%	150.44	150.44	未列入	/	/	19.90%	/	/	可开放
5327	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干14#变压器	100	32.48%	59.27	59.27	未列入	/	/	-34.94%	/	/	可开放
5328	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干44左7#变压器	160	6.85%	121.43	121.43	未列入	/	/	-30.62%	/	/	可开放

5329	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右3右2卫钢	200	56.28%	112.77	112.77	未列入	/	/	4.32%	/	/	可开放
5330	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右6右2#	200	46.05%	145.24	145.24	未列入	/	/	-54.76%	/	/	可开放
5331	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右9右2#柱上变压器	160	0.54%	127.14	127.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5332	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干12左3卫钢线	200	51.90%	114.56	114.56	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
5333	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干12左2左2卫钢	250	60.38%	146.79	146.79	未列入	/	/	-4.79%	/	/	可开放
5334	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢干30#卫钢线	100	53.19%	27.45	27.45	未列入	/	/	-0.91%	/	/	可开放
5335	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右12卫钢线	200	27.42%	159.45	159.45	未列入	/	/	-88.31%	/	/	可开放
5336	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢干21#卫钢线	315	41.03%	251.3	251.3	未列入	/	/	-88.72%	/	/	可开放
5337	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	果园变6276西河北线西河干19#	315	8.61%	217.12	217.12	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
5338	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干13左3#	100	10.47%	46.4	46.4	未列入	/	/	12.97%	/	/	可开放
5339	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线化老分20左9#	100	85.38%	38.53	38.53	未列入	/	/	-7.30%	/	/	可开放
5340	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左2#	100	30.84%	56.82	56.82	未列入	/	/	15.92%	/	/	可开放
5341	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分65#	100	56.56%	29.4	29.4	未列入	/	/	-1.10%	/	/	可开放
5342	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左1左2#	100	57.90%	37.84	37.84	未列入	/	/	-6.05%	/	/	可开放
5343	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分42#	200	76.86%	88.37	88.37	未列入	/	/	7.18%	1	4	可开放
5344	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分40#	100	5.16%	65.1	65.1	未列入	/	/	22.07%	/	/	可开放
5345	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分34右2#	315	11.24%	193.11	193.11	未列入	/	/	-12.08%	/	/	可开放
5346	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分34右1#	315	20.11%	217.21	217.21	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放
5347	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4右8#	200	34.92%	121.54	121.54	未列入	/	/	1.33%	/	/	可开放
5348	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4右6#	400	42.84%	274.99	274.99	未列入	/	/	-16.80%	/	/	可开放
5349	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4左8#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5350	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右1#宋八线	250	70.43%	109.11	109.11	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
5351	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右4#	160	87.49%	66.41	66.41	未列入	/	/	6.12%	/	/	可开放
5352	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右6#	250	51.68%	153.12	153.12	未列入	/	/	5.35%	/	/	可开放
5353	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左22左1#	100	17.73%	55.66	55.66	未列入	/	/	55.86%	/	/	可开放
5354	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2右2右1#	200	37.20%	104.88	104.88	未列入	/	/	11.43%	/	/	可开放
5355	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54南1#	250	69.18%	132.36	132.36	未列入	/	/	3.16%	/	/	可开放
5356	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线兴阳干40右3#	100	54.05%	0	0	未列入	/	/	25.26%	/	/	可开放
5357	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	民主干61左5#	315	14.54%	233.26	233.26	未列入	/	/	718.10%	/	/	可开放
5358	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干35#	160	76.95%	85.06	85.06	未列入	/	/	-24.38%	/	/	可开放
5359	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干46#	160	45.44%	85.39	85.39	未列入	/	/	-9.50%	/	/	可开放
5360	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干44#	400	38.40%	290.05	290.05	未列入	/	/	-35.66%	/	/	可开放
5361	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干33#	160	48.84%	78.86	78.86	未列入	/	/	11.47%	/	/	可开放
5362	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干61左2#柱上变压器	200	0.48%	159.04	159.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5363	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干8左3#变压器	315	5.27%	251.95	251.95	未列入	/	/	-92.08%	/	/	可开放
5364	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干23左1#变压器	250	22.50%	143.76	143.76	未列入	/	/	6.93%	/	/	可开放
5365	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳线兴阳干56#	400	17.63%	249.49	249.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5366	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左7#	100	36.33%	49.02	49.02	未列入	/	/	-6.75%	/	/	可开放
5367	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左12#	315	46.74%	192.31	192.31	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
5368	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干41右2#柱上变压器	315	9.90%	220.82	220.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5369	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左7#	200	14.78%	126.7	126.7	未列入	/	/	-23.91%	/	/	可开放
5370	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干10左1#	100	42.56%	66.44	66.44	未列入	/	/	17.03%	/	/	可开放
5371	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干39右11左3#	315	55.05%	251.45	251.45	未列入	/	/	-91.07%	/	/	可开放
5372	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右2#变压器	315	66.23%	185.83	185.83	未列入	/	/	10.23%	/	/	可开放
5373	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左14#变压器	315	12.17%	251.46	251.46	未列入	/	/	-92.11%	/	/	可开放

5374	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左15右5#变压器	80	51.55%	22.76	22.76	未列入	/	/	15.98%	/	/	可开放
5375	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12823亭站内变压器	400	21.99%	315.05	315.05	未列入	/	/	14.59%	/	/	可开放
5376	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干2#	315	14.17%	207.37	207.37	未列入	/	/	16.33%	/	/	可开放
5377	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D05亭站内变压器	400	50.49%	319.57	319.57	未列入	/	/	-89.04%	/	/	可开放
5378	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D03亭站内变压器	400	47.25%	319.65	319.65	未列入	/	/	-89.63%	/	/	可开放
5379	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H11亭站内变压器	400	60.93%	287.2	287.2	未列入	/	/	42.07%	/	/	可开放
5380	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左6#	250	60.93%	165.28	165.28	未列入	/	/	-5.90%	/	/	可开放
5381	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左12#	160	3.54%	115.99	115.99	未列入	/	/	-27.33%	/	/	可开放
5382	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干28右1#	250	75.62%	157.99	157.99	未列入	/	/	52.52%	/	/	可开放
5383	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12H23亭站内变压器	630	34.44%	503.84	503.84	未列入	/	/	-91.94%	/	/	可开放
5384	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12H24亭站内变压器	630	10.57%	503.96	503.96	未列入	/	/	-90.98%	/	/	可开放
5385	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左6右4#	50	10.98%	24.74	24.74	未列入	/	/	26.47%	/	/	可开放
5386	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12425配电变压器	500	33.78%	375.88	375.88	未列入	/	/	19.04%	/	/	可开放
5387	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12426配电变压器	500	37.56%	373.37	373.37	未列入	/	/	12.50%	/	/	可开放
5388	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12427配电变压器	400	35.70%	319.74	319.74	未列入	/	/	-89.89%	/	/	可开放
5389	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12428配电变压器	400	26.79%	284.36	284.36	未列入	/	/	3.55%	/	/	可开放
5390	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西旺线	西旺线西旺干14支1左3#（新）柱上变压...	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5391	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D26亭站内变压器	315	15.56%	249.59	249.59	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
5392	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D22亭站内变压器	500	45.15%	372.73	372.73	未列入	/	/	11.84%	/	/	可开放
5393	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D21亭站内变压器	630	43.90%	503.82	503.82	未列入	/	/	-90.79%	/	/	可开放
5394	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J31亭变压器	630	56.89%	445.99	445.99	未列入	/	/	14.25%	/	/	可开放
5395	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12949亭配电变压器	630	36.35%	476.69	476.69	未列入	/	/	-13.77%	/	/	可开放
5396	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干18左11#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5397	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H07亭站内变压器	400	51.18%	247.8	247.8	未列入	/	/	11.76%	/	/	可开放
5398	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H06亭站内变压器	400	41.85%	279.94	279.94	未列入	/	/	15.52%	/	/	可开放
5399	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D08站内变压器间隔配电变压器	630	39.30%	485.48	485.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5400	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D09站内变压器间隔配电变压器	630	38.16%	503.89	503.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5401	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D10站内变压器间隔配电变压器	500	12.83%	389.06	389.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5402	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D97站内变压器间隔配电变压器	630	20.51%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5403	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D98站内变压器间隔配电变压器	630	30.13%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5404	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D99站内变压器间隔配电变压器	500	32.32%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5405	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31左3右2#	100	43.14%	29.81	29.81	未列入	/	/	-4.32%	/	/	可开放
5406	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴永线兴永干4左7右	100	51.17%	8.58	8.58	未列入	/	/	7.65%	/	/	可开放
5407	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右8左1#	200	92.10%	89.25	89.25	未列入	/	/	-19.84%	/	/	可开放
5408	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	钢丝线	八家子变2878钢丝线钢丝干48左9#	160	10.81%	127.67	127.67	未列入	/	/	-85.45%	/	/	可开放
5409	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右9北1#	160	10.69%	127.81	127.81	未列入	/	/	-88.87%	/	/	可开放
5410	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分39左1#	200	26.61%	152.92	152.92	未列入	/	/	-60.70%	/	/	可开放
5411	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12122亭站内变压器	315	30.16%	222.07	222.07	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
5412	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分147#	100	25.23%	79.22	79.22	未列入	/	/	-80.79%	/	/	可开放
5413	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12081亭站内变压器	315	74.13%	180.05	180.05	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
5414	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干35左3#	160	3.56%	103.38	103.38	未列入	/	/	141.54%	/	/	可开放
5415	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果庆线	果园变6238果开线果开线庆开2#分支箱至果庆干1#果庆干4左2#	315	44.51%	247.51	247.51	未列入	/	/	-63.10%	/	/	可开放
5416	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12744亭站内变压器	500	20.22%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.62%	/	/	可开放
5417	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12745亭站内变压器	500	20.97%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.59%	/	/	可开放
5418	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12257亭站内变压器	500	37.38%	367.13	367.13	未列入	/	/	14.12%	/	/	可开放
5419	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12273亭站内变压器	400	33.51%	296.11	296.11	未列入	/	/	0.87%	/	/	可开放
5420	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12271亭站内变压器	400	34.86%	286.44	286.44	未列入	/	/	13.37%	/	/	可开放
5421	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分29右0#柱上变压器	200	0.00%	159.83	159.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放

5422	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右22#柱变压器	160	16.88%	106.02	106.02	未列入	/	/	153.14%	/	/	可开放
5423	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分8右5加1#柱上变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5424	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	新宁青线孙青分52左5#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5425	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分75左6右4#	50	28.98%	1.25	1.25	未列入	/	/	0.92%	/	/	可开放
5426	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D04亭站内变压器	400	18.96%	304.95	304.95	未列入	/	/	8.26%	/	/	可开放
5427	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D16亭站内变压器	400	50.94%	277.93	277.93	未列入	/	/	17.81%	/	/	可开放
5428	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D86站内变压器	400	29.70%	292.56	292.56	未列入	/	/	15.39%	/	/	可开放
5429	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D85站内变压器	630	24.98%	485.26	485.26	未列入	/	/	15.78%	/	/	可开放
5430	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D87站内变压器	630	23.97%	483.3	483.3	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
5431	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D88站内变压器	630	7.90%	498.38	498.38	未列入	/	/	15.81%	/	/	可开放
5432	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12742亭站内变压器	250	10.00%	190.02	190.02	未列入	/	/	16.45%	/	/	可开放
5433	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左8左5左	100	17.28%	3.15	3.15	未列入	/	/	-39.04%	/	/	可开放
5434	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12J15站内变压器	630	15.75%	491.2	491.2	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
5435	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12J14站内变压器	630	29.59%	479.29	479.29	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
5436	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D24亭站内变压器	500	37.53%	374.31	374.31	未列入	/	/	7.72%	/	/	可开放
5437	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线保利分5右2#	250	55.87%	150.75	150.75	未列入	/	/	-7.53%	/	/	可开放
5438	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干40#	100	7.53%	47.64	47.64	未列入	/	/	-8.31%	/	/	可开放
5439	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右2右10#	100	14.91%	13.59	13.59	未列入	/	/	31.61%	/	/	可开放
5440	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右2右3右1#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5441	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右16#	160	2.84%	125.29	125.29	未列入	/	/	12.01%	/	/	可开放
5442	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右4左2#变压器	400	24.81%	309.99	309.99	未列入	/	/	160.95%	/	/	可开放
5443	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干7右18左10#变压器	250	4.11%	199.52	199.52	未列入	/	/	-82.33%	/	/	可开放
5444	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干25左4#柱上变压器	400	7.52%	289.94	289.94	未列入	/	/	-11.62%	/	/	可开放
5445	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建阳线	建材变1044建阳线建阳干6左11#	315	24.55%	234.59	234.59	未列入	/	/	-4.02%	/	/	可开放
5446	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线解放干53支1右3#柱上变压器	200	14.16%	159.42	159.42	未列入	/	/	-5.54%	/	/	可开放
5447	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线果园干50#柱上变压器	200	59.76%	159.36	159.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5448	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干109右10#（新）柱上变压	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5449	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E64配电变压器	500	40.58%	380.72	380.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5450	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E65配电变压器	500	31.87%	399.87	399.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5451	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E66配电变压器	500	15.23%	389.1	389.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5452	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12775亭（新）配电变压器	500	23.91%	380.55	380.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5453	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12776亭（新）配电变压器	500	47.28%	368.4	368.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5454	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12777亭（新）配电变压器	500	38.94%	373.06	373.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5455	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12778亭（新）配电变压器	500	4.62%	393.7	393.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5456	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12779亭（新）配电变压器	500	43.56%	371.01	371.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5457	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12780亭（新）配电变压器	500	38.64%	361.39	361.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5458	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12104亭配电变压器（新）	630	53.30%	465.88	465.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5459	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12144亭配电变压器（新）	630	80.44%	453.82	453.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5460	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干10右2#柱上变压器（新）	400	68.93%	252.8	252.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5461	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干40左10#柱上变压器（新）	400	44.13%	280.34	280.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5462	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线民主干31支1#柱上变压器（新）	400	43.14%	296.82	296.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5463	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左2#柱上变压器	400	49.98%	275.56	275.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5464	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右9右5#柱上变压器	400	77.70%	249.42	249.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5465	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	宏大二线电灯干32#柱上变压器（新）	160	28.35%	61.79	61.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5466	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	机场线交通干23#柱上变压器（新）	400	51.99%	319.6	319.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5467	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	交通线交通干16右2#柱上变压器（新）	200	38.34%	141.21	141.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5468	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干52右1#柱上变压器	200	47.25%	137.38	137.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5469	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左7#柱上变压器	250	19.44%	151.39	151.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5470	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干54右11#柱上变压器	400	20.20%	239.21	239.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放

5471	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左2#柱上变压器	250	66.59%	169.66	169.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5472	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12034亭配电变压器（新）	400	48.39%	273.85	273.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5473	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右3#	250	71.60%	198.29	198.29	未列入	/	/	-17.46%	/	/	可开放
5474	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左8#	160	16.38%	86.04	86.04	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
5475	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分61左1北2#变压器	200	28.78%	159.11	159.11	未列入	/	/	-84.75%	/	/	可开放
5476	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12438亭站内配电变压器	630	53.00%	503.81	503.81	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
5477	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12439亭站内配电变压器	630	10.40%	498.74	498.74	未列入	/	/	925.67%	/	/	可开放
5478	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	新民生线兴盛分23左15#变压器	400	36.63%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5479	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12262亭站内变压器	500	35.07%	372.96	372.96	未列入	/	/	8.52%	/	/	可开放
5480	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12264亭站内变压器	500	12.93%	391.43	391.43	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
5481	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12263亭站内变压器	315	21.87%	233.71	233.71	未列入	/	/	2.44%	/	/	可开放
5482	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12216亭站内变压器	200	2.56%	159.43	159.43	未列入	/	/	-78.02%	/	/	可开放
5483	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12334亭站内变压器	400	13.98%	303.58	303.58	未列入	/	/	12.26%	/	/	可开放
5484	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12335亭站内变压器	400	2.07%	318.42	318.42	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
5485	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干12#安阳线	100	1.94%	78.06	78.06	未列入	/	/	16.48%	/	/	可开放
5486	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右4#	315	6.63%	231.1	231.1	未列入	/	/	-5.83%	/	/	可开放
5487	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干29#安阳线	315	22.08%	182.45	182.45	未列入	/	/	92.39%	/	/	可开放
5488	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干37#安阳线	250	24.63%	138.43	138.43	未列入	/	/	11.57%	/	/	可开放
5489	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干41右5#安阳线	50	6.72%	36.64	36.64	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
5490	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右5#	160	35.24%	71.62	71.62	未列入	/	/	-9.08%	/	/	可开放
5491	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47#安阳线	315	21.86%	183.13	183.13	未列入	/	/	46.41%	3	69	可开放
5492	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47右6#安阳线	100	1.94%	78.06	78.06	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
5493	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左4#安阳线	100	1.91%	78.09	78.09	未列入	/	/	-75.15%	/	/	可开放
5494	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左5#安阳线	30	11.30%	20.61	20.61	未列入	/	/	12.47%	/	/	可开放
5495	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左6#安阳线	315	27.53%	165.27	165.27	未列入	/	/	25.64%	/	/	可开放
5496	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干51右4#安阳线	160	0.36%	127.43	127.43	未列入	/	/	-85.58%	/	/	可开放
5497	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干51左10#安阳线	50	7.28%	36.36	36.36	未列入	/	/	2.57%	/	/	可开放
5498	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干60#安阳线	315	17.50%	196.89	196.89	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
5499	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干64#安阳线	315	0.15%	251.54	251.54	未列入	/	/	-90.40%	/	/	可开放
5500	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干65#安阳线	250	0.50%	198.75	198.75	未列入	/	/	-90.11%	/	/	可开放
5501	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干69#安阳线	200	40.11%	126.13	126.13	未列入	/	/	-4.59%	/	/	可开放
5502	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干80右1#	100	30.90%	59.57	59.57	未列入	/	/	-6.20%	/	/	可开放
5503	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干72#	400	60.93%	319.43	319.43	未列入	/	/	-93.00%	/	/	可开放
5504	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干61#	100	77.52%	75.57	75.57	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
5505	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干48#	160	35.67%	88.87	88.87	未列入	/	/	4.23%	/	/	可开放
5506	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干53左1#	200	35.13%	129.15	129.15	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
5507	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右2#	160	96.09%	125.94	125.94	未列入	/	/	3.05%	/	/	可开放
5508	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干34#	50	14.96%	32.52	32.52	未列入	/	/	31.74%	/	/	可开放
5509	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分7#	315	25.57%	231.54	231.54	未列入	/	/	0.20%	/	/	可开放
5510	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分14#安阳线	315	44.97%	251.66	251.66	未列入	/	/	-88.02%	/	/	可开放
5511	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分17#安阳线	315	59.47%	251.5	251.5	未列入	/	/	-88.44%	/	/	可开放
5512	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分25#安阳线	315	57.65%	196.18	196.18	未列入	/	/	4.53%	/	/	可开放
5513	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12944亭站内变压器	500	46.26%	358.54	358.54	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
5514	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12942亭站内变压器	500	26.37%	374.06	374.06	未列入	/	/	5.36%	/	/	可开放
5515	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12938亭站内变压器	500	37.05%	364.11	364.11	未列入	/	/	14.47%	/	/	可开放
5516	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12097亭站内变压器	500	36.30%	372.04	372.04	未列入	/	/	3.21%	/	/	可开放
5517	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12098亭站内变压器	500	40.26%	364.99	364.99	未列入	/	/	10.60%	/	/	可开放
5518	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12099亭站内变压器	400	20.82%	302.1	302.1	未列入	/	/	-14.21%	/	/	可开放
5519	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	12H43亭变压器	500	14.28%	399.93	399.93	未列入	/	/	-91.75%	/	/	可开放

5520	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12564亭站内变压器	400	39.39%	281.47	281.47	未列入	/	/	12.01%	1	3	可开放
5521	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12506亭站内变压器	400	49.56%	284.68	284.68	未列入	/	/	2.22%	/	/	可开放
5522	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12505亭站内变压器	315	61.43%	208.45	208.45	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
5523	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12507亭站内变压器	315	49.40%	212.84	212.84	未列入	/	/	7.48%	/	/	可开放
5524	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J32亭站内变压器	500	22.20%	386.01	386.01	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
5525	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J33亭站内变压器	500	18.03%	381.36	381.36	未列入	/	/	4.74%	/	/	可开放
5526	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J34亭站内变压器	400	17.28%	305.24	305.24	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
5527	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J35亭站内变压器	315	8.38%	243.65	243.65	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
5528	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E31配电变压器	630	42.70%	473.64	473.64	未列入	/	/	35.73%	/	/	可开放
5529	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E32配电变压器	630	39.40%	473.06	473.06	未列入	/	/	31.11%	/	/	可开放
5530	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E33配电变压器	630	40.19%	470.82	470.82	未列入	/	/	39.30%	/	/	可开放
5531	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E34配电变压器	630	39.08%	469.98	469.98	未列入	/	/	66.78%	/	/	可开放
5532	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E35配电变压器	630	73.84%	449.19	449.19	未列入	/	/	50.84%	/	/	可开放
5533	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E36配电变压器	630	0.06%	503.95	503.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
5534	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E37配电变压器	630	33.81%	490.6	490.6	未列入	/	/	52.92%	/	/	可开放
5535	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E38配电变压器	630	27.30%	491.19	491.19	未列入	/	/	31.93%	/	/	可开放
5536	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E39配电变压器	630	19.08%	493.27	493.27	未列入	/	/	55.81%	/	/	可开放
5537	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干6左3右1右3#柱上变压器	200	0.75%	158.51	158.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5538	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左5达明线	160	79.88%	51.5	51.5	未列入	/	/	9.80%	/	/	可开放
5539	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左6达明线	160	24.31%	106.79	106.79	未列入	/	/	-6.15%	/	/	可开放
5540	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左7达明线	160	71.19%	77.39	77.39	未列入	/	/	-2.79%	/	/	可开放
5541	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线电灯干16右3右11右1#柱上变压器	315	1.04%	250.63	250.63	未列入	/	/	-51.61%	/	/	可开放
5542	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干8#	200	29.22%	108.61	108.61	未列入	/	/	-3.54%	/	/	可开放
5543	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左16#	200	55.89%	129.48	129.48	未列入	/	/	-46.57%	/	/	可开放
5544	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干20左4#	400	36.96%	272.78	272.78	未列入	/	/	13.38%	/	/	可开放
5545	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右25#	200	44.25%	139.91	139.91	未列入	/	/	-44.24%	/	/	可开放
5546	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右13#	100	35.59%	79.42	79.42	未列入	/	/	-9.62%	/	/	可开放
5547	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴永线兴永干4左7#	315	65.68%	198.61	198.61	未列入	/	/	-2.31%	/	/	可开放
5548	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干25#	80	10.35%	56.99	56.99	未列入	/	/	100.14%	/	/	可开放
5549	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分30右2#	100	56.12%	23.88	23.88	未列入	/	/	10.51%	/	/	可开放
5550	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干52右3右4#	100	53.37%	16.08	16.08	未列入	/	/	16.66%	/	/	可开放
5551	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干19左3#	80	68.21%	9.43	9.43	未列入	/	/	9.56%	/	/	可开放
5552	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干39右10#变压器	200	67.52%	158	158	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5553	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右14左1#	315	45.41%	206.89	206.89	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
5554	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干54#	315	1.49%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5555	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#右	200	6.87%	144.08	144.08	未列入	/	/	-21.45%	/	/	可开放
5556	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#左	100	43.44%	78.54	78.54	未列入	/	/	35.94%	/	/	可开放
5557	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右23右3#	400	21.09%	228.7	228.7	未列入	/	/	5.65%	/	/	可开放
5558	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右31#	315	43.62%	135.58	135.58	未列入	/	/	22.82%	/	/	可开放
5559	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2左2左1#	200	60.72%	115.66	115.66	未列入	/	/	-2.25%	/	/	可开放
5560	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干42#	160	63.75%	127.32	127.32	未列入	/	/	-21.38%	/	/	可开放
5561	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干63右3#	30	3.67%	20.07	20.07	未列入	/	/	15.62%	/	/	可开放
5562	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线315	315	14.02%	239.6	239.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5563	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右4#	315	99.20%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5564	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右15#	250	33.07%	172.49	172.49	未列入	/	/	-1.79%	/	/	可开放
5565	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分2#	100	38.43%	53	53	未列入	/	/	-39.13%	/	/	可开放

5566	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左2#	200	87.40%	92.26	92.26	未列入	/	/	12.35%	/	/	可开放
5567	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左5#	160	63.36%	73.99	73.99	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放
5568	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左7#	200	41.08%	117.18	117.18	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
5569	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分14右2#	200	54.36%	159.45	159.45	未列入	/	/	-88.44%	/	/	可开放
5570	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分14右6#	200	70.96%	93.96	93.96	未列入	/	/	12.97%	/	/	可开放
5571	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分11#	315	43.48%	215.37	215.37	未列入	/	/	5.60%	/	/	可开放
5572	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分38#	100	25.01%	51.28	51.28	未列入	/	/	-4.56%	/	/	可开放
5573	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干52#安阳线	200	21.84%	116.33	116.33	未列入	/	/	-8.81%	/	/	可开放
5574	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左26左6#笔管线	200	59.85%	113.4	113.4	未列入	/	/	15.06%	/	/	可开放
5575	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分19#化棉线	315	59.20%	205.88	205.88	未列入	/	/	-11.47%	/	/	可开放
5576	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线液化分9右3#化北线	250	22.24%	170.04	170.04	未列入	/	/	-6.32%	/	/	可开放
5577	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线液化分9右4#化北线	100	84.75%	79.3	79.3	未列入	/	/	-78.04%	/	/	可开放
5578	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	东方线	达道湾变2578东方线达南干57左2#	100	28.59%	58.23	58.23	未列入	/	/	-45.45%	/	/	可开放
5579	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分41支1右6#达水线	30	0.00%	23.99	23.99	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
5580	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分133左1#	100	26.73%	0	0	未列入	/	/	178.85%	/	/	可开放
5581	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干20右12#达南	160	24.22%	127.95	127.95	未列入	/	/	-94.41%	/	/	可开放
5582	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路干64右1#公路线	160	1.28%	124.94	124.94	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
5583	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支49右1#	400	48.93%	155.29	155.29	未列入	/	/	66.53%	/	/	可开放
5584	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右16右1#	160	17.59%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5585	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左1#	315	21.49%	225.8	225.8	未列入	/	/	-7.30%	/	/	可开放
5586	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左7#	50	7.96%	36.02	36.02	未列入	/	/	-2.42%	/	/	可开放
5587	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干45#	250	24.58%	138.54	138.54	未列入	/	/	1.69%	/	/	可开放
5588	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干67#	100	1.52%	78.48	78.48	未列入	/	/	-83.26%	/	/	可开放
5589	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干150左3#	100	81.80%	0	0	未列入	/	/	4.95%	/	/	可开放
5590	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左4#	200	16.44%	159.77	159.77	未列入	/	/	-94.00%	/	/	可开放
5591	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12194亭变压器	500	33.06%	366.61	366.61	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
5592	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12195亭变压器	500	25.83%	374.61	374.61	未列入	/	/	9.44%	/	/	可开放
5593	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12199亭站内变压器	500	16.80%	369.62	369.62	未列入	/	/	5.14%	/	/	可开放
5594	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H03亭站内变压器	315	21.43%	239.96	239.96	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
5595	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H14亭站内变压器	315	28.89%	223.57	223.57	未列入	/	/	21.28%	/	/	可开放
5596	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯二线	12A51站内变压器	500	22.77%	387.75	387.75	未列入	/	/	11.01%	/	/	可开放
5597	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯二线	12A52亭站内变压器	500	18.66%	387.99	387.99	未列入	/	/	2.69%	/	/	可开放
5598	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A55亭站内变压器	315	23.30%	236.23	236.23	未列入	/	/	130.43%	/	/	可开放
5599	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A46亭站内变压器	500	10.39%	389.66	389.66	未列入	/	/	9.02%	/	/	可开放
5600	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A47亭站内变压器	500	25.62%	375.52	375.52	未列入	/	/	28.70%	/	/	可开放
5601	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A48亭站内变压器	630	13.49%	496.84	496.84	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
5602	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分29右1#	160	12.80%	89.65	89.65	未列入	/	/	-5.73%	/	/	可开放
5603	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分31#	160	4.47%	105.27	105.27	未列入	/	/	-23.20%	/	/	可开放
5604	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12330亭站内变压器	400	49.98%	294.45	294.45	未列入	/	/	2.37%	/	/	可开放
5605	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支16右3#	100	59.34%	9.21	9.21	未列入	/	/	20.84%	/	/	可开放
5606	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支15右4#	80	35.90%	63.02	63.02	未列入	/	/	-22.46%	/	/	可开放
5607	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支15右11#	50	73.98%	35.41	35.41	未列入	/	/	-80.22%	/	/	可开放
5608	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干53右10#笔管线	100	16.86%	24.91	24.91	未列入	/	/	49.25%	/	/	可开放
5609	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12041变压器	500	35.83%	366.61	366.61	未列入	/	/	-0.40%	/	/	可开放
5610	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴园线兴阳干16右2	200	25.79%	98.02	98.02	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
5611	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴园线兴阳干9左3右2	200	48.03%	114.69	114.69	未列入	/	/	-7.61%	/	/	可开放
5612	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线化老分20左3	100	0.55%	79.45	79.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放

5613	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	陶瓷分6#变压器	100	1.54%	78.46	78.46	未列入	/	/	-66.44%	/	/	可开放
5614	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干153	100	58.08%	25.59	25.59	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
5615	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干148左12右5	160	46.65%	76.44	76.44	未列入	/	/	14.88%	/	/	可开放
5616	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分44	50	4.14%	26.67	26.67	未列入	/	/	-19.79%	/	/	可开放
5617	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线东河南分17右2	160	24.84%	85.06	85.06	未列入	/	/	15.71%	/	/	可开放
5618	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线矽砂矿分12右14#	100	26.48%	0	0	未列入	/	/	-3.49%	/	/	可开放
5619	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左7	160	57.25%	50.72	50.72	未列入	/	/	24.09%	/	/	可开放
5620	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左21	160	54.25%	58.79	58.79	未列入	/	/	25.55%	/	/	可开放
5621	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左14左1	100	4.17%	75.83	75.83	未列入	/	/	-78.10%	/	/	可开放
5622	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干37左20左5	100	19.45%	0	0	未列入	/	/	29.95%	/	/	可开放
5623	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干27右1	160	18.75%	110.68	110.68	未列入	/	/	37.81%	/	/	可开放
5624	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干67左25	200	43.31%	73.39	73.39	未列入	/	/	112.06%	/	/	可开放
5625	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干36	100	25.56%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5626	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干67左23左4	50	28.40%	25.8	25.8	未列入	/	/	-4.44%	/	/	可开放
5627	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干40左2	100	54.50%	25.5	25.5	未列入	/	/	-15.97%	/	/	可开放
5628	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左13右1#	200	38.25%	116.36	116.36	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
5629	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干46右6#	100	9.30%	72.51	72.51	未列入	/	/	-19.89%	/	/	可开放
5630	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分156#	100	0.00%	16.36	16.36	未列入	/	/	-23.15%	/	/	可开放
5631	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支30右1#	200	36.75%	136.02	136.02	未列入	/	/	-41.30%	/	/	可开放
5632	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支68#	200	28.58%	102.85	102.85	未列入	/	/	1.51%	/	/	可开放
5633	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干59左4#	200	14.52%	65.51	65.51	未列入	/	/	102.78%	/	/	可开放
5634	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干51右11#	315	67.11%	205.7	205.7	未列入	/	/	10.38%	/	/	可开放
5635	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右4#	315	48.54%	213.24	213.24	未列入	/	/	-36.35%	/	/	可开放
5636	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分6#变压器	200	25.63%	141.54	141.54	未列入	/	/	20.00%	/	/	可开放
5637	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分6左2#	400	43.50%	296.18	296.18	未列入	/	/	-39.64%	/	/	可开放
5638	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干43右1#变压器	400	49.98%	296.87	296.87	未列入	/	/	-36.81%	/	/	可开放
5639	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干106左6#	400	40.18%	319.41	319.41	未列入	/	/	-89.12%	/	/	可开放
5640	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左8#	200	32.08%	140.51	140.51	未列入	/	/	-90.24%	/	/	可开放
5641	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D18配电变压器（新）	630	44.91%	503.63	503.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5642	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左13#柱上变压器	400	61.17%	319.52	319.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5643	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	炼油线兴盛分23右8#柱上变压器（新）	200	47.37%	148.35	148.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5644	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干13右5#(新)	200	15.63%	151.79	151.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5645	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12209亭站内变压器	400	11.43%	309	309	未列入	/	/	-25.86%	/	/	可开放
5646	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干23#	160	28.56%	82.31	82.31	未列入	/	/	11.93%	/	/	可开放
5647	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分4#变压器	160	40.28%	82.76	82.76	未列入	/	/	2.31%	/	/	可开放
5648	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分南2#变压器	160	25.50%	104.39	104.39	未列入	/	/	14.46%	/	/	可开放
5649	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分50左2左4#	200	34.92%	129.43	129.43	未列入	/	/	11.25%	/	/	可开放
5650	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右7#	100	2.43%	79.45	79.45	未列入	/	/	-90.45%	/	/	可开放
5651	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分34左22#	250	34.94%	174.06	174.06	未列入	/	/	1.22%	/	/	可开放
5652	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线解放干11左8#柱上变压器	250	24.42%	138.96	138.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5653	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D12亭站内变压器	400	45.75%	285.27	285.27	未列入	/	/	4.67%	/	/	可开放
5654	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分33#	200	23.36%	113.29	113.29	未列入	/	/	-25.37%	/	/	可开放
5655	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支7左2#	200	28.32%	152.69	152.69	未列入	/	/	-70.35%	/	/	可开放
5656	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042丰盛线气象干3左2#	100	41.78%	50.19	50.19	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
5657	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12746亭站内变压器	500	31.02%	399.79	399.79	未列入	/	/	-91.31%	/	/	可开放
5658	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干31#	315	5.72%	233.97	233.97	未列入	/	/	-28.08%	/	/	可开放
5659	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干35左1左1#	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-90.12%	/	/	可开放
5660	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干35左4#	315	0.04%	251.86	251.86	未列入	/	/	-89.56%	/	/	可开放
5661	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左1#	200	24.18%	107.39	107.39	未列入	/	/	-4.17%	/	/	可开放

5662	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干42#	315	23.76%	228.53	228.53	未列入	/	/	-4.04%	/	/	可开放
5663	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干49#	160	41.13%	127.49	127.49	未列入	/	/	-85.40%	/	/	可开放
5664	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2878北干线钢丝干67右1#	100	75.04%	78.36	78.36	未列入	/	/	25.58%	/	/	可开放
5665	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	钢丝干55右2#	200	78.39%	98.72	98.72	未列入	/	/	2.49%	/	/	可开放
5666	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左4#笔管线	100	44.43%	67.51	67.51	未列入	/	/	-54.26%	/	/	可开放
5667	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左4#笔管	250	37.47%	142.08	142.08	未列入	/	/	11.69%	/	/	可开放
5668	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左17#笔	50	33.00%	36.24	36.24	未列入	/	/	-11.03%	/	/	可开放
5669	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右15#笔	200	58.82%	64.63	64.63	未列入	/	/	-6.73%	/	/	可开放
5670	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右19#笔	160	36.81%	127.2	127.2	未列入	/	/	-86.51%	/	/	可开放
5671	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左7左1#笔管	100	9.75%	78.93	78.93	未列入	/	/	-73.99%	/	/	可开放
5672	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左9左5#笔管	100	81.45%	0	0	未列入	/	/	6.43%	/	/	可开放
5673	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左12#笔管线	160	20.34%	127.12	127.12	未列入	/	/	-84.53%	/	/	可开放
5674	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左13右8#笔	100	30.33%	78.16	78.16	未列入	/	/	-80.00%	/	/	可开放
5675	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左15#笔管线	315	38.65%	251.47	251.47	未列入	/	/	-86.96%	/	/	可开放
5676	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左16左6#	200	44.13%	152.63	152.63	未列入	/	/	-3.53%	/	/	可开放
5677	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线民主干14右2#	160	38.19%	79.16	79.16	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
5678	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线民主干37#	315	68.57%	215	215	未列入	/	/	-7.02%	/	/	可开放
5679	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线三台子分12#	400	40.20%	301.46	301.46	未列入	/	/	-1.30%	/	/	可开放
5680	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分14右1#	100	21.82%	69.75	69.75	未列入	/	/	-79.54%	/	/	可开放
5681	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12589亭站内变压器	500	63.53%	349.44	349.44	未列入	/	/	-1.00%	/	/	可开放
5682	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12269亭站内变压器	315	5.14%	245.33	245.33	未列入	/	/	-6.69%	/	/	可开放
5683	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H41亭变压器	500	35.55%	366.5	366.5	未列入	/	/	11.45%	/	/	可开放
5684	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右9#柱上变压器	100	48.06%	79.64	79.64	未列入	/	/	-83.26%	/	/	可开放
5685	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右13#柱上变压器	160	9.72%	127.57	127.57	未列入	/	/	-92.77%	/	/	可开放
5686	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右19#柱上变压器	200	55.80%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5687	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干112#	100	23.75%	62.45	62.45	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
5688	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右16右1#	200	55.52%	48.97	48.97	未列入	/	/	4.87%	/	/	可开放
5689	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6左7#	100	3.82%	75.23	75.23	未列入	/	/	-58.05%	/	/	可开放
5690	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12331亭站内变压器	400	39.30%	299.27	299.27	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
5691	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12336亭站内变压器	400	23.67%	303.64	303.64	未列入	/	/	7.49%	/	/	可开放
5692	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12196亭站内变压器	500	26.04%	377.86	377.86	未列入	/	/	4.23%	/	/	可开放
5693	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12198亭站内变压器	500	13.11%	381.24	381.24	未列入	/	/	-11.22%	/	/	可开放
5694	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干58左8左1#变压器	315	39.52%	251.62	251.62	未列入	/	/	-88.77%	/	/	可开放
5695	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线西河干73左23#	315	34.21%	144.23	144.23	未列入	/	/	32.15%	/	/	可开放
5696	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分22#	160	77.55%	53.08	53.08	未列入	/	/	24.88%	/	/	可开放
5697	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分49#笔管线	100	17.93%	79.21	79.21	未列入	/	/	4.03%	/	/	可开放
5698	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支2#	400	71.31%	282.87	282.87	未列入	/	/	-36.02%	/	/	可开放
5699	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支4左6#	160	41.28%	127.3	127.3	未列入	/	/	-87.15%	/	/	可开放
5700	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支4左9#	200	51.78%	141.54	141.54	未列入	/	/	-51.11%	/	/	可开放
5701	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支9#	250	61.82%	135.2	135.2	未列入	/	/	8.38%	/	/	可开放
5702	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变笔管线洪河支37#	315	48.27%	223.15	223.15	未列入	/	/	-3.48%	/	/	可开放
5703	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支24#	160	28.47%	98.32	98.32	未列入	/	/	-22.95%	/	/	可开放
5704	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干7右18左13#315	315	3.11%	247.99	247.99	未列入	/	/	2.59%	/	/	可开放
5705	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支19#	250	38.14%	199.49	199.49	未列入	/	/	-86.42%	/	/	可开放
5706	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12584亭站内变压器	315	28.95%	217.88	217.88	未列入	/	/	-4.29%	/	/	可开放
5707	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右13#右	160	0.25%	127.6	127.6	未列入	/	/	-77.68%	/	/	可开放
5708	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干29南1#	400	1.58%	313.7	313.7	未列入	/	/	21.75%	/	/	可开放
5709	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支28#达水线	200	24.36%	159.51	159.51	未列入	/	/	-41.26%	/	/	可开放
5710	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支72#	160	0.28%	127.95	127.95	未列入	/	/	-86.96%	/	/	可开放

5711	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支58#达水线	400	75.96%	319.67	319.67	未列入	/	/	-91.89%	/	/	可开放
5712	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分41右4#达水	200	19.06%	117.89	117.89	未列入	/	/	32.65%	/	/	可开放
5713	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建鞍线	建材变1035建鞍线建鞍干15#	315	17.17%	245.89	245.89	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
5714	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支68左6#变压器	160	13.81%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5715	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12748亭站内变压器	500	12.09%	382.53	382.53	未列入	/	/	-0.79%	/	/	可开放
5716	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12749亭站内变压器	500	18.03%	383.88	383.88	未列入	/	/	-11.41%	/	/	可开放
5717	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12119亭站内变压器	500	58.37%	319.63	319.63	未列入	/	/	15.28%	/	/	可开放
5718	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12587亭站内变压器	400	14.73%	308.98	308.98	未列入	/	/	-1.29%	/	/	可开放
5719	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12785亭站内变压器	500	1.88%	390.59	390.59	未列入	/	/	6.16%	/	/	可开放
5720	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H38亭变压器	500	28.71%	376.61	376.61	未列入	/	/	8.91%	/	/	可开放
5721	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H39亭站内变压器	315	5.40%	247.96	247.96	未列入	/	/	-8.64%	/	/	可开放
5722	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12H26亭站内变压器	500	30.84%	368.12	368.12	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
5723	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干69左1#	100	81.46%	29.4	29.4	未列入	/	/	26.52%	/	/	可开放
5724	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J02亭站内变压器	315	32.41%	222.34	222.34	未列入	/	/	16.72%	/	/	可开放
5725	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J00亭站内变压器	630	34.29%	474.34	474.34	未列入	/	/	8.86%	/	/	可开放
5726	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D45亭站内变压器	400	10.56%	250.52	250.52	未列入	/	/	13.95%	/	/	可开放
5727	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J12亭变压器	500	34.89%	371.37	371.37	未列入	/	/	15.75%	/	/	可开放
5728	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分8右8左5#柱上变压器	160	37.13%	76.23	76.23	未列入	/	/	2.34%	/	/	可开放
5729	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12716亭站内变压器	500	14.05%	370.49	370.49	未列入	/	/	-4.62%	/	/	可开放
5730	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12258亭站内变压器	160	61.53%	66.55	66.55	未列入	/	/	3.21%	/	/	可开放
5731	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12270亭站内变压器	400	7.14%	313.95	313.95	未列入	/	/	18.89%	/	/	可开放
5732	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J09亭变压器	630	11.81%	494.44	494.44	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
5733	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H31亭变压器	500	26.13%	377.59	377.59	未列入	/	/	13.26%	/	/	可开放
5734	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H34亭变压器	500	39.96%	376.08	376.08	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
5735	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右20#	100	1.27%	78.73	78.73	未列入	/	/	13.84%	/	/	可开放
5736	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左7#	100	78.07%	1.93	1.93	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
5737	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支44左3#	315	0.06%	251.41	251.41	未列入	/	/	-89.05%	/	/	可开放
5738	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支51#	315	58.52%	216.54	216.54	未列入	/	/	254.60%	/	/	可开放
5739	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干39右9左1#	250	0.00%	250	250	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5740	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12111亭站内变压器	630	56.54%	466.08	466.08	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放
5741	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左7左15#	400	40.50%	311.81	311.81	未列入	/	/	-23.27%	/	/	可开放
5742	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12821亭站内变压器	500	30.33%	372.78	372.78	未列入	/	/	4.96%	/	/	可开放
5743	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H00亭站内变压器	400	29.37%	303.43	303.43	未列入	/	/	-9.70%	/	/	可开放
5744	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H01亭站内变压器	400	33.57%	301.38	301.38	未列入	/	/	-12.36%	/	/	可开放
5745	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H02亭站内变压器	630	27.90%	485.04	485.04	未列入	/	/	0.72%	/	/	可开放
5746	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A27亭站内变压器	400	33.54%	319.88	319.88	未列入	/	/	-86.86%	/	/	可开放
5747	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12937D亭站内变压器	400	24.96%	291.4	291.4	未列入	/	/	13.84%	/	/	可开放
5748	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12942D亭站内变压器	400	21.03%	300.77	300.77	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
5749	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右8#	315	10.01%	220.46	220.46	未列入	/	/	-7.76%	/	/	可开放
5750	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右10#	315	14.30%	206.97	206.97	未列入	/	/	-4.87%	/	/	可开放
5751	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干51右2左1#	160	44.88%	126.66	126.66	未列入	/	/	1.92%	/	/	可开放
5752	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12326亭站内变压器	400	43.11%	285.67	285.67	未列入	/	/	9.87%	/	/	可开放
5753	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12306亭站内变压器	500	19.44%	380.95	380.95	未列入	/	/	5.36%	/	/	可开放
5754	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12316亭站内变压器	500	19.77%	381.14	381.14	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
5755	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12309亭站内变压器	500	21.18%	382.22	382.22	未列入	/	/	3.65%	/	/	可开放
5756	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12328亭站内变压器	500	53.35%	372.55	372.55	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
5757	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12563亭站内变压器	500	36.32%	364.91	364.91	未列入	/	/	9.77%	/	/	可开放
5758	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J13亭站内变压器	500	24.39%	377.11	377.11	未列入	/	/	-0.22%	/	/	可开放
5759	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12211亭站内变压器	500	46.95%	375.77	375.77	未列入	/	/	6.68%	/	/	可开放

5760	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12828亭站内变压器	400	42.63%	285	285	未列入	/	/	12.47%	/	/	可开放
5761	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干3#城昂线	200	44.07%	125.93	125.93	未列入	/	/	-12.19%	/	/	可开放
5762	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干9#城昂线	160	7.31%	125.56	125.56	未列入	/	/	490.40%	/	/	可开放
5763	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12197亭变压器	500	39.24%	365.26	365.26	未列入	/	/	8.50%	/	/	可开放
5764	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12267亭站内变压器	500	19.23%	380.65	380.65	未列入	/	/	6.10%	/	/	可开放
5765	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	安阳干10右8左1#	160	29.59%	127.53	127.53	未列入	/	/	-56.02%	/	/	可开放
5766	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干29#	250	29.83%	180.09	180.09	未列入	/	/	53.59%	/	/	可开放
5767	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12A28亭站内变压器	500	19.59%	381.51	381.51	未列入	/	/	11.40%	/	/	可开放
5768	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12A29亭站内变压器	500	46.48%	362.45	362.45	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
5769	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12946亭站内变压器	630	9.62%	494.85	494.85	未列入	/	/	-6.74%	/	/	可开放
5770	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12820亭站内变压器	500	18.96%	382.62	382.62	未列入	/	/	10.28%	/	/	可开放
5771	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分2#变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5772	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A18亭站内变压器	400	33.57%	294.36	294.36	未列入	/	/	-0.14%	/	/	可开放
5773	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支2左1#柱上变压器	160	31.69%	96.59	96.59	未列入	/	/	-2.69%	/	/	可开放
5774	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右6#	100	67.26%	26.76	26.76	未列入	/	/	0.12%	/	/	可开放
5775	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干45#	160	0.00%	127.67	127.67	未列入	/	/	-88.67%	/	/	可开放
5776	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北2右2#	100	11.67%	62.6	62.6	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
5777	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右5右3#	160	36.72%	55.24	55.24	未列入	/	/	14.83%	/	/	可开放
5778	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支12右10#	160	50.50%	74.74	74.74	未列入	/	/	-3.81%	/	/	可开放
5779	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20#	160	31.64%	77.37	77.37	未列入	/	/	-1.51%	/	/	可开放
5780	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12221亭变压器	315	56.95%	219.01	219.01	未列入	/	/	1.92%	/	/	可开放
5781	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右2#	160	62.25%	67.1	67.1	未列入	/	/	8.18%	/	/	可开放
5782	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右9#	160	31.61%	100.35	100.35	未列入	/	/	-19.34%	/	/	可开放
5783	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右2左3#	160	54.72%	74.93	74.93	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
5784	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干31#	200	39.18%	124.47	124.47	未列入	/	/	-36.62%	/	/	可开放
5785	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分66#	100	65.76%	77.72	77.72	未列入	/	/	-81.02%	/	/	可开放
5786	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	乐民线二台子干51#变压器	160	27.09%	103.6	103.6	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
5787	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干11#城昂线	160	31.55%	73.87	73.87	未列入	/	/	14.21%	/	/	可开放
5788	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分6#果园西	200	44.23%	113.48	113.48	未列入	/	/	1.78%	/	/	可开放
5789	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分25左1#	100	94.45%	30.95	30.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5790	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线果园干42#	400	14.97%	288.45	288.45	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
5791	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12212亭站内变压器	315	4.42%	251.96	251.96	未列入	/	/	-91.14%	/	/	可开放
5792	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12827亭站内变压器	500	35.46%	368.81	368.81	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
5793	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达道湾变2584达方线铸钢支19#	50	27.68%	20.61	20.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5794	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12200亭站内变压器	500	11.19%	378.28	378.28	未列入	/	/	-6.99%	/	/	可开放
5795	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12514亭站内变压器	400	45.27%	279.45	279.45	未列入	/	/	15.57%	/	/	可开放
5796	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12516亭站内变压器	315	29.97%	228.37	228.37	未列入	/	/	6.71%	/	/	可开放
5797	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12517亭站内变压器	315	37.40%	215.13	215.13	未列入	/	/	5.80%	/	/	可开放
5798	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12536亭站内变压器	500	36.09%	367.74	367.74	未列入	/	/	8.73%	/	/	可开放
5799	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12533亭站内变压器	500	14.98%	388.97	388.97	未列入	/	/	4.81%	/	/	可开放
5800	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12256亭站内变压器	500	80.25%	346.31	346.31	未列入	/	/	40.47%	/	/	可开放
5801	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12319亭站内变压器	500	22.32%	399.87	399.87	未列入	/	/	-90.98%	/	/	可开放
5802	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12320亭站内变压器	500	30.66%	372.42	372.42	未列入	/	/	7.56%	/	/	可开放
5803	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12321亭站内变压器	500	26.85%	375.58	375.58	未列入	/	/	13.34%	/	/	可开放
5804	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12311亭站内变压器	500	35.10%	399.81	399.81	未列入	/	/	-90.64%	/	/	可开放
5805	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A33亭站内变压器	630	37.97%	480.98	480.98	未列入	/	/	8.68%	/	/	可开放
5806	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A36亭站内变压器	630	28.32%	477.09	477.09	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放
5807	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12H28亭站内变压器	400	26.52%	296.53	296.53	未列入	/	/	11.64%	/	/	可开放
5808	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A42亭站内变压器	500	28.86%	374.57	374.57	未列入	/	/	8.60%	/	/	可开放

5809	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A44亭站内变压器	500	29.64%	377.77	377.77	未列入	/	/	10.79%	/	/	可开放
5810	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12935亭站内变压器	500	40.47%	365.73	365.73	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
5811	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12936亭站内变压器	500	43.65%	358.57	358.57	未列入	/	/	16.89%	/	/	可开放
5812	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12937亭站内变压器	500	33.66%	370.01	370.01	未列入	/	/	12.70%	/	/	可开放
5813	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12265亭站内变压器	500	9.69%	389.29	389.29	未列入	/	/	-0.78%	/	/	可开放
5814	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12583亭站内变压器	400	37.89%	274.98	274.98	未列入	/	/	18.08%	/	/	可开放
5815	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分5#	315	90.72%	229.29	229.29	未列入	/	/	-38.74%	/	/	可开放
5816	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12822亭站内变压器	400	21.63%	298.97	298.97	未列入	/	/	26.08%	/	/	可开放
5817	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分26#	100	12.90%	45.22	45.22	未列入	/	/	29.09%	/	/	可开放
5818	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12581亭站内变压器	400	28.95%	277.2	277.2	未列入	/	/	18.11%	/	/	可开放
5819	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12582亭站内变压器	400	22.65%	292.18	292.18	未列入	/	/	5.94%	/	/	可开放
5820	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干3右3	50	9.61%	19.46	19.46	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
5821	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左3#	250	12.77%	162.51	162.51	未列入	/	/	3.79%	/	/	可开放
5822	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左7#	250	22.69%	179.18	179.18	未列入	/	/	-5.08%	/	/	可开放
5823	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干39左3#	100	65.25%	79.47	79.47	未列入	/	/	-47.18%	/	/	可开放
5824	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H32 站内变压器	500	23.70%	377.49	377.49	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放
5825	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H33亭变压器	500	24.21%	376.55	376.55	未列入	/	/	14.08%	/	/	可开放
5826	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12H19亭站内变压器	500	39.24%	365.13	365.13	未列入	/	/	8.17%	/	/	可开放
5827	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H21亭站内变压器	500	27.54%	376.37	376.37	未列入	/	/	42.97%	/	/	可开放
5828	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3546化棉线化棉干31左13右1#	160	19.59%	81.65	81.65	未列入	/	/	5.94%	/	/	可开放
5829	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12251亭站内变压器	500	35.13%	370.32	370.32	未列入	/	/	8.05%	/	/	可开放
5830	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12254亭站内变压器	315	40.35%	213.99	213.99	未列入	/	/	17.35%	/	/	可开放
5831	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12253亭站内变压器	500	40.35%	363.19	363.19	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
5832	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A43亭站内变压器	500	30.24%	379.47	379.47	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
5833	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左5#	160	49.16%	127	127	未列入	/	/	-85.08%	/	/	可开放
5834	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12H22亭站内变压器	500	20.06%	383.6	383.6	未列入	/	/	-0.66%	/	/	可开放
5835	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H18亭站内变压器	500	28.38%	378.68	378.68	未列入	/	/	4.97%	/	/	可开放
5836	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H17亭站内变压器	630	22.24%	483.98	483.98	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
5837	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H16亭站内变压器	630	36.60%	503.84	503.84	未列入	/	/	-91.72%	/	/	可开放
5838	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线达红干27#	160	3.00%	119.3	119.3	未列入	/	/	-62.82%	/	/	可开放
5839	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分38左1#	160	49.69%	88.25	88.25	未列入	/	/	-22.03%	/	/	可开放
5840	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右6右1#变压器	100	54.45%	23.09	23.09	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
5841	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右5#变压器	160	51.48%	73.01	73.01	未列入	/	/	-5.62%	/	/	可开放
5842	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右3#变压器	160	47.23%	87.79	87.79	未列入	/	/	3.19%	/	/	可开放
5843	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右8#变压器	100	63.99%	17.01	17.01	未列入	/	/	8.27%	/	/	可开放
5844	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右10#变压器	200	13.72%	132.56	132.56	未列入	/	/	8.80%	/	/	可开放
5845	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右7右2#变压器	200	14.19%	147.2	147.2	未列入	/	/	29.69%	/	/	可开放
5846	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干85左2左1#变压器	400	33.06%	319.68	319.68	未列入	/	/	-53.18%	/	/	可开放
5847	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶官变4266陶水线解放干11左4右3陶水	315	92.67%	184.44	184.44	未列入	/	/	13.54%	/	/	可开放
5848	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12323亭站内变压器	400	25.29%	319.83	319.83	未列入	/	/	-89.88%	/	/	可开放
5849	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12325亭站内变压器	400	38.70%	287.15	287.15	未列入	/	/	124.46%	/	/	可开放
5850	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12314亭站内变压器	500	31.05%	399.81	399.81	未列入	/	/	-90.98%	/	/	可开放
5851	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12313亭站内变压器	500	24.54%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.45%	/	/	可开放
5852	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12312亭站内变压器	500	30.75%	374.33	374.33	未列入	/	/	8.24%	/	/	可开放
5853	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12310亭站内变压器	500	33.72%	375.3	375.3	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
5854	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12260亭站内变压器	500	36.60%	368.88	368.88	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
5855	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12214亭站内变压器	500	30.46%	374.1	374.1	未列入	/	/	-2.04%	/	/	可开放
5856	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12215亭站内变压器	400	33.84%	299.37	299.37	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
5857	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H09亭站内变压器	400	43.47%	279.78	279.78	未列入	/	/	16.04%	/	/	可开放

5858	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分11#南柱上变压器	250	63.20%	199	199	未列入	/	/	-87.96%	/	/	可开放
5859	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左9#	315	38.38%	131.11	131.11	未列入	/	/	24.04%	/	/	可开放
5860	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12332亭站内变压器	500	42.45%	376.91	376.91	未列入	/	/	14.18%	/	/	可开放
5861	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12327亭站内变压器	500	39.03%	384.29	384.29	未列入	/	/	3.63%	/	/	可开放
5862	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H35亭变压器	500	24.12%	378.12	378.12	未列入	/	/	9.61%	/	/	可开放
5863	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J10亭站内变压器	315	2.63%	249.59	249.59	未列入	/	/	-7.23%	/	/	可开放
5864	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12747亭站内变压器	500	31.23%	399.77	399.77	未列入	/	/	-91.01%	/	/	可开放
5865	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左10#	200	57.53%	110.96	110.96	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
5866	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干33右9#	160	36.04%	70.34	70.34	未列入	/	/	-3.29%	/	/	可开放
5867	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干55#	315	44.88%	195.44	195.44	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
5868	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右9#	160	70.63%	64.1	64.1	未列入	/	/	8.14%	/	/	可开放
5869	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干66左5#	100	17.89%	0.43	0.43	未列入	/	/	-12.82%	/	/	可开放
5870	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分12右4#	200	39.68%	134.21	134.21	未列入	/	/	-3.70%	/	/	可开放
5871	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分66#	160	3.84%	108.84	108.84	未列入	/	/	90.49%	/	/	可开放
5872	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左14#	400	65.07%	294.79	294.79	未列入	/	/	-41.09%	/	/	可开放
5873	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右6右2#	160	84.41%	126.49	126.49	未列入	/	/	-11.09%	/	/	可开放
5874	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D15亭站内变压器	630	29.68%	472.26	472.26	未列入	/	/	14.31%	/	/	可开放
5875	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12268亭站内变压器	400	8.91%	309.39	309.39	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
5876	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12266亭站内变压器	500	15.93%	399.89	399.89	未列入	/	/	-91.50%	/	/	可开放
5877	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12252亭站内变压器	500	39.06%	366.98	366.98	未列入	/	/	13.82%	/	/	可开放
5878	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12255亭站内变压器	315	52.81%	200.43	200.43	未列入	/	/	5.48%	/	/	可开放
5879	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左11#右	100	19.20%	27.33	27.33	未列入	/	/	17.93%	/	/	可开放
5880	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干17#	100	76.53%	74.19	74.19	未列入	/	/	15.57%	/	/	可开放
5881	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12160亭站内变压器	500	29.15%	378.64	378.64	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
5882	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12585亭站内变压器	500	14.69%	388.16	388.16	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
5883	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12783亭站内变压器	500	17.86%	384.6	384.6	未列入	/	/	-1.71%	/	/	可开放
5884	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12784亭站内变压器	500	67.07%	352.12	352.12	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
5885	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12786亭站内变压器	500	3.47%	382.63	382.63	未列入	/	/	60.77%	/	/	可开放
5886	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	虎山分5左2#	200	57.45%	45.1	45.1	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
5887	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干41左16#	200	63.35%	100.84	100.84	未列入	/	/	21.54%	/	/	可开放
5888	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干12左4#	100	26.43%	79.46	79.46	未列入	/	/	-93.55%	/	/	可开放
5889	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干20右1#	400	44.76%	276.51	276.51	未列入	/	/	-3.52%	/	/	可开放
5890	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干60#西河南线	315	0.10%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5891	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干117左9#	100	13.56%	70.5	70.5	未列入	/	/	-46.68%	/	/	可开放
5892	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干120#	100	51.48%	2.34	2.34	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
5893	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干122右1#	100	0.01%	79.99	79.99	未列入	/	/	-97.66%	/	/	可开放
5894	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干130#	100	48.09%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5895	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干135#	160	16.03%	109	109	未列入	/	/	-34.60%	/	/	可开放
5896	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干139#	50	0.00%	35.49	35.49	未列入	/	/	-61.71%	/	/	可开放
5897	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干150#	100	34.80%	44	44	未列入	/	/	-13.53%	/	/	可开放
5898	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分8右5#	100	29.48%	55.42	55.42	未列入	/	/	33.56%	/	/	可开放
5899	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干32左4#	30	0.53%	23.84	23.84	未列入	/	/	-68.38%	/	/	可开放
5900	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分13#	200	14.31%	131.38	131.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5901	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分19#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5902	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分32#	250	25.19%	137.03	137.03	未列入	/	/	-0.18%	/	/	可开放
5903	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分36#	100	70.36%	17.6	17.6	未列入	/	/	16.67%	/	/	可开放
5904	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分50#	160	46.74%	112.44	112.44	未列入	/	/	-47.75%	/	/	可开放
5905	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分1#柱上变压器	250	42.69%	160.36	160.36	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
5906	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28左1#柱上变压器	100	0.58%	79.42	79.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放

5907	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分9#柱上变压器	250	33.16%	139.71	139.71	未列入	/	/	4.90%	/	/	可开放
5908	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分12右2#柱上变压器	315	12.09%	204.43	204.43	未列入	/	/	14.65%	/	/	可开放
5909	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分19#柱上变压器	400	26.31%	311.56	311.56	未列入	/	/	-65.22%	/	/	可开放
5910	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右12左4#柱上变压器	50	42.28%	8.76	8.76	未列入	/	/	204.92%	/	/	可开放
5911	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右29#	200	92.40%	136.05	136.05	未列入	/	/	43.13%	/	/	可开放
5912	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分39#	200	59.76%	158.47	158.47	未列入	/	/	291.15%	/	/	可开放
5913	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分41#	30	0.00%	22.63	22.63	未列入	/	/	-81.05%	/	/	可开放
5914	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分47#	30	0.00%	24	24	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5915	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分60#	160	25.66%	92.5	92.5	未列入	/	/	91.40%	/	/	可开放
5916	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分53#	160	51.11%	16.97	16.97	未列入	/	/	-12.01%	/	/	可开放
5917	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分2右3#	160	23.69%	126.68	126.68	未列入	/	/	-91.68%	/	/	可开放
5918	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右4#	30	7.40%	23.62	23.62	未列入	/	/	-3.73%	/	/	可开放
5919	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右7#	30	36.90%	22.64	22.64	未列入	/	/	-22.25%	/	/	可开放
5920	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右10#	100	24.51%	57.27	57.27	未列入	/	/	-2.70%	/	/	可开放
5921	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分9#	160	73.91%	96.82	96.82	未列入	/	/	-24.10%	/	/	可开放
5922	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分15#	100	19.30%	52.75	52.75	未列入	/	/	160.68%	/	/	可开放
5923	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分15右9#	50	33.90%	3.42	3.42	未列入	/	/	11.07%	/	/	可开放
5924	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分22#	50	0.00%	12.1	12.1	未列入	/	/	17.76%	/	/	可开放
5925	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分27#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
5926	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右25#	30	0.10%	23.54	23.54	未列入	/	/	1.11%	4	13	可开放
5927	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A17亭站内变压器	400	29.16%	290.48	290.48	未列入	/	/	15.24%	/	/	可开放
5928	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A14亭站内变压器	315	34.41%	220.3	220.3	未列入	/	/	0.85%	/	/	可开放
5929	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A04亭站内变压器	400	33.00%	289.86	289.86	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
5930	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A05亭站内变压器	315	27.84%	251.75	251.75	未列入	/	/	-89.23%	/	/	可开放
5931	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A07亭站内变压器	315	34.41%	219.92	219.92	未列入	/	/	1.96%	/	/	可开放
5932	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A10亭站内变压器	315	37.17%	216.4	216.4	未列入	/	/	12.90%	/	/	可开放
5933	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A23亭站内变压器	400	32.73%	292.99	292.99	未列入	/	/	5.93%	/	/	可开放
5934	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A22亭站内变压器	400	30.66%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.09%	/	/	可开放
5935	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A20亭站内变压器	315	21.11%	228.83	228.83	未列入	/	/	-12.63%	/	/	可开放
5936	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A13亭站内变压器	400	39.45%	289.36	289.36	未列入	/	/	8.64%	/	/	可开放
5937	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A08亭站内变压器	400	40.14%	285.78	285.78	未列入	/	/	5.66%	/	/	可开放
5938	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A11亭站内变压器	315	44.70%	220.66	220.66	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
5939	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A24亭站内变压器	400	18.60%	303.42	303.42	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
5940	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左4#	315	67.50%	209.52	209.52	未列入	/	/	-17.01%	/	/	可开放
5941	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干7#	250	3.26%	191.85	191.85	未列入	/	/	-60.67%	/	/	可开放
5942	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D23亭站内变压器	500	21.00%	393.8	393.8	未列入	/	/	33.10%	/	/	可开放
5943	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12443亭站内配电变压器	500	35.07%	399.86	399.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5944	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左15#柱上变压器	200	94.26%	114.25	114.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5945	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干81左7#	160	62.44%	127.16	127.16	未列入	/	/	-90.12%	/	/	可开放
5946	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分74左4#	160	6.78%	127.67	127.67	未列入	/	/	156.90%	/	/	可开放
5947	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12810亭站内变压器（新）	630	43.65%	463.95	463.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5948	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干32左3#柱上变压器（新）	400	58.98%	319.44	319.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5949	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分1右9#柱上变	100	8.19%	79.63	79.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5950	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左3#柱上变	100	8.31%	79.76	79.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5951	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	民主干61左6#	160	14.31%	104.67	104.67	未列入	/	/	-10.35%	/	/	可开放
5952	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分7支1#	160	52.32%	125.33	125.33	未列入	/	/	4.18%	/	/	可开放
5953	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左11#	315	14.18%	215.84	215.84	未列入	/	/	-5.58%	/	/	可开放
5954	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干91右7#柱上变	200	31.26%	159.19	159.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5955	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干29右2#柱上变	200	16.77%	157.91	157.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放

5956	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分5右2#	50	38.32%	5.41	5.41	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
5957	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分18左3右1#	160	42.37%	60.21	60.21	未列入	/	/	-1.12%	/	/	可开放
5958	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	红旗分139左11左5#右	100	33.03%	54.84	54.84	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
5959	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	福利分66左3#	315	0.00%	249.34	249.34	未列入	/	/	19.91%	/	/	可开放
5960	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D27亭变压器	400	20.49%	301.68	301.68	未列入	/	/	11.71%	/	/	可开放
5961	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D28亭变压器	400	19.98%	299.01	299.01	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
5962	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D29亭变压器	400	23.46%	298.32	298.32	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
5963	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12D30亭变压器	400	26.94%	295.02	295.02	未列入	/	/	13.12%	/	/	可开放
5964	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12D31亭变压器	400	22.53%	264.12	264.12	未列入	/	/	70.29%	/	/	可开放
5965	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D32亭变压器	400	22.35%	319.83	319.83	未列入	/	/	-90.37%	/	/	可开放
5966	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D33亭变压器	400	26.76%	294.89	294.89	未列入	/	/	14.93%	/	/	可开放
5967	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D34亭变压器	630	4.06%	502.81	502.81	未列入	/	/	-14.03%	/	/	可开放
5968	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D35亭变压器	400	28.53%	292.44	292.44	未列入	/	/	0.60%	/	/	可开放
5969	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D36亭变压器	400	22.92%	301	301	未列入	/	/	4.62%	/	/	可开放
5970	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D37亭变压器	400	23.67%	293.63	293.63	未列入	/	/	10.44%	/	/	可开放
5971	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D38亭变压器	400	27.81%	296.61	296.61	未列入	/	/	12.35%	/	/	可开放
5972	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D39亭变压器	400	24.12%	299.92	299.92	未列入	/	/	8.68%	/	/	可开放
5973	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线陶瓷分8右8#	160	3.56%	122.3	122.3	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
5974	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	新宁青线孙青分34#变压器	400	29.19%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5975	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A96变压器	500	29.15%	376.7	376.7	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
5976	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A97变压器	500	24.35%	378.5	378.5	未列入	/	/	25.78%	/	/	可开放
5977	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A90变压器	500	17.09%	386.43	386.43	未列入	/	/	-10.07%	/	/	可开放
5978	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A98变压器	500	26.46%	381.2	381.2	未列入	/	/	19.98%	/	/	可开放
5979	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A99变压器	500	28.22%	378.73	378.73	未列入	/	/	10.03%	/	/	可开放
5980	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A95变压器	500	21.92%	388.23	388.23	未列入	/	/	-4.22%	/	/	可开放
5981	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D89站内变压器	630	29.59%	476.63	476.63	未列入	/	/	21.73%	/	/	可开放
5982	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D90站内变压器	500	23.85%	381.53	381.53	未列入	/	/	15.69%	/	/	可开放
5983	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D91站内变压器	630	33.49%	473.84	473.84	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
5984	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D92站内变压器	500	46.02%	363.6	363.6	未列入	/	/	1.39%	/	/	可开放
5985	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D93站内变压器	400	9.15%	309.88	309.88	未列入	/	/	20.15%	/	/	可开放
5986	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D94站内变压器	500	42.27%	392.54	392.54	未列入	/	/	24.41%	/	/	可开放
5987	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D95站内变压器	500	15.54%	391.13	391.13	未列入	/	/	-0.89%	/	/	可开放
5988	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D96站内变压器	400	0.00%	319.93	319.93	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
5989	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	新宁阳线笔管分1#变压器	400	32.34%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5990	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12440配电变压器	400	42.21%	297.01	297.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5991	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12441配电变压器	400	34.62%	319.81	319.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5992	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12442配电变压器	400	22.32%	319.96	319.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
5993	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	睿达阳光新城12A91变压器间隔配电变压	500	26.96%	378.84	378.84	未列入	/	/	10.28%	/	/	可开放
5994	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	睿达阳光新城12A92变压器间隔配电变压	400	34.80%	296.46	296.46	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
5995	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	睿达阳光新城12A93变压器间隔配电变压	500	41.56%	365.4	365.4	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
5996	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	睿达阳光新城12A94变压器间隔配电变压	630	59.57%	449.13	449.13	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
5997	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干51#	315	2.83%	248.01	248.01	未列入	/	/	-16.26%	/	/	可开放
5998	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干44#	200	1.00%	158	158	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
5999	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右13#	200	5.39%	149.22	149.22	未列入	/	/	14.24%	/	/	可开放
6000	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	安阳干59右7左2#	50	21.46%	4.14	4.14	未列入	/	/	18.89%	/	/	可开放
6001	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化棉干31左3右3#	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6002	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干55右1#	250	39.30%	150.9	150.9	未列入	/	/	1.69%	/	/	可开放
6003	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干55右2#	200	65.20%	132.54	132.54	未列入	/	/	-13.05%	/	/	可开放
6004	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分52右4#	100	14.16%	60.74	60.74	未列入	/	/	-15.76%	/	/	可开放

6005	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化西干36右11右1#	315	34.76%	238.07	238.07	未列入	/	/	-4.14%	/	/	可开放
6006	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D75站内变压器	500	16.63%	392.28	392.28	未列入	/	/	18.37%	/	/	可开放
6007	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D73站内变压器	500	20.93%	381.48	381.48	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
6008	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D72站内变压器	500	36.30%	365.44	365.44	未列入	/	/	18.10%	/	/	可开放
6009	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D74站内变压器	500	0.81%	393.15	393.15	未列入	/	/	-8.82%	/	/	可开放
6010	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D70站内变压器	500	34.98%	365.82	365.82	未列入	/	/	4.52%	/	/	可开放
6011	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D71站内变压器	500	21.65%	377.93	377.93	未列入	/	/	12.53%	/	/	可开放
6012	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干127左7左3#	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6013	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12612亭站内配电变压器	500	35.52%	367.52	367.52	未列入	/	/	14.53%	/	/	可开放
6014	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12613亭站内配电变压器	500	46.53%	364.11	364.11	未列入	/	/	17.92%	/	/	可开放
6015	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12614亭站内配电变压器	400	36.18%	286.74	286.74	未列入	/	/	23.52%	/	/	可开放
6016	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12615亭站内配电变压器	630	28.83%	484.89	484.89	未列入	/	/	90.07%	/	/	可开放
6017	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干18右4#变压器（新）	400	40.89%	316.95	316.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6018	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁安线宁忠干43左5#变压器（新）	400	0.89%	316.44	316.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6019	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分29左8#变压器（新）	400	39.63%	303.18	303.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6020	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线啤酒分13#变压器（新）	200	52.83%	139.47	139.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6021	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干23右1#变压器（新）	400	21.39%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6022	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干16右5变压器（新）	200	20.16%	158.68	158.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6023	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干31左7左2#变压器（新）	400	51.27%	319.53	319.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6024	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线宁远支3#变压器（新）	400	10.83%	310.3	310.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6025	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线宁远支11左2变压器（新）	200	26.04%	107.92	107.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6026	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	宁远线小台子干17左11左4#变压器	400	18.87%	315.04	315.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6027	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干79右2#变压器（新）	400	15.33%	317.54	317.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6028	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干139左3#变压器（新）	200	56.19%	131.84	131.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6029	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线新堡分7#变压器（新）	200	16.98%	138.16	138.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6030	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干67#变压器（新）	400	25.32%	316.83	316.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6031	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干78右8#变压器（新）	400	35.34%	313	313	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6032	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	宁远线小台子干17左11左9#变压器	400	62.49%	303.1	303.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6033	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线东河南分26右10#变压器（新）	400	4.87%	300.52	300.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6034	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干89#变压器	200	69.60%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6035	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右18左1#（新）柱上变压器	400	39.78%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6036	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线安阳干32#变压器（新）	400	62.01%	319.51	319.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6037	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达合线	达合线达合干14#（新）柱上变压器	400	39.72%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6038	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12761亭站内配电变压器	500	9.28%	390.23	390.23	未列入	/	/	6.22%	/	/	可开放
6039	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12762亭站内配电变压器	400	14.52%	310.57	310.57	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
6040	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	新宁安线宁安干46左4右2左2#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6041	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线烟郎分35#变压器（新）	200	35.85%	159.48	159.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6042	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐园线二台子干50右33#变压器（新）	200	61.26%	128.33	128.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6043	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分24左5左1#变压器（新）	200	91.22%	76.99	76.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6044	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干115支1#变压器（新）	200	78.66%	119.16	119.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6045	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干109右9左4#变压器（新）	400	9.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6046	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干18左1加1#变压器（新）	200	38.94%	159.35	159.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6047	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	城昂线合成干55右3#变压器（新）	200	30.50%	99	99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6048	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右16#变压器（新）	200	48.52%	106.49	106.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6049	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E78配电变压器	400	29.82%	319.86	319.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6050	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E79配电变压器	630	33.68%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6051	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E80配电变压器	400	29.46%	319.87	319.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6052	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E81配电变压器	630	35.08%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放

6053	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E83配电变压器	630	34.76%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6054	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E82配电变压器	400	29.13%	319.87	319.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6055	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E85配电变压器	630	26.03%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6056	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E86配电变压器	400	42.21%	319.94	319.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6057	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A58配电变压器	500	25.71%	374.54	374.54	未列入	/	/	27.22%	/	/	可开放
6058	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A59配电变压器	500	0.00%	387.66	387.66	未列入	/	/	57.10%	/	/	可开放
6059	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J28站内变压器	500	39.78%	367.69	367.69	未列入	/	/	15.55%	/	/	可开放
6060	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J29站内变压器	400	27.24%	291.45	291.45	未列入	/	/	29.59%	/	/	可开放
6061	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D76配电变压器	630	24.48%	490.12	490.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6062	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D77配电变压器	630	16.32%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6063	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12436亭站内配电变压器	400	33.33%	319.8	319.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6064	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12437亭站内配电变压器	400	12.24%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6065	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D78配电变压器	500	28.32%	382.64	382.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6066	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D79配电变压器	400	1.17%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6067	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	新西河南线西河干41左3#变压器	400	20.16%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6068	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	新丰盛线朝中干58#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6069	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	新笔管线金城干26右1#变压器	400	18.45%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6070	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右10右6#	100	40.31%	39.69	39.69	未列入	/	/	30.39%	/	/	可开放
6071	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分37#	200	18.30%	150.63	150.63	未列入	/	/	6.06%	/	/	可开放
6072	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车干7左1#	160	56.81%	71.03	71.03	未列入	/	/	-22.05%	/	/	可开放
6073	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支55左1右1#变压器	160	21.86%	127.61	127.61	未列入	/	/	-47.78%	/	/	可开放
6074	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线化老分20左2#变压器	400	4.77%	315.16	315.16	未列入	/	/	-5.85%	/	/	可开放
6075	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	兴阳干58左6#	160	75.47%	126.5	126.5	未列入	/	/	-81.53%	1	4	可开放
6076	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D49亭站内变压器	500	52.83%	329.12	329.12	未列入	/	/	10.95%	/	/	可开放
6077	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D50亭站内变压器	500	60.30%	399.91	399.91	未列入	/	/	-93.22%	/	/	可开放
6078	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D48亭站内变压器	500	44.01%	364.51	364.51	未列入	/	/	8.39%	/	/	可开放
6079	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D51亭站内变压器	500	42.57%	363.31	363.31	未列入	/	/	-8.17%	/	/	可开放
6080	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D52亭站内变压器	315	60.92%	211.62	211.62	未列入	/	/	26.74%	/	/	可开放
6081	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建鞍线	建鞍线建鞍干6右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6082	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12204亭变压器（新）	200	17.64%	136.69	136.69	未列入	/	/	12.19%	/	/	可开放
6083	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线烟狼分39左2#变压器（新）	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6084	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12606亭站内配电变压器	500	47.10%	399.85	399.85	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
6085	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12607亭站内配电变压器	500	62.40%	399.8	399.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6086	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铆焊线	12608亭站内配电变压器	500	19.98%	391.34	391.34	未列入	/	/	1101.39%	/	/	可开放
6087	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铆焊线	12609亭站内配电变压器	500	7.89%	399.96	399.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6088	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12610亭站内配电变压器	500	7.44%	399.96	399.96	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
6089	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铆焊线	12611亭站内配电变压器	500	3.18%	399.99	399.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6090	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分8右5#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6091	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右3#柱上变压器	400	34.20%	286.12	286.12	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
6092	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右6#柱上变压器	400	38.79%	290.68	290.68	未列入	/	/	-10.14%	/	/	可开放
6093	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右12#柱上变压器	400	34.17%	279.63	279.63	未列入	/	/	10.62%	/	/	可开放
6094	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干78右3左3#	200	25.68%	159.2	159.2	未列入	/	/	-51.85%	/	/	可开放
6095	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右11#	200	16.30%	138.7	138.7	未列入	/	/	-20.65%	/	/	可开放
6096	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干17右3#	400	37.83%	300.13	300.13	未列入	/	/	-56.68%	/	/	可开放
6097	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分27#	400	65.75%	274.46	274.46	未列入	/	/	1.15%	/	/	可开放
6098	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分36左1#笔管线	200	36.00%	73.83	73.83	未列入	/	/	-1.12%	/	/	可开放
6099	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右11#	400	13.13%	267.5	267.5	未列入	/	/	45.20%	/	/	可开放
6100	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支22左8#	200	44.68%	129.08	129.08	未列入	/	/	-28.56%	/	/	可开放
6101	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分34#	400	19.71%	303.24	303.24	未列入	/	/	-43.95%	/	/	可开放

6102	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干58左1#变压器	200	53.25%	139.89	139.89	未列入	/	/	-36.39%	/	/	可开放
6103	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干59左1#	200	65.64%	126.11	126.11	未列入	/	/	-20.02%	/	/	可开放
6104	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线西河干73左16右5左	400	0.26%	318.95	318.95	未列入	/	/	-32.29%	/	/	可开放
6105	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分23右2#	400	49.24%	301.99	301.99	未列入	/	/	5.47%	/	/	可开放
6106	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化西线化西干25左1#变压器	400	42.81%	319.64	319.64	未列入	/	/	-93.45%	/	/	可开放
6107	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左22#	400	30.81%	319.79	319.79	未列入	/	/	-95.45%	/	/	可开放
6108	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳线安阳干15支1支1柱上变压器	200	0.42%	159.16	159.16	未列入	/	/	39.77%	/	/	可开放
6109	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	西河干73左16#柱上变压器	200	22.02%	159.74	159.74	未列入	/	/	31.66%	/	/	可开放
6110	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左4#	200	64.11%	132.73	132.73	未列入	/	/	-49.58%	/	/	可开放
6111	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干44左2#	400	27.42%	319.55	319.55	未列入	/	/	-91.51%	/	/	可开放
6112	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干88#大郑线	400	29.67%	276.96	276.96	未列入	/	/	1.99%	/	/	可开放
6113	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左30#笔	400	46.20%	312.45	312.45	未列入	/	/	-66.95%	/	/	可开放
6114	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干124右1#柱上变压器	400	24.87%	319.71	319.71	未列入	/	/	-10.25%	/	/	可开放
6115	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分24#	400	0.22%	319.11	319.11	未列入	/	/	-10.46%	/	/	可开放
6116	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线矽砂矿分12右16#变压器	100	0.47%	79.53	79.53	未列入	/	/	34.45%	/	/	可开放
6117	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右26#地号线	200	44.34%	107.98	107.98	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
6118	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分13左8右1#	400	35.16%	307.49	307.49	未列入	/	/	-57.86%	/	/	可开放
6119	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干41左8左2#	400	7.71%	308.16	308.16	未列入	/	/	-49.84%	/	/	可开放
6120	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右7#地号线	400	52.62%	284.25	284.25	未列入	/	/	-5.49%	/	/	可开放
6121	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干23右3#安阳线	400	0.32%	318.71	318.71	未列入	/	/	-37.67%	/	/	可开放
6122	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管分34左30#	400	48.90%	276.25	276.25	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
6123	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线啤酒分14右4#柱上变压器	200	0.12%	159.27	159.27	未列入	/	/	393.29%	/	/	可开放
6124	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	朝中干39右5右6#柱上变压器	200	6.51%	159.93	159.93	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
6125	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干20右4#	400	77.25%	267.56	267.56	未列入	/	/	-18.22%	/	/	可开放
6126	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12232亭站内变压器	630	39.12%	466.91	466.91	未列入	/	/	-16.42%	/	/	可开放
6127	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干44左1#柱上变压器	400	17.88%	319.48	319.48	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
6128	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支10#	100	93.60%	78.72	78.72	未列入	/	/	-37.15%	/	/	可开放
6129	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分31右6#果园东线	400	43.56%	292.14	292.14	未列入	/	/	1491.45%	/	/	可开放
6130	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左5#	100	42.40%	79.04	79.04	未列入	/	/	-54.02%	/	/	可开放
6131	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干127左15#	400	10.29%	279.78	279.78	未列入	/	/	-5.64%	/	/	可开放
6132	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左22#笔管线	400	39.56%	263.42	263.42	未列入	/	/	-6.55%	/	/	可开放
6133	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	矽砂矿分31右3#	200	52.23%	159.31	159.31	未列入	/	/	34.75%	/	/	可开放
6134	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达恒线达东干21左4#（新）柱上变压器	400	42.87%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6135	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明干5#	200	30.63%	147.87	147.87	未列入	/	/	-39.70%	/	/	可开放
6136	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分26右4#	400	7.17%	319.75	319.75	未列入	/	/	-93.37%	/	/	可开放
6137	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左20#变压器	200	44.93%	131.61	131.61	未列入	/	/	-4.05%	/	/	可开放
6138	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支27#	200	64.52%	158.55	158.55	未列入	/	/	-83.44%	/	/	可开放
6139	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达友线	达友线达南干12南4#变压器	100	6.72%	79.79	79.79	未列入	/	/	27.10%	/	/	可开放
6140	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线建北干45#	400	7.08%	299.89	299.89	未列入	/	/	-30.75%	/	/	可开放
6141	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A80变压器	630	19.52%	488.97	488.97	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
6142	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干69左1#	200	67.90%	155.65	155.65	未列入	/	/	-30.71%	/	/	可开放
6143	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干53支1右2#	400	44.04%	279.92	279.92	未列入	/	/	24.66%	/	/	可开放
6144	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右9#	315	43.40%	208.53	208.53	未列入	/	/	11.96%	/	/	可开放
6145	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12210亭站内变压器	400	26.58%	274.95	274.95	未列入	/	/	20.07%	/	/	可开放
6146	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干20#	400	40.68%	319.7	319.7	未列入	/	/	-90.01%	/	/	可开放
6147	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12145停站内变压器	200	40.50%	120.11	120.11	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
6148	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍分5左1#变压器	400	4.17%	303.32	303.32	未列入	/	/	-42.82%	/	/	可开放
6149	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左1#柱上变压器	315	86.22%	178.73	178.73	未列入	/	/	96.63%	/	/	可开放

6150	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H30亭站内变压器	315	19.11%	226.67	226.67	未列入	/	/	-6.80%	/	/	可开放
6151	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右3左3#解放	315	16.62%	199.66	199.66	未列入	/	/	5.44%	/	/	可开放
6152	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右2左9#变压器	400	71.13%	265.38	265.38	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
6153	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分4右5#柱上变压器	200	29.49%	152.13	152.13	未列入	/	/	-55.32%	/	/	可开放
6154	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分43#达水线	400	26.25%	307.89	307.89	未列入	/	/	-46.05%	/	/	可开放
6155	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E48亭变压器	400	22.35%	319.83	319.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6156	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E49亭变压器	400	23.34%	319.81	319.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6157	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E52亭变压器	400	20.88%	319.92	319.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6158	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E53亭变压器	400	15.93%	319.94	319.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6159	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干47左3#	200	41.46%	144.45	144.45	未列入	/	/	-30.60%	/	/	可开放
6160	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13958亭站内变压器	500	20.91%	380.18	380.18	未列入	/	/	10.85%	/	/	可开放
6161	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干30右2#	200	53.25%	90.53	90.53	未列入	/	/	-13.59%	/	/	可开放
6162	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13237亭站内变压器	500	21.31%	381.21	381.21	未列入	/	/	4.40%	/	/	可开放
6163	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13238亭站内变压器	500	29.06%	374.46	374.46	未列入	/	/	5.04%	/	/	可开放
6164	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13239亭站内变压器	500	17.54%	386.04	386.04	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
6165	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13282亭站内变压器	630	30.32%	475.23	475.23	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
6166	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13687站内变压器	500	37.22%	361.18	361.18	未列入	/	/	-4.20%	/	/	可开放
6167	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13688站内变压器	160	39.16%	94.91	94.91	未列入	/	/	1.42%	/	/	可开放
6168	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13708站内变压器	500	47.62%	351.9	351.9	未列入	/	/	-10.46%	/	/	可开放
6169	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13709站内变压器	400	38.43%	293.26	293.26	未列入	/	/	4.99%	/	/	可开放
6170	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13711亭站内变压器	315	30.25%	229.15	229.15	未列入	/	/	3.43%	/	/	可开放
6171	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13712站内变压器	500	40.99%	374.76	374.76	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
6172	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13682站内变压器	400	41.07%	280.56	280.56	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
6173	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13740站内变压器	500	39.46%	369.52	369.52	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
6174	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13225站内变压器	400	20.40%	299.98	299.98	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
6175	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316A亭站内变压器	100	53.70%	29.84	29.84	未列入	/	/	8.50%	/	/	可开放
6176	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左7#	200	39.02%	148.45	148.45	未列入	/	/	0.30%	/	/	可开放
6177	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13661亭站内变压器	630	28.48%	474.5	474.5	未列入	/	/	15.54%	/	/	可开放
6178	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13938亭站内变压器	630	40.35%	473.2	473.2	未列入	/	/	27.05%	/	/	可开放
6179	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双干11#	160	23.66%	103.57	103.57	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
6180	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13243亭站内变压器	315	45.61%	213.82	213.82	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
6181	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13033亭站内变压器	315	73.94%	182.92	182.92	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
6182	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13105亭变压器	315	67.58%	194.86	194.86	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
6183	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左7#	315	52.32%	246.72	246.72	未列入	/	/	-7.19%	/	/	可开放
6184	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左14#	160	58.88%	75.42	75.42	未列入	/	/	0.13%	/	/	可开放
6185	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13102亭站内变压器	630	43.89%	455.13	455.13	未列入	/	/	-19.06%	/	/	可开放
6186	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分5南1#	200	82.23%	84.99	84.99	未列入	/	/	8.20%	/	/	可开放
6187	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13062亭变压器	315	92.19%	251.27	251.27	未列入	/	/	-18.90%	/	/	可开放
6188	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支4#1	200	68.07%	145.92	145.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6189	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支6#	100	61.97%	75.64	75.64	未列入	/	/	13.58%	/	/	可开放
6190	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13111亭变压器	315	32.63%	197.29	197.29	未列入	/	/	22.89%	/	/	可开放
6191	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支32右7左3#	100	9.18%	79.58	79.58	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
6192	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支13右4#	160	43.85%	101.66	101.66	未列入	/	/	8.41%	/	/	可开放
6193	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支15右3#	315	51.28%	191.71	191.71	未列入	/	/	5.61%	/	/	可开放
6194	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	双阳干7#	160	81.72%	114.74	114.74	未列入	/	/	1.62%	/	/	可开放
6195	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13081亭站内变压器	630	42.86%	471.44	471.44	未列入	/	/	-2.80%	/	/	可开放
6196	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13281亭变压器	200	31.60%	140.18	140.18	未列入	/	/	-0.53%	/	/	可开放
6197	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右8#	200	7.66%	144.69	144.69	未列入	/	/	24.29%	/	/	可开放
6198	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13011亭站内变压器	630	17.65%	487.68	487.68	未列入	/	/	-3.87%	/	/	可开放

6199	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右2#	160	49.19%	93.45	93.45	未列入	/	/	3.19%	/	/	可开放
6200	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分6左3#	160	0.99%	126.41	126.41	未列入	/	/	6.57%	/	/	可开放
6201	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干96右8右1柱上变压器	100	12.52%	79.81	79.81	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
6202	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分9右1#	100	73.56%	20.51	20.51	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
6203	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	朝阳分15右3#	100	32.16%	56.84	56.84	未列入	/	/	-4.00%	/	/	可开放
6204	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	朝阳分15右5#	160	33.18%	74.91	74.91	未列入	/	/	-16.54%	/	/	可开放
6205	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分17#	315	91.38%	198.48	198.48	未列入	/	/	20.24%	/	/	可开放
6206	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分17左2#	160	58.42%	34.53	34.53	未列入	/	/	11.02%	/	/	可开放
6207	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分24#	315	59.81%	198.74	198.74	未列入	/	/	25.55%	1	1	可开放
6208	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支12左1#	100	87.48%	0	0	未列入	/	/	-1.85%	/	/	可开放
6209	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16#	200	74.56%	97.33	97.33	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
6210	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左2#	200	51.50%	106	106	未列入	/	/	-9.83%	/	/	可开放
6211	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左2右4#	160	72.38%	58.2	58.2	未列入	/	/	-83.48%	/	/	可开放
6212	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左6#	100	74.76%	0	0	未列入	/	/	-1.78%	/	/	可开放
6213	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313C站内变压器	315	21.52%	234.15	234.15	未列入	/	/	-4.47%	/	/	可开放
6214	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13371站内变压器配电变压器	500	8.31%	393.29	393.29	未列入	/	/	1058.45%	/	/	可开放
6215	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13862变压器	400	25.23%	295.17	295.17	未列入	/	/	-22.70%	/	/	可开放
6216	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13309变压器	250	9.12%	191.45	191.45	未列入	/	/	-20.24%	/	/	可开放
6217	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13146变压器	400	75.66%	273.43	273.43	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
6218	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13641变压器	400	20.10%	299.89	299.89	未列入	/	/	1.73%	/	/	可开放
6219	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13592变压器	315	41.33%	214.6	214.6	未列入	/	/	6.39%	/	/	可开放
6220	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13617变压器	500	17.95%	381.07	381.07	未列入	/	/	1.27%	/	/	可开放
6221	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13565变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
6222	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13152变压器	400	42.99%	281.69	281.69	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
6223	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13819站内变压器	500	33.92%	381.01	381.01	未列入	/	/	-24.90%	/	/	可开放
6224	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13816站内变压器	400	30.06%	293.09	293.09	未列入	/	/	-5.48%	/	/	可开放
6225	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13621站内变压器	315	61.05%	204.27	204.27	未列入	/	/	16.91%	/	/	可开放
6226	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13622站内变压器	500	49.54%	277.4	277.4	未列入	/	/	107.59%	/	/	可开放
6227	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13623站内变压器	400	65.10%	287.17	287.17	未列入	/	/	-13.18%	/	/	可开放
6228	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13624站内变压器	500	2.56%	397.71	397.71	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
6229	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13310亭站内变压器	400	25.05%	295.3	295.3	未列入	/	/	-86.55%	/	/	可开放
6230	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13311亭站内变压器	500	19.46%	383.27	383.27	未列入	/	/	41.46%	/	/	可开放
6231	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13312站内变压器	500	28.77%	370.87	370.87	未列入	/	/	-14.45%	/	/	可开放
6232	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13313站内变压器	400	10.23%	314.99	314.99	未列入	/	/	32.82%	/	/	可开放
6233	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	啤酒分4左8#	100	40.20%	51.97	51.97	未列入	/	/	-38.27%	/	/	可开放
6234	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右9右2#	315	19.58%	190.33	190.33	未列入	/	/	6.44%	/	/	可开放
6235	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左4左6#	315	6.78%	230.65	230.65	未列入	/	/	-53.42%	/	/	可开放
6236	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	深南分43右4右2#	160	3.90%	127.9	127.9	未列入	/	/	-27.45%	/	/	可开放
6237	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13514变压器	500	21.89%	378.6	378.6	未列入	/	/	8.02%	/	/	可开放
6238	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分59左2#	50	25.52%	39.78	39.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6239	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分28右6#	250	13.92%	199.77	199.77	未列入	/	/	-90.86%	/	/	可开放
6240	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A52	630	21.19%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6241	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A59	400	13.20%	316.87	316.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6242	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A57	500	2.75%	386.26	386.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6243	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A55	630	19.19%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6244	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A53变压器	500	1.31%	393.47	393.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6245	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A54	500	28.28%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6246	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A56	630	31.95%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6247	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A58	500	38.84%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放

6248	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A60	400	6.90%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6249	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3右11#	200	7.95%	144.11	144.11	未列入	/	/	-37.73%	/	/	可开放
6250	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13918亭站内变压器	400	41.73%	295.29	295.29	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
6251	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13919亭站内变压器	400	23.28%	302.82	302.82	未列入	/	/	15.14%	/	/	可开放
6252	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13925亭站内变压器	400	32.37%	296.51	296.51	未列入	/	/	9.39%	/	/	可开放
6253	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13929亭站内变压器	400	39.54%	297.25	297.25	未列入	/	/	5.34%	/	/	可开放
6254	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13554 亭变压器	315	53.65%	223.23	223.23	未列入	/	/	-0.10%	/	/	可开放
6255	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13942站内变压器	500	11.04%	388.56	388.56	未列入	/	/	1095.83%	/	/	可开放
6256	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13940站内变压器	500	26.10%	379.29	379.29	未列入	/	/	1075.02%	/	/	可开放
6257	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13468亭变压器	400	2.73%	318.88	318.88	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
6258	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13469亭变压器	100	57.66%	62.05	62.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6259	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A10变压器间隔配电变压器	500	35.91%	399.76	399.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
6260	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A11变压器间隔配电变压器	500	31.20%	399.8	399.8	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
6261	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	大德广场开关站13A12变压器间隔配电变压器	500	65.07%	399.81	399.81	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
6262	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A13变压器间隔配电变压器	500	46.02%	399.79	399.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
6263	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	大德广场开关站13A14变压器间隔配电变压器	500	41.55%	399.79	399.79	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
6264	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13067变压器	500	42.18%	380.56	380.56	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
6265	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13068变压器	500	17.02%	382.94	382.94	未列入	/	/	9.88%	/	/	可开放
6266	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13069变压器	315	27.90%	239.03	239.03	未列入	/	/	-1.29%	/	/	可开放
6267	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13696亭站内变压器	400	27.93%	297.25	297.25	未列入	/	/	-8.70%	/	/	可开放
6268	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13701站内变压器	200	32.79%	126.29	126.29	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
6269	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13232变压器	500	43.23%	376.04	376.04	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
6270	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13743亭站内变压器	160	64.69%	127.33	127.33	未列入	/	/	-4.85%	/	/	可开放
6271	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13532站内变压器	315	35.68%	222.04	222.04	未列入	/	/	5.83%	/	/	可开放
6272	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13533站内变压器	315	43.71%	221.11	221.11	未列入	/	/	12.63%	/	/	可开放
6273	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13534站内变压器	400	37.26%	292.66	292.66	未列入	/	/	0.74%	/	/	可开放
6274	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13268亭站内变压器	500	30.50%	369.69	369.69	未列入	/	/	-2.26%	/	/	可开放
6275	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13322亭变压器	630	14.80%	488.26	488.26	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
6276	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13331亭变压器	400	7.75%	286.84	286.84	未列入	/	/	-1.07%	/	/	可开放
6277	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13259变压器	200	29.76%	132.77	132.77	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
6278	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S08配电变压器	500	26.85%	388.8	388.8	未列入	/	/	1083.22%	/	/	可开放
6279	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S10配电变压器	500	40.10%	399.84	399.84	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6280	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S12配电变压器	500	36.93%	372.84	372.84	未列入	/	/	1245.61%	/	/	可开放
6281	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S14配电变压器	500	35.58%	381.87	381.87	未列入	/	/	964.48%	/	/	可开放
6282	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S01配电变压器	500	40.48%	373.34	373.34	未列入	/	/	1332.05%	/	/	可开放
6283	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S02配电变压器	500	38.34%	381.02	381.02	未列入	/	/	1024.87%	/	/	可开放
6284	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S03配电变压器	500	39.74%	376.02	376.02	未列入	/	/	1124.23%	/	/	可开放
6285	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S04配电变压器	500	38.62%	399.57	399.57	未列入	/	/	50.44%	/	/	可开放
6286	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S17配电变压器	500	41.88%	399.81	399.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6287	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	百合馨家小区配电室13479变压器配电变压器	500	36.12%	399.8	399.8	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6288	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	百合馨家小区配电室13480变压器配电变压器	500	38.01%	399.78	399.78	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
6289	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13290站内变压器	315	78.54%	166.14	166.14	未列入	/	/	5.05%	/	/	可开放
6290	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A43站内变压器	500	16.35%	386.92	386.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6291	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A45站内变压器	500	24.10%	399.89	399.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
6292	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A42站内变压器	500	21.06%	399.91	399.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放

6293	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A41变压器	500	19.23%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6294	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A44站内变压器	500	25.34%	399.9	399.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6295	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13726站内变压器	630	2.14%	490.5	490.5	未列入	/	/	650.00%	/	/	可开放
6296	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13267站内变压器	630	3.53%	481.75	481.75	未列入	/	/	-34.62%	/	/	可开放
6297	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13702站内变压器	500	4.20%	378.99	378.99	未列入	/	/	5.43%	/	/	可开放
6298	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13703站内变压器	630	0.06%	503.63	503.63	未列入	/	/	24.16%	/	/	可开放
6299	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13756亭站内变压器	630	6.50%	463.02	463.02	未列入	/	/	0.99%	/	/	可开放
6300	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13374站内变压器配电变压器	500	26.46%	399.86	399.86	未列入	/	/	24.72%	/	/	可开放
6301	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13370站内变压器配电变压器	500	9.18%	392.13	392.13	未列入	/	/	960.32%	/	/	可开放
6302	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13968亭站内变压器	630	20.50%	486.44	486.44	未列入	/	/	-1.58%	/	/	可开放
6303	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13950亭站内变压器	500	35.17%	399.89	399.89	未列入	/	/	25.36%	/	/	可开放
6304	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13782站内变压器	500	21.42%	377.39	377.39	未列入	/	/	-2.94%	/	/	可开放
6305	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13781站内变压器	500	35.13%	368.46	368.46	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
6306	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13791站内变压器	500	23.22%	383.06	383.06	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
6307	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13792站内变压器	500	16.74%	388.8	388.8	未列入	/	/	-5.04%	/	/	可开放
6308	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13438亭站内变压器	500	4.66%	376.71	376.71	未列入	/	/	-19.71%	/	/	可开放
6309	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13439亭站内变压器	500	4.04%	379.79	379.79	未列入	/	/	-6.95%	/	/	可开放
6310	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13441亭站内变压器	500	31.89%	385.9	385.9	未列入	/	/	1.38%	/	/	可开放
6311	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13227变压器	400	71.19%	271.65	271.65	未列入	/	/	8.15%	/	/	可开放
6312	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13230变压器	315	47.11%	221.42	221.42	未列入	/	/	3.90%	/	/	可开放
6313	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13231变压器	400	56.70%	285.37	285.37	未列入	/	/	8.77%	/	/	可开放
6314	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13250变压器	400	37.92%	282.87	282.87	未列入	/	/	-10.74%	/	/	可开放
6315	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13031变压器	250	45.02%	165.89	165.89	未列入	/	/	12.44%	/	/	可开放
6316	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13094变压器	400	29.67%	319.75	319.75	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6317	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13116变压器	400	35.70%	285.54	285.54	未列入	/	/	-1.97%	/	/	可开放
6318	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13117变压器	500	38.30%	359.41	359.41	未列入	/	/	11.34%	/	/	可开放
6319	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13372站内变压器配电变压器	400	13.29%	319.92	319.92	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6320	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13373站内变压器配电变压器	400	10.62%	319.92	319.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
6321	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13375站内变压器配电变压器	500	15.90%	399.91	399.91	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
6322	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13376站内变压器配电变压器	500	16.11%	399.92	399.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
6323	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13999亭站内变压器	500	15.99%	380.15	380.15	未列入	/	/	24.24%	/	/	可开放
6324	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13761亭站内变压器	500	40.32%	367.79	367.79	未列入	/	/	0.42%	/	/	可开放
6325	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13762亭站内变压器	315	39.11%	220.79	220.79	未列入	/	/	4.34%	/	/	可开放
6326	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13976亭站内变压器	315	67.85%	251.68	251.68	未列入	/	/	13.14%	/	/	可开放
6327	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13975亭站内变压器	400	56.97%	319.75	319.75	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
6328	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13377站内变压器配电变压器	400	3.90%	317.27	317.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6329	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊一线43005支1	50	4.44%	39.5	39.5	未列入	/	/	-47.15%	/	/	可开放
6330	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13378站内变压器配电变压器	400	16.05%	319.95	319.95	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
6331	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13516变压器	500	43.01%	361.1	361.1	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
6332	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13413亭站内变压器	500	98.25%	363.11	363.11	未列入	/	/	-27.83%	/	/	可开放
6333	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13654站内变压器	500	33.66%	367.06	367.06	未列入	/	/	1291.99%	/	/	可开放
6334	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13330亭变压器	400	6.29%	294.85	294.85	未列入	/	/	-11.14%	/	/	可开放
6335	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13324亭变压器	630	16.53%	487.07	487.07	未列入	/	/	-12.51%	/	/	可开放
6336	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13323亭变压器	630	23.30%	480.42	480.42	未列入	/	/	3.60%	/	/	可开放
6337	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13717亭站内变压器	400	50.96%	280.78	280.78	未列入	/	/	5.12%	/	/	可开放
6338	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13727站内变压器	400	15.84%	307.39	307.39	未列入	/	/	13.78%	/	/	可开放
6339	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13774变压器X	400	47.25%	281.46	281.46	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
6340	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13685站内变压器	315	54.86%	210	210	未列入	/	/	14.39%	/	/	可开放
6341	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13706站内变压器	400	39.90%	294.23	294.23	未列入	/	/	1.39%	/	/	可开放

6342	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13707亭站内变压器	500	22.34%	399.91	399.91	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
6343	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太窑于69左6#变压器	160	42.30%	104.34	104.34	未列入	/	/	0.30%	/	/	可开放
6344	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分35#	100	18.24%	79.18	79.18	未列入	/	/	-82.81%	/	/	可开放
6345	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13002亭站内变压器	500	27.58%	373.91	373.91	未列入	/	/	-3.37%	/	/	可开放
6346	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双于23#	160	22.99%	91.21	91.21	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
6347	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13107亭站内变压器	400	39.33%	288.61	288.61	未列入	/	/	1.05%	/	/	可开放
6348	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支13右7#	315	39.59%	212.34	212.34	未列入	/	/	8.05%	/	/	可开放
6349	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支18#	315	69.57%	174.35	174.35	未列入	/	/	-1.87%	/	/	可开放
6350	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支19右3#	315	34.74%	211.9	211.9	未列入	/	/	-9.35%	/	/	可开放
6351	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13052亭站内变压器	315	97.75%	205.13	205.13	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
6352	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13284亭变压器	200	31.00%	134.99	134.99	未列入	/	/	-17.14%	/	/	可开放
6353	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13464变压器配电变压器	500	29.28%	373.98	373.98	未列入	/	/	1175.25%	/	/	可开放
6354	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13467变压器配电变压器	500	14.19%	399.92	399.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
6355	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13465变压器配电变压器	500	23.61%	374.47	374.47	未列入	/	/	1358.60%	/	/	可开放
6356	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13466变压器配电变压器	500	27.48%	383.07	383.07	未列入	/	/	962.39%	/	/	可开放
6357	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A01箱变变压器	500	27.84%	399.82	399.82	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
6358	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A02箱变变压器	500	45.09%	399.87	399.87	未列入	/	/	27.48%	/	/	可开放
6359	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A03箱变变压器	400	40.98%	319.84	319.84	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
6360	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A04箱变变压器	500	28.08%	399.88	399.88	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6361	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A05箱变变压器	500	24.09%	379.47	379.47	未列入	/	/	1332.83%	/	/	可开放
6362	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A06箱变变压器	500	46.62%	399.77	399.77	未列入	/	/	-4.08%	/	/	可开放
6363	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A07箱变变压器	500	13.77%	399.92	399.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6364	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线11区支17右1#	400	39.06%	319.56	319.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6365	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线深孟分7右4左1#柱上变压器	200	45.28%	159.29	159.29	未列入	/	/	3.72%	/	/	可开放
6366	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A48变压器	500	36.64%	389.45	389.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6367	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A50变压器	400	23.05%	317.68	317.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6368	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A51变压器	400	29.80%	305.88	305.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6369	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A49变压器	400	25.15%	312.68	312.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6370	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13332亭变压器	400	30.78%	319.6	319.6	未列入	/	/	21.72%	/	/	可开放
6371	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13333亭变压器	400	2.13%	318.57	318.57	未列入	/	/	-14.37%	/	/	可开放
6372	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	新兴分11#	200	0.00%	159.97	159.97	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
6373	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13650站内变压器	500	33.15%	399.8	399.8	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
6374	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13652站内变压器	500	36.42%	399.77	399.77	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
6375	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙于92左13右1#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
6376	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13741变压器X	500	58.14%	347.08	347.08	未列入	/	/	10.10%	/	/	可开放
6377	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13957亭站内变压器	500	20.91%	384.02	384.02	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
6378	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13902亭站内变压器	400	49.92%	292.99	292.99	未列入	/	/	8.51%	/	/	可开放
6379	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13456亭变压器间隔配电变压器	400	46.31%	319.67	319.67	未列入	/	/	19.78%	/	/	可开放
6380	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13457亭变压器间隔配电变压器	400	37.43%	319.81	319.81	未列入	/	/	20.89%	/	/	可开放
6381	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13458亭变压器间隔配电变压器	500	11.09%	399.92	399.92	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
6382	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13363配电变压器	400	35.67%	319.63	319.63	未列入	/	/	43.37%	/	/	可开放
6383	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13364配电变压器	500	44.52%	399.71	399.71	未列入	/	/	26.93%	/	/	可开放
6384	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13365配电变压器	400	30.48%	295.79	295.79	未列入	/	/	1059.74%	/	/	可开放
6385	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13366配电变压器	500	23.52%	377.34	377.34	未列入	/	/	1172.23%	/	/	可开放
6386	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13367配电变压器	500	5.10%	397.43	397.43	未列入	/	/	1033.58%	/	/	可开放
6387	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13368配电变压器	400	14.04%	305.47	305.47	未列入	/	/	1247.68%	/	/	可开放
6388	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13651站内变压器	500	32.19%	399.79	399.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
6389	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13920亭站内变压器	400	22.11%	319.85	319.85	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6390	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13924亭站内变压器	400	39.45%	299.65	299.65	未列入	/	/	1.53%	/	/	可开放

6391	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13931亭站内变压器	400	15.84%	298.8	298.8	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
6392	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A26配电变压器	500	42.27%	382.01	382.01	未列入	/	/	1178.85%	/	/	可开放
6393	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A27配电变压器	500	44.06%	399.84	399.84	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
6394	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13A28配电变压器	500	30.82%	398.22	398.22	未列入	/	/	1234.17%	/	/	可开放
6395	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13A29配电变压器	500	7.20%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6396	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13784站内变压器	500	26.49%	358.2	358.2	未列入	/	/	11.21%	/	/	可开放
6397	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13788亭站内变压器	500	25.11%	377.53	377.53	未列入	/	/	-3.68%	/	/	可开放
6398	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13405亭站内变压器	500	66.69%	355.68	355.68	未列入	/	/	18.92%	/	/	可开放
6399	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13837亭站内变压器	400	35.04%	288.33	288.33	未列入	/	/	-0.89%	/	/	可开放
6400	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊桃线	桃山干59#左1左1	100	30.24%	79.65	79.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6401	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13735变压器x	400	46.35%	319.65	319.65	未列入	/	/	-88.52%	/	/	可开放
6402	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13401亭站内变压器	500	84.69%	363.82	363.82	未列入	/	/	6.87%	/	/	可开放
6403	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13403亭站内变压器	500	30.87%	359.25	359.25	未列入	/	/	60.80%	/	/	可开放
6404	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13886站内变压器	400	28.80%	295.59	295.59	未列入	/	/	7.15%	/	/	可开放
6405	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13882亭站内变压器	400	29.55%	290.59	290.59	未列入	/	/	-13.24%	/	/	可开放
6406	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13865站内变压器	400	29.22%	296.96	296.96	未列入	/	/	2.76%	/	/	可开放
6407	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13877站内变压器	500	25.15%	374.16	374.16	未列入	/	/	8.08%	/	/	可开放
6408	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13873站内变压器	400	20.76%	297.04	297.04	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
6409	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13879站内变压器	400	26.64%	297.24	297.24	未列入	/	/	-7.08%	/	/	可开放
6410	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13872站内变压器	400	22.11%	294.86	294.86	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
6411	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13868站内变压器	500	18.98%	377.34	377.34	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
6412	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13963亭站内变压器	500	60.36%	340.79	340.79	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
6413	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分7南右3#	160	52.16%	95.59	95.59	未列入	/	/	12.58%	/	/	可开放
6414	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分15右1#	315	52.69%	194.91	194.91	未列入	/	/	11.49%	/	/	可开放
6415	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13001亭站内变压器	630	19.86%	477.16	477.16	未列入	/	/	9.39%	/	/	可开放
6416	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分19左2#	315	34.01%	243.88	243.88	未列入	/	/	-34.71%	/	/	可开放
6417	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分22#	315	27.07%	223.76	223.76	未列入	/	/	5.44%	/	/	可开放
6418	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13125亭变压器	200	44.31%	124.91	124.91	未列入	/	/	7.56%	/	/	可开放
6419	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干30右3#	315	67.24%	242.56	242.56	未列入	/	/	26.38%	/	/	可开放
6420	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支20#	200	39.78%	149.75	149.75	未列入	/	/	20.58%	/	/	可开放
6421	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分14#	160	37.11%	127.08	127.08	未列入	/	/	-6.39%	5	83	可开放
6422	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右4右2#	200	28.75%	102.505	102.505	未列入	/	/	-0.78%	/	/	可开放
6423	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13042亭站内变压器	315	22.85%	180.01	180.01	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
6424	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13065亭变压器	630	22.32%	503.89	503.89	未列入	/	/	-36.17%	/	/	可开放
6425	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13108亭站内变压器	630	33.39%	477.61	477.61	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
6426	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13082亭站内变压器	630	39.49%	466.24	466.24	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
6427	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13083亭站内变压器	630	40.95%	470.5	470.5	未列入	/	/	-3.04%	/	/	可开放
6428	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干83右5#	160	49.46%	76.34	76.34	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
6429	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13041亭站内变压器	315	18.77%	192.88	192.88	未列入	/	/	3.61%	/	/	可开放
6430	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	铸钢干23#	200	40.77%	159.28	159.28	未列入	/	/	1.42%	/	/	可开放
6431	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	羊灵干58#	400	50.87%	267.18	267.18	未列入	/	/	-21.84%	/	/	可开放
6432	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右8#	315	22.65%	234.84	234.84	未列入	/	/	7.21%	/	/	可开放
6433	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13190变压器	400	42.27%	261.01	261.01	未列入	/	/	9.98%	/	/	可开放
6434	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13191变压器	250	34.98%	154.14	154.14	未列入	/	/	21.94%	/	/	可开放
6435	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13214变压器	400	35.22%	288.07	288.07	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
6436	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13546变压器	315	24.11%	225.76	225.76	未列入	/	/	-2.12%	/	/	可开放
6437	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13548变压器	315	22.59%	228.86	228.86	未列入	/	/	-8.14%	/	/	可开放
6438	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13221变压器	500	25.98%	361.01	361.01	未列入	/	/	29.81%	/	/	可开放
6439	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13222变压器	500	33.00%	344.59	344.59	未列入	/	/	36.36%	/	/	可开放

6440	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13228变压器	200	27.66%	133.15	133.15	未列入	/	/	2.63%	/	/	可开放
6441	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13245变压器	630	26.69%	478.84	478.84	未列入	/	/	-2.36%	/	/	可开放
6442	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13252变压器	400	29.49%	291.3	291.3	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
6443	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13039变压器	315	47.71%	221.83	221.83	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
6444	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13435变压器	400	35.46%	286.9	286.9	未列入	/	/	4.78%	/	/	可开放
6445	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13223变压器	200	27.63%	136.8	136.8	未列入	/	/	-5.03%	/	/	可开放
6446	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13432变压器	500	34.05%	371.05	371.05	未列入	/	/	2.16%	/	/	可开放
6447	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13433变压器	400	23.61%	294.9	294.9	未列入	/	/	-8.77%	/	/	可开放
6448	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13096变压器	315	37.37%	221.39	221.39	未列入	/	/	17.80%	/	/	可开放
6449	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13118变压器	500	14.70%	385.43	385.43	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
6450	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13200变压器	500	25.25%	380.32	380.32	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放
6451	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13134亭站内变压器	400	29.04%	290.59	290.59	未列入	/	/	6.87%	/	/	可开放
6452	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13202站内变压器	250	47.42%	155.28	155.28	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
6453	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13203站内变压器	500	56.96%	351.92	351.92	未列入	/	/	7.94%	/	/	可开放
6454	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13271亭站内变压器	500	40.05%	373.04	373.04	未列入	/	/	25.38%	/	/	可开放
6455	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13275亭站内变压器	500	27.99%	372.35	372.35	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
6456	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13731亭站内变压器	400	30.24%	280.08	280.08	未列入	/	/	-1.05%	/	/	可开放
6457	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13773亭站内变压器	500	34.24%	364.7	364.7	未列入	/	/	14.98%	/	/	可开放
6458	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13775变压器	200	34.08%	129.21	129.21	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
6459	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13776站内变压器	500	32.61%	364.9	364.9	未列入	/	/	9.36%	/	/	可开放
6460	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13299亭站内变压器	250	41.16%	166.96	166.96	未列入	/	/	12.71%	/	/	可开放
6461	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13550站内变压器	500	13.57%	399.92	399.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6462	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13721站内变压器	500	36.96%	367.92	367.92	未列入	/	/	0.49%	/	/	可开放
6463	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13723站内变压器	500	13.54%	399.9	399.9	未列入	/	/	-93.08%	/	/	可开放
6464	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13745站内变压器	500	31.02%	372.05	372.05	未列入	/	/	0.74%	/	/	可开放
6465	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13746站内变压器	500	34.41%	373.39	373.39	未列入	/	/	-1.95%	/	/	可开放
6466	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13749站内变压器	500	38.59%	374.92	374.92	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
6467	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13694站内变压器	400	13.83%	302.48	302.48	未列入	/	/	11.19%	/	/	可开放
6468	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13755站内变压器	500	45.78%	362.43	362.43	未列入	/	/	-2.79%	/	/	可开放
6469	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13581站内变压器	400	27.45%	294.98	294.98	未列入	/	/	-21.87%	/	/	可开放
6470	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13587站内变压器	250	46.21%	199.73	199.73	未列入	/	/	-91.21%	/	/	可开放
6471	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13817站内变压器	400	35.52%	289.94	289.94	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
6472	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13181站内变压器	500	37.92%	369.18	369.18	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
6473	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13576站内变压器	400	33.69%	319.71	319.71	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
6474	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13585站内变压器	400	54.96%	283.48	283.48	未列入	/	/	3.23%	/	/	可开放
6475	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13130站内变压器	160	40.16%	90.56	90.56	未列入	/	/	13.55%	/	/	可开放
6476	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13528站内变压器	500	37.71%	368.82	368.82	未列入	/	/	0.86%	/	/	可开放
6477	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13193站内变压器	315	34.92%	221.73	221.73	未列入	/	/	0.20%	/	/	可开放
6478	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13801站内变压器	400	28.44%	297.71	297.71	未列入	/	/	-3.37%	/	/	可开放
6479	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13802站内变压器	400	38.88%	286.23	286.23	未列入	/	/	4.54%	/	/	可开放
6480	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13805站内变压器	315	36.29%	227.51	227.51	未列入	/	/	0.81%	/	/	可开放
6481	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13811站内变压器	400	18.33%	302.29	302.29	未列入	/	/	1.47%	/	/	可开放
6482	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13766站内变压器	500	24.39%	399.87	399.87	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
6483	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13501亭站内变压器	400	32.91%	297.1	297.1	未列入	/	/	7.49%	/	/	可开放
6484	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13505亭站内变压器	400	5.83%	296.7	296.7	未列入	/	/	10.91%	/	/	可开放
6485	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右4左2#	100	55.26%	24.74	24.74	未列入	/	/	6.41%	/	/	可开放
6486	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13799亭站内变压器	315	38.73%	222.02	222.02	未列入	/	/	-1.39%	/	/	可开放
6487	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13498亭站内变压器	315	23.87%	231.59	231.59	未列入	/	/	1.38%	/	/	可开放
6488	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13507亭站内变压器	400	54.03%	264.98	264.98	未列入	/	/	15.65%	/	/	可开放

6489	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13917亭站内变压器	400	50.01%	296.12	296.12	未列入	/	/	8.89%	/	/	可开放
6490	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13923亭站内变压器	400	32.91%	319.87	319.87	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
6491	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干26#	315	51.60%	209.91	209.91	未列入	/	/	7.41%	/	/	可开放
6492	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分26左1#	100	41.55%	0	0	未列入	/	/	-20.18%	/	/	可开放
6493	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13269变压器x	400	31.16%	296.84	296.84	未列入	/	/	-6.97%	/	/	可开放
6494	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13266亭站内变压器x	250	16.22%	185.78	185.78	未列入	/	/	-44.95%	/	/	可开放
6495	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干10右5右1#	315	79.01%	216.85	216.85	未列入	/	/	5.28%	/	/	可开放
6496	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	pms_太酒干21左11#	160	41.25%	126.83	126.83	未列入	/	/	-81.15%	/	/	可开放
6497	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	太酒干21左5左2#	160	58.90%	59.67	59.67	未列入	/	/	-4.93%	/	/	可开放
6498	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	窑业干2#	200	4.86%	100.74	100.74	未列入	/	/	-25.78%	/	/	可开放
6499	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13014变压器	250	32.72%	166.73	166.73	未列入	/	/	4.34%	/	/	可开放
6500	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13015变压器	400	21.90%	297	297	未列入	/	/	0.11%	/	/	可开放
6501	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13016变压器	400	20.64%	296.85	296.85	未列入	/	/	-8.20%	/	/	可开放
6502	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13826变压器	400	37.23%	319.75	319.75	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
6503	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13857变压器	500	30.88%	377.36	377.36	未列入	/	/	-8.34%	/	/	可开放
6504	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13302变压器	400	42.39%	286.11	286.11	未列入	/	/	-7.75%	/	/	可开放
6505	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13306变压器	315	27.43%	226.27	226.27	未列入	/	/	-8.59%	/	/	可开放
6506	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13308变压器	400	21.10%	304.63	304.63	未列入	/	/	-0.48%	/	/	可开放
6507	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13153变压器	315	33.71%	218.85	218.85	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
6508	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13154变压器	315	61.97%	214.66	214.66	未列入	/	/	8.81%	/	/	可开放
6509	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13149变压器	630	53.14%	456.2	456.2	未列入	/	/	-27.86%	/	/	可开放
6510	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13642变压器	250	26.53%	158.67	158.67	未列入	/	/	-8.67%	/	/	可开放
6511	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13571变压器	315	28.63%	230.7	230.7	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
6512	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13589变压器	400	14.88%	319.88	319.88	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
6513	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13594变压器	400	17.58%	305.63	305.63	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
6514	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13595变压器	400	46.02%	319.67	319.67	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
6515	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13619变压器	400	19.65%	319.84	319.84	未列入	/	/	-81.37%	/	/	可开放
6516	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13630变压器	500	25.98%	375	375	未列入	/	/	-0.52%	/	/	可开放
6517	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13631变压器	500	25.92%	377.27	377.27	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
6518	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13155变压器	315	45.87%	222.58	222.58	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
6519	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13156变压器	400	47.91%	301.16	301.16	未列入	/	/	-1.15%	/	/	可开放
6520	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13561变压器	400	84.45%	246.66	246.66	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
6521	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13600变压器	400	59.73%	280.62	280.62	未列入	/	/	0.68%	/	/	可开放
6522	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13091变压器	500	39.30%	362.62	362.62	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
6523	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13092变压器	500	44.86%	368.5	368.5	未列入	/	/	2.93%	/	/	可开放
6524	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13103亭站内变压器	315	77.98%	176.78	176.78	未列入	/	/	3.74%	/	/	可开放
6525	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13115变压器	160	5.94%	110.96	110.96	未列入	/	/	-13.53%	/	/	可开放
6526	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13144变压器	400	61.53%	288.69	288.69	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
6527	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13147变压器	400	70.74%	266.35	266.35	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
6528	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13161变压器	400	40.95%	282.82	282.82	未列入	/	/	2.63%	/	/	可开放
6529	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13164变压器	160	58.66%	50.97	50.97	未列入	/	/	8.86%	/	/	可开放
6530	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13484变压器	400	18.18%	304.43	304.43	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
6531	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13064变压器	315	92.23%	251.33	251.33	未列入	/	/	-16.46%	/	/	可开放
6532	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13074变压器	315	16.57%	251.85	251.85	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
6533	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13142变压器	250	36.40%	170.7	170.7	未列入	/	/	-3.75%	/	/	可开放
6534	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13151变压器	500	35.42%	363.56	363.56	未列入	/	/	4.34%	/	/	可开放
6535	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13684亭站内变压器	400	42.39%	281.14	281.14	未列入	/	/	4.48%	/	/	可开放
6536	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13797亭站内变压器	315	30.44%	218.56	218.56	未列入	/	/	16.05%	/	/	可开放
6537	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13500亭站内变压器	500	12.57%	399.93	399.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放

6538	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13982亭站内变压器	500	25.53%	375.41	375.41	未列入	/	/	14.00%	/	/	可开放
6539	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13984亭站内变压器	500	32.67%	375.36	375.36	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
6540	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13986亭站内变压器	500	23.88%	370.97	370.97	未列入	/	/	17.18%	/	/	可开放
6541	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干57左3右1#	315	52.11%	251.72	251.72	未列入	/	/	21.40%	/	/	可开放
6542	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13647站内变压器	315	40.92%	217.03	217.03	未列入	/	/	2.86%	/	/	可开放
6543	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13648站内变压器	315	14.63%	238.11	238.11	未列入	/	/	2.58%	/	/	可开放
6544	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13635站内变压器	500	21.12%	375.63	375.63	未列入	/	/	1.43%	/	/	可开放
6545	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13636站内变压器	500	16.93%	385.59	385.59	未列入	/	/	-4.71%	/	/	可开放
6546	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太平分2右3#	200	18.39%	159.65	159.65	未列入	/	/	-4.03%	/	/	可开放
6547	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13394站内变压器	400	12.15%	310.07	310.07	未列入	/	/	1186.47%	/	/	可开放
6548	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13935亭站内变压器	630	26.63%	484.5	484.5	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
6549	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13939亭站内变压器	400	20.40%	296.95	296.95	未列入	/	/	3.37%	/	/	可开放
6550	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左3#	315	79.07%	179.93	179.93	未列入	/	/	7.44%	/	/	可开放
6551	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分3右5#	160	88.91%	126.55	126.55	未列入	/	/	6.02%	/	/	可开放
6552	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	钢余干3#	50	8.78%	38.55	38.55	未列入	/	/	145.80%	/	/	可开放
6553	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13974亭站内变压器	400	44.43%	287.74	287.74	未列入	/	/	5.74%	/	/	可开放
6554	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山干5右1#	315	0.03%	251.91	251.91	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
6555	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13842亭站内变压器	500	28.19%	375.44	375.44	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
6556	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13843亭站内变压器	630	55.80%	454.83	454.83	未列入	/	/	-3.41%	/	/	可开放
6557	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13700亭站内变压器	500	31.65%	344.07	344.07	未列入	/	/	46.98%	/	/	可开放
6558	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢和线钢站干14右4柱上变压器	315	41.03%	251.67	251.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6559	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线十一区支16左2	200	59.12%	159.11	159.11	未列入	/	/	-16.29%	/	/	可开放
6560	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双干9#	200	23.25%	159.68	159.68	未列入	/	/	-13.73%	/	/	可开放
6561	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13136变压器	400	38.58%	284.71	284.71	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
6562	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13964亭站内变压器	500	25.60%	376.52	376.52	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
6563	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13966亭站内变压器	500	34.95%	370.79	370.79	未列入	/	/	11.44%	/	/	可开放
6564	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13971亭站内变压器	500	22.03%	384.83	384.83	未列入	/	/	68.86%	/	/	可开放
6565	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13956亭站内变压器	500	22.08%	379.21	379.21	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
6566	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A34变压器	400	42.87%	319.76	319.76	未列入	/	/	47.71%	/	/	可开放
6567	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A35配电变压器	200	3.36%	159.95	159.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
6568	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13912亭站内变压器	400	43.80%	299.69	299.69	未列入	/	/	-5.33%	/	/	可开放
6569	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分14#柱上变压器	200	37.20%	159.85	159.85	未列入	/	/	-30.44%	/	/	可开放
6570	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13930亭站内变压器	400	37.11%	263.43	263.43	未列入	/	/	43.43%	/	/	可开放
6571	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13440亭站内变压器	500	17.97%	389.6	389.6	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
6572	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13443亭站内变压器	500	52.65%	378.3	378.3	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
6573	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13240亭站内变压器	400	19.08%	305.44	305.44	未列入	/	/	6.70%	/	/	可开放
6574	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13242站内变压器	630	30.83%	473.31	473.31	未列入	/	/	2.14%	/	/	可开放
6575	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13710站内变压器	400	40.74%	296.11	296.11	未列入	/	/	-1.19%	/	/	可开放
6576	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13713亭站内变压器	315	47.02%	223.31	223.31	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
6577	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13224亭站内变压器	315	25.71%	227.41	227.41	未列入	/	/	3.04%	1	3	可开放
6578	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13236亭站内变压器	500	10.40%	390.78	390.78	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
6579	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13921亭站内变压器	400	30.15%	299.34	299.34	未列入	/	/	15.12%	/	/	可开放
6580	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13926亭站内变压器	400	26.37%	319.85	319.85	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
6581	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13977亭站内变压器	630	19.14%	502.3	502.3	未列入	/	/	360.98%	/	/	可开放
6582	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13980亭站内变压器	500	17.34%	390.55	390.55	未列入	/	/	668.52%	/	/	可开放
6583	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13798亭站内变压器	500	25.08%	376.22	376.22	未列入	/	/	0.13%	/	/	可开放
6584	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13852站内变压器	400	28.68%	298.08	298.08	未列入	/	/	-26.15%	/	/	可开放
6585	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13859站内变压器	400	20.28%	296.02	296.02	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
6586	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左2右2#	315	43.62%	251.55	251.55	未列入	/	/	-1.09%	/	/	可开放

6587	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左2右3#	100	14.49%	71.57	71.57	未列入	/	/	-32.79%	/	/	可开放
6588	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13961亭站内变压器	500	28.92%	374.75	374.75	未列入	/	/	34.35%	/	/	可开放
6589	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13978亭站内变压器	630	14.57%	498.46	498.46	未列入	/	/	860.90%	/	/	可开放
6590	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13941站内变压器	500	24.30%	399.85	399.85	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6591	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13922亭站内变压器	400	48.42%	297.05	297.05	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
6592	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13927亭站内变压器	400	45.78%	300.91	300.91	未列入	/	/	10.30%	/	/	可开放
6593	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13928亭站内变压器	400	42.93%	296.52	296.52	未列入	/	/	16.70%	/	/	可开放
6594	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	钢冶分3右8#	315	29.52%	233.77	233.77	未列入	/	/	0.50%	/	/	可开放
6595	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干65右1#	100	38.46%	41.06	41.06	未列入	/	/	8.41%	/	/	可开放
6596	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分59#	100	19.40%	78.46	78.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6597	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干81#	160	15.68%	127.71	127.71	未列入	/	/	-42.92%	/	/	可开放
6598	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分17#	160	55.03%	107.56	107.56	未列入	/	/	-22.05%	/	/	可开放
6599	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13402亭站内变压器	315	61.43%	224.3	224.3	未列入	/	/	11.28%	/	/	可开放
6600	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐屯分17西右4#	100	13.20%	78.61	78.61	未列入	/	/	57.55%	/	/	可开放
6601	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13901站内变压器	400	32.88%	303.26	303.26	未列入	/	/	5.19%	/	/	可开放
6602	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13905亭站内变压器	400	40.05%	298.06	298.06	未列入	/	/	1.80%	/	/	可开放
6603	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13907亭站内变压器	400	31.14%	301.31	301.31	未列入	/	/	3.46%	/	/	可开放
6604	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13908亭站内变压器	400	37.14%	296.51	296.51	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
6605	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13462变压器	500	34.59%	399.8	399.8	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
6606	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13461变压器	500	30.30%	385.71	385.71	未列入	/	/	791.00%	/	/	可开放
6607	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13460变压器	500	36.39%	387.17	387.17	未列入	/	/	616.38%	/	/	可开放
6608	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13459变压器	500	31.05%	399.83	399.83	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6609	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13463变压器	500	70.65%	399.52	399.52	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
6610	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13428变压器	315	41.27%	251.6	251.6	未列入	/	/	13.59%	/	/	可开放
6611	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13429变压器	315	31.75%	251.69	251.69	未列入	/	/	-11.97%	/	/	可开放
6612	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右5#	160	73.65%	54.39	54.39	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
6613	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右10#	100	35.36%	50.77	50.77	未列入	/	/	11.34%	/	/	可开放
6614	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13674站内变压器配电变压器	500	34.94%	399.74	399.74	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
6615	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13675站内变压器配电变压器	500	26.69%	399.83	399.83	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
6616	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13676站内变压器配电变压器	500	33.75%	399.82	399.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
6617	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13677站内变压器配电变压器	500	34.58%	399.79	399.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
6618	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13678站内变压器配电变压器	500	39.48%	399.8	399.8	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
6619	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13679站内变压器配电变压器	500	9.55%	396.59	396.59	未列入	/	/	966.15%	/	/	可开放
6620	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13680站内变压器配电变压器	500	27.19%	369.65	369.65	未列入	/	/	1277.27%	/	/	可开放
6621	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13511亭站内变压器	500	23.94%	385.01	385.01	未列入	/	/	-9.05%	/	/	可开放
6622	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13657亭站内变压器	500	34.41%	372.41	372.41	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
6623	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右3右3#	160	57.45%	71.64	71.64	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
6624	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13174站内变压器	200	54.63%	95.96	95.96	未列入	/	/	23.98%	/	/	可开放
6625	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分6#	400	52.90%	244.9	244.9	未列入	/	/	13.38%	/	/	可开放
6626	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13515变压器	500	31.52%	373.52	373.52	未列入	/	/	1.76%	/	/	可开放
6627	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13517亭站内变压器	315	15.56%	240.19	240.19	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
6628	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A19亭站内变压器	500	17.86%	399.92	399.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6629	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A20亭站内变压器	500	11.52%	399.94	399.94	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
6630	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A21亭站内变压器	500	11.46%	399.94	399.94	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
6631	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A22亭站内变压器	500	3.39%	399.96	399.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
6632	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A23亭站内变压器	500	7.90%	399.96	399.96	未列入	/	/	-18.35%	/	/	可开放
6633	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A24亭站内变压器	500	4.00%	395.76	395.76	未列入	/	/	929.56%	/	/	可开放
6634	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13790站内变压器	500	27.15%	372.45	372.45	未列入	/	/	5.29%	/	/	可开放
6635	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13206站内变压器	400	66.45%	249.28	249.28	未列入	/	/	14.52%	/	/	可开放

6636	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13272亭站内变压器	400	96.81%	319.6	319.6	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
6637	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13292站内变压器	400	38.19%	288.85	288.85	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
6638	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13294站内变压器	400	45.54%	276.05	276.05	未列入	/	/	5.30%	/	/	可开放
6639	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13750站内变压器	500	40.16%	364.06	364.06	未列入	/	/	11.36%	/	/	可开放
6640	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13725亭站内变压器	500	28.26%	376.12	376.12	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
6641	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13579站内变压器	400	37.71%	286.25	286.25	未列入	/	/	8.75%	/	/	可开放
6642	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13166站内变压器	400	52.14%	282.79	282.79	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
6643	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13167站内变压器	400	37.62%	287.61	287.61	未列入	/	/	0.81%	/	/	可开放
6644	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13169站内变压器	400	40.98%	293.01	293.01	未列入	/	/	1.59%	/	/	可开放
6645	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13177站内变压器	400	43.02%	263.1	263.1	未列入	/	/	16.95%	/	/	可开放
6646	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13178站内变压器	315	64.95%	178.74	178.74	未列入	/	/	24.69%	/	/	可开放
6647	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13580站内变压器	400	39.96%	289.4	289.4	未列入	/	/	-8.81%	/	/	可开放
6648	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13529站内变压器	400	32.40%	319.73	319.73	未列入	/	/	-81.84%	/	/	可开放
6649	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13814站内变压器	500	19.87%	381.11	381.11	未列入	/	/	-4.03%	/	/	可开放
6650	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13192站内变压器	400	27.90%	294.53	294.53	未列入	/	/	6.66%	/	/	可开放
6651	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13194站内变压器	315	38.10%	215.14	215.14	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
6652	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13196站内变压器	400	35.31%	287.85	287.85	未列入	/	/	2.37%	/	/	可开放
6653	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13803站内变压器	400	30.88%	302.73	302.73	未列入	/	/	-7.47%	/	/	可开放
6654	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13808站内变压器	315	67.43%	212.95	212.95	未列入	/	/	6.13%	/	/	可开放
6655	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13812亭站内变压器	160	24.53%	105.97	105.97	未列入	/	/	8.86%	/	/	可开放
6656	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13199站内变压器	400	41.61%	279.49	279.49	未列入	/	/	6.78%	/	/	可开放
6657	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13481站内变压器	400	42.99%	288.09	288.09	未列入	/	/	4.93%	/	/	可开放
6658	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13545站内变压器	200	56.94%	159.09	159.09	未列入	/	/	-4.13%	/	/	可开放
6659	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13213站内变压器	400	28.71%	291.65	291.65	未列入	/	/	5.05%	/	/	可开放
6660	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13123变压器	400	47.16%	281.14	281.14	未列入	/	/	8.52%	/	/	可开放
6661	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13137变压器	500	46.88%	360.14	360.14	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
6662	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13187变压器	315	50.70%	251.53	251.53	未列入	/	/	-88.87%	/	/	可开放
6663	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13210变压器	400	29.94%	291.36	291.36	未列入	/	/	-1.83%	/	/	可开放
6664	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13265变压器	315	11.75%	251.9	251.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
6665	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13229变压器	315	26.44%	231.09	231.09	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
6666	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13055变压器	500	14.76%	326.22	326.22	未列入	/	/	-10.74%	/	/	可开放
6667	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13098变压器	400	23.04%	292.14	292.14	未列入	/	/	15.02%	/	/	可开放
6668	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13186变压器	400	36.99%	266.91	266.91	未列入	/	/	26.13%	/	/	可开放
6669	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13491变压器	500	23.58%	378.24	378.24	未列入	/	/	-8.02%	/	/	可开放
6670	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊辽线钢冶分3右7左2#柱上变压器	100	2.55%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
6671	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13959亭站内变压器	500	22.89%	380.49	380.49	未列入	/	/	4.69%	/	/	可开放
6672	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13965亭站内变压器	500	31.04%	372.74	372.74	未列入	/	/	6.31%	/	/	可开放
6673	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13704亭站内变压器	500	34.37%	373.06	373.06	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
6674	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13934亭站内变压器	400	29.73%	294.94	294.94	未列入	/	/	1.24%	/	/	可开放
6675	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13937亭站内变压器	630	32.83%	479.72	479.72	未列入	/	/	1.39%	/	/	可开放
6676	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13216亭站内变压器	200	64.50%	89.75	89.75	未列入	/	/	-2.70%	/	/	可开放
6677	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13910亭站内变压器	400	30.81%	306	306	未列入	/	/	-8.60%	/	/	可开放
6678	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13913亭站内变压器	400	54.09%	296.52	296.52	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
6679	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13914亭站内变压器	400	31.77%	319.86	319.86	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
6680	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干29左3左11#	400	56.38%	315.88	315.88	未列入	/	/	4.40%	/	/	可开放
6681	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13104亭站内变压器	315	51.01%	198.5	198.5	未列入	/	/	11.99%	/	/	可开放
6682	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干29左3左1#柱上变压器	100	29.61%	78.95	78.95	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
6683	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干28右3#变压器	160	34.55%	118.46	118.46	未列入	/	/	25.57%	/	/	可开放
6684	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13084亭站内变压器	400	8.72%	285.13	285.13	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放

6685	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H21配电变压器间隔配电变压器	630	37.59%	503.83	503.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6686	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H22配电变压器间隔配电变压器	630	24.19%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6687	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H23配电变压器间隔配电变压器	630	9.75%	502.54	502.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6688	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H24配电变压器间隔配电变压器	630	12.73%	503.19	503.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6689	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13780站内变压器	500	29.49%	367.64	367.64	未列入	/	/	9.91%	/	/	可开放
6690	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13787站内变压器	500	26.34%	375.83	375.83	未列入	/	/	-8.80%	/	/	可开放
6691	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13932亭站内压器	400	28.35%	292.89	292.89	未列入	/	/	2.29%	/	/	可开放
6692	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分7右1#柱上变压器	100	16.56%	59.13	59.13	未列入	/	/	5.42%	/	/	可开放
6693	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13783站内变压器	500	30.27%	374.42	374.42	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
6694	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13785站内变压器	500	32.70%	358.06	358.06	未列入	/	/	10.03%	/	/	可开放
6695	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13789站内变压器	500	27.87%	372.69	372.69	未列入	/	/	-22.86%	/	/	可开放
6696	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13513亭站内变压器	500	28.06%	376.63	376.63	未列入	/	/	-5.30%	/	/	可开放
6697	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13512亭站内变压器	500	33.44%	374.25	374.25	未列入	/	/	4.43%	/	/	可开放
6698	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分7右8右2#柱上变压器	400	16.47%	316.44	316.44	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
6699	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分17左1支1#柱上变压器	100	35.37%	76.74	76.74	未列入	/	/	1.57%	/	/	可开放
6700	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右1#	400	73.35%	299.81	299.81	未列入	/	/	-44.07%	/	/	可开放
6701	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右3#	400	71.89%	299.3	299.3	未列入	/	/	-38.35%	/	/	可开放
6702	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13248亭站内变压器	630	29.37%	469.74	469.74	未列入	/	/	12.88%	/	/	可开放
6703	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13249亭站内变压器	315	30.76%	235.95	235.95	未列入	/	/	6.43%	/	/	可开放
6704	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13135站内变压器	400	27.99%	289.98	289.98	未列入	/	/	11.96%	/	/	可开放
6705	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13201站内变压器	400	37.80%	284.71	284.71	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
6706	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13209站内变压器	500	35.04%	399.85	399.85	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
6707	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13219站内变压器	400	65.13%	319.51	319.51	未列入	/	/	-92.60%	/	/	可开放
6708	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13220站内变压器	250	34.43%	162.75	162.75	未列入	/	/	11.97%	/	/	可开放
6709	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13226站内变压器	100	25.64%	55.48	55.48	未列入	/	/	-6.32%	/	/	可开放
6710	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13274站内变压器	500	46.86%	367.59	367.59	未列入	/	/	20.34%	/	/	可开放
6711	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13276站内变压器	500	22.08%	367.79	367.79	未列入	/	/	34.29%	/	/	可开放
6712	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13718站内变压器	400	36.48%	272.38	272.38	未列入	/	/	0.03%	/	/	可开放
6713	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13733站内变压器	500	34.46%	399.69	399.69	未列入	/	/	-88.56%	/	/	可开放
6714	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13734站内变压器	500	60.90%	344.62	344.62	未列入	/	/	-1.78%	/	/	可开放
6715	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13218站内变压器	315	61.68%	185.85	185.85	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
6716	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13260亭站内变压器	500	51.00%	373.2	373.2	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
6717	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13263亭站内变压器	400	43.86%	285.5	285.5	未列入	/	/	-2.75%	/	/	可开放
6718	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13719站内变压器	500	35.52%	368.63	368.63	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
6719	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13722站内变压器	500	37.12%	368.58	368.58	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
6720	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13752站内变压器	500	39.93%	376.81	376.81	未列入	/	/	15.02%	/	/	可开放
6721	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13751站内变压器	500	34.50%	371.74	371.74	未列入	/	/	7.84%	/	/	可开放
6722	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13575站内变压器	500	21.98%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
6723	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13583站内变压器	400	34.83%	289.83	289.83	未列入	/	/	9.31%	/	/	可开放
6724	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13584站内变压器	400	29.78%	286.27	286.27	未列入	/	/	13.75%	/	/	可开放
6725	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13168站内变压器	400	40.05%	292.55	292.55	未列入	/	/	2.63%	/	/	可开放
6726	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13170亭站内变压器	400	43.65%	282.27	282.27	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
6727	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13171站内变压器	400	36.57%	284.07	284.07	未列入	/	/	12.08%	/	/	可开放
6728	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13184站内变压器	500	32.99%	375.91	375.91	未列入	/	/	3.89%	/	/	可开放
6729	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13523站内变压器	500	38.62%	356.3	356.3	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
6730	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13195站内变压器	400	42.99%	283.45	283.45	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
6731	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13197站内变压器	500	31.92%	367.17	367.17	未列入	/	/	5.37%	/	/	可开放
6732	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13804站内变压器	400	13.50%	301.24	301.24	未列入	/	/	46.26%	/	/	可开放
6733	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13806站内变压器	315	20.73%	233.54	233.54	未列入	/	/	-89.58%	/	/	可开放

6734	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13810亭站内变压器	315	29.37%	251.79	251.79	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
6735	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13198站内变压器	400	27.27%	319.79	319.79	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
6736	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13518站内变压器	400	33.90%	297.6	297.6	未列入	/	/	958.30%	/	/	可开放
6737	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13543站内变压器	400	28.98%	288.54	288.54	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
6738	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13544站内变压器	400	30.42%	291.86	291.86	未列入	/	/	6.93%	/	/	可开放
6739	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13138站内变压器	500	37.02%	364.48	364.48	未列入	/	/	8.02%	/	/	可开放
6740	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13139站内变压器	500	52.48%	355.54	355.54	未列入	/	/	4.13%	/	/	可开放
6741	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13205站内变压器	100	27.12%	49.98	49.98	未列入	/	/	-5.01%	/	/	可开放
6742	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13530变压器	500	32.37%	370.1	370.1	未列入	/	/	6.48%	/	/	可开放
6743	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13531变压器	200	40.35%	132.38	132.38	未列入	/	/	11.04%	/	/	可开放
6744	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13124亭站内变压器	630	28.13%	481.64	481.64	未列入	/	/	7.14%	/	/	可开放
6745	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干42#	400	4.90%	300.4	300.4	未列入	/	/	-50.04%	/	/	可开放
6746	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分4#	400	87.90%	297.34	297.34	未列入	/	/	-52.21%	/	/	可开放
6747	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	双山干3#	400	22.83%	12	12	未列入	/	/	483.38%	/	/	可开放
6748	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左6#	200	37.48%	159.18	159.18	未列入	/	/	-88.38%	/	/	可开放
6749	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分3右3#	200	62.58%	81.46	81.46	未列入	/	/	-7.73%	/	/	可开放
6750	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分6#	400	36.33%	273.9	273.9	未列入	/	/	-9.07%	/	/	可开放
6751	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分13#	200	48.78%	111.6	111.6	未列入	/	/	-10.76%	/	/	可开放
6752	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左7#	400	41.03%	297.24	297.24	未列入	/	/	-22.39%	/	/	可开放
6753	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右8左1#	200	15.33%	139.95	139.95	未列入	/	/	-35.13%	1	4	可开放
6754	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干5#柱上变压器	315	60.57%	251.39	251.39	未列入	/	/	-3.13%	/	/	可开放
6755	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13786站内变压器	500	25.29%	355.54	355.54	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
6756	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干1右1#	400	8.09%	287.63	287.63	未列入	/	/	-35.46%	/	/	可开放
6757	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干8左6#	400	80.80%	278	278	未列入	/	/	-24.29%	/	/	可开放
6758	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13985亭站内变压器	500	26.82%	369.65	369.65	未列入	/	/	12.90%	/	/	可开放
6759	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13988亭站内变压器	500	32.18%	399.88	399.88	未列入	/	/	54.92%	/	/	可开放
6760	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13973亭站内变压器	400	11.25%	305.66	305.66	未列入	/	/	8.73%	/	/	可开放
6761	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	惠柏分18右1柱上变压器	100	31.12%	79.25	79.25	未列入	/	/	-29.76%	/	/	可开放
6762	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13337亭站内变压器	400	10.11%	319.92	319.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
6763	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13482变压器	500	22.43%	377.65	377.65	未列入	/	/	2.34%	/	/	可开放
6764	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13949亭站内变压器	500	4.30%	378.5	378.5	未列入	/	/	21.94%	/	/	可开放
6765	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13564亭站内变压器	400	99.96%	319.57	319.57	未列入	/	/	2.41%	/	/	可开放
6766	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13820站内变压器	500	19.46%	376.42	376.42	未列入	/	/	-3.31%	/	/	可开放
6767	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13995亭站内变压器	630	22.16%	470.61	470.61	未列入	/	/	33.98%	/	/	可开放
6768	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13757亭站内变压器	630	42.57%	470.54	470.54	未列入	/	/	9.10%	/	/	可开放
6769	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13758亭站内变压器	500	30.51%	371.37	371.37	未列入	/	/	9.45%	/	/	可开放
6770	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13095变压器	500	21.66%	385.88	385.88	未列入	/	/	1.37%	/	/	可开放
6771	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A63变压器间隔配电变压器	500	31.04%	391.88	391.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6772	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A64变压器间隔配电变压器	500	25.80%	389.74	389.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6773	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A71变压器间隔配电变压器	500	35.48%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6774	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A61变压器间隔配电变压器	500	24.32%	393.17	393.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6775	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A62变压器间隔配电变压器	500	35.52%	390.89	390.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6776	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A67变压器间隔配电变压器	500	32.32%	390.82	390.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6777	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A70变压器间隔配电变压器	500	22.88%	390.53	390.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6778	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13991亭站内变压器	500	38.52%	367.74	367.74	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
6779	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A65变压器间隔配电变压器	500	40.96%	395.92	395.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6780	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A66变压器间隔配电变压器	500	36.40%	397.69	397.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6781	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A68变压器间隔配电变压器	500	30.48%	382.01	382.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6782	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A69变压器间隔配电变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放

6783	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A72变压器间隔配电变压器	500	54.96%	392.13	392.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6784	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13948亭站内变压器	500	24.10%	375.04	375.04	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
6785	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13951亭站内变压器	500	17.25%	386.34	386.34	未列入	/	/	-3.27%	/	/	可开放
6786	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	简易相变站内变压器	160	5.18%	125.24	125.24	未列入	/	/	-31.19%	/	/	可开放
6787	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13509亭站内变压器	500	26.85%	365.55	365.55	未列入	/	/	28.76%	/	/	可开放
6788	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13629站内变压器	500	35.65%	372.89	372.89	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
6789	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13643站内变压器	500	68.45%	362.79	362.79	未列入	/	/	-0.19%	/	/	可开放
6790	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13644站内变压器	315	14.22%	240.65	240.65	未列入	/	/	-5.28%	/	/	可开放
6791	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13645站内变压器	500	6.90%	394.36	394.36	未列入	/	/	-7.63%	/	/	可开放
6792	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13646站内变压器	400	46.98%	289.82	289.82	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放
6793	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分18#	315	41.85%	251.52	251.52	未列入	/	/	-9.03%	/	/	可开放
6794	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊铁线	羊铁干3#	315	97.55%	180.95	180.95	未列入	/	/	-24.45%	/	/	可开放
6795	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊铁线	羊铁干7#	100	74.85%	16.54	16.54	未列入	/	/	1.29%	/	/	可开放
6796	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分5#	100	17.13%	66.54	66.54	未列入	/	/	-19.28%	/	/	可开放
6797	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干5左7左1#	200	1.44%	155.48	155.48	未列入	/	/	10.98%	/	/	可开放
6798	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分5南2#	160	61.88%	75.15	75.15	未列入	/	/	14.96%	/	/	可开放
6799	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支9#	100	55.11%	31.27	31.27	未列入	/	/	16.64%	/	/	可开放
6800	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支11#	400	61.25%	264.64	264.64	未列入	/	/	-4.37%	/	/	可开放
6801	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左7#	250	43.78%	178.06	178.06	未列入	/	/	-10.83%	/	/	可开放
6802	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干18#柱上变压器	100	39.71%	40.29	40.29	未列入	/	/	4.09%	/	/	可开放
6803	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干39#	200	1.41%	156.91	156.91	未列入	/	/	-1.73%	/	/	可开放
6804	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干22#柱-变压器	200	50.19%	159.42	159.42	未列入	/	/	-76.76%	/	/	可开放
6805	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干30西右1#	100	27.61%	76.68	76.68	未列入	/	/	1.23%	/	/	可开放
6806	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	玉田支19右5右3#	160	1.09%	126.26	126.26	未列入	/	/	18.94%	/	/	可开放
6807	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左4#	160	93.00%	52.16	52.16	未列入	/	/	25.50%	/	/	可开放
6808	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干46左8#	50	33.64%	19.03	19.03	未列入	/	/	26.18%	/	/	可开放
6809	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干46左17#	200	12.93%	147.71	147.71	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
6810	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支10#	160	10.54%	111.14	111.14	未列入	/	/	-31.97%	/	/	可开放
6811	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支13#	315	12.03%	241.52	241.52	未列入	/	/	-50.60%	/	/	可开放
6812	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	北山分8#	100	75.48%	9.9	9.9	未列入	/	/	26.19%	/	/	可开放
6813	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	北山分14#	50	78.80%	37.14	37.14	未列入	/	/	-0.35%	/	/	可开放
6814	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分3右1右3#	200	95.61%	77.16	77.16	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
6815	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分9左3#	315	41.78%	251.59	251.59	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
6816	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分10#	315	22.06%	233.15	233.15	未列入	/	/	8.24%	/	/	可开放
6817	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分10右2#	200	49.98%	106.6	106.6	未列入	/	/	14.93%	/	/	可开放
6818	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分14左1#	315	28.00%	226.3	226.3	未列入	/	/	0.77%	/	/	可开放
6819	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干13#1	160	30.08%	79.88	79.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6820	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干15右8#	200	24.93%	137.86	137.86	未列入	/	/	3.60%	/	/	可开放
6821	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干59右2#	200	73.41%	97.58	97.58	未列入	/	/	-15.23%	/	/	可开放
6822	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干61右5#	200	32.10%	134.3	134.3	未列入	/	/	-11.06%	/	/	可开放
6823	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干61右3#	200	44.61%	116.52	116.52	未列入	/	/	-22.83%	/	/	可开放
6824	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分3#	315	12.27%	251.85	251.85	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
6825	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分6#	200	21.75%	131.6	131.6	未列入	/	/	-25.98%	/	/	可开放
6826	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分8#	315	83.01%	183.51	183.51	未列入	/	/	-0.35%	/	/	可开放
6827	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分8右4#	100	19.70%	60.3	60.3	未列入	/	/	-53.46%	/	/	可开放
6828	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干57右4#	100	23.40%	57.77	57.77	未列入	/	/	-20.96%	/	/	可开放
6829	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐屯分17西右2#	50	82.76%	0	0	未列入	/	/	69.05%	/	/	可开放
6830	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐屯分26左1#	100	20.25%	62.47	62.47	未列入	/	/	-47.80%	/	/	可开放
6831	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐屯分32左3#	50	37.68%	4.38	4.38	未列入	/	/	-4.38%	/	/	可开放

6832	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左3右2#	160	63.56%	74.94	74.94	未列入	/	/	5.16%	/	/	可开放
6833	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左5左1#	160	54.55%	87.1	87.1	未列入	/	/	-31.64%	/	/	可开放
6834	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右2#	160	66.28%	69.55	69.55	未列入	/	/	-0.72%	/	/	可开放
6835	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右3左1#	160	88.50%	75.11	75.11	未列入	/	/	2.22%	/	/	可开放
6836	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山变2764灵山线灵山干6#	100	25.89%	57.47	57.47	未列入	/	/	-53.45%	/	/	可开放
6837	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干16#	315	47.77%	177.04	177.04	未列入	/	/	10.66%	/	/	可开放
6838	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干27右11#	160	3.64%	112.53	112.53	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
6839	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分5#	315	29.12%	220.84	220.84	未列入	/	/	35.11%	/	/	可开放
6840	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分9#	400	89.07%	264.05	264.05	未列入	/	/	-27.15%	/	/	可开放
6841	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分20#	200	63.83%	102.98	102.98	未列入	/	/	11.74%	/	/	可开放
6842	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分26左3#	100	75.51%	37.05	37.05	未列入	/	/	-38.40%	/	/	可开放
6843	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐屯分7#	200	78.66%	108.92	108.92	未列入	/	/	-20.28%	/	/	可开放
6844	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐屯分11#	100	36.02%	43.98	43.98	未列入	/	/	1449.62%	/	/	可开放
6845	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分13#	100	55.11%	14.9	14.9	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
6846	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分15#	200	62.88%	158.5	158.5	未列入	/	/	37.79%	/	/	可开放
6847	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分17#	100	28.92%	63.8	63.8	未列入	/	/	-16.07%	/	/	可开放
6848	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右2右2#	200	71.31%	158.92	158.92	未列入	/	/	-2.67%	/	/	可开放
6849	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右2#	200	47.40%	122.57	122.57	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
6850	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右4#	250	66.30%	177.72	177.72	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
6851	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左2#	160	69.60%	58.12	58.12	未列入	/	/	4.80%	/	/	可开放
6852	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左6#	160	70.28%	57.41	57.41	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
6853	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右11#	100	28.84%	42.34	42.34	未列入	/	/	13.64%	/	/	可开放
6854	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左4#变压器	200	70.59%	142.5	142.5	未列入	/	/	-48.20%	/	/	可开放
6855	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左7#	200	1.23%	157.55	157.55	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
6856	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左8#	160	74.21%	82.1	82.1	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
6857	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右1#	100	43.72%	48.04	48.04	未列入	/	/	6.97%	/	/	可开放
6858	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右3#	160	51.34%	74.9	74.9	未列入	/	/	4.59%	/	/	可开放
6859	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干35#	315	32.10%	220.4	220.4	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
6860	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右10#	200	24.90%	133.1	133.1	未列入	/	/	8.38%	/	/	可开放
6861	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干15#	200	85.98%	138.32	138.32	未列入	/	/	-0.37%	/	/	可开放
6862	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干16左4#	100	94.48%	0	0	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
6863	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干16左6#	315	67.84%	181.17	181.17	未列入	/	/	6.05%	/	/	可开放
6864	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分3#	160	69.11%	40.62	40.62	未列入	/	/	16.12%	/	/	可开放
6865	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分7#	400	42.18%	315.9	315.9	未列入	/	/	-51.16%	/	/	可开放
6866	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分12右3#	160	53.66%	80.52	80.52	未列入	/	/	-0.21%	/	/	可开放
6867	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分12#	315	69.45%	188.89	188.89	未列入	/	/	-13.55%	/	/	可开放
6868	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分1#	315	41.90%	251.55	251.55	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
6869	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右5#	200	43.17%	105.32	105.32	未列入	/	/	1.84%	/	/	可开放
6870	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分17左1#	315	75.78%	184.81	184.81	未列入	/	/	17.51%	/	/	可开放
6871	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右6#	315	64.74%	208.46	208.46	未列入	/	/	-14.54%	/	/	可开放
6872	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分19#	200	37.88%	74.96	74.96	未列入	/	/	9.28%	/	/	可开放
6873	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分21西右2#	315	74.48%	166.9	166.9	未列入	/	/	6.22%	/	/	可开放
6874	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分21右7#	160	83.70%	39.13	39.13	未列入	/	/	19.47%	/	/	可开放
6875	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12左4#	160	59.06%	86.4	86.4	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放
6876	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分26左5#	250	54.30%	115.32	115.32	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
6877	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左3#	200	87.09%	158.3	158.3	未列入	/	/	-85.13%	/	/	可开放
6878	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分16#	160	35.25%	77.49	77.49	未列入	/	/	22.92%	2	5	可开放
6879	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分12#	315	80.91%	166.15	166.15	未列入	/	/	9.90%	/	/	可开放
6880	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右11#	100	38.48%	41.77	41.77	未列入	/	/	5.70%	/	/	可开放

6881	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右8#	315	61.52%	179.76	179.76	未列入	/	/	13.44%	/	/	可开放
6882	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右5#	315	40.32%	213.21	213.21	未列入	/	/	0.87%	/	/	可开放
6883	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分18左1#	160	40.95%	127.21	127.21	未列入	/	/	-86.76%	/	/	可开放
6884	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分18左1左3#	315	50.19%	204.35	204.35	未列入	/	/	1.54%	/	/	可开放
6885	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分21#	160	20.44%	127.69	127.69	未列入	/	/	-90.84%	/	/	可开放
6886	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分3#	200	39.66%	118.62	118.62	未列入	/	/	12.41%	/	/	可开放
6887	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右4左4#	160	8.89%	123.08	123.08	未列入	/	/	-14.05%	/	/	可开放
6888	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左4右1#	315	44.67%	251.35	251.35	未列入	/	/	17.60%	/	/	可开放
6889	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分2左2左2#	200	73.53%	63.94	63.94	未列入	/	/	5.26%	/	/	可开放
6890	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分2左4#	200	60.58%	79.28	79.28	未列入	/	/	-6.84%	/	/	可开放
6891	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干6右1#	160	19.03%	29.78	29.78	未列入	/	/	18.17%	/	/	可开放
6892	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右9#	160	97.78%	0	0	未列入	/	/	38.52%	/	/	可开放
6893	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分4右2#	200	46.80%	115.37	115.37	未列入	/	/	-23.21%	/	/	可开放
6894	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分4右4#	315	32.16%	220.15	220.15	未列入	/	/	2.12%	/	/	可开放
6895	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分6#	315	47.75%	209.65	209.65	未列入	/	/	7.89%	/	/	可开放
6896	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右6#	100	86.75%	76.48	76.48	未列入	/	/	5.88%	/	/	可开放
6897	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干15#	315	58.70%	193.89	193.89	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
6898	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右6#	100	56.28%	23.26	23.26	未列入	/	/	4.70%	/	/	可开放
6899	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	五星分9左9#	160	8.19%	117.97	117.97	未列入	/	/	14.88%	/	/	可开放
6900	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左7#	200	54.27%	101.03	101.03	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放
6901	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左9#	315	46.76%	211.49	211.49	未列入	/	/	3.05%	/	/	可开放
6902	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	矿渣干57右9#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6903	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干41#	315	68.59%	189.5	189.5	未列入	/	/	3.75%	/	/	可开放
6904	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干6右1#	160	25.33%	107.13	107.13	未列入	/	/	-24.79%	/	/	可开放
6905	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干51左2#	315	34.44%	220.76	220.76	未列入	/	/	-14.66%	/	/	可开放
6906	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干51左1#	250	43.14%	171.48	171.48	未列入	/	/	-3.08%	/	/	可开放
6907	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分30左1#	160	44.03%	127.33	127.33	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
6908	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分30左7#	315	3.48%	249.09	249.09	未列入	/	/	62.65%	/	/	可开放
6909	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分54#	50	98.16%	38.12	38.12	未列入	/	/	-8.99%	/	/	可开放
6910	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7右4#	400	0.92%	316.32	316.32	未列入	/	/	-81.09%	/	/	可开放
6911	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支10右4#	100	62.33%	0	0	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
6912	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支10右5#	160	36.21%	70.07	70.07	未列入	/	/	10.52%	/	/	可开放
6913	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分1#	160	7.57%	115.89	115.89	未列入	/	/	-49.15%	/	/	可开放
6914	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线油管干36#	160	35.93%	126.89	126.89	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
6915	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分14#	200	47.82%	118.9	118.9	未列入	/	/	9.29%	/	/	可开放
6916	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分7#	400	67.05%	298.09	298.09	未列入	/	/	-30.97%	/	/	可开放
6917	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分5#	100	28.12%	47.1	47.1	未列入	/	/	1.24%	/	/	可开放
6918	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3#	315	59.31%	202.02	202.02	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
6919	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干49#	315	63.62%	191.84	191.84	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
6920	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分4#	315	88.57%	174.59	174.59	未列入	/	/	-2.94%	/	/	可开放
6921	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分12#	315	22.00%	235.73	235.73	未列入	/	/	48.48%	/	/	可开放
6922	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左3#	315	42.44%	218.5	218.5	未列入	/	/	-0.56%	/	/	可开放
6923	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左5#	400	2.19%	311.24	311.24	未列入	/	/	-70.27%	/	/	可开放
6924	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左6#	160	43.73%	58.03	58.03	未列入	/	/	142.89%	/	/	可开放
6925	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左6#1	160	69.63%	16.59	16.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6926	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分15#	100	30.96%	46.77	46.77	未列入	/	/	-10.19%	/	/	可开放
6927	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分22右2#	100	21.04%	20.27	20.27	未列入	/	/	0.56%	/	/	可开放
6928	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干47#	315	19.78%	189.68	189.68	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
6929	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干42#	400	55.55%	235.77	235.77	未列入	/	/	16.03%	/	/	可开放

6930	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干36左2#	400	13.70%	235.03	235.03	未列入	/	/	4.62%	/	/	可开放
6931	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干36左5#	400	75.90%	285.49	285.49	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
6932	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右2左1#	160	81.30%	32.25	32.25	未列入	/	/	11.79%	/	/	可开放
6933	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右4右1#	160	62.81%	78.71	78.71	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
6934	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右6#	160	59.81%	127.04	127.04	未列入	/	/	-87.02%	/	/	可开放
6935	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干32#	200	85.68%	75.51	75.51	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
6936	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干30#	315	76.60%	189.52	189.52	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
6937	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干24右3#	315	4.32%	251.79	251.79	未列入	/	/	44.91%	/	/	可开放
6938	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14右7#	400	8.87%	284.54	284.54	未列入	/	/	-40.98%	/	/	可开放
6939	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14右9#	315	8.99%	223.69	223.69	未列入	/	/	-42.04%	/	/	可开放
6940	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左6#	160	78.08%	61.73	61.73	未列入	/	/	-1.42%	/	/	可开放
6941	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左9#	200	9.73%	140.55	140.55	未列入	/	/	-55.74%	/	/	可开放
6942	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左11#	160	69.97%	126.8	126.8	未列入	/	/	0.84%	/	/	可开放
6943	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干20#	200	31.26%	94.76	94.76	未列入	/	/	-2.37%	/	/	可开放
6944	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干27#	160	19.68%	127.28	127.28	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
6945	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干36右1#	200	57.36%	111.49	111.49	未列入	/	/	-2.07%	/	/	可开放
6946	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干36左3#	100	1.50%	70.68	70.68	未列入	/	/	-33.17%	/	/	可开放
6947	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干41#变压器	200	71.22%	101.51	101.51	未列入	/	/	0.13%	/	/	可开放
6948	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干44#	400	6.04%	295.83	295.83	未列入	/	/	-29.27%	/	/	可开放
6949	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左3#	160	74.89%	60.17	60.17	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
6950	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右1#	315	44.67%	208.33	208.33	未列入	/	/	-23.06%	/	/	可开放
6951	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右3#	400	50.90%	271.93	271.93	未列入	/	/	-10.58%	/	/	可开放
6952	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右5#	200	93.06%	146.16	146.16	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
6953	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分7#	100	40.89%	39.95	39.95	未列入	/	/	-11.66%	/	/	可开放
6954	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左3#	315	46.83%	251.28	251.28	未列入	/	/	27.92%	/	/	可开放
6955	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分22#	400	53.03%	319.5	319.5	未列入	/	/	-31.32%	/	/	可开放
6956	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分26#	315	70.68%	192.69	192.69	未列入	/	/	3.83%	/	/	可开放
6957	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分11左2#	200	32.10%	128.35	128.35	未列入	/	/	-1.68%	/	/	可开放
6958	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分11左4#	250	55.85%	147.94	147.94	未列入	/	/	-13.98%	/	/	可开放
6959	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分14#	160	75.69%	49.32	49.32	未列入	/	/	16.25%	/	/	可开放
6960	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左8#	315	62.88%	188.91	188.91	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
6961	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左11#	315	48.10%	192.66	192.66	未列入	/	/	-0.85%	/	/	可开放
6962	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分21#	160	63.97%	57.28	57.28	未列入	/	/	0.52%	/	/	可开放
6963	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左12#	160	77.88%	81.08	81.08	未列入	/	/	7.49%	/	/	可开放
6964	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14#	160	49.13%	125.41	125.41	未列入	/	/	-77.61%	/	/	可开放
6965	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右8#	315	37.26%	209.66	209.66	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
6966	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分34#	160	7.16%	122.16	122.16	未列入	/	/	-1.91%	/	/	可开放
6967	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分42#	315	3.33%	251.96	251.96	未列入	/	/	-42.26%	/	/	可开放
6968	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50#	315	29.52%	205.71	205.71	未列入	/	/	7.16%	/	/	可开放
6969	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50右6#	315	25.33%	250.48	250.48	未列入	/	/	-55.77%	/	/	可开放
6970	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50右7#	315	48.08%	204.61	204.61	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
6971	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干31#	315	21.02%	185.79	185.79	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
6972	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	深孟分31#	100	31.50%	54.98	54.98	未列入	/	/	-1.71%	/	/	可开放
6973	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	深孟分25#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
6974	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	水道干17#	200	0.00%	158.4	158.4	未列入	/	/	-13.93%	/	/	可开放
6975	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	灵山变2768水道线水道干37#	200	1.03%	157.95	157.95	未列入	/	/	-43.40%	/	/	可开放
6976	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山变2764灵山线灵山干13左7#	160	2.39%	124.17	124.17	未列入	/	/	-36.03%	/	/	可开放
6977	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干57#	250	26.83%	199.73	199.73	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
6978	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干59右3#	200	60.90%	159.25	159.25	未列入	/	/	-21.27%	/	/	可开放

6979	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山变2764灵山线灵山干61右2右2#	160	63.83%	69.48	69.48	未列入	/	/	-23.15%	/	/	可开放
6980	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山变2764灵山线灵山干61右2左4#	160	69.66%	54.06	54.06	未列入	/	/	10.82%	/	/	可开放
6981	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干63#	160	49.13%	95.41	95.41	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
6982	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干68#	160	84.98%	126	126	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
6983	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6右3#	315	77.56%	251.32	251.32	未列入	/	/	-8.94%	/	/	可开放
6984	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左2右2#	200	42.27%	117.57	117.57	未列入	/	/	-12.53%	/	/	可开放
6985	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左3右3#	160	88.54%	126.73	126.73	未列入	/	/	-52.12%	/	/	可开放
6986	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右5#	400	85.40%	319.52	319.52	未列入	/	/	-90.69%	/	/	可开放
6987	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右8右3#	160	65.18%	69.25	69.25	未列入	/	/	6.25%	/	/	可开放
6988	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右8右5#	160	72.71%	66.74	66.74	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
6989	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右12#	100	54.66%	78.56	78.56	未列入	/	/	-6.58%	/	/	可开放
6990	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干30#	160	57.49%	67.15	67.15	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
6991	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干35左7#	160	45.86%	84.18	84.18	未列入	/	/	2.45%	/	/	可开放
6992	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干41#	100	83.28%	0	0	未列入	/	/	1.88%	/	/	可开放
6993	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干37#	50	55.39%	37.27	37.27	未列入	/	/	-15.57%	/	/	可开放
6994	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右5#	160	47.06%	80.53	80.53	未列入	/	/	-1.77%	/	/	可开放
6995	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支6#	160	68.50%	62.78	62.78	未列入	/	/	-3.76%	/	/	可开放
6996	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支8右3#	160	75.68%	100.28	100.28	未列入	/	/	0.24%	/	/	可开放
6997	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干17#	315	85.89%	172.8	172.8	未列入	/	/	7.64%	/	/	可开放
6998	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分58#	160	9.11%	127.52	127.52	未列入	/	/	-61.39%	/	/	可开放
6999	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干104#	100	22.05%	58.82	58.82	未列入	/	/	94.48%	/	/	可开放
7000	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干34#	200	16.92%	159.87	159.87	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
7001	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	红楼支11右6#	160	47.25%	85.19	85.19	未列入	/	/	24.43%	/	/	可开放
7002	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	红楼支16支1#	160	2.04%	124.73	124.73	未列入	/	/	-28.24%	/	/	可开放
7003	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左7#1244	100	88.95%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7004	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支9#	400	47.04%	258.01	258.01	未列入	/	/	23.22%	/	/	可开放
7005	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支13#	315	36.30%	207.95	207.95	未列入	/	/	17.60%	/	/	可开放
7006	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支15#	250	43.35%	168.13	168.13	未列入	/	/	-32.61%	/	/	可开放
7007	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支21#	160	83.85%	86.3	86.3	未列入	/	/	9.11%	/	/	可开放
7008	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支26右2#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7009	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支42#	50	0.00%	39.99	39.99	未列入	/	/	-95.25%	/	/	可开放
7010	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	太双干17左4#	200	43.98%	115.19	115.19	未列入	/	/	3.67%	/	/	可开放
7011	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干10#	315	21.49%	251.78	251.78	未列入	/	/	-86.27%	/	/	可开放
7012	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干26右1#	100	81.93%	0	0	未列入	/	/	-29.14%	/	/	可开放
7013	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干29左6#	315	31.62%	211.89	211.89	未列入	/	/	0.49%	/	/	可开放
7014	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右5#	200	64.05%	86.23	86.23	未列入	/	/	15.74%	/	/	可开放
7015	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右2#	315	14.24%	251.87	251.87	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
7016	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干41#	315	34.79%	251.76	251.76	未列入	/	/	47.71%	/	/	可开放
7017	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分2右2#	100	43.71%	19.19	19.19	未列入	/	/	16.34%	/	/	可开放
7018	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右11#	200	54.96%	86.25	86.25	未列入	/	/	21.55%	/	/	可开放
7019	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右10左1#	315	35.45%	217.8	217.8	未列入	/	/	13.41%	/	/	可开放
7020	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干80#	250	24.38%	171.04	171.04	未列入	/	/	16.38%	/	/	可开放
7021	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右2#	160	50.18%	77.39	77.39	未列入	/	/	-4.59%	/	/	可开放
7022	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右5#	50	45.39%	4.16	4.16	未列入	/	/	4.63%	/	/	可开放
7023	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右8#	200	49.17%	119.68	119.68	未列入	/	/	-9.06%	/	/	可开放
7024	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右11#	200	47.58%	119.55	119.55	未列入	/	/	-6.07%	/	/	可开放
7025	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右14#	200	57.93%	140.61	140.61	未列入	/	/	-23.81%	/	/	可开放
7026	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干75#	160	2.18%	127.95	127.95	未列入	/	/	-88.51%	/	/	可开放
7027	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干74#	200	84.12%	158.7	158.7	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放

7028	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干74右5#	315	52.97%	215.06	215.06	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
7029	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干94#	160	25.19%	87.7	87.7	未列入	/	/	-3.57%	/	/	可开放
7030	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分6#	160	94.54%	62.18	62.18	未列入	/	/	0.82%	1	1	可开放
7031	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右4#	200	84.63%	112.54	112.54	未列入	/	/	-2.77%	/	/	可开放
7032	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右9#	250	25.12%	188.25	188.25	未列入	/	/	-86.45%	/	/	可开放
7033	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右11左3#	160	38.10%	93.74	93.74	未列入	/	/	-18.27%	/	/	可开放
7034	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	电车分3#	315	59.24%	238.14	238.14	未列入	/	/	0.58%	/	/	可开放
7035	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	送电分1#	250	28.38%	159.82	159.82	未列入	/	/	14.93%	/	/	可开放
7036	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	电车分6#	315	44.70%	212.64	212.64	未列入	/	/	2.34%	/	/	可开放
7037	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	送电分5#	315	57.14%	202.78	202.78	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
7038	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干28#	100	14.08%	71.87	71.87	未列入	/	/	-31.01%	/	/	可开放
7039	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干87左7#	100	30.99%	49.06	49.06	未列入	/	/	-0.80%	/	/	可开放
7040	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右2#	160	53.14%	94.14	94.14	未列入	/	/	-4.89%	/	/	可开放
7041	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右2左1#	160	51.45%	75.14	75.14	未列入	/	/	-18.33%	/	/	可开放
7042	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右4#	200	31.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
7043	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右5#	160	82.35%	119.75	119.75	未列入	/	/	5.02%	/	/	可开放
7044	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	生产分4左2右1#	200	1.47%	159.99	159.99	未列入	/	/	-62.20%	/	/	可开放
7045	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	生产分4左2右8#	315	68.79%	251.39	251.39	未列入	/	/	0.83%	/	/	可开放
7046	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右2#	200	68.43%	159.21	159.21	未列入	/	/	4.03%	/	/	可开放
7047	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左1#	100	17.56%	62.44	62.44	未列入	/	/	-54.21%	/	/	可开放
7048	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左3#	160	88.39%	50	50	未列入	/	/	5.47%	/	/	可开放
7049	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右1#	315	69.05%	178.4	178.4	未列入	/	/	3.36%	/	/	可开放
7050	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右2右4#	160	81.08%	115.03	115.03	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
7051	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右7#	200	72.83%	58.5	58.5	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
7052	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右13#	200	7.20%	145.61	145.61	未列入	/	/	-36.40%	/	/	可开放
7053	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干22左7#	160	37.24%	91.08	91.08	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
7054	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干4右1#	200	57.70%	102.48	102.48	未列入	/	/	-0.96%	1	3	可开放
7055	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左4#	315	68.48%	192.96	192.96	未列入	/	/	3.09%	/	/	可开放
7056	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干3#	100	34.68%	37.46	37.46	未列入	/	/	-6.69%	/	/	可开放
7057	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左2#	200	57.99%	107.2	107.2	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
7058	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左5#	315	21.82%	228.69	228.69	未列入	/	/	1.38%	/	/	可开放
7059	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左7#	315	30.79%	251.68	251.68	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
7060	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左9#	315	47.21%	208.18	208.18	未列入	/	/	4.81%	/	/	可开放
7061	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干10#	200	97.47%	102.38	102.38	未列入	/	/	8.81%	/	/	可开放
7062	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左1左1#	100	49.14%	30.86	30.86	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
7063	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干60左2#	160	64.25%	90.46	90.46	未列入	/	/	-9.03%	/	/	可开放
7064	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分3#	315	65.93%	199.11	199.11	未列入	/	/	5.57%	/	/	可开放
7065	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分8#	100	79.20%	0.8	0.8	未列入	/	/	-1.01%	/	/	可开放
7066	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分10#	160	68.53%	74.43	74.43	未列入	/	/	8.20%	/	/	可开放
7067	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分10左3#	160	64.30%	105.96	105.96	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
7068	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分15右3#	100	77.55%	2.45	2.45	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
7069	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分15右1左4#	200	80.43%	98.88	98.88	未列入	/	/	1.50%	/	/	可开放
7070	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分17右3#	315	3.88%	239.78	239.78	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
7071	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干21左1#	160	72.75%	109.64	109.64	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
7072	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干21左4#	200	52.95%	116.62	116.62	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
7073	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分25#	200	11.97%	152.95	152.95	未列入	/	/	-32.97%	/	/	可开放
7074	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分3右3#	315	23.61%	177.63	177.63	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
7075	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分4左1#	160	0.24%	127.61	127.61	未列入	/	/	-93.07%	/	/	可开放
7076	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分4左4#	100	73.56%	8.16	8.16	未列入	/	/	5.32%	/	/	可开放

7077	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分9#	160	86.96%	126.61	126.61	未列入	/	/	1.10%	/	/	可开放
7078	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支2#	160	59.98%	126.25	126.25	未列入	/	/	-85.55%	/	/	可开放
7079	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支4#	400	59.40%	274.21	274.21	未列入	/	/	-31.61%	/	/	可开放
7080	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7#	315	0.39%	250.76	250.76	未列入	/	/	-92.51%	/	/	可开放
7081	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左4#	200	62.20%	116.06	116.06	未列入	/	/	1.39%	/	/	可开放
7082	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7右5#	160	60.10%	101.43	101.43	未列入	/	/	3.40%	/	/	可开放
7083	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支15#	200	71.52%	107.43	107.43	未列入	/	/	-4.71%	/	/	可开放
7084	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左3左2#	160	53.96%	85.34	85.34	未列入	/	/	-0.11%	/	/	可开放
7085	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支14左3#	315	34.13%	251.65	251.65	未列入	/	/	-88.54%	/	/	可开放
7086	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	啤酒分7右3#	100	10.94%	75.67	75.67	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
7087	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干25#	100	58.40%	32.8	32.8	未列入	/	/	-0.90%	/	/	可开放
7088	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干29#	250	36.40%	108.99	108.99	未列入	/	/	13.83%	/	/	可开放
7089	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	友爱分13#	160	38.63%	103.25	103.25	未列入	/	/	-0.74%	/	/	可开放
7090	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15左2#	160	94.16%	126.59	126.59	未列入	/	/	-88.10%	/	/	可开放
7091	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15右6#	400	65.75%	262.42	262.42	未列入	/	/	1.93%	/	/	可开放
7092	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15右2#	315	70.51%	200.43	200.43	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
7093	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干8左1#	315	84.52%	185.07	185.07	未列入	/	/	2.42%	/	/	可开放
7094	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干5右1左2#	315	44.75%	245.87	245.87	未列入	/	/	-0.57%	/	/	可开放
7095	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干5右4#	315	98.67%	175.25	175.25	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
7096	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	钢羊干1右4#	160	41.85%	105.77	105.77	未列入	/	/	-10.98%	/	/	可开放
7097	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	钢羊干1右6#	200	72.32%	121.7	121.7	未列入	/	/	3.59%	/	/	可开放
7098	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	钢余干9左1#	200	66.32%	158.18	158.18	未列入	/	/	-90.91%	/	/	可开放
7099	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	窑业干9#	250	0.34%	199.14	199.14	未列入	/	/	-13.90%	/	/	可开放
7100	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太窑干10#	100	9.75%	79.85	79.85	未列入	/	/	-91.04%	/	/	可开放
7101	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干38#	315	34.88%	205.86	205.86	未列入	/	/	-21.40%	/	/	可开放
7102	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	太酒干11#	315	30.32%	230.14	230.14	未列入	/	/	-13.90%	/	/	可开放
7103	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	太酒干14#	50	32.52%	1.49	1.49	未列入	/	/	-0.87%	/	/	可开放
7104	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	太酒干16#	315	65.24%	251.36	251.36	未列入	/	/	29.78%	/	/	可开放
7105	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分9#	100	68.88%	78.53	78.53	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放
7106	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分10右4#	200	21.93%	143.87	143.87	未列入	/	/	-13.50%	/	/	可开放
7107	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分10右15#	200	14.73%	159.75	159.75	未列入	/	/	-90.66%	/	/	可开放
7108	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分41右1#	200	6.93%	146.15	146.15	未列入	/	/	-40.73%	/	/	可开放
7109	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分53右2#	160	30.00%	88.41	88.41	未列入	/	/	23.87%	/	/	可开放
7110	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分71右3#	200	41.82%	124.9	124.9	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
7111	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89#	315	6.20%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7112	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干72右1#柱上变压器	100	1.92%	78.08	78.08	未列入	/	/	7.87%	/	/	可开放
7113	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左5#	200	26.58%	149.64	149.64	未列入	/	/	-14.28%	/	/	可开放
7114	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左9左4#	160	0.00%	127.8	127.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7115	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	深南分43右3#	100	56.70%	23.41	23.41	未列入	/	/	29.60%	/	/	可开放
7116	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左9左6#	100	0.69%	79.31	79.31	未列入	/	/	-64.19%	/	/	可开放
7117	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44#	315	38.16%	218.7	218.7	未列入	/	/	-13.44%	/	/	可开放
7118	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干38#	200	19.68%	138.54	138.54	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
7119	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右5#	315	54.76%	218.28	218.28	未列入	/	/	5.81%	/	/	可开放
7120	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右7右3#	160	71.78%	65.22	65.22	未列入	/	/	6.69%	/	/	可开放
7121	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干9左2#	160	81.00%	126.55	126.55	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
7122	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊酒干9左11#	315	39.90%	251.5	251.5	未列入	/	/	-10.91%	/	/	可开放
7123	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	轴承分2#	50	72.40%	38.05	38.05	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
7124	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干32#	100	33.02%	17.6	17.6	未列入	/	/	38.84%	/	/	可开放
7125	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干22#	315	14.93%	237.23	237.23	未列入	/	/	-12.18%	/	/	可开放

7126	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干36#	160	6.87%	117.01	117.01	未列入	/	/	-18.39%	/	/	可开放
7127	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干57右3#	200	77.40%	143.94	143.94	未列入	/	/	165.40%	/	/	可开放
7128	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干63#	100	97.20%	28.87	28.87	未列入	/	/	9.43%	/	/	可开放
7129	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	樱桃园2支1左1#	30	6.83%	21.95	21.95	未列入	/	/	0.74%	/	/	可开放
7130	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分8#	200	2.67%	120.2	120.2	未列入	/	/	-1.15%	/	/	可开放
7131	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊北支2左4左2#	200	14.56%	144.32	144.32	未列入	/	/	17.80%	/	/	可开放
7132	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分10#	100	59.16%	24.22	24.22	未列入	/	/	-6.86%	/	/	可开放
7133	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊桃线	羊北支12#	100	55.17%	36.36	36.36	未列入	/	/	23.85%	/	/	可开放
7134	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分11区支3#	250	33.25%	160.14	160.14	未列入	/	/	6.58%	/	/	可开放
7135	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分11区支5#	315	18.36%	229.04	229.04	未列入	/	/	12.44%	1	3	可开放
7136	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	11区支14右1#	100	7.04%	71.83	71.83	未列入	/	/	-59.86%	/	/	可开放
7137	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干17左2#	315	26.64%	168.08	168.08	未列入	/	/	3.07%	/	/	可开放
7138	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分20右2#	315	65.16%	239.78	239.78	未列入	/	/	-8.79%	/	/	可开放
7139	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分20右7#	200	71.76%	104.84	104.84	未列入	/	/	-8.39%	/	/	可开放
7140	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支3#	400	64.11%	264.45	264.45	未列入	/	/	11.30%	/	/	可开放
7141	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支8#	160	51.70%	45.28	45.28	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
7142	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支9#	315	56.18%	194.61	194.61	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
7143	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5右1#	100	62.28%	26.64	26.64	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
7144	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左1#	315	72.13%	157.97	157.97	未列入	/	/	18.50%	/	/	可开放
7145	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左5右3#	160	41.22%	86.27	86.27	未列入	/	/	1.15%	/	/	可开放
7146	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右11右2#	160	77.03%	48.54	48.54	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7147	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右13#	200	94.44%	77.78	77.78	未列入	/	/	9.02%	/	/	可开放
7148	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分14#	250	44.69%	166.68	166.68	未列入	/	/	-9.14%	/	/	可开放
7149	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分23#	100	45.22%	78.15	78.15	未列入	/	/	27.95%	/	/	可开放
7150	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分28右1#	160	15.85%	111.77	111.77	未列入	/	/	10.18%	/	/	可开放
7151	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32左4#	100	20.70%	53.58	53.58	未列入	/	/	-28.72%	/	/	可开放
7152	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32左8#	400	7.65%	312.77	312.77	未列入	/	/	-56.76%	/	/	可开放
7153	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41#	160	9.16%	110.15	110.15	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
7154	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41右1#	160	4.78%	123.66	123.66	未列入	/	/	-4.71%	/	/	可开放
7155	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41右5#	200	39.75%	120.7	120.7	未列入	/	/	-86.96%	/	/	可开放
7156	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分56左6#	50	70.68%	37.56	37.56	未列入	/	/	16.43%	/	/	可开放
7157	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分56左6#	50	70.68%	37.56	37.56	未列入	/	/	16.43%	/	/	可开放
7158	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分54#	200	19.56%	159.72	159.72	未列入	/	/	-21.98%	/	/	可开放
7159	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分45右3#	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7160	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分44#	160	78.41%	110.27	110.27	未列入	/	/	-14.07%	/	/	可开放
7161	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32南左2#	80	26.25%	63.42	63.42	未列入	/	/	-4.80%	/	/	可开放
7162	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太平变5646太钢线太窑干44左6#	200	2.55%	159.97	159.97	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
7163	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分2左1#	200	91.59%	112.44	112.44	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
7164	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分2右2#	160	47.89%	51.38	51.38	未列入	/	/	-0.75%	/	/	可开放
7165	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分6右1#	315	15.97%	201.68	201.68	未列入	/	/	1.70%	/	/	可开放
7166	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分7右1#	160	93.04%	86.05	86.05	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
7167	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分10#	200	82.59%	117.53	117.53	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
7168	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分12#	160	16.56%	109.63	109.63	未列入	/	/	1.22%	/	/	可开放
7169	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干14#	100	61.67%	0	0	未列入	/	/	0.21%	/	/	可开放
7170	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	太酒干6左3#	400	16.60%	319.88	319.88	未列入	/	/	-92.28%	/	/	可开放
7171	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左2#	315	9.68%	251.94	251.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
7172	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干8#	160	7.39%	121.45	121.45	未列入	/	/	-32.42%	/	/	可开放
7173	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右3#	160	41.01%	36.92	36.92	未列入	/	/	4.36%	/	/	可开放
7174	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干10右3#	160	73.56%	60.98	60.98	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放

7175	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干80右5#	160	31.95%	100.21	100.21	未列入	/	/	-6.33%	/	/	可开放
7176	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分27右2#	100	40.35%	31.18	31.18	未列入	/	/	10.49%	/	/	可开放
7177	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13128变压器	200	55.50%	118.43	118.43	未列入	/	/	-5.26%	/	/	可开放
7178	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13131变压器	400	29.25%	295.83	295.83	未列入	/	/	5.78%	/	/	可开放
7179	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13204亭站内变压器	200	37.20%	157.61	157.61	未列入	/	/	-72.09%	/	/	可开放
7180	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	沙河干23右2柱上变压器	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7181	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支30左1#	400	6.21%	295.17	295.17	未列入	/	/	-40.17%	/	/	可开放
7182	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分22#	200	25.66%	108.69	108.69	未列入	/	/	13.54%	/	/	可开放
7183	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干38#	200	24.22%	111.57	111.57	未列入	/	/	-21.72%	/	/	可开放
7184	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干36左10#	400	13.80%	264.79	264.79	未列入	/	/	-12.03%	/	/	可开放
7185	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13389配电变压器	500	25.82%	399.92	399.92	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
7186	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13390配电变压器	500	48.67%	399.75	399.75	未列入	/	/	33.63%	/	/	可开放
7187	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13391配电变压器	500	30.11%	399.82	399.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7188	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13392配电变压器	500	24.80%	391.24	391.24	未列入	/	/	597.61%	/	/	可开放
7189	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13393配电变压器	500	21.76%	392.09	392.09	未列入	/	/	626.18%	/	/	可开放
7190	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13385配电变压器	630	24.95%	486.51	486.51	未列入	/	/	1480.69%	/	/	可开放
7191	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13386配电变压器	630	23.59%	493.18	493.18	未列入	/	/	1242.88%	/	/	可开放
7192	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13387配电变压器	630	27.62%	501.05	501.05	未列入	/	/	549.18%	/	/	可开放
7193	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13388配电变压器	630	26.22%	493.44	493.44	未列入	/	/	1128.24%	/	/	可开放
7194	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13436亭站内变压器	500	25.92%	379.89	379.89	未列入	/	/	-10.86%	/	/	可开放
7195	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13760亭站内变压器	500	17.10%	382.37	382.37	未列入	/	/	7.80%	/	/	可开放
7196	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13425亭站内变压器	630	36.08%	488.38	488.38	未列入	/	/	1091.64%	/	/	可开放
7197	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13408亭站内变压器	500	15.12%	375.15	375.15	未列入	/	/	15.93%	/	/	可开放
7198	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13411亭站内变压器	400	48.66%	284.16	284.16	未列入	/	/	18.81%	/	/	可开放
7199	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13667亭站内变压器	500	10.65%	395.19	395.19	未列入	/	/	880.82%	/	/	可开放
7200	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13668亭站内变压器	500	9.39%	395.78	395.78	未列入	/	/	738.65%	/	/	可开放
7201	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	东沙分18右22柱上变压器	315	57.37%	251.45	251.45	未列入	/	/	-89.72%	/	/	可开放
7202	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干40支1#	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7203	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13183亭站内变压器	400	19.17%	291.72	291.72	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
7204	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13143亭站内变压器	630	30.35%	480.28	480.28	未列入	/	/	2.02%	/	/	可开放
7205	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13246亭站内变压器	630	24.71%	483.84	483.84	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
7206	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	工业分16#变压器间隔配电变压器	100	4.86%	79.98	79.98	未列入	/	/	-87.78%	/	/	可开放
7207	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13892亭站内变压器	500	25.47%	377.16	377.16	未列入	/	/	10.81%	/	/	可开放
7208	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13894亭站内变压器	500	30.63%	381.86	381.86	未列入	/	/	4.13%	/	/	可开放
7209	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13891亭站内变压器	315	17.24%	239.36	239.36	未列入	/	/	-18.39%	/	/	可开放
7210	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13893亭站内变压器	315	20.57%	233.5	233.5	未列入	/	/	18.70%	/	/	可开放
7211	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316B亭站内变压器	100	30.24%	79.06	79.06	未列入	/	/	-1.56%	/	/	可开放
7212	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316C亭站内变压器	315	54.82%	185.16	185.16	未列入	/	/	-4.92%	/	/	可开放
7213	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13562站内变压器	400	35.94%	282.03	282.03	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
7214	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13903亭站内变压器	400	43.17%	294.12	294.12	未列入	/	/	10.62%	/	/	可开放
7215	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13904亭站内变压器	315	0.44%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
7216	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13906亭站内变压器	400	39.42%	319.83	319.83	未列入	/	/	10.19%	/	/	可开放
7217	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13846站内变压器	500	30.48%	347.72	347.72	未列入	/	/	43.84%	/	/	可开放
7218	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13772站内变压器	400	37.05%	284.36	284.36	未列入	/	/	6.67%	/	/	可开放
7219	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13778站内变压器	400	5.79%	305.52	305.52	未列入	/	/	28.20%	/	/	可开放
7220	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13217站内变压器	315	33.21%	227.21	227.21	未列入	/	/	-7.19%	/	/	可开放
7221	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13277站内变压器	315	19.76%	251.86	251.86	未列入	/	/	-21.98%	/	/	可开放
7222	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13729站内变压器	400	23.61%	319.82	319.82	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
7223	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13730站内变压器	400	40.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放

7224	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13737站内变压器	500	25.02%	375	375	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
7225	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13278亭站内变压器	630	24.67%	465.05	465.05	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
7226	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13283站内变压器	200	40.33%	125.52	125.52	未列入	/	/	-11.50%	/	/	可开放
7227	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13285亭站内变压器	500	30.82%	376.26	376.26	未列入	/	/	-3.87%	/	/	可开放
7228	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13287站内变压器	400	31.32%	289.13	289.13	未列入	/	/	-6.55%	/	/	可开放
7229	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13288站内变压器	500	56.99%	351.3	351.3	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
7230	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13291站内变压器	400	36.96%	319.77	319.77	未列入	/	/	-91.47%	/	/	可开放
7231	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13293亭站内变压器	315	52.16%	205.29	205.29	未列入	/	/	0.80%	/	/	可开放
7232	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13296站内变压器	400	35.04%	278.58	278.58	未列入	/	/	16.52%	/	/	可开放
7233	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13298站内变压器	400	30.90%	319.74	319.74	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7234	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13549站内变压器	500	19.97%	399.9	399.9	未列入	/	/	-90.72%	/	/	可开放
7235	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13720亭站内变压器	500	31.81%	362.48	362.48	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
7236	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13728站内变压器	500	38.66%	370.17	370.17	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
7237	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13262站内变压器	400	43.08%	319.77	319.77	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
7238	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13690站内变压器	400	36.21%	285.85	285.85	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
7239	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13747站内变压器	500	36.51%	366.74	366.74	未列入	/	/	9.86%	/	/	可开放
7240	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13574站内变压器	400	27.39%	290.22	290.22	未列入	/	/	-1.20%	/	/	可开放
7241	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13818站内变压器	400	42.57%	270.65	270.65	未列入	/	/	21.90%	/	/	可开放
7242	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13172站内变压器	400	24.06%	296.14	296.14	未列入	/	/	-17.80%	/	/	可开放
7243	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13175站内变压器	400	47.91%	289.95	289.95	未列入	/	/	-3.68%	/	/	可开放
7244	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13182站内变压器	500	39.81%	369.63	369.63	未列入	/	/	6.73%	/	/	可开放
7245	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13578站内变压器	400	42.75%	319.67	319.67	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
7246	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13582站内变压器	400	31.44%	290.83	290.83	未列入	/	/	-25.31%	/	/	可开放
7247	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13586站内变压器	400	26.82%	319.81	319.81	未列入	/	/	-91.95%	/	/	可开放
7248	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13809站内变压器	315	24.63%	231.38	231.38	未列入	/	/	0.51%	/	/	可开放
7249	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13520站内变压器	400	30.63%	319.76	319.76	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
7250	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13519站内变压器	400	13.05%	303.94	303.94	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
7251	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13768站内变压器	400	31.50%	290.39	290.39	未列入	/	/	-6.76%	/	/	可开放
7252	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13981站内变压器	200	83.76%	109.91	109.91	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
7253	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13521变压器	400	29.10%	292.19	292.19	未列入	/	/	8.32%	/	/	可开放
7254	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13542变压器	250	19.20%	174.57	174.57	未列入	/	/	-0.99%	/	/	可开放
7255	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13524亭站内变压器	315	47.43%	212.77	212.77	未列入	/	/	12.53%	/	/	可开放
7256	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13122亭站内变压器	630	48.25%	468.12	468.12	未列入	/	/	0.66%	/	/	可开放
7257	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13989亭站内变压器	500	50.04%	372.77	372.77	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
7258	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13990亭站内变压器	500	47.16%	399.8	399.8	未列入	/	/	-91.70%	/	/	可开放
7259	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13993亭站内变压器	315	22.76%	226.21	226.21	未列入	/	/	72.27%	/	/	可开放
7260	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13994亭站内变压器	400	17.37%	302.85	302.85	未列入	/	/	58.00%	/	/	可开放
7261	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13767站内变压器	400	83.10%	259.05	259.05	未列入	/	/	5.52%	/	/	可开放
7262	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13215站内变压器	400	25.08%	319.81	319.81	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
7263	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13522变压器	630	18.95%	484.69	484.69	未列入	/	/	10.69%	/	/	可开放
7264	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干11#	315	16.03%	251.88	251.88	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
7265	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13844站内变压器	400	47.51%	270.74	270.74	未列入	/	/	10.39%	/	/	可开放
7266	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13328亭变压器	630	23.08%	503.9	503.9	未列入	/	/	-18.35%	/	/	可开放
7267	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙线羊沙干10支1柱上变压器	30	15.53%	13.84	13.84	未列入	/	/	-52.13%	/	/	可开放
7268	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13A25亭变压器	630	0.86%	498.57	498.57	未列入	/	/	-7.16%	/	/	可开放
7269	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5右4#	315	5.84%	244.18	244.18	未列入	/	/	-1.01%	/	/	可开放
7270	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵线站前分81#	100	3.07%	76.93	76.93	未列入	/	/	3.61%	/	/	可开放
7271	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A73东方之珠二期变压器	630	32.14%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7272	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A74东方之珠二期变压器	630	37.76%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放

7273	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A75东方之珠二期变压器	630	38.14%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7274	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A76东方之珠二期变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7275	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A77东方之珠二期变压器	500	22.24%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7276	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A78东方之珠二期变压器	500	15.64%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7277	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13241站内变压器	1000	8.66%	791.07	791.07	未列入	/	/	-42.29%	/	/	可开放
7278	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13686站内变压器	315	42.67%	210.48	210.48	未列入	/	/	5.66%	/	/	可开放
7279	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13683站内变压器	500	44.38%	368.32	368.32	未列入	/	/	5.21%	/	/	可开放
7280	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13247站内变压器	200	31.80%	122.54	122.54	未列入	/	/	4.63%	/	/	可开放
7281	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13257站内变压器	250	41.50%	166.05	166.05	未列入	/	/	-3.85%	/	/	可开放
7282	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13258站内变压器	315	29.14%	234.8	234.8	未列入	/	/	-6.01%	/	/	可开放
7283	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13732站内变压器	500	44.51%	375.06	375.06	未列入	/	/	3.44%	/	/	可开放
7284	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13739站内变压器	400	38.91%	302.49	302.49	未列入	/	/	-4.87%	/	/	可开放
7285	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13412亭站内变压器	400	57.96%	284.33	284.33	未列入	/	/	17.20%	/	/	可开放
7286	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13663亭站内变压器	630	22.79%	503.9	503.9	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7287	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13211变压器	400	31.29%	319.76	319.76	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
7288	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13547变压器	400	42.18%	288.24	288.24	未列入	/	/	0.38%	/	/	可开放
7289	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13253变压器	500	32.86%	372.97	372.97	未列入	/	/	-16.53%	/	/	可开放
7290	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13256变压器	200	32.46%	128.26	128.26	未列入	/	/	3.74%	/	/	可开放
7291	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13705变压器	500	34.30%	373.96	373.96	未列入	/	/	-3.79%	/	/	可开放
7292	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13038变压器	400	49.80%	291	291	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
7293	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13430变压器	400	46.29%	296.13	296.13	未列入	/	/	2.23%	/	/	可开放
7294	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13434变压器	400	39.18%	284.84	284.84	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
7295	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13431变压器	500	37.02%	370.56	370.56	未列入	/	/	-7.97%	/	/	可开放
7296	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13051变压器	500	90.17%	348.7	348.7	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
7297	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13053变压器	400	11.38%	274.47	274.47	未列入	/	/	-10.36%	/	/	可开放
7298	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13097变压器	400	28.35%	297.21	297.21	未列入	/	/	-12.74%	/	/	可开放
7299	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13119变压器	400	4.98%	316.91	316.91	未列入	/	/	14.91%	/	/	可开放
7300	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13185变压器	400	21.60%	284.14	284.14	未列入	/	/	3.26%	/	/	可开放
7301	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13649站内变压器	400	6.48%	319.89	319.89	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7302	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13764亭站内变压器	500	25.08%	370.52	370.52	未列入	/	/	19.80%	/	/	可开放
7303	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S94间隔配电变压器	630	35.17%	485.67	485.67	未列入	/	/	1253.88%	/	/	可开放
7304	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S92间隔配电变压器	630	47.43%	503.86	503.86	未列入	/	/	12.82%	/	/	可开放
7305	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S90间隔配电变压器	630	30.41%	492.21	492.21	未列入	/	/	1197.80%	/	/	可开放
7306	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S91间隔配电变压器	630	39.21%	491.21	491.21	未列入	/	/	1030.93%	/	/	可开放
7307	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S93间隔配电变压器	630	57.94%	486.53	486.53	未列入	/	/	1106.58%	/	/	可开放
7308	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S95间隔配电变压器	500	43.72%	376.59	376.59	未列入	/	/	1193.11%	/	/	可开放
7309	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干91右4#柱上变压器	315	48.60%	251.45	251.45	未列入	/	/	15.82%	/	/	可开放
7310	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干37#	400	51.15%	261.51	261.51	未列入	/	/	-16.58%	/	/	可开放
7311	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分14#	400	0.22%	319.14	319.14	未列入	/	/	-88.82%	/	/	可开放
7312	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干35左3#	400	50.94%	319.01	319.01	未列入	/	/	-88.94%	/	/	可开放
7313	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干35#	50	68.58%	5.71	5.71	未列入	/	/	8.25%	/	/	可开放
7314	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线深孟分7右8#	400	51.60%	319.45	319.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7315	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13655亭站内变压器	500	40.05%	369.43	369.43	未列入	/	/	7.59%	/	/	可开放
7316	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13659亭站内变压器	315	29.14%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
7317	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13075变压器	315	22.03%	230.69	230.69	未列入	/	/	-14.82%	/	/	可开放
7318	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13078变压器	500	8.21%	389.83	389.83	未列入	/	/	-0.97%	/	/	可开放
7319	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13106变压器	250	60.14%	199.42	199.42	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
7320	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13145变压器	400	12.42%	270.34	270.34	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
7321	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13179变压器	400	61.75%	240.06	240.06	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放

7322	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13485变压器	400	21.09%	302.76	302.76	未列入	/	/	-1.78%	/	/	可开放
7323	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13570变压器	400	12.90%	268.42	268.42	未列入	/	/	5.39%	/	/	可开放
7324	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13603变压器	200	55.29%	128.05	128.05	未列入	/	/	4.85%	/	/	可开放
7325	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13604变压器	200	76.05%	85.31	85.31	未列入	/	/	20.07%	/	/	可开放
7326	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13568变压器	400	14.89%	260.45	260.45	未列入	/	/	3.68%	/	/	可开放
7327	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13591站内变压器	400	39.21%	281.21	281.21	未列入	/	/	3.83%	/	/	可开放
7328	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13593亭站内变压器	315	43.97%	219.04	219.04	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
7329	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13601变压器	500	34.56%	381.38	381.38	未列入	/	/	-6.59%	/	/	可开放
7330	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13606变压器	200	46.56%	127.01	127.01	未列入	/	/	30.00%	/	/	可开放
7331	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13611变压器	400	54.03%	294.23	294.23	未列入	/	/	-10.83%	/	/	可开放
7332	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13612变压器	500	27.97%	371.36	371.36	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
7333	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13632变压器	400	11.43%	308.79	308.79	未列入	/	/	-27.35%	/	/	可开放
7334	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13633变压器	400	56.25%	308.41	308.41	未列入	/	/	5.57%	/	/	可开放
7335	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13637变压器	400	39.45%	297.8	297.8	未列入	/	/	9.13%	/	/	可开放
7336	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13639变压器	200	37.35%	125.79	125.79	未列入	/	/	-14.16%	/	/	可开放
7337	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13157变压器	250	52.61%	159.02	159.02	未列入	/	/	9.26%	/	/	可开放
7338	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13158变压器	400	71.25%	272.52	272.52	未列入	/	/	20.33%	/	/	可开放
7339	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13159变压器	250	51.36%	152.26	152.26	未列入	/	/	-3.09%	/	/	可开放
7340	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13163变压器	500	23.78%	384.15	384.15	未列入	/	/	-8.62%	/	/	可开放
7341	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13563变压器	400	69.60%	270.08	270.08	未列入	/	/	8.72%	/	/	可开放
7342	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13566变压器	500	90.89%	342.61	342.61	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
7343	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13597变压器	400	47.70%	293.67	293.67	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
7344	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13598变压器	500	49.80%	370.98	370.98	未列入	/	/	-3.59%	/	/	可开放
7345	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13602变压器	500	34.20%	353.96	353.96	未列入	/	/	7.32%	/	/	可开放
7346	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13101变压器	630	49.24%	503.59	503.59	未列入	/	/	-90.66%	/	/	可开放
7347	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13162变压器	400	33.66%	285.81	285.81	未列入	/	/	5.29%	/	/	可开放
7348	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13165变压器	500	45.60%	364.18	364.18	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
7349	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13489变压器	400	9.84%	308.85	308.85	未列入	/	/	84.37%	/	/	可开放
7350	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13495变压器	400	28.80%	295.54	295.54	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
7351	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13066变压器	200	19.86%	159.72	159.72	未列入	/	/	1.84%	/	/	可开放
7352	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13141变压器	400	31.36%	293.44	293.44	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
7353	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干22左1#	100	0.13%	79.87	79.87	未列入	/	/	-21.32%	/	/	可开放
7354	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13338亭站内变压器	400	6.21%	319.98	319.98	未列入	/	/	-18.35%	/	/	可开放
7355	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13664亭站内变压器	630	26.13%	491.16	491.16	未列入	/	/	980.40%	/	/	可开放
7356	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3左5#	200	69.00%	22	22	未列入	/	/	14.84%	/	/	可开放
7357	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊辽线钢冶分3右3#柱上变压器	315	58.25%	192.09	192.09	未列入	/	/	13.96%	/	/	可开放
7358	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3右5#	315	37.09%	214.14	214.14	未列入	/	/	63.17%	/	/	可开放
7359	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干27右5#	100	42.12%	28.7	28.7	未列入	/	/	26.30%	/	/	可开放
7360	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干29#	160	15.47%	109.18	109.18	未列入	/	/	31.34%	/	/	可开放
7361	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干71#	160	30.30%	85.04	85.04	未列入	/	/	7.26%	/	/	可开放
7362	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右2右2（新）	160	53.74%	74.87	74.87	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
7363	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右2（新）	160	83.51%	75.42	75.42	未列入	/	/	5.26%	/	/	可开放
7364	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S85配电变压器	500	34.12%	390.69	390.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7365	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S87配电变压器	500	0.23%	398.84	398.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7366	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S88配电变压器	400	47.15%	319.88	319.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7367	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S86配电变压器	500	30.60%	386.76	386.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7368	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S89配电变压器	500	8.00%	396.85	396.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7369	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江3期2#配电室13S96间隔配电变压器	500	10.28%	399.99	399.99	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
7370	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江3期2#配电室13S97间隔配电变压器	500	23.72%	399.16	399.16	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放

7371	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江3期2#配电室13S98间隔配电变压器	500	27.64%	399.94	399.94	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
7372	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江3期2#配电室13S99间隔配电变压器	630	24.63%	503.92	503.92	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
7373	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13911亭站内变压器	400	33.75%	319.82	319.82	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7374	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13916亭站内变压器	400	44.97%	297.71	297.71	未列入	/	/	0.52%	/	/	可开放
7375	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13831站内变压器	500	40.71%	362.99	362.99	未列入	/	/	4.59%	/	/	可开放
7376	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13003站内变压器	250	47.71%	157.14	157.14	未列入	/	/	-6.54%	/	/	可开放
7377	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13004站内变压器	630	16.36%	487.57	487.57	未列入	/	/	-18.28%	/	/	可开放
7378	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13132站内变压器	250	42.40%	169.91	169.91	未列入	/	/	-1.37%	/	/	可开放
7379	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13525站内变压器	500	93.09%	343.09	343.09	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
7380	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13526站内变压器	500	73.18%	360.74	360.74	未列入	/	/	6.05%	/	/	可开放
7381	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13828站内变压器	500	41.92%	399.78	399.78	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
7382	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13851站内变压器	400	30.87%	298.04	298.04	未列入	/	/	-23.07%	/	/	可开放
7383	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13861站内变压器	500	25.34%	372.43	372.43	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
7384	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13864站内变压器	400	29.85%	294.06	294.06	未列入	/	/	-26.86%	/	/	可开放
7385	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13336亭站内变压器	630	11.97%	503.93	503.93	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
7386	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13830站内变压器	500	38.07%	364.16	364.16	未列入	/	/	4.10%	/	/	可开放
7387	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13832站内变压器	315	26.86%	243.07	243.07	未列入	/	/	26.39%	/	/	可开放
7388	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	13552站内变压器	500	21.09%	380.98	380.98	未列入	/	/	6.21%	/	/	可开放
7389	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支4#	200	68.07%	159.63	159.63	未列入	/	/	-89.65%	/	/	可开放
7390	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干22#	100	36.04%	25.45	25.45	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
7391	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右1#	200	69.42%	111.92	111.92	未列入	/	/	1.37%	/	/	可开放
7392	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干36左3左2#	160	51.72%	45.25	45.25	未列入	/	/	-1.14%	/	/	可开放
7393	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13005站内变压器	630	52.98%	455.16	455.16	未列入	/	/	-4.64%	/	/	可开放
7394	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13007站内变压器	315	39.89%	209.65	209.65	未列入	/	/	-12.06%	/	/	可开放
7395	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13821亭站内变压器	500	26.76%	377.28	377.28	未列入	/	/	-78.24%	/	/	可开放
7396	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13822亭站内变压器	500	29.28%	376.3	376.3	未列入	/	/	-22.17%	/	/	可开放
7397	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13824站内变压器	500	25.74%	373.15	373.15	未列入	/	/	-88.54%	/	/	可开放
7398	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13854站内变压器	400	27.60%	294.04	294.04	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
7399	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13856站内变压器	400	26.31%	297.03	297.03	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
7400	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13697站内变压器	315	60.22%	225.53	225.53	未列入	/	/	-10.91%	/	/	可开放
7401	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干13#	160	51.15%	97.77	97.77	未列入	/	/	-21.66%	/	/	可开放
7402	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13573站内变压器	500	16.93%	385.31	385.31	未列入	/	/	6.71%	/	/	可开放
7403	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13996亭站内变压器	630	22.54%	479.45	479.45	未列入	/	/	9.97%	/	/	可开放
7404	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13997亭站内变压器	630	54.57%	473.47	473.47	未列入	/	/	22.45%	/	/	可开放
7405	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13998亭站内变压器	630	26.19%	503.83	503.83	未列入	/	/	-97.60%	/	/	可开放
7406	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13759亭站内变压器	500	34.89%	399.79	399.79	未列入	/	/	-91.16%	/	/	可开放
7407	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13945站内变压器	500	15.69%	399.91	399.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7408	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13944站内变压器	500	12.30%	399.91	399.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7409	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13962亭站内变压器	500	31.78%	368.86	368.86	未列入	/	/	12.72%	/	/	可开放
7410	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13537亭站内变压器	500	18.72%	388.77	388.77	未列入	/	/	31.75%	/	/	可开放
7411	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13947站内变压器	315	61.49%	251.64	251.64	未列入	/	/	-6.30%	/	/	可开放
7412	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	1312W站内变压器	315	11.78%	251.87	251.87	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
7413	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13874站内变压器	400	20.85%	303.04	303.04	未列入	/	/	1.05%	/	/	可开放
7414	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13871站内变压器	500	30.91%	372.9	372.9	未列入	/	/	10.66%	/	/	可开放
7415	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13880站内变压器	400	19.71%	299.04	299.04	未列入	/	/	14.42%	/	/	可开放
7416	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13763亭站内变压器	500	27.78%	399.92	399.92	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
7417	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13404亭站内变压器	500	37.32%	376.7	376.7	未列入	/	/	15.35%	/	/	可开放
7418	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干29左4#	200	28.92%	141.02	141.02	未列入	/	/	-10.81%	/	/	可开放
7419	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13442亭站内变压器	500	55.59%	377.62	377.62	未列入	/	/	23.47%	/	/	可开放

7420	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13699站内变压器	400	33.60%	294.04	294.04	未列入	/	/	-72.77%	/	/	可开放
7421	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13933亭站内变压器	630	37.62%	475.84	475.84	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
7422	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13936亭站内变压器	400	30.69%	296.62	296.62	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
7423	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13979亭站内变压器	315	31.90%	212.04	212.04	未列入	/	/	30.60%	/	/	可开放
7424	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13795亭站内变压器	315	30.51%	222.03	222.03	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
7425	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13796亭站内变压器	400	31.05%	291.13	291.13	未列入	/	/	19.49%	/	/	可开放
7426	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13972亭站内变压器	315	0.03%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7427	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13426亭站内变压器	500	49.17%	399.72	399.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7428	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13406亭站内变压器	400	74.43%	265.5	265.5	未列入	/	/	22.21%	/	/	可开放
7429	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13407亭站内变压器	400	83.52%	239.16	239.16	未列入	/	/	48.11%	/	/	可开放
7430	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13409亭站内变压器	315	66.95%	209.42	209.42	未列入	/	/	-5.67%	/	/	可开放
7431	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干27左2#	200	27.42%	137.02	137.02	未列入	/	/	-8.03%	/	/	可开放
7432	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13970亭站内变压器	500	36.15%	379.8	379.8	未列入	/	/	46.20%	/	/	可开放
7433	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13794亭站内变压器	500	28.35%	399.84	399.84	未列入	/	/	-16.59%	/	/	可开放
7434	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13793亭站内变压器	500	20.67%	373.77	373.77	未列入	/	/	29.63%	/	/	可开放
7435	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13499亭站内变压器	315	27.14%	232.64	232.64	未列入	/	/	3.94%	/	/	可开放
7436	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13503亭站内变压器	400	27.78%	294.9	294.9	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
7437	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13504亭站内变压器	400	23.04%	296.86	296.86	未列入	/	/	6.09%	/	/	可开放
7438	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13506亭站内变压器	400	23.40%	297.68	297.68	未列入	/	/	5.14%	/	/	可开放
7439	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊工线羊酒干9#柱上变压器	100	44.46%	35.54	35.54	未列入	/	/	-42.39%	/	/	可开放
7440	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13188变压器	400	38.40%	319.67	319.67	未列入	/	/	-91.74%	/	/	可开放
7441	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13189变压器	400	38.61%	319.57	319.57	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
7442	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13541变压器	315	23.12%	229.41	229.41	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放
7443	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313B站内变压器	500	30.12%	372.18	372.18	未列入	/	/	-1.39%	/	/	可开放
7444	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313W站内变压器	315	81.17%	218.99	218.99	未列入	/	/	6.00%	/	/	可开放
7445	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13410亭站内变压器	315	43.59%	223.42	223.42	未列入	/	/	7.35%	/	/	可开放
7446	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13207站内变压器	160	26.75%	104.55	104.55	未列入	/	/	-4.33%	/	/	可开放
7447	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13208站内变压器	250	32.96%	172.54	172.54	未列入	/	/	-10.68%	/	/	可开放
7448	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13261站内变压器	400	61.56%	274.86	274.86	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
7449	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13716站内变压器	400	59.28%	319.57	319.57	未列入	/	/	14.15%	/	/	可开放
7450	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13736站内变压器	400	29.01%	295.71	295.71	未列入	/	/	14.34%	/	/	可开放
7451	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13770站内变压器	500	26.37%	375.87	375.87	未列入	/	/	-2.80%	/	/	可开放
7452	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13738站内变压器	500	37.79%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
7453	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13771站内变压器	250	13.18%	180.83	180.83	未列入	/	/	11.68%	/	/	可开放
7454	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13777站内变压器	500	48.03%	372.18	372.18	未列入	/	/	7.09%	/	/	可开放
7455	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13289站内变压器	250	40.83%	163.12	163.12	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
7456	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13295站内变压器	400	72.15%	251.2	251.2	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
7457	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13297站内变压器	400	46.83%	267.53	267.53	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
7458	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13681站内变压器	400	52.65%	277.59	277.59	未列入	/	/	-4.16%	/	/	可开放
7459	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13724站内变压器	315	44.41%	206.81	206.81	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
7460	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13744站内变压器	500	41.91%	364.52	364.52	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
7461	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13748站内变压器	500	44.00%	365.99	365.99	未列入	/	/	9.64%	/	/	可开放
7462	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13753亭站内变压器	500	16.74%	385.21	385.21	未列入	/	/	-2.82%	/	/	可开放
7463	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13754站内变压器	500	10.92%	369.7	369.7	未列入	/	/	26.05%	/	/	可开放
7464	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13689站内变压器	315	31.81%	220.4	220.4	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
7465	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13691站内变压器	400	43.86%	282.37	282.37	未列入	/	/	-83.40%	/	/	可开放
7466	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13692站内变压器	400	36.51%	286.67	286.67	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
7467	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13693站内变压器	400	32.13%	285.21	285.21	未列入	/	/	10.91%	/	/	可开放
7468	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13173站内变压器	400	45.20%	276.27	276.27	未列入	/	/	-7.09%	/	/	可开放

7469	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13176站内变压器	400	49.08%	284.36	284.36	未列入	/	/	5.70%	/	/	可开放
7470	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13577站内变压器	400	62.19%	319.58	319.58	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
7471	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13129站内变压器	500	30.43%	369.47	369.47	未列入	/	/	-79.63%	/	/	可开放
7472	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13813亭站内变压器	500	30.78%	375.86	375.86	未列入	/	/	2.83%	/	/	可开放
7473	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13807站内变压器	400	34.38%	288.34	288.34	未列入	/	/	-87.89%	/	/	可开放
7474	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13765站内变压器	500	33.36%	369.56	369.56	未列入	/	/	-3.41%	/	/	可开放
7475	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13121站内变压器	630	29.08%	482.75	482.75	未列入	/	/	0.76%	/	/	可开放
7476	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13140站内变压器	315	36.79%	220.33	220.33	未列入	/	/	15.60%	/	/	可开放
7477	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13212站内变压器	315	30.06%	224.08	224.08	未列入	/	/	4.09%	/	/	可开放
7478	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13133变压器	315	54.10%	201.77	201.77	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
7479	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13815变压器	400	51.99%	271.42	271.42	未列入	/	/	7.13%	/	/	可开放
7480	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干59右6#	315	38.46%	251.45	251.45	未列入	/	/	-21.39%	/	/	可开放
7481	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13946站内变压器	315	27.56%	251.69	251.69	未列入	/	/	-3.08%	/	/	可开放
7482	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13943站内变压器	500	13.74%	399.91	399.91	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7483	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13833亭站内变压器	400	42.87%	285.74	285.74	未列入	/	/	-4.84%	/	/	可开放
7484	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13834亭站内变压器	400	35.55%	289.99	289.99	未列入	/	/	-4.27%	/	/	可开放
7485	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13836亭站内变压器	400	27.06%	298.27	298.27	未列入	/	/	9.03%	/	/	可开放
7486	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13838亭站内变压器	500	31.77%	399.81	399.81	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
7487	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13839亭站内变压器	400	37.26%	285.62	285.62	未列入	/	/	8.92%	/	/	可开放
7488	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13840亭站内变压器	400	59.85%	297.32	297.32	未列入	/	/	-4.73%	/	/	可开放
7489	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13662亭站内变压器	630	18.35%	484.45	484.45	未列入	/	/	10.26%	/	/	可开放
7490	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13909亭站内变压器	400	37.29%	296.81	296.81	未列入	/	/	16.11%	/	/	可开放
7491	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13915亭站内变压器	400	17.10%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7492	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分6#	315	15.80%	227.62	227.62	未列入	/	/	29.94%	/	/	可开放
7493	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	双山干16左2#	200	79.79%	126.39	126.39	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放
7494	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分9左5#	160	10.13%	111.79	111.79	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
7495	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13009站内变压器	630	28.41%	480.78	480.78	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
7496	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13527站内变压器	315	43.43%	251.63	251.63	未列入	/	/	5.89%	/	/	可开放
7497	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13825站内变压器	400	42.33%	293.63	293.63	未列入	/	/	-26.85%	/	/	可开放
7498	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13855站内变压器	400	29.82%	294.01	294.01	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
7499	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13858站内变压器	400	31.17%	319.78	319.78	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
7500	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13860站内变压器	400	20.61%	299.16	299.16	未列入	/	/	-18.79%	/	/	可开放
7501	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13845站内变压器	400	38.81%	246.26	246.26	未列入	/	/	43.44%	/	/	可开放
7502	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13848站内变压器	500	12.77%	389.04	389.04	未列入	/	/	-8.88%	/	/	可开放
7503	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13969亭站内变压器	500	27.87%	378	378	未列入	/	/	14.37%	/	/	可开放
7504	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13502亭站内变压器	400	29.61%	296.76	296.76	未列入	/	/	-2.17%	/	/	可开放
7505	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13695变压器	400	49.68%	286.92	286.92	未列入	/	/	-4.58%	/	/	可开放
7506	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13983亭站内变压器	500	22.89%	378.15	378.15	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
7507	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13987亭站内变压器	500	0.05%	399.96	399.96	未列入	/	/	-94.68%	/	/	可开放
7508	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13714站内变压器	400	58.26%	283.1	283.1	未列入	/	/	5.14%	/	/	可开放
7509	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13742站内变压器	500	57.92%	354.49	354.49	未列入	/	/	-1.10%	/	/	可开放
7510	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13305亭站内变压器	315	24.99%	233.27	233.27	未列入	/	/	8.50%	/	/	可开放
7511	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13073变压器	400	25.26%	296.79	296.79	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
7512	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13076变压器	400	25.56%	299.1	299.1	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
7513	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13150站内变压器	500	19.74%	371.66	371.66	未列入	/	/	-7.13%	/	/	可开放
7514	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13590变压器	315	58.16%	207.56	207.56	未列入	/	/	-0.11%	/	/	可开放
7515	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13608变压器	315	18.41%	230.72	230.72	未列入	/	/	16.42%	/	/	可开放
7516	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13626变压器	500	29.54%	372.78	372.78	未列入	/	/	-6.39%	/	/	可开放
7517	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13560变压器	400	42.39%	280.35	280.35	未列入	/	/	11.37%	/	/	可开放

7518	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	永安分19#	100	54.39%	27.36	27.36	未列入	/	/	-2.31%	/	/	可开放
7519	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13605变压器	400	61.53%	288.99	288.99	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
7520	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13614变压器	500	21.38%	377.08	377.08	未列入	/	/	4.80%	/	/	可开放
7521	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13615变压器	500	23.52%	375.92	375.92	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
7522	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13616变压器	500	25.73%	375.93	375.93	未列入	/	/	2.41%	/	/	可开放
7523	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13113变压器	250	37.15%	168.14	168.14	未列入	/	/	-0.45%	/	/	可开放
7524	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13148变压器	400	70.53%	291.7	291.7	未列入	/	/	9.51%	/	/	可开放
7525	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13486变压器	400	20.34%	302.7	302.7	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
7526	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13493变压器	400	20.16%	297.48	297.48	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
7527	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13496变压器	500	26.50%	376.17	376.17	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
7528	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13497变压器	500	26.05%	373.64	373.64	未列入	/	/	7.08%	/	/	可开放
7529	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	新兴分3#	200	16.14%	159.44	159.44	未列入	/	/	149.44%	/	/	可开放
7530	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13572变压器	315	37.71%	219.04	219.04	未列入	/	/	35.28%	/	/	可开放
7531	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13653站内变压器	500	35.88%	399.78	399.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
7532	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13835亭站内变压器	400	28.83%	290.89	290.89	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
7533	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13660亭站内变压器	630	25.21%	463.4	463.4	未列入	/	/	48.26%	/	/	可开放
7534	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左13右1#	100	28.56%	49.13	49.13	未列入	/	/	-8.83%	/	/	可开放
7535	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13620亭站内变压器	500	52.41%	373.26	373.26	未列入	/	/	1118.83%	/	/	可开放
7536	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13255变压器	400	34.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-16.47%	/	/	可开放
7537	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13254变压器	400	37.11%	287.56	287.56	未列入	/	/	7.16%	/	/	可开放
7538	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	1372W亭站内变压器	315	21.24%	251.81	251.81	未列入	/	/	-16.11%	/	/	可开放
7539	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左11#	100	55.26%	64.18	64.18	未列入	/	/	5.00%	/	/	可开放
7540	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分29#	315	44.46%	247.71	247.71	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
7541	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13032亭站内变压器	400	68.58%	249.6	249.6	未列入	/	/	-10.08%	/	/	可开放
7542	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支19#	160	61.53%	122.67	122.67	未列入	/	/	-18.53%	/	/	可开放
7543	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支7左5#	315	54.63%	209.19	209.19	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
7544	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右5#	315	63.90%	198.43	198.43	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
7545	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13008亭站内变压器	630	24.44%	481.65	481.65	未列入	/	/	-2.60%	/	/	可开放
7546	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13054亭站内变压器	315	25.38%	172.06	172.06	未列入	/	/	10.78%	/	/	可开放
7547	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13037亭站内变压器	315	56.11%	200.21	200.21	未列入	/	/	2.49%	/	/	可开放
7548	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13044亭变压器	315	96.15%	251.65	251.65	未列入	/	/	-1.40%	/	/	可开放
7549	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13099亭站内变压器	500	22.88%	376	376	未列入	/	/	4.73%	/	/	可开放
7550	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13035亭站内变压器	500	85.32%	320.02	320.02	未列入	/	/	-30.58%	/	/	可开放
7551	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太平变5646太钢线太窑干61#	160	39.08%	92.93	92.93	未列入	/	/	-0.33%	/	/	可开放
7552	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干6#	160	1.01%	126.38	126.38	未列入	/	/	-0.31%	/	/	可开放
7553	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13424亭站内变压器	630	25.56%	503.91	503.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7554	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13427亭站内变压器	500	46.12%	399.92	399.92	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
7555	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13414亭站内变压器	500	19.88%	389.64	389.64	未列入	/	/	48.31%	/	/	可开放
7556	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13326亭变压器	630	30.54%	481.57	481.57	未列入	/	/	-19.25%	/	/	可开放
7557	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313A站内变压器	500	34.95%	368.34	368.34	未列入	/	/	-1.90%	/	/	可开放
7558	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13251变压器	500	43.26%	364.63	364.63	未列入	/	/	-12.29%	/	/	可开放
7559	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13888站内变压器	400	31.23%	289.98	289.98	未列入	/	/	38.15%	/	/	可开放
7560	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13885站内变压器	400	22.59%	297.68	297.68	未列入	/	/	7.76%	/	/	可开放
7561	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13884站内变压器	400	25.62%	296.61	296.61	未列入	/	/	4.28%	/	/	可开放
7562	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13881站内变压器	400	47.55%	294.79	294.79	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
7563	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13867站内变压器	400	26.43%	297.2	297.2	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
7564	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13698站内变压器	400	40.47%	285	285	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
7565	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊酒线羊酒干86左6左2#柱上变压器	100	14.40%	76.11	76.11	未列入	/	/	-43.04%	/	/	可开放
7566	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13553站内变压器	315	48.63%	251.66	251.66	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放

7567	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干34右1#	315	93.45%	251.35	251.35	未列入	/	/	-76.55%	/	/	可开放
7568	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13551 亭站内变压器	315	48.56%	228.59	228.59	未列入	/	/	-10.03%	/	/	可开放
7569	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13887站内变压器	400	30.72%	293.31	293.31	未列入	/	/	0.60%	/	/	可开放
7570	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13883站内变压器	400	19.41%	298.69	298.69	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
7571	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13878站内变压器	400	20.70%	301.21	301.21	未列入	/	/	10.24%	/	/	可开放
7572	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	东沙分21右3右3#	200	16.68%	111.87	111.87	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
7573	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13320亭变压器	630	31.52%	482.31	482.31	未列入	/	/	-18.56%	/	/	可开放
7574	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13325亭变压器	630	15.90%	491.65	491.65	未列入	/	/	-12.14%	/	/	可开放
7575	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13329亭变压器	400	22.75%	297.72	297.72	未列入	/	/	-12.84%	/	/	可开放
7576	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13120站内变压器	500	28.23%	380.02	380.02	未列入	/	/	1054.12%	/	/	可开放
7577	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13508亭站内变压器	500	25.20%	362.04	362.04	未列入	/	/	35.75%	/	/	可开放
7578	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13510亭站内变压器	500	33.84%	364.05	364.05	未列入	/	/	23.24%	/	/	可开放
7579	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13779亭站内变压器	400	43.53%	319.72	319.72	未列入	/	/	-89.97%	/	/	可开放
7580	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13535亭站内变压器	400	37.53%	282.7	282.7	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
7581	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13536亭站内变压器	400	53.79%	282.07	282.07	未列入	/	/	3.05%	/	/	可开放
7582	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13875站内变压器	400	26.34%	302.72	302.72	未列入	/	/	646.61%	/	/	可开放
7583	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13870站内变压器	315	23.35%	228.47	228.47	未列入	/	/	13.45%	/	/	可开放
7584	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13869站内变压器	315	18.17%	227.47	227.47	未列入	/	/	4.55%	/	/	可开放
7585	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13866站内变压器	400	22.77%	299.6	299.6	未列入	/	/	-2.16%	/	/	可开放
7586	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13889站内变压器	400	82.53%	263.56	263.56	未列入	/	/	-0.85%	/	/	可开放
7587	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13876站内变压器	400	32.34%	319.81	319.81	未列入	/	/	-90.96%	/	/	可开放
7588	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13270变压器	400	20.36%	299.6	299.6	未列入	/	/	-11.54%	/	/	可开放
7589	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13992亭站内变压器	400	45.21%	271.1	271.1	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
7590	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13658亭站内变压器	500	34.59%	382.04	382.04	未列入	/	/	-3.48%	/	/	可开放
7591	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13656亭站内变压器	630	12.22%	496.48	496.48	未列入	/	/	18.23%	/	/	可开放
7592	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13013变压器	630	16.81%	484.97	484.97	未列入	/	/	-0.73%	/	/	可开放
7593	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	13301亭站内变压器	400	32.25%	293.91	293.91	未列入	/	/	-87.43%	/	/	可开放
7594	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13823变压器	500	29.58%	375.18	375.18	未列入	/	/	7.22%	/	/	可开放
7595	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13071变压器	500	33.54%	372.67	372.67	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
7596	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13072变压器	500	33.15%	374.03	374.03	未列入	/	/	-3.17%	/	/	可开放
7597	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13077变压器	500	27.68%	375.17	375.17	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
7598	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13180变压器	400	34.23%	291.94	291.94	未列入	/	/	3.17%	/	/	可开放
7599	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13483变压器	315	21.97%	234.89	234.89	未列入	/	/	-12.29%	/	/	可开放
7600	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13488变压器	250	52.54%	179.62	179.62	未列入	/	/	-1.09%	/	/	可开放
7601	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13640变压器	400	18.88%	302.25	302.25	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
7602	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13569变压器	400	17.49%	250.04	250.04	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
7603	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13588变压器	500	28.76%	375.09	375.09	未列入	/	/	8.07%	/	/	可开放
7604	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13596变压器	500	31.65%	372.93	372.93	未列入	/	/	-0.29%	/	/	可开放
7605	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13607变压器	315	22.44%	231.75	231.75	未列入	/	/	-2.40%	/	/	可开放
7606	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13618变压器	400	26.22%	298.86	298.86	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
7607	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13627变压器	400	24.18%	299.32	299.32	未列入	/	/	0.59%	/	/	可开放
7608	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13634变压器	500	32.03%	374.08	374.08	未列入	/	/	-1.55%	/	/	可开放
7609	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13567变压器	400	89.25%	264.37	264.37	未列入	/	/	-2.72%	/	/	可开放
7610	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13599变压器	500	47.39%	369.53	369.53	未列入	/	/	11.47%	/	/	可开放
7611	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13609变压器	500	26.98%	373.19	373.19	未列入	/	/	7.22%	/	/	可开放
7612	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13610变压器	500	44.67%	399.87	399.87	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7613	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13613变压器	500	12.80%	381.4	381.4	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
7614	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13625变压器	500	25.06%	375.82	375.82	未列入	/	/	-14.44%	/	/	可开放
7615	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13628变压器	500	24.61%	381.78	381.78	未列入	/	/	1.54%	/	/	可开放

7616	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13638变压器	400	36.00%	288.29	288.29	未列入	/	/	8.61%	/	/	可开放
7617	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13093变压器	630	36.90%	469.48	469.48	未列入	/	/	7.29%	/	/	可开放
7618	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13114变压器	160	41.91%	104.26	104.26	未列入	/	/	-7.24%	/	/	可开放
7619	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13487变压器	315	17.11%	235.8	235.8	未列入	/	/	-44.06%	/	/	可开放
7620	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13492变压器	200	48.60%	78.69	78.69	未列入	/	/	-13.99%	/	/	可开放
7621	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13494变压器	315	37.33%	251.68	251.68	未列入	/	/	-89.63%	/	/	可开放
7622	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13829变压器	500	13.22%	389.16	389.16	未列入	/	/	-0.23%	/	/	可开放
7623	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13307亭站内变压器	315	33.18%	221.2	221.2	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7624	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13303变压器	400	38.88%	287.13	287.13	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
7625	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13304变压器	630	37.09%	503.76	503.76	未列入	/	/	-90.00%	/	/	可开放
7626	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13437亭站内变压器	500	23.67%	362.84	362.84	未列入	/	/	7.86%	/	/	可开放
7627	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13960亭站内变压器	500	25.65%	399.87	399.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
7628	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13890亭站内变压器	500	27.18%	384.78	384.78	未列入	/	/	8.96%	/	/	可开放
7629	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13895亭站内变压器	315	29.24%	231.62	231.62	未列入	/	/	8.98%	/	/	可开放
7630	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13896亭站内变压器	315	15.81%	239.91	239.91	未列入	/	/	-12.19%	/	/	可开放
7631	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	三区分7#	400	80.91%	319.41	319.41	未列入	/	/	-16.69%	/	/	可开放
7632	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13045亭站内变压器	315	69.83%	251.61	251.61	未列入	/	/	-9.86%	/	/	可开放
7633	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13244亭变压器	630	28.85%	477.18	477.18	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
7634	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13034亭变压器	630	64.35%	435.46	435.46	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
7635	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分47#	100	43.50%	79.19	79.19	未列入	/	/	-4.60%	/	/	可开放
7636	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分19#	400	46.50%	270.86	270.86	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
7637	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13112亭变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
7638	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13063亭变压器	315	83.47%	186	186	未列入	/	/	-18.53%	/	/	可开放
7639	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13126亭站内变压器	100	36.08%	28.02	28.02	未列入	/	/	17.56%	/	/	可开放
7640	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13012亭站内变压器	315	48.05%	214.64	214.64	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
7641	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13127亭变压器	160	46.20%	78.01	78.01	未列入	/	/	10.29%	/	/	可开放
7642	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右4#	200	52.71%	108.23	108.23	未列入	/	/	-2.36%	/	/	可开放
7643	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13327亭变压器	630	22.63%	483.77	483.77	未列入	/	/	-17.57%	/	/	可开放
7644	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13321亭变压器	630	30.63%	498.35	498.35	未列入	/	/	-25.39%	/	/	可开放
7645	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13006站内变压器	500	54.82%	351.28	351.28	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
7646	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13010站内变压器	315	36.76%	221.08	221.08	未列入	/	/	4.69%	/	/	可开放
7647	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13827亭站内变压器	315	37.98%	216.1	216.1	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
7648	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13853站内变压器	400	26.25%	294.27	294.27	未列入	/	/	-22.22%	/	/	可开放
7649	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13863站内变压器	400	27.81%	296.03	296.03	未列入	/	/	-24.27%	/	/	可开放
7650	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13847站内变压器	500	37.56%	368.09	368.09	未列入	/	/	9.86%	/	/	可开放
7651	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干52#	100	7.36%	53.24	53.24	未列入	/	/	108.94%	/	/	可开放
7652	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13967亭站内变压器	630	22.50%	487.08	487.08	未列入	/	/	0.33%	/	/	可开放
7653	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13841亭站内变压器	500	35.65%	336.81	336.81	未列入	/	/	39.31%	/	/	可开放
7654	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13334亭站内变压器	630	10.32%	503.95	503.95	未列入	/	/	-15.48%	/	/	可开放
7655	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13335亭站内变压器	630	9.90%	502.53	502.53	未列入	/	/	442.22%	/	/	可开放
7656	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13T01箱式变电站101间隔配电变压器	400	57.15%	319.65	319.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7657	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	钢自干4左9#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
7658	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	灵山变2768水道线水道干16左5#	400	3.59%	305.63	305.63	未列入	/	/	-12.78%	/	/	可开放
7659	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分35#	315	13.16%	248.64	248.64	未列入	/	/	-50.44%	/	/	可开放
7660	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支9#	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-12.75%	/	/	可开放
7661	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13444亭站内变压器	400	20.91%	319.85	319.85	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
7662	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13445亭站内变压器	500	43.74%	399.74	399.74	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
7663	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13446亭站内变压器	500	50.79%	399.73	399.73	未列入	/	/	-89.54%	/	/	可开放
7664	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13447亭站内变压器	500	37.26%	399.76	399.76	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放

7665	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13448亭站内变压器	500	48.39%	399.67	399.67	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
7666	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13449亭站内变压器	500	25.32%	382.06	382.06	未列入	/	/	927.28%	/	/	可开放
7667	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13417亭变压器	400	44.04%	319.76	319.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7668	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13416亭变压器	400	36.99%	319.76	319.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7669	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13415亭变压器	630	33.68%	503.85	503.85	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7670	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13419亭变压器	630	48.67%	503.84	503.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7671	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13418亭变压器	630	39.24%	503.82	503.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7672	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13423亭变压器	630	39.40%	484.37	484.37	未列入	/	/	944.30%	/	/	可开放
7673	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13422亭变压器	400	42.42%	319.77	319.77	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
7674	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13421亭变压器	400	33.27%	319.79	319.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
7675	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13420亭变压器	630	33.17%	503.84	503.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7676	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13473变压器	500	25.59%	392.54	392.54	未列入	/	/	723.52%	/	/	可开放
7677	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13474变压器	500	21.21%	382.52	382.52	未列入	/	/	205.74%	/	/	可开放
7678	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13475变压器	500	10.16%	394.94	394.94	未列入	/	/	416.06%	/	/	可开放
7679	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室Ⅱ段母线13471变压器	500	25.74%	399.75	399.75	未列入	/	/	50.76%	/	/	可开放
7680	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	友谊家园配电室Ⅰ段母线13472变压器	500	24.84%	399.86	399.86	未列入	/	/	-23.62%	/	/	可开放
7681	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干56右2#柱上变压器	315	43.39%	211.75	211.75	未列入	/	/	-9.63%	/	/	可开放
7682	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干56右1#柱上变压器	315	20.70%	234.24	234.24	未列入	/	/	-7.57%	/	/	可开放
7683	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山线麦山分28#柱上变压器	315	9.03%	232.5	232.5	未列入	/	/	35.31%	/	/	可开放
7684	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊北支2左10#柱上变压器	400	0.13%	319.5	319.5	未列入	/	/	-46.85%	/	/	可开放
7685	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	钢冶分3右3（右）	100	31.28%	77.1	77.1	未列入	/	/	14.04%	/	/	可开放
7686	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13340亭站内变压器	630	9.85%	503.91	503.91	未列入	/	/	-19.82%	/	/	可开放
7687	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13341亭站内变压器	630	0.17%	503.84	503.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7688	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13339亭站内变压器	630	8.48%	503.92	503.92	未列入	/	/	-18.35%	/	/	可开放
7689	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	油管干32右1#	200	16.26%	159.66	159.66	未列入	/	/	21.58%	/	/	可开放
7690	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13091亭站内变压器	630	33.22%	503.81	503.81	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
7691	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13092亭站内变压器	630	20.93%	483.17	483.17	未列入	/	/	1.07%	/	/	可开放
7692	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13450箱变变压器	500	38.22%	399.84	399.84	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7693	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13451箱变变压器	500	45.15%	399.77	399.77	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
7694	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13452箱变变压器	500	35.79%	399.77	399.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
7695	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13453箱变变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7696	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13454箱变变压器	500	26.97%	396.54	396.54	未列入	/	/	1760.11%	/	/	可开放
7697	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13455箱变变压器	500	16.41%	399.99	399.99	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
7698	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13952变压器	500	28.38%	399.9	399.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
7699	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13953变压器	500	32.79%	399.8	399.8	未列入	/	/	34.84%	/	/	可开放
7700	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13954变压器	315	11.37%	245.36	245.36	未列入	/	/	951.98%	/	/	可开放
7701	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干60#	100	27.69%	77.96	77.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7702	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分18#	100	61.50%	79.18	79.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7703	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分39#	100	6.03%	79.4	79.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7704	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分47#	200	17.28%	159.72	159.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7705	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分53#	200	16.35%	159.63	159.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7706	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	友谊家园二期13A08变压器	400	23.07%	319.88	319.88	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
7707	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园二期13A09变压器	400	57.03%	319.72	319.72	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
7708	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13672变压器	500	25.83%	399.87	399.87	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
7709	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13673变压器	500	17.98%	399.86	399.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7710	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13671变压器	630	29.43%	503.86	503.86	未列入	/	/	12.82%	/	/	可开放
7711	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13670变压器	500	38.76%	399.78	399.78	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7712	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13669变压器	500	37.59%	399.79	399.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
7713	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A30配电变压器	500	35.52%	399.84	399.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放

7714	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A31配电变压器	500	32.61%	399.8	399.8	未列入	/	/	-90.71%	/	/	可开放
7715	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A32配电变压器	500	34.65%	399.75	399.75	未列入	/	/	21.27%	/	/	可开放
7716	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13A33配电变压器	500	13.41%	385.76	385.76	未列入	/	/	1234.17%	/	/	可开放
7717	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A15变压器	630	32.98%	483.68	483.68	未列入	/	/	-13.77%	/	/	可开放
7718	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A17变压器	500	28.35%	391.27	391.27	未列入	/	/	63.14%	/	/	可开放
7719	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A18变压器	630	31.65%	473.82	473.82	未列入	/	/	2.89%	/	/	可开放
7720	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A16变压器	630	28.70%	501.4	501.4	未列入	/	/	280.06%	/	/	可开放
7721	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	丰林线	水道干20左4左4#柱上变压器	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7722	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H13配电变压器	500	38.73%	364.23	364.23	未列入	/	/	1498.44%	/	/	可开放
7723	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H14配电变压器	500	21.78%	399.88	399.88	未列入	/	/	-80.96%	/	/	可开放
7724	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H15配电变压器	630	30.92%	502.06	502.06	未列入	/	/	426.44%	/	/	可开放
7725	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H16配电变压器	630	34.19%	503.87	503.87	未列入	/	/	47.20%	/	/	可开放
7726	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H17配电变压器	630	23.65%	483.89	483.89	未列入	/	/	3070.96%	/	/	可开放
7727	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H18配电变压器	500	11.43%	395.36	395.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7728	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H19配电变压器	500	15.03%	399.94	399.94	未列入	/	/	144.95%	/	/	可开放
7729	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H20配电变压器	400	6.43%	319.96	319.96	未列入	/	/	-87.17%	/	/	可开放
7730	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13359变压器	400	14.82%	319.88	319.88	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7731	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13360变压器	630	15.37%	497.19	497.19	未列入	/	/	886.34%	/	/	可开放
7732	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	13361变压器	630	14.32%	500.06	500.06	未列入	/	/	601.78%	/	/	可开放
7733	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13362变压器	400	7.80%	319.88	319.88	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
7734	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	13358变压器	400	15.81%	319.88	319.88	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7735	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13369变压器	200	35.46%	159.76	159.76	未列入	/	/	-76.78%	/	/	可开放
7736	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	钢胜线双胜分9右1#柱上变压器	100	0.80%	79.2	79.2	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
7737	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	太双干38#	200	33.51%	158.93	158.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7738	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	灵山干105左1左1#柱上变压器	100	6.63%	79.82	79.82	未列入	/	/	17.67%	/	/	可开放
7739	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分14#	200	21.78%	116.44	116.44	未列入	/	/	-39.19%	/	/	可开放
7740	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H01箱式变压器	500	43.92%	399.69	399.69	未列入	/	/	18.71%	/	/	可开放
7741	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H02箱式变压器	630	30.55%	503.82	503.82	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
7742	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H03箱式变压器	630	29.26%	503.83	503.83	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
7743	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H04箱式变压器	630	27.60%	503.76	503.76	未列入	/	/	35.87%	/	/	可开放
7744	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H09箱式变压器	630	19.83%	495	495	未列入	/	/	766.03%	/	/	可开放
7745	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H10箱式变压器	630	6.50%	503.97	503.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7746	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H05箱式变压器	630	22.45%	477.03	477.03	未列入	/	/	1399.17%	/	/	可开放
7747	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H06箱式变压器	630	20.62%	503.83	503.83	未列入	/	/	37.44%	/	/	可开放
7748	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H11箱式变压器	630	16.10%	503.94	503.94	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
7749	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H07箱式变压器	630	32.83%	503.82	503.82	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7750	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H08箱式变压器	630	33.79%	489.74	489.74	未列入	/	/	815.87%	/	/	可开放
7751	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H12箱式变压器	630	11.69%	503.93	503.93	未列入	/	/	52.75%	/	/	可开放
7752	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	专变公用-11区支008	160	96.15%	74.89	74.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7753	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	专变公用-灵山干105左19	315	34.02%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
7754	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区1#配电室13342配电变压	500	23.25%	379.49	379.49	未列入	/	/	1265.48%	/	/	可开放
7755	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区1#配电室13343配电变压	630	17.19%	503.91	503.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
7756	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13344配电变压	630	12.46%	490.17	490.17	未列入	/	/	1214.82%	/	/	可开放
7757	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13345配电变压	630	15.93%	503.92	503.92	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
7758	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13346配电变压	500	25.68%	393.85	393.85	未列入	/	/	615.89%	/	/	可开放
7759	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区3#配电室13353配电变压	630	9.31%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7760	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区3#配电室13354配电变压	630	5.19%	499.88	499.88	未列入	/	/	807.74%	/	/	可开放
7761	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13355配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7762	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13356配电变压	630	14.62%	503.95	503.95	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放

7763	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13357配电变压器	630	4.02%	503.3	503.3	未列入	/	/	736.66%	/	/	可开放
7764	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13347配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7765	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13348配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7766	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13349配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7767	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13350配电变压器	630	18.98%	503.89	503.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
7768	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13351配电变压器	630	12.86%	493.44	493.44	未列入	/	/	1524.81%	/	/	可开放
7769	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13352配电变压器	630	4.83%	500.64	500.64	未列入	/	/	958.30%	/	/	可开放
7770	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13955配电变压器	500	40.23%	399.8	399.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
7771	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13H99配电变压器	500	13.70%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7772	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H94配电变压器	500	27.10%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7773	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H95配电变压器	500	37.41%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7774	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H96配电变压器	500	25.98%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7775	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13A36配电变压器	630	20.00%	491.75	491.75	未列入	/	/	1222.88%	/	/	可开放
7776	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13A37配电变压器	630	16.10%	494.13	494.13	未列入	/	/	1182.58%	/	/	可开放
7777	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13A38配电变压器	630	22.16%	502.74	502.74	未列入	/	/	296.86%	/	/	可开放
7778	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A39配电变压器	630	14.13%	497.19	497.19	未列入	/	/	1204.80%	/	/	可开放
7779	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A40配电变压器	630	12.32%	503.21	503.21	未列入	/	/	297.49%	/	/	可开放
7780	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13556变压器	500	37.05%	399.78	399.78	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
7781	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13557变压器	500	32.34%	399.82	399.82	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
7782	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13558变压器	500	30.48%	399.84	399.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7783	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13559变压器	315	17.84%	251.82	251.82	未列入	/	/	-11.53%	/	/	可开放
7784	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	红旗一线	红旗一线红三分8#变压器	20	87.20%	4.22	4.22	未列入	/	/	10.03%	/	/	可开放
7785	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13381配电变压器	400	41.18%	319.76	319.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
7786	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13382配电变压器	500	30.72%	381.98	381.98	未列入	/	/	1077.35%	/	/	可开放
7787	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13383配电变压器	500	30.56%	392.04	392.04	未列入	/	/	966.37%	/	/	可开放
7788	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13384配电变压器	500	16.77%	399.97	399.97	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
7789	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13379配电变压器	500	34.82%	350.37	350.37	未列入	/	/	1516.20%	/	/	可开放
7790	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13380配电变压器	500	40.22%	399.79	399.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
7791	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	万霖庭院配电室13476变压器间隔配电变压器	400	31.56%	319.78	319.78	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
7792	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	万霖庭院配电室13477变压器间隔配电变压器	500	19.62%	382.09	382.09	未列入	/	/	1176.00%	/	/	可开放
7793	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖厂分14#东铁线	250	9.15%	192.89	192.89	未列入	/	/	32.50%	/	/	可开放
7794	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干52#东铁线	160	44.72%	89.99	89.99	未列入	/	/	-11.40%	/	/	可开放
7795	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左13#东铁线	160	35.89%	56.4	56.4	未列入	/	/	36.35%	3	7	可开放
7796	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭二线牧场支19左2#	200	52.81%	54.38	54.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7797	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支16#黄岭二线	160	15.18%	101.04	101.04	未列入	/	/	57.13%	/	/	可开放
7798	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支11右2#黄岭二线	200	29.64%	109.55	109.55	未列入	/	/	-5.61%	/	/	可开放
7799	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支4#黄岭二线	50	90.40%	37.04	37.04	未列入	/	/	-77.82%	/	/	可开放
7800	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支3左9#黄岭二线	160	34.17%	61.74	61.74	未列入	/	/	19.17%	/	/	可开放
7801	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	17G17箱变亭配电变压器	400	3.90%	317.7	317.7	未列入	/	/	473.21%	/	/	可开放
7802	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17854箱式变变压器	500	29.73%	399.85	399.85	未列入	/	/	-92.04%	/	/	可开放
7803	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17858箱式变变压器	500	18.62%	379.57	379.57	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放

7804	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17983站内变压器	500	14.64%	390.11	390.11	未列入	/	/	1306.41%	/	/	可开放
7805	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17A19配电变压器	400	12.84%	319.92	319.92	未列入	/	/	-14.72%	/	/	可开放
7806	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17A20配电变压器	400	12.63%	319.96	319.96	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7807	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分52右7左3#汤岗子线	50	21.44%	39.24	39.24	未列入	/	/	81.78%	/	/	可开放
7808	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C33 - JM1变压器	500	25.25%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7809	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C34 - JM2变压器	500	31.97%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7810	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C35 - JM3变压器	500	38.78%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7811	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C38 - WD1变压器	500	8.38%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7812	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C39 - WD2变压器	500	11.33%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7813	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C36 - JM4变压器	500	30.02%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7814	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C37 - JM5变压器	500	36.58%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7815	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C40 - WD3变压器	500	11.58%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7816	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17878站内变压器	500	36.96%	399.8	399.8	未列入	/	/	-90.84%	/	/	可开放
7817	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17879站内变压器	500	33.45%	380.44	380.44	未列入	/	/	972.65%	/	/	可开放
7818	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17896配电变压器	630	42.79%	503.84	503.84	未列入	/	/	-92.75%	/	/	可开放
7819	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17899配电变压器	500	35.14%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.92%	/	/	可开放
7820	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17922站内变压器	500	21.45%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.31%	/	/	可开放
7821	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17920站内变压器	630	18.25%	503.91	503.91	未列入	/	/	-92.96%	/	/	可开放
7822	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B92	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7823	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	沙河66kV变电站	中华线	13769站内变压器	315	0.19%	251.4	251.4	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
7824	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17977站内变压器	500	34.64%	364.04	364.04	未列入	/	/	11.88%	/	/	可开放
7825	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17974站内变压器	500	30.54%	399.8	399.8	未列入	/	/	-90.40%	/	/	可开放
7826	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17510站内变压器	315	34.11%	216.67	216.67	未列入	/	/	4.41%	/	/	可开放
7827	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分7左3#摩云线	100	7.71%	79.76	79.76	未列入	/	/	-88.56%	/	/	可开放
7828	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	工台一线调军台5支1#	200	27.00%	159.65	159.65	未列入	/	/	109.17%	/	/	可开放
7829	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅1#开关柜11T52配电变压器	500	39.09%	383.92	383.92	未列入	/	/	1236.66%	/	/	可开放
7830	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅1#环网柜111T53配电变压器	500	14.10%	393.63	393.63	未列入	/	/	1028.72%	/	/	可开放
7831	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T54配电变压器	500	17.28%	399.92	399.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
7832	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T55配电变压器	500	15.87%	393.44	393.44	未列入	/	/	367.62%	/	/	可开放
7833	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T56配电变压器	500	11.86%	387.12	387.12	未列入	/	/	1256.47%	/	/	可开放
7834	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	10kV农业线农业干72左3右2右3#柱上变压器	100	67.05%	77.93	77.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放

7835	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分53右25#柱上变压器	100	97.68%	78.43	78.43	未列入	/	/	-59.02%	/	/	可开放
7836	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分100左6#柱上变压器	160	12.45%	108.08	108.08	未列入	/	/	-48.53%	/	/	可开放
7837	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干25右3#唐解线	400	73.41%	277.32	277.32	未列入	/	/	-34.76%	/	/	可开放
7838	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干232右5#摩云线	200	44.70%	140.21	140.21	未列入	/	/	-36.45%	/	/	可开放
7839	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右9左2#太和宫线	200	28.83%	153.03	153.03	未列入	/	/	-63.41%	/	/	可开放
7840	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南孤分22加1#变压器	400	60.72%	319.55	319.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7841	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	南官线东铁干35右11#变压器	400	9.96%	319.82	319.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7842	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分14#	400	22.74%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7843	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分30北3#	400	28.08%	300.54	300.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7844	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干126左4#	400	33.51%	307.26	307.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7845	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干126左1#	400	38.58%	319.63	319.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7846	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分30北18#	200	81.90%	159.07	159.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7847	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干16#柱上变压器	200	11.61%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7848	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右36右8#柱上变压器	100	44.85%	78.16	78.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7849	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干35右1#柱上变压器	100	0.81%	79.19	79.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7850	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线梨花峪支21#	100	44.22%	79.76	79.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7851	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分13#	200	12.51%	159.71	159.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7852	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干28左1#柱上变压器	200	25.86%	159.05	159.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7853	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线梨花峪支8#	100	1.02%	78.98	78.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7854	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干116支1#柱上变压器	200	25.41%	159.45	159.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7855	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干99#柱上变压器	200	21.60%	159.91	159.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7856	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线1#环网柜1#柱上变压器	200	29.16%	148.71	148.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7857	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐镇线齐酒干82右5#柱上变压器	200	39.84%	159.95	159.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7858	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B89	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7859	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B39变压器间隔配电变压器	400	41.49%	319.66	319.66	未列入	/	/	21.58%	/	/	可开放
7860	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B40变压器间隔配电变压器	400	41.37%	319.76	319.76	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
7861	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B42变压器间隔配电变压器	400	19.20%	319.88	319.88	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
7862	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B43变压器间隔配电变压器	630	30.23%	503.73	503.73	未列入	/	/	-3.51%	/	/	可开放
7863	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B36变压器	400	31.74%	319.77	319.77	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
7864	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B37变压器	400	34.05%	319.78	319.78	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
7865	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B38变压器	400	42.54%	319.7	319.7	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放

7866	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B41变压器	630	3.78%	503.97	503.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7867	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B64变压器间隔配电变压器	500	35.62%	379.85	379.85	未列入	/	/	1253.45%	/	/	可开放
7868	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17B63配电变压器	500	35.04%	379.49	379.49	未列入	/	/	1032.20%	/	/	可开放
7869	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17B66配电变压器	400	17.61%	319.9	319.9	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
7870	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B65配电变压器	500	41.57%	399.81	399.81	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7871	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B67配电变压器	400	33.69%	319.79	319.79	未列入	/	/	27.10%	/	/	可开放
7872	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分23右6#七岭北线	100	4.96%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7873	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干28右3左3左2#柱上变压器	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7874	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干107右4右1#摩云线	200	39.08%	159.69	159.69	未列入	/	/	-88.66%	/	/	可开放
7875	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分39左1#工业线	100	16.38%	43.97	43.97	未列入	/	/	-17.02%	/	/	可开放
7876	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支17右2#工业线	315	35.71%	251.52	251.52	未列入	/	/	-9.03%	/	/	可开放
7877	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线农业干33左3#工业线	100	23.12%	0.62	0.62	未列入	/	/	-2.40%	/	/	可开放
7878	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高干12右8#农高线	315	0.09%	251.73	251.73	未列入	/	/	-80.35%	/	/	可开放
7879	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	粟邦线	东汤变1072粟邦线农高干48左1左1#粟邦线	50	11.04%	39.7	39.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7880	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17514站内变压器	400	16.77%	313.74	313.74	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
7881	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干32右15#	200	72.06%	123.01	123.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7882	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干167右2#	100	67.38%	79.31	79.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7883	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左15#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7884	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线金家岭支95左7右8#	100	3.21%	73	73	未列入	/	/	7.04%	/	/	可开放
7885	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17994站内变压器	315	32.00%	251.71	251.71	未列入	/	/	-90.35%	/	/	可开放
7886	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17995站内变压器	315	31.05%	251.71	251.71	未列入	/	/	-88.80%	/	/	可开放
7887	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17996站内变压器	315	55.11%	201.01	201.01	未列入	/	/	6.09%	/	/	可开放
7888	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17997站内变压器	315	18.63%	235.17	235.17	未列入	/	/	19.07%	/	/	可开放
7889	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分54左9#	200	6.93%	159.5	159.5	未列入	/	/	38.68%	/	/	可开放
7890	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17900干式变压器	500	36.54%	399.81	399.81	未列入	/	/	-92.55%	/	/	可开放
7891	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17906干式变压器	500	49.31%	365.1	365.1	未列入	/	/	7.29%	/	/	可开放
7892	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	砖厂分18#	315	63.56%	238.16	238.16	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
7893	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B80配电变压器	500	24.00%	399.89	399.89	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
7894	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B81配电变压器	500	28.48%	378.76	378.76	未列入	/	/	1230.41%	/	/	可开放
7895	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B82配电变压器	500	34.50%	380.14	380.14	未列入	/	/	1050.65%	/	/	可开放
7896	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B83配电变压器	500	29.60%	382.56	382.56	未列入	/	/	24.12%	/	/	可开放

7897	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B84配电变压器	400	33.87%	319.73	319.73	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
7898	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B85配电变压器	400	38.88%	319.76	319.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7899	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B86配电变压器	400	80.76%	319.66	319.66	未列入	/	/	4.73%	/	/	可开放
7900	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T83配电变压器	500	6.90%	399.96	399.96	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7901	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T82配电变压器	500	14.91%	399.92	399.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
7902	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T81配电变压器	500	12.87%	399.98	399.98	未列入	/	/	-18.35%	/	/	可开放
7903	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T80配电变压器	500	22.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
7904	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T90配电变压器	400	25.48%	305.12	305.12	未列入	/	/	762.55%	/	/	可开放
7905	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T89配电变压器	400	25.20%	319.79	319.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
7906	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T88配电变压器	500	36.00%	381.47	381.47	未列入	/	/	1093.89%	/	/	可开放
7907	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T87配电变压器	500	33.39%	377.98	377.98	未列入	/	/	1154.14%	/	/	可开放
7908	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T86配电变压器	500	26.97%	382.33	382.33	未列入	/	/	1065.86%	/	/	可开放
7909	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T85配电变压器	500	23.64%	399.89	399.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
7910	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T84配电变压器	500	21.45%	385.62	385.62	未列入	/	/	1099.17%	/	/	可开放
7911	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T78配电变压器	500	14.43%	399.93	399.93	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
7912	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T77配电变压器	500	9.33%	399.95	399.95	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
7913	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T72配电变压器	400	5.13%	319.98	319.98	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
7914	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T71配电变压器	400	5.75%	316.9	316.9	未列入	/	/	916.53%	/	/	可开放
7915	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T79配电变压器	500	11.70%	390.8	390.8	未列入	/	/	1138.28%	/	/	可开放
7916	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T76配电变压器	500	15.51%	388.7	388.7	未列入	/	/	2276.97%	/	/	可开放
7917	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T75配电变压器	500	17.61%	389.86	389.86	未列入	/	/	1103.57%	/	/	可开放
7918	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T74配电变压器	500	28.08%	381.27	381.27	未列入	/	/	1100.32%	/	/	可开放
7919	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T73配电变压器	500	19.44%	399.88	399.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
7920	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干70左3	200	0.36%	159.28	159.28	未列入	/	/	-2.67%	/	/	可开放
7921	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右9右3右1柱上变压器	200	11.55%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7922	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山干86右1#	400	30.21%	319.86	319.86	未列入	/	/	-76.48%	/	/	可开放
7923	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17501配电变压器	200	34.21%	91.59	91.59	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
7924	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干11右1#	50	0.16%	39.92	39.92	未列入	/	/	-78.37%	/	/	可开放
7925	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17502配电变压器	200	21.12%	159.61	159.61	未列入	/	/	-86.85%	/	/	可开放
7926	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干50左1#柱上变压器	200	33.84%	159.39	159.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7927	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17503配电变压器	200	60.96%	106.36	106.36	未列入	/	/	-6.19%	/	/	可开放

7928	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17508亭站内变压器	200	38.13%	149.71	149.71	未列入	/	/	-50.60%	/	/	可开放
7929	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17509配电变压器	200	7.56%	141.48	141.48	未列入	/	/	-7.98%	/	/	可开放
7930	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分6左1#	200	9.21%	159.65	159.65	未列入	/	/	-28.78%	/	/	可开放
7931	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分53右6#	50	4.59%	39.51	39.51	未列入	/	/	-69.62%	/	/	可开放
7932	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干11右1左1	160	40.13%	126	126	未列入	/	/	-86.93%	/	/	可开放
7933	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支27支1#	100	47.12%	13.11	13.11	未列入	/	/	-1.18%	/	/	可开放
7934	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分24左1#工业线	100	26.76%	27.85	27.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7935	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	农高干41左1#柱上变压器	200	0.57%	137.87	137.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7936	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线4#环网柜分支1#	100	10.41%	79.35	79.35	未列入	/	/	16.37%	/	/	可开放
7937	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线6#环网柜北分支2#	100	0.10%	79.9	79.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7938	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜1右1#	400	16.92%	304.04	304.04	未列入	/	/	1008.01%	/	/	可开放
7939	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G25配电变压器	500	10.30%	399.96	399.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
7940	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜南分支4#	400	9.54%	319.9	319.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
7941	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜南分支7#	400	13.17%	306.46	306.46	未列入	/	/	159.54%	/	/	可开放
7942	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线2#环网柜分支1#	400	22.20%	311.31	311.31	未列入	/	/	1373.94%	/	/	可开放
7943	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线7#环网柜北分支4#	100	62.52%	79.49	79.49	未列入	/	/	-65.15%	/	/	可开放
7944	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线8#环网柜分支1#	400	11.91%	319.84	319.84	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
7945	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G26配电变压器	500	15.26%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
7946	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G27配电变压器	500	14.98%	399.9	399.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
7947	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G29配电变压器	500	18.21%	399.87	399.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
7948	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G30配电变压器	500	19.01%	381.49	381.49	未列入	/	/	1260.51%	/	/	可开放
7949	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G31配电变压器	500	22.46%	399.83	399.83	未列入	/	/	-2.82%	/	/	可开放
7950	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G32配电变压器	500	21.89%	380.4	380.4	未列入	/	/	1234.85%	/	/	可开放
7951	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G33配电变压器	630	21.84%	503.91	503.91	未列入	/	/	-79.96%	/	/	可开放
7952	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右23左20	100	18.09%	63.75	63.75	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
7953	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右23左41	100	19.02%	69.69	69.69	未列入	/	/	2.67%	/	/	可开放
7954	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分47+1右1	200	11.16%	152.42	152.42	未列入	/	/	548.93%	/	/	可开放
7955	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分51右6	400	16.50%	319.59	319.59	未列入	/	/	-16.64%	/	/	可开放
7956	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干52右4左1	100	76.32%	60.84	60.84	未列入	/	/	-55.81%	/	/	可开放
7957	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干90	200	46.68%	158.13	158.13	未列入	/	/	-47.13%	/	/	可开放
7958	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干144右11右1变压器	315	74.10%	250.85	250.85	未列入	/	/	-37.24%	/	/	可开放

7959	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17901干式变压器	500	31.71%	399.82	399.82	未列入	/	/	-92.56%	/	/	可开放
7960	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17902干式变压器	500	27.55%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.19%	/	/	可开放
7961	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17916站内变压器	630	27.56%	503.89	503.89	未列入	/	/	-93.14%	/	/	可开放
7962	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17918a站内变压器	630	20.06%	503.9	503.9	未列入	/	/	-92.36%	/	/	可开放
7963	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17923站内变压器	500	23.97%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.42%	/	/	可开放
7964	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17919站内变压器	630	26.73%	503.9	503.9	未列入	/	/	-92.76%	/	/	可开放
7965	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17831站内变压器	400	57.90%	319.64	319.64	未列入	/	/	-90.21%	/	/	可开放
7966	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分91右4	250	56.95%	150.92	150.92	未列入	/	/	6.09%	/	/	可开放
7967	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右7#	50	42.69%	37.73	37.73	未列入	/	/	-84.07%	/	/	可开放
7968	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#183左19	100	5.64%	73.66	73.66	未列入	/	/	-33.90%	/	/	可开放
7969	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左25#柱上变压器	100	26.55%	78.5	78.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
7970	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分88#热能线	100	37.26%	79.08	79.08	未列入	/	/	-76.85%	/	/	可开放
7971	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右21#	160	73.40%	125.02	125.02	未列入	/	/	-22.33%	/	/	可开放
7972	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分22#摩云线	100	25.80%	41.35	41.35	未列入	/	/	-30.77%	/	/	可开放
7973	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分44#摩云线	50	29.64%	2.38	2.38	未列入	/	/	-20.10%	/	/	可开放
7974	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分23右8#摩云线	100	61.44%	42.58	42.58	未列入	/	/	-6.29%	/	/	可开放
7975	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干19北5#摩云线	160	33.30%	102.81	102.81	未列入	/	/	-12.72%	/	/	可开放
7976	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干19北4支1右1#摩云线	50	16.98%	34.08	34.08	未列入	/	/	-80.56%	/	/	可开放
7977	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干228#摩云线	100	69.20%	14.13	14.13	未列入	/	/	-16.53%	/	/	可开放
7978	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左6#摩云线	160	28.24%	96.17	96.17	未列入	/	/	20.37%	/	/	可开放
7979	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左4#摩云线	100	26.28%	48.5	48.5	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
7980	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左4右6#摩云线	100	57.44%	1.51	1.51	未列入	/	/	40.77%	/	/	可开放
7981	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左12左2左1#摩云线	250	0.00%	134.89	134.89	未列入	/	/	92.89%	/	/	可开放
7982	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干84#摩云线	100	65.76%	29.55	29.55	未列入	/	/	38.03%	/	/	可开放
7983	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干83右1#摩云线	50	99.68%	0	0	未列入	/	/	-2.56%	/	/	可开放
7984	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右6#摩云线	100	45.84%	28.57	28.57	未列入	/	/	18.65%	/	/	可开放
7985	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右12#摩云线	100	76.68%	38.04	38.04	未列入	/	/	-0.05%	/	/	可开放
7986	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干80#摩云线	200	48.63%	149.89	149.89	未列入	/	/	5.40%	/	/	可开放
7987	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干77#摩云线	100	37.88%	42.12	42.12	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
7988	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干73#摩云线	100	83.76%	41.13	41.13	未列入	/	/	-6.29%	/	/	可开放
7989	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干68	160	75.86%	106.28	106.28	未列入	/	/	13.10%	/	/	可开放

7990	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干67左2#	315	6.42%	231.77	231.77	未列入	/	/	2496.79%	/	/	可开放
7991	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干67#	200	51.24%	77.43	77.43	未列入	/	/	105.20%	/	/	可开放
7992	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干24左6#摩云线	160	77.13%	76.31	76.31	未列入	/	/	-12.30%	/	/	可开放
7993	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干13左1#	100	10.80%	49.53	49.53	未列入	/	/	-30.11%	/	/	可开放
7994	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右11左8#	50	12.04%	12.16	12.16	未列入	/	/	24.09%	/	/	可开放
7995	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右11#	100	31.20%	4.58	4.58	未列入	/	/	-5.10%	/	/	可开放
7996	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17888站内变压器	500	34.85%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.35%	/	/	可开放
7997	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17891站内变压器	315	42.67%	251.77	251.77	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
7998	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T02亭站内变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	-92.14%	/	/	可开放
7999	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T07亭站内变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	-94.50%	/	/	可开放
8000	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	汤泉一线汤泉干34#	100	53.45%	39.39	39.39	未列入	/	/	2.31%	/	/	可开放
8001	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干19左4#七岭南线	160	83.15%	125.3	125.3	未列入	/	/	-82.73%	/	/	可开放
8002	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分36#	100	4.65%	79.8	79.8	未列入	/	/	-73.08%	/	/	可开放
8003	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分11右13#千山线	100	46.14%	78.24	78.24	未列入	/	/	-73.93%	/	/	可开放
8004	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右20#千山线	160	63.15%	58.41	58.41	未列入	/	/	4.78%	/	/	可开放
8005	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分3左2#千山线	315	54.03%	202.46	202.46	未列入	/	/	13.00%	/	/	可开放
8006	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分5左5#千山线	315	37.49%	213.17	213.17	未列入	/	/	-30.63%	/	/	可开放
8007	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分8#千山线	100	34.70%	57.12	57.12	未列入	/	/	2.52%	/	/	可开放
8008	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左7右6#唐解线	100	19.00%	62.61	62.61	未列入	/	/	19.15%	/	/	可开放
8009	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分56#解唐线	315	1.21%	205.57	205.57	未列入	/	/	-29.70%	/	/	可开放
8010	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干68左1#解唐线	160	6.73%	117.23	117.23	未列入	/	/	-28.56%	/	/	可开放
8011	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干54#解唐线	100	58.53%	18.88	18.88	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
8012	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干53右5#	100	98.60%	65.81	65.81	未列入	/	/	-62.20%	/	/	可开放
8013	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干49右2#解唐线	80	50.07%	19.22	19.22	未列入	/	/	-30.21%	/	/	可开放
8014	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干26#	100	42.03%	0	0	未列入	/	/	23.69%	/	/	可开放
8015	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分5#千钢线	100	33.57%	20.22	20.22	未列入	/	/	-2.00%	/	/	可开放
8016	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分8#千钢线	160	37.39%	0	0	未列入	/	/	16.82%	/	/	可开放
8017	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右4#千钢线	200	20.85%	159.48	159.48	未列入	/	/	-91.21%	/	/	可开放
8018	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右9#千钢线	200	17.40%	18.2	18.2	未列入	/	/	10.43%	/	/	可开放
8019	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左17#东铁线	160	15.88%	118.9	118.9	未列入	/	/	-23.18%	/	/	可开放
8020	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干73#东铁线	100	2.95%	77.05	77.05	未列入	/	/	2.10%	/	/	可开放

8021	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干80#东铁线	160	42.03%	66.39	66.39	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
8022	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干83右3#东铁线	200	11.52%	159.84	159.84	未列入	/	/	-90.65%	/	/	可开放
8023	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17890站内变压器	315	13.26%	251.94	251.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8024	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17870站内变压器	315	59.99%	251.68	251.68	未列入	/	/	-91.12%	/	/	可开放
8025	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自农分2#柱上变压器	100	62.28%	79.85	79.85	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
8026	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T06亭站内变压器	500	35.73%	399.83	399.83	未列入	/	/	-94.45%	/	/	可开放
8027	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T09亭站内变压器	500	33.93%	399.81	399.81	未列入	/	/	-94.16%	/	/	可开放
8028	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T11亭站内变压器	400	33.90%	305.37	305.37	未列入	/	/	-4.62%	/	/	可开放
8029	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘北变5334甘汤线甘汤干60#	200	56.04%	114.35	114.35	未列入	/	/	27.85%	/	/	可开放
8030	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T12亭站内变压器	400	14.37%	317.1	317.1	未列入	/	/	13.03%	/	/	可开放
8031	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T14亭站内变压器	400	23.67%	295.52	295.52	未列入	/	/	-1.38%	/	/	可开放
8032	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17850站内变压器	500	48.90%	399.77	399.77	未列入	/	/	-91.20%	/	/	可开放
8033	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17889站内变压器	500	16.19%	399.91	399.91	未列入	/	/	-91.38%	/	/	可开放
8034	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	大学分34左2#汪学一线	100	95.34%	78.01	78.01	未列入	/	/	14.05%	/	/	可开放
8035	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	大学分37#汪学一线	400	46.56%	298.67	298.67	未列入	/	/	-48.18%	/	/	可开放
8036	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	大学分55#汪学一线	315	12.20%	251.69	251.69	未列入	/	/	-57.79%	/	/	可开放
8037	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	大学分52左6#汪学一线	100	21.66%	54.64	54.64	未列入	/	/	-9.54%	/	/	可开放
8038	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	汪千干9#汪千线	100	1.59%	78.41	78.41	未列入	/	/	-82.14%	/	/	可开放
8039	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干5左1七岭南线	315	58.51%	248.04	248.04	未列入	/	/	-58.05%	/	/	可开放
8040	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左6#七岭南线	200	23.95%	112.11	112.11	未列入	/	/	-21.62%	/	/	可开放
8041	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左8#七岭南线	200	39.12%	135.26	135.26	未列入	/	/	-18.56%	/	/	可开放
8042	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左11#七岭南线	200	36.99%	159.16	159.16	未列入	/	/	17.35%	/	/	可开放
8043	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左16右2#七岭南线	200	22.68%	153.58	153.58	未列入	/	/	-23.11%	/	/	可开放
8044	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17769站内变压器	500	16.90%	378.38	378.38	未列入	/	/	2.95%	/	/	可开放
8045	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17770站内变压器	500	6.82%	365.9	365.9	未列入	/	/	20.15%	/	/	可开放
8046	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17771站内变压器	400	29.40%	293.91	293.91	未列入	/	/	-5.07%	/	/	可开放
8047	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17772站内变压器	400	20.04%	300.24	300.24	未列入	/	/	-10.59%	/	/	可开放
8048	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17773站内变压器	400	24.00%	299.03	299.03	未列入	/	/	-9.60%	/	/	可开放
8049	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17774站内变压器	400	34.68%	287.42	287.42	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
8050	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17775站内变压器	400	36.48%	319.84	319.84	未列入	/	/	-91.01%	/	/	可开放
8051	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17780站内变压器	400	48.40%	277.48	277.48	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放

8052	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17781站内变压器	400	18.76%	295.7	295.7	未列入	/	/	-7.58%	/	/	可开放
8053	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17782站内变压器	400	40.62%	310.19	310.19	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
8054	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	17737箱式变压器	250	76.00%	117.04	117.04	未列入	/	/	37.64%	/	/	可开放
8055	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17716箱式变电站	500	33.70%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.30%	/	/	可开放
8056	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17717箱式变电站	500	48.61%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.51%	/	/	可开放
8057	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17801箱式变电站	500	35.58%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.88%	/	/	可开放
8058	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17802箱式变电站	500	46.29%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.68%	/	/	可开放
8059	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	17800亭站内变压器	315	0.03%	251.72	251.72	未列入	/	/	-90.51%	/	/	可开放
8060	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17754站内变压器	400	20.88%	319.84	319.84	未列入	/	/	-90.82%	/	/	可开放
8061	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17755站内变压器	400	24.09%	319.82	319.82	未列入	/	/	-90.90%	/	/	可开放
8062	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17783	400	7.71%	289.18	289.18	未列入	/	/	9.25%	/	/	可开放
8063	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17784	400	7.06%	291.75	291.75	未列入	/	/	8.83%	/	/	可开放
8064	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17794箱式变电站变压器	400	47.94%	278.16	278.16	未列入	/	/	-3.27%	/	/	可开放
8065	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分63右1#	100	16.91%	63.09	63.09	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
8066	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北10#太和宫线	400	18.27%	319.85	319.85	未列入	/	/	-80.13%	/	/	可开放
8067	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分54#热能线	400	14.79%	305.69	305.69	未列入	/	/	911.01%	/	/	可开放
8068	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干71#东铁线	400	3.09%	317.56	317.56	未列入	/	/	88.05%	/	/	可开放
8069	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分2左1#	400	55.71%	319.6	319.6	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
8070	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干71#	100	78.00%	15.55	15.55	未列入	/	/	34.34%	/	/	可开放
8071	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分4#柱上变压器	160	26.63%	127.8	127.8	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
8072	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分50右8#柱上变压器	100	0.03%	79.99	79.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8073	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分5左6#柱上变压器	160	41.89%	85.08	85.08	未列入	/	/	16.29%	/	/	可开放
8074	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线朱家峪支15右2#柱上变压器	200	61.59%	49.97	49.97	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
8075	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分88右3#柱上变压器	160	29.55%	125.67	125.67	未列入	/	/	-77.16%	/	/	可开放
8076	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右5#柱上变压器	100	80.67%	78.41	78.41	未列入	/	/	-3.57%	/	/	可开放
8077	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	JM1 - 17C51变压器	630	18.54%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8078	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	JM3 - 17C53变压器	500	24.54%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8079	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	JM4 - 17C54变压器	500	27.07%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8080	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	JM2 - 17C52配电变压器1	630	14.83%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8081	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分65右15#柱上变压器	100	18.54%	62.41	62.41	未列入	/	/	36.14%	/	/	可开放
8082	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B94配电变压器	630	9.05%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放

8083	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B95配电变压器	630	11.90%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8084	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B98配电变压器	500	11.28%	394.36	394.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8085	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B96配电变压器	630	13.30%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8086	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B97配电变压器	630	7.33%	499.67	499.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8087	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右4左1#	100	16.56%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8088	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11A05亭站内变压器	500	30.84%	378.64	378.64	未列入	/	/	12.76%	/	/	可开放
8089	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	联络支2#	160	7.80%	90.46	90.46	未列入	/	/	24.94%	/	/	可开放
8090	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干51#齐家线	50	64.60%	30.08	30.08	未列入	/	/	-48.66%	/	/	可开放
8091	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分53#七岭北线	160	15.00%	123.56	123.56	未列入	/	/	-43.60%	/	/	可开放
8092	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分46#七岭北线	160	16.59%	113.95	113.95	未列入	/	/	-26.15%	/	/	可开放
8093	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干29右20#	30	80.63%	0	0	未列入	/	/	-27.26%	/	/	可开放
8094	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干6加1#	100	26.52%	33.86	33.86	未列入	/	/	2.16%	/	/	可开放
8095	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分19左2#七岭子北线	315	41.35%	251.78	251.78	未列入	/	/	-89.83%	/	/	可开放
8096	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支7#七岭北线	200	29.34%	34.04	34.04	未列入	/	/	-7.57%	/	/	可开放
8097	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左11左10#千山线	315	48.28%	235.75	235.75	未列入	/	/	-34.96%	/	/	可开放
8098	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干30左7#千山线	100	83.20%	78.04	78.04	未列入	/	/	-80.91%	/	/	可开放
8099	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤南线	汤岗子变4954汤南线河东分19左3#汤南线	100	65.58%	0	0	未列入	/	/	26.94%	/	/	可开放
8100	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干80右1#	200	13.35%	159.79	159.79	未列入	/	/	-4.45%	/	/	可开放
8101	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17881站内变压器	500	33.12%	399.81	399.81	未列入	/	/	-91.60%	/	/	可开放
8102	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17882站内变压器	500	26.16%	399.85	399.85	未列入	/	/	-90.88%	/	/	可开放
8103	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17880站内变压器	500	30.38%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.35%	/	/	可开放
8104	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17895站内变压器	630	32.19%	480.04	480.04	未列入	/	/	1123.72%	/	/	可开放
8105	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17915站内变压器	630	34.16%	503.89	503.89	未列入	/	/	-92.24%	/	/	可开放
8106	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17917站内变压器	630	38.76%	479.71	479.71	未列入	/	/	1322.73%	/	/	可开放
8107	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	大屯干51左1#	160	48.30%	81.54	81.54	未列入	/	/	-9.70%	/	/	可开放
8108	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	新屯干24左5#	30	25.56%	19.81	19.81	未列入	/	/	8.18%	/	/	可开放
8109	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17830站内变压器	400	46.41%	319.71	319.71	未列入	/	/	-90.93%	/	/	可开放
8110	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17898配电变压器	500	34.21%	377.76	377.76	未列入	/	/	1078.98%	/	/	可开放
8111	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17924站内变压器	315	49.45%	183.43	183.43	未列入	/	/	4.83%	/	/	可开放
8112	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17736站内变压器	400	35.70%	319.83	319.83	未列入	/	/	-90.35%	/	/	可开放
8113	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17779站内变压器	400	32.31%	298.18	298.18	未列入	/	/	-11.47%	/	/	可开放

8114	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17785站内变压器	400	28.95%	319.77	319.77	未列入	/	/	-90.16%	/	/	可开放
8115	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	玉峦二线8#环网柜部队变压器	315	5.94%	250.83	250.83	未列入	/	/	-18.23%	/	/	可开放
8116	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	玉峦二线11#环网柜1#	200	5.88%	148.24	148.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8117	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17976站内变压器	500	24.06%	399.87	399.87	未列入	/	/	-91.84%	/	/	可开放
8118	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17836站内变压器	500	34.82%	399.76	399.76	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
8119	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分#23右2	50	36.54%	11.46	11.46	未列入	/	/	-44.41%	/	/	可开放
8120	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分41右9#解唐线	200	20.94%	159.64	159.64	未列入	/	/	-94.52%	/	/	可开放
8121	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干113右2#太和宫线	200	61.68%	128.23	128.23	未列入	/	/	-43.94%	/	/	可开放
8122	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B30箱式变电站配电变压器	500	9.79%	397.68	397.68	未列入	/	/	17.51%	/	/	可开放
8123	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干101右15#柱上变压器	100	40.60%	39.4	39.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8124	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右6左1#千山线	100	3.92%	79.98	79.98	未列入	/	/	-94.19%	/	/	可开放
8125	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	北沟分5右1#千山线	100	19.80%	62.2	62.2	未列入	/	/	8.79%	/	/	可开放
8126	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左7右1#唐解线	100	20.32%	23.91	23.91	未列入	/	/	-12.24%	/	/	可开放
8127	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干13右7左1#摩云线	100	2.40%	65.82	65.82	未列入	/	/	4.60%	/	/	可开放
8128	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	判甲分54左15#	160	46.01%	89.38	89.38	未列入	/	/	4.17%	/	/	可开放
8129	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分29左1#	250	40.84%	199.73	199.73	未列入	/	/	-24.21%	/	/	可开放
8130	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干119右8#柱上变压器	160	37.73%	97.17	97.17	未列入	/	/	-8.59%	/	/	可开放
8131	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分73#太和宫线	100	59.92%	27.45	27.45	未列入	/	/	-32.09%	/	/	可开放
8132	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干128#	200	64.40%	130.9	130.9	未列入	/	/	-28.61%	/	/	可开放
8133	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分17左14变压器	400	8.52%	285.94	285.94	未列入	/	/	-49.88%	/	/	可开放
8134	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干145#太和宫线	200	25.44%	154.41	154.41	未列入	/	/	-45.57%	/	/	可开放
8135	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分46右7#太和宫线	400	26.13%	319.72	319.72	未列入	/	/	-92.92%	/	/	可开放
8136	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分61右5#太和宫线	100	69.62%	29.18	29.18	未列入	/	/	-22.93%	/	/	可开放
8137	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左17#太和宫线	100	47.91%	24.17	24.17	未列入	/	/	0.50%	/	/	可开放
8138	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干154#太和宫线	400	20.76%	305.19	305.19	未列入	/	/	-50.13%	/	/	可开放
8139	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分70#热能线	100	72.43%	7.57	7.57	未列入	/	/	-30.44%	/	/	可开放
8140	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分95#热能线	160	22.53%	91.95	91.95	未列入	/	/	-13.93%	/	/	可开放
8141	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分103#热能线	200	33.87%	127.78	127.78	未列入	/	/	-18.65%	/	/	可开放
8142	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右2左6#摩云线	200	35.16%	143.2	143.2	未列入	/	/	-42.21%	/	/	可开放
8143	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干140#摩云线	100	60.21%	24.06	24.06	未列入	/	/	701.87%	/	/	可开放
8144	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干19左1#摩云线	400	49.64%	275.64	275.64	未列入	/	/	-26.95%	/	/	可开放

8145	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干126#摩云线	200	47.69%	157.66	157.66	未列入	/	/	-85.24%	/	/	可开放
8146	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干187#摩云线	100	50.85%	31.98	31.98	未列入	/	/	-45.02%	/	/	可开放
8147	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干211右10#摩云线	100	18.82%	62.12	62.12	未列入	/	/	-39.58%	/	/	可开放
8148	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分34#摩云线	100	61.18%	52.79	52.79	未列入	/	/	-27.20%	/	/	可开放
8149	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干34左4#	50	99.36%	0	0	未列入	/	/	-2.97%	/	/	可开放
8150	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干47#解唐线	100	50.16%	16.68	16.68	未列入	/	/	-20.04%	/	/	可开放
8151	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干34左12#	200	36.87%	134.78	134.78	未列入	/	/	-41.90%	/	/	可开放
8152	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分42#（新）	100	50.15%	77.3	77.3	未列入	/	/	-77.54%	/	/	可开放
8153	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分34右2#	160	60.71%	82.4	82.4	未列入	/	/	20.15%	/	/	可开放
8154	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分23右25#解唐线	200	10.92%	138.17	138.17	未列入	/	/	-35.01%	/	/	可开放
8155	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左4右4#解唐线	100	18.00%	66.32	66.32	未列入	/	/	-70.99%	/	/	可开放
8156	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户屯分23右44右11#	200	19.05%	146.35	146.35	未列入	/	/	-42.91%	/	/	可开放
8157	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分17左1#	200	3.21%	159.94	159.94	未列入	/	/	-51.96%	/	/	可开放
8158	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分19左4#	200	7.32%	154.93	154.93	未列入	/	/	369.50%	/	/	可开放
8159	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新南线	大屯变1026屯南线新屯干51#	200	66.98%	147.42	147.42	未列入	/	/	-50.71%	/	/	可开放
8160	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干20右10#	400	0.12%	319.52	319.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8161	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干42左2#大屯线	200	60.87%	140.37	140.37	未列入	/	/	-16.69%	/	/	可开放
8162	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干45#大屯线	400	38.70%	305.07	305.07	未列入	/	/	-48.15%	/	/	可开放
8163	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分36东2#大屯线	400	11.49%	274.03	274.03	未列入	/	/	-27.89%	/	/	可开放
8164	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分46#	200	13.46%	133.09	133.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8165	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干127右3左2#	200	33.88%	53.27	53.27	未列入	/	/	-4.53%	/	/	可开放
8166	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17852箱式变变压器	500	27.52%	399.86	399.86	未列入	/	/	-92.31%	/	/	可开放
8167	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干101右1#	200	14.64%	148.48	148.48	未列入	/	/	-64.99%	/	/	可开放
8168	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分26右14#	400	18.84%	319.91	319.91	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
8169	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T63配电变压器间隔	500	17.37%	387.18	387.18	未列入	/	/	1501.25%	/	/	可开放
8170	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T62配电变压器间隔	500	15.63%	399.92	399.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
8171	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T61配电变压器间隔	500	24.66%	384.67	384.67	未列入	/	/	1138.14%	/	/	可开放
8172	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T60配电变压器间隔	500	26.79%	388.58	388.58	未列入	/	/	918.91%	/	/	可开放
8173	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T70配电变压器间隔	500	20.94%	384.42	384.42	未列入	/	/	1215.72%	/	/	可开放
8174	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T69配电变压器间隔	500	47.55%	383.09	383.09	未列入	/	/	1087.08%	/	/	可开放
8175	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T68配电变压器间隔	500	52.41%	399.84	399.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放

8176	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T67配电变压器间隔	500	54.93%	380.71	380.71	未列入	/	/	1118.13%	/	/	可开放
8177	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T66配电变压器间隔	500	62.73%	379.31	379.31	未列入	/	/	1161.56%	/	/	可开放
8178	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T65配电变压器间隔	500	40.71%	399.89	399.89	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8179	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	11T64配电变压器间隔	500	61.71%	379.63	379.63	未列入	/	/	1065.33%	/	/	可开放
8180	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支50#工业线	200	12.63%	153.69	153.69	未列入	/	/	-68.33%	/	/	可开放
8181	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分35	200	15.47%	129.07	129.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8182	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分113#热能线	400	14.40%	310.84	310.84	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
8183	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17519站内变压器	400	25.39%	282.33	282.33	未列入	/	/	-1.80%	1	2	可开放
8184	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分27右2#太和宫线	80	57.98%	49.58	49.58	未列入	/	/	-55.60%	/	/	可开放
8185	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93右19#	100	54.81%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8186	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干191加1右10#	100	7.45%	72.55	72.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8187	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A47变压器	500	40.11%	399.8	399.8	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
8188	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A48变压器	500	35.28%	380.45	380.45	未列入	/	/	1005.38%	/	/	可开放
8189	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17943亭站内变压器	400	15.55%	311.52	311.52	未列入	/	/	651.89%	/	/	可开放
8190	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17938亭站内变压器	400	6.35%	320	320	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
8191	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17936亭站内变压器	400	44.70%	319.83	319.83	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
8192	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17932亭站内变压器	400	55.45%	280.8	280.8	未列入	/	/	5.35%	/	/	可开放
8193	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17925亭站内变压器	400	52.10%	279.27	279.27	未列入	/	/	10.26%	/	/	可开放
8194	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干19北3左1#	100	45.60%	51.94	51.94	未列入	/	/	12.86%	/	/	可开放
8195	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#90左12左10摩云线	100	10.56%	79.18	79.18	未列入	/	/	-78.25%	/	/	可开放
8196	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干91支1左4#摩云线	100	81.70%	19.22	19.22	未列入	/	/	-7.40%	/	/	可开放
8197	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左13#摩云线	50	47.92%	5.36	5.36	未列入	/	/	-24.18%	/	/	可开放
8198	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干4#摩云线	50	20.36%	21.8	21.8	未列入	/	/	-18.88%	/	/	可开放
8199	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干60左1#	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8200	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干244#摩云线	100	34.17%	0	0	未列入	/	/	-13.87%	/	/	可开放
8201	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分11#摩云线	100	72.30%	0	0	未列入	/	/	-4.20%	/	/	可开放
8202	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分16#摩云线	80	79.43%	0	0	未列入	/	/	-9.28%	/	/	可开放
8203	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分46#摩云线	100	55.12%	25.84	25.84	未列入	/	/	12.78%	/	/	可开放
8204	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分57#摩云线	30	0.07%	16.67	16.67	未列入	/	/	20.12%	/	/	可开放
8205	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分68#摩云线	50	76.20%	22.66	22.66	未列入	/	/	32.41%	/	/	可开放
8206	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干10左19#	50	22.26%	9.71	9.71	未列入	/	/	-21.85%	5	15	可开放

8207	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分85右5#柱上变压器	250	0.71%	198.22	198.22	未列入	/	/	-75.58%	/	/	可开放
8208	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	11676站内变压器	630	6.76%	503.97	503.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8209	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左14#	100	26.25%	79.52	79.52	未列入	/	/	-91.91%	/	/	可开放
8210	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	汪水干13右7#柱上变压器	315	17.24%	251.81	251.81	未列入	/	/	-36.42%	/	/	可开放
8211	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17987站内变压器	315	31.52%	226.89	226.89	未列入	/	/	2.95%	/	/	可开放
8212	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17986站内变压器	500	12.18%	399.93	399.93	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
8213	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干38左11#	100	22.08%	79.34	79.34	未列入	/	/	-81.75%	/	/	可开放
8214	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17505站内变压器	200	60.51%	158.35	158.35	未列入	/	/	-86.38%	/	/	可开放
8215	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17506站内变压器	315	21.50%	184.28	184.28	未列入	/	/	25.42%	/	/	可开放
8216	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17948亭站内变压器	630	19.90%	503.91	503.91	未列入	/	/	-92.69%	/	/	可开放
8217	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17951亭站内变压器	315	21.24%	251.86	251.86	未列入	/	/	-89.40%	/	/	可开放
8218	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17952亭站内变压器	630	15.33%	503.94	503.94	未列入	/	/	-93.65%	/	/	可开放
8219	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C12配电变压器	400	37.95%	299.04	299.04	未列入	/	/	1769.05%	/	/	可开放
8220	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C15配电变压器	400	27.15%	319.86	319.86	未列入	/	/	67.33%	/	/	可开放
8221	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C16配电变压器	500	28.16%	394.17	394.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8222	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C17配电变压器	500	15.07%	396.91	396.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8223	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C13配电变压器	400	39.00%	319.86	319.86	未列入	/	/	67.33%	/	/	可开放
8224	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C14配电变压器	400	47.55%	319.78	319.78	未列入	/	/	48.32%	/	/	可开放
8225	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分58北左1#	100	36.12%	79.73	79.73	未列入	/	/	-91.15%	/	/	可开放
8226	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分58左10#	315	2.06%	223.31	223.31	未列入	/	/	238.76%	/	/	可开放
8227	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户屯分40左2	160	56.26%	37.99	37.99	未列入	/	/	7.35%	/	/	可开放
8228	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户屯分23右44右3右5	160	19.84%	123.63	123.63	未列入	/	/	-68.16%	/	/	可开放
8229	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山线摩云山干97右2#	250	8.10%	191.99	191.99	未列入	/	/	717.01%	/	/	可开放
8230	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山线摩云山干60右1#	160	34.01%	73.59	73.59	未列入	/	/	-4.61%	/	/	可开放
8231	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分80左2左3#	200	4.29%	159.96	159.96	未列入	/	/	-36.75%	/	/	可开放
8232	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左5支2#	100	19.16%	58.52	58.52	未列入	/	/	-33.85%	/	/	可开放
8233	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左3右2#	400	27.96%	202.27	202.27	未列入	/	/	-9.08%	/	/	可开放
8234	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干96#	160	18.65%	127.8	127.8	未列入	/	/	-81.82%	/	/	可开放
8235	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17A21配电变压器	400	17.89%	315.09	315.09	未列入	/	/	737.51%	/	/	可开放
8236	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	太和宫干17左21左9#	100	46.74%	52.54	52.54	未列入	/	/	-4.49%	/	/	可开放
8237	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右44	100	12.20%	72.34	72.34	未列入	/	/	-16.09%	/	/	可开放

8238	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右9右13#	315	18.98%	251.94	251.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8239	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分42#热能线	250	38.82%	199.26	199.26	未列入	/	/	-84.72%	/	/	可开放
8240	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分57#热能线	160	20.29%	95.53	95.53	未列入	/	/	443.31%	/	/	可开放
8241	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分62右1#热能线	160	22.95%	104.96	104.96	未列入	/	/	-33.43%	/	/	可开放
8242	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分63左4#热能线	400	61.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-4.45%	/	/	可开放
8243	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分80左9#热能线	160	66.15%	94.38	94.38	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
8244	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分36支1#变压器	200	20.31%	159.79	159.79	未列入	/	/	-27.54%	/	/	可开放
8245	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17993站内变压器	315	33.87%	251.72	251.72	未列入	/	/	-89.28%	/	/	可开放
8246	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干128左14#千山线	100	30.33%	78.83	78.83	未列入	/	/	-90.99%	/	/	可开放
8247	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右1左1#千山线	100	53.13%	38.47	38.47	未列入	/	/	-43.36%	/	/	可开放
8248	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分49#千山线	400	19.92%	319.73	319.73	未列入	/	/	-93.50%	/	/	可开放
8249	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分79右5#	400	19.56%	294.85	294.85	未列入	/	/	-41.29%	/	/	可开放
8250	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左17#七岭南线	100	5.82%	78.97	78.97	未列入	/	/	-86.61%	/	/	可开放
8251	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分33左1#柱上变压器	400	12.73%	301.5	301.5	未列入	/	/	-6.12%	/	/	可开放
8252	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾干11右2#柱上变压器	315	28.53%	241.18	241.18	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
8253	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17998配电变压器	400	16.50%	319.85	319.85	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
8254	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业线农业干123右2#	100	7.44%	65.19	65.19	未列入	/	/	25.72%	/	/	可开放
8255	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17978站内变压器	500	25.24%	399.96	399.96	未列入	/	/	-90.33%	/	/	可开放
8256	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17981配电室	500	11.52%	387.42	387.42	未列入	/	/	-8.85%	/	/	可开放
8257	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	七旅二线胡家庙分36左2#	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8258	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17999配电变压器	315	27.24%	251.74	251.74	未列入	/	/	11.27%	/	/	可开放
8259	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A00配电变压器	315	16.80%	243.19	243.19	未列入	/	/	693.28%	/	/	可开放
8260	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17811站内变压器	500	29.12%	367	367	未列入	/	/	27.03%	/	/	可开放
8261	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17808站内变压器	400	38.28%	319.76	319.76	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
8262	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17805站内变压器	500	62.25%	399.7	399.7	未列入	/	/	-91.57%	/	/	可开放
8263	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A01配电变压器	500	38.25%	399.78	399.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
8264	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A02配电变压器	315	46.48%	251.67	251.67	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
8265	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A03配电变压器	400	38.79%	319.7	319.7	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
8266	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A04配电变压器	400	44.85%	319.73	319.73	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
8267	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A05配电变压器	500	48.81%	399.78	399.78	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
8268	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A06配电变压器	500	30.87%	399.82	399.82	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放

8269	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A07配电变压器	400	38.85%	319.73	319.73	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
8270	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A08配电变压器	500	37.26%	399.78	399.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
8271	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A09配电变压器	315	42.35%	251.65	251.65	未列入	/	/	6.26%	/	/	可开放
8272	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17966亭站内变压器	400	15.87%	306.09	306.09	未列入	/	/	0.65%	/	/	可开放
8273	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17954亭站内变压器	630	11.84%	503.99	503.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8274	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17953亭站内变压器	400	30.24%	319.8	319.8	未列入	/	/	-90.71%	/	/	可开放
8275	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17947亭站内变压器	630	25.52%	503.9	503.9	未列入	/	/	-93.19%	/	/	可开放
8276	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17835站内变压器	500	27.97%	399.84	399.84	未列入	/	/	-91.12%	/	/	可开放
8277	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17914亭站内变压器	400	28.20%	299.32	299.32	未列入	/	/	3.46%	/	/	可开放
8278	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17973亭站内变压器	400	35.85%	291.07	291.07	未列入	/	/	-1.02%	/	/	可开放
8279	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17910亭站内变压器	400	39.08%	286.6	286.6	未列入	/	/	0.47%	/	/	可开放
8280	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17941亭站内变压器	400	30.53%	319.68	319.68	未列入	/	/	8.87%	/	/	可开放
8281	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17935亭站内变压器	400	34.55%	319.85	319.85	未列入	/	/	-92.15%	/	/	可开放
8282	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17934亭站内变压器	400	43.55%	319.84	319.84	未列入	/	/	-92.47%	/	/	可开放
8283	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17931亭站内变压器	400	31.85%	290.63	290.63	未列入	/	/	12.42%	/	/	可开放
8284	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17930亭站内变压器	400	45.55%	280.97	280.97	未列入	/	/	-4.82%	/	/	可开放
8285	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17927亭站内变压器	400	45.35%	276.4	276.4	未列入	/	/	13.96%	/	/	可开放
8286	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干52右6#	100	36.30%	69.22	69.22	未列入	/	/	-26.60%	/	/	可开放
8287	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干11左10#	100	11.08%	68.57	68.57	未列入	/	/	-9.29%	/	/	可开放
8288	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线胡家庙分1右1变压器	400	15.96%	301.06	301.06	未列入	/	/	849.69%	/	/	可开放
8289	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线科红干83#柱上变压器	100	3.14%	76.86	76.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8290	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干66#	200	49.52%	159.42	159.42	未列入	/	/	-24.22%	/	/	可开放
8291	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干13#	160	21.81%	113.17	113.17	未列入	/	/	12.92%	/	/	可开放
8292	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干20右2右2-1#	200	0.40%	159.21	159.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8293	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17A63配电变压器	500	22.38%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8294	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17A64配电变压器	500	6.54%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8295	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17A65配电变压器	500	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8296	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17A66配电变压器	500	19.41%	388.05	388.05	未列入	/	/	1206.58%	/	/	可开放
8297	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17A67配电变压器	500	18.87%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8298	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17A68配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8299	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17A69配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放

8300	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17A70配电变压器	630	0.03%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8301	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干96左3左3#太和宫线	100	55.80%	54.52	54.52	未列入	/	/	1.20%	2	4	可开放
8302	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右5左5#太和宫线	100	36.12%	40.08	40.08	未列入	/	/	-33.08%	/	/	可开放
8303	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右16#太和宫线	250	71.62%	176.72	176.72	未列入	/	/	-34.77%	/	/	可开放
8304	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右6右2右3#太和宫线	160	41.80%	96.4	96.4	未列入	/	/	-10.12%	/	/	可开放
8305	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分78#	100	37.26%	54.99	54.99	未列入	/	/	6.72%	/	/	可开放
8306	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分56左1#千山线	100	60.12%	78.66	78.66	未列入	/	/	-83.74%	2	4	可开放
8307	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分#19	400	25.47%	306.86	306.86	未列入	/	/	-30.69%	/	/	可开放
8308	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干159#千山线	100	30.28%	79.67	79.67	未列入	/	/	-92.35%	/	/	可开放
8309	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	镁砂线	新汤变1031镁砂线镁砂干18#镁砂线	400	53.79%	293.47	293.47	未列入	/	/	-11.80%	/	/	可开放
8310	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17C02配电变压器	630	19.68%	503.94	503.94	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
8311	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17C03配电变压器	630	30.51%	503.91	503.91	未列入	/	/	112.13%	/	/	可开放
8312	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17C04配电变压器	630	26.10%	503.91	503.91	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
8313	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17C05配电变压器	630	29.59%	490.67	490.67	未列入	/	/	2007.92%	/	/	可开放
8314	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	10kV风发支18#	100	11.16%	79.65	79.65	未列入	/	/	-22.32%	/	/	可开放
8315	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	10kV风电支42#变压器	100	12.96%	79.65	79.65	未列入	/	/	-17.16%	/	/	可开放
8316	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125左20#	160	53.21%	127.34	127.34	未列入	/	/	-33.89%	/	/	可开放
8317	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17908亭站内变压器	400	37.20%	319.8	319.8	未列入	/	/	-92.02%	/	/	可开放
8318	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解岭干65左1#	50	4.06%	37.97	37.97	未列入	/	/	-48.85%	/	/	可开放
8319	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干90左9左1#	200	23.40%	159.62	159.62	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
8320	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分2加1右3#	100	55.47%	63.11	63.11	未列入	/	/	426.20%	/	/	可开放
8321	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17942亭站内变压器	400	33.73%	319.66	319.66	未列入	/	/	37.44%	/	/	可开放
8322	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17933亭站内变压器	400	49.00%	319.77	319.77	未列入	/	/	-92.88%	/	/	可开放
8323	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干48#	160	13.17%	106.93	106.93	未列入	/	/	55.35%	/	/	可开放
8324	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线#209	200	61.24%	112.88	112.88	未列入	/	/	28.51%	/	/	可开放
8325	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17940亭站内变压器	400	1.53%	319.99	319.99	未列入	/	/	-42.26%	/	/	可开放
8326	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17939亭站内变压器	400	12.05%	319.87	319.87	未列入	/	/	154.95%	/	/	可开放
8327	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17937亭站内变压器	400	30.78%	319.73	319.73	未列入	/	/	-89.40%	/	/	可开放
8328	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17929亭站内变压器	400	34.55%	319.85	319.85	未列入	/	/	-92.60%	/	/	可开放
8329	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干1支1#	315	34.14%	251.82	251.82	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8330	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	10kV农高线农高干24#柱上变压器	100	11.55%	79.79	79.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放

8331	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分41右9左6	200	1.56%	156.89	156.89	未列入	/	/	0.65%	/	/	可开放
8332	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17876箱式变电站站内变压器	500	27.78%	385.5	385.5	未列入	/	/	-0.51%	/	/	可开放
8333	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17857箱式变变压器	500	27.78%	379.74	379.74	未列入	/	/	10.81%	/	/	可开放
8334	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干5左1#	100	17.24%	64.48	64.48	未列入	/	/	97.72%	/	/	可开放
8335	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干1右4	315	27.90%	233.93	233.93	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
8336	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B87配电变压器	500	17.48%	399.94	399.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
8337	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B88配电变压器	500	33.47%	382.36	382.36	未列入	/	/	1384.92%	/	/	可开放
8338	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B89配电变压器	500	45.08%	371.73	371.73	未列入	/	/	2277.81%	/	/	可开放
8339	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B90配电变压器	500	39.20%	378.19	378.19	未列入	/	/	1551.14%	/	/	可开放
8340	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B91配电变压器	630	35.14%	485.95	485.95	未列入	/	/	1505.79%	/	/	可开放
8341	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B92配电变压器	630	29.47%	503.9	503.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
8342	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B93配电变压器	630	21.21%	494.35	494.35	未列入	/	/	3006.44%	/	/	可开放
8343	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17869站内变压器	250	33.56%	176.64	176.64	未列入	/	/	2.19%	/	/	可开放
8344	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17992站内变压器	315	33.33%	251.74	251.74	未列入	/	/	-89.01%	/	/	可开放
8345	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左11左5#七岭南线	250	46.90%	155.6	155.6	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
8346	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金峪分1#柱上变压器	100	27.84%	29.79	29.79	未列入	/	/	-32.29%	/	/	可开放
8347	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分61#七岭北线	315	6.89%	245.15	245.15	未列入	/	/	-18.37%	/	/	可开放
8348	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左5右1#	200	5.85%	115.01	115.01	未列入	/	/	104.67%	/	/	可开放
8349	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线144右9支1左05#	315	43.31%	251.78	251.78	未列入	/	/	91.49%	/	/	可开放
8350	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#149	200	31.53%	99.04	99.04	未列入	/	/	16.18%	/	/	可开放
8351	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17864站内变压器	500	30.94%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.77%	/	/	可开放
8352	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17862站内变压器	500	35.01%	399.83	399.83	未列入	/	/	-94.29%	/	/	可开放
8353	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37左22#千山线	30	40.40%	9.84	9.84	未列入	/	/	-25.34%	2	46	可开放
8354	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37左11#千山线	100	17.28%	34.16	34.16	未列入	/	/	3.62%	2	5	可开放
8355	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37#千山线	200	53.72%	91.35	91.35	未列入	/	/	37.03%	/	/	可开放
8356	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分30#千山线	100	75.39%	7.73	7.73	未列入	/	/	14.34%	/	/	可开放
8357	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分28右5#千山线	100	52.59%	52.59	52.59	未列入	/	/	-13.08%	/	/	可开放
8358	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分26左8#千山线	100	28.53%	40.34	40.34	未列入	/	/	-1.99%	/	/	可开放
8359	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分12右2#	315	38.76%	251.56	251.56	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
8360	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左2左4#千山线	100	49.83%	0	0	未列入	/	/	-5.41%	/	/	可开放
8361	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分50右2右7#千山线	50	79.48%	0.26	0.26	未列入	/	/	89.56%	/	/	可开放

8362	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪50右15#千山线	100	10.65%	23.85	23.85	未列入	/	/	29.87%	/	/	可开放
8363	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪50右4#千山线	100	19.86%	79.72	79.72	未列入	/	/	-80.13%	/	/	可开放
8364	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支75#七岭北线	160	18.43%	103.5	103.5	未列入	/	/	-15.67%	/	/	可开放
8365	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支91#七岭北线	100	17.84%	60.89	60.89	未列入	/	/	14.76%	/	/	可开放
8366	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左9#七岭北线	50	98.36%	13.24	13.24	未列入	/	/	-54.48%	/	/	可开放
8367	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支115右1#七岭北线	100	25.23%	23.41	23.41	未列入	/	/	-0.40%	/	/	可开放
8368	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支146右3#七岭北线	100	14.12%	79.65	79.65	未列入	/	/	-88.46%	2	22	可开放
8369	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支86#七岭北线	100	0.00%	25.21	25.21	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
8370	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支30#齐胡线	100	0.52%	79.48	79.48	未列入	/	/	-71.18%	/	/	可开放
8371	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支9#七岭北线	100	0.08%	79.98	79.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8372	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支111#七岭北线	100	23.24%	51.9	51.9	未列入	/	/	-23.64%	/	/	可开放
8373	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支155#七岭北线	50	14.76%	38.05	38.05	未列入	/	/	-81.18%	/	/	可开放
8374	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分3左1#七岭子北线	200	35.34%	150.79	150.79	未列入	/	/	-57.57%	/	/	可开放
8375	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11A04亭箱式变	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8376	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线侯角分52右7左3-1#	315	1.39%	244.5	244.5	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
8377	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分39左13#	100	43.20%	44	44	未列入	/	/	1.52%	/	/	可开放
8378	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左10#变压器	100	46.14%	37.39	37.39	未列入	/	/	26.83%	/	/	可开放
8379	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左24#变压器	100	68.07%	58.32	58.32	未列入	/	/	23.09%	/	/	可开放
8380	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左32#变压器	100	14.01%	70.58	70.58	未列入	/	/	-14.25%	/	/	可开放
8381	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A41变压器	500	14.01%	399.92	399.92	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
8382	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A42变压器	500	8.61%	391.4	391.4	未列入	/	/	323.28%	/	/	可开放
8383	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A43变压器	315	44.54%	251.62	251.62	未列入	/	/	49.51%	/	/	可开放
8384	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B27变压器	500	37.80%	399.85	399.85	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
8385	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B28变压器	500	48.88%	363.82	363.82	未列入	/	/	1358.85%	/	/	可开放
8386	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B29变压器	400	42.76%	319.8	319.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
8387	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	国联线镁砂干33右9#柱上变压器	200	23.31%	142.33	142.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8388	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17875箱式变电站站内变压器	500	33.54%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.53%	/	/	可开放
8389	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干94#东铁线	50	9.40%	14.51	14.51	未列入	/	/	-24.02%	/	/	可开放
8390	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线#83左1	200	42.00%	159.33	159.33	未列入	/	/	-10.15%	/	/	可开放
8391	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右15#七岭北线	250	0.00%	199.98	199.98	未列入	/	/	-98.50%	/	/	可开放
8392	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#156	50	17.40%	37.47	37.47	未列入	/	/	-82.90%	/	/	可开放

8393	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支16#齐胡线	100	1.07%	78.93	78.93	未列入	/	/	-29.12%	/	/	可开放
8394	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支23#齐胡线	200	6.75%	159.93	159.93	未列入	/	/	-42.26%	/	/	可开放
8395	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	北沟分#2	200	57.51%	71.6	71.6	未列入	/	/	-13.65%	/	/	可开放
8396	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线唐解干118右7#	200	57.14%	89.33	89.33	未列入	/	/	-17.16%	/	/	可开放
8397	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11679站内变压器	500	36.74%	382.63	382.63	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放
8398	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B93	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8399	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A22站内变压器	315	15.08%	251.9	251.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
8400	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A23站内变压器	315	17.46%	239.57	239.57	未列入	/	/	755.09%	/	/	可开放
8401	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A24亭站内变压器	630	36.41%	503.84	503.84	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
8402	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A25亭站内变压器	630	35.81%	503.86	503.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8403	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A26亭站内变压器	630	42.29%	477.76	477.76	未列入	/	/	205.58%	/	/	可开放
8404	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A27站内变压器	315	17.46%	251.83	251.83	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
8405	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A28站内变压器	315	31.14%	251.76	251.76	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
8406	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右34加1#	200	14.01%	159.71	159.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8407	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右7#柱上变压器	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8408	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干94左6右11#柱上变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8409	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支25北3#柱上变压器	400	63.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8410	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右8#柱上变	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8411	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10东1#柱上变	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8412	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干134右9#柱上变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8413	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125左15左1#柱上变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8414	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干5左1#	315	97.68%	251.28	251.28	未列入	/	/	45.52%	/	/	可开放
8415	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分71#变压器	200	65.76%	159.7	159.7	未列入	/	/	-80.49%	/	/	可开放
8416	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线农场分26#柱上变压器	100	5.78%	74.22	74.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8417	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分4#科魏线	100	27.81%	54.92	54.92	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
8418	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分30#科魏线	315	12.54%	244.28	244.28	未列入	/	/	778.64%	/	/	可开放
8419	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分4#柱上变压器	315	0.08%	251.76	251.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8420	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分5右3#柱上变压器	100	49.38%	30.62	30.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8421	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分9左4#柱上变压器	160	17.96%	99.27	99.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8422	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分15#柱上变压器	100	38.33%	41.67	41.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8423	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分21#柱上变压器	50	79.42%	0.29	0.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放

8424	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工魏线科红干89右7右4#柱上变压器	100	46.18%	33.82	33.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8425	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工魏线科红干89右13#柱上变压器	200	72.79%	14.43	14.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8426	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右10#千山线	100	72.64%	34.77	34.77	未列入	/	/	-7.31%	/	/	可开放
8427	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干11右8#	100	7.32%	77.13	77.13	未列入	/	/	-22.35%	/	/	可开放
8428	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	汤泉干7#	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8429	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干22右4#	100	58.36%	13.86	13.86	未列入	/	/	2.49%	/	/	可开放
8430	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干7#铁西线	100	10.23%	54.12	54.12	未列入	/	/	-26.63%	/	/	可开放
8431	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西干11#铁西线	100	39.19%	40.81	40.81	未列入	/	/	-37.33%	/	/	可开放
8432	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干25#铁西线	100	18.00%	60.53	60.53	未列入	/	/	5.48%	/	/	可开放
8433	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27左4#铁西线	100	27.80%	45.2	45.2	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
8434	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27左11#铁西线	100	17.28%	60.87	60.87	未列入	/	/	-18.57%	/	/	可开放
8435	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27右5#铁西线	100	36.84%	44.1	44.1	未列入	/	/	19.29%	/	/	可开放
8436	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27右14#铁西线	100	3.15%	76.85	76.85	未列入	/	/	-82.10%	/	/	可开放
8437	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西干32#铁西线	100	19.26%	58.24	58.24	未列入	/	/	8.07%	/	/	可开放
8438	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干54#	200	28.20%	134.03	134.03	未列入	/	/	-15.11%	/	/	可开放
8439	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干61#	160	23.53%	117.02	117.02	未列入	/	/	-6.35%	/	/	可开放
8440	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干61左5#	160	28.19%	127.31	127.31	未列入	/	/	-85.33%	/	/	可开放
8441	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干69#	100	38.93%	49.05	49.05	未列入	/	/	14.91%	/	/	可开放
8442	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干65右1#	50	23.70%	23.52	23.52	未列入	/	/	-4.66%	/	/	可开放
8443	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右7#千山线	100	17.40%	27.98	27.98	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
8444	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右11#千山线	100	20.73%	29.92	29.92	未列入	/	/	-12.05%	/	/	可开放
8445	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右13#千山线	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-86.01%	3	45	可开放
8446	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左5#千山线	50	28.14%	36.37	36.37	未列入	/	/	-73.41%	1	3	可开放
8447	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左7#千山线	160	82.83%	55.63	55.63	未列入	/	/	1.12%	/	/	可开放
8448	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左11左3#千山线	30	22.33%	22.2	22.2	未列入	/	/	-84.11%	/	/	可开放
8449	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分10#摩云线	315	43.03%	228.08	228.08	未列入	/	/	-46.75%	/	/	可开放
8450	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分21#摩云线	100	18.09%	57.12	57.12	未列入	/	/	2.10%	3	58.75	可开放
8451	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左1#千山线	50	36.29%	37.24	37.24	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
8452	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左15左2#千山线	100	61.65%	38.67	38.67	未列入	/	/	-7.69%	/	/	可开放
8453	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左20#千山线	100	33.98%	16.82	16.82	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
8454	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左34#千山线	100	35.60%	33.74	33.74	未列入	/	/	-12.62%	/	/	可开放

8455	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分#88右9右10	30	71.85%	17.87	17.87	未列入	/	/	-72.63%	/	/	可开放
8456	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右11#千山线	100	62.37%	77.61	77.61	未列入	/	/	-81.41%	/	/	可开放
8457	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右26#千山线	100	12.00%	69.51	69.51	未列入	/	/	-8.90%	/	/	可开放
8458	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右29#千山线	100	32.40%	56.8	56.8	未列入	/	/	-12.48%	/	/	可开放
8459	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分97#千山线	315	80.41%	183.08	183.08	未列入	/	/	594.23%	/	/	可开放
8460	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分112#千山线	200	27.96%	159.63	159.63	未列入	/	/	-85.61%	/	/	可开放
8461	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分121#千山线	100	44.20%	17.8	17.8	未列入	/	/	-0.79%	/	/	可开放
8462	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分131#千山线	50	36.63%	2.02	2.02	未列入	/	/	-16.18%	/	/	可开放
8463	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分111左9#千山线	80	10.56%	32.95	32.95	未列入	/	/	3.40%	/	/	可开放
8464	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干121#千山线	160	72.18%	126.42	126.42	未列入	/	/	-79.91%	/	/	可开放
8465	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干141#千山线	100	28.05%	41.82	41.82	未列入	/	/	-47.21%	/	/	可开放
8466	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	汤岗子变4946酒厂线酒厂干12#酒厂线	315	32.38%	222.71	222.71	未列入	/	/	9.29%	/	/	可开放
8467	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	汤岗子变4946酒厂线酒厂干15#酒厂线	315	33.68%	222.56	222.56	未列入	/	/	9.22%	/	/	可开放
8468	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右11右5#千山线	100	48.73%	22.24	22.24	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
8469	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右13#千山线	315	10.55%	242.9	242.9	未列入	/	/	-12.18%	/	/	可开放
8470	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干34右2#千山线	100	34.65%	11.69	11.69	未列入	/	/	-7.23%	/	/	可开放
8471	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干42左4左13#千山线	30	8.43%	22.59	22.59	未列入	/	/	-85.56%	/	/	可开放
8472	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右3右1#柱上变压器	100	36.66%	27.6	27.6	未列入	/	/	-2.82%	/	/	可开放
8473	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右5#千山线	100	2.14%	59	59	未列入	/	/	-25.31%	/	/	可开放
8474	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右8#千山线	315	15.80%	220.34	220.34	未列入	/	/	-58.69%	/	/	可开放
8475	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干51#千山线	315	8.69%	239.77	239.77	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
8476	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右11#千山线	100	34.53%	3.22	3.22	未列入	/	/	-8.20%	/	/	可开放
8477	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右16#千山线	50	70.50%	0	0	未列入	/	/	5.59%	/	/	可开放
8478	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右23#千山线	100	71.79%	8.21	8.21	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
8479	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右37#千山线	100	4.31%	43.74	43.74	未列入	/	/	-18.30%	/	/	可开放
8480	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干91左13#千山线	100	84.16%	5.03	5.03	未列入	/	/	69.87%	/	/	可开放
8481	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干94右6#千山线	30	1.90%	23.43	23.43	未列入	/	/	-90.02%	/	/	可开放
8482	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干94右12#千山线	160	26.10%	100.74	100.74	未列入	/	/	7.75%	2	27	可开放
8483	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干101右5#千山线	100	35.22%	54.2	54.2	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
8484	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干114支5#柱上变压器	160	24.86%	106.16	106.16	未列入	/	/	-18.10%	/	/	可开放
8485	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干128左1左1#千山线	50	0.30%	39.85	39.85	未列入	/	/	-95.85%	/	/	可开放

8486	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干135右7#千山线	50	25.86%	38.97	38.97	未列入	/	/	-68.13%	/	/	可开放
8487	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干145左9#千山线	50	17.10%	17.5	17.5	未列入	/	/	-17.68%	/	/	可开放
8488	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右20右2#千山线	224	21.48%	168.92	168.92	未列入	/	/	-63.80%	/	/	可开放
8489	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右6右1#千山线	200	1.65%	156.71	156.71	未列入	/	/	-72.15%	/	/	可开放
8490	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右14#千山线	100	53.45%	46.99	46.99	未列入	/	/	13.09%	/	/	可开放
8491	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右3左1#千山线	50	49.14%	0	0	未列入	/	/	-2.78%	2	4	可开放
8492	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干205#千山线	100	86.56%	0	0	未列入	/	/	46.50%	2	18.75	可开放
8493	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右4#千山线	30	10.27%	20.92	20.92	未列入	/	/	-77.77%	/	/	可开放
8494	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右23#千山线	315	33.56%	246.59	246.59	未列入	/	/	-13.79%	/	/	可开放
8495	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分78右1#千山线	100	53.52%	5.07	5.07	未列入	/	/	65.70%	1	2	可开放
8496	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分81左4#千山线	100	61.60%	26.16	26.16	未列入	/	/	-13.39%	/	/	可开放
8497	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干155#千山线	200	63.09%	151.68	151.68	未列入	/	/	-2.93%	/	/	可开放
8498	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干169#千山线	100	23.82%	70.59	70.59	未列入	/	/	9.28%	/	/	可开放
8499	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干178#千山线	100	92.10%	0	0	未列入	/	/	17.20%	/	/	可开放
8500	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干188#千山线	50	34.32%	38.65	38.65	未列入	/	/	-85.65%	/	/	可开放
8501	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干194#千山线	100	48.39%	9.37	9.37	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
8502	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左15#千山线	30	22.47%	22.08	22.08	未列入	/	/	-81.99%	/	/	可开放
8503	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左32#千山线	315	2.89%	251.96	251.96	未列入	/	/	-94.96%	/	/	可开放
8504	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干11左2#千山线	315	0.05%	251.83	251.83	未列入	/	/	-90.83%	/	/	可开放
8505	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干14右6#	315	31.24%	251.71	251.71	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
8506	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右2#千山线	200	24.84%	126.16	126.16	未列入	/	/	2.75%	/	/	可开放
8507	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干3右2#	315	9.57%	221.84	221.84	未列入	/	/	-	4	14	可开放
8508	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干8#新镁线	160	27.30%	78.64	78.64	未列入	/	/	13.75%	/	/	可开放
8509	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干36#新镁线	250	37.56%	174.54	174.54	未列入	/	/	-9.10%	/	/	可开放
8510	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干51右7#	100	63.94%	0	0	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
8511	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干51右3#	200	0.13%	159.75	159.75	未列入	/	/	-82.57%	/	/	可开放
8512	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干55#	30	34.80%	13.56	13.56	未列入	/	/	1.32%	/	/	可开放
8513	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干62#	315	11.30%	237.55	237.55	未列入	/	/	466.67%	/	/	可开放
8514	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	汤岗子变4964汤疗线东方分24#汤疗线	100	52.26%	34.21	34.21	未列入	/	/	7.96%	/	/	可开放
8515	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	汤岗子变4964汤疗线东方分2右1#汤疗线	315	31.62%	217.93	217.93	未列入	/	/	-16.78%	/	/	可开放
8516	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	东方分11#汤北线	160	19.85%	122.09	122.09	未列入	/	/	-8.25%	/	/	可开放

8517	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干47左1#	100	85.08%	38.7	38.7	未列入	/	/	14.83%	/	/	可开放
8518	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	东方分08右1#	100	91.62%	0	0	未列入	/	/	-4.86%	1	2	可开放
8519	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线东方分1#汤北线	100	50.22%	65.44	65.44	未列入	/	/	-12.11%	/	/	可开放
8520	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤疗干46#汤北线2	80	10.59%	44.96	44.96	未列入	/	/	-18.48%	/	/	可开放
8521	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干34右3#汤北线	100	3.84%	65.79	65.79	未列入	/	/	-0.38%	/	/	可开放
8522	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干24#汤北线	160	2.35%	127.94	127.94	未列入	/	/	-80.51%	/	/	可开放
8523	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右22#国联线	250	44.48%	199.65	199.65	未列入	/	/	-84.22%	/	/	可开放
8524	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右1右8#国联线	100	28.17%	62.55	62.55	未列入	/	/	-25.43%	/	/	可开放
8525	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干89右2#农业线	80	6.38%	63.63	63.63	未列入	/	/	-72.09%	/	/	可开放
8526	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右13左7#农业线	315	41.88%	251.35	251.35	未列入	/	/	-14.54%	/	/	可开放
8527	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干93#农业线	100	38.60%	42.41	42.41	未列入	/	/	-26.06%	/	/	可开放
8528	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干94支2#	100	77.82%	0	0	未列入	/	/	-3.42%	/	/	可开放
8529	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干94左6右2#农业线	100	55.15%	46.95	46.95	未列入	/	/	0.21%	/	/	可开放
8530	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干94左9#农业线	50	51.06%	9.05	9.05	未列入	/	/	-26.67%	/	/	可开放
8531	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右19#农业线	200	29.60%	154.88	154.88	未列入	/	/	-36.56%	/	/	可开放
8532	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右4#	100	7.73%	74.26	74.26	未列入	/	/	-18.06%	/	/	可开放
8533	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干116#农业线	315	4.38%	250.11	250.11	未列入	/	/	693.73%	/	/	可开放
8534	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干118#农业线	315	59.05%	250.06	250.06	未列入	/	/	-86.50%	/	/	可开放
8535	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干120#农业线	100	29.72%	43.92	43.92	未列入	/	/	27.03%	/	/	可开放
8536	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干124#	250	4.00%	180.19	180.19	未列入	/	/	15.89%	/	/	可开放
8537	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125#农业线	315	55.27%	246.2	246.2	未列入	/	/	-64.54%	/	/	可开放
8538	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干125左5#农业线	100	61.60%	33.85	33.85	未列入	/	/	-36.15%	/	/	可开放
8539	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干132#农业线	50	41.36%	7.75	7.75	未列入	/	/	-9.54%	/	/	可开放
8540	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右1右8左2#农业线	160	1.37%	125.81	125.81	未列入	/	/	-40.08%	/	/	可开放
8541	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右1右8左7#农业线	160	1.10%	126.24	126.24	未列入	/	/	-1.93%	/	/	可开放
8542	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右18#农业线	100	11.37%	76.82	76.82	未列入	/	/	-5.35%	/	/	可开放
8543	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右13#农业线	160	28.77%	77.36	77.36	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
8544	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右3#农业线	20	78.60%	13.21	13.21	未列入	/	/	15.26%	/	/	可开放
8545	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干134右10右1#农业线	160	5.50%	116	116	未列入	/	/	-10.41%	/	/	可开放
8546	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右13#农业线	200	13.11%	140.04	140.04	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
8547	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右17#农业线	100	19.02%	39.46	39.46	未列入	/	/	49.04%	2	12	可开放

8548	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干140#农业线	50	25.95%	0	0	未列入	/	/	-32.00%	/	/	可开放
8549	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	金属线	解家堡变3164金属线苗圃分9左2#金属线	315	19.81%	251.58	251.58	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
8550	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	金属线	解家堡变3164金属线苗圃分34#	100	42.21%	39.72	39.72	未列入	/	/	22.19%	/	/	可开放
8551	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子干18#汤岗子线	315	47.76%	251.32	251.32	未列入	/	/	-86.66%	/	/	可开放
8552	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线汤岗子干37#汤岗子线	315	46.05%	192.31	192.31	未列入	/	/	10.97%	/	/	可开放
8553	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线采石支14右7#汤岗子线	100	24.99%	3.72	3.72	未列入	/	/	-3.81%	/	/	可开放
8554	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	采石支6#汤岗子线	100	62.34%	27.41	27.41	未列入	/	/	2.76%	/	/	可开放
8555	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线采石支10左1#汤岗子线	315	19.87%	251.73	251.73	未列入	/	/	-88.54%	/	/	可开放
8556	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线采石支10左10#汤岗子线	100	17.78%	73.6	73.6	未列入	/	/	-48.37%	/	/	可开放
8557	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分3#汤岗子线	250	22.00%	199.83	199.83	未列入	/	/	-90.87%	/	/	可开放
8558	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分23右3#汤岗子线	50	12.84%	33.58	33.58	未列入	/	/	-71.03%	/	/	可开放
8559	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分27#汤岗子线	100	39.57%	0	0	未列入	/	/	2.84%	/	/	可开放
8560	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分32右6右1#汤岗子线	20	74.30%	12.65	12.65	未列入	/	/	10.17%	/	/	可开放
8561	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分32右12#汤岗子线	160	13.84%	122.04	122.04	未列入	/	/	0.59%	/	/	可开放
8562	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分34#	100	66.24%	13.76	13.76	未列入	/	/	-18.62%	/	/	可开放
8563	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分49-1#	315	0.01%	251.98	251.98	未列入	/	/	-	1	2	可开放
8564	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分52右18#汤岗子线	315	66.70%	251.52	251.52	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
8565	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分64#汤岗子线	315	54.73%	247.42	247.42	未列入	/	/	-7.13%	/	/	可开放
8566	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干20右4#	400	0.46%	318.17	318.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8567	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干22左1#	100	27.48%	52.52	52.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8568	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干22左10#	50	86.66%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8569	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干28右3左3-1#	200	0.43%	159.14	159.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8570	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干28右10#	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8571	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干36#大屯线	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-96.21%	/	/	可开放
8572	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干36左7#大屯线	30	16.20%	0	0	未列入	/	/	29.07%	/	/	可开放
8573	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	大屯干36左12#大屯线	315	0.32%	250.98	250.98	未列入	/	/	-3.70%	/	/	可开放
8574	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干42左5#大屯线	100	57.42%	21.26	21.26	未列入	/	/	-1.12%	/	/	可开放
8575	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	大屯线大屯干42左24#	100	49.77%	30.23	30.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8576	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	大屯干46左4#大屯线	315	51.09%	251.44	251.44	未列入	/	/	-91.37%	/	/	可开放
8577	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	大屯干51左2#大屯线	315	44.95%	245.45	245.45	未列入	/	/	-59.26%	/	/	可开放
8578	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干51右6#大屯线	80	39.03%	26.13	26.13	未列入	/	/	9.82%	/	/	可开放

8579	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分4#大屯线	400	80.34%	231.72	231.72	未列入	/	/	-2.17%	/	/	可开放
8580	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分6左5#大屯线	200	74.02%	157.08	157.08	未列入	/	/	3.80%	/	/	可开放
8581	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分15#大屯线	100	48.18%	79.07	79.07	未列入	/	/	-32.48%	/	/	可开放
8582	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分32#大屯线	30	22.13%	17.36	17.36	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
8583	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分35#	160	8.19%	114.9	114.9	未列入	/	/	-55.86%	/	/	可开放
8584	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分36左6#大屯线	100	22.23%	24.01	24.01	未列入	/	/	-0.97%	/	/	可开放
8585	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分36左15#大屯线	200	29.16%	130.99	130.99	未列入	/	/	66.78%	1	1	可开放
8586	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分41#大屯线	100	40.38%	35.1	35.1	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
8587	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分36左12左7#大屯线	100	71.88%	20.21	20.21	未列入	/	/	-5.56%	/	/	可开放
8588	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	南官线东铁干35右5左1#	315	0.57%	250.21	250.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8589	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分16#工业线	200	34.11%	159.56	159.56	未列入	/	/	9.05%	/	/	可开放
8590	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右2#工业线	100	66.93%	19.03	19.03	未列入	/	/	-10.62%	/	/	可开放
8591	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分31#工业线	400	11.01%	319.83	319.83	未列入	/	/	-95.65%	/	/	可开放
8592	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分33#工业线	100	58.80%	24.56	24.56	未列入	/	/	1.76%	/	/	可开放
8593	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分35#工业线	30	15.20%	23.54	23.54	未列入	/	/	-42.47%	/	/	可开放
8594	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分45#工业线	315	5.18%	250.39	250.39	未列入	/	/	-34.30%	/	/	可开放
8595	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分56左2#	200	22.23%	149.37	149.37	未列入	/	/	-56.42%	/	/	可开放
8596	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	判甲分56左4#	160	38.93%	97.37	97.37	未列入	/	/	-3.08%	/	/	可开放
8597	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分9右15#工业线	100	33.72%	57.69	57.69	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
8598	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分9右9#工业线	315	27.49%	239.72	239.72	未列入	/	/	-49.98%	/	/	可开放
8599	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分9右8左13#工业线	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	-87.76%	/	/	可开放
8600	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分20#工业线	315	0.94%	249.03	249.03	未列入	/	/	-67.12%	/	/	可开放
8601	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分24左9#工业线	100	49.65%	33.92	33.92	未列入	/	/	-38.46%	/	/	可开放
8602	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分24左14#工业线	160	60.49%	57.91	57.91	未列入	/	/	-2.89%	/	/	可开放
8603	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分58#工业线	200	27.54%	159.3	159.3	未列入	/	/	10.82%	/	/	可开放
8604	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支26左3#工业线	200	11.58%	156.53	156.53	未列入	/	/	-30.82%	/	/	可开放
8605	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支28左15#工业线	160	28.20%	70.1	70.1	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
8606	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支34#工业线	200	63.60%	111.67	111.67	未列入	/	/	-17.57%	/	/	可开放
8607	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支43左1#工业线	315	92.76%	148.02	148.02	未列入	/	/	54.27%	/	/	可开放
8608	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支51右8#工业线	80	25.05%	30.46	30.46	未列入	/	/	-30.12%	/	/	可开放
8609	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支51右12#工业线	30	68.80%	20.48	20.48	未列入	/	/	-78.56%	/	/	可开放

8610	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干14右7#农业线	50	28.92%	38.57	38.57	未列入	/	/	-89.83%	/	/	可开放
8611	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干22右5#农业线	50	24.16%	30.03	30.03	未列入	/	/	-10.51%	/	/	可开放
8612	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干45#农业线	100	23.64%	42.73	42.73	未列入	/	/	2.29%	1	11.25	可开放
8613	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干47#农业线	100	24.36%	59.87	59.87	未列入	/	/	-25.43%	/	/	可开放
8614	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干55右4#农业线	200	52.76%	54.49	54.49	未列入	/	/	7.06%	/	/	可开放
8615	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干62#农业线	315	30.70%	239.98	239.98	未列入	/	/	-53.44%	/	/	可开放
8616	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干66右5#农业线	315	54.95%	198.13	198.13	未列入	/	/	-17.53%	/	/	可开放
8617	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干66右9#农业线	200	28.08%	159.76	159.76	未列入	/	/	-93.31%	/	/	可开放
8618	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干71#农业线	100	34.92%	79.24	79.24	未列入	/	/	-84.71%	/	/	可开放
8619	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左6右6#农业线	400	44.82%	319.53	319.53	未列入	/	/	3.35%	/	/	可开放
8620	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左8#农业线	160	37.32%	126.51	126.51	未列入	/	/	-4.97%	/	/	可开放
8621	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83#农业线	200	14.88%	159.76	159.76	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
8622	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右4#农业线	30	14.34%	21.61	21.61	未列入	/	/	-79.97%	/	/	可开放
8623	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右13#农业线	100	31.05%	49.9	49.9	未列入	/	/	-8.50%	/	/	可开放
8624	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右13左4#农业线	100	27.42%	7.45	7.45	未列入	/	/	-15.03%	/	/	可开放
8625	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右15#农业线	100	17.07%	67.12	67.12	未列入	/	/	-5.46%	/	/	可开放
8626	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干5左1#	315	0.82%	249.42	249.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8627	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线砂场分17#柱上变压器	200	1.99%	156.02	156.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8628	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	科红干91左7左4#科魏线	30	6.40%	10.2	10.2	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
8629	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分7左4#科魏线3	315	0.05%	251.84	251.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8630	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线沙场分7左7#柱上变压器	250	0.34%	199.15	199.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8631	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分27#柱上变压器	315	0.18%	251.42	251.42	未列入	/	/	-	1	2	可开放
8632	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干7左1#大屯线	100	35.77%	44.23	44.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8633	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干16左1#	315	0.11%	251.64	251.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8634	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右11#工业线	100	8.19%	6.54	6.54	未列入	/	/	322.77%	/	/	可开放
8635	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右12#工业线	100	44.34%	20.92	20.92	未列入	/	/	80.62%	/	/	可开放
8636	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分35#工业线1	100	17.70%	63.57	63.57	未列入	/	/	3.83%	/	/	可开放
8637	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分51左1#解唐线	50	1.44%	39.28	39.28	未列入	/	/	-83.54%	/	/	可开放
8638	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	水库分30#	160	8.63%	117.34	117.34	未列入	/	/	-5.47%	3	10	可开放
8639	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17865站内变压器	500	44.54%	399.76	399.76	未列入	/	/	-92.00%	/	/	可开放
8640	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	富兴小区1#配电变压器	315	23.46%	178.1	178.1	未列入	/	/	11.22%	/	/	可开放

8641	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A36环网柜站内变压器	630	41.68%	481.99	481.99	未列入	/	/	32.48%	/	/	可开放
8642	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A37环网柜站内变压器	630	35.40%	503.87	503.87	未列入	/	/	-89.10%	/	/	可开放
8643	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A38亭站内变压器	630	31.81%	479.07	479.07	未列入	/	/	1478.92%	/	/	可开放
8644	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A39亭站内变压器	630	22.73%	485.42	485.42	未列入	/	/	43.21%	/	/	可开放
8645	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A40亭站内变压器	315	17.68%	242.5	242.5	未列入	/	/	723.75%	/	/	可开放
8646	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	采石支23东5#柱上变压器	200	95.70%	159.43	159.43	未列入	/	/	-15.59%	/	/	可开放
8647	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干35右4右1#	100	53.01%	16.35	16.35	未列入	/	/	-32.61%	/	/	可开放
8648	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A15亭站内变压器	500	33.60%	399.83	399.83	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
8649	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A16站内变压器	500	29.97%	399.8	399.8	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
8650	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A17变压器	500	29.16%	399.82	399.82	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
8651	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A18变压器	500	37.65%	399.81	399.81	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
8652	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17511站内变压器	400	45.33%	301.04	301.04	未列入	/	/	7.65%	/	/	可开放
8653	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17513站内变压器	400	22.05%	316.08	316.08	未列入	/	/	-8.09%	/	/	可开放
8654	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干108#摩云线	100	15.57%	63.72	63.72	未列入	/	/	-65.32%	/	/	可开放
8655	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90#摩云线	315	18.44%	240.31	240.31	未列入	/	/	-45.34%	/	/	可开放
8656	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17860站内变压器	500	31.71%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.30%	/	/	可开放
8657	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	17512站内变压器	160	41.53%	109.53	109.53	未列入	/	/	-21.52%	/	/	可开放
8658	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左5右4#柱上变压器	200	11.43%	153.48	153.48	未列入	/	/	707.47%	/	/	可开放
8659	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左1右3#柱上变压器	200	33.18%	159.54	159.54	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
8660	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干64右2#柱上变压器	200	45.24%	159.42	159.42	未列入	/	/	20.42%	/	/	可开放
8661	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左12#柱上变压器	400	57.06%	319.71	319.71	未列入	/	/	20.42%	/	/	可开放
8662	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17989站内变压器	500	55.88%	362.48	362.48	未列入	/	/	-1.80%	/	/	可开放
8663	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17990站内变压器	500	24.81%	379.32	379.32	未列入	/	/	2.07%	/	/	可开放
8664	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17991站内变压器	630	44.10%	456	456	未列入	/	/	-1.96%	/	/	可开放
8665	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左16#柱上变压器	400	24.72%	319.8	319.8	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
8666	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右2#柱上变压器	400	26.19%	319.76	319.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
8667	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干65右1#柱上变压器	200	86.34%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8668	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分29右6#解唐线	100	16.51%	63.49	63.49	未列入	/	/	-58.82%	/	/	可开放
8669	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17873箱式变电站站内变压器	500	23.36%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.31%	/	/	可开放
8670	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线沙场分48#柱上变压器	200	4.76%	159.94	159.94	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
8671	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘汤线甘汤干39左7#	160	18.38%	108.61	108.61	未列入	/	/	-0.51%	/	/	可开放

8672	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分11右11左13#柱上变压器	160	5.82%	116.27	116.27	未列入	/	/	110.79%	/	/	可开放
8673	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干135#太和宫线	100	43.53%	56.35	56.35	未列入	/	/	-28.36%	/	/	可开放
8674	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭干19左3#柱上变压器	400	0.94%	316.23	316.23	未列入	/	/	1841.65%	/	/	可开放
8675	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干215#摩云线	400	24.03%	319.81	319.81	未列入	/	/	-93.48%	/	/	可开放
8676	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左7右6#太和宫线	200	19.89%	159.6	159.6	未列入	/	/	-71.31%	/	/	可开放
8677	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右9#柱上变压器	400	25.56%	319.79	319.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
8678	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右11#柱上变压器	400	25.86%	319.76	319.76	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
8679	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分12右3#柱上变压器	400	31.62%	319.74	319.74	未列入	/	/	-1.87%	/	/	可开放
8680	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B88	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8681	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G01	500	3.23%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8682	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G02	500	4.45%	398.18	398.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8683	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G04	400	69.87%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8684	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G05	500	33.79%	379.67	379.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8685	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G09	400	42.15%	319.86	319.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8686	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G06	500	36.42%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8687	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G07	400	39.72%	319.79	319.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8688	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G08	500	38.62%	383.61	383.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8689	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G10	400	21.03%	314.13	314.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8690	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G11	500	20.80%	399.89	399.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8691	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G12	400	42.87%	303.46	303.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8692	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G13	400	21.45%	305.97	305.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8693	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G14	400	26.07%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8694	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干61右2#	50	39.52%	20.24	20.24	未列入	/	/	18.47%	/	/	可开放
8695	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17829站内变压器	315	98.10%	251.96	251.96	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8696	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17840站内变压器	400	18.72%	282.72	282.72	未列入	/	/	28.78%	/	/	可开放
8697	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17848箱式变电站变压器	500	26.69%	380.68	380.68	未列入	/	/	17.43%	/	/	可开放
8698	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17841站内变压器	500	14.11%	399.9	399.9	未列入	/	/	-90.29%	/	/	可开放
8699	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17842站内变压器	500	21.29%	399.93	399.93	未列入	/	/	-91.49%	/	/	可开放
8700	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17845箱式变电站变压器	500	25.63%	399.87	399.87	未列入	/	/	-92.05%	/	/	可开放
8701	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17843箱式变电站变压器	500	23.26%	399.86	399.86	未列入	/	/	-88.85%	/	/	可开放
8702	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左2#	400	95.49%	238.37	238.37	未列入	/	/	-13.73%	/	/	可开放

8703	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17859站内变压器	500	27.90%	399.84	399.84	未列入	/	/	-93.45%	/	/	可开放
8704	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17861站内变压器	500	16.10%	386.6	386.6	未列入	/	/	42.06%	/	/	可开放
8705	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右27#	20	45.45%	15	15	未列入	/	/	-84.65%	/	/	可开放
8706	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线铁西干41右2#	200	39.87%	159.32	159.32	未列入	/	/	20.28%	/	/	可开放
8707	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17894变压器	500	26.37%	380.23	380.23	未列入	/	/	-3.45%	/	/	可开放
8708	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支19左13#	160	10.80%	118.23	118.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8709	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17892变压器	500	10.96%	387.37	387.37	未列入	/	/	8.14%	/	/	可开放
8710	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11677站内变压器	400	49.84%	299.34	299.34	未列入	/	/	1114.79%	/	/	可开放
8711	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17884站内变压器	500	34.35%	399.8	399.8	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
8712	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右4#工业线	200	48.78%	159.03	159.03	未列入	/	/	7.46%	1	2	可开放
8713	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干124左7左4#农业线	50	4.83%	39.18	39.18	未列入	/	/	-86.62%	/	/	可开放
8714	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分19右5左3#解唐线	160	37.72%	96.8	96.8	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
8715	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分19右5右3#解唐线	50	75.60%	37.19	37.19	未列入	/	/	-85.22%	/	/	可开放
8716	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分19右10#解唐线	50	35.85%	1.15	1.15	未列入	/	/	7.45%	/	/	可开放
8717	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分18#解唐线	100	60.96%	77.41	77.41	未列入	/	/	-84.17%	/	/	可开放
8718	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分13#	100	56.36%	79.01	79.01	未列入	/	/	-90.15%	/	/	可开放
8719	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分19右18#解唐线	100	43.82%	36.18	36.18	未列入	/	/	-0.18%	/	/	可开放
8720	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右16左5#解唐线	315	68.13%	251.32	251.32	未列入	/	/	-90.71%	/	/	可开放
8721	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户分32左1#	50	59.82%	35.88	35.88	未列入	/	/	-73.49%	/	/	可开放
8722	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户分35#	160	77.15%	126.32	126.32	未列入	/	/	-84.21%	/	/	可开放
8723	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分23#摩云线	315	30.27%	251.61	251.61	未列入	/	/	-89.97%	/	/	可开放
8724	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17803站内变压器	400	17.96%	303.09	303.09	未列入	/	/	-0.90%	/	/	可开放
8725	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17718站内变压器	400	68.01%	260.37	260.37	未列入	/	/	9.36%	/	/	可开放
8726	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A29、17A33配电室站内17A33变压器	500	51.06%	399.79	399.79	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
8727	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A29、17A33配电室站内17A29变压器	500	39.90%	399.77	399.77	未列入	/	/	-91.01%	/	/	可开放
8728	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A30配电室站内变压器	500	57.90%	399.7	399.7	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
8729	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A31、17A34配电室站内17A34变压器	500	29.31%	382.09	382.09	未列入	/	/	958.01%	/	/	可开放
8730	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A31、17A34配电室站内17A31变压器	500	39.21%	399.79	399.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
8731	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A32、17A35配电室站内17A35变压器	500	55.32%	399.71	399.71	未列入	/	/	23.54%	/	/	可开放
8732	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A32、17A35配电室站内17A32变压器	500	51.21%	399.73	399.73	未列入	/	/	10.78%	/	/	可开放
8733	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右6#柱上变压器	400	29.97%	319.74	319.74	未列入	/	/	-91.46%	/	/	可开放

8734	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分12右6#柱上变压器	400	24.30%	319.77	319.77	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
8735	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17A89亭配电变压器	630	11.40%	494.27	494.27	未列入	/	/	840.50%	/	/	可开放
8736	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分15左1#柱上变压器	400	16.50%	306.42	306.42	未列入	/	/	1065.33%	/	/	可开放
8737	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右8#柱上变压器	400	23.64%	296.79	296.79	未列入	/	/	977.27%	/	/	可开放
8738	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高干12左11支2	100	2.85%	100	100	未列入	/	/	-	2	34.75	可开放
8739	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B07配电变压器	400	29.13%	319.83	319.83	未列入	/	/	-2.82%	/	/	可开放
8740	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B08配电变压器	500	38.97%	399.84	399.84	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
8741	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B09配电变压器	500	21.45%	399.83	399.83	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
8742	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#161	200	7.65%	154.55	154.55	未列入	/	/	502.77%	/	/	可开放
8743	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#152	100	48.36%	0.97	0.97	未列入	/	/	3.12%	/	/	可开放
8744	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支18#齐胡线	50	51.80%	0	0	未列入	/	/	14.43%	1	2	可开放
8745	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线黄岭干143右5#	200	1.44%	157.13	157.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8746	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分40左9右1#	250	19.55%	199.56	199.56	未列入	/	/	-1.12%	/	/	可开放
8747	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯南线	大汤干22右3#	200	9.09%	159.86	159.86	未列入	/	/	-77.14%	/	/	可开放
8748	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新南线	新屯干48#变压器	160	51.75%	89.24	89.24	未列入	/	/	-10.30%	/	/	可开放
8749	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	新汤变1028新屯线新屯干42右4#	100	52.77%	0	0	未列入	/	/	-20.42%	/	/	可开放
8750	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17837箱式变电站变压器	400	30.15%	319.79	319.79	未列入	/	/	-91.09%	/	/	可开放
8751	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17838箱式变电站变压器	400	32.28%	319.79	319.79	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8752	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17839箱式变电站变压器	400	23.58%	319.84	319.84	未列入	/	/	-91.14%	/	/	可开放
8753	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17844箱式变电站变压器	500	26.62%	399.85	399.85	未列入	/	/	-91.46%	/	/	可开放
8754	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17847站内变压器	500	39.90%	399.85	399.85	未列入	/	/	-92.18%	/	/	可开放
8755	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干92左3右1#柱上变压器	400	27.03%	319.73	319.73	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
8756	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干92左6#柱上变压器	400	18.12%	303.29	303.29	未列入	/	/	992.51%	/	/	可开放
8757	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	10kV南腾二线养殖支2#	100	12.57%	79.69	79.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8758	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A50配电变压器	500	42.57%	399.83	399.83	未列入	/	/	-5.41%	/	/	可开放
8759	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A51配电变压器	500	28.92%	380	380	未列入	/	/	1248.40%	/	/	可开放
8760	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A52配电变压器	500	25.74%	378.03	378.03	未列入	/	/	1253.08%	/	/	可开放
8761	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A53配电变压器	315	48.89%	251.71	251.71	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
8762	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A54配电变压器	315	39.24%	251.68	251.68	未列入	/	/	17.95%	/	/	可开放
8763	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A45配电变压器	500	37.41%	399.78	399.78	未列入	/	/	-9.73%	/	/	可开放
8764	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A46配电变压器	500	46.95%	399.8	399.8	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放

8765	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A49配电变压器	500	32.73%	380.63	380.63	未列入	/	/	1000.28%	/	/	可开放
8766	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A55配电变压器	500	31.11%	399.86	399.86	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
8767	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A56配电变压器	500	21.75%	399.92	399.92	未列入	/	/	-87.63%	/	/	可开放
8768	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17B10配电变压器	400	30.66%	303.94	303.94	未列入	/	/	971.05%	/	/	可开放
8769	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17B11配电变压器	400	35.79%	305.49	305.49	未列入	/	/	999.62%	/	/	可开放
8770	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干101#黄岭二线	50	29.28%	37.47	37.47	未列入	/	/	-70.76%	/	/	可开放
8771	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支3左16#黄岭二线	100	14.94%	29.88	29.88	未列入	/	/	3.40%	/	/	可开放
8772	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖场分15左7#	30	15.60%	22.3	22.3	未列入	/	/	-82.43%	/	/	可开放
8773	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左6#东铁线	50	10.68%	23.56	23.56	未列入	/	/	-36.67%	/	/	可开放
8774	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干53左4#	200	21.72%	120.16	120.16	未列入	/	/	-6.67%	/	/	可开放
8775	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干61#东铁线	400	40.40%	295.78	295.78	未列入	/	/	-50.17%	/	/	可开放
8776	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干94#东铁线	50	42.24%	38.56	38.56	未列入	/	/	-84.05%	/	/	可开放
8777	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右51#	160	5.96%	89	89	未列入	/	/	106.23%	/	/	可开放
8778	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干60左1#变压器	100	10.32%	52.26	52.26	未列入	/	/	66.55%	/	/	可开放
8779	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干55#大屯线	200	65.94%	110.18	110.18	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
8780	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右37#千山线	160	10.29%	126.48	126.48	未列入	/	/	4.95%	/	/	可开放
8781	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右18#千山线	200	55.14%	159.62	159.62	未列入	/	/	-75.75%	/	/	可开放
8782	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	七号湖畔一号居民箱变17C20配电变压器	400	27.99%	306.57	306.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8783	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	七号湖畔一号网点箱变17C21配电变压器	400	25.44%	319.88	319.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8784	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	七号湖畔二号居民箱变17C22配电变压器	630	21.49%	503.93	503.93	未列入	/	/	87.08%	/	/	可开放
8785	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	17527配电变压器	630	34.95%	491.57	491.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8786	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干30左1#	160	0.00%	117.41	117.41	未列入	/	/	-21.12%	/	/	可开放
8787	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖厂分16#	100	59.40%	25.26	25.26	未列入	/	/	49.93%	/	/	可开放
8788	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高干12右11#农高线	315	67.71%	251.52	251.52	未列入	/	/	-16.59%	/	/	可开放
8789	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右3#农业线	160	81.60%	22.88	22.88	未列入	/	/	53.16%	/	/	可开放
8790	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干20右2右2#	315	0.23%	251.26	251.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8791	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17961亭站内变压器	400	16.08%	310.89	310.89	未列入	/	/	-4.70%	/	/	可开放
8792	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17945亭站内变压器	630	13.62%	503.96	503.96	未列入	/	/	-92.19%	/	/	可开放
8793	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17949亭站内变压器	400	22.02%	319.87	319.87	未列入	/	/	-90.84%	/	/	可开放
8794	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分96右7支1变压器	160	0.00%	123.39	123.39	未列入	/	/	103.79%	/	/	可开放
8795	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干156右13变压器	100	43.89%	27.93	27.93	未列入	/	/	-11.65%	2	15	可开放

8796	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17853箱式变变压器	500	32.58%	399.86	399.86	未列入	/	/	-92.12%	/	/	可开放
8797	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17855箱式变变压器	500	32.48%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.70%	/	/	可开放
8798	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17856箱式变变压器	500	23.26%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.98%	/	/	可开放
8799	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17913亭站内变压器	400	56.96%	273.2	273.2	未列入	/	/	0.93%	/	/	可开放
8800	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17926亭站内变压器	400	39.00%	286.56	286.56	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
8801	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17928亭站内变压器	400	31.15%	319.86	319.86	未列入	/	/	-92.39%	/	/	可开放
8802	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分1#	315	45.14%	193.48	193.48	未列入	/	/	23.53%	/	/	可开放
8803	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支61#	315	54.67%	227.08	227.08	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
8804	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支42#黄岭一线	200	11.67%	159.84	159.84	未列入	/	/	-89.67%	/	/	可开放
8805	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支27#黄岭一线	200	38.04%	0	0	未列入	/	/	110.25%	/	/	可开放
8806	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支23#黄岭一线	160	6.34%	121.59	121.59	未列入	/	/	-12.17%	1	2	可开放
8807	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支19#黄岭一线	315	9.90%	251.97	251.97	未列入	/	/	-70.72%	/	/	可开放
8808	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支17#黄岭一线	200	35.94%	148.63	148.63	未列入	/	/	-44.64%	/	/	可开放
8809	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支8左6#黄岭一线	315	40.38%	251.77	251.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
8810	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支7#黄岭一线	160	35.48%	90.22	90.22	未列入	/	/	-16.57%	/	/	可开放
8811	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支60#黄岭一线	200	31.52%	159.75	159.75	未列入	/	/	-83.02%	/	/	可开放
8812	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支53右2#黄岭一线	50	32.85%	12.04	12.04	未列入	/	/	-23.33%	/	/	可开放
8813	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左7#黄岭一线	100	19.40%	68.65	68.65	未列入	/	/	-4.10%	/	/	可开放
8814	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支6#黄岭一线	100	11.85%	45.38	45.38	未列入	/	/	-2.73%	/	/	可开放
8815	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右48变压器	160	17.48%	119.96	119.96	未列入	/	/	24.11%	/	/	可开放
8816	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17321（新）	500	36.92%	399.74	399.74	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
8817	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分63右21（新）	30	4.20%	9.6	9.6	未列入	/	/	117.29%	/	/	可开放
8818	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左22	160	4.61%	127.87	127.87	未列入	/	/	-93.34%	/	/	可开放
8819	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支28左2#（新）	315	24.93%	227.26	227.26	未列入	/	/	-9.70%	/	/	可开放
8820	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干144右9右4#柱上变压器	200	39.75%	158.99	158.99	未列入	/	/	20.12%	/	/	可开放
8821	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干40左10右13左2#	50	6.90%	36.55	36.55	未列入	/	/	-43.14%	/	/	可开放
8822	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分92#	200	88.17%	158.43	158.43	未列入	/	/	60.43%	/	/	可开放
8823	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑1#箱变变压器（北）	400	37.44%	319.82	319.82	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
8824	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑1#箱变变压器（南）	400	30.21%	319.57	319.57	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
8825	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑2#箱变变压器（南）	400	40.08%	319.78	319.78	未列入	/	/	-20.72%	/	/	可开放
8826	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑3#箱变变压器（东）	400	28.14%	319.77	319.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放

8827	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑3#箱变变压器（西）	400	93.75%	319.72	319.72	未列入	/	/	-21.98%	/	/	可开放
8828	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17504配电变压器	315	74.72%	251.37	251.37	未列入	/	/	-35.41%	/	/	可开放
8829	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17515配电变压器	200	10.59%	147.03	147.03	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
8830	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B71配电变压器	400	28.20%	303.7	303.7	未列入	/	/	1065.48%	/	/	可开放
8831	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B72配电变压器	400	24.15%	304.02	304.02	未列入	/	/	1105.29%	/	/	可开放
8832	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B73配电变压器	500	23.71%	399.88	399.88	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
8833	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B74配电变压器	500	40.35%	399.72	399.72	未列入	/	/	67.33%	/	/	可开放
8834	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B75配电变压器	500	46.37%	399.84	399.84	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
8835	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B76配电变压器	500	24.54%	384.76	384.76	未列入	/	/	1851.92%	/	/	可开放
8836	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分20#	200	14.85%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8837	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	17516配电变压器	250	53.25%	154.79	154.79	未列入	/	/	5.24%	/	/	可开放
8838	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17517配电变压器	315	67.62%	251.4	251.4	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
8839	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17518配电变压器	100	42.57%	50.51	50.51	未列入	/	/	20.65%	/	/	可开放
8840	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17520配电变压器	100	68.13%	77.62	77.62	未列入	/	/	-75.42%	/	/	可开放
8841	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17719站内变压器	160	33.31%	127.53	127.53	未列入	/	/	-86.12%	/	/	可开放
8842	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17786箱式变电站变压器	400	31.65%	319.72	319.72	未列入	/	/	-90.28%	/	/	可开放
8843	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17804箱式变电站变压器	400	76.89%	319.36	319.36	未列入	/	/	-90.68%	/	/	可开放
8844	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17806	500	32.07%	399.78	399.78	未列入	/	/	-91.42%	/	/	可开放
8845	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17807	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	-91.31%	/	/	可开放
8846	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17809	500	14.37%	328.17	328.17	未列入	/	/	2.14%	/	/	可开放
8847	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17810站内变压器	500	22.30%	383.57	383.57	未列入	/	/	-18.11%	/	/	可开放
8848	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17813站内变压器	400	47.10%	319.78	319.78	未列入	/	/	-91.29%	/	/	可开放
8849	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17814站内变压器	400	9.66%	319.91	319.91	未列入	/	/	-81.06%	/	/	可开放
8850	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17815站内变压器	400	41.80%	319.79	319.79	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
8851	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17817站内变压器	500	34.62%	399.81	399.81	未列入	/	/	-91.30%	/	/	可开放
8852	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17821站内变压器	315	51.24%	210.28	210.28	未列入	/	/	15.23%	/	/	可开放
8853	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17822站内变压器	315	39.62%	251.59	251.59	未列入	/	/	-88.26%	/	/	可开放
8854	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17823站内变压器	315	79.71%	175.51	175.51	未列入	/	/	19.59%	10	34	可开放
8855	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17816站内变压器	630	48.36%	503.74	503.74	未列入	/	/	-91.58%	/	/	可开放
8856	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17818站内变压器	500	27.97%	365.76	365.76	未列入	/	/	4.69%	/	/	可开放
8857	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17819站内变压器	400	22.20%	299.42	299.42	未列入	/	/	-8.72%	/	/	可开放

8858	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17820站内变压器	500	17.44%	399.89	399.89	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
8859	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17824-2站内变压器	400	64.20%	319.68	319.68	未列入	/	/	-91.47%	/	/	可开放
8860	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17824-3站内变压器	200	47.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-90.11%	/	/	可开放
8861	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17825-1站内变压器	400	47.04%	319.73	319.73	未列入	/	/	-91.90%	/	/	可开放
8862	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17825-3站内变压器	315	31.30%	251.71	251.71	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
8863	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17826-2站内变压器	315	41.59%	251.64	251.64	未列入	/	/	-89.54%	/	/	可开放
8864	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17827-1站内变压器	400	40.24%	319.81	319.81	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
8865	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17828-1站内变压器	315	40.19%	251.63	251.63	未列入	/	/	-88.33%	/	/	可开放
8866	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17731站内变压器	630	26.19%	477.05	477.05	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
8867	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17339站内变压器	400	30.81%	290.52	290.52	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放
8868	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17726站内变压器	315	49.84%	200.89	200.89	未列入	/	/	1.77%	/	/	可开放
8869	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17727站内变压器	500	26.13%	368.71	368.71	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
8870	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17730站内变压器	500	48.18%	348.44	348.44	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
8871	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17729站内变压器	400	38.16%	276.92	276.92	未列入	/	/	16.30%	/	/	可开放
8872	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17728站内变压器	500	31.92%	370.64	370.64	未列入	/	/	6.37%	/	/	可开放
8873	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17753站内变压器	500	35.30%	362.33	362.33	未列入	/	/	-9.74%	/	/	可开放
8874	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17745站内变压器	400	15.84%	304.23	304.23	未列入	/	/	1046.37%	/	/	可开放
8875	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17328站内变压器	400	23.79%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.40%	/	/	可开放
8876	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17327站内变压器	400	19.41%	319.84	319.84	未列入	/	/	-92.61%	/	/	可开放
8877	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17326站内变压器	400	26.04%	319.85	319.85	未列入	/	/	-91.89%	/	/	可开放
8878	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17788站内变压器	400	36.78%	319.7	319.7	未列入	/	/	-90.28%	/	/	可开放
8879	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17749站内变压器	400	40.38%	319.78	319.78	未列入	/	/	-90.29%	/	/	可开放
8880	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17724站内变压器	500	43.77%	361.82	361.82	未列入	/	/	-3.96%	/	/	可开放
8881	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17725站内变压器	500	56.16%	399.54	399.54	未列入	/	/	-91.58%	/	/	可开放
8882	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17759站内变压器	400	17.28%	299.88	299.88	未列入	/	/	12.24%	/	/	可开放
8883	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17760站内变压器	400	16.44%	303.09	303.09	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放
8884	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17761站内变压器	500	12.29%	399.94	399.94	未列入	/	/	-94.28%	/	/	可开放
8885	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17762站内变压器	500	18.18%	384.42	384.42	未列入	/	/	50.81%	/	/	可开放
8886	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17764站内变压器	315	18.74%	226.6	226.6	未列入	/	/	1.24%	/	/	可开放
8887	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17765站内变压器	500	23.20%	377.17	377.17	未列入	/	/	10.64%	/	/	可开放
8888	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17767站内变压器	500	19.17%	375.22	375.22	未列入	/	/	2.71%	/	/	可开放

8889	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17768站内变压器	500	25.60%	378.02	378.02	未列入	/	/	5.87%	/	/	可开放
8890	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17746站内变压器	400	14.43%	319.88	319.88	未列入	/	/	-92.00%	/	/	可开放
8891	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17733站内变压器	400	24.75%	319.88	319.88	未列入	/	/	-86.72%	/	/	可开放
8892	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17734站内变压器	400	38.33%	319.65	319.65	未列入	/	/	-89.24%	/	/	可开放
8893	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17747站内变压器	400	14.16%	314.29	314.29	未列入	/	/	-41.03%	/	/	可开放
8894	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17323站内变压器	400	25.02%	319.81	319.81	未列入	/	/	-79.98%	/	/	可开放
8895	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17324站内变压器	400	25.29%	319.79	319.79	未列入	/	/	-91.25%	/	/	可开放
8896	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17325站内变压器	315	19.35%	251.81	251.81	未列入	/	/	-90.82%	/	/	可开放
8897	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17720站内变压器	400	29.19%	295.47	295.47	未列入	/	/	2.28%	/	/	可开放
8898	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17721站内变压器	400	29.19%	304.58	304.58	未列入	/	/	-16.66%	/	/	可开放
8899	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17732站内变压器	400	19.62%	319.85	319.85	未列入	/	/	-90.96%	/	/	可开放
8900	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17787站内变压器	400	39.30%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.95%	/	/	可开放
8901	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17752站内变压器	400	30.75%	319.76	319.76	未列入	/	/	-92.09%	/	/	可开放
8902	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17735站内变压器	500	39.81%	399.76	399.76	未列入	/	/	-90.26%	/	/	可开放
8903	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17751站内变压器	400	24.78%	319.81	319.81	未列入	/	/	-90.90%	/	/	可开放
8904	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17763站内变压器	500	14.16%	389.21	389.21	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
8905	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17766站内变压器	500	15.10%	385	385	未列入	/	/	-5.93%	/	/	可开放
8906	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17795箱式变电站变压器	500	43.30%	399.85	399.85	未列入	/	/	-84.12%	/	/	可开放
8907	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17796箱式变电站变压器	315	45.21%	251.56	251.56	未列入	/	/	-79.88%	/	/	可开放
8908	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17331站内变压器	400	31.47%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.71%	/	/	可开放
8909	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17332站内变压器	200	25.56%	159.59	159.59	未列入	/	/	-87.63%	/	/	可开放
8910	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17333站内变压器	400	23.37%	319.81	319.81	未列入	/	/	-91.18%	/	/	可开放
8911	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17334站内变压器	400	25.92%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.63%	/	/	可开放
8912	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17757	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-91.48%	/	/	可开放
8913	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17758箱式变电站变压器	500	29.73%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.06%	/	/	可开放
8914	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17777箱式变电站变压器	400	35.61%	300.34	300.34	未列入	/	/	-0.18%	/	/	可开放
8915	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17778箱式变电站变压器	400	44.19%	319.72	319.72	未列入	/	/	-89.42%	/	/	可开放
8916	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17722	315	0.13%	251.58	251.58	未列入	/	/	-87.76%	/	/	可开放
8917	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17723	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-89.95%	/	/	可开放
8918	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17742	400	6.73%	293.08	293.08	未列入	/	/	1.13%	/	/	可开放
8919	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17744箱式变电站	500	39.07%	399.84	399.84	未列入	/	/	-91.97%	/	/	可开放

8920	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17798站内变压器	400	29.07%	319.79	319.79	未列入	/	/	-87.64%	/	/	可开放
8921	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17799站内变压器	400	29.34%	319.81	319.81	未列入	/	/	-81.84%	/	/	可开放
8922	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17797站内变压器	400	38.25%	319.69	319.69	未列入	/	/	-91.22%	/	/	可开放
8923	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17792站内变压器	400	23.73%	319.8	319.8	未列入	/	/	-90.96%	/	/	可开放
8924	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17793站内变压器	400	30.45%	319.73	319.73	未列入	/	/	-92.05%	/	/	可开放
8925	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17790站内变压器	400	31.20%	319.75	319.75	未列入	/	/	-89.85%	/	/	可开放
8926	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17791站内变压器	400	45.99%	319.64	319.64	未列入	/	/	-89.68%	/	/	可开放
8927	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17776站内变压器	400	29.97%	319.75	319.75	未列入	/	/	-90.34%	/	/	可开放
8928	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17750站内变压器	400	15.06%	302.37	302.37	未列入	/	/	-8.48%	/	/	可开放
8929	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17743站内变压器	400	57.84%	319.77	319.77	未列入	/	/	-90.65%	/	/	可开放
8930	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17739站内变压器	200	38.97%	159.39	159.39	未列入	/	/	-86.93%	/	/	可开放
8931	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17740站内变压器	630	25.94%	483.23	483.23	未列入	/	/	-4.18%	/	/	可开放
8932	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17741站内变压器	630	30.89%	503.86	503.86	未列入	/	/	-92.78%	/	/	可开放
8933	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17322站内变压器	500	38.36%	399.82	399.82	未列入	/	/	-92.28%	/	/	可开放
8934	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17330站内变压器	400	41.19%	319.61	319.61	未列入	/	/	-90.44%	/	/	可开放
8935	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17335站内变压器	500	19.59%	399.91	399.91	未列入	/	/	-94.34%	/	/	可开放
8936	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17336站内变压器	400	28.98%	319.76	319.76	未列入	/	/	-90.13%	/	/	可开放
8937	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17337站内变压器	500	27.81%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.45%	/	/	可开放
8938	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17338箱式变电站变压器	500	26.43%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.48%	/	/	可开放
8939	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T13亭站内变压器	400	42.21%	288.21	288.21	未列入	/	/	-1.02%	/	/	可开放
8940	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17833站内变压器	500	30.34%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.91%	/	/	可开放
8941	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17834站内变压器	500	26.62%	380.45	380.45	未列入	/	/	1081.71%	/	/	可开放
8942	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17988站内变压器	315	45.52%	220.27	220.27	未列入	/	/	-0.16%	/	/	可开放
8943	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左5左1#千山线	315	31.08%	224.15	224.15	未列入	/	/	5.34%	/	/	可开放
8944	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17868变压器	250	6.14%	192.71	192.71	未列入	/	/	8.17%	7	20	可开放
8945	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17883站内变压器	500	32.16%	399.82	399.82	未列入	/	/	-91.18%	/	/	可开放
8946	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17897站内变压器	500	21.57%	399.89	399.89	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
8947	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17921站内变压器	500	31.26%	399.81	399.81	未列入	/	/	-91.72%	/	/	可开放
8948	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	玉峦二线10-1#环网柜1#	100	64.69%	15.31	15.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
8949	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右10#	100	39.54%	78.9	78.9	未列入	/	/	-84.21%	/	/	可开放
8950	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	高中线	高中干17#高中线	30	15.40%	3.97	3.97	未列入	/	/	0.78%	/	/	可开放

8951	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17748站内变压器	400	26.28%	319.86	319.86	未列入	/	/	-92.14%	/	/	可开放
8952	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17959亭站内变压器	400	21.09%	304.83	304.83	未列入	/	/	-5.12%	/	/	可开放
8953	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17960亭站内变压器	400	17.07%	303.08	303.08	未列入	/	/	8.66%	/	/	可开放
8954	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17946亭站内变压器	630	19.27%	503.93	503.93	未列入	/	/	-92.14%	/	/	可开放
8955	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干3#	400	41.60%	287.17	287.17	未列入	/	/	-0.41%	/	/	可开放
8956	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干132右2#太和宫线	50	42.00%	6.29	6.29	未列入	/	/	-38.50%	/	/	可开放
8957	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17969亭站内变压器	400	11.28%	316.39	316.39	未列入	/	/	-22.94%	/	/	可开放
8958	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17964亭站内变压器	400	25.62%	302.58	302.58	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
8959	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17944亭站内变压器	630	24.92%	503.9	503.9	未列入	/	/	-93.52%	/	/	可开放
8960	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T01亭站内变压器	500	27.51%	399.86	399.86	未列入	/	/	-94.08%	/	/	可开放
8961	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11678亭站内变压器	500	39.03%	360.34	360.34	未列入	/	/	18.44%	/	/	可开放
8962	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左27#柱上变压器	500	0.86%	399.28	399.28	未列入	/	/	-7.96%	/	/	可开放
8963	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17912亭站内变压器	400	53.16%	279.22	279.22	未列入	/	/	2.45%	/	/	可开放
8964	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17972亭站内变压器	400	49.20%	295.1	295.1	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
8965	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17907亭站内变压器	400	43.31%	319.73	319.73	未列入	/	/	-91.03%	/	/	可开放
8966	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17909亭站内变压器	400	45.86%	319.76	319.76	未列入	/	/	-90.82%	/	/	可开放
8967	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17911亭站内变压器	400	20.28%	306	306	未列入	/	/	-20.35%	/	/	可开放
8968	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干89右3#解唐线	160	22.89%	119.44	119.44	未列入	/	/	-49.85%	/	/	可开放
8969	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干96#解唐线	160	24.34%	127.43	127.43	未列入	/	/	-91.78%	/	/	可开放
8970	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干66#解唐线	315	59.68%	241.78	241.78	未列入	/	/	-28.28%	/	/	可开放
8971	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干63左5#解唐线	250	21.72%	196.48	196.48	未列入	/	/	-2.06%	/	/	可开放
8972	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干61#解唐线	50	38.94%	14.57	14.57	未列入	/	/	-55.84%	/	/	可开放
8973	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干58右20#解唐线	200	0.76%	158.48	158.48	未列入	/	/	-85.03%	/	/	可开放
8974	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干35#	50	5.32%	37.34	37.34	未列入	/	/	-83.66%	/	/	可开放
8975	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干57#	315	20.20%	188.36	188.36	未列入	/	/	449.19%	/	/	可开放
8976	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干79左4#	200	41.37%	128.33	128.33	未列入	/	/	1.42%	/	/	可开放
8977	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分61右2#解唐线	160	46.43%	127.41	127.41	未列入	/	/	-87.74%	6	114.75	可开放
8978	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分60左4#解唐线	100	71.00%	23.6	23.6	未列入	/	/	2.10%	/	/	可开放
8979	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左2右2#解唐线	100	65.88%	14.12	14.12	未列入	/	/	-29.68%	/	/	可开放
8980	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左3左10#解唐线	100	55.60%	20.33	20.33	未列入	/	/	-19.32%	/	/	可开放
8981	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左6#解唐线	160	18.08%	77.07	77.07	未列入	/	/	53.59%	/	/	可开放

8982	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分52左11#解唐线	100	52.00%	20.85	20.85	未列入	/	/	0.35%	/	/	可开放
8983	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分41右19#解唐线	100	38.76%	22.56	22.56	未列入	/	/	-14.61%	/	/	可开放
8984	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分32支1#	160	51.10%	81.46	81.46	未列入	/	/	-12.70%	/	/	可开放
8985	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分30#解唐线	100	62.88%	26.82	26.82	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
8986	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分22右1支1	200	34.98%	132.2	132.2	未列入	/	/	-0.99%	/	/	可开放
8987	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分18左5#解唐线	100	36.92%	37.79	37.79	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
8988	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干102右2#	160	12.90%	113.45	113.45	未列入	/	/	80.62%	/	/	可开放
8989	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分75#解唐线	100	42.88%	45.36	45.36	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
8990	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分78左9#解唐线	100	43.59%	6.51	6.51	未列入	/	/	-11.49%	/	/	可开放
8991	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分86#	100	45.48%	55.78	55.78	未列入	/	/	-1.34%	/	/	可开放
8992	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干145左5#	30	51.40%	0	0	未列入	/	/	6.10%	/	/	可开放
8993	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17521站内变压器	400	3.23%	318.61	318.61	未列入	/	/	-47.17%	/	/	可开放
8994	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17965亭站内变压器	400	25.17%	299.99	299.99	未列入	/	/	-4.95%	/	/	可开放
8995	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17971亭站内变压器	400	44.31%	319.77	319.77	未列入	/	/	-17.75%	/	/	可开放
8996	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17507站内变压器	315	60.00%	202.48	202.48	未列入	/	/	9.03%	6	15	可开放
8997	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17874箱式变电站站内变压器	500	25.92%	399.87	399.87	未列入	/	/	-91.54%	/	/	可开放
8998	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17877箱式变电站站内变压器	500	14.40%	381.38	381.38	未列入	/	/	16.07%	/	/	可开放
8999	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左5#太和宫线	160	60.11%	75.41	75.41	未列入	/	/	-13.98%	/	/	可开放
9000	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分9右2#太和宫线	200	44.85%	97.46	97.46	未列入	/	/	-10.50%	/	/	可开放
9001	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分40左1#太和宫线	400	36.44%	319.64	319.64	未列入	/	/	-89.21%	/	/	可开放
9002	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分45#柱上变压器	100	16.17%	0	0	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
9003	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干121#	160	56.95%	126.58	126.58	未列入	/	/	-85.53%	/	/	可开放
9004	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干115右2#摩云线	250	18.91%	199.82	199.82	未列入	/	/	-92.63%	/	/	可开放
9005	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干132#摩云线	315	46.06%	251.63	251.63	未列入	/	/	-90.03%	/	/	可开放
9006	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干134左7#摩云线	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-75.06%	/	/	可开放
9007	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右7#摩云线	200	77.80%	20.25	20.25	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
9008	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干153#摩云线	400	40.46%	316.52	316.52	未列入	/	/	-8.09%	/	/	可开放
9009	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干162右5#摩云线	200	58.64%	142.08	142.08	未列入	/	/	-33.46%	/	/	可开放
9010	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右12左6#摩云线	100	34.50%	25.78	25.78	未列入	/	/	-39.20%	/	/	可开放
9011	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干178#摩云线	200	36.57%	136.81	136.81	未列入	/	/	-23.11%	/	/	可开放
9012	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干192#摩云线	400	34.03%	319.77	319.77	未列入	/	/	-37.56%	/	/	可开放

9013	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干200#摩云线	160	33.94%	99.9	99.9	未列入	/	/	5.60%	/	/	可开放
9014	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干201左6#摩云线	100	78.47%	37.03	37.03	未列入	/	/	-56.36%	/	/	可开放
9015	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干201左10#摩云线	100	30.24%	17.88	17.88	未列入	/	/	4.21%	/	/	可开放
9016	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右21左3#摩云线	100	51.00%	22.28	22.28	未列入	/	/	-5.32%	/	/	可开放
9017	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干203右2#摩云线	160	26.79%	103.56	103.56	未列入	/	/	-17.91%	/	/	可开放
9018	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干203右7#摩云线	200	25.02%	156.2	156.2	未列入	/	/	-77.52%	/	/	可开放
9019	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干210左11#摩云线	200	38.48%	129.46	129.46	未列入	/	/	31.43%	/	/	可开放
9020	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分12#摩云线	315	48.86%	251.8	251.8	未列入	/	/	-30.99%	/	/	可开放
9021	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17968亭站内变压器	400	17.94%	305.85	305.85	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
9022	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17970亭站内变压器	315	27.14%	229.33	229.33	未列入	/	/	15.11%	/	/	可开放
9023	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17957亭站内变压器	630	6.73%	503.99	503.99	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
9024	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分41右09左20#变压器	100	0.00%	79.53	79.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9025	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分41右09左22#	315	8.16%	251.9	251.9	未列入	/	/	-72.16%	/	/	可开放
9026	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支34左15#	315	42.40%	251.47	251.47	未列入	/	/	-87.05%	/	/	可开放
9027	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分63右20右4左2#七岭子北线	315	0.08%	251.38	251.38	未列入	/	/	293.70%	1	3	可开放
9028	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线107右17右03#柱上变压器	50	46.84%	38.56	38.56	未列入	/	/	-75.13%	/	/	可开放
9029	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分5左1	50	17.40%	4.2	4.2	未列入	/	/	41.54%	/	/	可开放
9030	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#145柱上变压器	50	1.54%	39.23	39.23	未列入	/	/	2.70%	/	/	可开放
9031	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支146右17#七岭北线	100	17.20%	51.79	51.79	未列入	/	/	-3.35%	/	/	可开放
9032	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17849站内变压器	500	51.84%	384.8	384.8	未列入	/	/	1025.46%	/	/	可开放
9033	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17851站内变压器	500	30.09%	383.36	383.36	未列入	/	/	953.25%	/	/	可开放
9034	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17885站内变压器	500	39.20%	379.93	379.93	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
9035	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17886站内变压器	500	22.56%	381.82	381.82	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
9036	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17887站内变压器	500	33.12%	377.34	377.34	未列入	/	/	1129.09%	/	/	可开放
9037	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17866变压器	500	24.35%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.84%	/	/	可开放
9038	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分58左10#	315	79.59%	251.23	251.23	未列入	/	/	-3.10%	/	/	可开放
9039	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线黄岭干134#	160	0.80%	126.72	126.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9040	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干123#黄岭一线	250	13.22%	168.43	168.43	未列入	/	/	492.26%	/	/	可开放
9041	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干100#黄岭一线	100	49.14%	61.01	61.01	未列入	/	/	19.76%	/	/	可开放
9042	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭二线黄岭干95#	200	0.63%	158.75	158.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9043	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干142左7#柱上变压器	100	62.70%	0	0	未列入	/	/	9.10%	/	/	可开放

9044	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右22#	160	42.45%	127.45	127.45	未列入	/	/	-91.21%	/	/	可开放
9045	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右17#	50	4.42%	37.79	37.79	未列入	/	/	-84.67%	/	/	可开放
9046	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右14左2#	315	19.94%	251.42	251.42	未列入	/	/	-83.26%	/	/	可开放
9047	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右13右1#	100	74.12%	78.39	78.39	未列入	/	/	-83.26%	/	/	可开放
9048	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右2#	30	43.74%	19.6	19.6	未列入	/	/	-81.75%	/	/	可开放
9049	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干64右5	315	0.47%	250.52	250.52	未列入	/	/	-66.73%	/	/	可开放
9050	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干157右5#黄岭一线	30	34.83%	19.43	19.43	未列入	/	/	-74.88%	/	/	可开放
9051	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支7左5#黄岭一线	50	21.51%	38.69	38.69	未列入	/	/	-84.12%	/	/	可开放
9052	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左3右2#	100	49.72%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
9053	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左3右3#黄岭一线	200	0.44%	159.98	159.98	未列入	/	/	-94.00%	/	/	可开放
9054	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17738站内变压器	400	34.35%	291.79	291.79	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
9055	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分71#	100	59.44%	17.24	17.24	未列入	/	/	5.40%	/	/	可开放
9056	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分52左07左1#	200	30.54%	59.71	59.71	未列入	/	/	-4.16%	/	/	可开放
9057	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17967亭站内变压器	400	23.01%	303.01	303.01	未列入	/	/	-7.18%	/	/	可开放
9058	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17963亭站内变压器	400	14.73%	319.87	319.87	未列入	/	/	-90.93%	/	/	可开放
9059	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17962亭站内变压器	400	21.99%	303.4	303.4	未列入	/	/	1.95%	/	/	可开放
9060	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17956亭站内变压器	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9061	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干169右33	50	25.84%	3.52	3.52	未列入	/	/	-5.08%	/	/	可开放
9062	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#177右3	100	53.76%	40.27	40.27	未列入	/	/	14.70%	/	/	可开放
9063	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干175#太和宫线	100	46.86%	42.77	42.77	未列入	/	/	-37.81%	/	/	可开放
9064	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17975站内变压器	500	29.13%	399.84	399.84	未列入	/	/	-91.98%	/	/	可开放
9065	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17979站内变压器	315	36.10%	251.69	251.69	未列入	/	/	-89.89%	/	/	可开放
9066	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17980站内变压器	315	35.68%	251.69	251.69	未列入	/	/	-90.17%	/	/	可开放
9067	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分96右7支2#	315	3.31%	249.71	249.71	未列入	/	/	-15.01%	/	/	可开放
9068	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干34#东铁线	100	89.38%	75.6	75.6	未列入	/	/	-77.67%	/	/	可开放
9069	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左11右2#东铁线	100	3.87%	77.26	77.26	未列入	/	/	-34.77%	/	/	可开放
9070	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左20#东铁线	100	66.33%	11.16	11.16	未列入	/	/	11.28%	/	/	可开放
9071	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干55#东铁线	50	20.24%	15.55	15.55	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
9072	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干60#东铁线	100	26.31%	79.2	79.2	未列入	/	/	-46.55%	/	/	可开放
9073	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干64右4#东铁线	315	67.96%	250.98	250.98	未列入	/	/	-88.22%	/	/	可开放
9074	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干125支1右1#	50	75.60%	7.45	7.45	未列入	/	/	-15.97%	/	/	可开放

9075	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	梨花峪支43#齐胡线	200	43.26%	125.53	125.53	未列入	/	/	4.39%	/	/	可开放
9076	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支137#	200	59.81%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
9077	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支38#黄岭一线	160	20.51%	125.97	125.97	未列入	/	/	-1.91%	/	/	可开放
9078	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干169右6#太和宫线	30	11.90%	23.5	23.5	未列入	/	/	10.43%	/	/	可开放
9079	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干74#太和宫线	100	40.96%	53.39	53.39	未列入	/	/	-2.58%	/	/	可开放
9080	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干82#	100	30.03%	14.94	14.94	未列入	/	/	3.18%	/	/	可开放
9081	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93#太和宫线	80	83.50%	0	0	未列入	/	/	-10.83%	/	/	可开放
9082	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左1#千山线	315	50.55%	201.99	201.99	未列入	/	/	-1.72%	/	/	可开放
9083	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分21#千山线	100	56.16%	32.99	32.99	未列入	/	/	13.16%	/	/	可开放
9084	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分35#千山线	160	41.29%	48.58	48.58	未列入	/	/	3.23%	/	/	可开放
9085	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右19右4#	50	58.50%	37.37	37.37	未列入	/	/	-84.02%	/	/	可开放
9086	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干20右1#	200	11.20%	122.94	122.94	未列入	/	/	-9.33%	/	/	可开放
9087	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分78#	160	29.48%	102.15	102.15	未列入	/	/	-9.51%	/	/	可开放
9088	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分#23右11解唐线	200	36.26%	87.49	87.49	未列入	/	/	0.19%	/	/	可开放
9089	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17871站内变压器	500	41.82%	371.63	371.63	未列入	/	/	4.22%	/	/	可开放
9090	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17872站内变压器	500	6.96%	396.33	396.33	未列入	/	/	505.81%	/	/	可开放
9091	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐谢干67左1#	160	86.29%	79.04	79.04	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
9092	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干10#科水二线	160	70.88%	67.81	67.81	未列入	/	/	11.29%	/	/	可开放
9093	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17846箱式变电站变压器	500	20.26%	399.89	399.89	未列入	/	/	-91.94%	/	/	可开放
9094	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123#太和宫线	100	50.52%	0	0	未列入	/	/	56.91%	/	/	可开放
9095	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右2#太和宫线	200	71.60%	58.04	58.04	未列入	/	/	8.79%	/	/	可开放
9096	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右7左1#太和宫线	100	95.67%	12.51	12.51	未列入	/	/	-7.18%	/	/	可开放
9097	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右9右1#太和宫线	100	56.88%	54.08	54.08	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
9098	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干127右6#太和宫线	100	19.04%	72.7	72.7	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放
9099	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右5#太和宫线	200	16.28%	56.78	56.78	未列入	/	/	26.41%	/	/	可开放
9100	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右8#太和宫线	100	16.26%	78.91	78.91	未列入	/	/	-82.31%	/	/	可开放
9101	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干140右9#太和宫线	100	68.40%	19.07	19.07	未列入	/	/	-23.32%	/	/	可开放
9102	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干140右10#太和宫线	160	28.39%	106.44	106.44	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
9103	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干147右6#太和宫线	100	13.50%	67.2	67.2	未列入	/	/	-43.52%	/	/	可开放
9104	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右3#太和宫线	50	8.01%	30.44	30.44	未列入	/	/	1.50%	/	/	可开放
9105	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右4#太和宫线	50	15.84%	9.99	9.99	未列入	/	/	10.11%	/	/	可开放

9106	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右9#太和宫线	160	21.98%	110.58	110.58	未列入	/	/	1.44%	1	2	可开放
9107	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干163#太和宫线	250	30.69%	186.51	186.51	未列入	/	/	-29.47%	/	/	可开放
9108	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干164#太和宫线	315	3.92%	245.33	245.33	未列入	/	/	-35.91%	1	2	可开放
9109	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干169右24#太和宫线	50	11.85%	19.23	19.23	未列入	/	/	-14.00%	/	/	可开放
9110	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右3左1#	160	21.04%	96.73	96.73	未列入	/	/	0.48%	/	/	可开放
9111	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17832亭站内变压器	500	66.30%	346.15	346.15	未列入	/	/	10.43%	/	/	可开放
9112	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17812站内变压器	500	59.28%	399.8	399.8	未列入	/	/	-91.46%	/	/	可开放
9113	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T03亭站内变压器	500	23.40%	399.87	399.87	未列入	/	/	-91.80%	/	/	可开放
9114	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T05亭站内变压器	500	29.16%	381.34	381.34	未列入	/	/	747.17%	/	/	可开放
9115	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T10亭站内变压器	500	19.92%	399.89	399.89	未列入	/	/	-91.64%	/	/	可开放
9116	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17863变压器	500	29.89%	399.85	399.85	未列入	/	/	-92.00%	/	/	可开放
9117	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17867变压器	500	31.20%	399.84	399.84	未列入	/	/	-92.32%	/	/	可开放
9118	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17982站内变压器	500	18.48%	388.98	388.98	未列入	/	/	1006.55%	/	/	可开放
9119	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17984站内变压器	500	13.38%	399.96	399.96	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
9120	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17985站内变压器	500	7.23%	394.04	394.04	未列入	/	/	991.79%	/	/	可开放
9121	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17903干式变压器	500	28.93%	399.84	399.84	未列入	/	/	-91.03%	/	/	可开放
9122	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右17右01#	100	58.18%	10.4	10.4	未列入	/	/	32.19%	/	/	可开放
9123	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右20左3#解唐线	200	15.10%	129.81	129.81	未列入	/	/	13.59%	/	/	可开放
9124	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分66右20左7#解唐线	315	46.95%	234.16	234.16	未列入	/	/	-34.43%	/	/	可开放
9125	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右29#解唐线	315	41.16%	251.83	251.83	未列入	/	/	-94.72%	/	/	可开放
9126	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左14#解唐线	100	22.20%	54.96	54.96	未列入	/	/	-22.58%	/	/	可开放
9127	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左5#解唐线	100	21.56%	57.92	57.92	未列入	/	/	7.21%	/	/	可开放
9128	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干100#解唐线	315	12.29%	238.14	238.14	未列入	/	/	-2.70%	/	/	可开放
9129	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分41#解唐线	250	62.50%	198.4	198.4	未列入	/	/	-88.39%	1	9	可开放
9130	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分38右8#解唐线	100	41.00%	79.2	79.2	未列入	/	/	-87.63%	/	/	可开放
9131	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分9右2#解唐线	315	18.72%	251.49	251.49	未列入	/	/	-88.87%	/	/	可开放
9132	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分96右9#	160	5.82%	127.06	127.06	未列入	/	/	-85.37%	/	/	可开放
9133	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17904干式变压器	500	33.66%	399.88	399.88	未列入	/	/	-91.15%	/	/	可开放
9134	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17905干式变压器	500	66.46%	351.48	351.48	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
9135	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分24右8#太和宫线	200	16.40%	127.2	127.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9136	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干15右11右1#太和宫线	100	35.97%	41.4	41.4	未列入	/	/	-11.55%	/	/	可开放

9137	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干#17左8左4左1	200	32.43%	159.64	159.64	未列入	/	/	-86.46%	/	/	可开放
9138	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左8左5左9	200	44.88%	49.79	49.79	未列入	/	/	16.13%	/	/	可开放
9139	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干#17左8左8左9	100	53.96%	51.64	51.64	未列入	/	/	-19.35%	/	/	可开放
9140	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左8左9#太和宫线	100	49.96%	26.46	26.46	未列入	/	/	8.46%	/	/	可开放
9141	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左14左1左3	20	96.12%	5.64	5.64	未列入	/	/	5.94%	/	/	可开放
9142	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左14左2	100	45.30%	59.91	59.91	未列入	/	/	22.31%	/	/	可开放
9143	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左18左4	100	38.25%	56.32	56.32	未列入	/	/	-45.91%	/	/	可开放
9144	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17左20左2#太和宫线	50	71.34%	38.92	38.92	未列入	/	/	-83.96%	/	/	可开放
9145	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干49#太和宫线	100	56.47%	23.53	23.53	未列入	/	/	17.52%	/	/	可开放
9146	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干52#太和宫线	160	40.71%	96.14	96.14	未列入	/	/	29.94%	/	/	可开放
9147	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干56左2#太和宫线	100	33.30%	10.9	10.9	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
9148	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分3左3#太和宫线	200	20.46%	137.48	137.48	未列入	/	/	-53.67%	/	/	可开放
9149	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分4右3左1#太和宫线	100	62.40%	17.6	17.6	未列入	/	/	-22.90%	/	/	可开放
9150	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分4右3右3#	100	43.36%	0	0	未列入	/	/	-12.86%	/	/	可开放
9151	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分12右4#太和宫线	315	60.65%	245.7	245.7	未列入	/	/	-9.13%	/	/	可开放
9152	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分19右1#太和宫线	100	68.31%	10.17	10.17	未列入	/	/	2.19%	1	2	可开放
9153	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分19右8#太和宫线	160	49.39%	127.31	127.31	未列入	/	/	-76.49%	/	/	可开放
9154	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分29右6#太和宫线	160	52.31%	44.82	44.82	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
9155	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分34右3#太和宫线	160	29.06%	87.07	87.07	未列入	/	/	-26.80%	/	/	可开放
9156	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分39右11#太和宫线	100	37.82%	47.32	47.32	未列入	/	/	-49.96%	/	/	可开放
9157	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分42#太和宫线	200	49.68%	126.28	126.28	未列入	/	/	-29.98%	1	2	可开放
9158	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分46右15#太和宫线	100	64.04%	15.96	15.96	未列入	/	/	-18.57%	/	/	可开放
9159	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分56右3#太和宫线	30	9.90%	24	24	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
9160	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分79#太和宫线	50	33.60%	0	0	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
9161	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分9右7#太和宫线	100	69.20%	23.56	23.56	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
9162	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分9右12#太和宫线	100	33.78%	25.25	25.25	未列入	/	/	-23.26%	/	/	可开放
9163	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分9右18#太和宫线	160	15.26%	123.45	123.45	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9164	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分14#太和宫线	315	87.81%	198.74	198.74	未列入	/	/	-25.27%	/	/	可开放
9165	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分17左9#太和宫线	400	57.06%	319.56	319.56	未列入	/	/	-8.01%	/	/	可开放
9166	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分24左7右8#太和宫线	250	37.24%	193.73	193.73	未列入	/	/	-31.47%	1	5	可开放
9167	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分20右1#太和宫线	100	26.98%	53.02	53.02	未列入	/	/	-52.70%	/	/	可开放

9168	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分21#太和宫线	200	30.75%	159.64	159.64	未列入	/	/	7.76%	/	/	可开放
9169	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分22#太和宫线	100	47.79%	50.63	50.63	未列入	/	/	-47.56%	/	/	可开放
9170	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左12#太和宫线	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-91.96%	/	/	可开放
9171	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北1#太和宫线	100	28.68%	33.44	33.44	未列入	/	/	1.06%	/	/	可开放
9172	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左18#太和宫线	315	14.40%	251.59	251.59	未列入	/	/	-89.59%	/	/	可开放
9173	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分38#太和宫线	315	21.07%	251.75	251.75	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
9174	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北1右17#太和宫线	160	38.10%	121.16	121.16	未列入	/	/	6.50%	/	/	可开放
9175	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右15右1#太和宫线	100	73.32%	15.57	15.57	未列入	/	/	-0.79%	/	/	可开放
9176	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右15右5#太和宫线	100	48.15%	0	0	未列入	/	/	-9.36%	/	/	可开放
9177	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右20#太和宫线	100	42.20%	13.15	13.15	未列入	/	/	37.25%	/	/	可开放
9178	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右32#太和宫线	100	29.70%	45.38	45.38	未列入	/	/	1.63%	/	/	可开放
9179	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干62左3#太和宫线	160	36.66%	58.3	58.3	未列入	/	/	140.70%	/	/	可开放
9180	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干67支1左1#太和宫线	100	83.04%	0	0	未列入	/	/	7.89%	/	/	可开放
9181	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干70右1#太和宫线	100	28.95%	4.13	4.13	未列入	/	/	12.15%	/	/	可开放
9182	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干73左5#太和宫线	160	35.72%	115.14	115.14	未列入	/	/	-19.75%	/	/	可开放
9183	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干81右2#太和宫线	100	92.80%	0	0	未列入	/	/	5.31%	/	/	可开放
9184	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干89左7#太和宫线	200	94.80%	133.84	133.84	未列入	/	/	-5.23%	/	/	可开放
9185	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左12#太和宫线	100	17.88%	6.5	6.5	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
9186	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左22#太和宫线	160	35.96%	97.55	97.55	未列入	/	/	-12.71%	/	/	可开放
9187	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干90#太和宫线	100	95.80%	0	0	未列入	/	/	-4.49%	/	/	可开放
9188	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右5#太和宫线	315	13.52%	248.42	248.42	未列入	/	/	-4.19%	/	/	可开放
9189	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93右7左7#太和宫线	50	86.98%	0	0	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
9190	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右11#太和宫线	315	13.27%	250.41	250.41	未列入	/	/	-19.28%	/	/	可开放
9191	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干96左4#太和宫线	315	3.32%	251.86	251.86	未列入	/	/	-60.78%	/	/	可开放
9192	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干98#太和宫线	100	38.00%	9.36	9.36	未列入	/	/	77.07%	/	/	可开放
9193	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干105左5#太和宫线	200	2.12%	159.65	159.65	未列入	/	/	-37.29%	/	/	可开放
9194	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干105右1#太和宫线	100	42.84%	41.71	41.71	未列入	/	/	-44.78%	/	/	可开放
9195	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右3#太和宫线	100	73.40%	0.1	0.1	未列入	/	/	5.19%	/	/	可开放
9196	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右8#太和宫线	200	0.32%	159.36	159.36	未列入	/	/	-86.03%	/	/	可开放
9197	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右13#太和宫线	160	26.63%	117.15	117.15	未列入	/	/	-12.77%	/	/	可开放
9198	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右25#太和宫线	30	46.33%	22.05	22.05	未列入	/	/	-76.27%	/	/	可开放

9199	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干113左13#太和宫线	100	42.40%	28.04	28.04	未列入	/	/	-30.07%	/	/	可开放
9200	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干115左8#太和宫线	100	30.78%	40.17	40.17	未列入	/	/	-24.42%	/	/	可开放
9201	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分13左1#千山线	100	72.45%	2.96	2.96	未列入	/	/	-9.66%	/	/	可开放
9202	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干6右3#	50	18.03%	37.31	37.31	未列入	/	/	-79.65%	/	/	可开放
9203	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T04亭站内变压器	500	25.20%	399.85	399.85	未列入	/	/	-25.46%	/	/	可开放
9204	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T08亭站内变压器	500	29.10%	399.84	399.84	未列入	/	/	-91.61%	/	/	可开放
9205	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干21#柱上变压器	160	16.39%	121.28	121.28	未列入	/	/	0.07%	/	/	可开放
9206	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右27#	200	28.11%	159.71	159.71	未列入	/	/	-16.91%	/	/	可开放
9207	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干25右6#唐解线	100	69.76%	6.96	6.96	未列入	/	/	-1.54%	/	/	可开放
9208	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干27#唐解线	100	53.16%	53.9	53.9	未列入	/	/	-42.56%	/	/	可开放
9209	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干30加1#	30	29.40%	6	6	未列入	/	/	-35.26%	/	/	可开放
9210	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐谢干32右3左1#唐解线	315	15.11%	249.29	249.29	未列入	/	/	-44.91%	/	/	可开放
9211	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干32右11#唐解线	100	29.88%	78.84	78.84	未列入	/	/	-81.80%	/	/	可开放
9212	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干33#唐解线	160	58.31%	127.18	127.18	未列入	/	/	-86.28%	/	/	可开放
9213	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干37#唐解线	250	46.14%	194.74	194.74	未列入	/	/	-9.48%	/	/	可开放
9214	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左2#唐解线	160	48.75%	62.49	62.49	未列入	/	/	41.89%	/	/	可开放
9215	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左5右5#唐解线	100	57.90%	77.84	77.84	未列入	/	/	-80.06%	/	/	可开放
9216	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干40左18#唐解线	160	2.48%	126.28	126.28	未列入	/	/	827.36%	/	/	可开放
9217	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分6#唐解线	100	88.04%	22.06	22.06	未列入	/	/	-23.90%	/	/	可开放
9218	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分17右3#唐解线	200	54.63%	114.8	114.8	未列入	/	/	-7.27%	/	/	可开放
9219	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分23左9#唐解线	100	84.00%	41.19	41.19	未列入	/	/	-29.85%	/	/	可开放
9220	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分24#唐解线	100	42.84%	18.71	18.71	未列入	/	/	0.93%	/	/	可开放
9221	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分27左1#唐解线	100	68.50%	40.56	40.56	未列入	/	/	-42.87%	/	/	可开放
9222	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分30#唐解线	100	47.80%	35.08	35.08	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
9223	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分34右6#唐解线	100	28.92%	41.62	41.62	未列入	/	/	-6.57%	/	/	可开放
9224	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干25#	315	35.43%	226.16	226.16	未列入	/	/	-22.62%	/	/	可开放
9225	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干48右10#	100	72.40%	26.01	26.01	未列入	/	/	4.44%	1	3	可开放
9226	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分58左9#	315	17.33%	197.42	197.42	未列入	/	/	505.23%	/	/	可开放
9227	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干43左1#	400	4.91%	319.84	319.84	未列入	/	/	-88.80%	8	32	可开放
9228	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17893变压器	315	33.19%	225.88	225.88	未列入	/	/	1.27%	2	10	可开放
9229	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左4左1#	315	37.33%	225.87	225.87	未列入	/	/	-6.80%	/	/	可开放

9230	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干40右01#	315	18.10%	251.41	251.41	未列入	/	/	3.57%	/	/	可开放
9231	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯南线	大屯变1026屯南线大汤干18右1#	250	6.48%	199.98	199.98	未列入	/	/	-55.28%	/	/	可开放
9232	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解海线	17M15变压器间隔配电变压器	630	8.29%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9233	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左12左1#	400	27.96%	319.73	319.73	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
9234	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干155右1#	200	24.87%	159.23	159.23	未列入	/	/	-8.01%	/	/	可开放
9235	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17526配电变压器	400	14.46%	312.17	312.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9236	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左17#	400	23.01%	319.76	319.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
9237	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解城线	17M16变压器间隔配电变压器	630	8.54%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9238	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	湖畔干4右1#柱上变压器	100	5.76%	79.86	79.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9239	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左3右3#	400	15.09%	305.38	305.38	未列入	/	/	827.36%	/	/	可开放
9240	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左10#	400	27.54%	319.76	319.76	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
9241	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤北线汤疗干48#	100	44.10%	72.47	72.47	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
9242	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左6#	400	26.97%	319.72	319.72	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
9243	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分2#柱上变压器	100	20.31%	79.24	79.24	未列入	/	/	13.50%	/	/	可开放
9244	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13右1#柱上变压器	400	18.42%	309.76	309.76	未列入	/	/	787.52%	/	/	可开放
9245	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左2右1#柱上变压器	200	22.14%	159.54	159.54	未列入	/	/	-88.60%	/	/	可开放
9246	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左2右3#柱上变压器	200	78.27%	159.08	159.08	未列入	/	/	6.57%	/	/	可开放
9247	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左9#柱上变压器	200	22.50%	159.69	159.69	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
9248	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干135#柱上变压器	200	13.32%	159.78	159.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
9249	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线水北分5#柱上变压器	200	28.65%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9250	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘汤干19#	50	0.02%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9251	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分9右1#柱上变压器	200	27.36%	159.71	159.71	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
9252	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B15亭变压器	500	17.31%	399.91	399.91	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9253	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B16配电变压器	500	28.32%	385.94	385.94	未列入	/	/	1030.57%	/	/	可开放
9254	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B17配电变压器	500	30.54%	383.63	383.63	未列入	/	/	1119.91%	/	/	可开放
9255	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B18箱式变压器	500	28.50%	399.87	399.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
9256	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B19箱式变压器	500	27.21%	386.66	386.66	未列入	/	/	1054.99%	/	/	可开放
9257	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B20亭变压器	500	25.20%	399.88	399.88	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
9258	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B21亭变压器	500	26.46%	384.14	384.14	未列入	/	/	1227.49%	/	/	可开放
9259	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B26亭变压器	500	13.62%	399.95	399.95	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
9260	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B22亭变压器	500	22.02%	382.46	382.46	未列入	/	/	1224.39%	/	/	可开放

9261	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B23亭变压器	500	30.90%	399.87	399.87	未列入	/	/	36.28%	/	/	可开放
9262	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17B24亭变压器	500	21.30%	384.59	384.59	未列入	/	/	1287.89%	/	/	可开放
9263	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦二线	17B25亭变压器	500	29.28%	385.08	385.08	未列入	/	/	29.04%	/	/	可开放
9264	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干31#	200	41.15%	159.64	159.64	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9265	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17B12配电变压器	500	33.27%	380.22	380.22	未列入	/	/	1133.51%	/	/	可开放
9266	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17B13配电变压器	500	35.49%	379.64	379.64	未列入	/	/	1065.05%	/	/	可开放
9267	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17B14配电变压器	500	43.11%	399.78	399.78	未列入	/	/	-81.36%	/	/	可开放
9268	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	梨花峪支25左1#柱上变压器	100	69.57%	77.72	77.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9269	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干142左16	160	87.63%	127.8	127.8	未列入	/	/	-91.33%	/	/	可开放
9270	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干32#变压器	100	43.77%	78.25	78.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9271	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干42左14#大屯线	100	14.70%	79.56	79.56	未列入	/	/	-2.20%	/	/	可开放
9272	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干125左10#农业线	100	38.49%	36.63	36.63	未列入	/	/	-18.94%	/	/	可开放
9273	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左6右2右1#	100	5.26%	78.59	78.59	未列入	/	/	-4.62%	/	/	可开放
9274	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线采石支5左4#汤岗子线	100	29.22%	64.74	64.74	未列入	/	/	-57.27%	/	/	可开放
9275	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干28右1#	400	18.21%	247.17	247.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9276	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分32右3#大屯线	200	42.81%	159.37	159.37	未列入	/	/	-69.24%	/	/	可开放
9277	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左12右5#柱上变压器	200	29.34%	159.76	159.76	未列入	/	/	18.82%	/	/	可开放
9278	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左11#柱上变压器	200	55.32%	159.55	159.55	未列入	/	/	26.77%	/	/	可开放
9279	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左25#柱上变压器	200	36.81%	159.52	159.52	未列入	/	/	51.19%	/	/	可开放
9280	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左27右1#柱上变压器	200	25.59%	159.4	159.4	未列入	/	/	36.93%	/	/	可开放
9281	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干50右1#	315	15.05%	251.94	251.94	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
9282	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分21右1#柱上变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9283	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分21右4#柱上变压器	200	0.28%	159.45	159.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9284	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分32#柱上变压器	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9285	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分33#柱上变压器	400	4.96%	300.18	300.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9286	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分35#柱上变压器	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9287	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分38#柱上变压器	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9288	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左1#	400	47.46%	319.63	319.63	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
9289	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左11#	400	22.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
9290	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左7#	400	15.39%	319.91	319.91	未列入	/	/	-25.00%	/	/	可开放
9291	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干85#	400	16.98%	302.16	302.16	未列入	/	/	1028.84%	/	/	可开放

9292	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分4#柱上变压器	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9293	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分11#	200	16.83%	159.83	159.83	未列入	/	/	-12.10%	/	/	可开放
9294	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干114右1#	100	18.39%	79.37	79.37	未列入	/	/	15.78%	/	/	可开放
9295	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干119右2#	100	28.02%	78.8	78.8	未列入	/	/	-19.89%	/	/	可开放
9296	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线联网分19右1#柱上变压器	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9297	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线联网分22右1#柱上变压器	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9298	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干132右1#	200	24.90%	159.64	159.64	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
9299	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分12西1#	200	38.58%	159.66	159.66	未列入	/	/	37.44%	/	/	可开放
9300	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分16左1#	200	46.35%	159.62	159.62	未列入	/	/	28.54%	/	/	可开放
9301	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分19右5#	200	12.69%	159.8	159.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
9302	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分22右2#	200	28.20%	159.59	159.59	未列入	/	/	36.52%	/	/	可开放
9303	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分24#	200	27.57%	159.64	159.64	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
9304	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干102左1#	200	29.10%	159.28	159.28	未列入	/	/	10.47%	/	/	可开放
9305	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干112左2#	200	24.60%	159.71	159.71	未列入	/	/	17.51%	/	/	可开放
9306	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干112左4#	100	41.73%	78.38	78.38	未列入	/	/	54.35%	/	/	可开放
9307	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C06变压器	500	51.58%	377.05	377.05	未列入	/	/	1593.74%	/	/	可开放
9308	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C07变压器	500	38.08%	376.84	376.84	未列入	/	/	1718.95%	/	/	可开放
9309	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17C08变压器	500	37.95%	399.84	399.84	未列入	/	/	63.30%	/	/	可开放
9310	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17C09变压器	500	20.70%	387.21	387.21	未列入	/	/	2428.83%	/	/	可开放
9311	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	17122#箱式变电站变压器	500	12.51%	386.66	386.66	未列入	/	/	1117.47%	/	/	可开放
9312	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	17123#箱式变电站变压器	400	11.76%	319.89	319.89	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9313	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	17124#箱式变电站变压器	315	11.75%	251.88	251.88	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9314	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	17125#箱式变电站变压器	500	20.70%	399.9	399.9	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9315	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分58-1#	100	24.69%	79.34	79.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9316	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干11左4#柱上变压器	400	49.38%	319.67	319.67	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
9317	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干14左5#柱上变压器	400	58.35%	319.56	319.56	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
9318	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左2#柱上变压器	400	23.58%	319.83	319.83	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9319	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左5左1#柱上变压器	400	24.93%	319.79	319.79	未列入	/	/	-8.35%	/	/	可开放
9320	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左7#柱上变压器	400	29.58%	319.8	319.8	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
9321	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干分23右2#柱上变压器	400	20.31%	301.65	301.65	未列入	/	/	970.92%	/	/	可开放
9322	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干23右4#柱上变压器	400	13.98%	319.87	319.87	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

9323	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干5右2#柱上变压器	400	23.07%	319.81	319.81	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
9324	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干5右4#柱上变压器	400	28.44%	319.78	319.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
9325	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右2左2#柱上变压器	400	6.87%	319.82	319.82	未列入	/	/	-16.79%	/	/	可开放
9326	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右4右1#柱上变压器	400	29.49%	319.83	319.83	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9327	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右10左1#柱上变压器	400	12.72%	319.85	319.85	未列入	/	/	-11.15%	/	/	可开放
9328	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右12#柱上变压器	400	9.60%	319.89	319.89	未列入	/	/	-8.01%	/	/	可开放
9329	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16右1#柱上变压器	400	35.76%	319.74	319.74	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9330	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A57变压器	630	42.89%	475.85	475.85	未列入	/	/	1269.91%	/	/	可开放
9331	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A58变压器	500	25.95%	399.78	399.78	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
9332	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A59变压器	630	45.30%	503.82	503.82	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
9333	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A60变压器	630	27.62%	503.89	503.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
9334	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T30配电变压器	500	17.79%	399.9	399.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
9335	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T29配电变压器	500	14.01%	388.1	388.1	未列入	/	/	1203.84%	/	/	可开放
9336	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T31配电变压器	500	15.75%	399.94	399.94	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
9337	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T32配电变压器	500	16.50%	392.39	392.39	未列入	/	/	772.35%	/	/	可开放
9338	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T33配电变压器	500	11.31%	399.95	399.95	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
9339	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T34配电变压器	500	12.42%	395.05	395.05	未列入	/	/	1012.43%	/	/	可开放
9340	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T21配电变压器	500	26.67%	399.9	399.9	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
9341	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T22配电变压器	500	13.77%	381.56	381.56	未列入	/	/	1418.22%	/	/	可开放
9342	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T23配电变压器	315	19.81%	236.5	236.5	未列入	/	/	70.05%	/	/	可开放
9343	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T24配电变压器	315	34.98%	251.63	251.63	未列入	/	/	9.25%	/	/	可开放
9344	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T25配电变压器	500	32.12%	399.91	399.91	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
9345	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T26配电变压器	500	22.88%	399.9	399.9	未列入	/	/	-80.39%	/	/	可开放
9346	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T27配电变压器	315	14.06%	251.89	251.89	未列入	/	/	-11.36%	/	/	可开放
9347	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T28配电变压器	500	15.21%	399.94	399.94	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
9348	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干21右1#柱上变压器	400	28.71%	319.76	319.76	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
9349	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右3右1#柱上变压器	200	26.70%	159.53	159.53	未列入	/	/	5.79%	/	/	可开放
9350	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右11#柱上变压器	400	21.90%	319.8	319.8	未列入	/	/	-6.75%	/	/	可开放
9351	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右12#柱上变压器	400	19.44%	304.27	304.27	未列入	/	/	891.53%	/	/	可开放
9352	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分25左2#柱上变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9353	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右6右2#柱上变压器	400	25.23%	302.83	302.83	未列入	/	/	935.92%	/	/	可开放

9354	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右9#柱上变压器	400	15.60%	301.75	301.75	未列入	/	/	968.00%	/	/	可开放
9355	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A90变压器	500	33.42%	372.66	372.66	未列入	/	/	1099.56%	/	/	可开放
9356	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A93变压器	500	23.25%	399.87	399.87	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
9357	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A91变压器	500	26.16%	399.85	399.85	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
9358	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A92变压器	500	35.19%	399.81	399.81	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9359	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B34箱变	500	13.76%	399.95	399.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
9360	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干41右6#	100	36.81%	54.6	54.6	未列入	/	/	-8.61%	1	2	可开放
9361	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C25变压器	500	31.81%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9362	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C26变压器	500	22.82%	389.6	389.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9363	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C27变压器	500	46.91%	399.87	399.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9364	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯汤线	10kV屯汤线大甘干7#柱上变压器	100	30.36%	79.76	79.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9365	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	10kV工业线鞍山城支54#柱上变压器	200	20.34%	159.77	159.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9366	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C43箱变 - JM2（御龙豪园铂铸B2组团）	500	31.87%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9367	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C42箱变 - JM1（御龙豪园铂铸B2组团）	500	38.53%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9368	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C44箱变 - WD1（御龙豪园铂铸B2组团）	400	19.86%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9369	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	佳兆业君汇上品17B44配电变压器	500	42.37%	377.46	377.46	未列入	/	/	961.60%	/	/	可开放
9370	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	佳兆业君汇上品17B45配电变压器	500	46.62%	399.75	399.75	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
9371	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	佳兆业君汇上品17B46配电变压器	500	20.54%	385.09	385.09	未列入	/	/	1064.24%	/	/	可开放
9372	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	佳兆业君汇上品17B47配电变压器	500	78.05%	399.57	399.57	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
9373	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B77配电变压器	400	33.75%	319.79	319.79	未列入	/	/	44.91%	/	/	可开放
9374	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B78配电变压器	400	38.55%	319.8	319.8	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
9375	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B79配电变压器	400	22.77%	308.91	308.91	未列入	/	/	1158.68%	/	/	可开放
9376	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右6右8#太和宫线	200	46.02%	144.97	144.97	未列入	/	/	-63.76%	/	/	可开放
9377	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干105右7#太和宫线	200	67.74%	97.26	97.26	未列入	/	/	-3.42%	/	/	可开放
9378	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右20#太和宫线	100	64.29%	37.63	37.63	未列入	/	/	-30.56%	/	/	可开放
9379	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干183左6#摩云线	100	62.94%	50.29	50.29	未列入	/	/	-43.09%	/	/	可开放
9380	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左3#柱上变压器	400	23.16%	319.79	319.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
9381	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左5左4#柱上变压器	400	30.36%	319.7	319.7	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
9382	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左6#柱上变压器	400	20.46%	301.26	301.26	未列入	/	/	867.99%	/	/	可开放
9383	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红线科红干11右5#柱上变压器	200	8.64%	159.37	159.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9384	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B31配电变压器	500	45.76%	399.79	399.79	未列入	/	/	14.56%	/	/	可开放

9385	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B32配电变压器	630	42.92%	503.84	503.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
9386	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B33配电变压器	400	12.78%	319.92	319.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9387	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干14左3#柱上变压器	100	32.55%	79.35	79.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9388	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分5左4#柱上变压器	400	14.04%	319.82	319.82	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
9389	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干227左9	100	25.80%	37.84	37.84	未列入	/	/	31.10%	/	/	可开放
9390	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B48配电变压器	500	40.74%	378.69	378.69	未列入	/	/	1232.60%	/	/	可开放
9391	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B49配电变压器	400	41.28%	300.76	300.76	未列入	/	/	1557.88%	/	/	可开放
9392	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B50配电变压器	500	39.68%	376.08	376.08	未列入	/	/	480.43%	/	/	可开放
9393	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B51配电变压器	500	35.01%	380.56	380.56	未列入	/	/	1700.00%	/	/	可开放
9394	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B52配电变压器	500	33.15%	381.28	381.28	未列入	/	/	1268.21%	/	/	可开放
9395	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B53配电变压器	500	32.99%	386.15	386.15	未列入	/	/	974.32%	/	/	可开放
9396	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线千山干42左4左5#柱上变压器	100	50.61%	79.67	79.67	未列入	/	/	103.10%	/	/	可开放
9397	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B01变压器	200	49.40%	159.43	159.43	未列入	/	/	-13.96%	/	/	可开放
9398	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右27左1#柱上变压器	100	0.66%	79.34	79.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9399	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	镁砂干33右23左14#	400	73.73%	319.41	319.41	未列入	/	/	-9.48%	/	/	可开放
9400	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17523配电变压器	200	5.44%	158.29	158.29	未列入	/	/	156.46%	/	/	可开放
9401	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17329变压器(新)	400	12.18%	319.85	319.85	未列入	/	/	-90.00%	/	/	可开放
9402	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	南腾二线17支2#柱上变压器	100	30.66%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9403	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17A44配电变压器	500	30.99%	399.83	399.83	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
9404	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B02柜配电变压器	500	21.72%	380.99	380.99	未列入	/	/	1065.27%	/	/	可开放
9405	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B03柜配电变压器	500	30.00%	379.92	379.92	未列入	/	/	1097.62%	/	/	可开放
9406	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B04柜配电变压器	630	31.40%	486.83	486.83	未列入	/	/	1149.36%	/	/	可开放
9407	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B05柜配电变压器	500	4.35%	399.97	399.97	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
9408	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B06柜配电变压器	400	20.28%	319.95	319.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
9409	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分50#太和宫线	315	29.27%	242.01	242.01	未列入	/	/	41.21%	/	/	可开放
9410	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干44#东铁线	315	5.33%	231.31	231.31	未列入	/	/	49.40%	/	/	可开放
9411	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分3#唐解线	315	57.81%	200.74	200.74	未列入	/	/	16.25%	/	/	可开放
9412	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分63#柱上变压器	315	9.78%	244.92	244.92	未列入	/	/	-5.39%	/	/	可开放
9413	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分35左1#太和宫线	315	71.90%	251.43	251.43	未列入	/	/	-88.75%	/	/	可开放
9414	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干70#解唐线	200	47.20%	129.46	129.46	未列入	/	/	31.84%	/	/	可开放
9415	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干236#摩云线	100	51.48%	34.04	34.04	未列入	/	/	4.21%	/	/	可开放

9416	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分5#摩云线	200	52.77%	126.39	126.39	未列入	/	/	48.99%	/	/	可开放
9417	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分#27	200	50.82%	96.86	96.86	未列入	/	/	-11.85%	/	/	可开放
9418	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C67 - JM1（皇冠壹品六期）	630	23.81%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9419	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C68 - JM2（皇冠壹品六期）	630	15.02%	503.97	503.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9420	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C69 - JM3（皇冠壹品六期）	500	35.90%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9421	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C70 - JM4（皇冠壹品六期）	500	25.02%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9422	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C71 - JM5（皇冠壹品六期）	500	32.86%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9423	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C77 - WD2（皇冠壹品六期）	500	2.30%	397.56	397.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9424	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C72 - JM6（皇冠壹品六期）	500	34.21%	391.56	391.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9425	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C76 - WD1（皇冠壹品六期）	500	8.29%	399.99	399.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9426	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	17525配电变压器	200	21.90%	159.69	159.69	未列入	/	/	-75.58%	/	/	可开放
9427	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C10	400	30.12%	319.8	319.8	未列入	/	/	49.07%	/	/	可开放
9428	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分44左10#	200	3.62%	155.08	155.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9429	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C11	400	34.41%	306.3	306.3	未列入	/	/	1411.07%	/	/	可开放
9430	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C18配电变压器	500	15.42%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9431	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C19配电变压器	500	14.27%	399.95	399.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
9432	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	10kV解唐线小岭子分37右1柱上变压器	100	3.64%	76.36	76.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9433	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线金家岭支161右1#	100	3.92%	76.08	76.08	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
9434	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干3左1#	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9435	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线6右2#	400	28.50%	319.73	319.73	未列入	/	/	-3.51%	/	/	可开放
9436	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干10右2#	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9437	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分5#	200	12.99%	159.8	159.8	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
9438	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分19#	400	11.64%	309.99	309.99	未列入	/	/	-23.80%	/	/	可开放
9439	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线千秋支26#	50	0.06%	39.44	39.44	未列入	/	/	-56.36%	/	/	可开放
9440	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左20#柱上变压器	100	21.54%	36.85	36.85	未列入	/	/	-17.91%	/	/	可开放
9441	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左3#柱上变压器	400	13.65%	302.77	302.77	未列入	/	/	175.51%	/	/	可开放
9442	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左36#柱上变压器	100	14.67%	55.78	55.78	未列入	/	/	11.62%	/	/	可开放
9443	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右13#柱上变压器	200	22.74%	159.34	159.34	未列入	/	/	-6.19%	/	/	可开放
9444	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右37#柱上变压器	100	11.70%	79.25	79.25	未列入	/	/	-76.48%	/	/	可开放
9445	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右53#柱上变压器	100	6.18%	46.95	46.95	未列入	/	/	1.61%	/	/	可开放
9446	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干99左19#柱上变压器	100	9.78%	71.34	71.34	未列入	/	/	-30.98%	/	/	可开放

9447	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干125#柱上变压器	100	13.65%	60.72	60.72	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
9448	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干85右6#柱上变压器	100	43.80%	78.02	78.02	未列入	/	/	-9.55%	/	/	可开放
9449	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干63左1#柱上变压器	400	8.34%	309.75	309.75	未列入	/	/	755.65%	/	/	可开放
9450	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干21右1#	100	8.88%	79.37	79.37	未列入	/	/	-45.87%	/	/	可开放
9451	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分66#千山线	400	41.19%	286.91	286.91	未列入	/	/	-17.29%	/	/	可开放
9452	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分25#	400	14.19%	306.78	306.78	未列入	/	/	871.74%	/	/	可开放
9453	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	东河干4支1#	400	66.96%	266.38	266.38	未列入	/	/	2.29%	/	/	可开放
9454	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分32#	400	20.85%	319.79	319.79	未列入	/	/	-90.69%	/	/	可开放
9455	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分34#	400	11.70%	312.13	312.13	未列入	/	/	960.32%	/	/	可开放
9456	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	10kV工业线鞍山城支25北11#柱上变压器	200	31.92%	159.18	159.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9457	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分46#	100	20.67%	79.41	79.41	未列入	/	/	-7.53%	/	/	可开放
9458	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分52#	100	13.56%	79.59	79.59	未列入	/	/	-12.86%	/	/	可开放
9459	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分9右8#	100	31.71%	79.57	79.57	未列入	/	/	6.38%	/	/	可开放
9460	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干74左1#	400	25.49%	319.72	319.72	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
9461	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干74左9#	400	27.18%	319.76	319.76	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
9462	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	10kV农业线农业干100右10右7#柱上变压器	100	65.16%	79.7	79.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9463	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干113左19#太和宫线	200	34.26%	109.94	109.94	未列入	/	/	-29.98%	/	/	可开放
9464	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干96左1#柱上变压器	100	15.33%	44.7	44.7	未列入	/	/	21.79%	/	/	可开放
9465	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线采石支10左15#	100	71.07%	25.85	25.85	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
9466	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐胡干1左3#齐家线	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9467	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分61南1#太和宫线	100	51.39%	39.18	39.18	未列入	/	/	-7.65%	/	/	可开放
9468	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分57#太和宫线	315	38.54%	251.64	251.64	未列入	/	/	-75.15%	/	/	可开放
9469	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐谢干32右6右1#唐解线	400	61.81%	257.97	257.97	未列入	/	/	31.01%	/	/	可开放
9470	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干128#黄岭一线	100	4.83%	79.49	79.49	未列入	/	/	-84.20%	/	/	可开放
9471	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干3右2#	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9472	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干3右6右1#	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9473	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线15右10右1#	400	16.44%	319.83	319.83	未列入	/	/	14.35%	/	/	可开放
9474	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干15右9#	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9475	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干15右16#柱上变压器	400	0.02%	319.93	319.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9476	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线3右10#	400	11.43%	307.71	307.71	未列入	/	/	1068.57%	/	/	可开放
9477	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干116左1#太和宫线	200	32.31%	157.57	157.57	未列入	/	/	-82.00%	/	/	可开放

9478	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G28箱变变压器间隔配电变压器	500	29.34%	399.79	399.79	未列入	/	/	-2.30%	/	/	可开放
9479	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分11#柱上变压器	160	16.13%	119.89	119.89	未列入	/	/	-26.49%	/	/	可开放
9480	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解岭干49#柱上变压器	200	10.11%	159.7	159.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9481	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A81变压器	500	20.01%	399.87	399.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
9482	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A73变压器	500	25.65%	399.84	399.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
9483	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A74变压器	400	32.58%	319.71	319.71	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
9484	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A76变压器	400	24.38%	319.81	319.81	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
9485	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A75变压器	400	8.65%	314.04	314.04	未列入	/	/	1120.66%	/	/	可开放
9486	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A77变压器	500	25.56%	399.86	399.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9487	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A78变压器	500	29.79%	399.88	399.88	未列入	/	/	-90.16%	/	/	可开放
9488	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A79变压器	500	26.13%	399.88	399.88	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9489	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A80变压器	500	24.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
9490	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A84变压器	400	26.83%	319.74	319.74	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
9491	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A85变压器	400	17.53%	319.86	319.86	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
9492	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A86变压器	400	28.35%	319.79	319.79	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9493	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A82变压器	500	14.58%	399.94	399.94	未列入	/	/	144.95%	/	/	可开放
9494	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A83变压器	500	22.68%	399.82	399.82	未列入	/	/	50.00%	/	/	可开放
9495	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A87变压器	400	34.15%	319.68	319.68	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
9496	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A88变压器	400	16.88%	306.17	306.17	未列入	/	/	-6.05%	/	/	可开放
9497	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C57 - JM1（万科城-北区）	630	50.29%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9498	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C58 - JM2（万科城-北区）	630	43.49%	503.87	503.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9499	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C59 - JM3（万科城-北区）	500	36.04%	399.9	399.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9500	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C60 - JM4（万科城-北区）	500	38.21%	399.85	399.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9501	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C61 - JM5（万科城-北区）	630	27.73%	503.89	503.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9502	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C62 - JM6（万科城-北区）	500	46.75%	399.87	399.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9503	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C63 - WD1（万科城-北区）	500	6.85%	394.74	394.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9504	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C64 - WD2（万科城-北区）	500	12.58%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9505	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线采石支28左1#	100	39.99%	49.25	49.25	未列入	/	/	-21.66%	/	/	可开放
9506	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干71#	160	0.04%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9507	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期一号居民17C28变压器	400	70.25%	288.74	288.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9508	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	海诺首府三期二号居民17C29变压器	400	50.80%	319.84	319.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放

9509	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期三号居民17C30变压器	630	21.87%	503.91	503.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9510	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期四号居民17C31变压器	630	22.19%	503.91	503.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9511	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分48右1#	50	25.04%	23.6	23.6	未列入	/	/	12.53%	1	2	可开放
9512	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分8左3#柱上变压器	200	34.89%	159.28	159.28	未列入	/	/	-89.95%	/	/	可开放
9513	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分20右5#柱上变压器	200	16.59%	159.71	159.71	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
9514	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分26#柱上变压器	200	32.73%	159.53	159.53	未列入	/	/	-31.78%	/	/	可开放
9515	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17522变压器	160	47.29%	127.24	127.24	未列入	/	/	18.63%	/	/	可开放
9516	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17524变压器	400	2.85%	319.99	319.99	未列入	/	/	-62.20%	/	/	可开放
9517	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右19左1	50	8.01%	27.19	27.19	未列入	/	/	10.45%	/	/	可开放
9518	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干17左1左12#变压器	100	10.86%	79.82	79.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9519	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17A72配电变压器	500	47.76%	399.78	399.78	未列入	/	/	-8.01%	/	/	可开放
9520	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分18左14#柱上变压器	100	42.30%	79.48	79.48	未列入	/	/	-4.49%	/	/	可开放
9521	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干58右10#柱上变压器	100	11.70%	79.71	79.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9522	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线千山干146右14#	100	1.96%	77.08	77.08	未列入	/	/	47.62%	/	/	可开放
9523	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	万新一线万新干38右1#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
9524	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线朱家峪支8左5#柱上变压器	200	9.87%	159.81	159.81	未列入	/	/	25.83%	/	/	可开放
9525	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A99变压器	500	16.71%	399.89	399.89	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9526	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A98变压器	500	31.32%	399.78	399.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
9527	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A95变压器	500	40.98%	399.76	399.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
9528	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A94变压器	500	44.61%	399.76	399.76	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
9529	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17B00变压器	500	20.79%	399.87	399.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
9530	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A97变压器	500	39.69%	399.76	399.76	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
9531	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A96变压器	500	66.09%	399.78	399.78	未列入	/	/	-77.74%	/	/	可开放
9532	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B99变压器	500	37.70%	373.41	373.41	未列入	/	/	1278.15%	/	/	可开放
9533	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C00变压器	500	37.38%	399.87	399.87	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放
9534	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C01变压器	500	37.22%	399.87	399.87	未列入	/	/	27.48%	/	/	可开放
9535	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	10kV大屯线河东分36左12左11#	100	17.96%	63.12	63.12	未列入	/	/	-1.53%	/	/	可开放
9536	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B90	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9537	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红线科红干23#柱上变压器	100	61.40%	13.28	13.28	未列入	/	/	33.60%	/	/	可开放
9538	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右5左26#	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9539	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干98#	200	54.62%	145.62	145.62	未列入	/	/	-8.03%	/	/	可开放

9540	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线科红干42右3#柱上变压器	160	19.37%	97.01	97.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9541	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红干36#	30	16.93%	0	0	未列入	/	/	6.76%	/	/	可开放
9542	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤疗干38左17住上变压器	100	7.80%	74.07	74.07	未列入	/	/	22.99%	/	/	可开放
9543	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T15配电变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
9544	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T16配电变压器	630	4.32%	503.94	503.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
9545	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T17配电变压器	500	8.86%	392.62	392.62	未列入	/	/	558.88%	/	/	可开放
9546	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C65 - JM1（恒大名都六期）	630	43.56%	494.2	494.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9547	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C66 - JM2（恒大名都六期）	630	36.54%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9548	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	卓阅春风里小区1#居民17C23变压器	630	12.63%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9549	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	卓阅春风里小区2#居民17C24变压器	630	7.08%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9550	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B68配电变压器	500	23.62%	399.9	399.9	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
9551	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B69配电变压器	500	22.69%	387.4	387.4	未列入	/	/	43.84%	/	/	可开放
9552	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B70配电变压器	500	0.00%	399.99	399.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9553	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干34左4#（新）	50	20.16%	11.46	11.46	未列入	/	/	-6.16%	/	/	可开放
9554	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17756(新）	500	26.47%	399.8	399.8	未列入	/	/	-91.61%	/	/	可开放
9555	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B91	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9556	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干19左6#七岭南线	250	29.28%	199.18	199.18	未列入	/	/	77.59%	/	/	可开放
9557	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干143左1#柱上变压器	100	14.92%	63.13	63.13	未列入	/	/	-35.53%	/	/	可开放
9558	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干147支1左1柱上变压器	100	7.28%	73.97	73.97	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
9559	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T50配电变压器	500	11.93%	399.91	399.91	未列入	/	/	-25.00%	/	/	可开放
9560	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T51配电变压器	500	27.79%	399.8	399.8	未列入	/	/	-26.48%	/	/	可开放
9561	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17B35变压器	400	38.84%	319.79	319.79	未列入	/	/	-8.35%	/	/	可开放
9562	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	10kV南泽线南孤分3#	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9563	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	10kV南泽线南孤分20右3#	100	39.18%	78.04	78.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9564	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B87	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9565	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	工新一线颐和城2.4期17C81变压器	400	29.56%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9566	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	工新一线颐和城2.4期17C83变压器	400	23.20%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9567	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工新二线颐和城2.4期17C84变压器	400	11.40%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9568	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工新二线颐和城2.4期17C82变压器	400	36.72%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9569	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	汪千线1#柱上变压器	50	35.37%	37.85	37.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9570	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线5#环网柜分支1#	100	7.17%	79.8	79.8	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放

9571	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线7#环网柜北分支1#	100	0.77%	79.23	79.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9572	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C45（高新万科城南区）	630	44.06%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9573	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C46（高新万科城南区）	630	43.14%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9574	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C48 - JM4（高新万科城南区）	630	24.71%	503.93	503.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9575	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C47 - JM3（高新万科城南区）	500	49.60%	399.91	399.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9576	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C49（高新万科城南区）	500	34.94%	399.91	399.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9577	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C50（高新万科城南区）	500	38.56%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9578	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干58#柱上变压器	200	43.35%	158.57	158.57	未列入	/	/	6.53%	/	/	可开放
9579	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对庄石分24右26#柱上变压器	100	35.24%	79.11	79.11	未列入	/	/	40.63%	/	/	可开放
9580	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G01配电变压器	500	16.61%	389.4	389.4	未列入	/	/	1229.16%	/	/	可开放
9581	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G02配电变压器	500	18.11%	387.58	387.58	未列入	/	/	1338.75%	/	/	可开放
9582	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G03配电变压器	500	13.63%	389.81	389.81	未列入	/	/	1327.59%	/	/	可开放
9583	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G04配电变压器	400	4.38%	319.96	319.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
9584	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G05配电变压器	400	15.51%	319.9	319.9	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
9585	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G06配电变压器	400	19.92%	319.89	319.89	未列入	/	/	35.40%	/	/	可开放
9586	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G07配电变压器	400	15.33%	319.88	319.88	未列入	/	/	54.92%	/	/	可开放
9587	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G08配电变压器	500	15.78%	390.75	390.75	未列入	/	/	1420.69%	/	/	可开放
9588	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G09配电变压器	500	19.58%	399.92	399.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
9589	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G13配电变压器	400	2.88%	318.61	318.61	未列入	/	/	733.67%	/	/	可开放
9590	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G10配电变压器	500	23.01%	383.29	383.29	未列入	/	/	1728.11%	/	/	可开放
9591	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G14配电变压器	400	36.30%	319.79	319.79	未列入	/	/	38.17%	/	/	可开放
9592	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G15配电变压器	400	23.01%	306.28	306.28	未列入	/	/	1071.32%	/	/	可开放
9593	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G16配电变压器	500	8.64%	399.99	399.99	未列入	/	/	-42.26%	/	/	可开放
9594	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G11配电变压器	500	26.14%	399.87	399.87	未列入	/	/	61.25%	/	/	可开放
9595	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G12配电变压器	500	37.63%	399.86	399.86	未列入	/	/	52.75%	/	/	可开放
9596	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A10变压器	500	39.00%	399.81	399.81	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
9597	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐酒干76左5#柱上变压器	400	21.42%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9598	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A11变压器	500	43.98%	399.8	399.8	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9599	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A12变压器	500	49.52%	399.76	399.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
9600	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A13变压器	400	26.34%	308.43	308.43	未列入	/	/	750.37%	/	/	可开放
9601	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A14变压器	500	36.16%	399.86	399.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

9602	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左5左2左3柱上变压器	100	7.52%	79.74	79.74	未列入	/	/	-69.74%	/	/	可开放
9603	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	10kV科水二线科水干30左6	100	7.74%	73.7	73.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9604	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	越岭二线	10kV越岭一线越岭干20左4	100	6.81%	74.68	74.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9605	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分35左4#汤岗子线	100	47.40%	46.57	46.57	未列入	/	/	-41.15%	/	/	可开放
9606	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分10左7#大屯线	100	55.62%	78.71	78.71	未列入	/	/	-65.49%	/	/	可开放
9607	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分46右1#热能线	400	12.00%	319.96	319.96	未列入	/	/	-96.09%	/	/	可开放
9608	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左8右2#东铁线	200	57.81%	157.78	157.78	未列入	/	/	-81.10%	/	/	可开放
9609	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左7#千山线	100	45.06%	41.82	41.82	未列入	/	/	-36.99%	1	4	可开放
9610	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干99左6#柱上变压器	400	24.99%	319.76	319.76	未列入	/	/	-65.36%	/	/	可开放
9611	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干156右3支1变压器	200	37.26%	133.99	133.99	未列入	/	/	-48.72%	/	/	可开放
9612	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分98#	100	38.28%	50.69	50.69	未列入	/	/	-12.21%	/	/	可开放
9613	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分3左1	200	10.25%	139.5	139.5	未列入	/	/	-49.44%	/	/	可开放
9614	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期1#箱站2#变压器	400	15.04%	259.85	259.85	未列入	/	/	10.47%	/	/	可开放
9615	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华二组团箱子2#变压器	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9616	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期1#箱站2#变压器	315	0.24%	251.23	251.23	未列入	/	/	-17.08%	/	/	可开放
9617	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左52#柱上变压器	315	20.36%	187.86	187.86	未列入	/	/	-11.82%	/	/	可开放
9618	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15071阳光丽景小区1#变压器（居民）	400	4.76%	300.95	300.95	未列入	/	/	1.04%	/	/	可开放
9619	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	天泽园小区2#箱变（网点）	400	15.76%	256.97	256.97	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
9620	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线陈西沟分026#	200	57.31%	45.38	45.38	未列入	/	/	3.46%	/	/	可开放
9621	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线003+1左1#变压器	400	0.20%	319.21	319.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9622	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干照明分004#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9623	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干004右004#	100	32.36%	47.64	47.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9624	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15081水岸华庭1#箱变变压器	500	5.52%	372.38	372.38	未列入	/	/	-6.70%	/	/	可开放
9625	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15122正和温泉花园二期3#箱变（居民）变压器	500	2.77%	386.15	386.15	未列入	/	/	0.55%	/	/	可开放
9626	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家一台区干4#	400	0.14%	319.43	319.43	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
9627	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	寿安分1左14	315	20.58%	187.18	187.18	未列入	/	/	4.23%	/	/	可开放
9628	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王四台区	400	1.53%	313.89	313.89	未列入	/	/	-12.44%	/	/	可开放
9629	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王一台区	400	1.91%	312.37	312.37	未列入	/	/	6.01%	/	/	可开放
9630	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰分干012#	400	0.31%	318.76	318.76	未列入	/	/	-12.51%	/	/	可开放
9631	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王四台区	400	5.24%	299.06	299.06	未列入	/	/	2.04%	/	/	可开放
9632	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四二台区	400	1.91%	312.38	312.38	未列入	/	/	-1.48%	/	/	可开放
9633	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石嘴村二队区	400	4.27%	302.91	302.91	未列入	/	/	-23.68%	/	/	可开放
9634	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15009嘉景花园新城小区2号变压器	500	7.77%	361.16	361.16	未列入	/	/	38.90%	/	/	可开放
9635	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	嘉景花园新城小区3号箱变	400	5.36%	298.56	298.56	未列入	/	/	-0.12%	/	/	可开放
9636	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周利线	15014平盛小区1#变压器	400	7.54%	289.83	289.83	未列入	/	/	0.75%	/	/	可开放
9637	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周利线	15015平盛小区2#变压器	400	13.31%	266.75	266.75	未列入	/	/	6.36%	/	/	可开放
9638	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15055万福园中园小区3#变压器（居民）	500	12.57%	337.13	337.13	未列入	/	/	67.38%	/	/	可开放
9639	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15058万福园中园小区6#变压器（网点）	500	5.47%	372.64	372.64	未列入	/	/	1168.63%	/	/	可开放
9640	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15090万福园中园小区二期1#变压器（居民）	500	12.83%	335.85	335.85	未列入	/	/	71.94%	/	/	可开放
9641	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区1#箱变（居民）	500	10.78%	346.11	346.11	未列入	/	/	25.27%	/	/	可开放

9642	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15072阳光丽景小区2#变压器（网点）	500	2.11%	389.43	389.43	未列入	/	/	-5.40%	/	/	可开放
9643	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15073阳光丽景3#变压器（居民）	400	2.96%	308.16	308.16	未列入	/	/	4.70%	/	/	可开放
9644	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15074阳光丽景4#箱变（居民）	400	5.97%	296.13	296.13	未列入	/	/	19.99%	/	/	可开放
9645	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15039颐水嘉德二期2#变压器（居民）	400	7.15%	291.39	291.39	未列入	/	/	-13.20%	/	/	可开放
9646	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15040颐水嘉德二期3#变压器（居民）	400	7.24%	291.03	291.03	未列入	/	/	5.35%	/	/	可开放
9647	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15041颐水嘉德二期4#变压器（居民）	500	6.78%	366.1	366.1	未列入	/	/	4.89%	/	/	可开放
9648	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15042颐水嘉德二期5#变压器（居民）	500	5.54%	372.3	372.3	未列入	/	/	0.11%	/	/	可开放
9649	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	正和温泉家园3号变压器（网点）	315	7.18%	229.39	229.39	未列入	/	/	-5.76%	/	/	可开放
9650	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分93左2#	100	0.07%	79.93	79.93	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9651	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台新村	100	0.67%	79.33	79.33	未列入	/	/	5.67%	/	/	可开放
9652	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印一队	80	34.93%	36.06	36.06	未列入	/	/	23.46%	/	/	可开放
9653	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭干038#柱上变压器	400	1.95%	312.22	312.22	未列入	/	/	31.78%	/	/	可开放
9654	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱一台区	100	0.97%	79.03	79.03	未列入	/	/	-78.40%	/	/	可开放
9655	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军五台区006#柱上变压器	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	24.12%	/	/	可开放
9656	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	小王村分012左5#柱上变压器	100	1.69%	78.31	78.31	未列入	/	/	78.57%	/	/	可开放
9657	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	苇子沟一四队	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
9658	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十三队支47#柱上变压器	200	0.28%	159.44	159.44	未列入	/	/	-16.85%	/	/	可开放
9659	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	金家一台区分008#	200	25.51%	108.98	108.98	未列入	/	/	9.50%	/	/	可开放
9660	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋堡一台区	80	3.38%	61.3	61.3	未列入	/	/	-81.65%	/	/	可开放
9661	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	东双一组	100	94.16%	0	0	未列入	/	/	14.70%	/	/	可开放
9662	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家一台区	100	79.54%	0.46	0.46	未列入	/	/	1.44%	/	/	可开放
9663	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	双庙四队区	80	92.55%	0	0	未列入	/	/	-5.47%	/	/	可开放
9664	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王四台区支03#柱上变压器	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
9665	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	新村区	400	0.19%	319.24	319.24	未列入	/	/	32.95%	/	/	可开放
9666	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰分干012左3#柱上变压器	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	13.70%	/	/	可开放
9667	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	圣泉小区1#变	315	0.09%	251.71	251.71	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
9668	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	小城明珠箱式变变压器	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	46.22%	/	/	可开放
9669	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区E箱式变压器	400	10.80%	276.82	276.82	未列入	/	/	11.38%	/	/	可开放
9670	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区箱式变压器	315	7.70%	227.75	227.75	未列入	/	/	0.17%	/	/	可开放
9671	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	福民小区2#变压器	315	14.59%	206.05	206.05	未列入	/	/	13.64%	/	/	可开放
9672	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	狐狸场变压器	50	15.88%	32.06	32.06	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
9673	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上中下干100+1#变压器	400	0.20%	319.22	319.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9674	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆一台区	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	7.15%	/	/	可开放
9675	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中二线	宏基一台区	400	0.13%	319.5	319.5	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
9676	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	达子沟03#柱上变压器	100	0.73%	79.27	79.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9677	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	达子沟27#柱上变压器	50	4.08%	37.96	37.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9678	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中二线	宏基二台区	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-25.34%	/	/	可开放
9679	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线顾房四台区	200	6.78%	146.44	146.44	未列入	/	/	30.52%	/	/	可开放
9680	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭五台区分005#	200	0.55%	158.9	158.9	未列入	/	/	-79.13%	/	/	可开放
9681	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭村六台区005#	100	3.17%	76.83	76.83	未列入	/	/	5.28%	/	/	可开放
9682	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支15柱上变压器	400	25.38%	218.48	218.48	未列入	/	/	682.03%	/	/	可开放
9683	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	运输箱站变压器	200	10.41%	139.18	139.18	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
9684	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站北小区箱站变压器	250	16.91%	157.72	157.72	未列入	/	/	13.48%	/	/	可开放
9685	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟一队区	125	35.64%	55.45	55.45	未列入	/	/	-39.61%	/	/	可开放
9686	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东头二台区	400	0.54%	317.84	317.84	未列入	/	/	-14.58%	/	/	可开放
9687	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里五台区	400	0.93%	316.28	316.28	未列入	/	/	-7.84%	/	/	可开放
9688	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格6#站变压器	400	13.83%	264.69	264.69	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放

9689	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格8#站变压器	400	11.09%	275.66	275.66	未列入	/	/	-16.79%	/	/	可开放
9690	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡3#站1#变压器	315	11.55%	215.63	215.63	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
9691	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	铁西人民银行箱站变压器	250	10.70%	173.25	173.25	未列入	/	/	21.13%	/	/	可开放
9692	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大棚005#	80	1.19%	63.05	63.05	未列入	/	/	10.36%	/	/	可开放
9693	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇于112#	200	13.78%	132.44	132.44	未列入	/	/	23.16%	/	/	可开放
9694	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站1#间隔配电变压器	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
9695	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站2#间隔配电变压器	400	1.57%	313.71	313.71	未列入	/	/	1153.99%	/	/	可开放
9696	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站3#间隔配电变压器	400	3.31%	306.78	306.78	未列入	/	/	1185.50%	/	/	可开放
9697	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站4#间隔配电变压器	400	2.91%	308.38	308.38	未列入	/	/	1188.41%	/	/	可开放
9698	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区6#箱站变压器	315	0.08%	251.74	251.74	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
9699	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	天泽园小区1#箱变（居民）	160	21.06%	94.3	94.3	未列入	/	/	9.59%	/	/	可开放
9700	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15118正和温泉花园二期2#箱变变压器	315	18.04%	195.17	195.17	未列入	/	/	26.38%	/	/	可开放
9701	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公一队分1#变压器	160	62.40%	28.16	28.16	未列入	/	/	-7.11%	/	/	可开放
9702	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公六队分1#变压器	80	82.55%	0	0	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
9703	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里五队分004#变压器	50	12.84%	33.58	33.58	未列入	/	/	0.71%	/	/	可开放
9704	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜一台区	200	11.64%	136.72	136.72	未列入	/	/	-40.30%	/	/	可开放
9705	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨一台区	100	20.93%	59.07	59.07	未列入	/	/	20.39%	/	/	可开放
9706	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆二台区	400	13.72%	265.14	265.14	未列入	/	/	-17.02%	/	/	可开放
9707	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆四台区	315	10.81%	217.95	217.95	未列入	/	/	29.26%	/	/	可开放
9708	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三三台区	63	3.90%	47.94	47.94	未列入	/	/	-36.39%	/	/	可开放
9709	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	明珠小区于006#	160	50.53%	47.15	47.15	未列入	/	/	-3.91%	/	/	可开放
9710	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮一台区支003#	200	23.71%	112.59	112.59	未列入	/	/	-22.30%	/	/	可开放
9711	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮四台区支003#	100	82.93%	0	0	未列入	/	/	6.80%	/	/	可开放
9712	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新一队台区004#	315	4.74%	237.06	237.06	未列入	/	/	-45.35%	/	/	可开放
9713	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新大队001#	250	10.58%	173.56	173.56	未列入	/	/	19.78%	/	/	可开放
9714	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新一队台区006#	315	0.12%	251.63	251.63	未列入	/	/	-22.12%	/	/	可开放
9715	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	中心校台区005#	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	-6.60%	/	/	可开放
9716	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家三队002#	100	55.20%	24.8	24.8	未列入	/	/	-4.69%	/	/	可开放
9717	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新于015#	315	0.11%	251.66	251.66	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9718	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大队005#	160	61.42%	29.73	29.73	未列入	/	/	-16.37%	/	/	可开放
9719	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	西庙三台区支004#	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	-3.47%	/	/	可开放
9720	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元A箱式变1#变压器	250	24.75%	138.12	138.12	未列入	/	/	1.84%	/	/	可开放
9721	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾3#箱站1#变压器	400	21.53%	233.89	233.89	未列入	/	/	17.06%	/	/	可开放
9722	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台祥旺小区2#变压器	315	0.22%	251.32	251.32	未列入	/	/	-2.14%	/	/	可开放
9723	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分008#	200	0.75%	158.5	158.5	未列入	/	/	-83.69%	/	/	可开放
9724	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区2#箱变压器	630	6.35%	464.01	464.01	未列入	/	/	-19.08%	/	/	可开放
9725	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线63东芝小区变压器	200	19.51%	120.98	120.98	未列入	/	/	2.71%	/	/	可开放
9726	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	新纪元小区箱式变压器	315	6.74%	230.78	230.78	未列入	/	/	16.15%	/	/	可开放
9727	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城1#站变压器	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	-90.45%	/	/	可开放
9728	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城4#站厢式变压器	400	13.12%	267.51	267.51	未列入	/	/	-7.35%	/	/	可开放
9729	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线44美馨一期3#变压器	500	11.99%	340.07	340.07	未列入	/	/	14.87%	/	/	可开放
9730	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	金地海小区２#变压器	400	31.33%	194.68	194.68	未列入	/	/	26.37%	/	/	可开放
9731	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线49美馨一期1#变压器	630	6.54%	462.78	462.78	未列入	/	/	9.90%	/	/	可开放
9732	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	鑫源小区住宅楼201开关柜变压器	315	27.20%	166.32	166.32	未列入	/	/	35.96%	/	/	可开放
9733	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支19右1	200	1.14%	157.72	157.72	未列入	/	/	-68.38%	/	/	可开放
9734	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左6右2	200	10.72%	138.56	138.56	未列入	/	/	162.14%	/	/	可开放
9735	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室1#居民变压器	400	4.76%	300.96	300.96	未列入	/	/	1851.41%	/	/	可开放
9736	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室2#居民变压器	400	4.58%	301.7	301.7	未列入	/	/	1516.88%	/	/	可开放

9737	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室3#网点变压器	400	2.83%	308.68	308.68	未列入	/	/	1582.26%	/	/	可开放
9738	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室4#网点变压器	400	0.01%	319.95	319.95	未列入	/	/	-88.13%	/	/	可开放
9739	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜五台区	315	0.14%	251.57	251.57	未列入	/	/	-59.33%	/	/	可开放
9740	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨四台区	100	62.21%	17.79	17.79	未列入	/	/	5.64%	/	/	可开放
9741	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨二台区	200	34.92%	90.16	90.16	未列入	/	/	-1.46%	/	/	可开放
9742	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘二台区	200	4.63%	150.74	150.74	未列入	/	/	14.12%	/	/	可开放
9743	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四四台区	400	3.31%	306.78	306.78	未列入	/	/	-52.60%	/	/	可开放
9744	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期#1站变压器	315	0.26%	251.18	251.18	未列入	/	/	8.23%	/	/	可开放
9745	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期2#变压器	315	23.97%	176.5	176.5	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
9746	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草三台区变压器	100	9.31%	70.69	70.69	未列入	/	/	-72.51%	/	/	可开放
9747	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	东越小区箱式变压器	250	17.04%	157.4	157.4	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
9748	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62右14	50	14.84%	32.58	32.58	未列入	/	/	-0.80%	/	/	可开放
9749	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干64左1	100	14.97%	65.03	65.03	未列入	/	/	12.83%	/	/	可开放
9750	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草线105右1#	50	0.12%	39.94	39.94	未列入	/	/	-88.69%	/	/	可开放
9751	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期B站1#变压器	400	12.20%	271.2	271.2	未列入	/	/	18.23%	/	/	可开放
9752	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期A变压器1#	400	22.53%	229.88	229.88	未列入	/	/	1.52%	1	8	可开放
9753	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华峪村二台区	30	97.87%	0	0	未列入	/	/	-23.36%	/	/	可开放
9754	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方村分06#	200	47.29%	65.42	65.42	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
9755	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方二队分09#	80	67.61%	9.91	9.91	未列入	/	/	-13.30%	/	/	可开放
9756	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	镇政府分18#	200	4.52%	150.96	150.96	未列入	/	/	7.11%	/	/	可开放
9757	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合三台区变压器	200	7.93%	144.14	144.14	未列入	/	/	32.09%	/	/	可开放
9758	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线东四分013#	400	0.17%	319.33	319.33	未列入	/	/	-4.20%	/	/	可开放
9759	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四二台区支4#	50	15.84%	32.08	32.08	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
9760	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	西望台分31#	200	20.47%	119.07	119.07	未列入	/	/	6.84%	/	/	可开放
9761	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯一台区08#	100	76.63%	3.37	3.37	未列入	/	/	10.67%	/	/	可开放
9762	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	邦石分019#邦石一台区柱上变压器	80	70.85%	7.32	7.32	未列入	/	/	16.92%	/	/	可开放
9763	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线8#	400	0.13%	319.49	319.49	未列入	/	/	-3.70%	/	/	可开放
9764	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区11#箱站变压器	500	5.98%	370.09	370.09	未列入	/	/	1226.43%	/	/	可开放
9765	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区5#箱站变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
9766	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区7#箱站变压器	500	2.93%	385.37	385.37	未列入	/	/	1174.97%	/	/	可开放
9767	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15110保寿小区1#箱变（网点）	315	11.26%	216.52	216.52	未列入	/	/	13.34%	/	/	可开放
9768	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15115保寿小区6#箱变（网点）	315	6.74%	230.78	230.78	未列入	/	/	-11.38%	/	/	可开放
9769	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15116保寿小区7#箱变（网点）	500	0.03%	399.84	399.84	未列入	/	/	10.94%	/	/	可开放
9770	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家六台2分002#变压器	400	8.78%	284.87	284.87	未列入	/	/	3.70%	/	/	可开放
9771	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	高台三台区03#	100	61.63%	18.37	18.37	未列入	/	/	-17.41%	/	/	可开放
9772	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小干035#（前小二台区）	400	19.52%	241.92	241.92	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放
9773	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四二台区干08#	80	4.60%	60.32	60.32	未列入	/	/	-49.02%	/	/	可开放
9774	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼5#站变压器	315	0.11%	251.64	251.64	未列入	/	/	-91.59%	/	/	可开放
9775	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	富华箱站1#变压器	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	-90.54%	1	4	可开放
9776	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15061福聚华城3#变压器（居民）	400	11.55%	273.8	273.8	未列入	/	/	39.09%	/	/	可开放
9777	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15062福聚华城4#变压器（居民）	400	6.74%	293.03	293.03	未列入	/	/	0.64%	/	/	可开放
9778	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15127水岸华庭二期2#箱变变压器	500	3.53%	382.34	382.34	未列入	/	/	-22.88%	/	/	可开放
9779	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15129水岸华庭二期4#箱变变压器	500	2.73%	386.33	386.33	未列入	/	/	4.83%	/	/	可开放
9780	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15130水岸华庭二期5#箱变变压器	500	2.14%	389.28	389.28	未列入	/	/	4.54%	/	/	可开放
9781	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干66左1#	200	6.35%	147.3	147.3	未列入	/	/	-11.62%	/	/	可开放
9782	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台大队区	400	15.00%	260	260	未列入	/	/	24.66%	/	/	可开放
9783	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家一台区	200	5.30%	149.4	149.4	未列入	/	/	-15.14%	/	/	可开放

9784	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家六台区	50	3.24%	38.38	38.38	未列入	/	/	-77.77%	/	/	可开放
9785	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧三台区变压器	100	17.50%	62.5	62.5	未列入	/	/	-29.99%	/	/	可开放
9786	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟二台区	100	73.69%	6.31	6.31	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
9787	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角二台区	100	2.27%	77.73	77.73	未列入	/	/	-84.80%	/	/	可开放
9788	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角四台区	100	12.48%	67.52	67.52	未列入	/	/	14.38%	/	/	可开放
9789	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧一组支38#变压器	200	26.93%	106.14	106.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9790	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌二台区	400	0.36%	318.55	318.55	未列入	/	/	-78.86%	/	/	可开放
9791	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道三台区	400	2.48%	310.1	310.1	未列入	/	/	-41.59%	/	/	可开放
9792	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金二台区	80	53.99%	20.81	20.81	未列入	/	/	-7.78%	/	/	可开放
9793	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小五台区变压器	50	5.22%	37.39	37.39	未列入	/	/	-4.13%	/	/	可开放
9794	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈三台区	50	7.80%	36.1	36.1	未列入	/	/	13.64%	/	/	可开放
9795	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	奔腾配电室变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-3.77%	/	/	可开放
9796	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-15.48%	/	/	可开放
9797	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区1#变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-93.17%	/	/	可开放
9798	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区3#箱变2#变压器	315	0.14%	251.56	251.56	未列入	/	/	-88.57%	/	/	可开放
9799	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15126水岸华庭二期1#箱变变压器	500	3.13%	384.36	384.36	未列入	/	/	-11.06%	/	/	可开放
9800	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15131水岸华庭二期6#箱变变压器	500	3.22%	383.88	383.88	未列入	/	/	-5.44%	/	/	可开放
9801	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区1#箱站1#变压器	500	0.49%	397.53	397.53	未列入	/	/	52.65%	/	/	可开放
9802	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分9右3#变压器	400	14.92%	260.34	260.34	未列入	/	/	-4.62%	/	/	可开放
9803	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分23右3#变压器	400	16.82%	252.73	252.73	未列入	/	/	-21.66%	/	/	可开放
9804	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭19#箱站变压器	200	28.22%	103.56	103.56	未列入	/	/	3.19%	/	/	可开放
9805	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	交通局箱站变压器	315	13.98%	207.97	207.97	未列入	/	/	-84.80%	/	/	可开放
9806	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左11右1	100	70.05%	9.95	9.95	未列入	/	/	-15.96%	/	/	可开放
9807	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分15左2	100	2.56%	77.44	77.44	未列入	/	/	-30.10%	/	/	可开放
9808	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干31#	100	35.00%	45	45	未列入	/	/	-17.94%	/	/	可开放
9809	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼七台区	200	0.91%	158.19	158.19	未列入	/	/	-86.11%	/	/	可开放
9810	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身二台区	315	18.21%	194.65	194.65	未列入	/	/	22.38%	/	/	可开放
9811	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳三台区	160	0.71%	126.86	126.86	未列入	/	/	3.70%	/	/	可开放
9812	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房三台区	80	91.38%	0	0	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
9813	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星三台区	63	99.06%	0	0	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
9814	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木三台区	315	0.27%	251.15	251.15	未列入	/	/	13.48%	/	/	可开放
9815	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟四台区分003#	30	22.03%	17.39	17.39	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
9816	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树一台干06#	200	2.72%	154.56	154.56	未列入	/	/	-17.07%	/	/	可开放
9817	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树6台分007#	200	61.91%	36.19	36.19	未列入	/	/	12.93%	/	/	可开放
9818	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道五台干03#	50	6.66%	36.67	36.67	未列入	/	/	-77.06%	/	/	可开放
9819	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干35#	100	85.39%	0	0	未列入	/	/	-7.69%	/	/	可开放
9820	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力B站2#变压器	250	0.13%	199.67	199.67	未列入	/	/	-90.52%	/	/	可开放
9821	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区3#箱站2#变压器	400	7.16%	291.35	291.35	未列入	/	/	-5.02%	/	/	可开放
9822	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区2#箱站 2 #变压器	500	7.11%	364.43	364.43	未列入	/	/	-23.99%	/	/	可开放
9823	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	西新养殖小区1	315	20.77%	186.57	186.57	未列入	/	/	3.43%	/	/	可开放
9824	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区2#箱站变压器	500	4.64%	376.81	376.81	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
9825	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区1#箱站变压器	500	10.43%	347.87	347.87	未列入	/	/	45.48%	/	/	可开放
9826	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期3#箱站1#变压器	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	12.09%	/	/	可开放
9827	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	芭东线	芭东海城一期4#箱站1#变压器	500	8.93%	355.35	355.35	未列入	/	/	-0.71%	/	/	可开放
9828	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	芭东线	芭东海城一期4#箱站2#变压器	500	5.83%	370.84	370.84	未列入	/	/	9.48%	/	/	可开放
9829	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	财富广场二期箱站2#变压器	400	10.97%	276.11	276.11	未列入	/	/	11.51%	/	/	可开放
9830	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区3#箱站1#变压器	400	5.63%	297.47	297.47	未列入	/	/	-14.40%	/	/	可开放
9831	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区1变压器	200	0.46%	159.09	159.09	未列入	/	/	-87.15%	/	/	可开放

9832	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区1#箱站2#变压器	500	11.07%	344.67	344.67	未列入	/	/	-4.80%	/	/	可开放
9833	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区2#箱站1#变压器	500	15.88%	320.6	320.6	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
9834	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区3#箱站2#变压器	500	8.27%	358.63	358.63	未列入	/	/	12.67%	/	/	可开放
9835	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	东新养殖小区4变压器	50	12.86%	33.57	33.57	未列入	/	/	-46.27%	/	/	可开放
9836	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村三期B区2#箱式变变压器	400	10.61%	277.55	277.55	未列入	/	/	15.05%	/	/	可开放
9837	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场4#站变压器	250	25.25%	136.88	136.88	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
9838	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分37左4#柱上变压器	400	3.75%	305.01	305.01	未列入	/	/	-13.81%	/	/	可开放
9839	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线98左5左1#柱上变压器	200	1.18%	157.64	157.64	未列入	/	/	-78.67%	/	/	可开放
9840	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分提水支013#柱上变压器	160	0.50%	127.2	127.2	未列入	/	/	-82.48%	/	/	可开放
9841	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城1#箱站变压器01	400	3.98%	304.07	304.07	未列入	/	/	1052.17%	/	/	可开放
9842	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城1#箱站变压器02	400	3.50%	306.02	306.02	未列入	/	/	1082.37%	/	/	可开放
9843	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城2#箱站配电变压器01	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
9844	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分4+1#变压器	125	0.29%	99.64	99.64	未列入	/	/	27.92%	/	/	可开放
9845	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分5#变压器	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
9846	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分23左1#变压器	80	0.53%	63.58	63.58	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
9847	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线瑞凯支008#柱上变压器	100	0.01%	79.99	79.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9848	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰八队	400	0.43%	318.29	318.29	未列入	/	/	-80.56%	/	/	可开放
9849	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强B箱式变变压器	400	9.25%	282.99	282.99	未列入	/	/	11.37%	/	/	可开放
9850	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河四台区	400	13.22%	267.13	267.13	未列入	/	/	-14.52%	/	/	可开放
9851	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	红旗五台区	200	3.70%	152.61	152.61	未列入	/	/	-50.69%	/	/	可开放
9852	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石一台区	100	1.74%	78.26	78.26	未列入	/	/	15.69%	/	/	可开放
9853	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石二台区	200	0.26%	159.48	159.48	未列入	/	/	-85.64%	/	/	可开放
9854	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰五队	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-75.47%	/	/	可开放
9855	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线107#	200	30.21%	99.58	99.58	未列入	/	/	22.72%	/	/	可开放
9856	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石三台区	200	7.24%	145.53	145.53	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
9857	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	松树大队区	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	-67.01%	/	/	可开放
9858	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊四队区	100	0.33%	79.67	79.67	未列入	/	/	-76.23%	/	/	可开放
9859	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印四队	400	0.26%	318.95	318.95	未列入	/	/	-89.38%	/	/	可开放
9860	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落二台区	200	12.87%	134.26	134.26	未列入	/	/	-4.43%	/	/	可开放
9861	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉四队区	400	0.71%	317.18	317.18	未列入	/	/	-80.54%	/	/	可开放
9862	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉九队区	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	-83.57%	1	2	可开放
9863	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜华玉台区	400	2.89%	308.46	308.46	未列入	/	/	33.97%	/	/	可开放
9864	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分022#柱上变压器	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9865	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟四队台区	100	0.44%	79.56	79.56	未列入	/	/	-53.67%	/	/	可开放
9866	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干112#	400	0.88%	316.5	316.5	未列入	/	/	-79.66%	/	/	可开放
9867	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身八台区	200	9.02%	141.96	141.96	未列入	/	/	-6.10%	/	/	可开放
9868	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	水泉一队区	100	0.60%	79.4	79.4	未列入	/	/	-55.13%	/	/	可开放
9869	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干010#	400	0.75%	317.01	317.01	未列入	/	/	-73.14%	/	/	可开放
9870	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英五队区	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-90.31%	/	/	可开放
9871	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英一台区	400	5.53%	297.89	297.89	未列入	/	/	105.61%	/	/	可开放
9872	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印村台区	400	2.36%	310.55	310.55	未列入	/	/	-61.54%	/	/	可开放
9873	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线99右干2#	100	1.27%	78.73	78.73	未列入	/	/	-22.78%	/	/	可开放
9874	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线金坨6队干21#杆	100	0.42%	79.58	79.58	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
9875	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	西甲一台区	200	23.99%	112.02	112.02	未列入	/	/	4.34%	/	/	可开放
9876	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线83+1#	100	20.37%	59.63	59.63	未列入	/	/	17.60%	/	/	可开放
9877	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线65+1左干7#	100	0.69%	79.31	79.31	未列入	/	/	-9.90%	/	/	可开放

9878	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线达连10队干14左分6#	50	3.44%	38.28	38.28	未列入	/	/	19.23%	/	/	可开放
9879	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线达连五队干13左分19#	50	2.40%	38.8	38.8	未列入	/	/	7.94%	/	/	可开放
9880	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城3#箱站配电变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
9881	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	工业线90左1#变压器	200	2.28%	155.45	155.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9882	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道十台区	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
9883	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期1#网点变压器配电变压器	500	0.01%	399.95	399.95	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
9884	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期1#住宅变压器配电变压器	630	5.41%	469.94	469.94	未列入	/	/	63.64%	/	/	可开放
9885	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期2#网点变压器配电变压器	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
9886	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期2#住宅变压器配电变压器	630	5.35%	470.28	470.28	未列入	/	/	1308.38%	/	/	可开放
9887	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期3#变压器配电变压器	500	5.99%	370.06	370.06	未列入	/	/	1312.80%	/	/	可开放
9888	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期3#网点变压器配电变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
9889	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅1#变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	182.84%	/	/	可开放
9890	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅2#变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	134.52%	/	/	可开放
9891	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅3#变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
9892	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅4#变压器	500	3.53%	382.37	382.37	未列入	/	/	2869.01%	/	/	可开放
9893	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅5#变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
9894	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点6#变压器	400	0.14%	319.46	319.46	未列入	/	/	419.62%	/	/	可开放
9895	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点7#变压器	630	0.10%	503.39	503.39	未列入	/	/	452.27%	/	/	可开放
9896	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点8#变压器	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	116.02%	/	/	可开放
9897	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期4#住宅变压器配电变压器	500	3.28%	383.59	383.59	未列入	/	/	1250.31%	/	/	可开放
9898	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅9#变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	91.49%	/	/	可开放
9899	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅10#变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	116.02%	/	/	可开放
9900	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅11#变压	500	4.29%	378.54	378.54	未列入	/	/	1791.21%	/	/	可开放
9901	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅12#变压	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	144.95%	/	/	可开放
9902	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅13#变压	500	0.03%	399.87	399.87	未列入	/	/	108.17%	/	/	可开放
9903	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室网点14#变压	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	293.70%	/	/	可开放
9904	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室网点15#变压	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	306.20%	/	/	可开放
9905	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区10#箱站配电变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
9906	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚面粉厂支006#柱上变压器	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9907	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	洪丰分2#柱上变压器	100	1.59%	78.41	78.41	未列入	/	/	-8.76%	/	/	可开放
9908	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	林场干10#变压器	100	31.62%	48.38	48.38	未列入	/	/	13.08%	/	/	可开放
9909	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	上台线大台干5右4#变压器	400	0.13%	319.47	319.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9910	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线133左干13#	160	8.94%	113.69	113.69	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
9911	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干005#变压器	100	3.57%	76.43	76.43	未列入	/	/	12.71%	/	/	可开放
9912	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线029#变压器	400	0.20%	319.21	319.21	未列入	/	/	14.75%	/	/	可开放
9913	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮三台区支011#变压器	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	16.16%	/	/	可开放
9914	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连10队干14左分2右支11#	100	0.72%	79.28	79.28	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
9915	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区2#箱站1#变压器	630	2.04%	491.13	491.13	未列入	/	/	1504.37%	/	/	可开放
9916	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区3#箱站1#变压器	630	1.52%	494.41	494.41	未列入	/	/	6.16%	/	/	可开放
9917	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15029嘉景花园新城小区5号变压器	500	6.23%	368.86	368.86	未列入	/	/	8.00%	/	/	可开放
9918	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15100腾龙名苑小区1#变压器（居民）	400	5.38%	298.5	298.5	未列入	/	/	-13.90%	/	/	可开放
9919	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15103腾龙名苑小区4#变压器（网点）	500	3.72%	381.39	381.39	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
9920	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15091万福园中园小区二期2#变压器（居民）	500	11.29%	343.56	343.56	未列入	/	/	67.61%	/	/	可开放
9921	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15075阳光丽景5#变压器（居民）	400	10.13%	279.49	279.49	未列入	/	/	30.27%	/	/	可开放
9922	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源二期A箱式变2#变压器	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
9923	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线32#	50	9.82%	35.09	35.09	未列入	/	/	2.87%	/	/	可开放
9924	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格1#站变压器	400	11.52%	273.93	273.93	未列入	/	/	7.59%	/	/	可开放

9925	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格5#站变压器	400	10.64%	277.44	277.44	未列入	/	/	-19.23%	/	/	可开放
9926	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡2#站1#变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
9927	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡3#站2#变压器	315	8.52%	225.16	225.16	未列入	/	/	-5.80%	/	/	可开放
9928	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城1#箱站变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-87.95%	/	/	可开放
9929	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城2#箱站变压器	400	0.13%	319.47	319.47	未列入	/	/	-87.86%	/	/	可开放
9930	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城3#箱站变压器	400	15.02%	259.91	259.91	未列入	/	/	7.36%	/	/	可开放
9931	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	张嘴干8#	50	9.30%	35.35	35.35	未列入	/	/	-12.19%	/	/	可开放
9932	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村九台区支04#	50	0.16%	39.92	39.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9933	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合一台008#	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	20.76%	/	/	可开放
9934	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	意合四台3#	80	0.85%	63.32	63.32	未列入	/	/	-0.73%	/	/	可开放
9935	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区1#住宅箱站变压器	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	5.61%	/	/	可开放
9936	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分4#左分31#	100	1.93%	78.07	78.07	未列入	/	/	-2.73%	/	/	可开放
9937	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	邬卜一队区	100	15.47%	64.53	64.53	未列入	/	/	-43.05%	/	/	可开放
9938	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	青山怀村台区	400	2.28%	310.9	310.9	未列入	/	/	-51.17%	/	/	可开放
9939	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟八台区分003#	200	17.87%	124.27	124.27	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
9940	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印二队	100	4.82%	75.18	75.18	未列入	/	/	-43.69%	/	/	可开放
9941	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤五台区	50	47.16%	16.42	16.42	未列入	/	/	-57.93%	/	/	可开放
9942	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	什司县九台区	200	31.37%	97.26	97.26	未列入	/	/	-26.91%	/	/	可开放
9943	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土三台区	400	0.11%	319.57	319.57	未列入	/	/	-52.17%	/	/	可开放
9944	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线东响1号井支1#	50	2.34%	38.83	38.83	未列入	/	/	-8.25%	/	/	可开放
9945	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区1#住宅配电变压器	400	4.25%	303	303	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9946	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区2#住宅配电变压器	500	4.71%	376.43	376.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9947	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区3#住宅配电变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9948	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区4#住宅配电变压器	500	0.03%	399.84	399.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9949	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区5#住宅配电变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9950	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区6#住宅配电变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9951	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区7#网点配电变压器	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9952	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区8#网点配电变压器	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9953	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干021#	400	2.64%	309.43	309.43	未列入	/	/	-9.66%	/	/	可开放
9954	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	华树沟分22#	100	26.10%	53.9	53.9	未列入	/	/	-32.92%	/	/	可开放
9955	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线东响3号井支1#	50	1.46%	39.27	39.27	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放
9956	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线西四深井支8#	100	0.83%	79.17	79.17	未列入	/	/	0.61%	/	/	可开放
9957	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线顾家井支8#	100	0.93%	79.07	79.07	未列入	/	/	-4.51%	/	/	可开放
9958	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	南站线部队南井支1#	50	6.66%	36.67	36.67	未列入	/	/	1.22%	/	/	可开放
9959	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎七台区支34#	100	3.94%	76.06	76.06	未列入	/	/	3.61%	/	/	可开放
9960	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线耿龙十二万抽水支26#	100	1.02%	78.98	78.98	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9961	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	下坎八台区分8#	200	0.37%	159.26	159.26	未列入	/	/	5.09%	/	/	可开放
9962	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线前郭村井支4#	100	1.33%	78.67	78.67	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
9963	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干93	400	2.80%	308.8	308.8	未列入	/	/	-49.33%	/	/	可开放
9964	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家一台区变压器	160	54.59%	40.66	40.66	未列入	/	/	-8.82%	/	/	可开放
9965	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15128水岸华庭二期3#箱变变压器	500	0.34%	398.31	398.31	未列入	/	/	9.48%	/	/	可开放
9966	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15030寿安回迁1#变压器	500	5.03%	374.85	374.85	未列入	/	/	7.19%	/	/	可开放
9967	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15032寿安回迁3#变压器	500	5.05%	374.74	374.74	未列入	/	/	-10.19%	/	/	可开放
9968	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所3#变压器	630	5.13%	471.68	471.68	未列入	/	/	25.72%	/	/	可开放
9969	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	3#住宅变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	44.34%	/	/	可开放
9970	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区13#箱站变压器	630	4.05%	478.5	478.5	未列入	/	/	1249.60%	/	/	可开放
9971	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区9#箱站变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
9972	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支30左1#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放

9973	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分74右1#变压器	200	0.33%	159.35	159.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
9974	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和B箱式变1#变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-90.42%	/	/	可开放
9975	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15161周正新村10#箱变变压器	400	1.41%	314.38	314.38	未列入	/	/	738.15%	/	/	可开放
9976	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	金山B箱式变1#变压器	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	-91.34%	/	/	可开放
9977	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家4队干05#变压器	100	74.51%	5.49	5.49	未列入	/	/	7.71%	/	/	可开放
9978	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家村干05#变压器	100	47.46%	32.54	32.54	未列入	/	/	-34.28%	/	/	可开放
9979	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭建材1#变压器	500	6.46%	367.69	367.69	未列入	/	/	8.55%	/	/	可开放
9980	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分14#变压器	400	34.10%	183.59	183.59	未列入	/	/	22.25%	/	/	可开放
9981	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线013#柱上变压器	250	10.45%	173.87	173.87	未列入	/	/	-0.66%	/	/	可开放
9982	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线025柱上变压器	200	1.54%	156.93	156.93	未列入	/	/	-7.65%	/	/	可开放
9983	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后英第一城2#站变压器	500	5.67%	371.66	371.66	未列入	/	/	3.63%	/	/	可开放
9984	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城4#站变压器	500	5.73%	371.34	371.34	未列入	/	/	-0.02%	/	/	可开放
9985	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场2#站变压器	250	27.18%	132.06	132.06	未列入	/	/	10.89%	/	/	可开放
9986	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身一台区	100	45.12%	34.88	34.88	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
9987	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格3#站变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-90.74%	/	/	可开放
9988	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格7#站变压器	400	12.66%	269.35	269.35	未列入	/	/	-18.36%	/	/	可开放
9989	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇1#箱站变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-8.30%	/	/	可开放
9990	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金色花园2#变压器	400	17.73%	249.08	249.08	未列入	/	/	-15.34%	/	/	可开放
9991	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	果树一场一台区	200	10.60%	138.8	138.8	未列入	/	/	-8.48%	/	/	可开放
9992	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新六台区	400	8.54%	285.84	285.84	未列入	/	/	-31.91%	/	/	可开放
9993	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新四台区	200	1.16%	157.69	157.69	未列入	/	/	-81.62%	/	/	可开放
9994	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新三台区	250	4.73%	188.18	188.18	未列入	/	/	13.60%	/	/	可开放
9995	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	水泉二队区	200	3.40%	153.2	153.2	未列入	/	/	-2.55%	/	/	可开放
9996	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石街道一台区	400	18.43%	246.27	246.27	未列入	/	/	11.67%	/	/	可开放
9997	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木五台区	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
9998	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分10右2#变压器	100	17.52%	62.48	62.48	未列入	/	/	13.33%	/	/	可开放
9999	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分4#变压器	200	10.20%	139.61	139.61	未列入	/	/	5.24%	/	/	可开放
10000	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分19右9右4#变压器	315	19.16%	191.64	191.64	未列入	/	/	13.99%	/	/	可开放
10001	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分50#变压器	200	6.53%	146.95	146.95	未列入	/	/	11.11%	/	/	可开放
10002	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分5右5#变压器	400	19.73%	241.09	241.09	未列入	/	/	-2.32%	/	/	可开放
10003	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所4#变压器	630	4.20%	477.51	477.51	未列入	/	/	9.71%	/	/	可开放
10004	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所5#变压器	500	8.44%	357.79	357.79	未列入	/	/	11.68%	/	/	可开放
10005	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线57#柱上变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10006	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家三台区变压器	100	62.42%	17.58	17.58	未列入	/	/	1.55%	/	/	可开放
10007	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家二台区变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未列入	/	/	-70.50%	/	/	可开放
10008	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家三台区	50	9.36%	35.32	35.32	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
10009	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	新昌线茨沟五台区	100	64.92%	15.08	15.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10010	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	新昌线茨沟四台区	63	6.13%	46.54	46.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10011	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场一组	200	2.82%	154.37	154.37	未列入	/	/	-36.83%	/	/	可开放
10012	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场四组	100	17.06%	62.94	62.94	未列入	/	/	-21.15%	/	/	可开放
10013	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英新楼	200	43.79%	72.43	72.43	未列入	/	/	6.13%	/	/	可开放
10014	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁南线	葫芦线7856单元小河三台支05#	63	13.14%	42.12	42.12	未列入	/	/	-6.44%	/	/	可开放
10015	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线荒地干19右19右1变压器	400	0.76%	316.97	316.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10016	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家7台区干05#变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-73.24%	/	/	可开放
10017	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左1左1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-54.85%	/	/	可开放
10018	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分11右1#变压器	400	3.43%	306.29	306.29	未列入	/	/	-54.37%	/	/	可开放
10019	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖三队干007#变压器	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10020	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线二甲干2右1#变压器	200	3.68%	152.65	152.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放

10021	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干12#郁坨二台区	200	3.13%	153.74	153.74	未列入	/	/	-70.34%	/	/	可开放
10022	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三二台区03#	400	0.67%	317.34	317.34	未列入	/	/	-81.27%	/	/	可开放
10023	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三干高台分34#	400	0.82%	316.72	316.72	未列入	/	/	-81.67%	/	/	可开放
10024	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三一台区支04+1#	400	0.68%	317.27	317.27	未列入	/	/	-80.15%	/	/	可开放
10025	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙一台区分005#	400	3.69%	305.23	305.23	未列入	/	/	-53.87%	/	/	可开放
10026	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	鲍沙二台区	400	1.76%	312.97	312.97	未列入	/	/	-62.61%	/	/	可开放
10027	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分032#	400	1.45%	314.19	314.19	未列入	/	/	-59.96%	/	/	可开放
10028	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家二台区	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-77.06%	/	/	可开放
10029	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干38左3左1	160	28.86%	81.82	81.82	未列入	/	/	-7.98%	/	/	可开放
10030	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15226华源名居金水湖畔1#住宅变压器	500	2.18%	389.12	389.12	未列入	/	/	1146.71%	/	/	可开放
10031	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔2#住宅变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
10032	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔3#住宅变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10033	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线045右4#变压器	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10034	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔4#住宅变压器	500	2.64%	386.79	386.79	未列入	/	/	1111.52%	/	/	可开放
10035	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔5#网点变压器	400	0.02%	319.94	319.94	未列入	/	/	-77.45%	/	/	可开放
10036	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线045右9#	200	3.43%	153.14	153.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10037	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干119	30	13.57%	19.93	19.93	未列入	/	/	-3.16%	/	/	可开放
10038	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15143红城御景小区3#箱变变压器	500	8.91%	355.45	355.45	未列入	/	/	29.22%	/	/	可开放
10039	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	鸿城御景小区4#箱变（网点1）变压器	500	3.41%	382.95	382.95	未列入	/	/	-15.77%	/	/	可开放
10040	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	鸿城御景5#箱变（网点）15145变压器	400	10.62%	277.54	277.54	未列入	/	/	28.29%	/	/	可开放
10041	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	酒厂变压器	50	6.08%	36.96	36.96	未列入	/	/	-4.88%	/	/	可开放
10042	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线联络分31+1#变压器	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10043	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线联络分26引1#柱上变压器	400	4.34%	302.65	302.65	未列入	/	/	881.78%	/	/	可开放
10044	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分28左2#柱上变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-5.95%	/	/	可开放
10045	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	天昊变压器	50	60.54%	9.73	9.73	未列入	/	/	-3.93%	/	/	可开放
10046	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	马沟二队区	80	1.50%	62.8	62.8	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
10047	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	新楼照明一台区	200	2.00%	156	156	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
10048	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风八台区	200	26.68%	106.65	106.65	未列入	/	/	555.93%	/	/	可开放
10049	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风六台区	160	0.87%	126.61	126.61	未列入	/	/	11.40%	/	/	可开放
10050	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠5#箱站变压器	500	6.34%	368.32	368.32	未列入	/	/	-13.79%	/	/	可开放
10051	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城12.46箱站1#变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	-91.33%	/	/	可开放
10052	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	联营线	中央公馆箱站2#变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
10053	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格2#站变压器	400	9.89%	280.46	280.46	未列入	/	/	-4.97%	/	/	可开放
10054	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格4#站变压器	400	7.92%	288.33	288.33	未列入	/	/	-0.17%	/	/	可开放
10055	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡1#站2#变压器	315	0.23%	251.29	251.29	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10056	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	鑫园小区箱式变变压器	200	17.83%	124.34	124.34	未列入	/	/	19.12%	/	/	可开放
10057	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	鹏兴小区柱上变压器	250	0.08%	199.8	199.8	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
10058	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金宇家园1#变压器	250	0.64%	198.4	198.4	未列入	/	/	-88.16%	/	/	可开放
10059	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	信用社箱站变压器	200	28.68%	102.64	102.64	未列入	/	/	4.50%	/	/	可开放
10060	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队干15#变压器	160	34.81%	72.31	72.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10061	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站北小区箱站2#变压器	250	0.17%	199.58	199.58	未列入	/	/	-89.17%	/	/	可开放
10062	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	站前小区箱站2#变压器	315	18.93%	192.38	192.38	未列入	/	/	12.13%	/	/	可开放
10063	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城1#站1#变压器	500	3.75%	381.26	381.26	未列入	/	/	14.76%	/	/	可开放
10064	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城2#站变压器	315	4.51%	237.79	237.79	未列入	/	/	1.70%	/	/	可开放

10065	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15080金鼎居2#箱变（网点）	400	14.49%	262.05	262.05	未列入	/	/	5.93%	/	/	可开放
10066	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城3#箱站1#变压器	500	5.84%	370.81	370.81	未列入	/	/	10.56%	/	/	可开放
10067	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	三义阳光苑配电室1#变压器	1250	3.38%	957.72	957.72	未列入	/	/	3.67%	/	/	可开放
10068	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城4#站变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-91.00%	/	/	可开放
10069	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前柳七台区	100	79.75%	0.25	0.25	未列入	/	/	11.52%	/	/	可开放
10070	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	张胡五台区	50	59.38%	10.31	10.31	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
10071	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡四台区	200	14.68%	130.65	130.65	未列入	/	/	-39.14%	/	/	可开放
10072	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡二台区	160	42.77%	59.57	59.57	未列入	/	/	-12.28%	/	/	可开放
10073	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙二组	125	47.53%	40.59	40.59	未列入	/	/	17.20%	/	/	可开放
10074	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰十队	100	65.62%	14.38	14.38	未列入	/	/	18.70%	/	/	可开放
10075	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15082水岸华庭2#箱变变压器	500	5.06%	374.71	374.71	未列入	/	/	-12.38%	/	/	可开放
10076	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15083水岸华庭3#箱变压器	500	5.67%	371.63	371.63	未列入	/	/	4.06%	/	/	可开放
10077	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15084水岸华庭4#箱变变压器	500	3.33%	383.37	383.37	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
10078	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15117正和温泉花园二期1相变变压器	400	6.70%	293.22	293.22	未列入	/	/	24.13%	/	/	可开放
10079	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15119正和温泉花园二期3号箱变压器	315	14.03%	207.82	207.82	未列入	/	/	5.92%	/	/	可开放
10080	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15120正和温泉花园二期1#箱变（居民）变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放
10081	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15121正和温泉花园二期2#箱变（居民）变压器	400	2.01%	311.97	311.97	未列入	/	/	718.03%	/	/	可开放
10082	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15133新城花园变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
10083	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15134新城花园变压器	400	12.96%	268.15	268.15	未列入	/	/	14.75%	/	/	可开放
10084	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15135新城花园变压器	500	3.19%	384.07	384.07	未列入	/	/	5.32%	/	/	可开放
10085	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线033#	315	12.22%	213.5	213.5	未列入	/	/	11.50%	/	/	可开放
10086	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干057#	200	55.22%	49.56	49.56	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
10087	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元松坨干98#	50	3.44%	38.28	38.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10088	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线045#	100	4.18%	75.82	75.82	未列入	/	/	-14.14%	/	/	可开放
10089	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	叶家村干003#	315	13.98%	207.96	207.96	未列入	/	/	15.02%	/	/	可开放
10090	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	三道沟干037#	100	59.74%	20.26	20.26	未列入	/	/	-1.92%	/	/	可开放
10091	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子六队干1#	80	34.86%	36.11	36.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10092	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子八队干2#	200	24.59%	110.83	110.83	未列入	/	/	-0.77%	/	/	可开放
10093	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子九队干009#	100	81.22%	0	0	未列入	/	/	21.68%	/	/	可开放
10094	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干042#	100	61.57%	18.43	18.43	未列入	/	/	-19.41%	/	/	可开放
10095	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干062#	80	21.80%	46.56	46.56	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
10096	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干022#	100	55.42%	24.58	24.58	未列入	/	/	0.17%	/	/	可开放
10097	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线127#	50	14.30%	32.85	32.85	未列入	/	/	4.32%	/	/	可开放
10098	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线151#	100	61.61%	18.39	18.39	未列入	/	/	-21.85%	/	/	可开放
10099	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家二台区分004#	100	72.62%	7.38	7.38	未列入	/	/	-16.57%	/	/	可开放
10100	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先一台区分002#	63	99.98%	0	0	未列入	/	/	-0.03%	/	/	可开放
10101	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城三台区分001#	400	16.18%	255.3	255.3	未列入	/	/	-12.12%	/	/	可开放
10102	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄二台区支003#	160	6.59%	117.45	117.45	未列入	/	/	-48.24%	/	/	可开放
10103	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城五台区支003#	100	98.68%	0	0	未列入	/	/	0.37%	/	/	可开放
10104	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城三台区干005#	400	12.63%	269.49	269.49	未列入	/	/	-21.92%	/	/	可开放
10105	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分26左1	100	6.14%	73.86	73.86	未列入	/	/	-15.80%	/	/	可开放
10106	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干13右1	100	0.98%	79.02	79.02	未列入	/	/	-7.28%	/	/	可开放
10107	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分家和园支	160	46.83%	53.07	53.07	未列入	/	/	4.64%	/	/	可开放
10108	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼4#站变压器	315	0.22%	251.32	251.32	未列入	/	/	-88.93%	/	/	可开放
10109	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四线100#大四三台区	200	11.31%	137.39	137.39	未列入	/	/	-37.94%	/	/	可开放
10110	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力A箱站1#变压器	250	0.36%	199.1	199.1	未列入	/	/	-88.79%	/	/	可开放
10111	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15033寿安回迁4#变压器（居民）	500	1.79%	391.05	391.05	未列入	/	/	-9.39%	/	/	可开放

10112	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15034寿安回迁5#箱变（居民）变压器	500	2.88%	385.59	385.59	未列入	/	/	-6.94%	/	/	可开放
10113	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15035寿安回迁6#变压器（居民）	500	4.21%	378.93	378.93	未列入	/	/	12.53%	/	/	可开放
10114	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线闻石一台区	250	5.54%	186.15	186.15	未列入	/	/	6.24%	/	/	可开放
10115	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	周石一台区	315	9.05%	223.5	223.5	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
10116	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15184华源富贵祥城二期2#箱变变压器	400	12.64%	269.44	269.44	未列入	/	/	35.89%	/	/	可开放
10117	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15175永安二期回迁小区1#箱变变压器（居民）	500	7.96%	360.21	360.21	未列入	/	/	34.70%	/	/	可开放
10118	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15177永安二期回迁小区3#箱变变压器（居民）	400	6.75%	293.02	293.02	未列入	/	/	18.57%	/	/	可开放
10119	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖一队分004#变压器	100	93.53%	0	0	未列入	/	/	-7.55%	/	/	可开放
10120	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎二队干022#变压器	200	0.44%	159.12	159.12	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
10121	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期1#箱站间隔配电变压器	400	7.57%	289.73	289.73	未列入	/	/	-19.47%	/	/	可开放
10122	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期2#箱站间隔配电变压器	400	6.39%	294.45	294.45	未列入	/	/	-28.75%	/	/	可开放
10123	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	河畔香天2#箱站变压器间隔配电变压器	250	23.42%	141.45	141.45	未列入	/	/	22.97%	/	/	可开放
10124	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期3#箱站间隔配电变压器	400	5.64%	297.43	297.43	未列入	/	/	-19.75%	/	/	可开放
10125	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮五台区农业种植园	100	78.85%	1.15	1.15	未列入	/	/	571.25%	/	/	可开放
10126	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站1#变压器配电变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
10127	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站2#变压器配电变压器	630	3.59%	481.36	481.36	未列入	/	/	1021.51%	/	/	可开放
10128	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站3#变压器配电变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10129	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园二期3#箱站变压器	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10130	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园二期4#箱站变压器	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10131	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒五台区008#	400	0.14%	319.44	319.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10132	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室7#居民变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
10133	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室6#居民变压器	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
10134	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室8#网点变压器	400	3.39%	306.46	306.46	未列入	/	/	1063.62%	/	/	可开放
10135	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	陶三小区箱站2#变压器配电变压器	315	17.28%	197.56	197.56	未列入	/	/	7.83%	/	/	可开放
10136	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期2#箱站变压器间隔配电变	400	6.37%	294.51	294.51	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
10137	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线074#	200	1.17%	157.67	157.67	未列入	/	/	37.08%	/	/	可开放
10138	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇花园二期箱站1#变压器间隔配电变	400	17.02%	251.91	251.91	未列入	/	/	-11.65%	/	/	可开放
10139	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	海城6中箱站1#变压器	250	9.09%	177.28	177.28	未列入	/	/	-24.96%	/	/	可开放
10140	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	海城6中箱站2#变压器	250	25.31%	136.72	136.72	未列入	/	/	5.50%	/	/	可开放
10141	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙五期小区1#箱站内变压器	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
10142	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	西艾四台区006#	400	16.15%	255.42	255.42	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
10143	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙五期小区2#箱站内变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
10144	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英一线王石二台区	400	6.89%	292.44	292.44	未列入	/	/	-49.20%	/	/	可开放
10145	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线金家二台区	80	61.23%	15.02	15.02	未列入	/	/	-16.52%	/	/	可开放
10146	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线东艾一台区	315	23.71%	177.32	177.32	未列入	/	/	-5.90%	/	/	可开放
10147	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千五台区	400	19.68%	241.3	241.3	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
10148	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千六台区	315	8.17%	226.27	226.27	未列入	/	/	21.53%	/	/	可开放
10149	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千七台区	100	3.52%	76.48	76.48	未列入	/	/	-77.63%	/	/	可开放
10150	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线西艾一台区	200	38.20%	83.61	83.61	未列入	/	/	6.29%	/	/	可开放
10151	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线英北三台区	200	24.50%	111.01	111.01	未列入	/	/	-25.95%	/	/	可开放
10152	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎一台区	200	2.21%	155.59	155.59	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
10153	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎二台区	315	16.81%	199.06	199.06	未列入	/	/	8.30%	/	/	可开放
10154	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四四台区	100	0.83%	79.17	79.17	未列入	/	/	-66.26%	/	/	可开放
10155	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线什司县天鹰农业设施小区2	100	1.81%	78.19	78.19	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
10156	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线什司县天鹰农业设施小区1	100	1.65%	78.35	78.35	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
10157	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线天鹰果业3农业设施	100	26.98%	53.02	53.02	未列入	/	/	-1.09%	/	/	可开放

10158	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜二台区	200	3.20%	153.6	153.6	未列入	/	/	-65.82%	/	/	可开放
10159	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干6右2	315	8.45%	225.39	225.39	未列入	/	/	-0.98%	/	/	可开放
10160	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右23左1	200	17.36%	125.28	125.28	未列入	/	/	-12.08%	/	/	可开放
10161	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干44左1	100	0.67%	79.33	79.33	未列入	/	/	-30.07%	/	/	可开放
10162	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	三合饲料厂分02#	50	4.42%	37.79	37.79	未列入	/	/	-35.67%	/	/	可开放
10163	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英十台区	400	0.31%	318.76	318.76	未列入	/	/	5.69%	/	/	可开放
10164	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线41#变压器	315	11.17%	216.8	216.8	未列入	/	/	-24.98%	/	/	可开放
10165	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线环城1号站配电变压器	250	8.66%	178.35	178.35	未列入	/	/	-9.65%	/	/	可开放
10166	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分9#	100	40.49%	39.51	39.51	未列入	/	/	38.30%	/	/	可开放
10167	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线013#	200	11.56%	136.89	136.89	未列入	/	/	38.49%	/	/	可开放
10168	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口八台区支005#变压器	100	18.18%	61.82	61.82	未列入	/	/	24.49%	/	/	可开放
10169	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口九台区支021#变压器	100	0.60%	79.4	79.4	未列入	/	/	-17.89%	/	/	可开放
10170	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分9#明德馨园支4#	400	4.66%	301.38	301.38	未列入	/	/	1.99%	/	/	可开放
10171	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材旧楼箱式变变压器	250	21.23%	146.93	146.93	未列入	/	/	13.67%	/	/	可开放
10172	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材乙箱式变2#变压器	315	6.92%	230.21	230.21	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
10173	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	北郡华府箱站1#变压器	500	11.40%	342.99	342.99	未列入	/	/	13.91%	/	/	可开放
10174	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	西高分03#变压器西高1台区（局属）	50	17.28%	31.36	31.36	未列入	/	/	-54.94%	/	/	可开放
10175	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天成箱式变1#变压器	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
10176	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星五组团A箱式变1#变压器	315	13.38%	209.86	209.86	未列入	/	/	-4.83%	/	/	可开放
10177	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林1#2号变压器	500	0.06%	399.68	399.68	未列入	/	/	5.05%	/	/	可开放
10178	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林3#1号变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
10179	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#2箱式变变压器	315	8.95%	223.8	223.8	未列入	/	/	10.66%	/	/	可开放
10180	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	西响回迁1#箱式变配电变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	28.17%	/	/	可开放
10181	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	西响回迁2#箱式变电站配电变压器	630	0.00%	503.97	503.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10182	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英二台区	400	6.82%	292.73	292.73	未列入	/	/	-35.01%	/	/	可开放
10183	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线082#变压器	80	79.43%	0.46	0.46	未列入	/	/	-21.70%	/	/	可开放
10184	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	颐水嘉德1#箱变	500	4.92%	375.4	375.4	未列入	/	/	872.70%	/	/	可开放
10185	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	双庙村大队区	400	15.26%	258.98	258.98	未列入	/	/	-10.71%	/	/	可开放
10186	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山城分蘑菇基地支007#变压器	200	0.36%	159.29	159.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10187	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜联办矿	200	30.55%	98.9	98.9	未列入	/	/	17.88%	/	/	可开放
10188	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分3#变压器	200	1.50%	157.01	157.01	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
10189	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区2#箱站2#变压器	500	0.04%	399.82	399.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
10190	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	兴华线兴华干31#变压器	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10191	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府4期配电室1#B住宅变压器	630	3.12%	484.33	484.33	未列入	/	/	1302.50%	/	/	可开放
10192	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府4期配电室2#B网点变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
10193	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支026#	100	7.02%	72.98	72.98	未列入	/	/	-69.16%	/	/	可开放
10194	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海二台区支005#	100	2.10%	77.9	77.9	未列入	/	/	-80.90%	/	/	可开放
10195	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分066#	400	0.36%	318.58	318.58	未列入	/	/	-20.73%	/	/	可开放
10196	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷七队	100	3.34%	76.66	76.66	未列入	/	/	-69.86%	/	/	可开放
10197	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷四队	80	73.36%	5.31	5.31	未列入	/	/	0.06%	/	/	可开放
10198	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分005#长岭子四台区柱上变压器	100	1.36%	78.64	78.64	未列入	/	/	-82.05%	/	/	可开放
10199	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	新望台中心校	80	52.20%	22.24	22.24	未列入	/	/	-4.15%	/	/	可开放
10200	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十二队区	200	0.48%	159.05	159.05	未列入	/	/	-88.03%	/	/	可开放
10201	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立二台区分002#	100	3.45%	76.55	76.55	未列入	/	/	-79.90%	/	/	可开放
10202	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-4#站2#变压器	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10203	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	园丁小区箱变变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-28.81%	/	/	可开放

10204	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区A箱式站变压器	400	8.72%	285.11	285.11	未列入	/	/	-25.94%	/	/	可开放
10205	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区B箱式站	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-26.52%	/	/	可开放
10206	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	客运小区箱式变	400	6.41%	294.35	294.35	未列入	/	/	-30.19%	/	/	可开放
10207	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15036寿安回迁7#变压器（居民）	500	6.17%	369.14	369.14	未列入	/	/	-5.46%	/	/	可开放
10208	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分炮厂支08右1#变压器	100	1.08%	78.92	78.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10209	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永双线29左20+1右005#变压器	400	2.42%	310.33	310.33	未列入	/	/	762.47%	/	/	可开放
10210	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	牛庄政府小区箱站	160	0.17%	127.73	127.73	未列入	/	/	-89.73%	/	/	可开放
10211	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15136富贵祥城小区1#箱变变压器	500	5.51%	372.45	372.45	未列入	/	/	4.41%	/	/	可开放
10212	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15137华源富贵祥城小区居民2#箱变变压器	500	7.32%	363.38	363.38	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
10213	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英九台区	80	86.49%	0	0	未列入	/	/	-12.87%	/	/	可开放
10214	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑一台区	160	26.40%	85.76	85.76	未列入	/	/	-22.35%	/	/	可开放
10215	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林五台区	100	47.24%	32.76	32.76	未列入	/	/	3.92%	/	/	可开放
10216	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林八台区	160	10.43%	111.31	111.31	未列入	/	/	-6.81%	/	/	可开放
10217	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林四台区	160	15.76%	102.79	102.79	未列入	/	/	-12.94%	/	/	可开放
10218	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林三台区	100	0.61%	79.39	79.39	未列入	/	/	-83.35%	/	/	可开放
10219	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林六台区	160	10.11%	111.83	111.83	未列入	/	/	-4.85%	/	/	可开放
10220	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角一台区	315	1.52%	247.21	247.21	未列入	/	/	-73.97%	/	/	可开放
10221	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	前房分005#	160	0.72%	126.85	126.85	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
10222	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	西房一台区分001#	50	18.76%	30.62	30.62	未列入	/	/	1.03%	/	/	可开放
10223	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	火石二台区支007#	200	0.64%	158.73	158.73	未列入	/	/	11.58%	/	/	可开放
10224	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟三台区	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	-84.92%	/	/	可开放
10225	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线收费分2#变压器	400	1.15%	315.4	315.4	未列入	/	/	43.95%	/	/	可开放
10226	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	红光线石井分20左13#变压器	400	6.20%	295.21	295.21	未列入	/	/	10.62%	/	/	可开放
10227	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分53#	200	53.12%	53.77	53.77	未列入	/	/	20.86%	/	/	可开放
10228	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分一台区支02#	200	4.89%	150.23	150.23	未列入	/	/	27.29%	/	/	可开放
10229	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分膳马支022#	100	64.61%	15.39	15.39	未列入	/	/	-4.68%	/	/	可开放
10230	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马三台区	100	70.44%	9.56	9.56	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
10231	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	北关小学1箱站变压器	250	0.18%	199.55	199.55	未列入	/	/	-87.69%	/	/	可开放
10232	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	北关小学2箱式站变压器	200	25.19%	109.62	109.62	未列入	/	/	18.74%	/	/	可开放
10233	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15141鸿城御景小区1#箱变变压器	400	8.59%	285.66	285.66	未列入	/	/	8.15%	/	/	可开放
10234	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期A箱式变变压器	315	10.56%	218.73	218.73	未列入	/	/	12.17%	/	/	可开放
10235	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期D箱式变变压器	315	0.10%	251.67	251.67	未列入	/	/	-89.96%	/	/	可开放
10236	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#1箱式变变压器	400	11.85%	272.6	272.6	未列入	/	/	10.74%	/	/	可开放
10237	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭一期2#站2#变压器	400	0.14%	319.46	319.46	未列入	/	/	12.06%	/	/	可开放
10238	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	润泽园箱式变变压器	250	0.24%	199.41	199.41	未列入	/	/	-89.82%	/	/	可开放
10239	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	铁西农贸市场箱式变1#变压器	200	30.33%	99.34	99.34	未列入	/	/	8.51%	/	/	可开放
10240	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣A箱式变1#变压器	400	10.14%	279.44	279.44	未列入	/	/	-14.48%	/	/	可开放
10241	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	兴海#19、20楼箱式变变压器	400	13.13%	267.47	267.47	未列入	/	/	14.00%	/	/	可开放
10242	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村C箱式变1#变压器	400	5.49%	298.04	298.04	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
10243	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	御花园箱站变压器	400	16.11%	255.58	255.58	未列入	/	/	18.92%	/	/	可开放
10244	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分20	100	0.72%	79.28	79.28	未列入	/	/	-20.18%	/	/	可开放
10245	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	红旗A箱式变变压器	250	17.35%	156.63	156.63	未列入	/	/	10.87%	/	/	可开放
10246	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	联建小区箱式变变压器	315	35.63%	139.75	139.75	未列入	/	/	108.79%	/	/	可开放
10247	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右2#箱式站变压器	250	12.42%	168.94	168.94	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
10248	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园A箱式变1#变压器	315	13.10%	210.74	210.74	未列入	/	/	0.55%	/	/	可开放
10249	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园B箱式变2#变压器	315	13.52%	209.41	209.41	未列入	/	/	-7.34%	/	/	可开放
10250	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	中街七台区	315	22.83%	180.1	180.1	未列入	/	/	0.11%	/	/	可开放

10251	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	阳光小区箱式变变压器	500	0.06%	399.68	399.68	未列入	/	/	-4.38%	/	/	可开放
10252	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分4#	100	43.82%	36.18	36.18	未列入	/	/	110.39%	/	/	可开放
10253	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳村台区	160	49.08%	49.48	49.48	未列入	/	/	12.18%	/	/	可开放
10254	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干12#	100	56.54%	23.46	23.46	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
10255	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树四台支001#	100	66.89%	13.11	13.11	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
10256	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树五台支03#	100	62.34%	17.66	17.66	未列入	/	/	-15.93%	/	/	可开放
10257	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树九台分09#	200	15.96%	128.08	128.08	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
10258	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	里口6台干02#	100	79.12%	0.88	0.88	未列入	/	/	14.46%	/	/	可开放
10259	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎3台区支03#	100	52.25%	27.75	27.75	未列入	/	/	-10.54%	/	/	可开放
10260	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	张房一台干006#	100	54.73%	25.27	25.27	未列入	/	/	11.11%	/	/	可开放
10261	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨线043#	200	40.26%	79.48	79.48	未列入	/	/	7.38%	/	/	可开放
10262	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣A站1#变压器	250	34.68%	113.3	113.3	未列入	/	/	3.29%	/	/	可开放
10263	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城3#箱站1#变压器	400	11.28%	274.89	274.89	未列入	/	/	42.20%	/	/	可开放
10264	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期2#箱站1#变压器	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	-14.72%	/	/	可开放
10265	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期2#箱站2#变压器	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	7.31%	/	/	可开放
10266	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	工业线新楼一台区	160	34.03%	73.56	73.56	未列入	/	/	13.06%	/	/	可开放
10267	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	王石开发配电室2#变压器	400	8.14%	287.43	287.43	未列入	/	/	-1.50%	/	/	可开放
10268	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	弘际公寓变电所2#变压器	500	5.95%	370.26	370.26	未列入	/	/	1185.39%	/	/	可开放
10269	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	三义阳光苑配电室2#变压器	1250	0.00%	1000	1000	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10270	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园配电室1#变压器	500	2.89%	385.56	385.56	未列入	/	/	0.24%	/	/	可开放
10271	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园配电室2#变压器	500	4.96%	375.19	375.19	未列入	/	/	7.40%	/	/	可开放
10272	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	接文一台区	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	-23.97%	/	/	可开放
10273	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道二台区	100	67.67%	12.33	12.33	未列入	/	/	-0.26%	/	/	可开放
10274	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千二队分004#代千村二台区柱上变压	160	60.08%	31.87	31.87	未列入	/	/	17.67%	/	/	可开放
10275	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千四台区	400	18.62%	245.53	245.53	未列入	/	/	-7.53%	/	/	可开放
10276	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干41左4#柱上变压器	80	34.54%	36.37	36.37	未列入	/	/	-2.12%	/	/	可开放
10277	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干63左2#变压器	80	36.31%	34.95	34.95	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
10278	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家四队支010#	80	3.06%	61.55	61.55	未列入	/	/	-76.32%	/	/	可开放
10279	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘二队分011#	50	10.00%	35	35	未列入	/	/	-84.73%	/	/	可开放
10280	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘干021#	80	2.20%	62.24	62.24	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
10281	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分007#	63	6.44%	46.34	46.34	未列入	/	/	36.47%	/	/	可开放
10282	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分024#	50	5.16%	37.42	37.42	未列入	/	/	-86.53%	/	/	可开放
10283	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分23东左1	50	6.32%	36.84	36.84	未列入	/	/	-23.15%	/	/	可开放
10284	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台二台区04#	100	81.36%	0	0	未列入	/	/	11.94%	/	/	可开放
10285	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒六台区分001#	40	12.85%	26.86	26.86	未列入	/	/	34.06%	/	/	可开放
10286	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-1#箱站1#变压器	500	0.09%	399.55	399.55	未列入	/	/	10.28%	/	/	可开放
10287	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园2#站2#变压器	400	0.15%	319.4	319.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10288	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天2#箱站变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-92.05%	/	/	可开放
10289	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	王石开发配电室1#变压器	315	0.11%	251.65	251.65	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
10290	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	弘际公寓变电所1#变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
10291	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	小城明珠箱变二期变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	23.29%	/	/	可开放
10292	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际4#站1#变压器	500	0.10%	399.52	399.52	未列入	/	/	10.94%	/	/	可开放
10293	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际4#站2#变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	12.82%	/	/	可开放
10294	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑B箱式变2#变压器	250	25.71%	135.73	135.73	未列入	/	/	-15.90%	/	/	可开放
10295	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	圣泉小区2#变	315	0.10%	251.67	251.67	未列入	/	/	8.56%	/	/	可开放
10296	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分12右3#变压器	400	19.50%	242	242	未列入	/	/	20.33%	/	/	可开放
10297	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线16左1#变压器	200	18.92%	122.16	122.16	未列入	/	/	-36.12%	/	/	可开放

10298	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠1#箱站变压器间隔配电变压器	315	0.07%	251.78	251.78	未列入	/	/	-20.72%	/	/	可开放
10299	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠2#箱站1号变压器间隔配电变压	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	-93.23%	/	/	可开放
10300	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠2#箱站2号变压器间隔配电变压	500	5.53%	372.34	372.34	未列入	/	/	-8.74%	/	/	可开放
10301	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠3#箱站变压器间隔配电变压器	500	4.54%	377.3	377.3	未列入	/	/	-27.56%	/	/	可开放
10302	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠4#箱站变压器间隔配电变压器	400	17.05%	251.81	251.81	未列入	/	/	-13.10%	/	/	可开放
10303	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双村分13#	400	1.45%	314.21	314.21	未列入	/	/	-73.58%	/	/	可开放
10304	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T-左2副1	315	33.14%	147.61	147.61	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
10305	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古线35左2#变压器	400	0.13%	319.48	319.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10306	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石东盛嘉园1#箱站变压器	500	4.09%	379.56	379.56	未列入	/	/	1407.02%	/	/	可开放
10307	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分011#配电柱上变压器	400	2.51%	309.95	309.95	未列入	/	/	-66.05%	/	/	可开放
10308	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线087#赵八一台区柱上变压器	200	4.48%	151.05	151.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10309	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	兴沟干044#	200	0.74%	158.53	158.53	未列入	/	/	-85.17%	/	/	可开放
10310	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线100#	200	3.66%	152.69	152.69	未列入	/	/	-68.10%	/	/	可开放
10311	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪线电信分003#	200	3.86%	152.29	152.29	未列入	/	/	-54.87%	/	/	可开放
10312	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛一台区支6#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10313	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨编织厂干10+1右1#变压器	100	1.08%	78.92	78.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10314	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线罗过沟分005#	200	1.74%	156.52	156.52	未列入	/	/	-21.86%	/	/	可开放
10315	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室1#居民配电变压器	500	0.01%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10316	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室2#居民配电变压器	500	1.80%	391	391	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10317	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室3#居民配电变压器	500	1.95%	390.26	390.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10318	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室4#网点配电变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10319	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室5#网点配电变压器	500	0.01%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10320	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东盛嘉园2#箱站变压器	500	5.17%	374.13	374.13	未列入	/	/	1368.28%	/	/	可开放
10321	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨5队干13#变压器	80	85.70%	0	0	未列入	/	/	-20.73%	/	/	可开放
10322	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区2#箱变（居民）	500	10.64%	346.79	346.79	未列入	/	/	19.82%	/	/	可开放
10323	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15048颐水嘉德二期11#变压器（网点）	500	0.03%	399.84	399.84	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
10324	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆36左2	160	6.14%	118.17	118.17	未列入	/	/	37.36%	/	/	可开放
10325	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土八台区	160	23.97%	89.65	89.65	未列入	/	/	-2.57%	/	/	可开放
10326	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15180水岸华庭三期2#箱变变压器	315	2.12%	245.31	245.31	未列入	/	/	1.30%	/	/	可开放
10327	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分8右10	250	13.03%	167.42	167.42	未列入	/	/	-10.77%	/	/	可开放
10328	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干56左3#	100	3.60%	76.4	76.4	未列入	/	/	-0.14%	/	/	可开放
10329	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干52左1	200	8.10%	143.81	143.81	未列入	/	/	2.97%	/	/	可开放
10330	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期1#箱站变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
10331	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期2#箱站变压器	500	5.40%	372.99	372.99	未列入	/	/	1124.97%	/	/	可开放
10332	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15179水岸华庭三期1#箱变变压器	400	4.57%	301.71	301.71	未列入	/	/	-8.57%	/	/	可开放
10333	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分8右13	100	28.50%	51.5	51.5	未列入	/	/	-8.70%	/	/	可开放
10334	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭分48右5#变压器	100	0.48%	79.52	79.52	未列入	/	/	20.60%	/	/	可开放
10335	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十三队支54#变压器	100	0.73%	79.27	79.27	未列入	/	/	30.29%	/	/	可开放
10336	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块1#住宅变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
10337	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块2#住宅变压器	500	0.03%	399.87	399.87	未列入	/	/	47.20%	/	/	可开放
10338	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块3#住宅变压器	630	0.02%	503.9	503.9	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
10339	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块4#网点变压器	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
10340	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块5#网点变压器	500	0.01%	399.94	399.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
10341	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干016#变压器	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	-84.00%	/	/	可开放
10342	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大金四线24左1#变压器	400	0.13%	319.48	319.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10343	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干027#变压器	200	20.85%	118.3	118.3	未列入	/	/	-3.70%	/	/	可开放
10344	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	东山金矿分3右3#变压器	100	0.70%	79.3	79.3	未列入	/	/	-1.40%	/	/	可开放
10345	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四井分11#	50	6.58%	36.71	36.71	未列入	/	/	15.41%	/	/	可开放

10346	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线065#	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	-36.24%	/	/	可开放
10347	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四井分17#	50	4.74%	37.63	37.63	未列入	/	/	-31.76%	/	/	可开放
10348	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15101腾龙名苑小区2#变压器（居民）	400	6.69%	293.23	293.23	未列入	/	/	-10.42%	/	/	可开放
10349	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15102腾龙名苑小区3#变压器（居民）	400	6.55%	293.81	293.81	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
10350	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15104腾龙名苑小区5#变压器（网点）	500	4.27%	378.65	378.65	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
10351	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂柳树峪干028#	100	0.56%	79.44	79.44	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
10352	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方五井25#	50	4.10%	37.95	37.95	未列入	/	/	-29.72%	/	/	可开放
10353	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方八井7#	50	6.26%	36.87	36.87	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放
10354	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方九井11#	50	6.70%	36.65	36.65	未列入	/	/	3.62%	/	/	可开放
10355	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力一井1#	50	5.50%	37.25	37.25	未列入	/	/	-1.07%	/	/	可开放
10356	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力二井15#	50	7.98%	36.01	36.01	未列入	/	/	8.49%	/	/	可开放
10357	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家二井8#	50	3.78%	38.11	38.11	未列入	/	/	4.52%	/	/	可开放
10358	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家三井2#	50	13.70%	33.15	33.15	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
10359	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台二井6#	50	3.14%	38.43	38.43	未列入	/	/	-45.26%	/	/	可开放
10360	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台十二井5#	50	6.62%	36.69	36.69	未列入	/	/	-4.25%	/	/	可开放
10361	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干069#	100	50.41%	29.59	29.59	未列入	/	/	-31.84%	/	/	可开放
10362	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期6#住宅变压器	500	3.88%	380.6	380.6	未列入	/	/	1121.60%	/	/	可开放
10363	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古线27右4#变压器	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10364	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑二台区	100	53.73%	26.27	26.27	未列入	/	/	-17.59%	/	/	可开放
10365	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同二台区	160	16.10%	102.24	102.24	未列入	/	/	-14.04%	/	/	可开放
10366	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林三台区	160	47.99%	51.21	51.21	未列入	/	/	16.51%	/	/	可开放
10367	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林二台区	160	40.64%	62.98	62.98	未列入	/	/	20.26%	/	/	可开放
10368	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林一台区	50	79.92%	0.04	0.04	未列入	/	/	-4.70%	/	/	可开放
10369	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林二台区	100	0.62%	79.38	79.38	未列入	/	/	-8.47%	/	/	可开放
10370	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土二台区	160	0.41%	127.34	127.34	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
10371	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	后房一台区干016#	63	10.59%	43.73	43.73	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
10372	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	后房二台区干009#	50	11.66%	34.17	34.17	未列入	/	/	8.31%	/	/	可开放
10373	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	西房二台区分001#	50	13.70%	33.15	33.15	未列入	/	/	-5.37%	/	/	可开放
10374	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	火石分008#	80	3.45%	61.24	61.24	未列入	/	/	0.73%	/	/	可开放
10375	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线34#变压器	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	0.78%	/	/	可开放
10376	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵三台区分004#	63	10.05%	44.07	44.07	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放
10377	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分78#	315	1.42%	247.54	247.54	未列入	/	/	204.82%	/	/	可开放
10378	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身二台区	80	57.11%	18.31	18.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10379	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身三台区	100	51.52%	28.48	28.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10380	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分18右6#变压器	80	48.08%	25.54	25.54	未列入	/	/	-4.19%	/	/	可开放
10381	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分33右9#变压器	400	0.21%	319.17	319.17	未列入	/	/	-87.46%	/	/	可开放
10382	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干117右3左1	200	0.97%	158.07	158.07	未列入	/	/	14.97%	3	6	可开放
10383	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	西沟干005#变压器	100	67.49%	12.51	12.51	未列入	/	/	-25.11%	/	/	可开放
10384	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分41左1	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	-71.65%	/	/	可开放
10385	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达线张仙峪干047#变压器	100	0.46%	79.54	79.54	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
10386	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分41右3右1	100	3.77%	76.23	76.23	未列入	/	/	-24.93%	/	/	可开放
10387	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15181水岸华庭三期3#箱变变压器	400	3.49%	306.06	306.06	未列入	/	/	-0.07%	/	/	可开放
10388	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15182水岸华庭三期4#箱变变压器	400	3.74%	305.06	305.06	未列入	/	/	-15.37%	/	/	可开放
10389	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台四台区变压器	400	1.15%	315.42	315.42	未列入	/	/	5.56%	/	/	可开放
10390	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身四台区	100	39.23%	40.77	40.77	未列入	/	/	-2.57%	/	/	可开放
10391	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身五台区	400	0.69%	317.25	317.25	未列入	/	/	-81.37%	/	/	可开放
10392	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝四台区	80	32.21%	38.23	38.23	未列入	/	/	-5.81%	/	/	可开放
10393	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖一井21#	50	7.56%	36.22	36.22	未列入	/	/	-10.89%	/	/	可开放
10394	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖二井8#	50	7.86%	36.07	36.07	未列入	/	/	3.34%	/	/	可开放

10395	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖四井6#	50	6.94%	36.53	36.53	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
10396	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖四井13#	50	7.02%	36.49	36.49	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
10397	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	西双四井3#	50	5.20%	37.4	37.4	未列入	/	/	8.22%	/	/	可开放
10398	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	西双六井34#	50	6.00%	37	37	未列入	/	/	-67.62%	/	/	可开放
10399	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小一井1#	50	4.94%	37.53	37.53	未列入	/	/	-4.35%	/	/	可开放
10400	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小六井支14#	50	7.90%	36.05	36.05	未列入	/	/	-0.13%	/	/	可开放
10401	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双一井支8#	50	7.58%	36.21	36.21	未列入	/	/	-1.17%	/	/	可开放
10402	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二井支1#	50	29.82%	25.09	25.09	未列入	/	/	91.40%	/	/	可开放
10403	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双五井支14#	50	5.38%	37.31	37.31	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
10404	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小七井支5#	50	9.56%	35.22	35.22	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
10405	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码照明支2左1	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10406	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站1#变压器	630	5.91%	466.77	466.77	未列入	/	/	-0.59%	/	/	可开放
10407	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线王石镇闻石农业小区	100	11.44%	68.56	68.56	未列入	/	/	7.33%	/	/	可开放
10408	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分050	100	47.86%	32.14	32.14	未列入	/	/	-35.70%	/	/	可开放
10409	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒十二台区011#	200	0.66%	158.69	158.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10410	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方七井1#	50	9.38%	35.31	35.31	未列入	/	/	-2.86%	/	/	可开放
10411	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双井分3#	50	3.06%	38.47	38.47	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10412	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城3#站变压器	500	6.05%	369.76	369.76	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
10413	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁楼箱式变1#变压器	630	1.73%	493.11	493.11	未列入	/	/	219.02%	/	/	可开放
10414	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右1#柱上变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10415	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右2#柱上变压器	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10416	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右3#柱上变压器	400	0.11%	319.56	319.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10417	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老一台区	50	88.98%	0	0	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
10418	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	后五道台区	160	37.15%	68.56	68.56	未列入	/	/	-10.47%	/	/	可开放
10419	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子二台区变压器	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	11.54%	/	/	可开放
10420	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨一台区金坨村干26#变压器	315	8.60%	224.9	224.9	未列入	/	/	1.51%	/	/	可开放
10421	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道三台区变压器	200	17.91%	124.19	124.19	未列入	/	/	0.72%	/	/	可开放
10422	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨七队干15#郁坨三台区	100	41.97%	38.03	38.03	未列入	/	/	-33.06%	/	/	可开放
10423	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨七队干25#郁坨四台区	100	47.35%	32.65	32.65	未列入	/	/	-0.12%	/	/	可开放
10424	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭九台区	63	29.60%	31.75	31.75	未列入	/	/	-47.40%	/	/	可开放
10425	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土四台区	50	70.54%	4.73	4.73	未列入	/	/	-15.06%	/	/	可开放
10426	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	析木村四台区	400	8.37%	286.53	286.53	未列入	/	/	-31.18%	/	/	可开放
10427	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官村二台区	200	3.49%	153.02	153.02	未列入	/	/	-10.63%	/	/	可开放
10428	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	三家一台区	160	32.87%	75.41	75.41	未列入	/	/	-26.59%	/	/	可开放
10429	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官一台区	100	92.14%	0	0	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
10430	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风二台区	200	5.61%	148.79	148.79	未列入	/	/	15.80%	/	/	可开放
10431	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官二台区	100	86.51%	0	0	未列入	/	/	-4.74%	/	/	可开放
10432	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官三台区	100	32.70%	47.3	47.3	未列入	/	/	24.87%	/	/	可开放
10433	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	大码二台区	200	0.85%	158.31	158.31	未列入	/	/	-35.64%	/	/	可开放
10434	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15031寿安回迁2#变压器	500	4.19%	379.04	379.04	未列入	/	/	10.33%	/	/	可开放
10435	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响北支33左2（武装部）变压器	400	1.33%	314.69	314.69	未列入	/	/	114.88%	/	/	可开放
10436	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干015+1#	200	0.36%	159.29	159.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10437	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响北支34＃变压器	160	9.38%	112.99	112.99	未列入	/	/	-0.98%	1	2	可开放

10438	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	丝绸线17左3#变压器	160	0.78%	126.76	126.76	未列入	/	/	4.29%	/	/	可开放
10439	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡家屯分033#	200	18.59%	122.82	122.82	未列入	/	/	-32.73%	/	/	可开放
10440	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲干023#变压器	200	37.75%	84.5	84.5	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
10441	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎子二台区支006#柱上变压器	80	35.53%	35.58	35.58	未列入	/	/	-14.30%	/	/	可开放
10442	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨三台区	200	32.91%	94.19	94.19	未列入	/	/	-9.68%	/	/	可开放
10443	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘三台区	100	42.31%	37.69	37.69	未列入	/	/	15.02%	/	/	可开放
10444	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达一台区	160	37.22%	68.45	68.45	未列入	/	/	1.00%	/	/	可开放
10445	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达二台区	315	4.90%	236.56	236.56	未列入	/	/	13.91%	/	/	可开放
10446	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四三台区	200	4.39%	151.23	151.23	未列入	/	/	12.99%	/	/	可开放
10447	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三一台区	100	1.40%	78.6	78.6	未列入	/	/	-17.56%	/	/	可开放
10448	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区5	630	2.12%	490.63	490.63	未列入	/	/	13.11%	/	/	可开放
10449	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15153周正新村2#箱变变压器箱变	500	12.21%	338.97	338.97	未列入	/	/	14.76%	/	/	可开放
10450	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15155周正新村4#箱变变压器	400	18.22%	247.11	247.11	未列入	/	/	25.63%	/	/	可开放
10451	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和D箱式变2#变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-91.17%	/	/	可开放
10452	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台九台区变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	-56.07%	/	/	可开放
10453	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台八台区变压器	200	54.96%	50.08	50.08	未列入	/	/	6.01%	/	/	可开放
10454	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房1#变压器	400	7.34%	290.65	290.65	未列入	/	/	22.78%	/	/	可开放
10455	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房2#变压器	400	11.18%	275.27	275.27	未列入	/	/	26.23%	/	/	可开放
10456	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	张房2号大棚园区分003#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10457	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	前马六台区	100	73.86%	6.14	6.14	未列入	/	/	-3.98%	/	/	可开放
10458	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马一台区	200	41.12%	77.76	77.76	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
10459	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双一队分20#变压器	80	3.01%	61.59	61.59	未列入	/	/	-2.97%	/	/	可开放
10460	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双三队分09#变压器	80	66.79%	10.57	10.57	未列入	/	/	-1.51%	/	/	可开放
10461	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪一台区	200	16.15%	127.7	127.7	未列入	/	/	-36.06%	/	/	可开放
10462	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区2#变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10463	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十台区	315	0.18%	251.43	251.43	未列入	/	/	-90.66%	/	/	可开放
10464	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十三台区	200	21.12%	117.76	117.76	未列入	/	/	-14.05%	/	/	可开放
10465	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园A箱式变2#变压器	250	23.88%	140.31	140.31	未列入	/	/	16.21%	/	/	可开放
10466	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站5#变压器	500	6.59%	367.05	367.05	未列入	/	/	6.74%	/	/	可开放
10467	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15167福安小区1#居民箱变变压器	630	4.48%	475.8	475.8	未列入	/	/	-23.10%	/	/	可开放
10468	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15198颐水嘉德郡景小区3#网点箱变变压	630	2.26%	489.74	489.74	未列入	/	/	0.92%	/	/	可开放
10469	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15190颐水嘉德郡景小区1#居民箱变变压	500	5.53%	372.35	372.35	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
10470	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15192颐水嘉德郡景小区3#居民箱变变压	500	4.99%	375.07	375.07	未列入	/	/	12.10%	/	/	可开放
10471	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15194颐水嘉德郡景小区5#居民箱变变压	500	6.10%	369.5	369.5	未列入	/	/	-7.44%	/	/	可开放
10472	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分098左7	100	10.18%	69.82	69.82	未列入	/	/	-69.71%	/	/	可开放
10473	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分30左2左1	160	10.36%	111.43	111.43	未列入	/	/	82.59%	/	/	可开放
10474	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	圣达线	周正分13右22柱上变压器	100	0.32%	79.68	79.68	未列入	/	/	-35.53%	/	/	可开放
10475	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨农业设施水稻育苗园区	50	21.36%	29.32	29.32	未列入	/	/	4.61%	/	/	可开放
10476	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支21右5柱上变压器	100	43.04%	36.96	36.96	未列入	/	/	100.56%	1	3	可开放
10477	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左6右14柱上变压器	50	33.04%	23.48	23.48	未列入	/	/	-41.41%	/	/	可开放
10478	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干82柱上变压器	100	4.69%	75.31	75.31	未列入	/	/	0.21%	/	/	可开放
10479	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	贵兴干58右1柱上变压器	100	2.55%	77.45	77.45	未列入	/	/	-75.37%	/	/	可开放
10480	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	河南分021#	80	77.69%	1.85	1.85	未列入	/	/	12.37%	/	/	可开放
10481	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台	100	3.53%	76.47	76.47	未列入	/	/	31.87%	/	/	可开放
10482	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区A箱式变变压器	315	15.59%	202.89	202.89	未列入	/	/	0.96%	/	/	可开放
10483	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室1#变压器	630	1.57%	494.14	494.14	未列入	/	/	1712.92%	/	/	可开放
10484	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室2#变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放

10485	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室3#变压器	630	0.00%	503.97	503.97	未列入	/	/	-79.15%	/	/	可开放
10486	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室4#变压器	630	0.00%	503.97	503.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10487	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源2#配电室1#变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
10488	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源2#配电室2#变压器	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10489	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源3#配电室1#变压器	630	3.01%	485.04	485.04	未列入	/	/	1212.87%	/	/	可开放
10490	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源3#配电室2#变压器	630	0.03%	503.79	503.79	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
10491	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室1#住宅变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
10492	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室2#网点变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
10493	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室3#网点变压器	500	4.06%	379.68	379.68	未列入	/	/	1201.28%	/	/	可开放
10494	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城1#配电室1#居民变压器	630	2.26%	489.76	489.76	未列入	/	/	1587.60%	/	/	可开放
10495	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城1#配电室2#居民变压器	630	2.37%	489.07	489.07	未列入	/	/	1628.00%	/	/	可开放
10496	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	汇鑫才智城1#住宅配电变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10497	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室1#住宅变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
10498	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室2#住宅变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	9.25%	/	/	可开放
10499	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室3#住宅变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
10500	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室4#网点变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
10501	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室5#网点变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	11.27%	/	/	可开放
10502	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	汇鑫才智城2#网点配电变压器	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10503	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G4住宅1#变压器	630	3.95%	479.14	479.14	未列入	/	/	66.38%	/	/	可开放
10504	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G5住宅2#变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
10505	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G6住宅3#变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	68.33%	/	/	可开放
10506	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G7门市4#变压器	630	0.00%	503.97	503.97	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
10507	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G8门市5#变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10508	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G9门市6#变压器	630	1.89%	492.12	492.12	未列入	/	/	1307.12%	/	/	可开放
10509	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线56左1#变压器	200	15.04%	129.92	129.92	未列入	/	/	-8.76%	/	/	可开放
10510	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	将军线	腾东干2左1柱上变压器	100	0.98%	79.02	79.02	未列入	/	/	-7.28%	/	/	可开放
10511	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T右1	250	1.62%	195.94	195.94	未列入	/	/	403.74%	/	/	可开放
10512	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村五台区	200	1.84%	156.32	156.32	未列入	/	/	-74.17%	/	/	可开放
10513	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左11左1副1#变压器	200	23.08%	113.85	113.85	未列入	/	/	1.31%	/	/	可开放
10514	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左2柱上变压器	315	17.54%	196.75	196.75	未列入	/	/	32.71%	/	/	可开放
10515	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前冷库变压器	100	1.36%	78.64	78.64	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
10516	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线1#T右1变压器	315	0.10%	251.68	251.68	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
10517	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四台区	50	3.56%	38.22	38.22	未列入	/	/	-76.10%	/	/	可开放
10518	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线碾子沟分033#变压器	100	0.56%	79.44	79.44	未列入	/	/	-17.36%	/	/	可开放
10519	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线148#变压器	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
10520	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分025#变压器	100	30.26%	49.74	49.74	未列入	/	/	13.60%	/	/	可开放
10521	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线冒烟沟分01#变压器	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	14.56%	/	/	可开放
10522	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	柳树三队分15#变压器	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	26.93%	/	/	可开放
10523	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线159#变压器	100	1.31%	78.69	78.69	未列入	/	/	-13.23%	/	/	可开放
10524	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分072#变压器	200	29.89%	100.23	100.23	未列入	/	/	7.82%	/	/	可开放
10525	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨沟岭分47#变压器	100	0.42%	79.58	79.58	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
10526	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨岭沟分15#分02#变压器	50	2.72%	38.64	38.64	未列入	/	/	-6.93%	/	/	可开放
10527	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支015#变压器	100	0.60%	79.4	79.4	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
10528	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支20#	400	12.53%	269.9	269.9	未列入	/	/	-31.95%	/	/	可开放
10529	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期7#住宅变压器	500	3.91%	380.45	380.45	未列入	/	/	1081.71%	/	/	可开放
10530	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支32	200	4.91%	150.18	150.18	未列入	/	/	-38.48%	/	/	可开放
10531	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期8#住宅变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	38.68%	/	/	可开放
10532	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台移动分08#配电柱上变压器	100	48.39%	31.61	31.61	未列入	/	/	-34.17%	/	/	可开放

10533	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线三台区分01#配电柱上变压器	200	25.04%	109.92	109.92	未列入	/	/	-25.72%	/	/	可开放
10534	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9#变压器	400	14.48%	262.08	262.08	未列入	/	/	9.73%	/	/	可开放
10535	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线081#	200	45.14%	69.72	69.72	未列入	/	/	7.02%	/	/	可开放
10536	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线167#	63	85.62%	0	0	未列入	/	/	-11.72%	/	/	可开放
10537	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线184#	100	8.07%	71.93	71.93	未列入	/	/	-8.69%	/	/	可开放
10538	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线197#	100	58.19%	21.81	21.81	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
10539	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子峪一台分008#	200	6.31%	147.38	147.38	未列入	/	/	-12.54%	/	/	可开放
10540	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子村分005#	100	70.61%	9.39	9.39	未列入	/	/	-3.88%	/	/	可开放
10541	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子东沟分009#	80	73.93%	4.86	4.86	未列入	/	/	13.71%	/	/	可开放
10542	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室3#居民变压器	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	25.36%	/	/	可开放
10543	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室4#居民变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
10544	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室5#居民变压器	630	1.93%	491.85	491.85	未列入	/	/	1642.84%	/	/	可开放
10545	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区3#箱站变压器	400	3.31%	306.75	306.75	未列入	/	/	997.52%	/	/	可开放
10546	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区网点2#箱站变压器	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10547	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区B箱式变1#变压器	400	13.42%	266.34	266.34	未列入	/	/	-2.52%	/	/	可开放
10548	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区B箱式变2#变压器	400	0.15%	319.4	319.4	未列入	/	/	32.84%	/	/	可开放
10549	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘干030右1#柱上变压器	100	0.25%	79.75	79.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10550	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分7南1	200	5.92%	148.17	148.17	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
10551	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干34右5右1	200	4.02%	151.97	151.97	未列入	/	/	109.48%	3	10	可开放
10552	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家线道沿村分23#变压器	100	19.95%	60.05	60.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10553	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间干012右1#变压器	100	0.45%	79.55	79.55	未列入	/	/	-81.04%	/	/	可开放
10554	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下甸一台支003右7#变压器	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	4.73%	/	/	可开放
10555	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左6左1#	315	23.28%	178.67	178.67	未列入	/	/	-3.97%	/	/	可开放
10556	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	森源小区变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
10557	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期B箱式变变压器	315	10.41%	219.2	219.2	未列入	/	/	2.52%	/	/	可开放
10558	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#2箱式变变压器	400	9.18%	283.28	283.28	未列入	/	/	0.49%	/	/	可开放
10559	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#3箱式变变压器	400	9.44%	282.24	282.24	未列入	/	/	11.23%	/	/	可开放
10560	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区B箱式变1#变压器	315	21.25%	185.06	185.06	未列入	/	/	-6.64%	/	/	可开放
10561	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立广场D箱式变变压器	315	11.76%	214.96	214.96	未列入	/	/	-12.51%	/	/	可开放
10562	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期H站变压器	315	0.15%	251.52	251.52	未列入	/	/	-89.05%	/	/	可开放
10563	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	铁西农贸市场箱式变2#变压器	200	29.36%	101.28	101.28	未列入	/	/	3.25%	/	/	可开放
10564	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	物资箱式变变压器	100	96.25%	0	0	未列入	/	/	12.58%	/	/	可开放
10565	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣C箱式变1#变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	10.10%	/	/	可开放
10566	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村A箱式变变压器	315	16.92%	198.7	198.7	未列入	/	/	17.11%	/	/	可开放
10567	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村B箱式变变压器	315	9.29%	222.75	222.75	未列入	/	/	11.73%	/	/	可开放
10568	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村E箱式变变压器	200	24.45%	111.1	111.1	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
10569	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	消防刑警队箱式变变压器	315	6.10%	232.77	232.77	未列入	/	/	-7.70%	/	/	可开放
10570	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁回迁一期箱站变压器	400	5.68%	297.27	297.27	未列入	/	/	-15.71%	/	/	可开放
10571	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园1#站1#变压器	630	9.57%	443.68	443.68	未列入	/	/	-31.26%	/	/	可开放
10572	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干22左2#	100	2.18%	77.82	77.82	未列入	/	/	10.98%	/	/	可开放
10573	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干56左6右1右5#	200	31.05%	97.91	97.91	未列入	/	/	-16.95%	/	/	可开放
10574	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线代千三台区	160	18.92%	97.73	97.73	未列入	/	/	19.55%	/	/	可开放
10575	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟三台区006#	100	31.81%	48.19	48.19	未列入	/	/	-31.24%	/	/	可开放
10576	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	西岭台区	50	88.10%	0	0	未列入	/	/	22.53%	/	/	可开放
10577	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼二台区	200	1.92%	156.16	156.16	未列入	/	/	-68.73%	/	/	可开放
10578	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙二队区	80	5.03%	59.98	59.98	未列入	/	/	-18.75%	/	/	可开放
10579	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙村一队区	160	33.86%	73.82	73.82	未列入	/	/	-18.37%	/	/	可开放

10580	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	土城二台区	160	25.91%	86.55	86.55	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
10581	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖分20#	400	19.60%	241.62	241.62	未列入	/	/	-5.32%	/	/	可开放
10582	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖分26#	200	25.31%	109.38	109.38	未列入	/	/	1.46%	/	/	可开放
10583	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄1#住宅配电变压器	630	5.49%	469.4	469.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10584	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	前郭七台区支7#变压器	200	1.32%	157.36	157.36	未列入	/	/	23.18%	/	/	可开放
10585	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和四期箱站1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-89.25%	/	/	可开放
10586	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室10#别墅变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	44.34%	/	/	可开放
10587	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室11#别墅变压器	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	62.37%	/	/	可开放
10588	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室12#网点变压器	630	0.44%	501.25	501.25	未列入	/	/	1072.60%	/	/	可开放
10589	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15210南湖绿洲小区6#箱变变压器	500	1.43%	392.83	392.83	未列入	/	/	-5.80%	/	/	可开放
10590	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15142鸿城御景小区2号箱变变压器	500	7.11%	364.44	364.44	未列入	/	/	9.31%	/	/	可开放
10591	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区5分022#变压器	200	35.99%	88.02	88.02	未列入	/	/	-13.06%	/	/	可开放
10592	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区3#变压器	500	4.73%	376.36	376.36	未列入	/	/	1015.44%	/	/	可开放
10593	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区8#变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	18.71%	/	/	可开放
10594	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	鸡厂分11右8# 柱上变压器	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10595	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	高铁车站小区1#变压器	315	5.89%	233.45	233.45	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
10596	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园二1#变压器	315	17.57%	196.64	196.64	未列入	/	/	-18.90%	/	/	可开放
10597	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	花园新村箱式变变压器	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	20.28%	/	/	可开放
10598	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角五台区	200	2.76%	154.49	154.49	未列入	/	/	-15.95%	/	/	可开放
10599	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干44右3	400	2.38%	310.48	310.48	未列入	/	/	-60.13%	/	/	可开放
10600	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分77右4	400	0.10%	319.59	319.59	未列入	/	/	-32.88%	/	/	可开放
10601	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线027右2#	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10602	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天二期网点箱站变压器	400	0.17%	319.34	319.34	未列入	/	/	16.06%	/	/	可开放
10603	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15164祥和人家2#箱变变压器	500	0.09%	399.55	399.55	未列入	/	/	-89.49%	/	/	可开放
10604	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线039#	315	4.34%	238.34	238.34	未列入	/	/	11.39%	/	/	可开放
10605	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线077#	100	65.77%	14.23	14.23	未列入	/	/	13.91%	/	/	可开放
10606	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身八台区	50	12.66%	33.67	33.67	未列入	/	/	18.08%	/	/	可开放
10607	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳一台区	100	85.25%	0	0	未列入	/	/	8.31%	/	/	可开放
10608	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	杨寨三台区	63	36.63%	27.32	27.32	未列入	/	/	-4.88%	/	/	可开放
10609	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝六组	80	66.34%	10.93	10.93	未列入	/	/	-22.37%	/	/	可开放
10610	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台七台区	200	38.40%	83.21	83.21	未列入	/	/	-8.55%	/	/	可开放
10611	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期5#箱站1#变压器	500	2.98%	385.08	385.08	未列入	/	/	3.64%	/	/	可开放
10612	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期5#箱站2#变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放
10613	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期8#箱站1#变压器	400	26.94%	212.25	212.25	未列入	/	/	36.86%	/	/	可开放
10614	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期9#箱站1#变压器	500	0.11%	399.43	399.43	未列入	/	/	68.82%	/	/	可开放
10615	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15132新城花园变压器	400	8.94%	284.24	284.24	未列入	/	/	17.05%	/	/	可开放
10616	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	金山A站1#变压器	315	0.10%	251.7	251.7	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
10617	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干10#	315	9.42%	222.33	222.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10618	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线024#	100	0.97%	79.03	79.03	未列入	/	/	-79.28%	/	/	可开放
10619	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期1#箱站变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10620	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期2#箱站变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
10621	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期3#箱站变压器	500	5.85%	370.75	370.75	未列入	/	/	1211.71%	/	/	可开放
10622	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天二期住宅箱站变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	-92.38%	/	/	可开放
10623	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	松树一台区	160	0.54%	127.13	127.13	未列入	/	/	13.11%	/	/	可开放
10624	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	松树二台区	160	13.00%	107.2	107.2	未列入	/	/	-0.92%	/	/	可开放
10625	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干45左5北右1	50	24.82%	27.59	27.59	未列入	/	/	0.82%	/	/	可开放
10626	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干103左3	100	56.48%	23.52	23.52	未列入	/	/	-9.69%	/	/	可开放
10627	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线	南山干54右2	30	46.63%	10.01	10.01	未列入	/	/	-4.38%	/	/	可开放
10628	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期3-1#变压器2	315	0.22%	251.32	251.32	未列入	/	/	-88.66%	/	/	可开放

10629	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	河畔香天变压器	400	5.03%	299.89	299.89	未列入	/	/	5.85%	/	/	可开放
10630	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡六台区	80	78.36%	1.31	1.31	未列入	/	/	-20.08%	/	/	可开放
10631	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	福来一台	200	24.06%	111.88	111.88	未列入	/	/	-16.53%	/	/	可开放
10632	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒一台区分005#	50	2.16%	38.92	38.92	未列入	/	/	-8.14%	/	/	可开放
10633	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰四队	80	5.54%	59.57	59.57	未列入	/	/	-73.17%	/	/	可开放
10634	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰九队	30	14.60%	19.62	19.62	未列入	/	/	-71.49%	/	/	可开放
10635	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台一台区	80	9.13%	56.7	56.7	未列入	/	/	1.33%	/	/	可开放
10636	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台二组	315	0.08%	251.75	251.75	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10637	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒三台区分007#	50	89.36%	0	0	未列入	/	/	33.66%	/	/	可开放
10638	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线019#	100	33.88%	46.12	46.12	未列入	/	/	-3.79%	/	/	可开放
10639	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	毛祈线24#变压器	50	26.76%	26.62	26.62	未列入	/	/	45.39%	/	/	可开放
10640	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所2#变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-91.54%	/	/	可开放
10641	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所3#变压器	630	5.99%	466.27	466.27	未列入	/	/	14.54%	/	/	可开放
10642	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房五台区	50	78.78%	0.61	0.61	未列入	/	/	-9.48%	/	/	可开放
10643	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房六台区	100	57.37%	22.63	22.63	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
10644	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线093#柱上变压器	160	33.72%	74.05	74.05	未列入	/	/	7.32%	/	/	可开放
10645	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线098右1#柱上变压器	100	19.41%	60.59	60.59	未列入	/	/	10.73%	/	/	可开放
10646	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房七台区	400	0.17%	319.34	319.34	未列入	/	/	-6.19%	/	/	可开放
10647	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河一台区	200	21.86%	116.29	116.29	未列入	/	/	1.59%	/	/	可开放
10648	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河二台区	100	66.17%	13.83	13.83	未列入	/	/	-15.15%	/	/	可开放
10649	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	水利办分2#变压器	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10650	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	水利办分4#变压器	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10651	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古分9右1+1#变压器	400	0.23%	319.09	319.09	未列入	/	/	-81.03%	/	/	可开放
10652	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城1#住宅配电变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	112.13%	/	/	可开放
10653	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城2#住宅配电变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	82.57%	/	/	可开放
10654	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城3#住宅配电变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
10655	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分1#变压器	400	15.90%	256.42	256.42	未列入	/	/	-12.68%	/	/	可开放
10656	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分1+1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10657	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城4#住宅配电变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
10658	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东荒新村箱站变压器1	315	0.08%	251.76	251.76	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
10659	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	秀水络城小区箱站变压器	630	2.59%	487.66	487.66	未列入	/	/	1247.43%	/	/	可开放
10660	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡1#箱站1#变压器	500	4.62%	376.9	376.9	未列入	/	/	1032.84%	/	/	可开放
10661	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡2#箱站1#变压器	500	5.02%	374.9	374.9	未列入	/	/	1080.87%	/	/	可开放
10662	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡3#箱站1#变压器	500	6.75%	366.23	366.23	未列入	/	/	1352.80%	/	/	可开放
10663	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡4#箱站1#变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
10664	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡5#箱站1#变压器	630	2.13%	490.55	490.55	未列入	/	/	1397.22%	/	/	可开放
10665	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡6#箱站1#变压器	500	2.78%	386.09	386.09	未列入	/	/	1309.66%	/	/	可开放
10666	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线47福临家园配电室住宅变压器	630	0.03%	503.82	503.82	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
10667	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小河一台区	200	42.04%	75.93	75.93	未列入	/	/	14.50%	/	/	可开放
10668	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线47福临家园配电室网点变压器	500	3.10%	384.52	384.52	未列入	/	/	1506.24%	/	/	可开放
10669	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线冉家一台区	250	21.86%	145.35	145.35	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
10670	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上三台区支007#变压器	400	2.96%	308.15	308.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10671	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城1#居民配电变压器	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10672	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城2#网点配电变压器	400	0.01%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10673	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城3#网点配电变压器	400	0.01%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10674	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城4#居民配电变压器	500	2.02%	389.89	389.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放

10675	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城5#居民配电变压器	500	2.58%	387.09	387.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10676	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	张甸干027右5#变压器	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-1.74%	/	/	可开放
10677	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	中沟一台区分019#	400	0.76%	316.98	316.98	未列入	/	/	-72.68%	/	/	可开放
10678	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15151福瑞嘉园5#箱变变压器	630	1.82%	492.53	492.53	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
10679	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期1#住宅箱式变压器	400	4.07%	303.72	303.72	未列入	/	/	908.71%	/	/	可开放
10680	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	中沟二台区分003#中沟二台区柱上变压器	200	19.50%	121	121	未列入	/	/	-34.26%	/	/	可开放
10681	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二台区支6#变压器	80	1.43%	62.86	62.86	未列入	/	/	3.70%	/	/	可开放
10682	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期3#住宅箱式变压器	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
10683	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期2#住宅箱式变压器	400	5.46%	298.16	298.16	未列入	/	/	874.46%	/	/	可开放
10684	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期4#住宅箱式变压器	500	3.64%	381.8	381.8	未列入	/	/	753.23%	/	/	可开放
10685	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期7#网点箱式变压器	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10686	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘三台区	100	1.17%	78.83	78.83	未列入	/	/	7.63%	/	/	可开放
10687	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期6#网点箱式变压器	400	1.04%	315.86	315.86	未列入	/	/	1074.73%	/	/	可开放
10688	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期5#网点箱式变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
10689	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南二台区分015#	100	9.38%	70.62	70.62	未列入	/	/	-12.49%	/	/	可开放
10690	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石二台区支005#	400	2.73%	309.1	309.1	未列入	/	/	-57.08%	/	/	可开放
10691	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分9左5#-2	250	10.20%	174.5	174.5	未列入	/	/	1583.25%	/	/	可开放
10692	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线028#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
10693	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台村八台区支007#	250	0.32%	199.19	199.19	未列入	/	/	-38.04%	/	/	可开放
10694	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区10#变压器	400	2.51%	309.98	309.98	未列入	/	/	1096.42%	/	/	可开放
10695	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰六台区	100	8.08%	71.92	71.92	未列入	/	/	-55.18%	/	/	可开放
10696	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇一组分04#柱上变压器庙宇二台区	200	1.97%	156.07	156.07	未列入	/	/	-79.14%	/	/	可开放
10697	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干034#	100	5.25%	74.75	74.75	未列入	/	/	-74.42%	/	/	可开放
10698	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木一台区	200	2.79%	154.42	154.42	未列入	/	/	-65.70%	/	/	可开放
10699	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭四台区分005#	400	5.32%	298.72	298.72	未列入	/	/	-34.15%	/	/	可开放
10700	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	纺织二线6853单元	祥水二台	100	17.58%	62.42	62.42	未列入	/	/	-53.47%	/	/	可开放
10701	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮三台区干015#	400	1.16%	315.38	315.38	未列入	/	/	-78.37%	/	/	可开放
10702	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐南线	唐南线部队干002#	400	1.06%	315.77	315.77	未列入	/	/	-79.05%	/	/	可开放
10703	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮三台区支010#	200	10.94%	138.12	138.12	未列入	/	/	-39.98%	/	/	可开放
10704	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支24#	200	14.87%	130.27	130.27	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
10705	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分48右11#	50	3.34%	38.33	38.33	未列入	/	/	-1.75%	/	/	可开放
10706	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分12#	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-44.47%	/	/	可开放
10707	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分006#	200	0.28%	159.45	159.45	未列入	/	/	-45.18%	/	/	可开放
10708	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分43#	100	35.31%	44.69	44.69	未列入	/	/	210.18%	/	/	可开放
10709	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线045#	400	2.05%	311.81	311.81	未列入	/	/	-58.10%	/	/	可开放
10710	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二干西二村二台区分004柱上变压器	100	15.95%	64.05	64.05	未列入	/	/	-49.76%	/	/	可开放
10711	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干020#	400	1.41%	314.37	314.37	未列入	/	/	-72.16%	/	/	可开放
10712	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干119#	400	0.74%	317.03	317.03	未列入	/	/	-81.93%	/	/	可开放
10713	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际1#配电室1#网点变压器	630	2.53%	488.03	488.03	未列入	/	/	1104.91%	/	/	可开放
10714	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际1#配电室2#住宅变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
10715	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁六台区	200	0.72%	158.57	158.57	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
10716	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺五台区	100	6.13%	73.87	73.87	未列入	/	/	-59.62%	/	/	可开放
10717	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺二台区	400	0.02%	319.93	319.93	未列入	/	/	-96.70%	/	/	可开放
10718	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身六台区	100	1.83%	78.17	78.17	未列入	/	/	-82.11%	/	/	可开放
10719	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	万宝莱小区箱式变变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
10720	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家三台区	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-94.52%	/	/	可开放

10721	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼七台区	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	-96.05%	/	/	可开放
10722	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲六台区	400	14.87%	260.51	260.51	未列入	/	/	16.42%	/	/	可开放
10723	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	二大堡三台区	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-72.72%	/	/	可开放
10724	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	二大堡二台区	400	2.01%	311.98	311.98	未列入	/	/	79.47%	/	/	可开放
10725	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新二台区	200	4.11%	151.79	151.79	未列入	/	/	-59.03%	/	/	可开放
10726	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜四台区	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-79.38%	/	/	可开放
10727	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家二台区分006#	400	1.74%	313.05	313.05	未列入	/	/	-74.40%	/	/	可开放
10728	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜三台区	200	0.32%	159.37	159.37	未列入	/	/	-91.45%	/	/	可开放
10729	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华峪村一台区	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	-88.70%	/	/	可开放
10730	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大堡一台区	400	0.89%	316.46	316.46	未列入	/	/	-76.81%	/	/	可开放
10731	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区二号箱变1#变压器	500	4.18%	379.11	379.11	未列入	/	/	977.29%	/	/	可开放
10732	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区二号箱变2#变压器	500	4.16%	379.18	379.18	未列入	/	/	1165.52%	/	/	可开放
10733	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	小堡屯干08#	400	0.95%	316.19	316.19	未列入	/	/	-69.60%	/	/	可开放
10734	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城六台区支004#	200	2.20%	155.6	155.6	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
10735	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘一台区分003#	400	0.68%	317.29	317.29	未列入	/	/	19.12%	/	/	可开放
10736	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘二台区分002#	400	0.74%	317.05	317.05	未列入	/	/	-4.28%	/	/	可开放
10737	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后城一线1#箱站变压器	500	5.20%	374	374	未列入	/	/	-0.27%	/	/	可开放
10738	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分028#	200	13.00%	134	134	未列入	/	/	-10.63%	/	/	可开放
10739	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	西大干005#	200	25.65%	108.7	108.7	未列入	/	/	-6.62%	/	/	可开放
10740	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	河沙干09#	200	21.11%	117.79	117.79	未列入	/	/	6.75%	/	/	可开放
10741	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼1#站1#变压器	315	0.19%	251.4	251.4	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10742	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四一台区03#	200	36.02%	87.96	87.96	未列入	/	/	0.26%	/	/	可开放
10743	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼6#站变压器	315	0.16%	251.49	251.49	未列入	/	/	-89.35%	/	/	可开放
10744	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线3#T-东左3	200	31.00%	98.01	98.01	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
10745	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城I期配电室1#B住宅变压器	400	0.01%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10746	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城I期配电室2#B网点变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10747	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰一队干003#	200	0.86%	158.28	158.28	未列入	/	/	-9.50%	/	/	可开放
10748	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	下家二台区分003#	200	2.77%	154.47	154.47	未列入	/	/	-10.08%	/	/	可开放
10749	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线153#	400	4.69%	301.26	301.26	未列入	/	/	29.53%	/	/	可开放
10750	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线粮站分002#	400	1.54%	313.83	313.83	未列入	/	/	32.02%	/	/	可开放
10751	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁一台区	200	4.16%	151.69	151.69	未列入	/	/	5.47%	/	/	可开放
10752	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁二台区	200	0.28%	159.45	159.45	未列入	/	/	18.75%	/	/	可开放
10753	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁三台区	200	3.49%	153.03	153.03	未列入	/	/	8.32%	/	/	可开放
10754	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁四台区	400	7.28%	290.9	290.9	未列入	/	/	-3.16%	/	/	可开放
10755	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	滑石矿分001左1#柱上变压器	200	39.81%	80.38	80.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10756	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋家线115右1#柱上变压器	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10757	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干38右2	250	0.64%	198.39	198.39	未列入	/	/	0.94%	/	/	可开放
10758	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家三台区干005+1#	200	27.26%	105.49	105.49	未列入	/	/	-22.44%	/	/	可开放
10759	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵一队区	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	-71.50%	/	/	可开放
10760	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱八队区	200	1.16%	157.68	157.68	未列入	/	/	-83.12%	/	/	可开放
10761	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱九台区	200	0.95%	158.11	158.11	未列入	/	/	-85.05%	/	/	可开放
10762	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	南开线石桥分058右7左1变压器	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	34.84%	/	/	可开放
10763	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十队区	400	2.95%	308.2	308.2	未列入	/	/	-19.90%	/	/	可开放
10764	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵二队区	200	1.41%	157.19	157.19	未列入	/	/	-82.76%	/	/	可开放
10765	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	中腰三台区	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-77.64%	/	/	可开放
10766	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡四台区	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放

10767	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老二台区	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-73.96%	/	/	可开放
10768	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力B站1#变压器	250	0.14%	199.66	199.66	未列入	/	/	12.22%	/	/	可开放
10769	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	松树三台区	400	0.47%	318.12	318.12	未列入	/	/	-85.70%	/	/	可开放
10770	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	2#住宅变压器	630	0.04%	503.73	503.73	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
10771	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区2#箱站变压器	630	4.27%	477.07	477.07	未列入	/	/	1339.28%	/	/	可开放
10772	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区8#箱站变压器	500	1.87%	390.67	390.67	未列入	/	/	979.93%	/	/	可开放
10773	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15174万福园中园三期箱变	500	8.95%	355.27	355.27	未列入	/	/	19.89%	/	/	可开放
10774	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干53右1左1	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	61.72%	/	/	可开放
10775	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分001#变压器	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	18.59%	/	/	可开放
10776	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分009#变压器	400	6.01%	295.98	295.98	未列入	/	/	16.86%	/	/	可开放
10777	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛二台分002#变压器	80	1.00%	63.2	63.2	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
10778	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	肉联箱站1#变压器	315	0.60%	250.11	250.11	未列入	/	/	5.75%	/	/	可开放
10779	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村三期B区1#箱式变配电变压器	400	1.11%	315.55	315.55	未列入	/	/	12.44%	/	/	可开放
10780	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线064#变压器	160	0.28%	127.55	127.55	未列入	/	/	93.65%	/	/	可开放
10781	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	马圈子二台区025#变压器	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-91.93%	/	/	可开放
10782	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区一号箱变1#变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
10783	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区一号箱变2#变压器	500	3.48%	382.6	382.6	未列入	/	/	1104.16%	/	/	可开放
10784	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线河口干2+1#	160	0.70%	126.88	126.88	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
10785	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15173福安小区2#网点箱变变压器	630	1.46%	494.83	494.83	未列入	/	/	2.72%	/	/	可开放
10786	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15169福安小区3#居民箱变变压器	630	4.90%	473.14	473.14	未列入	/	/	-22.23%	/	/	可开放
10787	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁山线	祁山线033右3#变压器	100	0.33%	79.67	79.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10788	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组A箱式变1#变压器	250	19.76%	150.6	150.6	未列入	/	/	-29.61%	/	/	可开放
10789	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区A箱式变1#变压器	315	20.85%	186.32	186.32	未列入	/	/	5.52%	/	/	可开放
10790	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	前进小学箱式变变压器	315	0.12%	251.63	251.63	未列入	/	/	7.53%	/	/	可开放
10791	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期F箱式变变压器	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
10792	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15045颐水嘉德二期8#变压器（网点）	400	9.26%	282.96	282.96	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
10793	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15049颐水嘉德二期12#变压器（网点）	400	2.54%	309.86	309.86	未列入	/	/	-10.26%	/	/	可开放
10794	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15050颐水嘉德二期13#变压器（网点）	500	2.26%	388.71	388.71	未列入	/	/	1.45%	/	/	可开放
10795	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15051正和温泉家园1#变压器（居民）	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	-89.57%	/	/	可开放
10796	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	正和温泉家园2号变压器（网点）	315	0.07%	251.78	251.78	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
10797	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线026#变压器	315	20.63%	187.02	187.02	未列入	/	/	0.02%	/	/	可开放
10798	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	太阳岭干019#变压器	200	17.36%	125.29	125.29	未列入	/	/	-18.98%	/	/	可开放
10799	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线122#变压器	200	20.07%	119.86	119.86	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
10800	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里四台区	80	98.90%	0	0	未列入	/	/	2.98%	/	/	可开放
10801	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干074#变压器	250	12.97%	167.58	167.58	未列入	/	/	14.47%	/	/	可开放
10802	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干百草沟分009#	30	13.40%	19.98	19.98	未列入	/	/	0.75%	/	/	可开放
10803	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线170#	100	14.43%	65.57	65.57	未列入	/	/	2.52%	/	/	可开放
10804	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干37#	200	81.34%	0	0	未列入	/	/	22.17%	/	/	可开放
10805	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干004#	400	0.37%	318.54	318.54	未列入	/	/	-82.05%	/	/	可开放
10806	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大房申干009#	400	1.55%	313.82	313.82	未列入	/	/	-65.43%	/	/	可开放
10807	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	天赫家园2号变压器	400	0.20%	319.22	319.22	未列入	/	/	-88.01%	/	/	可开放
10808	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线063#变压器	400	6.01%	295.96	295.96	未列入	/	/	-39.80%	/	/	可开放
10809	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区3变压器	315	0.14%	251.57	251.57	未列入	/	/	-90.76%	/	/	可开放
10810	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙线草庙三队分13#变压器	100	1.55%	78.45	78.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10811	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙线草庙五队分003#变压器	100	0.85%	79.15	79.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10812	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	陈干16#	200	1.28%	157.44	157.44	未列入	/	/	-78.91%	/	/	可开放
10813	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	双龙一台区	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-90.58%	/	/	可开放

10814	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦二台006#配电柱上变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-48.01%	/	/	可开放
10815	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道一台区	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	34.96%	/	/	可开放
10816	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	码头十五台区	200	29.80%	100.4	100.4	未列入	/	/	704.88%	/	/	可开放
10817	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	镁矿二台区支007#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10818	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	三码照明分20左1#变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10819	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干33	160	2.96%	123.26	123.26	未列入	/	/	-4.80%	/	/	可开放
10820	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	东古七台区	200	0.75%	158.51	158.51	未列入	/	/	13.83%	/	/	可开放
10821	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四一台区	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	-94.55%	/	/	可开放
10822	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15063福聚华城5#变压器（网点）	315	14.15%	207.44	207.44	未列入	/	/	2.37%	/	/	可开放
10823	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15065福聚华城7#箱变（网点）	400	6.47%	294.13	294.13	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
10824	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白大队支22#变压器	100	0.44%	79.56	79.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10825	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15060福聚华城2#变压器（居民）	400	6.68%	293.28	293.28	未列入	/	/	5.16%	/	/	可开放
10826	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白大队支5左2#变压器	200	0.36%	159.29	159.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10827	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线014#变压器	400	5.39%	298.44	298.44	未列入	/	/	69.21%	/	/	可开放
10828	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁二台区分010#变压器	100	19.94%	60.06	60.06	未列入	/	/	27.32%	/	/	可开放
10829	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	后三二台区	400	1.68%	313.28	313.28	未列入	/	/	-72.29%	/	/	可开放
10830	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	后三一台区	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-93.03%	/	/	可开放
10831	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘六台区	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-32.84%	/	/	可开放
10832	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	双龙二台区分005#	400	2.15%	311.42	311.42	未列入	/	/	102.13%	/	/	可开放
10833	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东头深井分013左9#变压器	200	10.90%	138.2	138.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10834	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室1#B住宅变压器	630	5.53%	469.15	469.15	未列入	/	/	1867.80%	/	/	可开放
10835	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室2#住宅变压器	630	5.96%	466.48	466.48	未列入	/	/	1941.79%	/	/	可开放
10836	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室3#网点变压器	500	3.43%	382.84	382.84	未列入	/	/	1591.15%	/	/	可开放
10837	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室4#网点变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	87.08%	/	/	可开放
10838	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜分076+1右6#变压器	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10839	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线82左12左5+1#变压器	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10840	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东头深井分005左7#变压器	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10841	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分38#	100	70.51%	9.49	9.49	未列入	/	/	11.76%	/	/	可开放
10842	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连3队分03#变压器达连3台区（局属）	200	1.83%	156.34	156.34	未列入	/	/	9.01%	/	/	可开放
10843	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连9队分10#达连9台区(局属)	100	34.16%	45.84	45.84	未列入	/	/	21.79%	/	/	可开放
10844	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#7箱式变变压器	250	7.20%	182	182	未列入	/	/	5.97%	/	/	可开放
10845	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组A箱式变2#变压器	250	24.74%	138.14	138.14	未列入	/	/	22.83%	/	/	可开放
10846	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组B箱式变1#变压器	250	32.01%	119.98	119.98	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
10847	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期C箱式变变压器	400	5.03%	299.88	299.88	未列入	/	/	-2.51%	/	/	可开放
10848	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期H箱式变电站变压器	400	5.12%	299.51	299.51	未列入	/	/	10.18%	/	/	可开放
10849	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪B箱式变2#变压器	250	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10850	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳四台	400	15.87%	256.52	256.52	未列入	/	/	-11.00%	/	/	可开放
10851	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高1队支03右2#变压器	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	-70.07%	/	/	可开放
10852	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期1#居民变压器	500	2.89%	385.56	385.56	未列入	/	/	1599.41%	/	/	可开放
10853	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干013#变压器	100	1.68%	78.32	78.32	未列入	/	/	9.94%	/	/	可开放
10854	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分12左11#变压器	100	13.73%	66.27	66.27	未列入	/	/	18.85%	/	/	可开放
10855	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期2#居民变压器	500	3.52%	382.4	382.4	未列入	/	/	1997.62%	/	/	可开放
10856	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前铁分16#变压器	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
10857	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期A箱式变变压器	315	0.06%	251.81	251.81	未列入	/	/	-91.13%	/	/	可开放
10858	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	小凌泡分22#变压器	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
10859	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石三队分1支1#变压器	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	5.27%	/	/	可开放
10860	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公二队干9#变压器	100	20.89%	59.11	59.11	未列入	/	/	318.98%	/	/	可开放

10861	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前铁分19左3#变压器	160	0.31%	127.5	127.5	未列入	/	/	13.23%	/	/	可开放
10862	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双二队分05右14#变压器	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
10863	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前双二队分6左1右2#变压器	200	0.26%	159.48	159.48	未列入	/	/	18.55%	/	/	可开放
10864	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期3#居民变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	109.76%	/	/	可开放
10865	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期4#网点变压器	630	0.04%	503.73	503.73	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
10866	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光线石井分20左5#柱上变压器	200	18.00%	124.01	124.01	未列入	/	/	-32.22%	/	/	可开放
10867	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-6#箱站1#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
10868	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-6#箱站2#变压器	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	16.50%	/	/	可开放
10869	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司线146#	160	28.69%	82.09	82.09	未列入	/	/	10.71%	/	/	可开放
10870	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘西沟支06#柱上变压器碾盘三台区	315	17.91%	195.57	195.57	未列入	/	/	8.64%	/	/	可开放
10871	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘分23#	100	13.99%	66.01	66.01	未列入	/	/	-47.31%	/	/	可开放
10872	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇四组支05#柱上变压器庙宇五台区	200	3.66%	152.68	152.68	未列入	/	/	-0.07%	/	/	可开放
10873	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑六台区	400	22.54%	229.85	229.85	未列入	/	/	-7.25%	/	/	可开放
10874	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑分49#柱上变压器金坑一台区	100	68.80%	11.2	11.2	未列入	/	/	-16.31%	/	/	可开放
10875	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右6#变压器	315	22.15%	182.22	182.22	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
10876	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期B站2#变压器	400	10.85%	276.61	276.61	未列入	/	/	13.59%	/	/	可开放
10877	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星新苑配电室变压器	1250	2.24%	971.96	971.96	未列入	/	/	0.98%	/	/	可开放
10878	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期2#箱站1#变压器	500	16.00%	319.99	319.99	未列入	/	/	0.45%	/	/	可开放
10879	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期2#箱站2#变压器	500	0.09%	399.55	399.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10880	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	合力综合楼箱式变配电变压器	315	8.48%	225.3	225.3	未列入	/	/	-47.48%	/	/	可开放
10881	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期2#箱站2#变压器	400	9.37%	282.54	282.54	未列入	/	/	-9.58%	/	/	可开放
10882	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	顺城线014右1#柱上变压器	200	0.95%	158.11	158.11	未列入	/	/	63.16%	/	/	可开放
10883	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里花园箱式变变压器	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
10884	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区3#箱站变压器	500	5.48%	372.6	372.6	未列入	/	/	-5.79%	/	/	可开放
10885	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	滨河箱式站1#变压器	315	0.34%	250.93	250.93	未列入	/	/	16.38%	/	/	可开放
10886	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线187#变压器	315	0.10%	251.68	251.68	未列入	/	/	-8.23%	/	/	可开放
10887	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城4#箱站1#变压器	500	4.08%	379.62	379.62	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
10888	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌九台区	100	2.75%	77.25	77.25	未列入	/	/	-78.77%	/	/	可开放
10889	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	东铁二台区	100	63.95%	16.05	16.05	未列入	/	/	25.94%	/	/	可开放
10890	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋堡二台区	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	-84.93%	/	/	可开放
10891	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马三台区	100	37.53%	42.47	42.47	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
10892	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区8变压器	200	1.30%	157.4	157.4	未列入	/	/	-15.02%	/	/	可开放
10893	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区4#箱站2#变压器	500	6.25%	368.74	368.74	未列入	/	/	4.77%	/	/	可开放
10894	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区3#变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	-92.78%	/	/	可开放
10895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区4#变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	-93.94%	/	/	可开放
10896	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区1#箱站1#变压器	400	9.58%	281.68	281.68	未列入	/	/	-16.65%	/	/	可开放
10897	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区3#箱变1#箱变	315	0.09%	251.73	251.73	未列入	/	/	10.78%	/	/	可开放
10898	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家四台区	63	3.57%	48.15	48.15	未列入	/	/	-4.75%	/	/	可开放
10899	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四三台区分003#	30	43.77%	10.87	10.87	未列入	/	/	72.55%	2	10	可开放
10900	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰村台区	200	15.27%	129.47	129.47	未列入	/	/	-37.42%	/	/	可开放
10901	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰一二队	50	11.24%	34.38	34.38	未列入	/	/	25.47%	/	/	可开放
10902	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱二队区	50	8.28%	35.86	35.86	未列入	/	/	-76.42%	/	/	可开放
10903	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东甲线54右8支1#	30	79.70%	0.09	0.09	未列入	/	/	64.83%	/	/	可开放
10904	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	前马五台区	100	57.77%	22.23	22.23	未列入	/	/	-14.15%	/	/	可开放
10905	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15043颐水嘉德二期6#变压器（居民）	500	5.75%	371.26	371.26	未列入	/	/	7.18%	/	/	可开放
10906	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15044颐水嘉德二期7#变压器（居民）	400	4.99%	300.06	300.06	未列入	/	/	3.85%	/	/	可开放
10907	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15047颐水嘉德二期10#变压器（网点）	400	8.16%	287.35	287.35	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
10908	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期10#箱站1#变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
10909	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	玉福家园1#住宅箱变变压器	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放

10910	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	玉福家园2#网点箱变变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10911	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室1#住宅变压器	400	4.64%	301.46	301.46	未列入	/	/	1261.62%	/	/	可开放
10912	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室2#住宅变压器	400	6.31%	294.77	294.77	未列入	/	/	1242.44%	/	/	可开放
10913	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室3#网点变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	17.85%	/	/	可开放
10914	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	大榆三台区	200	12.77%	134.46	134.46	未列入	/	/	-30.95%	/	/	可开放
10915	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期1#住宅变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
10916	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期2#住宅变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10917	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期3#网点变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
10918	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期4#网点变压器	630	1.70%	493.28	493.28	未列入	/	/	935.37%	/	/	可开放
10919	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期5#住宅变压器	630	0.04%	503.76	503.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
10920	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期6#网点变压器	630	1.67%	493.48	493.48	未列入	/	/	1125.91%	/	/	可开放
10921	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期7#住宅变压器	630	0.03%	503.79	503.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
10922	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期8#住宅变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	-89.07%	/	/	可开放
10923	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室3#配电变压器	500	4.28%	378.6	378.6	未列入	/	/	1056.50%	/	/	可开放
10924	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室4#配电变压器	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
10925	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室5#配电变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
10926	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室1#配电变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
10927	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室2#配电变压器	500	0.07%	399.66	399.66	未列入	/	/	10.19%	/	/	可开放
10928	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	嘉和阳光苑1#住宅配电变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10929	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	嘉和阳光苑2#网点配电变压器	500	2.80%	385.98	385.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10930	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	嘉和阳光苑3#住宅配电变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10931	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄2#住宅配电变压器	630	4.97%	472.72	472.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10932	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄3#住宅配电变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10933	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄4#住宅配电变压器	630	4.29%	476.97	476.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10934	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄5#网点配电变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10935	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区1#网点变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10936	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	邦石分011#	200	38.24%	83.53	83.53	未列入	/	/	22.29%	/	/	可开放
10937	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪二台区	400	0.72%	317.11	317.11	未列入	/	/	-36.69%	/	/	可开放
10938	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄6#网点配电变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10939	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	嘉和阳光苑4#住宅配电变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10940	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区2#网点变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
10941	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	腾兴干8左1	200	0.81%	158.38	158.38	未列入	/	/	-16.97%	/	/	可开放
10942	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区3#居民变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
10943	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分庙罗支029右5左1#柱上变压器	400	0.14%	319.43	319.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10944	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区4#居民变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
10945	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干021#	200	25.13%	109.75	109.75	未列入	/	/	0.27%	/	/	可开放
10946	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉三台区支008#	160	44.95%	56.08	56.08	未列入	/	/	15.31%	/	/	可开放
10947	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双台一台区支008#	100	53.96%	26.04	26.04	未列入	/	/	-4.85%	/	/	可开放
10948	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙移动支001#	315	0.08%	251.76	251.76	未列入	/	/	-89.41%	/	/	可开放
10949	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	石桥二台区分034#	100	57.74%	22.26	22.26	未列入	/	/	9.20%	/	/	可开放
10950	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	邬家一台区分018#	63	10.71%	43.65	43.65	未列入	/	/	11.29%	/	/	可开放
10951	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	黄家二台区分004#	100	0.93%	79.07	79.07	未列入	/	/	-4.04%	/	/	可开放
10952	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线176#	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	-16.11%	/	/	可开放
10953	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	楼峪线范家干027左7#柱上变压器	100	0.24%	79.76	79.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10954	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信干25#柱上变压器	200	37.28%	85.45	85.45	未列入	/	/	5.03%	/	/	可开放
10955	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	昌盛小区箱站2#配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10956	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马一台区	160	33.53%	74.36	74.36	未列入	/	/	19.31%	/	/	可开放
10957	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15146尚苑小区1#变压器	630	4.06%	478.45	478.45	未列入	/	/	6.00%	/	/	可开放

10958	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15138华源富贵祥城3#居民箱变变压器	500	10.54%	347.28	347.28	未列入	/	/	25.86%	/	/	可开放
10959	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15139华源富贵祥城4#网点箱变变压器	500	4.25%	378.75	378.75	未列入	/	/	3.94%	/	/	可开放
10960	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所1#变压器	630	3.41%	482.49	482.49	未列入	/	/	-2.03%	/	/	可开放
10961	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所2#变压器	630	3.96%	479.06	479.06	未列入	/	/	16.11%	/	/	可开放
10962	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	1#网点变压器	630	2.01%	491.31	491.31	未列入	/	/	1087.43%	/	/	可开放
10963	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队干04#变压器	315	21.95%	182.86	182.86	未列入	/	/	1.49%	/	/	可开放
10964	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	项悟一台区支007#	400	15.17%	259.33	259.33	未列入	/	/	7.73%	/	/	可开放
10965	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙三台区08#	315	16.96%	198.57	198.57	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
10966	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河三台区	160	43.20%	58.88	58.88	未列入	/	/	36.70%	/	/	可开放
10967	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河五台区	315	16.99%	198.48	198.48	未列入	/	/	14.49%	/	/	可开放
10968	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王五台区	100	2.99%	77.01	77.01	未列入	/	/	-19.46%	/	/	可开放
10969	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区1	630	4.31%	476.82	476.82	未列入	/	/	-33.13%	/	/	可开放
10970	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室4#住宅变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
10971	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室5#住宅变压器	630	5.42%	469.84	469.84	未列入	/	/	1317.54%	/	/	可开放
10972	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室6#住宅变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	-90.03%	/	/	可开放
10973	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室7#网点变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	-14.37%	/	/	可开放
10974	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	红光二队箱式变变压器	200	12.84%	134.32	134.32	未列入	/	/	-4.18%	/	/	可开放
10975	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立B箱式变变压器	315	31.01%	154.31	154.31	未列入	/	/	0.49%	/	/	可开放
10976	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园1#站2#变压器	400	0.14%	319.46	319.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10977	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园2#站1#变压器	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	-93.16%	/	/	可开放
10978	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天3#箱站变压器	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	-92.57%	/	/	可开放
10979	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山配电室1#变压器	1250	2.75%	965.59	965.59	未列入	/	/	-0.93%	/	/	可开放
10980	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山配电室2#变压器	1250	2.67%	966.67	966.67	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
10981	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	蔡家沟干017#	100	9.68%	70.32	70.32	未列入	/	/	-72.04%	/	/	可开放
10982	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身五台区	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	-42.70%	/	/	可开放
10983	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	壹倍空间1#住宅配电变压器	500	4.54%	377.31	377.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10984	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干016#柱上变压器	400	3.88%	304.49	304.49	未列入	/	/	-45.14%	/	/	可开放
10985	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	壹倍空间2#住宅配电变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
10986	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86右6#变压器	400	15.06%	259.78	259.78	未列入	/	/	-19.90%	/	/	可开放
10987	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎五台区	30	7.93%	21.62	21.62	未列入	/	/	-39.72%	/	/	可开放
10988	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪一台区	200	0.79%	158.43	158.43	未列入	/	/	4.06%	/	/	可开放
10989	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎三台区	50	15.78%	32.11	32.11	未列入	/	/	2.57%	/	/	可开放
10990	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎二台区	30	20.27%	17.92	17.92	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
10991	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎一台区	30	25.30%	16.41	16.41	未列入	/	/	10.29%	/	/	可开放
10992	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15113保寿小区4#箱变（居民）	500	5.95%	370.27	370.27	未列入	/	/	6.02%	/	/	可开放
10993	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区1#配电室1#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	14.35%	/	/	可开放
10994	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区1#配电室2#变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
10995	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区1#配电室3#变压器	400	7.26%	290.95	290.95	未列入	/	/	1291.64%	/	/	可开放
10996	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区2#配电室1#变压器	500	5.36%	373.19	373.19	未列入	/	/	1236.91%	/	/	可开放
10997	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区2#配电室2#变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
10998	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区1#住宅箱站变压器	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
10999	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区2#网点箱站变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
11000	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区3#住宅箱站变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
11001	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区4#住宅箱站变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
11002	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区5#网点箱站变压器	315	0.05%	251.84	251.84	未列入	/	/	33.33%	/	/	可开放
11003	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区6#住宅箱站变压器	630	0.04%	503.76	503.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放

11004	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区2#箱站1#变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	-3.39%	/	/	可开放
11005	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块网点2箱变变压器	315	4.05%	239.25	239.25	未列入	/	/	976.61%	/	/	可开放
11006	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块网点3箱变变压器	500	1.94%	390.32	390.32	未列入	/	/	219.21%	/	/	可开放
11007	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块住宅1箱变变压器	400	5.94%	296.25	296.25	未列入	/	/	1202.47%	/	/	可开放
11008	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块住宅4箱变变压器	500	5.05%	374.74	374.74	未列入	/	/	1350.86%	/	/	可开放
11009	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块住宅5箱变变压器	400	6.82%	292.73	292.73	未列入	/	/	1348.34%	/	/	可开放
11010	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家五台区干004#	400	0.48%	318.08	318.08	未列入	/	/	16.28%	/	/	可开放
11011	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	五道四队区	30	13.93%	19.82	19.82	未列入	/	/	28.03%	/	/	可开放
11012	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干007#变压器后公7台区（局属）	315	17.57%	196.66	196.66	未列入	/	/	-24.92%	/	/	可开放
11013	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲新台区	200	0.24%	159.53	159.53	未列入	/	/	39.94%	/	/	可开放
11014	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公新五台区	100	1.34%	78.66	78.66	未列入	/	/	12.43%	/	/	可开放
11015	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家新三台区	100	0.69%	79.31	79.31	未列入	/	/	56.98%	/	/	可开放
11016	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎新台区	200	0.60%	158.81	158.81	未列入	/	/	17.63%	/	/	可开放
11017	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线水源线响堂分响北支31左15左7右4变压器	100	51.55%	28.45	28.45	未列入	/	/	-5.54%	/	/	可开放
11018	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	丁八一台分05#柱上变压器	160	1.14%	126.18	126.18	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
11019	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	苗木变压器	100	0.10%	79.9	79.9	未列入	/	/	-15.48%	/	/	可开放
11020	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	刘鹏变压器	50	0.48%	39.76	39.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11021	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际3#配电室3#住宅变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
11022	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室1#居民变压器	500	3.79%	381.07	381.07	未列入	/	/	1275.86%	/	/	可开放
11023	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室2#居民变压器	500	3.93%	380.34	380.34	未列入	/	/	1236.89%	/	/	可开放
11024	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室3#居民变压器	500	4.37%	378.16	378.16	未列入	/	/	31.24%	/	/	可开放
11025	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室4#居民变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
11026	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室5#网点变压器	500	0.46%	397.71	397.71	未列入	/	/	576.76%	/	/	可开放
11027	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室6#网点变压器	500	1.72%	391.41	391.41	未列入	/	/	876.96%	/	/	可开放
11028	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室7#网点变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
11029	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室8#网点变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	34.16%	/	/	可开放
11030	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室9#网点变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-84.19%	/	/	可开放
11031	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15168福安小区2#居民箱变变压器	630	4.39%	476.33	476.33	未列入	/	/	-19.49%	/	/	可开放
11032	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15172福安小区1#网点箱变变压器	400	5.96%	296.16	296.16	未列入	/	/	10.65%	/	/	可开放
11033	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15170福安小区4#居民箱变变压器	630	4.71%	474.32	474.32	未列入	/	/	9.93%	/	/	可开放
11034	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15171福安小区5#居民箱变变压器	630	3.94%	479.19	479.19	未列入	/	/	-9.82%	/	/	可开放
11035	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	鸭泡二台区干011#	30	24.83%	16.55	16.55	未列入	/	/	17.24%	/	/	可开放
11036	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干62右1#	200	20.44%	119.13	119.13	未列入	/	/	-4.44%	/	/	可开放
11037	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线前柳分前柳九台区7#柱上变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11038	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	冰河广场箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
11039	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅1#箱站1#变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
11040	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅2#箱站1#变压器	500	0.04%	399.82	399.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
11041	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅3#箱站1#变压器	630	3.39%	482.67	482.67	未列入	/	/	1360.48%	/	/	可开放
11042	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期1#箱式变电站1#变压	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	14.56%	/	/	可开放
11043	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期1#箱式变电站2#变压	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	14.43%	/	/	可开放
11044	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	轩和小区箱式变变压器1	315	16.41%	200.3	200.3	未列入	/	/	9.43%	/	/	可开放
11045	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅4#箱站1#变压器	630	4.49%	475.74	475.74	未列入	/	/	1434.60%	/	/	可开放
11046	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期2#箱式变电站1#变压	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	9.32%	/	/	可开放
11047	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期2#箱式变电站2#变压	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
11048	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	海城市张家回迁小区1#箱站变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
11049	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期3#变压器	400	0.17%	319.33	319.33	未列入	/	/	14.62%	/	/	可开放
11050	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线东门口6左6#柱上变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放

11051	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
11052	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站2#变压器	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	25.36%	/	/	可开放
11053	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线35#柱上变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11054	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线35左1#变压器	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11055	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期5#变压器	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	35.40%	/	/	可开放
11056	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道二台区变压器	100	83.63%	0	0	未列入	/	/	0.42%	/	/	可开放
11057	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干150#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11058	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	海城市张家回迁小区2#箱站变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
11059	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁网点1#箱站1#变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
11060	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼1#住宅箱变变压器间隔配电变压器	630	2.91%	485.66	485.66	未列入	/	/	1327.51%	/	/	可开放
11061	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁网点2#箱站1#变压器	630	2.07%	490.98	490.98	未列入	/	/	1175.74%	/	/	可开放
11062	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼2#住宅箱变配电变压器	630	3.80%	480.07	480.07	未列入	/	/	1207.40%	/	/	可开放
11063	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼3#住宅配电变压器	500	3.98%	380.12	380.12	未列入	/	/	1091.64%	/	/	可开放
11064	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	钢铁线29左2#	100	1.14%	78.86	78.86	未列入	/	/	66.75%	/	/	可开放
11065	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼4#网点配电变压器	500	3.40%	383.01	383.01	未列入	/	/	899.71%	/	/	可开放
11066	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤线蒲草分027左6#柱上变压器	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11067	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	福临小区变压器	500	3.77%	381.17	381.17	未列入	/	/	14.67%	/	/	可开放
11068	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁楼箱式变2#变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
11069	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分4左22#	100	23.53%	56.47	56.47	未列入	/	/	-6.33%	/	/	可开放
11070	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区5#居民变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
11071	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干27左1	315	0.08%	251.75	251.75	未列入	/	/	17.85%	/	/	可开放
11072	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区6#居民变压器	500	4.63%	376.87	376.87	未列入	/	/	1503.12%	/	/	可开放
11073	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15028嘉景花园新城小区4号变压器	500	5.16%	374.2	374.2	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
11074	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道十台区变压器	80	77.06%	2.35	2.35	未列入	/	/	17.76%	/	/	可开放
11075	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道四台区变压器	80	41.51%	30.79	30.79	未列入	/	/	2.66%	/	/	可开放
11076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期1#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	-28.65%	/	/	可开放
11077	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	向阳小区箱式变压器	250	28.37%	129.07	129.07	未列入	/	/	4.46%	/	/	可开放
11078	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	佰亿春城小区1#商业箱变	630	3.38%	482.69	482.69	未列入	/	/	-7.23%	/	/	可开放
11079	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区D箱式变压器	400	7.65%	289.42	289.42	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
11080	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	佰亿春城小区2#商业箱变	630	4.15%	477.86	477.86	未列入	/	/	1318.02%	/	/	可开放
11081	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	富达小区箱式变02#变压器	250	0.24%	199.39	199.39	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
11082	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支6#变压器	400	1.33%	314.68	314.68	未列入	/	/	-72.70%	/	/	可开放
11083	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	福聚华城小区8#箱变（网点）	500	4.00%	380.01	380.01	未列入	/	/	-4.33%	/	/	可开放
11084	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道五台区	100	68.08%	11.92	11.92	未列入	/	/	1.11%	/	/	可开放
11085	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙沟一台区	200	0.49%	159.03	159.03	未列入	/	/	-4.79%	/	/	可开放
11086	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白二台区	100	31.95%	48.05	48.05	未列入	/	/	-6.07%	/	/	可开放
11087	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白三台区	80	62.41%	14.07	14.07	未列入	/	/	31.99%	/	/	可开放
11088	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草二台区	160	22.09%	92.65	92.65	未列入	/	/	-18.73%	/	/	可开放
11089	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草三台区	160	26.93%	84.92	84.92	未列入	/	/	-1.89%	/	/	可开放
11090	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草一台区	80	4.45%	60.44	60.44	未列入	/	/	11.57%	/	/	可开放
11091	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲二台区	400	11.88%	272.47	272.47	未列入	/	/	-24.40%	/	/	可开放
11092	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰四台区	400	8.76%	284.96	284.96	未列入	/	/	469.60%	/	/	可开放
11093	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左2#变压器	400	13.88%	264.49	264.49	未列入	/	/	-25.51%	/	/	可开放
11094	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左6#变压器	315	18.51%	193.7	193.7	未列入	/	/	5.66%	/	/	可开放
11095	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	冯沟一台区	80	76.33%	2.94	2.94	未列入	/	/	-25.15%	/	/	可开放

11096	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	冯沟村台区	400	13.60%	265.61	265.61	未列入	/	/	6.30%	/	/	可开放
11097	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线58#变压器淮泡4台区	50	8.50%	35.75	35.75	未列入	/	/	-75.54%	/	/	可开放
11098	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立干016#变压器	50	8.58%	35.71	35.71	未列入	/	/	-7.74%	/	/	可开放
11099	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子一台区变压器	80	95.21%	0	0	未列入	/	/	20.81%	2	7	可开放
11100	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线7454单元金坨二队干20#变压器	100	80.85%	0	0	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
11101	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河二台区变压器	125	37.47%	53.16	53.16	未列入	/	/	-4.77%	/	/	可开放
11102	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区4#箱变（网点）	315	6.15%	232.64	232.64	未列入	/	/	1.75%	/	/	可开放
11103	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区4#变压器	500	5.36%	373.2	373.2	未列入	/	/	829.79%	/	/	可开放
11104	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区9#变压器	630	4.99%	472.55	472.55	未列入	/	/	999.83%	/	/	可开放
11105	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右22	50	2.68%	38.66	38.66	未列入	/	/	-75.71%	/	/	可开放
11106	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干143右1	50	25.88%	27.06	27.06	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放
11107	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15016安居华府1#变压器	400	11.63%	273.49	273.49	未列入	/	/	14.75%	/	/	可开放
11108	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15017安居华府2#变压器	315	8.74%	224.48	224.48	未列入	/	/	19.60%	/	/	可开放
11109	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15020安居华府5#变压器	400	2.97%	308.14	308.14	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
11110	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15022安居华府7#变压器	315	13.37%	209.89	209.89	未列入	/	/	22.96%	/	/	可开放
11111	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤三台区	100	95.40%	0	0	未列入	/	/	10.07%	/	/	可开放
11112	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤一台区	200	23.84%	112.32	112.32	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
11113	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤四台区	200	7.88%	144.24	144.24	未列入	/	/	-50.37%	/	/	可开放
11114	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期1#箱站1#变压器	500	8.53%	357.36	357.36	未列入	/	/	42.77%	/	/	可开放
11115	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期3#箱站1#变压器	500	3.36%	383.22	383.22	未列入	/	/	994.79%	/	/	可开放
11116	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期3#箱站2#变压器	500	10.28%	348.62	348.62	未列入	/	/	56.31%	/	/	可开放
11117	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈一台区	50	8.04%	35.98	35.98	未列入	/	/	-26.34%	/	/	可开放
11118	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红一台区	160	35.52%	71.17	71.17	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
11119	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖五队干005#变压器	100	20.38%	59.62	59.62	未列入	/	/	6.52%	/	/	可开放
11120	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	希望宜城1#箱站1#变压器	400	0.11%	319.56	319.56	未列入	/	/	-90.15%	/	/	可开放
11121	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-5#箱站1#变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
11122	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-5#箱站2#变压器	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	10.34%	/	/	可开放
11123	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四十一台区支001#变压器	50	36.54%	21.73	21.73	未列入	/	/	33.64%	/	/	可开放
11124	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区3#箱站变压器	500	5.04%	374.78	374.78	未列入	/	/	15.15%	/	/	可开放
11125	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东园照明	160	11.53%	109.56	109.56	未列入	/	/	-21.49%	/	/	可开放
11126	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园三期1#变压器	400	0.13%	319.49	319.49	未列入	/	/	-17.54%	/	/	可开放
11127	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干21左1#	100	18.27%	61.73	61.73	未列入	/	/	302.10%	/	/	可开放
11128	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎大队干008#变压器	200	9.55%	140.9	140.9	未列入	/	/	11.26%	/	/	可开放
11129	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖村干007#变压器(局属)	100	68.95%	11.05	11.05	未列入	/	/	12.69%	/	/	可开放
11130	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖村干003#变压器	200	52.41%	55.19	55.19	未列入	/	/	8.67%	/	/	可开放
11131	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家四台区08#	100	82.72%	0	0	未列入	/	/	-1.67%	/	/	可开放
11132	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	茨沟一台区	100	92.24%	0	0	未列入	/	/	-14.14%	/	/	可开放
11133	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	上马一线茨沟五台区	100	59.04%	20.96	20.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11134	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	上马一线茨沟四台区	50	63.90%	8.05	8.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11135	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	华果业分003#柱上变压器	100	1.58%	78.42	78.42	未列入	/	/	-25.80%	/	/	可开放
11136	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分14左6#	200	21.35%	117.3	117.3	未列入	/	/	7.21%	/	/	可开放
11137	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区1#网点变压器	500	2.40%	388	388	未列入	/	/	1209.31%	/	/	可开放
11138	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区2#网点变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	48.32%	/	/	可开放
11139	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室1#住宅变压器	630	0.03%	503.79	503.79	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
11140	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室2#住宅变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放
11141	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室3#住宅变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
11142	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室4#别墅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11143	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室5#住宅变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

11144	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室6#住宅变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11145	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室7#别墅变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
11146	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室8#别墅变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
11147	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室9#网点变压器	630	0.02%	503.9	503.9	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
11148	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	东艾分011右1#变压器	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11149	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区2#住宅变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
11150	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线76#变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11151	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线62左1#变压器	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11152	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期2#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	-87.65%	/	/	可开放
11153	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期3#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	-19.31%	/	/	可开放
11154	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区1#住宅变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11155	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城Ⅱ期配电室3#B网点配电变压	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11156	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城Ⅱ期配电室4#B住宅配电变压	400	0.01%	319.97	319.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11157	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草二台区	400	0.72%	317.13	317.13	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
11158	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期1#住宅配电变压器	630	0.03%	503.79	503.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11159	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期2#住宅配电变压器	500	0.06%	399.7	399.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11160	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期3#住宅配电变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11161	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期4#住宅配电变压器	630	4.65%	474.71	474.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11162	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	花溪地二期5#住宅配电变压器	315	0.11%	251.66	251.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11163	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	花溪地二期6#网点配电变压器	630	2.31%	489.44	489.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11164	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家1#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
11165	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左13#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11166	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分2+1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11167	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分2#变压器	400	19.52%	241.91	241.91	未列入	/	/	-10.15%	/	/	可开放
11168	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区5#箱站变压器	315	0.10%	251.7	251.7	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
11169	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东荒新村2#箱变变压器配电变压器	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11170	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙家北井支004#	50	1.38%	39.31	39.31	未列入	/	/	-8.27%	/	/	可开放
11171	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干49左1	100	2.78%	77.22	77.22	未列入	/	/	3.21%	/	/	可开放
11172	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干34左1左1	100	55.59%	24.41	24.41	未列入	/	/	-13.00%	/	/	可开放
11173	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	*周正线3#T-右10左1	200	26.91%	106.19	106.19	未列入	/	/	22.82%	/	/	可开放
11174	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线设施农业17#	50	1.42%	39.29	39.29	未列入	/	/	24.24%	/	/	可开放
11175	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣A站2#变压器	250	0.00%	250	250	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11176	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱五队区	50	9.24%	35.38	35.38	未列入	/	/	-71.91%	/	/	可开放
11177	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜二台区	315	6.77%	230.66	230.66	未列入	/	/	-44.47%	/	/	可开放
11178	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜四台区	200	38.66%	82.69	82.69	未列入	/	/	-3.63%	/	/	可开放
11179	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	大二一台区	315	10.18%	219.92	219.92	未列入	/	/	-10.85%	/	/	可开放
11180	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线061#变压器	100	3.94%	76.06	76.06	未列入	/	/	-17.79%	/	/	可开放
11181	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线027#变压器	315	0.25%	251.22	251.22	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
11182	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分037#	200	58.08%	43.85	43.85	未列入	/	/	10.51%	/	/	可开放
11183	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜六台区分003#	100	70.86%	9.14	9.14	未列入	/	/	-4.39%	/	/	可开放
11184	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分11左1#变压器	400	22.70%	229.2	229.2	未列入	/	/	12.60%	/	/	可开放
11185	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线27左2#	200	13.13%	133.74	133.74	未列入	/	/	-26.93%	/	/	可开放
11186	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分25#	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	-9.55%	/	/	可开放
11187	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分36#	200	11.29%	137.42	137.42	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
11188	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王四台区分016#	200	5.49%	149.03	149.03	未列入	/	/	54.60%	/	/	可开放
11189	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9左4#	400	3.77%	304.92	304.92	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
11190	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9左9#	400	5.46%	298.18	298.18	未列入	/	/	24.49%	/	/	可开放

11191	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11右5左6#	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
11192	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线017#变压器	200	13.23%	133.55	133.55	未列入	/	/	-12.31%	/	/	可开放
11193	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东感王分005#	400	1.02%	315.91	315.91	未列入	/	/	16.18%	/	/	可开放
11194	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分7#	400	0.03%	319.87	319.87	未列入	/	/	-23.13%	/	/	可开放
11195	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分9#	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
11196	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家3#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
11197	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家2#局维网点箱站变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
11198	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮三台区支007#	400	5.67%	297.32	297.32	未列入	/	/	13.55%	/	/	可开放
11199	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平村三台区支003#	200	0.64%	158.73	158.73	未列入	/	/	-51.46%	/	/	可开放
11200	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家4#局维住宅箱站变压器	630	2.97%	485.27	485.27	未列入	/	/	1342.61%	/	/	可开放
11201	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家5#局维住宅箱站变压器	500	4.18%	379.09	379.09	未列入	/	/	1278.73%	/	/	可开放
11202	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家6#局维网点箱站变压器	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
11203	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家7#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	36.28%	/	/	可开放
11204	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家8#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
11205	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家9#局维住宅箱站变压器	500	2.85%	385.74	385.74	未列入	/	/	1588.79%	/	/	可开放
11206	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家10#局维住宅箱站变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
11207	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家11#局维住宅箱站变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
11208	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家12#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	100.00%	/	/	可开放
11209	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左6#	400	1.39%	314.45	314.45	未列入	/	/	10.69%	/	/	可开放
11210	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线056#	400	3.29%	306.83	306.83	未列入	/	/	13.52%	/	/	可开放
11211	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线043#	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
11212	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线032#变压器	400	2.19%	311.25	311.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11213	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支8左1#	400	0.79%	316.84	316.84	未列入	/	/	1.79%	/	/	可开放
11214	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支11#	100	30.20%	49.8	49.8	未列入	/	/	485.82%	/	/	可开放
11215	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分25#	400	8.53%	285.89	285.89	未列入	/	/	15.34%	/	/	可开放
11216	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分24右1#	400	9.77%	280.94	280.94	未列入	/	/	11.62%	/	/	可开放
11217	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分12右5#	200	0.62%	158.77	158.77	未列入	/	/	71.13%	/	/	可开放
11218	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家三台区支006#	100	5.13%	74.87	74.87	未列入	/	/	528.18%	/	/	可开放
11219	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左7#	200	12.63%	134.74	134.74	未列入	/	/	-3.45%	/	/	可开放
11220	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支8#	200	16.04%	127.92	127.92	未列入	/	/	12.83%	/	/	可开放
11221	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干020#一台区柱上变压器	400	3.14%	307.46	307.46	未列入	/	/	5.16%	/	/	可开放
11222	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线益兴干004#变压器	50	18.24%	30.88	30.88	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
11223	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	_冷轧线009#	400	3.73%	305.09	305.09	未列入	/	/	34.43%	/	/	可开放
11224	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线75左4#变压器	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	-78.69%	/	/	可开放
11225	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二干西二村一台区分001#变压	200	6.06%	147.89	147.89	未列入	/	/	4.17%	/	/	可开放
11226	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西关干西头照明分007#变压器	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	32.05%	/	/	可开放
11227	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右4#（二台）	100	38.08%	41.92	41.92	未列入	/	/	17.40%	/	/	可开放
11228	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右2左1#变压器	200	11.60%	136.81	136.81	未列入	/	/	12.54%	/	/	可开放
11229	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支006#	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	-79.99%	/	/	可开放
11230	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村一台区	315	0.54%	250.3	250.3	未列入	/	/	-85.80%	/	/	可开放
11231	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右4#变压器	400	4.49%	302.04	302.04	未列入	/	/	12.34%	/	/	可开放
11232	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四二台区干08#	400	4.33%	302.7	302.7	未列入	/	/	6.75%	/	/	可开放
11233	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙干二台区分08#	400	0.73%	317.07	317.07	未列入	/	/	5.75%	/	/	可开放
11234	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	河沙干16#	400	2.40%	310.39	310.39	未列入	/	/	23.80%	/	/	可开放

11235	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线48#变压器	400	14.03%	263.89	263.89	未列入	/	/	7.93%	/	/	可开放
11236	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑C箱式变变压器	250	19.83%	150.42	150.42	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
11237	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家八台区干1+1#	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
11238	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线71二台干005#	400	0.97%	316.11	316.11	未列入	/	/	-3.07%	/	/	可开放
11239	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小七台区001+1#	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
11240	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	前三二台区变压器	100	17.87%	62.13	62.13	未列入	/	/	-8.34%	/	/	可开放
11241	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右2左2#变压器	200	14.80%	130.41	130.41	未列入	/	/	14.99%	/	/	可开放
11242	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲二台区	400	3.92%	304.34	304.34	未列入	/	/	7.50%	/	/	可开放
11243	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	二道三区支05#	200	3.03%	153.94	153.94	未列入	/	/	-11.63%	/	/	可开放
11244	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟大队区	400	4.09%	303.65	303.65	未列入	/	/	-40.80%	/	/	可开放
11245	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线养殖分13支1#柱上变压器	200	0.03%	159.94	159.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11246	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海村三台区支006#变压器	100	0.19%	79.81	79.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11247	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四圣址华郡小区1#住宅变压器	500	7.08%	364.62	364.62	未列入	/	/	1489.70%	/	/	可开放
11248	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四圣址华郡小区2#网点变压器	630	1.81%	492.61	492.61	未列入	/	/	967.24%	/	/	可开放
11249	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	小女二组支03#小女二台区柱上变压器	30	27.47%	15.76	15.76	未列入	/	/	8.57%	/	/	可开放
11250	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县七台区	50	14.88%	32.56	32.56	未列入	/	/	1.37%	/	/	可开放
11251	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	秀水沟支21#	200	60.19%	39.62	39.62	未列入	/	/	15.44%	/	/	可开放
11252	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	坟莹沟支04#大台六台区柱上变压器	200	53.98%	52.04	52.04	未列入	/	/	53.45%	/	/	可开放
11253	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘分06#柱上变压器碾盘一台区	200	18.21%	123.58	123.58	未列入	/	/	-2.74%	/	/	可开放
11254	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	腾达二箱式变变压器	160	0.69%	126.9	126.9	未列入	/	/	-82.16%	/	/	可开放
11255	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	中兴小区箱式变1#变压器	315	8.82%	224.23	224.23	未列入	/	/	-7.63%	/	/	可开放
11256	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜四台区分008#	100	52.11%	27.89	27.89	未列入	/	/	3.60%	/	/	可开放
11257	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28#左分歧001#柱上变压器	315	0.25%	251.21	251.21	未列入	/	/	11.98%	/	/	可开放
11258	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌楼四台区	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11259	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树二组分003#	100	94.97%	0	0	未列入	/	/	2.84%	/	/	可开放
11260	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线017#	200	40.54%	78.93	78.93	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放
11261	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线64左5#变压器	80	1.36%	62.91	62.91	未列入	/	/	-83.46%	/	/	可开放
11262	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线王家大队分05#	80	8.16%	57.47	57.47	未列入	/	/	5.20%	/	/	可开放
11263	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线71左10#变压器	100	1.41%	78.59	78.59	未列入	/	/	-87.46%	/	/	可开放
11264	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	八里迁村建区商业网点楼及中学楼变压	200	38.51%	82.99	82.99	未列入	/	/	0.83%	/	/	可开放
11265	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分官屯支5#	200	6.56%	146.88	146.88	未列入	/	/	-59.23%	/	/	可开放
11266	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线105#柱上变压器	80	20.38%	47.7	47.7	未列入	/	/	40.05%	/	/	可开放
11267	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分004#配电柱上变压器	100	31.81%	48.19	48.19	未列入	/	/	17.07%	/	/	可开放
11268	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰三台区	400	0.19%	319.24	319.24	未列入	/	/	-5.99%	/	/	可开放
11269	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛二台分001#配电柱上变压器	80	21.14%	47.09	47.09	未列入	/	/	139.42%	/	/	可开放
11270	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线043右1#	200	23.35%	113.31	113.31	未列入	/	/	7.60%	/	/	可开放
11271	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身六台区	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
11272	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲一台区	200	25.75%	108.5	108.5	未列入	/	/	18.54%	/	/	可开放
11273	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁南线	葫芦线7856单元小河五台支01#	200	30.45%	99.1	99.1	未列入	/	/	2.28%	/	/	可开放
11274	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯六台区	100	4.27%	75.73	75.73	未列入	/	/	-3.76%	/	/	可开放
11275	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道支26#	200	2.06%	155.89	155.89	未列入	/	/	3.59%	/	/	可开放
11276	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道二台区支2#	100	2.82%	77.18	77.18	未列入	/	/	12.20%	/	/	可开放
11277	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	马圈子支028#	400	3.24%	307.05	307.05	未列入	/	/	16.94%	/	/	可开放
11278	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	东八里4台区	400	10.47%	278.11	278.11	未列入	/	/	3.89%	/	/	可开放
11279	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	华润小区	315	26.28%	169.22	169.22	未列入	/	/	5.52%	/	/	可开放

11280	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八线009#变压器	400	3.97%	304.13	304.13	未列入	/	/	3.10%	/	/	可开放
11281	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王二台区006#	400	0.23%	319.1	319.1	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
11282	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰屯九台区	80	0.68%	63.46	63.46	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
11283	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	花园一台区支004#	400	2.02%	311.92	311.92	未列入	/	/	4.85%	/	/	可开放
11284	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟四台区	50	1.72%	39.14	39.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11285	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里二台区	200	1.39%	157.23	157.23	未列入	/	/	13.77%	/	/	可开放
11286	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨二台区	200	19.88%	120.25	120.25	未列入	/	/	-28.78%	/	/	可开放
11287	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨三台区	400	9.93%	280.28	280.28	未列入	/	/	-2.29%	/	/	可开放
11288	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干021#	400	5.11%	299.56	299.56	未列入	/	/	-0.80%	/	/	可开放
11289	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分二道支34#	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-9.65%	/	/	可开放
11290	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	苓家一台区分04#	100	15.08%	64.92	64.92	未列入	/	/	-5.65%	/	/	可开放
11291	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分087#	200	11.33%	137.34	137.34	未列入	/	/	-4.41%	/	/	可开放
11292	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西村分04#	200	14.80%	130.4	130.4	未列入	/	/	-1.05%	/	/	可开放
11293	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	董家五台区	100	35.30%	44.7	44.7	未列入	/	/	-12.11%	/	/	可开放
11294	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军一台区	400	12.54%	269.84	269.84	未列入	/	/	6.59%	/	/	可开放
11295	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15059福聚华城小区1#变压器（居民）	400	8.62%	285.53	285.53	未列入	/	/	2.91%	/	/	可开放
11296	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区1#箱变（居民）	400	9.69%	281.26	281.26	未列入	/	/	13.86%	/	/	可开放
11297	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军二台区	400	10.24%	279.04	279.04	未列入	/	/	22.04%	/	/	可开放
11298	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军四台区	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	-87.23%	/	/	可开放
11299	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线60右3#变压器	400	0.15%	319.41	319.41	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
11300	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军六台区	400	0.19%	319.24	319.24	未列入	/	/	-34.47%	/	/	可开放
11301	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军七台区	400	6.95%	292.2	292.2	未列入	/	/	-35.64%	/	/	可开放
11302	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	工业干02#	400	2.21%	311.18	311.18	未列入	/	/	-46.50%	/	/	可开放
11303	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒九台区分001#	400	0.15%	319.39	319.39	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
11304	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲五台区	200	33.95%	92.1	92.1	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
11305	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲七台区	200	16.67%	126.67	126.67	未列入	/	/	6.91%	/	/	可开放
11306	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲六台区	200	26.55%	106.9	106.9	未列入	/	/	12.29%	/	/	可开放
11307	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马一台区	200	6.57%	146.86	146.86	未列入	/	/	-22.08%	/	/	可开放
11308	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安一台区	200	2.50%	155	155	未列入	/	/	-22.20%	/	/	可开放
11309	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰四台区	200	4.49%	151.03	151.03	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
11310	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线上英二台区	400	1.50%	314.01	314.01	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
11311	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英六台区	200	19.15%	121.71	121.71	未列入	/	/	-24.89%	/	/	可开放
11312	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	上英三台区	200	2.82%	154.36	154.36	未列入	/	/	5.79%	/	/	可开放
11313	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线20#	200	21.34%	117.32	117.32	未列入	/	/	-2.03%	/	/	可开放
11314	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干094#	200	3.33%	153.34	153.34	未列入	/	/	-42.88%	/	/	可开放
11315	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里三台区	400	0.20%	319.22	319.22	未列入	/	/	-81.40%	/	/	可开放
11316	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇分金坑支朱戈四组07#	125	56.02%	29.98	29.98	未列入	/	/	57.91%	/	/	可开放
11317	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干164#	100	14.68%	65.32	65.32	未列入	/	/	-5.88%	/	/	可开放
11318	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力干054#	400	5.90%	296.4	296.4	未列入	/	/	13.10%	/	/	可开放
11319	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路一台区	200	4.08%	151.85	151.85	未列入	/	/	14.38%	/	/	可开放
11320	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分10#	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
11321	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树二台区07#	200	22.42%	115.17	115.17	未列入	/	/	541.31%	/	/	可开放
11322	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	三台村三台区干010#	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-15.67%	/	/	可开放
11323	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二台分03#	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
11324	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线1右13右1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11325	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口三台分03#	100	11.37%	68.63	68.63	未列入	/	/	9.75%	/	/	可开放

11326	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖三台分17#	200	6.25%	147.5	147.5	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
11327	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干060#	200	3.05%	153.9	153.9	未列入	/	/	2.03%	/	/	可开放
11328	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖一台14#	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-16.06%	/	/	可开放
11329	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖二台分05#	100	15.48%	64.52	64.52	未列入	/	/	-18.28%	/	/	可开放
11330	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英十一台区	400	4.32%	302.73	302.73	未列入	/	/	227.52%	/	/	可开放
11331	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水四台区干009#	400	0.68%	317.3	317.3	未列入	/	/	3.10%	/	/	可开放
11332	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印二队	400	0.48%	318.09	318.09	未列入	/	/	-85.64%	/	/	可开放
11333	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	兴龙二台	400	1.50%	314	314	未列入	/	/	8.68%	/	/	可开放
11334	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三1#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11335	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三2#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11336	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三3#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11337	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三4#B网点配电变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11338	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三5#B网点配电变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11339	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷三队	400	0.24%	319.05	319.05	未列入	/	/	-88.90%	/	/	可开放
11340	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	兴龙一组	400	1.61%	313.57	313.57	未列入	/	/	21.86%	/	/	可开放
11341	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家一队支07#变压器	400	3.29%	306.84	306.84	未列入	/	/	8.06%	/	/	可开放
11342	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家五队支12#变压器	200	6.15%	147.71	147.71	未列入	/	/	9.55%	/	/	可开放
11343	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	铁路小区箱式变	315	15.24%	204	204	未列入	/	/	17.49%	/	/	可开放
11344	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园一期1#变压器	315	0.21%	251.35	251.35	未列入	/	/	4.96%	/	/	可开放
11345	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园二期1#变压器	315	0.13%	251.6	251.6	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
11346	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园二期2#变压器	315	24.68%	174.27	174.27	未列入	/	/	3.14%	/	/	可开放
11347	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河北线	名甲分68左1#	50	15.00%	32.5	32.5	未列入	/	/	1.85%	/	/	可开放
11348	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	富达小区箱式变01#变压器	250	24.68%	138.31	138.31	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
11349	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区箱式变压器1	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11350	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	商贸小区箱式变压器	315	28.33%	162.75	162.75	未列入	/	/	-6.78%	/	/	可开放
11351	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	福民小区箱式变1#变压器	315	12.92%	211.29	211.29	未列入	/	/	-4.50%	/	/	可开放
11352	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线60右1#变压器	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	-5.27%	/	/	可开放
11353	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线26右2#变压器	200	30.63%	98.74	98.74	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
11354	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线69左7#变压器.	400	23.18%	227.29	227.29	未列入	/	/	-1.17%	/	/	可开放
11355	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	大洼五台区	160	22.63%	91.8	91.8	未列入	/	/	-31.54%	/	/	可开放
11356	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分大道照明支21左6#变压器	100	54.21%	25.79	25.79	未列入	/	/	-12.72%	/	/	可开放
11357	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分19右3右9#变压器	160	33.95%	73.68	73.68	未列入	/	/	-3.63%	/	/	可开放
11358	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾1#箱站1#变压器	400	14.46%	262.16	262.16	未列入	/	/	8.95%	/	/	可开放
11359	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2#箱站1#变压器	400	14.22%	263.13	263.13	未列入	/	/	11.76%	/	/	可开放
11360	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分027#	200	1.07%	157.86	157.86	未列入	/	/	-78.27%	/	/	可开放
11361	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区1#箱变压器	630	7.36%	457.63	457.63	未列入	/	/	-10.11%	/	/	可开放
11362	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线32圆梦园小区变压器	500	20.40%	298	298	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
11363	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线13左2#	200	0.64%	158.72	158.72	未列入	/	/	11.48%	/	/	可开放
11364	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线018#	100	2.64%	77.36	77.36	未列入	/	/	-77.63%	/	/	可开放
11365	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线19左5#	315	12.24%	213.44	213.44	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
11366	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线箭队分5#	160	0.51%	127.19	127.19	未列入	/	/	6.81%	/	/	可开放
11367	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支25#柱上变压器	400	0.47%	318.14	318.14	未列入	/	/	67.87%	/	/	可开放
11368	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支24右1#柱上变压器	200	2.33%	155.35	155.35	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
11369	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支17-A#柱上变压器	250	19.90%	150.26	150.26	未列入	/	/	-24.89%	/	/	可开放
11370	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支3#柱上变压器	400	17.03%	251.87	251.87	未列入	/	/	-6.16%	/	/	可开放
11371	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10右1#柱上变压器	400	17.02%	251.91	251.91	未列入	/	/	-7.03%	/	/	可开放

11372	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10左1#柱上变压器	400	7.08%	291.7	291.7	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
11373	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10右12#柱上变压器	250	0.12%	199.71	199.71	未列入	/	/	-93.03%	/	/	可开放
11374	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支21#柱上变压器	200	3.71%	152.59	152.59	未列入	/	/	-46.01%	/	/	可开放
11375	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支14左9#柱上变压器	100	1.60%	78.4	78.4	未列入	/	/	1.27%	/	/	可开放
11376	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分8右2#柱上变压器	315	0.66%	249.92	249.92	未列入	/	/	5.75%	/	/	可开放
11377	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分13左1#柱上变压器	315	0.41%	250.71	250.71	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
11378	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支25右5#	100	0.48%	79.52	79.52	未列入	/	/	-8.23%	/	/	可开放
11379	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支19左12#	400	1.08%	315.68	315.68	未列入	/	/	28.65%	/	/	可开放
11380	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	石井分10#	100	0.07%	79.93	79.93	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11381	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	石井分18左5#	30	0.00%	24	24	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11382	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分4#	160	45.40%	55.36	55.36	未列入	/	/	16.06%	/	/	可开放
11383	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分11#	250	17.86%	155.36	155.36	未列入	/	/	14.84%	/	/	可开放
11384	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分16#	160	1.24%	126.02	126.02	未列入	/	/	7.92%	/	/	可开放
11385	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线026#	250	0.27%	199.32	199.32	未列入	/	/	-88.70%	/	/	可开放
11386	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线018#	80	83.36%	0	0	未列入	/	/	-8.99%	/	/	可开放
11387	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线047#	315	23.02%	179.49	179.49	未列入	/	/	7.41%	/	/	可开放
11388	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线013#	100	28.21%	51.79	51.79	未列入	/	/	-42.86%	/	/	可开放
11389	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线023#	400	11.29%	274.84	274.84	未列入	/	/	4.94%	/	/	可开放
11390	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右3#	200	36.81%	86.39	86.39	未列入	/	/	12.29%	/	/	可开放
11391	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线043左6#	100	1.75%	78.25	78.25	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
11392	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线053#	250	0.79%	198.03	198.03	未列入	/	/	-82.90%	/	/	可开放
11393	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线056#	200	42.21%	75.58	75.58	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
11394	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线064右6#	100	0.94%	79.06	79.06	未列入	/	/	5.79%	/	/	可开放
11395	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线铸造支9左3#	160	20.36%	95.42	95.42	未列入	/	/	-28.30%	/	/	可开放
11396	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线水鸭分9左5#	315	14.16%	207.4	207.4	未列入	/	/	-13.68%	/	/	可开放
11397	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线水鸭分20#	100	2.96%	77.04	77.04	未列入	/	/	-79.40%	/	/	可开放
11398	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线矽砂线水鸭分25右5#	400	0.27%	318.93	318.93	未列入	/	/	38.23%	/	/	可开放
11399	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线水鸭分27#	160	21.63%	93.4	93.4	未列入	/	/	1.80%	/	/	可开放
11400	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右5#柱上变压器	160	0.86%	126.62	126.62	未列入	/	/	-2.44%	/	/	可开放
11401	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右7#柱上变压器	200	30.10%	99.8	99.8	未列入	/	/	4.93%	9	19	可开放
11402	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线水鸭分29#	100	80.10%	0	0	未列入	/	/	7.62%	/	/	可开放
11403	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支2#柱上变压器	315	6.24%	232.34	232.34	未列入	/	/	13.02%	/	/	可开放
11404	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线树脂分13#	160	6.21%	118.07	118.07	未列入	/	/	-21.37%	/	/	可开放
11405	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线树脂分17#	100	77.23%	2.77	2.77	未列入	/	/	21.77%	/	/	可开放
11406	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支5右11#柱上变压器	30	60.57%	5.83	5.83	未列入	/	/	-47.93%	/	/	可开放
11407	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支6#柱上变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11408	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支6右4#柱上变压器	400	22.18%	231.3	231.3	未列入	/	/	18.52%	/	/	可开放
11409	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支8左5#柱上变压器	400	13.99%	264.04	264.04	未列入	/	/	-10.22%	/	/	可开放
11410	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支11右8#柱上变压器	400	0.17%	319.32	319.32	未列入	/	/	27.24%	/	/	可开放
11411	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支28#柱上变压器	160	1.01%	126.38	126.38	未列入	/	/	5.70%	/	/	可开放
11412	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支29右8#柱上变压器	400	1.15%	315.41	315.41	未列入	/	/	-1.18%	/	/	可开放
11413	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支31#柱上变压器	400	0.62%	317.53	317.53	未列入	/	/	10.04%	/	/	可开放
11414	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支45#柱上变压器	30	99.33%	0	0	未列入	/	/	-15.44%	/	/	可开放
11415	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	王石线王石线001右1#柱上变压器	100	26.23%	53.77	53.77	未列入	/	/	9.97%	/	/	可开放
11416	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线020#柱上变压器	315	18.72%	193.03	193.03	未列入	/	/	-17.30%	/	/	可开放
11417	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分7右6-1引1#柱上变压器	400	14.09%	263.64	263.64	未列入	/	/	-22.71%	/	/	可开放
11418	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线田水分2左1柱上变压器	400	5.73%	297.09	297.09	未列入	/	/	-42.47%	/	/	可开放
11419	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	王石线田水分19#柱上变压器	200	0.04%	159.93	159.93	未列入	/	/	-43.59%	/	/	可开放
11420	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	王石线双栗分4右8#柱上变压器	50	87.66%	0	0	未列入	/	/	16.69%	/	/	可开放

11421	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分1#柱上变压器	400	19.73%	241.07	241.07	未列入	/	/	-18.30%	/	/	可开放
11422	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分4左5#柱上变压器	50	82.60%	0	0	未列入	/	/	9.43%	/	/	可开放
11423	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分15#柱上变压器	250	31.26%	121.85	121.85	未列入	/	/	-34.01%	/	/	可开放
11424	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分10	100	42.42%	37.58	37.58	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
11425	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分67	200	2.10%	155.81	155.81	未列入	/	/	-81.68%	/	/	可开放
11426	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左3左1	200	51.66%	56.68	56.68	未列入	/	/	13.64%	/	/	可开放
11427	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	保安干40左1	315	3.28%	241.66	241.66	未列入	/	/	-11.43%	/	/	可开放
11428	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分41左1	50	16.48%	31.76	31.76	未列入	/	/	57.78%	/	/	可开放
11429	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	冶金干28#	100	44.62%	35.38	35.38	未列入	/	/	-22.42%	/	/	可开放
11430	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干99	200	64.61%	30.78	30.78	未列入	/	/	10.99%	/	/	可开放
11431	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支28右2	100	73.20%	6.8	6.8	未列入	/	/	1.73%	/	/	可开放
11432	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干134	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	-63.52%	/	/	可开放
11433	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干143左2	100	41.87%	38.13	38.13	未列入	/	/	3.47%	/	/	可开放
11434	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左14	200	13.10%	133.81	133.81	未列入	/	/	47.12%	/	/	可开放
11435	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左9左1	160	22.47%	92.05	92.05	未列入	/	/	41.28%	/	/	可开放
11436	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左7左4	80	61.06%	15.15	15.15	未列入	/	/	6.50%	/	/	可开放
11437	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支4右2	200	9.29%	141.42	141.42	未列入	/	/	-7.70%	/	/	可开放
11438	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分82右3	200	2.24%	155.53	155.53	未列入	/	/	-78.45%	/	/	可开放
11439	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右21	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	-8.37%	/	/	可开放
11440	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右12左2	80	93.63%	0	0	未列入	/	/	5.43%	/	/	可开放
11441	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右12左8	400	0.22%	319.11	319.11	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
11442	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支5#柱上变压器	400	5.38%	298.48	298.48	未列入	/	/	-36.34%	/	/	可开放
11443	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支12左1#柱上变压器	100	0.40%	79.6	79.6	未列入	/	/	-87.07%	/	/	可开放
11444	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支22#柱上变压器	400	11.67%	273.33	273.33	未列入	/	/	-33.56%	/	/	可开放
11445	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	砖厂支6#柱上变压器	250	27.38%	131.54	131.54	未列入	/	/	-24.85%	/	/	可开放
11446	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支25#	100	18.78%	61.22	61.22	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
11447	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支12#	100	43.77%	36.23	36.23	未列入	/	/	-20.44%	/	/	可开放
11448	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支17#	200	0.58%	158.85	158.85	未列入	/	/	39.61%	/	/	可开放
11449	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分4左3#柱上变压器	160	20.85%	94.64	94.64	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放
11450	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线007#	200	21.63%	116.74	116.74	未列入	/	/	-10.55%	/	/	可开放
11451	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线018#	50	50.60%	14.7	14.7	未列入	/	/	-26.59%	/	/	可开放
11452	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线030#	50	1.24%	39.38	39.38	未列入	/	/	51.54%	/	/	可开放
11453	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线009左4#	50	25.44%	27.28	27.28	未列入	/	/	-5.49%	/	/	可开放
11454	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线009左2#	50	75.84%	2.08	2.08	未列入	/	/	-24.74%	/	/	可开放
11455	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分28#	400	8.38%	286.47	286.47	未列入	/	/	-19.49%	/	/	可开放
11456	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分34右1#	160	13.26%	106.79	106.79	未列入	/	/	-7.82%	/	/	可开放
11457	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分35左2#	315	2.68%	243.57	243.57	未列入	/	/	-25.97%	/	/	可开放
11458	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分43#变压器	200	0.60%	158.8	158.8	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
11459	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线060#	50	51.02%	14.49	14.49	未列入	/	/	30.11%	1	3.5	可开放
11460	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分新华支3#	200	14.42%	131.16	131.16	未列入	/	/	1.58%	/	/	可开放
11461	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分47#变压器	400	9.43%	282.29	282.29	未列入	/	/	3.21%	/	/	可开放
11462	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分69左1#变压器	100	23.33%	56.67	56.67	未列入	/	/	-26.53%	/	/	可开放
11463	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线085#	200	57.49%	45.03	45.03	未列入	/	/	1.57%	/	/	可开放
11464	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分79#变压器	400	19.08%	243.68	243.68	未列入	/	/	5.27%	/	/	可开放
11465	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线089#	160	0.54%	127.14	127.14	未列入	/	/	1.79%	/	/	可开放
11466	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线091#	315	7.02%	229.9	229.9	未列入	/	/	-9.43%	1	3.5	可开放
11467	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支3左1#	100	40.77%	39.23	39.23	未列入	/	/	-2.95%	/	/	可开放
11468	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支7#	100	57.12%	22.88	22.88	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
11469	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支15#	200	0.36%	159.28	159.28	未列入	/	/	-82.58%	1	3	可开放

11470	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支3#	250	30.23%	124.42	124.42	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
11471	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支7#	160	0.47%	127.25	127.25	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
11472	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支16#	100	61.96%	18.04	18.04	未列入	/	/	4.93%	/	/	可开放
11473	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支21#	200	23.09%	113.82	113.82	未列入	/	/	-5.89%	/	/	可开放
11474	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干61左1	400	24.45%	222.2	222.2	未列入	/	/	19.56%	/	/	可开放
11475	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左3左5	80	34.34%	36.53	36.53	未列入	/	/	-41.60%	/	/	可开放
11476	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	王铁干23右3	100	8.59%	71.41	71.41	未列入	/	/	-15.81%	/	/	可开放
11477	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	王铁干29右4	100	2.00%	78	78	未列入	/	/	27.00%	/	/	可开放
11478	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左9左5	100	59.82%	20.18	20.18	未列入	/	/	4.70%	/	/	可开放
11479	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左16	100	31.16%	48.84	48.84	未列入	/	/	-6.80%	/	/	可开放
11480	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右1	315	21.85%	183.16	183.16	未列入	/	/	0.40%	/	/	可开放
11481	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左14	80	3.81%	60.95	60.95	未列入	/	/	0.50%	/	/	可开放
11482	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分4	100	77.82%	2.18	2.18	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
11483	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左12	100	99.28%	0	0	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
11484	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右1	50	65.40%	7.3	7.3	未列入	/	/	36.54%	/	/	可开放
11485	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干59	100	46.60%	33.4	33.4	未列入	/	/	-22.09%	/	/	可开放
11486	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干60支1	30	8.07%	21.58	21.58	未列入	/	/	-52.77%	/	/	可开放
11487	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干45支1左1	315	3.84%	239.89	239.89	未列入	/	/	-3.26%	/	/	可开放
11488	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干45左2	50	21.92%	29.04	29.04	未列入	/	/	8.15%	/	/	可开放
11489	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线5#T-左1	100	62.46%	17.54	17.54	未列入	/	/	5.76%	/	/	可开放
11490	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干46右7	100	82.49%	0	0	未列入	/	/	122.52%	/	/	可开放
11491	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干46右5左1	160	24.59%	88.65	88.65	未列入	/	/	-26.37%	/	/	可开放
11492	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右4	250	10.40%	174.01	174.01	未列入	/	/	-35.49%	/	/	可开放
11493	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62右3	50	4.22%	37.89	37.89	未列入	/	/	-72.44%	/	/	可开放
11494	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右8右3	200	20.67%	118.67	118.67	未列入	/	/	-0.07%	/	/	可开放
11495	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62左4	315	5.10%	235.95	235.95	未列入	/	/	-57.99%	/	/	可开放
11496	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右15左2	100	65.75%	14.25	14.25	未列入	/	/	18.25%	/	/	可开放
11497	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分92	50	26.84%	26.58	26.58	未列入	/	/	-17.46%	/	/	可开放
11498	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄土分14右4	160	16.67%	101.33	101.33	未列入	/	/	15.88%	/	/	可开放
11499	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干112	200	29.86%	100.29	100.29	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
11500	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄土分26左7	100	60.40%	19.6	19.6	未列入	/	/	13.27%	/	/	可开放
11501	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干138	100	37.64%	42.36	42.36	未列入	/	/	-16.43%	/	/	可开放
11502	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干160	250	20.47%	148.82	148.82	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
11503	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干109左6	160	13.89%	105.77	105.77	未列入	/	/	0.18%	/	/	可开放
11504	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干109左1右5	100	1.79%	78.21	78.21	未列入	/	/	-73.32%	/	/	可开放
11505	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干48	100	23.47%	56.53	56.53	未列入	/	/	-0.44%	1	3	可开放
11506	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左14左6	315	9.37%	222.5	222.5	未列入	/	/	-15.96%	/	/	可开放
11507	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左26	100	51.63%	28.37	28.37	未列入	/	/	-22.82%	/	/	可开放
11508	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左28	315	3.18%	241.97	241.97	未列入	/	/	-6.20%	/	/	可开放
11509	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西干010#柱上变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-89.62%	/	/	可开放
11510	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右19	250	15.06%	162.36	162.36	未列入	/	/	-33.23%	/	/	可开放
11511	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右4右3	200	47.04%	65.92	65.92	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
11512	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右4右9	200	34.58%	90.85	90.85	未列入	/	/	17.64%	/	/	可开放
11513	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分20#柱上变压器	400	14.88%	260.48	260.48	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
11514	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右2#柱上变压器	315	12.70%	212	212	未列入	/	/	53.17%	/	/	可开放
11515	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右5#柱上变压器	250	14.72%	163.19	163.19	未列入	/	/	-3.54%	/	/	可开放
11516	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	兴华干27右2	200	15.19%	129.63	129.63	未列入	/	/	-23.61%	/	/	可开放
11517	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线007#柱上变压器	100	51.87%	28.13	28.13	未列入	/	/	-2.21%	/	/	可开放
11518	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线10左7#柱上变压器	200	33.18%	93.64	93.64	未列入	/	/	-10.01%	/	/	可开放

11519	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线019#柱上变压器	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-52.09%	/	/	可开放
11520	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线49#柱上变压器	200	13.00%	134	134	未列入	/	/	14.59%	/	/	可开放
11521	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线51引3#柱上变压器	400	13.25%	267.02	267.02	未列入	/	/	-24.84%	/	/	可开放
11522	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线51引4右1#柱上变压器	200	45.05%	69.9	69.9	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
11523	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线70#柱上变压器	200	9.23%	141.55	141.55	未列入	/	/	-4.00%	/	/	可开放
11524	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线76#柱上变压器	400	12.40%	270.41	270.41	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
11525	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线085#柱上变压器	400	12.88%	268.47	268.47	未列入	/	/	-33.01%	/	/	可开放
11526	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分12#柱上变压器	400	4.12%	303.53	303.53	未列入	/	/	-12.48%	/	/	可开放
11527	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26	100	36.86%	43.14	43.14	未列入	/	/	2.08%	/	/	可开放
11528	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分47	100	42.74%	37.26	37.26	未列入	/	/	6.12%	/	/	可开放
11529	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分51	100	91.21%	0	0	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
11530	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分85	400	2.65%	309.42	309.42	未列入	/	/	-20.38%	/	/	可开放
11531	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分69左8支1	250	4.15%	189.63	189.63	未列入	/	/	170.24%	/	/	可开放
11532	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线尚坡分7右9#柱上变压器	80	12.03%	54.38	54.38	未列入	/	/	-50.90%	/	/	可开放
11533	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26左5	200	16.91%	126.19	126.19	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放
11534	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分58左6	400	4.93%	300.27	300.27	未列入	/	/	-36.92%	/	/	可开放
11535	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分73右7	400	4.06%	303.77	303.77	未列入	/	/	-1.09%	/	/	可开放
11536	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分77右2	400	1.02%	315.93	315.93	未列入	/	/	-23.36%	/	/	可开放
11537	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干43右2	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	15.76%	/	/	可开放
11538	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左26	200	10.00%	140.01	140.01	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
11539	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左33	200	31.76%	96.49	96.49	未列入	/	/	-26.02%	/	/	可开放
11540	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左9左2	100	53.15%	26.85	26.85	未列入	/	/	-26.81%	/	/	可开放
11541	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右3右3	160	28.67%	82.13	82.13	未列入	/	/	1.77%	/	/	可开放
11542	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右3右1	315	17.05%	198.3	198.3	未列入	/	/	15.71%	/	/	可开放
11543	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右9	315	9.99%	220.53	220.53	未列入	/	/	-12.57%	/	/	可开放
11544	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右11	315	13.31%	210.07	210.07	未列入	/	/	5.80%	1	3	可开放
11545	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右4	200	36.01%	87.98	87.98	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
11546	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右7左1	50	68.92%	5.54	5.54	未列入	/	/	38.40%	/	/	可开放
11547	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线35左4#柱上变压器	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-11.31%	/	/	可开放
11548	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分4#柱上变压器	400	8.84%	284.64	284.64	未列入	/	/	-19.36%	/	/	可开放
11549	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线新2#T-右1	315	11.47%	215.87	215.87	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
11550	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分10#柱上变压器	200	24.35%	111.3	111.3	未列入	/	/	40.47%	/	/	可开放
11551	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分8左1#柱上变压器	200	0.71%	158.58	158.58	未列入	/	/	-15.53%	/	/	可开放
11552	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分4#柱上变压器	400	0.24%	319.06	319.06	未列入	/	/	3.95%	/	/	可开放
11553	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分10引1#柱上变压器	400	19.02%	243.93	243.93	未列入	/	/	-11.06%	/	/	可开放
11554	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11左3#柱上变压器	200	14.53%	130.95	130.95	未列入	/	/	-16.12%	/	/	可开放
11555	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干34右4左2	50	96.76%	0	0	未列入	/	/	135.95%	/	/	可开放
11556	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干31右1#	30	15.50%	19.35	19.35	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
11557	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干42右1	100	2.46%	77.54	77.54	未列入	/	/	-2.92%	/	/	可开放
11558	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干38	100	26.59%	53.41	53.41	未列入	/	/	-5.90%	/	/	可开放
11559	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干34右3	160	2.31%	124.3	124.3	未列入	/	/	0.27%	/	/	可开放
11560	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干38左7	200	16.00%	128.01	128.01	未列入	/	/	8.59%	/	/	可开放
11561	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干40左5左1	100	3.94%	76.06	76.06	未列入	/	/	16.36%	/	/	可开放
11562	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干53左5	100	0.05%	79.95	79.95	未列入	/	/	-97.47%	/	/	可开放
11563	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干53左6	50	0.16%	39.92	39.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11564	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	化肥线	化肥线化肥线12# 柱上变压器	315	0.19%	251.39	251.39	未列入	/	/	-88.44%	/	/	可开放
11565	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永忠线	永东干15	315	2.25%	244.9	244.9	未列入	/	/	371.04%	/	/	可开放
11566	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干18	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	-20.29%	/	/	可开放
11567	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干27左3	160	15.92%	102.53	102.53	未列入	/	/	-11.50%	/	/	可开放

11568	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干33	200	13.91%	132.18	132.18	未列入	/	/	-23.90%	/	/	可开放
11569	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分095右6	200	14.77%	130.46	130.46	未列入	/	/	-6.36%	/	/	可开放
11570	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分102左3	200	41.26%	77.48	77.48	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
11571	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	开发干14左3	80	22.65%	45.88	45.88	未列入	/	/	-13.75%	/	/	可开放
11572	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	开发干14左11	50	3.82%	38.09	38.09	未列入	/	/	28.87%	/	/	可开放
11573	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	国明线	国明干1右3	400	15.56%	257.76	257.76	未列入	/	/	11.88%	/	/	可开放
11574	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干44左09#	200	0.38%	159.24	159.24	未列入	/	/	-3.73%	/	/	可开放
11575	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干22#	200	0.28%	159.44	159.44	未列入	/	/	-37.20%	/	/	可开放
11576	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线036#柱上变压器	100	75.46%	4.54	4.54	未列入	/	/	17.93%	/	/	可开放
11577	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干66	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11578	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T-左1	400	17.33%	250.68	250.68	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
11579	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干63右03#	50	10.92%	34.54	34.54	未列入	/	/	109.00%	/	/	可开放
11580	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支3#柱上变压器	250	17.23%	156.92	156.92	未列入	/	/	0.80%	/	/	可开放
11581	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支4#柱上变压器	160	8.44%	114.5	114.5	未列入	/	/	-34.73%	/	/	可开放
11582	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线49右3#柱上变压器	250	13.38%	166.54	166.54	未列入	/	/	-2.06%	/	/	可开放
11583	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线49右5#柱上变压器	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	-88.46%	/	/	可开放
11584	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线46左2#柱上变压器	315	15.56%	202.98	202.98	未列入	/	/	-2.38%	/	/	可开放
11585	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	果树分12#柱上变压器	400	6.19%	295.26	295.26	未列入	/	/	1557.98%	/	/	可开放
11586	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分27左003#变压器	200	28.99%	102.03	102.03	未列入	/	/	7.90%	/	/	可开放
11587	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左12右3	200	0.68%	158.64	158.64	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
11588	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6右3左4#	100	60.83%	19.17	19.17	未列入	/	/	-18.00%	/	/	可开放
11589	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干22左1	100	2.86%	77.14	77.14	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11590	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分47左13	100	72.30%	7.7	7.7	未列入	/	/	-6.95%	/	/	可开放
11591	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分47左11左2	100	16.51%	63.49	63.49	未列入	/	/	5.62%	/	/	可开放
11592	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3	315	16.63%	199.62	199.62	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
11593	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3副1	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11594	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分13	200	19.59%	120.82	120.82	未列入	/	/	-1.73%	/	/	可开放
11595	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分14右1	100	68.57%	11.43	11.43	未列入	/	/	1.56%	/	/	可开放
11596	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分19	100	81.06%	0	0	未列入	/	/	1.28%	/	/	可开放
11597	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	接官线贵兴干32右3左1	100	37.15%	42.85	42.85	未列入	/	/	3.81%	/	/	可开放
11598	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左1	315	11.06%	217.17	217.17	未列入	/	/	-38.36%	/	/	可开放
11599	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左12右2	100	2.23%	77.77	77.77	未列入	/	/	4.55%	/	/	可开放
11600	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分33右7	50	0.30%	39.85	39.85	未列入	/	/	-86.79%	/	/	可开放
11601	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左4左1	100	23.90%	56.1	56.1	未列入	/	/	31.03%	/	/	可开放
11602	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3左2	315	0.11%	251.65	251.65	未列入	/	/	-2.74%	/	/	可开放
11603	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3左3	315	11.28%	216.46	216.46	未列入	/	/	12.50%	/	/	可开放
11604	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分5	160	0.51%	127.19	127.19	未列入	/	/	350.00%	/	/	可开放
11605	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线商业分10引2#柱上变压器	315	0.28%	251.12	251.12	未列入	/	/	21.11%	/	/	可开放
11606	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分4#柱上变压器	100	2.26%	77.74	77.74	未列入	/	/	-80.93%	/	/	可开放
11607	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分9#柱上变压器	400	16.05%	255.82	255.82	未列入	/	/	-4.49%	/	/	可开放
11608	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分15#柱上变压器	400	24.33%	222.67	222.67	未列入	/	/	3.41%	/	/	可开放
11609	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分19#柱上变压器	400	17.81%	248.76	248.76	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
11610	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分31左3#柱上变压器	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	-5.56%	/	/	可开放
11611	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28左7#柱上变压器	100	32.40%	47.6	47.6	未列入	/	/	-4.02%	/	/	可开放
11612	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分36左1#柱上变压器	200	16.62%	126.77	126.77	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
11613	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分39右2#柱上变压器	200	32.22%	95.56	95.56	未列入	/	/	25.09%	/	/	可开放
11614	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分44#柱上变压器	200	14.11%	131.79	131.79	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
11615	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分43右7#柱上变压器	100	13.38%	66.62	66.62	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放

11616	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分9#	100	49.19%	30.81	30.81	未列入	/	/	-5.05%	/	/	可开放
11617	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分3左2#柱上变压器	400	10.18%	279.27	279.27	未列入	/	/	-11.04%	/	/	可开放
11618	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	酿酒支11#柱上变压器	250	1.85%	195.37	195.37	未列入	/	/	47.44%	1	2	可开放
11619	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支5#柱上变压器	315	14.79%	205.42	205.42	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
11620	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支12#柱上变压器	200	24.39%	111.23	111.23	未列入	/	/	-16.71%	/	/	可开放
11621	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支39#柱上变压器	400	7.03%	291.87	291.87	未列入	/	/	-19.55%	/	/	可开放
11622	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支3#柱上变压器	400	16.94%	252.26	252.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11623	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支4右1#柱上变压器	400	12.04%	271.85	271.85	未列入	/	/	-16.73%	/	/	可开放
11624	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支8右1#柱上变压器	250	13.18%	167.05	167.05	未列入	/	/	-1.02%	/	/	可开放
11625	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支10#柱上变压器	400	9.37%	282.52	282.52	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
11626	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分20左3#柱上变压器	200	17.84%	124.33	124.33	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
11627	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分41#	250	3.78%	190.56	190.56	未列入	/	/	-0.42%	/	/	可开放
11628	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分43#	200	23.30%	113.41	113.41	未列入	/	/	1.30%	/	/	可开放
11629	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线022左1#柱上变压器	400	0.32%	318.71	318.71	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
11630	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线剧场分4右5#柱上变压器	400	8.22%	287.13	287.13	未列入	/	/	2.25%	/	/	可开放
11631	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分070右8	100	35.61%	44.39	44.39	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
11632	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线017左6#	250	5.86%	185.34	185.34	未列入	/	/	9.17%	/	/	可开放
11633	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分15#	80	5.45%	59.64	59.64	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
11634	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分27#	100	65.80%	14.2	14.2	未列入	/	/	53.11%	/	/	可开放
11635	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分32右4#	100	1.55%	78.45	78.45	未列入	/	/	12.26%	/	/	可开放
11636	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分32右13#	100	85.02%	0	0	未列入	/	/	20.38%	/	/	可开放
11637	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分34#	200	37.80%	84.4	84.4	未列入	/	/	75.95%	/	/	可开放
11638	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分3左5#	250	0.14%	199.64	199.64	未列入	/	/	-9.55%	1	2.75	可开放
11639	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分5#	160	44.51%	56.78	56.78	未列入	/	/	17.51%	/	/	可开放
11640	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分1#	250	7.41%	181.48	181.48	未列入	/	/	-13.09%	/	/	可开放
11641	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分6左4#	160	0.61%	127.03	127.03	未列入	/	/	18.57%	/	/	可开放
11642	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分10#	160	27.33%	84.28	84.28	未列入	/	/	11.62%	/	/	可开放
11643	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分5#	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	-86.71%	/	/	可开放
11644	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分14#柱上变压器	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	-90.63%	/	/	可开放
11645	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分14左3#	250	15.59%	161.02	161.02	未列入	/	/	-4.95%	/	/	可开放
11646	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左1右1#	100	40.21%	39.79	39.79	未列入	/	/	5.15%	/	/	可开放
11647	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左10#	160	37.01%	68.79	68.79	未列入	/	/	14.61%	/	/	可开放
11648	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分29左2#	315	8.35%	225.71	225.71	未列入	/	/	-16.21%	/	/	可开放
11649	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右4#	200	16.09%	127.83	127.83	未列入	/	/	-38.11%	/	/	可开放
11650	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支1#	125	35.02%	56.23	56.23	未列入	/	/	-2.63%	/	/	可开放
11651	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分6#柱上变压器	160	3.66%	122.15	122.15	未列入	/	/	-9.04%	/	/	可开放
11652	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分10#柱上变压器	100	1.16%	78.84	78.84	未列入	/	/	0.43%	/	/	可开放
11653	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分14#柱上变压器	315	0.30%	251.04	251.04	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
11654	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分53#柱上变压器	400	26.74%	213.04	213.04	未列入	/	/	11.92%	1	3	可开放
11655	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分59#柱上变压器	200	0.63%	158.74	158.74	未列入	/	/	-83.37%	/	/	可开放
11656	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分73#柱上变压器	100	83.66%	0	0	未列入	/	/	-5.59%	/	/	可开放
11657	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线005右1#	250	14.86%	162.86	162.86	未列入	/	/	483.72%	/	/	可开放
11658	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线新东分12#柱上变压器	100	77.52%	2.48	2.48	未列入	/	/	-5.71%	/	/	可开放
11659	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线新东分10左2#柱上变压器	100	31.47%	48.53	48.53	未列入	/	/	-10.23%	/	/	可开放

11660	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支12#	30	77.70%	0.69	0.69	未列入	/	/	-9.39%	/	/	可开放
11661	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分41右3#柱上变压器	200	19.29%	121.43	121.43	未列入	/	/	-8.47%	/	/	可开放
11662	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分41右4#柱上变压器	315	0.17%	251.45	251.45	未列入	/	/	-90.98%	/	/	可开放
11663	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分3#柱上变压器	100	31.15%	48.85	48.85	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
11664	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分010#	400	9.93%	280.29	280.29	未列入	/	/	27.65%	/	/	可开放
11665	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分24#柱上变压器	400	10.43%	278.29	278.29	未列入	/	/	-5.54%	/	/	可开放
11666	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线044右5#柱上变压器	160	24.01%	89.59	89.59	未列入	/	/	-1.08%	/	/	可开放
11667	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分3#柱上变压器	400	23.13%	227.48	227.48	未列入	/	/	10.93%	/	/	可开放
11668	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分10#柱上变压器	400	24.47%	222.13	222.13	未列入	/	/	10.36%	/	/	可开放
11669	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分17#柱上变压器	250	10.56%	173.59	173.59	未列入	/	/	-14.55%	/	/	可开放
11670	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线059左2#柱上变压器	100	36.23%	43.77	43.77	未列入	/	/	-6.02%	/	/	可开放
11671	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支1#柱上变压器	200	26.33%	107.35	107.35	未列入	/	/	10.14%	/	/	可开放
11672	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分3#	250	0.18%	199.56	199.56	未列入	/	/	-90.22%	/	/	可开放
11673	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右1#柱上变压器	400	19.17%	243.33	243.33	未列入	/	/	-0.16%	/	/	可开放
11674	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分12#	250	16.26%	159.35	159.35	未列入	/	/	-10.75%	/	/	可开放
11675	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右4#柱上变压器	400	3.63%	305.49	305.49	未列入	/	/	1.88%	/	/	可开放
11676	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支9#柱上变压器	400	15.48%	258.09	258.09	未列入	/	/	24.24%	/	/	可开放
11677	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支14左4#柱上变压器	400	0.16%	319.37	319.37	未列入	/	/	-51.15%	/	/	可开放
11678	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分3左4#柱上变压器	315	19.72%	189.89	189.89	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
11679	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分7右2左3#柱上变压器	315	18.95%	192.32	192.32	未列入	/	/	-4.32%	/	/	可开放
11680	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分14右5#柱上变压器	315	18.65%	193.26	193.26	未列入	/	/	26.98%	/	/	可开放
11681	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干94右1	200	22.76%	114.49	114.49	未列入	/	/	-4.19%	/	/	可开放
11682	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3右1#	160	39.39%	64.97	64.97	未列入	/	/	60.10%	/	/	可开放
11683	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左2左4#	200	8.50%	143	143	未列入	/	/	-17.24%	/	/	可开放
11684	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左2右2#	200	8.05%	143.9	143.9	未列入	/	/	-11.14%	/	/	可开放
11685	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左5#	100	21.95%	58.05	58.05	未列入	/	/	-28.25%	/	/	可开放
11686	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支9#	400	7.18%	291.3	291.3	未列入	/	/	-9.09%	/	/	可开放
11687	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支11右2#	400	10.37%	278.52	278.52	未列入	/	/	1.83%	/	/	可开放
11688	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分11右2#	250	0.24%	199.41	199.41	未列入	/	/	23.00%	/	/	可开放
11689	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分12左2#	160	25.76%	86.78	86.78	未列入	/	/	18.49%	/	/	可开放
11690	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分12左7#	400	6.38%	294.48	294.48	未列入	/	/	-9.33%	1	9	可开放
11691	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分25右2#	200	8.18%	143.65	143.65	未列入	/	/	-10.65%	/	/	可开放
11692	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分31右3左2#	200	0.67%	158.67	158.67	未列入	/	/	-85.04%	/	/	可开放
11693	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分40#变压器	100	1.17%	78.83	78.83	未列入	/	/	-81.81%	/	/	可开放
11694	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支13#柱上变压器	250	8.90%	177.76	177.76	未列入	/	/	198.26%	/	/	可开放
11695	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支3#柱上变压器	400	17.52%	249.91	249.91	未列入	/	/	-4.21%	/	/	可开放
11696	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左42#柱上变压器	100	27.98%	52.02	52.02	未列入	/	/	86.55%	/	/	可开放
11697	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分9#	100	1.09%	78.91	78.91	未列入	/	/	13.91%	/	/	可开放
11698	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分11#	400	14.25%	263	263	未列入	/	/	-22.68%	/	/	可开放
11699	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线同泽分2#柱上变压器	200	21.22%	117.57	117.57	未列入	/	/	2.04%	/	/	可开放
11700	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线同泽分6#柱上变压器	160	0.23%	127.63	127.63	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
11701	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线电视分1右2#柱上变压器	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	9.65%	/	/	可开放
11702	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线供水分12#柱上变压器	30	20.03%	17.99	17.99	未列入	/	/	1.27%	/	/	可开放
11703	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线34右1#柱上变压器	100	45.08%	34.92	34.92	未列入	/	/	-14.58%	/	/	可开放
11704	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分6右4#柱上变压器	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	-6.65%	/	/	可开放
11705	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线5右1箱1#柱上变压器	400	4.84%	300.66	300.66	未列入	/	/	-5.00%	/	/	可开放
11706	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分9#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11707	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线025#柱上变压器	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11708	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线051#柱上变压器	100	51.52%	28.48	28.48	未列入	/	/	-8.17%	/	/	可开放

11709	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线063#柱上变压器	250	6.36%	184.11	184.11	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
11710	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分1#柱上变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-92.53%	/	/	可开放
11711	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线027右1#	100	20.38%	59.62	59.62	未列入	/	/	-31.29%	/	/	可开放
11712	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左7	100	39.07%	40.93	40.93	未列入	/	/	6.28%	/	/	可开放
11713	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左4	100	44.12%	35.88	35.88	未列入	/	/	-24.82%	/	/	可开放
11714	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支3#	315	5.92%	233.34	233.34	未列入	/	/	12.40%	/	/	可开放
11715	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9左12#	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-5.45%	/	/	可开放
11716	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11#	200	31.65%	96.71	96.71	未列入	/	/	-5.93%	/	/	可开放
11717	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红东支1#	200	31.94%	96.12	96.12	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
11718	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红东支14#	250	7.76%	180.59	180.59	未列入	/	/	-41.31%	/	/	可开放
11719	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右5#	100	3.24%	76.76	76.76	未列入	/	/	-18.68%	/	/	可开放
11720	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右9#	400	5.41%	298.35	298.35	未列入	/	/	-42.17%	/	/	可开放
11721	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分86#柱上变压器	200	34.06%	91.88	91.88	未列入	/	/	6.23%	/	/	可开放
11722	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分96#柱上变压器	200	0.99%	158.02	158.02	未列入	/	/	-61.03%	/	/	可开放
11723	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	立交分7#	200	15.41%	129.19	129.19	未列入	/	/	7.06%	/	/	可开放
11724	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分1#	100	39.03%	40.97	40.97	未列入	/	/	-9.32%	/	/	可开放
11725	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分3#	100	13.12%	66.88	66.88	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
11726	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分4#	100	12.10%	67.9	67.9	未列入	/	/	14.00%	/	/	可开放
11727	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	中新线防腐分10#柱上变压器	250	0.22%	199.45	199.45	未列入	/	/	14.43%	/	/	可开放
11728	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	中新线防腐分9左2#柱上变压器	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-94.47%	/	/	可开放
11729	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支16#柱上变压器	100	4.56%	75.44	75.44	未列入	/	/	-3.73%	/	/	可开放
11730	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支27#柱上变压器	50	24.72%	27.64	27.64	未列入	/	/	-33.57%	/	/	可开放
11731	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11右3#柱上变压器	400	11.32%	274.73	274.73	未列入	/	/	-23.02%	/	/	可开放
11732	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭支6左2	160	6.84%	117.05	117.05	未列入	/	/	12.38%	/	/	可开放
11733	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左5右1#柱上变压器	400	19.22%	243.14	243.14	未列入	/	/	10.70%	/	/	可开放
11734	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左8#柱上变压器	400	12.90%	268.39	268.39	未列入	/	/	-4.53%	/	/	可开放
11735	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左14#柱上变压器	100	85.15%	0	0	未列入	/	/	-3.02%	/	/	可开放
11736	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左7右1#柱上变压器	315	0.00%	251.99	251.99	未列入	/	/	-50.00%	/	/	可开放
11737	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支23#变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11738	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支25左5#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11739	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干2	50	29.66%	25.17	25.17	未列入	/	/	-0.37%	/	/	可开放
11740	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支3右1#	400	11.15%	275.42	275.42	未列入	/	/	-37.85%	/	/	可开放
11741	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支8#	315	14.67%	205.78	205.78	未列入	/	/	13.28%	/	/	可开放
11742	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支12#	250	0.17%	199.57	199.57	未列入	/	/	15.92%	/	/	可开放
11743	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支6左3#	400	8.47%	286.14	286.14	未列入	/	/	393.56%	/	/	可开放
11744	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支8左6#	200	1.50%	157.01	157.01	未列入	/	/	-28.51%	/	/	可开放
11745	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支11左5#	100	80.34%	0	0	未列入	/	/	8.60%	/	/	可开放
11746	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支23#	200	39.09%	81.83	81.83	未列入	/	/	6.11%	/	/	可开放
11747	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	毛祈线71右4左1#	400	2.56%	309.78	309.78	未列入	/	/	-33.60%	/	/	可开放
11748	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干56左2	160	28.96%	81.66	81.66	未列入	/	/	-12.85%	/	/	可开放
11749	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左7	160	15.53%	103.16	103.16	未列入	/	/	-4.68%	/	/	可开放
11750	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	新昌线	新昌线033#	250	0.33%	199.18	199.18	未列入	/	/	16.90%	/	/	可开放
11751	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线035#	250	8.32%	179.2	179.2	未列入	/	/	-19.30%	/	/	可开放
11752	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线040#	400	19.67%	241.32	241.32	未列入	/	/	9.04%	/	/	可开放
11753	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线080#	100	60.99%	19.01	19.01	未列入	/	/	47.27%	/	/	可开放
11754	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线082#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	1	2	可开放
11755	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分52#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
11756	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左9左1	100	53.32%	26.68	26.68	未列入	/	/	0.20%	/	/	可开放
11757	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线029右1#	315	26.39%	168.88	168.88	未列入	/	/	14.70%	/	/	可开放

11758	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线035右3#	160	34.68%	72.52	72.52	未列入	/	/	-20.37%	/	/	可开放
11759	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线047#	400	11.28%	274.89	274.89	未列入	/	/	20.01%	/	/	可开放
11760	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线048左2#	200	14.84%	130.32	130.32	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
11761	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线037#	100	89.78%	0	0	未列入	/	/	3.79%	/	/	可开放
11762	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线收费分13#	315	26.51%	168.49	168.49	未列入	/	/	23.36%	/	/	可开放
11763	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分2#	100	47.33%	32.67	32.67	未列入	/	/	8.32%	/	/	可开放
11764	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分35#	200	28.03%	103.95	103.95	未列入	/	/	-14.86%	/	/	可开放
11765	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分7左6#	20	26.50%	10.7	10.7	未列入	/	/	4.21%	/	/	可开放
11766	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分11#	100	53.89%	26.11	26.11	未列入	/	/	5.54%	/	/	可开放
11767	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分19+1右1#	100	66.28%	13.72	13.72	未列入	/	/	5.87%	/	/	可开放
11768	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分37#	200	55.84%	48.33	48.33	未列入	/	/	-2.80%	/	/	可开放
11769	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分38左2#	100	5.44%	74.56	74.56	未列入	/	/	-9.76%	/	/	可开放
11770	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分41#	400	14.95%	260.19	260.19	未列入	/	/	-0.05%	/	/	可开放
11771	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分瓦厂支9#	200	18.99%	122.02	122.02	未列入	/	/	-11.46%	/	/	可开放
11772	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右4	250	16.34%	159.15	159.15	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
11773	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分67#柱上变压器	200	2.15%	155.71	155.71	未列入	/	/	25.13%	2	4	可开放
11774	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分1#	400	0.52%	317.92	317.92	未列入	/	/	-16.03%	/	/	可开放
11775	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	滨河线2#	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	22.86%	/	/	可开放
11776	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	铅厂分04#	100	7.22%	72.78	72.78	未列入	/	/	-17.70%	/	/	可开放
11777	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干42左2#	200	23.39%	113.23	113.23	未列入	/	/	21.35%	/	/	可开放
11778	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线45019-右1	160	0.68%	126.91	126.91	未列入	/	/	10.67%	/	/	可开放
11779	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线017#柱上变压器	200	37.87%	84.27	84.27	未列入	/	/	2.99%	/	/	可开放
11780	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	西柳线2左2#	200	13.40%	133.2	133.2	未列入	/	/	-13.27%	/	/	可开放
11781	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线二中分2#柱上变压器	160	0.33%	127.48	127.48	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
11782	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线16右2#	400	0.27%	318.94	318.94	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
11783	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线38#柱上变压器	250	2.82%	192.95	192.95	未列入	/	/	-47.04%	/	/	可开放
11784	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线029#柱上变压器	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	-86.62%	/	/	可开放
11785	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线012#柱上变压器	200	42.98%	74.05	74.05	未列入	/	/	-4.25%	/	/	可开放
11786	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分06#	400	17.73%	249.07	249.07	未列入	/	/	21.85%	/	/	可开放
11787	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分48	100	37.70%	42.3	42.3	未列入	/	/	-7.73%	/	/	可开放
11788	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分41	100	54.06%	25.94	25.94	未列入	/	/	-13.70%	/	/	可开放
11789	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线49#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11790	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分2#	400	4.95%	300.19	300.19	未列入	/	/	-32.10%	/	/	可开放
11791	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分16#	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11792	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分21#	100	2.45%	77.55	77.55	未列入	/	/	21.12%	/	/	可开放
11793	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分13引1#	400	24.10%	223.6	223.6	未列入	/	/	4.93%	/	/	可开放
11794	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干20	100	72.54%	7.46	7.46	未列入	/	/	-0.59%	/	/	可开放
11795	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分19#	400	0.64%	317.44	317.44	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
11796	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线35右4#	400	0.64%	317.44	317.44	未列入	/	/	-76.44%	/	/	可开放
11797	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线35右2右6#	100	58.63%	21.37	21.37	未列入	/	/	10.87%	/	/	可开放

11798	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分4#	50	0.96%	39.52	39.52	未列入	/	/	-9.80%	/	/	可开放
11799	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分7#	100	37.42%	42.58	42.58	未列入	/	/	-3.82%	/	/	可开放
11800	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支6#柱上变压器	400	5.90%	296.42	296.42	未列入	/	/	-6.58%	/	/	可开放
11801	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支11#柱上变压器	400	13.94%	264.26	264.26	未列入	/	/	-17.72%	/	/	可开放
11802	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支12#柱上变压器	400	0.23%	319.1	319.1	未列入	/	/	-4.17%	/	/	可开放
11803	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分14#	200	67.24%	25.52	25.52	未列入	/	/	7.88%	/	/	可开放
11804	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右6#柱上变压器	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	-1.36%	4	40.75	可开放
11805	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右3#柱上变压器	400	23.73%	225.09	225.09	未列入	/	/	17.49%	/	/	可开放
11806	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分弹药支5#柱上变压器	400	0.60%	317.59	317.59	未列入	/	/	24.69%	/	/	可开放
11807	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分弹药支11#柱上变压器	200	29.59%	100.82	100.82	未列入	/	/	8.61%	/	/	可开放
11808	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分45左3#柱上变压器	400	24.69%	221.25	221.25	未列入	/	/	15.12%	/	/	可开放
11809	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分36右8#柱上变压器	400	12.31%	270.75	270.75	未列入	/	/	694.61%	/	/	可开放
11810	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分16右2#柱上变压器	400	1.06%	315.77	315.77	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11811	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分33左2#柱上变压器	160	44.23%	57.24	57.24	未列入	/	/	26.99%	/	/	可开放
11812	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分25右5#柱上变压器	400	27.94%	208.24	208.24	未列入	/	/	9.69%	/	/	可开放
11813	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干27	315	11.50%	215.79	215.79	未列入	/	/	16.89%	/	/	可开放
11814	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分7	100	46.87%	33.13	33.13	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
11815	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分11右3右1	100	84.38%	0	0	未列入	/	/	21.03%	/	/	可开放
11816	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线022#	80	99.88%	0	0	未列入	/	/	14.00%	/	/	可开放
11817	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线棉厂分5	315	9.74%	221.32	221.32	未列入	/	/	-18.82%	/	/	可开放
11818	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分43#柱上变压器	315	8.22%	226.11	226.11	未列入	/	/	20.67%	/	/	可开放
11819	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分44#柱上变压器	400	6.61%	293.58	293.58	未列入	/	/	-9.11%	/	/	可开放
11820	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分48#柱上变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	54.92%	/	/	可开放
11821	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线015右2#柱上变压器	200	17.77%	124.47	124.47	未列入	/	/	-7.83%	/	/	可开放
11822	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分3右3#柱上变压器	400	11.74%	273.05	273.05	未列入	/	/	14.79%	/	/	可开放
11823	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分4左1#柱上变压器	250	0.28%	199.31	199.31	未列入	/	/	-90.51%	/	/	可开放
11824	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分7右4#柱上变压器	160	30.45%	79.28	79.28	未列入	/	/	9.76%	/	/	可开放
11825	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右6之1	315	13.05%	210.9	210.9	未列入	/	/	12.80%	/	/	可开放
11826	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右6之2	315	20.44%	187.6	187.6	未列入	/	/	7.30%	/	/	可开放
11827	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右1	50	0.08%	39.96	39.96	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11828	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支6#	400	0.18%	319.3	319.3	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
11829	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭家支1#	400	0.63%	317.48	317.48	未列入	/	/	-9.10%	/	/	可开放
11830	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分9左3右10#	100	52.66%	27.34	27.34	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
11831	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分25#	100	42.07%	37.93	37.93	未列入	/	/	1.36%	/	/	可开放
11832	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	佳鑫线	佳鑫线003左6#	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	4	36.75	可开放
11833	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右9#	200	15.10%	129.81	129.81	未列入	/	/	19.14%	/	/	可开放
11834	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右8#	200	8.14%	143.72	143.72	未列入	/	/	978.36%	/	/	可开放
11835	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	周工干38#	10	2.40%	7.76	7.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11836	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右3#	400	1.98%	312.08	312.08	未列入	/	/	500.00%	/	/	可开放
11837	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支16#	400	0.15%	319.41	319.41	未列入	/	/	12.04%	/	/	可开放
11838	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分22	100	54.69%	25.31	25.31	未列入	/	/	-7.59%	/	/	可开放
11839	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支13#柱上变压器	100	0.21%	79.79	79.79	未列入	/	/	-81.80%	/	/	可开放
11840	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支9右2#柱上变压器	100	10.27%	69.73	69.73	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
11841	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	酒厂支5#柱上变压器	315	22.90%	179.85	179.85	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放

11842	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线022左3#柱上变压器	200	19.40%	121.21	121.21	未列入	/	/	-22.36%	/	/	可开放
11843	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线29右2#柱上变压器	200	7.38%	145.25	145.25	未列入	/	/	-25.58%	/	/	可开放
11844	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线31右1#柱上变压器	315	13.30%	210.09	210.09	未列入	/	/	4.92%	/	/	可开放
11845	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线042右1#柱上变压器	250	6.66%	183.35	183.35	未列入	/	/	-12.22%	/	/	可开放
11846	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分069	100	44.34%	35.66	35.66	未列入	/	/	7.53%	/	/	可开放
11847	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干30右1	160	7.71%	115.67	115.67	未列入	/	/	-27.73%	/	/	可开放
11848	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干30右3	50	4.08%	37.96	37.96	未列入	/	/	23.39%	/	/	可开放
11849	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分078右8	100	66.92%	13.08	13.08	未列入	/	/	1.99%	/	/	可开放
11850	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分079	100	63.18%	16.82	16.82	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
11851	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分31右7左1#	100	47.76%	32.24	32.24	未列入	/	/	-4.19%	/	/	可开放
11852	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分51#	100	5.48%	74.52	74.52	未列入	/	/	-4.83%	/	/	可开放
11853	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分38右5#	160	51.78%	45.16	45.16	未列入	/	/	11.77%	/	/	可开放
11854	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	宝机线	宝机分13右1	315	0.10%	251.68	251.68	未列入	/	/	-7.00%	/	/	可开放
11855	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	宝机支4左12右10	80	1.06%	63.15	63.15	未列入	/	/	0.59%	/	/	可开放
11856	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线孵化分11#	250	4.84%	187.91	187.91	未列入	/	/	8.08%	/	/	可开放
11857	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支5#柱上变压器	160	7.29%	116.34	116.34	未列入	/	/	-37.83%	/	/	可开放
11858	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分23右1#柱上变压器	160	7.30%	116.32	116.32	未列入	/	/	-26.74%	/	/	可开放
11859	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线水果分24右5#	250	0.03%	199.93	199.93	未列入	/	/	-11.81%	/	/	可开放
11860	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右3左3#柱上变压器	100	39.09%	40.91	40.91	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放
11861	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右4#柱上变压器	100	42.98%	37.02	37.02	未列入	/	/	3.34%	/	/	可开放
11862	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金贵小区箱式变2#变压器	250	15.45%	161.38	161.38	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
11863	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙小区箱式变1#变压器	400	0.17%	319.34	319.34	未列入	/	/	-9.17%	/	/	可开放
11864	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂1#站1#变压器	315	9.45%	222.24	222.24	未列入	/	/	2.51%	/	/	可开放
11865	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿一台区变压器	80	9.03%	56.78	56.78	未列入	/	/	2.22%	/	/	可开放
11866	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿三台区变压器	315	17.16%	197.96	197.96	未列入	/	/	8.26%	/	/	可开放
11867	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿五台区变压器	100	83.18%	0	0	未列入	/	/	-11.84%	/	/	可开放
11868	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿六台区变压器	200	33.10%	93.8	93.8	未列入	/	/	-1.95%	/	/	可开放
11869	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	二甲四队干010#变压器	100	3.99%	76.01	76.01	未列入	/	/	-7.17%	/	/	可开放
11870	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力二台区变压器	100	79.95%	0.05	0.05	未列入	/	/	-6.72%	/	/	可开放
11871	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区3#箱站1#变压器	500	8.55%	357.23	357.23	未列入	/	/	3.66%	/	/	可开放
11872	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区4#箱站1#变压器	500	6.90%	365.52	365.52	未列入	/	/	-5.33%	/	/	可开放
11873	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区2#变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	-92.72%	/	/	可开放
11874	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府B区5#变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-92.07%	/	/	可开放
11875	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府B区6#变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	34.84%	/	/	可开放
11876	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风三台区	400	18.31%	246.78	246.78	未列入	/	/	8.75%	/	/	可开放
11877	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂二台区	400	0.27%	318.91	318.91	未列入	/	/	-9.81%	/	/	可开放
11878	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂三台区	200	26.39%	107.23	107.23	未列入	/	/	-10.06%	/	/	可开放
11879	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风四台区	100	56.70%	23.3	23.3	未列入	/	/	-6.65%	/	/	可开放
11880	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线32右1#变压器	315	13.91%	208.18	208.18	未列入	/	/	3.66%	/	/	可开放
11881	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸三台区	200	0.74%	158.52	158.52	未列入	/	/	-88.84%	/	/	可开放
11882	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分17#变压器	315	11.55%	215.61	215.61	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放
11883	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响分020#	160	1.06%	126.31	126.31	未列入	/	/	-86.93%	/	/	可开放
11884	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分14左3#变压器	400	17.14%	251.46	251.46	未列入	/	/	2.70%	/	/	可开放
11885	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线63#变压器	63	52.11%	17.57	17.57	未列入	/	/	-6.60%	/	/	可开放
11886	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线80左1#变压器	160	8.93%	113.72	113.72	未列入	/	/	18.85%	/	/	可开放
11887	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15038颐水嘉德二期1#变压器（居民）	400	9.05%	283.82	283.82	未列入	/	/	-5.05%	/	/	可开放
11888	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15154周正新村3#箱变变压器	400	20.56%	237.76	237.76	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
11889	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15162周正新村11#箱变变压器	400	2.54%	309.84	309.84	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放

11890	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	建行箱式变2#变压器	400	12.82%	268.74	268.74	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
11891	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	中兴小区箱式变2#变压器	315	14.33%	206.85	206.85	未列入	/	/	-12.96%	/	/	可开放
11892	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	富贵三组团箱式变1#变压器	400	0.24%	319.03	319.03	未列入	/	/	9.43%	/	/	可开放
11893	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	富贵三组团箱式变2#变压器	315	16.09%	201.31	201.31	未列入	/	/	3.70%	/	/	可开放
11894	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙二期箱式变1#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-28.54%	/	/	可开放
11895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园B箱式变1#变压器	400	35.05%	179.79	179.79	未列入	/	/	38.02%	/	/	可开放
11896	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分20右1	50	25.64%	27.18	27.18	未列入	/	/	-16.46%	/	/	可开放
11897	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	西高分17#变压器西高2台区（局属）	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
11898	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星六组团箱式变2#变压器	400	11.93%	272.28	272.28	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
11899	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	桃源二期B箱式变1#变压器	315	0.11%	251.65	251.65	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11900	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	桃源二期B箱式变2#变压器	315	0.10%	251.7	251.7	未列入	/	/	1.71%	/	/	可开放
11901	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分24左2#箱式变变压器	315	0.10%	251.68	251.68	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
11902	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	市场变1#变压器	200	0.35%	159.31	159.31	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
11903	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林2#2号变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
11904	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	道沿十三台区变压器	100	56.58%	23.42	23.42	未列入	/	/	6.31%	/	/	可开放
11905	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林3#2号变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	-70.49%	/	/	可开放
11906	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连4队分02#变压器达连4台区（局属）	100	61.28%	18.72	18.72	未列入	/	/	9.90%	/	/	可开放
11907	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭20#箱站变压器	315	24.41%	175.12	175.12	未列入	/	/	20.38%	/	/	可开放
11908	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	国土资产局箱站变压器	315	9.65%	221.61	221.61	未列入	/	/	19.45%	/	/	可开放
11909	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干江家分010#变压器	315	13.10%	210.73	210.73	未列入	/	/	2.10%	/	/	可开放
11910	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线023#	80	2.29%	62.17	62.17	未列入	/	/	11.96%	/	/	可开放
11911	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线顾房三台区分04#	100	54.59%	25.41	25.41	未列入	/	/	-6.21%	/	/	可开放
11912	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分82#	50	5.92%	37.04	37.04	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
11913	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15200正和温泉花园三期1#箱变变压器	500	3.46%	382.72	382.72	未列入	/	/	1010.98%	/	/	可开放
11914	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分050#	50	33.20%	23.4	23.4	未列入	/	/	-59.60%	/	/	可开放
11915	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线32右6#变压器	400	12.54%	269.84	269.84	未列入	/	/	8.22%	/	/	可开放
11916	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线38左3#变压器	315	34.81%	142.36	142.36	未列入	/	/	4.63%	/	/	可开放
11917	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左2#变压器	160	25.16%	87.74	87.74	未列入	/	/	-9.93%	/	/	可开放
11918	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左12#变压器	400	20.08%	239.67	239.67	未列入	/	/	-4.35%	/	/	可开放
11919	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸二台区	100	64.58%	15.42	15.42	未列入	/	/	-11.05%	/	/	可开放
11920	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左7右1#变压器	200	32.91%	94.18	94.18	未列入	/	/	24.98%	/	/	可开放
11921	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4#变压器	400	0.12%	319.52	319.52	未列入	/	/	-90.15%	/	/	可开放
11922	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左7#变压器	315	18.68%	193.16	193.16	未列入	/	/	7.50%	/	/	可开放
11923	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	西古线39左6左8#变压器	125	1.02%	98.72	98.72	未列入	/	/	10.41%	/	/	可开放
11924	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右3右2#变压器-2	315	18.42%	193.97	193.97	未列入	/	/	15.42%	/	/	可开放
11925	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右5#变压器	400	21.97%	232.11	232.11	未列入	/	/	16.16%	/	/	可开放
11926	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分8#变压器	315	10.93%	217.58	217.58	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
11927	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	李卜大队区	100	86.54%	0	0	未列入	/	/	-4.31%	/	/	可开放
11928	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	堵墙线064#	50	12.66%	33.67	33.67	未列入	/	/	5.85%	/	/	可开放
11929	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线80右2右2#变压器	200	5.60%	148.81	148.81	未列入	/	/	52.05%	/	/	可开放
11930	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线80右5#变压器	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	-62.70%	/	/	可开放
11931	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	堵墙线071#	80	79.40%	0.48	0.48	未列入	/	/	7.59%	/	/	可开放
11932	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线94左8#变压器	315	7.13%	229.55	229.55	未列入	/	/	4.17%	/	/	可开放
11933	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨八队分003#郁坨六台区	400	0.46%	318.15	318.15	未列入	/	/	3.41%	/	/	可开放
11934	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后公四队干004#变压器	400	0.03%	319.87	319.87	未列入	/	/	-15.02%	/	/	可开放
11935	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立二队支003#变压器	400	0.58%	317.69	317.69	未列入	/	/	3.18%	/	/	可开放
11936	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支15右9#变压器	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11937	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支15右3#变压器	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放

11938	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支19#变压器	50	34.84%	22.58	22.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11939	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军机井分	50	26.48%	26.76	26.76	未列入	/	/	27.85%	/	/	可开放
11940	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落五台区	100	1.03%	78.97	78.97	未列入	/	/	-29.63%	/	/	可开放
11941	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石四台区	200	0.38%	159.24	159.24	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
11942	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家二台区	400	4.71%	301.15	301.15	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
11943	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线123#变压器	200	47.94%	64.13	64.13	未列入	/	/	8.62%	/	/	可开放
11944	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区3#箱站变压器间隔配电变	630	5.62%	468.61	468.61	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
11945	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区1#箱站间隔配电变压器	500	4.88%	375.6	375.6	未列入	/	/	-4.80%	/	/	可开放
11946	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区2#箱站间隔配电变压器	500	5.89%	370.54	370.54	未列入	/	/	-1.35%	/	/	可开放
11947	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所1#配电变	630	3.52%	481.81	481.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11948	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所2#配电变	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11949	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所3#配电变	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11950	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所4#配电变	630	3.20%	483.87	483.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11951	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所6#配电变	630	2.97%	485.3	485.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11952	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道二台区	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
11953	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道四台区	100	0.63%	79.37	79.37	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11954	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线027左4#变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11955	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	盖家照明支10左2#变压器	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11956	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	头道一台区	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11957	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家四台区分005#	125	38.34%	52.08	52.08	未列入	/	/	9.30%	/	/	可开放
11958	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军五台区	400	1.64%	313.43	313.43	未列入	/	/	-11.14%	/	/	可开放
11959	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左4+1#变压器	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11960	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线080右1#变压器	400	0.11%	319.56	319.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11961	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H4住宅1#变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
11962	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H5住宅2#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	23.83%	/	/	可开放
11963	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H8网点4#变压器	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
11964	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H9网点5#变压器	400	2.38%	310.48	310.48	未列入	/	/	928.48%	/	/	可开放
11965	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H6住宅3#变压器	500	5.60%	372.01	372.01	未列入	/	/	1222.64%	/	/	可开放
11966	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干13#	200	3.20%	153.6	153.6	未列入	/	/	5.87%	/	/	可开放
11967	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分29右1#变压器	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11968	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分28右5#变压器	100	2.70%	77.3	77.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11969	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭一台区分10#	400	0.73%	317.07	317.07	未列入	/	/	0.69%	/	/	可开放
11970	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	下甸一台区干004#	400	0.96%	316.16	316.16	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
11971	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	二道沟干028#	50	45.56%	17.22	17.22	未列入	/	/	-7.82%	/	/	可开放
11972	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	二道沟干045#	100	7.68%	72.32	72.32	未列入	/	/	-3.75%	/	/	可开放
11973	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室1#住宅变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
11974	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室2#住宅变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
11975	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室3#住宅变压器	500	5.95%	370.27	370.27	未列入	/	/	1222.43%	/	/	可开放
11976	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室4#住宅变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
11977	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室5#网点变压器	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
11978	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	老牛一组干003#	200	1.90%	156.2	156.2	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
11979	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	大梨干031#变压器	200	6.92%	146.16	146.16	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
11980	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十四对分046#	100	15.34%	64.66	64.66	未列入	/	/	8.75%	/	/	可开放
11981	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	十六队干03#	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	9.19%	/	/	可开放
11982	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	后楼干007#	400	13.31%	266.77	266.77	未列入	/	/	-20.08%	/	/	可开放
11983	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干63#	200	1.83%	156.34	156.34	未列入	/	/	8.14%	/	/	可开放
11984	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干126#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放

11985	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马移动分3#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11986	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小十一台区	50	2.72%	38.64	38.64	未列入	/	/	21.58%	/	/	可开放
11987	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小九台区	100	0.97%	79.03	79.03	未列入	/	/	8.76%	/	/	可开放
11988	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小十台区	100	1.61%	78.39	78.39	未列入	/	/	51.66%	/	/	可开放
11989	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	火车站分11左4#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11990	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线32左2#变压器	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11991	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	西甲二台区	400	0.52%	317.91	317.91	未列入	/	/	1.47%	/	/	可开放
11992	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅1#变压器	400	4.77%	300.92	300.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11993	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅3#变压器	500	2.52%	387.4	387.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11994	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅4#变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11995	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区7#（商业）箱站变压器	500	2.90%	385.51	385.51	未列入	/	/	955.75%	/	/	可开放
11996	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15183华源富贵祥城二期1#箱变变压器	400	6.82%	292.74	292.74	未列入	/	/	8.80%	/	/	可开放
11997	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室5#B住宅变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11998	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室6#B住宅变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
11999	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室7#B住宅变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12000	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26左9	400	8.62%	285.53	285.53	未列入	/	/	-42.92%	/	/	可开放
12001	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室8#B网点变压器	630	1.73%	493.08	493.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12002	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室9#B网点变压器	630	1.49%	494.62	494.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12003	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门一台区	200	4.08%	151.84	151.84	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放
12004	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门三台区	100	8.39%	71.61	71.61	未列入	/	/	51.82%	/	/	可开放
12005	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区2#箱站1#变压器	400	10.83%	276.69	276.69	未列入	/	/	-11.10%	/	/	可开放
12006	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区2#箱变1#变压器	315	0.15%	251.54	251.54	未列入	/	/	-9.37%	/	/	可开放
12007	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门五台区	200	1.95%	156.11	156.11	未列入	/	/	12.93%	/	/	可开放
12008	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门二台区	315	0.73%	249.7	249.7	未列入	/	/	27.72%	/	/	可开放
12009	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘三台区干012#	50	2.78%	38.61	38.61	未列入	/	/	-67.34%	/	/	可开放
12010	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘四台区	63	9.48%	44.43	44.43	未列入	/	/	-11.54%	/	/	可开放
12011	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	东双三台分01#	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	-59.84%	/	/	可开放
12012	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道七台分10#	200	5.05%	149.91	149.91	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
12013	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干31#	100	13.43%	66.57	66.57	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
12014	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨10台分003#	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12015	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	高坨七台分09#	200	6.86%	146.29	146.29	未列入	/	/	-10.04%	/	/	可开放
12016	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富豪小区箱站1#变压器	400	23.58%	225.7	225.7	未列入	/	/	15.27%	/	/	可开放
12017	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	建行宿舍楼箱站变压器	250	0.12%	199.71	199.71	未列入	/	/	-17.88%	/	/	可开放
12018	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	劳动就业局箱站变压器	400	17.38%	250.47	250.47	未列入	/	/	11.55%	/	/	可开放
12019	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂3#站1#变压器	315	13.22%	210.36	210.36	未列入	/	/	10.93%	/	/	可开放
12020	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东C站2#变压器	400	19.48%	242.07	242.07	未列入	/	/	-3.88%	/	/	可开放
12021	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	旭东小区站1#变压器	250	0.15%	199.63	199.63	未列入	/	/	-88.20%	/	/	可开放
12022	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	王家坎四台区	400	4.34%	302.63	302.63	未列入	/	/	-53.89%	/	/	可开放
12023	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪村二台区	200	2.99%	154.02	154.02	未列入	/	/	14.27%	/	/	可开放
12024	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道二台区	200	13.90%	132.21	132.21	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
12025	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿三组井柱上变压器	100	1.59%	78.41	78.41	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
12026	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道三台区	400	3.74%	305.03	305.03	未列入	/	/	-55.70%	/	/	可开放
12027	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官一台区	400	1.61%	313.57	313.57	未列入	/	/	17.34%	/	/	可开放
12028	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大堡井干003#柱上变压器	50	0.08%	39.96	39.96	未列入	/	/	-60.78%	/	/	可开放
12029	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗卜社员二台区	400	5.52%	297.92	297.92	未列入	/	/	22.64%	/	/	可开放
12030	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗堡一台区干005#	200	13.15%	133.71	133.71	未列入	/	/	-24.14%	/	/	可开放
12031	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰一台区	100	6.77%	73.23	73.23	未列入	/	/	-75.18%	/	/	可开放

12032	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分9左1#	100	1.43%	78.57	78.57	未列入	/	/	-6.62%	/	/	可开放
12033	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分20右4#柱上变压器	100	1.39%	78.61	78.61	未列入	/	/	-0.71%	/	/	可开放
12034	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分23#柱上变压器	100	1.32%	78.68	78.68	未列入	/	/	-2.20%	/	/	可开放
12035	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道一台区	100	1.75%	78.25	78.25	未列入	/	/	-32.84%	/	/	可开放
12036	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	代南二线8#杆左2#柱上变压器	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12037	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	机井支11#左1#柱上变压器	50	12.60%	33.7	33.7	未列入	/	/	0.56%	/	/	可开放
12038	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八南线059#	400	5.54%	297.84	297.84	未列入	/	/	-2.03%	/	/	可开放
12039	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	机井支29#柱上变压器	100	89.16%	0	0	未列入	/	/	6576.83%	/	/	可开放
12040	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干44左16	315	2.34%	244.62	244.62	未列入	/	/	-0.34%	/	/	可开放
12041	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线后甘分15#柱上变压器	50	6.88%	36.56	36.56	未列入	/	/	1.49%	/	/	可开放
12042	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线后甘分25#柱上变压器	50	6.14%	36.93	36.93	未列入	/	/	-16.47%	/	/	可开放
12043	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	营城一台分013#	100	2.74%	77.26	77.26	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
12044	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘家二队分12#柱上变压器	50	0.74%	39.63	39.63	未列入	/	/	-73.94%	/	/	可开放
12045	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分56#柱上变压器	100	0.91%	79.09	79.09	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
12046	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分46#柱上变压器	100	1.36%	78.64	78.64	未列入	/	/	-79.45%	/	/	可开放
12047	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分44#左8#柱上变压器	50	7.92%	36.04	36.04	未列入	/	/	-11.53%	/	/	可开放
12048	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	振兴分前三一台区	400	3.77%	304.94	304.94	未列入	/	/	7.88%	/	/	可开放
12049	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	灰菜井分5#柱上变压器	50	7.74%	36.13	36.13	未列入	/	/	-1.64%	/	/	可开放
12050	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城二台区干002#	160	59.17%	33.33	33.33	未列入	/	/	9.61%	/	/	可开放
12051	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相三台区干3#	200	4.91%	150.18	150.18	未列入	/	/	8.51%	/	/	可开放
12052	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线107#	100	31.54%	48.46	48.46	未列入	/	/	442.92%	/	/	可开放
12053	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白五台区干003#	200	2.28%	155.44	155.44	未列入	/	/	-4.21%	/	/	可开放
12054	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线151#	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	-75.37%	/	/	可开放
12055	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期2#箱站2#变压器	500	3.93%	380.34	380.34	未列入	/	/	216.71%	/	/	可开放
12056	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	龙湾三台区干004#	200	5.82%	148.36	148.36	未列入	/	/	63.96%	/	/	可开放
12057	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池二台区	200	3.09%	153.82	153.82	未列入	/	/	-6.51%	/	/	可开放
12058	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马四台区	160	14.90%	104.16	104.16	未列入	/	/	23.58%	/	/	可开放
12059	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾8#箱站2#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
12060	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#4箱式变变压器	400	5.21%	299.15	299.15	未列入	/	/	4.18%	/	/	可开放
12061	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#6箱式变变压器	400	5.26%	298.98	298.98	未列入	/	/	9.25%	/	/	可开放
12062	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组C箱式变变压器	250	19.01%	152.47	152.47	未列入	/	/	13.40%	/	/	可开放
12063	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南二线	中新线069左002#柱上变压器	250	8.52%	178.7	178.7	未列入	/	/	0.05%	/	/	可开放
12064	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区B箱式变2#变压器	315	0.00%	251.99	251.99	未列入	/	/	-62.20%	/	/	可开放
12065	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期G箱式变电站变压器	400	8.03%	287.87	287.87	未列入	/	/	23.84%	/	/	可开放
12066	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	西关小学箱式变1#变压器	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	-89.95%	/	/	可开放
12067	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯二台区	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
12068	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家四台区	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-52.42%	/	/	可开放
12069	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红四组干018#	100	0.42%	79.58	79.58	未列入	/	/	-10.13%	/	/	可开放
12070	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	小黑峪干039#	100	3.87%	76.13	76.13	未列入	/	/	5.61%	/	/	可开放
12071	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大桃四组干004#	50	92.78%	0	0	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
12072	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	九间房干006#	100	9.49%	70.51	70.51	未列入	/	/	0.26%	/	/	可开放
12073	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分053#	50	34.70%	22.65	22.65	未列入	/	/	18.38%	/	/	可开放
12074	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分上力六组支005#	50	90.94%	0	0	未列入	/	/	-5.80%	/	/	可开放
12075	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	金坨6队干03右3#变压器	100	0.87%	79.13	79.13	未列入	/	/	0.58%	/	/	可开放
12076	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干1左1#变压器	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
12077	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨4队分6#变压器	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
12078	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡二队分15#变压器	200	0.26%	159.48	159.48	未列入	/	/	-9.15%	/	/	可开放

12079	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里干005左1#变压器	100	1.51%	78.49	78.49	未列入	/	/	21.08%	/	/	可开放
12080	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后牛分5右1#变压器	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
12081	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜三台区＼赵卜六台区	400	10.80%	276.8	276.8	未列入	/	/	-8.43%	/	/	可开放
12082	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所1#配电变	630	2.97%	485.31	485.31	未列入	/	/	1099.04%	/	/	可开放
12083	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所2#配电变	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	10.19%	/	/	可开放
12084	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所3#变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	36.28%	/	/	可开放
12085	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所4#变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	-9.25%	/	/	可开放
12086	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所5#变压器间隔配电变压器	630	3.73%	480.52	480.52	未列入	/	/	1243.93%	/	/	可开放
12087	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所1#配电变	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
12088	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所2#配电变	630	3.36%	482.86	482.86	未列入	/	/	1286.30%	/	/	可开放
12089	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所4#配电变	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
12090	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家四台区	160	0.46%	127.26	127.26	未列入	/	/	-29.53%	/	/	可开放
12091	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角一台区	50	6.78%	36.61	36.61	未列入	/	/	-76.59%	/	/	可开放
12092	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟一台区	80	2.30%	62.16	62.16	未列入	/	/	-78.77%	/	/	可开放
12093	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜二台区	50	6.78%	36.61	36.61	未列入	/	/	-69.24%	/	/	可开放
12094	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜四台区	100	9.25%	70.75	70.75	未列入	/	/	-38.49%	/	/	可开放
12095	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜一台区	100	99.85%	0	0	未列入	/	/	-0.21%	/	/	可开放
12096	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角五台区	100	92.09%	0	0	未列入	/	/	-1.87%	/	/	可开放
12097	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺七台区	100	19.79%	60.21	60.21	未列入	/	/	-28.76%	/	/	可开放
12098	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺八台区	10	67.40%	1.26	1.26	未列入	/	/	-22.91%	/	/	可开放
12099	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺四台区	50	69.64%	5.18	5.18	未列入	/	/	-24.76%	/	/	可开放
12100	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺一台区	100	95.46%	0	0	未列入	/	/	-25.91%	/	/	可开放
12101	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜七台区	100	9.98%	70.02	70.02	未列入	/	/	-62.61%	/	/	可开放
12102	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜六台区	100	43.53%	36.47	36.47	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放
12103	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜五台区	50	3.96%	38.02	38.02	未列入	/	/	-9.17%	/	/	可开放
12104	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜三台区	100	3.48%	76.52	76.52	未列入	/	/	-73.96%	/	/	可开放
12105	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	黄卜四台区	100	63.32%	16.68	16.68	未列入	/	/	44.23%	/	/	可开放
12106	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜二台区	100	60.09%	19.91	19.91	未列入	/	/	-28.53%	/	/	可开放
12107	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜一台区	50	43.78%	18.11	18.11	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放
12108	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线86#郁坨5台区	100	3.97%	76.03	76.03	未列入	/	/	-27.53%	/	/	可开放
12109	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区4#箱站间隔配电变压器	500	6.84%	365.81	365.81	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
12110	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区5#箱站间隔配电变压器	500	2.67%	386.67	386.67	未列入	/	/	-1.79%	/	/	可开放
12111	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区6#箱站变压器间隔配电变	500	5.59%	372.03	372.03	未列入	/	/	14.01%	/	/	可开放
12112	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区7#箱站变压器间隔配电变	630	2.44%	488.61	488.61	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
12113	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区8#箱站间隔配电变压器	500	5.00%	375.02	375.02	未列入	/	/	-4.15%	/	/	可开放
12114	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区9#箱站变压器间隔配电变	500	0.07%	399.67	399.67	未列入	/	/	6.67%	/	/	可开放
12115	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家3队干2左1#变压器	100	68.36%	11.64	11.64	未列入	/	/	58.97%	/	/	可开放
12116	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室1#居民变压器间隔配电变压器	500	5.90%	370.48	370.48	未列入	/	/	1217.75%	/	/	可开放
12117	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室2#居民变压器间隔配电变压器	630	1.70%	493.31	493.31	未列入	/	/	1135.78%	/	/	可开放
12118	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室3#网点变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
12119	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室3#居民变压器间隔配电变压器	500	9.88%	350.62	350.62	未列入	/	/	1778.07%	/	/	可开放
12120	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室4#居民变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	-11.36%	/	/	可开放
12121	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室5#居民变压器间隔配电变压器	500	6.73%	366.37	366.37	未列入	/	/	1136.38%	/	/	可开放

12122	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室1#网点变压器间隔配电变压器	630	0.01%	503.93	503.93	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
12123	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室2#网点变压器间隔配电变压器	630	0.03%	503.81	503.81	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
12124	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线006#左1#变压器	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12125	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家十三台	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
12126	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣A箱式变2#变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	65.83%	/	/	可开放
12127	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六台区	50	9.44%	35.28	35.28	未列入	/	/	22.22%	/	/	可开放
12128	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣B箱式变2#变压器	400	4.77%	300.91	300.91	未列入	/	/	992.30%	/	/	可开放
12129	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区1#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
12130	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区2#网点箱变变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
12131	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区3#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.08%	399.6	399.6	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放
12132	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区4#网点箱变变压器间隔配电变压器	500	1.39%	393.04	393.04	未列入	/	/	34.80%	/	/	可开放
12133	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红二台区	100	50.27%	29.73	29.73	未列入	/	/	4.14%	/	/	可开放
12134	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分13左1左03#	100	31.96%	48.04	48.04	未列入	/	/	-13.77%	/	/	可开放
12135	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分13左1左04#	100	28.38%	51.62	51.62	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
12136	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期7#箱站1#变压器	400	23.72%	225.12	225.12	未列入	/	/	46.18%	/	/	可开放
12137	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期6#箱站1#变压器	500	0.07%	399.64	399.64	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
12138	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期10#箱站2#变压器	500	5.04%	374.79	374.79	未列入	/	/	1241.91%	/	/	可开放
12139	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	八里馨园小区变压器	200	25.38%	109.25	109.25	未列入	/	/	24.66%	/	/	可开放
12140	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	花红沟干005#	100	7.87%	72.13	72.13	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
12141	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾1号局维间隔配电变压器	630	4.01%	478.74	478.74	未列入	/	/	1053.03%	/	/	可开放
12142	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟二队干002#	400	0.53%	317.9	317.9	未列入	/	/	-8.89%	/	/	可开放
12143	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾2号局维间隔配电变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-10.20%	/	/	可开放
12144	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟一队干004#	400	0.57%	317.72	317.72	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
12145	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾3号局维间隔配电变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	4.26%	/	/	可开放
12146	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰二队干002#	100	4.01%	75.99	75.99	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
12147	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾4号局维间隔配电变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-90.51%	/	/	可开放
12148	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线83#变压器	400	1.32%	314.71	314.71	未列入	/	/	7.94%	/	/	可开放
12149	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东林小区1#箱式变变压器间隔配电变压	500	0.10%	399.5	399.5	未列入	/	/	36.08%	/	/	可开放
12150	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线96#变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	49.07%	/	/	可开放
12151	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾5号局维间隔配电变压器	500	3.36%	383.18	383.18	未列入	/	/	1136.56%	/	/	可开放
12152	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线92#变压器	400	2.03%	311.87	311.87	未列入	/	/	27.26%	/	/	可开放
12153	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道一台区	200	3.06%	153.89	153.89	未列入	/	/	16.78%	/	/	可开放
12154	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东林小区2#箱式变变压器间隔配电变压	500	11.80%	340.98	340.98	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放
12155	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分45#变压器	400	2.26%	310.98	310.98	未列入	/	/	8.94%	/	/	可开放
12156	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	小花红沟干010#	200	0.71%	158.59	158.59	未列入	/	/	1.08%	/	/	可开放
12157	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分大道照明支9#变压器	400	5.70%	297.2	297.2	未列入	/	/	1.69%	/	/	可开放
12158	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾6号局维间隔配电变压器	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
12159	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分37右1#变压器.	200	13.86%	132.28	132.28	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
12160	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰二组干003#	100	12.13%	67.87	67.87	未列入	/	/	22.15%	/	/	可开放
12161	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾7号局维间隔配电变压器	500	0.03%	399.87	399.87	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
12162	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分70#变压器	400	8.01%	287.95	287.95	未列入	/	/	16.29%	/	/	可开放
12163	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰四组干002#	100	23.64%	56.36	56.36	未列入	/	/	20.69%	/	/	可开放
12164	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码照明支5左6#变压器	400	7.05%	291.81	291.81	未列入	/	/	20.82%	/	/	可开放
12165	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰四组干016#	100	0.72%	79.28	79.28	未列入	/	/	10.47%	/	/	可开放
12166	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾8号局维间隔配电变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放

12167	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道五台区	200	2.22%	155.56	155.56	未列入	/	/	11.06%	/	/	可开放
12168	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台六台区	400	10.81%	276.78	276.78	未列入	/	/	-14.47%	/	/	可开放
12169	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线67右8#变压器	400	9.18%	283.29	283.29	未列入	/	/	28.48%	/	/	可开放
12170	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨一队分016#	100	7.17%	72.83	72.83	未列入	/	/	4.87%	/	/	可开放
12171	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道三台区	200	5.08%	149.84	149.84	未列入	/	/	-2.05%	/	/	可开放
12172	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干127#	100	8.07%	71.93	71.93	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
12173	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道四台区	200	1.15%	157.7	157.7	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
12174	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元松坨干84#	200	1.86%	156.29	156.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12175	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道四台区	100	6.34%	73.66	73.66	未列入	/	/	-5.10%	/	/	可开放
12176	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道四台区	100	8.23%	71.77	71.77	未列入	/	/	9.53%	/	/	可开放
12177	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	叶家八队分001#	100	11.79%	68.21	68.21	未列入	/	/	19.26%	/	/	可开放
12178	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道二台区	200	1.09%	157.83	157.83	未列入	/	/	3.14%	/	/	可开放
12179	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树一台区03#	200	3.74%	152.52	152.52	未列入	/	/	-5.63%	/	/	可开放
12180	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道三台区	200	2.92%	154.17	154.17	未列入	/	/	2.58%	/	/	可开放
12181	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线70右8#变压器	400	3.36%	306.56	306.56	未列入	/	/	23.16%	/	/	可开放
12182	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家二台区支005#	400	1.11%	315.55	315.55	未列入	/	/	37.90%	/	/	可开放
12183	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵八台区干012#变压器	100	0.57%	79.43	79.43	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
12184	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官二台区	400	0.79%	316.84	316.84	未列入	/	/	23.85%	/	/	可开放
12185	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台一台区支003#	200	6.74%	146.52	146.52	未列入	/	/	19.62%	/	/	可开放
12186	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官五台区	50	39.86%	20.07	20.07	未列入	/	/	10.37%	/	/	可开放
12187	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家一台区支004#	400	0.96%	316.15	316.15	未列入	/	/	12.91%	/	/	可开放
12188	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹一台区	100	10.72%	69.28	69.28	未列入	/	/	22.10%	/	/	可开放
12189	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹二台区	100	3.01%	76.99	76.99	未列入	/	/	10.17%	/	/	可开放
12190	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜干	200	3.46%	153.08	153.08	未列入	/	/	10.77%	/	/	可开放
12191	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家一台区支006#	200	3.47%	153.07	153.07	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放
12192	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线78#	100	20.53%	59.47	59.47	未列入	/	/	-15.75%	/	/	可开放
12193	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛六台区分6#	100	21.84%	58.16	58.16	未列入	/	/	16.43%	/	/	可开放
12194	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台三台区分005#	200	3.99%	152.02	152.02	未列入	/	/	-5.42%	/	/	可开放
12195	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	李堡分17#	100	10.48%	69.52	69.52	未列入	/	/	13.40%	/	/	可开放
12196	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线98#	400	4.96%	300.15	300.15	未列入	/	/	11.98%	/	/	可开放
12197	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹三台区	200	0.76%	158.48	158.48	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
12198	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线117#	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
12199	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家站干019#	200	2.20%	155.6	155.6	未列入	/	/	-12.98%	/	/	可开放
12200	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮一台区8#	400	1.57%	313.74	313.74	未列入	/	/	22.67%	/	/	可开放
12201	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	庙沟分004#	100	7.71%	72.29	72.29	未列入	/	/	8.00%	/	/	可开放
12202	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵七台区	50	7.74%	36.13	36.13	未列入	/	/	42.34%	/	/	可开放
12203	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风村一台区	400	4.59%	301.66	301.66	未列入	/	/	11.39%	/	/	可开放
12204	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家四台区支005#	100	7.54%	72.46	72.46	未列入	/	/	-2.86%	/	/	可开放
12205	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风五台区	100	23.81%	56.19	56.19	未列入	/	/	-7.77%	/	/	可开放
12206	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台八台区分003#	50	6.74%	36.63	36.63	未列入	/	/	-5.20%	/	/	可开放
12207	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马七台区	50	26.50%	26.75	26.75	未列入	/	/	7.86%	/	/	可开放
12208	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马三台区	100	16.48%	63.52	63.52	未列入	/	/	-6.05%	/	/	可开放
12209	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马二台区	400	0.84%	316.64	316.64	未列入	/	/	35.87%	/	/	可开放
12210	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台干085#	400	1.14%	315.46	315.46	未列入	/	/	-6.38%	/	/	可开放
12211	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马三台区	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	7.76%	/	/	可开放
12212	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马一台区	400	0.50%	318.02	318.02	未列入	/	/	7.92%	/	/	可开放
12213	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马二台区	400	0.29%	318.85	318.85	未列入	/	/	3.19%	/	/	可开放
12214	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马三台区	400	0.89%	316.45	316.45	未列入	/	/	11.22%	/	/	可开放
12215	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队分02#变压器	200	14.86%	130.29	130.29	未列入	/	/	-23.29%	/	/	可开放

12216	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马二台区	200	2.30%	155.4	155.4	未列入	/	/	-10.09%	/	/	可开放
12217	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马二台区	400	1.17%	315.31	315.31	未列入	/	/	9.38%	/	/	可开放
12218	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台七台区分007#	400	1.44%	314.23	314.23	未列入	/	/	2.71%	/	/	可开放
12219	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马四台区	200	1.02%	157.96	157.96	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
12220	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	三道分032#	400	0.30%	318.81	318.81	未列入	/	/	6.97%	/	/	可开放
12221	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	新华小区1#居民配电变压器	400	6.33%	294.7	294.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12222	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	石门六台区	100	21.45%	58.55	58.55	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
12223	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先二台区分005#	400	0.84%	316.65	316.65	未列入	/	/	17.41%	/	/	可开放
12224	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	中兴小区1#居民配电变压器	400	4.03%	303.88	303.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12225	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	大限一台区	100	18.72%	61.28	61.28	未列入	/	/	4.63%	/	/	可开放
12226	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先三台区支004#	400	1.55%	313.79	313.79	未列入	/	/	1.73%	/	/	可开放
12227	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	大限二台区	400	4.22%	303.11	303.11	未列入	/	/	11.73%	/	/	可开放
12228	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭二台区	200	4.17%	151.66	151.66	未列入	/	/	28.77%	/	/	可开放
12229	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈五台区	160	27.42%	84.13	84.13	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
12230	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线108#	400	1.22%	315.12	315.12	未列入	/	/	37.80%	/	/	可开放
12231	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈四台区	80	14.69%	52.25	52.25	未列入	/	/	-10.72%	/	/	可开放
12232	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木四台区	100	14.53%	65.47	65.47	未列入	/	/	7.94%	/	/	可开放
12233	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家分043#	400	0.63%	317.48	317.48	未列入	/	/	-15.51%	/	/	可开放
12234	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿三台区分004#	400	0.73%	317.09	317.09	未列入	/	/	5.59%	/	/	可开放
12235	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地站干21#变压器	200	1.46%	157.08	157.08	未列入	/	/	-1.01%	/	/	可开放
12236	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干31#变压器	200	23.19%	113.62	113.62	未列入	/	/	-22.00%	/	/	可开放
12237	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	曲八一台区05#柱上变压器	200	6.65%	146.7	146.7	未列入	/	/	-8.68%	/	/	可开放
12238	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家三台区	50	28.32%	25.84	25.84	未列入	/	/	38.71%	/	/	可开放
12239	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿五台区干003#	200	4.68%	150.64	150.64	未列入	/	/	-39.98%	/	/	可开放
12240	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家六台区	200	3.43%	153.14	153.14	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
12241	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红四台区	50	84.96%	0	0	未列入	/	/	-1.29%	/	/	可开放
12242	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安六台区	200	1.74%	156.52	156.52	未列入	/	/	-22.87%	/	/	可开放
12243	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	新华小区2#居民配电变压器	400	14.33%	262.7	262.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12244	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	中学干003#	200	5.79%	148.42	148.42	未列入	/	/	17.34%	/	/	可开放
12245	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安七台区	100	11.12%	68.88	68.88	未列入	/	/	41.04%	/	/	可开放
12246	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安八台区	100	10.33%	69.67	69.67	未列入	/	/	-15.57%	/	/	可开放
12247	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安二台区	400	0.62%	317.52	317.52	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
12248	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	谦益堂居民配电变压器	400	10.61%	277.56	277.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12249	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安三台区	200	4.63%	150.75	150.75	未列入	/	/	26.50%	/	/	可开放
12250	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭五台区	200	18.15%	123.7	123.7	未列入	/	/	12.62%	/	/	可开放
12251	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭八台区	100	19.70%	60.3	60.3	未列入	/	/	17.09%	/	/	可开放
12252	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星二台区	200	4.14%	151.72	151.72	未列入	/	/	6.36%	/	/	可开放
12253	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	滨河小区居民配电变压器	630	11.23%	433.28	433.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12254	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房二台区	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	21.01%	/	/	可开放
12255	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房四台区	200	5.18%	149.65	149.65	未列入	/	/	9.20%	/	/	可开放
12256	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭六台区	100	45.54%	34.46	34.46	未列入	/	/	16.52%	/	/	可开放
12257	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭一台区	200	1.58%	156.85	156.85	未列入	/	/	-23.12%	/	/	可开放
12258	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分40#柱上变压器	100	1.98%	78.02	78.02	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
12259	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵八台区干027#变压器	200	7.20%	145.61	145.61	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
12260	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官四台区支002#	400	1.47%	314.11	314.11	未列入	/	/	22.27%	/	/	可开放
12261	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区1#变压器	630	3.27%	483.43	483.43	未列入	/	/	969.01%	/	/	可开放

12262	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区5#变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
12263	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区6#变压器	500	0.06%	399.68	399.68	未列入	/	/	17.95%	/	/	可开放
12264	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区7#变压器	400	0.12%	319.52	319.52	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
12265	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜信用社001#六台区柱上变压器	400	2.88%	308.49	308.49	未列入	/	/	18.48%	/	/	可开放
12266	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城三台区	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12267	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	后卜一台区支006#	400	1.69%	313.25	313.25	未列入	/	/	-3.38%	/	/	可开放
12268	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	后卜二台区支004#	315	0.50%	250.42	250.42	未列入	/	/	8.99%	/	/	可开放
12269	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城四台区	100	63.01%	16.99	16.99	未列入	/	/	-16.30%	/	/	可开放
12270	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮二台区支003#	400	1.81%	312.76	312.76	未列入	/	/	4.90%	/	/	可开放
12271	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	钟台村一台区	400	7.31%	290.77	290.77	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
12272	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟四台区	400	3.85%	304.59	304.59	未列入	/	/	460.79%	/	/	可开放
12273	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线019#	400	18.28%	246.88	246.88	未列入	/	/	18.11%	/	/	可开放
12274	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮二台区支003#	200	2.49%	155.02	155.02	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放
12275	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮四台区干014#	400	3.79%	304.83	304.83	未列入	/	/	-34.01%	/	/	可开放
12276	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申二台区支006#	400	4.89%	300.45	300.45	未列入	/	/	11.24%	/	/	可开放
12277	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮五台区支005#	400	1.00%	316	316	未列入	/	/	7.21%	/	/	可开放
12278	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	前粮站支002#	200	23.41%	113.19	113.19	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
12279	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王五台区支002#	200	28.90%	102.2	102.2	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
12280	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华子峪五台区	100	7.39%	72.61	72.61	未列入	/	/	5.98%	/	/	可开放
12281	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王三台区005#	400	1.87%	312.53	312.53	未列入	/	/	14.58%	/	/	可开放
12282	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河一台区支007#	200	25.36%	109.28	109.28	未列入	/	/	-6.83%	/	/	可开放
12283	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分075#	200	1.22%	157.57	157.57	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
12284	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分089#	200	0.81%	158.39	158.39	未列入	/	/	-10.28%	/	/	可开放
12285	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线041#	100	1.08%	78.92	78.92	未列入	/	/	16.92%	/	/	可开放
12286	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线105#	200	3.85%	152.31	152.31	未列入	/	/	-26.49%	/	/	可开放
12287	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线116#	200	5.50%	149.01	149.01	未列入	/	/	-8.09%	/	/	可开放
12288	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线西南沟分017#	200	7.23%	145.54	145.54	未列入	/	/	20.73%	/	/	可开放
12289	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线163#	200	2.86%	154.28	154.28	未列入	/	/	-18.82%	/	/	可开放
12290	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线129#	100	7.27%	72.73	72.73	未列入	/	/	-4.01%	/	/	可开放
12291	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树一组分010#	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-15.02%	/	/	可开放
12292	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树六祖分020#	200	0.78%	158.44	158.44	未列入	/	/	-15.79%	/	/	可开放
12293	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗二组分13#	200	0.91%	158.18	158.18	未列入	/	/	-10.46%	/	/	可开放
12294	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线070#	200	1.06%	157.89	157.89	未列入	/	/	-7.01%	/	/	可开放
12295	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分韩家二队支015#	200	0.24%	159.53	159.53	未列入	/	/	-15.61%	/	/	可开放
12296	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线024#	400	1.17%	315.31	315.31	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
12297	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分45#	200	1.30%	157.4	157.4	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放
12298	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树七组分003#	200	1.20%	157.6	157.6	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
12299	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线055#	400	0.60%	317.62	317.62	未列入	/	/	0.64%	/	/	可开放
12300	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线018#	80	2.10%	62.32	62.32	未列入	/	/	3.44%	/	/	可开放
12301	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分37#	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
12302	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线三发石场分12#	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12303	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	刘家五队支34#	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12304	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分刘家五队支14#刘家四台区支1#	200	0.97%	158.07	158.07	未列入	/	/	-5.25%	/	/	可开放
12305	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家1井1号柱上变压器	50	9.98%	35.01	35.01	未列入	/	/	-0.99%	/	/	可开放
12306	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线医院支011左4#变压器	100	2.47%	77.53	77.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12307	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	果园支06左1#变压器	100	0.23%	79.77	79.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放

12308	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	北耿七台区支007#	400	14.16%	263.35	263.35	未列入	/	/	12.68%	/	/	可开放
12309	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期5#箱站变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12310	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园小区箱站1#变压器间隔配电变压	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	-3.92%	/	/	可开放
12311	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园小区箱站2#变压器间隔配电变压	400	3.84%	304.64	304.64	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
12312	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-8箱站配电变压器	400	11.28%	274.9	274.9	未列入	/	/	23.42%	/	/	可开放
12313	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-8箱站配电变压器2	400	7.48%	290.1	290.1	未列入	/	/	22.18%	/	/	可开放
12314	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福B箱式变压器1	250	0.30%	199.24	199.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12315	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福B箱式变压器	250	0.27%	199.33	199.33	未列入	/	/	-91.26%	/	/	可开放
12316	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	御水华城1#厢式变压器	400	14.00%	264.01	264.01	未列入	/	/	7.54%	/	/	可开放
12317	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城3#站厢式变压器	400	12.39%	270.44	270.44	未列入	/	/	-5.49%	/	/	可开放
12318	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城5#站厢式变压器	400	13.20%	267.21	267.21	未列入	/	/	1.53%	/	/	可开放
12319	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	海城市开发区二台子农贸市场	400	22.27%	230.94	230.94	未列入	/	/	4.23%	/	/	可开放
12320	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	开发区铁西二台子住宅楼一期	400	20.46%	238.15	238.15	未列入	/	/	7.63%	/	/	可开放
12321	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分12#变压器1	500	24.38%	278.1	278.1	未列入	/	/	0.81%	/	/	可开放
12322	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-2#箱站2#变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
12323	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲一台区	200	26.82%	106.37	106.37	未列入	/	/	-20.75%	/	/	可开放
12324	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	牛庄兴隆箱式变变压器	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	-88.17%	/	/	可开放
12325	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	商行箱式变压器	160	0.84%	126.65	126.65	未列入	/	/	-4.17%	/	/	可开放
12326	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站14#楼箱站2#变压器	500	4.83%	375.84	375.84	未列入	/	/	-22.55%	/	/	可开放
12327	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟四台区	80	58.91%	16.87	16.87	未列入	/	/	-18.04%	/	/	可开放
12328	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛五台分02#柱上变压器	200	8.43%	143.15	143.15	未列入	/	/	14.07%	/	/	可开放
12329	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	金家口分南毛三台14#柱上变压器	125	36.97%	53.79	53.79	未列入	/	/	-31.63%	/	/	可开放
12330	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	张堡二台分02#柱上变压器	200	34.67%	90.67	90.67	未列入	/	/	9.93%	/	/	可开放
12331	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	张堡一台分06#柱上变压器	100	81.47%	0	0	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
12332	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟一台分07#柱上变压器	200	19.00%	122.01	122.01	未列入	/	/	-11.96%	/	/	可开放
12333	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期3#箱站1#变压器	500	14.94%	325.32	325.32	未列入	/	/	7.63%	/	/	可开放
12334	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	圣阁名苑箱式变压器	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	-1.26%	/	/	可开放
12335	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15166比华利小区二期一号箱变变压器	400	5.83%	296.67	296.67	未列入	/	/	36.40%	/	/	可开放
12336	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	医院支联通支003#配电柱上变压器	200	25.52%	108.97	108.97	未列入	/	/	-1.39%	/	/	可开放
12337	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	蔬菜箱站变压器	315	17.17%	197.9	197.9	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
12338	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区1#箱站1#变压器	500	4.81%	375.95	375.95	未列入	/	/	-6.58%	/	/	可开放
12339	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线55右1#变压器	315	21.74%	183.51	183.51	未列入	/	/	5.75%	/	/	可开放
12340	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家二台区支004#	200	52.24%	55.52	55.52	未列入	/	/	0.92%	/	/	可开放
12341	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家三台区分003#	200	17.67%	124.66	124.66	未列入	/	/	-43.31%	/	/	可开放
12342	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家一台区分022#	160	1.38%	125.79	125.79	未列入	/	/	-15.15%	/	/	可开放
12343	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘一台区支005#	80	88.68%	0	0	未列入	/	/	0.43%	/	/	可开放
12344	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相四台区干007#	100	57.45%	22.55	22.55	未列入	/	/	2.49%	/	/	可开放
12345	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新立果园分002#	200	6.66%	146.69	146.69	未列入	/	/	-58.13%	/	/	可开放
12346	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分083#	100	55.34%	24.66	24.66	未列入	/	/	12.11%	/	/	可开放
12347	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫五台区支003#	50	11.00%	34.5	34.5	未列入	/	/	-73.73%	/	/	可开放
12348	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马一台区分013#	200	3.93%	152.14	152.14	未列入	/	/	4.34%	/	/	可开放
12349	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线016#	100	79.94%	0.06	0.06	未列入	/	/	5.88%	/	/	可开放
12350	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳分006#	400	9.86%	280.55	280.55	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
12351	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白六台区支002#	100	27.97%	52.03	52.03	未列入	/	/	-10.91%	/	/	可开放
12352	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	马脖一台区分005#	100	38.58%	41.42	41.42	未列入	/	/	-13.07%	/	/	可开放
12353	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	化肥线	化肥线10#	250	0.60%	198.49	198.49	未列入	/	/	-85.47%	/	/	可开放
12354	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15211南湖绿洲小区7#箱变变压器	500	1.59%	392.04	392.04	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
12355	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线28+1#柱上变压器	200	1.27%	157.47	157.47	未列入	/	/	31.64%	/	/	可开放

12356	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分45左5#柱上变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12357	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村小区箱站变压器	200	14.87%	130.27	130.27	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
12358	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	水田分2#	50	27.86%	26.07	26.07	未列入	/	/	-32.98%	/	/	可开放
12359	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	南二级提分1#	50	7.86%	36.07	36.07	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
12360	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站1#住宅箱站配电变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	45.77%	/	/	可开放
12361	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	设施农业干（西新）13#	160	0.21%	127.67	127.67	未列入	/	/	-39.11%	/	/	可开放
12362	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线67左1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12363	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站2#住宅箱站配电变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	-13.93%	/	/	可开放
12364	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新干29#	400	16.29%	254.84	254.84	未列入	/	/	1857.79%	/	/	可开放
12365	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靓海金科三期1#箱站配电变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
12366	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站3#网点箱站配电变压器	630	2.79%	486.45	486.45	未列入	/	/	1061.90%	/	/	可开放
12367	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	东新干移动分5#	50	4.38%	37.81	37.81	未列入	/	/	19.25%	/	/	可开放
12368	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靓海金科三期2#箱站配电变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
12369	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左4右1	200	41.47%	77.07	77.07	未列入	/	/	-2.92%	/	/	可开放
12370	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	洪成分1#	200	1.78%	156.44	156.44	未列入	/	/	-29.73%	/	/	可开放
12371	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靓海金科三期3#箱站配电变压器	400	2.18%	311.29	311.29	未列入	/	/	883.76%	/	/	可开放
12372	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靓海金科三期4#箱站配电变压器	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	30.38%	/	/	可开放
12373	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠箱变配电变压器	630	3.13%	484.28	484.28	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
12374	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	南台二中1#箱变配电变压器	315	12.04%	214.06	214.06	未列入	/	/	-11.98%	/	/	可开放
12375	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	南台二中2#箱变配电变压器	315	0.15%	251.53	251.53	未列入	/	/	31.94%	/	/	可开放
12376	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园1#变压器	500	0.13%	399.36	399.36	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
12377	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园2#变压器	500	0.11%	399.44	399.44	未列入	/	/	-87.63%	/	/	可开放
12378	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园3#变压器	315	0.17%	251.46	251.46	未列入	/	/	17.67%	/	/	可开放
12379	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室1#住宅变压器	500	3.31%	383.44	383.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12380	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室2#住宅变压器	500	2.66%	386.7	386.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12381	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室3#住宅变压器	500	3.47%	382.63	382.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12382	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室4#住宅变压器	500	3.91%	380.44	380.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12383	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室5#住宅变压器	500	0.01%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12384	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配电室6#网点变压器	500	2.70%	386.5	386.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12385	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜三台区支013#柱上变压器	100	7.17%	72.83	72.83	未列入	/	/	121.61%	/	/	可开放
12386	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家四台区干002#	200	2.31%	155.39	155.39	未列入	/	/	8.17%	/	/	可开放
12387	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	预制件分9右8#	200	0.78%	158.44	158.44	未列入	/	/	-86.02%	/	/	可开放
12388	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	热能分56左5右7#杨寨村二台区	100	55.19%	24.81	24.81	未列入	/	/	11.68%	/	/	可开放
12389	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线038#	400	6.75%	292.99	292.99	未列入	/	/	-30.79%	/	/	可开放
12390	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分55#柱上变压器	100	2.68%	77.32	77.32	未列入	/	/	6.34%	/	/	可开放
12391	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	袁家井分1#柱上变压器	100	1.22%	78.78	78.78	未列入	/	/	-3.50%	/	/	可开放
12392	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙分8右3#变压器	400	4.61%	301.56	301.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12393	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	水田支21#柱上变压器	50	7.50%	36.25	36.25	未列入	/	/	-10.39%	/	/	可开放
12394	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	水田支29#柱上变压器	50	7.70%	36.15	36.15	未列入	/	/	1.73%	/	/	可开放
12395	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线58右1#	200	0.38%	159.25	159.25	未列入	/	/	-8.20%	/	/	可开放
12396	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分27#	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
12397	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石十二台区柱上变压器	100	0.80%	79.2	79.2	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
12398	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左14左9#柱上变压器	400	5.86%	296.55	296.55	未列入	/	/	-17.18%	/	/	可开放
12399	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石二台区	200	8.88%	142.25	142.25	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
12400	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石十一台区柱上变压器	100	0.26%	79.74	79.74	未列入	/	/	-61.89%	/	/	可开放

12401	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	代南一线响堂分2左1#柱上变压器	400	0.18%	319.29	319.29	未列入	/	/	-3.35%	/	/	可开放
12402	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线066#	200	14.91%	130.19	130.19	未列入	/	/	22.58%	/	/	可开放
12403	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分32#柱上变压器	50	4.90%	37.55	37.55	未列入	/	/	-1.40%	/	/	可开放
12404	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支12#柱上变压器	50	9.00%	35.5	35.5	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
12405	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分14#柱上变压器	50	8.30%	35.85	35.85	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放
12406	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟三台区	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12407	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分10#柱上变压器	100	1.63%	78.37	78.37	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
12408	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支30#柱上变压器	100	1.85%	78.15	78.15	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
12409	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十四队机井干1#	100	67.98%	12.02	12.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12410	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子七队机井干2#	50	0.04%	39.98	39.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12411	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣B站1#变压器	400	0.24%	319.05	319.05	未列入	/	/	-85.19%	/	/	可开放
12412	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支50#柱上变压器	50	7.32%	36.34	36.34	未列入	/	/	-8.27%	/	/	可开放
12413	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支41#柱上变压器	50	8.80%	35.6	35.6	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
12414	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支17#柱上变压器	400	12.28%	270.89	270.89	未列入	/	/	5.36%	/	/	可开放
12415	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支43#柱上变压器	50	5.20%	37.4	37.4	未列入	/	/	-46.10%	/	/	可开放
12416	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支34#柱上变压器	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	-3.39%	/	/	可开放
12417	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分38#柱上变压器	400	8.06%	287.75	287.75	未列入	/	/	-17.82%	/	/	可开放
12418	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑B箱式变1#变压器	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	-90.24%	/	/	可开放
12419	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支3#柱上变压器	50	0.04%	39.98	39.98	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12420	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家一台区分001#	400	0.78%	316.9	316.9	未列入	/	/	-83.59%	/	/	可开放
12421	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分11左3#柱上变压器-2	400	0.88%	316.48	316.48	未列入	/	/	-54.02%	/	/	可开放
12422	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线134左2#变压器	400	0.36%	318.58	318.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12423	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分30#柱上变压器-2	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	-84.37%	/	/	可开放
12424	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支16#柱上变压器	50	0.02%	39.99	39.99	未列入	/	/	-95.17%	/	/	可开放
12425	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石三台区	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	-36.35%	/	/	可开放
12426	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家二台区支005#	400	0.24%	319.06	319.06	未列入	/	/	-90.68%	/	/	可开放
12427	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分10左3#变压器	400	11.84%	272.63	272.63	未列入	/	/	-1.17%	/	/	可开放
12428	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身二台区	400	1.85%	312.59	312.59	未列入	/	/	14.72%	/	/	可开放
12429	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支10#柱上变压器	50	2.20%	38.9	38.9	未列入	/	/	-56.19%	/	/	可开放
12430	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身三台区	200	8.47%	143.07	143.07	未列入	/	/	-49.35%	/	/	可开放
12431	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家四台区分005	400	0.80%	316.79	316.79	未列入	/	/	-80.67%	/	/	可开放
12432	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	前郭四台区	200	1.01%	157.99	157.99	未列入	/	/	-80.30%	/	/	可开放
12433	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支23#	200	22.13%	115.74	115.74	未列入	/	/	17.75%	/	/	可开放
12434	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分23左4#	200	12.66%	134.69	134.69	未列入	/	/	7.33%	/	/	可开放
12435	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙二台区	200	5.84%	148.33	148.33	未列入	/	/	10.20%	/	/	可开放
12436	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉六台区支011#	200	20.79%	118.43	118.43	未列入	/	/	-10.16%	/	/	可开放
12437	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭五台区分005#	400	2.97%	308.11	308.11	未列入	/	/	-26.78%	/	/	可开放
12438	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马一台区分004#	200	2.99%	154.03	154.03	未列入	/	/	-10.96%	/	/	可开放
12439	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒八台区分001#	400	4.36%	302.57	302.57	未列入	/	/	9.38%	/	/	可开放
12440	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分035#	200	1.06%	157.89	157.89	未列入	/	/	-33.63%	/	/	可开放
12441	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小八台区支003#	100	13.59%	66.41	66.41	未列入	/	/	-13.18%	/	/	可开放
12442	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	三台村三台区干001#	200	2.30%	155.4	155.4	未列入	/	/	-26.13%	/	/	可开放
12443	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	茶炉厂干025#	50	1.28%	39.36	39.36	未列入	/	/	-73.64%	/	/	可开放
12444	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	头道二台区	100	36.86%	43.14	43.14	未列入	/	/	-0.47%	/	/	可开放
12445	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城二台区分006#	200	1.97%	156.06	156.06	未列入	/	/	-60.63%	/	/	可开放
12446	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭七台区	100	7.53%	72.47	72.47	未列入	/	/	-44.72%	/	/	可开放

12447	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城干085#	400	0.73%	317.07	317.07	未列入	/	/	-82.44%	/	/	可开放
12448	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线34左4#变压器	200	0.45%	159.1	159.1	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
12449	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水六台区干010#	400	1.68%	313.28	313.28	未列入	/	/	-75.51%	/	/	可开放
12450	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	钟台分15右2#柱上变压器	100	62.78%	17.22	17.22	未列入	/	/	7.40%	/	/	可开放
12451	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	李卜三队区	100	59.94%	20.06	20.06	未列入	/	/	36.76%	/	/	可开放
12452	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家一台区分003#	200	5.06%	149.88	149.88	未列入	/	/	-71.52%	/	/	可开放
12453	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线093#	400	3.44%	306.26	306.26	未列入	/	/	22.21%	/	/	可开放
12454	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家三台区分010#	200	1.51%	156.99	156.99	未列入	/	/	-70.07%	/	/	可开放
12455	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉分012#	400	8.60%	285.61	285.61	未列入	/	/	3.80%	/	/	可开放
12456	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	三道一台区支003#	400	13.79%	264.85	264.85	未列入	/	/	-28.64%	/	/	可开放
12457	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤四台区	100	5.32%	74.68	74.68	未列入	/	/	19.11%	/	/	可开放
12458	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大堡干004#	400	2.22%	311.12	311.12	未列入	/	/	-47.40%	/	/	可开放
12459	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	鸿昌房地产二期箱站变压器	500	2.80%	386	386	未列入	/	/	2060.25%	/	/	可开放
12460	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	鸿昌房地产箱站变压器	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
12461	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线054#	400	0.36%	318.56	318.56	未列入	/	/	-22.05%	/	/	可开放
12462	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线西南沟分002#	200	1.20%	157.61	157.61	未列入	/	/	-23.93%	/	/	可开放
12463	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线罗过沟分027#	200	23.90%	112.21	112.21	未列入	/	/	-10.52%	/	/	可开放
12464	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）1#变压器间隔配电变压器	500	0.06%	399.7	399.7	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
12465	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）2#变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
12466	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（网点）3#变压器间隔 配电变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	14.56%	/	/	可开放
12467	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）4#变压器间隔配电变压器	500	1.76%	391.19	391.19	未列入	/	/	1111.75%	/	/	可开放
12468	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	锦绣晓苑小区箱变变压器间隔	400	4.41%	302.36	302.36	未列入	/	/	1064.87%	/	/	可开放
12469	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦10#地埋变变压器	630	4.62%	474.91	474.91	未列入	/	/	1605.58%	/	/	可开放
12470	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎一队分005#变压器	200	47.89%	64.23	64.23	未列入	/	/	10.76%	/	/	可开放
12471	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎一队分018#变压器	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	1.84%	/	/	可开放
12472	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分16	50	37.58%	21.21	21.21	未列入	/	/	13.06%	/	/	可开放
12473	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭三台区	100	90.96%	0	0	未列入	/	/	14.70%	/	/	可开放
12474	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金一台区	160	27.46%	84.07	84.07	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
12475	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官村一台区	160	1.10%	126.24	126.24	未列入	/	/	12.12%	/	/	可开放
12476	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	企业线022#变压器	200	1.26%	157.49	157.49	未列入	/	/	9.07%	/	/	可开放
12477	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	接文干004#变压器	200	38.47%	83.07	83.07	未列入	/	/	-17.00%	/	/	可开放
12478	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	胡家干008#变压器	80	47.51%	25.99	25.99	未列入	/	/	-1.84%	/	/	可开放
12479	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲二台区	400	5.85%	296.6	296.6	未列入	/	/	-20.72%	/	/	可开放
12480	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城二台区	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-87.30%	/	/	可开放
12481	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	山咀大队干001#	200	10.76%	138.48	138.48	未列入	/	/	-42.03%	/	/	可开放
12482	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组秦干002#	200	22.63%	114.74	114.74	未列入	/	/	-27.56%	/	/	可开放
12483	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉七台区支003#	200	7.42%	145.16	145.16	未列入	/	/	14.60%	/	/	可开放
12484	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘二台区支002#	50	8.72%	35.64	35.64	未列入	/	/	-59.79%	/	/	可开放
12485	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台二台区支003#	100	37.31%	42.69	42.69	未列入	/	/	-2.05%	/	/	可开放
12486	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干40右6#变压器	200	2.92%	154.16	154.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12487	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分39#变压器东高2台区（局属）	200	4.13%	151.74	151.74	未列入	/	/	-1.65%	/	/	可开放
12488	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	农大分019右6#变压器	400	6.85%	292.62	292.62	未列入	/	/	20.58%	/	/	可开放
12489	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期1#B住宅变压器	630	3.36%	482.86	482.86	未列入	/	/	1015.14%	/	/	可开放
12490	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期2#B住宅变压器	500	5.36%	373.22	373.22	未列入	/	/	956.33%	/	/	可开放
12491	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期3#B网点变压器	630	0.00%	503.99	503.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

12492	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期4#B网点变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
12493	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期5#B网点变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	64.32%	/	/	可开放
12494	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分17#变压器东高4台区（局属）左	400	0.19%	319.25	319.25	未列入	/	/	12.75%	/	/	可开放
12495	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线145#变压器	100	3.22%	76.78	76.78	未列入	/	/	-71.69%	/	/	可开放
12496	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后公八队干006#变压器	50	15.96%	32.02	32.02	未列入	/	/	7.00%	/	/	可开放
12497	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	后公2队分03#变压器后公2台区（局属）	100	18.66%	61.34	61.34	未列入	/	/	-11.12%	/	/	可开放
12498	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期6#B住宅变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	21.27%	/	/	可开放
12499	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期7#B住宅变压器	630	0.03%	503.81	503.81	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
12500	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期8#B住宅变压器	630	4.07%	478.37	478.37	未列入	/	/	1253.04%	/	/	可开放
12501	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期9#B网点变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
12502	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期10#B网点变压器	630	1.43%	494.96	494.96	未列入	/	/	1244.62%	/	/	可开放
12503	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干34左3#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12504	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组秦干002左1#变压器	200	3.71%	152.59	152.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12505	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立干73#变压器	200	2.81%	154.38	154.38	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放
12506	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨4队分10#变压器	200	2.36%	155.29	155.29	未列入	/	/	-6.08%	/	/	可开放
12507	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭四台区	200	34.02%	91.97	91.97	未列入	/	/	-0.44%	/	/	可开放
12508	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡二队分006#淮泡二台区	200	6.65%	146.71	146.71	未列入	/	/	-3.22%	/	/	可开放
12509	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星一台区	200	9.82%	140.36	140.36	未列入	/	/	-11.05%	/	/	可开放
12510	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安九台区	400	11.79%	272.86	272.86	未列入	/	/	-12.44%	/	/	可开放
12511	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身四台区	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12512	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	金坨6队干55#变压器金坨6台区（局属）	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-7.42%	/	/	可开放
12513	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	望台农贸市场照明	400	6.07%	295.74	295.74	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
12514	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹四台区	200	3.83%	152.34	152.34	未列入	/	/	-12.30%	/	/	可开放
12515	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门四台区	400	2.04%	311.85	311.85	未列入	/	/	21.84%	/	/	可开放
12516	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡一对干20#淮泡一台区	400	0.35%	318.6	318.6	未列入	/	/	-2.74%	/	/	可开放
12517	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿四台区变压器	400	0.68%	317.29	317.29	未列入	/	/	15.83%	/	/	可开放
12518	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家三队支07#变压器	400	0.60%	317.61	317.61	未列入	/	/	1.50%	/	/	可开放
12519	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印大队	200	2.20%	155.6	155.6	未列入	/	/	-77.74%	/	/	可开放
12520	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草一台区变压器	400	0.72%	317.14	317.14	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12521	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落四台区	200	7.46%	145.09	145.09	未列入	/	/	-61.71%	/	/	可开放
12522	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干052#变压器	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
12523	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印三队	400	0.40%	318.39	318.39	未列入	/	/	-82.94%	/	/	可开放
12524	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印五队	200	1.73%	156.54	156.54	未列入	/	/	-77.68%	/	/	可开放
12525	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石街道二台区	160	0.38%	127.4	127.4	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
12526	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿七台区变压器	400	0.65%	317.4	317.4	未列入	/	/	11.54%	/	/	可开放
12527	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石六队支002#变压器	200	4.98%	150.05	150.05	未列入	/	/	2.07%	/	/	可开放
12528	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	双龙小区箱式变变压器	250	17.36%	156.6	156.6	未列入	/	/	7.51%	/	/	可开放
12529	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	王石油坊箱式变1#变压器	250	38.11%	104.73	104.73	未列入	/	/	17.82%	/	/	可开放
12530	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新东部队A箱式变1#变压器	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
12531	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新东部队B箱式变变压器	315	11.22%	216.67	216.67	未列入	/	/	6.28%	/	/	可开放
12532	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印六队	200	1.47%	157.06	157.06	未列入	/	/	-79.80%	/	/	可开放
12533	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分001#变压器	400	4.64%	301.46	301.46	未列入	/	/	-53.04%	/	/	可开放
12534	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石七队支005#变压器	200	5.76%	148.49	148.49	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
12535	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台五台区变压器	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
12536	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	小凌泡分017#变压器	200	4.85%	150.3	150.3	未列入	/	/	13.80%	/	/	可开放
12537	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖二队干008#变压器	400	0.75%	317.01	317.01	未列入	/	/	15.79%	/	/	可开放
12538	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台一台区变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	-65.01%	/	/	可开放
12539	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线张嘴干41右23#变压器	400	1.75%	313.02	313.02	未列入	/	/	-61.24%	/	/	可开放

12540	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印七队	200	7.36%	145.29	145.29	未列入	/	/	-53.09%	/	/	可开放
12541	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双二队分12#变压器	200	2.44%	155.13	155.13	未列入	/	/	31.88%	/	/	可开放
12542	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印八队	200	2.26%	155.49	155.49	未列入	/	/	-73.64%	/	/	可开放
12543	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十队	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	-95.79%	/	/	可开放
12544	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十一队	100	1.11%	78.89	78.89	未列入	/	/	-59.18%	/	/	可开放
12545	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十二队	200	1.11%	157.78	157.78	未列入	/	/	-80.81%	/	/	可开放
12546	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线163#变压器	50	8.16%	35.92	35.92	未列入	/	/	1.25%	/	/	可开放
12547	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响四台区	50	0.36%	39.82	39.82	未列入	/	/	-79.70%	/	/	可开放
12548	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前双二队分11#变压器	200	0.30%	159.4	159.4	未列入	/	/	-8.07%	/	/	可开放
12549	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	后公一队干002#变压器后公1台区（局	400	0.62%	317.52	317.52	未列入	/	/	10.53%	/	/	可开放
12550	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分20#变压器东高3台区（局属）	100	13.97%	66.03	66.03	未列入	/	/	20.82%	/	/	可开放
12551	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲加工厂干19#变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12552	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线043#	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	6.79%	/	/	可开放
12553	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎三队分7#变压器	400	1.07%	315.73	315.73	未列入	/	/	4.64%	/	/	可开放
12554	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉五台区	50	88.80%	0	0	未列入	/	/	-26.88%	/	/	可开放
12555	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分24#	400	8.19%	287.26	287.26	未列入	/	/	12.72%	/	/	可开放
12556	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线081#变压器	200	2.20%	155.61	155.61	未列入	/	/	48.90%	/	/	可开放
12557	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线055#	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	40.28%	/	/	可开放
12558	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰二台区	200	4.99%	150.03	150.03	未列入	/	/	-67.28%	/	/	可开放
12559	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线铁石干前铁分21#	200	3.75%	152.5	152.5	未列入	/	/	9.63%	/	/	可开放
12560	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰一台区	200	9.90%	140.2	140.2	未列入	/	/	-50.60%	/	/	可开放
12561	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线059右7#	100	57.22%	22.78	22.78	未列入	/	/	-15.80%	/	/	可开放
12562	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿八队分06#变压器	100	1.54%	78.46	78.46	未列入	/	/	11.00%	/	/	可开放
12563	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分18#	200	6.11%	147.78	147.78	未列入	/	/	-50.88%	/	/	可开放
12564	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家于刘干于刘二队分001#柱上变压器	400	0.78%	316.9	316.9	未列入	/	/	-2.93%	/	/	可开放
12565	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分1右1#	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	-13.63%	/	/	可开放
12566	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡一台区	200	1.22%	157.57	157.57	未列入	/	/	-6.67%	/	/	可开放
12567	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线134#变压器	200	24.22%	111.57	111.57	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
12568	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分31#	100	20.77%	59.23	59.23	未列入	/	/	-5.16%	/	/	可开放
12569	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石三队分005#变压器	200	0.09%	159.83	159.83	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
12570	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线025#	160	32.64%	75.77	75.77	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
12571	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑分43#柱上变压器金坑二台区	200	28.17%	103.66	103.66	未列入	/	/	-36.46%	/	/	可开放
12572	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家3队干10变压器	100	15.33%	64.67	64.67	未列入	/	/	9.05%	/	/	可开放
12573	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支6右2#	400	1.89%	312.45	312.45	未列入	/	/	2.19%	/	/	可开放
12574	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干032#	100	7.65%	72.35	72.35	未列入	/	/	-50.69%	/	/	可开放
12575	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干07#变压器	200	16.47%	127.07	127.07	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
12576	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇六台区	100	20.13%	59.87	59.87	未列入	/	/	-26.91%	/	/	可开放
12577	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道九台区003#	80	12.40%	54.08	54.08	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
12578	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公二队干002#变压器	100	20.50%	59.5	59.5	未列入	/	/	7.41%	/	/	可开放
12579	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子五台区变压器	100	62.84%	17.16	17.16	未列入	/	/	23.67%	/	/	可开放
12580	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南二台区分027#	200	2.73%	154.54	154.54	未列入	/	/	-42.68%	/	/	可开放
12581	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳村台	200	26.22%	107.57	107.57	未列入	/	/	47.37%	/	/	可开放
12582	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	宝山二台区支005#	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
12583	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相二台区干010#	400	0.85%	316.62	316.62	未列入	/	/	-0.88%	/	/	可开放
12584	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家四台区	200	1.31%	157.39	157.39	未列入	/	/	-23.84%	/	/	可开放
12585	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯五台区	200	7.04%	145.92	145.92	未列入	/	/	-0.88%	/	/	可开放
12586	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下甸一台区	400	1.14%	315.45	315.45	未列入	/	/	5.47%	/	/	可开放
12587	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪二台区	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放

12588	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪三台区	100	14.44%	65.56	65.56	未列入	/	/	-5.91%	/	/	可开放
12589	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道二台区	315	1.56%	247.08	247.08	未列入	/	/	71.64%	/	/	可开放
12590	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺六台区	200	1.91%	156.18	156.18	未列入	/	/	-3.24%	/	/	可开放
12591	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连二队干008#变压器达连2台区（局	200	3.65%	152.71	152.71	未列入	/	/	5.74%	/	/	可开放
12592	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	铁岭一台区变压器	200	52.50%	55	55	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
12593	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	铁岭分32#	100	86.52%	0	0	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
12594	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	新河二台分07#	100	24.89%	55.11	55.11	未列入	/	/	-3.32%	/	/	可开放
12595	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连一队干1#变压器达连1台区（局属）	200	5.94%	148.13	148.13	未列入	/	/	2.67%	/	/	可开放
12596	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜三台区	80	1.34%	62.93	62.93	未列入	/	/	-73.67%	/	/	可开放
12597	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线110右11#柱上变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12598	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-7箱站配电变压器01	500	5.39%	373.03	373.03	未列入	/	/	23.33%	/	/	可开放
12599	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-7箱站配电变压器02	500	2.57%	387.16	387.16	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放
12600	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线119右4#柱上变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12601	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线55右18#柱上变压器	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12602	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-6箱站配电变压器01	500	6.65%	366.76	366.76	未列入	/	/	6.33%	/	/	可开放
12603	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-6箱站配电变压器02	500	6.03%	369.83	369.83	未列入	/	/	19.72%	/	/	可开放
12604	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-5箱站配电变压器01	400	6.81%	292.75	292.75	未列入	/	/	-0.96%	/	/	可开放
12605	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-5箱站配电变压器02	400	8.81%	284.75	284.75	未列入	/	/	18.74%	/	/	可开放
12606	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	金域嘉园小区2#箱站配电变压器	500	11.81%	340.93	340.93	未列入	/	/	36.96%	/	/	可开放
12607	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	金域嘉园小区1#箱变配电变压器	500	3.48%	382.6	382.6	未列入	/	/	7.20%	/	/	可开放
12608	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15176永安二期回迁小区2#箱变变压器（居民）	500	7.42%	362.88	362.88	未列入	/	/	21.32%	/	/	可开放
12609	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官三台区	100	98.19%	0	0	未列入	/	/	13.75%	/	/	可开放
12610	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	王官线梨树三台区	100	62.40%	17.6	17.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12611	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家二台区支14#柱上变压器	200	2.39%	155.23	155.23	未列入	/	/	43.70%	/	/	可开放
12612	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线兴隆支006#配电柱上变压器	400	4.44%	302.26	302.26	未列入	/	/	6.91%	/	/	可开放
12613	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳二台区	400	2.62%	309.52	309.52	未列入	/	/	21.32%	/	/	可开放
12614	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后牛分014#变压器左	200	7.65%	144.71	144.71	未列入	/	/	8.87%	/	/	可开放
12615	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方线058#	400	0.42%	318.31	318.31	未列入	/	/	-1.16%	/	/	可开放
12616	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线009#变压器	200	4.84%	150.33	150.33	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
12617	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家一队分006#变压器	200	20.05%	119.91	119.91	未列入	/	/	8.83%	/	/	可开放
12618	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公村干003#变压器	100	8.87%	71.13	71.13	未列入	/	/	3.63%	/	/	可开放
12619	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎一队分002#变压器	200	2.66%	154.69	154.69	未列入	/	/	15.36%	/	/	可开放
12620	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干043#	100	7.90%	72.1	72.1	未列入	/	/	-25.96%	/	/	可开放
12621	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	东新水田种植小区012#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
12622	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲干033#变压器	200	0.28%	159.44	159.44	未列入	/	/	5.83%	/	/	可开放
12623	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干09#	200	4.87%	150.26	150.26	未列入	/	/	5.45%	/	/	可开放
12624	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新胜箱站变压器	315	11.69%	215.17	215.17	未列入	/	/	0.52%	/	/	可开放
12625	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马七台分02#	200	3.45%	153.1	153.1	未列入	/	/	2.72%	/	/	可开放
12626	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干西三照明分001#变压器	200	5.75%	148.5	148.5	未列入	/	/	12.23%	/	/	可开放
12627	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干西三照明分008#变压器	200	12.28%	135.44	135.44	未列入	/	/	25.47%	/	/	可开放
12628	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干022#变压器	250	26.01%	134.97	134.97	未列入	/	/	16.57%	/	/	可开放
12629	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道6台支10#	200	2.67%	154.67	154.67	未列入	/	/	27.67%	/	/	可开放
12630	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右13#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12631	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	单家一队005#	100	28.41%	51.59	51.59	未列入	/	/	-9.19%	/	/	可开放
12632	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干08#	200	2.19%	155.63	155.63	未列入	/	/	3.37%	/	/	可开放
12633	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地干019右5右10#柱上变压器	200	0.55%	158.9	158.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
12634	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎大棚017#	100	15.44%	64.56	64.56	未列入	/	/	-21.46%	/	/	可开放
12635	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	瑞亚合作社变压器	80	0.70%	63.44	63.44	未列入	/	/	-70.33%	/	/	可开放

12636	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖四队分006#变压器	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
12637	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	宏泰小区箱式变变压器	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
12638	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河干15#变压器	100	16.40%	63.6	63.6	未列入	/	/	-45.83%	/	/	可开放
12639	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里一队干004#变压器	50	8.20%	35.9	35.9	未列入	/	/	12.15%	/	/	可开放
12640	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分26左3左2	200	14.97%	130.07	130.07	未列入	/	/	161.11%	/	/	可开放
12641	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	东新养殖小区2变压器	200	1.29%	157.43	157.43	未列入	/	/	56.45%	/	/	可开放
12642	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西新养殖小区6	80	79.85%	0.12	0.12	未列入	/	/	-13.01%	/	/	可开放
12643	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相六台区柱上变压器	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-4.38%	/	/	可开放
12644	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干88右1	200	19.09%	121.83	121.83	未列入	/	/	-20.59%	/	/	可开放
12645	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家五台区柱上变压器	200	0.08%	159.84	159.84	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12646	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家四台区	200	52.29%	55.42	55.42	未列入	/	/	6.94%	/	/	可开放
12647	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右10右1	80	67.09%	10.33	10.33	未列入	/	/	20.78%	/	/	可开放
12648	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海在市箭楼回迁区1#箱站变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	3.77%	/	/	可开放
12649	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区4#箱站变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	5.13%	/	/	可开放
12650	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干45#	200	41.65%	76.71	76.71	未列入	/	/	-19.34%	/	/	可开放
12651	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马六台分03#	100	55.56%	24.44	24.44	未列入	/	/	-16.16%	/	/	可开放
12652	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗三台区	80	4.93%	60.06	60.06	未列入	/	/	-76.77%	/	/	可开放
12653	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗一台区	100	56.05%	23.95	23.95	未列入	/	/	-3.52%	/	/	可开放
12654	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线126#	100	54.01%	25.99	25.99	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
12655	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分037#	20	12.20%	13.56	13.56	未列入	/	/	-30.28%	/	/	可开放
12656	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合一台区004#	200	10.87%	138.26	138.26	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
12657	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家二台区03#	100	84.39%	0	0	未列入	/	/	3.00%	/	/	可开放
12658	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	新河一台分04#	100	76.95%	3.05	3.05	未列入	/	/	6.97%	/	/	可开放
12659	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	仙里干93#	50	14.92%	32.54	32.54	未列入	/	/	14.30%	/	/	可开放
12660	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15053万福园中园小区1#变压器（居民）	400	14.52%	261.94	261.94	未列入	/	/	35.63%	/	/	可开放
12661	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15054万福园中园小区2#变压器（居民）	500	12.84%	335.78	335.78	未列入	/	/	45.44%	/	/	可开放
12662	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15057万福园中园小区5#变压器（网点）	400	5.52%	297.93	297.93	未列入	/	/	15.44%	/	/	可开放
12663	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区3#箱变（网点）	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	9.11%	/	/	可开放
12664	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区4#箱变（居民）	500	10.48%	347.61	347.61	未列入	/	/	24.78%	/	/	可开放
12665	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区5#箱变（网点）	400	2.38%	310.5	310.5	未列入	/	/	0.75%	/	/	可开放
12666	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区2#箱变（居民）	400	6.04%	295.85	295.85	未列入	/	/	10.66%	/	/	可开放
12667	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15085华源名居小区1#变压器（居民）	500	8.12%	359.41	359.41	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
12668	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15088华源名居小区4#变压器（网点）	500	0.94%	395.28	395.28	未列入	/	/	1.74%	/	/	可开放
12669	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15008嘉景花园新城小区1号变压器	500	9.96%	350.18	350.18	未列入	/	/	28.00%	/	/	可开放
12670	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道一台区	100	62.02%	17.98	17.98	未列入	/	/	-11.08%	/	/	可开放
12671	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道六台区	100	67.02%	12.98	12.98	未列入	/	/	-19.70%	/	/	可开放
12672	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	钟台分15右1#柱上变压器	100	39.05%	40.95	40.95	未列入	/	/	-14.10%	/	/	可开放
12673	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15111保寿小区2#箱变（居民）	315	8.52%	225.16	225.16	未列入	/	/	3.82%	/	/	可开放
12674	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15114保寿小区5#箱变（居民）	500	4.19%	379.03	379.03	未列入	/	/	-1.24%	/	/	可开放
12675	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿七队干08#变压器	100	62.94%	17.06	17.06	未列入	/	/	7.09%	/	/	可开放
12676	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树七台区	200	50.27%	59.47	59.47	未列入	/	/	-9.97%	/	/	可开放
12677	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分037#	100	57.31%	22.69	22.69	未列入	/	/	-26.25%	/	/	可开放
12678	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分下力四队支002#	200	1.41%	157.19	157.19	未列入	/	/	2.97%	/	/	可开放
12679	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分005#	80	93.73%	0	0	未列入	/	/	-2.51%	/	/	可开放
12680	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	西小线南关干027#变压器	80	34.81%	36.15	36.15	未列入	/	/	-8.29%	/	/	可开放
12681	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分杨西沟支012#	80	59.98%	16.02	16.02	未列入	/	/	3.02%	/	/	可开放
12682	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分杨西沟支035#	30	20.53%	17.84	17.84	未列入	/	/	-3.83%	/	/	可开放
12683	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线下力9、10队分013#	100	56.20%	23.8	23.8	未列入	/	/	-25.27%	/	/	可开放
12684	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线089#赵八三台区柱上变压器	160	52.98%	43.23	43.23	未列入	/	/	-12.05%	/	/	可开放

12685	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	三码照明分5右5#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12686	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤六台区	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	-7.63%	/	/	可开放
12687	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区网点1#箱站变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
12688	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线16左1#柱上变压器	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	17.51%	/	/	可开放
12689	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区6#住宅变压器	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	21.40%	/	/	可开放
12690	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜一台区支004#	200	1.36%	157.28	157.28	未列入	/	/	2.28%	/	/	可开放
12691	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗二台区	400	1.00%	316.01	316.01	未列入	/	/	-10.40%	/	/	可开放
12692	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄三台区支006#	400	0.83%	316.7	316.7	未列入	/	/	15.82%	/	/	可开放
12693	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干023#	100	4.03%	75.97	75.97	未列入	/	/	12.57%	/	/	可开放
12694	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘分011#	400	1.22%	315.11	315.11	未列入	/	/	7.27%	/	/	可开放
12695	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官四台区	50	23.68%	28.16	28.16	未列入	/	/	-16.67%	/	/	可开放
12696	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草四台区变压器	200	1.95%	156.1	156.1	未列入	/	/	-16.47%	/	/	可开放
12697	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟三台区	100	7.20%	72.8	72.8	未列入	/	/	27.20%	/	/	可开放
12698	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰三台区	100	6.94%	73.06	73.06	未列入	/	/	14.11%	/	/	可开放
12699	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小二台区02#	400	0.82%	316.73	316.73	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
12700	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	上英一台区	100	9.69%	70.31	70.31	未列入	/	/	51.89%	/	/	可开放
12701	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干149#	400	0.32%	318.73	318.73	未列入	/	/	9.98%	/	/	可开放
12702	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家二台区02#	400	4.69%	301.23	301.23	未列入	/	/	1018.63%	/	/	可开放
12703	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇分金坑支朱戈四组24#	100	2.56%	77.44	77.44	未列入	/	/	-9.56%	/	/	可开放
12704	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二台区04#	100	12.63%	67.37	67.37	未列入	/	/	-2.66%	/	/	可开放
12705	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线031#	400	0.03%	319.88	319.88	未列入	/	/	-76.80%	/	/	可开放
12706	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分017#	200	1.52%	156.96	156.96	未列入	/	/	-3.73%	/	/	可开放
12707	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台十台区变压器	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	9.01%	/	/	可开放
12708	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支036#	100	5.36%	74.64	74.64	未列入	/	/	-3.87%	/	/	可开放
12709	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分048#	200	1.13%	157.74	157.74	未列入	/	/	-2.35%	/	/	可开放
12710	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支011#	50	1.76%	39.12	39.12	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
12711	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线149#	100	8.03%	71.97	71.97	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
12712	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树三队分009#	200	0.09%	159.82	159.82	未列入	/	/	-13.40%	/	/	可开放
12713	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨岭沟分30#	200	3.24%	153.53	153.53	未列入	/	/	-1.36%	/	/	可开放
12714	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家大队分02#	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	-4.26%	/	/	可开放
12715	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线碾子沟分24#	100	16.66%	63.34	63.34	未列入	/	/	-13.87%	/	/	可开放
12716	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家一队分01#	80	0.41%	63.67	63.67	未列入	/	/	8.56%	/	/	可开放
12717	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室1#B住宅变压器	500	0.08%	399.59	399.59	未列入	/	/	126.38%	/	/	可开放
12718	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室2#B住宅变压器	500	0.07%	399.67	399.67	未列入	/	/	73.21%	/	/	可开放
12719	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室3#B网点变压器	400	3.99%	304.06	304.06	未列入	/	/	1311.56%	/	/	可开放
12720	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室4#B网点变压器	400	0.01%	319.95	319.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
12721	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室5#B网点变压器	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
12722	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室6#B网点变压器	400	0.03%	319.9	319.9	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
12723	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候粗八队分09#	100	6.61%	73.39	73.39	未列入	/	/	-6.56%	/	/	可开放
12724	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家五队分33#	100	3.04%	76.96	76.96	未列入	/	/	7.31%	/	/	可开放
12725	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分膳马支009#	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	-8.35%	/	/	可开放
12726	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	下家一台区分005#	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	4.80%	/	/	可开放
12727	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线团苗寺分03#	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
12728	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支003#	400	2.97%	308.14	308.14	未列入	/	/	-2.20%	/	/	可开放
12729	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线188#	200	1.75%	156.51	156.51	未列入	/	/	1.17%	/	/	可开放
12730	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城一台区支004#	400	4.80%	300.81	300.81	未列入	/	/	1031.08%	/	/	可开放

12731	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜三台区分012#	200	3.21%	153.59	153.59	未列入	/	/	5.58%	/	/	可开放
12732	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H3网点1#变压器	400	0.02%	319.94	319.94	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
12733	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H4网点2#变压器	400	3.04%	307.83	307.83	未列入	/	/	907.06%	/	/	可开放
12734	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H5网点3#变压器	400	1.98%	312.1	312.1	未列入	/	/	-27.57%	/	/	可开放
12735	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H6住宅4#变压器	500	3.03%	384.84	384.84	未列入	/	/	1276.59%	/	/	可开放
12736	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H7住宅5#变压器	500	2.59%	387.04	387.04	未列入	/	/	1369.69%	/	/	可开放
12737	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H8住宅6#变压器	400	4.07%	303.73	303.73	未列入	/	/	1175.54%	/	/	可开放
12738	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H9住宅7#变压器	400	2.56%	309.75	309.75	未列入	/	/	967.19%	/	/	可开放
12739	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	耿庄线015右1#变压器	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	21.85%	/	/	可开放
12740	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家五队支006#	100	1.30%	78.7	78.7	未列入	/	/	6.79%	/	/	可开放
12741	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线张嘴干41右12#变压器	400	0.41%	318.36	318.36	未列入	/	/	8.23%	/	/	可开放
12742	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新四队01#	250	6.82%	182.95	182.95	未列入	/	/	21.45%	/	/	可开放
12743	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱变（住宅）5#变压器配电变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
12744	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱变（网点）6#变压器配电变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	-2.82%	/	/	可开放
12745	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱变（网点）7#变压器配电变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
12746	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱变（住宅）8#变压器配电变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	208.22%	/	/	可开放
12747	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦1#地埋变变压器	630	4.31%	476.84	476.84	未列入	/	/	1471.33%	/	/	可开放
12748	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦2#地埋变变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
12749	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦3#地埋变变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
12750	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦4#地埋变变压器	630	4.81%	473.72	473.72	未列入	/	/	1370.67%	/	/	可开放
12751	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦5#地埋变变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
12752	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦6#地埋变变压器	630	5.59%	468.78	468.78	未列入	/	/	1486.10%	/	/	可开放
12753	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分32+1#变压器	100	6.41%	73.59	73.59	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
12754	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦7#地埋变变压器	630	4.24%	477.28	477.28	未列入	/	/	1458.55%	/	/	可开放
12755	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦8#地埋变变压器	630	5.47%	469.55	469.55	未列入	/	/	1527.88%	/	/	可开放
12756	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东四季花城东侧政府回迁小区1#箱站变压器间隔配电变压器	500	3.10%	384.52	384.52	未列入	/	/	827.36%	/	/	可开放
12757	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦9#地埋变变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
12758	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东四季花城东侧政府回迁小区2#变压器间隔配电变压器	500	3.78%	381.1	381.1	未列入	/	/	897.36%	/	/	可开放
12759	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线060右1#变压器	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	25.36%	/	/	可开放
12760	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右3#变压器	400	6.68%	293.29	293.29	未列入	/	/	27.54%	/	/	可开放
12761	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室7#B住宅变压器	500	4.17%	379.14	379.14	未列入	/	/	1422.42%	/	/	可开放
12762	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室8#B住宅变压器	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	70.29%	/	/	可开放
12763	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室9#B住宅变压器	400	4.75%	300.99	300.99	未列入	/	/	1214.60%	/	/	可开放
12764	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右4右2#变压器	400	0.45%	318.22	318.22	未列入	/	/	-64.09%	/	/	可开放
12765	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右4右3#变压器	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	-10.56%	/	/	可开放
12766	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路三台区	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
12767	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右5#变压器	100	13.95%	66.05	66.05	未列入	/	/	13.34%	/	/	可开放
12768	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路五台区	30	26.47%	16.06	16.06	未列入	/	/	-2.37%	/	/	可开放
12769	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路六台区	20	19.05%	12.19	12.19	未列入	/	/	-7.57%	/	/	可开放
12770	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28#左分歧009左1左1#变压器	200	0.07%	159.86	159.86	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
12771	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线041#柱上变压器	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12772	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区7#网点变压器	500	1.82%	390.89	390.89	未列入	/	/	1249.81%	/	/	可开放
12773	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分100	200	25.09%	109.82	109.82	未列入	/	/	-0.85%	/	/	可开放
12774	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨一号井变	50	5.20%	37.4	37.4	未列入	/	/	-4.82%	/	/	可开放
12775	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨二号井变	50	4.78%	37.61	37.61	未列入	/	/	-5.92%	/	/	可开放

12776	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾7#站2#变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
12777	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高6队支03#变压器东高5台区（局属）	100	77.55%	2.45	2.45	未列入	/	/	11.97%	/	/	可开放
12778	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15007万福家园2#变压器（居民）	630	6.57%	462.63	462.63	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
12779	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家一台区	100	61.33%	18.67	18.67	未列入	/	/	9.56%	/	/	可开放
12780	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家七台区	100	85.58%	0	0	未列入	/	/	-5.43%	/	/	可开放
12781	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	政府干001#变压器达连10台区（局属）	200	24.76%	110.48	110.48	未列入	/	/	26.55%	/	/	可开放
12782	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分1右3#变压器	400	19.04%	243.83	243.83	未列入	/	/	-9.64%	/	/	可开放
12783	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线108#	100	90.19%	0	0	未列入	/	/	3.15%	/	/	可开放
12784	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线150#	30	19.97%	18.01	18.01	未列入	/	/	11.13%	/	/	可开放
12785	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大房申干068#	315	9.67%	221.54	221.54	未列入	/	/	3.93%	/	/	可开放
12786	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	夺獐一台分002#	125	27.97%	65.04	65.04	未列入	/	/	-20.02%	/	/	可开放
12787	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	夺獐二台区	100	80.46%	0	0	未列入	/	/	-4.24%	/	/	可开放
12788	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干012#	30	14.97%	19.51	19.51	未列入	/	/	-10.06%	/	/	可开放
12789	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分051#	50	3.58%	38.21	38.21	未列入	/	/	12.27%	/	/	可开放
12790	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业线7354单元单家二队支010#	50	4.60%	37.7	37.7	未列入	/	/	-76.63%	/	/	可开放
12791	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线017#	200	23.65%	112.71	112.71	未列入	/	/	-30.97%	/	/	可开放
12792	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王四台区分005#	315	28.18%	163.22	163.22	未列入	/	/	27.32%	/	/	可开放
12793	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮三台区干002#	250	24.37%	139.07	139.07	未列入	/	/	-21.87%	/	/	可开放
12794	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新干008#	80	1.13%	63.1	63.1	未列入	/	/	-2.67%	/	/	可开放
12795	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	花园二台区支006#	100	35.17%	44.83	44.83	未列入	/	/	0.17%	/	/	可开放
12796	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王四台区003#	100	1.86%	78.14	78.14	未列入	/	/	10.26%	/	/	可开放
12797	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王三台区002#	400	24.36%	222.58	222.58	未列入	/	/	5.78%	/	/	可开放
12798	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子二台区#	200	25.46%	109.09	109.09	未列入	/	/	6.64%	/	/	可开放
12799	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子一台区	200	0.50%	159	159	未列入	/	/	22.17%	/	/	可开放
12800	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	鸭子厂支005#	400	21.17%	235.32	235.32	未列入	/	/	10.37%	/	/	可开放
12801	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家干013#	400	17.77%	248.91	248.91	未列入	/	/	8.20%	/	/	可开放
12802	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	西庙二台区支007#	315	19.94%	189.18	189.18	未列入	/	/	-18.32%	/	/	可开放
12803	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家干023#	200	41.35%	77.31	77.31	未列入	/	/	-7.81%	/	/	可开放
12804	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	水洗厂干003#	200	10.47%	139.07	139.07	未列入	/	/	12.05%	/	/	可开放
12805	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼四台区015#	100	29.37%	50.63	50.63	未列入	/	/	20.55%	/	/	可开放
12806	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	楼峪线151#	400	13.23%	267.08	267.08	未列入	/	/	-22.06%	/	/	可开放
12807	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼一台区支008#	315	14.90%	205.06	205.06	未列入	/	/	-28.81%	/	/	可开放
12808	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东庙一台区003#	315	12.39%	212.98	212.98	未列入	/	/	-2.54%	/	/	可开放
12809	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳一台区	200	28.51%	102.99	102.99	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
12810	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立四队分20#	100	44.26%	35.74	35.74	未列入	/	/	-19.17%	/	/	可开放
12811	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河一台区变压器	100	94.53%	0	0	未列入	/	/	15.80%	/	/	可开放
12812	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子五台区变压器	160	6.89%	116.98	116.98	未列入	/	/	-66.41%	/	/	可开放
12813	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧八台区变压器	100	57.21%	22.79	22.79	未列入	/	/	-25.19%	/	/	可开放
12814	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老八台区	50	6.70%	36.65	36.65	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
12815	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线前湖七队分003#变压器	100	51.01%	28.99	28.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12816	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三二台区	50	95.84%	0	0	未列入	/	/	-4.32%	/	/	可开放
12817	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干006#变压器	200	18.60%	122.81	122.81	未列入	/	/	14.66%	/	/	可开放
12818	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干045#变压器	80	10.86%	55.31	55.31	未列入	/	/	-8.46%	/	/	可开放
12819	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干028#变压器	50	7.42%	36.29	36.29	未列入	/	/	-5.34%	/	/	可开放
12820	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线038#变压器	315	13.67%	208.94	208.94	未列入	/	/	-5.10%	/	/	可开放
12821	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	安家岭干005#变压器	315	17.78%	196	196	未列入	/	/	0.04%	/	/	可开放
12822	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线078#变压器	200	28.02%	103.96	103.96	未列入	/	/	-7.13%	/	/	可开放

12823	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线088#变压器	160	43.81%	57.9	57.9	未列入	/	/	5.81%	/	/	可开放
12824	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干044#变压器	200	8.71%	142.59	142.59	未列入	/	/	-23.67%	/	/	可开放
12825	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜五组干003#变压器	200	30.98%	98.05	98.05	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
12826	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠6#箱站变压器	400	8.21%	287.15	287.15	未列入	/	/	-13.04%	/	/	可开放
12827	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家于刘干于刘三队分001#柱上变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12828	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	黄士分2左3右1#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12829	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干51#	100	1.67%	78.33	78.33	未列入	/	/	-23.18%	/	/	可开放
12830	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	北耿四台区分004#	200	8.29%	143.43	143.43	未列入	/	/	-19.10%	/	/	可开放
12831	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场3#站变压器	400	13.01%	267.96	267.96	未列入	/	/	16.87%	/	/	可开放
12832	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场6#站变压器	250	19.79%	150.52	150.52	未列入	/	/	-5.12%	/	/	可开放
12833	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	下堡干006#	200	19.78%	120.44	120.44	未列入	/	/	-33.58%	/	/	可开放
12834	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼2#站变压器	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-89.08%	/	/	可开放
12835	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼3#站1#变压器	315	0.23%	251.29	251.29	未列入	/	/	9.70%	/	/	可开放
12836	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵三队区	80	74.98%	4.02	4.02	未列入	/	/	-29.15%	/	/	可开放
12837	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支7左3左1#变压	200	25.83%	108.34	108.34	未列入	/	/	6.77%	/	/	可开放
12838	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15140华源富贵祥城5#网点箱变变压器	500	1.56%	392.19	392.19	未列入	/	/	9.95%	/	/	可开放
12839	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木九台区	200	17.90%	124.21	124.21	未列入	/	/	-8.18%	/	/	可开放
12840	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙村一台区分007#	400	0.38%	318.47	318.47	未列入	/	/	-81.44%	/	/	可开放
12841	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	滑石矿一台区	315	15.46%	203.3	203.3	未列入	/	/	20.09%	/	/	可开放
12842	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	滑石矿二台区	160	62.84%	27.46	27.46	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
12843	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木三台区	100	1.18%	78.82	78.82	未列入	/	/	-88.14%	/	/	可开放
12844	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木二台区	100	60.40%	19.6	19.6	未列入	/	/	-7.76%	/	/	可开放
12845	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	鸭泡一台区干012#	100	3.77%	76.23	76.23	未列入	/	/	-37.59%	/	/	可开放
12846	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木六台区	100	85.46%	0	0	未列入	/	/	-5.04%	/	/	可开放
12847	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马一台区	200	27.15%	105.71	105.71	未列入	/	/	-20.24%	/	/	可开放
12848	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园1#变压器	400	23.62%	225.54	225.54	未列入	/	/	17.65%	/	/	可开放
12849	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园2#变压器	400	0.11%	319.57	319.57	未列入	/	/	10.84%	/	/	可开放
12850	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线173#	100	2.73%	77.27	77.27	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
12851	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线88左2#变压器	200	0.71%	158.58	158.58	未列入	/	/	-76.61%	/	/	可开放
12852	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线冒烟沟分07#	100	64.24%	15.76	15.76	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
12853	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分28左1	80	4.01%	60.79	60.79	未列入	/	/	-85.87%	/	/	可开放
12854	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15147福瑞嘉园1#箱变变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
12855	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15149福瑞嘉园3#箱变变压器	400	14.42%	262.31	262.31	未列入	/	/	28.42%	/	/	可开放
12856	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉分007#	100	2.87%	77.13	77.13	未列入	/	/	4.86%	/	/	可开放
12857	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新立二台区分003#	200	32.62%	94.77	94.77	未列入	/	/	5.98%	/	/	可开放
12858	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘三台区分011#	100	67.22%	12.78	12.78	未列入	/	/	1.12%	/	/	可开放
12859	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫一台区分005#	400	9.46%	282.15	282.15	未列入	/	/	-5.33%	/	/	可开放
12860	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干122#	100	50.30%	29.7	29.7	未列入	/	/	-31.83%	/	/	可开放
12861	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫七台区支006#	100	83.13%	0	0	未列入	/	/	-2.70%	/	/	可开放
12862	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫干026#	160	72.56%	11.91	11.91	未列入	/	/	13.98%	/	/	可开放
12863	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	于家村一台区支010#	400	11.91%	272.38	272.38	未列入	/	/	-4.68%	/	/	可开放
12864	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	蔡家一台区干006#	100	22.65%	57.35	57.35	未列入	/	/	-2.65%	/	/	可开放
12865	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳一台区支005#	200	17.71%	124.59	124.59	未列入	/	/	19.78%	/	/	可开放
12866	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白四台区干006#	100	39.75%	40.25	40.25	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
12867	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	兴隆二台区分004#	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-44.23%	/	/	可开放
12868	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	兴隆干022#	200	10.71%	138.58	138.58	未列入	/	/	-13.76%	/	/	可开放
12869	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线129#	100	71.73%	8.27	8.27	未列入	/	/	-8.00%	/	/	可开放
12870	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟三台分02#柱上变压器	200	13.95%	132.1	132.1	未列入	/	/	-43.68%	/	/	可开放

12871	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线016#南毛四台区柱上变压器	80	99.19%	0	0	未列入	/	/	-5.35%	/	/	可开放
12872	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	何沙新区04#	100	72.80%	7.2	7.2	未列入	/	/	38.23%	/	/	可开放
12873	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15208南湖绿洲小区4#箱变变压器	500	3.24%	383.8	383.8	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
12874	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修B站2#变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
12875	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15107比利华小区3变压器	400	4.86%	300.56	300.56	未列入	/	/	21.26%	/	/	可开放
12876	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华小区箱站1#变压器	315	12.15%	213.74	213.74	未列入	/	/	-0.74%	/	/	可开放
12877	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	红旗B变压器	250	28.64%	128.41	128.41	未列入	/	/	5.48%	/	/	可开放
12878	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期3#箱站2#变压器	400	0.11%	319.56	319.56	未列入	/	/	9.05%	/	/	可开放
12879	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支19左13--1#柱上变压器	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-32.39%	/	/	可开放
12880	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼五台区	160	0.59%	127.06	127.06	未列入	/	/	-86.36%	/	/	可开放
12881	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区2#箱式站1#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
12882	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区6#箱式站变压器	400	10.17%	279.34	279.34	未列入	/	/	-19.80%	/	/	可开放
12883	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老三台区	50	8.42%	35.79	35.79	未列入	/	/	-2.95%	/	/	可开放
12884	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老四台区	80	85.61%	0	0	未列入	/	/	11.86%	/	/	可开放
12885	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老五台区	125	69.98%	12.52	12.52	未列入	/	/	3.06%	/	/	可开放
12886	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子三台区变压器	125	52.08%	34.9	34.9	未列入	/	/	19.43%	/	/	可开放
12887	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨村干9#	200	5.99%	148.03	148.03	未列入	/	/	-7.43%	/	/	可开放
12888	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡五队干31#淮泡五台区	100	53.82%	26.18	26.18	未列入	/	/	-1.25%	/	/	可开放
12889	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡三队干1#淮泡三台区	200	16.29%	127.42	127.42	未列入	/	/	-33.41%	/	/	可开放
12890	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分30#大沟三台区柱上变压器	200	5.78%	148.44	148.44	未列入	/	/	10.37%	/	/	可开放
12891	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干081#	100	66.42%	13.58	13.58	未列入	/	/	-6.98%	/	/	可开放
12892	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘东沟支04#柱上变压器碾盘四台区	100	78.90%	1.1	1.1	未列入	/	/	-5.30%	/	/	可开放
12893	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干128#	100	33.02%	46.98	46.98	未列入	/	/	-6.03%	/	/	可开放
12894	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家二队分003#变压器	100	80.91%	0	0	未列入	/	/	-13.50%	/	/	可开放
12895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	老干部箱站变压器	315	0.07%	251.78	251.78	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
12896	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	腾达一箱站变压器	250	16.31%	159.22	159.22	未列入	/	/	-0.23%	/	/	可开放
12897	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修B站1#变压器	400	14.75%	261	261	未列入	/	/	-1.36%	/	/	可开放
12898	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华三组团2#变压器	315	0.06%	251.81	251.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12899	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15108比利华小区4变压器	500	3.24%	383.81	383.81	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
12900	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15109比利华小区5变压器	500	3.53%	382.34	382.34	未列入	/	/	19.44%	/	/	可开放
12901	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华小区箱站2#变压器	315	0.14%	251.56	251.56	未列入	/	/	-91.23%	/	/	可开放
12902	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	卫士B箱站变压器	400	6.88%	292.47	292.47	未列入	/	/	-5.66%	/	/	可开放
12903	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干55#	100	66.57%	13.43	13.43	未列入	/	/	-5.62%	/	/	可开放
12904	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马大绷分10#	100	80.21%	0	0	未列入	/	/	25.95%	/	/	可开放
12905	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道大棚分10#	50	11.60%	34.2	34.2	未列入	/	/	6.43%	/	/	可开放
12906	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧1台干02#	160	0.50%	127.2	127.2	未列入	/	/	-26.23%	/	/	可开放
12907	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面1台干13#	100	51.77%	28.23	28.23	未列入	/	/	-10.59%	/	/	可开放
12908	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信4台干004#	100	1.38%	78.62	78.62	未列入	/	/	-11.45%	/	/	可开放
12909	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣C箱站变压器	315	0.13%	251.58	251.58	未列入	/	/	-90.29%	/	/	可开放
12910	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山A箱式变2#变压器	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	25.83%	/	/	可开放
12911	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期C箱式变变压器	315	17.38%	197.24	197.24	未列入	/	/	14.59%	/	/	可开放
12912	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区A箱式变1#变压器	315	14.30%	206.96	206.96	未列入	/	/	-26.71%	/	/	可开放
12913	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区A箱式变2#变压器	315	0.15%	251.53	251.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12914	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期G站2#变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	-89.48%	/	/	可开放
12915	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣D箱式变2#变压器	315	0.16%	251.5	251.5	未列入	/	/	10.43%	/	/	可开放
12916	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	老年公寓箱式变变压器	500	0.22%	398.89	398.89	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
12917	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村C箱式变2#变压器	400	4.61%	301.56	301.56	未列入	/	/	-9.99%	/	/	可开放
12918	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	华夏箱站变压器	200	31.81%	96.39	96.39	未列入	/	/	3.73%	/	/	可开放

12919	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁小区箱式变变压器	400	9.80%	280.79	280.79	未列入	/	/	-18.66%	/	/	可开放
12920	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道三台区	80	97.49%	0	0	未列入	/	/	-5.48%	/	/	可开放
12921	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼一台区	100	5.55%	74.45	74.45	未列入	/	/	-72.78%	/	/	可开放
12922	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东B站1#变压器	400	14.18%	263.29	263.29	未列入	/	/	-10.80%	/	/	可开放
12923	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林七台区	160	20.67%	94.93	94.93	未列入	/	/	-3.02%	/	/	可开放
12924	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达四台区	80	1.20%	63.04	63.04	未列入	/	/	-14.72%	/	/	可开放
12925	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园一期2#变压器	315	12.40%	212.95	212.95	未列入	/	/	4.47%	/	/	可开放
12926	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	富贵小区箱式变压器	200	0.42%	159.16	159.16	未列入	/	/	-87.14%	/	/	可开放
12927	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台一台区支006#	315	0.11%	251.64	251.64	未列入	/	/	-6.30%	/	/	可开放
12928	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区C箱式变压器	250	34.04%	114.89	114.89	未列入	/	/	1.30%	/	/	可开放
12929	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区二期箱式变1#变压器	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	-4.96%	/	/	可开放
12930	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区二期箱式变2#变压器	315	8.69%	224.62	224.62	未列入	/	/	-16.09%	/	/	可开放
12931	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	春风苑D箱式站变压器	250	10.71%	173.22	173.22	未列入	/	/	1.90%	/	/	可开放
12932	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分030左1	100	52.09%	27.91	27.91	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
12933	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎7组大棚013#柱上变压器	100	67.49%	12.51	12.51	未列入	/	/	-7.64%	/	/	可开放
12934	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂2#站1#变压器	315	11.78%	214.88	214.88	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
12935	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东A站1#变压器	315	11.61%	215.42	215.42	未列入	/	/	-6.62%	/	/	可开放
12936	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立5队支4#	30	20.43%	17.87	17.87	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
12937	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才一台区	80	2.25%	62.2	62.2	未列入	/	/	-82.27%	/	/	可开放
12938	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连五队干14#达连7台区（局属）	160	1.88%	124.99	124.99	未列入	/	/	15.15%	/	/	可开放
12939	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台二台区分005#	160	22.61%	91.83	91.83	未列入	/	/	-1.13%	/	/	可开放
12940	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙三组	200	9.39%	141.22	141.22	未列入	/	/	-31.37%	/	/	可开放
12941	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙四台	80	68.81%	8.95	8.95	未列入	/	/	0.27%	/	/	可开放
12942	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	后龙七组	63	3.51%	48.19	48.19	未列入	/	/	-34.68%	/	/	可开放
12943	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分15#	160	18.76%	97.98	97.98	未列入	/	/	-9.62%	/	/	可开放
12944	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府3#变压器	500	4.42%	377.88	377.88	未列入	/	/	-1.76%	/	/	可开放
12945	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府4#变压器	500	9.92%	350.42	350.42	未列入	/	/	21.97%	/	/	可开放
12946	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府6#变压器	400	2.68%	309.27	309.27	未列入	/	/	-11.01%	/	/	可开放
12947	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎4组大棚001#柱上变压器	100	22.09%	57.91	57.91	未列入	/	/	-28.80%	/	/	可开放
12948	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期1#箱站2#变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	11.36%	/	/	可开放
12949	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期2#箱站1#变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	23.67%	/	/	可开放
12950	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期4#箱站1#变压器	500	3.77%	381.15	381.15	未列入	/	/	1153.33%	/	/	可开放
12951	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期4#箱站2#变压器	500	4.43%	377.87	377.87	未列入	/	/	1204.73%	/	/	可开放
12952	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	万泰家园	315	0.12%	251.61	251.61	未列入	/	/	-1.26%	/	/	可开放
12953	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分026#	100	55.67%	24.33	24.33	未列入	/	/	-12.84%	/	/	可开放
12954	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线梨树二台区	315	0.07%	251.78	251.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12955	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线上力三队分002#	50	11.74%	34.13	34.13	未列入	/	/	-29.65%	/	/	可开放
12956	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线梨树三台区	100	86.55%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12957	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家分22#变压器	100	17.23%	62.77	62.77	未列入	/	/	-5.98%	/	/	可开放
12958	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家五队支02#变压器	80	71.24%	7.01	7.01	未列入	/	/	-25.11%	/	/	可开放
12959	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司县二台区	315	0.18%	251.44	251.44	未列入	/	/	-4.19%	/	/	可开放
12960	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县六台区	200	7.47%	145.07	145.07	未列入	/	/	-2.42%	/	/	可开放
12961	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分01#三大一台区柱上变压器	50	86.90%	0	0	未列入	/	/	-0.41%	/	/	可开放
12962	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	长泰养殖小区变压器	50	18.32%	30.84	30.84	未列入	/	/	67.63%	/	/	可开放
12963	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	红旗线8754单元猪场分003#柱上变压器	100	91.65%	0	0	未列入	/	/	208.82%	/	/	可开放
12964	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线202#变压器	100	9.66%	70.34	70.34	未列入	/	/	-43.78%	/	/	可开放
12965	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线后公八队干015#变压器	80	83.79%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12966	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15187华源富贵祥城二期5#箱变变压器	400	1.33%	314.69	314.69	未列入	/	/	15.22%	/	/	可开放

12967	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15188华源富贵祥城二期6#箱变变压器	400	0.00%	319.99	319.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12968	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线后石分10#	100	23.21%	56.79	56.79	未列入	/	/	-3.49%	/	/	可开放
12969	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	苇子沟三六队	80	75.83%	3.34	3.34	未列入	/	/	-8.07%	/	/	可开放
12970	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线23#	30	10.30%	20.91	20.91	未列入	/	/	-2.34%	/	/	可开放
12971	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿二台区变压器	50	13.96%	33.02	33.02	未列入	/	/	8.22%	/	/	可开放
12972	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿九台区变压器	200	2.85%	154.31	154.31	未列入	/	/	-10.73%	/	/	可开放
12973	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁一台区	200	0.38%	159.25	159.25	未列入	/	/	-85.46%	/	/	可开放
12974	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁二台区	200	3.55%	152.91	152.91	未列入	/	/	-64.09%	/	/	可开放
12975	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁三台区	100	55.89%	24.11	24.11	未列入	/	/	-1.33%	/	/	可开放
12976	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁四台区	100	52.12%	27.88	27.88	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
12977	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区4#箱站变压器	315	8.03%	226.7	226.7	未列入	/	/	-24.61%	/	/	可开放
12978	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左5#箱式站变压器	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-91.46%	/	/	可开放
12979	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东盛小区1#变压器	200	25.23%	109.55	109.55	未列入	/	/	-26.93%	/	/	可开放
12980	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东盛小区2#变压器	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	5.48%	/	/	可开放
12981	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右1北1#	400	3.15%	307.41	307.41	未列入	/	/	-33.78%	/	/	可开放
12982	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园二2#变压器	315	0.12%	251.61	251.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12983	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区4	630	2.50%	488.28	488.28	未列入	/	/	-7.69%	/	/	可开放
12984	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝一台区	160	29.96%	80.06	80.06	未列入	/	/	12.68%	/	/	可开放
12985	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳四台区	100	69.73%	10.27	10.27	未列入	/	/	-4.15%	/	/	可开放
12986	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟三台区支002#	50	12.80%	33.6	33.6	未列入	/	/	-1.97%	/	/	可开放
12987	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾4#箱站1#变压器	500	14.96%	325.18	325.18	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
12988	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾4#箱站2#变压器	500	0.00%	500	500	未列入	/	/	-	/	/	可开放
12989	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾7#站1#变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
12990	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印六队	80	78.10%	1.52	1.52	未列入	/	/	-29.88%	/	/	可开放
12991	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印五队	200	19.01%	121.98	121.98	未列入	/	/	-20.18%	/	/	可开放
12992	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印一队	200	17.04%	125.93	125.93	未列入	/	/	-31.67%	/	/	可开放
12993	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印十四队	200	19.79%	120.43	120.43	未列入	/	/	-32.74%	/	/	可开放
12994	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15185华源富贵祥城二期3#箱变变压器	400	5.61%	297.58	297.58	未列入	/	/	-5.30%	/	/	可开放
12995	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15178永安二期回迁小区4#箱变变压器（网点）	500	2.43%	387.87	387.87	未列入	/	/	-4.68%	/	/	可开放
12996	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支13#柱上变压器-2	200	24.81%	110.39	110.39	未列入	/	/	-32.14%	/	/	可开放
12997	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新五台区	400	10.82%	276.72	276.72	未列入	/	/	9.18%	/	/	可开放
12998	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	希望宜城2#箱站1#变压器	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	-89.19%	/	/	可开放
12999	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城12.46箱站2#变压器	500	7.68%	361.61	361.61	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
13000	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15112保寿小区3#箱变（居民）	400	8.39%	286.43	286.43	未列入	/	/	9.63%	/	/	可开放
13001	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南四台区支004#英南四台区柱上变压	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-93.10%	/	/	可开放
13002	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团B箱式变变压器	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	-89.92%	/	/	可开放
13003	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团C箱式变1#变压器	315	12.96%	211.17	211.17	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
13004	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	芳草小区箱式变2#变压器	315	15.09%	204.48	204.48	未列入	/	/	-9.56%	/	/	可开放
13005	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连11队干02#变压器达连6台区（局	200	0.36%	159.28	159.28	未列入	/	/	27.92%	/	/	可开放
13006	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	兴盛名家小区箱式变变压器	400	15.53%	257.88	257.88	未列入	/	/	13.60%	/	/	可开放
13007	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙蔬菜大棚干10#	80	53.01%	21.59	21.59	未列入	/	/	-0.19%	/	/	可开放
13008	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	海州箱式变变压器	400	9.60%	281.59	281.59	未列入	/	/	3.55%	/	/	可开放
13009	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#10箱式变变压器	400	4.47%	302.14	302.14	未列入	/	/	-8.64%	/	/	可开放
13010	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连10队干14#	200	15.16%	129.69	129.69	未列入	/	/	477.13%	/	/	可开放
13011	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保二期1号变压器	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	-92.08%	/	/	可开放

13012	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保三期2号变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-1.23%	/	/	可开放
13013	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	万里干24#达连8台区(局属)	200	5.44%	149.12	149.12	未列入	/	/	13.67%	/	/	可开放
13014	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾8#箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
13015	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英居民楼台区	315	16.72%	199.33	199.33	未列入	/	/	-3.38%	/	/	可开放
13016	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右3#	50	12.64%	33.68	33.68	未列入	/	/	-2.51%	/	/	可开放
13017	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城4#箱站2#变压器	500	4.47%	377.65	377.65	未列入	/	/	-0.77%	/	/	可开放
13018	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	鑫兴花园	200	18.88%	122.24	122.24	未列入	/	/	14.31%	/	/	可开放
13019	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15186华源富贵祥城二期4#箱变变压器	400	6.84%	292.63	292.63	未列入	/	/	16.52%	/	/	可开放
13020	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支4#	400	24.76%	220.95	220.95	未列入	/	/	24.46%	/	/	可开放
13021	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	陶瓷线果树分5#柱上变压器	100	40.31%	39.69	39.69	未列入	/	/	-5.11%	/	/	可开放
13022	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分2#柱上变压器-2	100	56.67%	23.33	23.33	未列入	/	/	1.63%	/	/	可开放
13023	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿干003#	200	33.64%	92.72	92.72	未列入	/	/	-22.20%	/	/	可开放
13024	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左7#变压器	400	18.71%	245.18	245.18	未列入	/	/	1.25%	/	/	可开放
13025	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿二台区支005#	200	51.59%	56.82	56.82	未列入	/	/	-1.30%	/	/	可开放
13026	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧干29右5#变压器	400	17.51%	249.95	249.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13027	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨一队干6#郁坨一台区	100	76.53%	3.47	3.47	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
13028	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子一台区变压器	50	89.98%	0	0	未列入	/	/	5.79%	/	/	可开放
13029	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子四台区变压器	50	32.60%	23.7	23.7	未列入	/	/	-4.60%	/	/	可开放
13030	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子二台区变压器	100	86.14%	0	0	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
13031	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙一台区变压器	80	1.93%	62.46	62.46	未列入	/	/	-1.27%	/	/	可开放
13032	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙五台区变压器	100	58.15%	21.85	21.85	未列入	/	/	-10.14%	/	/	可开放
13033	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙三台区变压器	80	70.16%	7.87	7.87	未列入	/	/	-4.91%	/	/	可开放
13034	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙四台区变压器	80	93.83%	0	0	未列入	/	/	4.32%	/	/	可开放
13035	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟三台区变压器	100	2.17%	77.83	77.83	未列入	/	/	-84.26%	/	/	可开放
13036	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线55右1#	50	23.00%	28.5	28.5	未列入	/	/	45.66%	/	/	可开放
13037	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区2	630	3.46%	482.2	482.2	未列入	/	/	-26.35%	/	/	可开放
13038	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区3	500	8.60%	356.98	356.98	未列入	/	/	-35.91%	/	/	可开放
13039	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15148福瑞嘉园2#箱变变压器	400	11.78%	272.89	272.89	未列入	/	/	14.13%	/	/	可开放
13040	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干018#变压器	200	20.37%	119.27	119.27	未列入	/	/	-0.86%	/	/	可开放
13041	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石五队支1#变压器	50	15.48%	32.26	32.26	未列入	/	/	-5.95%	/	/	可开放
13042	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线105#变压器	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	5.93%	/	/	可开放
13043	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线133#变压器	200	10.00%	140	140	未列入	/	/	-8.31%	/	/	可开放
13044	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干061#变压器	400	7.77%	288.94	288.94	未列入	/	/	-0.08%	/	/	可开放
13045	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干015#	63	81.97%	0	0	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
13046	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分003#	100	25.53%	54.47	54.47	未列入	/	/	2.54%	/	/	可开放
13047	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分021#	200	3.12%	153.77	153.77	未列入	/	/	26.07%	/	/	可开放
13048	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15150福瑞嘉园4#箱变变压器	630	1.89%	492.08	492.08	未列入	/	/	-7.46%	/	/	可开放
13049	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园B箱式变变压器	250	24.63%	138.43	138.43	未列入	/	/	10.48%	/	/	可开放
13050	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	-92.68%	/	/	可开放
13051	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期A箱式变变压器	400	7.22%	291.12	291.12	未列入	/	/	1.56%	/	/	可开放
13052	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪分后剪支013#	200	0.47%	159.06	159.06	未列入	/	/	-84.61%	/	/	可开放
13053	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区4#箱变压器	630	7.05%	459.57	459.57	未列入	/	/	-11.76%	/	/	可开放
13054	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福A箱式变压器1	250	26.87%	132.82	132.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13055	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	皮革皮具城#厢式变压器	400	3.64%	305.43	305.43	未列入	/	/	42.35%	/	/	可开放
13056	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新海家园小区	250	0.31%	199.22	199.22	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
13057	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城2#站厢式变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-90.52%	/	/	可开放
13058	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城6#站厢式变压器	400	15.30%	258.79	258.79	未列入	/	/	-4.62%	/	/	可开放

13059	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线55西柳二台区变压器	400	5.82%	296.71	296.71	未列入	/	/	1293.14%	/	/	可开放
13060	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	金地海小区1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13061	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线51九逸星典一期变压器	500	0.06%	399.7	399.7	未列入	/	/	-91.75%	/	/	可开放
13062	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线13合美华庭小区箱式变电站1#变	400	10.11%	279.55	279.55	未列入	/	/	4.14%	/	/	可开放
13063	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线13合美华庭小区箱式变电站2#变	400	9.88%	280.49	280.49	未列入	/	/	-8.48%	/	/	可开放
13064	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线43美馨一期2#变压器	500	0.08%	399.61	399.61	未列入	/	/	20.19%	/	/	可开放
13065	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家村干09#变压器	100	65.50%	14.5	14.5	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
13066	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道五台区变压器	80	1.98%	62.42	62.42	未列入	/	/	-82.49%	/	/	可开放
13067	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	西耿三台区分004#	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	-83.71%	/	/	可开放
13068	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	紫霞苑A箱式变1#变压器	400	14.64%	261.43	261.43	未列入	/	/	4.77%	/	/	可开放
13069	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里镇"迁村建区"工程25#、26#变压器	200	30.79%	98.42	98.42	未列入	/	/	47.67%	/	/	可开放
13070	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官一台区	160	29.85%	80.24	80.24	未列入	/	/	-30.26%	/	/	可开放
13071	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	工商箱式变1#变压器	315	13.91%	208.19	208.19	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
13072	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜一队区	400	12.92%	268.31	268.31	未列入	/	/	-21.65%	/	/	可开放
13073	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期3#箱站变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
13074	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15163祥和人家二期1#箱变变压器	500	15.20%	323.99	323.99	未列入	/	/	18.55%	/	/	可开放
13075	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15165祥和人家3#箱变变压器	500	1.74%	391.29	391.29	未列入	/	/	-4.70%	/	/	可开放
13076	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期E箱式变变压器	315	14.02%	207.85	207.85	未列入	/	/	5.06%	/	/	可开放
13077	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期F箱式变变压器	315	11.61%	215.42	215.42	未列入	/	/	-4.77%	/	/	可开放
13078	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	黎明小区箱式变变压器	400	9.56%	281.77	281.77	未列入	/	/	8.68%	/	/	可开放
13079	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭一期1#站2#变压器	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13080	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期G站1#变压器	315	16.92%	198.71	198.71	未列入	/	/	-0.98%	/	/	可开放
13081	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连2队大棚分09#(局属)	100	18.30%	61.7	61.7	未列入	/	/	443.29%	/	/	可开放
13082	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣D箱式变1#变压器	315	15.39%	203.52	203.52	未列入	/	/	-0.45%	/	/	可开放
13083	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣小区箱式变1#变压器	315	33.37%	146.9	146.9	未列入	/	/	35.80%	/	/	可开放
13084	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期C箱式变变压器	315	10.28%	219.63	219.63	未列入	/	/	1.74%	/	/	可开放
13085	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期D箱式变变压器	315	8.98%	223.71	223.71	未列入	/	/	-5.19%	/	/	可开放
13086	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期E箱式变变压器	315	10.30%	219.54	219.54	未列入	/	/	-7.50%	/	/	可开放
13087	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期F箱式变变压器	315	2.75%	243.35	243.35	未列入	/	/	23.84%	/	/	可开放
13088	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期G箱式变变压器	315	4.98%	236.32	236.32	未列入	/	/	-2.13%	/	/	可开放
13089	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村F箱式变1#变压器	315	18.25%	194.52	194.52	未列入	/	/	-17.57%	/	/	可开放
13090	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15064福聚华城6#变压器（网点）	315	16.12%	201.23	201.23	未列入	/	/	1.64%	/	/	可开放
13091	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	西耿一台区分001#	160	2.09%	124.65	124.65	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
13092	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿三台区分001#	200	5.94%	148.13	148.13	未列入	/	/	48.40%	/	/	可开放
13093	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿二台区分001#	400	10.57%	277.72	277.72	未列入	/	/	-29.68%	/	/	可开放
13094	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿一台区干004#	200	55.50%	49.01	49.01	未列入	/	/	14.98%	/	/	可开放
13095	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水三台区分004#	100	52.17%	27.83	27.83	未列入	/	/	-15.11%	/	/	可开放
13096	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水四台区干021#	315	9.57%	221.84	221.84	未列入	/	/	-3.28%	/	/	可开放
13097	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石一台区分006#王石一台区柱上变压	400	3.27%	306.94	306.94	未列入	/	/	-5.10%	/	/	可开放
13098	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分006#陈石四台区柱上变压器	200	4.65%	150.71	150.71	未列入	/	/	-13.41%	/	/	可开放
13099	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园A箱式变2#变压器	315	17.33%	197.4	197.4	未列入	/	/	9.27%	/	/	可开放
13100	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园B箱式变2#变压器	315	0.13%	251.6	251.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13101	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园A箱式变1#变压器	315	1.31%	247.86	247.86	未列入	/	/	7.39%	/	/	可开放
13102	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园A箱式变2#变压器	315	24.90%	173.57	173.57	未列入	/	/	8.12%	/	/	可开放
13103	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	盛世家园小区配电站变压器	400	6.72%	293.12	293.12	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
13104	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区1#箱站变压器	630	5.89%	466.92	466.92	未列入	/	/	-1.44%	/	/	可开放
13105	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区2#箱站变压器	500	6.39%	368.06	368.06	未列入	/	/	11.72%	/	/	可开放

13106	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15037寿安回迁8#变压器（居民）	500	4.30%	378.48	378.48	未列入	/	/	-0.58%	/	/	可开放
13107	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城3#箱站2#变压器	500	5.77%	371.17	371.17	未列入	/	/	6.39%	/	/	可开放
13108	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连楼区箱式站变压器	315	0.28%	251.11	251.11	未列入	/	/	33.42%	/	/	可开放
13109	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树四台区	100	70.15%	9.85	9.85	未列入	/	/	-9.35%	/	/	可开放
13110	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	西小线004#	125	34.07%	57.41	57.41	未列入	/	/	0.14%	/	/	可开放
13111	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树八台区	80	3.21%	61.43	61.43	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13112	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树九台区	80	59.23%	16.62	16.62	未列入	/	/	11.88%	/	/	可开放
13113	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十台区	100	74.26%	5.74	5.74	未列入	/	/	2.71%	/	/	可开放
13114	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十三台区	400	17.04%	251.85	251.85	未列入	/	/	-30.26%	/	/	可开放
13115	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十一台区	200	35.93%	88.14	88.14	未列入	/	/	-4.46%	/	/	可开放
13116	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十二台区	200	56.60%	46.81	46.81	未列入	/	/	41.52%	/	/	可开放
13117	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	建行箱式变1#变压器	315	10.29%	219.58	219.58	未列入	/	/	0.19%	/	/	可开放
13118	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室2#变压器	500	0.08%	399.6	399.6	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
13119	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室3#变压器	500	0.04%	399.82	399.82	未列入	/	/	-9.55%	/	/	可开放
13120	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室4#变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
13121	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	水利二期箱站变压器	315	8.62%	224.86	224.86	未列入	/	/	-10.26%	/	/	可开放
13122	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	工商箱式变2#变压器	315	6.19%	232.51	232.51	未列入	/	/	6.85%	/	/	可开放
13123	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干西三水田分009#变压器	100	58.15%	21.85	21.85	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
13124	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	再生箱站变压器	630	0.07%	503.54	503.54	未列入	/	/	-90.19%	/	/	可开放
13125	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白样三组团B站1#变压器	315	19.20%	191.51	191.51	未列入	/	/	-5.97%	/	/	可开放
13126	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城1#箱站2#变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	-91.42%	/	/	可开放
13127	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15199行知学校1#箱变变压器	200	5.67%	148.67	148.67	未列入	/	/	0.40%	/	/	可开放
13128	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所6#变压器	400	9.36%	282.56	282.56	未列入	/	/	3.06%	/	/	可开放
13129	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期4#箱站2#变压器	315	0.00%	315	315	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13130	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期7#箱站1#变压器	315	0.08%	251.75	251.75	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
13131	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯苏卜	100	92.24%	0	0	未列入	/	/	10.41%	/	/	可开放
13132	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱线松树二台区	100	86.20%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13133	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵一台区	200	0.84%	158.33	158.33	未列入	/	/	6.95%	/	/	可开放
13134	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲三台区	125	1.76%	97.8	97.8	未列入	/	/	-13.05%	/	/	可开放
13135	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家四队分23#	80	5.45%	59.64	59.64	未列入	/	/	-79.67%	/	/	可开放
13136	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	单家农业线118#	80	2.20%	62.24	62.24	未列入	/	/	-32.82%	/	/	可开放
13137	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东感王分002#	160	48.74%	50.01	50.01	未列入	/	/	16.59%	/	/	可开放
13138	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	祥水一台区干008#	400	20.55%	237.8	237.8	未列入	/	/	-4.54%	/	/	可开放
13139	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家一台区支004#	315	19.41%	190.85	190.85	未列入	/	/	15.84%	/	/	可开放
13140	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家二台区支004#	200	28.91%	102.19	102.19	未列入	/	/	-19.64%	/	/	可开放
13141	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓支006#	315	17.07%	198.23	198.23	未列入	/	/	10.76%	/	/	可开放
13142	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓支009#	125	45.53%	43.09	43.09	未列入	/	/	-16.27%	/	/	可开放
13143	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线164#	100	84.01%	0	0	未列入	/	/	12.09%	/	/	可开放
13144	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓干009#	315	12.55%	212.46	212.46	未列入	/	/	20.75%	/	/	可开放
13145	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	后邓二台区支004#	400	21.38%	234.47	234.47	未列入	/	/	1.86%	/	/	可开放
13146	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	后邓一台区支002#	400	14.19%	263.25	263.25	未列入	/	/	-22.56%	/	/	可开放
13147	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线108#	200	2.15%	155.71	155.71	未列入	/	/	13.33%	/	/	可开放

13148	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上二台区支003#	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	36.40%	/	/	可开放
13149	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上织布厂干005#	100	63.38%	16.62	16.62	未列入	/	/	0.29%	/	/	可开放
13150	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上加工厂支004#	160	0.92%	126.53	126.53	未列入	/	/	-81.80%	/	/	可开放
13151	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	古城子一台区支007#	80	56.86%	18.51	18.51	未列入	/	/	-9.28%	2	4	可开放
13152	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	古城子干029#	80	84.76%	0	0	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
13153	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上一台区支007#	315	14.21%	207.23	207.23	未列入	/	/	13.73%	/	/	可开放
13154	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河六台区支007#	400	21.20%	235.19	235.19	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
13155	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河三台区支006#	160	0.95%	126.48	126.48	未列入	/	/	-84.05%	/	/	可开放
13156	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河干022#	200	38.43%	83.14	83.14	未列入	/	/	-18.59%	/	/	可开放
13157	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官二台区支006#	200	40.59%	78.82	78.82	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
13158	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官一台区支004#	200	31.28%	97.44	97.44	未列入	/	/	2.65%	/	/	可开放
13159	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官三台区支010#	160	56.08%	38.27	38.27	未列入	/	/	2.62%	/	/	可开放
13160	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园A箱式变1#变压器	250	43.44%	91.39	91.39	未列入	/	/	18.42%	/	/	可开放
13161	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元B箱式变1#变压器	250	19.40%	151.49	151.49	未列入	/	/	2.79%	/	/	可开放
13162	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台祥旺小区1#配电变压器	315	11.59%	215.48	215.48	未列入	/	/	-2.54%	/	/	可开放
13163	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	祥旺小区1变压器1#	200	15.71%	128.58	128.58	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
13164	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分019#	200	0.66%	158.68	158.68	未列入	/	/	-84.19%	/	/	可开放
13165	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区3#箱变压器	630	7.93%	454.05	454.05	未列入	/	/	-19.30%	/	/	可开放
13166	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福A箱式变压器	250	0.34%	199.16	199.16	未列入	/	/	-90.30%	/	/	可开放
13167	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	御水华城2#厢式变压器	500	8.20%	359.02	359.02	未列入	/	/	-20.20%	/	/	可开放
13168	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	皮革皮具城2#厢式变压器	400	3.97%	304.12	304.12	未列入	/	/	928.92%	/	/	可开放
13169	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期1#箱站2#变压器	500	4.72%	376.42	376.42	未列入	/	/	1153.79%	/	/	可开放
13170	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	二台子动迁小区4#箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	-30.78%	/	/	可开放
13171	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	二台子动迁小区3#箱站1#变压器	500	3.31%	383.47	383.47	未列入	/	/	886.08%	/	/	可开放
13172	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区1#箱站1#变压器	500	8.30%	358.52	358.52	未列入	/	/	7.03%	/	/	可开放
13173	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区9变压器	160	24.84%	88.26	88.26	未列入	/	/	0.38%	/	/	可开放
13174	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区3#箱站1#变压器	630	1.94%	491.76	491.76	未列入	/	/	35.06%	/	/	可开放
13175	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里干023#变压器	80	80.03%	0	0	未列入	/	/	-9.53%	/	/	可开放
13176	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#8箱式变变压器	400	4.13%	303.49	303.49	未列入	/	/	2.45%	/	/	可开放
13177	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台十三台变压器	200	0.42%	159.16	159.16	未列入	/	/	-91.02%	/	/	可开放
13178	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#9箱式变变压器	400	5.28%	298.89	298.89	未列入	/	/	8.81%	/	/	可开放
13179	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区B箱式变1#变压器	315	0.12%	251.63	251.63	未列入	/	/	4.32%	/	/	可开放
13180	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期B箱式变变压器	400	5.74%	297.06	297.06	未列入	/	/	4.42%	/	/	可开放
13181	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期D箱式变变压器	400	9.65%	281.4	281.4	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
13182	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期E箱式变变压器	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
13183	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪A箱式变2#变压器	250	0.04%	199.89	199.89	未列入	/	/	134.52%	/	/	可开放
13184	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	工程机械厂2#变压器	400	0.27%	318.94	318.94	未列入	/	/	-84.45%	/	/	可开放
13185	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富强大厦箱站变压器	200	0.53%	158.95	158.95	未列入	/	/	38.17%	/	/	可开放
13186	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台一台区05#	400	5.93%	296.28	296.28	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
13187	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河四台区变压器	160	39.62%	64.61	64.61	未列入	/	/	20.44%	/	/	可开放

13188	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线010#	100	92.51%	0	0	未列入	/	/	-0.70%	/	/	可开放
13189	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	铜线厂住宅楼小区	315	25.37%	172.09	172.09	未列入	/	/	11.44%	/	/	可开放
13190	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	三泉一台区支001#	100	52.48%	27.52	27.52	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
13191	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区1#箱式站2#变压器	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	0.82%	/	/	可开放
13192	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区2#箱式站2#变压器	400	0.10%	319.59	319.59	未列入	/	/	46.90%	/	/	可开放
13193	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区4#箱式站变压器	400	3.52%	305.91	305.91	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
13194	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	移动种植小区分5#住上变压器	80	38.69%	33.05	33.05	未列入	/	/	-45.42%	/	/	可开放
13195	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	春秋种植合作社02#柱上变压器	50	7.10%	36.45	36.45	未列入	/	/	83.00%	/	/	可开放
13196	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	孤山四台区分4#	315	16.34%	200.53	200.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13197	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干32右1	200	3.99%	152.02	152.02	未列入	/	/	-32.65%	3	26	可开放
13198	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	颐水嘉德2#箱变变压器	315	26.44%	168.7	168.7	未列入	/	/	11.20%	/	/	可开放
13199	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15206南湖绿洲小区2#箱变变压器	500	7.02%	364.9	364.9	未列入	/	/	12.04%	/	/	可开放
13200	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	珠现二台区	160	29.86%	80.22	80.22	未列入	/	/	11.63%	/	/	可开放
13201	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	珠现一台区	160	32.45%	76.08	76.08	未列入	/	/	-17.67%	/	/	可开放
13202	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂一台区	200	29.10%	101.8	101.8	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
13203	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风七台区	200	37.57%	84.86	84.86	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
13204	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区3#箱变（网点）	315	6.93%	230.18	230.18	未列入	/	/	-8.79%	/	/	可开放
13205	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15086华源名居小区2#变压器（居民）	500	7.84%	360.79	360.79	未列入	/	/	19.08%	/	/	可开放
13206	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15087华源名居3#变压器（居民）	500	2.01%	389.97	389.97	未列入	/	/	-5.87%	/	/	可开放
13207	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15089华源名居小区5#变压器（网点）	500	2.52%	387.42	387.42	未列入	/	/	-5.54%	/	/	可开放
13208	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区1#箱式站1#变压器	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
13209	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区3#箱式站变压器	500	16.03%	319.85	319.85	未列入	/	/	5.94%	/	/	可开放
13210	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	仙里二台1#	100	76.19%	3.81	3.81	未列入	/	/	13.22%	/	/	可开放
13211	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯三台区04#	80	98.05%	0	0	未列入	/	/	11.35%	/	/	可开放
13212	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳六台区	400	18.42%	246.33	246.33	未列入	/	/	-8.11%	/	/	可开放
13213	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干018#变压器	200	15.18%	129.65	129.65	未列入	/	/	-14.09%	/	/	可开放
13214	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线049#变压器	400	19.20%	243.22	243.22	未列入	/	/	1.54%	/	/	可开放
13215	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	安家岭干021#变压器	315	7.93%	227.03	227.03	未列入	/	/	22.24%	/	/	可开放
13216	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜九组干016#变压器	100	23.44%	56.56	56.56	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
13217	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干001#	200	8.61%	142.78	142.78	未列入	/	/	24.44%	/	/	可开放
13218	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟二台区分012#	200	48.87%	62.26	62.26	未列入	/	/	-0.04%	/	/	可开放
13219	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿十二台区变压器	100	0.82%	79.18	79.18	未列入	/	/	-79.34%	/	/	可开放
13220	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	马沟一队区	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	5.98%	/	/	可开放
13221	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪三台区	200	66.67%	26.67	26.67	未列入	/	/	25.78%	/	/	可开放
13222	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪四台区	160	0.24%	127.62	127.62	未列入	/	/	-58.53%	/	/	可开放
13223	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土七台区	200	63.19%	33.63	33.63	未列入	/	/	16.81%	/	/	可开放
13224	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老六台区	20	33.60%	9.28	9.28	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
13225	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站14#楼箱站1#变压器	500	5.26%	373.72	373.72	未列入	/	/	8.32%	/	/	可开放
13226	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家二台区分007#	200	45.40%	69.21	69.21	未列入	/	/	-8.55%	/	/	可开放
13227	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站58#楼变电所1#变压器	500	6.33%	368.37	368.37	未列入	/	/	7.80%	/	/	可开放
13228	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站58#楼变电所2#变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	10.34%	/	/	可开放
13229	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台三台区变压器	80	90.13%	0	0	未列入	/	/	-6.21%	/	/	可开放
13230	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响二台区001#	100	2.34%	77.66	77.66	未列入	/	/	-76.63%	/	/	可开放
13231	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司县三台区	100	72.45%	7.55	7.55	未列入	/	/	7.04%	/	/	可开放
13232	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	付家分19#	100	29.02%	50.98	50.98	未列入	/	/	1.73%	/	/	可开放
13233	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱六队区	50	7.54%	36.23	36.23	未列入	/	/	-75.35%	/	/	可开放
13234	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华二组团箱站1#变压器	315	21.12%	185.47	185.47	未列入	/	/	8.89%	/	/	可开放

13235	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华三组团1#变压器	315	21.70%	183.63	183.63	未列入	/	/	9.17%	/	/	可开放
13236	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区4#箱站变压器	500	6.37%	368.15	368.15	未列入	/	/	18.79%	/	/	可开放
13237	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙三队区	400	0.39%	318.43	318.43	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
13238	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	二建配电室2#变压器	400	10.98%	276.09	276.09	未列入	/	/	-12.40%	/	/	可开放
13239	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	二建配电室1#变压器	500	4.66%	376.69	376.69	未列入	/	/	-30.07%	/	/	可开放
13240	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台二台区变压器	200	0.46%	159.09	159.09	未列入	/	/	-73.68%	/	/	可开放
13241	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台十一台区变压器	80	2.61%	61.91	61.91	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
13242	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台六台区变压器	200	35.78%	88.44	88.44	未列入	/	/	14.61%	/	/	可开放
13243	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修A站变压器	400	20.49%	238.06	238.06	未列入	/	/	-2.72%	/	/	可开放
13244	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝箱站1#变压器	315	0.08%	251.76	251.76	未列入	/	/	-90.12%	/	/	可开放
13245	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	物贸箱站变压器	315	0.13%	251.6	251.6	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
13246	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15105比利华小区变压器	400	5.34%	298.65	298.65	未列入	/	/	1.51%	/	/	可开放
13247	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15106比利华小区2变压器	500	4.56%	377.22	377.22	未列入	/	/	13.38%	/	/	可开放
13248	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	商品楼六台区	100	86.52%	0	0	未列入	/	/	1.35%	/	/	可开放
13249	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	西牌三台区	100	1.90%	78.1	78.1	未列入	/	/	16.08%	/	/	可开放
13250	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼四台区	200	0.35%	159.31	159.31	未列入	/	/	-81.72%	/	/	可开放
13251	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15207南湖绿洲小区3#箱变变压器	500	5.21%	373.96	373.96	未列入	/	/	15.95%	/	/	可开放
13252	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15209南湖绿洲小区5#箱变变压器	500	4.56%	377.2	377.2	未列入	/	/	-9.04%	/	/	可开放
13253	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干031#变压器	30	22.90%	17.13	17.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13254	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西新养殖小区4	100	57.40%	22.6	22.6	未列入	/	/	-12.60%	/	/	可开放
13255	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道六台区	30	18.13%	18.56	18.56	未列入	/	/	-61.61%	/	/	可开放
13256	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	析木打白一台区	80	81.61%	0	0	未列入	/	/	5.73%	/	/	可开放
13257	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白四台区	50	85.84%	0	0	未列入	/	/	-4.13%	/	/	可开放
13258	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6右3左1#	200	13.61%	132.79	132.79	未列入	/	/	15.52%	/	/	可开放
13259	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯二扁沟	100	64.23%	15.77	15.77	未列入	/	/	-15.68%	/	/	可开放
13260	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印九队	200	0.41%	159.19	159.19	未列入	/	/	-2.95%	/	/	可开放
13261	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯大队区	100	89.16%	0	0	未列入	/	/	8.81%	/	/	可开放
13262	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印四队	50	4.78%	37.61	37.61	未列入	/	/	-5.39%	/	/	可开放
13263	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印西洋台区	200	24.49%	111.02	111.02	未列入	/	/	-20.70%	/	/	可开放
13264	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	小黑峪干017#	50	3.08%	38.46	38.46	未列入	/	/	-78.21%	/	/	可开放
13265	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	戏台干034#	80	56.86%	18.51	18.51	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
13266	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线基建一台区分1#变压器	400	13.29%	266.86	266.86	未列入	/	/	-29.30%	/	/	可开放
13267	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山A箱式变1#变压器	400	17.30%	250.8	250.8	未列入	/	/	-15.66%	/	/	可开放
13268	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区B箱式变2#变压器	315	14.12%	207.51	207.51	未列入	/	/	3.49%	/	/	可开放
13269	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣B箱式变变压器	400	13.56%	265.77	265.77	未列入	/	/	-8.09%	/	/	可开放
13270	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期B箱式变变压器	315	10.18%	219.93	219.93	未列入	/	/	-2.49%	/	/	可开放
13271	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村D箱式变变压器	250	27.44%	131.41	131.41	未列入	/	/	-2.73%	/	/	可开放
13272	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四分三队支2#	50	11.84%	34.08	34.08	未列入	/	/	4.51%	/	/	可开放
13273	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支030#	50	11.98%	34.01	34.01	未列入	/	/	-74.57%	/	/	可开放
13274	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯四台区06#	100	6.27%	73.73	73.73	未列入	/	/	1.63%	/	/	可开放
13275	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱三队区	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	-79.82%	/	/	可开放
13276	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四四台区支1#	100	1.79%	78.21	78.21	未列入	/	/	6.10%	/	/	可开放
13277	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	五六队	80	63.05%	13.56	13.56	未列入	/	/	15.42%	/	/	可开放
13278	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	西牌八台区	125	8.25%	89.69	89.69	未列入	/	/	-15.06%	/	/	可开放
13279	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	后郭分007#	100	4.79%	75.21	75.21	未列入	/	/	-74.09%	/	/	可开放
13280	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期4#箱站1#变压器	315	33.93%	145.11	145.11	未列入	/	/	9.28%	/	/	可开放

13281	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左2	100	9.56%	70.44	70.44	未列入	/	/	-3.42%	/	/	可开放
13282	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟二台区	100	0.50%	79.5	79.5	未列入	/	/	-85.65%	/	/	可开放
13283	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸一台区	315	0.07%	251.77	251.77	未列入	/	/	-89.54%	/	/	可开放
13284	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	芳草小区箱式变1#变压器	315	0.15%	251.54	251.54	未列入	/	/	-14.55%	/	/	可开放
13285	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁小区箱式变变压器2	250	12.58%	168.56	168.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13286	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	农机箱式变2#变压器	315	17.34%	197.38	197.38	未列入	/	/	0.28%	/	/	可开放
13287	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天兴小区箱式变1#变压器	400	10.00%	280	280	未列入	/	/	3.96%	/	/	可开放
13288	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙蔬菜干11#	400	10.49%	278.04	278.04	未列入	/	/	-28.60%	/	/	可开放
13289	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林1#1号变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	-7.20%	/	/	可开放
13290	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚一台区	315	16.50%	200.04	200.04	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
13291	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林2#1号变压器	500	4.32%	378.4	378.4	未列入	/	/	939.23%	/	/	可开放
13292	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元三道沟干028#	50	90.58%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13293	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿六台区支002#	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
13294	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家四台区支004#	100	89.90%	0	0	未列入	/	/	8.02%	/	/	可开放
13295	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家二台区支008#	200	5.16%	149.69	149.69	未列入	/	/	-25.45%	/	/	可开放
13296	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿八台区分002#	100	73.28%	6.72	6.72	未列入	/	/	-3.71%	/	/	可开放
13297	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先四台区分014#	80	93.90%	0	0	未列入	/	/	19.86%	/	/	可开放
13298	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家二台区分004#	100	84.73%	0	0	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
13299	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄四台区支003#	100	38.53%	41.47	41.47	未列入	/	/	-20.31%	/	/	可开放
13300	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城七台区支001#	50	80.54%	0	0	未列入	/	/	-17.42%	/	/	可开放
13301	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家三台区支004#	100	19.35%	60.65	60.65	未列入	/	/	-39.28%	/	/	可开放
13302	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水五台区干004#	100	89.19%	0	0	未列入	/	/	33.67%	/	/	可开放
13303	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线刘家四台区支003#	100	60.71%	19.29	19.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13304	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	下甸二台区干003#	100	61.61%	18.39	18.39	未列入	/	/	5.43%	/	/	可开放
13305	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相五台区干003#	100	58.90%	21.1	21.1	未列入	/	/	9.48%	/	/	可开放
13306	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉一台区支001#	200	1.49%	157.03	157.03	未列入	/	/	-70.66%	/	/	可开放
13307	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15205南湖绿洲小区1#箱变变压器	630	4.47%	475.81	475.81	未列入	/	/	-9.37%	/	/	可开放
13308	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支016#	100	6.85%	73.15	73.15	未列入	/	/	-63.64%	/	/	可开放
13309	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷一二队	100	54.23%	25.77	25.77	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
13310	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	造纸线刘家四台区支003#	100	1.49%	78.51	78.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13311	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟一台区	200	0.41%	159.18	159.18	未列入	/	/	-78.67%	/	/	可开放
13312	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	李家分016#	100	5.66%	74.34	74.34	未列入	/	/	-70.16%	/	/	可开放
13313	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立三台区支001#	100	13.83%	66.17	66.17	未列入	/	/	-61.01%	/	/	可开放
13314	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	后郭分002#	100	2.84%	77.16	77.16	未列入	/	/	-79.00%	/	/	可开放
13315	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干037#变压器前公2台区（局属）	100	43.27%	36.73	36.73	未列入	/	/	-40.18%	/	/	可开放
13316	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石三台区支007#曹石三台区柱上变压	100	1.71%	78.29	78.29	未列入	/	/	-65.76%	/	/	可开放
13317	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里迁村住宅小区1变压器	500	11.17%	344.17	344.17	未列入	/	/	48.82%	/	/	可开放
13318	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里迁村住宅小区2变压器	630	12.72%	423.86	423.86	未列入	/	/	33.70%	/	/	可开放
13319	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区5#箱式站变压器	500	2.54%	387.31	387.31	未列入	/	/	4.01%	/	/	可开放
13320	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新养殖小区5	50	6.92%	36.54	36.54	未列入	/	/	34.24%	/	/	可开放
13321	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区1#箱变2#变压器	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	17.60%	/	/	可开放
13322	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15056万福园中园小区4#变压器（居民）	500	5.73%	371.34	371.34	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
13323	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干65右1#	100	90.77%	0	0	未列入	/	/	-3.36%	/	/	可开放
13324	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15046颐水嘉德二期9#变压器（网点）	500	9.78%	351.1	351.1	未列入	/	/	4.73%	/	/	可开放
13325	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	联营线	中央公馆箱站1#变压器	500	0.07%	399.63	399.63	未列入	/	/	1.38%	/	/	可开放
13326	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格9#站变压器	400	6.89%	292.45	292.45	未列入	/	/	-8.60%	/	/	可开放

13327	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡2#站2#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
13328	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇2#箱站变压器	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	14.47%	/	/	可开放
13329	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	紫霞苑B箱式变变压器	400	11.42%	274.33	274.33	未列入	/	/	10.28%	/	/	可开放
13330	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线水利箱式变配电变压器	315	12.25%	213.41	213.41	未列入	/	/	5.92%	/	/	可开放
13331	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	游泳馆干001#	315	0.12%	251.61	251.61	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
13332	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15093万福园中园小区二期4#箱变变压器	400	11.47%	274.11	274.11	未列入	/	/	7.26%	/	/	可开放
13333	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	赵卜山城	100	5.78%	74.22	74.22	未列入	/	/	-3.13%	/	/	可开放
13334	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家1队大棚分05#变压器	100	52.67%	27.33	27.33	未列入	/	/	-0.25%	/	/	可开放
13335	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所4#变压器	630	5.00%	472.5	472.5	未列入	/	/	12.07%	/	/	可开放
13336	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	1#住宅变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
13337	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区12#箱站变压器	500	5.93%	370.36	370.36	未列入	/	/	1220.43%	/	/	可开放
13338	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区3#箱站变压器	630	3.85%	479.74	479.74	未列入	/	/	1321.85%	/	/	可开放
13339	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区6#箱站变压器	500	4.83%	375.87	375.87	未列入	/	/	1636.74%	/	/	可开放
13340	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区2#箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	-26.00%	/	/	可开放
13341	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15191颐水嘉德郡景小区2#居民箱变变压	500	7.70%	361.5	361.5	未列入	/	/	-5.98%	/	/	可开放
13342	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15193颐水嘉德郡景小区4#居民箱变变压	500	7.50%	362.52	362.52	未列入	/	/	11.75%	/	/	可开放
13343	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15195颐水嘉德郡景小区6#居民箱变变压	400	11.00%	275.99	275.99	未列入	/	/	3.10%	/	/	可开放
13344	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线	南山干13右2	160	49.53%	48.75	48.75	未列入	/	/	6.87%	/	/	可开放
13345	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	西小线南关干养殖分003#变压器	160	0.49%	127.21	127.21	未列入	/	/	-77.34%	/	/	可开放
13346	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线004#柱上变压器	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
13347	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	佳泰乐箱式变电站变压器	630	4.87%	473.35	473.35	未列入	/	/	1329.45%	/	/	可开放
13348	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	纺织厂箱站2#变压器	250	10.96%	172.6	172.6	未列入	/	/	-28.79%	/	/	可开放
13349	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣前程1#变压器	400	0.13%	319.49	319.49	未列入	/	/	8.91%	/	/	可开放
13350	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣前程2#变压器	400	8.89%	284.43	284.43	未列入	/	/	-19.54%	/	/	可开放
13351	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星B站变压器	315	18.53%	193.62	193.62	未列入	/	/	3.53%	/	/	可开放
13352	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	前甘线	15189王铁路灯箱变变压器	100	0.68%	79.32	79.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13353	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所1#变压器	630	2.78%	486.49	486.49	未列入	/	/	9.40%	/	/	可开放
13354	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15006万福家园1#箱变	630	4.20%	477.57	477.57	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
13355	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-4#站1#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	14.35%	/	/	可开放
13356	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-3#站1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	16.40%	/	/	可开放
13357	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	西腰二台区	400	13.20%	267.2	267.2	未列入	/	/	12.27%	/	/	可开放
13358	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身一台区	200	50.70%	58.61	58.61	未列入	/	/	2.09%	/	/	可开放
13359	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟六台区	30	58.70%	6.39	6.39	未列入	/	/	-10.14%	/	/	可开放
13360	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	何大洼三台区	315	20.21%	188.34	188.34	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
13361	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左2左1#变压器	315	34.15%	144.42	144.42	未列入	/	/	8.21%	/	/	可开放
13362	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	范家支035#	100	0.87%	79.13	79.13	未列入	/	/	-71.12%	/	/	可开放
13363	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分079#	100	0.97%	79.03	79.03	未列入	/	/	-68.38%	/	/	可开放
13364	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身一台区	50	86.84%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13365	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富豪小区箱站2#变压器	400	14.95%	260.2	260.2	未列入	/	/	-9.55%	/	/	可开放
13366	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	鲍沙干011#鲍沙一台区	63	2.33%	48.93	48.93	未列入	/	/	-92.33%	/	/	可开放
13367	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙三台区干003#	200	6.18%	147.65	147.65	未列入	/	/	-49.38%	/	/	可开放
13368	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木五台区	100	62.28%	17.72	17.72	未列入	/	/	14.65%	/	/	可开放
13369	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#3箱式变变压器	400	7.44%	290.23	290.23	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
13370	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#5箱式变变压器	400	6.06%	295.75	295.75	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
13371	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利B箱式变变压器	400	0.20%	319.2	319.2	未列入	/	/	-90.14%	/	/	可开放
13372	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	陶瓷三厂箱式变1#变压器	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	4.53%	/	/	可开放
13373	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	西关小学箱式变2#变压器	315	0.13%	251.58	251.58	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放

13374	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪A箱式变1#变压器	250	27.80%	130.51	130.51	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
13375	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪B箱式变1#变压器	250	28.25%	129.37	129.37	未列入	/	/	5.79%	/	/	可开放
13376	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	园丁园箱式变1#变压器	315	0.27%	251.15	251.15	未列入	/	/	30.38%	/	/	可开放
13377	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	园丁园箱式变2#变压器	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13378	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟五队区	100	59.30%	20.7	20.7	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
13379	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15156周正新村5#箱变变压器	400	16.28%	254.9	254.9	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
13380	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15158周正新村7#箱变变压器	400	18.83%	244.68	244.68	未列入	/	/	11.03%	/	/	可开放
13381	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	西大二台区	200	44.75%	70.5	70.5	未列入	/	/	-0.75%	/	/	可开放
13382	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场5#站变压器	250	21.78%	145.54	145.54	未列入	/	/	6.77%	/	/	可开放
13383	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15092万福园中园小区二期3#箱变（居	400	10.54%	277.84	277.84	未列入	/	/	12.59%	/	/	可开放
13384	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线137#变压器	315	15.45%	203.32	203.32	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
13385	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15197颐水嘉德郡景小区2#网点箱变变压…	630	1.60%	493.94	493.94	未列入	/	/	1.94%	/	/	可开放
13386	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑A箱式变变压器	250	30.82%	122.96	122.96	未列入	/	/	-1.48%	/	/	可开放
13387	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站2#变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	-91.33%	/	/	可开放
13388	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站3#变压器	500	2.27%	388.66	388.66	未列入	/	/	-5.24%	/	/	可开放
13389	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站4#变压器	500	7.93%	360.34	360.34	未列入	/	/	11.28%	/	/	可开放
13390	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道六台区变压器	160	10.18%	111.72	111.72	未列入	/	/	-3.69%	/	/	可开放
13391	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分20左2#变压器	160	45.69%	54.89	54.89	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
13392	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木七台区	315	9.72%	221.38	221.38	未列入	/	/	11.18%	/	/	可开放
13393	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线设施农业南毛果园山庄分08#	50	0.68%	39.66	39.66	未列入	/	/	-2.82%	1	2	可开放
13394	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小六台区干003#	63	2.68%	48.71	48.71	未列入	/	/	12.72%	/	/	可开放
13395	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家水田干002#	400	13.19%	267.26	267.26	未列入	/	/	-21.77%	/	/	可开放
13396	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	自然屯干011#	100	0.70%	79.3	79.3	未列入	/	/	-71.88%	/	/	可开放
13397	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场1#站变压器	250	21.30%	146.74	146.74	未列入	/	/	-0.08%	/	/	可开放
13398	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	钟台二台区	200	42.98%	74.04	74.04	未列入	/	/	-6.97%	/	/	可开放
13399	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家分031#	100	71.55%	8.45	8.45	未列入	/	/	-14.28%	/	/	可开放
13400	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才三台区	80	5.40%	59.68	59.68	未列入	/	/	-75.21%	/	/	可开放
13401	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙二台区变压器	50	86.38%	0	0	未列入	/	/	2.31%	/	/	可开放
13402	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟一台区变压器	100	94.35%	0	0	未列入	/	/	-0.11%	/	/	可开放
13403	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟二台区变压器	100	65.66%	14.34	14.34	未列入	/	/	-9.12%	/	/	可开放
13404	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	南货场小区1#箱站1#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	10.19%	/	/	可开放
13405	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	南货场小区2#箱站1#变压器	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
13406	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区1#箱站2#变压器	500	0.09%	399.57	399.57	未列入	/	/	5.00%	/	/	可开放
13407	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室1#变压器	500	5.89%	370.54	370.54	未列入	/	/	-2.72%	/	/	可开放
13408	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金贵小区箱式变1#变压器	250	13.96%	165.1	165.1	未列入	/	/	3.45%	/	/	可开放
13409	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙二期箱式变2#变压器	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-3.73%	/	/	可开放
13410	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园C箱式变变压器	500	18.58%	307.12	307.12	未列入	/	/	17.08%	/	/	可开放
13411	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	李堡一台分01#	80	94.36%	0	0	未列入	/	/	8.70%	1	2	可开放
13412	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	李堡三台分07#	100	74.85%	5.15	5.15	未列入	/	/	20.58%	/	/	可开放
13413	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	赵家沟分07#	400	13.60%	265.59	265.59	未列入	/	/	-26.29%	/	/	可开放
13414	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-3#站2#变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
13415	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线015#变压器	200	23.70%	112.6	112.6	未列入	/	/	-22.94%	/	/	可开放
13416	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿八台区变压器	100	37.09%	42.91	42.91	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
13417	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家五台区变压器	100	41.41%	38.59	38.59	未列入	/	/	4.28%	/	/	可开放
13418	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	二甲三队干4#变压器	100	5.36%	74.64	74.64	未列入	/	/	-24.20%	/	/	可开放
13419	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力一台区变压器	50	7.10%	36.45	36.45	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
13420	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家四台区变压器	100	86.78%	0	0	未列入	/	/	19.35%	/	/	可开放

13421	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	刘坨站干004#变压器	160	40.31%	63.51	63.51	未列入	/	/	1.14%	/	/	可开放
13422	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道七台区变压器	160	50.30%	47.52	47.52	未列入	/	/	38.43%	/	/	可开放
13423	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园B箱式变1#变压器	315	29.30%	159.72	159.72	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
13424	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园B箱式变1#变压器	315	13.59%	209.18	209.18	未列入	/	/	-4.06%	/	/	可开放
13425	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦一台003#配电柱上变压器	160	63.11%	27.02	27.02	未列入	/	/	29.36%	/	/	可开放
13426	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	亢氏变压器	50	42.04%	18.98	18.98	未列入	/	/	26.05%	/	/	可开放
13427	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	小河四台支04#配电柱上变压器	80	88.15%	0	0	未列入	/	/	-16.07%	/	/	可开放
13428	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际3#箱站1#变压器	500	5.39%	373.03	373.03	未列入	/	/	-17.43%	/	/	可开放
13429	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际3#箱站2#变压器	500	4.39%	378.07	378.07	未列入	/	/	-19.64%	/	/	可开放
13430	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区1#箱站1#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-22.54%	/	/	可开放
13431	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	-91.40%	/	/	可开放
13432	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊一队区	100	64.77%	15.23	15.23	未列入	/	/	7.05%	/	/	可开放
13433	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊村大队区	315	11.61%	215.42	215.42	未列入	/	/	-31.89%	/	/	可开放
13434	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石分023#曹石一台区柱上变压器	100	26.44%	53.56	53.56	未列入	/	/	1.02%	/	/	可开放
13435	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	幸福小区箱式变变压器	315	15.41%	203.47	203.47	未列入	/	/	27.19%	/	/	可开放
13436	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军新区	200	1.07%	157.86	157.86	未列入	/	/	-77.75%	/	/	可开放
13437	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	北郡华府箱站2#变压器	500	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13438	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁小区箱式变变压器1	250	23.04%	142.4	142.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13439	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星五组团B箱式变1#变压器	200	40.16%	79.69	79.69	未列入	/	/	-0.98%	/	/	可开放
13440	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	农机箱式变1#变压器	315	0.15%	251.53	251.53	未列入	/	/	-21.36%	/	/	可开放
13441	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	绿景台区变压器	315	0.08%	251.75	251.75	未列入	/	/	9.11%	/	/	可开放
13442	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小八台区变压器	400	0.20%	319.19	319.19	未列入	/	/	7.57%	/	/	可开放
13443	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#11箱式变变压器	160	40.61%	63.03	63.03	未列入	/	/	-0.04%	/	/	可开放
13444	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙蔬菜2台区干20#	100	20.48%	59.52	59.52	未列入	/	/	-23.22%	/	/	可开放
13445	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#1箱式变变压器	400	3.13%	307.48	307.48	未列入	/	/	-5.57%	/	/	可开放
13446	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台五台区	50	56.02%	11.99	11.99	未列入	/	/	-38.12%	/	/	可开放
13447	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱四台区	80	1.76%	62.59	62.59	未列入	/	/	-83.01%	/	/	可开放
13448	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保三期1号变压器	400	0.15%	319.4	319.4	未列入	/	/	0.84%	/	/	可开放
13449	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15152周正新村1#箱变变压器	500	0.10%	399.48	399.48	未列入	/	/	11.27%	/	/	可开放
13450	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和A站1#变压器	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-90.87%	/	/	可开放
13451	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和C箱式变1#变压器	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	-90.95%	/	/	可开放
13452	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15157周正新村6#箱变变压器	500	13.30%	333.48	333.48	未列入	/	/	9.07%	/	/	可开放
13453	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15159周正新村8#箱变变压器	400	12.51%	269.97	269.97	未列入	/	/	5.39%	/	/	可开放
13454	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15160周正新村9#箱变变压器	500	11.24%	343.82	343.82	未列入	/	/	7.03%	/	/	可开放
13455	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达一台区	200	34.33%	91.35	91.35	未列入	/	/	7.57%	/	/	可开放
13456	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达二台区	160	29.98%	80.03	80.03	未列入	/	/	9.67%	/	/	可开放
13457	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	花园小区箱式变压器	400	7.84%	288.66	288.66	未列入	/	/	5.36%	/	/	可开放
13458	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期6#变压器	315	0.13%	251.6	251.6	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
13459	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分63左1	100	2.82%	77.18	77.18	未列入	/	/	15.88%	/	/	可开放
13460	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期1#变压器	315	15.62%	202.81	202.81	未列入	/	/	9.49%	/	/	可开放
13461	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	果树分1#箱式变压器	250	0.32%	199.2	199.2	未列入	/	/	-88.88%	/	/	可开放
13462	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元B箱式变2#变压器	250	30.24%	124.4	124.4	未列入	/	/	7.08%	/	/	可开放
13463	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期1#箱站1#变压器	400	15.88%	256.48	256.48	未列入	/	/	10.91%	/	/	可开放
13464	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高1队支13#变压器东高1台区（局属）	200	14.08%	131.84	131.84	未列入	/	/	-3.91%	/	/	可开放
13465	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-2#箱站1#变压器	500	5.48%	372.59	372.59	未列入	/	/	1169.78%	/	/	可开放
13466	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15013颐水嘉德3#箱变	500	4.94%	375.32	375.32	未列入	/	/	-11.46%	/	/	可开放
13467	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干24右10	100	34.11%	45.89	45.89	未列入	/	/	12.40%	/	/	可开放

13468	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆48#	100	0.05%	79.95	79.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13469	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15196颐水嘉德郡景小区1#网点箱变变压	630	1.63%	493.75	493.75	未列入	/	/	967.19%	/	/	可开放
13470	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东福线	东福干38左1	100	12.25%	67.75	67.75	未列入	/	/	-14.20%	/	/	可开放
13471	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右4	50	2.62%	38.69	38.69	未列入	/	/	-50.10%	/	/	可开放
13472	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15079金鼎居1#箱变（居民）变压器	400	9.77%	280.91	280.91	未列入	/	/	33.00%	/	/	可开放
13473	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英居委会	50	7.12%	36.44	36.44	未列入	/	/	8.04%	/	/	可开放
13474	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15094万福园中园二期5#箱变变压器	500	3.84%	380.78	380.78	未列入	/	/	8.52%	/	/	可开放
13475	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房3#箱变	400	7.04%	291.86	291.86	未列入	/	/	19.06%	/	/	可开放
13476	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房4#箱变	400	10.20%	279.2	279.2	未列入	/	/	33.80%	/	/	可开放
13477	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十四台区	315	0.27%	251.16	251.16	未列入	/	/	-86.67%	/	/	可开放
13478	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼三台区	315	17.43%	197.11	197.11	未列入	/	/	-0.84%	/	/	可开放
13479	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十一台区	315	0.15%	251.53	251.53	未列入	/	/	-88.76%	/	/	可开放
13480	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼五台区	315	0.26%	251.19	251.19	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
13481	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝三台区	100	85.61%	0	0	未列入	/	/	-0.77%	/	/	可开放
13482	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干64左1#	100	4.06%	75.94	75.94	未列入	/	/	-1.45%	/	/	可开放
13483	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线英守分17#	80	91.14%	0	0	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
13484	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛一台分001#配电柱上变压器	100	82.41%	0	0	未列入	/	/	16.34%	/	/	可开放
13485	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干073#	200	42.12%	75.77	75.77	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
13486	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	播转台分001#	200	13.07%	133.87	133.87	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
13487	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	腾寿线	金达干18右7#	250	4.72%	188.19	188.19	未列入	/	/	-36.10%	/	/	可开放
13488	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	驸马六台区	100	23.90%	56.1	56.1	未列入	/	/	-32.00%	/	/	可开放
13489	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分4#变压器	250	0.22%	199.46	199.46	未列入	/	/	0.94%	/	/	可开放
13490	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家线干河干朱家三台区4+1#	100	53.37%	26.63	26.63	未列入	/	/	-22.50%	/	/	可开放
13491	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	直岔子干034#	80	56.20%	19.04	19.04	未列入	/	/	-17.24%	/	/	可开放
13492	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西开四分队004#	50	3.72%	38.14	38.14	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
13493	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线51右7#变压器	100	43.13%	36.87	36.87	未列入	/	/	-24.91%	/	/	可开放
13494	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	后剪村一台区	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	-70.16%	/	/	可开放
13495	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨一台支001#	100	27.82%	52.18	52.18	未列入	/	/	497.22%	/	/	可开放
13496	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子一台区分001#	100	17.07%	62.93	62.93	未列入	/	/	23.13%	/	/	可开放
13497	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干049#变压器	250	29.02%	127.44	127.44	未列入	/	/	28.77%	/	/	可开放
13498	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	西白石三台区	63	88.79%	0	0	未列入	/	/	4.51%	/	/	可开放
13499	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	兴沟干027#	200	41.68%	76.64	76.64	未列入	/	/	73.48%	/	/	可开放
13500	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家三台区干	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
13501	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线007右5#	315	0.02%	251.94	251.94	未列入	/	/	-63.49%	/	/	可开放
13502	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分12左4#变压器.	200	39.63%	80.75	80.75	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
13503	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家堡桥干001#	100	36.13%	43.87	43.87	未列入	/	/	53.57%	/	/	可开放
13504	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分057支2	250	20.62%	148.44	148.44	未列入	/	/	-11.63%	/	/	可开放
13505	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	交界一台区	160	41.28%	61.96	61.96	未列入	/	/	-15.49%	/	/	可开放
13506	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分034#	50	3.96%	38.02	38.02	未列入	/	/	34.78%	/	/	可开放
13507	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马一台区	80	57.11%	18.31	18.31	未列入	/	/	4.95%	/	/	可开放
13508	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟分061#	160	0.63%	127	127	未列入	/	/	-30.66%	/	/	可开放
13509	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	照明支七台区	100	0.89%	79.11	79.11	未列入	/	/	8.22%	/	/	可开放
13510	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线62右6#变压器	315	0.26%	251.18	251.18	未列入	/	/	-6.10%	/	/	可开放
13511	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干榆树分032#	100	53.83%	26.17	26.17	未列入	/	/	-14.41%	/	/	可开放
13512	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分003#	160	0.64%	126.98	126.98	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
13513	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线073#	250	10.66%	173.35	173.35	未列入	/	/	14.63%	/	/	可开放

13514	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前三干高台分05#	100	76.28%	3.72	3.72	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
13515	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线64左6#	100	60.48%	19.52	19.52	未列入	/	/	-0.39%	/	/	可开放
13516	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤四台区	100	51.07%	28.93	28.93	未列入	/	/	-4.24%	/	/	可开放
13517	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	石粉厂分018#草场五台	100	50.48%	29.52	29.52	未列入	/	/	-15.12%	/	/	可开放
13518	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分18#变压器	400	0.21%	319.16	319.16	未列入	/	/	-88.35%	/	/	可开放
13519	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚二台区	200	0.60%	158.8	158.8	未列入	/	/	-33.33%	/	/	可开放
13520	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线43右5#变压器	400	15.30%	258.8	258.8	未列入	/	/	19.33%	/	/	可开放
13521	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干025#	160	4.94%	120.09	120.09	未列入	/	/	-41.48%	/	/	可开放
13522	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜信用社002#柱上变压器	200	29.56%	100.89	100.89	未列入	/	/	30.50%	/	/	可开放
13523	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰屯三台区	160	1.03%	126.35	126.35	未列入	/	/	33.20%	/	/	可开放
13524	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家一台区	200	19.81%	120.38	120.38	未列入	/	/	15.99%	/	/	可开放
13525	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎1台分08#	80	51.41%	22.87	22.87	未列入	/	/	-23.35%	/	/	可开放
13526	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟七台区分006#	80	33.75%	37	37	未列入	/	/	-26.11%	/	/	可开放
13527	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线030右1#	200	18.27%	123.47	123.47	未列入	/	/	520.10%	/	/	可开放
13528	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四分010#	200	17.65%	124.71	124.71	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
13529	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分30右4#柱上变压器	50	96.22%	0	0	未列入	/	/	-8.90%	/	/	可开放
13530	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线045#	400	23.93%	224.27	224.27	未列入	/	/	11.73%	/	/	可开放
13531	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线86右1#	400	1.50%	314	314	未列入	/	/	-6.61%	/	/	可开放
13532	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四三队	50	15.50%	32.25	32.25	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
13533	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东艾四队分002#	400	27.87%	208.52	208.52	未列入	/	/	-1.81%	/	/	可开放
13534	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干38#	80	0.18%	63.86	63.86	未列入	/	/	-88.47%	/	/	可开放
13535	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰一组干003#	50	86.82%	0	0	未列入	/	/	-27.78%	/	/	可开放
13536	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十二台区	100	12.58%	67.42	67.42	未列入	/	/	-4.87%	/	/	可开放
13537	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分016右3	100	79.78%	0.22	0.22	未列入	/	/	13.20%	/	/	可开放
13538	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家三台区	200	1.73%	156.54	156.54	未列入	/	/	-61.35%	/	/	可开放
13539	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分18#变压器.	315	7.10%	229.65	229.65	未列入	/	/	-0.16%	/	/	可开放
13540	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分17左9#变压器	160	1.13%	126.2	126.2	未列入	/	/	-51.43%	/	/	可开放
13541	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟四台区分003#	100	58.70%	21.3	21.3	未列入	/	/	-2.85%	/	/	可开放
13542	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分4#	100	0.46%	79.54	79.54	未列入	/	/	-4.08%	/	/	可开放
13543	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线195#	50	86.16%	0	0	未列入	/	/	-28.94%	/	/	可开放
13544	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台四台分130#配电柱上变压器	80	85.11%	0	0	未列入	/	/	-10.98%	/	/	可开放
13545	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干027#	50	91.44%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13546	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角三台区	100	84.17%	0	0	未列入	/	/	2.28%	/	/	可开放
13547	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧2台区11#	100	67.78%	12.22	12.22	未列入	/	/	10.12%	/	/	可开放
13548	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分59#	80	76.96%	2.43	2.43	未列入	/	/	4.51%	/	/	可开放
13549	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜五台区分	100	33.01%	46.99	46.99	未列入	/	/	10.65%	/	/	可开放
13550	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县四台区	200	45.94%	68.12	68.12	未列入	/	/	-10.06%	/	/	可开放
13551	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌一台区支001#	50	0.70%	39.65	39.65	未列入	/	/	-59.75%	/	/	可开放
13552	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分047#柱上变压器	100	27.10%	52.9	52.9	未列入	/	/	12.43%	/	/	可开放
13553	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	前柳一台#	250	30.73%	123.18	123.18	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
13554	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	医院支3#	200	10.72%	138.57	138.57	未列入	/	/	-0.21%	/	/	可开放
13555	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支024右8左1#柱上变压器	50	44.42%	17.79	17.79	未列入	/	/	-0.51%	/	/	可开放
13556	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马五台区	100	1.75%	78.25	78.25	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
13557	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干013#	160	51.63%	45.39	45.39	未列入	/	/	19.81%	/	/	可开放
13558	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线010#	315	6.03%	233.01	233.01	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
13559	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东头一台区	200	7.89%	144.23	144.23	未列入	/	/	-52.58%	/	/	可开放

13560	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家三台2分002#变压器	250	12.77%	168.08	168.08	未列入	/	/	4.82%	/	/	可开放
13561	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干03#	125	19.98%	75.03	75.03	未列入	/	/	11.90%	/	/	可开放
13562	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路二台区	160	26.98%	84.84	84.84	未列入	/	/	8.43%	/	/	可开放
13563	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛五台区配电柱上变压器	200	53.00%	54.01	54.01	未列入	/	/	35.63%	/	/	可开放
13564	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小一台区干001+1#	200	0.36%	159.28	159.28	未列入	/	/	-2.02%	/	/	可开放
13565	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛六台分07#柱上变压器	160	46.26%	53.99	53.99	未列入	/	/	4.33%	/	/	可开放
13566	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘农一线147#	160	0.83%	126.68	126.68	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
13567	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小一台区04#	200	42.86%	74.29	74.29	未列入	/	/	-1.59%	/	/	可开放
13568	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分3#	250	0.14%	199.65	199.65	未列入	/	/	-92.80%	/	/	可开放
13569	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道三台区干009#	80	93.60%	0	0	未列入	/	/	0.24%	/	/	可开放
13570	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马二台区	100	32.91%	47.09	47.09	未列入	/	/	5.09%	/	/	可开放
13571	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分3#变压器	200	14.76%	130.49	130.49	未列入	/	/	1.01%	/	/	可开放
13572	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线012左4#	315	15.72%	202.49	202.49	未列入	/	/	4.29%	/	/	可开放
13573	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	设施农业南毛养殖厂分04#柱上变压器	200	27.46%	105.09	105.09	未列入	/	/	66.99%	/	/	可开放
13574	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线068#	100	95.06%	0	0	未列入	/	/	-1.96%	/	/	可开放
13575	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇西线	镇西线001#左9右支001#	160	69.05%	17.52	17.52	未列入	/	/	22.69%	/	/	可开放
13576	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	镁矿二台区支003#	50	13.34%	33.33	33.33	未列入	/	/	-89.36%	/	/	可开放
13577	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	哈岭干030#	200	55.17%	49.67	49.67	未列入	/	/	8.15%	/	/	可开放
13578	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分2右1左3#	100	13.38%	66.62	66.62	未列入	/	/	84.75%	/	/	可开放
13579	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干48左12	100	0.16%	79.84	79.84	未列入	/	/	-39.00%	/	/	可开放
13580	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左7右2#	250	36.86%	107.85	107.85	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
13581	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	后龙三台区	200	0.35%	159.31	159.31	未列入	/	/	-33.49%	/	/	可开放
13582	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分83	100	81.15%	0	0	未列入	/	/	42.33%	/	/	可开放
13583	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线20#变压器	400	14.41%	262.38	262.38	未列入	/	/	-14.28%	/	/	可开放
13584	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城村一台干001#	200	2.68%	154.65	154.65	未列入	/	/	2.52%	/	/	可开放
13585	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家二台区	160	0.84%	126.65	126.65	未列入	/	/	-85.07%	/	/	可开放
13586	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口七台支04#	63	78.56%	0.91	0.91	未列入	/	/	-34.08%	/	/	可开放
13587	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲八台区	100	45.56%	34.44	34.44	未列入	/	/	-2.56%	/	/	可开放
13588	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支	200	53.49%	53.03	53.03	未列入	/	/	55.67%	/	/	可开放
13589	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤一台区	160	20.44%	95.29	95.29	未列入	/	/	-3.37%	/	/	可开放
13590	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四十三台区支	100	0.08%	79.92	79.92	未列入	/	/	-76.01%	/	/	可开放
13591	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干027#	100	52.67%	27.33	27.33	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
13592	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分25#	200	42.68%	74.65	74.65	未列入	/	/	11.85%	/	/	可开放
13593	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线59干002+1#	200	32.38%	95.25	95.25	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放
13594	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村三台区	100	1.16%	78.84	78.84	未列入	/	/	-89.49%	/	/	可开放
13595	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英北一台区分002#	160	22.27%	92.37	92.37	未列入	/	/	-2.87%	/	/	可开放
13596	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	西站支15左1#变压器	100	33.61%	46.39	46.39	未列入	/	/	15.95%	/	/	可开放
13597	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面3台区04#	100	43.56%	36.44	36.44	未列入	/	/	512.79%	/	/	可开放
13598	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干105#	100	53.70%	26.3	26.3	未列入	/	/	-10.11%	/	/	可开放
13599	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面4台干04#	100	64.36%	15.64	15.64	未列入	/	/	12.41%	/	/	可开放
13600	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落一台区	20	48.95%	6.21	6.21	未列入	/	/	-7.33%	/	/	可开放
13601	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道小崴村	50	82.08%	0	0	未列入	/	/	-28.92%	/	/	可开放
13602	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左分016#变压器	100	28.44%	51.56	51.56	未列入	/	/	18.60%	/	/	可开放
13603	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干四台区分03#	160	28.34%	82.65	82.65	未列入	/	/	10.67%	/	/	可开放
13604	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线168#	400	3.69%	305.24	305.24	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
13605	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小线岳家绿圆支017+1#	80	37.19%	34.25	34.25	未列入	/	/	-26.03%	/	/	可开放

13606	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干008#	160	0.76%	126.79	126.79	未列入	/	/	-85.86%	/	/	可开放
13607	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘二台区支007#	50	8.42%	35.79	35.79	未列入	/	/	1.83%	/	/	可开放
13608	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分058#	80	57.88%	17.7	17.7	未列入	/	/	-20.58%	/	/	可开放
13609	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面五台柱上变压器	125	31.99%	60.01	60.01	未列入	/	/	-5.01%	/	/	可开放
13610	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干21右2	100	38.29%	41.71	41.71	未列入	/	/	132.23%	/	/	可开放
13611	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线53左6#	250	14.95%	162.62	162.62	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
13612	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线189#	50	11.00%	34.5	34.5	未列入	/	/	-10.85%	/	/	可开放
13613	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码照明支12#变压器	315	7.40%	228.68	228.68	未列入	/	/	-27.02%	/	/	可开放
13614	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红三台干002#	200	27.26%	105.48	105.48	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
13615	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家二台区	400	2.82%	308.74	308.74	未列入	/	/	-4.55%	/	/	可开放
13616	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	随家卜干033#	200	2.21%	155.59	155.59	未列入	/	/	-1.55%	/	/	可开放
13617	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	东艾三队分004#	400	19.17%	243.32	243.32	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
13618	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	板桥二台区分006#	30	39.20%	12.24	12.24	未列入	/	/	12.57%	/	/	可开放
13619	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线73#变压器	400	20.55%	237.81	237.81	未列入	/	/	0.12%	/	/	可开放
13620	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线71左干005#	400	3.99%	304.06	304.06	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
13621	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双台四台区支007#	160	57.01%	36.78	36.78	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
13622	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王二队支06#	80	86.03%	0	0	未列入	/	/	-6.62%	/	/	可开放
13623	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场部队分003#草场二台	125	14.09%	82.39	82.39	未列入	/	/	-30.95%	/	/	可开放
13624	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石一台区	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-62.75%	/	/	可开放
13625	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平五台区	100	1.38%	78.62	78.62	未列入	/	/	-84.43%	/	/	可开放
13626	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	邬家一台区分009#	100	3.31%	76.69	76.69	未列入	/	/	1.39%	/	/	可开放
13627	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西村分02#	100	32.74%	47.26	47.26	未列入	/	/	-17.07%	/	/	可开放
13628	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树8组深井09#	50	4.36%	37.82	37.82	未列入	/	/	7.12%	/	/	可开放
13629	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王干005#	250	29.80%	125.51	125.51	未列入	/	/	3.86%	/	/	可开放
13630	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分26左3	50	0.14%	39.93	39.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
13631	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干40右3	160	4.29%	121.14	121.14	未列入	/	/	-21.35%	/	/	可开放
13632	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	岳家八台区干19+1#	80	5.10%	59.92	59.92	未列入	/	/	7.66%	/	/	可开放
13633	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村五台区	80	0.68%	63.46	63.46	未列入	/	/	-75.96%	/	/	可开放
13634	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线79左干013+1#	200	28.22%	103.57	103.57	未列入	/	/	-5.90%	/	/	可开放
13635	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家水田干岳家绿圆分001+1#	80	23.99%	44.81	44.81	未列入	/	/	-25.09%	/	/	可开放
13636	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	对面沟干021#	80	64.35%	12.52	12.52	未列入	/	/	-24.27%	/	/	可开放
13637	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲十一台区	50	96.46%	0	0	未列入	/	/	14.61%	/	/	可开放
13638	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨11台区分009#	50	5.64%	37.18	37.18	未列入	/	/	-5.83%	/	/	可开放
13639	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支017右5#柱上变压器	100	8.95%	71.05	71.05	未列入	/	/	-3.34%	/	/	可开放
13640	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台三台区支032#	100	2.14%	77.86	77.86	未列入	/	/	7.55%	/	/	可开放
13641	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干068#变压器	200	15.90%	128.21	128.21	未列入	/	/	-10.07%	/	/	可开放
13642	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家村分005#	200	13.58%	132.85	132.85	未列入	/	/	0.71%	/	/	可开放
13643	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	鳌头二组支003#	80	71.86%	6.51	6.51	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
13644	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙三台区	200	1.03%	157.95	157.95	未列入	/	/	-84.09%	/	/	可开放
13645	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	开河干082#	50	6.42%	36.79	36.79	未列入	/	/	9.85%	/	/	可开放
13646	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干020#	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	8.50%	/	/	可开放
13647	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	得胜分丰茂农业园支008#变压器	80	5.58%	59.54	59.54	未列入	/	/	2011.87%	/	/	可开放
13648	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分16#变压器.	315	19.72%	189.87	189.87	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
13649	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落三台区	200	3.54%	152.92	152.92	未列入	/	/	-12.61%	/	/	可开放
13650	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道一台区005#	200	60.40%	39.21	39.21	未列入	/	/	8.89%	/	/	可开放

13651	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石一台区	200	15.90%	128.21	128.21	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
13652	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马大棚分27#	80	3.20%	61.44	61.44	未列入	/	/	20.60%	/	/	可开放
13653	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响一台区	100	0.88%	79.12	79.12	未列入	/	/	1.75%	/	/	可开放
13654	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线235#	100	58.52%	21.48	21.48	未列入	/	/	-11.64%	/	/	可开放
13655	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红五台区	50	6.30%	36.85	36.85	未列入	/	/	-8.47%	/	/	可开放
13656	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河楼区007#	200	14.27%	131.46	131.46	未列入	/	/	11.76%	/	/	可开放
13657	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘农一线168#	200	16.59%	126.83	126.83	未列入	/	/	-15.26%	/	/	可开放
13658	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支12#（二台）	100	75.48%	4.52	4.52	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
13659	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干027#	100	66.04%	13.96	13.96	未列入	/	/	13.57%	/	/	可开放
13660	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧一组支16右8#变压器	80	51.68%	22.66	22.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13661	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右27	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
13662	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小大棚4台区07+1#	80	24.95%	44.04	44.04	未列入	/	/	-28.14%	/	/	可开放
13663	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线067#	200	29.56%	100.89	100.89	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
13664	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村二台区	100	3.01%	76.99	76.99	未列入	/	/	-74.34%	/	/	可开放
13665	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分二道支31#	100	65.49%	14.51	14.51	未列入	/	/	-8.18%	/	/	可开放
13666	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河三队干007#	100	64.12%	15.88	15.88	未列入	/	/	-3.74%	/	/	可开放
13667	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干009#	100	65.74%	14.26	14.26	未列入	/	/	-32.25%	/	/	可开放
13668	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤二台区	100	45.33%	34.67	34.67	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
13669	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线104左1#柱上变压器	200	1.23%	157.55	157.55	未列入	/	/	1.04%	/	/	可开放
13670	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家十三队分1#	100	51.78%	28.22	28.22	未列入	/	/	-4.52%	/	/	可开放
13671	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线062#变压器	200	0.44%	159.13	159.13	未列入	/	/	-86.01%	/	/	可开放
13672	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗堡三台区分003#	400	1.12%	315.51	315.51	未列入	/	/	-10.22%	/	/	可开放
13673	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线053#	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	-26.55%	/	/	可开放
13674	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口一台分20#	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	-19.47%	/	/	可开放
13675	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古二台区干005#	160	4.09%	121.46	121.46	未列入	/	/	2.38%	/	/	可开放
13676	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳二台区	200	37.76%	84.48	84.48	未列入	/	/	11.41%	/	/	可开放
13677	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑三台区	100	55.17%	24.83	24.83	未列入	/	/	-4.54%	/	/	可开放
13678	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干012#	100	37.94%	42.06	42.06	未列入	/	/	-3.91%	/	/	可开放
13679	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干21#	80	50.04%	23.97	23.97	未列入	/	/	-9.48%	/	/	可开放
13680	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	哈达四台区	315	5.45%	234.82	234.82	未列入	/	/	-15.99%	/	/	可开放
13681	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支019#	100	64.18%	15.82	15.82	未列入	/	/	-2.98%	/	/	可开放
13682	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	西河洼干012#	100	54.10%	25.9	25.9	未列入	/	/	-2.58%	/	/	可开放
13683	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	丁八二台分03#柱上变压器	100	59.58%	20.42	20.42	未列入	/	/	-18.93%	/	/	可开放
13684	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城干041#	160	36.63%	69.39	69.39	未列入	/	/	-32.65%	/	/	可开放
13685	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东庙二台区	315	9.84%	221	221	未列入	/	/	5.05%	/	/	可开放
13686	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干他山五台区分007#	100	28.57%	51.43	51.43	未列入	/	/	-26.89%	/	/	可开放
13687	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干036#变压器	200	12.01%	135.99	135.99	未列入	/	/	2.53%	/	/	可开放
13688	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分11左1#	50	21.08%	29.46	29.46	未列入	/	/	2.66%	/	/	可开放
13689	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	二道设施农业分19+1#柱上变压器	100	4.51%	75.49	75.49	未列入	/	/	-69.33%	/	/	可开放
13690	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左1左2右1#	160	63.48%	26.44	26.44	未列入	/	/	5.24%	/	/	可开放
13691	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰生态园支04#	50	0.30%	39.85	39.85	未列入	/	/	93.65%	/	/	可开放
13692	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	稍达沟干014#	80	65.80%	11.36	11.36	未列入	/	/	-22.24%	/	/	可开放
13693	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟一台区	100	59.68%	20.32	20.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13694	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台分031#	100	58.59%	21.41	21.41	未列入	/	/	-7.54%	/	/	可开放
13695	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线257#	50	93.32%	0	0	未列入	/	/	-12.97%	/	/	可开放
13696	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河二台区	80	83.61%	0	0	未列入	/	/	13.13%	/	/	可开放
13697	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线076#	200	21.43%	117.15	117.15	未列入	/	/	-0.54%	/	/	可开放

13698	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	什司八台区支5#	200	19.16%	121.69	121.69	未列入	/	/	-0.49%	/	/	可开放
13699	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响二台区	100	1.05%	78.95	78.95	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
13700	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤二台区	200	17.31%	125.39	125.39	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
13701	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干26右1	315	0.20%	251.37	251.37	未列入	/	/	-7.73%	/	/	可开放
13702	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家四台区支16#	50	15.90%	32.05	32.05	未列入	/	/	19.26%	/	/	可开放
13703	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村一台区	100	3.36%	76.64	76.64	未列入	/	/	-77.31%	/	/	可开放
13704	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线057#	315	11.59%	215.48	215.48	未列入	/	/	7.81%	/	/	可开放
13705	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分67左3#	100	93.91%	0	0	未列入	/	/	136.85%	/	/	可开放
13706	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线吴家分11#变压器	80	1.43%	62.86	62.86	未列入	/	/	6.24%	/	/	可开放
13707	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	板桥一台区分006#	50	13.84%	33.08	33.08	未列入	/	/	6.08%	/	/	可开放
13708	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申一台分006#	160	36.54%	69.54	69.54	未列入	/	/	-21.40%	/	/	可开放
13709	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰蘑菇园支01#	50	0.04%	39.98	39.98	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
13710	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支024右4#柱上变压器	50	0.12%	39.94	39.94	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13711	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯一台区	200	9.30%	141.41	141.41	未列入	/	/	-43.15%	/	/	可开放
13712	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干52右1	200	16.63%	126.74	126.74	未列入	/	/	-42.38%	/	/	可开放
13713	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪线018#	200	11.71%	136.58	136.58	未列入	/	/	10.59%	/	/	可开放
13714	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线头道沟分30#	100	67.35%	12.65	12.65	未列入	/	/	6.52%	/	/	可开放
13715	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红随家一台分002#	80	45.64%	27.49	27.49	未列入	/	/	12.42%	/	/	可开放
13716	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	石树沟支8#	100	36.65%	43.35	43.35	未列入	/	/	-25.39%	/	/	可开放
13717	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王一队支25#	160	1.04%	126.33	126.33	未列入	/	/	4.48%	/	/	可开放
13718	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线23左001#	160	49.14%	49.37	49.37	未列入	/	/	9.86%	/	/	可开放
13719	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤三台区	100	60.42%	19.58	19.58	未列入	/	/	0.10%	/	/	可开放
13720	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木5队分002#	100	48.39%	31.61	31.61	未列入	/	/	0.95%	/	/	可开放
13721	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9右5#变压器	400	19.90%	240.42	240.42	未列入	/	/	4.83%	/	/	可开放
13722	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右16	160	0.84%	126.65	126.65	未列入	/	/	10.78%	1	2	可开放
13723	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分24左5	100	0.05%	79.95	79.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13724	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线小河二台005#配电柱上变压器	200	44.30%	71.4	71.4	未列入	/	/	22.02%	/	/	可开放
13725	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线上力二队分011#	50	4.30%	37.85	37.85	未列入	/	/	-2.46%	/	/	可开放
13726	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干003#	100	58.30%	21.7	21.7	未列入	/	/	-12.24%	/	/	可开放
13727	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平六台区	200	72.51%	14.98	14.98	未列入	/	/	44.22%	/	/	可开放
13728	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线209#	50	79.78%	0.11	0.11	未列入	/	/	-1.57%	/	/	可开放
13729	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	南山支18#	100	64.45%	15.55	15.55	未列入	/	/	42.79%	/	/	可开放
13730	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干006#	100	19.61%	60.39	60.39	未列入	/	/	-1.59%	/	/	可开放
13731	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身七台区	200	27.62%	104.77	104.77	未列入	/	/	7.75%	/	/	可开放
13732	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干他山四台区分003#	200	2.18%	155.64	155.64	未列入	/	/	-17.91%	/	/	可开放
13733	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干51	400	6.29%	294.86	294.86	未列入	/	/	8.18%	/	/	可开放
13734	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线吴家分14#变压器	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	1.13%	/	/	可开放
13735	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家四台区	200	0.53%	158.95	158.95	未列入	/	/	-20.71%	/	/	可开放
13736	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛七台区配电柱上变压器	80	96.76%	0	0	未列入	/	/	-2.21%	/	/	可开放
13737	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	东开二队014#	80	81.28%	0	0	未列入	/	/	-8.40%	/	/	可开放
13738	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西头五队干005#变压器	315	10.42%	219.17	219.17	未列入	/	/	-19.58%	/	/	可开放
13739	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村三台区	200	0.44%	159.12	159.12	未列入	/	/	-71.16%	/	/	可开放
13740	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	南国梨基地分01#	100	34.23%	45.77	45.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13741	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	南开线金达干10	315	0.10%	251.68	251.68	未列入	/	/	-88.49%	/	/	可开放
13742	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官食用菌小区	100	64.39%	15.61	15.61	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
13743	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左15右支006#变压器	100	53.14%	26.86	26.86	未列入	/	/	-12.27%	/	/	可开放
13744	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三干林场分1右支001#变压器	200	1.81%	156.38	156.38	未列入	/	/	-84.36%	/	/	可开放

13745	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南城干饲料厂分02#	100	2.32%	77.68	77.68	未列入	/	/	-25.68%	/	/	可开放
13746	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左1左2#变压器	100	50.59%	29.41	29.41	未列入	/	/	13.81%	/	/	可开放
13747	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮二台区	200	37.53%	84.95	84.95	未列入	/	/	28.35%	/	/	可开放
13748	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池一台区	100	61.81%	18.19	18.19	未列入	/	/	-31.15%	/	/	可开放
13749	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线050#	400	0.59%	317.63	317.63	未列入	/	/	10.81%	/	/	可开放
13750	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	孟家沟分018#	160	23.93%	89.71	89.71	未列入	/	/	-19.64%	1	2	可开放
13751	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四一台区支002#	100	1.94%	78.06	78.06	未列入	/	/	-1.26%	/	/	可开放
13752	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左9#变压器	400	16.04%	255.84	255.84	未列入	/	/	-14.48%	/	/	可开放
13753	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家干058#	315	12.82%	211.63	211.63	未列入	/	/	7.21%	/	/	可开放
13754	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	松树沟干002#	100	3.36%	76.64	76.64	未列入	/	/	8.58%	/	/	可开放
13755	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台五台分005#配电柱上变压器	400	0.18%	319.27	319.27	未列入	/	/	-90.38%	/	/	可开放
13756	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支17右1#柱上变压器	100	0.07%	79.93	79.93	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13757	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干013#	200	2.54%	154.92	154.92	未列入	/	/	-71.96%	/	/	可开放
13758	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	养殖场分05#	50	63.50%	8.25	8.25	未列入	/	/	-2.81%	/	/	可开放
13759	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左分001#变压器	100	11.40%	68.6	68.6	未列入	/	/	-4.04%	/	/	可开放
13760	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲东街分25#	200	8.84%	142.33	142.33	未列入	/	/	-35.84%	/	/	可开放
13761	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村一台区	100	2.28%	77.72	77.72	未列入	/	/	-67.25%	/	/	可开放
13762	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南陈干酒厂分04#	100	1.18%	78.82	78.82	未列入	/	/	-1.65%	/	/	可开放
13763	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平四台区	100	3.40%	76.6	76.6	未列入	/	/	-79.65%	/	/	可开放
13764	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家三台区	200	11.53%	136.94	136.94	未列入	/	/	-1.59%	1	2.75	可开放
13765	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红一组干020#	100	17.34%	62.66	62.66	未列入	/	/	-30.18%	/	/	可开放
13766	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	鹤临岗一台区	50	9.50%	35.25	35.25	未列入	/	/	-0.73%	/	/	可开放
13767	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大桃五组干008#	100	62.43%	17.57	17.57	未列入	/	/	-14.97%	/	/	可开放
13768	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台分07#	200	0.95%	158.1	158.1	未列入	/	/	9.66%	/	/	可开放
13769	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英北四台区003#	80	40.54%	31.57	31.57	未列入	/	/	9.09%	/	/	可开放
13770	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线29左分001#变压器	100	0.10%	79.9	79.9	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13771	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支009左1#柱上变压器	160	10.08%	111.88	111.88	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
13772	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军三台区	200	56.30%	47.41	47.41	未列入	/	/	20.40%	/	/	可开放
13773	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭二台区	200	0.94%	158.12	158.12	未列入	/	/	-84.44%	/	/	可开放
13774	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干六台区分09#	125	31.43%	60.71	60.71	未列入	/	/	4.69%	/	/	可开放
13775	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	徐家沟干017#	80	4.61%	60.31	60.31	未列入	/	/	-39.47%	/	/	可开放
13776	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线155	200	55.89%	48.23	48.23	未列入	/	/	21.86%	/	/	可开放
13777	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西头二队干001#变压器	100	64.50%	15.5	15.5	未列入	/	/	-10.67%	/	/	可开放
13778	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干031#	400	13.47%	266.14	266.14	未列入	/	/	4.56%	/	/	可开放
13779	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干西三水田分028#变压器	80	29.94%	40.05	40.05	未列入	/	/	-0.97%	/	/	可开放
13780	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	企业线009#	315	4.89%	236.61	236.61	未列入	/	/	9.87%	/	/	可开放
13781	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线131#	80	51.48%	22.82	22.82	未列入	/	/	-5.12%	/	/	可开放
13782	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡三台分01#柱上变压器	100	62.56%	17.44	17.44	未列入	/	/	8.56%	/	/	可开放
13783	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分鳌头八队支002#	200	34.36%	91.29	91.29	未列入	/	/	6.44%	/	/	可开放
13784	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家一台区	200	33.10%	93.81	93.81	未列入	/	/	-14.00%	/	/	可开放
13785	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线082+1#	100	71.60%	8.4	8.4	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
13786	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	苗峪干009#	50	67.48%	6.26	6.26	未列入	/	/	-38.54%	/	/	可开放
13787	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰村分007#	200	30.44%	99.12	99.12	未列入	/	/	7.63%	/	/	可开放
13788	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线二道分08#柱上变压器	80	81.90%	0	0	未列入	/	/	-13.97%	/	/	可开放
13789	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	鹤临岗三台区	50	9.62%	35.19	35.19	未列入	/	/	-10.69%	/	/	可开放
13790	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南分37#	160	4.33%	121.07	121.07	未列入	/	/	6.50%	/	/	可开放
13791	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘干023#	100	65.23%	14.77	14.77	未列入	/	/	-6.39%	/	/	可开放
13792	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰七队干03#	100	64.81%	15.19	15.19	未列入	/	/	-13.20%	/	/	可开放

13793	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	林明分01#	400	0.11%	319.57	319.57	未列入	/	/	-74.22%	/	/	可开放
13794	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家一台区	100	11.92%	68.08	68.08	未列入	/	/	5.20%	/	/	可开放
13795	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙一台	100	65.52%	14.48	14.48	未列入	/	/	1.80%	/	/	可开放
13796	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线146#曹堡一台柱上变压器	50	8.00%	36	36	未列入	/	/	2.60%	2	5	可开放
13797	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干60左1	50	4.00%	38	38	未列入	/	/	12.87%	/	/	可开放
13798	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰大棚园区分02#	50	0.92%	39.54	39.54	未列入	/	/	1.11%	/	/	可开放
13799	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿五台区支005#	400	10.49%	278.03	278.03	未列入	/	/	-0.51%	/	/	可开放
13800	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	石头山一台区	400	14.77%	260.91	260.91	未列入	/	/	-22.41%	/	/	可开放
13801	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家二台区	400	27.55%	209.81	209.81	未列入	/	/	18.16%	/	/	可开放
13802	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干40左2右1	100	29.99%	50.01	50.01	未列入	/	/	27.70%	/	/	可开放
13803	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线88右干003+1#	160	13.39%	106.58	106.58	未列入	/	/	-15.50%	/	/	可开放
13804	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力二台区分003#	200	22.52%	114.96	114.96	未列入	/	/	10.23%	/	/	可开放
13805	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜三台区分007#柱上变压器	315	15.71%	202.52	202.52	未列入	/	/	17.11%	/	/	可开放
13806	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖海鹰养殖合作社分03#	50	5.78%	37.11	37.11	未列入	/	/	-72.48%	/	/	可开放
13807	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左2#变压器	100	6.08%	73.92	73.92	未列入	/	/	8.13%	/	/	可开放
13808	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海村一台区	160	3.42%	122.53	122.53	未列入	/	/	-74.72%	/	/	可开放
13809	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线117#	100	41.48%	38.52	38.52	未列入	/	/	5.84%	/	/	可开放
13810	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	松树沟干010#	63	69.46%	6.64	6.64	未列入	/	/	-11.32%	/	/	可开放
13811	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线003#	315	25.60%	171.35	171.35	未列入	/	/	-1.04%	/	/	可开放
13812	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	尤项悟分081#	50	14.38%	32.81	32.81	未列入	/	/	8.39%	/	/	可开放
13813	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线22#变压器	400	18.03%	247.88	247.88	未列入	/	/	-16.59%	/	/	可开放
13814	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古一台区分007#	200	12.34%	135.33	135.33	未列入	/	/	1182.45%	/	/	可开放
13815	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线087#	100	64.26%	15.74	15.74	未列入	/	/	25.67%	/	/	可开放
13816	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身九台区	100	24.37%	55.63	55.63	未列入	/	/	362.35%	/	/	可开放
13817	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线072#	250	18.79%	153.03	153.03	未列入	/	/	17.62%	/	/	可开放
13818	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线038#	160	46.10%	54.24	54.24	未列入	/	/	17.76%	/	/	可开放
13819	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分鳌头八队支22#	100	45.71%	34.29	34.29	未列入	/	/	-31.05%	/	/	可开放
13820	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	向阳分010#柱上变压器	30	17.37%	18.79	18.79	未列入	/	/	-68.09%	/	/	可开放
13821	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分市场支10#	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	-19.02%	/	/	可开放
13822	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线高速水田分8右6#变压器	315	15.61%	202.83	202.83	未列入	/	/	-1.95%	/	/	可开放
13823	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家线朱家二台区分4+1#	100	71.20%	8.8	8.8	未列入	/	/	31.35%	/	/	可开放
13824	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三蔬菜3	80	29.50%	40.4	40.4	未列入	/	/	-12.09%	/	/	可开放
13825	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线130#刘八二台区柱上变压器	200	31.26%	97.48	97.48	未列入	/	/	1.70%	/	/	可开放
13826	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四医院分001#	100	79.17%	0.83	0.83	未列入	/	/	-4.18%	/	/	可开放
13827	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干009#	200	28.00%	104.01	104.01	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
13828	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	二场一台区	30	9.67%	21.1	21.1	未列入	/	/	-2.97%	/	/	可开放
13829	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道石粉厂支002#	100	13.94%	66.06	66.06	未列入	/	/	-3.01%	/	/	可开放
13830	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵二台区	100	66.27%	13.73	13.73	未列入	/	/	1.50%	/	/	可开放
13831	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分089左5#变压器	400	18.00%	248.01	248.01	未列入	/	/	-0.90%	/	/	可开放
13832	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线001左5#	200	0.99%	158.03	158.03	未列入	/	/	13.84%	/	/	可开放
13833	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西头二队干003#变压器	315	8.06%	226.62	226.62	未列入	/	/	-7.34%	/	/	可开放
13834	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分019#	100	42.00%	38	38	未列入	/	/	-6.20%	/	/	可开放
13835	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线109#变压器	50	5.44%	37.28	37.28	未列入	/	/	4.10%	/	/	可开放
13836	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙四台区	100	8.47%	71.53	71.53	未列入	/	/	-58.98%	/	/	可开放
13837	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线097#变压器左	125	18.37%	77.04	77.04	未列入	/	/	15.74%	/	/	可开放

13838	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子七队干1+1#	80	88.49%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13839	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分一队支003#	100	3.37%	76.63	76.63	未列入	/	/	-77.74%	/	/	可开放
13840	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	小河大棚分22#配电柱上变压器	100	29.72%	50.28	50.28	未列入	/	/	41.95%	/	/	可开放
13841	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分一台区支003#	160	6.94%	116.9	116.9	未列入	/	/	-62.64%	/	/	可开放
13842	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十三台区	20	26.20%	10.76	10.76	未列入	/	/	-25.46%	/	/	可开放
13843	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒四台区分004#	20	15.65%	12.87	12.87	未列入	/	/	-5.30%	/	/	可开放
13844	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分高台支12右5+1#变压器	80	12.49%	54.01	54.01	未列入	/	/	519.86%	/	/	可开放
13845	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身三台区	315	11.17%	216.83	216.83	未列入	/	/	-6.95%	/	/	可开放
13846	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西头水田干7左分002#变压器	315	13.30%	210.1	210.1	未列入	/	/	-16.86%	/	/	可开放
13847	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛四台分07#配电柱上变压器	125	6.92%	91.35	91.35	未列入	/	/	1.36%	/	/	可开放
13848	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	转弯二台区干005#	100	81.43%	0	0	未列入	/	/	-1.72%	/	/	可开放
13849	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道1台干014#	50	13.54%	33.23	33.23	未列入	/	/	14.77%	/	/	可开放
13850	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜一台区支006#柱上变压器	400	0.46%	318.16	318.16	未列入	/	/	13.83%	/	/	可开放
13851	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池三台区	160	0.40%	127.36	127.36	未列入	/	/	-85.99%	/	/	可开放
13852	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分10#变压器	200	11.63%	136.74	136.74	未列入	/	/	11.00%	/	/	可开放
13853	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家八台区干2+1#	400	13.77%	264.94	264.94	未列入	/	/	-16.23%	/	/	可开放
13854	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分13#变压器	200	17.28%	125.45	125.45	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
13855	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎提水站002#	80	76.74%	2.61	2.61	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
13856	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干002#	50	19.38%	30.31	30.31	未列入	/	/	3.94%	/	/	可开放
13857	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分53#	100	12.51%	67.49	67.49	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
13858	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石四台区	200	12.61%	134.78	134.78	未列入	/	/	-32.92%	/	/	可开放
13859	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干001#	400	18.48%	246.09	246.09	未列入	/	/	-1.84%	/	/	可开放
13860	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线035#	160	1.13%	126.2	126.2	未列入	/	/	-89.21%	/	/	可开放
13861	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	接文七组干006#	200	13.11%	133.78	133.78	未列入	/	/	32.61%	/	/	可开放
13862	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	林场干019#	100	5.19%	74.81	74.81	未列入	/	/	73.71%	/	/	可开放
13863	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤一台区	400	0.93%	316.3	316.3	未列入	/	/	-77.88%	/	/	可开放
13864	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立村一台区	315	11.86%	214.63	214.63	未列入	/	/	-33.75%	/	/	可开放
13865	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马二台分19#	100	56.33%	23.67	23.67	未列入	/	/	-2.81%	/	/	可开放
13866	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三干西三水田分017#变压器	100	26.80%	53.2	53.2	未列入	/	/	-0.46%	/	/	可开放
13867	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右7左3右1	100	2.63%	77.37	77.37	未列入	/	/	-16.70%	/	/	可开放
13868	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干147#	315	16.40%	200.33	200.33	未列入	/	/	13.61%	/	/	可开放
13869	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线筑康分19左1#变压器	315	20.57%	187.22	187.22	未列入	/	/	-21.55%	/	/	可开放
13870	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	水库分010#	50	72.80%	3.6	3.6	未列入	/	/	-37.97%	/	/	可开放
13871	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村三台区	100	3.92%	76.08	76.08	未列入	/	/	-80.26%	/	/	可开放
13872	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三水田分22左支002#变压器	100	18.25%	61.75	61.75	未列入	/	/	-0.27%	2	17	可开放
13873	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支14右2#	50	69.38%	5.31	5.31	未列入	/	/	1.67%	/	/	可开放
13874	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分044#	100	3.14%	76.86	76.86	未列入	/	/	15.35%	/	/	可开放
13875	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身四台区	63	3.46%	48.22	48.22	未列入	/	/	-7.90%	/	/	可开放
13876	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支4右5#	200	9.47%	141.06	141.06	未列入	/	/	3.91%	/	/	可开放
13877	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村二台区	100	2.64%	77.36	77.36	未列入	/	/	-61.76%	/	/	可开放
13878	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分019#	100	12.19%	67.81	67.81	未列入	/	/	-8.69%	/	/	可开放
13879	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支002#右002#	100	78.23%	1.77	1.77	未列入	/	/	5.84%	/	/	可开放
13880	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	赵风叶干002#	100	0.01%	79.99	79.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13881	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线053右5#	50	0.98%	39.51	39.51	未列入	/	/	-32.01%	/	/	可开放
13882	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村五台区	50	0.16%	39.92	39.92	未列入	/	/	-50.76%	/	/	可开放
13883	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八一台分01#柱上变压器	200	37.02%	85.96	85.96	未列入	/	/	14.73%	/	/	可开放

13884	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右1#变压器	315	17.35%	197.34	197.34	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
13885	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	西洋村一台区	100	0.58%	79.42	79.42	未列入	/	/	55.46%	/	/	可开放
13886	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛二台支10#柱上变压器	200	23.95%	112.11	112.11	未列入	/	/	10.54%	/	/	可开放
13887	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响三台区	80	1.85%	62.52	62.52	未列入	/	/	-83.33%	/	/	可开放
13888	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口五台分17#	50	12.18%	33.91	33.91	未列入	/	/	4.66%	/	/	可开放
13889	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线79左干004+1#	400	0.21%	319.16	319.16	未列入	/	/	7.27%	/	/	可开放
13890	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	水利线右干05#	100	4.83%	75.17	75.17	未列入	/	/	-13.13%	/	/	可开放
13891	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新区干005#	160	30.31%	79.5	79.5	未列入	/	/	-6.87%	/	/	可开放
13892	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄四台区	100	93.08%	0	0	未列入	/	/	6.42%	/	/	可开放
13893	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干67左2#变压器	80	1.70%	62.64	62.64	未列入	/	/	-11.59%	/	/	可开放
13894	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分024#	200	13.35%	133.31	133.31	未列入	/	/	-41.66%	/	/	可开放
13895	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分30#变压器	200	22.16%	115.68	115.68	未列入	/	/	17.52%	/	/	可开放
13896	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路一台区	160	8.00%	115.2	115.2	未列入	/	/	-2.63%	/	/	可开放
13897	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线032#	200	42.34%	75.33	75.33	未列入	/	/	0.09%	/	/	可开放
13898	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南城干饲料厂分04#	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	99.00%	/	/	可开放
13899	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家一台区	200	17.46%	125.09	125.09	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
13900	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分18右3右3#变压器	315	18.32%	194.3	194.3	未列入	/	/	26.15%	/	/	可开放
13901	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路四台区	100	53.88%	26.12	26.12	未列入	/	/	-5.57%	/	/	可开放
13902	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小线015#中小三台区	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
13903	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线039右3#	100	86.26%	0	0	未列入	/	/	11.12%	/	/	可开放
13904	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分45#	50	19.36%	30.32	30.32	未列入	/	/	-36.41%	/	/	可开放
13905	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分58#	400	14.20%	263.21	263.21	未列入	/	/	2.72%	/	/	可开放
13906	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河一台区支003#	80	95.24%	0	0	未列入	/	/	10.62%	/	/	可开放
13907	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线56左7#	100	34.35%	45.65	45.65	未列入	/	/	20.42%	/	/	可开放
13908	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨十二队分001#	100	72.97%	7.03	7.03	未列入	/	/	6.55%	/	/	可开放
13909	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分033#	100	5.29%	74.71	74.71	未列入	/	/	-8.80%	/	/	可开放
13910	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石二台区	160	0.62%	127.01	127.01	未列入	/	/	-84.75%	/	/	可开放
13911	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支008+1#	50	57.06%	11.47	11.47	未列入	/	/	-5.12%	/	/	可开放
13912	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线096#	200	19.68%	120.64	120.64	未列入	/	/	-3.16%	/	/	可开放
13913	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干017#	200	26.92%	106.16	106.16	未列入	/	/	-0.31%	/	/	可开放
13914	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	双龙线032#	400	2.70%	309.2	309.2	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
13915	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线007右2#	315	0.03%	251.9	251.9	未列入	/	/	-96.70%	/	/	可开放
13916	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线093#	30	9.50%	21.15	21.15	未列入	/	/	-10.53%	/	/	可开放
13917	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨八台分006#	400	0.38%	318.47	318.47	未列入	/	/	18.48%	/	/	可开放
13918	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线114#变压器	125	13.98%	82.52	82.52	未列入	/	/	17.00%	/	/	可开放
13919	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	热能分56左2#杨寨村一台区	100	76.96%	3.04	3.04	未列入	/	/	22.33%	/	/	可开放
13920	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	岔沟红旗四台区	50	8.48%	35.76	35.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13921	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线053右6#	50	11.00%	34.5	34.5	未列入	/	/	-31.58%	/	/	可开放
13922	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤食用菌小区	100	56.23%	23.77	23.77	未列入	/	/	-23.89%	/	/	可开放
13923	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分27左2#变压器	200	0.33%	159.35	159.35	未列入	/	/	-14.54%	/	/	可开放
13924	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分2右7#	200	8.56%	142.89	142.89	未列入	/	/	-11.02%	/	/	可开放
13925	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	烈士墓分014右1#变压器	100	15.85%	64.15	64.15	未列入	/	/	-29.39%	/	/	可开放
13926	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子四台区	80	64.80%	12.16	12.16	未列入	/	/	37.22%	/	/	可开放
13927	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支018 1#	80	21.20%	47.04	47.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放

13928	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家四台区分027#	100	63.26%	16.74	16.74	未列入	/	/	-30.48%	/	/	可开放
13929	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台分16#	100	3.69%	76.31	76.31	未列入	/	/	-26.23%	/	/	可开放
13930	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	岳家八台区干四台区分004+1#	100	5.58%	74.42	74.42	未列入	/	/	17.82%	/	/	可开放
13931	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四大队楼	200	1.10%	157.81	157.81	未列入	/	/	-70.55%	/	/	可开放
13932	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分042#	100	7.79%	72.21	72.21	未列入	/	/	-6.86%	/	/	可开放
13933	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家厂房干002#	100	42.65%	37.35	37.35	未列入	/	/	-25.24%	/	/	可开放
13934	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分15#	315	5.33%	235.21	235.21	未列入	/	/	20.94%	/	/	可开放
13935	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马1台支18#	100	83.57%	0	0	未列入	/	/	-7.58%	3	41	可开放
13936	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	哈岭干015#	50	68.94%	5.53	5.53	未列入	/	/	-40.41%	/	/	可开放
13937	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	铁路分7#	315	12.43%	212.83	212.83	未列入	/	/	-4.00%	/	/	可开放
13938	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分040#	100	72.65%	7.35	7.35	未列入	/	/	10.07%	/	/	可开放
13939	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨九台分002#	80	1.66%	62.67	62.67	未列入	/	/	18.95%	/	/	可开放
13940	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大寺沟干024#	80	78.08%	1.54	1.54	未列入	/	/	15.07%	/	/	可开放
13941	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干001#	50	4.56%	37.72	37.72	未列入	/	/	17.20%	/	/	可开放
13942	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分3右7#	160	36.11%	70.23	70.23	未列入	/	/	16.89%	/	/	可开放
13943	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	周工线43左2#	50	0.30%	39.85	39.85	未列入	/	/	-53.03%	/	/	可开放
13944	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎分058#	100	95.74%	0	0	未列入	/	/	-12.43%	/	/	可开放
13945	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村二台区	200	0.22%	159.57	159.57	未列入	/	/	-66.54%	/	/	可开放
13946	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞电线陈西沟分005#	80	1.60%	62.72	62.72	未列入	/	/	-40.62%	/	/	可开放
13947	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分012#	100	3.08%	76.92	76.92	未列入	/	/	-2.95%	/	/	可开放
13948	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯七台区	160	30.03%	79.96	79.96	未列入	/	/	-6.59%	/	/	可开放
13949	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰立体养殖园干02#	50	0.02%	39.99	39.99	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
13950	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线小河一台006#配电柱上变压器	200	40.96%	78.08	78.08	未列入	/	/	-6.45%	/	/	可开放
13951	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟分105#	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-23.62%	/	/	可开放
13952	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干63#	50	11.48%	34.26	34.26	未列入	/	/	7.47%	/	/	可开放
13953	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	石头山二台区	100	27.80%	52.2	52.2	未列入	/	/	-28.37%	/	/	可开放
13954	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左6#变压器	250	0.56%	198.6	198.6	未列入	/	/	-80.19%	/	/	可开放
13955	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨2台区05#	50	77.76%	1.12	1.12	未列入	/	/	-3.96%	/	/	可开放
13956	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家二台区	160	27.86%	83.42	83.42	未列入	/	/	-9.45%	/	/	可开放
13957	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	西牌四台区	80	3.85%	60.92	60.92	未列入	/	/	-80.03%	/	/	可开放
13958	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干047#	100	56.90%	23.1	23.1	未列入	/	/	-13.38%	/	/	可开放
13959	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台一台区	100	1.67%	78.33	78.33	未列入	/	/	-83.27%	/	/	可开放
13960	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	后力干015#	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	-82.63%	/	/	可开放
13961	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面2台区分04#	50	7.10%	36.45	36.45	未列入	/	/	2.03%	/	/	可开放
13962	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰十二队分1#	100	45.88%	34.12	34.12	未列入	/	/	-1.92%	/	/	可开放
13963	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树十台支04#	50	10.04%	34.98	34.98	未列入	/	/	-2.77%	/	/	可开放
13964	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙二台区	100	5.93%	74.07	74.07	未列入	/	/	-71.86%	/	/	可开放
13965	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小二台区干002+1#	315	0.14%	251.56	251.56	未列入	/	/	7.61%	/	/	可开放
13966	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线66右6#变压器	315	15.91%	201.87	201.87	未列入	/	/	-5.11%	/	/	可开放
13967	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家二台区	125	41.60%	48	48	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
13968	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖六队干008#变压器左	80	4.90%	60.08	60.08	未列入	/	/	-76.85%	/	/	可开放
13969	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	安贤二组分01#	100	33.25%	46.75	46.75	未列入	/	/	-24.13%	/	/	可开放
13970	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四二台区干01#	200	45.28%	69.44	69.44	未列入	/	/	1.96%	/	/	可开放
13971	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家七队分1#	100	36.61%	43.39	43.39	未列入	/	/	3.81%	/	/	可开放
13972	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王二台区支003#	400	12.95%	268.21	268.21	未列入	/	/	-24.66%	/	/	可开放
13973	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线084#	100	96.29%	0	0	未列入	/	/	5.11%	/	/	可开放
13974	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎1台分11#	200	17.65%	124.7	124.7	未列入	/	/	-3.12%	/	/	可开放

13975	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道六台区干002#	30	12.53%	20.24	20.24	未列入	/	/	-2.80%	/	/	可开放
13976	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线108#配电柱上变压器	100	50.05%	29.95	29.95	未列入	/	/	14.06%	/	/	可开放
13977	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干015#	50	94.54%	0	0	未列入	/	/	-1.99%	/	/	可开放
13978	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线铅场干011#	50	32.04%	23.98	23.98	未列入	/	/	-10.72%	/	/	可开放
13979	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧干029左5#变压器	63	94.60%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
13980	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨三台区柱上变压器	50	11.40%	34.3	34.3	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
13981	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	腰屯八台区	100	6.36%	73.64	73.64	未列入	/	/	16.45%	/	/	可开放
13982	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	汤池沟分023#	100	53.50%	26.5	26.5	未列入	/	/	-13.78%	/	/	可开放
13983	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线大棚干009#	100	82.04%	0	0	未列入	/	/	-2.14%	/	/	可开放
13984	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支008+1#	100	50.96%	29.04	29.04	未列入	/	/	4.66%	/	/	可开放
13985	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干042#	100	58.74%	21.26	21.26	未列入	/	/	-1.80%	/	/	可开放
13986	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家三台区	100	17.99%	62.01	62.01	未列入	/	/	37.54%	/	/	可开放
13987	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨一台区柱上变压器	50	15.98%	32.01	32.01	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
13988	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨三号井变	100	3.18%	76.82	76.82	未列入	/	/	5.82%	/	/	可开放
13989	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分5#柱上变压器	400	0.26%	318.95	318.95	未列入	/	/	-40.34%	/	/	可开放
13990	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四政府楼	100	4.83%	75.17	75.17	未列入	/	/	-76.41%	/	/	可开放
13991	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四四台区	400	0.34%	318.66	318.66	未列入	/	/	-87.99%	/	/	可开放
13992	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响一台区	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-73.11%	/	/	可开放
13993	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四七台区	50	4.46%	37.77	37.77	未列入	/	/	-71.38%	/	/	可开放
13994	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村五台区	80	18.04%	49.57	49.57	未列入	/	/	268.96%	/	/	可开放
13995	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村十二台区	100	2.65%	77.35	77.35	未列入	/	/	-81.76%	/	/	可开放
13996	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英村八台区	400	0.50%	317.99	317.99	未列入	/	/	8.10%	/	/	可开放
13997	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司线272#变压器	100	0.43%	79.57	79.57	未列入	/	/	-7.26%	/	/	可开放
13998	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分21#	400	12.08%	271.7	271.7	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
13999	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	机井一分	50	0.12%	39.94	39.94	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
14000	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	机井二分	50	10.14%	34.93	34.93	未列入	/	/	154.95%	/	/	可开放
14001	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马一台区干3右1#变压器	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
14002	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区1#箱站变压器	400	0.17%	319.31	319.31	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
14003	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟六台区	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	-2.85%	/	/	可开放
14004	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线141#变压器	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	28.17%	/	/	可开放
14005	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区2#箱站变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-30.72%	/	/	可开放
14006	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区3#箱站变压器	630	1.39%	495.25	495.25	未列入	/	/	1222.88%	/	/	可开放
14007	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟三台区支002右4#变压器	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
14008	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立分	400	0.27%	318.91	318.91	未列入	/	/	-88.52%	/	/	可开放
14009	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	站前小区箱站1#变压器	400	10.77%	276.93	276.93	未列入	/	/	8.73%	/	/	可开放
14010	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前建行箱式变2#变压器	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	1.04%	/	/	可开放
14011	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室5#住宅变压器	630	4.61%	474.98	474.98	未列入	/	/	133.78%	/	/	可开放
14012	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室6#网点变压器	630	1.03%	497.54	497.54	未列入	/	/	1697.22%	/	/	可开放
14013	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室7#住宅变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	36.28%	/	/	可开放
14014	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室8#网点变压器	630	0.59%	500.28	500.28	未列入	/	/	1013.55%	/	/	可开放
14015	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室9#住宅变压器	630	4.77%	473.95	473.95	未列入	/	/	1727.26%	/	/	可开放
14016	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室10#网点变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
14017	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐忠祥井柱上变压器	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14018	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家四井柱上变压器	50	11.58%	34.21	34.21	未列入	/	/	-0.17%	/	/	可开放
14019	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨A箱站变压器	400	8.17%	287.33	287.33	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
14020	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨B箱站变压器	400	12.74%	269.05	269.05	未列入	/	/	3.59%	/	/	可开放
14021	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨三组团A站1#变压器	400	14.92%	260.32	260.32	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
14022	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨三组团C站变压器	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-87.08%	/	/	可开放

14023	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	大兴A站1#变压器	500	11.92%	340.39	340.39	未列入	/	/	3.36%	/	/	可开放
14024	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	大兴B站2#变压器	400	0.20%	319.2	319.2	未列入	/	/	13.59%	/	/	可开放
14025	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣箱站1#变压器	400	10.40%	278.39	278.39	未列入	/	/	6.67%	/	/	可开放
14026	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣箱站2#变压器	400	3.53%	305.89	305.89	未列入	/	/	-88.25%	/	/	可开放
14027	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	富贵箱站1#配电变压器	400	3.52%	305.91	305.91	未列入	/	/	30.45%	/	/	可开放
14028	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	华隆箱式变变压器	400	5.98%	296.08	296.08	未列入	/	/	-13.39%	/	/	可开放
14029	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	金贵二组团箱站01配电变压器	400	10.92%	276.34	276.34	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
14030	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左6 1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14031	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	金贵二组团箱站02间隔配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14032	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	卫星配电室1#变压器	400	4.51%	301.96	301.96	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
14033	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	卫星配电室2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14034	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星二组团A箱式站1#变压器	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	1.08%	/	/	可开放
14035	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭配电室1#变压器	400	9.39%	282.46	282.46	未列入	/	/	-0.29%	/	/	可开放
14036	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭配电室2#变压器	400	14.85%	260.62	260.62	未列入	/	/	3.30%	/	/	可开放
14037	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团A箱式站变压器	400	7.98%	288.1	288.1	未列入	/	/	10.96%	/	/	可开放
14038	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团C箱式变2#变压器	400	11.95%	272.19	272.19	未列入	/	/	-3.87%	/	/	可开放
14039	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	玻璃纤维厂配电室变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-90.24%	/	/	可开放
14040	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔A箱式站变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
14041	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔B箱式站1#变压器	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	1.13%	/	/	可开放
14042	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔B箱式站2#变压器	400	0.03%	319.89	319.89	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
14043	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地干019右5右5右3#变压器	200	7.98%	144.05	144.05	未列入	/	/	-33.48%	/	/	可开放
14044	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前建行箱式变1#变压器	400	5.81%	296.76	296.76	未列入	/	/	6.84%	/	/	可开放
14045	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分074左4	400	13.44%	266.26	266.26	未列入	/	/	3.26%	/	/	可开放
14046	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑五台区	100	6.99%	73.01	73.01	未列入	/	/	11.33%	/	/	可开放
14047	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	什司线大台一台区	100	7.70%	72.3	72.3	未列入	/	/	-3.86%	/	/	可开放
14048	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线063#柱上变压器	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
14049	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东四线东头干26右11#柱上变压器	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	5.08%	/	/	可开放
14050	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线大榆分13左4#柱上变压器	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
14051	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线82左12左6#柱上变压器	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	16.50%	/	/	可开放
14052	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上中下干120#	100	11.01%	68.99	68.99	未列入	/	/	-8.04%	/	/	可开放
14053	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线闻石二台区	200	0.87%	158.26	158.26	未列入	/	/	20.92%	/	/	可开放
14054	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎子四台区支006#柱上变压器	200	2.21%	155.58	155.58	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
14055	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟一台区分018#	200	1.01%	157.99	157.99	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
14056	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线上沟一台区	100	34.09%	45.91	45.91	未列入	/	/	-1.00%	/	/	可开放
14057	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟五台区分011#下沟五台区柱上变压	50	40.28%	19.86	19.86	未列入	/	/	-11.63%	/	/	可开放
14058	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	项悟二台区支003#	200	2.35%	155.31	155.31	未列入	/	/	28.73%	/	/	可开放
14059	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	尤项悟分072#	200	2.13%	155.75	155.75	未列入	/	/	14.18%	/	/	可开放
14060	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟三台区支007#	200	2.07%	155.87	155.87	未列入	/	/	-5.14%	/	/	可开放
14061	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	小女三组支02#	200	4.37%	151.27	151.27	未列入	/	/	22.26%	/	/	可开放
14062	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰五台区	100	14.86%	65.14	65.14	未列入	/	/	5.23%	/	/	可开放
14063	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	安贤一台区	100	13.34%	66.66	66.66	未列入	/	/	14.25%	/	/	可开放
14064	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	黄河线	黄河线1右1#变压器	100	4.17%	75.83	75.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14065	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马二台区	400	1.33%	314.7	314.7	未列入	/	/	-2.10%	/	/	可开放
14066	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵四台区	400	1.50%	314.01	314.01	未列入	/	/	11.59%	/	/	可开放
14067	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安十台区	50	30.02%	24.99	24.99	未列入	/	/	-21.00%	/	/	可开放
14068	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇一组分22#	200	1.48%	157.04	157.04	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
14069	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期1#住宅箱站变压器	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	5.83%	/	/	可开放
14070	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期2#网点箱站变压器	630	1.20%	496.47	496.47	未列入	/	/	1020.27%	/	/	可开放
14071	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期3#住宅箱站变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放

14072	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期4#网点箱站变压器	400	2.02%	311.93	311.93	未列入	/	/	756.53%	/	/	可开放
14073	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期5#住宅箱站变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	3.51%	/	/	可开放
14074	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期6#住宅箱站变压器	630	0.03%	503.81	503.81	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
14075	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期7#网点箱站变压器	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
14076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期8#住宅箱站变压器	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	15.97%	/	/	可开放
14077	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子五台区	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	-3.57%	/	/	可开放
14078	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮四台区	200	0.54%	158.92	158.92	未列入	/	/	24.21%	/	/	可开放
14079	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干33+1#	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	0.89%	/	/	可开放
14080	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干4#	200	0.48%	159.05	159.05	未列入	/	/	18.20%	/	/	可开放
14081	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	甘沟干31左分004#变压器	50	31.52%	24.24	24.24	未列入	/	/	-23.09%	/	/	可开放
14082	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧二井1#	50	9.20%	35.4	35.4	未列入	/	/	17.01%	/	/	可开放
14083	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马线108右9#变压器	200	0.04%	159.93	159.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14084	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线石门干26右1#变压器	100	0.49%	79.51	79.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14085	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧三井干2#	50	8.52%	35.74	35.74	未列入	/	/	-0.81%	/	/	可开放
14086	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧五井干11#	100	1.18%	78.82	78.82	未列入	/	/	-26.60%	/	/	可开放
14087	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧一号井1#	50	5.14%	37.43	37.43	未列入	/	/	22.95%	/	/	可开放
14088	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线221右1#柱上变压器	100	0.29%	79.71	79.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14089	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线030#	50	2.56%	38.72	38.72	未列入	/	/	-18.56%	/	/	可开放
14090	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面井分5#	100	0.70%	79.3	79.3	未列入	/	/	-7.61%	/	/	可开放
14091	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面1台干06#	100	1.91%	78.09	78.09	未列入	/	/	-1.03%	/	/	可开放
14092	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	东井分9#	50	6.30%	36.85	36.85	未列入	/	/	-0.94%	/	/	可开放
14093	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线008#	100	3.91%	76.09	76.09	未列入	/	/	-19.54%	/	/	可开放
14094	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分092	400	1.96%	312.18	312.18	未列入	/	/	-54.71%	/	/	可开放
14095	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口三组井1#	50	7.00%	36.5	36.5	未列入	/	/	-0.43%	/	/	可开放
14096	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二组北井9#	50	4.08%	37.96	37.96	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
14097	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二组南井2#	50	4.64%	37.68	37.68	未列入	/	/	7.17%	/	/	可开放
14098	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	李卧六井分7#	50	10.26%	34.87	34.87	未列入	/	/	-72.99%	/	/	可开放
14099	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	二中配电室1#变压器	400	10.74%	277.05	277.05	未列入	/	/	1592.14%	/	/	可开放
14100	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	二中配电室2#变压器	400	4.98%	300.07	300.07	未列入	/	/	8.92%	/	/	可开放
14101	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣配电室1#变压器	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
14102	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣配电室2#配电变压器配电变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14103	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	东胜小区箱站配电变压器配电变压器	400	6.10%	295.61	295.61	未列入	/	/	-9.38%	/	/	可开放
14104	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强A箱式变变压器	400	6.88%	292.5	292.5	未列入	/	/	17.29%	/	/	可开放
14105	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强配电室1#变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14106	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强配电室2#变压器	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	7.07%	/	/	可开放
14107	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古三台区	100	48.56%	31.44	31.44	未列入	/	/	-1.51%	/	/	可开放
14108	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	棉麻箱式变变压器	400	4.05%	303.82	303.82	未列入	/	/	9.84%	/	/	可开放
14109	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星二组团B箱式站1#变压器	400	11.84%	272.66	272.66	未列入	/	/	12.49%	/	/	可开放
14110	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星三组团箱式变1#变压器	400	6.54%	293.86	293.86	未列入	/	/	9.65%	/	/	可开放
14111	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	辽镁箱式变变压器	400	2.86%	308.55	308.55	未列入	/	/	-11.17%	/	/	可开放
14112	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	普临西箱式变变压器	400	13.78%	264.88	264.88	未列入	/	/	1.16%	/	/	可开放
14113	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	肉联宿舍配电室1#变压器	315	14.47%	206.43	206.43	未列入	/	/	-9.95%	/	/	可开放
14114	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	陶四箱式变变压器	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	2.74%	/	/	可开放
14115	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	体育场箱站变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-94.80%	/	/	可开放
14116	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	土杂箱式变变压器	400	2.59%	309.65	309.65	未列入	/	/	13.25%	/	/	可开放
14117	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝配电室1#变压器	400	10.90%	276.4	276.4	未列入	/	/	-6.02%	/	/	可开放
14118	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝配电室2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14119	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝箱站2#变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
14120	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	卫士A站1#变压器	400	5.43%	298.28	298.28	未列入	/	/	-5.98%	/	/	可开放

14121	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线电业南配电室变压器	400	6.05%	295.79	295.79	未列入	/	/	1215.02%	/	/	可开放
14122	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	永安A站变压器	400	5.13%	299.48	299.48	未列入	/	/	2.29%	/	/	可开放
14123	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	永安B站变压器	400	4.84%	300.64	300.64	未列入	/	/	-6.87%	/	/	可开放
14124	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	新楼照明4台区	315	0.50%	250.43	250.43	未列入	/	/	34.34%	/	/	可开放
14125	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	银北土建站1#变压器	400	9.05%	283.8	283.8	未列入	/	/	10.51%	/	/	可开放
14126	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	银北土建站2#变压器	400	6.12%	295.53	295.53	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
14127	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	低压开关厂变压器	400	5.39%	298.44	298.44	未列入	/	/	7.49%	/	/	可开放
14128	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里1台区	250	0.32%	199.19	199.19	未列入	/	/	10.78%	/	/	可开放
14129	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里3台区	315	8.10%	226.47	226.47	未列入	/	/	-3.24%	/	/	可开放
14130	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支9#柱上变压器-2	400	11.56%	273.78	273.78	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
14131	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申三台分003#	100	26.54%	53.46	53.46	未列入	/	/	-38.51%	/	/	可开放
14132	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分43右5#柱上变压器	400	1.32%	314.72	314.72	未列入	/	/	11.72%	/	/	可开放
14133	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右5引2#柱上变压器	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
14134	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线062#	200	33.95%	92.11	92.11	未列入	/	/	-13.09%	/	/	可开放
14135	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河二台区支006#	400	0.24%	319.03	319.03	未列入	/	/	-84.35%	/	/	可开放
14136	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分19#柱上变压器	400	8.70%	285.21	285.21	未列入	/	/	12.70%	/	/	可开放
14137	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分69#	50	31.84%	24.08	24.08	未列入	/	/	28.04%	/	/	可开放
14138	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁五台区	100	7.87%	72.13	72.13	未列入	/	/	-61.26%	/	/	可开放
14139	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家二台区	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-91.96%	/	/	可开放
14140	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角三台区	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	-91.11%	/	/	可开放
14141	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身七台区	100	5.23%	74.77	74.77	未列入	/	/	-68.00%	/	/	可开放
14142	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜五台区	100	3.03%	76.97	76.97	未列入	/	/	-82.90%	/	/	可开放
14143	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼一台区	400	0.18%	319.27	319.27	未列入	/	/	-89.98%	/	/	可开放
14144	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分3左1右1#柱上变压器	200	24.61%	110.79	110.79	未列入	/	/	6.11%	/	/	可开放
14145	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分6右4#柱上变压器-2	200	23.46%	113.08	113.08	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
14146	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	马脖干036#	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	-57.99%	/	/	可开放
14147	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分6右1右1#柱上变压器-2	200	12.49%	135.03	135.03	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
14148	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳二台区支004#	200	12.37%	135.27	135.27	未列入	/	/	-28.78%	/	/	可开放
14149	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小分018#	100	3.06%	76.94	76.94	未列入	/	/	-95.78%	/	/	可开放
14150	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭二台区支002#	200	23.81%	112.38	112.38	未列入	/	/	-22.76%	/	/	可开放
14151	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支13#柱上变压器	400	19.53%	241.88	241.88	未列入	/	/	5.01%	/	/	可开放
14152	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支6#柱上变压器-2	200	22.47%	115.06	115.06	未列入	/	/	-10.30%	/	/	可开放
14153	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	黄家干019#	200	5.03%	149.95	149.95	未列入	/	/	-31.91%	/	/	可开放
14154	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线东四分3#	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	-63.07%	/	/	可开放
14155	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子二队分2#	100	19.90%	60.1	60.1	未列入	/	/	-32.32%	/	/	可开放
14156	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干032#	100	1.90%	78.1	78.1	未列入	/	/	-26.53%	/	/	可开放
14157	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线34右1#变压器	200	38.04%	83.92	83.92	未列入	/	/	7.77%	/	/	可开放
14158	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干041#	100	19.06%	60.94	60.94	未列入	/	/	-44.74%	/	/	可开放
14159	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干38#	100	10.76%	69.24	69.24	未列入	/	/	-3.35%	/	/	可开放
14160	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	白云山分001#	200	30.02%	99.96	99.96	未列入	/	/	-4.90%	/	/	可开放
14161	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线160#	100	31.79%	48.21	48.21	未列入	/	/	-29.84%	/	/	可开放
14162	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分72	400	8.38%	286.47	286.47	未列入	/	/	-37.18%	/	/	可开放
14163	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	蔡家沟干033#	100	20.52%	59.48	59.48	未列入	/	/	-31.22%	/	/	可开放
14164	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左8	200	40.78%	78.45	78.45	未列入	/	/	-2.18%	/	/	可开放
14165	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	三道沟干017#	50	45.88%	17.06	17.06	未列入	/	/	-43.64%	/	/	可开放
14166	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分16右2	100	21.35%	58.65	58.65	未列入	/	/	-37.80%	/	/	可开放
14167	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线085#	100	18.64%	61.36	61.36	未列入	/	/	-53.51%	/	/	可开放

14168	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分19左3	200	9.67%	140.66	140.66	未列入	/	/	-54.73%	/	/	可开放
14169	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干78	100	39.36%	40.64	40.64	未列入	/	/	-36.09%	/	/	可开放
14170	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分31左1	100	36.31%	43.69	43.69	未列入	/	/	-15.91%	/	/	可开放
14171	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分65#	100	1.11%	78.89	78.89	未列入	/	/	-63.56%	/	/	可开放
14172	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分33右4	200	8.25%	143.51	143.51	未列入	/	/	-28.93%	/	/	可开放
14173	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分23	100	38.94%	41.06	41.06	未列入	/	/	-30.36%	/	/	可开放
14174	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台子一台区	80	69.16%	8.67	8.67	未列入	/	/	-23.86%	/	/	可开放
14175	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干砍柴沟分006#	200	0.06%	159.89	159.89	未列入	/	/	-82.40%	/	/	可开放
14176	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	老牛一组分012#	200	40.08%	79.85	79.85	未列入	/	/	9.97%	/	/	可开放
14177	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	王贵环干002#	200	2.85%	154.3	154.3	未列入	/	/	-13.74%	/	/	可开放
14178	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家五台区干	200	21.42%	117.16	117.16	未列入	/	/	-3.84%	/	/	可开放
14179	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰二台区	100	33.83%	46.17	46.17	未列入	/	/	-27.03%	/	/	可开放
14180	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜七台区分004#	100	64.87%	15.13	15.13	未列入	/	/	-7.21%	/	/	可开放
14181	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台七台区变压器	400	2.17%	311.34	311.34	未列入	/	/	-63.47%	/	/	可开放
14182	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲三台区	200	27.07%	105.87	105.87	未列入	/	/	1.89%	/	/	可开放
14183	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线10左3#	400	2.38%	310.5	310.5	未列入	/	/	-67.89%	/	/	可开放
14184	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河三台区	100	52.53%	27.47	27.47	未列入	/	/	-29.94%	/	/	可开放
14185	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线21右4#	400	0.28%	318.87	318.87	未列入	/	/	-28.82%	/	/	可开放
14186	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前南一线前柳五组分020#	200	11.37%	137.27	137.27	未列入	/	/	-53.26%	/	/	可开放
14187	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线66右2#变压器	400	15.15%	259.39	259.39	未列入	/	/	-20.73%	/	/	可开放
14188	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分19左4#变压器	315	23.15%	179.07	179.07	未列入	/	/	-14.95%	/	/	可开放
14189	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	新河三台区变压器	400	0.89%	316.43	316.43	未列入	/	/	-39.05%	/	/	可开放
14190	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯二台区004#	200	10.69%	138.62	138.62	未列入	/	/	327.48%	/	/	可开放
14191	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线048左5#变压器	100	15.22%	64.78	64.78	未列入	/	/	-60.22%	/	/	可开放
14192	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三干高台分47#	200	19.31%	121.39	121.39	未列入	/	/	-32.04%	/	/	可开放
14193	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟二台分15#柱上变压器	100	1.35%	78.65	78.65	未列入	/	/	-82.86%	/	/	可开放
14194	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支3#	200	7.86%	144.28	144.28	未列入	/	/	-54.45%	/	/	可开放
14195	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道五台区	200	23.49%	113.02	113.02	未列入	/	/	-22.83%	/	/	可开放
14196	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道二台区	200	21.03%	117.95	117.95	未列入	/	/	-22.42%	/	/	可开放
14197	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线12右分001#变压器	200	2.34%	155.32	155.32	未列入	/	/	-14.62%	/	/	可开放
14198	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干魏家分026#变压器	100	3.43%	76.57	76.57	未列入	/	/	-5.37%	/	/	可开放
14199	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分11右5#柱上变压器	200	10.14%	139.73	139.73	未列入	/	/	-41.62%	/	/	可开放
14200	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线060#	400	6.14%	295.45	295.45	未列入	/	/	-13.41%	/	/	可开放
14201	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村六台区	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14202	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线97左2#变压器	100	52.51%	27.49	27.49	未列入	/	/	-22.70%	/	/	可开放
14203	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	充电桩箱站变压器	630	0.06%	503.65	503.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14204	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区A箱式变2#变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	-23.21%	/	/	可开放
14205	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才二台区	200	0.80%	158.4	158.4	未列入	/	/	-46.83%	/	/	可开放
14206	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右3#变压器	400	15.46%	258.18	258.18	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
14207	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支10#变压器	315	17.14%	198	198	未列入	/	/	7.04%	/	/	可开放
14208	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支17#变压器	160	34.50%	72.8	72.8	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
14209	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分18#变压器	400	13.43%	266.3	266.3	未列入	/	/	8.31%	/	/	可开放
14210	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右2#变压器	315	27.09%	166.67	166.67	未列入	/	/	20.49%	/	/	可开放

14211	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线74右4#变压器	315	17.42%	197.13	197.13	未列入	/	/	7.23%	/	/	可开放
14212	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线52#变压器	100	49.10%	30.9	30.9	未列入	/	/	3.93%	/	/	可开放
14213	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线77#变压器	160	27.66%	83.74	83.74	未列入	/	/	-4.67%	/	/	可开放
14214	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线王石线9#柱上变压器	200	21.39%	117.22	117.22	未列入	/	/	15.75%	/	/	可开放
14215	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右8#柱上变压器	400	9.48%	282.1	282.1	未列入	/	/	0.48%	/	/	可开放
14216	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分7左2#柱上变压器	100	11.57%	68.43	68.43	未列入	/	/	12.33%	/	/	可开放
14217	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线54沐祥小区1#变压器	500	3.36%	383.21	383.21	未列入	/	/	-13.60%	/	/	可开放
14218	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	接文五组干02#	315	6.90%	230.28	230.28	未列入	/	/	24.73%	/	/	可开放
14219	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西集线	西集线宏泰分华强支11#变压器	100	46.01%	33.99	33.99	未列入	/	/	-24.16%	/	/	可开放
14220	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干24#	400	9.93%	280.28	280.28	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
14221	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分80#柱上变压器	200	42.13%	75.74	75.74	未列入	/	/	18.39%	/	/	可开放
14222	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	大集线26诚信小区变压器	500	5.65%	371.76	371.76	未列入	/	/	3.84%	/	/	可开放
14223	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支11右4#柱上变压器	400	5.98%	296.1	296.1	未列入	/	/	-3.38%	/	/	可开放
14224	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右2#柱上变压器-2	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14225	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线8#	160	2.48%	124.03	124.03	未列入	/	/	-0.87%	/	/	可开放
14226	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	在水一方电缆分9左1	200	0.03%	159.94	159.94	未列入	/	/	-81.05%	/	/	可开放
14227	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	南开线东学干113右25#	100	2.59%	77.41	77.41	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放
14228	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支24左3#	200	8.55%	142.91	142.91	未列入	/	/	-9.77%	/	/	可开放
14229	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线41左6左1#	80	3.18%	61.46	61.46	未列入	/	/	-19.30%	/	/	可开放
14230	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线015左2#变压器	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	-14.03%	/	/	可开放
14231	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线017左5#	400	11.65%	273.4	273.4	未列入	/	/	-15.20%	/	/	可开放
14232	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线41左6左1支1#	80	3.41%	61.27	61.27	未列入	/	/	-12.80%	/	/	可开放
14233	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支6#	200	20.94%	118.12	118.12	未列入	/	/	-10.66%	/	/	可开放
14234	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线树脂分6引4#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14235	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线021#	400	7.27%	290.91	290.91	未列入	/	/	5.98%	/	/	可开放
14236	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线17左2#	400	25.98%	216.1	216.1	未列入	/	/	-12.90%	/	/	可开放
14237	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支10右2#	200	10.39%	139.23	139.23	未列入	/	/	-6.23%	/	/	可开放
14238	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右7#	200	15.04%	129.92	129.92	未列入	/	/	-9.76%	/	/	可开放
14239	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分15左1#-2	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14240	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支16#	200	0.43%	159.14	159.14	未列入	/	/	-80.64%	/	/	可开放
14241	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线箭队分10#	200	0.71%	158.58	158.58	未列入	/	/	10.17%	/	/	可开放
14242	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁东线	铝材线水泥分73左2#柱上变压器	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-13.13%	/	/	可开放
14243	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线稻田分10#柱上变压器	200	5.98%	148.05	148.05	未列入	/	/	-26.33%	/	/	可开放
14244	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干123右4#	100	1.44%	78.56	78.56	未列入	/	/	-50.39%	/	/	可开放
14245	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立A箱式变1#变压器	400	12.93%	268.28	268.28	未列入	/	/	4.44%	/	/	可开放
14246	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分新华支5#	400	13.87%	264.53	264.53	未列入	/	/	-9.64%	/	/	可开放
14247	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干13左5#	400	3.91%	304.38	304.38	未列入	/	/	-46.71%	/	/	可开放
14248	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家一台区	200	30.54%	98.93	98.93	未列入	/	/	-26.78%	/	/	可开放
14249	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分刘家五队支5#	80	12.38%	54.1	54.1	未列入	/	/	0.61%	/	/	可开放
14250	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干003#	200	0.55%	158.9	158.9	未列入	/	/	-27.28%	/	/	可开放
14251	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺三台区	200	0.09%	159.82	159.82	未列入	/	/	-65.70%	/	/	可开放
14252	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四三台区干8左8#柱上变压器	400	0.25%	318.99	318.99	未列入	/	/	-45.34%	/	/	可开放
14253	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	邬卜二队区	400	7.72%	289.13	289.13	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放

14254	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜十三组干004#变压器	200	11.62%	136.76	136.76	未列入	/	/	-30.26%	/	/	可开放
14255	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干26左2	200	0.52%	158.97	158.97	未列入	/	/	-38.46%	/	/	可开放
14256	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石五台区	100	13.04%	66.96	66.96	未列入	/	/	34.30%	/	/	可开放
14257	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	东双二组	100	2.84%	77.16	77.16	未列入	/	/	-82.96%	/	/	可开放
14258	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台三台区5#	200	22.46%	115.09	115.09	未列入	/	/	-28.72%	/	/	可开放
14259	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村支10#柱上变压器	100	21.53%	58.47	58.47	未列入	/	/	-37.02%	/	/	可开放
14260	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	酿酒支14#柱上变压器	200	0.06%	159.89	159.89	未列入	/	/	-74.93%	/	/	可开放
14261	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线67#柱上变压器	200	12.54%	134.93	134.93	未列入	/	/	-10.92%	/	/	可开放
14262	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分10左2#柱上变压器	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-17.65%	/	/	可开放
14263	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	家私线028左2#柱上变压器	200	1.30%	157.4	157.4	未列入	/	/	9.21%	/	/	可开放
14264	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	开发区政府箱站变压器	400	7.78%	288.88	288.88	未列入	/	/	15.27%	/	/	可开放
14265	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干5右3#	200	7.66%	144.68	144.68	未列入	/	/	-33.79%	/	/	可开放
14266	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线一变分塑编支2#柱上变压	400	8.94%	284.26	284.26	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放
14267	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分70	400	14.55%	261.82	261.82	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
14268	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线一变分塑编支5#柱上变压	400	7.53%	289.87	289.87	未列入	/	/	-9.39%	/	/	可开放
14269	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块1#B住宅变压器	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14270	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块2#B住宅变压器	400	1.84%	312.64	312.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14271	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块3#B住宅变压器	400	0.02%	319.93	319.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14272	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块4#B网点变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14273	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分75左2#变压器	400	4.75%	301.02	301.02	未列入	/	/	-9.12%	/	/	可开放
14274	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分33#	200	0.01%	159.98	159.98	未列入	/	/	-86.20%	/	/	可开放
14275	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线032#柱上变压器	400	4.13%	303.48	303.48	未列入	/	/	-13.81%	/	/	可开放
14276	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分27#	400	8.20%	287.2	287.2	未列入	/	/	9.75%	/	/	可开放
14277	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分64#变压器	400	6.75%	293.02	293.02	未列入	/	/	4.68%	/	/	可开放
14278	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分53#变压器	400	0.13%	319.5	319.5	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
14279	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分23#	400	4.61%	301.56	301.56	未列入	/	/	-2.00%	/	/	可开放
14280	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分63右1#变压器	400	10.91%	276.38	276.38	未列入	/	/	-29.09%	/	/	可开放
14281	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭箱站1#变压器	400	6.29%	294.83	294.83	未列入	/	/	-2.83%	/	/	可开放
14282	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分22#	200	21.22%	117.57	117.57	未列入	/	/	-2.16%	/	/	可开放
14283	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支4右3#	200	33.69%	92.63	92.63	未列入	/	/	13.86%	/	/	可开放
14284	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭箱站2#变压器	400	14.58%	261.67	261.67	未列入	/	/	3.07%	/	/	可开放
14285	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线电视分5#柱上变压器	200	6.37%	147.27	147.27	未列入	/	/	-10.07%	/	/	可开放
14286	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40右7#变压器	200	2.29%	155.42	155.42	未列入	/	/	18.53%	/	/	可开放
14287	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	纺织厂箱站1#变压器	400	1.08%	315.69	315.69	未列入	/	/	-32.00%	/	/	可开放
14288	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支11#	400	0.19%	319.24	319.24	未列入	/	/	-17.99%	/	/	可开放
14289	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟二台区	100	1.07%	78.93	78.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14290	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	干燥机箱站1#变压器	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-90.18%	/	/	可开放
14291	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	唐毛线12#朱家四台区柱上变压器	200	0.61%	158.78	158.78	未列入	/	/	-84.69%	/	/	可开放
14292	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分22#柱上变压器	200	1.75%	156.51	156.51	未列入	/	/	9.51%	/	/	可开放
14293	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	干燥机箱站2#变压器	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-89.08%	/	/	可开放
14294	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支41#柱上变压器-2	200	1.21%	157.59	157.59	未列入	/	/	-20.15%	/	/	可开放
14295	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分36右4右1#柱上变压器-2	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	-12.03%	/	/	可开放
14296	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分30右2柱上变压器-2	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-32.30%	/	/	可开放
14297	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	钢管线厂箱站变压器	400	6.70%	293.2	293.2	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放
14298	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线9右3#	200	23.80%	112.41	112.41	未列入	/	/	-31.41%	/	/	可开放
14299	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	蓝盾箱式变1#变压器	400	11.06%	275.77	275.77	未列入	/	/	-6.30%	/	/	可开放
14300	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线29左2#柱上变压器	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-43.43%	/	/	可开放

14301	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分21#柱上变压器	200	13.58%	132.84	132.84	未列入	/	/	9.17%	/	/	可开放
14302	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线水鸭分30#	200	1.24%	157.53	157.53	未列入	/	/	-7.55%	/	/	可开放
14303	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分13左1#柱上变压器-2	200	0.35%	159.3	159.3	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14304	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线69右5#柱上变压器	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-86.60%	/	/	可开放
14305	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线065#-2	200	11.34%	137.32	137.32	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放
14306	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左7	100	26.25%	53.75	53.75	未列入	/	/	-10.66%	/	/	可开放
14307	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支6右4#柱上变压器	400	0.41%	318.35	318.35	未列入	/	/	-79.15%	/	/	可开放
14308	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分26左2	100	59.39%	20.61	20.61	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
14309	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分31左4	50	63.24%	8.38	8.38	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
14310	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分7右5右2#柱上变压器	100	1.34%	78.66	78.66	未列入	/	/	-15.57%	/	/	可开放
14311	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线033#	200	48.35%	63.3	63.3	未列入	/	/	-0.91%	/	/	可开放
14312	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	福来二台	200	29.57%	100.86	100.86	未列入	/	/	2.68%	/	/	可开放
14313	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40右2#变压器	400	0.08%	319.67	319.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14314	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线西小水田分A22	100	1.79%	78.21	78.21	未列入	/	/	-90.58%	/	/	可开放
14315	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田分A44	50	11.44%	34.28	34.28	未列入	/	/	8.15%	/	/	可开放
14316	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田分A60	50	6.68%	36.66	36.66	未列入	/	/	-2.73%	/	/	可开放
14317	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	吴家线10#吴家水田分A7	50	5.64%	37.18	37.18	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
14318	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A30分左11	50	4.26%	37.87	37.87	未列入	/	/	-47.47%	/	/	可开放
14319	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A22	200	1.53%	156.94	156.94	未列入	/	/	7.87%	/	/	可开放
14320	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A28	50	10.14%	34.93	34.93	未列入	/	/	17.22%	/	/	可开放
14321	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A36左11	50	8.10%	35.95	35.95	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
14322	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线21#吴家水田分A1	160	0.96%	126.46	126.46	未列入	/	/	-22.59%	/	/	可开放
14323	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	吴家线10#吴家水田分A21	100	1.57%	78.43	78.43	未列入	/	/	-0.32%	/	/	可开放
14324	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A47	50	7.02%	36.49	36.49	未列入	/	/	-8.03%	/	/	可开放
14325	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田A45	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14326	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A40	50	5.82%	37.09	37.09	未列入	/	/	-88.00%	/	/	可开放
14327	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A30	50	5.80%	37.1	37.1	未列入	/	/	1.05%	/	/	可开放
14328	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A22	50	6.00%	37	37	未列入	/	/	-2.87%	/	/	可开放
14329	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A7	100	2.43%	77.57	77.57	未列入	/	/	-3.69%	/	/	可开放
14330	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A15	50	5.88%	37.06	37.06	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放
14331	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A4	50	5.74%	37.13	37.13	未列入	/	/	1.24%	/	/	可开放
14332	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A4	50	6.80%	36.6	36.6	未列入	/	/	-8.03%	/	/	可开放
14333	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A30左9	80	2.38%	62.1	62.1	未列入	/	/	0.80%	/	/	可开放
14334	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A30左18	100	2.86%	77.14	77.14	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
14335	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A33右5	80	4.89%	60.09	60.09	未列入	/	/	0.39%	/	/	可开放
14336	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A37右5	50	8.68%	35.66	35.66	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
14337	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A37左5	50	12.74%	33.63	33.63	未列入	/	/	-4.06%	/	/	可开放
14338	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A11	50	6.50%	36.75	36.75	未列入	/	/	-3.36%	/	/	可开放
14339	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A17	50	8.12%	35.94	35.94	未列入	/	/	-81.40%	/	/	可开放
14340	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A17	100	2.38%	77.62	77.62	未列入	/	/	-3.95%	/	/	可开放
14341	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A20	50	6.62%	36.69	36.69	未列入	/	/	-15.36%	/	/	可开放
14342	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A27	100	3.22%	76.78	76.78	未列入	/	/	-0.46%	/	/	可开放
14343	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干29#东开二级堤分A3	100	17.10%	62.9	62.9	未列入	/	/	15.85%	/	/	可开放
14344	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干48#史明顺水田	50	14.30%	32.85	32.85	未列入	/	/	1.28%	/	/	可开放
14345	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干58#东开中二级堤A4	100	1.34%	78.66	78.66	未列入	/	/	-6.41%	/	/	可开放
14346	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干56#东开赵殿喜水田	50	7.02%	36.49	36.49	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
14347	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A10分A5	100	3.28%	76.72	76.72	未列入	/	/	2.20%	/	/	可开放

14348	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A31	50	7.56%	36.22	36.22	未列入	/	/	-5.80%	/	/	可开放
14349	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A16	100	1.77%	78.23	78.23	未列入	/	/	-6.16%	/	/	可开放
14350	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	宏阳干04#柱上变压器	160	0.99%	126.42	126.42	未列入	/	/	-6.57%	/	/	可开放
14351	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村五期B组1#B住宅配电变压器	500	3.75%	381.23	381.23	未列入	/	/	2401.33%	/	/	可开放
14352	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村五期B组2#B住宅配电变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
14353	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城3#站变压器间隔配电变压器	500	6.51%	367.45	367.45	未列入	/	/	10.41%	/	/	可开放
14354	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后英第一城1#站变压器间隔配电变压器	500	7.38%	363.08	363.08	未列入	/	/	6.83%	/	/	可开放
14355	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光小区2#箱站配电变压器	400	12.62%	269.52	269.52	未列入	/	/	-1.49%	/	/	可开放
14356	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站1#箱站变压器	400	0.03%	319.87	319.87	未列入	/	/	-72.43%	/	/	可开放
14357	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站2#箱站变压器	500	0.04%	399.79	399.79	未列入	/	/	2.47%	/	/	可开放
14358	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站3#箱站变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
14359	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站4#箱站变压器	500	3.08%	384.61	384.61	未列入	/	/	1207.67%	/	/	可开放
14360	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁东线	铝材线水泥分47右2#	400	10.28%	278.89	278.89	未列入	/	/	-9.12%	/	/	可开放
14361	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区3#住宅箱站变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
14362	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区4#网点箱站变压器	500	0.06%	399.71	399.71	未列入	/	/	14.81%	/	/	可开放
14363	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区5#住宅箱站变压器	500	4.20%	378.99	378.99	未列入	/	/	1125.04%	/	/	可开放
14364	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区2#住宅变压器	315	0.17%	251.48	251.48	未列入	/	/	12.62%	/	/	可开放
14365	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	海禾种业家属楼住宅箱变配电变压器	500	2.48%	387.58	387.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14366	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	基站分010右001#柱上变压器	400	0.34%	318.66	318.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14367	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线25#变压器	400	0.14%	319.44	319.44	未列入	/	/	-5.72%	/	/	可开放
14368	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线69左4左3#变压器	400	15.95%	256.21	256.21	未列入	/	/	603.20%	/	/	可开放
14369	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左4右3#变压器	400	0.18%	319.28	319.28	未列入	/	/	-32.28%	/	/	可开放
14370	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15221世纪嘉园1#箱变101间隔配电变压	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
14371	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15222世纪嘉园2#箱变101间隔配电变压	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-88.03%	/	/	可开放
14372	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15223世纪嘉园3#箱变101间隔配电变压	500	2.62%	386.92	386.92	未列入	/	/	944.03%	/	/	可开放
14373	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	弯沟支028#变压器	100	11.76%	68.24	68.24	未列入	/	/	-20.05%	/	/	可开放
14374	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分6右10左1#变压器	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14375	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东福线	东福干22右2#变压器	100	0.81%	79.19	79.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14376	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石四台区22右14#变压器	50	3.00%	38.5	38.5	未列入	/	/	2.78%	/	/	可开放
14377	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南沟四台区支016#变压器	50	2.98%	38.51	38.51	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
14378	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区1#住宅变压器间隔配电变	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	13.65%	/	/	可开放
14379	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区2#住宅变压器间隔配电变	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
14380	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区1#网点变压器间隔配电变	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
14381	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区2#网点变压器间隔配电变	630	0.02%	503.9	503.9	未列入	/	/	82.57%	/	/	可开放
14382	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	昌盛小区箱站1#变压器间隔配电变压器	400	0.22%	319.14	319.14	未列入	/	/	-28.02%	/	/	可开放
14383	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线树脂分6右6#	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	64.32%	/	/	可开放
14384	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分8#	400	5.72%	297.11	297.11	未列入	/	/	2.33%	/	/	可开放
14385	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支16#	400	1.66%	313.37	313.37	未列入	/	/	-12.70%	/	/	可开放
14386	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分80#柱上变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-2.41%	/	/	可开放
14387	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分5#柱上变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-26.86%	/	/	可开放
14388	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分1右2#柱上变压器	400	6.70%	293.2	293.2	未列入	/	/	-5.94%	/	/	可开放
14389	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区6#网点箱站变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
14390	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区7#住宅箱站变压器	500	3.50%	382.51	382.51	未列入	/	/	1059.91%	/	/	可开放
14391	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块8#住宅箱站变压器	500	4.14%	379.29	379.29	未列入	/	/	1075.02%	/	/	可开放
14392	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区9#住宅箱站变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
14393	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区10#住宅箱站变压	500	5.06%	374.71	374.71	未列入	/	/	1198.46%	/	/	可开放
14394	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期B1箱站变压器间隔配电变压	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-90.38%	/	/	可开放
14395	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期A2箱站变压器间隔2配电变压	400	10.43%	278.29	278.29	未列入	/	/	-2.03%	/	/	可开放
14396	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期A1箱站变压器间隔配电变压	400	10.94%	276.24	276.24	未列入	/	/	3.16%	/	/	可开放

14397	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15220嘉景花园四期2#居民箱变变压器间隔配电变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	18.63%	/	/	可开放
14398	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分13#柱上变压器	400	5.15%	299.42	299.42	未列入	/	/	13.45%	/	/	可开放
14399	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区11#网点箱站变压	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
14400	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北干丝绸线017左2右3#柱上变压器	400	3.27%	306.92	306.92	未列入	/	/	-16.63%	/	/	可开放
14401	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	15212龙庭家园1#箱变变压器间隔配电变压器	400	3.51%	305.95	305.95	未列入	/	/	621.37%	/	/	可开放
14402	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线田水分9右4#柱上变压器	400	6.20%	295.19	295.19	未列入	/	/	-0.30%	/	/	可开放
14403	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线电业分1#柱上变压器	400	2.73%	309.1	309.1	未列入	/	/	5.20%	/	/	可开放
14404	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	15213龙庭家园2#箱变变压器间隔配电变压器	400	1.62%	313.52	313.52	未列入	/	/	748.53%	/	/	可开放
14405	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环线影院分6#柱上变压器	400	13.92%	264.32	264.32	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
14406	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环线影院分8#柱上变压器	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	-1.53%	/	/	可开放
14407	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15215寿安回迁三期1#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
14408	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站前分12#变压器	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	16.37%	/	/	可开放
14409	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右1#柱上变压器	400	9.34%	282.66	282.66	未列入	/	/	8.34%	/	/	可开放
14410	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15216寿安回迁三期2#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	3.67%	480.85	480.85	未列入	/	/	975.87%	/	/	可开放
14411	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线剧场分4左2#柱上变压器	200	19.06%	121.88	121.88	未列入	/	/	28.52%	/	/	可开放
14412	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15217寿安回迁三期3#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	3.39%	482.65	482.65	未列入	/	/	1181.53%	/	/	可开放
14413	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分8左3#柱上变压器	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	-89.68%	/	/	可开放
14414	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分17左3#柱上变压器左	400	13.67%	265.31	265.31	未列入	/	/	-1.60%	/	/	可开放
14415	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分14右3#柱上变压器	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14416	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15218寿安回迁三期4#（网点）箱变变压器间隔配电变压器	630	1.68%	493.39	493.39	未列入	/	/	1528.65%	/	/	可开放
14417	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分17#柱上变压器	400	9.14%	283.45	283.45	未列入	/	/	-0.22%	/	/	可开放
14418	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分8左5#	400	12.86%	268.58	268.58	未列入	/	/	1.97%	/	/	可开放
14419	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分16#柱上变压器	400	3.07%	307.73	307.73	未列入	/	/	-6.32%	/	/	可开放
14420	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线021#	200	0.97%	158.07	158.07	未列入	/	/	-82.77%	/	/	可开放
14421	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	楼区分08#柱上变压器	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	8.87%	/	/	可开放
14422	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分077右3+1#变压器	315	0.11%	251.65	251.65	未列入	/	/	6.26%	/	/	可开放
14423	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线37右1#柱上变压器	200	9.15%	141.7	141.7	未列入	/	/	31.21%	/	/	可开放
14424	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线44#柱上变压器	400	8.64%	285.45	285.45	未列入	/	/	18.53%	/	/	可开放
14425	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线37右5#柱上变压器	400	6.23%	295.1	295.1	未列入	/	/	1.75%	/	/	可开放
14426	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分14#柱上变压器	400	2.59%	309.65	309.65	未列入	/	/	-47.26%	/	/	可开放
14427	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线59左3#柱上变压器	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-4.45%	/	/	可开放
14428	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分10#柱上变压器	400	9.04%	283.86	283.86	未列入	/	/	6.99%	/	/	可开放
14429	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11右3#柱上变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
14430	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线69右3#柱上变压器	400	3.41%	306.38	306.38	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
14431	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	龙川分055#变压器	200	0.24%	159.53	159.53	未列入	/	/	19.34%	/	/	可开放
14432	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	黄家1队支043#变压器	100	0.47%	79.53	79.53	未列入	/	/	-20.84%	/	/	可开放
14433	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干027#变压器	50	1.42%	39.29	39.29	未列入	/	/	-5.79%	/	/	可开放
14434	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇分金坑支朱戈四组28#	100	0.37%	79.63	79.63	未列入	/	/	-2.60%	/	/	可开放
14435	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支7左4#变压器	200	5.03%	149.95	149.95	未列入	/	/	521.72%	/	/	可开放
14436	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	板屯分膳马支5左1#变压器	100	28.79%	51.21	51.21	未列入	/	/	459.41%	/	/	可开放
14437	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	头道沟分5左1#变压器	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
14438	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	团苗寺分17#变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
14439	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块1#网点箱站变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
14440	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块2#住宅箱站变压器	500	3.86%	380.7	380.7	未列入	/	/	998.29%	/	/	可开放
14441	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块3#住宅箱站变压器	500	3.97%	380.17	380.17	未列入	/	/	1090.14%	/	/	可开放

14442	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块4#住宅箱站变压器	500	4.51%	377.45	377.45	未列入	/	/	1019.28%	/	/	可开放
14443	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分30右3#	100	24.40%	55.6	55.6	未列入	/	/	-4.90%	/	/	可开放
14444	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线97左1#	315	26.78%	167.64	167.64	未列入	/	/	35.16%	/	/	可开放
14445	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线21#	160	61.09%	30.26	30.26	未列入	/	/	64.36%	/	/	可开放
14446	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王三台区	400	13.70%	265.19	265.19	未列入	/	/	-9.94%	/	/	可开放
14447	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分003右1#变压器	100	3.35%	76.65	76.65	未列入	/	/	47.49%	/	/	可开放
14448	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分5#柱上变压器	400	0.13%	319.48	319.48	未列入	/	/	-47.69%	/	/	可开放
14449	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方久禧二期1#居民变压器	630	0.00%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14450	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方久禧二期2#居民变压器	630	0.00%	503.98	503.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14451	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线57右4#变压器	400	0.31%	318.77	318.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14452	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分19左4#	200	8.23%	143.55	143.55	未列入	/	/	-43.51%	/	/	可开放
14453	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	东庄线102左3右4#变压器	100	1.45%	78.55	78.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14454	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	15076通海大道1#箱变变压器间隔配电变压器	100	3.94%	76.06	76.06	未列入	/	/	430.50%	/	/	可开放
14455	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15204成仕铭居4#网点箱变变压器	400	2.68%	309.29	309.29	未列入	/	/	2.32%	/	/	可开放
14456	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15203成仕铭居3#居民箱变变压器	630	4.00%	478.78	478.78	未列入	/	/	36.38%	/	/	可开放
14457	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15202成仕铭居2#居民箱变变压器	400	6.89%	292.44	292.44	未列入	/	/	10.87%	/	/	可开放
14458	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王三台区	80	9.81%	56.15	56.15	未列入	/	/	-16.02%	/	/	可开放
14459	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15201成仕铭居1#居民箱变变压器	400	4.52%	301.93	301.93	未列入	/	/	21.65%	/	/	可开放
14460	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15125嘉景花园三期3#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	9.11%	354.46	354.46	未列入	/	/	45.74%	/	/	可开放
14461	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15124嘉景花园三期2#居民箱变变压器间隔配电变压器	400	9.67%	281.31	281.31	未列入	/	/	30.99%	/	/	可开放
14462	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15123嘉景花园三期1#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	38.68%	/	/	可开放
14463	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜一台区020+1#柱上变压器	100	3.21%	76.79	76.79	未列入	/	/	-26.92%	/	/	可开放
14464	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分23#变压器	200	0.14%	159.73	159.73	未列入	/	/	-71.27%	/	/	可开放
14465	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线27左分004#变压器	200	3.92%	152.17	152.17	未列入	/	/	419.62%	/	/	可开放
14466	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园照明配电变压器	500	10.11%	349.47	349.47	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
14467	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	农业分1#	100	6.49%	73.51	73.51	未列入	/	/	40.24%	/	/	可开放
14468	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园商业配电变压器	400	4.91%	300.36	300.36	未列入	/	/	1.22%	/	/	可开放
14469	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	柳树峪干13#	50	0.06%	39.97	39.97	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14470	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干46#	100	64.70%	15.3	15.3	未列入	/	/	-18.65%	/	/	可开放
14471	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干47#	100	8.19%	71.81	71.81	未列入	/	/	-26.79%	/	/	可开放
14472	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左7右6变压器	200	0.47%	159.06	159.06	未列入	/	/	11.95%	/	/	可开放
14473	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分4#	100	56.20%	23.8	23.8	未列入	/	/	-8.05%	1	2	可开放
14474	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干13#	80	10.21%	55.83	55.83	未列入	/	/	-59.31%	/	/	可开放
14475	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红一组干20#	50	50.48%	14.76	14.76	未列入	/	/	99.68%	/	/	可开放
14476	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线李堡分医院支13+1#柱上变压器	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	-4.55%	/	/	可开放
14477	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	梨楼五台分15#	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-12.71%	/	/	可开放
14478	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干10#	100	14.50%	65.5	65.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14479	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干24#（2）	315	12.65%	212.14	212.14	未列入	/	/	3.96%	/	/	可开放
14480	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干091#	100	43.91%	36.09	36.09	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
14481	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干37#（2）	400	0.85%	316.6	316.6	未列入	/	/	-68.51%	/	/	可开放
14482	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河南线	名甲分58右2	200	1.03%	157.94	157.94	未列入	/	/	0.99%	/	/	可开放
14483	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	3#T右11-1	30	10.60%	20.82	20.82	未列入	/	/	-56.44%	/	/	可开放
14484	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家六台区变压器	200	46.05%	67.91	67.91	未列入	/	/	9.59%	/	/	可开放
14485	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	工业线6#	400	0.07%	319.72	319.72	未列入	/	/	-80.09%	/	/	可开放
14486	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家三台区支002#	400	30.01%	199.96	199.96	未列入	/	/	15.57%	/	/	可开放

14487	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	南关分14右2#变压器	400	0.27%	318.94	318.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14488	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线18左1#柱上变压器	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14489	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15224颐水嘉德首座小区1#变压器	500	4.26%	378.7	378.7	未列入	/	/	1091.64%	/	/	可开放
14490	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左1左3#柱上变压器	200	0.78%	158.44	158.44	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
14491	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15225颐水嘉德首座小区2#变压器	630	3.73%	480.53	480.53	未列入	/	/	932.87%	/	/	可开放
14492	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	烈士墓分016#(副)变压器	50	26.48%	26.76	26.76	未列入	/	/	-4.15%	/	/	可开放
14493	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	铸件分004左2#变压器	100	34.12%	45.88	45.88	未列入	/	/	-28.50%	/	/	可开放
14494	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东西汤分31左9右13#	100	8.50%	71.5	71.5	未列入	/	/	385.91%	/	/	可开放
14495	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	棉花沟干004#变压器	50	41.52%	19.24	19.24	未列入	/	/	180.42%	/	/	可开放
14496	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	大英一线069左2柱上变压器	100	1.00%	79	79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14497	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	正大四线	正大四干3	100	87.51%	0	0	未列入	/	/	121.48%	/	/	可开放
14498	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干63右1右1	200	43.10%	73.81	73.81	未列入	/	/	306.73%	/	/	可开放
14499	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新大棚小区7	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14500	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新二台	50	3.48%	38.26	38.26	未列入	/	/	30.61%	/	/	可开放
14501	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	单家农业线0111#	100	1.13%	78.87	78.87	未列入	/	/	-83.85%	/	/	可开放
14502	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西开种植小区7#柱上变压器	63	5.38%	47.01	47.01	未列入	/	/	33.22%	/	/	可开放
14503	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王五台区2	30	14.27%	19.72	19.72	未列入	/	/	-6.83%	/	/	可开放
14504	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里1组大棚	100	23.29%	56.71	56.71	未列入	/	/	58.42%	/	/	可开放
14505	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期2#箱站内变压器	400	4.43%	302.27	302.27	未列入	/	/	1025.36%	/	/	可开放
14506	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期3#箱站内变压器	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	8.47%	/	/	可开放
14507	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期4#箱站内变压器	630	0.95%	498.01	498.01	未列入	/	/	1123.72%	/	/	可开放
14508	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树二台区16#变压器	400	0.26%	318.95	318.95	未列入	/	/	27.10%	/	/	可开放
14509	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线水泥分12右1#变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14510	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道一台干002#	400	0.41%	318.37	318.37	未列入	/	/	-0.91%	/	/	可开放
14511	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	2#网点变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
14512	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	3#网点变压器	500	2.95%	385.23	385.23	未列入	/	/	1115.32%	/	/	可开放
14513	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂柳树峪干011#	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	-22.90%	/	/	可开放
14514	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大岭设施农业3	200	8.94%	142.12	142.12	未列入	/	/	-8.76%	/	/	可开放
14515	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	沙沟金矿一矿支020#柱上变压器	20	11.80%	13.64	13.64	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
14516	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分89	400	9.59%	281.64	281.64	未列入	/	/	-31.14%	/	/	可开放
14517	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土一台区	160	31.22%	78.05	78.05	未列入	/	/	13.33%	/	/	可开放
14518	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区1#网点箱式变电站变压器	500	3.00%	385.01	385.01	未列入	/	/	1268.85%	/	/	可开放
14519	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区2#住宅箱式变电站配电变压	500	1.83%	390.84	390.84	未列入	/	/	1135.58%	/	/	可开放
14520	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方线仙里分5右1#柱上变压器	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	28.45%	/	/	可开放
14521	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小蔬菜1	80	38.63%	33.1	33.1	未列入	/	/	-15.57%	/	/	可开放
14522	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小三台区	50	24.42%	27.79	27.79	未列入	/	/	326.89%	/	/	可开放
14523	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家六台区	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
14524	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线42右3#变压器	400	5.71%	297.18	297.18	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
14525	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园1#配电变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14526	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高生线	高生线8左1柱上变压器	200	0.39%	159.23	159.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14527	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园2#配电变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14528	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园3#配电变压器	500	0.03%	399.84	399.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14529	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园4#配电变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14530	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园5#变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14531	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里六台区	100	4.39%	75.61	75.61	未列入	/	/	141.94%	/	/	可开放
14532	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线071右6左1#变压器	100	1.02%	78.98	78.98	未列入	/	/	26.24%	/	/	可开放
14533	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿六台区分006#	400	0.13%	319.47	319.47	未列入	/	/	-89.93%	/	/	可开放

14534	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	百盛园小区商业箱变变压器间隔配电变	630	0.67%	499.76	499.76	未列入	/	/	1088.84%	/	/	可开放
14535	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	阳光花园箱式变电站变压器间隔配电变	315	8.40%	225.54	225.54	未列入	/	/	-5.91%	/	/	可开放
14536	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城1#变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
14537	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城2#变压器	400	0.08%	319.7	319.7	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
14538	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城3#变压器	630	3.55%	481.65	481.65	未列入	/	/	1325.42%	/	/	可开放
14539	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	瑞亚农业园柱上变压器	80	26.55%	42.76	42.76	未列入	/	/	-6.39%	/	/	可开放
14540	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼二台区	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
14541	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣三期配电室变压器间隔配电变压器	500	2.97%	385.17	385.17	未列入	/	/	968.07%	/	/	可开放
14542	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	百盛园小区照明箱变变压器间隔配电变	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	3.08%	/	/	可开放
14543	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居1#配电变压器	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
14544	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家三台区	200	14.09%	131.82	131.82	未列入	/	/	-39.41%	/	/	可开放
14545	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干162#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14546	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.03%	503.84	503.84	未列入	/	/	33.33%	/	/	可开放
14547	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居2#配电变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
14548	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.05%	503.71	503.71	未列入	/	/	43.92%	/	/	可开放
14549	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居3#配电变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	-4.65%	/	/	可开放
14550	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区3#箱变变压器间隔配电变压器	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-89.74%	/	/	可开放
14551	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家四台区	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-15.69%	/	/	可开放
14552	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区4#箱变变压器间隔配电变压器	400	0.15%	319.39	319.39	未列入	/	/	-87.59%	/	/	可开放
14553	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家一台区	200	0.57%	158.86	158.86	未列入	/	/	-19.52%	/	/	可开放
14554	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区5#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	-92.33%	/	/	可开放
14555	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	金景龙珠配电室1#变压器间隔配电变压	250	0.19%	199.52	199.52	未列入	/	/	-11.29%	/	/	可开放
14556	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	金景龙珠配电室2#变压器间隔配电变压	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	9.54%	/	/	可开放
14557	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区3#住宅箱式变电站配电变压	500	2.79%	386.05	386.05	未列入	/	/	1220.51%	/	/	可开放
14558	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天兴小区箱式变2#变压器	400	21.18%	235.29	235.29	未列入	/	/	8.42%	/	/	可开放
14559	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利A箱式变1#变压器	400	6.95%	292.21	292.21	未列入	/	/	-4.93%	/	/	可开放
14560	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利A箱式变2#变压器	400	10.87%	276.52	276.52	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
14561	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	商业小区箱式变1#变压器	400	14.18%	263.27	263.27	未列入	/	/	-3.74%	/	/	可开放
14562	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材乙箱式变1#变压器	400	8.26%	286.95	286.95	未列入	/	/	13.49%	/	/	可开放
14563	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材甲箱式变1#变压器	400	11.62%	273.53	273.53	未列入	/	/	-0.65%	/	/	可开放
14564	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材甲箱式变2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14565	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星六组团箱式变1#变压器	400	13.51%	265.96	265.96	未列入	/	/	5.60%	/	/	可开放
14566	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	工程机械厂1#变压器	250	5.23%	186.92	186.92	未列入	/	/	-55.64%	/	/	可开放
14567	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	北大营部队箱站变压器	400	11.87%	272.52	272.52	未列入	/	/	-21.84%	/	/	可开放
14568	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	市总工会箱站1#变压器	400	9.95%	280.22	280.22	未列入	/	/	-13.96%	/	/	可开放
14569	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	市总工会箱站2#变压器	400	15.00%	260	260	未列入	/	/	-12.62%	/	/	可开放
14570	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	兴海配电室1#变压器	400	6.85%	292.6	292.6	未列入	/	/	-6.94%	/	/	可开放
14571	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	兴海配电室2#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14572	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干044#柱上变压器	100	0.69%	79.31	79.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14573	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线8082单元泥沟二台区支006#	30	34.17%	13.75	13.75	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
14574	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线上中下干044#中沟二台区柱上变压器	160	23.28%	90.75	90.75	未列入	/	/	-17.98%	/	/	可开放
14575	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大棚002#	200	67.70%	24.6	24.6	未列入	/	/	13.65%	/	/	可开放
14576	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大一台区	100	83.20%	0	0	未列入	/	/	6.24%	/	/	可开放
14577	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元松树沟干011#	160	19.76%	96.39	96.39	未列入	/	/	-24.72%	/	/	可开放
14578	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线7964单元上坎排水分06#	80	2.81%	61.75	61.75	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
14579	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元影匠干023#	50	11.58%	34.21	34.21	未列入	/	/	-9.38%	/	/	可开放
14580	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线084#	30	5.27%	22.42	22.42	未列入	/	/	-13.47%	/	/	可开放
14581	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元种茧厂干032#	100	57.16%	22.84	22.84	未列入	/	/	1.32%	/	/	可开放

14582	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线7184单元姜地分037#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14583	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线7556单元青中六组小区支001#	100	0.57%	79.43	79.43	未列入	/	/	-81.22%	/	/	可开放
14584	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线7554单元后剪二台区支001#	100	5.27%	74.73	74.73	未列入	/	/	-78.38%	/	/	可开放
14585	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线镇东二线和平分35#	100	2.59%	77.41	77.41	未列入	/	/	12.95%	/	/	可开放
14586	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线7964单元上坎2台区08#	50	11.92%	34.04	34.04	未列入	/	/	14.70%	/	/	可开放
14587	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪左线兽医站分003#	200	3.80%	152.41	152.41	未列入	/	/	-0.07%	/	/	可开放
14588	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线7054单元后三蔬菜干16#	100	78.79%	1.21	1.21	未列入	/	/	39.74%	/	/	可开放
14589	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖1#住宅变压器	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14590	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线钢铁线013左13#	200	4.23%	151.54	151.54	未列入	/	/	6.78%	/	/	可开放
14591	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖2#住宅变压器	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14592	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖3#住宅变压器	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14593	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖4#网点变压器间隔	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14594	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖5#网点变压器	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14595	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草五台区柱上变压器	80	2.89%	61.69	61.69	未列入	/	/	-4.63%	/	/	可开放
14596	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖六台区支5#变压器	100	15.55%	64.45	64.45	未列入	/	/	856.40%	/	/	可开放
14597	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖五台区支2#变压器	100	2.15%	77.85	77.85	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
14598	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干063#变压器	200	4.34%	151.32	151.32	未列入	/	/	660.70%	/	/	可开放
14599	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	苇场站分2#变压器	200	0.99%	158.03	158.03	未列入	/	/	-7.05%	/	/	可开放
14600	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	苇场站分13#变压器	100	5.12%	74.88	74.88	未列入	/	/	35.22%	/	/	可开放
14601	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	造纸线	造纸厂抽水	100	16.55%	63.45	63.45	未列入	/	/	578.03%	/	/	可开放
14602	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	五四自来水	50	7.70%	36.15	36.15	未列入	/	/	-2.50%	/	/	可开放
14603	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平南站	100	2.35%	77.65	77.65	未列入	/	/	-16.74%	/	/	可开放
14604	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰岭子20右18#柱上变压器	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14605	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒九台区分005+1#	400	0.26%	318.98	318.98	未列入	/	/	4.17%	/	/	可开放
14606	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线72右4#	200	0.41%	159.18	159.18	未列入	/	/	-22.06%	/	/	可开放
14607	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	设施农业南毛养猪厂分04#柱上变压器	100	1.69%	78.31	78.31	未列入	/	/	26.87%	/	/	可开放
14608	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	安置楼土建站变压器	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-2.30%	/	/	可开放
14609	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台七台区	80	98.78%	0	0	未列入	/	/	0.97%	/	/	可开放
14610	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白嵩9棚于01#变压器	50	57.82%	11.09	11.09	未列入	/	/	443.14%	/	/	可开放
14611	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	北沟一台区	80	53.91%	20.87	20.87	未列入	/	/	-8.11%	/	/	可开放
14612	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	北沟二台区	50	84.70%	0	0	未列入	/	/	1.92%	/	/	可开放
14613	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线22#	400	3.24%	307.03	307.03	未列入	/	/	-52.41%	/	/	可开放
14614	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府3#居民配电变压器	500	0.06%	399.71	399.71	未列入	/	/	12.29%	/	/	可开放
14615	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府1#网点配电变压器	400	3.01%	307.98	307.98	未列入	/	/	861.57%	/	/	可开放
14616	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府4#居民配电变压器	500	0.06%	399.7	399.7	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
14617	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府2#网点配电变压器	500	0.10%	399.49	399.49	未列入	/	/	19.02%	/	/	可开放
14618	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府1#居民配电变压器	630	0.04%	503.76	503.76	未列入	/	/	12.39%	/	/	可开放
14619	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府2#居民配电变压器	500	0.11%	399.44	399.44	未列入	/	/	-86.60%	/	/	可开放
14620	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府3#网点配电变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	31.23%	/	/	可开放
14621	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟四台区分002#	100	4.86%	75.14	75.14	未列入	/	/	-19.12%	/	/	可开放
14622	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分17左4#柱上变压器	100	49.38%	30.62	30.62	未列入	/	/	241.27%	/	/	可开放
14623	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	王石线双栗分4#柱上变压器	400	5.51%	297.98	297.98	未列入	/	/	-1.18%	/	/	可开放
14624	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分14左5#柱上变压器	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	-15.67%	/	/	可开放
14625	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	家私线010右1#柱上变压器	400	4.25%	303.02	303.02	未列入	/	/	-41.03%	/	/	可开放
14626	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	政府线015左3+1#	100	43.44%	36.56	36.56	未列入	/	/	-22.62%	/	/	可开放
14627	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线37#柱上变压器	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-92.11%	/	/	可开放
14628	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11右6#柱上变压器	400	5.66%	297.36	297.36	未列入	/	/	-44.21%	/	/	可开放

14629	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线29#变压器	400	0.79%	316.84	316.84	未列入	/	/	-19.86%	/	/	可开放
14630	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右9#	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	-20.69%	/	/	可开放
14631	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右11#	400	9.43%	282.27	282.27	未列入	/	/	-30.52%	/	/	可开放
14632	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支18#变压器	200	1.14%	157.72	157.72	未列入	/	/	-42.35%	/	/	可开放
14633	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支16#	400	0.79%	316.86	316.86	未列入	/	/	85.76%	/	/	可开放
14634	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石五台区	200	9.25%	141.5	141.5	未列入	/	/	-27.36%	/	/	可开放
14635	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分60#柱上变压器	400	7.78%	288.9	288.9	未列入	/	/	-21.50%	/	/	可开放
14636	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分23左2#柱上变压器	400	0.35%	318.62	318.62	未列入	/	/	-13.86%	/	/	可开放
14637	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支13-A#柱上变压器	400	0.74%	317.05	317.05	未列入	/	/	-70.30%	/	/	可开放
14638	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支5#柱上变压器	400	6.91%	292.38	292.38	未列入	/	/	-14.73%	/	/	可开放
14639	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左8右2#柱上变压器	400	0.01%	319.95	319.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14640	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小二台区支015#	400	16.14%	255.46	255.46	未列入	/	/	-0.09%	/	/	可开放
14641	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	货运二队箱站变压器	400	14.33%	262.67	262.67	未列入	/	/	-0.52%	/	/	可开放
14642	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉六台区支016#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14643	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	李家自来水	100	2.41%	77.59	77.59	未列入	/	/	56.02%	/	/	可开放
14644	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙三合一站	100	50.34%	29.66	29.66	未列入	/	/	91.69%	/	/	可开放
14645	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村三号井	100	1.28%	78.72	78.72	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
14646	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村四号井	100	0.96%	79.04	79.04	未列入	/	/	-86.36%	/	/	可开放
14647	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村五号井	100	1.13%	78.87	78.87	未列入	/	/	-2.14%	/	/	可开放
14648	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千五队分009#变压器	400	0.37%	318.52	318.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14649	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	西洋小区箱站变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
14650	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区1#网点变压器	500	4.55%	377.27	377.27	未列入	/	/	1407.65%	/	/	可开放
14651	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区1#住宅变压器	630	0.03%	503.79	503.79	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
14652	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线辽镁分3#柱上变压器	315	16.74%	199.26	199.26	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
14653	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分71#	50	1.68%	39.16	39.16	未列入	/	/	-83.46%	/	/	可开放
14654	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区2#网点变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14655	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区3#住宅变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
14656	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝六组支15#	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14657	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千一队分002#	400	4.51%	301.98	301.98	未列入	/	/	-21.32%	/	/	可开放
14658	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	光政房地产住宅配电变压器	500	0.01%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14659	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期1#居民配电变压器	500	3.27%	383.63	383.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14660	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期2#居民配电变压器	500	2.26%	388.72	388.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14661	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期3#居民配电变压器	500	0.01%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14662	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期4#网点配电变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14663	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期5#网点配电变压器	500	1.18%	394.1	394.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14664	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期6#网点配电变压器	500	0.00%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14665	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期7#居民配电变压器	500	0.01%	399.94	399.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14666	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期8#居民配电变压器	500	0.01%	399.97	399.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14667	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期9#居民配电变压器	500	0.00%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14668	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期10#居民配电变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14669	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期11#居民配电变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14670	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期12#居民配电变压器	500	0.00%	399.98	399.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14671	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期13#居民配电变压器	500	0.00%	399.99	399.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14672	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	魏家支38右19+1左2#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14673	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分23#	400	14.75%	261.01	261.01	未列入	/	/	6.49%	/	/	可开放
14674	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9右7#变压器	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14675	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线086左2左2#柱上变压器	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放

14676	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯四台区	400	1.17%	315.32	315.32	未列入	/	/	-0.11%	/	/	可开放
14677	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	甘沟干5左分004#变压器	200	0.46%	159.08	159.08	未列入	/	/	-47.12%	/	/	可开放
14678	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线英守分15#	200	15.87%	128.26	128.26	未列入	/	/	-25.23%	/	/	可开放
14679	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红三台区	200	0.39%	159.22	159.22	未列入	/	/	-90.69%	/	/	可开放
14680	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支3#	400	9.35%	282.62	282.62	未列入	/	/	-29.23%	/	/	可开放
14681	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家五台区	100	41.07%	38.93	38.93	未列入	/	/	-28.50%	/	/	可开放
14682	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡家屯分016#	100	31.04%	48.96	48.96	未列入	/	/	-22.89%	/	/	可开放
14683	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支16#	200	23.48%	113.04	113.04	未列入	/	/	-20.62%	/	/	可开放
14684	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大三台干001#	200	9.50%	141	141	未列入	/	/	-60.54%	/	/	可开放
14685	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线102#	400	0.48%	318.07	318.07	未列入	/	/	-63.29%	/	/	可开放
14686	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线007#柱上变压器	400	8.12%	287.51	287.51	未列入	/	/	-16.99%	/	/	可开放
14687	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子三台分003#变压器	100	86.87%	0	0	未列入	/	/	9.01%	/	/	可开放
14688	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线23左010#	200	19.50%	121.01	121.01	未列入	/	/	-18.15%	/	/	可开放
14689	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道三台区	100	3.91%	76.09	76.09	未列入	/	/	-23.09%	/	/	可开放
14690	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11右10#	200	14.88%	130.24	130.24	未列入	/	/	-33.88%	/	/	可开放
14691	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	大梨干011#变压器	200	6.55%	146.91	146.91	未列入	/	/	-25.48%	/	/	可开放
14692	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分047#	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-89.76%	/	/	可开放
14693	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头二组干015#	200	13.20%	133.61	133.61	未列入	/	/	-39.75%	/	/	可开放
14694	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	营城五台区分006#	400	0.12%	319.51	319.51	未列入	/	/	-48.25%	/	/	可开放
14695	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东砖分9	200	18.18%	123.64	123.64	未列入	/	/	-28.52%	/	/	可开放
14696	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西关干西头照明分003#变压器	400	8.85%	284.62	284.62	未列入	/	/	-10.84%	/	/	可开放
14697	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干75右2	200	18.36%	123.29	123.29	未列入	/	/	-30.52%	/	/	可开放
14698	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线087左18#变压器	200	0.53%	158.94	158.94	未列入	/	/	-36.27%	/	/	可开放
14699	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分19#	200	12.19%	135.63	135.63	未列入	/	/	-42.18%	/	/	可开放
14700	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右20右1	200	10.76%	138.48	138.48	未列入	/	/	229.68%	/	/	可开放
14701	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左1	400	3.43%	306.3	306.3	未列入	/	/	-36.38%	/	/	可开放
14702	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	驸马七台区	100	14.98%	65.02	65.02	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
14703	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	西艾支015#	400	21.73%	233.07	233.07	未列入	/	/	-15.10%	/	/	可开放
14704	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分81	400	1.78%	312.88	312.88	未列入	/	/	210.19%	/	/	可开放
14705	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石四台区	400	0.17%	319.33	319.33	未列入	/	/	-64.17%	/	/	可开放
14706	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分73右8	400	0.14%	319.46	319.46	未列入	/	/	-8.14%	/	/	可开放
14707	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家三台区	200	1.13%	157.74	157.74	未列入	/	/	-9.35%	/	/	可开放
14708	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十台区	200	8.83%	142.35	142.35	未列入	/	/	47.61%	/	/	可开放
14709	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干53右4右1	400	4.23%	303.08	303.08	未列入	/	/	-53.93%	/	/	可开放
14710	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池五台区	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	-36.62%	/	/	可开放
14711	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分33#	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	-60.41%	/	/	可开放
14712	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县五台区	100	47.97%	32.03	32.03	未列入	/	/	-21.38%	/	/	可开放
14713	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆37左1#	400	2.28%	310.88	310.88	未列入	/	/	-63.02%	/	/	可开放
14714	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤三台区	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	-65.34%	/	/	可开放
14715	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台八台区	100	76.19%	3.81	3.81	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
14716	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干143右2	200	4.69%	150.63	150.63	未列入	/	/	-52.68%	/	/	可开放
14717	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线039#前坎一台区	100	39.05%	40.95	40.95	未列入	/	/	-27.32%	/	/	可开放
14718	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十一台区	200	9.80%	140.41	140.41	未列入	/	/	107.95%	/	/	可开放
14719	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河北线	名甲分84右1#	400	0.39%	318.44	318.44	未列入	/	/	-39.13%	/	/	可开放
14720	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马三台区	200	13.50%	133.01	133.01	未列入	/	/	-20.67%	/	/	可开放
14721	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干8左1	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-82.05%	/	/	可开放
14722	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线171北线001#	200	0.64%	158.72	158.72	未列入	/	/	-29.15%	/	/	可开放
14723	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6	200	13.45%	133.11	133.11	未列入	/	/	-30.44%	/	/	可开放
14724	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎三台区	400	11.36%	274.58	274.58	未列入	/	/	-19.63%	/	/	可开放

14725	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干24	200	9.78%	140.44	140.44	未列入	/	/	-46.54%	/	/	可开放
14726	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线西艾二台区	400	10.82%	276.71	276.71	未列入	/	/	-16.30%	/	/	可开放
14727	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜三台区	400	2.56%	309.76	309.76	未列入	/	/	-39.91%	/	/	可开放
14728	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力一台区分008#	400	10.05%	279.79	279.79	未列入	/	/	-21.79%	/	/	可开放
14729	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分017	100	3.11%	76.89	76.89	未列入	/	/	-27.64%	/	/	可开放
14730	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	东双二台区	400	0.19%	319.24	319.24	未列入	/	/	-43.61%	/	/	可开放
14731	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分106	200	8.49%	143.03	143.03	未列入	/	/	-44.82%	/	/	可开放
14732	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东艾二队分010#	400	17.20%	251.2	251.2	未列入	/	/	-20.22%	/	/	可开放
14733	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达三台区	400	0.78%	316.87	316.87	未列入	/	/	-79.77%	/	/	可开放
14734	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左6	200	0.37%	159.26	159.26	未列入	/	/	-70.51%	/	/	可开放
14735	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小三台区02#	100	1.55%	78.45	78.45	未列入	/	/	-86.77%	/	/	可开放
14736	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分26#	200	26.26%	107.49	107.49	未列入	/	/	-29.36%	/	/	可开放
14737	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干39	200	9.23%	141.54	141.54	未列入	/	/	-49.69%	/	/	可开放
14738	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台五台区011#变压器	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-29.75%	/	/	可开放
14739	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家一台支03#	200	15.58%	128.84	128.84	未列入	/	/	-26.83%	/	/	可开放
14740	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左3左2	200	22.08%	115.85	115.85	未列入	/	/	-22.41%	/	/	可开放
14741	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支024#	100	2.17%	77.83	77.83	未列入	/	/	-40.36%	/	/	可开放
14742	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62左7右5	200	16.79%	126.43	126.43	未列入	/	/	-26.02%	/	/	可开放
14743	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台三台区分003#	200	0.35%	159.3	159.3	未列入	/	/	-50.27%	/	/	可开放
14744	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分26	200	11.24%	137.53	137.53	未列入	/	/	-43.92%	/	/	可开放
14745	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左12#变压器	100	1.75%	78.25	78.25	未列入	/	/	-85.20%	/	/	可开放
14746	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右14	200	0.83%	158.35	158.35	未列入	/	/	-9.62%	/	/	可开放
14747	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵五台区分002#	100	0.89%	79.11	79.11	未列入	/	/	-69.76%	/	/	可开放
14748	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分35	200	14.57%	130.87	130.87	未列入	/	/	-23.79%	/	/	可开放
14749	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒七台区分010#	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	-31.30%	/	/	可开放
14750	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线8#	100	3.78%	76.22	76.22	未列入	/	/	-29.94%	/	/	可开放
14751	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台村八台区	200	1.66%	156.68	156.68	未列入	/	/	-28.20%	/	/	可开放
14752	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台分048#	200	0.36%	159.29	159.29	未列入	/	/	-42.40%	/	/	可开放
14753	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前南一线前柳干005#	400	3.79%	304.86	304.86	未列入	/	/	-55.26%	/	/	可开放
14754	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小四台区支006#	200	0.56%	158.89	158.89	未列入	/	/	-57.48%	/	/	可开放
14755	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线48#变压器	400	14.99%	260.06	260.06	未列入	/	/	-18.68%	/	/	可开放
14756	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小七台区支001#	200	6.32%	147.37	147.37	未列入	/	/	-40.13%	/	/	可开放
14757	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳三台区	400	0.31%	318.76	318.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14758	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	双旺分12#柱上变压器	100	4.97%	75.03	75.03	未列入	/	/	27.65%	/	/	可开放
14759	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤线012左支002#柱上变压器	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14760	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小六台区支006#	100	2.67%	77.33	77.33	未列入	/	/	-49.60%	/	/	可开放
14761	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线土河干038右3#土河五台区	200	18.15%	123.7	123.7	未列入	/	/	-34.85%	/	/	可开放
14762	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四三台区分017#	200	0.59%	158.82	158.82	未列入	/	/	-50.93%	/	/	可开放
14763	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河六台区变压器	200	23.83%	112.34	112.34	未列入	/	/	-26.72%	/	/	可开放
14764	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线57右6#变压器	400	8.64%	285.45	285.45	未列入	/	/	-33.35%	/	/	可开放
14765	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线203#	100	21.69%	58.31	58.31	未列入	/	/	-60.26%	/	/	可开放
14766	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台三台区	100	2.23%	77.77	77.77	未列入	/	/	-28.97%	/	/	可开放
14767	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左4#变压器	400	14.35%	262.6	262.6	未列入	/	/	-5.36%	/	/	可开放
14768	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家二台	100	30.65%	49.35	49.35	未列入	/	/	-20.98%	/	/	可开放
14769	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小五台区支003#	200	0.78%	158.44	158.44	未列入	/	/	-58.62%	/	/	可开放
14770	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左10#变压器	400	17.91%	248.37	248.37	未列入	/	/	1.20%	/	/	可开放
14771	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小二台区支004#	100	1.78%	78.22	78.22	未列入	/	/	-60.73%	/	/	可开放

14772	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	土城一台区	200	0.79%	158.43	158.43	未列入	/	/	-24.85%	/	/	可开放
14773	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒十一台区	400	0.11%	319.58	319.58	未列入	/	/	-51.56%	/	/	可开放
14774	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台四台	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-13.93%	/	/	可开放
14775	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	码头十四台区	400	0.22%	319.14	319.14	未列入	/	/	-24.78%	/	/	可开放
14776	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分24#变压器	400	0.18%	319.29	319.29	未列入	/	/	2.94%	/	/	可开放
14777	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天溢缘1#网点配电变压器	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	35.72%	/	/	可开放
14778	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线25#变压器	400	25.38%	218.49	218.49	未列入	/	/	6.89%	/	/	可开放
14779	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	宝山一台区支004#	400	0.78%	316.89	316.89	未列入	/	/	-74.18%	/	/	可开放
14780	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	龙湾一台区干020#	400	0.39%	318.44	318.44	未列入	/	/	-39.56%	/	/	可开放
14781	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天溢缘2#网点配电变压器	400	0.02%	319.93	319.93	未列入	/	/	-11.81%	/	/	可开放
14782	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分030#	200	1.13%	157.75	157.75	未列入	/	/	-76.54%	/	/	可开放
14783	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立五台区	200	1.31%	157.39	157.39	未列入	/	/	-60.55%	/	/	可开放
14784	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平村七台区	200	6.20%	147.6	147.6	未列入	/	/	-51.42%	/	/	可开放
14785	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙分026#	200	0.60%	158.81	158.81	未列入	/	/	-87.78%	/	/	可开放
14786	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线54沐祥小区2#变压器	500	0.94%	395.31	395.31	未列入	/	/	-22.36%	/	/	可开放
14787	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	后剪村二台区	200	0.97%	158.07	158.07	未列入	/	/	21.38%	/	/	可开放
14788	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	于官菜地分015#	200	15.53%	128.94	128.94	未列入	/	/	-33.33%	/	/	可开放
14789	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	小学干005#	400	23.38%	226.49	226.49	未列入	/	/	9.56%	/	/	可开放
14790	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	蘑菇基地002#变压器	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-93.84%	5	52	可开放
14791	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木六台区	400	14.72%	261.11	261.11	未列入	/	/	-9.84%	/	/	可开放
14792	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木八台区	400	4.11%	303.57	303.57	未列入	/	/	-50.97%	/	/	可开放
14793	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道四台区	200	0.46%	159.09	159.09	未列入	/	/	-47.25%	/	/	可开放
14794	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道一台区	400	10.65%	277.41	277.41	未列入	/	/	-44.57%	/	/	可开放
14795	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木一台区	400	6.16%	295.37	295.37	未列入	/	/	-34.36%	/	/	可开放
14796	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑三台区	200	9.55%	140.9	140.9	未列入	/	/	-59.62%	/	/	可开放
14797	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同三台区	400	2.96%	308.18	308.18	未列入	/	/	-54.78%	/	/	可开放
14798	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后城一线1#箱站变压器2#配电变压器	500	6.46%	367.69	367.69	未列入	/	/	9.60%	/	/	可开放
14799	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田分A53	200	0.74%	158.53	158.53	未列入	/	/	-35.74%	/	/	可开放
14800	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英河南	400	12.86%	268.57	268.57	未列入	/	/	-14.46%	/	/	可开放
14801	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱七队区	200	1.14%	157.72	157.72	未列入	/	/	-87.85%	/	/	可开放
14802	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉学校区	200	29.14%	101.73	101.73	未列入	/	/	-7.89%	/	/	可开放
14803	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	自来水干004#	400	0.22%	319.13	319.13	未列入	/	/	1.77%	/	/	可开放
14804	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支029#	100	8.02%	71.98	71.98	未列入	/	/	-19.55%	/	/	可开放
14805	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线45019-1#	250	14.90%	162.76	162.76	未列入	/	/	-1.01%	/	/	可开放
14806	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左11左1柱上变压器	315	8.70%	224.61	224.61	未列入	/	/	-1.32%	/	/	可开放
14807	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子三台区变压器	200	32.34%	95.33	95.33	未列入	/	/	5.01%	/	/	可开放
14808	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室1#变压器间隔配电变压	500	0.73%	396.34	396.34	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
14809	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室2#变压器间隔配电变压	500	6.53%	367.35	367.35	未列入	/	/	14.72%	/	/	可开放
14810	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室3#变压器间隔配电变压	500	60.00%	99.99	99.99	未列入	/	/	719.25%	/	/	可开放
14811	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室4#变压器间隔配电变压	500	4.98%	375.11	375.11	未列入	/	/	10.92%	/	/	可开放
14812	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道万鑫	100	3.41%	76.59	76.59	未列入	/	/	23.11%	/	/	可开放
14813	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所7#配电变压器网点配电变压器	630	0.01%	503.91	503.91	未列入	/	/	-5.13%	/	/	可开放
14814	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	刘坨站干028#变压器	50	19.10%	30.45	30.45	未列入	/	/	-40.10%	/	/	可开放
14815	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立一队分17#变压器	400	0.72%	317.12	317.12	未列入	/	/	-81.53%	/	/	可开放
14816	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台四台区分001#	200	3.86%	152.28	152.28	未列入	/	/	7.10%	/	/	可开放

14817	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台五台区分004#	400	2.09%	311.63	311.63	未列入	/	/	-61.14%	/	/	可开放
14818	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台干071#	400	0.36%	318.56	318.56	未列入	/	/	-84.91%	/	/	可开放
14819	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄一台区支005#	400	0.60%	317.61	317.61	未列入	/	/	-78.74%	/	/	可开放
14820	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄堡线111右3#变压器	50	7.08%	36.46	36.46	未列入	/	/	26.85%	/	/	可开放
14821	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫四台区分003#	400	0.57%	317.73	317.73	未列入	/	/	-86.51%	/	/	可开放
14822	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	大棚支007#	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-29.76%	/	/	可开放
14823	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘三队分009#	400	1.56%	313.77	313.77	未列入	/	/	-78.33%	/	/	可开放
14824	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	单家大队003#	100	0.88%	79.12	79.12	未列入	/	/	-75.36%	/	/	可开放
14825	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河干9#变压器	200	3.68%	152.65	152.65	未列入	/	/	150.64%	/	/	可开放
14826	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小分30#	400	0.52%	317.93	317.93	未列入	/	/	-82.78%	/	/	可开放
14827	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马5台支03#	400	5.01%	299.96	299.96	未列入	/	/	-57.08%	/	/	可开放
14828	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧大井干1#	50	6.42%	36.79	36.79	未列入	/	/	1.43%	/	/	可开放
14829	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室1#配电变压器	315	0.07%	251.77	251.77	未列入	/	/	-16.52%	/	/	可开放
14830	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室2#变压器	315	5.86%	233.55	233.55	未列入	/	/	776.78%	/	/	可开放
14831	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室3#变压器	250	3.84%	190.39	190.39	未列入	/	/	996.02%	/	/	可开放
14832	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线068#	400	10.85%	276.61	276.61	未列入	/	/	-34.80%	/	/	可开放
14833	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官干028#	200	21.20%	117.6	117.6	未列入	/	/	-36.49%	/	/	可开放
14834	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	政府支003#	400	13.13%	267.47	267.47	未列入	/	/	-22.50%	/	/	可开放
14835	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分32左4#变压器	200	31.24%	97.53	97.53	未列入	/	/	-6.70%	/	/	可开放
14836	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上五台区支003#	200	11.73%	136.54	136.54	未列入	/	/	-25.82%	/	/	可开放
14837	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	前粮干021#	400	13.19%	267.23	267.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14838	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼三台区010#	200	31.19%	97.63	97.63	未列入	/	/	-17.04%	/	/	可开放
14839	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线019#	100	24.05%	55.95	55.95	未列入	/	/	-26.81%	/	/	可开放
14840	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干006#	200	1.18%	157.64	157.64	未列入	/	/	-12.04%	/	/	可开放
14841	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干榆树分014#	200	20.24%	119.52	119.52	未列入	/	/	-30.46%	/	/	可开放
14842	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	白云山分017#	100	54.51%	25.49	25.49	未列入	/	/	-15.82%	/	/	可开放
14843	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干114#	100	13.28%	66.72	66.72	未列入	/	/	-65.93%	/	/	可开放
14844	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干016#	100	22.04%	57.96	57.96	未列入	/	/	-38.13%	/	/	可开放
14845	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信3台分005#	200	12.21%	135.59	135.59	未列入	/	/	8.28%	/	/	可开放
14846	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨东街干014#	400	2.60%	309.62	309.62	未列入	/	/	-21.97%	/	/	可开放
14847	国网海城市供电公司	西郊66kV变电站	化工线	商品楼九台区	200	0.57%	158.87	158.87	未列入	/	/	-86.93%	/	/	可开放
14848	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙一台区	200	30.86%	98.29	98.29	未列入	/	/	3.22%	/	/	可开放
14849	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	河南分004#	200	19.87%	120.27	120.27	未列入	/	/	-25.02%	/	/	可开放
14850	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺九台区	100	14.46%	65.54	65.54	未列入	/	/	-57.90%	/	/	可开放
14851	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙二台区	400	12.52%	269.92	269.92	未列入	/	/	-10.37%	/	/	可开放
14852	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	东铁一台区	100	4.50%	75.5	75.5	未列入	/	/	-78.27%	/	/	可开放
14853	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰一台区	100	1.30%	78.7	78.7	未列入	/	/	16.37%	/	/	可开放
14854	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲四台区	400	18.13%	247.48	247.48	未列入	/	/	-4.31%	/	/	可开放
14855	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王二台区	200	70.93%	18.14	18.14	未列入	/	/	52.44%	/	/	可开放
14856	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡三台	200	17.31%	125.39	125.39	未列入	/	/	-37.40%	/	/	可开放
14857	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分1#	400	10.65%	277.41	277.41	未列入	/	/	-36.52%	/	/	可开放
14858	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子四台区变压器	400	10.33%	278.68	278.68	未列入	/	/	-39.59%	/	/	可开放
14859	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分4左3#	400	12.29%	270.83	270.83	未列入	/	/	-28.72%	/	/	可开放
14860	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分25右6#	400	15.07%	259.71	259.71	未列入	/	/	-18.69%	/	/	可开放
14861	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	圣达线	周正分17右13	200	1.10%	157.8	157.8	未列入	/	/	-86.88%	/	/	可开放

14862	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽砂线	矽砂线004#	400	12.83%	268.68	268.68	未列入	/	/	-13.86%	/	/	可开放
14863	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线003左4#	400	9.75%	281.01	281.01	未列入	/	/	-14.57%	/	/	可开放
14864	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支29右4#柱上变压器	400	11.03%	275.87	275.87	未列入	/	/	-24.45%	/	/	可开放
14865	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线6右2#	400	5.47%	298.12	298.12	未列入	/	/	-46.47%	/	/	可开放
14866	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	酒厂支4#柱上变压器	200	32.61%	94.78	94.78	未列入	/	/	-3.61%	/	/	可开放
14867	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分7右2左4#柱上变压器	400	8.58%	285.67	285.67	未列入	/	/	-28.66%	/	/	可开放
14868	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	花园小区箱式变变压器	400	6.51%	293.97	293.97	未列入	/	/	-40.09%	/	/	可开放
14869	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园A箱式变变压器	315	17.88%	195.67	195.67	未列入	/	/	-18.15%	/	/	可开放
14870	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	力车厂箱式变变压器	630	7.93%	454.04	454.04	未列入	/	/	-19.53%	/	/	可开放
14871	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲一台区	400	0.72%	317.12	317.12	未列入	/	/	-44.68%	/	/	可开放
14872	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	小王村分18#柱上变压器	400	0.10%	319.6	319.6	未列入	/	/	-37.07%	/	/	可开放
14873	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信七台区	100	78.04%	1.96	1.96	未列入	/	/	211.55%	/	/	可开放
14874	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里5台区	400	4.62%	301.53	301.53	未列入	/	/	-43.75%	/	/	可开放
14875	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里四台区	400	0.23%	319.09	319.09	未列入	/	/	-61.18%	/	/	可开放
14876	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东方天地四期4#居民配电变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
14877	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地四期5#居民配电变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
14878	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地五期1#居民配电变压器	500	0.03%	399.87	399.87	未列入	/	/	80.28%	/	/	可开放
14879	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地五期2#居民配电变压器	500	3.12%	384.42	384.42	未列入	/	/	2178.89%	/	/	可开放
14880	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东方天地五期3#居民配电变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	91.49%	/	/	可开放
14881	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至5#住宅变压器配电变压器	630	3.18%	483.97	483.97	未列入	/	/	-0.17%	/	/	可开放
14882	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室6#网点箱站变压器配电变压器	630	3.52%	481.8	481.8	未列入	/	/	1.08%	/	/	可开放
14883	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至7#住宅变压器配电变压器	630	4.87%	473.33	473.33	未列入	/	/	16.67%	/	/	可开放
14884	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至8#住宅变压器配电变压器	630	4.40%	476.26	476.26	未列入	/	/	2.96%	/	/	可开放
14885	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期1#住宅变压器配电变压器	630	0.04%	503.72	503.72	未列入	/	/	46.76%	/	/	可开放
14886	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期2#住宅变压器配电变压器	630	0.03%	503.81	503.81	未列入	/	/	45.30%	/	/	可开放
14887	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期3#网点变压器配电变压器	630	5.23%	471.05	471.05	未列入	/	/	1335.05%	/	/	可开放
14888	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期4#住宅变压器配电变压器	630	0.04%	503.74	503.74	未列入	/	/	47.20%	/	/	可开放
14889	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期5#别墅变压器配电变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
14890	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠2#变电所2#住宅变压器	400	3.22%	307.11	307.11	未列入	/	/	936.42%	/	/	可开放
14891	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所2#变压器配电变压	400	0.13%	319.49	319.49	未列入	/	/	32.61%	/	/	可开放
14892	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所3#变压器配电变压	400	4.63%	301.5	301.5	未列入	/	/	975.29%	/	/	可开放
14893	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所4#变压器配电变压	500	2.39%	388.05	388.05	未列入	/	/	1206.58%	/	/	可开放
14894	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右8-1柱上变压器	200	1.98%	156.04	156.04	未列入	/	/	-12.48%	/	/	可开放
14895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	砖厂分21左6左5	200	6.49%	147.03	147.03	未列入	/	/	30.12%	/	/	可开放
14896	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左3	400	0.05%	319.79	319.79	未列入	/	/	-57.08%	/	/	可开放
14897	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	三里分8右1	100	3.26%	76.74	76.74	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
14898	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	三里分8右5	100	2.33%	77.67	77.67	未列入	/	/	7.67%	/	/	可开放
14899	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所1#变压器配电变压	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
14900	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所2#变压器配电变压	500	1.66%	391.68	391.68	未列入	/	/	769.69%	/	/	可开放
14901	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所3#变压器配电变压	500	0.02%	399.88	399.88	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
14902	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	一变分18	200	22.32%	115.37	115.37	未列入	/	/	-12.85%	/	/	可开放
14903	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光干19#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14904	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风九台区分002#	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
14905	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线李家分8右9#柱上变压器	400	2.07%	311.74	311.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14906	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线荒地干19右13#变压器	200	4.14%	151.72	151.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放

14907	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	加油站干3右1#变压器	200	0.39%	159.22	159.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14908	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	析北线缸窑分41右支2#柱上变压器	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14909	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分017#变压器	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
14910	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	二道三区支009#变压器	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	7.42%	/	/	可开放
14911	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线71左6#变压器	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	16.02%	/	/	可开放
14912	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码照明支12右4#变压器	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	16.10%	/	/	可开放
14913	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	前三干009+1#变压器	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	-4.70%	/	/	可开放
14914	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左8右6#变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-21.32%	/	/	可开放
14915	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左12#变压器	100	0.65%	79.35	79.35	未列入	/	/	47.20%	/	/	可开放
14916	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二干4右6#变压器	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
14917	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线81左3#变压器	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	8.40%	/	/	可开放
14918	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四五台区	200	0.52%	158.96	158.96	未列入	/	/	19.36%	/	/	可开放
14919	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区2#箱站变压器配电变压器	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	25.94%	/	/	可开放
14920	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区3#箱站变压器配电变压器	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	21.50%	/	/	可开放
14921	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区4#箱站变压器配电变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
14922	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区5#箱站变压器配电变压器	500	0.02%	399.91	399.91	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
14923	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	八里新东方金色家园小区变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
14924	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干回迁楼1#箱变变压器间隔配电变	500	5.56%	372.2	372.2	未列入	/	/	0.22%	/	/	可开放
14925	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区6#箱站变压器配电变压器	500	1.05%	394.73	394.73	未列入	/	/	926.65%	/	/	可开放
14926	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干回迁楼2#箱变变压器间隔配电变	500	8.81%	355.96	355.96	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
14927	国网海城市供电公司	化纺66kV变电站	化粮线	高速支充电桩变压器	630	0.04%	503.76	503.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14928	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	公路线	甘泉干充电桩变压器	630	0.04%	503.74	503.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14929	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分13左3#	100	1.46%	78.54	78.54	未列入	/	/	-47.11%	/	/	可开放
14930	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角六台区	100	0.66%	79.34	79.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14931	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线农大分38左6#变压器	400	0.09%	319.66	319.66	未列入	/	/	4.73%	/	/	可开放
14932	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金五台区	50	3.06%	38.47	38.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14933	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	耿北线81右12#变压器	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	5.72%	/	/	可开放
14934	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙1#住宅箱站变压器间隔配电变压	400	0.10%	319.62	319.62	未列入	/	/	45.30%	/	/	可开放
14935	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	孤山九台区干1#	50	3.52%	38.24	38.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14936	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	胡沟分011+1左2#柱上变压器	100	0.23%	79.77	79.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14937	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40左1#变压器	400	0.21%	319.18	319.18	未列入	/	/	-33.06%	/	/	可开放
14938	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	天成线收费分17#柱上变压器	200	0.55%	158.91	158.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14939	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2号箱变变压器配电变压器	630	2.03%	491.18	491.18	未列入	/	/	1093.50%	/	/	可开放
14940	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	天河骏景箱变变压器配电变压器	500	3.13%	384.34	384.34	未列入	/	/	832.74%	/	/	可开放
14941	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期B2箱式变电站变压器配电变	400	9.21%	283.15	283.15	未列入	/	/	9.72%	/	/	可开放
14942	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	本海线7#箱变变压器配电变压器	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
14943	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	东尚变工业线21#柱上变压器	400	0.25%	318.99	318.99	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
14944	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南二线	高荣线69#左1左1柱上变压器	100	39.01%	40.99	40.99	未列入	/	/	-11.72%	/	/	可开放
14945	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右6右11#柱上变压器	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-17.08%	/	/	可开放
14946	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分榆树支17右6#柱上变压器	100	2.94%	77.06	77.06	未列入	/	/	-21.66%	/	/	可开放
14947	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支31#左15左8右1#柱上变压器	100	0.70%	79.3	79.3	未列入	/	/	-9.78%	/	/	可开放
14948	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线016右3#柱上变压器	20	0.00%	16	16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14949	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支24左13左8右2	50	1.24%	39.38	39.38	未列入	/	/	-8.47%	/	/	可开放
14950	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线62#双栗加油站	50	4.80%	37.6	37.6	未列入	/	/	30.47%	/	/	可开放
14951	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干162右6#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放

14952	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区开闭站局维4#住宅配电变	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
14953	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区开闭站局维5#网点配电变	630	2.41%	488.84	488.84	未列入	/	/	1276.59%	/	/	可开放
14954	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡五台分04#柱上变压器	200	0.32%	159.37	159.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14955	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙2#住宅箱站变压器	400	0.04%	319.86	319.86	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
14956	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙3#住宅箱站变压器间隔配电变压	400	3.41%	306.37	306.37	未列入	/	/	1067.48%	/	/	可开放
14957	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	瑞海分化工支24#柱上变压器	100	1.55%	78.45	78.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14958	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室1#局维住宅箱站配电变压器	630	0.02%	503.89	503.89	未列入	/	/	17.26%	/	/	可开放
14959	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙4#网点箱站配电变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
14960	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙5#网点箱站配电变压器	500	1.57%	392.16	392.16	未列入	/	/	1300.00%	/	/	可开放
14961	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新一台区	400	2.24%	311.04	311.04	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
14962	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左29	200	0.09%	159.83	159.83	未列入	/	/	-71.48%	/	/	可开放
14963	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官四台区	200	5.90%	148.2	148.2	未列入	/	/	-71.12%	/	/	可开放
14964	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道一台区	200	1.23%	157.54	157.54	未列入	/	/	-69.44%	/	/	可开放
14965	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道干023#变压器	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14966	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	邬家四台区干002#	200	1.19%	157.63	157.63	未列入	/	/	-84.75%	/	/	可开放
14967	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄一台区	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	-56.37%	/	/	可开放
14968	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三干林场分5左支007#变压器	100	29.87%	50.13	50.13	未列入	/	/	-31.33%	/	/	可开放
14969	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄二台区	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-83.40%	/	/	可开放
14970	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家二台区	100	14.25%	65.75	65.75	未列入	/	/	-42.97%	/	/	可开放
14971	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干魏家分018#变压器	200	13.49%	133.03	133.03	未列入	/	/	-42.28%	/	/	可开放
14972	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分3#	400	0.08%	319.68	319.68	未列入	/	/	-42.86%	/	/	可开放
14973	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄三台区	100	0.45%	79.55	79.55	未列入	/	/	-73.81%	/	/	可开放
14974	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分8#	100	6.50%	73.5	73.5	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
14975	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分18右4#	200	4.89%	150.23	150.23	未列入	/	/	-57.49%	/	/	可开放
14976	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇西线	镇西线001左10右1#	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
14977	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈二台区	100	4.36%	75.64	75.64	未列入	/	/	-75.92%	/	/	可开放
14978	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房一台区	200	5.24%	149.52	149.52	未列入	/	/	-51.30%	/	/	可开放
14979	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间一台区	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-83.88%	/	/	可开放
14980	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	高台一台区02#	100	48.00%	32	32	未列入	/	/	-19.08%	2	4	可开放
14981	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安四台区	200	1.66%	156.68	156.68	未列入	/	/	-79.90%	/	/	可开放
14982	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间二台区	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-82.79%	/	/	可开放
14983	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安五台区	200	2.05%	155.9	155.9	未列入	/	/	-71.70%	/	/	可开放
14984	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘干6右1#变压器	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14985	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间三台区	200	0.99%	158.03	158.03	未列入	/	/	-84.72%	/	/	可开放
14986	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间四台区	50	2.32%	38.84	38.84	未列入	/	/	-49.17%	/	/	可开放
14987	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间五台区	200	1.15%	157.7	157.7	未列入	/	/	-85.69%	/	/	可开放
14988	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干013右11#柱上变压器	100	0.49%	79.51	79.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14989	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间六台区	100	0.74%	79.26	79.26	未列入	/	/	-74.98%	/	/	可开放
14990	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间七台区	200	8.52%	142.96	142.96	未列入	/	/	31.66%	/	/	可开放
14991	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间八台区	100	0.51%	79.49	79.49	未列入	/	/	-73.89%	/	/	可开放
14992	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干18#柱上变压器	200	0.48%	159.04	159.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14993	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干14右1#柱上变压器	100	1.30%	78.7	78.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14994	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线177#柱上变压器	200	0.82%	158.36	158.36	未列入	/	/	35.75%	/	/	可开放
14995	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线144右1#柱上变压器	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14996	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡屯分28左7#柱上变压器	200	0.09%	159.82	159.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14997	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干006右2#柱上变压器	100	0.89%	79.11	79.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
14998	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干果树一厂箱变1#变压器间隔配电变压器	315	0.18%	251.43	251.43	未列入	/	/	-11.02%	/	/	可开放

14999	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室2#局维住宅箱站配电变压器	500	5.25%	373.73	373.73	未列入	/	/	1520.80%	/	/	可开放
15000	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	西洋六台区干1#	100	12.66%	67.34	67.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15001	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线57右1#	160	12.64%	107.78	107.78	未列入	/	/	0.17%	/	/	可开放
15002	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室3#局维网点箱站配电变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
15003	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲四台区	200	42.88%	74.24	74.24	未列入	/	/	-2.42%	/	/	可开放
15004	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大荣线	高荣干排污分18#左分歧18左1#柱上变压	200	5.20%	149.6	149.6	未列入	/	/	-21.04%	/	/	可开放
15005	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干156右5#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15006	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	胡家四台区支007#柱上变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15007	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分28右1柱上变压器	100	1.85%	78.15	78.15	未列入	/	/	17.06%	/	/	可开放
15008	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线草场干11右3#柱上变压器	200	0.26%	159.48	159.48	未列入	/	/	23.67%	/	/	可开放
15009	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂四台区	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-82.35%	/	/	可开放
15010	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤二台区	200	1.55%	156.91	156.91	未列入	/	/	-80.59%	/	/	可开放
15011	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老七台区	100	0.43%	79.57	79.57	未列入	/	/	-59.79%	/	/	可开放
15012	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金四台区	400	0.17%	319.31	319.31	未列入	/	/	-90.03%	/	/	可开放
15013	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	五道村台区	400	0.40%	318.41	318.41	未列入	/	/	-87.54%	/	/	可开放
15014	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英村台区	400	2.32%	310.74	310.74	未列入	/	/	381.14%	/	/	可开放
15015	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角四台区	400	0.34%	318.63	318.63	未列入	/	/	-74.09%	/	/	可开放
15016	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	析木二台区	400	3.13%	307.5	307.5	未列入	/	/	-53.09%	/	/	可开放
15017	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土五台区	200	1.49%	157.03	157.03	未列入	/	/	-83.60%	/	/	可开放
15018	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土九台区	200	1.44%	157.13	157.13	未列入	/	/	-75.55%	/	/	可开放
15019	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土六台区	100	12.06%	67.94	67.94	未列入	/	/	-57.11%	/	/	可开放
15020	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同一台区	200	1.42%	157.17	157.17	未列入	/	/	-81.95%	/	/	可开放
15021	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线陈石三台区	100	3.74%	76.26	76.26	未列入	/	/	-38.97%	/	/	可开放
15022	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南五台区024#	100	3.61%	76.39	76.39	未列入	/	/	-64.22%	/	/	可开放
15023	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑四台区	50	62.04%	8.98	8.98	未列入	/	/	-57.19%	/	/	可开放
15024	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟八台区分022#	100	8.41%	71.59	71.59	未列入	/	/	-31.47%	/	/	可开放
15025	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟七台区分032#	200	1.26%	157.48	157.48	未列入	/	/	-83.98%	/	/	可开放
15026	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林一台区	400	1.64%	313.46	313.46	未列入	/	/	-72.90%	/	/	可开放
15027	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角二台区	200	1.02%	157.96	157.96	未列入	/	/	-86.26%	/	/	可开放
15028	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪一台区	200	2.45%	155.11	155.11	未列入	/	/	-75.02%	/	/	可开放
15029	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金三台区	200	5.26%	149.49	149.49	未列入	/	/	-65.50%	/	/	可开放
15030	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	小新一台区	400	1.49%	314.03	314.03	未列入	/	/	5.24%	/	/	可开放
15031	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达三台区	400	3.94%	304.24	304.24	未列入	/	/	-62.69%	/	/	可开放
15032	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线049右1#柱上变压器	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15033	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干24#柱上变压器	100	1.00%	79	79	未列入	/	/	18.68%	/	/	可开放
15034	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干013#	200	2.50%	155.01	155.01	未列入	/	/	-69.77%	/	/	可开放
15035	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖砖厂干4右1#柱上变压器	400	4.36%	302.57	302.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15036	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线54左6#变压器	400	19.50%	242.01	242.01	未列入	/	/	13.33%	/	/	可开放
15037	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干128	200	25.95%	108.1	108.1	未列入	/	/	-5.28%	/	/	可开放
15038	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分06#	200	1.62%	156.77	156.77	未列入	/	/	5.54%	/	/	可开放
15039	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八南线46#	100	1.06%	78.94	78.94	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
15040	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子三台区干2#	400	6.64%	293.45	293.45	未列入	/	/	8.03%	/	/	可开放
15041	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁干24左11#	100	46.51%	33.49	33.49	未列入	/	/	4.67%	/	/	可开放
15042	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁干24左28#	100	51.20%	28.8	28.8	未列入	/	/	-1.16%	/	/	可开放
15043	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三四台区分2#	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-6.23%	/	/	可开放
15044	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	回迁楼3#箱式变电站配电变压器	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放

15045	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘五台区分2#	100	5.87%	74.13	74.13	未列入	/	/	11.17%	/	/	可开放
15046	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿一台区分8#	400	1.02%	315.93	315.93	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
15047	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四二台区分002#	200	1.09%	157.83	157.83	未列入	/	/	-82.80%	/	/	可开放
15048	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	三厂分4#	400	0.80%	316.8	316.8	未列入	/	/	0.47%	/	/	可开放
15049	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	回迁楼4#箱式变电站配电变压器	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	-80.78%	/	/	可开放
15050	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线13#	400	2.86%	308.56	308.56	未列入	/	/	16.91%	/	/	可开放
15051	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线74右8#变压器	400	12.44%	270.26	270.26	未列入	/	/	56.03%	/	/	可开放
15052	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线107左2#变压器	200	27.79%	104.43	104.43	未列入	/	/	11.35%	/	/	可开放
15053	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15219嘉景花园四期1#居民箱变变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	25.83%	/	/	可开放
15054	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线21右1#柱上变压器	400	17.40%	250.42	250.42	未列入	/	/	8.31%	/	/	可开放
15055	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分15#	200	0.45%	159.1	159.1	未列入	/	/	20.48%	/	/	可开放
15056	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	小新干011#柱上变压器	400	5.29%	298.85	298.85	未列入	/	/	1354.30%	/	/	可开放
15057	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大西二线	小甲一台区	400	1.47%	314.14	314.14	未列入	/	/	-65.33%	/	/	可开放
15058	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵四台区分006#	200	2.56%	154.88	154.88	未列入	/	/	-8.31%	/	/	可开放
15059	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	中铁干13左3左2#	50	19.94%	30.03	30.03	未列入	/	/	-22.17%	/	/	可开放
15060	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗一台区水寨	400	1.17%	315.31	315.31	未列入	/	/	-67.59%	/	/	可开放
15061	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗三台区	200	3.16%	153.69	153.69	未列入	/	/	-21.42%	/	/	可开放
15062	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗四台区	400	4.38%	302.5	302.5	未列入	/	/	-12.52%	/	/	可开放
15063	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期住宅1#B变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	38.44%	/	/	可开放
15064	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期住宅2#B变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
15065	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期网点3#B变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
15066	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期网点4#B变压器间隔配电变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	18.32%	/	/	可开放
15067	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所1#箱变住宅变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	-85.89%	/	/	可开放
15068	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所2#箱变住宅变压器	500	0.06%	399.69	399.69	未列入	/	/	9.19%	/	/	可开放
15069	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所3#箱变住宅变压器	500	0.04%	399.82	399.82	未列入	/	/	-86.24%	/	/	可开放
15070	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所4#箱变网点变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
15071	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠2#配电室1#住宅变压器	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
15072	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达商贸小区箱站变压器间隔配电变压	315	16.55%	199.88	199.88	未列入	/	/	27.82%	/	/	可开放
15073	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分72#付1	200	0.48%	159.05	159.05	未列入	/	/	-35.59%	/	/	可开放
15074	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠3#配电室7#网点变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
15075	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室3#住宅变压器	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	27.73%	/	/	可开放
15076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室4#住宅变压器	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	21.40%	/	/	可开放
15077	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室6#网点变压器	315	0.04%	251.88	251.88	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
15078	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠5#配电室5#住宅变压器	250	0.10%	199.74	199.74	未列入	/	/	14.02%	/	/	可开放
15079	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干147#变压器	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15080	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后英线079左1#变压器	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15081	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	大集线7右1#柱上变压器	100	0.68%	79.32	79.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15082	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分029#	400	18.88%	244.48	244.48	未列入	/	/	-19.67%	/	/	可开放
15083	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线87左3#变压器	400	5.68%	297.27	297.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15084	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线王石线41#柱上变压器	400	21.56%	233.77	233.77	未列入	/	/	117.49%	/	/	可开放
15085	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	铁西线砖厂支12#柱上变压器	200	1.06%	157.89	157.89	未列入	/	/	-87.23%	/	/	可开放
15086	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘线前甘分65#变压器	400	0.34%	318.66	318.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15087	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭干石咀分7右2#变压器	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	-91.86%	/	/	可开放
15088	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱线石咀分11左4#变压器	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-28.08%	/	/	可开放
15089	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家五台区	100	14.38%	65.62	65.62	未列入	/	/	-51.18%	/	/	可开放
15090	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左16左12#变压器	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

15091	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线81左1#变压器	100	0.65%	79.35	79.35	未列入	/	/	2.39%	/	/	可开放
15092	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线002#	200	22.25%	115.51	115.51	未列入	/	/	2.81%	/	/	可开放
15093	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支14#	200	19.66%	120.68	120.68	未列入	/	/	8.93%	/	/	可开放
15094	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右5#	400	5.43%	298.3	298.3	未列入	/	/	1.32%	/	/	可开放
15095	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵三台区	200	13.24%	133.53	133.53	未列入	/	/	5.28%	/	/	可开放
15096	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	梨树一台区	200	14.75%	130.51	130.51	未列入	/	/	7.92%	/	/	可开放
15097	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	王官线梨树二台区	200	16.07%	127.86	127.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15098	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	一大卜一台区	200	15.44%	129.12	129.12	未列入	/	/	19.65%	/	/	可开放
15099	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台二台区	200	2.06%	155.89	155.89	未列入	/	/	-71.15%	/	/	可开放
15100	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左5右3右1#变压器	100	2.11%	77.89	77.89	未列入	/	/	92.40%	/	/	可开放
15101	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲九台区	400	16.46%	254.17	254.17	未列入	/	/	20.22%	/	/	可开放
15102	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分17#	400	6.90%	292.4	292.4	未列入	/	/	-16.90%	/	/	可开放
15103	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗堡三台区分3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15104	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	杨家线	荒地站干069右1#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15105	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	冉家分33#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15106	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	设施农业干25左4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15107	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	三道分5左5#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15108	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台变南山线	后道分5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15109	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝三台区分5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15110	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	山城子干58#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15111	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河分127右2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15112	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变大岭线	石头三组干15#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15113	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线	前四线104左7#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15114	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小变朱家线	朱家线16右4#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15115	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	河树线	河树线34右3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15116	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右20右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15117	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干78#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15118	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	西甲西井干1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15119	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马线106左4#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15120	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马线128右16#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15121	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	代台一线69#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15122	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青苔分31+1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15123	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	柳树沟分09左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15124	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	双庙分18左3左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15125	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线19左5#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15126	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线6左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15127	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分026右3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15128	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望耿线	大路分21#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15129	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家线51左11#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15130	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	镇政府分17#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15131	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古分3左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15132	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西周二线53右1左4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15133	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	排水站分16左1#	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15134	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中一线	宏基分13左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15135	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	西园线33右3左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15136	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分41#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15137	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分45左9#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15138	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望耿线	大路分6#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15139	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖一井分1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15140	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道三台区干9#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15141	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线179左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15142	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	泵一线	泵一线9左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15143	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪分河东支14#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15144	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望耿线	望耿线76左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15145	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	大沟一台区干14#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15146	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	火车站分6#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15147	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线150#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15148	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线17右14#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15149	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	腾鳌湖畔佳苑项目（一期）配电室1#B住宅配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15150	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	腾鳌湖畔佳苑项目（一期）配电室2#B住宅配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15151	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	腾鳌湖畔佳苑项目（一期）配电室3#B住宅配电变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15152	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河南线	名甲分58右2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15153	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪线82#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15154	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环线	西环线桃源二期A箱式变1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15155	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支24左5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15156	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	工业分26左4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15157	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	对坨支41左11左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15158	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城1#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15159	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城2#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15160	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城3#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15161	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城4#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15162	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城5#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15163	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城6#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15164	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城7#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15165	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城8#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15166	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	碧桂园未来城9#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15167	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光10#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15168	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光1#网点充电桩变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15169	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光2#网点变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15170	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光3#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15171	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光4#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15172	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光5#住宅变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15173	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光6#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15174	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光7#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15175	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光8#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15176	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	未来时光9#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15177	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯北沟分22#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15178	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	二道沟支11#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15179	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台变公路线	公路线87左1#柱上变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15180	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线066左2#柱上变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15181	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒七台区分10#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15182	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西周二线60左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15183	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右8#柱上变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15184	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变企业线	接文干4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15185	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家干59右6#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15186	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支28右2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15187	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室10#B网点变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15188	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室1#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15189	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室2#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15190	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室3#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15191	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室4#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15192	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室5#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15193	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室6#B居民变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15194	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室7#B网点变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15195	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室8#B网点变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15196	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	璟台一线	云璟台配电室9#B网点变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15197	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	美馨线43左8#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15198	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	高纯线67左2右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15199	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	高纯线67左7左2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15200	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室1#住宅配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15201	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室2#住宅配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15202	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室3#住宅配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15203	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室4#住宅配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15204	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室5#住宅配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15205	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	万象瑞府小区配电室6#商业配电变压器	800	0.00%	640	640	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15206	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	新东方龙玺二期配电室1#B住宅配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15207	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	新东方龙玺二期配电室2#B住宅配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15208	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	新东方龙玺二期配电室3#B住宅配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15209	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	新东方龙玺二期配电室4#B住宅配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15210	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	新东方龙玺二期配电室5#B住宅配电变压	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15211	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分14左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15212	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家三队接官水田分22#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15213	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西周二线67分9左2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15214	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西周二线67分9左4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15215	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马陈家分6#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15216	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	向阳支12#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15217	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	耿北线85左11右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15218	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大桃四组干3#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15219	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小分12左5右5#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15220	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15221	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	岔沟变红旗线	红旗线126#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15222	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	岔沟变红旗线	红旗线四队分5#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15223	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖分10左5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15224	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	腾兴干8左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15225	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线14+1右2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15226	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家线96左1#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15227	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变大岭线	种茧厂干57#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15228	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线50#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15229	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变大岭线	东大三台干1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15230	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分35#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15231	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干49左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15232	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干21左1#变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15233	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西周二线东新干39左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15234	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东西汤分80左2#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15235	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯北沟分9#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15236	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	岔沟变叶家线	冒烟沟分7#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15237	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	岔沟变叶家线	王家大队分5#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15238	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线	轧钢支7左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15239	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	东庄线15左5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15240	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西集线	西集线20#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15241	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	双望二线31左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15242	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线43#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15243	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙三台区支5#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15244	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里分6右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15245	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河分183右9右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15246	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分42右6#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15247	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	富达小区箱式变1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15248	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子三台分3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15249	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣B站2#变压器配电变压器	500	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15250	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	美馨线火车站分12+1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15251	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	李堡分16右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15252	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	筑康分7#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15253	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环线	商业分9左1左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15254	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15255	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘一台区支5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15256	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄堡线	黄堡线23右2左2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15257	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	西南沟分16#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15258	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	岔沟变叶家线	叶家线23#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15259	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池二线49右19#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15260	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福家园小区A1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15261	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	企业线14右8#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15262	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线23左4+1左1#柱上变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15263	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨十二台支10#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15264	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	海城市开发区二台子农贸市场1	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15265	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	海城市开发区二台子农贸市场2	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15266	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿村分6#变压器	315	0.00%	252	252	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15267	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	秀甲砖厂支7右3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15268	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	农业线52#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15269	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上中下干160#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15270	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线249右2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15271	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角分10右1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15272	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	他山线58右2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15273	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变大岭线	东大一台干4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15274	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	夺獐一台分2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15275	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干6右2#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15276	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干9右3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15277	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文变大岭线	柳树峪干12#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15278	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干72#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15279	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙分5右8#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15280	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	石粉厂分21#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15281	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	盖家分40#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15282	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前柳分19左8#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15283	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中一线	西中一线13#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15284	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台一台区支1左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15285	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	敬老分24左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15286	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	张嘴干83右36#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15287	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分37右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15288	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	草场部队分3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15289	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干46#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15290	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	郁坨线	郁坨一队干6#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15291	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线91#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15292	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分65右4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15293	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干17左2左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15294	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相五台区干3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15295	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15296	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线41左6左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15297	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	腾寿线	金达干18右7#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15298	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌楼二台区支11左4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15299	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望耿线	大路分26左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15300	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	仙里线	深井分4#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15301	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵大队干3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15302	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡分4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15303	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	商贸小区1#变压器	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15304	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿九台区支15#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15305	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	杨家线	杨家线265左3左6#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15306	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	福来分65左2右1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15307	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	山城子二台区分3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15308	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡二组支4#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15309	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	郁坨线	淮泡五队干31#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15310	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖五台支2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15311	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线111支9#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15312	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线五组干11#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15313	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线30左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15314	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	农业线烟台编织袋分2左2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15315	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河分150左5#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15316	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿庄变企业线	热水分70左3左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15317	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线109右5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15318	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分87左3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15319	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	瓦石沟分52左1#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15320	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线20左2右1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15321	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘二台区支7#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15322	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨一台支1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15323	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	水田二支6#变压器	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15324	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉线71右1右2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15325	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	高坨七台分9#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15326	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家支19右3#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15327	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱线131左3#变压器	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15328	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟二台区分10#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15329	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左9左1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15330	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄干29左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15331	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	上林分79#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15332	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干33#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15333	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	铁石分69右8左6#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15334	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	杨家排灌站干11右10#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15335	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	黄金走廊分3#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15336	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧三井干2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15337	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧五井干11#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15338	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	水田支25#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15339	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	铁东变铁西线	村北支7右2+1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15340	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	碎石支5左2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15341	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分49#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15342	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右19#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15343	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分69左8支1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15344	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	高台支7右2#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15345	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆变红旗线	韩姜分11右10#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15346	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	后湖村干5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15347	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	毛祁线92左1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15348	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	宏家线207右1#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15349	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	铁石干6右1#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15350	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分77右7#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15351	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线铅场干11#变压器	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15352	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62左7右5#变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15353	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	常卜台	50	77.64%	1.18	1.18	未列入	/	/	8.53%	/	/	可开放
15354	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	后葛屯1台区	20	42.60%	7.48	7.48	未列入	/	/	-6.90%	/	/	可开放
15355	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	兀拉撒台区	100	74.11%	5.89	5.89	未列入	/	/	3.01%	/	/	可开放
15356	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	杨炉台	100	60.76%	19.24	19.24	未列入	/	/	0.04%	/	/	可开放
15357	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	桂花台	50	17.88%	31.06	31.06	未列入	/	/	32.27%	/	/	可开放
15358	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	杨卜达岭台	50	10.56%	34.72	34.72	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
15359	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	洼子二台	50	15.84%	32.08	32.08	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15360	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	东果台	50	8.36%	35.82	35.82	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
15361	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	长岗台	50	8.66%	35.67	35.67	未列入	/	/	-26.48%	/	/	可开放
15362	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	迟卜台	50	77.24%	1.38	1.38	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
15363	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	肖卜台	50	7.14%	36.43	36.43	未列入	/	/	-3.33%	/	/	可开放

15364	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大院台	30	16.87%	18.94	18.94	未列入	/	/	4.54%	/	/	可开放
15365	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线新市台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15366	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈围子台	100	45.24%	34.76	34.76	未列入	/	/	0.52%	/	/	可开放
15367	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线台下台	100	5.76%	74.24	74.24	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15368	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	偏岭沙沃台	100	22.64%	57.36	57.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15369	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线西道台	100	0.59%	79.41	79.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15370	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线庙沟台	100	0.68%	79.32	79.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15371	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分11#	160	1.97%	124.85	124.85	未列入	/	/	16.52%	/	/	可开放
15372	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪卜村台	200	8.49%	143.02	143.02	未列入	/	/	1.02%	/	/	可开放
15373	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	付卜九队前台	50	16.26%	31.87	31.87	未列入	/	/	4.12%	/	/	可开放
15374	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	花园二队台	100	2.88%	77.12	77.12	未列入	/	/	17.95%	/	/	可开放
15375	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	甸子大卜台	100	76.54%	3.46	3.46	未列入	/	/	8.08%	/	/	可开放
15376	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北头道台	50	11.88%	34.06	34.06	未列入	/	/	25.52%	/	/	可开放
15377	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北三道台	30	34.07%	13.78	13.78	未列入	/	/	12.05%	/	/	可开放
15378	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线蓬勃食用菌台	100	2.69%	77.31	77.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15379	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧厂岭线李卜台	100	5.64%	74.36	74.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15380	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府2#箱变变压器	500	6.52%	367.38	367.38	未列入	/	/	15.74%	/	/	可开放
15381	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府3#箱变变压器	500	9.43%	352.84	352.84	未列入	/	/	-0.34%	/	/	可开放
15382	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	徐家卜台	100	4.19%	75.81	75.81	未列入	/	/	-21.73%	/	/	可开放
15383	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	关家炉台	30	21.50%	17.55	17.55	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
15384	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	河北台龙门线	20	60.25%	3.95	3.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15385	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	古庙2台	100	70.20%	0	0	未列入	/	/	-11.50%	/	/	可开放
15386	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	苏家卜台	20	32.80%	9.44	9.44	未列入	/	/	16.42%	/	/	可开放
15387	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线下沈台分台	100	2.88%	77.12	77.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15388	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线随家卜台	50	64.00%	0	0	未列入	/	/	6.96%	/	/	可开放
15389	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线乔卜台	50	6.92%	36.54	36.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15390	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线大炉冯店台分台	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15391	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	范里分15#范里台	100	68.78%	11.22	11.22	未列入	/	/	-1.91%	/	/	可开放
15392	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线西上台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-40.24%	/	/	可开放
15393	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线姜卜台	400	3.10%	307.59	307.59	未列入	/	/	14.48%	/	/	可开放
15394	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	蔡家卜台	50	67.48%	6.26	6.26	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
15395	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	叶家线后卜台区	20	69.40%	2.12	2.12	未列入	/	/	23.03%	2	5	可开放
15396	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	大房身二台	100	2.25%	77.75	77.75	未列入	/	/	-52.82%	/	/	可开放
15397	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线沈家卜台	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-53.05%	/	/	可开放
15398	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线上汪台	100	10.47%	69.53	69.53	未列入	/	/	-7.70%	/	/	可开放
15399	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线牧羊沟台区	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	-36.00%	/	/	可开放
15400	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线山头台区	100	8.47%	71.53	71.53	未列入	/	/	-29.74%	/	/	可开放
15401	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜台	100	9.12%	70.88	70.88	未列入	/	/	25.29%	/	/	可开放
15402	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线钟前后一台	200	5.31%	149.39	149.39	未列入	/	/	-40.08%	/	/	可开放
15403	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线丛卜台区	50	64.00%	0	0	未列入	/	/	-6.83%	/	/	可开放
15404	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线沟门一台区	50	68.96%	5.52	5.52	未列入	/	/	6.73%	/	/	可开放
15405	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线汤池台	200	0.07%	159.87	159.87	未列入	/	/	-61.56%	/	/	可开放
15406	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分116右16#台	100	1.16%	78.84	78.84	未列入	/	/	-75.44%	/	/	可开放
15407	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线金航畜牧台	200	0.53%	158.94	158.94	未列入	/	/	22.19%	/	/	可开放
15408	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王卜台区	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	-87.94%	/	/	可开放
15409	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线山西台	100	2.31%	77.69	77.69	未列入	/	/	-34.47%	/	/	可开放
15410	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分61右4#台	100	0.79%	79.21	79.21	未列入	/	/	-82.95%	/	/	可开放
15411	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线山后台区	100	9.18%	70.82	70.82	未列入	/	/	-16.42%	/	/	可开放
15412	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线鲁家沟台	50	49.32%	15.34	15.34	未列入	/	/	24.34%	/	/	可开放

15413	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	福润家园3#箱变变压器	630	0.02%	503.86	503.86	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15414	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园3#箱变变压器	400	0.13%	319.49	319.49	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
15415	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭下台	100	15.62%	64.38	64.38	未列入	/	/	-12.52%	/	/	可开放
15416	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分136右2#	50	3.38%	38.31	38.31	未列入	/	/	-77.94%	/	/	可开放
15417	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶隈线大地台区	100	7.75%	72.25	72.25	未列入	/	/	-28.59%	/	/	可开放
15418	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶隈线总表台区	100	1.70%	78.3	78.3	未列入	/	/	-30.21%	/	/	可开放
15419	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线葛卜台	200	7.09%	145.83	145.83	未列入	/	/	0.93%	1	1	可开放
15420	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线陈家沟台	100	15.70%	64.3	64.3	未列入	/	/	-14.55%	/	/	可开放
15421	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线后堡台	400	0.85%	316.62	316.62	未列入	/	/	-56.57%	/	/	可开放
15422	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线胡卜台	400	7.49%	290.06	290.06	未列入	/	/	12.35%	/	/	可开放
15423	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线东二队台	400	3.35%	306.6	306.6	未列入	/	/	-13.69%	/	/	可开放
15424	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线太阳沟台	100	68.00%	12	12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15425	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线周家分安东台	200	0.09%	159.82	159.82	未列入	/	/	-48.17%	/	/	可开放
15426	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线五队台	200	1.36%	157.28	157.28	未列入	/	/	-55.75%	/	/	可开放
15427	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张卜台	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15428	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线东山台	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-53.78%	/	/	可开放
15429	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线岭后台区	50	3.22%	38.39	38.39	未列入	/	/	-70.48%	/	/	可开放
15430	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线闫家沟台	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	-47.19%	/	/	可开放
15431	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线下河台	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	-58.68%	/	/	可开放
15432	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线瓦房队台	100	5.47%	74.53	74.53	未列入	/	/	-28.57%	/	/	可开放
15433	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线关门台	50	46.74%	16.63	16.63	未列入	/	/	14.74%	/	/	可开放
15434	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征一队一台区	100	24.73%	55.27	55.27	未列入	/	/	18.50%	/	/	可开放
15435	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线羊角沟一台区	100	12.32%	67.68	67.68	未列入	/	/	-34.21%	/	/	可开放
15436	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线四队台区	100	5.58%	74.42	74.42	未列入	/	/	-1.23%	/	/	可开放
15437	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线罗尚一台区	100	11.07%	68.93	68.93	未列入	/	/	10.54%	/	/	可开放
15438	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线政府生活台	100	51.12%	28.88	28.88	未列入	/	/	-14.94%	/	/	可开放
15439	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线干沟子台	100	33.59%	46.41	46.41	未列入	/	/	15.96%	/	/	可开放
15440	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线窝棚台	50	77.18%	1.41	1.41	未列入	/	/	4.78%	/	/	可开放
15441	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线砬子缝台区	50	32.70%	23.65	23.65	未列入	/	/	14.92%	/	/	可开放
15442	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线韩家沟台	200	2.42%	155.17	155.17	未列入	/	/	-48.83%	/	/	可开放
15443	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线正沟台	100	11.63%	68.37	68.37	未列入	/	/	-0.72%	/	/	可开放
15444	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线香山堂台	100	0.56%	79.44	79.44	未列入	/	/	-83.15%	/	/	可开放
15445	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线江河台	200	17.67%	124.66	124.66	未列入	/	/	-6.81%	/	/	可开放
15446	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线三道台	100	1.04%	78.96	78.96	未列入	/	/	-25.22%	/	/	可开放
15447	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线尖山台	100	24.83%	55.17	55.17	未列入	/	/	26.24%	/	/	可开放
15448	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线一队一台	100	10.53%	69.47	69.47	未列入	/	/	-43.86%	/	/	可开放
15449	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线河南一台	100	11.02%	68.98	68.98	未列入	/	/	-33.34%	/	/	可开放
15450	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线二道台区	100	15.88%	64.12	64.12	未列入	/	/	0.86%	/	/	可开放
15451	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线下砬台	200	1.83%	156.35	156.35	未列入	/	/	70.20%	/	/	可开放
15452	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线高卜台	200	5.09%	149.83	149.83	未列入	/	/	752.31%	/	/	可开放
15453	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线西房身二台	100	11.98%	68.02	68.02	未列入	/	/	-36.71%	/	/	可开放
15454	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线七队之一台	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-93.14%	/	/	可开放
15455	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线小队台	400	8.64%	285.44	285.44	未列入	/	/	-30.18%	/	/	可开放
15456	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线胜利一二队台	400	0.03%	319.87	319.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
15457	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线一队二台	100	0.74%	79.26	79.26	未列入	/	/	-86.20%	/	/	可开放
15458	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线河南二台	50	2.94%	38.53	38.53	未列入	/	/	-64.36%	/	/	可开放
15459	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线虎沟台区	100	6.36%	73.64	73.64	未列入	/	/	-12.52%	/	/	可开放
15460	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线大市场台	200	0.57%	158.86	158.86	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
15461	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线镇总表台区	400	6.10%	295.6	295.6	未列入	/	/	-20.16%	/	/	可开放

15462	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	西岔台(玉石北线)	100	57.00%	23	23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15463	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	无公害基地分8#无公害基地台	80	38.10%	33.52	33.52	未列入	/	/	-5.48%	/	/	可开放
15464	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	邵家街蘑菇小区	50	0.08%	39.96	39.96	未列入	/	/	-81.10%	/	/	可开放
15465	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线下河北台	30	17.77%	18.67	18.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15466	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线六队台	100	68.51%	11.49	11.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15467	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	河沿分永安支永安台	100	70.20%	9.8	9.8	未列入	/	/	2.88%	/	/	可开放
15468	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜二台	100	1.21%	78.79	78.79	未列入	/	/	-82.36%	/	/	可开放
15469	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜三台	50	2.84%	38.58	38.58	未列入	/	/	-64.97%	/	/	可开放
15470	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线四家子台区	100	49.03%	30.97	30.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15471	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	孙店台	100	61.86%	18.14	18.14	未列入	/	/	15.99%	/	/	可开放
15472	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	前龙台	30	14.13%	19.76	19.76	未列入	/	/	3.34%	/	/	可开放
15473	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	坎下台夹道线	50	5.44%	37.28	37.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15474	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	大柏台	50	15.40%	32.3	32.3	未列入	/	/	0.85%	/	/	可开放
15475	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线红岭后卜台	100	38.91%	41.09	41.09	未列入	/	/	-35.67%	/	/	可开放
15476	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	才园台	100	22.92%	57.08	57.08	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
15477	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	大高屯台	100	68.21%	11.79	11.79	未列入	/	/	-2.61%	/	/	可开放
15478	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	石堆地台	50	78.94%	0.53	0.53	未列入	/	/	16.93%	/	/	可开放
15479	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	九队台	50	26.26%	26.87	26.87	未列入	/	/	144.30%	/	/	可开放
15480	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	青华台	200	29.58%	100.84	100.84	未列入	/	/	3.61%	/	/	可开放
15481	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	姚家台	50	13.04%	33.48	33.48	未列入	/	/	12.85%	/	/	可开放
15482	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	中街台(许家线)	30	37.03%	12.89	12.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15483	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	大市场台区	100	3.21%	76.79	76.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15484	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	北沟台	50	77.36%	1.32	1.32	未列入	/	/	19.62%	3	6	可开放
15485	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沟汤1台	50	10.90%	34.55	34.55	未列入	/	/	10.30%	/	/	可开放
15486	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沟汤2#	100	35.20%	0	0	未列入	/	/	-36.81%	/	/	可开放
15487	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	盘道31#	100	26.30%	0	0	未列入	/	/	-42.97%	/	/	可开放
15488	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	庙沟台桑皮峪线	100	52.30%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15489	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	天桥之一台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15490	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	三合街变台	100	38.12%	41.88	41.88	未列入	/	/	4.18%	/	/	可开放
15491	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱二葡萄园基地台	50	46.28%	16.86	16.86	未列入	/	/	-19.68%	/	/	可开放
15492	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	新咏食用菌合作社台	100	0.95%	79.05	79.05	未列入	/	/	-17.62%	/	/	可开放
15493	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线黄文兵设施农业台	80	0.00%	64	64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15494	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	万润玉园D区1#箱变压器	400	15.55%	257.81	257.81	未列入	/	/	7.40%	/	/	可开放
15495	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	佛东台	30	20.93%	17.72	17.72	未列入	/	/	-1.48%	/	/	可开放
15496	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	森富食用菌专业合作社	80	0.01%	63.99	63.99	未列入	/	/	-97.14%	/	/	可开放
15497	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	万宁综合住宅楼台	200	21.19%	117.63	117.63	未列入	/	/	-20.41%	/	/	可开放
15498	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	红下大棚台	100	30.83%	49.17	49.17	未列入	/	/	6.11%	2	12.5	可开放
15499	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	西地台(玉石北线)	100	21.30%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15500	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	付沟之二台	80	40.13%	0	0	未列入	/	/	-21.95%	/	/	可开放
15501	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	付沟台	200	4.76%	150.49	150.49	未列入	/	/	-44.25%	/	/	可开放
15502	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	郝卜台	100	60.52%	19.48	19.48	未列入	/	/	0.80%	/	/	可开放
15503	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	北沟台山咀线	100	45.30%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15504	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	后街台山咀线	50	19.64%	30.18	30.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15505	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村胜利	50	68.32%	5.84	5.84	未列入	/	/	3.06%	/	/	可开放
15506	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	岗顶台	100	47.68%	32.32	32.32	未列入	/	/	26.60%	3	6	可开放
15507	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	徐卜之二台	100	2.71%	77.29	77.29	未列入	/	/	2.29%	/	/	可开放
15508	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	三队二台	30	22.60%	17.22	17.22	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
15509	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线三道沟台	100	79.20%	0.8	0.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15510	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线西于台	200	2.89%	154.23	154.23	未列入	/	/	541.98%	/	/	可开放

15511	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小付台	100	15.15%	64.85	64.85	未列入	/	/	32.04%	/	/	可开放
15512	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线东沟台	200	7.44%	145.13	145.13	未列入	/	/	20.62%	/	/	可开放
15513	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线二道台	200	14.30%	131.41	131.41	未列入	/	/	15.40%	/	/	可开放
15514	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线天龙寺二台	100	18.28%	61.72	61.72	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
15515	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线满东台	200	12.36%	135.28	135.28	未列入	/	/	41.25%	/	/	可开放
15516	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线满西台	200	8.34%	143.33	143.33	未列入	/	/	15.81%	/	/	可开放
15517	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线关东台	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-17.49%	/	/	可开放
15518	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线谷家台	200	8.79%	142.42	142.42	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
15519	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线上河套台	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15520	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清东台	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	24.16%	/	/	可开放
15521	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线关家卜台	400	3.55%	305.8	305.8	未列入	/	/	17.36%	/	/	可开放
15522	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线曲卜台	200	12.03%	135.95	135.95	未列入	/	/	-23.50%	/	/	可开放
15523	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线一二三大棚台	400	1.63%	313.49	313.49	未列入	/	/	802.08%	/	/	可开放
15524	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨西台	100	21.21%	58.79	58.79	未列入	/	/	-5.28%	/	/	可开放
15525	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线东上队台	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	2.67%	/	/	可开放
15526	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线三道台	200	43.71%	72.58	72.58	未列入	/	/	72.67%	/	/	可开放
15527	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线地沟台	400	8.25%	287.02	287.02	未列入	/	/	18.41%	/	/	可开放
15528	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村台	100	26.13%	53.87	53.87	未列入	/	/	-36.77%	/	/	可开放
15529	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线关家台区	100	1.57%	78.43	78.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15530	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线赵家台	400	0.04%	319.84	319.84	未列入	/	/	20.60%	/	/	可开放
15531	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线东三队台	200	0.24%	159.53	159.53	未列入	/	/	8.40%	/	/	可开放
15532	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线市场小区台	200	21.82%	116.37	116.37	未列入	/	/	-2.43%	/	/	可开放
15533	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线五十台	400	5.28%	298.89	298.89	未列入	/	/	19.35%	/	/	可开放
15534	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线东店台	100	26.29%	53.71	53.71	未列入	/	/	23.70%	/	/	可开放
15535	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	树地线北沟二分8#台	100	1.44%	78.56	78.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15536	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线小岭台区	100	20.65%	59.35	59.35	未列入	/	/	-11.02%	/	/	可开放
15537	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线三四队台	400	0.04%	319.85	319.85	未列入	/	/	-88.80%	/	/	可开放
15538	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线泉眼台区	100	42.20%	37.8	37.8	未列入	/	/	25.93%	/	/	可开放
15539	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心三队2#台变压器	200	0.44%	159.12	159.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15540	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙二台区	100	1.23%	78.77	78.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15541	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	10kV牧三二线索家台区	100	23.40%	56.6	56.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15542	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣小卜铁路台区	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15543	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线平乡台区	100	2.10%	77.9	77.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15544	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	10kV牧北线郭家台区	200	3.75%	152.51	152.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15545	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	10kV牧三二线谷东台区	200	0.38%	159.25	159.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15546	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牛背台区	100	0.85%	79.15	79.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15547	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线扒头沟二台	100	2.05%	77.95	77.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15548	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨线南头台	200	0.44%	159.13	159.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15549	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车外台区	100	38.45%	41.55	41.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15550	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	卢家沟分支10#	100	70.50%	9.5	9.5	未列入	/	/	-5.15%	/	/	可开放
15551	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	窝棚台	100	2.11%	77.89	77.89	未列入	/	/	-17.76%	/	/	可开放
15552	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	刘卜台桑皮峪线	50	9.22%	35.39	35.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15553	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	李卜台桑皮峪线	50	11.94%	34.03	34.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15554	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沈河台	50	13.28%	33.36	33.36	未列入	/	/	13.77%	/	/	可开放
15555	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	东沟台桑皮峪线	200	51.66%	56.69	56.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15556	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线沟里分11#台区	400	1.59%	313.64	313.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15557	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线龙庙分6#台区	200	0.58%	158.84	158.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15558	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线江卜二台区	100	22.70%	57.3	57.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15559	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线麻地台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15560	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东卜台区	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15561	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征五队台区	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	2.15%	/	/	可开放
15562	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征三队台区	200	14.35%	131.3	131.3	未列入	/	/	31.97%	/	/	可开放
15563	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线南沟台区	100	21.13%	58.87	58.87	未列入	/	/	20.97%	/	/	可开放
15564	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线荒地台区	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	2.35%	/	/	可开放
15565	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭台	100	28.05%	51.95	51.95	未列入	/	/	27.85%	/	/	可开放
15566	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线五队二台区	50	1.84%	39.08	39.08	未列入	/	/	7.91%	/	/	可开放
15567	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭2台	50	41.62%	19.19	19.19	未列入	/	/	-25.29%	/	/	可开放
15568	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线荒地二台区	100	23.49%	56.51	56.51	未列入	/	/	18.92%	/	/	可开放
15569	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征三队二台区	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
15570	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭3台	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15571	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧外二台区	100	34.80%	45.2	45.2	未列入	/	/	35.19%	/	/	可开放
15572	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马东台	100	0.52%	79.48	79.48	未列入	/	/	-16.17%	/	/	可开放
15573	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线粉房1台	100	0.77%	79.23	79.23	未列入	/	/	-34.96%	/	/	可开放
15574	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马东2台	100	17.50%	62.5	62.5	未列入	/	/	-1.70%	/	/	可开放
15575	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线粉房2台	50	11.04%	34.48	34.48	未列入	/	/	24.87%	8	21	可开放
15576	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线虎上台	50	58.76%	10.62	10.62	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
15577	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙下台	100	17.78%	62.22	62.22	未列入	/	/	12.29%	/	/	可开放
15578	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙上台	100	17.98%	62.02	62.02	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
15579	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线于家沟1台	50	41.10%	19.45	19.45	未列入	/	/	-1.12%	6	14	可开放
15580	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨木台	100	26.56%	53.44	53.44	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
15581	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨木2台	50	49.34%	15.33	15.33	未列入	/	/	9.12%	/	/	可开放
15582	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线甸东台	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	-4.48%	/	/	可开放
15583	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线甸西台	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-1.74%	/	/	可开放
15584	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线干河台	100	26.05%	53.95	53.95	未列入	/	/	-1.65%	/	/	可开放
15585	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大地台	100	24.96%	55.04	55.04	未列入	/	/	16.41%	/	/	可开放
15586	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线老虎沟台	100	1.88%	78.12	78.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15587	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线河东台	100	20.25%	59.75	59.75	未列入	/	/	14.63%	/	/	可开放
15588	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线六道台	50	55.88%	12.06	12.06	未列入	/	/	-1.86%	/	/	可开放
15589	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线地木台	100	16.87%	63.13	63.13	未列入	/	/	5.14%	/	/	可开放
15590	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙东台	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	-5.51%	/	/	可开放
15591	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线村北二台	400	13.47%	266.11	266.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15592	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线大院台	100	17.37%	62.63	62.63	未列入	/	/	24.98%	/	/	可开放
15593	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线南沟台	400	0.03%	319.87	319.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
15594	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线九道台	50	62.88%	8.56	8.56	未列入	/	/	1.36%	/	/	可开放
15595	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线虎下台	100	29.43%	50.57	50.57	未列入	/	/	-20.94%	/	/	可开放
15596	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线河北台	100	27.54%	52.46	52.46	未列入	/	/	-7.11%	/	/	可开放
15597	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	铁路线大甸子1台	200	14.48%	131.04	131.04	未列入	/	/	12.70%	/	/	可开放
15598	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线孙东台	100	25.73%	54.27	54.27	未列入	/	/	20.36%	/	/	可开放
15599	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线于家沟2台	100	17.90%	62.1	62.1	未列入	/	/	2.55%	/	/	可开放
15600	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清前台	200	12.68%	134.64	134.64	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
15601	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线罗卜3台	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	41.42%	/	/	可开放
15602	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东街台	200	0.32%	159.37	159.37	未列入	/	/	12.25%	/	/	可开放
15603	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线砬子沟1台	100	23.77%	56.23	56.23	未列入	/	/	1.18%	/	/	可开放
15604	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线龙王庙一台	100	0.82%	79.18	79.18	未列入	/	/	6.72%	/	/	可开放
15605	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清后台	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	10.10%	/	/	可开放
15606	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	铁路线大甸子2台	100	1.90%	78.1	78.1	未列入	/	/	14.87%	/	/	可开放
15607	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清中台	200	8.40%	143.2	143.2	未列入	/	/	24.03%	/	/	可开放
15608	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线唐限1台	200	25.06%	109.89	109.89	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放

15609	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线黄卜1台	50	76.92%	1.54	1.54	未列入	/	/	17.70%	1	4	可开放
15610	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线龙王庙台	200	8.45%	143.11	143.11	未列入	/	/	-15.13%	/	/	可开放
15611	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线北岔台	200	9.82%	140.37	140.37	未列入	/	/	22.65%	/	/	可开放
15612	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜中台	400	0.05%	319.8	319.8	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
15613	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子台	400	0.74%	317.04	317.04	未列入	/	/	-54.97%	/	/	可开放
15614	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线立新1台	100	18.61%	61.39	61.39	未列入	/	/	10.47%	1	4	可开放
15615	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线马里台	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	-32.14%	/	/	可开放
15616	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子二台	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	2.96%	/	/	可开放
15617	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李上台	100	30.23%	49.77	49.77	未列入	/	/	22.45%	/	/	可开放
15618	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线椅子山1台	200	17.84%	124.33	124.33	未列入	/	/	8.86%	1	4	可开放
15619	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李上2台	100	2.15%	77.85	77.85	未列入	/	/	-31.56%	/	/	可开放
15620	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺西支4#合顺西台	100	34.69%	45.31	45.31	未列入	/	/	4.76%	/	/	可开放
15621	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	闫卜分8#合顺闫卜台	100	51.96%	28.04	28.04	未列入	/	/	6.72%	/	/	可开放
15622	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	王家屯分7#王家屯台	100	54.10%	25.9	25.9	未列入	/	/	7.64%	/	/	可开放
15623	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	小孤山支2#小孤山台	50	24.60%	0	0	未列入	/	/	-57.44%	/	/	可开放
15624	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线粮库台区	100	1.82%	78.18	78.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15625	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	暖泉凤城沟台区	20	46.55%	6.69	6.69	未列入	/	/	14.67%	/	/	可开放
15626	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	暖泉大院台区	30	45.27%	10.42	10.42	未列入	/	/	14.16%	/	/	可开放
15627	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村农贸市场台	160	53.10%	43.04	43.04	未列入	/	/	11.02%	/	/	可开放
15628	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	暖泉分144#	20	39.90%	8.02	8.02	未列入	/	/	-21.04%	/	/	可开放
15629	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	葛藤马路台区	50	9.98%	35.01	35.01	未列入	/	/	0.30%	/	/	可开放
15630	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村后卜北台	100	33.40%	46.6	46.6	未列入	/	/	0.63%	/	/	可开放
15631	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村后卜南台	100	3.00%	77	77	未列入	/	/	-77.15%	/	/	可开放
15632	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜北台区	250	7.72%	180.7	180.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15633	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村高台子台	30	13.53%	19.94	19.94	未列入	/	/	-10.95%	/	/	可开放
15634	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村上房身台	30	48.33%	0	0	未列入	/	/	-34.39%	/	/	可开放
15635	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村下房身台	30	11.73%	20.48	20.48	未列入	/	/	-8.34%	/	/	可开放
15636	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村滴塔台	30	17.87%	18.64	18.64	未列入	/	/	9.87%	/	/	可开放
15637	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	砬子沟分支线13#	50	44.68%	17.66	17.66	未列入	/	/	1.91%	/	/	可开放
15638	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村后沟台	30	17.20%	18.84	18.84	未列入	/	/	19.56%	/	/	可开放
15639	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	石人西分支线2#	50	47.72%	16.14	16.14	未列入	/	/	15.13%	/	/	可开放
15640	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线仗杆沟1台	50	74.18%	2.91	2.91	未列入	/	/	10.91%	1	4	可开放
15641	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线佛爷台	100	11.69%	68.31	68.31	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
15642	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线李卜1台	100	38.77%	41.23	41.23	未列入	/	/	49.79%	/	/	可开放
15643	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线王家卜台	200	0.08%	159.85	159.85	未列入	/	/	-41.61%	/	/	可开放
15644	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线王家卜2台	100	12.10%	67.9	67.9	未列入	/	/	-9.61%	/	/	可开放
15645	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线西沟台	100	15.59%	64.41	64.41	未列入	/	/	9.51%	/	/	可开放
15646	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西上1台	100	43.78%	36.22	36.22	未列入	/	/	42.63%	/	/	可开放
15647	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线大荒台	100	16.95%	63.05	63.05	未列入	/	/	18.85%	/	/	可开放
15648	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线张卜台	200	5.76%	148.49	148.49	未列入	/	/	-2.99%	1	4	可开放
15649	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线郭卜台	200	9.45%	141.11	141.11	未列入	/	/	17.42%	/	/	可开放
15650	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线大荒2台	50	45.96%	17.02	17.02	未列入	/	/	15.49%	/	/	可开放
15651	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线福星台	100	33.50%	46.5	46.5	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
15652	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线福星2台	100	15.21%	64.79	64.79	未列入	/	/	21.99%	/	/	可开放
15653	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线前卜1台	200	1.11%	157.79	157.79	未列入	/	/	-19.96%	1	2	可开放
15654	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线东街2台区	200	20.32%	119.37	119.37	未列入	/	/	10.86%	/	/	可开放
15655	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马上台区	50	66.96%	6.52	6.52	未列入	/	/	21.58%	/	/	可开放
15656	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线小隈子台	400	2.98%	308.1	308.1	未列入	/	/	821.95%	/	/	可开放
15657	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西街2台	400	5.61%	297.56	297.56	未列入	/	/	-6.48%	/	/	可开放

15658	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线古碾一台	100	50.57%	29.43	29.43	未列入	/	/	17.58%	/	/	可开放
15659	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线前街2台	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	24.72%	/	/	可开放
15660	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马上2台	50	74.24%	2.88	2.88	未列入	/	/	-0.55%	/	/	可开放
15661	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线东街3台区	200	0.51%	158.98	158.98	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
15662	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线古碾二台	50	44.26%	17.87	17.87	未列入	/	/	13.66%	/	/	可开放
15663	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线南限台	50	35.18%	22.41	22.41	未列入	/	/	12.21%	/	/	可开放
15664	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林东台	100	19.34%	60.66	60.66	未列入	/	/	-3.90%	/	/	可开放
15665	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林东2台	50	36.72%	0	0	未列入	/	/	2.43%	/	/	可开放
15666	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林西沟门台	50	79.64%	0.18	0.18	未列入	/	/	16.46%	/	/	可开放
15667	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南山台	50	70.00%	5	5	未列入	/	/	11.11%	/	/	可开放
15668	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南上台	100	27.56%	52.44	52.44	未列入	/	/	50.55%	/	/	可开放
15669	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线蘑菇小区台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15670	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南下台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-3.08%	/	/	可开放
15671	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线桥西台	400	5.55%	297.81	297.81	未列入	/	/	1259.84%	/	/	可开放
15672	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线汤池台	100	20.91%	59.09	59.09	未列入	/	/	16.11%	/	/	可开放
15673	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园3#箱变压器	500	4.34%	378.28	378.28	未列入	/	/	2.48%	/	/	可开放
15674	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	库仓沟之一	50	78.98%	0.51	0.51	未列入	/	/	32.95%	/	/	可开放
15675	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线西卜洼岭台区	100	1.88%	78.12	78.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15676	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线袁家沟台区	100	2.19%	77.81	77.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15677	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线邵卜台区	100	1.48%	78.52	78.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15678	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线西房身一台	200	1.14%	157.72	157.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15679	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线中卜台区	100	24.34%	55.66	55.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15680	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	诚信箱变变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	-92.17%	/	/	可开放
15681	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	双眼井箱变变压器	315	10.86%	217.78	217.78	未列入	/	/	-22.82%	/	/	可开放
15682	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	雅居北箱变变压器	500	12.53%	337.37	337.37	未列入	/	/	-29.67%	/	/	可开放
15683	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线北沟外台	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15684	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河机井1#变台	50	55.94%	12.03	12.03	未列入	/	/	-24.59%	/	/	可开放
15685	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	西限台	160	47.36%	52.22	52.22	未列入	/	/	3.01%	/	/	可开放
15686	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线东山台	80	4.30%	60.56	60.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15687	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	瓦房店台	100	21.50%	0	0	未列入	/	/	-45.87%	/	/	可开放
15688	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	书房台	30	25.43%	16.37	16.37	未列入	/	/	11.93%	5	13	可开放
15689	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线梨树沟台区	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15690	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇一线技校分14左8#	400	6.03%	295.88	295.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15691	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	扬声器厂家属台	50	33.28%	23.36	23.36	未列入	/	/	488.78%	/	/	可开放
15692	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	八队台	160	20.45%	95.28	95.28	未列入	/	/	-13.23%	/	/	可开放
15693	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	大林子变台	50	10.84%	34.58	34.58	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
15694	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭黄家卜变台	100	1.68%	78.32	78.32	未列入	/	/	1.21%	/	/	可开放
15695	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱中变台	50	3.14%	38.43	38.43	未列入	/	/	10.75%	/	/	可开放
15696	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线贾卜上台	100	14.01%	65.99	65.99	未列入	/	/	10.57%	/	/	可开放
15697	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线贾卜台	100	25.08%	54.92	54.92	未列入	/	/	-13.51%	/	/	可开放
15698	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线西北沟台	100	17.48%	62.52	62.52	未列入	/	/	2.19%	/	/	可开放
15699	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西上2台	50	46.38%	16.81	16.81	未列入	/	/	7.73%	7	20	可开放
15700	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王后台	400	0.19%	319.26	319.26	未列入	/	/	-83.55%	/	/	可开放
15701	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线唐限2台	100	1.89%	78.11	78.11	未列入	/	/	-20.36%	/	/	可开放
15702	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线西北沟上台	100	15.35%	64.65	64.65	未列入	/	/	-6.13%	/	/	可开放
15703	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王后2台	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	10.19%	/	/	可开放
15704	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线李卜2台	100	17.98%	62.02	62.02	未列入	/	/	1.59%	/	/	可开放
15705	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线黑山村台	100	26.10%	53.9	53.9	未列入	/	/	11.30%	/	/	可开放
15706	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线仗杆沟2台	200	0.08%	159.84	159.84	未列入	/	/	10.94%	1	2	可开放

15707	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线茧场台	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15708	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线松树沟台	100	40.25%	39.75	39.75	未列入	/	/	22.28%	/	/	可开放
15709	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线椅子山2台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	8.47%	1	4	可开放
15710	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线茧场2台	100	16.26%	63.74	63.74	未列入	/	/	11.20%	/	/	可开放
15711	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线立新2台	100	17.42%	62.58	62.58	未列入	/	/	7.77%	1	4	可开放
15712	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线北卜二台	100	18.49%	61.51	61.51	未列入	/	/	-0.03%	/	/	可开放
15713	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线茧场3台	50	35.90%	22.05	22.05	未列入	/	/	8.10%	/	/	可开放
15714	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线黄卜2台	50	85.66%	0	0	未列入	/	/	21.93%	1	4	可开放
15715	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线曹子沟台	100	15.06%	64.94	64.94	未列入	/	/	-12.46%	/	/	可开放
15716	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线砬子沟2台	100	27.54%	52.46	52.46	未列入	/	/	29.47%	/	/	可开放
15717	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧东台区	200	16.73%	126.55	126.55	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
15718	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧前台区	100	1.06%	78.94	78.94	未列入	/	/	23.06%	/	/	可开放
15719	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵西台区	100	22.99%	57.01	57.01	未列入	/	/	5.54%	/	/	可开放
15720	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大甸子台区	200	11.17%	137.66	137.66	未列入	/	/	22.86%	/	/	可开放
15721	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线河南台区	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-3.64%	/	/	可开放
15722	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线山头台	100	32.48%	47.52	47.52	未列入	/	/	15.95%	/	/	可开放
15723	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下台区	100	21.48%	58.52	58.52	未列入	/	/	-14.96%	/	/	可开放
15724	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线鲁卜台	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	10.55%	/	/	可开放
15725	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	通天2台	100	60.83%	19.17	19.17	未列入	/	/	-5.61%	/	/	可开放
15726	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	蓝家沟台	200	61.28%	37.45	37.45	未列入	/	/	0.64%	/	/	可开放
15727	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	张岚台	200	52.51%	54.99	54.99	未列入	/	/	21.92%	/	/	可开放
15728	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	半截沟台	100	23.15%	56.85	56.85	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
15729	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	叶家台	50	11.08%	34.46	34.46	未列入	/	/	11.83%	/	/	可开放
15730	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	黄家卜台	100	71.47%	8.53	8.53	未列入	/	/	-4.52%	/	/	可开放
15731	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线山咀台	50	85.52%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15732	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线生铁台	100	2.69%	77.31	77.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15733	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	东街龙门线	50	13.34%	33.33	33.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15734	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线后沟台	50	11.74%	34.13	34.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15735	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线山头二台	50	71.54%	4.23	4.23	未列入	/	/	1.37%	/	/	可开放
15736	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河二台区	100	31.75%	48.25	48.25	未列入	/	/	9.89%	/	/	可开放
15737	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵西分台区	100	0.75%	79.25	79.25	未列入	/	/	15.73%	/	/	可开放
15738	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线河南分台区	100	32.85%	47.15	47.15	未列入	/	/	17.91%	/	/	可开放
15739	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下一台区	100	0.55%	79.45	79.45	未列入	/	/	23.60%	/	/	可开放
15740	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑台	100	33.01%	46.99	46.99	未列入	/	/	15.63%	/	/	可开放
15741	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下二台区	100	0.71%	79.29	79.29	未列入	/	/	22.91%	/	/	可开放
15742	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河二分台区	100	1.81%	78.19	78.19	未列入	/	/	50.42%	/	/	可开放
15743	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线新屯台	200	0.41%	159.18	159.18	未列入	/	/	60.08%	/	/	可开放
15744	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河一台区	100	21.87%	58.13	58.13	未列入	/	/	23.62%	/	/	可开放
15745	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线北山台区	200	0.44%	159.13	159.13	未列入	/	/	23.54%	/	/	可开放
15746	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线瓦房店三台	200	29.42%	101.17	101.17	未列入	/	/	38.54%	/	/	可开放
15747	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线王屯台区	100	20.40%	59.6	59.6	未列入	/	/	15.58%	/	/	可开放
15748	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线山头台	200	0.13%	159.75	159.75	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15749	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线道边台区	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	31.43%	/	/	可开放
15750	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线陈西台	100	0.59%	79.41	79.41	未列入	/	/	56.79%	/	/	可开放
15751	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线于卜三台区	50	80.36%	0	0	未列入	/	/	18.20%	/	/	可开放
15752	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线新屯二台	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	27.92%	/	/	可开放
15753	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线夹下台	100	20.45%	59.55	59.55	未列入	/	/	1.45%	/	/	可开放
15754	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线王粉房台区	100	15.70%	64.3	64.3	未列入	/	/	9.47%	/	/	可开放
15755	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线西房身台区	50	38.44%	20.78	20.78	未列入	/	/	4.92%	/	/	可开放

15756	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	火石高家卜台	30	26.53%	16.04	16.04	未列入	/	/	-18.04%	/	/	可开放
15757	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马东台区	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	-55.90%	/	/	可开放
15758	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线宋卜台区	200	7.04%	145.92	145.92	未列入	/	/	12.42%	/	/	可开放
15759	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线东房身台区	200	12.08%	135.84	135.84	未列入	/	/	50.26%	/	/	可开放
15760	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线芹菜沟台区	50	68.92%	5.54	5.54	未列入	/	/	19.75%	/	/	可开放
15761	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线河顺东台区	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
15762	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大梨树台区	100	14.23%	65.77	65.77	未列入	/	/	17.83%	/	/	可开放
15763	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线达子营台区	200	12.47%	135.07	135.07	未列入	/	/	22.14%	/	/	可开放
15764	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大西沟台区	100	23.49%	56.51	56.51	未列入	/	/	2.13%	/	/	可开放
15765	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线刘隈二台区	50	60.30%	9.85	9.85	未列入	/	/	21.96%	/	/	可开放
15766	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河一分台区	100	0.86%	79.14	79.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15767	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线中心二台	100	34.03%	45.97	45.97	未列入	/	/	31.97%	/	/	可开放
15768	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线西房身分台区	50	21.88%	29.06	29.06	未列入	/	/	10.99%	/	/	可开放
15769	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线北卜台	200	16.21%	127.59	127.59	未列入	/	/	7.82%	/	/	可开放
15770	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前后二台	100	21.17%	58.83	58.83	未列入	/	/	0.26%	/	/	可开放
15771	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	西街之一	100	1.23%	78.77	78.77	未列入	/	/	-31.35%	/	/	可开放
15772	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线后沟台	200	1.78%	156.44	156.44	未列入	/	/	-45.51%	/	/	可开放
15773	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园一队台	200	0.39%	159.23	159.23	未列入	/	/	30.81%	/	/	可开放
15774	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马东分台区	100	18.30%	61.7	61.7	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
15775	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线宋卜分台区	50	2.42%	38.79	38.79	未列入	/	/	24.55%	/	/	可开放
15776	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园一队1台	200	0.24%	159.53	159.53	未列入	/	/	-2.06%	/	/	可开放
15777	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大梨树分台区	100	28.59%	51.41	51.41	未列入	/	/	64.39%	/	/	可开放
15778	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心二队台	400	4.12%	303.52	303.52	未列入	/	/	1025.92%	/	/	可开放
15779	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大西沟分台区	100	0.61%	79.39	79.39	未列入	/	/	12.73%	/	/	可开放
15780	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	火石山嘴	50	54.16%	12.92	12.92	未列入	/	/	-3.27%	/	/	可开放
15781	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队后台	100	2.88%	77.12	77.12	未列入	/	/	25.45%	/	/	可开放
15782	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队后1台	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	26.49%	/	/	可开放
15783	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线蓝旗台区	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放
15784	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	汗上台	30	27.00%	15.9	15.9	未列入	/	/	89.74%	/	/	可开放
15785	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	兰家二道台	50	57.92%	11.04	11.04	未列入	/	/	12.36%	/	/	可开放
15786	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线种猪场台	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-17.28%	/	/	可开放
15787	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线哨子河五队台区	100	21.77%	58.23	58.23	未列入	/	/	24.79%	/	/	可开放
15788	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东西卜台	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	4.53%	/	/	可开放
15789	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园1#箱变变压器	630	3.50%	481.94	481.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15790	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线45#左1西道2台柱上变压器	100	34.92%	45.08	45.08	未列入	/	/	-20.59%	/	/	可开放
15791	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线圈里分西道1台	100	41.11%	38.89	38.89	未列入	/	/	21.15%	/	/	可开放
15792	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园2#箱变变压器	630	3.52%	481.82	481.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15793	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园3#箱变变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15794	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线下河二台区	50	55.88%	12.06	12.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15795	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大董卜台	100	20.35%	59.65	59.65	未列入	/	/	19.33%	/	/	可开放
15796	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线21#砲石沟1台	400	0.05%	319.82	319.82	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15797	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线23#右11#砲石沟2台	100	1.16%	78.84	78.84	未列入	/	/	-20.81%	/	/	可开放
15798	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线唐卜台	100	31.27%	48.73	48.73	未列入	/	/	23.33%	/	/	可开放
15799	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线李卜分10#李卜台	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	28.06%	/	/	可开放
15800	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二道岭之一	50	42.22%	18.89	18.89	未列入	/	/	4.31%	/	/	可开放
15801	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线65#大院台	200	0.22%	159.57	159.57	未列入	/	/	7.80%	/	/	可开放
15802	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线张家沟台	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
15803	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	台沟之一	50	8.10%	35.95	35.95	未列入	/	/	-9.82%	/	/	可开放
15804	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线88#卧力沟1台	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-9.37%	/	/	可开放

15805	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线88#卧力沟2台	100	62.28%	17.72	17.72	未列入	/	/	55.88%	/	/	可开放
15806	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线于卜分6#于卜台	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	26.13%	/	/	可开放
15807	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线唐卜东西队1#东西队台	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
15808	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线鲍岭二台	200	0.44%	159.12	159.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15809	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线183#右1#东西队2#台	100	0.53%	79.47	79.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15810	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线关卜分魏南沟支13#魏南沟台	100	18.60%	61.4	61.4	未列入	/	/	7.82%	/	/	可开放
15811	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线山咀分6#山咀台	400	5.73%	297.1	297.1	未列入	/	/	13.23%	/	/	可开放
15812	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线255#本山分18#山咀2台	100	19.42%	60.58	60.58	未列入	/	/	18.63%	/	/	可开放
15813	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山一线肖东台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15814	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	雅仕名府1#箱变变压器	630	3.24%	483.59	483.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15815	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	雅仕名府2#箱变变压器	400	1.64%	313.45	313.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15816	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线陈艳富小区台	50	17.38%	31.31	31.31	未列入	/	/	-0.51%	/	/	可开放
15817	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	庙沟之一	50	78.86%	0.57	0.57	未列入	/	/	7.34%	/	/	可开放
15818	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	孙家沟里	50	73.52%	3.24	3.24	未列入	/	/	9.05%	/	/	可开放
15819	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	小青峰	50	9.68%	35.16	35.16	未列入	/	/	22.22%	/	/	可开放
15820	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭台	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	1.32%	/	/	可开放
15821	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线砬咀台区	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15822	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线前腰岭2台区支9#台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15823	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南卜电井分支1#台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
15824	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	杨马3#机井分1#台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15825	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线干河南台	200	10.24%	139.53	139.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15826	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	唐家堡村风雨食用菌种植专业合作社变	50	36.42%	21.79	21.79	未列入	/	/	69.74%	/	/	可开放
15827	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	唐家堡村蔬菜基地变台	80	42.75%	29.8	29.8	未列入	/	/	17.29%	/	/	可开放
15828	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟孟家卜变台	100	27.32%	52.68	52.68	未列入	/	/	34.91%	/	/	可开放
15829	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火家私箱变变压器间隔配电变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15830	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟邵卜变台	50	53.86%	13.07	13.07	未列入	/	/	-19.76%	/	/	可开放
15831	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	华阳食用菌种植专业合作社变台	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	16.06%	/	/	可开放
15832	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	南马村香菇种植基地变台	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	128.81%	/	/	可开放
15833	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	天隆源家庭农场变台	160	0.70%	126.88	126.88	未列入	/	/	-15.81%	/	/	可开放
15834	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	润生食用菌合作社变台	80	3.94%	60.85	60.85	未列入	/	/	-12.45%	/	/	可开放
15835	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	大牧古峪食用菌种植变台	80	1.81%	62.55	62.55	未列入	/	/	-7.10%	/	/	可开放
15836	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线 冯店台区	100	42.76%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15837	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	益农西瓜蔬菜专业合作社变台	80	2.90%	61.68	61.68	未列入	/	/	7.17%	/	/	可开放
15838	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	大营村夏卜组台	50	14.12%	32.94	32.94	未列入	/	/	5.44%	/	/	可开放
15839	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	大营村孙卜台	30	42.83%	11.15	11.15	未列入	/	/	1.11%	/	/	可开放
15840	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村后隈组台	50	13.52%	33.24	33.24	未列入	/	/	-26.75%	/	/	可开放
15841	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村三组台	100	42.76%	0	0	未列入	/	/	-11.01%	/	/	可开放
15842	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	颐华园1#箱变配电变压器	500	0.06%	399.71	399.71	未列入	/	/	-10.25%	/	/	可开放
15843	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	赫卜变台	50	5.22%	37.39	37.39	未列入	/	/	-4.47%	/	/	可开放
15844	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	沟门变台	50	14.40%	32.8	32.8	未列入	/	/	5.57%	/	/	可开放
15845	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	温家卜台	50	24.10%	27.95	27.95	未列入	/	/	3.27%	/	/	可开放
15846	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	汪沟台	100	46.16%	33.84	33.84	未列入	/	/	5.96%	/	/	可开放
15847	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	于林台	200	58.10%	43.8	43.8	未列入	/	/	19.06%	/	/	可开放
15848	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	罗东台	30	13.47%	19.96	19.96	未列入	/	/	1.65%	/	/	可开放
15849	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	罗北台	30	15.00%	19.5	19.5	未列入	/	/	13.55%	/	/	可开放
15850	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨王家卜台区	20	71.45%	1.71	1.71	未列入	/	/	21.13%	/	/	可开放
15851	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	贺家台区	20	72.85%	1.43	1.43	未列入	/	/	39.66%	/	/	可开放
15852	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	河南岭前台区	50	10.86%	34.57	34.57	未列入	/	/	11.34%	/	/	可开放
15853	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线孙西鱼塘小区台	100	0.25%	79.75	79.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放

15854	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	砬子沟养殖小区台	100	4.64%	75.36	75.36	未列入	/	/	475.70%	/	/	可开放
15855	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	车家沟台	50	5.92%	37.04	37.04	未列入	/	/	-4.86%	/	/	可开放
15856	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	五队大棚台	50	52.18%	13.91	13.91	未列入	/	/	-4.85%	/	/	可开放
15857	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	河沿分村民一支	315	8.10%	226.49	226.49	未列入	/	/	26.51%	/	/	可开放
15858	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜卜西台	100	42.76%	0	0	未列入	/	/	-33.20%	/	/	可开放
15859	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	古上台	20	25.90%	10.82	10.82	未列入	/	/	14.37%	/	/	可开放
15860	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	汗下台	30	15.53%	19.34	19.34	未列入	/	/	3.98%	/	/	可开放
15861	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	丁字峪东山台	30	27.70%	15.69	15.69	未列入	/	/	6.04%	/	/	可开放
15862	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	黄家上卜台	30	11.93%	20.42	20.42	未列入	/	/	5.44%	/	/	可开放
15863	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	黄家北沟台	100	49.23%	30.77	30.77	未列入	/	/	7.15%	/	/	可开放
15864	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	杨家堡镇贵平肉鸡养殖专业合作社变台	160	0.65%	126.96	126.96	未列入	/	/	-22.24%	/	/	可开放
15865	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立之一台区	400	0.14%	319.44	319.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15866	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	哈达共赢食用菌合作社变台	160	0.79%	126.73	126.73	未列入	/	/	-5.76%	/	/	可开放
15867	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇马阳村变台	80	11.29%	54.97	54.97	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放
15868	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	三家子镇源兴食用菌种植专业合作社变	80	0.38%	63.7	63.7	未列入	/	/	-25.46%	/	/	可开放
15869	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	清凉山镇马阳村刘兴洪变台	50	41.06%	19.47	19.47	未列入	/	/	39.10%	/	/	可开放
15870	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇东兴村庆丰元食用菌种植专业合作社变台	80	0.83%	63.34	63.34	未列入	/	/	-85.41%	/	/	可开放
15871	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山镇马阳村李娟变台	80	6.49%	58.81	58.81	未列入	/	/	30.45%	/	/	可开放
15872	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇东锋食用菌种植专业合作社变	80	51.64%	0	0	未列入	/	/	208.16%	/	/	可开放
15873	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山镇绿水果树种植专业合作社变台	80	30.79%	39.37	39.37	未列入	/	/	8.51%	/	/	可开放
15874	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	黄花甸镇陈家堡村变台	80	10.86%	55.31	55.31	未列入	/	/	-32.28%	/	/	可开放
15875	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	红旗营子乡矿山村学文种植专业合作社	100	58.40%	21.6	21.6	未列入	/	/	20.85%	/	/	可开放
15876	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	药山镇俊宏养殖场变台	80	41.20%	31.04	31.04	未列入	/	/	54.54%	/	/	可开放
15877	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳镇大岭村合作社变台	80	77.08%	2.34	2.34	未列入	/	/	9.52%	/	/	可开放
15878	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳镇葛藤村合作社变台	80	2.08%	62.34	62.34	未列入	/	/	-0.60%	/	/	可开放
15879	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家村香菇基地变台	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
15880	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	药山镇广龙食用菌种植专业合作社变台	80	0.20%	63.84	63.84	未列入	/	/	-70.51%	/	/	可开放
15881	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	三家子镇岳山村变台	80	0.80%	63.36	63.36	未列入	/	/	121.88%	/	/	可开放
15882	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	三家子镇房身村委业合作社变台	50	63.32%	8.34	8.34	未列入	/	/	68.73%	/	/	可开放
15883	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	药山镇佟家村唐文辉肉鸡养殖场变台	50	73.12%	3.44	3.44	未列入	/	/	15.89%	/	/	可开放
15884	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林上之二台区	100	2.10%	77.9	77.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15885	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线韩家岭台区	100	17.85%	62.15	62.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15886	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线瓦沟东队之二台	400	2.60%	309.61	309.61	未列入	/	/	-	1	2	可开放
15887	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线徐卜台	100	21.13%	58.87	58.87	未列入	/	/	19.25%	/	/	可开放
15888	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线徐卜西台	100	18.22%	61.78	61.78	未列入	/	/	10.07%	/	/	可开放
15889	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线前卜台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
15890	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线曲沟一台	100	15.29%	64.71	64.71	未列入	/	/	-6.79%	/	/	可开放
15891	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线曲沟台	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
15892	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线山拐弯台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-28.39%	/	/	可开放
15893	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线付南台	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	47.44%	/	/	可开放
15894	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东四队台	100	22.36%	57.64	57.64	未列入	/	/	16.77%	/	/	可开放
15895	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线前队台区	400	0.14%	319.44	319.44	未列入	/	/	14.12%	/	/	可开放
15896	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟一台	100	1.37%	78.63	78.63	未列入	/	/	-3.46%	/	/	可开放
15897	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线康家台	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	-11.36%	/	/	可开放
15898	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南楼台	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	49.24%	/	/	可开放
15899	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线尚日台	50	25.24%	27.38	27.38	未列入	/	/	5.68%	/	/	可开放
15900	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟二台	100	41.65%	38.35	38.35	未列入	/	/	96.56%	/	/	可开放
15901	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线岭沟村大岭沟台区	50	65.74%	7.13	7.13	未列入	/	/	6.94%	/	/	可开放

15902	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线兴旺台	100	26.62%	53.38	53.38	未列入	/	/	12.14%	/	/	可开放
15903	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线岭后台区	200	2.68%	154.64	154.64	未列入	/	/	445.69%	/	/	可开放
15904	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线姜店台	200	9.27%	141.47	141.47	未列入	/	/	-0.30%	/	/	可开放
15905	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线古庙台	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
15906	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线石门台	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	24.60%	/	/	可开放
15907	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟二台	100	37.26%	42.74	42.74	未列入	/	/	63.08%	/	/	可开放
15908	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线马道沟台	100	28.17%	51.83	51.83	未列入	/	/	43.92%	/	/	可开放
15909	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线李下台	200	9.92%	140.16	140.16	未列入	/	/	18.79%	/	/	可开放
15910	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟台	200	7.09%	145.82	145.82	未列入	/	/	6.13%	/	/	可开放
15911	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河四队台区	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-4.17%	/	/	可开放
15912	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北山二台	400	0.15%	319.42	319.42	未列入	/	/	52.32%	/	/	可开放
15913	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线汪沟台	100	22.23%	57.77	57.77	未列入	/	/	39.15%	/	/	可开放
15914	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前后一台	400	3.13%	307.48	307.48	未列入	/	/	26.29%	/	/	可开放
15915	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线黑石沟台	100	21.85%	58.15	58.15	未列入	/	/	-0.61%	/	/	可开放
15916	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线虎岭红旗台	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	11.14%	1	2	可开放
15917	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前后三台	100	25.80%	54.2	54.2	未列入	/	/	11.19%	/	/	可开放
15918	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线龙西台	200	8.22%	143.56	143.56	未列入	/	/	9.99%	/	/	可开放
15919	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线西甸台	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
15920	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟卜二变台	200	7.33%	145.35	145.35	未列入	/	/	7.57%	/	/	可开放
15921	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线范门台	200	12.67%	134.66	134.66	未列入	/	/	12.79%	/	/	可开放
15922	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西屯台	100	40.44%	39.56	39.56	未列入	/	/	31.83%	/	/	可开放
15923	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线陈家台	400	3.76%	304.96	304.96	未列入	/	/	1019.52%	/	/	可开放
15924	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立北台	200	0.90%	158.21	158.21	未列入	/	/	33.79%	/	/	可开放
15925	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线羊圈台	200	19.73%	120.55	120.55	未列入	/	/	5.71%	/	/	可开放
15926	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线合太平分台	100	1.92%	78.08	78.08	未列入	/	/	-5.06%	/	/	可开放
15927	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立北之二台	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	24.72%	/	/	可开放
15928	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟由卜台	200	21.50%	117	117	未列入	/	/	14.69%	/	/	可开放
15929	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车里台	100	8.95%	71.05	71.05	未列入	/	/	-22.26%	/	/	可开放
15930	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线蔡卜台	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-1.74%	/	/	可开放
15931	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线唐家卜台	100	12.64%	67.36	67.36	未列入	/	/	0.88%	/	/	可开放
15932	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万兴小岭台	100	30.23%	49.77	49.77	未列入	/	/	9.40%	/	/	可开放
15933	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线高明涛台区	200	0.94%	158.12	158.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
15934	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牧牛台	400	8.95%	284.2	284.2	未列入	/	/	18.37%	/	/	可开放
15935	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟二分台	100	23.76%	56.24	56.24	未列入	/	/	38.04%	/	/	可开放
15936	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线龙潭村工业台	200	0.38%	159.24	159.24	未列入	/	/	29.96%	/	/	可开放
15937	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线乡政府2台	400	5.97%	296.14	296.14	未列入	/	/	20.11%	/	/	可开放
15938	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牧牛之一台	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	11.27%	/	/	可开放
15939	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万兴小东风台	100	32.81%	47.19	47.19	未列入	/	/	18.56%	/	/	可开放
15940	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	树地线立新二台	100	63.62%	16.38	16.38	未列入	/	/	61.74%	/	/	可开放
15941	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东西卜分台	200	0.14%	159.73	159.73	未列入	/	/	1.90%	/	/	可开放
15942	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线哨子河五队分台	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
15943	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线姜卜台	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	2.53%	/	/	可开放
15944	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线沙金纪卜台	100	17.71%	62.29	62.29	未列入	/	/	13.78%	/	/	可开放
15945	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新沈卜台	100	25.67%	54.33	54.33	未列入	/	/	22.88%	/	/	可开放
15946	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新李卜台	100	21.57%	58.43	58.43	未列入	/	/	8.45%	/	/	可开放
15947	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大董卜分台	100	35.30%	44.7	44.7	未列入	/	/	75.13%	/	/	可开放
15948	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线丛家街台	100	32.00%	48	48	未列入	/	/	5.80%	/	/	可开放
15949	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西屯二台	100	18.37%	61.63	61.63	未列入	/	/	31.27%	/	/	可开放
15950	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线庙西二台	100	20.42%	59.58	59.58	未列入	/	/	16.72%	/	/	可开放

15951	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线塘坊二台	100	25.16%	54.84	54.84	未列入	/	/	1.42%	/	/	可开放
15952	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孤山二台	100	24.16%	55.84	55.84	未列入	/	/	7.72%	/	/	可开放
15953	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭下二台	100	13.76%	66.24	66.24	未列入	/	/	4.30%	/	/	可开放
15954	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线太平二台	100	32.55%	47.45	47.45	未列入	/	/	-38.05%	/	/	可开放
15955	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线茧上二台	100	18.33%	61.67	61.67	未列入	/	/	1.59%	/	/	可开放
15956	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线黄岭二台	100	15.62%	64.38	64.38	未列入	/	/	7.05%	/	/	可开放
15957	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线刘卜二台	100	30.34%	49.66	49.66	未列入	/	/	8.00%	/	/	可开放
15958	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣王卜二台	200	72.77%	14.46	14.46	未列入	/	/	266.93%	/	/	可开放
15959	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张西三台	100	24.97%	55.03	55.03	未列入	/	/	19.25%	/	/	可开放
15960	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭岭岗台	100	24.65%	55.35	55.35	未列入	/	/	6.68%	/	/	可开放
15961	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭二龙台	100	25.96%	54.04	54.04	未列入	/	/	3.40%	/	/	可开放
15962	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭大岭台	100	20.11%	59.89	59.89	未列入	/	/	20.24%	/	/	可开放
15963	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线星星石一队台	100	22.74%	57.26	57.26	未列入	/	/	41.24%	/	/	可开放
15964	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线朝阳变台	100	23.65%	56.35	56.35	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
15965	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线高卜台	100	22.82%	57.18	57.18	未列入	/	/	14.03%	/	/	可开放
15966	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线南沟一台	200	13.72%	132.56	132.56	未列入	/	/	21.43%	/	/	可开放
15967	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线二队二变台	100	21.29%	58.71	58.71	未列入	/	/	-7.38%	/	/	可开放
15968	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线林卜变台	50	3.94%	38.03	38.03	未列入	/	/	-69.94%	/	/	可开放
15969	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘家沟台	100	35.40%	44.6	44.6	未列入	/	/	12.34%	/	/	可开放
15970	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村龙潭台区	100	49.12%	30.88	30.88	未列入	/	/	24.36%	/	/	可开放
15971	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线塘坊台	100	30.40%	49.6	49.6	未列入	/	/	4.23%	/	/	可开放
15972	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村羊角台区	100	18.53%	61.47	61.47	未列入	/	/	15.58%	/	/	可开放
15973	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线后屋台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	11.36%	/	/	可开放
15974	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河村二队台区	100	28.99%	51.01	51.01	未列入	/	/	20.37%	/	/	可开放
15975	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线吴卜台	100	52.85%	27.15	27.15	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
15976	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线矫卜二台	100	30.69%	49.31	49.31	未列入	/	/	30.90%	/	/	可开放
15977	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孤山台	100	37.87%	42.13	42.13	未列入	/	/	9.59%	/	/	可开放
15978	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河村五队台区	100	55.53%	24.47	24.47	未列入	/	/	12.73%	/	/	可开放
15979	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线白卜台	200	14.16%	131.68	131.68	未列入	/	/	22.64%	/	/	可开放
15980	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村羊角之一变台	50	34.62%	22.69	22.69	未列入	/	/	-0.26%	/	/	可开放
15981	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线薛卜二台	100	19.07%	60.93	60.93	未列入	/	/	16.42%	/	/	可开放
15982	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线沟口二台	50	61.74%	9.13	9.13	未列入	/	/	-0.45%	/	/	可开放
15983	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭上台	50	73.54%	3.23	3.23	未列入	/	/	3.52%	/	/	可开放
15984	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村张家沟变台	50	41.34%	19.33	19.33	未列入	/	/	36.96%	/	/	可开放
15985	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘家沟二台	100	43.91%	36.09	36.09	未列入	/	/	42.78%	/	/	可开放
15986	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线山嘴二台	50	82.76%	0	0	未列入	/	/	17.84%	/	/	可开放
15987	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线吴卜二台	100	19.53%	60.47	60.47	未列入	/	/	2.28%	/	/	可开放
15988	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线太平台	50	54.28%	12.86	12.86	未列入	/	/	5.25%	/	/	可开放
15989	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线大岭三台	50	5.10%	37.45	37.45	未列入	/	/	-6.87%	/	/	可开放
15990	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线茧上台	100	19.06%	60.94	60.94	未列入	/	/	18.30%	/	/	可开放
15991	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线东沟二台	50	73.48%	3.26	3.26	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
15992	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线北山二台	50	5.06%	37.47	37.47	未列入	/	/	-4.08%	/	/	可开放
15993	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道队变台	100	20.51%	59.49	59.49	未列入	/	/	6.48%	/	/	可开放
15994	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东沟一台	100	20.45%	59.55	59.55	未列入	/	/	29.15%	/	/	可开放
15995	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线北山三台	50	91.66%	0	0	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
15996	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线滕店台	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-8.11%	/	/	可开放
15997	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村变台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	2.60%	/	/	可开放
15998	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村二台	50	3.46%	38.27	38.27	未列入	/	/	-47.47%	/	/	可开放
15999	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线万家沟台	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	-11.42%	/	/	可开放

16000	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线前地变台	100	43.54%	36.46	36.46	未列入	/	/	-9.13%	/	/	可开放
16001	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线黄岭台	100	20.00%	60	60	未列入	/	/	17.53%	/	/	可开放
16002	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线营下变台	100	16.36%	63.64	63.64	未列入	/	/	8.92%	/	/	可开放
16003	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	前营线刘卜二台	50	80.56%	0	0	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
16004	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村邹卜台区	100	37.46%	42.54	42.54	未列入	/	/	52.06%	/	/	可开放
16005	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村蔬菜大棚二台区	200	0.07%	159.87	159.87	未列入	/	/	-19.38%	/	/	可开放
16006	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线李卜二台	200	0.58%	158.84	158.84	未列入	/	/	-72.24%	/	/	可开放
16007	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线刘卜台	50	89.72%	0	0	未列入	/	/	31.73%	/	/	可开放
16008	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线四队二台	50	63.82%	8.09	8.09	未列入	/	/	-4.42%	/	/	可开放
16009	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线毕卜变台	100	12.64%	67.36	67.36	未列入	/	/	4.39%	/	/	可开放
16010	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前街二台	50	40.40%	19.8	19.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16011	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线白卜变台	100	22.11%	57.89	57.89	未列入	/	/	-1.63%	/	/	可开放
16012	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线赵卜二台	50	79.32%	0.34	0.34	未列入	/	/	22.52%	/	/	可开放
16013	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线西沟二台	100	59.24%	20.76	20.76	未列入	/	/	55.21%	1	2.75	可开放
16014	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村毕家沟变台	50	56.18%	11.91	11.91	未列入	/	/	9.68%	/	/	可开放
16015	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线孤山二台	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	-87.31%	/	/	可开放
16016	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线塘岭村罗家沟变台	50	55.58%	12.21	12.21	未列入	/	/	8.65%	/	/	可开放
16017	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线杜隈台	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16018	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村高家沟下变台	50	77.62%	1.19	1.19	未列入	/	/	68.37%	/	/	可开放
16019	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣王卜台	100	22.06%	57.94	57.94	未列入	/	/	13.51%	/	/	可开放
16020	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜二队台	100	50.64%	29.36	29.36	未列入	/	/	15.87%	/	/	可开放
16021	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村前地之一变台	50	33.10%	23.45	23.45	未列入	/	/	13.31%	/	/	可开放
16022	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线西沟台	50	2.96%	38.52	38.52	未列入	/	/	-39.70%	/	/	可开放
16023	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线东岭一台	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
16024	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村蔡家沟变台	50	46.52%	16.74	16.74	未列入	/	/	-7.63%	/	/	可开放
16025	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜三队一台	100	16.64%	63.36	63.36	未列入	/	/	10.98%	/	/	可开放
16026	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村小卜一台	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
16027	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线国卜台	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	28.70%	/	/	可开放
16028	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四北台	100	27.67%	52.33	52.33	未列入	/	/	24.23%	/	/	可开放
16029	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜四队台	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
16030	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线周卜台	100	1.32%	78.68	78.68	未列入	/	/	-15.53%	/	/	可开放
16031	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜四队1台	200	0.18%	159.64	159.64	未列入	/	/	1.42%	/	/	可开放
16032	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线小卜台	100	2.19%	77.81	77.81	未列入	/	/	-0.68%	/	/	可开放
16033	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线河东西台	100	27.71%	52.29	52.29	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
16034	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队台	200	15.85%	128.3	128.3	未列入	/	/	10.40%	/	/	可开放
16035	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队1台	200	0.37%	159.26	159.26	未列入	/	/	28.24%	/	/	可开放
16036	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线红上台	100	17.41%	62.59	62.59	未列入	/	/	15.50%	/	/	可开放
16037	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线西山台	100	20.15%	59.85	59.85	未列入	/	/	22.95%	/	/	可开放
16038	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张东二台	50	72.52%	3.74	3.74	未列入	/	/	1.87%	/	/	可开放
16039	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张东一台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-26.48%	/	/	可开放
16040	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张西台	100	33.86%	46.14	46.14	未列入	/	/	11.08%	/	/	可开放
16041	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线王卜岭后	200	10.96%	138.09	138.09	未列入	/	/	15.69%	/	/	可开放
16042	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线胡家沟下台	100	0.35%	79.65	79.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16043	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	二道台之一台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16044	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线胡家卜台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16045	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线徐卜分台	100	0.05%	79.95	79.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16046	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	河东西变台	50	19.90%	30.05	30.05	未列入	/	/	11.38%	/	/	可开放
16047	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	黄上变台	30	31.40%	14.58	14.58	未列入	/	/	8.18%	/	/	可开放
16048	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线文家东沟台	30	20.03%	17.99	17.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放

16049	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	文博小区变台	100	41.31%	0	0	未列入	/	/	-34.37%	/	/	可开放
16050	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	汤卜台	50	9.84%	35.08	35.08	未列入	/	/	3.99%	/	/	可开放
16051	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	古山台	100	1.64%	78.36	78.36	未列入	/	/	-47.14%	1	2	可开放
16052	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子付卜二台	30	26.93%	15.92	15.92	未列入	/	/	3.18%	/	/	可开放
16053	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘冯卜台	30	37.80%	12.66	12.66	未列入	/	/	-0.39%	/	/	可开放
16054	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	新华上沈台	100	41.31%	0	0	未列入	/	/	-26.27%	/	/	可开放
16055	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉炉东台	100	2.78%	77.22	77.22	未列入	/	/	24.28%	/	/	可开放
16056	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区1#箱变变压器	630	0.04%	503.74	503.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16057	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	康卜变台	20	58.00%	4.4	4.4	未列入	/	/	-1.14%	/	/	可开放
16058	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线小限子大棚台区	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16059	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线北沟1台区	100	15.06%	64.94	64.94	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
16060	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线付沟台区	100	20.86%	59.14	59.14	未列入	/	/	6.56%	/	/	可开放
16061	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	林卜台	30	10.73%	20.78	20.78	未列入	/	/	4.65%	/	/	可开放
16062	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	坡东台	30	20.47%	17.86	17.86	未列入	/	/	-6.94%	/	/	可开放
16063	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线周家台	50	46.30%	16.85	16.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16064	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线堡东西台	100	47.74%	32.26	32.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16065	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线王家堡台	100	2.15%	77.85	77.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16066	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	五六队台	100	26.11%	53.89	53.89	未列入	/	/	-9.12%	/	/	可开放
16067	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线房身河东台	160	34.77%	72.37	72.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16068	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	三四队台	50	66.66%	6.67	6.67	未列入	/	/	13.42%	/	/	可开放
16069	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线大地台	400	5.33%	298.69	298.69	未列入	/	/	1180.32%	/	/	可开放
16070	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线沟里台	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	-85.23%	/	/	可开放
16071	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线吴卜台	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
16072	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线麻地台	200	0.32%	159.36	159.36	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
16073	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线北头台	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	14.21%	/	/	可开放
16074	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线石人东台	100	24.92%	55.08	55.08	未列入	/	/	34.87%	/	/	可开放
16075	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线三道台	100	22.16%	57.84	57.84	未列入	/	/	23.33%	/	/	可开放
16076	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线西沟台	100	18.49%	61.51	61.51	未列入	/	/	6.77%	/	/	可开放
16077	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线王家卜台	100	15.94%	64.06	64.06	未列入	/	/	5.95%	/	/	可开放
16078	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线刘家台	100	22.77%	57.23	57.23	未列入	/	/	35.13%	/	/	可开放
16079	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线马滴台	100	25.09%	54.91	54.91	未列入	/	/	45.26%	/	/	可开放
16080	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线结梨台	100	17.98%	62.02	62.02	未列入	/	/	-10.45%	/	/	可开放
16081	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线西街台	200	7.96%	144.09	144.09	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
16082	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线梁家之一台	50	82.62%	0	0	未列入	/	/	9.81%	/	/	可开放
16083	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线汪沟台	200	12.54%	134.93	134.93	未列入	/	/	11.24%	/	/	可开放
16084	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山二线	尖山线魏家沟台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16085	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李下台	200	9.19%	141.62	141.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16086	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	沙岗村赵家台区	50	83.38%	0	0	未列入	/	/	17.69%	/	/	可开放
16087	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨盘村东前台区	100	2.47%	77.53	77.53	未列入	/	/	22.72%	/	/	可开放
16088	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线东沟上之一台	100	28.43%	51.57	51.57	未列入	/	/	13.96%	/	/	可开放
16089	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	桦树下台区	50	12.04%	33.98	33.98	未列入	/	/	283.18%	/	/	可开放
16090	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北马台	100	34.25%	45.75	45.75	未列入	/	/	18.21%	/	/	可开放
16091	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线大旺台	100	19.88%	60.12	60.12	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放
16092	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线韩家岭之一台	50	68.10%	5.95	5.95	未列入	/	/	6.55%	/	/	可开放
16093	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线刘下之一台	100	16.45%	63.55	63.55	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
16094	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线德合台	200	21.04%	117.92	117.92	未列入	/	/	2.05%	/	/	可开放
16095	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	黑石岭台区	50	41.14%	19.43	19.43	未列入	/	/	6.37%	/	/	可开放
16096	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙之一台	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	25.36%	/	/	可开放

16097	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	新家沟台区	50	62.54%	8.73	8.73	未列入	/	/	32.43%	/	/	可开放
16098	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线四里台	50	64.96%	7.52	7.52	未列入	/	/	24.07%	/	/	可开放
16099	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	李家堡台区	100	1.83%	78.17	78.17	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
16100	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线四里之一台	50	49.86%	15.07	15.07	未列入	/	/	0.26%	/	/	可开放
16101	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西街台区	50	16.38%	31.81	31.81	未列入	/	/	9.42%	/	/	可开放
16102	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线磨玉上台	100	28.44%	51.56	51.56	未列入	/	/	16.76%	/	/	可开放
16103	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	姜卜河南台	50	1.62%	39.19	39.19	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
16104	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线磨玉下台	100	11.24%	68.76	68.76	未列入	/	/	10.00%	/	/	可开放
16105	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线谷西变台	100	25.91%	54.09	54.09	未列入	/	/	-4.25%	/	/	可开放
16106	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线谷西之一台	100	69.52%	10.48	10.48	未列入	/	/	-4.71%	/	/	可开放
16107	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	小黄旗台	315	0.08%	251.74	251.74	未列入	/	/	4.08%	/	/	可开放
16108	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线山东台	200	20.51%	118.99	118.99	未列入	/	/	14.34%	/	/	可开放
16109	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线周里台	50	18.64%	30.68	30.68	未列入	/	/	-20.16%	/	/	可开放
16110	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	山嘴村卜东台	100	4.80%	75.2	75.2	未列入	/	/	4.92%	/	/	可开放
16111	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	水獭东街台	50	17.90%	31.05	31.05	未列入	/	/	-58.45%	/	/	可开放
16112	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线对面沟台	100	15.26%	64.74	64.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16113	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线柳树沟台区	50	74.12%	2.94	2.94	未列入	/	/	15.31%	/	/	可开放
16114	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	铁路线河南卜台区	200	13.97%	132.06	132.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16115	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线孙卜分台	100	0.79%	79.21	79.21	未列入	/	/	29.65%	/	/	可开放
16116	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东山二台区	100	1.45%	78.55	78.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16117	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线刘家堡台	200	1.07%	157.86	157.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16118	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心四队台区	100	56.74%	23.26	23.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16119	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线孟西台区	200	0.79%	158.42	158.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16120	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线北卜台区	100	3.02%	76.98	76.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16121	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线兰旗口二分4#变台	400	5.79%	296.84	296.84	未列入	/	/	15.67%	/	/	可开放
16122	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分24#变台	400	5.08%	299.67	299.67	未列入	/	/	9.61%	/	/	可开放
16123	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线粮库家属支2变台	200	0.26%	159.48	159.48	未列入	/	/	11.27%	/	/	可开放
16124	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烟房台区	200	6.14%	147.73	147.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16125	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线后腰岭台区	200	16.16%	127.69	127.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16126	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	沙上分23左支4台	100	54.71%	25.29	25.29	未列入	/	/	24.79%	/	/	可开放
16127	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线29右1#台区	100	66.11%	13.89	13.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16128	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	永安箱变变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
16129	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	紫润园箱变变压器	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
16130	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	西隈变台	50	10.90%	34.55	34.55	未列入	/	/	-18.82%	/	/	可开放
16131	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	侯卜变台	50	12.08%	33.96	33.96	未列入	/	/	4.70%	/	/	可开放
16132	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	古井变台	30	27.60%	15.72	15.72	未列入	/	/	29.60%	/	/	可开放
16133	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	南岭变台	20	46.15%	6.77	6.77	未列入	/	/	9.06%	/	/	可开放
16134	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	康卜农业产业园台区	50	17.04%	31.48	31.48	未列入	/	/	-16.67%	/	/	可开放
16135	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	张力宏小区变台	100	2.87%	77.13	77.13	未列入	/	/	-19.33%	/	/	可开放
16136	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	凤凰羽小区台区	100	29.53%	50.47	50.47	未列入	/	/	162.98%	/	/	可开放
16137	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	赵卜台	100	49.03%	30.97	30.97	未列入	/	/	17.69%	/	/	可开放
16138	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	刚家沟台	200	57.00%	46.01	46.01	未列入	/	/	8.66%	/	/	可开放
16139	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	河东台11	50	4.38%	37.81	37.81	未列入	/	/	-	2	4	可开放
16140	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	窑北台	100	77.21%	2.79	2.79	未列入	/	/	14.46%	/	/	可开放
16141	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	井沿台	100	56.70%	23.3	23.3	未列入	/	/	6.18%	/	/	可开放
16142	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河东台（中合线）	50	17.10%	31.45	31.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16143	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	岳山村三队台	30	28.57%	15.43	15.43	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
16144	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河西台	50	78.34%	0.83	0.83	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
16145	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	小炉台	100	86.02%	0	0	未列入	/	/	8.43%	/	/	可开放

16146	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	王隈台	50	6.14%	36.93	36.93	未列入	/	/	-20.52%	/	/	可开放
16147	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线红旗台	100	1.55%	78.45	78.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16148	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线石卜台	100	73.94%	6.06	6.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16149	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	北窑台	100	71.47%	8.53	8.53	未列入	/	/	25.50%	/	/	可开放
16150	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	后山根8#	200	56.77%	46.46	46.46	未列入	/	/	20.36%	/	/	可开放
16151	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	杨东分2#	100	66.95%	13.05	13.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16152	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	杨西台	100	5.38%	74.62	74.62	未列入	/	/	14.41%	/	/	可开放
16153	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	北沟一分	30	29.73%	15.08	15.08	未列入	/	/	-11.66%	/	/	可开放
16154	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	鸽子山支7#	50	89.42%	0	0	未列入	/	/	0.46%	/	/	可开放
16155	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	立新一分15#	100	1.42%	78.58	78.58	未列入	/	/	-26.38%	/	/	可开放
16156	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	河南二支1#	100	53.31%	26.69	26.69	未列入	/	/	4.99%	/	/	可开放
16157	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	西沟支6#	100	58.18%	21.82	21.82	未列入	/	/	22.67%	/	/	可开放
16158	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线南沟台	100	2.02%	77.98	77.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16159	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	敬老院小区箱变变压器	500	2.77%	386.13	386.13	未列入	/	/	244.31%	/	/	可开放
16160	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜三台	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	16.10%	/	/	可开放
16161	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线狼下之一台	100	11.17%	68.83	68.83	未列入	/	/	1.84%	/	/	可开放
16162	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线老东台	100	29.31%	50.69	50.69	未列入	/	/	-7.44%	/	/	可开放
16163	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线东西队台	200	4.65%	150.71	150.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16164	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线房身之二台	100	15.70%	64.3	64.3	未列入	/	/	7.05%	/	/	可开放
16165	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线加油站小区台	200	0.43%	159.15	159.15	未列入	/	/	16.16%	/	/	可开放
16166	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线粉房二台	200	11.42%	137.17	137.17	未列入	/	/	-8.54%	/	/	可开放
16167	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线粉房一台	100	1.79%	78.21	78.21	未列入	/	/	5.77%	/	/	可开放
16168	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线镇家属2台	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	21.79%	/	/	可开放
16169	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线镇家属4台	200	0.62%	158.77	158.77	未列入	/	/	11.46%	/	/	可开放
16170	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线老卜东台	200	11.83%	136.34	136.34	未列入	/	/	19.03%	/	/	可开放
16171	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线小三家之一台	100	13.88%	66.12	66.12	未列入	/	/	-10.97%	/	/	可开放
16172	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线老卜西台	100	40.50%	39.5	39.5	未列入	/	/	26.62%	/	/	可开放
16173	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	益林线北堡之一台	100	1.48%	78.52	78.52	未列入	/	/	54.50%	/	/	可开放
16174	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线上头子台	200	9.78%	140.44	140.44	未列入	/	/	321.68%	/	/	可开放
16175	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线油房台	200	7.74%	144.52	144.52	未列入	/	/	-44.92%	/	/	可开放
16176	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三家子变台	50	6.12%	36.94	36.94	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
16177	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线政府家属台	400	13.54%	265.84	265.84	未列入	/	/	18.73%	/	/	可开放
16178	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线张卜台	200	15.96%	128.09	128.09	未列入	/	/	0.66%	/	/	可开放
16179	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	样岭线后葛屯2台区	200	0.52%	158.97	158.97	未列入	/	/	132.83%	/	/	可开放
16180	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王家卜台	100	22.02%	57.98	57.98	未列入	/	/	10.03%	/	/	可开放
16181	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心一队台	200	3.87%	152.26	152.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16182	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线东街变台	100	26.03%	53.97	53.97	未列入	/	/	10.03%	/	/	可开放
16183	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古石分37#新丰变台	100	19.44%	60.56	60.56	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
16184	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大甸沟分44#岭沟变台	50	2.22%	38.89	38.89	未列入	/	/	8.67%	/	/	可开放
16185	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线岭后变台	100	24.41%	55.59	55.59	未列入	/	/	13.83%	/	/	可开放
16186	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼汤分74#台区	200	0.70%	158.6	158.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16187	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村马店台	100	22.34%	57.66	57.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16188	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园4#箱式变电站变压器	630	0.08%	503.51	503.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16189	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园5#箱式变电站变压器	630	0.05%	503.67	503.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16190	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线松树嘴变台	100	24.11%	55.89	55.89	未列入	/	/	22.22%	/	/	可开放
16191	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园4#箱式变电站变压器	315	18.61%	193.39	193.39	未列入	/	/	30.28%	/	/	可开放
16192	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小关卜台	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16193	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园5#箱式变电站变压器	630	0.07%	503.59	503.59	未列入	/	/	36.52%	/	/	可开放
16194	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大甸沟分54#岭沟2台区	50	1.68%	39.16	39.16	未列入	/	/	11.14%	/	/	可开放

16195	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园6#箱式变电站变压器	630	0.06%	503.6	503.6	未列入	/	/	38.01%	/	/	可开放
16196	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府6#箱式变电站变压器	500	0.07%	399.64	399.64	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
16197	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳久富食用菌台	100	27.39%	52.61	52.61	未列入	/	/	117.69%	/	/	可开放
16198	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线大石卜台	200	9.54%	140.93	140.93	未列入	/	/	-4.18%	/	/	可开放
16199	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线北街之一台	100	63.06%	16.94	16.94	未列入	/	/	31.80%	/	/	可开放
16200	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线大石卜2台	100	32.32%	47.68	47.68	未列入	/	/	24.89%	/	/	可开放
16201	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵后台柱上变压器	200	11.95%	136.11	136.11	未列入	/	/	24.51%	/	/	可开放
16202	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线老石南沟台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16203	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区2#箱变变压器	315	0.11%	251.65	251.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16204	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区3#箱变变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16205	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期1#箱变变压器	630	1.69%	493.38	493.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16206	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	四道河村张家沟台区	50	15.84%	32.08	32.08	未列入	/	/	15.86%	/	/	可开放
16207	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	新甸台	50	2.38%	38.81	38.81	未列入	/	/	-21.07%	/	/	可开放
16208	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期2#箱变变压器	630	3.86%	479.68	479.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16209	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线石房沟台区	200	8.60%	142.81	142.81	未列入	/	/	-5.33%	/	/	可开放
16210	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线李卜李前台	200	0.70%	158.61	158.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16211	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马西2台	100	20.85%	59.15	59.15	未列入	/	/	9.34%	/	/	可开放
16212	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线松树嘴台	200	0.46%	159.09	159.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16213	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马家沟台	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16214	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	苏子沟全眼台	50	55.40%	12.3	12.3	未列入	/	/	22.10%	/	/	可开放
16215	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线大东沟台	100	37.94%	42.06	42.06	未列入	/	/	-8.27%	/	/	可开放
16216	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线卜东西台	100	2.15%	77.85	77.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16217	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线中心市场台	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	4.55%	/	/	可开放
16218	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线马家堡台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16219	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线大甸台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16220	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿二台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16221	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	孟油坊台	50	15.74%	32.13	32.13	未列入	/	/	0.19%	/	/	可开放
16222	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	小何卜台	100	51.41%	28.59	28.59	未列入	/	/	21.16%	/	/	可开放
16223	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陈东台	50	16.46%	31.77	31.77	未列入	/	/	10.91%	/	/	可开放
16224	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	青后台	50	8.96%	35.52	35.52	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
16225	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	青东台	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	-47.67%	/	/	可开放
16226	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	大南沟台	30	26.27%	16.12	16.12	未列入	/	/	11.84%	/	/	可开放
16227	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	包卜台	100	0.51%	79.49	79.49	未列入	/	/	-41.88%	/	/	可开放
16228	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	包上台	50	93.38%	0	0	未列入	/	/	37.91%	/	/	可开放
16229	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	下洼（一）台	100	1.71%	78.29	78.29	未列入	/	/	-7.30%	/	/	可开放
16230	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	10kV石棉线后卜台	30	33.40%	13.98	13.98	未列入	/	/	38.68%	1	1	可开放
16231	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	中街台	50	8.94%	35.53	35.53	未列入	/	/	-23.26%	/	/	可开放
16232	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	后街台	30	30.90%	14.73	14.73	未列入	/	/	12.46%	/	/	可开放
16233	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东南分20右1#台	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	-9.86%	/	/	可开放
16234	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线31#台	400	14.48%	262.08	262.08	未列入	/	/	17.38%	/	/	可开放
16235	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线35#台	400	12.13%	271.5	271.5	未列入	/	/	8.33%	/	/	可开放
16236	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线杨街台区	100	28.01%	51.99	51.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16237	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线40#台	400	0.06%	319.77	319.77	未列入	/	/	-88.18%	/	/	可开放
16238	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线麻地台区	100	34.46%	45.54	45.54	未列入	/	/	12.89%	/	/	可开放
16239	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线洪海物业台区	400	6.79%	292.83	292.83	未列入	/	/	5.24%	/	/	可开放
16240	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线河西队台区	100	26.13%	53.87	53.87	未列入	/	/	1.19%	/	/	可开放
16241	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线育才台区	200	32.33%	95.34	95.34	未列入	/	/	21.50%	/	/	可开放

16242	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线孙前后台区	200	18.53%	122.95	122.95	未列入	/	/	3.80%	/	/	可开放
16243	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线南二台区	400	14.45%	262.21	262.21	未列入	/	/	28.17%	/	/	可开放
16244	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线河南台区	100	37.13%	42.87	42.87	未列入	/	/	-25.60%	/	/	可开放
16245	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线周家卜台	200	25.85%	108.31	108.31	未列入	/	/	32.37%	/	/	可开放
16246	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线沟里台区	200	4.89%	150.23	150.23	未列入	/	/	243.09%	/	/	可开放
16247	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线王家卜台区	100	15.33%	64.67	64.67	未列入	/	/	-7.07%	/	/	可开放
16248	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线刘家村台区	200	1.44%	157.12	157.12	未列入	/	/	-3.46%	/	/	可开放
16249	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线房前台区	200	10.75%	138.51	138.51	未列入	/	/	287.66%	/	/	可开放
16250	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线芝麻地台区	100	39.21%	40.79	40.79	未列入	/	/	-17.21%	/	/	可开放
16251	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线纪玉顺台区	200	2.29%	155.43	155.43	未列入	/	/	48.23%	/	/	可开放
16252	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线核桃沟台区	100	23.98%	56.02	56.02	未列入	/	/	-9.22%	/	/	可开放
16253	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙台区	200	0.92%	158.16	158.16	未列入	/	/	5.92%	/	/	可开放
16254	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线林上二台	200	0.44%	159.13	159.13	未列入	/	/	-17.23%	/	/	可开放
16255	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线周外台区	200	16.65%	126.71	126.71	未列入	/	/	-1.22%	/	/	可开放
16256	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线赵后卜台区	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	-59.86%	/	/	可开放
16257	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线东街台区	400	20.87%	236.54	236.54	未列入	/	/	16.21%	/	/	可开放
16258	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线老卜台区	100	35.80%	44.2	44.2	未列入	/	/	12.63%	/	/	可开放
16259	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线北沟台区	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	-85.01%	/	/	可开放
16260	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线食用菌台区	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
16261	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线包东台区	100	38.49%	41.51	41.51	未列入	/	/	15.07%	/	/	可开放
16262	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线前卜台区	100	28.06%	51.94	51.94	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
16263	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线东沟台区	200	0.63%	158.74	158.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16264	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线卜家堡台区	200	1.01%	157.98	157.98	未列入	/	/	-24.46%	/	/	可开放
16265	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线敬老院台区	100	44.82%	35.18	35.18	未列入	/	/	4.63%	/	/	可开放
16266	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线一队台区	200	0.84%	158.33	158.33	未列入	/	/	-23.59%	/	/	可开放
16267	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线杏树台区	200	0.14%	159.72	159.72	未列入	/	/	-6.46%	/	/	可开放
16268	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线小文街台区	100	1.08%	78.92	78.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16269	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线后东台区	200	1.76%	156.49	156.49	未列入	/	/	1.46%	/	/	可开放
16270	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线衣振东住宅楼台区	200	16.30%	127.41	127.41	未列入	/	/	2.24%	/	/	可开放
16271	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线三合台区	200	1.45%	157.11	157.11	未列入	/	/	-50.24%	/	/	可开放
16272	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线周卜台区	200	0.90%	158.2	158.2	未列入	/	/	21.97%	/	/	可开放
16273	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线闹沟门台	200	0.21%	159.59	159.59	未列入	/	/	-53.18%	/	/	可开放
16274	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线三道台区	200	10.38%	139.25	139.25	未列入	/	/	18.89%	/	/	可开放
16275	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线张家台区	200	8.61%	142.78	142.78	未列入	/	/	5.61%	/	/	可开放
16276	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线东隈台区	100	33.83%	46.17	46.17	未列入	/	/	25.24%	/	/	可开放
16277	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线道南台区	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	7.84%	/	/	可开放
16278	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线商贸街之三台区	400	12.89%	268.43	268.43	未列入	/	/	-6.11%	/	/	可开放
16279	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线东卜台区	100	1.97%	78.03	78.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16280	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线蔡隈台区	100	18.14%	61.86	61.86	未列入	/	/	-0.92%	/	/	可开放
16281	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西隈村民组台区	100	5.89%	74.11	74.11	未列入	/	/	-1.82%	/	/	可开放
16282	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线丰沟台区	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	40.35%	/	/	可开放
16283	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线洋河街台	200	10.58%	138.85	138.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16284	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	三间房线大车店台区	100	3.41%	76.59	76.59	未列入	/	/	4.05%	/	/	可开放
16285	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线盛家卜台区	200	0.09%	159.83	159.83	未列入	/	/	-76.20%	/	/	可开放
16286	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线黄岭村台区	200	4.07%	151.87	151.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16287	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线太阳绒山羊养殖场	100	5.70%	74.3	74.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16288	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大为食用菌合作社变台	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-52.15%	/	/	可开放
16289	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村宫卜	100	5.45%	74.55	74.55	未列入	/	/	17.02%	/	/	可开放
16290	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	徐家沟变台	50	13.42%	33.29	33.29	未列入	/	/	11.89%	/	/	可开放

16291	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	吕卜变台	50	9.62%	35.19	35.19	未列入	/	/	24.16%	/	/	可开放
16292	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	邵卜变台	50	8.18%	35.91	35.91	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
16293	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孙卜变台	50	10.82%	34.59	34.59	未列入	/	/	-10.27%	/	/	可开放
16294	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭前变台	50	63.68%	8.16	8.16	未列入	/	/	0.60%	/	/	可开放
16295	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线乔限二台	50	1.70%	39.15	39.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16296	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线五队台区	400	2.55%	309.81	309.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16297	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线前卜2台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	3	6	可开放
16298	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线狸狐台	50	83.82%	0	0	未列入	/	/	12.08%	/	/	可开放
16299	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	石里台	10	2.40%	7.76	7.76	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
16300	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	二道台	100	44.66%	35.34	35.34	未列入	/	/	-3.89%	/	/	可开放
16301	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	头道台	50	46.42%	16.79	16.79	未列入	/	/	-19.64%	/	/	可开放
16302	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	锥下台	200	51.11%	57.78	57.78	未列入	/	/	10.46%	/	/	可开放
16303	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	正沟台	30	16.33%	19.1	19.1	未列入	/	/	-4.92%	6	35	可开放
16304	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	南沟台	30	87.53%	0	0	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
16305	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	黄家村台	200	58.57%	42.87	42.87	未列入	/	/	59.21%	/	/	可开放
16306	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	朝上下台	30	17.37%	18.79	18.79	未列入	/	/	22.01%	/	/	可开放
16307	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	沟口台	100	43.28%	36.72	36.72	未列入	/	/	16.85%	/	/	可开放
16308	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	杨家崴台	50	8.24%	35.88	35.88	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
16309	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	李家台	100	41.31%	0	0	未列入	/	/	-31.13%	/	/	可开放
16310	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	太阳沟台	200	57.18%	45.65	45.65	未列入	/	/	25.74%	/	/	可开放
16311	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	荒沟村沟口队变台	100	41.91%	0	0	未列入	/	/	-37.81%	3	6	可开放
16312	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	头道河台	200	60.34%	39.32	39.32	未列入	/	/	20.62%	/	/	可开放
16313	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	二道河台	100	50.87%	29.13	29.13	未列入	/	/	14.49%	/	/	可开放
16314	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	河东台	100	76.85%	3.15	3.15	未列入	/	/	365.93%	/	/	可开放
16315	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线双泉台	200	40.34%	79.33	79.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16316	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	沟里变台	100	65.62%	14.38	14.38	未列入	/	/	7.40%	/	/	可开放
16317	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线上河套之二台	100	66.77%	13.23	13.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16318	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线大砬子台	50	93.54%	0	0	未列入	/	/	-	1	5	可开放
16319	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线时卜台	100	78.84%	1.16	1.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16320	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	上卜台(黄旗线)	50	10.78%	34.61	34.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16321	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	何店2台	80	65.95%	11.24	11.24	未列入	/	/	27.18%	/	/	可开放
16322	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	卜东台	20	73.10%	1.38	1.38	未列入	/	/	11.36%	/	/	可开放
16323	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	市场之一台	315	0.13%	251.58	251.58	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
16324	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	后佟卜台	100	24.71%	55.29	55.29	未列入	/	/	12.51%	/	/	可开放
16325	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线一队二台区	100	1.63%	78.37	78.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16326	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪卜马场台	50	37.22%	21.39	21.39	未列入	/	/	-0.53%	/	/	可开放
16327	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	同心六队台	50	63.64%	8.18	8.18	未列入	/	/	-0.38%	/	/	可开放
16328	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	同心五队台	100	70.21%	9.79	9.79	未列入	/	/	17.89%	/	/	可开放
16329	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	石老沟台	100	68.16%	11.84	11.84	未列入	/	/	5.34%	/	/	可开放
16330	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	东广村台	80	53.76%	20.99	20.99	未列入	/	/	37.11%	/	/	可开放
16331	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	佟西台	100	41.67%	38.33	38.33	未列入	/	/	-7.70%	/	/	可开放
16332	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	花园六队台	30	38.37%	12.49	12.49	未列入	/	/	14.63%	1	2	可开放
16333	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	甸子村甸子小队台	50	9.52%	35.24	35.24	未列入	/	/	11.48%	/	/	可开放
16334	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线孙卜台	100	52.46%	27.54	27.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16335	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭东沟台	160	61.46%	29.67	29.67	未列入	/	/	-1.82%	/	/	可开放
16336	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	观音沟七队台	50	8.76%	35.62	35.62	未列入	/	/	17.36%	/	/	可开放
16337	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	福润家园2#箱变变压器	630	0.03%	503.82	503.82	未列入	/	/	2.90%	/	/	可开放
16338	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园5#箱变变压器	630	3.32%	483.09	483.09	未列入	/	/	1220.04%	/	/	可开放
16339	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石门台区	200	29.11%	101.78	101.78	未列入	/	/	742.61%	/	/	可开放

16340	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线七队台区	200	9.22%	141.56	141.56	未列入	/	/	3.78%	/	/	可开放
16341	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线太平岭台区	100	22.16%	57.84	57.84	未列入	/	/	3.37%	/	/	可开放
16342	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线河西卜台区	400	4.06%	303.77	303.77	未列入	/	/	5.91%	/	/	可开放
16343	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线水獭台区	400	10.04%	279.83	279.83	未列入	/	/	32.47%	/	/	可开放
16344	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线小二道河台区	100	16.72%	63.28	63.28	未列入	/	/	-22.72%	/	/	可开放
16345	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线五六队台区	200	9.97%	140.06	140.06	未列入	/	/	3.54%	/	/	可开放
16346	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线南沟台区	100	24.05%	55.95	55.95	未列入	/	/	-1.88%	/	/	可开放
16347	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线唐限二队台区	400	8.77%	284.91	284.91	未列入	/	/	0.26%	/	/	可开放
16348	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线大映沟台区	100	49.84%	30.16	30.16	未列入	/	/	55.70%	/	/	可开放
16349	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线龙东台区	400	7.84%	288.64	288.64	未列入	/	/	0.94%	/	/	可开放
16350	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线南沟二台区	100	21.43%	58.57	58.57	未列入	/	/	3.59%	/	/	可开放
16351	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线道岔台区	100	31.13%	48.87	48.87	未列入	/	/	7.52%	/	/	可开放
16352	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘卜台区	200	0.97%	158.06	158.06	未列入	/	/	-10.65%	/	/	可开放
16353	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线仓木台区	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	35.40%	/	/	可开放
16354	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线上甸台区	100	14.64%	65.36	65.36	未列入	/	/	-8.82%	/	/	可开放
16355	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线费卜一台区	200	0.94%	158.13	158.13	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
16356	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线二队台区	200	2.81%	154.39	154.39	未列入	/	/	-34.96%	/	/	可开放
16357	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线二队台区	200	14.04%	131.93	131.93	未列入	/	/	8.90%	/	/	可开放
16358	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线西甸子台区	100	2.83%	77.17	77.17	未列入	/	/	8.59%	/	/	可开放
16359	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	树地线巴沟台区	400	0.34%	318.64	318.64	未列入	/	/	19.65%	/	/	可开放
16360	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线范家卜台区	200	10.29%	139.43	139.43	未列入	/	/	324.78%	/	/	可开放
16361	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线立志台区	100	1.89%	78.11	78.11	未列入	/	/	14.56%	/	/	可开放
16362	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线沟上队台区	200	14.74%	130.53	130.53	未列入	/	/	9.32%	/	/	可开放
16363	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线头道台区	200	10.71%	138.58	138.58	未列入	/	/	358.26%	/	/	可开放
16364	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线马门台区	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-63.22%	/	/	可开放
16365	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线沟里分上粉房台区	200	10.05%	139.91	139.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16366	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线河南台区	200	3.04%	153.93	153.93	未列入	/	/	-37.10%	/	/	可开放
16367	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线农场猪场二台区	200	0.57%	158.86	158.86	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
16368	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线薛家卜台区	400	3.32%	306.71	306.71	未列入	/	/	-9.29%	/	/	可开放
16369	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线南沟里台区	200	5.89%	148.22	148.22	未列入	/	/	21.50%	/	/	可开放
16370	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线小荒台区	100	19.79%	60.21	60.21	未列入	/	/	18.47%	/	/	可开放
16371	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	本山线浩农食用菌台区	200	0.98%	158.05	158.05	未列入	/	/	-0.76%	/	/	可开放
16372	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线老爷庙台区	200	5.63%	148.75	148.75	未列入	/	/	-49.17%	/	/	可开放
16373	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线南沟门台区	200	3.28%	153.44	153.44	未列入	/	/	-21.37%	/	/	可开放
16374	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线小卜台区	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	8.56%	/	/	可开放
16375	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线张家台区	100	37.38%	42.62	42.62	未列入	/	/	29.50%	/	/	可开放
16376	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线兴下台区	100	29.40%	50.6	50.6	未列入	/	/	-0.62%	/	/	可开放
16377	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线佛西台区	200	9.92%	140.16	140.16	未列入	/	/	324.69%	/	/	可开放
16378	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府7#箱式变电站变压器	500	4.81%	375.94	375.94	未列入	/	/	1089.66%	/	/	可开放
16379	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾1#箱式变电站变压器	500	0.03%	399.86	399.86	未列入	/	/	-3.39%	/	/	可开放
16380	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾2#箱式变电站变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	-92.37%	/	/	可开放
16381	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾3#箱式变电站变压器	500	5.16%	374.19	374.19	未列入	/	/	-0.48%	/	/	可开放
16382	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾4#箱式变电站变压器	500	5.53%	372.34	372.34	未列入	/	/	9.62%	/	/	可开放
16383	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾5#箱式变电站变压器	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	-89.50%	/	/	可开放
16384	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线姜卜分25#台	100	51.32%	28.68	28.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16385	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾一期9#箱变变压器	315	7.55%	228.21	228.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16386	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线李卜二台	200	15.67%	128.66	128.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16387	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线双山台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16388	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线大院台	200	3.51%	152.98	152.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放

16389	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉峦湾一期10#箱变变压器	315	6.81%	230.55	230.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16390	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线中队台区	200	23.80%	112.41	112.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16391	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线政府一队台区	400	4.22%	303.12	303.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16392	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线屈卜台	200	8.45%	143.11	143.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16393	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线姜卜分姜卜台	50	6.48%	36.76	36.76	未列入	/	/	-64.81%	/	/	可开放
16394	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线高文伟台	400	0.72%	317.12	317.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16395	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大岭沟台	50	13.14%	33.43	33.43	未列入	/	/	15.91%	/	/	可开放
16396	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线茧场台	50	51.50%	14.25	14.25	未列入	/	/	-4.34%	/	/	可开放
16397	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线胡家沟台	100	16.27%	63.73	63.73	未列入	/	/	8.35%	/	/	可开放
16398	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平曲卜台	50	2.62%	38.69	38.69	未列入	/	/	-60.25%	/	/	可开放
16399	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池赵卜台	50	18.84%	30.58	30.58	未列入	/	/	-3.99%	/	/	可开放
16400	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线北街台	400	0.10%	319.61	319.61	未列入	/	/	-85.66%	/	/	可开放
16401	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线五道岔台	100	41.37%	38.63	38.63	未列入	/	/	4.51%	/	/	可开放
16402	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大岭沟上台	100	0.27%	79.73	79.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16403	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期3#箱变变压器	630	0.03%	503.81	503.81	未列入	/	/	37.84%	/	/	可开放
16404	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期4#变压器	630	0.03%	503.78	503.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16405	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期5#变压器	630	2.87%	485.89	485.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16406	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线壕东台区	100	4.44%	75.56	75.56	未列入	/	/	13.61%	/	/	可开放
16407	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线梁店台区	200	1.28%	157.44	157.44	未列入	/	/	30.21%	/	/	可开放
16408	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线西岔台区	100	19.92%	60.08	60.08	未列入	/	/	-8.59%	/	/	可开放
16409	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线大沟台	200	24.14%	111.73	111.73	未列入	/	/	17.94%	/	/	可开放
16410	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线大川台区	100	43.18%	36.82	36.82	未列入	/	/	37.71%	/	/	可开放
16411	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线二道台区	100	28.36%	51.64	51.64	未列入	/	/	15.74%	/	/	可开放
16412	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线前街支台	200	1.24%	157.52	157.52	未列入	/	/	7.90%	/	/	可开放
16413	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线北沟里台	200	0.93%	158.15	158.15	未列入	/	/	-51.97%	1	2	可开放
16414	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线甸子队台	100	5.48%	74.52	74.52	未列入	/	/	31.48%	/	/	可开放
16415	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线鲍岭台	400	3.58%	305.68	305.68	未列入	/	/	301.12%	/	/	可开放
16416	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线二队台	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	37.98%	/	/	可开放
16417	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线东果川之二台	100	36.68%	43.32	43.32	未列入	/	/	25.74%	/	/	可开放
16418	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线塔沟台	100	46.15%	33.85	33.85	未列入	/	/	0.15%	/	/	可开放
16419	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线南沟台区	100	2.24%	77.76	77.76	未列入	/	/	-67.97%	/	/	可开放
16420	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线河南一组台	100	50.66%	29.34	29.34	未列入	/	/	3.68%	2	4	可开放
16421	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线胡卜一台	100	41.91%	0	0	未列入	/	/	-30.29%	/	/	可开放
16422	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线刘卜台	100	4.73%	75.27	75.27	未列入	/	/	5.62%	/	/	可开放
16423	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后台区	400	1.21%	315.17	315.17	未列入	/	/	-53.11%	9	35	可开放
16424	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线前山台区	400	0.44%	318.23	318.23	未列入	/	/	-71.38%	/	/	可开放
16425	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线西山台	200	1.09%	157.82	157.82	未列入	/	/	6.01%	/	/	可开放
16426	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线七队二台	200	1.43%	157.15	157.15	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
16427	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大赵沟台	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	-8.32%	/	/	可开放
16428	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线五队台	100	1.60%	78.4	78.4	未列入	/	/	-30.47%	/	/	可开放
16429	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线洼岭台区	100	2.50%	77.5	77.5	未列入	/	/	-3.95%	/	/	可开放
16430	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线李百秋台	200	0.65%	158.7	158.7	未列入	/	/	-5.96%	/	/	可开放
16431	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线马东台区	100	41.91%	0	0	未列入	/	/	10.59%	/	/	可开放
16432	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线岔路台	200	13.53%	132.95	132.95	未列入	/	/	-3.02%	/	/	可开放
16433	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线红岭沟里台区	100	32.17%	47.83	47.83	未列入	/	/	14.05%	/	/	可开放
16434	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线四下台区	100	26.42%	53.58	53.58	未列入	/	/	6.05%	/	/	可开放
16435	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线茧场台	200	1.00%	158	158	未列入	/	/	14.71%	/	/	可开放
16436	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线山咀台区	400	7.28%	290.89	290.89	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
16437	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线王家卜台区	100	33.57%	46.43	46.43	未列入	/	/	28.47%	/	/	可开放

16438	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线张卜台	100	43.02%	36.98	36.98	未列入	/	/	8.17%	/	/	可开放
16439	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线山城台	100	1.49%	78.51	78.51	未列入	/	/	-71.81%	1	2	可开放
16440	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孟卜台区	200	0.28%	159.44	159.44	未列入	/	/	-37.64%	/	/	可开放
16441	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线庙下台	200	13.05%	133.91	133.91	未列入	/	/	8.51%	/	/	可开放
16442	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前卜台区	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-61.27%	/	/	可开放
16443	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村九队台	100	1.31%	78.69	78.69	未列入	/	/	-50.70%	/	/	可开放
16444	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线小西沟队台区	200	0.51%	158.99	158.99	未列入	/	/	-6.28%	/	/	可开放
16445	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东洋沟台区	200	0.75%	158.5	158.5	未列入	/	/	49.63%	/	/	可开放
16446	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线河北台区	100	30.57%	49.43	49.43	未列入	/	/	13.67%	/	/	可开放
16447	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线一组台区	200	1.11%	157.78	157.78	未列入	/	/	25.93%	/	/	可开放
16448	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线陈卜台	50	8.50%	35.75	35.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16449	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线星星石三队台	50	3.96%	38.02	38.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16450	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线西街台	80	57.29%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16451	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	河北台111	50	10.14%	34.93	34.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16452	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	关卜台	100	59.53%	20.47	20.47	未列入	/	/	18.77%	/	/	可开放
16453	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	张家限台	20	41.40%	7.72	7.72	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
16454	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	6308茧场岭线大坎台	50	68.66%	5.67	5.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16455	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	三道河台	50	13.96%	33.02	33.02	未列入	/	/	-1.26%	/	/	可开放
16456	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小坎台	100	49.70%	30.3	30.3	未列入	/	/	-13.96%	/	/	可开放
16457	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	大洋台	30	28.07%	15.58	15.58	未列入	/	/	-0.06%	2	4	可开放
16458	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	谷卜台	50	5.04%	37.48	37.48	未列入	/	/	-6.13%	/	/	可开放
16459	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	邵卜台	50	13.78%	33.11	33.11	未列入	/	/	17.27%	/	/	可开放
16460	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	徐大院台	50	10.32%	34.84	34.84	未列入	/	/	8.79%	/	/	可开放
16461	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	张卜二台	30	27.50%	15.75	15.75	未列入	/	/	3.24%	/	/	可开放
16462	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平张卜台	50	16.68%	31.66	31.66	未列入	/	/	3.47%	/	/	可开放
16463	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝2#变压器	630	0.05%	503.69	503.69	未列入	/	/	-91.62%	/	/	可开放
16464	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线小柏卜台	100	32.90%	47.1	47.1	未列入	/	/	13.81%	/	/	可开放
16465	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线小岭台	400	0.38%	318.48	318.48	未列入	/	/	-63.69%	/	/	可开放
16466	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线小高卜台	100	27.00%	53	53	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
16467	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线姜卜台	200	0.92%	158.16	158.16	未列入	/	/	22.81%	/	/	可开放
16468	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线碾子沟台	100	38.78%	41.22	41.22	未列入	/	/	6.94%	/	/	可开放
16469	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线孙卜二台	100	32.45%	47.55	47.55	未列入	/	/	8.08%	/	/	可开放
16470	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线九队台	100	33.79%	46.21	46.21	未列入	/	/	14.89%	/	/	可开放
16471	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线三间房台	200	0.78%	158.45	158.45	未列入	/	/	-5.07%	/	/	可开放
16472	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线王屯台	100	25.52%	54.48	54.48	未列入	/	/	14.05%	/	/	可开放
16473	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线谢卜台	200	0.27%	159.47	159.47	未列入	/	/	-93.60%	/	/	可开放
16474	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线三家子台	100	23.91%	56.09	56.09	未列入	/	/	6.35%	/	/	可开放
16475	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线上卜台	100	38.55%	41.45	41.45	未列入	/	/	36.43%	/	/	可开放
16476	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线虎洞二台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16477	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线天龙寺台	400	0.06%	319.76	319.76	未列入	/	/	-49.47%	/	/	可开放
16478	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线旧岭台	100	62.93%	17.07	17.07	未列入	/	/	42.92%	/	/	可开放
16479	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	氧气厂线	乡置台	200	1.47%	157.07	157.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16480	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线限子台	100	39.61%	40.39	40.39	未列入	/	/	19.17%	/	/	可开放
16481	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线王卜台	200	16.90%	126.2	126.2	未列入	/	/	0.13%	/	/	可开放
16482	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线刘卜二台	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	-88.62%	/	/	可开放
16483	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线河西沿台区	100	35.00%	45	45	未列入	/	/	17.22%	/	/	可开放
16484	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线青后台区	100	28.25%	51.75	51.75	未列入	/	/	2.40%	/	/	可开放
16485	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村村北台区	400	13.19%	267.23	267.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16486	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	西沟台桑皮峪线	100	50.71%	29.29	29.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放

16487	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线付家台	200	1.12%	157.77	157.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16488	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线石场台	200	4.59%	150.83	150.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16489	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	兰家东山台	50	58.56%	10.72	10.72	未列入	/	/	23.17%	/	/	可开放
16490	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线马屯台（蔡卜）	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16491	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	葛卜分于卜台区	50	7.88%	36.06	36.06	未列入	/	/	-17.44%	/	/	可开放
16492	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜村张卜台区	50	14.26%	32.87	32.87	未列入	/	/	13.55%	/	/	可开放
16493	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	东于台区	80	4.13%	60.7	60.7	未列入	/	/	-13.30%	/	/	可开放
16494	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	上川台区	30	36.03%	13.19	13.19	未列入	/	/	12.77%	/	/	可开放
16495	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线凤兴卜一台	100	51.75%	28.25	28.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16496	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线隈子台区	20	38.30%	8.34	8.34	未列入	/	/	-	2	8	可开放
16497	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	恒河台区	30	28.63%	15.41	15.41	未列入	/	/	-6.19%	/	/	可开放
16498	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线金马台	50	8.62%	35.69	35.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16499	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山达岭台	50	9.76%	35.12	35.12	未列入	/	/	23.68%	/	/	可开放
16500	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	王卜台（团山线）	30	25.63%	16.31	16.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16501	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	东卜台	50	11.18%	34.41	34.41	未列入	/	/	-63.10%	/	/	可开放
16502	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	付卜村台区	50	8.26%	35.87	35.87	未列入	/	/	-13.97%	/	/	可开放
16503	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	北沟台	50	77.36%	1.32	1.32	未列入	/	/	19.62%	3	6	可开放
16504	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	西付台区	20	64.15%	3.17	3.17	未列入	/	/	46.97%	/	/	可开放
16505	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	高卜台	30	21.87%	17.44	17.44	未列入	/	/	4.91%	/	/	可开放
16506	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	小王屯台	30	20.47%	17.86	17.86	未列入	/	/	-5.19%	/	/	可开放
16507	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	夹上台	50	62.72%	8.64	8.64	未列入	/	/	1.52%	/	/	可开放
16508	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线永乐养殖场台	100	2.03%	77.97	77.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16509	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线尖山台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16510	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线洪益养殖场台	100	1.05%	78.95	78.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16511	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线东山种植小区台	100	0.27%	79.73	79.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16512	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线龙东台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16513	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石咀沟二台	100	27.80%	52.2	52.2	未列入	/	/	9.02%	/	/	可开放
16514	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石咀沟台	100	29.77%	50.23	50.23	未列入	/	/	-2.07%	/	/	可开放
16515	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线大房身一队台	400	11.75%	273	273	未列入	/	/	3.80%	2	3	可开放
16516	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	五道台	50	10.90%	34.55	34.55	未列入	/	/	6.22%	/	/	可开放
16517	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	石湖沟台	50	7.10%	36.45	36.45	未列入	/	/	0.71%	/	/	可开放
16518	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	李卜隈子台	50	8.92%	35.54	35.54	未列入	/	/	19.18%	/	/	可开放
16519	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	李卜张卜台	50	7.98%	36.01	36.01	未列入	/	/	16.50%	/	/	可开放
16520	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平岭台	50	5.82%	37.09	37.09	未列入	/	/	-35.11%	/	/	可开放
16521	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子时卜台	50	13.90%	33.05	33.05	未列入	/	/	4.45%	/	/	可开放
16522	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子南岭台	20	41.45%	7.71	7.71	未列入	/	/	4.44%	/	/	可开放
16523	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	新华下沈台	50	7.86%	36.07	36.07	未列入	/	/	-14.93%	/	/	可开放
16524	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘周卜台	50	4.60%	37.7	37.7	未列入	/	/	0.22%	/	/	可开放
16525	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子付卜台	50	9.06%	35.47	35.47	未列入	/	/	-68.09%	/	/	可开放
16526	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘双庙台	50	9.58%	35.21	35.21	未列入	/	/	8.09%	/	/	可开放
16527	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子坎东台	50	11.68%	34.16	34.16	未列入	/	/	3.14%	/	/	可开放
16528	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	河东苗圃台	100	2.28%	77.72	77.72	未列入	/	/	-10.71%	/	/	可开放
16529	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	同心村一队2#台	100	78.46%	1.54	1.54	未列入	/	/	17.27%	/	/	可开放
16530	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	何卜	50	7.26%	36.37	36.37	未列入	/	/	8.56%	/	/	可开放
16531	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线锥上台	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16532	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤北	100	3.56%	76.44	76.44	未列入	/	/	12.76%	/	/	可开放
16533	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	贾卜台	50	6.36%	36.82	36.82	未列入	/	/	-10.39%	/	/	可开放
16534	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	大西山台	100	3.83%	76.17	76.17	未列入	/	/	-11.86%	/	/	可开放
16535	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	小西山台	30	20.73%	17.78	17.78	未列入	/	/	23.17%	/	/	可开放

16536	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	丰富河西台	100	39.38%	40.62	40.62	未列入	/	/	1.41%	/	/	可开放
16537	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	弯沟台	50	13.88%	33.06	33.06	未列入	/	/	-87.87%	/	/	可开放
16538	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	张卜台	50	12.34%	33.83	33.83	未列入	/	/	-18.24%	/	/	可开放
16539	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	嶺秀2#变压器	400	10.93%	276.3	276.3	未列入	/	/	-7.94%	/	/	可开放
16540	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	大荒支18#大荒台	100	60.30%	19.7	19.7	未列入	/	/	3.97%	/	/	可开放
16541	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	小荒分支02#小荒台	100	77.46%	2.54	2.54	未列入	/	/	1.06%	/	/	可开放
16542	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭2#变压器	800	3.24%	614.12	614.12	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
16543	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠3#变压器	500	5.82%	370.9	370.9	未列入	/	/	18.28%	/	/	可开放
16544	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	熙和苑箱变	200	0.40%	159.21	159.21	未列入	/	/	-85.80%	/	/	可开放
16545	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	小荒沟台	50	6.66%	36.67	36.67	未列入	/	/	-75.36%	/	/	可开放
16546	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	皮巴沟台	100	16.75%	63.25	63.25	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
16547	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	曲塘坊台	30	17.33%	18.8	18.8	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
16548	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	河东变台	50	10.12%	34.94	34.94	未列入	/	/	32.09%	/	/	可开放
16549	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	围子台	50	14.28%	32.86	32.86	未列入	/	/	6.54%	/	/	可开放
16550	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	刘卜台夹道线	200	51.95%	56.1	56.1	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16551	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	李卜台夹道线	30	33.23%	14.03	14.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16552	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	砬咀台	100	72.46%	7.54	7.54	未列入	/	/	201.15%	/	/	可开放
16553	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	王家卜台（土门线）	100	35.69%	44.31	44.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16554	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线半拉岭二台	200	0.56%	158.89	158.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16555	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线安岭台区	200	0.56%	158.89	158.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16556	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜八队台区	400	4.63%	301.5	301.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16557	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜三队台区	400	0.25%	318.99	318.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16558	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线荒地卜台	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16559	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜十队台区	200	11.40%	137.2	137.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16560	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线巴卜六队台	200	1.56%	156.88	156.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16561	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线卜子台区	200	12.88%	134.25	134.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16562	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线长哨2台区	200	5.55%	148.9	148.9	未列入	/	/	-	3	7	可开放
16563	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉六队台区	100	17.54%	62.46	62.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16564	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大房子台	100	1.69%	78.31	78.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16565	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线生铁二台	100	0.83%	79.17	79.17	未列入	/	/	18.61%	/	/	可开放
16566	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线鸿瑞台	100	36.21%	43.79	43.79	未列入	/	/	0.70%	/	/	可开放
16567	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线榛子园二台	200	0.39%	159.22	159.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16568	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线政府台	400	0.21%	319.17	319.17	未列入	/	/	17.62%	/	/	可开放
16569	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	甸子村砬子沟台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16570	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线利盈台	100	1.63%	78.37	78.37	未列入	/	/	15.59%	/	/	可开放
16571	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	包上支8号右2台	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	-20.23%	/	/	可开放
16572	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	中学分1号左1台	50	13.00%	33.5	33.5	未列入	/	/	-0.31%	/	/	可开放
16573	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	道北台	100	45.83%	0	0	未列入	/	/	15.86%	/	/	可开放
16574	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	坎下台龙门线	200	2.97%	154.06	154.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16575	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭北沟台台区	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16576	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线庞卜台	100	54.61%	25.39	25.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16577	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线上何卜台	100	53.81%	26.19	26.19	未列入	/	/	71.57%	/	/	可开放
16578	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线绿益台	200	0.42%	159.16	159.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16579	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线升福台	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16580	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线兴旺台	100	21.17%	58.83	58.83	未列入	/	/	9.92%	/	/	可开放
16581	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线东柳台	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
16582	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线葛卜农设台	100	0.88%	79.12	79.12	未列入	/	/	19.14%	/	/	可开放
16583	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线龙利台	200	0.67%	158.66	158.66	未列入	/	/	52.00%	/	/	可开放
16584	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	荒沟台	200	56.93%	46.14	46.14	未列入	/	/	11.86%	1	2	可开放

16585	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	王店台	100	1.49%	78.51	78.51	未列入	/	/	-91.96%	/	/	可开放
16586	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	叶枫蘑菇小区台区	80	2.84%	61.73	61.73	未列入	/	/	-15.51%	/	/	可开放
16587	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	四队之二台	50	6.70%	36.65	36.65	未列入	/	/	6.93%	/	/	可开放
16588	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	三队台	50	12.06%	33.97	33.97	未列入	/	/	-8.23%	/	/	可开放
16589	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	三队之二台	30	31.50%	14.55	14.55	未列入	/	/	9.30%	/	/	可开放
16590	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	一队台	50	1.48%	39.26	39.26	未列入	/	/	-56.61%	/	/	可开放
16591	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马下二台区	50	60.56%	9.72	9.72	未列入	/	/	1.66%	/	/	可开放
16592	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线下粉房台	100	75.94%	4.06	4.06	未列入	/	/	3.44%	/	/	可开放
16593	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	兴隆分社员一台	200	0.39%	159.23	159.23	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
16594	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	小下台	200	54.16%	51.69	51.69	未列入	/	/	-0.98%	/	/	可开放
16595	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线四队台	100	45.83%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16596	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线于卜台	100	38.28%	41.72	41.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16597	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	曹卜台	100	45.83%	0	0	未列入	/	/	-8.62%	/	/	可开放
16598	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	江卜台（三道河）	100	42.05%	37.95	37.95	未列入	/	/	15.72%	/	/	可开放
16599	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线二道沟台	50	47.74%	16.13	16.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16600	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线四道沟台	50	93.44%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16601	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	石桥台	160	1.31%	125.9	125.9	未列入	/	/	-31.23%	/	/	可开放
16602	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线北甸台	50	7.64%	36.18	36.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16603	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线砬子沟台	50	81.74%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16604	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜大院台	100	25.67%	54.33	54.33	未列入	/	/	21.36%	/	/	可开放
16605	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线柳发志台	200	0.06%	159.88	159.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16606	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	下河东台	30	39.67%	12.1	12.1	未列入	/	/	15.05%	/	/	可开放
16607	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	小闹变台	50	10.24%	34.88	34.88	未列入	/	/	12.72%	/	/	可开放
16608	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	赫卜变台(马阳线)	100	54.99%	25.01	25.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16609	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	横道变台	100	45.10%	34.9	34.9	未列入	/	/	41.61%	/	/	可开放
16610	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	石灰窑变台	100	50.86%	29.14	29.14	未列入	/	/	41.25%	/	/	可开放
16611	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	北台变台	30	20.40%	17.88	17.88	未列入	/	/	-3.12%	/	/	可开放
16612	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线后岭台区	100	45.83%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16613	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉三队之一	100	51.87%	28.13	28.13	未列入	/	/	1.81%	/	/	可开放
16614	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府4#箱变变压器	500	10.74%	346.3	346.3	未列入	/	/	-4.29%	/	/	可开放
16615	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	新立北之一台	100	2.74%	77.26	77.26	未列入	/	/	16.47%	/	/	可开放
16616	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线阜昌北分7#（西）	200	41.28%	77.44	77.44	未列入	/	/	10.68%	/	/	可开放
16617	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	何家沟上台	100	56.83%	23.17	23.17	未列入	/	/	7.70%	/	/	可开放
16618	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	前佟卜台	100	22.32%	57.68	57.68	未列入	/	/	15.13%	/	/	可开放
16619	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线孙家卜台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16620	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线冷卜台区	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	9.86%	/	/	可开放
16621	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线李卜台区	100	18.49%	61.51	61.51	未列入	/	/	27.92%	/	/	可开放
16622	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线秦家台	200	0.09%	159.83	159.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16623	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线荒沟里台	200	0.08%	159.85	159.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16624	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线孙西台	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16625	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	大河南线河南西沟台	100	0.92%	79.08	79.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16626	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后二台	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16627	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	庙下台	80	51.64%	0	0	未列入	/	/	-20.90%	/	/	可开放
16628	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	房木沟台	50	6.28%	36.86	36.86	未列入	/	/	-0.47%	/	/	可开放
16629	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线沙包地台	80	4.68%	60.26	60.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16630	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线李家台	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16631	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线旗杆底台	200	3.92%	152.17	152.17	未列入	/	/	525.70%	/	/	可开放
16632	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	刘家沟分15#刘下台	50	5.04%	37.48	37.48	未列入	/	/	-26.38%	/	/	可开放
16633	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	房身分3#房身台	100	20.54%	59.46	59.46	未列入	/	/	-2.28%	/	/	可开放

16634	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线虎洞台	50	63.18%	8.41	8.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16635	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线黄岭台	30	17.03%	18.89	18.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16636	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	小赵沟台	10	76.70%	0.33	0.33	未列入	/	/	4.68%	/	/	可开放
16637	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	王家街2台	50	3.24%	38.38	38.38	未列入	/	/	-38.76%	/	/	可开放
16638	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	松树一二队台	100	55.86%	24.14	24.14	未列入	/	/	1.01%	/	/	可开放
16639	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭分四队台	30	24.33%	16.7	16.7	未列入	/	/	1.26%	/	/	可开放
16640	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭分三队支台	100	15.55%	64.45	64.45	未列入	/	/	5.88%	/	/	可开放
16641	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	桥下台	100	39.35%	40.65	40.65	未列入	/	/	10.38%	/	/	可开放
16642	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	石板台	100	52.87%	27.13	27.13	未列入	/	/	-17.32%	/	/	可开放
16643	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	河南台(许家线)	100	58.86%	21.14	21.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16644	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪刚小区台	50	0.12%	39.94	39.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16645	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪卜种植小区台	100	74.50%	5.5	5.5	未列入	/	/	24.52%	/	/	可开放
16646	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	泉眼台	50	11.98%	34.01	34.01	未列入	/	/	5.22%	/	/	可开放
16647	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分22#台	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16648	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	南山二台	30	27.50%	15.75	15.75	未列入	/	/	-6.37%	1	2	可开放
16649	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	白沙河台	50	4.00%	38	38	未列入	/	/	-75.79%	/	/	可开放
16650	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	包家卜台	50	12.68%	33.66	33.66	未列入	/	/	16.02%	7	20	可开放
16651	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线西队台	50	6.70%	36.65	36.65	未列入	/	/	-	1	2	可开放
16652	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	亿羽孵化厂台	80	34.98%	36.02	36.02	未列入	/	/	-34.19%	/	/	可开放
16653	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	曹恩来设施农业台	80	4.16%	60.67	60.67	未列入	/	/	-74.79%	/	/	可开放
16654	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	马西台	50	9.14%	35.43	35.43	未列入	/	/	-3.03%	/	/	可开放
16655	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	16304四道线七队台	50	62.06%	8.97	8.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16656	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭团结台	50	12.12%	33.94	33.94	未列入	/	/	-19.45%	/	/	可开放
16657	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭庙沟台	100	2.12%	77.88	77.88	未列入	/	/	5.91%	/	/	可开放
16658	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭村东卜前队台	50	15.24%	32.38	32.38	未列入	/	/	11.04%	/	/	可开放
16659	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线前山二台	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16660	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期3#箱变变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
16661	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉三队台区	400	0.26%	318.97	318.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16662	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜四队台区	200	0.53%	158.95	158.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16663	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉一队(1)台区	400	0.18%	319.29	319.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16664	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜五队台区	200	30.60%	98.81	98.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16665	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉四队台区	400	0.16%	319.38	319.38	未列入	/	/	-	1	2	可开放
16666	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜一队一台区	200	0.41%	159.19	159.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16667	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	岫岩满族自治县韭菜乡荣锐养殖场	100	3.18%	76.82	76.82	未列入	/	/	0.16%	/	/	可开放
16668	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	源隆设施农业之二	50	3.66%	38.17	38.17	未列入	/	/	60.54%	/	/	可开放
16669	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	岫玉一线45#柱上变压器	100	1.99%	78.01	78.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16670	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期1#箱变变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	65.83%	/	/	可开放
16671	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期2#箱变变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	-78.08%	/	/	可开放
16672	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期5#箱变变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
16673	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	融德君澜小区1#箱变变压器	630	0.01%	503.95	503.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16674	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	融德君澜小区2#箱变变压器	630	0.01%	503.96	503.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16675	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线黄土坎台	100	20.90%	59.1	59.1	未列入	/	/	8.69%	/	/	可开放
16676	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线砬沟台	200	0.30%	159.4	159.4	未列入	/	/	30.93%	/	/	可开放
16677	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线半拉岭一台	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	-87.80%	/	/	可开放
16678	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗5#箱变变压器	315	0.07%	251.78	251.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16679	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	老爷庙村光伏发电	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16680	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳村光伏发电	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16681	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗6#箱变变压器	400	4.25%	303.01	303.01	未列入	/	/	1142.80%	/	/	可开放
16682	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山村光伏发电	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放

16683	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	茧厂南台	50	15.82%	32.09	32.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16684	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	横道南台	50	6.92%	36.54	36.54	未列入	/	/	12.99%	/	/	可开放
16685	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	亿羽养殖场	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16686	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	西沟里二台	30	12.43%	20.27	20.27	未列入	/	/	-10.15%	/	/	可开放
16687	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	王家店一	50	28.96%	25.52	25.52	未列入	/	/	34.45%	/	/	可开放
16688	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗7#箱变变压器	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16689	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	后房子一	50	8.82%	35.59	35.59	未列入	/	/	2.96%	/	/	可开放
16690	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	钟家四	50	45.40%	17.3	17.3	未列入	/	/	-41.13%	/	/	可开放
16691	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线万润D区2#台区箱变压器	630	0.00%	630	630	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16692	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	石灰窑新华村设施农业	50	17.54%	31.23	31.23	未列入	/	/	67.12%	/	/	可开放
16693	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗8#箱变变压器	400	0.53%	317.88	317.88	未列入	/	/	929.56%	/	/	可开放
16694	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线西于一台	100	21.97%	58.03	58.03	未列入	/	/	19.87%	/	/	可开放
16695	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线下川一台	200	0.11%	159.79	159.79	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
16696	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线乡直二台	200	0.85%	158.31	158.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16697	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线上何卜一台	50	56.64%	11.68	11.68	未列入	/	/	10.08%	/	/	可开放
16698	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府二期1#箱变变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16699	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府二期2#箱变变压器	500	0.03%	399.83	399.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16700	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园3#变压器	500	0.04%	399.78	399.78	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
16701	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	悬门	50	7.14%	36.43	36.43	未列入	/	/	2.92%	/	/	可开放
16702	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	西东	100	3.80%	76.2	76.2	未列入	/	/	-74.15%	/	/	可开放
16703	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	丁卜	100	2.21%	77.79	77.79	未列入	/	/	5.65%	/	/	可开放
16704	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	佟西	50	15.24%	32.38	32.38	未列入	/	/	-10.49%	/	/	可开放
16705	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	佟卜	50	16.38%	31.81	31.81	未列入	/	/	1.82%	/	/	可开放
16706	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	金家岭	50	7.90%	36.05	36.05	未列入	/	/	17.52%	/	/	可开放
16707	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	谢文宪台	50	8.04%	35.98	35.98	未列入	/	/	-0.37%	/	/	可开放
16708	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	安秀丽台	160	34.85%	72.24	72.24	未列入	/	/	-18.08%	/	/	可开放
16709	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	刘海友台	200	23.71%	112.58	112.58	未列入	/	/	4.12%	/	/	可开放
16710	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	万宁小区台	80	57.29%	0	0	未列入	/	/	-7.14%	/	/	可开放
16711	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村五组台区	100	2.63%	77.37	77.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16712	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	河南台	80	56.58%	0	0	未列入	/	/	-2.42%	/	/	可开放
16713	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	高家卜台	50	8.40%	35.8	35.8	未列入	/	/	6.98%	/	/	可开放
16714	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	马家卜台	50	6.24%	36.88	36.88	未列入	/	/	-2.17%	/	/	可开放
16715	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古分171#陆家台	100	56.50%	23.5	23.5	未列入	/	/	-4.92%	/	/	可开放
16716	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	罗家沟支线12#罗外台	100	52.27%	27.73	27.73	未列入	/	/	-14.59%	/	/	可开放
16717	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭1#变压器	800	3.00%	616.03	616.03	未列入	/	/	1053.98%	/	/	可开放
16718	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	玉园变压器	630	0.10%	503.4	503.4	未列入	/	/	25.66%	/	/	可开放
16719	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠1#变压器	315	0.16%	251.5	251.5	未列入	/	/	-90.99%	/	/	可开放
16720	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭3#变压器	500	12.41%	337.97	337.97	未列入	/	/	36.08%	/	/	可开放
16721	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭4#变压器	500	10.36%	348.21	348.21	未列入	/	/	13.31%	/	/	可开放
16722	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山二线	尖山二线大院下台	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16723	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线胡家沟上台	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16724	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村五间房一队台	50	65.00%	7.5	7.5	未列入	/	/	0.56%	/	/	可开放
16725	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村矫卜队台	30	38.53%	12.44	12.44	未列入	/	/	36.11%	/	/	可开放
16726	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村木匠沟队台	100	61.00%	19	19	未列入	/	/	3.55%	/	/	可开放
16727	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村沟口队台	30	30.70%	14.79	14.79	未列入	/	/	-9.84%	/	/	可开放
16728	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村二道组台	50	11.64%	34.18	34.18	未列入	/	/	16.07%	/	/	可开放
16729	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村李北台	50	6.62%	36.69	36.69	未列入	/	/	13.27%	/	/	可开放
16730	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村十组台	30	33.23%	14.03	14.03	未列入	/	/	56.13%	/	/	可开放
16731	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村结梨树组台	20	52.10%	5.58	5.58	未列入	/	/	0.34%	/	/	可开放

16732	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村赵卜组台	30	13.33%	20	20	未列入	/	/	-9.83%	/	/	可开放
16733	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	童店村三块石组台	50	15.02%	32.49	32.49	未列入	/	/	10.96%	/	/	可开放
16734	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟村于卜台	30	27.53%	15.74	15.74	未列入	/	/	14.69%	8	21	可开放
16735	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	老庙村赵店组台	50	7.66%	36.17	36.17	未列入	/	/	15.52%	/	/	可开放
16736	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村大岭二组台	20	63.15%	3.37	3.37	未列入	/	/	11.28%	/	/	可开放
16737	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村大岭组台	50	46.96%	16.52	16.52	未列入	/	/	19.11%	/	/	可开放
16738	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村组台	100	32.27%	47.73	47.73	未列入	/	/	85.98%	/	/	可开放
16739	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天桥二组台	50	11.14%	34.43	34.43	未列入	/	/	-6.20%	/	/	可开放
16740	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	小东沟台	50	2.12%	38.94	38.94	未列入	/	/	-80.31%	/	/	可开放
16741	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	小西沟台（本山线）	200	0.06%	159.88	159.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16742	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	大西沟台（本山线）	160	9.81%	112.3	112.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16743	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	七队上台	100	1.59%	78.41	78.41	未列入	/	/	4.00%	/	/	可开放
16744	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜大院一台	100	49.47%	30.53	30.53	未列入	/	/	7.40%	/	/	可开放
16745	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线韭菜前堡台	400	5.76%	296.98	296.98	未列入	/	/	10.25%	/	/	可开放
16746	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线前碾盘台	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
16747	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线红岭前卜台	200	16.59%	126.82	126.82	未列入	/	/	52.48%	/	/	可开放
16748	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线唐付村马沟台	100	27.36%	52.64	52.64	未列入	/	/	40.40%	/	/	可开放
16749	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线上街台	100	2.02%	77.98	77.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16750	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	河下二台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16751	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线关卜村台	200	14.59%	130.83	130.83	未列入	/	/	24.53%	/	/	可开放
16752	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线南山支6#台	100	28.51%	51.49	51.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16753	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线北甸台	100	31.16%	48.84	48.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16754	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期4#箱变变压器	500	0.02%	399.9	399.9	未列入	/	/	58.11%	/	/	可开放
16755	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	河西分台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16756	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	宏伟食用菌种植合作社	80	0.11%	63.91	63.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16757	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线下河分61#下河一台	200	2.65%	154.71	154.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16758	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	田卜台区	100	71.53%	8.47	8.47	未列入	/	/	7.38%	/	/	可开放
16759	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	双庙台区	100	45.26%	0	0	未列入	/	/	-14.36%	/	/	可开放
16760	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	下川台区	50	8.42%	35.79	35.79	未列入	/	/	25.34%	/	/	可开放
16761	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	榛子沟台	50	16.70%	31.65	31.65	未列入	/	/	27.83%	/	/	可开放
16762	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	康卜台	50	8.48%	35.76	35.76	未列入	/	/	6.19%	/	/	可开放
16763	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	洼子台	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
16764	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	河南台	100	74.36%	5.64	5.64	未列入	/	/	25.08%	/	/	可开放
16765	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜村砬沟台区	50	12.54%	33.73	33.73	未列入	/	/	6.38%	/	/	可开放
16766	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	隐士沟台	20	60.50%	3.9	3.9	未列入	/	/	19.52%	/	/	可开放
16767	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	唐卜小队台区	100	36.76%	43.24	43.24	未列入	/	/	20.30%	/	/	可开放
16768	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线羊角台区	50	6.20%	36.9	36.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16769	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	那堡台	30	28.83%	15.35	15.35	未列入	/	/	16.99%	/	/	可开放
16770	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	任堡台	50	13.30%	33.35	33.35	未列入	/	/	19.72%	/	/	可开放
16771	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	山头变台	50	8.46%	35.77	35.77	未列入	/	/	-4.42%	/	/	可开放
16772	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	对门变台	50	11.32%	34.34	34.34	未列入	/	/	0.53%	/	/	可开放
16773	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	陈家卜台	50	48.40%	15.8	15.8	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
16774	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	荒里变台	50	74.46%	2.77	2.77	未列入	/	/	10.05%	/	/	可开放
16775	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	潘里变台	50	47.30%	16.35	16.35	未列入	/	/	26.63%	/	/	可开放
16776	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	潘门变台	50	56.24%	11.88	11.88	未列入	/	/	-0.20%	/	/	可开放
16777	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村石西台	100	38.95%	41.05	41.05	未列入	/	/	4.29%	/	/	可开放
16778	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村徐大沟二台	50	90.52%	0	0	未列入	/	/	22.95%	/	/	可开放
16779	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村徐大沟一台	50	9.22%	35.39	35.39	未列入	/	/	-0.75%	/	/	可开放
16780	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村房身台	100	23.26%	56.74	56.74	未列入	/	/	-20.65%	/	/	可开放

16781	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村二组台	50	21.58%	29.21	29.21	未列入	/	/	-81.50%	/	/	可开放
16782	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村付卜组台	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	-63.49%	/	/	可开放
16783	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村北卜组台	30	37.73%	12.68	12.68	未列入	/	/	14.33%	/	/	可开放
16784	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村旗杆二组台	30	23.47%	16.96	16.96	未列入	/	/	-0.63%	/	/	可开放
16785	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	童店村奋英沟组台	50	8.12%	35.94	35.94	未列入	/	/	-74.80%	4	8	可开放
16786	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	童店村黄岭组台	50	78.48%	0.76	0.76	未列入	/	/	6.23%	/	/	可开放
16787	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	新屯村中心组台	100	0.96%	79.04	79.04	未列入	/	/	10.94%	/	/	可开放
16788	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	大营村东房身组台	160	1.32%	125.89	125.89	未列入	/	/	64.47%	/	/	可开放
16789	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村东沟组台	30	29.70%	15.09	15.09	未列入	/	/	2.26%	/	/	可开放
16790	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村高卜组台	30	31.50%	14.55	14.55	未列入	/	/	7.95%	/	/	可开放
16791	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	马家店之一变台	50	5.94%	37.03	37.03	未列入	/	/	56.67%	/	/	可开放
16792	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	邵卜之一变台	50	5.24%	37.38	37.38	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
16793	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	修卜之一支变台	50	1.32%	39.34	39.34	未列入	/	/	-32.76%	/	/	可开放
16794	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河北二台	50	5.18%	37.41	37.41	未列入	/	/	-1.69%	/	/	可开放
16795	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线周卜南台	100	26.36%	53.64	53.64	未列入	/	/	23.55%	/	/	可开放
16796	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	黄沟变台	50	59.58%	10.21	10.21	未列入	/	/	-0.45%	/	/	可开放
16797	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线关家卜台	50	16.90%	31.55	31.55	未列入	/	/	3.36%	/	/	可开放
16798	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房明子峪二台	50	2.32%	38.84	38.84	未列入	/	/	12.90%	/	/	可开放
16799	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	长砬子台	50	59.94%	10.03	10.03	未列入	/	/	-7.78%	/	/	可开放
16800	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四南二台	100	29.35%	50.65	50.65	未列入	/	/	18.99%	/	/	可开放
16801	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	闹沟里变台	50	7.18%	36.41	36.41	未列入	/	/	9.03%	/	/	可开放
16802	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线小下二台	50	3.34%	38.33	38.33	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
16803	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	赵前卜变台	100	52.14%	27.86	27.86	未列入	/	/	-11.28%	/	/	可开放
16804	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	陈卜变台	50	11.24%	34.38	34.38	未列入	/	/	-2.57%	/	/	可开放
16805	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大卜北台	50	63.36%	8.32	8.32	未列入	/	/	17.75%	/	/	可开放
16806	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西山台	100	56.78%	23.22	23.22	未列入	/	/	24.67%	/	/	可开放
16807	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线程卜台	50	43.90%	18.05	18.05	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
16808	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线肖卜一台	50	56.08%	11.96	11.96	未列入	/	/	4.43%	/	/	可开放
16809	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	佟家河北台	100	51.82%	28.18	28.18	未列入	/	/	12.38%	/	/	可开放
16810	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	龙头变台	100	41.31%	0	0	未列入	/	/	-19.65%	2	4	可开放
16811	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	石桥台区	50	80.16%	0	0	未列入	/	/	-30.98%	/	/	可开放
16812	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线迟卜一台	50	5.16%	37.42	37.42	未列入	/	/	8.54%	/	/	可开放
16813	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线常卜一台	50	84.46%	0	0	未列入	/	/	14.95%	/	/	可开放
16814	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	山头台区	50	74.64%	2.68	2.68	未列入	/	/	-3.24%	/	/	可开放
16815	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	汪卜变台	50	13.14%	33.43	33.43	未列入	/	/	27.21%	/	/	可开放
16816	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线向阳台	50	3.72%	38.14	38.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16817	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	周卜变台	50	87.08%	0	0	未列入	/	/	17.55%	/	/	可开放
16818	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐村后龙台区	50	7.38%	36.31	36.31	未列入	/	/	-17.64%	/	/	可开放
16819	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	付家店变台	50	75.80%	2.1	2.1	未列入	/	/	18.99%	/	/	可开放
16820	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	华山八九队台区	200	14.96%	130.09	130.09	未列入	/	/	1.56%	/	/	可开放
16821	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	华山河北台区	80	2.10%	62.32	62.32	未列入	/	/	-73.33%	/	/	可开放
16822	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	张家沟变台	50	9.28%	35.36	35.36	未列入	/	/	4.24%	/	/	可开放
16823	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	青峰变台	100	63.28%	16.72	16.72	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
16824	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	佟家王家卜台	50	81.36%	0	0	未列入	/	/	-1.40%	/	/	可开放
16825	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	山咀沙子岗	50	65.14%	7.43	7.43	未列入	/	/	-8.67%	/	/	可开放
16826	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东队变台	50	12.78%	33.61	33.61	未列入	/	/	6.07%	/	/	可开放
16827	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	山咀西下	50	2.96%	38.52	38.52	未列入	/	/	-71.30%	/	/	可开放
16828	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于北台	50	4.36%	37.82	37.82	未列入	/	/	1.17%	/	/	可开放
16829	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	华山一队台区	50	54.16%	12.92	12.92	未列入	/	/	4.98%	/	/	可开放

16830	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	华山七队台区	50	6.76%	36.62	36.62	未列入	/	/	7.41%	/	/	可开放
16831	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯一台	50	40.16%	19.92	19.92	未列入	/	/	1.09%	/	/	可开放
16832	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线凤兴二台	50	69.58%	5.21	5.21	未列入	/	/	0.71%	/	/	可开放
16833	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线付卜一台	50	57.42%	11.29	11.29	未列入	/	/	8.52%	/	/	可开放
16834	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线羊角一台	200	67.28%	25.44	25.44	未列入	/	/	127.19%	/	/	可开放
16835	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水1#变压器	500	0.08%	399.61	399.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16836	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线高卜一台	100	75.93%	4.07	4.07	未列入	/	/	76.22%	/	/	可开放
16837	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水2#变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16838	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线老车站分台	100	0.41%	79.59	79.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16839	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水3#箱变变压器	200	0.42%	159.16	159.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16840	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村十组二台	50	14.90%	32.55	32.55	未列入	/	/	75.10%	/	/	可开放
16841	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	大旺二台	100	60.64%	19.36	19.36	未列入	/	/	49.26%	/	/	可开放
16842	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜五之一台	160	1.70%	125.28	125.28	未列入	/	/	-1.44%	/	/	可开放
16843	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线万家沟台	50	9.94%	35.03	35.03	未列入	/	/	-15.07%	/	/	可开放
16844	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线于卜二台	100	53.27%	26.73	26.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16845	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线小房身台	100	59.54%	20.46	20.46	未列入	/	/	34.59%	/	/	可开放
16846	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线洼下台	50	67.92%	6.04	6.04	未列入	/	/	-3.84%	/	/	可开放
16847	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线后卜北台	100	16.89%	63.11	63.11	未列入	/	/	10.83%	/	/	可开放
16848	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线于卜二台	50	52.50%	13.75	13.75	未列入	/	/	-9.75%	/	/	可开放
16849	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	森保箱变变压器	630	0.03%	503.82	503.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16850	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	桂名园开发楼台	160	0.53%	127.15	127.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16851	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	西卜台	50	10.26%	34.87	34.87	未列入	/	/	-3.16%	/	/	可开放
16852	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	丁北沟台	20	63.45%	3.31	3.31	未列入	/	/	24.40%	/	/	可开放
16853	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜6队1台	50	4.14%	37.93	37.93	未列入	/	/	12.35%	/	/	可开放
16854	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜1队台	50	4.86%	37.57	37.57	未列入	/	/	9.68%	/	/	可开放
16855	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线高家设施农业小区台	50	6.02%	36.99	36.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16856	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓西1分支邓西1台	50	8.64%	35.68	35.68	未列入	/	/	19.60%	/	/	可开放
16857	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线农行箱变变压器	630	0.02%	503.88	503.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16858	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线站前箱变变压器	630	6.03%	466	466	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16859	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线商业箱变变压器	400	8.05%	287.8	287.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16860	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线王卜分庙沟2台	100	4.57%	75.43	75.43	未列入	/	/	108.62%	/	/	可开放
16861	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线刘卜之一台区	400	0.04%	319.83	319.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16862	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	城北三线中医院台	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16863	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线下河套台	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16864	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线五道组台区	200	0.90%	158.2	158.2	未列入	/	/	-	2	4	可开放
16865	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分49号台	200	0.44%	159.12	159.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16866	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东线4#台	200	5.86%	148.28	148.28	未列入	/	/	-15.59%	/	/	可开放
16867	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期1#箱变变压器间隔配电变	500	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16868	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线尖山分台区	100	1.89%	78.11	78.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16869	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期2#箱变变压器间隔配电变	500	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16870	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期3#箱变变压器间隔配电变	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16871	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线万家组台	100	0.74%	79.26	79.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16872	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	东果川变台	50	84.06%	0	0	未列入	/	/	7.50%	/	/	可开放
16873	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	大沟台区	100	64.23%	15.77	15.77	未列入	/	/	51.78%	/	/	可开放
16874	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	梨树变台	50	54.16%	12.92	12.92	未列入	/	/	-3.62%	/	/	可开放
16875	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	松树五队台区	50	12.32%	33.84	33.84	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
16876	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	夹皮台区	50	56.26%	11.87	11.87	未列入	/	/	-10.60%	/	/	可开放
16877	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	东沟台，	50	5.78%	37.11	37.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16878	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	松镇西沟台区	50	5.56%	37.22	37.22	未列入	/	/	1.66%	/	/	可开放

16879	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	上砬子变台	50	14.86%	32.57	32.57	未列入	/	/	22.64%	/	/	可开放
16880	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	九队变台	50	4.04%	37.98	37.98	未列入	/	/	27.12%	/	/	可开放
16881	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	西洼台区	50	10.02%	34.99	34.99	未列入	/	/	0.81%	/	/	可开放
16882	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	兴记变台	50	16.88%	31.56	31.56	未列入	/	/	27.89%	/	/	可开放
16883	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	白卜台区	50	74.10%	2.95	2.95	未列入	/	/	19.05%	/	/	可开放
16884	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	前地台区	50	7.38%	36.31	36.31	未列入	/	/	13.19%	/	/	可开放
16885	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	碾子沟变台	50	67.80%	6.1	6.1	未列入	/	/	9.18%	/	/	可开放
16886	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	山嘴台区	50	5.20%	37.4	37.4	未列入	/	/	-17.50%	/	/	可开放
16887	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	张卜台，	50	57.58%	11.21	11.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16888	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	腰岭台区	100	58.76%	21.24	21.24	未列入	/	/	41.52%	/	/	可开放
16889	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	川子沟变台	100	71.15%	8.85	8.85	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
16890	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	罗悬变台	50	15.90%	32.05	32.05	未列入	/	/	-0.50%	/	/	可开放
16891	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	东隈台区	50	11.48%	34.26	34.26	未列入	/	/	-1.28%	/	/	可开放
16892	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	八家台区	100	62.89%	17.11	17.11	未列入	/	/	-0.53%	/	/	可开放
16893	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线塘岭村洪卜台	100	1.71%	78.29	78.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16894	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线七队台	50	12.58%	33.71	33.71	未列入	/	/	-10.77%	/	/	可开放
16895	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线北沟台	50	6.56%	36.72	36.72	未列入	/	/	-68.85%	/	/	可开放
16896	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨卜台	200	21.78%	116.45	116.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16897	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	羊角台区	50	7.84%	36.08	36.08	未列入	/	/	11.20%	/	/	可开放
16898	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王前台	200	30.04%	99.93	99.93	未列入	/	/	579.76%	/	/	可开放
16899	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线河下台	100	1.86%	78.14	78.14	未列入	/	/	6.82%	/	/	可开放
16900	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	隈子台区	200	4.35%	151.31	151.31	未列入	/	/	15.18%	/	/	可开放
16901	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟变压器	50	7.06%	36.47	36.47	未列入	/	/	-61.09%	/	/	可开放
16902	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟变	50	13.68%	33.16	33.16	未列入	/	/	16.73%	/	/	可开放
16903	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	岔路台区	50	8.32%	35.84	35.84	未列入	/	/	-62.25%	/	/	可开放
16904	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	闹沟台区	50	3.26%	38.37	38.37	未列入	/	/	-82.61%	/	/	可开放
16905	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟台区	50	11.06%	34.47	34.47	未列入	/	/	-5.94%	/	/	可开放
16906	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	河北变台	50	5.30%	37.35	37.35	未列入	/	/	-4.90%	/	/	可开放
16907	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	虎坎台区	50	82.76%	0	0	未列入	/	/	11.71%	/	/	可开放
16908	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	孙卜台	50	3.48%	38.26	38.26	未列入	/	/	-86.49%	/	/	可开放
16909	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线于大院台	100	4.64%	75.36	75.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16910	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	孟北台区	50	98.68%	0	0	未列入	/	/	25.67%	/	/	可开放
16911	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	郭店台区	50	10.02%	34.99	34.99	未列入	/	/	-8.92%	/	/	可开放
16912	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	双山变台	50	5.20%	37.4	37.4	未列入	/	/	-18.45%	/	/	可开放
16913	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	刘家台区(益林线)	50	74.86%	2.57	2.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16914	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	前房台区	100	50.71%	29.29	29.29	未列入	/	/	24.42%	/	/	可开放
16915	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	小岭台(牧北线)	100	53.16%	26.84	26.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16916	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	西沟变台	50	26.32%	26.84	26.84	未列入	/	/	-3.18%	/	/	可开放
16917	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	榆树房变台	50	10.38%	34.81	34.81	未列入	/	/	7.04%	/	/	可开放
16918	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	窝棚变台	50	13.30%	33.35	33.35	未列入	/	/	12.44%	/	/	可开放
16919	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚沟台区	50	82.74%	0	0	未列入	/	/	-6.65%	/	/	可开放
16920	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	北隈台	50	11.24%	34.38	34.38	未列入	/	/	-64.64%	/	/	可开放
16921	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	山咀台区	50	5.12%	37.44	37.44	未列入	/	/	-72.40%	/	/	可开放
16922	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	干沟台区	100	51.72%	28.28	28.28	未列入	/	/	7.45%	/	/	可开放
16923	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	姜卜台区	50	74.06%	2.97	2.97	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
16924	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立支4#新立台	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-26.37%	/	/	可开放
16925	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线15#变压器	400	14.21%	263.17	263.17	未列入	/	/	-12.72%	/	/	可开放
16926	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	毛卜台区	100	1.47%	78.53	78.53	未列入	/	/	-50.91%	/	/	可开放
16927	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线36#变压器	400	17.20%	251.19	251.19	未列入	/	/	6.93%	/	/	可开放

16928	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜二台	100	1.37%	78.63	78.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16929	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线山后分2#山后台	100	6.04%	73.96	73.96	未列入	/	/	-10.38%	/	/	可开放
16930	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线45#变压器	400	6.59%	293.66	293.66	未列入	/	/	-8.87%	/	/	可开放
16931	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	张卜台区	50	53.42%	13.29	13.29	未列入	/	/	5.32%	/	/	可开放
16932	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	团圈台区	50	12.68%	33.66	33.66	未列入	/	/	17.66%	/	/	可开放
16933	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	红岭变台	50	88.70%	0	0	未列入	/	/	29.83%	/	/	可开放
16934	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	小孤山台区	50	73.70%	3.15	3.15	未列入	/	/	1.01%	/	/	可开放
16935	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线7右1#变压器	315	16.46%	200.16	200.16	未列入	/	/	5.16%	/	/	可开放
16936	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	巴家台区	50	16.52%	31.74	31.74	未列入	/	/	3.10%	/	/	可开放
16937	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	西沟台区	50	1.90%	39.05	39.05	未列入	/	/	-52.38%	/	/	可开放
16938	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线腰卜台	100	21.37%	58.63	58.63	未列入	/	/	-47.12%	/	/	可开放
16939	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大关沟台	100	2.79%	77.21	77.21	未列入	/	/	0.54%	/	/	可开放
16940	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线河东台	100	4.60%	75.4	75.4	未列入	/	/	4.78%	/	/	可开放
16941	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	小关家沟台区	50	9.12%	35.44	35.44	未列入	/	/	5.46%	/	/	可开放
16942	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	肖西台区	100	6.18%	73.82	73.82	未列入	/	/	-2.27%	/	/	可开放
16943	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	大南沟下台区	50	84.98%	0	0	未列入	/	/	7.78%	/	/	可开放
16944	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	大南沟上台区	50	94.40%	0	0	未列入	/	/	14.20%	/	/	可开放
16945	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	大何卜台区	50	24.76%	27.62	27.62	未列入	/	/	48.42%	/	/	可开放
16946	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西街1台	315	15.73%	202.46	202.46	未列入	/	/	633.81%	/	/	可开放
16947	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	岔沟台区	50	86.70%	0	0	未列入	/	/	18.43%	/	/	可开放
16948	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	石家沟台区	50	41.20%	19.4	19.4	未列入	/	/	9.50%	/	/	可开放
16949	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	郭卜线乔隈台	160	30.54%	79.13	79.13	未列入	/	/	48.91%	/	/	可开放
16950	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	李六沟台区	50	67.48%	6.26	6.26	未列入	/	/	1.08%	/	/	可开放
16951	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	山城北分11右1台	315	0.22%	251.32	251.32	未列入	/	/	-1.44%	/	/	可开放
16952	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	大山台区	100	72.93%	7.07	7.07	未列入	/	/	61.27%	/	/	可开放
16953	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤山线营下之一台	100	0.07%	79.93	79.93	未列入	/	/	-29.29%	/	/	可开放
16954	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	中心台区	50	86.12%	0	0	未列入	/	/	27.81%	/	/	可开放
16955	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线瓦房村台	100	20.38%	59.62	59.62	未列入	/	/	-3.04%	/	/	可开放
16956	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤山线高家沟变台	100	39.59%	40.41	40.41	未列入	/	/	41.80%	/	/	可开放
16957	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	陈卜台区	50	5.64%	37.18	37.18	未列入	/	/	-2.06%	/	/	可开放
16958	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河南台	100	51.26%	28.74	28.74	未列入	/	/	20.93%	1	5	可开放
16959	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	沙坨台区	50	11.28%	34.36	34.36	未列入	/	/	12.96%	/	/	可开放
16960	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白西台	200	6.00%	148	148	未列入	/	/	4.07%	/	/	可开放
16961	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	小黄岭台区	50	10.12%	34.94	34.94	未列入	/	/	21.81%	/	/	可开放
16962	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白东台	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-86.34%	/	/	可开放
16963	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	兴上台区	200	4.30%	151.4	151.4	未列入	/	/	-52.00%	/	/	可开放
16964	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村小卜二台	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	19.21%	/	/	可开放
16965	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村居民住宅台	200	19.19%	121.63	121.63	未列入	/	/	535.53%	/	/	可开放
16966	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线前营村前营组台	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	6.22%	/	/	可开放
16967	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线西沟台	100	72.14%	7.86	7.86	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
16968	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线兴汇台区	200	1.09%	157.83	157.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16969	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线西地变台	100	33.96%	46.04	46.04	未列入	/	/	-23.24%	/	/	可开放
16970	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线山城北分16左1#台区	400	0.18%	319.29	319.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16971	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线大营村茧场台	200	4.59%	150.82	150.82	未列入	/	/	270.16%	/	/	可开放
16972	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线59右1台	200	0.60%	158.81	158.81	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
16973	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线河沿台	100	49.34%	30.66	30.66	未列入	/	/	-17.40%	/	/	可开放
16974	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线小卜三台	100	1.50%	78.5	78.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16975	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线窝棚二台	100	1.24%	78.76	78.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16976	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	冷家卜台区	50	8.28%	35.86	35.86	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放

16977	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	大地台区	100	54.62%	25.38	25.38	未列入	/	/	-4.46%	/	/	可开放
16978	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	罗卜4	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16979	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	横山里台区	50	7.16%	36.42	36.42	未列入	/	/	14.51%	/	/	可开放
16980	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	路沟台区	50	10.74%	34.63	34.63	未列入	/	/	4.58%	/	/	可开放
16981	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	曲家卜台区	50	89.00%	0	0	未列入	/	/	10.92%	/	/	可开放
16982	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	百垅台区	50	5.80%	37.1	37.1	未列入	/	/	1.23%	/	/	可开放
16983	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	隈子台大岭线	50	13.88%	33.06	33.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16984	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	硿子沟台区	50	12.96%	33.52	33.52	未列入	/	/	13.05%	/	/	可开放
16985	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	岭后台区	50	12.50%	33.75	33.75	未列入	/	/	-1.41%	/	/	可开放
16986	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二岭台区	50	8.10%	35.95	35.95	未列入	/	/	9.14%	/	/	可开放
16987	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	开家沟台区	50	79.02%	0.49	0.49	未列入	/	/	10.60%	/	/	可开放
16988	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	石棚台区	50	21.22%	29.39	29.39	未列入	/	/	13.13%	/	/	可开放
16989	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	关家沟台区	50	6.24%	36.88	36.88	未列入	/	/	-0.16%	/	/	可开放
16990	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	石湖台区大岭线	50	21.98%	29.01	29.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
16991	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	孙家卜台区	100	57.06%	22.94	22.94	未列入	/	/	18.30%	/	/	可开放
16992	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	荒地山头台区	50	23.74%	28.13	28.13	未列入	/	/	8.95%	/	/	可开放
16993	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	石洞台区	50	10.98%	34.51	34.51	未列入	/	/	12.86%	/	/	可开放
16994	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭王家卜台区	50	10.66%	34.67	34.67	未列入	/	/	-2.44%	/	/	可开放
16995	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	李家卜台区	50	8.64%	35.68	35.68	未列入	/	/	7.62%	/	/	可开放
16996	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	坎上台区	50	8.44%	35.78	35.78	未列入	/	/	-84.00%	/	/	可开放
16997	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二道沟台区	50	53.44%	13.28	13.28	未列入	/	/	2.42%	1	2.75	可开放
16998	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	错草1分线34＃变台	50	6.00%	37	37	未列入	/	/	-26.81%	/	/	可开放
16999	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线山前台	200	0.08%	159.85	159.85	未列入	/	/	-6.07%	/	/	可开放
17000	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	头道沟台区	50	7.38%	36.31	36.31	未列入	/	/	4.02%	/	/	可开放
17001	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	小甸子台区	50	6.28%	36.86	36.86	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
17002	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱二台区	50	6.20%	36.9	36.9	未列入	/	/	-3.95%	/	/	可开放
17003	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	大院台区	50	69.04%	5.48	5.48	未列入	/	/	10.41%	/	/	可开放
17004	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	后窑沟台区	50	11.34%	34.33	34.33	未列入	/	/	2.56%	/	/	可开放
17005	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	河夹信台区	50	66.38%	6.81	6.81	未列入	/	/	-1.92%	/	/	可开放
17006	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	付西台区	50	9.44%	35.28	35.28	未列入	/	/	6.14%	/	/	可开放
17007	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	七队台区	50	47.12%	16.44	16.44	未列入	/	/	8.24%	/	/	可开放
17008	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	泥岔台区	50	20.46%	29.77	29.77	未列入	/	/	10.95%	/	/	可开放
17009	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	双岔台区	50	61.58%	9.21	9.21	未列入	/	/	-0.36%	/	/	可开放
17010	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	茧场台区	50	11.82%	34.09	34.09	未列入	/	/	2.00%	/	/	可开放
17011	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	西沟台(黄花甸线)	50	78.44%	0.78	0.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17012	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线刘家沟台	100	2.36%	77.64	77.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17013	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	齐东台区	50	16.42%	31.79	31.79	未列入	/	/	21.74%	/	/	可开放
17014	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	张家卜台区	50	7.18%	36.41	36.41	未列入	/	/	-11.47%	/	/	可开放
17015	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	朝阳线	蕨菜岭台区	50	93.82%	0	0	未列入	/	/	18.53%	/	/	可开放
17016	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	土门岭台区	50	13.62%	33.19	33.19	未列入	/	/	9.30%	/	/	可开放
17017	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	马家卜台区	50	79.56%	0.22	0.22	未列入	/	/	-6.52%	/	/	可开放
17018	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	决菜台区	50	9.74%	35.13	35.13	未列入	/	/	-10.21%	/	/	可开放
17019	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大张卜台区	50	17.24%	31.38	31.38	未列入	/	/	9.95%	/	/	可开放
17020	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线西卜台区	50	22.78%	28.61	28.61	未列入	/	/	23.32%	/	/	可开放
17021	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠6#箱变压器	500	0.04%	399.8	399.8	未列入	/	/	-91.83%	/	/	可开放
17022	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园1#箱变压器	500	0.03%	399.85	399.85	未列入	/	/	-24.04%	/	/	可开放
17023	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	西沟里台龙门线	50	9.86%	35.07	35.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17024	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	代卜台	50	48.40%	15.8	15.8	未列入	/	/	9.13%	/	/	可开放
17025	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	佛爷沟	50	80.16%	0	0	未列入	/	/	15.41%	/	/	可开放

17026	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	小叉沟台	50	41.14%	19.43	19.43	未列入	/	/	-10.06%	/	/	可开放
17027	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	李园台	100	95.59%	0	0	未列入	/	/	65.03%	/	/	可开放
17028	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线北卜台	160	20.98%	94.44	94.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17029	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	岔路沟台	30	16.50%	19.05	19.05	未列入	/	/	-20.74%	1	2	可开放
17030	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	万山台	50	65.44%	7.28	7.28	未列入	/	/	11.50%	/	/	可开放
17031	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	as巴卜三队台	100	45.26%	0	0	未列入	/	/	-25.82%	1	2	可开放
17032	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线洋河街之一台区	160	1.11%	126.22	126.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17033	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	沟门台	50	8.26%	35.87	35.87	未列入	/	/	12.90%	/	/	可开放
17034	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	北沟台(许家线)	50	6.14%	36.93	36.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17035	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	曲堡台	50	6.96%	36.52	36.52	未列入	/	/	9.73%	/	/	可开放
17036	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	东沟台(许家线)	100	68.12%	11.88	11.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17037	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	东旭农业小区变台	100	29.79%	50.21	50.21	未列入	/	/	59.77%	/	/	可开放
17038	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	荒地福东绒山羊养殖合作社变台	50	6.58%	36.71	36.71	未列入	/	/	-65.39%	/	/	可开放
17039	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	荒地秦远祥小区变台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17040	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳迟广龙养殖小区变台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	2	5	可开放
17041	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	葛藤后卜养殖小区变台	50	0.14%	39.93	39.93	未列入	/	/	-75.95%	/	/	可开放
17042	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	李文安小区变台	200	0.40%	159.2	159.2	未列入	/	/	-54.24%	/	/	可开放
17043	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线荒地台	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	12.22%	/	/	可开放
17044	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线双山食用菌台区	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17045	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分24右1#	400	0.06%	319.75	319.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17046	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线39#	400	0.18%	319.29	319.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17047	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线张卜一台区	100	1.42%	78.58	78.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17048	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线奶牛分8右2#	200	17.34%	125.33	125.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17049	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分2#	200	29.17%	101.67	101.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17050	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线东卜后台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17051	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗2#箱变变压器	400	0.07%	319.73	319.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17052	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分10#	400	0.12%	319.53	319.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17053	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线荒沟台	20	70.75%	1.85	1.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17054	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分17#	200	0.55%	158.9	158.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17055	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线南曲卜台区	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17056	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分19#	200	0.62%	158.77	158.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17057	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇二线中街箱变变压器	630	6.78%	461.3	461.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17058	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线老东之一台	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17059	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭卜子二台	100	0.53%	79.47	79.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17060	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	南马分49#牛角二台	50	71.46%	4.27	4.27	未列入	/	/	17.32%	/	/	可开放
17061	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线益林线97#	100	4.44%	75.56	75.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17062	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	头道支1#头道台	50	98.02%	0	0	未列入	/	/	-18.07%	/	/	可开放
17063	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线小瓦沟台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17064	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	17306样子沟线243#于卜之一变台	50	91.60%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17065	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	181#童店村马卜之一变台	50	37.76%	21.12	21.12	未列入	/	/	11.01%	/	/	可开放
17066	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白东沟二台	50	12.76%	33.62	33.62	未列入	/	/	-	4	12	可开放
17067	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	东南沟台	50	4.76%	37.62	37.62	未列入	/	/	-15.59%	/	/	可开放
17068	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	卜西台	20	57.85%	4.43	4.43	未列入	/	/	-3.25%	/	/	可开放
17069	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	越临湾二期箱变变压器	630	0.08%	503.51	503.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17070	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	龙大沟台11#	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17071	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆1#箱变变压器	400	0.01%	319.95	319.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17072	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆2#箱变变压器	500	0.02%	399.89	399.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17073	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆3#箱变变压器	500	0.02%	399.92	399.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17074	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆4#箱变变压器	500	2.80%	386.02	386.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17075	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆5#箱变变压器	500	3.66%	381.68	381.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17076	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆6#箱变变压器	500	2.49%	387.57	387.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17077	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆7#箱变变压器	400	0.02%	319.94	319.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17078	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线邓西二台	100	33.25%	46.75	46.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17079	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线唐家分支4#	200	1.38%	157.25	157.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17080	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线社员三台	200	43.26%	73.49	73.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17081	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮库北箱变压器	500	0.07%	399.63	399.63	未列入	/	/	-92.33%	/	/	可开放
17082	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线华山二队台	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	2.30%	/	/	可开放
17083	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线苏鹏变台	100	1.67%	78.33	78.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17084	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	合资二线	合资二线铁下分队	100	2.55%	77.45	77.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17085	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭团结之一台	160	26.00%	86.4	86.4	未列入	/	/	4.29%	/	/	可开放
17086	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线24左4右1#	315	15.70%	202.54	202.54	未列入	/	/	0.79%	/	/	可开放
17087	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线17#	100	66.66%	13.34	13.34	未列入	/	/	20.84%	/	/	可开放
17088	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线19#	100	44.15%	35.85	35.85	未列入	/	/	-2.99%	/	/	可开放
17089	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分5#	160	0.56%	127.11	127.11	未列入	/	/	-84.24%	/	/	可开放
17090	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线84#右2台	200	0.30%	159.4	159.4	未列入	/	/	27.34%	/	/	可开放
17091	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线30右1#	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-90.74%	/	/	可开放
17092	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线30右3#	315	14.53%	206.23	206.23	未列入	/	/	313.26%	/	/	可开放
17093	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线24左9#	200	21.70%	116.61	116.61	未列入	/	/	6.86%	/	/	可开放
17094	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线24左10#	100	78.26%	1.74	1.74	未列入	/	/	3.22%	/	/	可开放
17095	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	耐火线54左11#	100	1.96%	78.04	78.04	未列入	/	/	2.93%	/	/	可开放
17096	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分4#	400	5.20%	299.19	299.19	未列入	/	/	4.46%	/	/	可开放
17097	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分16#	315	19.77%	189.73	189.73	未列入	/	/	22.51%	/	/	可开放
17098	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分19#	160	29.36%	81.02	81.02	未列入	/	/	-4.30%	/	/	可开放
17099	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分23#	315	20.12%	188.63	188.63	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
17100	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分28#	160	2.54%	123.93	123.93	未列入	/	/	-79.54%	/	/	可开放
17101	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分29右6#	30	6.27%	22.12	22.12	未列入	/	/	-79.44%	/	/	可开放
17102	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分39#	200	0.77%	158.46	158.46	未列入	/	/	-80.09%	/	/	可开放
17103	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分50右7#	100	5.24%	74.76	74.76	未列入	/	/	-71.97%	/	/	可开放
17104	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分67#	80	2.29%	62.17	62.17	未列入	/	/	-82.66%	/	/	可开放
17105	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分69#	50	3.70%	38.15	38.15	未列入	/	/	-77.99%	/	/	可开放
17106	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分83#	100	1.96%	78.04	78.04	未列入	/	/	-78.79%	/	/	可开放
17107	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分88#	200	0.30%	159.41	159.41	未列入	/	/	-90.98%	/	/	可开放
17108	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分88左7#	50	4.46%	37.77	37.77	未列入	/	/	-77.23%	/	/	可开放
17109	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分93右6#（西）	50	7.46%	36.27	36.27	未列入	/	/	-3.07%	1	1	可开放
17110	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分107#	50	6.88%	36.56	36.56	未列入	/	/	28.29%	/	/	可开放
17111	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线河北台	50	20.32%	29.84	29.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17112	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分118右17#	50	5.94%	37.03	37.03	未列入	/	/	-68.96%	4	9	可开放
17113	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分119#	100	1.92%	78.08	78.08	未列入	/	/	-81.43%	/	/	可开放
17114	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线26#	160	51.33%	45.88	45.88	未列入	/	/	17.23%	/	/	可开放
17115	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线31#	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	-83.56%	/	/	可开放
17116	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分5右1#	315	0.09%	251.71	251.71	未列入	/	/	26.93%	/	/	可开放
17117	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线24#	200	22.21%	115.59	115.59	未列入	/	/	0.90%	/	/	可开放
17118	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分15右1#	400	4.04%	303.86	303.86	未列入	/	/	6.16%	/	/	可开放
17119	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东线9#	100	22.01%	57.99	57.99	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
17120	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分2#	315	0.12%	251.63	251.63	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
17121	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分6#(北）	250	0.16%	199.6	199.6	未列入	/	/	-87.69%	/	/	可开放
17122	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分9#（北）	100	65.24%	14.76	14.76	未列入	/	/	18.37%	/	/	可开放
17123	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	河东线15左7右2#	315	15.28%	203.86	203.86	未列入	/	/	-2.24%	/	/	可开放

17124	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	兰旗分1左6#	200	16.66%	126.68	126.68	未列入	/	/	-14.15%	/	/	可开放
17125	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分1左14#	100	28.91%	51.09	51.09	未列入	/	/	5.17%	/	/	可开放
17126	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分1左6右3#	160	25.23%	87.63	87.63	未列入	/	/	8.71%	1	3	可开放
17127	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分10右3#	100	46.91%	0	0	未列入	/	/	-24.74%	/	/	可开放
17128	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分10右8#	200	32.90%	94.21	94.21	未列入	/	/	8.27%	/	/	可开放
17129	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分36#	100	1.51%	78.49	78.49	未列入	/	/	-81.06%	/	/	可开放
17130	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分32#	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	-85.27%	/	/	可开放
17131	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分22#	100	24.49%	55.51	55.51	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放
17132	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	兰旗分17#	250	13.71%	165.73	165.73	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
17133	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分2#	200	20.86%	118.28	118.28	未列入	/	/	1.07%	/	/	可开放
17134	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分6#	160	31.79%	77.13	77.13	未列入	/	/	-8.40%	/	/	可开放
17135	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分10#	160	29.65%	80.56	80.56	未列入	/	/	-11.70%	/	/	可开放
17136	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分15#	160	3.65%	122.16	122.16	未列入	/	/	-0.34%	/	/	可开放
17137	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分17#	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	19.37%	/	/	可开放
17138	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	细玉沟村台区	100	22.74%	57.26	57.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17139	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线23#(北)	315	0.25%	251.21	251.21	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
17140	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线26#	315	13.69%	208.88	208.88	未列入	/	/	-2.23%	/	/	可开放
17141	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线35#	400	0.09%	319.64	319.64	未列入	/	/	-90.58%	/	/	可开放
17142	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线37右1#	250	7.13%	182.18	182.18	未列入	/	/	9.51%	/	/	可开放
17143	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线40#	500	16.20%	318.98	318.98	未列入	/	/	8.74%	/	/	可开放
17144	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	山城北分4右1#	315	14.59%	206.05	206.05	未列入	/	/	-2.06%	/	/	可开放
17145	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	洼塘分56右2#台	50	10.82%	34.59	34.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17146	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线17#	160	28.55%	82.32	82.32	未列入	/	/	530.25%	/	/	可开放
17147	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线24#	200	35.15%	89.71	89.71	未列入	/	/	769.37%	/	/	可开放
17148	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	阜昌南分1#T右2#(东)	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	19.78%	/	/	可开放
17149	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌南分1#T左1#	315	0.13%	251.59	251.59	未列入	/	/	-89.03%	/	/	可开放
17150	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	河东线15左7右4#	160	27.67%	83.73	83.73	未列入	/	/	-0.95%	/	/	可开放
17151	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线50#	315	19.46%	190.69	190.69	未列入	/	/	-23.18%	/	/	可开放
17152	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线49右6#	250	38.74%	103.14	103.14	未列入	/	/	0.41%	/	/	可开放
17153	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线58#	315	9.46%	222.19	222.19	未列入	/	/	-0.40%	/	/	可开放
17154	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线35右3#	200	38.09%	83.82	83.82	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
17155	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	农高分5#变压器	160	0.74%	126.81	126.81	未列入	/	/	20.47%	/	/	可开放
17156	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分8#	315	0.32%	250.98	250.98	未列入	/	/	-0.97%	/	/	可开放
17157	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分13#	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17158	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分11左4#	160	8.78%	113.95	113.95	未列入	/	/	1.34%	/	/	可开放
17159	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分8#	315	0.20%	251.36	251.36	未列入	/	/	1.60%	/	/	可开放
17160	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分7#(东)	250	0.20%	199.5	199.5	未列入	/	/	-8.71%	/	/	可开放
17161	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分1#（南）	250	8.84%	177.89	177.89	未列入	/	/	6.21%	/	/	可开放
17162	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分1#（北）	315	0.09%	251.72	251.72	未列入	/	/	10.34%	/	/	可开放
17163	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	山城北分8右1#	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	10.02%	/	/	可开放
17164	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线2#	200	0.35%	159.31	159.31	未列入	/	/	18.67%	/	/	可开放
17165	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	卵化厂台	100	0.19%	79.81	79.81	未列入	/	/	-76.33%	/	/	可开放
17166	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东南分5#	400	0.06%	319.78	319.78	未列入	/	/	-11.36%	/	/	可开放
17167	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东南分8#	400	11.64%	273.43	273.43	未列入	/	/	-24.95%	/	/	可开放
17168	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东南分6#	100	2.68%	77.32	77.32	未列入	/	/	3.13%	1	2	可开放
17169	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线苇塘二台	200	54.39%	51.22	51.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17170	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	姜卜分30#	100	30.97%	49.03	49.03	未列入	/	/	16.34%	/	/	可开放
17171	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	姜卜分41#	100	68.35%	11.65	11.65	未列入	/	/	7.28%	6	16	可开放
17172	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	姜卜分54#	100	47.81%	32.19	32.19	未列入	/	/	14.91%	/	/	可开放

17173	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴村光伏发电	160	0.00%	128	128	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
17174	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线7左3右1#	250	8.86%	177.84	177.84	未列入	/	/	-0.60%	/	/	可开放
17175	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线7左4#	250	0.26%	199.35	199.35	未列入	/	/	-8.12%	/	/	可开放
17176	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线7左6#（东）	400	0.07%	319.71	319.71	未列入	/	/	-25.32%	/	/	可开放
17177	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线11#变压器	160	0.71%	126.86	126.86	未列入	/	/	8.97%	/	/	可开放
17178	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线7左6（西）	200	22.84%	114.33	114.33	未列入	/	/	6.26%	/	/	可开放
17179	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线11右2#	100	61.92%	18.08	18.08	未列入	/	/	-0.64%	/	/	可开放
17180	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分11#	160	1.01%	126.39	126.39	未列入	/	/	37.63%	/	/	可开放
17181	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分14#	100	2.78%	77.22	77.22	未列入	/	/	11.90%	/	/	可开放
17182	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分19右4#	100	74.53%	5.47	5.47	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
17183	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分19右16#	100	78.63%	1.37	1.37	未列入	/	/	-2.91%	/	/	可开放
17184	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分62#	100	40.25%	39.75	39.75	未列入	/	/	-49.77%	/	/	可开放
17185	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分46#	160	62.85%	27.44	27.44	未列入	/	/	78.28%	/	/	可开放
17186	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分26#	100	74.89%	5.11	5.11	未列入	/	/	20.92%	/	/	可开放
17187	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线东队台	80	3.63%	61.1	61.1	未列入	/	/	-	3	7	可开放
17188	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线22右1#	200	12.12%	135.77	135.77	未列入	/	/	-4.59%	/	/	可开放
17189	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线22右15#	80	9.16%	56.67	56.67	未列入	/	/	25.69%	/	/	可开放
17190	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线16#	100	46.91%	0	0	未列入	/	/	18.07%	/	/	可开放
17191	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分6#(南）	200	0.32%	159.36	159.36	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
17192	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分13左1#	250	22.95%	142.62	142.62	未列入	/	/	-3.91%	/	/	可开放
17193	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分22#	200	0.38%	159.24	159.24	未列入	/	/	-86.65%	/	/	可开放
17194	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线 中学家属台	250	38.27%	104.32	104.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17195	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇一线23#（南）	200	31.85%	96.31	96.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17196	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分29#	200	0.64%	158.72	158.72	未列入	/	/	2.85%	/	/	可开放
17197	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分38#（东）	200	0.66%	158.69	158.69	未列入	/	/	-3.27%	/	/	可开放
17198	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分40#	250	10.77%	173.08	173.08	未列入	/	/	15.73%	/	/	可开放
17199	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	东环箱变变压器	500	9.54%	352.3	352.3	未列入	/	/	5.31%	/	/	可开放
17200	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	河畔箱变变压器	500	5.48%	372.62	372.62	未列入	/	/	4.19%	/	/	可开放
17201	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	农贸箱变变压器	315	8.05%	226.63	226.63	未列入	/	/	3.75%	/	/	可开放
17202	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	富源箱变变压器	400	0.17%	319.33	319.33	未列入	/	/	-8.48%	/	/	可开放
17203	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	实验南箱变压器	630	3.87%	479.6	479.6	未列入	/	/	1134.91%	/	/	可开放
17204	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	实验北箱变压器	315	14.44%	206.51	206.51	未列入	/	/	11.90%	/	/	可开放
17205	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	名流南箱变变压器	315	0.20%	251.38	251.38	未列入	/	/	-85.93%	/	/	可开放
17206	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	名流北箱变压器	315	0.18%	251.43	251.43	未列入	/	/	-86.88%	/	/	可开放
17207	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	建材箱变变压器	500	0.10%	399.49	399.49	未列入	/	/	17.40%	/	/	可开放
17208	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	万润箱变变压器	630	0.06%	503.65	503.65	未列入	/	/	11.80%	/	/	可开放
17209	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	玉都箱变变压器	500	0.08%	399.62	399.62	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
17210	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	万润东箱变变压器	250	0.28%	199.29	199.29	未列入	/	/	-88.85%	/	/	可开放
17211	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	青年箱变压器	400	0.27%	318.92	318.92	未列入	/	/	12.06%	/	/	可开放
17212	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	岫光箱变压器	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	-88.68%	/	/	可开放
17213	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	岫光南箱变压器	315	0.26%	251.17	251.17	未列入	/	/	-83.17%	/	/	可开放
17214	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	岫光北箱变压器	400	13.01%	267.97	267.97	未列入	/	/	-0.90%	/	/	可开放
17215	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	宾馆箱变压器	200	27.19%	105.62	105.62	未列入	/	/	18.83%	/	/	可开放
17216	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	宾馆东箱变压器	200	27.85%	104.31	104.31	未列入	/	/	48.98%	/	/	可开放
17217	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	宾馆西箱变压器	315	0.25%	251.21	251.21	未列入	/	/	-88.37%	/	/	可开放
17218	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	粮油箱变压器	630	0.03%	503.78	503.78	未列入	/	/	13.76%	/	/	可开放
17219	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	水利箱变压器	400	17.65%	249.42	249.42	未列入	/	/	11.36%	/	/	可开放
17220	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	梅园南箱变压器	315	0.16%	251.5	251.5	未列入	/	/	3.14%	/	/	可开放
17221	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	职高箱变压器	250	0.32%	199.19	199.19	未列入	/	/	-85.69%	/	/	可开放

17222	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	丝绸箱变变压器	630	0.05%	503.69	503.69	未列入	/	/	-4.51%	/	/	可开放
17223	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	宝财南箱变压器	315	21.61%	183.94	183.94	未列入	/	/	-0.27%	/	/	可开放
17224	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	华麟箱变压器	400	0.09%	319.63	319.63	未列入	/	/	-90.28%	/	/	可开放
17225	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	馨和箱变变压器	315	0.09%	251.73	251.73	未列入	/	/	-90.37%	/	/	可开放
17226	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	博雅园箱变变压器	315	0.08%	251.76	251.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17227	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	翡翠东箱变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	-92.64%	/	/	可开放
17228	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	翡翠西箱变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	-93.25%	/	/	可开放
17229	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	建筑箱变压器	200	0.52%	158.96	158.96	未列入	/	/	-86.27%	/	/	可开放
17230	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	丽景箱西变压器	315	0.17%	251.46	251.46	未列入	/	/	-89.89%	/	/	可开放
17231	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	丽景箱东变压器	315	0.10%	251.67	251.67	未列入	/	/	-89.33%	/	/	可开放
17232	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮食箱变压器	400	0.14%	319.45	319.45	未列入	/	/	-91.45%	/	/	可开放
17233	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮库箱变压器	250	9.72%	175.69	175.69	未列入	/	/	12.26%	/	/	可开放
17234	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	现代箱变压器	800	3.31%	613.53	613.53	未列入	/	/	-0.15%	/	/	可开放
17235	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	公安箱变压器	500	13.84%	330.82	330.82	未列入	/	/	15.77%	/	/	可开放
17236	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	铁阜箱变压器	315	11.22%	216.65	216.65	未列入	/	/	-15.42%	/	/	可开放
17237	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	吉庆南箱变变压器	500	9.80%	351.02	351.02	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
17238	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	吉庆北箱变变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	6.60%	/	/	可开放
17239	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	种植小区台	200	72.96%	14.08	14.08	未列入	/	/	52.81%	/	/	可开放
17240	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村亿雨养殖合作社台	100	5.95%	74.05	74.05	未列入	/	/	21.36%	/	/	可开放
17241	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线胡家沟7#益林种植基地一	80	8.89%	56.89	56.89	未列入	/	/	-	2	19.25	可开放
17242	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线南马分1#南马种植基地一台	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17243	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线于卜支2#南马种植基地二台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17244	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线于卜支线47#南马种植基地三	50	60.38%	9.81	9.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17245	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线益林线汪沟分线联通支线吴世杰台	80	0.59%	63.53	63.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17246	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家一台	100	33.39%	46.61	46.61	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
17247	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家二台	80	3.76%	60.99	60.99	未列入	/	/	1.88%	/	/	可开放
17248	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家三台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
17249	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线三队一台	400	36.13%	175.5	175.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17250	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线庙沟队台	30	20.40%	17.88	17.88	未列入	/	/	-	1	2	可开放
17251	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线砬子沟台	30	22.67%	17.2	17.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17252	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线王卜村住宅楼台	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17253	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线西地台	50	10.82%	34.59	34.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17254	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	山北头台	100	78.57%	1.43	1.43	未列入	/	/	-0.52%	/	/	可开放
17255	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	隆福威养猪厂台	50	6.76%	36.62	36.62	未列入	/	/	-39.58%	/	/	可开放
17256	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线大文街蘑菇小区台	80	0.50%	63.6	63.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17257	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	日兴灵芝合作社台	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
17258	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线40右1#	200	20.92%	118.16	118.16	未列入	/	/	-11.43%	/	/	可开放
17259	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村八家台区	100	22.60%	57.4	57.4	未列入	/	/	22.62%	/	/	可开放
17260	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线31#	315	0.12%	251.61	251.61	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
17261	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线49#(北)	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	18.50%	/	/	可开放
17262	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村邓元组	100	56.91%	23.09	23.09	未列入	/	/	32.06%	/	/	可开放
17263	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村五间房二组	50	68.36%	5.82	5.82	未列入	/	/	-1.82%	/	/	可开放
17264	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	华宇箱变变压器	630	5.53%	469.19	469.19	未列入	/	/	1.62%	/	/	可开放
17265	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	宝财箱变变压器	315	15.84%	202.1	202.1	未列入	/	/	1.06%	/	/	可开放
17266	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	红旗三家台	50	13.16%	33.42	33.42	未列入	/	/	6.97%	/	/	可开放
17267	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	站前变压器	630	6.97%	460.07	460.07	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17268	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	长征七队台区	50	9.02%	35.49	35.49	未列入	/	/	-25.10%	/	/	可开放
17269	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	6308茧场岭线于卜西沟台区	50	93.34%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17270	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	稗地台区	50	99.36%	0	0	未列入	/	/	25.11%	/	/	可开放
17271	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	南台台区	315	0.20%	251.36	251.36	未列入	/	/	14.29%	/	/	可开放
17272	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	时卜下	50	8.40%	35.8	35.8	未列入	/	/	8.77%	/	/	可开放
17273	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村台	100	79.73%	0.27	0.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17274	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线镁矿家属1台	50	15.04%	32.48	32.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17275	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	县镁矿线	中学家属2台	50	19.78%	30.11	30.11	未列入	/	/	16.32%	/	/	可开放
17276	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线杨友变台	100	1.34%	78.66	78.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17277	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线陈家西沟台	200	4.53%	150.94	150.94	未列入	/	/	-25.70%	/	/	可开放
17278	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜一台	100	23.79%	56.21	56.21	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
17279	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马沟一台	100	19.99%	60.01	60.01	未列入	/	/	3.39%	/	/	可开放
17280	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜二台	100	53.06%	26.94	26.94	未列入	/	/	37.34%	/	/	可开放
17281	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线旗杆底一台	100	18.63%	61.37	61.37	未列入	/	/	-1.85%	/	/	可开放
17282	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜三台	100	13.89%	66.11	66.11	未列入	/	/	26.72%	/	/	可开放
17283	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线黄土坎一台	200	0.56%	158.88	158.88	未列入	/	/	33.33%	/	/	可开放
17284	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯二台	50	37.42%	21.29	21.29	未列入	/	/	10.62%	/	/	可开放
17285	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后之二台	200	0.81%	158.39	158.39	未列入	/	/	56.19%	/	/	可开放
17286	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯台	100	24.81%	55.19	55.19	未列入	/	/	2.01%	/	/	可开放
17287	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线粉房台区	50	77.42%	1.29	1.29	未列入	/	/	50.99%	/	/	可开放
17288	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线粉房台区一台	50	56.32%	11.84	11.84	未列入	/	/	14.21%	/	/	可开放
17289	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马沟二台	100	19.58%	60.42	60.42	未列入	/	/	15.06%	/	/	可开放
17290	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜台	100	21.25%	58.75	58.75	未列入	/	/	-10.13%	/	/	可开放
17291	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线曹沟台	100	15.41%	64.59	64.59	未列入	/	/	2.04%	/	/	可开放
17292	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	相荣村居民住宅2台	200	0.66%	158.69	158.69	未列入	/	/	128.91%	/	/	可开放
17293	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线曹沟一台	50	49.84%	15.08	15.08	未列入	/	/	-21.58%	/	/	可开放
17294	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线蔡卜小队台	100	17.80%	62.2	62.2	未列入	/	/	8.00%	/	/	可开放
17295	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线瓦沟台	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-12.55%	/	/	可开放
17296	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于卜台	100	28.10%	51.9	51.9	未列入	/	/	26.61%	/	/	可开放
17297	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线西南沟台区	100	5.92%	74.08	74.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17298	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线沟新台区	200	0.57%	158.86	158.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17299	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线沟外台区	100	3.94%	76.06	76.06	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17300	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线邵卫刚台区	400	3.03%	307.88	307.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17301	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线姜卜台区	100	3.64%	76.36	76.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17302	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线前街台区	200	1.23%	157.54	157.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17303	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线七队台区	100	19.65%	60.35	60.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17304	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线狸狐分台	200	0.07%	159.87	159.87	未列入	/	/	36.28%	/	/	可开放
17305	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东阳养殖场台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17306	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线兴开岭台	200	0.89%	158.23	158.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17307	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线赵家卜台区	100	1.83%	78.17	78.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17308	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线九组台区	100	2.43%	77.57	77.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17309	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线32#老爷庙台	100	72.14%	7.86	7.86	未列入	/	/	8.23%	/	/	可开放
17310	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	二道分12#二道台	50	7.94%	36.03	36.03	未列入	/	/	-71.65%	/	/	可开放
17311	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	头道分14#头道台	100	70.23%	9.77	9.77	未列入	/	/	19.72%	/	/	可开放
17312	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	候家分3#候家台	100	52.76%	27.24	27.24	未列入	/	/	23.95%	/	/	可开放
17313	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线123#小卜台	50	74.52%	2.74	2.74	未列入	/	/	-1.87%	/	/	可开放
17314	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	西沟分支线5#老西台	50	83.80%	0	0	未列入	/	/	3.43%	/	/	可开放
17315	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	九队台区	50	64.70%	7.65	7.65	未列入	/	/	16.64%	/	/	可开放
17316	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	中河台区	50	83.02%	0	0	未列入	/	/	16.51%	/	/	可开放
17317	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	南台	200	77.37%	5.26	5.26	未列入	/	/	27.30%	/	/	可开放
17318	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	后沟台区，	50	11.78%	34.11	34.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17319	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线后东台区	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	14.85%	/	/	可开放
17320	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线刘家前东台	400	4.71%	301.17	301.17	未列入	/	/	1103.52%	/	/	可开放
17321	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线许卜台	200	0.19%	159.62	159.62	未列入	/	/	12.55%	/	/	可开放
17322	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线中街台	400	8.58%	285.69	285.69	未列入	/	/	25.45%	/	/	可开放
17323	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园6#箱变变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17324	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	兴隆供电所变台	80	2.73%	61.82	61.82	未列入	/	/	0.23%	/	/	可开放
17325	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线小沟地台	200	0.17%	159.67	159.67	未列入	/	/	-1.48%	/	/	可开放
17326	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线大沟地台	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	13.55%	/	/	可开放
17327	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线梨上台	100	28.07%	51.93	51.93	未列入	/	/	10.98%	/	/	可开放
17328	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪晓楼台	100	2.99%	77.01	77.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17329	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线清军食用菌台	100	1.26%	78.74	78.74	未列入	/	/	-1.17%	/	/	可开放
17330	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线团山子台	400	4.63%	301.48	301.48	未列入	/	/	14.44%	/	/	可开放
17331	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线桥东台	400	8.07%	287.74	287.74	未列入	/	/	18.10%	/	/	可开放
17332	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广关门台	100	58.65%	21.35	21.35	未列入	/	/	74.91%	/	/	可开放
17333	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	房身食用菌基地台	160	0.38%	127.4	127.4	未列入	/	/	-29.58%	/	/	可开放
17334	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线一队台	100	16.14%	63.86	63.86	未列入	/	/	13.54%	/	/	可开放
17335	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线金坑台	200	0.42%	159.17	159.17	未列入	/	/	19.63%	/	/	可开放
17336	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线一队南台	100	29.10%	50.9	50.9	未列入	/	/	17.74%	/	/	可开放
17337	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山八队台	50	8.26%	35.87	35.87	未列入	/	/	0.73%	/	/	可开放
17338	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线山咀桥上台	400	5.01%	299.97	299.97	未列入	/	/	14.68%	/	/	可开放
17339	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧西沟台区	100	19.02%	60.98	60.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17340	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二队北台	100	61.01%	18.99	18.99	未列入	/	/	43.06%	/	/	可开放
17341	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家犁东分台	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	25.94%	/	/	可开放
17342	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线五队台	200	10.96%	138.08	138.08	未列入	/	/	-23.49%	/	/	可开放
17343	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线八队台	100	13.75%	66.25	66.25	未列入	/	/	-5.14%	/	/	可开放
17344	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线六队台	100	11.01%	68.99	68.99	未列入	/	/	5.99%	/	/	可开放
17345	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广东山台	200	0.29%	159.43	159.43	未列入	/	/	-19.52%	/	/	可开放
17346	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线三门台	100	17.17%	62.83	62.83	未列入	/	/	5.49%	/	/	可开放
17347	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二道台	200	0.13%	159.75	159.75	未列入	/	/	-16.67%	/	/	可开放
17348	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线昌明牧业台	200	0.89%	158.22	158.22	未列入	/	/	17.47%	/	/	可开放
17349	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线河北台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17350	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线包家组台	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17351	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线后卜台	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17352	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东卜台	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17353	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马下三台	200	0.03%	159.94	159.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17354	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线黄卜台区	200	0.15%	159.7	159.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17355	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线房身卜台区	100	7.43%	72.57	72.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17356	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线河前台区	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17357	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线庙东台区	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17358	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线孙家沟台区	100	0.66%	79.34	79.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17359	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线荒沟里台区	100	2.95%	77.05	77.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17360	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线杨树台	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17361	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线北头台区	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17362	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线高家台区	200	1.06%	157.89	157.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17363	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王卜台区1	200	0.13%	159.75	159.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17364	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线关卜组台区	200	7.53%	144.95	144.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17365	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线下卜台区	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17366	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线孟家卜台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17367	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线错草台区	100	24.21%	55.79	55.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17368	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线梨树台	200	0.27%	159.46	159.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17369	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线万兴总表台区	200	12.87%	134.26	134.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17370	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线中沟台区	100	12.16%	67.84	67.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17371	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	蓝天苑小区变压器	160	0.46%	127.27	127.27	未列入	/	/	-14.13%	/	/	可开放
17372	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府8#箱变变压器	630	0.01%	503.92	503.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17373	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线3#台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17374	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线吴卜台	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17375	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府9#箱变变压器	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17376	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线干沟台	100	19.55%	60.45	60.45	未列入	/	/	27.85%	/	/	可开放
17377	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线大背台	50	52.54%	13.73	13.73	未列入	/	/	31.21%	/	/	可开放
17378	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线下卜台	200	0.24%	159.52	159.52	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17379	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线十队台	50	73.38%	3.31	3.31	未列入	/	/	19.95%	/	/	可开放
17380	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线庙上台	100	33.74%	46.26	46.26	未列入	/	/	18.54%	/	/	可开放
17381	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线五队东台	50	50.90%	14.55	14.55	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17382	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线安西台	200	7.89%	144.23	144.23	未列入	/	/	7.13%	/	/	可开放
17383	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线许炉台	200	4.00%	152	152	未列入	/	/	477.35%	/	/	可开放
17384	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	阜昌南分1#T右2#(西)	315	0.17%	251.46	251.46	未列入	/	/	-89.94%	/	/	可开放
17385	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟村腰沟台区	50	63.06%	8.47	8.47	未列入	/	/	7.14%	/	/	可开放
17386	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线32#	315	14.05%	207.73	207.73	未列入	/	/	12.63%	/	/	可开放
17387	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村大房身台区	50	9.44%	35.28	35.28	未列入	/	/	18.52%	/	/	可开放
17388	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤家村孟卜二台区	50	8.48%	35.76	35.76	未列入	/	/	16.95%	/	/	可开放
17389	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村曲卜组	50	54.40%	12.8	12.8	未列入	/	/	2.64%	/	/	可开放
17390	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	宝财北箱变变压器	400	22.05%	231.81	231.81	未列入	/	/	-3.12%	/	/	可开放
17391	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	林业局箱变变压器	630	0.04%	503.72	503.72	未列入	/	/	8.01%	/	/	可开放
17392	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	石卜台区	50	12.02%	33.99	33.99	未列入	/	/	37.26%	/	/	可开放
17393	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	佛爷台区	50	80.60%	0	0	未列入	/	/	31.88%	/	/	可开放
17394	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	东广窝棚台区	50	5.92%	37.04	37.04	未列入	/	/	-30.68%	/	/	可开放
17395	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	老窝村东沟队台	50	83.60%	0	0	未列入	/	/	6.61%	/	/	可开放
17396	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线八二台	50	24.32%	27.84	27.84	未列入	/	/	-7.46%	/	/	可开放
17397	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线大西台	200	8.67%	142.67	142.67	未列入	/	/	6.67%	/	/	可开放
17398	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线六队东台	50	20.00%	30	30	未列入	/	/	3.58%	/	/	可开放
17399	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线三门西台	50	79.62%	0.19	0.19	未列入	/	/	47.05%	/	/	可开放
17400	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二道南台	100	51.79%	28.21	28.21	未列入	/	/	24.36%	/	/	可开放
17401	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线吴卜南台	50	47.44%	16.28	16.28	未列入	/	/	5.63%	/	/	可开放
17402	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线干沟西台	100	19.61%	60.39	60.39	未列入	/	/	14.19%	/	/	可开放
17403	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线大背南台	50	21.22%	29.39	29.39	未列入	/	/	-22.69%	/	/	可开放
17404	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线房上台	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	19.90%	/	/	可开放
17405	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线新华三道台	100	46.54%	33.46	33.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17406	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧西沟西台	100	29.44%	50.56	50.56	未列入	/	/	61.91%	/	/	可开放
17407	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线中心台	100	29.98%	50.02	50.02	未列入	/	/	28.98%	/	/	可开放
17408	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线中心北台	50	38.14%	20.93	20.93	未列入	/	/	11.35%	/	/	可开放
17409	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	太平台	50	50.24%	14.88	14.88	未列入	/	/	323.59%	/	/	可开放
17410	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	龙头1台	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-37.87%	/	/	可开放
17411	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	崔家卜台	100	57.54%	22.46	22.46	未列入	/	/	-8.81%	/	/	可开放
17412	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	哨子河小岭沟台	50	48.54%	15.73	15.73	未列入	/	/	18.07%	/	/	可开放
17413	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	北山一台	100	45.02%	34.98	34.98	未列入	/	/	-8.86%	3	7	可开放
17414	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	东岗台	50	7.22%	36.39	36.39	未列入	/	/	8.79%	1	2	可开放
17415	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	沟里台	100	75.91%	4.09	4.09	未列入	/	/	-3.05%	/	/	可开放
17416	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线西中台	50	9.64%	35.18	35.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17417	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线西东二台	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17418	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北卜东台	100	0.63%	79.37	79.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17419	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天三组台区	200	1.52%	156.96	156.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17420	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线汪上台	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17421	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线汪下台	200	0.13%	159.75	159.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17422	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线河南台	400	0.04%	319.85	319.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17423	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线岭上台	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17424	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线前卜台	400	0.12%	319.54	319.54	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17425	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线梯子山台	400	0.04%	319.85	319.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17426	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线瓦房台	200	0.17%	159.66	159.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17427	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	葛藤前卜台区	50	8.52%	35.74	35.74	未列入	/	/	-5.79%	/	/	可开放
17428	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府10#箱变变压器	630	4.70%	474.4	474.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17429	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	翻车岭台	80	12.14%	54.29	54.29	未列入	/	/	-49.05%	/	/	可开放
17430	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小坎二台	50	16.92%	31.54	31.54	未列入	/	/	-17.57%	/	/	可开放
17431	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小洋台	50	7.90%	36.05	36.05	未列入	/	/	-7.13%	/	/	可开放
17432	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线邵卜东沟台	50	16.02%	31.99	31.99	未列入	/	/	-8.66%	1	2	可开放
17433	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	东阳台	50	12.38%	33.81	33.81	未列入	/	/	41.08%	/	/	可开放
17434	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	龙泉背台	30	17.93%	18.62	18.62	未列入	/	/	-5.62%	/	/	可开放
17435	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线西沟支37#光伏发电	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17436	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉西地台	100	27.29%	52.71	52.71	未列入	/	/	-17.96%	/	/	可开放
17437	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	新华南沟台	50	14.80%	32.6	32.6	未列入	/	/	12.57%	4	9	可开放
17438	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉河东台	50	64.68%	7.66	7.66	未列入	/	/	-41.99%	/	/	可开放
17439	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	新华二道台	100	2.42%	77.58	77.58	未列入	/	/	-45.17%	/	/	可开放
17440	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳红上下台	100	29.76%	50.24	50.24	未列入	/	/	3.43%	/	/	可开放
17441	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线后碾盘养殖小区台	50	5.26%	37.37	37.37	未列入	/	/	-15.92%	/	/	可开放
17442	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线合心组二台	200	0.33%	159.35	159.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17443	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线合心组一台	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17444	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线旗杆一台	100	2.21%	77.79	77.79	未列入	/	/	-	5	15.75	可开放
17445	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前街一台	100	2.04%	77.96	77.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17446	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪卜村二队2#变台	200	28.00%	104.01	104.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17447	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线王卜台	200	1.28%	157.44	157.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17448	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	四道台区	100	1.59%	78.41	78.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17449	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线后卜台	400	5.13%	299.5	299.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17450	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	三间房线镇家属1台	400	18.30%	246.82	246.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17451	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山食用菌小区台	200	18.41%	123.18	123.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17452	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧中台区	100	1.20%	78.8	78.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17453	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线索家之一台	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17454	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线192#东沟上台区	200	21.39%	117.22	117.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17455	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线平房台	100	0.96%	79.04	79.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17456	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线南高力沟台	100	4.41%	75.59	75.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17457	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线瑞风养殖厂台	100	0.39%	79.61	79.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17458	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	城北三线世通毓园2#台区	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17459	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	越都馨苑1#箱变配电变压器	630	4.63%	474.82	474.82	未列入	/	/	1210.14%	/	/	可开放
17460	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	越都馨苑2#箱变配电变压器	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17461	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线闹沟里下台	200	0.05%	159.9	159.9	未列入	/	/	5.41%	/	/	可开放
17462	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线松树四队台	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17463	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分13左4#台	400	0.15%	319.42	319.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17464	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线青峰河北台	100	4.64%	75.36	75.36	未列入	/	/	35.42%	/	/	可开放
17465	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线罗全沟台	100	1.88%	78.12	78.12	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17466	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线明子峪一台	100	1.06%	78.94	78.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17467	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线房身台	100	2.40%	77.6	77.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17468	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线包西台	100	61.04%	18.96	18.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17469	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西下台	100	2.51%	77.49	77.49	未列入	/	/	-	5	14	可开放
17470	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线河西台	100	2.68%	77.32	77.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17471	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线西卜沟门台	100	1.60%	78.4	78.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17472	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	庙沟台(黑山线)	100	42.58%	37.42	37.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17473	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	兰家北沟台	30	20.00%	18	18	未列入	/	/	14.96%	/	/	可开放
17474	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	青西台	100	70.74%	9.26	9.26	未列入	/	/	9.16%	/	/	可开放
17475	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线山咀台	30	19.10%	18.27	18.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17476	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	石佛北沟台	50	8.08%	35.96	35.96	未列入	/	/	-8.45%	/	/	可开放
17477	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线汤沟光伏发电站	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17478	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线黄家沟光伏发电站	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17479	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线松树三四队台	200	2.26%	155.49	155.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17480	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线赵卜台	200	2.62%	154.76	154.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17481	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	太阳变台	50	6.34%	36.83	36.83	未列入	/	/	-1.24%	/	/	可开放
17482	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线古下台	100	1.22%	78.78	78.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17483	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	园区线7330	园区线巴卜一队台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17484	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线大背台	100	1.69%	78.31	78.31	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17485	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线头道台区	100	4.42%	75.58	75.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17486	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线南隈台区	100	0.86%	79.14	79.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17487	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线太阳养殖场	80	0.45%	63.64	63.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17488	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线苏卜二队二台	100	8.68%	71.32	71.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17489	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线谢家沟台区	200	0.08%	159.84	159.84	未列入	/	/	20.60%	/	/	可开放
17490	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线烧锅李卜台区	200	1.13%	157.74	157.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17491	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓卜台	100	3.35%	76.65	76.65	未列入	/	/	-6.35%	/	/	可开放
17492	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线东卜之一台	100	0.84%	79.16	79.16	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17493	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线台下变台	100	0.73%	79.27	79.27	未列入	/	/	9.39%	/	/	可开放
17494	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线川沟台	100	0.32%	79.68	79.68	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
17495	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线于家之一台	100	0.58%	79.42	79.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17496	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	宝利食用菌基地台	50	0.16%	39.92	39.92	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
17497	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	新卜变台	50	8.50%	35.75	35.75	未列入	/	/	18.83%	/	/	可开放
17498	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	白蒿变台	50	8.26%	35.87	35.87	未列入	/	/	3.04%	/	/	可开放
17499	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	大院变台	50	11.68%	34.16	34.16	未列入	/	/	22.53%	/	/	可开放
17500	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭村石人西台区(新)	50	0.00%	50	50	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17501	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	马西变台	100	48.16%	31.84	31.84	未列入	/	/	19.00%	/	/	可开放
17502	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	丝房台	30	28.17%	15.55	15.55	未列入	/	/	33.52%	/	/	可开放
17503	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	梨树沟台	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-20.24%	/	/	可开放
17504	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东果林台	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-18.18%	/	/	可开放
17505	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	大陆台	30	22.73%	17.18	17.18	未列入	/	/	-4.51%	6	13	可开放
17506	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线西岭台	100	45.08%	34.92	34.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17507	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	郭卜分18左2#柱上变压器	250	0.40%	199	199	未列入	/	/	-88.67%	/	/	可开放
17508	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线三家子光伏发电站	400	0.00%	320	320	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17509	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线西沟台	100	0.52%	79.48	79.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17510	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝3#变压器	315	0.21%	251.34	251.34	未列入	/	/	-89.23%	/	/	可开放
17511	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线打草沟台区	200	14.20%	131.6	131.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17512	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	岫玉一线12#T支3右3#柱上变压器	200	0.49%	159.02	159.02	未列入	/	/	-25.38%	/	/	可开放
17513	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	后房子支1#后房子台	100	3.10%	76.9	76.9	未列入	/	/	-4.37%	/	/	可开放
17514	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	西山根一	50	13.22%	33.39	33.39	未列入	/	/	8.55%	/	/	可开放

17515	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	北山	50	13.74%	33.13	33.13	未列入	/	/	25.10%	/	/	可开放
17516	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线政府分8#白旗东台	400	5.04%	299.85	299.85	未列入	/	/	7.95%	/	/	可开放
17517	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	山后台	50	4.38%	37.81	37.81	未列入	/	/	-31.08%	/	/	可开放
17518	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	大耳沟台	50	4.96%	37.52	37.52	未列入	/	/	21.14%	/	/	可开放
17519	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	孙家山台	100	69.56%	10.44	10.44	未列入	/	/	9.00%	/	/	可开放
17520	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	炮沿台	50	4.08%	37.96	37.96	未列入	/	/	3.35%	/	/	可开放
17521	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	付卜台11	50	86.86%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17522	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	尖山台11	100	45.80%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17523	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	南川台	50	7.38%	36.31	36.31	未列入	/	/	12.03%	/	/	可开放
17524	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	西北沟台11	100	48.25%	31.75	31.75	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17525	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	15308乐全线庞卜台	50	6.86%	36.57	36.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17526	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全村鲁卜台	100	48.98%	31.02	31.02	未列入	/	/	10.14%	/	/	可开放
17527	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	鲁卜台	100	69.51%	10.49	10.49	未列入	/	/	13.70%	/	/	可开放
17528	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	腰卜台	30	39.53%	12.14	12.14	未列入	/	/	17.57%	1	2	可开放
17529	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	库仓沟台	50	42.80%	18.6	18.6	未列入	/	/	1.95%	/	/	可开放
17530	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	宋家隈台	100	1.67%	78.33	78.33	未列入	/	/	10.01%	/	/	可开放
17531	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	罗家沟变台	50	69.40%	5.3	5.3	未列入	/	/	4.84%	/	/	可开放
17532	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	君富美殖小区台	200	64.43%	31.15	31.15	未列入	/	/	56.05%	/	/	可开放
17533	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	赵家变台	50	7.00%	36.5	36.5	未列入	/	/	6.43%	/	/	可开放
17534	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线红塔腰卜变台	50	7.90%	36.05	36.05	未列入	/	/	1.95%	/	/	可开放
17535	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	郎卜台	100	61.14%	18.86	18.86	未列入	/	/	14.02%	1	3	可开放
17536	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈村错草队	100	35.42%	44.58	44.58	未列入	/	/	-5.88%	/	/	可开放
17537	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	供暖综合楼箱变压器	630	4.08%	478.28	478.28	未列入	/	/	2.36%	/	/	可开放
17538	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	川子沟台	50	24.42%	27.79	27.79	未列入	/	/	56.58%	/	/	可开放
17539	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	大地台	80	2.44%	62.05	62.05	未列入	/	/	9.04%	/	/	可开放
17540	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线宗卜台	100	72.33%	7.67	7.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17541	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	新房台(玉石南线)	100	75.37%	4.63	4.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17542	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	大石沟台	50	5.50%	37.25	37.25	未列入	/	/	-78.18%	/	/	可开放
17543	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	上场台	50	11.78%	34.11	34.11	未列入	/	/	-71.50%	/	/	可开放
17544	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	马店台	200	1.34%	157.33	157.33	未列入	/	/	-80.78%	/	/	可开放
17545	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	北沟台（头道线）	20	42.00%	7.6	7.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17546	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	大院台（头道线）	200	0.36%	159.28	159.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17547	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	卜子台	50	13.18%	33.41	33.41	未列入	/	/	27.72%	/	/	可开放
17548	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	七和尚台	20	39.30%	8.14	8.14	未列入	/	/	6.73%	/	/	可开放
17549	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线古东台	200	1.85%	156.3	156.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17550	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	纪前后之一	50	3.46%	38.27	38.27	未列入	/	/	-53.53%	/	/	可开放
17551	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	兴隆台台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17552	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	红旗政府之三	50	8.16%	35.92	35.92	未列入	/	/	-27.26%	/	/	可开放
17553	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线志联食用菌台	200	0.19%	159.63	159.63	未列入	/	/	21.66%	/	/	可开放
17554	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线前卜台	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放
17555	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心三队台	200	16.25%	127.51	127.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17556	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古石养羊基地台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17557	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	河沿村南卜队台	30	26.67%	16	16	未列入	/	/	8.63%	/	/	可开放
17558	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村山嘴组台	50	88.90%	0	0	未列入	/	/	7.28%	/	/	可开放
17559	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	李老屯支2#李老屯台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17560	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村马卜台	100	56.42%	23.58	23.58	未列入	/	/	16.05%	/	/	可开放
17561	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村前豹台	30	28.13%	15.56	15.56	未列入	/	/	4.49%	/	/	可开放
17562	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	大营村东组台	30	51.70%	8.49	8.49	未列入	/	/	-2.03%	1	2	可开放
17563	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村东沟组台	100	66.58%	13.42	13.42	未列入	/	/	14.45%	/	/	可开放

17564	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村茧场组台	30	30.00%	15	15	未列入	/	/	8.39%	/	/	可开放
17565	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村六组台	100	2.92%	77.08	77.08	未列入	/	/	-2.79%	/	/	可开放
17566	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	17308燕窝线燕窝村八组台	30	19.87%	18.04	18.04	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17567	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村四组台	50	9.44%	35.28	35.28	未列入	/	/	-65.55%	/	/	可开放
17568	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	童店村孤山组台	50	74.30%	2.85	2.85	未列入	/	/	14.05%	/	/	可开放
17569	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	前营村瓦房店二组台	200	24.95%	110.11	110.11	未列入	/	/	39.63%	/	/	可开放
17570	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	前营村瓦房店一组台	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	-23.34%	/	/	可开放
17571	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	北沟台，	100	2.85%	77.15	77.15	未列入	/	/	-	2	5	可开放
17572	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	前街之一台	160	0.83%	126.68	126.68	未列入	/	/	-75.37%	/	/	可开放
17573	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	小南沟变台	50	6.88%	36.56	36.56	未列入	/	/	-1.28%	/	/	可开放
17574	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	后卜台，	100	44.85%	35.15	35.15	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17575	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	台沟台	50	9.80%	35.1	35.1	未列入	/	/	-8.16%	/	/	可开放
17576	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	粉房变台	50	17.90%	31.05	31.05	未列入	/	/	6.98%	/	/	可开放
17577	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	庙西台	100	66.19%	13.81	13.81	未列入	/	/	-11.56%	/	/	可开放
17578	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴腰卜变台	50	8.86%	35.57	35.57	未列入	/	/	-8.05%	/	/	可开放
17579	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	大南沟门台	50	9.70%	35.15	35.15	未列入	/	/	-1.61%	/	/	可开放
17580	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东上变台	50	8.38%	35.81	35.81	未列入	/	/	11.18%	/	/	可开放
17581	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	瓦房变台	20	30.65%	9.87	9.87	未列入	/	/	-21.23%	/	/	可开放
17582	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	李家卜台(东兴线)	20	43.60%	7.28	7.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17583	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	胡卜台	200	66.52%	26.97	26.97	未列入	/	/	8.84%	/	/	可开放
17584	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	沈卜台	50	10.66%	34.67	34.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17585	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	四里分14#四门台	200	52.50%	55.01	55.01	未列入	/	/	33.84%	/	/	可开放
17586	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	西沟分支线20#西沟台	50	79.68%	0.16	0.16	未列入	/	/	30.76%	/	/	可开放
17587	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线东房身台	100	79.16%	0.84	0.84	未列入	/	/	2.07%	/	/	可开放
17588	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府2#箱式变电站变压器	250	0.10%	199.74	199.74	未列入	/	/	1.98%	/	/	可开放
17589	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府4#箱式变电站配电变压器	250	0.46%	198.86	198.86	未列入	/	/	-68.15%	/	/	可开放
17590	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府3#箱式变电站变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
17591	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后队二台	100	53.42%	26.58	26.58	未列入	/	/	-27.73%	/	/	可开放
17592	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	松咀台	200	52.13%	55.75	55.75	未列入	/	/	-1.18%	/	/	可开放
17593	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	三河一队之一	50	76.68%	1.66	1.66	未列入	/	/	18.86%	/	/	可开放
17594	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大院蘑菇小区台区	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
17595	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线高卜安置房台	100	0.71%	79.29	79.29	未列入	/	/	12.60%	/	/	可开放
17596	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	小吴卜台区	100	40.34%	0	0	未列入	/	/	-31.18%	/	/	可开放
17597	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	李家沟18#李家沟台	50	14.14%	32.93	32.93	未列入	/	/	13.07%	/	/	可开放
17598	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	佛爷台	100	40.02%	39.98	39.98	未列入	/	/	7.72%	/	/	可开放
17599	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线沟甸台	100	40.34%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17600	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线荒门台	50	8.70%	35.65	35.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17601	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线高家卜台	50	15.50%	32.25	32.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17602	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	14304太阳线砍树台	100	50.50%	29.5	29.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17603	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线管上台	50	7.48%	36.26	36.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17604	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线东山台	50	75.58%	2.21	2.21	未列入	/	/	-2.39%	/	/	可开放
17605	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线油房台	50	6.46%	36.77	36.77	未列入	/	/	-	3	8	可开放
17606	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线杨家炉台	80	8.69%	57.05	57.05	未列入	/	/	54.54%	/	/	可开放
17607	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	福润家园4#箱变变压器	630	0.03%	503.78	503.78	未列入	/	/	-8.01%	/	/	可开放
17608	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园2#箱变变压器	630	1.87%	492.21	492.21	未列入	/	/	985.82%	/	/	可开放
17609	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府1#箱变变压器	500	17.41%	312.97	312.97	未列入	/	/	29.25%	/	/	可开放
17610	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	金家弯食用菌西区台	80	1.63%	62.7	62.7	未列入	/	/	-29.56%	/	/	可开放
17611	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	闹沟台（头道线）	20	70.80%	1.84	1.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17612	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	北甸台	50	12.62%	33.69	33.69	未列入	/	/	4.04%	/	/	可开放

17613	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	王家卜台	50	80.68%	0	0	未列入	/	/	-21.99%	/	/	可开放
17614	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	朱家岭变台	50	91.74%	0	0	未列入	/	/	22.98%	/	/	可开放
17615	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东西队变台	100	1.34%	78.66	78.66	未列入	/	/	-3.20%	/	/	可开放
17616	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	赵家沟变台	50	70.62%	4.69	4.69	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
17617	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	一队变台	50	5.72%	37.14	37.14	未列入	/	/	3.11%	/	/	可开放
17618	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	姚卜变台	20	27.00%	10.6	10.6	未列入	/	/	-0.91%	7	15	可开放
17619	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	北甸变台	50	3.30%	38.35	38.35	未列入	/	/	13.10%	/	/	可开放
17620	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	兀队变台	50	74.96%	2.52	2.52	未列入	/	/	5.55%	/	/	可开放
17621	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	山城沟上变台	20	31.80%	9.64	9.64	未列入	/	/	-25.63%	/	/	可开放
17622	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	山城沟下变台	50	92.10%	0	0	未列入	/	/	13.80%	/	/	可开放
17623	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	王卜变台	50	9.98%	35.01	35.01	未列入	/	/	11.55%	1	2	可开放
17624	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	天桥变台	50	8.78%	35.61	35.61	未列入	/	/	4.11%	/	/	可开放
17625	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	修卜变台	50	75.96%	2.02	2.02	未列入	/	/	13.12%	1	2	可开放
17626	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	赵卜变台	30	23.23%	17.03	17.03	未列入	/	/	-2.55%	/	/	可开放
17627	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘上变台	50	14.24%	32.88	32.88	未列入	/	/	9.30%	/	/	可开放
17628	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线184#东沟下台	100	63.15%	16.85	16.85	未列入	/	/	-9.43%	/	/	可开放
17629	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	北马分24#北卜台	50	19.36%	30.32	30.32	未列入	/	/	29.30%	/	/	可开放
17630	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线245#王家店台	100	29.49%	50.51	50.51	未列入	/	/	-20.64%	/	/	可开放
17631	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河西小区台	50	4.34%	37.83	37.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17632	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线双山食用菌小区台	50	2.80%	38.6	38.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17633	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	东街台（冰岭线）	30	31.33%	14.6	14.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17634	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜5队台	50	10.74%	34.63	34.63	未列入	/	/	9.12%	/	/	可开放
17635	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线东西卜台	200	34.29%	91.43	91.43	未列入	/	/	837.60%	/	/	可开放
17636	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线15右6#	200	16.49%	127.03	127.03	未列入	/	/	-16.49%	/	/	可开放
17637	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	河南变台	50	9.06%	35.47	35.47	未列入	/	/	6.55%	/	/	可开放
17638	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	蔡家卜变台	50	9.66%	35.17	35.17	未列入	/	/	-5.25%	/	/	可开放
17639	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	关家卜变台	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	7.45%	/	/	可开放
17640	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	岭沟变台	50	6.36%	36.82	36.82	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
17641	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	开家沟变台	50	7.60%	36.2	36.2	未列入	/	/	-3.96%	/	/	可开放
17642	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	山后北沟台	200	53.01%	53.98	53.98	未列入	/	/	18.71%	/	/	可开放
17643	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	马下台	50	10.96%	34.52	34.52	未列入	/	/	7.98%	/	/	可开放
17644	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	22310青凉线大地变台	30	31.27%	14.62	14.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17645	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	立新变台	50	11.98%	34.01	34.01	未列入	/	/	18.44%	/	/	可开放
17646	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	种茧场台	50	28.52%	25.74	25.74	未列入	/	/	-12.98%	/	/	可开放
17647	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	朝阳线	南沟分台（黄花甸）	50	8.66%	35.67	35.67	未列入	/	/	14.72%	/	/	可开放
17648	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	腰沟之一台	50	8.18%	35.91	35.91	未列入	/	/	-22.95%	/	/	可开放
17649	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	陈下台	100	51.42%	28.58	28.58	未列入	/	/	-14.77%	/	/	可开放
17650	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	荒沟村下河套台	50	7.60%	36.2	36.2	未列入	/	/	-35.94%	/	/	可开放
17651	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	南沟台	30	87.53%	0	0	未列入	/	/	-2.90%	/	/	可开放
17652	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线商贸街之二台区	160	47.30%	52.32	52.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17653	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线夹槽台	20	34.45%	9.11	9.11	未列入	/	/	-	4	10	可开放
17654	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线下房身台	100	61.23%	18.77	18.77	未列入	/	/	-	2	7	可开放
17655	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线北岭沟台	100	76.86%	3.14	3.14	未列入	/	/	-	2	7	可开放
17656	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线南岔台	100	69.83%	10.17	10.17	未列入	/	/	-	1	4	可开放
17657	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线小隈子台	100	56.22%	23.78	23.78	未列入	/	/	-	1	2	可开放
17658	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线兰上台	50	9.44%	35.28	35.28	未列入	/	/	-	1	3	可开放
17659	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线北岔台	30	34.77%	13.57	13.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17660	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村汤池岭组台	50	15.78%	32.11	32.11	未列入	/	/	12.72%	/	/	可开放
17661	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	东卜支3#东卜台	50	43.04%	18.48	18.48	未列入	/	/	-47.15%	/	/	可开放

17662	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	青沟分62#青前台	50	7.02%	36.49	36.49	未列入	/	/	-6.09%	/	/	可开放
17663	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	南马分61#牛角台	50	52.68%	13.66	13.66	未列入	/	/	-5.07%	/	/	可开放
17664	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘何卜台	50	11.50%	34.25	34.25	未列入	/	/	15.24%	/	/	可开放
17665	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子赵沟台	100	50.23%	29.77	29.77	未列入	/	/	11.42%	/	/	可开放
17666	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉南沟台	50	9.60%	35.2	35.2	未列入	/	/	-0.10%	/	/	可开放
17667	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平刘卜台	100	84.08%	0	0	未列入	/	/	7.62%	/	/	可开放
17668	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平杨西沟台	50	89.84%	0	0	未列入	/	/	-4.20%	/	/	可开放
17669	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子杨卜台	50	98.50%	0	0	未列入	/	/	-3.04%	/	/	可开放
17670	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	西山台	50	5.42%	37.29	37.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17671	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	二道台（冰岭线）	30	20.10%	17.97	17.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17672	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	上街之一台	50	9.04%	35.48	35.48	未列入	/	/	27.97%	/	/	可开放
17673	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上支联通台	100	2.50%	77.5	77.5	未列入	/	/	-3.42%	/	/	可开放
17674	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	兴中台	100	3.54%	76.46	76.46	未列入	/	/	4.53%	/	/	可开放
17675	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	沙下台	50	84.46%	0	0	未列入	/	/	-2.11%	/	/	可开放
17676	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	吴家台	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	3.89%	/	/	可开放
17677	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	沙中台	100	71.70%	8.3	8.3	未列入	/	/	49.50%	/	/	可开放
17678	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	田家沟台	100	68.33%	11.67	11.67	未列入	/	/	14.05%	/	/	可开放
17679	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜庙前台	50	10.52%	34.74	34.74	未列入	/	/	24.20%	/	/	可开放
17680	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	沟上台	50	75.72%	2.14	2.14	未列入	/	/	8.94%	/	/	可开放
17681	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	兰家卜子台	50	9.72%	35.14	35.14	未列入	/	/	21.17%	/	/	可开放
17682	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线李卜台	30	36.60%	13.02	13.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17683	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线兰下台	30	32.77%	14.17	14.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17684	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	选矿线	上营子台	160	13.86%	105.83	105.83	未列入	/	/	15.46%	/	/	可开放
17685	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	坎上二台	100	78.00%	2	2	未列入	/	/	17.46%	/	/	可开放
17686	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	选矿线	小苏沟台	160	7.25%	116.4	116.4	未列入	/	/	2.27%	/	/	可开放
17687	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	市场之二台	200	0.31%	159.39	159.39	未列入	/	/	16.43%	/	/	可开放
17688	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	何家沟下台	200	0.22%	159.56	159.56	未列入	/	/	12.12%	/	/	可开放
17689	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	小文台	200	0.47%	159.07	159.07	未列入	/	/	27.73%	/	/	可开放
17690	国网岫岩满族自治县供电公	岫矿66kV变电站	本山线	七队下台	100	1.87%	78.13	78.13	未列入	/	/	4.57%	/	/	可开放
17691	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线村中台	315	15.29%	203.84	203.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17692	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	五间房台	100	74.07%	5.93	5.93	未列入	/	/	3.26%	/	/	可开放
17693	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	北沟台	50	77.36%	1.32	1.32	未列入	/	/	19.62%	3	6	可开放
17694	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	分水岭台	30	18.50%	18.45	18.45	未列入	/	/	14.55%	2	4	可开放
17695	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	吴下台	100	40.34%	0	0	未列入	/	/	-32.21%	/	/	可开放
17696	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	上坎子台	30	17.10%	18.87	18.87	未列入	/	/	-11.16%	/	/	可开放
17697	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	后队一台	160	41.80%	61.12	61.12	未列入	/	/	13.10%	/	/	可开放
17698	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	秋树柏台	100	74.36%	5.64	5.64	未列入	/	/	13.39%	/	/	可开放
17699	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	卜家卜台	80	4.11%	60.71	60.71	未列入	/	/	22.29%	/	/	可开放
17700	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	隈子台(玉石北线)	100	65.60%	14.4	14.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17701	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	双块石台	50	14.44%	32.78	32.78	未列入	/	/	-64.36%	/	/	可开放
17702	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	河北台(玉石北线)	50	11.56%	34.22	34.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17703	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	榛上台	200	63.23%	33.55	33.55	未列入	/	/	37.94%	/	/	可开放
17704	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	村民台	80	4.71%	60.23	60.23	未列入	/	/	5.77%	/	/	可开放
17705	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	北地台	100	40.34%	0	0	未列入	/	/	-20.89%	/	/	可开放
17706	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	西房身台	50	17.54%	31.23	31.23	未列入	/	/	42.98%	/	/	可开放
17707	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	罗卜二台	50	16.36%	31.82	31.82	未列入	/	/	15.42%	/	/	可开放
17708	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	细玉沟二台	100	33.17%	46.83	46.83	未列入	/	/	18.23%	/	/	可开放
17709	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	南山一台	50	7.36%	36.32	36.32	未列入	/	/	-10.85%	/	/	可开放
17710	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房村东队变台	100	40.34%	0	0	未列入	/	/	-28.66%	/	/	可开放

17711	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北四线	津乐箱变压器	630	0.03%	503.84	503.84	未列入	/	/	-95.25%	/	/	可开放
17712	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	翡翠北箱变变压器	500	0.07%	399.65	399.65	未列入	/	/	-91.22%	/	/	可开放
17713	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	黄岭1台	100	33.34%	46.66	46.66	未列入	/	/	-15.77%	/	/	可开放
17714	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村养牛基地台	100	14.24%	65.76	65.76	未列入	/	/	-2.08%	/	/	可开放
17715	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线民政台	50	17.06%	31.47	31.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17716	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园1#变压器	250	8.34%	179.15	179.15	未列入	/	/	11.11%	/	/	可开放
17717	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线付家沟台区	100	23.03%	56.97	56.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17718	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	烧前台	100	46.56%	33.44	33.44	未列入	/	/	-19.17%	/	/	可开放
17719	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线刘卜变台	50	99.06%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17720	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	陈二卜台	20	98.30%	0	0	未列入	/	/	56.86%	/	/	可开放
17721	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	四队大棚台	100	50.22%	29.78	29.78	未列入	/	/	10.54%	/	/	可开放
17722	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	前卜台(三道线）	50	78.38%	0.81	0.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17723	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	于卜二台	30	16.53%	19.04	19.04	未列入	/	/	12.34%	/	/	可开放
17724	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前队分2#	100	43.60%	36.4	36.4	未列入	/	/	9.41%	/	/	可开放
17725	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	杜卜台	100	90.70%	0	0	未列入	/	/	14.30%	/	/	可开放
17726	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线后队分线4#	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-48.05%	/	/	可开放
17727	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西地台(郭家岭线)	30	22.63%	17.21	17.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17728	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	北门台	30	14.10%	19.77	19.77	未列入	/	/	-4.21%	/	/	可开放
17729	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	赵西台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-52.36%	1	2	可开放
17730	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	大营子王卜北头台	100	30.17%	49.83	49.83	未列入	/	/	0.35%	/	/	可开放
17731	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线岭后分线7#	50	7.48%	36.26	36.26	未列入	/	/	4.27%	/	/	可开放
17732	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	赵北台	100	78.94%	1.06	1.06	未列入	/	/	17.29%	/	/	可开放
17733	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	15306中合线付卜台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17734	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	河东台(三道线）	100	1.16%	78.84	78.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17735	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	刘沟台	100	68.18%	11.82	11.82	未列入	/	/	55.68%	/	/	可开放
17736	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河北台11	50	22.24%	28.88	28.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17737	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大房身台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-50.76%	/	/	可开放
17738	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大石槽台	50	8.86%	35.57	35.57	未列入	/	/	-0.89%	/	/	可开放
17739	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	朱卜台	100	76.50%	3.5	3.5	未列入	/	/	12.79%	/	/	可开放
17740	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	西北天台11	100	41.93%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17741	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	冻青背台	50	86.74%	0	0	未列入	/	/	7.99%	/	/	可开放
17742	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	于卜变台	100	57.83%	22.17	22.17	未列入	/	/	14.50%	/	/	可开放
17743	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线满西台	100	69.08%	10.92	10.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17744	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线郭家岭村白卜台	100	4.78%	75.22	75.22	未列入	/	/	-79.95%	/	/	可开放
17745	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	太阳沟台11	100	50.16%	29.84	29.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17746	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	茧场台	100	37.54%	42.46	42.46	未列入	/	/	-28.38%	/	/	可开放
17747	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	信丰台	50	74.66%	2.67	2.67	未列入	/	/	-3.95%	/	/	可开放
17748	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	窝棚地台	50	13.92%	33.04	33.04	未列入	/	/	2.61%	/	/	可开放
17749	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	上坡台	100	76.35%	3.65	3.65	未列入	/	/	7.60%	/	/	可开放
17750	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	候限台	100	74.20%	5.8	5.8	未列入	/	/	35.69%	/	/	可开放
17751	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大王沟台	50	95.92%	0	0	未列入	/	/	-2.53%	/	/	可开放
17752	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	样岭台	50	11.78%	34.11	34.11	未列入	/	/	-1.00%	/	/	可开放
17753	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	蔡家台	50	7.00%	36.5	36.5	未列入	/	/	12.61%	/	/	可开放
17754	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	岭东台	100	47.93%	32.07	32.07	未列入	/	/	3.69%	/	/	可开放
17755	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	闹沟台(郭家岭线)	100	56.13%	23.87	23.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17756	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线丰林生态台	100	1.12%	78.88	78.88	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17757	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村土门沟南台	50	58.54%	10.73	10.73	未列入	/	/	0.62%	/	/	可开放
17758	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	土门沟北台	200	65.38%	29.24	29.24	未列入	/	/	18.16%	/	/	可开放
17759	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	柳家台	100	54.88%	25.12	25.12	未列入	/	/	2.06%	/	/	可开放

17760	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	腰卜台(三道线)	50	88.60%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17761	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	张家台(三道线)	50	4.86%	37.57	37.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17762	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	石棚台	50	69.28%	5.36	5.36	未列入	/	/	77.94%	/	/	可开放
17763	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	卢家台	100	61.67%	18.33	18.33	未列入	/	/	-1.38%	/	/	可开放
17764	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	颐华园2#箱变配电变压器	500	12.85%	335.76	335.76	未列入	/	/	2.24%	/	/	可开放
17765	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	颐华园3#箱变配电变压器	500	0.09%	399.54	399.54	未列入	/	/	13.04%	/	/	可开放
17766	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	颐华园4#箱变配电变压器	500	7.36%	363.19	363.19	未列入	/	/	-15.15%	/	/	可开放
17767	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	黄岭	50	11.28%	34.36	34.36	未列入	/	/	6.53%	/	/	可开放
17768	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤南	100	4.12%	75.88	75.88	未列入	/	/	-70.56%	/	/	可开放
17769	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤南二	50	10.80%	34.6	34.6	未列入	/	/	6.51%	/	/	可开放
17770	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	小上台	100	84.99%	0	0	未列入	/	/	34.24%	/	/	可开放
17771	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	古洞岭台	50	7.20%	36.4	36.4	未列入	/	/	6.23%	/	/	可开放
17772	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	河东台	100	76.85%	3.15	3.15	未列入	/	/	365.93%	/	/	可开放
17773	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古分59#山西台	100	54.95%	25.05	25.05	未列入	/	/	4.99%	/	/	可开放
17774	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝1#变压器	630	7.11%	459.2	459.2	未列入	/	/	-4.32%	/	/	可开放
17775	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	磨玉支15#磨玉台	100	48.57%	31.43	31.43	未列入	/	/	41.26%	/	/	可开放
17776	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭4#变压器	800	0.05%	639.63	639.63	未列入	/	/	9.25%	/	/	可开放
17777	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭3#变压器	800	3.76%	609.94	609.94	未列入	/	/	16.55%	/	/	可开放
17778	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁1#变压器	315	12.68%	212.06	212.06	未列入	/	/	-8.77%	/	/	可开放
17779	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁2#变压器	315	21.24%	185.08	185.08	未列入	/	/	-18.29%	/	/	可开放
17780	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁3#变压器	500	0.07%	399.63	399.63	未列入	/	/	7.53%	/	/	可开放
17781	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠2#变压器	315	0.16%	251.51	251.51	未列入	/	/	4.35%	/	/	可开放
17782	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠4#变压器	500	8.47%	357.63	357.63	未列入	/	/	6.37%	/	/	可开放
17783	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭2#变压器	500	17.27%	313.63	313.63	未列入	/	/	28.43%	/	/	可开放
17784	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	福瑞城变压器	500	0.06%	399.72	399.72	未列入	/	/	-90.88%	/	/	可开放
17785	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	林业箱变变压器	630	5.80%	467.45	467.45	未列入	/	/	2.71%	/	/	可开放
17786	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	八家子	50	74.90%	2.55	2.55	未列入	/	/	-7.59%	/	/	可开放
17787	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村蘑菇基地台	100	10.96%	69.04	69.04	未列入	/	/	-25.14%	/	/	可开放
17788	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村福强蘑菇基地台	100	77.39%	2.61	2.61	未列入	/	/	2.91%	/	/	可开放
17789	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线杰晨农业开发公司1#	100	0.06%	79.94	79.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17790	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村干河北台	100	2.33%	77.67	77.67	未列入	/	/	-81.48%	/	/	可开放
17791	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村玉军养鸡场台	100	1.87%	78.13	78.13	未列入	/	/	12.79%	/	/	可开放
17792	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	志勇养牛场支线	100	1.28%	78.72	78.72	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17793	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线镇家属3台	200	0.95%	158.11	158.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17794	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线砬子沟2台	30	18.00%	18.6	18.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17795	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	福润家园5#箱变变压器	400	0.12%	319.52	319.52	未列入	/	/	38.56%	/	/	可开放
17796	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园4#箱变变压器	630	0.04%	503.75	503.75	未列入	/	/	21.27%	/	/	可开放
17797	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	双庙一台	50	86.08%	0	0	未列入	/	/	9.86%	/	/	可开放
17798	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	柳树台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-51.30%	/	/	可开放
17799	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	瓦房台	100	67.25%	12.75	12.75	未列入	/	/	3.18%	/	/	可开放
17800	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	横山台	50	87.90%	0	0	未列入	/	/	6.90%	/	/	可开放
17801	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	河北	50	9.16%	35.42	35.42	未列入	/	/	1.68%	/	/	可开放
17802	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	三道分4#三道台	200	71.80%	16.4	16.4	未列入	/	/	25.26%	/	/	可开放
17803	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧北线	1044牧北线德北分52#狼上台	50	38.64%	20.68	20.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17804	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	富祥合作台	80	9.16%	56.67	56.67	未列入	/	/	-58.40%	/	/	可开放
17805	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	磨盘大棚变台	100	53.89%	26.11	26.11	未列入	/	/	7.93%	/	/	可开放
17806	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	前街大棚变台	30	6.20%	22.14	22.14	未列入	/	/	-76.18%	/	/	可开放
17807	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	岭后2台	200	2.84%	154.33	154.33	未列入	/	/	-40.80%	/	/	可开放
17808	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线唐限四台区	160	1.08%	126.28	126.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17809	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	石灰窑组	50	19.94%	30.03	30.03	未列入	/	/	42.35%	/	/	可开放
17810	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	河东	50	20.16%	29.92	29.92	未列入	/	/	17.11%	/	/	可开放
17811	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	蘑菇小区变台(马阳线)	80	21.31%	46.95	46.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17812	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	回龙	50	8.72%	35.64	35.64	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
17813	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	孟东	100	6.68%	73.32	73.32	未列入	/	/	3.63%	/	/	可开放
17814	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	大岭	100	3.71%	76.29	76.29	未列入	/	/	-73.13%	/	/	可开放
17815	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	西沟里台	50	10.68%	34.66	34.66	未列入	/	/	-18.60%	/	/	可开放
17816	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	山咀台	50	6.70%	36.65	36.65	未列入	/	/	15.53%	/	/	可开放
17817	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	破车沟台	50	8.06%	35.97	35.97	未列入	/	/	-27.56%	1	2	可开放
17818	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	嶺秀1#变压器	400	10.91%	276.36	276.36	未列入	/	/	-11.83%	/	/	可开放
17819	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	小三家支02#小三家台	100	84.06%	0	0	未列入	/	/	37.15%	/	/	可开放
17820	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	姚家支1#姚家台	50	72.64%	3.68	3.68	未列入	/	/	-2.47%	/	/	可开放
17821	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古三道背支线56#三道台	50	56.30%	11.85	11.85	未列入	/	/	-3.79%	/	/	可开放
17822	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭1#变压器	500	0.08%	399.59	399.59	未列入	/	/	-91.92%	/	/	可开放
17823	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭5#箱变变压器	500	0.05%	399.76	399.76	未列入	/	/	18.82%	/	/	可开放
17824	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠5#箱变压器	500	0.05%	399.75	399.75	未列入	/	/	-91.54%	/	/	可开放
17825	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河东台	100	61.26%	18.74	18.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17826	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河西台	50	6.42%	36.79	36.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17827	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	林西变台	50	11.38%	34.31	34.31	未列入	/	/	3.13%	/	/	可开放
17828	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	茧场变台（东兴线）	100	68.86%	11.14	11.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17829	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	陈家变台	50	64.00%	8	8	未列入	/	/	-6.34%	/	/	可开放
17830	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭北沟二变台	100	73.37%	6.63	6.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17831	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	西上下变台	50	81.78%	0	0	未列入	/	/	12.36%	/	/	可开放
17832	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	杨家堡台	30	26.37%	16.09	16.09	未列入	/	/	-0.25%	/	/	可开放
17833	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	徐卜台，	100	4.19%	75.81	75.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17834	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	阳沟台	50	9.48%	35.26	35.26	未列入	/	/	15.23%	/	/	可开放
17835	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	闹沟台	100	1.53%	78.47	78.47	未列入	/	/	-59.78%	/	/	可开放
17836	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上一台	200	53.02%	53.97	53.97	未列入	/	/	6.53%	/	/	可开放
17837	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	合资二线	东沟台	100	3.08%	76.92	76.92	未列入	/	/	-82.00%	9	29	可开放
17838	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线托盘台	100	58.13%	21.87	21.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17839	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	沟中台	100	52.19%	27.81	27.81	未列入	/	/	35.68%	/	/	可开放
17840	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	石佛石门台	30	9.07%	21.28	21.28	未列入	/	/	-3.81%	/	/	可开放
17841	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜西荒台	50	8.18%	35.91	35.91	未列入	/	/	13.77%	/	/	可开放
17842	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘分430#	160	43.19%	58.9	58.9	未列入	/	/	31.96%	/	/	可开放
17843	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分08#变压器	315	0.12%	251.63	251.63	未列入	/	/	-13.10%	/	/	可开放
17844	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟村洋河洼台区	50	7.80%	36.1	36.1	未列入	/	/	-9.67%	/	/	可开放
17845	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线49#(南)	315	10.31%	219.52	219.52	未列入	/	/	2.98%	/	/	可开放
17846	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫绸线	奶牛分4右1#	315	16.08%	201.36	201.36	未列入	/	/	-1.14%	/	/	可开放
17847	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线43#	315	12.84%	211.56	211.56	未列入	/	/	-9.17%	/	/	可开放
17848	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	雅居箱变变压器	315	0.21%	251.33	251.33	未列入	/	/	-92.52%	/	/	可开放
17849	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	大营村张北组	100	19.64%	60.36	60.36	未列入	/	/	15.39%	/	/	可开放
17850	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	长兴箱变变压器	630	0.02%	503.85	503.85	未列入	/	/	-93.64%	/	/	可开放
17851	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分9#(南）	315	0.19%	251.39	251.39	未列入	/	/	15.16%	/	/	可开放
17852	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	岭上沟台	50	5.54%	37.23	37.23	未列入	/	/	-1.59%	/	/	可开放
17853	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	北屯台	50	11.82%	34.09	34.09	未列入	/	/	28.13%	/	/	可开放
17854	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	韩家庙台	50	5.54%	37.23	37.23	未列入	/	/	-73.63%	/	/	可开放
17855	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	前屯台区	50	7.44%	36.28	36.28	未列入	/	/	8.67%	/	/	可开放
17856	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	后沟台区	50	52.50%	13.75	13.75	未列入	/	/	152.42%	/	/	可开放
17857	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	蜜蜂王卜台	50	5.50%	37.25	37.25	未列入	/	/	0.00%	/	/	可开放

17858	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	蜜蜂茧下台	50	8.32%	35.84	35.84	未列入	/	/	-60.71%	/	/	可开放
17859	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	山咀河北台区	50	42.10%	18.95	18.95	未列入	/	/	6.78%	/	/	可开放
17860	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线许道沟台	50	6.00%	37	37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17861	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	韭菜八队台	50	61.48%	9.26	9.26	未列入	/	/	-24.97%	/	/	可开放
17862	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	16302叶家线水獭松树沟台	50	14.56%	32.72	32.72	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17863	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	河沿台区	50	65.80%	7.1	7.1	未列入	/	/	-3.85%	/	/	可开放
17864	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西下台	50	12.02%	33.99	33.99	未列入	/	/	19.20%	/	/	可开放
17865	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	河南村总台区	50	17.68%	31.16	31.16	未列入	/	/	-62.22%	/	/	可开放
17866	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	沙上台	80	52.41%	0	0	未列入	/	/	-13.48%	/	/	可开放
17867	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分32左1台	100	65.62%	14.38	14.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17868	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳青前台	100	65.42%	14.58	14.58	未列入	/	/	629.29%	/	/	可开放
17869	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上二台	100	99.68%	0	0	未列入	/	/	10.91%	/	/	可开放
17870	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	合资二线	铁中台	50	10.82%	34.59	34.59	未列入	/	/	19.32%	/	/	可开放
17871	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	小闹沟门台	50	10.64%	34.68	34.68	未列入	/	/	5.83%	/	/	可开放
17872	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	兰家三道台	50	62.86%	8.57	8.57	未列入	/	/	9.32%	/	/	可开放
17873	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线伊家沟台	50	18.20%	30.9	30.9	未列入	/	/	29.57%	/	/	可开放
17874	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	前卜台(玉石南线)	100	3.49%	76.51	76.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17875	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	六道台	80	80.11%	0	0	未列入	/	/	33.35%	/	/	可开放
17876	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	西沟台(玉石南线)	80	37.24%	34.21	34.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17877	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线油房台	100	41.93%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17878	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	付卜台(玉石南线)	50	9.36%	35.32	35.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17879	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后卜二台	50	98.96%	0	0	未列入	/	/	-16.14%	/	/	可开放
17880	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后卜一台	100	3.17%	76.83	76.83	未列入	/	/	-13.74%	/	/	可开放
17881	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	大房台	80	2.38%	62.1	62.1	未列入	/	/	3.61%	/	/	可开放
17882	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后西台	80	4.71%	60.23	60.23	未列入	/	/	7.87%	/	/	可开放
17883	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	车卜台	80	3.66%	61.07	61.07	未列入	/	/	14.88%	/	/	可开放
17884	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	二道河台山咀线	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17885	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	榛下台	100	27.99%	52.01	52.01	未列入	/	/	-40.40%	/	/	可开放
17886	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	东屯台	50	14.60%	32.7	32.7	未列入	/	/	6.47%	/	/	可开放
17887	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	梨树底台	30	26.07%	16.18	16.18	未列入	/	/	7.63%	/	/	可开放
17888	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	黄卜台	50	9.20%	35.4	35.4	未列入	/	/	-9.04%	/	/	可开放
17889	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	粉房台	30	14.70%	19.59	19.59	未列入	/	/	-4.35%	/	/	可开放
17890	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	车厂台	30	41.77%	11.47	11.47	未列入	/	/	38.73%	/	/	可开放
17891	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	五道台（头道线）	20	36.95%	8.61	8.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17892	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	金坎台	30	26.67%	16	16	未列入	/	/	-0.92%	1	2	可开放
17893	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	汪沟分32#汪沟台	100	76.41%	3.59	3.59	未列入	/	/	-8.27%	/	/	可开放
17894	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	南马分39#侯家台	100	14.35%	65.65	65.65	未列入	/	/	-54.75%	/	/	可开放
17895	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	于家支2#于家台	100	76.47%	3.53	3.53	未列入	/	/	3.88%	/	/	可开放
17896	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	二道分4#二道台	100	53.71%	26.29	26.29	未列入	/	/	-7.68%	/	/	可开放
17897	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	程家沟台	50	8.36%	35.82	35.82	未列入	/	/	16.31%	/	/	可开放
17898	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜3队台	50	8.36%	35.82	35.82	未列入	/	/	6.58%	/	/	可开放
17899	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜4队台	100	44.20%	35.8	35.8	未列入	/	/	22.26%	/	/	可开放
17900	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜6队台	30	33.27%	14.02	14.02	未列入	/	/	13.85%	/	/	可开放
17901	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	养羊基地支台	30	16.77%	18.97	18.97	未列入	/	/	15.05%	/	/	可开放
17902	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分14#兰旗口台	400	2.78%	308.9	308.9	未列入	/	/	-31.48%	/	/	可开放
17903	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分19#大山村台	400	12.72%	269.12	269.12	未列入	/	/	3.15%	/	/	可开放
17904	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线庙前分16#庙前台	50	5.72%	37.14	37.14	未列入	/	/	2.17%	/	/	可开放
17905	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	靠山屯分5#靠山屯台	100	4.46%	75.54	75.54	未列入	/	/	6.94%	/	/	可开放
17906	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	西卜台区	30	56.07%	7.18	7.18	未列入	/	/	18.94%	/	/	可开放

17907	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	太记分28#太记台	50	18.70%	30.65	30.65	未列入	/	/	10.27%	/	/	可开放
17908	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线66#前腰岭台	100	4.28%	75.72	75.72	未列入	/	/	-73.08%	/	/	可开放
17909	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	王卜分26#王卜台	100	41.93%	0	0	未列入	/	/	-24.25%	/	/	可开放
17910	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨一面台区	30	20.23%	17.93	17.93	未列入	/	/	-6.75%	/	/	可开放
17911	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨瓦沟台区	30	74.77%	1.57	1.57	未列入	/	/	55.13%	/	/	可开放
17912	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	直岔分支11#	50	91.56%	0	0	未列入	/	/	48.93%	/	/	可开放
17913	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	闫卜支8#闫卜台	100	78.41%	1.59	1.59	未列入	/	/	-6.45%	/	/	可开放
17914	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合东支2#河东台	50	97.82%	0	0	未列入	/	/	9.77%	/	/	可开放
17915	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	张卜分34#张卜台	100	59.66%	20.34	20.34	未列入	/	/	7.04%	/	/	可开放
17916	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线209#	100	11.70%	68.3	68.3	未列入	/	/	-6.00%	/	/	可开放
17917	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	孙店2台	100	39.64%	40.36	40.36	未列入	/	/	-2.45%	/	/	可开放
17918	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	后碾盘台	100	72.26%	7.74	7.74	未列入	/	/	4.03%	/	/	可开放
17919	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	南大增台	100	67.50%	12.5	12.5	未列入	/	/	4.72%	/	/	可开放
17920	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	梁家沟台	100	55.57%	24.43	24.43	未列入	/	/	5.32%	/	/	可开放
17921	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	房东台	50	9.92%	35.04	35.04	未列入	/	/	8.67%	/	/	可开放
17922	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	二队台	30	22.43%	17.27	17.27	未列入	/	/	-0.37%	/	/	可开放
17923	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线13#杆刘卜台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-48.33%	/	/	可开放
17924	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	隈子大棚台	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	-12.95%	/	/	可开放
17925	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	李家卜台龙门线	30	41.83%	11.45	11.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17926	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌南分2#T左1#	200	22.63%	114.75	114.75	未列入	/	/	-4.57%	/	/	可开放
17927	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线35右6#	200	0.63%	158.74	158.74	未列入	/	/	-84.98%	/	/	可开放
17928	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	富裕沟台	200	1.13%	157.74	157.74	未列入	/	/	-4.54%	/	/	可开放
17929	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱一变台	50	9.26%	35.37	35.37	未列入	/	/	15.68%	/	/	可开放
17930	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线黄旗沟台	20	55.75%	4.85	4.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17931	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线泽成设施农业台	200	31.18%	97.65	97.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17932	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	高元和养猪厂台	80	54.13%	20.7	20.7	未列入	/	/	59.22%	/	/	可开放
17933	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分1#	200	0.45%	159.11	159.11	未列入	/	/	-86.86%	/	/	可开放
17934	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线5#	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-55.04%	/	/	可开放
17935	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线20#	200	40.55%	78.9	78.9	未列入	/	/	18.47%	/	/	可开放
17936	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线23#	200	37.82%	84.37	84.37	未列入	/	/	17.61%	/	/	可开放
17937	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支5#	100	60.78%	19.22	19.22	未列入	/	/	7.79%	/	/	可开放
17938	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支9#	315	27.98%	163.85	163.85	未列入	/	/	-8.39%	/	/	可开放
17939	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分2#	315	19.48%	190.63	190.63	未列入	/	/	5.35%	/	/	可开放
17940	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分5#	315	15.90%	201.93	201.93	未列入	/	/	3.87%	/	/	可开放
17941	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园2#变压器	250	0.14%	199.64	199.64	未列入	/	/	-92.17%	/	/	可开放
17942	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	林卜之一台	50	6.32%	36.84	36.84	未列入	/	/	-66.29%	/	/	可开放
17943	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府1#箱式变电站变压器	500	0.05%	399.74	399.74	未列入	/	/	-33.05%	/	/	可开放
17944	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	跳石沟台	50	85.66%	0	0	未列入	/	/	14.52%	/	/	可开放
17945	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	西炉台	100	76.99%	3.01	3.01	未列入	/	/	16.53%	/	/	可开放
17946	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	小西沟台11	100	67.22%	12.78	12.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17947	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	刘隈台	100	69.27%	10.73	10.73	未列入	/	/	20.85%	/	/	可开放
17948	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大石地台	100	52.90%	27.1	27.1	未列入	/	/	11.58%	/	/	可开放
17949	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪三队台	50	9.80%	35.1	35.1	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
17950	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪四队台	50	86.56%	0	0	未列入	/	/	11.39%	/	/	可开放
17951	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	16302叶家线叶家村河北	100	41.93%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17952	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	久峪八一台	50	52.82%	13.59	13.59	未列入	/	/	-9.28%	/	/	可开放
17953	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	叶家线后卜台	30	19.53%	18.14	18.14	未列入	/	/	1.30%	/	/	可开放
17954	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线村北三台区	250	1.86%	195.35	195.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17955	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线101#光伏发电	200	0.00%	160	160	未列入	/	/	-	/	/	可开放

17956	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	刘家沟分39#刘上台	50	68.82%	5.59	5.59	未列入	/	/	6.46%	/	/	可开放
17957	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	洪卜六队台	200	22.50%	115.01	115.01	未列入	/	/	7.45%	/	/	可开放
17958	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	庙沟台(许家线)	100	48.62%	31.38	31.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17959	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线蚂蚱庙台	100	1.37%	78.63	78.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17960	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线新立台	30	24.07%	16.78	16.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17961	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线腰岭台	50	53.30%	13.35	13.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17962	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线上堡台	50	12.76%	33.62	33.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17963	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	青龙背台	50	14.54%	32.73	32.73	未列入	/	/	-53.45%	/	/	可开放
17964	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	花园五队台	50	13.96%	33.02	33.02	未列入	/	/	14.44%	/	/	可开放
17965	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	花园七队台	100	77.78%	2.22	2.22	未列入	/	/	12.36%	/	/	可开放
17966	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北二道台	30	17.87%	18.64	18.64	未列入	/	/	7.36%	/	/	可开放
17967	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	巴卜村八队台	80	5.35%	59.72	59.72	未列入	/	/	-7.20%	/	/	可开放
17968	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	于岭村台	50	7.76%	36.12	36.12	未列入	/	/	-87.81%	/	/	可开放
17969	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	16304四道线庙上台	100	43.68%	36.32	36.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17970	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线西隈子居民组二台	200	64.70%	30.61	30.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17971	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜2队台	50	11.28%	34.36	34.36	未列入	/	/	37.57%	/	/	可开放
17972	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	江卜一台	100	3.67%	76.33	76.33	未列入	/	/	10.06%	/	/	可开放
17973	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	树地线	河南一台	100	58.29%	21.71	21.71	未列入	/	/	5.51%	/	/	可开放
17974	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	前队台	80	8.13%	57.5	57.5	未列入	/	/	33.08%	/	/	可开放
17975	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	肖卜台山咀线	160	1.91%	124.94	124.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17976	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	曲塘坊之一台	50	57.10%	11.45	11.45	未列入	/	/	4.15%	/	/	可开放
17977	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村张家沟之一变台	50	4.28%	37.86	37.86	未列入	/	/	-70.75%	/	/	可开放
17978	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	兀拉草之一	50	1.62%	39.19	39.19	未列入	/	/	4.62%	/	/	可开放
17979	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古二道台	50	86.82%	0	0	未列入	/	/	13.26%	/	/	可开放
17980	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	于卜台	100	0.99%	79.01	79.01	未列入	/	/	-32.46%	/	/	可开放
17981	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	唐隈三分2#	100	4.32%	75.68	75.68	未列入	/	/	-11.93%	/	/	可开放
17982	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	唐隈一分3#	100	2.64%	77.36	77.36	未列入	/	/	-10.29%	/	/	可开放
17983	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	东山一支2#	50	18.24%	30.88	30.88	未列入	/	/	19.84%	/	/	可开放
17984	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	榆树台	50	12.06%	33.97	33.97	未列入	/	/	2.50%	/	/	可开放
17985	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大王屯台	50	17.10%	31.45	31.45	未列入	/	/	4.70%	/	/	可开放
17986	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	大榆树4#	200	52.81%	54.38	54.38	未列入	/	/	26.80%	/	/	可开放
17987	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	河南台	100	74.36%	5.64	5.64	未列入	/	/	25.08%	/	/	可开放
17988	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线杨卜台	100	2.30%	77.7	77.7	未列入	/	/	-38.80%	/	/	可开放
17989	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	老卜分11#	200	4.24%	151.52	151.52	未列入	/	/	-9.44%	/	/	可开放
17990	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	后滕支3#	50	54.16%	12.92	12.92	未列入	/	/	6.20%	/	/	可开放
17991	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭村台	100	16.23%	63.77	63.77	未列入	/	/	-26.97%	/	/	可开放
17992	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	坎上台	50	9.54%	35.23	35.23	未列入	/	/	11.31%	/	/	可开放
17993	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	徐卜支16#	50	7.18%	36.41	36.41	未列入	/	/	1.71%	/	/	可开放
17994	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	王床分支11#	30	24.00%	16.8	16.8	未列入	/	/	9.91%	/	/	可开放
17995	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	小黄岭台	100	52.57%	27.43	27.43	未列入	/	/	16.64%	/	/	可开放
17996	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	猪场台	200	17.27%	125.46	125.46	未列入	/	/	526.50%	/	/	可开放
17997	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	前山果园	200	1.02%	157.97	157.97	未列入	/	/	1.25%	/	/	可开放
17998	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线大西沟台	50	17.90%	31.05	31.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
17999	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	大房北山支9#	50	91.22%	0	0	未列入	/	/	16.49%	/	/	可开放
18000	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线狄卜安置房台	200	0.64%	158.73	158.73	未列入	/	/	-4.76%	/	/	可开放
18001	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	小卜支37#	50	8.32%	35.84	35.84	未列入	/	/	-6.91%	/	/	可开放
18002	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	小卜支45#	50	8.00%	36	36	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
18003	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张西二支7#	50	6.96%	36.52	36.52	未列入	/	/	-33.16%	/	/	可开放
18004	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	岫玉一线12#T支12#柱上变压器	50	83.86%	0	0	未列入	/	/	-9.42%	/	/	可开放

18005	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村东沟台区	50	83.86%	0	0	未列入	/	/	14.86%	/	/	可开放
18006	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村营上台区	50	11.98%	34.01	34.01	未列入	/	/	12.41%	/	/	可开放
18007	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分9#	315	24.32%	175.4	175.4	未列入	/	/	5.70%	/	/	可开放
18008	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分14左5#	315	0.25%	251.2	251.2	未列入	/	/	-4.11%	/	/	可开放
18009	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线33#	315	10.57%	218.72	218.72	未列入	/	/	-4.39%	/	/	可开放
18010	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线44#变压器	400	14.32%	262.73	262.73	未列入	/	/	7.25%	/	/	可开放
18011	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线60#	315	7.84%	227.31	227.31	未列入	/	/	-1.68%	/	/	可开放
18012	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天桥一组	50	7.02%	36.49	36.49	未列入	/	/	-6.33%	/	/	可开放
18013	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼村刘卜组	50	11.34%	34.33	34.33	未列入	/	/	6.28%	/	/	可开放
18014	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分3#	315	0.19%	251.41	251.41	未列入	/	/	-88.30%	/	/	可开放
18015	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	苇子台	50	88.60%	0	0	未列入	/	/	42.26%	/	/	可开放
18016	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三道沟台	100	55.64%	24.36	24.36	未列入	/	/	28.34%	/	/	可开放
18017	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东南分22#	160	0.91%	126.54	126.54	未列入	/	/	-80.07%	/	/	可开放
18018	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	北沟台	50	77.36%	1.32	1.32	未列入	/	/	19.62%	3	6	可开放
18019	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于卜一台区	100	35.37%	44.63	44.63	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18020	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	汪沟台区	50	72.06%	3.97	3.97	未列入	/	/	21.94%	/	/	可开放
18021	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	石湖台区	50	15.62%	32.19	32.19	未列入	/	/	-20.32%	/	/	可开放
18022	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	东岭二台	50	10.10%	34.95	34.95	未列入	/	/	-19.54%	2	5	可开放
18023	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	东广西山台区	100	29.55%	50.45	50.45	未列入	/	/	0.37%	/	/	可开放
18024	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	3306安乐线小荒台	50	12.42%	33.79	33.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18025	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	宋队台	200	57.03%	45.95	45.95	未列入	/	/	61.44%	/	/	可开放
18026	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	邵家街变台	50	9.70%	35.15	35.15	未列入	/	/	10.95%	/	/	可开放
18027	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线惠丰食用菌种植合作社支线1#	100	1.63%	78.37	78.37	未列入	/	/	-42.38%	/	/	可开放
18028	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村土门沟中台	100	19.66%	0	0	未列入	/	/	-43.82%	/	/	可开放
18029	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	曲卜台区	100	78.14%	1.86	1.86	未列入	/	/	5.84%	/	/	可开放
18030	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	新房台	100	69.68%	10.32	10.32	未列入	/	/	7.32%	/	/	可开放
18031	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	才卜二台	50	7.84%	36.08	36.08	未列入	/	/	4.35%	/	/	可开放
18032	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	团山小队台	50	13.92%	33.04	33.04	未列入	/	/	-4.80%	/	/	可开放
18033	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	长垅台	100	38.34%	41.66	41.66	未列入	/	/	4.75%	/	/	可开放
18034	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	向阳台	80	2.76%	61.79	61.79	未列入	/	/	-49.94%	/	/	可开放
18035	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜台	100	30.73%	49.27	49.27	未列入	/	/	-20.82%	/	/	可开放
18036	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	西沟台	20	33.60%	9.28	9.28	未列入	/	/	-62.86%	/	/	可开放
18037	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	团山线	东升台	50	58.76%	10.62	10.62	未列入	/	/	-0.24%	/	/	可开放
18038	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线万寿宫台	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-100.00%	/	/	可开放
18039	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	小唐卜台区	100	60.64%	19.36	19.36	未列入	/	/	-1.55%	/	/	可开放
18040	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	车站东街台	50	21.40%	29.3	29.3	未列入	/	/	-69.15%	/	/	可开放
18041	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线赵东台	80	33.94%	36.85	36.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18042	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓卜二台	30	64.43%	4.67	4.67	未列入	/	/	32.50%	/	/	可开放
18043	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	付卜台（冰岭线）	50	11.92%	34.04	34.04	未列入	/	/	-	1	2	可开放
18044	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	荒沟台区	50	6.38%	36.81	36.81	未列入	/	/	-10.81%	/	/	可开放
18045	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	王家沟台	50	7.50%	36.25	36.25	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
18046	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭村李卜台区	100	4.21%	75.79	75.79	未列入	/	/	-1.74%	/	/	可开放
18047	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	1312朝阳线大岭村二道台区	20	53.10%	5.38	5.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18048	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭村头道台区	20	49.30%	6.14	6.14	未列入	/	/	-6.38%	/	/	可开放
18049	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨村小茨台区	50	8.98%	35.51	35.51	未列入	/	/	-55.79%	/	/	可开放
18050	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村站前小区台	80	53.20%	0	0	未列入	/	/	-22.47%	/	/	可开放
18051	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村腰岭台	100	65.21%	14.79	14.79	未列入	/	/	5.37%	/	/	可开放
18052	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村良山台	50	8.74%	35.63	35.63	未列入	/	/	-1.24%	1	4	可开放
18053	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村唐上台	200	52.04%	55.93	55.93	未列入	/	/	4.97%	/	/	可开放

18054	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村高上台	100	67.78%	12.22	12.22	未列入	/	/	-8.37%	/	/	可开放
18055	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村高下台	200	58.74%	42.52	42.52	未列入	/	/	13.63%	/	/	可开放
18056	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村李家台	50	60.06%	9.97	9.97	未列入	/	/	1.60%	/	/	可开放
18057	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村上河南台	100	58.83%	21.17	21.17	未列入	/	/	3.50%	/	/	可开放
18058	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村下河南台	100	39.02%	40.98	40.98	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
18059	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村周立明台	100	79.38%	0.62	0.62	未列入	/	/	9.79%	/	/	可开放
18060	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	弯沟分支线12#	50	62.00%	9	9	未列入	/	/	22.76%	/	/	可开放
18061	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧里台	50	9.68%	35.16	35.16	未列入	/	/	-15.88%	/	/	可开放
18062	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	梅园北箱变压器	315	13.03%	210.96	210.96	未列入	/	/	8.30%	/	/	可开放
18063	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	耐火线	耐火线51#	315	23.76%	177.17	177.17	未列入	/	/	2.01%	/	/	可开放
18064	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北二线	新岫箱变变压器	500	0.07%	399.67	399.67	未列入	/	/	19.78%	/	/	可开放
18065	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	机电箱变变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
18066	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	兴隆屯台	50	80.46%	0	0	未列入	/	/	14.36%	/	/	可开放
18067	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	后豹台	50	62.40%	8.8	8.8	未列入	/	/	-9.67%	/	/	可开放
18068	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	烧锅一队台区	100	1.70%	78.3	78.3	未列入	/	/	-7.80%	/	/	可开放
18069	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	后卜台	50	8.86%	35.57	35.57	未列入	/	/	-77.73%	/	/	可开放
18070	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道四上台	50	59.38%	10.31	10.31	未列入	/	/	15.57%	/	/	可开放
18071	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	农电家属台	50	80.50%	0	0	未列入	/	/	20.65%	/	/	可开放
18072	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	后边蘑菇基地	100	14.10%	65.9	65.9	未列入	/	/	-1.56%	/	/	可开放
18073	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	佟家台	50	5.40%	37.3	37.3	未列入	/	/	115.76%	/	/	可开放
18074	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	双岭台	100	42.00%	0	0	未列入	/	/	-10.71%	/	/	可开放
18075	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨盘村庙沟台	100	52.61%	27.39	27.39	未列入	/	/	107.83%	/	/	可开放
18076	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	红上台	30	23.23%	17.03	17.03	未列入	/	/	27.17%	/	/	可开放
18077	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	红下台	50	11.82%	34.09	34.09	未列入	/	/	-13.67%	/	/	可开放
18078	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	李家台(西沟线)	50	9.18%	35.41	35.41	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18079	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	西沟线	梓树台	50	6.02%	36.99	36.99	未列入	/	/	140.59%	/	/	可开放
18080	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	扒头台	50	4.20%	37.9	37.9	未列入	/	/	-34.06%	/	/	可开放
18081	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线东山台	50	15.98%	32.01	32.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18082	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	陈卜二台	100	55.77%	24.23	24.23	未列入	/	/	3.42%	/	/	可开放
18083	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	平阶村台	100	41.61%	38.39	38.39	未列入	/	/	35.18%	/	/	可开放
18084	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	小岭东台	50	8.00%	36	36	未列入	/	/	2.46%	/	/	可开放
18085	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线鹿圈村大卜台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18086	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	朱卜一台	200	3.32%	153.36	153.36	未列入	/	/	-56.00%	/	/	可开放
18087	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	朱卜二台	80	4.56%	60.35	60.35	未列入	/	/	-13.96%	/	/	可开放
18088	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	费卜二台	100	67.79%	12.21	12.21	未列入	/	/	15.03%	/	/	可开放
18089	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	白东沟一台	200	0.41%	159.19	159.19	未列入	/	/	-20.76%	/	/	可开放
18090	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线西北天台	30	17.63%	18.71	18.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18091	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	耿卜台	100	62.87%	17.13	17.13	未列入	/	/	7.46%	/	/	可开放
18092	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线庙沟台	80	66.73%	10.62	10.62	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18093	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线一队台	100	67.21%	12.79	12.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18094	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	粮库养牛场台	200	1.13%	157.75	157.75	未列入	/	/	49.26%	/	/	可开放
18095	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	李晓光小区变台	100	22.79%	57.21	57.21	未列入	/	/	17.70%	/	/	可开放
18096	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	前沟台	100	42.00%	0	0	未列入	/	/	-17.97%	/	/	可开放
18097	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	八家台	50	91.98%	0	0	未列入	/	/	-9.25%	/	/	可开放
18098	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石南线	沙金台	100	42.76%	0	0	未列入	/	/	-23.56%	/	/	可开放
18099	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线九龙台	160	2.85%	123.44	123.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18100	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	八队二台	160	42.74%	59.62	59.62	未列入	/	/	15.44%	/	/	可开放
18101	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线东卜台	100	38.34%	41.66	41.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18102	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	六队台	30	35.90%	13.23	13.23	未列入	/	/	33.98%	/	/	可开放

18103	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	四队台	100	37.78%	42.22	42.22	未列入	/	/	8.62%	/	/	可开放
18104	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	山头台	100	58.00%	22	22	未列入	/	/	19.86%	/	/	可开放
18105	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	五凤台	100	72.05%	7.95	7.95	未列入	/	/	26.09%	/	/	可开放
18106	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	顺道台	30	18.97%	18.31	18.31	未列入	/	/	0.44%	/	/	可开放
18107	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	三道台（头道线）	50	8.18%	35.91	35.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18108	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	西北天台（头道线）	100	42.00%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18109	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线大石地台	400	0.24%	319.04	319.04	未列入	/	/	1.06%	/	/	可开放
18110	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村台	80	64.36%	12.51	12.51	未列入	/	/	24.35%	/	/	可开放
18111	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村八队台	30	29.87%	15.04	15.04	未列入	/	/	3.28%	/	/	可开放
18112	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村二队台	50	13.44%	33.28	33.28	未列入	/	/	12.50%	/	/	可开放
18113	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	和顺猪场变台	50	70.80%	4.6	4.6	未列入	/	/	-11.33%	/	/	可开放
18114	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东卜台区	100	1.96%	78.04	78.04	未列入	/	/	2.11%	/	/	可开放
18115	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线北街分台	200	0.26%	159.49	159.49	未列入	/	/	26.24%	/	/	可开放
18116	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	田老五设施农业台	100	30.76%	49.24	49.24	未列入	/	/	-1.56%	/	/	可开放
18117	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	兴盛大樱桃台	50	47.62%	16.19	16.19	未列入	/	/	-20.43%	/	/	可开放
18118	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	老庙村李卜组台	30	18.87%	18.34	18.34	未列入	/	/	-5.06%	/	/	可开放
18119	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	老庙村李卜大棚台	50	8.08%	35.96	35.96	未列入	/	/	-12.03%	/	/	可开放
18120	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线徐卜之二台	200	0.28%	159.44	159.44	未列入	/	/	15.47%	/	/	可开放
18121	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	老庙村北山台	50	17.68%	31.16	31.16	未列入	/	/	5.12%	/	/	可开放
18122	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线庙西台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-54.12%	/	/	可开放
18123	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	三欣养殖小区台	50	5.72%	37.14	37.14	未列入	/	/	-29.84%	/	/	可开放
18124	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	华山小区台	50	50.36%	14.82	14.82	未列入	/	/	338.42%	/	/	可开放
18125	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线罗明复养鱼塘分2#	50	0.00%	40	40	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18126	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	社厂小区1	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	24.83%	/	/	可开放
18127	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村三组台	100	0.78%	79.22	79.22	未列入	/	/	-68.11%	/	/	可开放
18128	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜一队台	50	11.48%	34.26	34.26	未列入	/	/	-13.09%	/	/	可开放
18129	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	前碾盘养殖小区台	100	69.06%	10.94	10.94	未列入	/	/	-62.99%	/	/	可开放
18130	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村六队台	50	18.60%	30.7	30.7	未列入	/	/	29.10%	/	/	可开放
18131	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀台山咀线	160	36.71%	69.27	69.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18132	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	刘刚农业设施台	30	46.57%	10.03	10.03	未列入	/	/	315.29%	/	/	可开放
18133	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	桥下分桥下台	50	67.66%	6.17	6.17	未列入	/	/	9.33%	/	/	可开放
18134	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	老庙村刘卜台	100	25.39%	54.61	54.61	未列入	/	/	1.93%	/	/	可开放
18135	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	富民小区变台	100	56.42%	23.58	23.58	未列入	/	/	35.63%	/	/	可开放
18136	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	老庙村宋沟台	200	51.09%	57.83	57.83	未列入	/	/	29.86%	/	/	可开放
18137	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村五组	50	63.12%	8.44	8.44	未列入	/	/	5.90%	/	/	可开放
18138	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	哈达小队之二台	80	11.54%	54.77	54.77	未列入	/	/	6.09%	/	/	可开放
18139	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	三龙食用菌台	200	54.96%	50.09	50.09	未列入	/	/	25.10%	/	/	可开放
18140	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	小偏岭西队台区	50	5.36%	37.32	37.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18141	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四上农业设施台	50	1.70%	39.15	39.15	未列入	/	/	-64.36%	/	/	可开放
18142	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	社厂小区2	200	0.34%	159.33	159.33	未列入	/	/	8.42%	/	/	可开放
18143	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村四组	50	12.76%	33.62	33.62	未列入	/	/	9.82%	/	/	可开放
18144	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	头道支之一2#头道之一台	100	8.31%	71.69	71.69	未列入	/	/	0.48%	/	/	可开放
18145	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村十队台	50	10.28%	34.86	34.86	未列入	/	/	9.46%	/	/	可开放
18146	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村二队大棚组台	30	58.30%	6.51	6.51	未列入	/	/	28.70%	/	/	可开放
18147	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	五间房泉眼2台	20	45.35%	6.93	6.93	未列入	/	/	2.82%	/	/	可开放
18148	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西队台	100	2.35%	77.65	77.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18149	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线何卜马沟大棚台	200	0.75%	158.51	158.51	未列入	/	/	98.02%	/	/	可开放
18150	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线西街台	400	0.14%	319.43	319.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18151	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线顾家卜台	100	1.58%	78.42	78.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放

18152	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东地变台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18153	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜七队台	200	1.08%	157.85	157.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18154	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉五队台区	100	35.51%	44.49	44.49	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18155	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜七队台区	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18156	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线坎下台区	100	23.56%	56.44	56.44	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18157	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	老庙村老庙台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18158	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18159	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	岫岩满族自治县药山镇凯翔养殖场	50	8.44%	35.78	35.78	未列入	/	/	-54.29%	/	/	可开放
18160	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期1#箱变变压器	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18161	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期2#箱变变压器	500	0.01%	399.95	399.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18162	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期3#箱变变压器	500	0.01%	399.96	399.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18163	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线前街台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18164	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	城东学仕名府1#箱变配电变压器	630	3.43%	482.38	482.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18165	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	城东学仕名府2#箱变配电变压器	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18166	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭1#箱变变压器	500	3.90%	380.52	380.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18167	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭2#箱变变压器	500	0.05%	399.73	399.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18168	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线佟西二台	100	0.79%	79.21	79.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18169	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线石板二台	200	0.53%	158.94	158.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18170	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支线15#	400	11.91%	272.37	272.37	未列入	/	/	7.76%	/	/	可开放
18171	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线姜卜分线9#	200	19.80%	120.4	120.4	未列入	/	/	19.98%	/	/	可开放
18172	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线22右1#变压器	200	18.48%	123.05	123.05	未列入	/	/	-3.43%	/	/	可开放
18173	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线39右2#变压器	400	10.00%	280.02	280.02	未列入	/	/	10.37%	/	/	可开放
18174	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉二线	中心线阜昌北分线19#	400	1.35%	314.59	314.59	未列入	/	/	464.12%	/	/	可开放
18175	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	中心线山城北分线8左1#	400	9.43%	282.3	282.3	未列入	/	/	12.27%	/	/	可开放
18176	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分线27左4#	50	47.10%	16.45	16.45	未列入	/	/	6.15%	/	/	可开放
18177	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线房东分西街台	400	0.18%	319.28	319.28	未列入	/	/	23.77%	/	/	可开放
18178	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线荒沟门台区	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18179	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长八台	50	3.62%	38.19	38.19	未列入	/	/	35.90%	/	/	可开放
18180	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	客运变压器	400	8.32%	286.71	286.71	未列入	/	/	5.80%	/	/	可开放
18181	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线8#	400	0.11%	319.55	319.55	未列入	/	/	-76.79%	/	/	可开放
18182	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分11#变	400	0.07%	319.74	319.74	未列入	/	/	-11.24%	/	/	可开放
18183	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线禾谷农业二台	200	0.31%	159.38	159.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18184	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线禾谷农业一台	200	0.09%	159.83	159.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18185	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线大映台区	100	22.62%	57.38	57.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18186	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	前营线李卜二台	100	30.74%	49.26	49.26	未列入	/	/	6.62%	/	/	可开放
18187	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线东山台区	200	2.69%	154.63	154.63	未列入	/	/	-	3	10	可开放
18188	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线东店二台	100	29.90%	50.1	50.1	未列入	/	/	3.56%	/	/	可开放
18189	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线苏岭台区	200	0.87%	158.27	158.27	未列入	/	/	-	16	50	可开放
18190	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑二台	100	14.93%	65.07	65.07	未列入	/	/	40.25%	/	/	可开放
18191	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线乔卜台区	200	1.41%	157.19	157.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18192	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线大岭台区	200	2.10%	155.8	155.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18193	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线关艳花生种植合作社台	200	0.02%	159.96	159.96	未列入	/	/	-	2	4	可开放
18194	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线苇塘台	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-	14	44	可开放
18195	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线兄弟山台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-	9	23	可开放
18196	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线细玉沟分细玉沟队台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-	5	12	可开放
18197	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜六队台	100	50.28%	29.72	29.72	未列入	/	/	24.23%	/	/	可开放
18198	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜村畜牧台	50	12.66%	33.67	33.67	未列入	/	/	45.75%	/	/	可开放
18199	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心村五队台	50	19.56%	30.22	30.22	未列入	/	/	-32.65%	/	/	可开放
18200	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线烧锅一队变台	100	68.63%	11.37	11.37	未列入	/	/	0.31%	/	/	可开放

18201	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭3#箱变变压器	630	0.04%	503.77	503.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18202	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭4#箱变变压器	500	5.76%	371.18	371.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18203	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线腰街西之一台	100	11.33%	68.67	68.67	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18204	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线九柱台	100	0.00%	80	80	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18205	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线刘军台	100	0.61%	79.39	79.39	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18206	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线李远久台	100	2.32%	77.68	77.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18207	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭1#商业箱变变压器	500	0.01%	399.93	399.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18208	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭2#商业箱变变压器	630	1.85%	492.36	492.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18209	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线中心三台	100	23.72%	56.28	56.28	未列入	/	/	33.70%	/	/	可开放
18210	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑三台	100	17.21%	62.79	62.79	未列入	/	/	9.74%	/	/	可开放
18211	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	世通豫园7#变压器	500	0.17%	399.13	399.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18212	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线大旺三台	50	2.70%	38.65	38.65	未列入	/	/	-2.15%	/	/	可开放
18213	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉三队种植小区	80	16.48%	50.82	50.82	未列入	/	/	10.99%	/	/	可开放
18214	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线八家子台变压器	100	0.79%	79.21	79.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18215	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线东街二台	200	0.38%	159.25	159.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18216	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线林卜一台	200	2.21%	155.59	155.59	未列入	/	/	600.00%	/	/	可开放
18217	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线赵卜一台	50	51.14%	14.43	14.43	未列入	/	/	18.79%	2	4	可开放
18218	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北曹卜一台	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	4.88%	/	/	可开放
18219	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线高山台	100	43.35%	36.65	36.65	未列入	/	/	103.48%	/	/	可开放
18220	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线小岭沟台	200	0.05%	159.9	159.9	未列入	/	/	-49.36%	/	/	可开放
18221	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线小冰沟台	100	2.81%	77.19	77.19	未列入	/	/	23.24%	/	/	可开放
18222	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南卜台	200	9.49%	141.02	141.02	未列入	/	/	17.28%	/	/	可开放
18223	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北曹卜台	100	64.44%	15.56	15.56	未列入	/	/	-5.31%	/	/	可开放
18224	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线洋河街有发台	100	1.14%	78.86	78.86	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18225	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线瓦房店一台	200	0.20%	159.61	159.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18226	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线卧龙台	100	1.08%	78.92	78.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18227	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线佟家北山台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18228	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线朱窑台	200	0.10%	159.81	159.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18229	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线南马村围子台区	400	0.05%	319.81	319.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18230	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线东房身台	200	10.62%	138.76	138.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18231	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线二院台区	400	0.08%	319.69	319.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18232	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线荒沟台变压器	100	3.32%	76.68	76.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18233	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线孢子沿台	200	0.16%	159.68	159.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18234	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线王卜村台变压器	200	0.40%	159.21	159.21	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18235	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线哈达河南之三台	100	1.57%	78.43	78.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18236	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线泡沿台变压器	100	2.02%	77.98	77.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18237	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线格昀福台变压器	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18238	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线东街台变压器	200	19.05%	121.9	121.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18239	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线大岭台变压器	200	3.22%	153.56	153.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18240	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家居民点台区	200	12.54%	134.92	134.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18241	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石棚台变压器	100	2.05%	77.95	77.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18242	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线兴开岭村1台	100	24.20%	55.8	55.8	未列入	/	/	38.70%	/	/	可开放
18243	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线辛卜台	100	17.20%	62.8	62.8	未列入	/	/	16.98%	/	/	可开放
18244	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线山咀一台	50	59.10%	10.45	10.45	未列入	/	/	2.46%	/	/	可开放
18245	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线限子台变压器	200	0.25%	159.5	159.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18246	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线三道一台	50	21.50%	29.25	29.25	未列入	/	/	-8.14%	/	/	可开放
18247	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线通天三台	100	57.41%	22.59	22.59	未列入	/	/	17.18%	/	/	可开放
18248	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线头道台变压器	100	2.78%	77.22	77.22	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18249	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线金角台变压器	200	1.08%	157.85	157.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放

18250	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇1#箱变变压器（南）	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	8.71%	/	/	可开放
18251	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇1#箱变变压器（北）	630	1.15%	496.77	496.77	未列入	/	/	1452.42%	/	/	可开放
18252	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇2#箱变变压器（南）	630	0.02%	503.87	503.87	未列入	/	/	-19.38%	/	/	可开放
18253	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇2#箱变变压器（北）	630	0.00%	503.97	503.97	未列入	/	/	22.47%	/	/	可开放
18254	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇3#箱变变压器（南）	630	0.01%	503.94	503.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18255	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇3#箱变变压器（北）	630	0.00%	504	504	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18256	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇4#箱变变压器（南）	400	0.02%	319.91	319.91	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18257	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇4#箱变变压器（北）	400	0.02%	319.94	319.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18258	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线岔沟分台	200	0.33%	159.34	159.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18259	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线山咀台	100	17.24%	62.76	62.76	未列入	/	/	-6.00%	/	/	可开放
18260	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线何店台	100	2.65%	77.35	77.35	未列入	/	/	8.29%	/	/	可开放
18261	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线三道台	50	61.92%	9.04	9.04	未列入	/	/	18.57%	/	/	可开放
18262	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线通天一台	200	0.13%	159.74	159.74	未列入	/	/	6.32%	/	/	可开放
18263	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线车站西街台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18264	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线桦柏山台区	100	13.55%	66.45	66.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18265	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河沿二台	100	0.26%	79.74	79.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18266	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西下二台	100	1.48%	78.52	78.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18267	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线小河卜新分台	100	0.03%	79.97	79.97	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18268	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线园丁小区台	200	0.18%	159.65	159.65	未列入	/	/	39.44%	/	/	可开放
18269	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线大文街台	100	31.48%	48.52	48.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18270	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线山城支4#台变压器	400	0.09%	319.65	319.65	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18271	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线南沟台	100	1.00%	79	79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18272	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马西台变压器	200	1.11%	157.78	157.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18273	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线胡家沟台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18274	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线王卜台变压器	100	1.11%	78.89	78.89	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18275	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家限线	陶家限线钓鱼台变压器	200	15.72%	128.57	128.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18276	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线刘卜台变压器	100	2.77%	77.23	77.23	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18277	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	门楼线	门楼线大院二台	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18278	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线沟里台	100	7.50%	72.5	72.5	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18279	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线吴下台	100	15.04%	64.96	64.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18280	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线二道沟台	100	1.47%	78.53	78.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18281	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线钟前后二台区	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18282	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线老爷庙二台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18283	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	窝棚线1094	美食街箱式变电站变压器	500	3.21%	383.94	383.94	未列入	/	/	2.22%	/	/	可开放
18284	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区1#箱式变电站变压器	630	0.03%	503.8	503.8	未列入	/	/	-88.21%	/	/	可开放
18285	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区2#箱式变电站变压器	630	0.03%	503.83	503.83	未列入	/	/	-88.99%	/	/	可开放
18286	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区3#箱式变电站变压器	630	1.40%	495.18	495.18	未列入	/	/	-34.90%	/	/	可开放
18287	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线亚大恒利台区	100	14.87%	65.13	65.13	未列入	/	/	-8.37%	/	/	可开放
18288	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线永安台	200	1.96%	156.08	156.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18289	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗3#箱变变压器	315	4.86%	236.7	236.7	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18290	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大卜之一台	100	8.95%	71.05	71.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18291	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线贾卜大棚台	100	0.83%	79.17	79.17	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18292	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大于台	200	0.16%	159.69	159.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18293	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线藤沟台	100	0.40%	79.6	79.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18294	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东沟台	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18295	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	北台线	北台线管下台	100	0.68%	79.32	79.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18296	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东屯台	200	0.15%	159.71	159.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18297	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线王床台	200	5.00%	150	150	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18298	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河北台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放

18299	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线石东台	200	0.12%	159.77	159.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18300	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线山咀台	200	0.21%	159.58	159.58	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18301	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线椅子圈台	100	0.48%	79.52	79.52	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18302	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线谭家二台	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18303	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线谭家台	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18304	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大院台	100	3.05%	76.95	76.95	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18305	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线湾沟毛卜大棚台	200	0.25%	159.51	159.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18306	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线张卜台区	200	0.67%	158.66	158.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18307	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗4#箱变变压器	315	0.09%	251.71	251.71	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18308	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	小闹沟门台分台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18309	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线西街西台区	200	0.48%	159.05	159.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18310	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东山台	100	7.01%	72.99	72.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18311	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线栾家炉台	200	0.12%	159.76	159.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18312	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线王卜二台	200	3.68%	152.64	152.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18313	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线王卜台	200	0.11%	159.78	159.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18314	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西地台	200	0.07%	159.87	159.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18315	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线包卜之一台	100	1.22%	78.78	78.78	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18316	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村二台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18317	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线七队台	200	0.22%	159.57	159.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18318	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河沿台区	200	0.63%	158.74	158.74	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18319	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线小荒沟台	100	9.64%	70.36	70.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18320	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大东台	400	0.02%	319.92	319.92	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18321	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线刘堡台	100	1.75%	78.25	78.25	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18322	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四南台	100	5.53%	74.47	74.47	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18323	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广村变台	200	7.54%	144.93	144.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18324	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线瓦西台	200	0.14%	159.73	159.73	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18325	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	头道线	李德庆变压器	100	38.89%	41.11	41.11	未列入	/	/	24.01%	/	/	可开放
18326	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线三家子西沟台	200	5.43%	149.14	149.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18327	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	张家河东台08#	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18328	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线腰岭后组台	100	0.86%	79.14	79.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18329	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线台沟台区	200	0.28%	159.45	159.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18330	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线西甸一台	100	2.44%	77.56	77.56	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18331	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线龙眼台	100	0.99%	79.01	79.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18332	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线周卜台区	100	0.97%	79.03	79.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18333	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线香药沟台区	200	0.10%	159.8	159.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18334	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线王家街台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	1	2	可开放
18335	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	瓦房店分线53#变压器	80	2.90%	61.68	61.68	未列入	/	/	-68.15%	/	/	可开放
18336	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	朝阳线川子沟台区	100	1.22%	78.78	78.78	未列入	/	/	38.07%	/	/	可开放
18337	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭富源小区箱式变电站变压器	500	4.54%	377.29	377.29	未列入	/	/	-23.05%	/	/	可开放
18338	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	越临湾一期1#箱式变电站变压器	500	0.08%	399.58	399.58	未列入	/	/	48.68%	/	/	可开放
18339	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线纪前后支1#纪前后台	200	0.50%	159	159	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18340	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	西卜线西卜车站台区	200	0.60%	158.81	158.81	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18341	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线南崴台区	100	8.58%	71.42	71.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18342	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线南马村梁家队台区	100	14.57%	65.43	65.43	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18343	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线大院台区	100	1.86%	78.14	78.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18344	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线邱卜台区	400	2.72%	309.14	309.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18345	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线小石卜台区	200	0.37%	159.27	159.27	未列入	/	/	-	1	2	可开放
18346	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山村三队台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18347	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线八队台	100	0.49%	79.51	79.51	未列入	/	/	-44.83%	/	/	可开放

18348	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线02#后碾盘养殖小区台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18349	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线龙潭村河北台区	200	0.23%	159.54	159.54	未列入	/	/	7.24%	/	/	可开放
18350	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线新甸小队台区	100	2.43%	77.57	77.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18351	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线徐家卜台区	200	16.61%	126.79	126.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18352	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	合资二线	西卜线铁下台区	100	1.01%	78.99	78.99	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18353	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线恒源台区	100	0.91%	79.09	79.09	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18354	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠10#箱式变电站变压器	315	0.12%	251.62	251.62	未列入	/	/	-91.48%	/	/	可开放
18355	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线大营西组台变压器	100	4.47%	75.53	75.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18356	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	苗圃线	检查院箱变配电变电压器	400	14.66%	261.37	261.37	未列入	/	/	-0.49%	/	/	可开放
18357	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线益林菌业台	200	0.69%	158.63	158.63	未列入	/	/	6.41%	/	/	可开放
18358	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线小木汪沟台区	100	0.34%	79.66	79.66	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18359	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林村梨树沟台区	100	0.62%	79.38	79.38	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18360	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线木古村老东之一台区	200	1.93%	156.14	156.14	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18361	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线河沿村村民支4#	200	1.58%	156.84	156.84	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18362	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	关卜线	关卜线辛卜台	200	0.50%	159	159	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18363	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线东岔台	100	0.54%	79.46	79.46	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18364	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林下台	400	2.15%	311.4	311.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18365	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线屈卜二台	200	5.01%	149.98	149.98	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18366	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线河北二台	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18367	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线岭下台	100	0.52%	79.48	79.48	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18368	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线拴马沟之一台	100	4.17%	75.83	75.83	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18369	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线曲卜之二台	100	0.41%	79.59	79.59	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18370	国网岫岩满族自治县供电公	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线闹沟里台	200	0.46%	159.08	159.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18371	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	三道线	育才二台区	200	0.08%	159.85	159.85	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18372	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线后营台	100	50.67%	29.33	29.33	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18373	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线双山二台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18374	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新台	200	0.20%	159.6	159.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18375	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园三队台区	200	0.41%	159.18	159.18	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18376	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府7#箱变变压器	500	3.79%	381.05	381.05	未列入	/	/	1276.59%	/	/	可开放
18377	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府8#箱变变压器	500	3.93%	380.34	380.34	未列入	/	/	1710.16%	/	/	可开放
18378	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府12#箱变变压器	500	2.81%	385.94	385.94	未列入	/	/	1430.80%	/	/	可开放
18379	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府11#箱变变压器	500	4.36%	378.2	378.2	未列入	/	/	1664.73%	/	/	可开放
18380	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府9#箱变变压器	500	0.05%	399.77	399.77	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18381	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府10#箱变变压器	500	0.04%	399.81	399.81	未列入	/	/	31.43%	/	/	可开放
18382	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线道边分台区	200	0.88%	158.24	158.24	未列入	/	/	-28.78%	/	/	可开放
18383	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东沟一队台	200	5.16%	149.69	149.69	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18384	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线对门台	100	3.20%	76.8	76.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18385	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线荒沟门台	100	1.74%	78.26	78.26	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18386	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线张家台	100	4.18%	75.82	75.82	未列入	/	/	-	1	2	可开放
18387	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线老爷庙二队台	100	1.18%	78.82	78.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18388	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线大西沟台区	100	1.43%	78.57	78.57	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18389	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河东台分台	100	0.64%	79.36	79.36	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18390	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线九峪二台	200	0.75%	158.51	158.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18391	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线土门台	200	5.24%	149.53	149.53	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18392	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧外台	200	10.86%	138.28	138.28	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18393	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线孙家卜台区	100	0.68%	79.32	79.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18394	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	郭家卜线	东胜线下河套台	100	30.24%	49.76	49.76	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18395	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线岭前台	100	28.87%	51.13	51.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18396	国网岫岩满族自治县供电公	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线七组台	50	17.36%	31.32	31.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放

18397	国网岫岩满族自治县供电公	红旗66kV变电站	九峪线	黄岭九峪线西岭台区	100	0.89%	79.11	79.11	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18398	国网岫岩满族自治县供电公	双山66kV变电站	双山线	双山线中学家属台区	200	6.94%	146.13	146.13	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18399	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线河东变台	200	2.98%	154.05	154.05	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18400	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家村台	200	13.49%	133.03	133.03	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18401	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线映沟门台	100	1.92%	78.08	78.08	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18402	国网岫岩满族自治县供电公	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线西山一分台	200	0.50%	159.01	159.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18403	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线松树沟农业台	100	1.18%	78.82	78.82	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18404	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	四道线	四道线西卜台	100	2.70%	77.3	77.3	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18405	国网岫岩满族自治县供电公	三牧66kV变电站	叶家线	叶家线龙飞榛子台	100	1.99%	78.01	78.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18406	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线虎岭五队台	200	0.23%	159.55	159.55	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18407	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线陈卜一台区	200	20.33%	119.34	119.34	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18408	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟卜一台区	200	0.36%	159.29	159.29	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18409	国网岫岩满族自治县供电公	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孙卜台	100	1.32%	78.68	78.68	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18410	国网岫岩满族自治县供电公	雅河66kV变电站	河北线	河北线甸子姜卜台区	100	0.00%	100	100	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18411	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线黄家沟台	100	18.21%	61.79	61.79	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18412	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车外之一台变压器	100	0.98%	79.02	79.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18413	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三队台区	100	2.06%	77.94	77.94	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18414	国网岫岩满族自治县供电公	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线靠山屯1支3#台	100	0.63%	79.37	79.37	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18415	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	城东线	城东线城东南分2#台	400	0.16%	319.35	319.35	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18416	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线马道沟一台区	100	2.99%	77.01	77.01	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18417	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	土门线龙西台区	200	3.68%	152.64	152.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18418	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗线兰旗分27左3#台	200	0.70%	158.61	158.61	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18419	国网岫岩满族自治县供电公	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线南窑台	100	4.13%	75.87	75.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18420	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林上台	200	0.99%	158.02	158.02	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18421	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线河北台	100	2.49%	77.51	77.51	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18422	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线苇塘支4#台	200	0.54%	158.93	158.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18423	国网岫岩满族自治县供电公	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北卜北台	100	1.36%	78.64	78.64	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18424	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马阳村李娟变台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18425	国网岫岩满族自治县供电公	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线后街变台区	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18426	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线岔沟台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18427	国网岫岩满族自治县供电公	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分3#台区	400	0.00%	400	400	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18428	国网岫岩满族自治县供电公	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线苗卜家属台	200	0.29%	159.42	159.42	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18429	国网岫岩满族自治县供电公	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线后街分台	100	1.13%	78.87	78.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18430	国网岫岩满族自治县供电公	朝阳66kV变电站	大岭线	大岭线梯子山分台	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18431	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线八队二台	100	1.80%	78.2	78.2	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18432	国网岫岩满族自治县供电公	岫镇66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分66台	200	1.41%	157.19	157.19	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18433	国网岫岩满族自治县供电公	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分8左3#台区	200	0.00%	200	200	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18434	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线下洼台	200	0.34%	159.32	159.32	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18435	国网岫岩满族自治县供电公	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古前后台	50	14.26%	32.87	32.87	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18436	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线黄卜台	100	42.76%	0	0	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18437	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	太阳线	太阳线老玉岭台区	200	8.54%	142.93	142.93	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18438	国网岫岩满族自治县供电公	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河东台区	200	1.78%	156.45	156.45	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18439	国网岫岩满族自治县供电公	偏岭66kV变电站	三间房线	吴下二台	100	21.10%	58.9	58.9	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18440	国网岫岩满族自治县供电公	药山66kV变电站	土门线	龙西二台	400	15.26%	258.96	258.96	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18441	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	二道河线	富裕沟三台	200	21.60%	116.8	116.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18442	国网岫岩满族自治县供电公	兴隆66kV变电站	黄岭线	白东三台	200	16.70%	126.6	126.6	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18443	国网岫岩满族自治县供电公	大房身66kV变电站	龙门线	正沟一台	200	22.60%	114.8	114.8	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18444	国网岫岩满族自治县供电公	临港66kV变电站	蔡卜线	榛子沟一台	100	42.60%	37.4	37.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放
18445	国网岫岩满族自治县供电公	杨家堡66kV变电站	岭沟线	马家店组马后变台	200	25.30%	109.4	109.4	未列入	/	/	-	/	/	可开放

2026年二季度国网鞍山供电公司10千伏线路可开放容量信息

序号	供电单位	线路名称	电压等级（kV）	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率（%）	最大负荷（kVA）	异常次数	异常累计时长（h）	上年度最大负载率（%）	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	线路可开放情况	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率（%）
1	铁东区供电分公司	田园西线	10kV	553	74.53	13.48%	1290.86	0	0	13.48%	8688.75	5815.36	可开放	/	/	/	-67.11%
2	铁东区供电分公司	新兴二线	10kV	553	225.93	40.86%	3913.11	0	0	40.86%	7615.60	6744.41	可开放	/	/	/	0.16%
3	铁东区供电分公司	四方台线	10kV	553	115.51	20.89%	2000.63	0	0	20.89%	7976.21	5102.82	可开放	/	/	/	50.68%
4	铁东区供电分公司	钢房线	10kV	553	282.72	51.12%	4896.71	0	0	51.12%	8274.63	4443.45	可开放	/	/	/	20.27%
5	铁东区供电分公司	盛仕一线	10kV	553	177.54	32.10%	3074.99	0	0	32.10%	8143.52	4658.73	可开放	/	/	/	393.30%
6	铁东区供电分公司	恒治线	10kV	553	211.29	38.21%	3659.54	0	0	38.21%	9456.20	5625.02	可开放	/	/	/	1937.51%
7	铁东区供电分公司	康宁线	10kV	553	165.62	29.95%	2868.54	0	0	29.95%	7251.36	4377.98	可开放	/	/	/	-4.85%
8	铁东区供电分公司	幸福一线	10kV	553	120.88	21.86%	2093.64	0	0	21.86%	7035.56	3550.77	可开放	/	/	/	3.85%
9	铁东区供电分公司	新兴一线	10kV	553	238.42	43.11%	4129.43	0	0	43.11%	7912.12	4427.34	可开放	/	/	/	-0.39%
10	铁东区供电分公司	平安西线	10kV	553	221.88	40.12%	3842.96	0	0	40.12%	8603.54	5730.15	可开放	/	/	/	186.81%
11	铁东区供电分公司	田园东线	10kV	553	177.54	32.10%	3074.99	0	0	32.10%	9401.30	6527.91	可开放	/	/	/	-45.03%
12	铁东区供电分公司	电笛线	10kV	553	306.1	55.35%	5301.65	0	0	55.35%	6240.40	3367.01	可开放	/	/	/	2.59%
13	铁东区供电分公司	幸福二线	10kV	282	300.59	106.59%	5206.22	0	0	106.59%	7774.08	4289.30	可开放	/	/	/	443.56%
14	铁东区供电分公司	果品线	10kV	553	105.49	19.08%	1827.09	0	0	19.08%	8079.78	5206.39	可开放	/	/	/	68.54%
15	铁东区供电分公司	山南线	10kV	553	176.87	31.98%	3063.39	0	0	31.98%	7470.64	4597.25	可开放	/	/	/	-55.33%
16	铁东区供电分公司	南郡线	10kV	553	190.94	34.53%	3307.08	0	0	34.53%	8353.78	4522.60	可开放	/	/	/	15.90%
17	铁东区供电分公司	盛仕二线	10kV	553	290.39	52.51%	5029.55	0	0	52.51%	8249.17	4764.39	可开放	/	/	/	1120.64%
18	铁东区供电分公司	凯圣线	10kV	553	113.2	20.47%	1960.62	0	0	20.47%	8405.57	4574.39	可开放	/	/	/	6.24%
19	铁东区供电分公司	平安东线	10kV	553	392.96	71.06%	6806.07	0	0	71.06%	5171.58	2298.19	可开放	/	/	/	13.05%
20	铁东区供电分公司	钢院线	10kV	553	76.29	13.80%	1321.34	0	0	13.80%	9023.72	6150.33	可开放	/	/	/	-63.54%
21	铁东区供电分公司	站公线	10kV	282	378.37	134.17%	6553.37	0	0	134.17%	4955.25	3006.75	可开放	/	/	/	197.13%
22	铁东区供电分公司	文化线	10kV	553	317.44	57.40%	5498.06	0	0	57.40%	4847.00	2898.50	可开放	/	/	/	30.66%
23	铁东区供电分公司	对炉线	10kV	553	181.65	32.85%	3146.18	0	0	32.85%	4443.97	2495.47	可开放	/	/	/	-42.05%
24	铁东区供电分公司	万熹线	10kV	282	126.59	44.89%	2192.54	0	0	44.89%	9895.26	5703.82	可开放	/	/	/	152.47%
25	铁东区供电分公司	英伦线	10kV	553	317.42	57.40%	5497.71	0	0	57.40%	10000.00	6191.73	可开放	/	/	/	16.33%
26	铁东区供电分公司	站东线	10kV	553	144.64	26.16%	2505.16	0	0	26.16%	4813.75	2562.15	可开放	/	/	/	-45.64%
27	铁东区供电分公司	和平线	10kV	282	341.18	120.99%	5909.24	0	0	120.99%	6298.76	3700.76	可开放	/	/	/	2080.06%
28	铁东区供电分公司	站西线	10kV	282	141.71	50.25%	2454.42	0	0	50.25%	6263.26	3665.26	可开放	/	/	/	407.19%
29	铁东区供电分公司	站南线	10kV	282	233.49	82.80%	4044.05	0	0	82.80%	5385.48	2787.48	可开放	/	/	/	112.32%
30	铁东区供电分公司	钢锋线	10kV	282	196.53	69.69%	3403.90	0	0	69.69%	4592.05	1994.05	可开放	/	/	/	-4.35%
31	铁东区供电分公司	虹桥线	10kV	553	135.86	24.57%	2353.10	0	0	24.57%	6289.93	3691.93	可开放	/	/	/	403.19%
32	铁东区供电分公司	声像线	10kV	282	83.82	29.72%	1451.76	0	0	29.72%	5559.72	2961.72	可开放	/	/	/	-14.00%
33	铁东区供电分公司	建行线	10kV	282	196.69	69.75%	3406.67	0	0	69.75%	6469.71	3871.71	可开放	/	/	/	68.10%

34	铁东区供电分公司	新亚线	10kV	282	215.41	76.39%	3730.90	0	0	76.39%	5425.66	2827.66	可开放	/	/	/	106.61%
35	铁东区供电分公司	电台线	10kV	553	133.39	24.12%	2310.31	0	0	24.12%	5819.35	3221.35	可开放	/	/	/	92.45%
36	铁东区供电分公司	银座线	10kV	282	214.04	75.90%	3707.17	0	0	75.90%	4402.22	1804.22	可开放	/	/	/	17.30%
37	铁东区供电分公司	正义线	10kV	553	287.26	51.95%	4975.34	0	0	51.95%	5695.16	3746.66	可开放	/	/	/	-35.43%
38	铁东区供电分公司	电业线	10kV	318	154	48.43%	2667.28	0	0	48.43%	10000.00	6261.18	可开放	/	/	/	-57.93%
39	铁东区供电分公司	站北线	10kV	282	390.99	138.65%	6771.95	0	0	138.65%	8007.73	3850.93	可开放	/	/	/	864.45%
40	铁东区供电分公司	庄士线	10kV	360	141.9	39.42%	2457.71	0	0	39.42%	10000.00	6217.88	可开放	/	/	/	2288.89%
41	铁东区供电分公司	恒基一线	10kV	408	77.48	18.99%	1341.95	0	0	18.99%	9347.78	5156.34	可开放	/	/	/	-65.93%
42	铁东区供电分公司	公寓一线	10kV	553	76.19	13.78%	1319.61	0	0	13.78%	8546.38	4860.68	可开放	/	/	/	-78.31%
43	铁东区供电分公司	新景一线	10kV	553	146.05	26.41%	2529.59	0	0	26.41%	8533.74	4342.30	可开放	/	/	/	-50.62%
44	铁东区供电分公司	胜利一线	10kV	553	88.26	15.96%	1528.66	0	0	15.96%	9567.74	5410.94	可开放	/	/	/	-76.31%
45	铁东区供电分公司	雷达线	10kV	553	148.51	26.86%	2572.19	0	0	26.86%	8671.78	4480.34	可开放	/	/	/	-12.56%
46	铁东区供电分公司	金典线	10kV	553	258.3	46.71%	4473.76	0	0	46.71%	6966.80	4202.52	可开放	/	/	/	6.00%
47	铁东区供电分公司	百盛线	10kV	553	290.93	52.61%	5038.91	0	0	52.61%	4968.24	3019.74	可开放	/	/	/	159.62%
48	铁东区供电分公司	世纪线	10kV	553	254.36	46.00%	4405.52	0	0	46.00%	7737.88	4594.30	可开放	/	/	/	2.41%
49	铁东区供电分公司	现代线	10kV	553	246.62	44.60%	4271.46	0	0	44.60%	9258.41	6114.83	可开放	/	/	/	-1.31%
50	铁东区供电分公司	体育线	10kV	553	232.32	42.01%	4023.78	0	0	42.01%	3646.73	1048.73	可开放	/	/	/	0.76%
51	铁东区供电分公司	胜利二线	10kV	553	41.49	7.50%	718.61	0	0	7.50%	8804.10	5118.41	可开放	/	/	/	-89.95%
52	铁东区供电分公司	新景二线	10kV	553	120.03	21.71%	2078.92	0	0	21.71%	8933.66	4742.22	可开放	/	/	/	-69.77%
53	铁东区供电分公司	家园线	10kV	282	96.47	34.21%	1670.86	0	0	34.21%	9173.19	6029.61	可开放	/	/	/	-39.17%
54	铁东区供电分公司	恒基二线	10kV	408	33.41	8.19%	578.66	0	0	8.19%	10000.00	5848.62	可开放	/	/	/	-86.87%
55	铁东区供电分公司	公寓二线	10kV	553	117.33	21.22%	2032.16	0	0	21.22%	8670.22	4984.52	可开放	/	/	/	-69.57%
56	铁东区供电分公司	健站二线	10kV	553	221.3	40.02%	3832.92	0	0	40.02%	9485.82	6342.24	可开放	/	/	/	-48.08%
57	铁东区供电分公司	健站一线	10kV	553	131.63	23.80%	2279.83	0	0	23.80%	8633.15	5489.57	可开放	/	/	/	-55.94%
58	铁东区供电分公司	明达二线	10kV	553	135.32	24.47%	2343.74	0	0	24.47%	8896.76	4705.32	可开放	/	/	/	44.16%
59	铁东区供电分公司	汇华二线	10kV	553	170.56	30.84%	2954.10	0	0	30.84%	7310.08	4436.69	可开放	/	/	/	-17.32%
60	铁东区供电分公司	汇华一线	10kV	553	212.84	38.49%	3686.39	0	0	38.49%	7837.30	4963.91	可开放	/	/	/	125.28%
61	铁东区供电分公司	惠科二线	10kV	553	191.92	34.71%	3324.05	0	0	34.71%	6684.65	4071.07	可开放	/	/	/	33.35%
62	铁东区供电分公司	爱家一线	10kV	553	219.99	39.78%	3810.23	0	0	39.78%	6567.57	3082.79	可开放	/	/	/	-27.10%
63	铁东区供电分公司	爱家二线	10kV	553	177.01	32.01%	3065.81	0	0	32.01%	6368.74	2883.95	可开放	/	/	/	-22.06%
64	铁东区供电分公司	明达一线	10kV	553	222.37	40.21%	3851.45	0	0	40.21%	7437.38	4293.80	可开放	/	/	/	10.69%
65	铁东区供电分公司	嘉伦线	10kV	553	184.54	33.37%	3196.23	0	0	33.37%	8114.77	4971.19	可开放	/	/	/	-20.70%
66	铁东区供电分公司	惠科一线	10kV	553	182.66	33.03%	3163.67	0	0	33.03%	6710.63	4097.05	可开放	/	/	/	34.77%
67	铁东区供电分公司	万泰线	10kV	553	414.32	74.92%	7176.02	0	0	74.92%	5715.77	2572.19	可开放	/	/	/	-6.06%
68	铁东区供电分公司	万科线	10kV	553	103.58	18.73%	1794.01	0	0	18.73%	8611.16	4779.97	可开放	/	/	/	-8.74%
69	铁东区供电分公司	毓恬线	10kV	553	159.08	28.77%	2755.27	0	0	28.77%	9115.86	5972.28	可开放	/	/	/	63.39%

70	铁东区供电分公司	世家线	10kV	553	139.55	25.24%	2417.01	0	0	25.24%	8874.08	5730.50	可开放	/	/	/	4.28%
71	铁东区供电分公司	凯际线	10kV	553	157.82	28.54%	2733.44	0	0	28.54%	8417.17	5273.59	可开放	/	/	/	-46.63%
72	铁东区供电分公司	金通线	10kV	553	160.74	29.07%	2784.02	0	0	29.07%	8316.02	4484.84	可开放	/	/	/	9.31%
73	铁东区供电分公司	东铁线	10kV	553	183.74	33.23%	3182.38	0	0	33.23%	8398.64	5785.05	可开放	/	/	/	73.85%
74	铁东区供电分公司	高官线	10kV	553	95.83	17.33%	1659.78	0	0	17.33%	8040.81	5427.22	可开放	/	/	/	21.32%
75	铁东区供电分公司	自腾二线	10kV	408	163.39	40.05%	2829.91	0	0	40.05%	8383.57	5769.98	可开放	/	/	/	1465.04%
76	铁东区供电分公司	自腾一线	10kV	408	121.88	29.87%	2110.96	0	0	29.87%	6526.87	3913.28	可开放	/	/	/	139.54%
77	铁东区供电分公司	嘉宝线	10kV	408	20.18	4.95%	349.52	0	0	4.95%	10000.00	5992.72	可开放	/	/	/	100.00%
78	铁东区供电分公司	长甸线	10kV	553	136	24.59%	2355.52	0	0	24.59%	8711.96	5568.38	可开放	/	/	/	3.79%
79	铁东区供电分公司	长东线	10kV	553	151	27.31%	2615.32	0	0	27.31%	8556.08	5412.50	可开放	/	/	/	-18.38%
80	铁东区供电分公司	长湖一线	10kV	553	330	59.67%	5715.60	0	0	59.67%	6079.32	2935.74	可开放	/	/	/	5.10%
81	铁东区供电分公司	长水线	10kV	553	138.81	25.10%	2404.19	0	0	25.10%	8469.48	5325.90	可开放	/	/	/	-40.17%
82	铁东区供电分公司	长林二线	10kV	553	308	55.70%	5334.56	0	0	55.70%	7049.24	3905.66	可开放	/	/	/	15.48%
83	铁东区供电分公司	长高一线	10kV	553	102	18.44%	1766.64	0	0	18.44%	9093.00	4901.56	可开放	/	/	/	1.68%
84	铁东区供电分公司	长青线	10kV	553	120.87	21.86%	2093.47	0	0	21.86%	9768.48	6624.90	可开放	/	/	/	121.33%
85	铁东区供电分公司	长林一线	10kV	553	95	17.18%	1645.40	0	0	17.18%	9144.96	6001.38	可开放	/	/	/	-3.80%
86	铁东区供电分公司	长康一线	10kV	553	79.07	14.30%	1369.49	0	0	14.30%	9474.04	5282.60	可开放	/	/	/	0.82%
87	铁东区供电分公司	长湖二线	10kV	553	325	58.77%	5629.00	0	0	58.77%	6546.96	3403.38	可开放	/	/	/	0.62%
88	铁东区供电分公司	长高二线	10kV	553	213	38.52%	3689.16	0	0	38.52%	7464.92	4321.34	可开放	/	/	/	8.78%
89	铁东区供电分公司	长南线	10kV	553	52	9.40%	900.64	0	0	9.40%	9716.52	5525.08	可开放	/	/	/	-6.10%
90	铁东区供电分公司	长康二线	10kV	553	48	8.68%	831.36	0	0	8.68%	9768.48	5577.04	可开放	/	/	/	-6.16%
91	铁东区供电分公司	青年三线	10kV	282	268.37	95.17%	4648.17	0	0	95.17%	8580.85	4895.15	可开放	/	/	/	395.60%
92	铁东区供电分公司	青年一线	10kV	282	139	49.29%	2407.48	0	0	49.29%	7508.91	3823.22	可开放	/	/	/	75.42%
93	铁东区供电分公司	路公线	10kV	553	375	67.81%	6495.00	0	0	67.81%	8162.92	5045.32	可开放	/	/	/	112.15%
94	铁东区供电分公司	路东线	10kV	282	268.89	95.35%	4657.17	0	0	95.35%	4887.01	2289.01	可开放	/	/	/	34.78%
95	铁东区供电分公司	路北线	10kV	553	254.12	45.95%	4401.36	0	0	45.95%	6765.88	4001.61	可开放	/	/	/	-34.15%
96	铁东区供电分公司	四隆一线	10kV	553	276.63	50.02%	4791.23	0	0	50.02%	7996.12	5231.85	可开放	/	/	/	36.57%
97	铁东区供电分公司	四隆二线	10kV	408	156.6	38.38%	2712.31	0	0	38.38%	7090.63	4326.36	可开放	/	/	/	-36.14%
98	铁东区供电分公司	路新线	10kV	282	271.24	96.18%	4697.88	0	0	96.18%	8796.31	4639.51	可开放	/	/	/	19.16%
99	铁东区供电分公司	工行线	10kV	553	283.43	51.25%	4909.01	0	0	51.25%	8004.44	4886.84	可开放	/	/	/	32.42%
100	铁东区供电分公司	青年二线	10kV	282	94.97	33.68%	1644.88	0	0	33.68%	8479.35	4793.66	可开放	/	/	/	64.68%
101	铁东区供电分公司	路站线	10kV	553	231.15	41.80%	4003.52	0	0	41.80%	6619.36	4540.96	可开放	/	/	/	-37.99%
102	铁东区供电分公司	五康线	10kV	408	79	19.36%	1368.28	0	0	19.36%	9629.92	6512.32	可开放	/	/	/	129.58%
103	铁东区供电分公司	五欣线	10kV	408	65	15.93%	1125.80	0	0	15.93%	9699.20	5542.40	可开放	/	/	/	-56.06%
104	铁东区供电分公司	路电线	10kV	360	120.97	33.60%	2095.20	0	0	33.60%	9318.16	8278.96	可开放	/	/	/	-11.19%
105	铁东区供电分公司	翠园线	10kV	553	141.36	25.56%	2448.36	0	0	25.56%	10000.00	8289.18	可开放	/	/	/	10.59%

106	铁东区供电分公司	油库线	10kV	553	213.62	38.63%	3699.90	0	0	38.63%	5813.11	2435.71	可开放	/	/	/	-0.41%
107	铁东区供电分公司	公郊线	10kV	553	174.24	31.51%	3017.84	0	0	31.51%	7718.14	4782.40	可开放	/	/	/	-26.92%
108	铁东区供电分公司	云景线	10kV	282	54.33	19.27%	941.00	0	0	19.27%	9881.75	5690.31	可开放	/	/	/	-16.71%
109	铁东区供电分公司	新华线	10kV	553	91.43	16.53%	1583.57	0	0	16.53%	6013.68	3914.49	可开放	/	/	/	-1.51%
110	铁东区供电分公司	工农线	10kV	553	106.02	19.17%	1836.27	0	0	19.17%	8451.99	5516.25	可开放	/	/	/	-1.15%
111	铁东区供电分公司	园林线	10kV	553	169.31	30.62%	2932.45	0	0	30.62%	7626.69	4690.95	可开放	/	/	/	-53.37%
112	铁东区供电分公司	五环线	10kV	553	155.07	28.04%	2685.81	0	0	28.04%	5215.92	3116.73	可开放	/	/	/	10.11%
113	铁东区供电分公司	绿化线	10kV	553	271.29	49.06%	4698.74	0	0	49.06%	8980.42	5836.84	可开放	/	/	/	45.71%
114	铁东区供电分公司	东山线	10kV	553	83.87	15.17%	1452.63	0	0	15.17%	6278.67	4179.49	可开放	/	/	/	-39.85%
115	铁东区供电分公司	长鸣线	10kV	553	262.5	47.47%	4546.50	0	0	47.47%	6402.51	3466.77	可开放	/	/	/	-26.42%
116	铁东区供电分公司	东亚二线	10kV	553	118.48	21.42%	2052.07	0	0	21.42%	7174.46	4560.88	可开放	/	/	/	73.27%
117	铁东区供电分公司	东环二线	10kV	553	82.5	14.92%	1428.90	0	0	14.92%	8441.25	4610.06	可开放	/	/	/	10.69%
118	铁东区供电分公司	东石线	10kV	553	335.39	60.65%	5808.95	0	0	60.65%	3524.97	381.39	可开放	/	/	/	-13.51%
119	铁东区供电分公司	东环一线	10kV	553	119.53	21.61%	2070.26	0	0	21.61%	8220.07	4388.89	可开放	/	/	/	6.58%
120	铁东区供电分公司	前峪线	10kV	553	229.22	41.45%	3970.09	0	0	41.45%	6373.76	3760.17	可开放	/	/	/	11.90%
121	铁东区供电分公司	小房身线	10kV	553	236.6	42.78%	4097.91	0	0	42.78%	7513.24	4369.66	可开放	/	/	/	-1.17%
122	铁东区供电分公司	东亚一线	10kV	553	119.18	21.55%	2064.20	0	0	21.55%	7232.31	4618.72	可开放	/	/	/	-23.30%
123	铁东区供电分公司	千峰线	10kV	553	94.69	17.12%	1640.03	0	0	17.12%	8492.69	5879.10	可开放	/	/	/	3.06%
124	铁东区供电分公司	文康线	10kV	408	240	58.82%	4156.80	0	0	58.82%	8036.48	3845.04	可开放	/	/	/	38.73%
125	铁东区供电分公司	文欣线	10kV	408	213	52.21%	3689.16	0	0	52.21%	10000.00	6252.52	可开放	/	/	/	173.08%
126	铁东区供电分公司	文英线	10kV	408	104	25.49%	1801.28	0	0	25.49%	9127.64	4936.20	可开放	/	/	/	-41.42%
127	铁东区供电分公司	文站二线	10kV	553	9.94	1.80%	172.16	0	0	1.80%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	17.77%
128	铁东区供电分公司	文站一线	10kV	553	127	22.97%	2199.64	0	0	22.97%	9907.04	5715.60	可开放	/	/	/	182.22%
129	铁东区供电分公司	文交线	10kV	360	28	7.78%	484.96	0	0	7.78%	10000.00	6936.66	可开放	/	/	/	27.27%
130	铁东区供电分公司	文运线	10kV	360	211	58.61%	3654.52	0	0	58.61%	7897.92	4754.34	可开放	/	/	/	205.35%
131	铁东区供电分公司	城力线	10kV	553	123	22.24%	2130.36	0	0	22.24%	9820.44	6676.86	可开放	/	/	/	169.74%
132	铁东区供电分公司	城毓线	10kV	408	245.16	60.09%	4246.17	0	0	60.09%	9300.84	6157.26	可开放	/	/	/	191.86%
133	铁东区供电分公司	城富线	10kV	553	310.68	56.18%	5380.98	0	0	56.18%	9374.97	6231.39	可开放	/	/	/	363.15%
134	铁东区供电分公司	富强一线	10kV	408	251	61.52%	4347.32	0	0	61.52%	9127.64	5984.06	可开放	/	/	/	102.42%
135	铁东区供电分公司	富强二线	10kV	408	171	41.91%	2961.72	0	0	41.91%	9768.48	6624.90	可开放	/	/	/	188.85%
136	铁东区供电分公司	和谐一线	10kV	553	129	23.33%	2234.28	0	0	23.33%	9370.12	6226.54	可开放	/	/	/	-5.84%
137	铁东区供电分公司	和谐二线	10kV	553	186	33.63%	3221.52	0	0	33.63%	8019.16	4875.58	可开放	/	/	/	7.11%
138	铁东区供电分公司	爱国一线	10kV	408	132	32.35%	2286.24	0	0	32.35%	9006.40	5862.82	可开放	/	/	/	25.80%
139	铁东区供电分公司	爱国二线	10kV	408	95	23.28%	1645.40	0	0	23.28%	10000.00	6902.02	可开放	/	/	/	400.00%
140	铁东区供电分公司	敬业一线	10kV	360	193.8	53.83%	3356.62	0	0	53.83%	8348.24	5204.66	可开放	/	/	/	14.67%
141	铁东区供电分公司	敬业二线	10kV	360	133	36.94%	2303.56	0	0	36.94%	8919.80	5776.22	可开放	/	/	/	28.34%

142	铁东区供电分公司	诚信一线	10kV	553	79	14.29%	1368.28	0	0	14.29%	9924.36	6780.78	可开放	/	/	/	-59.28%
143	铁东区供电分公司	诚信二线	10kV	553	127	22.97%	2199.64	0	0	22.97%	9127.64	5984.06	可开放	/	/	/	14.41%
144	铁东区供电分公司	友善一线	10kV	408	118.03	28.93%	2044.28	0	0	28.93%	10000.00	7231.10	可开放	/	/	/	100.00%
145	铁东区供电分公司	友善二线	10kV	408	141.96	34.79%	2458.75	0	0	34.79%	10000.00	7144.50	可开放	/	/	/	100.00%
146	铁东区供电分公司	民主一线	10kV	408	202	49.51%	3498.64	0	0	49.51%	7672.76	4529.18	可开放	/	/	/	100.00%
147	铁东区供电分公司	民主二线	10kV	408	170	41.67%	2944.40	0	0	41.67%	8123.08	4979.50	可开放	/	/	/	100.00%
148	铁西区供电分公司	达合线	10kV	553	221.31	40.02%	3833.09	0	0	40.02%	7415.56	3778.36	可开放	/	/	/	94.28%
149	铁西区供电分公司	达方线	10kV	553	297.42	53.78%	5151.31	0	0	53.78%	4425.78	788.58	可开放	/	/	/	-31.47%
150	铁西区供电分公司	太阳线	10kV	553	186.15	33.66%	3224.12	0	0	33.66%	8395.87	7486.57	可开放	/	/	/	296.65%
151	铁西区供电分公司	达西线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9093.00	5455.80	可开放	/	/	/	0.00%
152	铁西区供电分公司	达东线	10kV	553	170.33	30.80%	2950.12	0	0	30.80%	9093.00	5455.80	可开放	/	/	/	100.00%
153	铁西区供电分公司	达红线	10kV	553	214.45	38.78%	3714.27	0	0	38.78%	5454.76	1817.56	可开放	/	/	/	3.13%
154	铁西区供电分公司	达城线	10kV	553	210.29	38.03%	3642.22	0	0	38.03%	4456.09	1728.19	可开放	/	/	/	-25.19%
155	铁西区供电分公司	达北线	10kV	553	296.54	53.62%	5136.07	0	0	53.62%	7768.71	4131.51	可开放	/	/	/	232.07%
156	铁西区供电分公司	达水线	10kV	553	268.42	48.54%	4649.03	0	0	48.54%	4614.57	1886.67	可开放	/	/	/	-33.46%
157	铁西区供电分公司	达全线	10kV	553	74.4	13.45%	1288.61	0	0	13.45%	5491.48	4916.46	可开放	/	/	/	40.14%
158	铁西区供电分公司	达南线	10kV	553	169.1	30.58%	2928.81	0	0	30.58%	6447.37	2810.17	可开放	/	/	/	-52.12%
159	铁西区供电分公司	东方线	10kV	553	174.94	31.63%	3029.96	0	0	31.63%	7576.81	4848.91	可开放	/	/	/	-54.93%
160	铁西区供电分公司	达运线	10kV	553	3.28	0.59%	56.81	0	0	0.59%	9093.00	8183.70	可开放	/	/	/	100.00%
161	铁西区供电分公司	达力线	10kV	553	346.8	62.71%	6006.58	0	0	62.71%	8301.30	5573.40	可开放	/	/	/	325.10%
162	铁西区供电分公司	达友线	10kV	553	193.17	34.93%	3345.70	0	0	34.93%	9093.00	5455.80	可开放	/	/	/	100.00%
163	铁西区供电分公司	达恒线	10kV	553	185.9	33.62%	3219.79	0	0	33.62%	8504.29	5776.39	可开放	/	/	/	-7.36%
164	铁西区供电分公司	维达一线	10kV	553	341.1	61.68%	5907.85	0	0	61.68%	3566.88	0.00	可开放	/	/	/	1.54%
165	铁西区供电分公司	达顺线	10kV	553	187.03	33.82%	3239.36	0	0	33.82%	8825.06	5187.86	可开放	/	/	/	614.13%
166	铁西区供电分公司	达清一线	10kV	553	190	34.36%	3290.80	0	0	34.36%	8142.82	4505.62	可开放	/	/	/	189.46%
167	铁西区供电分公司	达高线	10kV	553	94.95	17.17%	1644.53	0	0	17.17%	8479.87	5751.97	可开放	/	/	/	164.71%
168	铁西区供电分公司	达明线	10kV	553	308	55.70%	5334.56	0	0	55.70%	4624.44	987.24	可开放	/	/	/	3.86%
169	铁西区供电分公司	达铝线	10kV	553	273.58	49.47%	4738.41	0	0	49.47%	6011.25	2374.05	可开放	/	/	/	35.07%
170	铁西区供电分公司	化染线	10kV	553	260.86	47.17%	4518.10	0	0	47.17%	7874.36	4351.48	可开放	/	/	/	-25.20%
171	铁西区供电分公司	宋元线	10kV	553	353.32	63.89%	6119.50	0	0	63.89%	6055.76	2532.88	可开放	/	/	/	12.54%
172	铁西区供电分公司	宋成线	10kV	553	201.09	36.36%	3482.88	0	0	36.36%	9112.57	5589.68	可开放	/	/	/	-24.54%
173	铁西区供电分公司	宋学线	10kV	553	207.82	37.58%	3599.44	0	0	37.58%	10000.00	7282.37	可开放	/	/	/	162.73%
174	铁西区供电分公司	西环线	10kV	553	26.72	4.83%	462.79	0	0	4.83%	10000.00	6729.17	可开放	/	/	/	-85.60%
175	铁西区供电分公司	宋安线	10kV	553	290.04	52.45%	5023.49	0	0	52.45%	9270.88	5747.99	可开放	/	/	/	57.44%
176	铁西区供电分公司	城昂线	10kV	553	347.34	62.81%	6015.93	0	0	62.81%	10000.00	5407.82	可开放	/	/	/	135.80%
177	铁西区供电分公司	合成线	10kV	553	159.61	28.86%	2764.45	0	0	28.86%	9879.67	6356.79	可开放	/	/	/	-36.68%

178	铁西区供电分公司	宋平线	10kV	553	108.28	19.58%	1875.41	0	0	19.58%	10000.00	7038.85	可开放	/	/	/	-50.32%
179	铁西区供电分公司	宋工线	10kV	553	216.91	39.22%	3756.88	0	0	39.22%	5366.43	2638.53	可开放	/	/	/	4.04%
180	铁西区供电分公司	宋八线	10kV	553	341.72	61.79%	5918.59	0	0	61.79%	9508.33	5985.45	可开放	/	/	/	32.60%
181	铁西区供电分公司	朝中线	10kV	553	117.77	21.30%	2039.78	0	0	21.30%	10000.00	5547.94	可开放	/	/	/	-18.69%
182	铁西区供电分公司	宋西线	10kV	553	193.01	34.90%	3342.93	0	0	34.90%	9520.46	5997.57	可开放	/	/	/	0.37%
183	铁西区供电分公司	环钢线	10kV	553	196.87	35.60%	3409.79	0	0	35.60%	9617.80	6094.91	可开放	/	/	/	26.13%
184	铁西区供电分公司	宋达线	10kV	553	331.17	59.89%	5735.86	0	0	59.89%	3819.93	1092.03	可开放	/	/	/	27.12%
185	铁西区供电分公司	公路线	10kV	553	244.69	44.25%	4238.03	0	0	44.25%	6212.86	3484.96	可开放	/	/	/	43.80%
186	铁西区供电分公司	裕华一线	10kV	553	235.55	42.59%	4079.73	0	0	42.59%	9849.19	6326.30	可开放	/	/	/	27.62%
187	铁西区供电分公司	扬子一线	10kV	553	214.1	38.72%	3708.21	0	0	38.72%	9139.94	5617.05	可开放	/	/	/	7.31%
188	铁西区供电分公司	裕华二线	10kV	553	495.35	89.58%	8579.46	0	0	89.58%	7234.04	3711.16	可开放	/	/	/	78.69%
189	铁西区供电分公司	经协线	10kV	553	180	32.55%	3117.60	0	0	32.55%	10000.00	7373.64	可开放	/	/	/	131.66%
190	铁西区供电分公司	启明二线	10kV	553	79	14.29%	1368.28	0	0	14.29%	10000.00	7678.13	可开放	/	/	/	92.07%
191	铁西区供电分公司	启明一线	10kV	553	59.06	10.68%	1022.92	0	0	10.68%	10000.00	7398.06	可开放	/	/	/	93.07%
192	铁西区供电分公司	东岭线	10kV	553	170.16	30.77%	2947.17	0	0	30.77%	10000.00	7872.98	可开放	/	/	/	581.73%
193	铁西区供电分公司	扬子二线	10kV	553	241.87	43.74%	4189.19	0	0	43.74%	9651.40	6128.51	可开放	/	/	/	19.86%
194	铁西区供电分公司	电车线	10kV	553	170	30.74%	2944.40	0	0	30.74%	10000.00	7248.94	可开放	/	/	/	-45.97%
195	铁西区供电分公司	宏大二线	10kV	553	341.02	61.67%	5906.47	0	0	61.67%	8479.18	4956.29	可开放	/	/	/	24.84%
196	铁西区供电分公司	宏大一线	10kV	553	273.16	49.40%	4731.13	0	0	49.40%	10000.00	7148.48	可开放	/	/	/	156.44%
197	铁西区供电分公司	繁荣线	10kV	553	220	39.78%	3810.40	0	0	39.78%	10000.00	6709.94	可开放	/	/	/	-13.68%
198	铁西区供电分公司	亚光线	10kV	553	108.98	19.71%	1887.53	0	0	19.71%	10000.00	9369.08	可开放	/	/	/	33.05%
199	铁西区供电分公司	商业二线	10kV	553	280.9	50.80%	4865.19	0	0	50.80%	7339.35	4611.45	可开放	/	/	/	51.33%
200	铁西区供电分公司	商业一线	10kV	553	207.42	37.51%	3592.51	0	0	37.51%	8837.18	6109.28	可开放	/	/	/	821.87%
201	铁西区供电分公司	化东线	10kV	553	132	23.87%	2286.24	0	0	23.87%	5927.25	2962.07	可开放	/	/	/	11.74%
202	铁西区供电分公司	化龙二线	10kV	282	58.13	20.61%	1006.81	0	0	20.61%	6714.79	3749.61	可开放	/	/	/	21.59%
203	铁西区供电分公司	化龙一线	10kV	282	30.01	10.64%	519.77	0	0	10.64%	6998.67	4033.48	可开放	/	/	/	1.56%
204	铁西区供电分公司	化保线	10kV	553	266.25	48.15%	4611.45	0	0	48.15%	5821.08	3093.18	可开放	/	/	/	6.57%
205	铁西区供电分公司	化利线	10kV	553	224.06	40.52%	3880.72	0	0	40.52%	6787.19	3149.99	可开放	/	/	/	33.52%
206	铁西区供电分公司	化安线	10kV	553	83.91	15.17%	1453.32	0	0	15.17%	10000.00	7237.68	可开放	/	/	/	4.68%
207	铁西区供电分公司	化开线	10kV	553	175.17	31.68%	3033.94	0	0	31.68%	10000.00	7383.86	可开放	/	/	/	245.98%
208	铁西区供电分公司	化南线	10kV	282	115.58	40.99%	2001.85	0	0	40.99%	6505.74	4427.34	可开放	/	/	/	285.27%
209	铁西区供电分公司	化高线	10kV	282	80	28.37%	1385.60	0	0	28.37%	6854.91	4776.51	可开放	/	/	/	713.01%
210	铁西区供电分公司	实德线	10kV	553	156.09	28.23%	2703.48	0	0	28.23%	4313.72	2235.32	可开放	/	/	/	-25.34%
211	铁西区供电分公司	化粮线	10kV	553	75.94	13.73%	1315.28	0	0	13.73%	8157.72	5429.82	可开放	/	/	/	-72.35%
212	铁西区供电分公司	化棉线	10kV	553	359.53	65.01%	6227.06	0	0	65.01%	3958.14	812.83	可开放	/	/	/	-1.79%
213	铁西区供电分公司	化北线	10kV	553	320.63	57.98%	5553.31	0	0	57.98%	2625.02	546.62	可开放	/	/	/	3.79%

214	铁西区供电分公司	化西线	10kV	553	89.51	16.19%	1550.31	0	0	16.19%	5499.10	2727.90	可开放	/	/	/	-43.84%
215	铁西区供电分公司	果开线	10kV	553	4.4	0.80%	76.21	0	0	0.80%	9013.67	6285.77	可开放	/	/	/	-98.40%
216	铁西区供电分公司	笔管线	10kV	553	259.07	46.85%	4487.09	0	0	46.85%	5864.90	2227.70	可开放	/	/	/	-24.40%
217	铁西区供电分公司	果庆线	10kV	553	317.68	57.45%	5502.22	0	0	57.45%	3670.11	942.21	可开放	/	/	/	12.11%
218	铁西区供电分公司	果水一线	10kV	553	277.11	50.11%	4799.55	0	0	50.11%	4349.74	712.54	可开放	/	/	/	31389.77%
219	铁西区供电分公司	安阳线	10kV	553	286.62	51.83%	4964.26	0	0	51.83%	5018.99	1381.79	可开放	/	/	/	-20.46%
220	铁西区供电分公司	金成线	10kV	553	360.36	65.16%	6241.44	0	0	65.16%	6116.38	2479.18	可开放	/	/	/	258.89%
221	铁西区供电分公司	通尊线	10kV	553	154.18	27.88%	2670.40	0	0	27.88%	2868.37	140.47	可开放	/	/	/	-57.22%
222	铁西区供电分公司	地号线	10kV	553	316.01	57.14%	5473.29	0	0	57.14%	6105.65	2468.45	可开放	/	/	/	-12.31%
223	铁西区供电分公司	果园东线	10kV	553	177.41	32.08%	3072.74	0	0	32.08%	7792.96	4155.76	可开放	/	/	/	39.90%
224	铁西区供电分公司	西河南线	10kV	553	135.34	24.47%	2344.09	0	0	24.47%	6669.59	3032.39	可开放	/	/	/	-26.41%
225	铁西区供电分公司	果园西线	10kV	553	189.29	34.23%	3278.50	0	0	34.23%	7448.47	4720.57	可开放	/	/	/	32.78%
226	铁西区供电分公司	西河北线	10kV	553	105.95	19.16%	1835.05	0	0	19.16%	7260.89	3623.69	可开放	/	/	/	4.33%
227	铁西区供电分公司	果水二线	10kV	553	153.12	27.69%	2652.04	0	0	27.69%	6505.05	3777.15	可开放	/	/	/	-50.99%
228	铁西区供电分公司	民生线	10kV	553	387.33	70.04%	6708.56	0	0	70.04%	2793.37	569.48	可开放	/	/	/	-9.94%
229	铁西区供电分公司	炼油线	10kV	553	175.47	31.73%	3039.14	0	0	31.73%	5457.88	3233.99	可开放	/	/	/	-24.10%
230	铁西区供电分公司	兴盛线	10kV	408	101.04	24.76%	1750.01	0	0	24.76%	6044.68	3079.50	可开放	/	/	/	46.60%
231	铁西区供电分公司	华府线	10kV	408	145.35	35.63%	2517.46	0	0	35.63%	5650.82	3426.94	可开放	/	/	/	139.38%
232	铁西区供电分公司	北干线	10kV	553	206.24	37.29%	3572.08	0	0	37.29%	9215.45	5692.56	可开放	/	/	/	0.86%
233	铁西区供电分公司	冲渣线	10kV	553	222.76	40.28%	3858.20	0	0	40.28%	9452.91	5930.02	可开放	/	/	/	-24.40%
234	铁西区供电分公司	无轨线	10kV	553	242.1	43.78%	4193.17	0	0	43.78%	9273.30	5750.41	可开放	/	/	/	16.10%
235	铁西区供电分公司	八家子线	10kV	553	166.85	30.17%	2889.84	0	0	30.17%	10000.00	6819.23	可开放	/	/	/	-39.20%
236	铁西区供电分公司	交通线	10kV	553	327.73	59.26%	5676.28	0	0	59.26%	10000.00	6533.10	可开放	/	/	/	140.20%
237	铁西区供电分公司	钢丝线	10kV	553	179.51	32.46%	3109.11	0	0	32.46%	8847.06	5324.17	可开放	/	/	/	4.72%
238	铁西区供电分公司	电灯线	10kV	553	342.67	61.97%	5935.04	0	0	61.97%	7930.31	4407.42	可开放	/	/	/	1.19%
239	铁西区供电分公司	机场线	10kV	553	177.93	32.18%	3081.75	0	0	32.18%	9212.33	5689.45	可开放	/	/	/	15.40%
240	铁西区供电分公司	香山二线	10kV	553	192.19	34.75%	3328.73	0	0	34.75%	10000.00	8211.93	可开放	/	/	/	60.79%
241	铁西区供电分公司	香山一线	10kV	553	446.72	80.78%	7737.19	0	0	80.78%	6774.37	3251.48	可开放	/	/	/	102.34%
242	铁西区供电分公司	朗庭一线	10kV	553	211.41	38.23%	3661.62	0	0	38.23%	6446.33	2809.13	可开放	/	/	/	22.22%
243	铁西区供电分公司	朗庭二线	10kV	553	172.03	31.11%	2979.56	0	0	31.11%	7006.46	3369.26	可开放	/	/	/	39.54%
244	铁西区供电分公司	金域二线	10kV	553	134.06	24.24%	2321.92	0	0	24.24%	7298.82	4570.92	可开放	/	/	/	38.16%
245	铁西区供电分公司	金域一线	10kV	553	147.19	26.62%	2549.33	0	0	26.62%	7136.36	4408.46	可开放	/	/	/	-8.72%
246	铁西区供电分公司	气象线	10kV	553	216.09	39.08%	3742.68	0	0	39.08%	8173.48	4030.54	可开放	/	/	/	15.83%
247	铁西区供电分公司	兴乐线	10kV	553	120.47	21.78%	2086.54	0	0	21.78%	10000.00	6900.98	可开放	/	/	/	154.48%
248	铁西区供电分公司	兴阳线	10kV	553	127.5	23.06%	2208.30	0	0	23.06%	8766.17	5658.96	可开放	/	/	/	-44.83%
249	铁西区供电分公司	兴园线	10kV	553	236.25	42.72%	4091.85	0	0	42.72%	7320.99	4213.78	可开放	/	/	/	-21.13%

250	铁西区供电分公司	丰盛线	10kV	553	249.37	45.09%	4319.09	0	0	45.09%	6866.34	3759.13	可开放	/	/	/	1.33%
251	铁西区供电分公司	兴永线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8278.96	4136.02	可开放	/	/	/	0.00%
252	铁西区供电分公司	兴百线	10kV	553	16	2.89%	277.12	0	0	2.89%	10000.00	6872.58	可开放	/	/	/	100.00%
253	铁西区供电分公司	建阳线	10kV	553	125.62	22.72%	2175.74	0	0	22.72%	9228.79	6121.58	可开放	/	/	/	61.44%
254	铁西区供电分公司	建鞍线	10kV	553	227	41.05%	3931.64	0	0	41.05%	8919.80	5812.59	可开放	/	/	/	109.64%
255	铁西区供电分公司	锻造线	10kV	553	228	41.23%	3948.96	0	0	41.23%	9448.06	5305.12	可开放	/	/	/	346.27%
256	铁西区供电分公司	建北一线	10kV	553	164	29.66%	2840.48	0	0	29.66%	8181.62	4038.68	可开放	/	/	/	-43.66%
257	铁西区供电分公司	建达线	10kV	553	126	22.78%	2182.32	0	0	22.78%	9236.93	6129.72	可开放	/	/	/	84.10%
258	铁西区供电分公司	建刘线	10kV	553	331.87	60.01%	5747.99	0	0	60.01%	9228.79	6121.58	可开放	/	/	/	127.65%
259	铁西区供电分公司	建北二线	10kV	553	142	25.68%	2459.44	0	0	25.68%	8287.10	4144.16	可开放	/	/	/	-45.42%
260	铁西区供电分公司	建中线	10kV	553	372.66	67.39%	6454.47	0	0	67.39%	3821.83	2786.10	可开放	/	/	/	-2.81%
261	铁西区供电分公司	宝润线	10kV	553	166.87	30.18%	2890.19	0	0	30.18%	7542.34	4814.44	可开放	/	/	/	10.90%
262	铁西区供电分公司	国锐二线	10kV	553	206	37.25%	3567.92	0	0	37.25%	9084.86	5447.66	可开放	/	/	/	43729.79%
263	铁西区供电分公司	国锐一线	10kV	553	27	4.88%	467.64	0	0	4.88%	9060.61	5423.41	可开放	/	/	/	539.81%
264	铁西区供电分公司	陶阳二线	10kV	553	175.21	31.68%	3034.64	0	0	31.68%	9613.29	6090.40	可开放	/	/	/	20.09%
265	铁西区供电分公司	陶阳一线	10kV	553	128.68	23.27%	2228.74	0	0	23.27%	10000.00	6633.21	可开放	/	/	/	12.97%
266	铁西区供电分公司	铆焊线	10kV	553	106.55	19.27%	1845.45	0	0	19.27%	8537.72	5809.82	可开放	/	/	/	69.32%
267	铁西区供电分公司	泓宇一线	10kV	553	78.27	14.15%	1355.64	0	0	14.15%	7991.10	4353.90	可开放	/	/	/	-52.63%
268	铁西区供电分公司	铁东线	10kV	553	56.66	10.25%	981.35	0	0	10.25%	8499.10	5771.20	可开放	/	/	/	15.94%
269	铁西区供电分公司	粮库线	10kV	553	201.71	36.48%	3493.62	0	0	36.48%	6651.92	3924.02	可开放	/	/	/	1.37%
270	铁西区供电分公司	卫钢线	10kV	553	241.21	43.62%	4177.76	0	0	43.62%	6271.75	3543.85	可开放	/	/	/	-0.28%
271	铁西区供电分公司	解放线	10kV	553	294.53	53.26%	5101.26	0	0	53.26%	6075.86	3347.96	可开放	/	/	/	-28.88%
272	铁西区供电分公司	陶水线	10kV	553	362.74	65.59%	6282.66	0	0	65.59%	5193.23	2465.33	可开放	/	/	/	25.22%
273	铁西区供电分公司	泓宇二线	10kV	553	44.26	8.00%	766.58	0	0	8.00%	8552.27	4915.07	可开放	/	/	/	-48.61%
274	铁西区供电分公司	陶宁线	10kV	553	0.65	0.12%	11.26	0	0	0.12%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	100.00%
275	铁西区供电分公司	陶笛线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	0.00%
276	铁西区供电分公司	乐信线	10kV	408	52.05	12.76%	901.51	0	0	12.76%	6787.53	4563.65	可开放	/	/	/	-0.89%
277	铁西区供电分公司	摩尔一线	10kV	553	50.65	9.16%	877.26	0	0	9.16%	6237.62	4159.22	可开放	/	/	/	-29.41%
278	铁西区供电分公司	摩尔二线	10kV	553	49.24	8.90%	852.84	0	0	8.90%	6335.14	3563.94	可开放	/	/	/	-19.84%
279	铁西区供电分公司	职教一线	10kV	553	231	41.77%	4000.92	0	0	41.77%	4686.27	1915.07	可开放	/	/	/	72.84%
280	铁西区供电分公司	职教二线	10kV	553	65	11.75%	1125.80	0	0	11.75%	4718.66	1947.46	可开放	/	/	/	10.00%
281	铁西区供电分公司	乐园线	10kV	553	149.6	27.05%	2591.07	0	0	27.05%	6997.45	3360.25	可开放	/	/	/	5.29%
282	铁西区供电分公司	乐民线	10kV	553	298	53.89%	5161.36	0	0	53.89%	7102.93	3465.73	可开放	/	/	/	128.58%
283	铁西区供电分公司	乐凯一线	10kV	553	148.19	26.80%	2566.65	0	0	26.80%	7541.65	3904.45	可开放	/	/	/	32.77%
284	铁西区供电分公司	乐凯二线	10kV	553	16.41	2.97%	284.22	0	0	2.97%	8906.12	5268.92	可开放	/	/	/	2.95%
285	铁西区供电分公司	乐城一线	10kV	553	61	11.03%	1056.52	0	0	11.03%	9404.76	8365.56	可开放	/	/	/	100.00%

286	铁西区供电分公司	西旺线	10kV	553	128	23.15%	2216.96	0	0	23.15%	6992.08	4768.20	可开放	/	/	/	381.20%
287	铁西区供电分公司	化工线	10kV	553	83.1	15.03%	1439.29	0	0	15.03%	6264.64	3299.46	可开放	/	/	/	45.28%
288	铁西区供电分公司	西达线	10kV	553	125.68	22.73%	2176.78	0	0	22.73%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	17.35%
289	铁西区供电分公司	二台子线	10kV	553	106.92	19.33%	1851.85	0	0	19.33%	5279.14	3055.25	可开放	/	/	/	16.34%
290	铁西区供电分公司	孙青线	10kV	553	269.6	48.75%	4669.47	0	0	48.75%	10000.00	6782.51	可开放	/	/	/	46.76%
291	铁西区供电分公司	大郑线	10kV	553	301.6	54.54%	5223.71	0	0	54.54%	10000.00	6602.38	可开放	/	/	/	135.26%
292	铁西区供电分公司	宁远线	10kV	553	84.4	15.26%	1461.81	0	0	15.26%	10000.00	8000.11	可开放	/	/	/	-20.68%
293	铁西区供电分公司	宝山线	10kV	553	22.51	4.07%	389.87	0	0	4.07%	10000.00	8000.11	可开放	/	/	/	-78.38%
294	铁西区供电分公司	宁青线	10kV	553	158.71	28.70%	2748.86	0	0	28.70%	10000.00	8454.41	可开放	/	/	/	25.37%
295	铁西区供电分公司	宁双线	10kV	553	263.97	47.73%	4571.96	0	0	47.73%	9604.98	5604.06	可开放	/	/	/	17.17%
296	铁西区供电分公司	宁飞线	10kV	553	136.67	24.71%	2367.12	0	0	24.71%	10000.00	7329.65	可开放	/	/	/	-23.19%
297	铁西区供电分公司	宁忠线	10kV	553	140.89	25.48%	2440.21	0	0	25.48%	10000.00	6814.03	可开放	/	/	/	-55.15%
298	铁西区供电分公司	宁阳线	10kV	553	170.43	30.82%	2951.85	0	0	30.82%	10000.00	7520.52	可开放	/	/	/	-37.65%
299	铁西区供电分公司	宁安线	10kV	553	238.89	43.20%	4137.57	0	0	43.20%	8991.85	4990.93	可开放	/	/	/	18.08%
300	铁西区供电分公司	城新线	10kV	553	73.67	13.32%	1275.96	0	0	13.32%	10000.00	7767.67	可开放	/	/	/	-49.28%
301	铁西区供电分公司	城欧线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	0.00%
302	铁西区供电分公司	城红线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	0.00%
303	铁西区供电分公司	城明线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	0.00%
304	铁西区供电分公司	城顺线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	0.00%
305	铁西区供电分公司	城达线	10kV	553	6.9	1.25%	119.51	0	0	1.25%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	-79.39%
306	铁西区供电分公司	循环一线	10kV	553	270.81	48.97%	4690.43	0	0	48.97%	7620.80	4503.20	可开放	/	/	/	11.72%
307	铁西区供电分公司	循环二线	10kV	553	221.2	40.00%	3831.18	0	0	40.00%	7828.64	4711.04	可开放	/	/	/	4.52%
308	铁西区供电分公司	自行车线	10kV	553	256.64	46.41%	4445.00	0	0	46.41%	3491.54	1267.65	可开放	/	/	/	3.60%
309	铁西区供电分公司	东鞍线	10kV	553	179.53	32.46%	3109.46	0	0	32.46%	4774.43	2550.54	可开放	/	/	/	21.20%
310	立山区供电分公司	钢北一线	10kV	553	117.48	21.24%	2034.75	0	0	21.24%	8316.89	5443.50	可开放	/	/	/	-61.96%
311	立山区供电分公司	钢自线	10kV	553	370.72	67.04%	6420.87	0	0	67.04%	3290.97	417.59	可开放	/	/	/	2.03%
312	立山区供电分公司	钢环线	10kV	553	158.63	28.69%	2747.47	0	0	28.69%	7585.81	4712.43	可开放	/	/	/	-22.38%
313	立山区供电分公司	钢建二线	10kV	553	239.53	43.31%	4148.66	0	0	43.31%	8316.89	5443.50	可开放	/	/	/	109.54%
314	立山区供电分公司	钢山线	10kV	553	294.05	53.17%	5092.95	0	0	53.17%	6337.04	3463.65	可开放	/	/	/	53.68%
315	立山区供电分公司	钢余线	10kV	553	126.27	22.83%	2187.00	0	0	22.83%	6891.45	4018.07	可开放	/	/	/	-10.47%
316	立山区供电分公司	钢华线	10kV	553	199.78	36.13%	3460.19	0	0	36.13%	7116.79	4243.40	可开放	/	/	/	-28.10%
317	立山区供电分公司	钢建一线	10kV	553	228.63	41.34%	3959.87	0	0	41.34%	9224.98	6055.42	可开放	/	/	/	43.33%
318	立山区供电分公司	钢胜线	10kV	553	174.46	31.55%	3021.65	0	0	31.55%	8305.11	5135.55	可开放	/	/	/	6.90%
319	立山区供电分公司	钢羊二线	10kV	553	232.49	42.04%	4026.73	0	0	42.04%	7159.40	4286.01	可开放	/	/	/	7.30%
320	立山区供电分公司	钢站线	10kV	553	313.04	56.61%	5421.85	0	0	56.61%	6190.86	3317.47	可开放	/	/	/	-2.84%
321	立山区供电分公司	钢羊一线	10kV	553	398.86	72.13%	6908.26	0	0	72.13%	5222.15	2348.77	可开放	/	/	/	-5.58%

322	立山区供电分公司	钢和线	10kV	553	455.14	82.30%	7883.02	0	0	82.30%	4698.22	1824.84	可开放	/	/	/	-2.63%
323	立山区供电分公司	钢北二线	10kV	553	340.83	61.63%	5903.18	0	0	61.63%	6312.97	3143.41	可开放	/	/	/	2.65%
324	立山区供电分公司	钢隆线	10kV	553	148.9	26.93%	2578.95	0	0	26.93%	8611.68	5442.12	可开放	/	/	/	-45.77%
325	立山区供电分公司	钢兴线	10kV	553	360.88	65.26%	6250.44	0	0	65.26%	7895.67	5282.08	可开放	/	/	/	105.20%
326	立山区供电分公司	钢城一线	10kV	553	36.11	6.53%	625.43	0	0	6.53%	9976.32	5819.52	可开放	/	/	/	100.00%
327	立山区供电分公司	羊红线	10kV	553	292.5	52.89%	5066.10	0	0	52.89%	6798.10	3628.54	可开放	/	/	/	13.87%
328	立山区供电分公司	羊桃线	10kV	553	265.78	48.06%	4603.31	0	0	48.06%	7496.27	4326.71	可开放	/	/	/	13.40%
329	立山区供电分公司	羊工线	10kV	553	135.47	24.50%	2346.34	0	0	24.50%	9006.40	5836.84	可开放	/	/	/	8.65%
330	立山区供电分公司	羊沙线	10kV	553	286.41	51.79%	4960.62	0	0	51.79%	6578.83	3409.27	可开放	/	/	/	36.69%
331	立山区供电分公司	羊民线	10kV	553	225	40.69%	3897.00	0	0	40.69%	5957.04	3083.65	可开放	/	/	/	-4.19%
332	立山区供电分公司	羊酒线	10kV	553	679.69	122.91%	11772.23	0	0	122.91%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2026年	-4.86%
333	立山区供电分公司	民企线	10kV	323	108.28	33.52%	1875.41	0	0	33.52%	7856.70	6898.90	可开放	/	/	/	42.59%
334	立山区供电分公司	羊铁线	10kV	553	888.28	160.63%	15385.01	0	0	160.63%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2026年	0.00%
335	立山区供电分公司	羊西线	10kV	553	161.72	29.24%	2800.99	0	0	29.24%	7531.95	4658.56	可开放	/	/	/	-14.81%
336	立山区供电分公司	绿洲线	10kV	553	150	27.12%	2598.00	0	0	27.12%	8717.33	5843.94	可开放	/	/	/	36.17%
337	立山区供电分公司	恒大线	10kV	553	119.06	21.53%	2062.12	0	0	21.53%	7483.28	4609.89	可开放	/	/	/	-29.25%
338	立山区供电分公司	羊灵线	10kV	553	426.56	77.14%	7388.02	0	0	77.14%	4016.68	1143.29	可开放	/	/	/	11.93%
339	立山区供电分公司	羊钢线	10kV	553	165	29.84%	2857.80	0	0	29.84%	7109.86	4236.47	可开放	/	/	/	-37.81%
340	立山区供电分公司	羊辽线	10kV	553	160.31	28.99%	2776.57	0	0	28.99%	7158.53	6200.73	可开放	/	/	/	-15.76%
341	立山区供电分公司	矿渣线	10kV	553	143	25.86%	2476.76	0	0	25.86%	7967.20	5093.81	可开放	/	/	/	-3.38%
342	立山区供电分公司	太酒线	10kV	553	211.86	38.31%	3669.42	0	0	38.31%	7674.67	4801.28	可开放	/	/	/	57.52%
343	立山区供电分公司	太屯线	10kV	553	357.09	64.57%	6184.80	0	0	64.57%	4906.58	2033.19	可开放	/	/	/	-3.65%
344	立山区供电分公司	太窑线	10kV	553	372.21	67.31%	6446.68	0	0	67.31%	4879.22	2005.83	可开放	/	/	/	2.82%
345	立山区供电分公司	太北线	10kV	553	244.74	44.26%	4238.90	0	0	44.26%	8408.69	5535.30	可开放	/	/	/	81.49%
346	立山区供电分公司	太双线	10kV	553	289.22	52.30%	5009.29	0	0	52.30%	8975.05	6101.66	可开放	/	/	/	212.74%
347	立山区供电分公司	太红线	10kV	553	308.39	55.77%	5341.31	0	0	55.77%	9035.84	6162.46	可开放	/	/	/	381.86%
348	立山区供电分公司	太魏线	10kV	553	129.23	23.37%	2238.26	0	0	23.37%	9169.90	6296.51	可开放	/	/	/	106.47%
349	立山区供电分公司	太工线	10kV	553	166.85	30.17%	2889.84	0	0	30.17%	8971.93	6098.55	可开放	/	/	/	69.15%
350	立山区供电分公司	太通线	10kV	553	167.03	30.20%	2892.96	0	0	30.20%	7970.14	5096.76	可开放	/	/	/	23761.43%
351	立山区供电分公司	太隆线	10kV	553	320.34	57.93%	5548.29	0	0	57.93%	7574.21	4700.82	可开放	/	/	/	113.09%
352	立山区供电分公司	太钢线	10kV	553	385.75	69.76%	6681.19	0	0	69.76%	5369.55	2496.16	可开放	/	/	/	8.61%
353	立山区供电分公司	太水线	10kV	553	233.84	42.29%	4050.11	0	0	42.29%	6337.91	3464.52	可开放	/	/	/	0.15%
354	立山区供电分公司	太兴线	10kV	553	225.23	40.73%	3900.98	0	0	40.73%	6456.55	3583.16	可开放	/	/	/	-11.96%
355	立山区供电分公司	太运线	10kV	553	53.27	9.63%	922.64	0	0	9.63%	9008.48	6135.09	可开放	/	/	/	-50.00%
356	立山区供电分公司	双深线	10kV	553	370.55	67.01%	6417.93	0	0	67.01%	4833.15	2219.56	可开放	/	/	/	20.46%
357	立山区供电分公司	双怡线	10kV	553	89.3	16.15%	1546.68	0	0	16.15%	9676.16	8619.64	可开放	/	/	/	0.00%

358	立山区供电分公司	双山线	10kV	553	191.25	34.58%	3312.45	0	0	34.58%	6337.21	3723.63	可开放	/	/	/	1.68%
359	立山区供电分公司	双阳线	10kV	553	351.21	63.51%	6082.96	0	0	63.51%	1977.42	0.00	可开放	/	/	/	4.94%
360	立山区供电分公司	双景线	10kV	553	162.77	29.43%	2819.18	0	0	29.43%	7977.42	6920.90	可开放	/	/	/	-18.63%
361	立山区供电分公司	双青线	10kV	553	102.66	18.56%	1778.07	0	0	18.56%	6935.27	4061.89	可开放	/	/	/	-23.76%
362	立山区供电分公司	双德线	10kV	553	133.13	24.07%	2305.81	0	0	24.07%	7791.75	4918.36	可开放	/	/	/	44.17%
363	立山区供电分公司	双水线	10kV	553	191.25	34.58%	3312.45	0	0	34.58%	8048.26	5434.67	可开放	/	/	/	24.77%
364	立山区供电分公司	双田线	10kV	553	148.59	26.87%	2573.58	0	0	26.87%	7645.74	4772.35	可开放	/	/	/	26.29%
365	立山区供电分公司	双余线	10kV	553	54.14	9.79%	937.70	0	0	9.79%	8853.29	5979.90	可开放	/	/	/	2.67%
366	立山区供电分公司	双屯线	10kV	553	365.62	66.12%	6332.54	0	0	66.12%	7678.13	4804.74	可开放	/	/	/	29.84%
367	立山区供电分公司	双公线	10kV	553	200.74	36.30%	3476.82	0	0	36.30%	6337.21	3723.63	可开放	/	/	/	4.00%
368	立山区供电分公司	红卫线	10kV	553	160.31	28.99%	2776.57	0	0	28.99%	9803.99	6634.43	可开放	/	/	/	223.34%
369	立山区供电分公司	重型三线	10kV	553	148.04	26.77%	2564.05	0	0	26.77%	8016.39	6959.87	可开放	/	/	/	47.07%
370	立山区供电分公司	灵山线	10kV	553	127.29	23.02%	2204.66	0	0	23.02%	8369.54	5199.98	可开放	/	/	/	1.26%
371	立山区供电分公司	水道线	10kV	553	299.06	54.08%	5179.72	0	0	54.08%	10000.00	9252.86	可开放	/	/	/	819.34%
372	立山区供电分公司	重型四线	10kV	553	287.11	51.92%	4972.75	0	0	51.92%	8357.42	7300.90	可开放	/	/	/	6.04%
373	立山区供电分公司	红旗一线	10kV	553	125.62	22.72%	2175.74	0	0	22.72%	10000.00	9484.26	可开放	/	/	/	4101.34%
374	立山区供电分公司	油管线	10kV	553	88.59	16.02%	1534.38	0	0	16.02%	10000.00	9501.06	可开放	/	/	/	712.75%
375	立山区供电分公司	红旗二线	10kV	553	116.72	21.11%	2021.59	0	0	21.11%	10000.00	9496.56	可开放	/	/	/	16574.29%
376	立山区供电分公司	钢绳线	10kV	553	125.27	22.65%	2169.68	0	0	22.65%	8390.85	7334.33	可开放	/	/	/	-1.18%
377	立山区供电分公司	丰林线	10kV	553	199.56	36.09%	3456.38	0	0	36.09%	7868.65	6812.13	可开放	/	/	/	52.45%
378	立山区供电分公司	铁塔一线	10kV	553	65.58	11.86%	1135.85	0	0	11.86%	9642.56	8586.04	可开放	/	/	/	-5.33%
379	立山区供电分公司	灵水线	10kV	553	229.27	41.46%	3970.96	0	0	41.46%	6962.64	5906.12	可开放	/	/	/	100.00%
380	立山区供电分公司	灵丰线	10kV	553	160.61	29.04%	2781.77	0	0	29.04%	10000.00	9248.88	可开放	/	/	/	100.00%
381	立山区供电分公司	防空线	10kV	553	283.01	51.18%	4901.73	0	0	51.18%	7946.07	5072.68	可开放	/	/	/	160.53%
382	立山区供电分公司	建国线	10kV	553	330.12	59.70%	5717.68	0	0	59.70%	8214.01	5340.62	可开放	/	/	/	131.29%
383	立山区供电分公司	沙华线	10kV	553	241.17	43.61%	4177.06	0	0	43.61%	8853.29	5979.90	可开放	/	/	/	29.19%
384	立山区供电分公司	窑业线	10kV	553	298.48	53.97%	5169.67	0	0	53.97%	6259.45	3386.06	可开放	/	/	/	-9.10%
385	立山区供电分公司	胜利线	10kV	553	286.17	51.75%	4956.46	0	0	51.75%	7970.49	5097.10	可开放	/	/	/	7.96%
386	立山区供电分公司	沙府线	10kV	553	133.59	24.16%	2313.78	0	0	24.16%	8207.95	5334.56	可开放	/	/	/	31.49%
387	立山区供电分公司	北山线	10kV	553	328.71	59.44%	5693.26	0	0	59.44%	4785.86	1912.47	可开放	/	/	/	-5.08%
388	立山区供电分公司	中华线	10kV	553	344.18	62.24%	5961.20	0	0	62.24%	7434.61	4561.22	可开放	/	/	/	21.02%
389	立山区供电分公司	沙水线	10kV	553	320.62	57.98%	5553.14	0	0	57.98%	5924.48	3051.09	可开放	/	/	/	6.29%
390	立山区供电分公司	铸钢线	10kV	553	128.32	23.20%	2222.50	0	0	23.20%	8146.98	5273.59	可开放	/	/	/	-8.75%
391	立山区供电分公司	沙河线	10kV	553	207.77	37.57%	3598.58	0	0	37.57%	8755.95	5882.56	可开放	/	/	/	82.98%
392	立山区供电分公司	麦羊一线	10kV	553	130.11	23.53%	2253.51	0	0	23.53%	9147.21	5977.65	可开放	/	/	/	-15.89%
393	立山区供电分公司	麦羊二线	10kV	553	242	43.76%	4191.44	0	0	43.76%	8255.58	5086.02	可开放	/	/	/	61.62%

394	立山区供电分公司	北铸二线	10kV	553	206	37.25%	3567.92	0	0	37.25%	9555.62	8597.82	可开放	/	/	/	28119.18%
395	立山区供电分公司	麦灵一线	10kV	553	130	23.51%	2251.60	0	0	23.51%	10000.00	7395.64	可开放	/	/	/	120.60%
396	立山区供电分公司	机械线	10kV	553	1089.98	197.10%	18878.45	0	0	197.10%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	-3.99%
397	立山区供电分公司	麦灵二线	10kV	553	109	19.71%	1887.88	0	0	19.71%	10000.00	7337.79	可开放	/	/	/	100.00%
398	立山区供电分公司	北铸一线	10kV	553	188.09	34.01%	3257.72	0	0	34.01%	9380.86	8423.06	可开放	/	/	/	382.16%
399	国网高新技术开发区供电公司	玉峦一线	10kV	553	190.59	34.46%	3301.02	0	0	34.46%	10000.00	6654.86	可开放	/	/	/	116.75%
400	国网高新技术开发区供电公司	科水一线	10kV	282	120.06	42.57%	2079.44	0	0	42.57%	10000.00	6977.71	可开放	/	/	/	8414.89%
401	国网高新技术开发区供电公司	科学二线	10kV	553	120.04	21.71%	2079.09	0	0	21.71%	10000.00	6587.84	可开放	/	/	/	-47.09%
402	国网高新技术开发区供电公司	科水二线	10kV	282	216.27	76.69%	3745.80	0	0	76.69%	7990.93	4504.41	可开放	/	/	/	-2.40%
403	国网高新技术开发区供电公司	三轧一线	10kV	553	263.09	47.58%	4556.72	0	0	47.58%	7625.30	6463.13	可开放	/	/	/	-12.21%
404	国网高新技术开发区供电公司	科学一线	10kV	553	415.43	75.12%	7195.25	0	0	75.12%	5828.18	2341.66	可开放	/	/	/	11.01%
405	国网高新技术开发区供电公司	越岭一线	10kV	553	157.49	28.48%	2727.73	0	0	28.48%	10000.00	7459.03	可开放	/	/	/	241.78%
406	国网高新技术开发区供电公司	科魏线	10kV	553	200.13	36.19%	3466.25	0	0	36.19%	10000.00	7111.77	可开放	/	/	/	230.79%
407	国网高新技术开发区供电公司	科红线	10kV	553	306.27	55.38%	5304.60	0	0	55.38%	8192.01	4705.50	可开放	/	/	/	41.35%
408	国网高新技术开发区供电公司	东河线	10kV	553	172.7	31.23%	2991.16	0	0	31.23%	9855.08	6368.56	可开放	/	/	/	48.79%
409	国网高新技术开发区供电公司	高中线	10kV	553	194.21	35.12%	3363.72	0	0	35.12%	9069.10	5582.58	可开放	/	/	/	29.31%
410	国网高新技术开发区供电公司	三轧二线	10kV	553	394.29	71.30%	6829.10	0	0	71.30%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	-29.85%
411	国网高新技术开发区供电公司	越岭二线	10kV	553	120	21.70%	2078.40	0	0	21.70%	10000.00	8001.32	可开放	/	/	/	95.06%
412	国网高新技术开发区供电公司	黄岭二线	10kV	318	198.73	62.49%	3442.00	0	0	62.49%	10000.00	6648.80	可开放	/	/	/	66.18%
413	国网高新技术开发区供电公司	黄岭一线	10kV	318	230.05	72.34%	3984.47	0	0	72.34%	9227.58	5741.06	可开放	/	/	/	10.11%
414	国网高新技术开发区供电公司	科城线	10kV	553	138.23	25.00%	2394.14	0	0	25.00%	9477.33	5990.81	可开放	/	/	/	0.25%
415	国网高新技术开发区供电公司	玉峦二线	10kV	553	140.34	25.38%	2430.69	0	0	25.38%	9672.35	6185.84	可开放	/	/	/	9.92%
416	国网高新技术开发区供电公司	科东线	10kV	553	314.8	56.93%	5452.34	0	0	56.93%	10000.00	6539.17	可开放	/	/	/	239.00%
417	国网高新技术开发区供电公司	汪学一线	10kV	553	345	62.39%	5975.40	0	0	62.39%	9612.60	6126.08	可开放	/	/	/	134.69%
418	国网高新技术开发区供电公司	汪千线	10kV	553	192	34.72%	3325.44	0	0	34.72%	8729.28	5242.76	可开放	/	/	/	0.72%
419	国网高新技术开发区供电公司	唯美二线	10kV	553	279	50.45%	4832.28	0	0	50.45%	8452.16	4965.64	可开放	/	/	/	54.14%
420	国网高新技术开发区供电公司	万新一线	10kV	553	206.64	37.37%	3579.00	0	0	37.37%	9283.52	5797.00	可开放	/	/	/	36.85%
421	国网高新技术开发区供电公司	汪北线	10kV	553	133	24.05%	2303.56	0	0	24.05%	9855.08	6368.56	可开放	/	/	/	8.35%
422	国网高新技术开发区供电公司	嘉泰一线	10kV	553	107	19.35%	1853.24	0	0	19.35%	10000.00	6611.04	可开放	/	/	/	0.94%
423	国网高新技术开发区供电公司	汪学二线	10kV	553	83	15.01%	1437.56	0	0	15.01%	10000.00	6992.08	可开放	/	/	/	-28.52%
424	国网高新技术开发区供电公司	汪达线	10kV	318	169	53.14%	2927.08	0	0	53.14%	7742.04	3917.78	可开放	/	/	/	-16.62%
425	国网高新技术开发区供电公司	汪绿二线	10kV	553	155.06	28.04%	2685.64	0	0	28.04%	9803.12	6316.60	可开放	/	/	/	-0.09%
426	国网高新技术开发区供电公司	万新二线	10kV	553	202.57	36.63%	3508.51	0	0	36.63%	9093.00	5606.48	可开放	/	/	/	37.80%
427	国网高新技术开发区供电公司	汪绿一线	10kV	553	208.24	37.66%	3606.72	0	0	37.66%	6252.52	3384.33	可开放	/	/	/	-15.79%
428	国网高新技术开发区供电公司	汪双线	10kV	553	90	16.27%	1558.80	0	0	16.27%	10000.00	6870.84	可开放	/	/	/	-5.26%
429	国网高新技术开发区供电公司	汪水线	10kV	553	126	22.78%	2182.32	0	0	22.78%	9959.00	6472.48	可开放	/	/	/	8.62%

430	国网高新技术开发区供电公司	唯美一线	10kV	553	134	24.23%	2320.88	0	0	24.23%	9959.00	6472.48	可开放	/	/	/	23.86%
431	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子线	10kV	553	170.57	30.84%	2954.27	0	0	30.84%	8819.69	5333.17	可开放	/	/	/	-30.22%
432	国网高新技术开发区供电公司	解海线	10kV	553	145.6	26.33%	2521.79	0	0	26.33%	9274.34	6406.15	可开放	/	/	/	21.05%
433	国网高新技术开发区供电公司	解东一线	10kV	553	143.85	26.01%	2491.48	0	0	26.01%	10000.00	6941.34	可开放	/	/	/	154.06%
434	国网高新技术开发区供电公司	解唐线	10kV	553	281.71	50.94%	4879.22	0	0	50.94%	5680.44	2812.25	可开放	/	/	/	-18.60%
435	国网高新技术开发区供电公司	解鞍一线	10kV	408	80.66	19.77%	1397.03	0	0	19.77%	8358.63	5490.44	可开放	/	/	/	12.42%
436	国网高新技术开发区供电公司	解城线	10kV	553	367.17	66.40%	6359.38	0	0	66.40%	9396.10	8440.04	可开放	/	/	/	-0.67%
437	国网高新技术开发区供电公司	解东二线	10kV	553	5.98	1.08%	103.57	0	0	1.08%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	-92.51%
438	国网高新技术开发区供电公司	金属线	10kV	553	22.16	4.01%	383.81	0	0	4.01%	10000.00	6668.37	可开放	/	/	/	-76.66%
439	国网高新技术开发区供电公司	农业线	10kV	553	218.05	39.43%	3776.63	0	0	39.43%	5954.62	4998.55	可开放	/	/	/	-14.05%
440	国网高新技术开发区供电公司	工业线	10kV	553	135.76	24.55%	2351.36	0	0	24.55%	7599.15	6643.09	可开放	/	/	/	-44.06%
441	国网高新技术开发区供电公司	解鞍二线	10kV	408	3.75	0.92%	64.95	0	0	0.92%	9528.08	6659.89	可开放	/	/	/	-94.63%
442	国网高新技术开发区供电公司	解岭线	10kV	553	44.55	8.06%	771.61	0	0	8.06%	8894.69	6026.49	可开放	/	/	/	-8.65%
443	国网高新技术开发区供电公司	解康线	10kV	553	0.7	0.13%	12.12	0	0	0.13%	5680.96	4724.90	可开放	/	/	/	100.00%
444	国网高新技术开发区供电公司	解泉一线	10kV	553	30	5.42%	519.60	0	0	5.42%	9439.40	5615.14	可开放	/	/	/	100.00%
445	国网高新技术开发区供电公司	解泉二线	10kV	553	4.92	0.89%	85.21	0	0	0.89%	9526.00	5701.74	可开放	/	/	/	100.00%
446	国网高新技术开发区供电公司	齐家线	10kV	553	201.19	36.38%	3484.61	0	0	36.38%	7249.46	4620.28	可开放	/	/	/	76.95%
447	国网高新技术开发区供电公司	齐光线	10kV	553	60.95	11.02%	1055.65	0	0	11.02%	10000.00	7863.11	可开放	/	/	/	1.96%
448	国网高新技术开发区供电公司	齐工线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	8135.20	可开放	/	/	/	0.00%
449	国网高新技术开发区供电公司	齐越二线	10kV	553	226.23	40.91%	3918.30	0	0	40.91%	8012.06	4525.54	可开放	/	/	/	3.99%
450	国网高新技术开发区供电公司	齐胡线	10kV	553	198.02	35.81%	3429.71	0	0	35.81%	8508.10	5878.93	可开放	/	/	/	256.41%
451	国网高新技术开发区供电公司	齐黄一线	10kV	553	336.88	60.92%	5834.76	0	0	60.92%	7610.06	6447.89	可开放	/	/	/	92.62%
452	国网高新技术开发区供电公司	齐越一线	10kV	553	397.13	71.81%	6878.29	0	0	71.81%	6432.65	2946.13	可开放	/	/	/	-6.92%
453	国网高新技术开发区供电公司	齐中线	10kV	553	195.99	35.44%	3394.55	0	0	35.44%	9583.50	6096.99	可开放	/	/	/	4.24%
454	国网高新技术开发区供电公司	齐铝线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	0.00%
455	国网高新技术开发区供电公司	齐黄二线	10kV	553	287.36	51.96%	4977.08	0	0	51.96%	9112.40	7950.23	可开放	/	/	/	52.08%
456	国网高新技术开发区供电公司	齐镇线	10kV	553	201.85	36.50%	3496.04	0	0	36.50%	6474.74	2650.48	可开放	/	/	/	19.25%
457	国网高新技术开发区供电公司	齐酒线	10kV	553	230.03	41.60%	3984.12	0	0	41.60%	7363.94	3539.69	可开放	/	/	/	15.30%
458	国网高新技术开发区供电公司	千钢线	10kV	553	7.92	1.43%	137.17	0	0	1.43%	6882.28	6189.48	可开放	/	/	/	-2.22%
459	国网高新技术开发区供电公司	温泉线	10kV	318	205.2	64.53%	3554.06	0	0	64.53%	7437.21	6479.41	可开放	/	/	/	20.63%
460	国网高新技术开发区供电公司	千山线	10kV	553	336.9	60.92%	5835.11	0	0	60.92%	4595.00	3637.20	可开放	/	/	/	26.61%
461	国网高新技术开发区供电公司	香台线	10kV	553	162.8	29.44%	2819.70	0	0	29.44%	9551.98	4903.29	可开放	/	/	/	8.19%
462	国网高新技术开发区供电公司	七旅一线	10kV	553	162.6	29.40%	2816.23	0	0	29.40%	10000.00	7485.70	可开放	/	/	/	224.55%
463	国网高新技术开发区供电公司	湖畔线	10kV	553	316.8	57.29%	5486.98	0	0	57.29%	10000.00	6152.06	可开放	/	/	/	9.09%
464	国网高新技术开发区供电公司	七岭北线	10kV	318	114.6	36.04%	1984.87	0	0	36.04%	10000.00	6888.16	可开放	/	/	/	-37.79%
465	国网高新技术开发区供电公司	七岭南线	10kV	318	120.6	37.92%	2088.79	0	0	37.92%	10000.00	6514.05	可开放	/	/	/	-32.09%

466	国网高新技术开发区供电公司	七旅二线	10kV	380	169.8	44.68%	2940.94	0	0	44.68%	8535.30	5048.78	可开放	/	/	/	-30.81%
467	国网高新技术开发区供电公司	眼矿二线	10kV	553	375	67.81%	6495.00	0	0	67.81%	3550.60	2546.04	可开放	/	/	/	0.00%
468	国网高新技术开发区供电公司	眼矿一线	10kV	553	460.8	83.33%	7981.06	0	0	83.33%	2258.53	1253.97	可开放	/	/	/	0.52%
469	国网高新技术开发区供电公司	屯耐线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	8135.20	可开放	/	/	/	0.00%
470	国网高新技术开发区供电公司	屯镁线	10kV	553	381.68	69.02%	6610.70	0	0	69.02%	10000.00	6973.03	可开放	/	/	/	100.00%
471	国网高新技术开发区供电公司	屯联线	10kV	553	2.24	0.41%	38.80	0	0	0.41%	10000.00	6973.03	可开放	/	/	/	-97.65%
472	国网高新技术开发区供电公司	屯汤线	10kV	553	3.07	0.56%	53.17	0	0	0.56%	10000.00	8078.57	可开放	/	/	/	100.00%
473	国网高新技术开发区供电公司	屯振线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	8135.20	可开放	/	/	/	0.00%
474	国网高新技术开发区供电公司	屯南线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	8135.20	可开放	/	/	/	0.00%
475	国网高新技术开发区供电公司	屯安线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	8135.20	可开放	/	/	/	0.00%
476	国网高新技术开发区供电公司	屯砂线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6973.03	可开放	/	/	/	-100.00%
477	国网高新技术开发区供电公司	屯英线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	10000.00	6973.03	可开放	/	/	/	0.00%
478	国网高新技术开发区供电公司	汤疗线	10kV	553	175.43	31.72%	3038.45	0	0	31.72%	7705.32	4613.70	可开放	/	/	/	-18.60%
479	国网高新技术开发区供电公司	铁西线	10kV	553	50.27	9.09%	870.68	0	0	9.09%	9358.69	8400.89	可开放	/	/	/	74.37%
480	国网高新技术开发区供电公司	大屯线	10kV	553	322.73	58.36%	5589.68	0	0	58.36%	5622.94	2531.32	可开放	/	/	/	43.66%
481	国网高新技术开发区供电公司	汤南线	10kV	553	386.02	69.80%	6685.87	0	0	69.80%	9988.79	6897.17	可开放	/	/	/	-38.17%
482	国网高新技术开发区供电公司	汤泉一线	10kV	553	43.59	7.88%	754.98	0	0	7.88%	9134.39	6266.20	可开放	/	/	/	-41.24%
483	国网高新技术开发区供电公司	汤北线	10kV	553	78.4	14.18%	1357.89	0	0	14.18%	9215.45	6123.83	可开放	/	/	/	49.68%
484	国网高新技术开发区供电公司	汤泉二线	10kV	553	93.52	16.91%	1619.77	0	0	16.91%	8026.26	5158.07	可开放	/	/	/	-10.74%
485	国网高新技术开发区供电公司	汤康线	10kV	553	14	2.53%	242.48	0	0	2.53%	9526.00	6652.61	可开放	/	/	/	100.00%
486	国网高新技术开发区供电公司	工红线	10kV	553	399.9	72.31%	6926.27	0	0	72.31%	8185.61	4699.09	可开放	/	/	/	47.10%
487	国网高新技术开发区供电公司	工新二线	10kV	553	217.7	39.37%	3770.56	0	0	39.37%	9032.90	5546.38	可开放	/	/	/	33.21%
488	国网高新技术开发区供电公司	工台一线	10kV	553	231.66	41.89%	4012.35	0	0	41.89%	8862.12	5375.61	可开放	/	/	/	29.16%
489	国网高新技术开发区供电公司	工达线	10kV	553	165.89	30.00%	2873.21	0	0	30.00%	7732.51	3908.26	可开放	/	/	/	-5.22%
490	国网高新技术开发区供电公司	工台二线	10kV	553	165.36	29.90%	2864.04	0	0	29.90%	10000.00	6548.17	可开放	/	/	/	35.71%
491	国网高新技术开发区供电公司	工魏线	10kV	553	242.04	43.77%	4192.13	0	0	43.77%	9857.33	6370.82	可开放	/	/	/	45.45%
492	国网高新技术开发区供电公司	工青线	10kV	318	12.04	3.79%	208.53	0	0	3.79%	9560.64	5736.38	可开放	/	/	/	100.00%
493	国网高新技术开发区供电公司	工阳线	10kV	318	29.85	9.39%	517.00	0	0	9.39%	9560.64	5736.38	可开放	/	/	/	100.00%
494	国网高新技术开发区供电公司	工新一线	10kV	553	271.23	49.05%	4697.70	0	0	49.05%	9062.69	5576.17	可开放	/	/	/	61.68%
495	国网高新技术开发区供电公司	工怡线	10kV	553	65.41	11.83%	1132.90	0	0	11.83%	8607.87	4776.68	可开放	/	/	/	56.41%
496	国网高新技术开发区供电公司	工景线	10kV	553	19.82	3.58%	343.28	0	0	3.58%	9577.96	5746.78	可开放	/	/	/	100.00%
497	国网高新技术开发区供电公司	工林一线	10kV	408	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	5746.78	可开放	/	/	/	0.00%
498	国网高新技术开发区供电公司	工林二线	10kV	408	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	5746.78	可开放	/	/	/	0.00%
499	国网高新技术开发区供电公司	工海一线	10kV	408	4.92	1.21%	85.21	0	0	1.21%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	100.00%
500	国网高新技术开发区供电公司	工海二线	10kV	408	5.14	1.26%	89.02	0	0	1.26%	10000.00	6235.20	可开放	/	/	/	100.00%
501	国网高新技术开发区供电公司	新屯线	10kV	553	344.7	62.33%	5970.20	0	0	62.33%	5426.18	1939.67	可开放	/	/	/	1.35%

502	国网高新技术开发区供电公司	新南线	10kV	553	476.24	86.12%	8248.48	0	0	86.12%	10000.00	7605.21	可开放	/	/	/	2.96%
503	国网高新技术开发区供电公司	新镁线	10kV	553	421.18	76.16%	7294.84	0	0	76.16%	4806.82	3644.65	可开放	/	/	/	5.02%
504	国网高新技术开发区供电公司	镁砂线	10kV	553	158.63	28.69%	2747.47	0	0	28.69%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	17.14%
505	国网高新技术开发区供电公司	汤东线	10kV	553	73.16	13.23%	1267.13	0	0	13.23%	10000.00	9509.20	可开放	/	/	/	-66.50%
506	国网高新技术开发区供电公司	新材线	10kV	553	719.99	130.20%	12470.23	0	0	130.20%	10000.00	7965.12	可开放	/	/	/	2005.85%
507	国网高新技术开发区供电公司	国连线	10kV	553	102.71	18.57%	1778.94	0	0	18.57%	10000.00	10000.00	可开放	/	/	/	-1.01%
508	国网高新技术开发区供电公司	摩云线	10kV	553	220.08	39.80%	3811.79	0	0	39.80%	6637.89	3769.70	可开放	/	/	/	20.16%
509	国网高新技术开发区供电公司	太和宫线	10kV	553	254.18	45.96%	4402.40	0	0	45.96%	6318.16	5155.99	可开放	/	/	/	-1.37%
510	国网高新技术开发区供电公司	唐岭线	10kV	553	47.81	8.65%	828.07	0	0	8.65%	8781.24	5913.05	可开放	/	/	/	-19.05%
511	国网高新技术开发区供电公司	热能线	10kV	553	223.59	40.43%	3872.58	0	0	40.43%	7440.67	4567.28	可开放	/	/	/	26.95%
512	国网高新技术开发区供电公司	唐解线	10kV	553	165.94	30.01%	2874.08	0	0	30.01%	8148.02	5279.83	可开放	/	/	/	-33.89%
513	国网高新技术开发区供电公司	唐仪线	10kV	408	54.84	13.44%	949.83	0	0	13.44%	8829.91	7873.85	可开放	/	/	/	-7.69%
514	国网高新技术开发区供电公司	南官线	10kV	553	115.2	20.83%	1995.26	0	0	20.83%	10000.00	6389.00	可开放	/	/	/	35.79%
515	国网高新技术开发区供电公司	南铁线	10kV	553	248.64	44.96%	4306.44	0	0	44.96%	10000.00	5545.17	可开放	/	/	/	129.20%
516	国网高新技术开发区供电公司	南泽线	10kV	553	142.92	25.84%	2475.37	0	0	25.84%	7241.15	3416.89	可开放	/	/	/	6.72%
517	国网高新技术开发区供电公司	南府线	10kV	553	85.08	15.39%	1473.59	0	0	15.39%	8134.86	4310.60	可开放	/	/	/	-4.32%
518	国网高新技术开发区供电公司	南腾一线	10kV	553	13.2	2.39%	228.62	0	0	2.39%	10000.00	6918.99	可开放	/	/	/	323.08%
519	国网高新技术开发区供电公司	南腾二线	10kV	553	193.56	35.00%	3352.46	0	0	35.00%	9462.26	4813.57	可开放	/	/	/	32.65%
520	国网高新技术开发区供电公司	城嘉线	10kV	408	216	52.94%	3741.12	0	0	52.94%	8091.21	4973.61	可开放	/	/	/	132.26%
521	国网高新技术开发区供电公司	粟邦线	10kV	553	79.1	14.30%	1370.01	0	0	14.30%	10000.00	6836.20	可开放	/	/	/	-83.21%
522	国网高新技术开发区供电公司	农高线	10kV	553	160.31	28.99%	2776.57	0	0	28.99%	9651.92	6165.40	可开放	/	/	/	-14.76%
523	国网高新技术开发区供电公司	香墅线	10kV	553	121.99	22.06%	2112.87	0	0	22.06%	9508.85	4860.17	可开放	/	/	/	100.00%
524	国网高新技术开发区供电公司	中骏线	10kV	553	76.84	13.90%	1330.87	0	0	13.90%	10000.00	5642.16	可开放	/	/	/	100.00%
525	国网高新技术开发区供电公司	龙安线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8763.92	6134.74	可开放	/	/	/	0.00%
526	国网高新技术开发区供电公司	甘汤线	10kV	553	52.2	9.44%	904.10	0	0	9.44%	7942.95	5313.78	可开放	/	/	/	-28.69%
527	国网岫岩县供电公司	宏新线	10kV	481	24	4.99%	415.68	0	0	4.99%	7915.24	6249.056	可开放	/	/	/	4.10%
528	国网岫岩县供电公司	岫镇二线	10kV	553	350	63.29%	6062	0	0	63.29%	3515.96	1600.368	可开放	/	/	/	-17.51%
529	国网岫岩县供电公司	耐火线	10kV	553	435	78.66%	7534.2	0	0	78.66%	2043.76	128.168	可开放	/	/	/	-34.62%
530	国网岫岩县供电公司	苗圃线	10kV	553	486	87.88%	8417.52	0	0	87.88%	1160.44	0	负面	2025年	是	2027年	-34.12%
531	国网岫岩县供电公司	农高线	10kV	553	179	32.37%	3100.28	0	0	32.37%	6477.68	4562.088	可开放	/	/	/	16.56%
532	国网岫岩县供电公司	岫绸线	10kV	553	426	77.03%	7378.32	0	0	77.03%	2199.64	284.048	可开放	/	/	/	13.93%
533	国网岫岩县供电公司	兰旗一线	10kV	553	126	22.78%	2182.32	0	0	22.78%	7395.64	5480.048	可开放	/	/	/	49.13%
534	国网岫岩县供电公司	岫镇一线	10kV	553	112	20.25%	1939.84	0	0	20.25%	7638.12	5722.528	可开放	/	/	/	-27.91%
535	国网岫岩县供电公司	岫镇三线	10kV	553	159	28.75%	2753.88	0	0	28.75%	6824.08	4908.488	可开放	/	/	/	-16.83%
536	国网岫岩县供电公司	岫镇四线	10kV	553	15	2.71%	259.8	0	0	2.71%	9318.16	7402.568	可开放	/	/	/	-56.75%
537	国网岫岩县供电公司	岫玉一线	10kV	553	313	56.60%	5421.16	0	0	56.60%	4156.8	2241.208	可开放	/	/	/	65.60%

538	国网岫岩县供电公司	城东线	10kV	553	368	66.55%	6373.76	0	0	66.55%	3204.2	1288.608	可开放	/	/	/	-6.15%
539	国网岫岩县供电公司	岫玉二线	10kV	553	285	51.54%	4936.2	0	0	51.54%	4641.76	2726.168	可开放	/	/	/	2.68%
540	国网岫岩县供电公司	中心线	10kV	553	397	71.79%	6876.04	0	0	71.79%	2701.92	786.328	可开放	/	/	/	20.20%
541	国网岫岩县供电公司	河东线	10kV	553	156	28.21%	2701.92	0	0	28.21%	6876.04	4960.448	可开放	/	/	/	134.69%
542	国网岫岩县供电公司	山咀线	10kV	553	309	55.88%	5351.88	0	0	55.88%	4226.08	2310.488	可开放	/	/	/	-6.59%
543	国网岫岩县供电公司	桑皮峪线	10kV	305	73	23.93%	1264.36	0	0	23.93%	4018.24	2961.72	可开放	/	/	/	132.51%
544	国网岫岩县供电公司	玉石南线	10kV	380	119	31.32%	2061.08	0	0	31.32%	4520.52	3204.2	可开放	/	/	/	-15.16%
545	国网岫岩县供电公司	玉石北线	10kV	510	114	22.35%	1974.48	0	0	22.35%	6858.72	5092.08	可开放	/	/	/	28.14%
546	国网岫岩县供电公司	头道线	10kV	305	119	39.02%	2061.08	0	0	39.02%	3221.52	2165	可开放	/	/	/	6.38%
547	国网岫岩县供电公司	三道线	10kV	255	124	48.63%	2147.68	0	0	48.63%	2268.92	1385.6	可开放	/	/	/	-15.98%
548	国网岫岩县供电公司	西沟线	10kV	255	56	21.96%	969.92	0	0	21.96%	3446.68	2563.36	可开放	/	/	/	16.91%
549	国网岫岩县供电公司	朝阳线	10kV	305	16	5.25%	277.12	0	0	5.25%	5005.48	3948.96	可开放	/	/	/	-89.14%
550	国网岫岩县供电公司	黄花甸线	10kV	304	177	58.22%	3065.64	0	0	58.22%	2199.64	1146.584	可开放	/	/	/	2.43%
551	国网岫岩县供电公司	郭家岭线	10kV	255	26	10.20%	450.32	0	0	10.20%	3966.28	3082.96	可开放	/	/	/	14.31%
552	国网岫岩县供电公司	城北四线	10kV	373	310	83.11%	5369.2	0	0	83.11%	1091.16	0	负面	2025年	是	2027年	21.17%
553	国网岫岩县供电公司	城北五线1033	10kV	481	104	21.62%	1801.28	0	0	21.62%	6529.64	4863.456	可开放	/	/	/	-70.73%
554	国网岫岩县供电公司	城北一线	10kV	553	295	53.35%	5109.4	0	0	53.35%	4468.56	2552.968	可开放	/	/	/	11.26%
555	国网岫岩县供电公司	城北二线	10kV	481	430	89.40%	7447.6	0	0	89.40%	883.32	0	负面	2025年	是	2027年	5.57%
556	国网岫岩县供电公司	城北三线	10kV	481	374	77.75%	6477.68	0	0	77.75%	1853.24	187.056	可开放	/	/	/	23.01%
557	国网岫岩县供电公司	岭沟线	10kV	305	118	38.69%	2043.76	0	0	38.69%	3238.84	2182.32	可开放	/	/	/	-2.83%
558	国网岫岩县供电公司	团山线	10kV	305	90	29.51%	1558.8	0	0	29.51%	3723.8	2667.28	可开放	/	/	/	13.48%
559	国网岫岩县供电公司	氧气厂线	10kV	210	19	9.05%	329.08	0	0	9.05%	3308.12	2580.68	可开放	/	/	/	-9.10%
560	国网岫岩县供电公司	冰岭线	10kV	305	71	23.28%	1229.72	0	0	23.28%	4052.88	2996.36	可开放	/	/	/	-34.05%
561	国网岫岩县供电公司	夹道线	10kV	255	123	48.24%	2130.36	0	0	48.24%	2286.24	1402.92	可开放	/	/	/	-2.97%
562	国网岫岩县供电公司	偏岭线	10kV	553	399	72.15%	6910.68	0	0	72.15%	2667.28	751.688	可开放	/	/	/	2.93%
563	国网岫岩县供电公司	三间房线	10kV	510	507	99.41%	8781.24	0	0	99.41%	51.96	0	负面	2025年	是	2026年	24.59%
564	国网岫岩县供电公司	东胜线	10kV	553	521	94.21%	9023.72	0	0	94.21%	554.24	0	负面	2025年	是	2026年	4.63%
565	国网岫岩县供电公司	郭家卜线	10kV	553	457	82.64%	7915.24	0	0	82.64%	1662.72	0	负面	2025年	是	2026年	107.02%
566	国网岫岩县供电公司	陶家限线	10kV	510	236	46.27%	4087.52	0	0	46.27%	4745.68	2979.04	可开放	/	/	/	-31.35%
567	国网岫岩县供电公司	渭哨线	10kV	305	89	29.18%	1541.48	0	0	29.18%	3741.12	2684.6	可开放	/	/	/	-0.50%
568	国网岫岩县供电公司	庙岭线	10kV	440	140	31.82%	2424.8	0	0	31.82%	5196	3671.84	可开放	/	/	/	-34.75%
569	国网岫岩县供电公司	星星石线	10kV	255	182	71.37%	3152.24	0	0	71.37%	1264.36	381.04	可开放	/	/	/	-20.07%
570	国网岫岩县供电公司	双泉线	10kV	553	213	38.52%	3689.16	0	0	38.52%	5888.8	3973.208	可开放	/	/	/	-2.12%
571	国网岫岩县供电公司	河北线	10kV	553	151	27.31%	2615.32	0	0	27.31%	6962.64	5047.048	可开放	/	/	/	18.15%
572	国网岫岩县供电公司	园区线7330	10kV	553	71	12.84%	1229.72	0	0	12.84%	8348.24	6432.648	可开放	/	/	/	0.82%
573	国网岫岩县供电公司	小虎岭线7332	10kV	553	129	23.33%	2234.28	0	0	23.33%	7343.68	5428.088	可开放	/	/	/	15.45%

574	国网岫岩县供电公司	土门线	10kV	553	279	50.45%	4832.28	0	0	50.45%	4745.68	2830.088	可开放	/	/	/	118.87%
575	国网岫岩县供电公司	大寺沟线	10kV	255	246	96.47%	4260.72	7	14	96.47%	155.88	0	负面	2025年	是	2026年	3.37%
576	国网岫岩县供电公司	四道线	10kV	255	65	25.49%	1125.8	0	0	25.49%	3290.8	2407.48	可开放	/	/	/	56.49%
577	国网岫岩县供电公司	叶家线	10kV	255	55	21.57%	952.6	0	0	21.57%	3464	2580.68	可开放	/	/	/	109.14%
578	国网岫岩县供电公司	合顺线1046	10kV	255	119	46.67%	2061.08	0	0	46.67%	2355.52	1472.2	可开放	/	/	/	27.51%
579	国网岫岩县供电公司	中合线1028	10kV	255	234	91.76%	4052.88	0	0	91.76%	363.72	0	负面	2025年	是	2027年	8.16%
580	国网岫岩县供电公司	乐全线1056	10kV	305	117	38.36%	2026.44	0	0	38.36%	3256.16	2199.64	可开放	/	/	/	22.76%
581	国网岫岩县供电公司	茧厂岭线	10kV	255	49	19.22%	848.68	0	0	19.22%	3567.92	2684.6	可开放	/	/	/	-1.29%
582	国网岫岩县供电公司	双山线	10kV	255	76	29.80%	1316.32	0	0	29.80%	3100.28	2216.96	可开放	/	/	/	-36.73%
583	国网岫岩县供电公司	九峪线	10kV	305	43	14.10%	744.76	0	0	14.10%	4537.84	3481.32	可开放	/	/	/	-22.11%
584	国网岫岩县供电公司	孤山线	10kV	305	284	93.11%	4918.88	0	0	93.11%	363.72	0	负面	2025年	是	2026年	-4.97%
585	国网岫岩县供电公司	北台线	10kV	380	59	15.53%	1021.88	0	0	15.53%	5559.72	4243.4	可开放	/	/	/	35.48%
586	国网岫岩县供电公司	张卜线	10kV	553	149	26.94%	2580.68	0	0	26.94%	6997.28	5081.688	可开放	/	/	/	-28.04%
587	国网岫岩县供电公司	牧北线	10kV	553	24	4.34%	415.68	0	0	4.34%	9162.28	7246.688	可开放	/	/	/	26.02%
588	国网岫岩县供电公司	益林线	10kV	553	144	26.04%	2494.08	0	0	26.04%	7083.88	5168.288	可开放	/	/	/	3.24%
589	国网岫岩县供电公司	牧三二线	10kV	553	301	54.43%	5213.32	0	0	54.43%	4364.64	2449.048	可开放	/	/	/	-23.87%
590	国网岫岩县供电公司	安乐线	10kV	553	189	34.18%	3273.48	0	0	34.18%	6304.48	4388.888	可开放	/	/	/	4.45%
591	国网岫岩县供电公司	房上线	10kV	305	16	5.25%	277.12	0	0	5.25%	5005.48	3948.96	可开放	/	/	/	-57.47%
592	国网岫岩县供电公司	许家线	10kV	255	147	57.65%	2546.04	0	0	57.65%	1870.56	987.24	可开放	/	/	/	-6.24%
593	国网岫岩县供电公司	太平线	10kV	553	460	83.18%	7967.2	0	0	83.18%	1610.76	0	负面	/	/	/	9.60%
594	国网岫岩县供电公司	汤池线	10kV	305	154	50.49%	2667.28	0	0	50.49%	2615.32	1558.8	可开放	/	/	/	-4.52%
595	国网岫岩县供电公司	同江峪线	10kV	553	367	66.37%	6356.44	0	0	66.37%	3221.52	1305.928	可开放	/	/	/	40.73%
596	国网岫岩县供电公司	黄旗线	10kV	553	60	10.85%	1039.2	0	0	10.85%	8538.76	6623.168	可开放	/	/	/	39.97%
597	国网岫岩县供电公司	黑山线	10kV	553	103	18.63%	1783.96	0	0	18.63%	7794	5878.408	可开放	/	/	/	-17.68%
598	国网岫岩县供电公司	尖山一线	10kV	553	278	50.27%	4814.96	0	0	50.27%	4763	2847.408	可开放	/	/	/	-62.74%
599	国网岫岩县供电公司	马阳线	10kV	305	152	49.84%	2632.64	0	0	49.84%	2649.96	1593.44	可开放	/	/	/	-5.34%
600	国网岫岩县供电公司	东兴线	10kV	305	141	46.23%	2442.12	0	0	46.23%	2840.48	1783.96	可开放	/	/	/	3.76%
601	国网岫岩县供电公司	青凉线	10kV	305	46	15.08%	796.72	0	0	15.08%	4485.88	3429.36	可开放	/	/	/	99.33%
602	国网岫岩县供电公司	二道河线	10kV	553	248	44.85%	4295.36	0	0	44.85%	5282.6	3367.008	可开放	/	/	/	-6.55%
603	国网岫岩县供电公司	黄岭线	10kV	553	415	75.05%	7187.8	0	0	75.05%	2390.16	474.568	可开放	/	/	/	13.67%
604	国网岫岩县供电公司	树地线	10kV	553	81	14.65%	1402.92	0	0	14.65%	8175.04	6259.448	可开放	/	/	/	11.93%
605	国网岫岩县供电公司	关卜线	10kV	352	155	44.03%	2684.6	0	0	44.03%	3412.04	2192.712	可开放	/	/	/	4.05%
606	国网岫岩县供电公司	太阳线	10kV	305	393	128.85%	6806.76	0	0	128.85%	0	0	负面	2025年	是	2027年	76.51%
607	国网岫岩县供电公司	龙门线	10kV	380	168	44.21%	2909.76	0	0	44.21%	3671.84	2355.52	可开放	/	/	/	33.73%
608	国网岫岩县供电公司	蔡卜线1024	10kV	255	133	52.16%	2303.56	0	0	52.16%	2113.04	1229.72	可开放	/	/	/	-9.86%
609	国网岫岩县供电公司	窝棚线1094	10kV	210	159	75.71%	2753.88	0	0	75.71%	883.32	155.88	可开放	/	/	/	8.22%

610	国网岫岩县供电公司	门楼线	10kV	553	63	11.39%	1091.16	0	0	11.39%	8486.8	6571.208	可开放	/	/	/	10.53%
611	国网岫岩县供电公司	样子沟线	10kV	553	100	18.08%	1732	0	0	18.08%	7845.96	5930.368	可开放	/	/	/	-32.35%
612	国网岫岩县供电公司	前营线	10kV	553	307	55.52%	5317.24	0	0	55.52%	4260.72	2345.128	可开放	/	/	/	0.89%
613	国网岫岩县供电公司	燕窝线	10kV	553	61	11.03%	1056.52	0	0	11.03%	8521.44	6605.848	可开放	/	/	/	2.23%
614	国网岫岩县供电公司	青阳线	10kV	255	140	54.90%	2424.8	0	0	54.90%	1991.8	1108.48	可开放	/	/	/	5.14%
615	国网岫岩县供电公司	合资一线	10kV	553	520	94.03%	9006.4	0	0	94.03%	571.56	0	负面	/	/	/	59.33%
616	国网岫岩县供电公司	合资二线	10kV	553	48	8.68%	831.36	0	0	8.68%	8746.6	6831.008	可开放	/	/	/	-87.85%
617	国网岫岩县供电公司	西卜线	10kV	553	73	13.20%	1264.36	0	0	13.20%	8313.6	6398.008	可开放	/	/	/	-77.64%
618	国网岫岩县供电公司	石棉线	10kV	553	182	32.91%	3152.24	0	0	32.91%	6425.72	4510.128	可开放	/	/	/	19.25%
619	国网岫岩县供电公司	选矿线	10kV	553	69	12.48%	1195.08	0	0	12.48%	8382.88	6467.288	可开放	/	/	/	217.89%
620	国网岫岩县供电公司	本山线	10kV	553	68	12.30%	1177.76	0	0	12.30%	8400.2	6484.608	可开放	/	/	/	7.12%
621	国网岫岩县供电公司	大岭线	10kV	553	112	20.25%	1939.84	0	0	20.25%	7638.12	5722.528	可开放	/	/	/	5.22%
622	国网岫岩县供电公司	北茨线	10kV	553	53	9.58%	917.96	0	0	9.58%	8660	6744.408	可开放	/	/	/	5.75%
623	国网岫岩县供电公司	大河南线	10kV	255	72	28.24%	1247.04	0	0	28.24%	3169.56	2286.24	可开放	/	/	/	20.86%
624	国网岫岩县供电公司	尖山二线	10kV	553	234	42.31%	4052.88	0	0	42.31%	5525.08	3609.488	可开放	/	/	/	-53.90%
625	国网海城市供电公司	南山线	10kV	553	556	100.54%	7447.60	0	0	100.54%	0	0	负面	/	/	/	150.45%
626	国网海城市供电公司	农业线	10kV	553	288	52.08%	4347.32	0	0	52.08%	4589.8	3632.004	可开放	/	/	/	29.15%
627	国网海城市供电公司	少管线	10kV	553	292	52.80%	4953.52	0	0	52.80%	4520.52	3562.724	可开放	/	/	/	5.04%
628	国网海城市供电公司	南海线	10kV	553	265	47.92%	4589.80	0	0	47.92%	4988.16	4030.364	可开放	/	/	/	44.02%
629	国网海城市供电公司	新昌线	10kV	553	16	2.89%	225.16	0	0	2.89%	9300.84	8343.044	可开放	/	/	/	33.33%
630	国网海城市供电公司	南台线	10kV	553	273	77.56%	4226.08	0	0	77.56%	1368.28	758.616	可开放	/	/	/	20.80%
631	国网海城市供电公司	南生线	10kV	553	379	68.54%	3741.12	0	0	68.54%	3013.68	2055.884	可开放	/	/	/	50.40%
632	国网海城市供电公司	泵一线	10kV	553	8	2.11%	69.28	0	0	2.11%	6443.04	5784.88	可开放	/	/	/	60.00%
633	国网海城市供电公司	南矿一线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
634	国网海城市供电公司	南矿二线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
635	国网海城市供电公司	祥圣线	10kV	553	234	42.31%	4052.88	0	0	42.31%	5525.08	4567.284	可开放	/	/	/	5.41%
636	国网海城市供电公司	沈车一线	10kV	553	262	47.38%	4537.84	0	0	47.38%	5040.12	4082.324	可开放	/	/	/	8.26%
637	国网海城市供电公司	沈车二线	10kV	553	720	130.20%	12470.40	0	0	130.20%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	0.00%
638	国网海城市供电公司	陶瓷线	10kV	553	287	51.90%	3741.12	0	0	51.90%	4607.12	3649.324	可开放	/	/	/	13.44%
639	国网海城市供电公司	兴业线	10kV	553	66	11.93%	277.12	0	0	11.93%	8434.84	7477.044	可开放	/	/	/	725.00%
640	国网海城市供电公司	铁东线	10kV	553	331	59.86%	5265.28	0	0	59.86%	3845.04	2887.244	可开放	/	/	/	17.38%
641	国网海城市供电公司	验军一线	10kV	553	146	26.40%	2338.20	0	0	26.40%	7049.24	6091.444	可开放	/	/	/	14.06%
642	国网海城市供电公司	化肥线	10kV	553	150	27.12%	2598.00	0	0	27.12%	6979.96	6022.164	可开放	/	/	/	-33.33%
643	国网海城市供电公司	工业线	10kV	553	205	37.07%	3464.00	0	0	37.07%	6027.36	5069.564	可开放	/	/	/	-2.84%
644	国网海城市供电公司	验军二线	10kV	553	316	57.14%	5473.12	0	0	57.14%	4104.84	3147.044	可开放	/	/	/	-23.11%
645	国网海城市供电公司	兴工线	10kV	553	31	5.61%	467.64	0	0	5.61%	9041.04	8083.244	可开放	/	/	/	6.90%

646	国网海城市供电公司	前甲一线	10kV	553	270	48.82%	4295.36	0	0	48.82%	4901.56	3943.764	可开放	/	/	/	-3.57%
647	国网海城市供电公司	物流线	10kV	553	37	6.69%	190.52	0	0	6.69%	8937.12	7979.324	可开放	/	/	/	42.31%
648	国网海城市供电公司	纺织一线	10kV	553	275	49.73%	4763.00	0	0	49.73%	4814.96	3857.164	可开放	/	/	/	7.84%
649	国网海城市供电公司	纺织二线	10kV	553	167	30.20%	2390.16	0	0	30.20%	6685.52	5727.724	可开放	/	/	/	-4.02%
650	国网海城市供电公司	前甲二线	10kV	553	9	1.63%	155.88	0	0	1.63%	9422.08	8464.284	可开放	/	/	/	-10.00%
651	国网海城市供电公司	清水线	10kV	553	409	73.96%	4970.84	0	0	73.96%	2494.08	1536.284	可开放	/	/	/	424.36%
652	国网海城市供电公司	前东线	10kV	553	312	56.42%	4763.00	0	0	56.42%	4174.12	3216.324	可开放	/	/	/	33.91%
653	国网海城市供电公司	前荣线	10kV	553	38	6.87%	0.00	0	0	6.87%	8919.8	7962.004	可开放	/	/	/	0.00%
654	国网海城市供电公司	前程二线	10kV	553	36	6.51%	623.52	0	0	6.51%	8954.44	7996.644	可开放	/	/	/	-7.69%
655	国网海城市供电公司	西联线	10kV	553	195	45.56%	2979.04	0	0	45.56%	4035.56	3294.264	可开放	/	/	/	-21.05%
656	国网海城市供电公司	西关线	10kV	553	35	6.33%	467.64	0	0	6.33%	8971.76	8013.964	可开放	/	/	/	483.33%
657	国网海城市供电公司	联营线	10kV	553	31	5.61%	467.64	0	0	5.61%	9041.04	8083.244	可开放	/	/	/	-6.06%
658	国网海城市供电公司	国美线	10kV	553	111	20.07%	1420.24	0	0	20.07%	7655.44	6697.644	可开放	/	/	/	8.82%
659	国网海城市供电公司	顺城线	10kV	553	279	50.45%	4052.88	0	0	50.45%	4745.68	3787.884	可开放	/	/	/	-22.71%
660	国网海城市供电公司	东联线	10kV	553	232	41.95%	3186.88	0	0	41.95%	5559.72	4601.924	可开放	/	/	/	28.18%
661	国网海城市供电公司	广场线	10kV	553	71	38.38%	987.24	0	0	38.38%	1974.48	1654.06	可开放	/	/	/	16.39%
662	国网海城市供电公司	滨河线	10kV	553	24	12.97%	415.68	0	0	12.97%	2788.52	2468.1	可开放	/	/	/	-7.69%
663	国网海城市供电公司	利水线	10kV	553	315	84.45%	4416.60	0	0	84.45%	1004.56	358.524	可开放	/	/	/	-4.09%
664	国网海城市供电公司	中街线	10kV	553	117	27.34%	1628.08	0	0	27.34%	5386.52	4645.224	可开放	/	/	/	10.38%
665	国网海城市供电公司	箭楼线	10kV	553	310	56.06%	4555.16	0	0	56.06%	4208.76	3250.964	可开放	/	/	/	-8.55%
666	国网海城市供电公司	同泽线	10kV	553	459	123.06%	7949.88	0	0	123.06%	0	0	负面	2025年	是	2027年	8.51%
667	国网海城市供电公司	水源线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	6460.36	5814.324	可开放	/	/	/	0.00%
668	国网海城市供电公司	红光线	10kV	553	224	40.51%	3845.04	0	0	40.51%	5698.28	4740.484	可开放	/	/	/	-3.03%
669	国网海城市供电公司	环城线	10kV	553	77	13.92%	1333.64	0	0	13.92%	8244.32	7286.524	可开放	/	/	/	-44.60%
670	国网海城市供电公司	光明线	10kV	553	256	46.29%	3481.32	0	0	46.29%	5144.04	4186.244	可开放	/	/	/	-1.54%
671	国网海城市供电公司	镇东一线	10kV	553	282	50.99%	4589.80	0	0	50.99%	4693.72	3735.924	可开放	/	/	/	0.36%
672	国网海城市供电公司	旗口线	10kV	553	226	50.79%	3914.32	0	0	50.79%	3793.08	3022.34	可开放	/	/	/	21.51%
673	国网海城市供电公司	佳鑫线	10kV	553	346	62.57%	5871.48	0	0	62.57%	3585.24	2627.444	可开放	/	/	/	-30.66%
674	国网海城市供电公司	冷扎线	10kV	553	81	14.65%	1350.96	0	0	14.65%	8175.04	7217.244	可开放	/	/	/	10.14%
675	国网海城市供电公司	钢铁线	10kV	553	801	144.85%	8885.16	0	0	144.85%	0	0	负面	2025年	是	2027年	29.40%
676	国网海城市供电公司	华海线	10kV	553	702	126.94%	12089.36	0	0	126.94%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-0.43%
677	国网海城市供电公司	镇西线	10kV	553	274	49.55%	4745.68	0	0	49.55%	4832.28	3874.484	可开放	/	/	/	-45.31%
678	国网海城市供电公司	西三线	10kV	553	157	28.39%	2546.04	0	0	28.39%	6858.72	5900.924	可开放	/	/	/	-27.31%
679	国网海城市供电公司	镇东二线	10kV	553	189	34.18%	3273.48	0	0	34.18%	6304.48	5346.684	可开放	/	/	/	0.53%
680	国网海城市供电公司	镇腾线	10kV	553	29	5.24%	502.28	0	0	5.24%	9075.68	8117.884	可开放	/	/	/	7.41%
681	国网海城市供电公司	大荣线	10kV	553	230	41.59%	3290.80	0	0	41.59%	5594.36	4636.564	可开放	/	/	/	27.78%

682	国网海城市供电公司	大东一线	10kV	553	41	7.41%	536.92	0	0	7.41%	8867.84	7910.044	可开放	/	/	/	100.00%
683	国网海城市供电公司	大东三线	10kV	553	61	11.03%	1039.20	0	0	11.03%	8521.44	7563.644	可开放	/	/	/	-29.07%
684	国网海城市供电公司	大金一线	10kV	553	324	58.59%	3931.64	0	0	58.59%	3966.28	3008.484	可开放	/	/	/	57.28%
685	国网海城市供电公司	大金三线	10kV	553	80	14.47%	1247.04	0	0	14.47%	8192.36	7234.564	可开放	/	/	/	-3.61%
686	国网海城市供电公司	大南一线	10kV	553	386	69.80%	3914.32	0	0	69.80%	2892.44	1934.644	可开放	/	/	/	81.22%
687	国网海城市供电公司	嵩山一线	10kV	553	249	45.03%	4312.68	0	0	45.03%	5265.28	4307.484	可开放	/	/	/	9.21%
688	国网海城市供电公司	大新线	10kV	553	195	35.26%	3377.40	0	0	35.26%	6200.56	5242.764	可开放	/	/	/	-6.25%
689	国网海城市供电公司	大西一线	10kV	553	35	6.33%	606.20	0	0	6.33%	8971.76	8013.964	可开放	/	/	/	-76.67%
690	国网海城市供电公司	大西二线	10kV	553	91	16.46%	1333.64	0	0	16.46%	8001.84	7044.044	可开放	/	/	/	22.97%
691	国网海城市供电公司	大东二线	10kV	553	329	59.49%	5698.28	0	0	59.49%	3879.68	2921.884	可开放	/	/	/	-7.58%
692	国网海城市供电公司	大东四线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
693	国网海城市供电公司	大金二线	10kV	553	238	43.04%	4122.16	0	0	43.04%	5455.8	4498.004	可开放	/	/	/	13.33%
694	国网海城市供电公司	大金四线	10kV	553	284	51.36%	4226.08	0	0	51.36%	4659.08	3701.284	可开放	/	/	/	-19.55%
695	国网海城市供电公司	大南二线	10kV	553	197	35.62%	3308.12	0	0	35.62%	6165.92	5208.124	可开放	/	/	/	4.79%
696	国网海城市供电公司	嵩山二线	10kV	553	285	51.54%	4936.20	0	0	51.54%	4641.76	3683.964	可开放	/	/	/	1.42%
697	国网海城市供电公司	牛庄线	10kV	553	120	21.70%	2061.08	0	0	21.70%	7499.56	6541.764	可开放	/	/	/	-62.73%
698	国网海城市供电公司	东四线	10kV	553	838	151.54%	14514.16	0	0	151.54%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-1.30%
699	国网海城市供电公司	镇南一线	10kV	553	2	0.36%	34.64	0	0	0.36%	9543.32	8585.524	可开放	/	/	/	100.00%
700	国网海城市供电公司	镇南二线	10kV	553	2	0.36%	34.64	0	0	0.36%	9543.32	8585.524	可开放	/	/	/	0.00%
701	国网海城市供电公司	镇北一线	10kV	553	125	22.60%	1853.24	0	0	22.60%	7412.96	6455.164	可开放	/	/	/	26.26%
702	国网海城市供电公司	镇北二线	10kV	553	66	11.93%	1021.88	0	0	11.93%	8434.84	7477.044	可开放	/	/	/	-18.52%
703	国网海城市供电公司	前南一线	10kV	553	269	48.64%	4156.80	0	0	48.64%	4918.88	3961.084	可开放	/	/	/	30.58%
704	国网海城市供电公司	前南二线	10kV	553	362	65.46%	5230.64	0	0	65.46%	3308.12	2350.324	可开放	/	/	/	13.48%
705	国网海城市供电公司	前海一线	10kV	553	469	84.81%	6685.52	0	0	84.81%	1454.88	497.084	可开放	/	/	/	-12.34%
706	国网海城市供电公司	前军二线	10kV	553	226	40.87%	2649.96	0	0	40.87%	5663.64	4705.844	可开放	/	/	/	804.00%
707	国网海城市供电公司	庞店线	10kV	553	81	29.45%	1402.92	0	0	29.45%	3360.08	2883.78	可开放	/	/	/	50.00%
708	国网海城市供电公司	企业线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	4763	4286.7	可开放	/	/	/	0.00%
709	国网海城市供电公司	红旗线	10kV	553	118	42.91%	1870.56	0	0	42.91%	2719.24	2242.94	可开放	/	/	/	32.58%
710	国网海城市供电公司	叶家线	10kV	553	122	44.36%	2113.04	0	0	44.36%	2649.96	2173.66	可开放	/	/	/	20.79%
711	国网海城市供电公司	秦家线	10kV	553	80	21.05%	1385.60	0	0	21.05%	5196	4537.84	可开放	/	/	/	-27.93%
712	国网海城市供电公司	拉木线	10kV	553	71	32.27%	1229.72	0	0	32.27%	2580.68	2199.64	可开放	/	/	/	24.56%
713	国网海城市供电公司	瓦沟线	10kV	553	156	46.57%	2701.92	0	0	46.57%	3100.28	2520.06	可开放	/	/	/	15.56%
714	国网海城市供电公司	大岭线	10kV	553	108	39.27%	1489.52	0	0	39.27%	2892.44	2416.14	可开放	/	/	/	13.68%
715	国网海城市供电公司	企业线	10kV	553	35	20.59%	606.20	0	0	20.59%	2338.2	2043.76	可开放	/	/	/	6.06%
716	国网海城市供电公司	三家线	10kV	553	137	40.90%	2078.40	0	0	40.90%	3429.36	2849.14	可开放	/	/	/	9.60%
717	国网海城市供电公司	宋卜线	10kV	553	295	77.63%	2268.92	0	0	77.63%	1472.2	814.04	可开放	/	/	/	57.75%

718	国网海城市供电公司	民政一线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
719	国网海城市供电公司	民政三线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
720	国网海城市供电公司	腾盛线	10kV	553	710	128.39%	11431.20	0	0	128.39%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-7.79%
721	国网海城市供电公司	申盾线	10kV	553	779	140.87%	13492.28	0	0	140.87%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-12.18%
722	国网海城市供电公司	天泉线	10kV	553	740	133.82%	12816.80	0	0	133.82%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-6.57%
723	国网海城市供电公司	海威线	10kV	553	627	113.38%	10859.64	0	0	113.38%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	0.48%
724	国网海城市供电公司	正大四线	10kV	553	197	35.62%	2771.20	0	0	35.62%	6165.92	5208.124	可开放	/	/	/	-67.22%
725	国网海城市供电公司	民政二线	10kV	553	595	107.59%	10305.40	0	0	107.59%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-8.32%
726	国网海城市供电公司	民政四线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
727	国网海城市供电公司	东海一线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
728	国网海城市供电公司	东海二线	10kV	553	75	13.56%	1177.76	0	0	13.56%	8278.96	7321.164	可开放	/	/	/	-19.35%
729	国网海城市供电公司	东正三线	10kV	553	237	42.86%	4104.84	0	0	42.86%	5473.12	4515.324	可开放	/	/	/	-8.85%
730	国网海城市供电公司	东正一线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
731	国网海城市供电公司	代腾线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
732	国网海城市供电公司	代威线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
733	国网海城市供电公司	东正二线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
734	国网海城市供电公司	东正四线	10kV	553	112	20.25%	1939.84	0	0	20.25%	7638.12	6680.324	可开放	/	/	/	19.15%
735	国网海城市供电公司	化工线	10kV	553	262	47.38%	4520.52	0	0	47.38%	5040.12	4082.324	可开放	/	/	/	-1.50%
736	国网海城市供电公司	炒铁线	10kV	553	426	77.03%	7378.32	0	0	77.03%	2199.64	1241.844	可开放	/	/	/	6.23%
737	国网海城市供电公司	宋家线	10kV	553	561	101.45%	8434.84	0	0	101.45%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	44.96%
738	国网海城市供电公司	黄卜线	10kV	553	255	46.11%	4035.56	0	0	46.11%	5161.36	4203.564	可开放	/	/	/	6.69%
739	国网海城市供电公司	牌工线	10kV	553	254	45.93%	3948.96	0	0	45.93%	5178.68	4220.884	可开放	/	/	/	8366.67%
740	国网海城市供电公司	牌亿线	10kV	553	423	76.49%	7326.36	0	0	76.49%	2251.6	1293.804	可开放	/	/	/	-0.70%
741	国网海城市供电公司	西牌线	10kV	553	256	46.29%	3360.08	0	0	46.29%	5144.04	4186.244	可开放	/	/	/	29.95%
742	国网海城市供电公司	牌镁线	10kV	553	86	15.55%	1229.72	0	0	15.55%	8088.44	7130.644	可开放	/	/	/	-14.00%
743	国网海城市供电公司	东牌线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
744	国网海城市供电公司	红土线	10kV	553	168	30.38%	2857.80	0	0	30.38%	6668.2	5710.404	可开放	/	/	/	-28.81%
745	国网海城市供电公司	老达线	10kV	553	140	25.32%	2286.24	0	0	25.32%	7153.16	6195.364	可开放	/	/	/	15.70%
746	国网海城市供电公司	析东线	10kV	553	183	33.09%	3169.56	0	0	33.09%	6408.4	5450.604	可开放	/	/	/	0.00%
747	国网海城市供电公司	龙凤线	10kV	553	120	21.70%	1732.00	0	0	21.70%	7499.56	6541.764	可开放	/	/	/	-48.50%
748	国网海城市供电公司	析北线	10kV	553	209	37.79%	3394.72	0	0	37.79%	5958.08	5000.284	可开放	/	/	/	90.00%
749	国网海城市供电公司	耐火线	10kV	553	18	3.25%	311.76	0	0	3.25%	9266.2	8308.404	可开放	/	/	/	-71.43%
750	国网海城市供电公司	矽纱线	10kV	553	230	41.59%	3775.76	0	0	41.59%	5594.36	4636.564	可开放	/	/	/	-0.44%
751	国网海城市供电公司	荒岭一线	10kV	553	153	41.02%	2649.96	0	0	41.02%	3810.4	3164.364	可开放	/	/	/	5.52%
752	国网海城市供电公司	荒岭三线	10kV	553	216	57.91%	3082.96	0	0	57.91%	2719.24	2073.204	可开放	/	/	/	-38.64%
753	国网海城市供电公司	天成线	10kV	553	312	56.42%	2061.08	0	0	56.42%	4174.12	3216.324	可开放	/	/	/	194.34%

754	国网海城市供电公司	毛祁线	10kV	553	208	37.61%	3602.56	0	0	37.61%	5975.4	5017.604	可开放	/	/	/	-31.13%
755	国网海城市供电公司	荒岭二线	10kV	553	184	49.33%	2424.80	0	0	49.33%	3273.48	2627.444	可开放	/	/	/	-31.09%
756	国网海城市供电公司	荒岭四线	10kV	553	346	62.57%	4485.88	0	0	62.57%	3585.24	2627.444	可开放	/	/	/	12.70%
757	国网海城市供电公司	铝材线	10kV	553	24	4.34%	363.72	0	0	4.34%	9162.28	8204.484	可开放	/	/	/	4.35%
758	国网海城市供电公司	新立线	10kV	553	85	15.37%	1264.36	0	0	15.37%	8105.76	7147.964	可开放	/	/	/	-17.48%
759	国网海城市供电公司	水南线	10kV	553	187	33.82%	3238.84	0	0	33.82%	6339.12	5381.324	可开放	/	/	/	297.87%
760	国网海城市供电公司	四水线	10kV	553	490	88.61%	5074.76	0	0	88.61%	1091.16	133.364	可开放	/	/	/	65.54%
761	国网海城市供电公司	万和线	10kV	553	90	16.27%	1420.24	0	0	16.27%	8019.16	7061.364	可开放	/	/	/	-2.17%
762	国网海城市供电公司	城北线	10kV	553	204	36.89%	3533.28	0	0	36.89%	6044.68	5086.884	可开放	/	/	/	10.87%
763	国网海城市供电公司	丝绸线	10kV	553	422	76.31%	5594.36	0	0	76.31%	2268.92	1311.124	可开放	/	/	/	155.76%
764	国网海城市供电公司	水北线	10kV	553	264	47.74%	4572.48	0	0	47.74%	5005.48	4047.684	可开放	/	/	/	17.86%
765	国网海城市供电公司	站前线	10kV	553	247	44.67%	3706.48	0	0	44.67%	5299.92	4342.124	可开放	/	/	/	4.22%
766	国网海城市供电公司	西环线	10kV	553	457	129.83%	6217.88	0	0	129.83%	0	0	负面	/	/	/	10.12%
767	国网海城市供电公司	西环二线	10kV	553	226	64.20%	2996.36	0	0	64.20%	2182.32	1572.656	可开放	/	/	/	-13.74%
768	国网海城市供电公司	城东线	10kV	553	319	57.69%	4122.16	0	0	57.69%	4052.88	3095.084	可开放	/	/	/	67.89%
769	国网海城市供电公司	东环线	10kV	553	296	53.53%	3827.72	0	0	53.53%	4451.24	3493.444	可开放	/	/	/	33.94%
770	国网海城市供电公司	铁西线	10kV	553	488	88.25%	8452.16	0	0	88.25%	1125.8	168.004	可开放	2025年	是	2027年	2.52%
771	国网海城市供电公司	悦府线	10kV	553	32	6.57%	363.72	0	0	6.57%	7880.6	7037.116	可开放	/	/	/	128.57%
772	国网海城市供电公司	城西线	10kV	553	425	76.85%	5559.72	0	0	76.85%	2216.96	1259.164	可开放	/	/	/	1.43%
773	国网海城市供电公司	城西二线	10kV	553	227	41.05%	3585.24	0	0	41.05%	5646.32	4688.524	可开放	/	/	/	23.37%
774	国网海城市供电公司	富雅线	10kV	553	134	72.43%	1905.20	0	0	72.43%	883.32	562.9	可开放	/	/	/	-4.96%
775	国网海城市供电公司	本海线	10kV	553	135	24.41%	1991.80	0	0	24.41%	7239.76	6281.964	可开放	/	/	/	-2.17%
776	国网海城市供电公司	王石线	10kV	553	371	67.09%	6235.20	0	0	67.09%	3152.24	2194.444	可开放	/	/	/	6.30%
777	国网海城市供电公司	卫士线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
778	国网海城市供电公司	祁东线	10kV	553	614	111.03%	9023.72	0	0	111.03%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-11.14%
779	国网海城市供电公司	祁华一线	10kV	553	86	15.55%	1143.12	0	0	15.55%	8088.44	7130.644	可开放	/	/	/	6.17%
780	国网海城市供电公司	祁山线	10kV	553	491	88.79%	8504.12	0	0	88.79%	1073.84	116.044	可开放	2025年	公线专用	/	5.59%
781	国网海城市供电公司	祁华二线	10kV	553	48	8.68%	744.76	0	0	8.68%	8746.6	7788.804	可开放	/	/	/	84.62%
782	国网海城市供电公司	祁南线	10kV	553	48	8.68%	831.36	0	0	8.68%	8746.6	7788.804	可开放	/	/	/	-23.81%
783	国网海城市供电公司	王官线	10kV	553	175	39.33%	3031.00	0	0	39.33%	4676.4	3905.66	可开放	/	/	/	-0.57%
784	国网海城市供电公司	什司线	10kV	553	38	6.87%	554.24	0	0	6.87%	8919.8	7962.004	可开放	/	/	/	22.58%
785	国网海城市供电公司	东陵线	10kV	553	217	57.11%	3741.12	0	0	57.11%	2823.16	2165	可开放	/	/	/	12.44%
786	国网海城市供电公司	范马线	10kV	553	440	79.57%	6131.28	0	0	79.57%	1957.16	999.364	可开放	/	/	/	11.68%
787	国网海城市供电公司	前司线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
788	国网海城市供电公司	代台一线	10kV	553	221	39.96%	3464.00	0	0	39.96%	5750.24	4792.444	可开放	/	/	/	20.11%
789	国网海城市供电公司	代南一线	10kV	553	484	87.52%	7811.32	0	0	87.52%	1195.08	237.284	可开放	2025年	是	2027年	24.74%

790	国网海城市供电公司	代城一线	10kV	553	409	73.96%	4000.92	0	0	73.96%	2494.08	1536.284	可开放	/	/	/	20.29%
791	国网海城市供电公司	王英一线	10kV	553	360	65.10%	4087.52	0	0	65.10%	3342.76	2384.964	可开放	/	/	/	0.00%
792	国网海城市供电公司	恒烨线	10kV	553	110	19.89%	1905.20	0	0	19.89%	7672.76	6714.964	可开放	/	/	/	25.00%
793	国网海城市供电公司	代北线	10kV	553	530	95.84%	5802.20	0	0	95.84%	398.36	0	负面	/	/	/	13.01%
794	国网海城市供电公司	代西线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
795	国网海城市供电公司	王英二线	10kV	553	288	52.08%	4988.16	0	0	52.08%	4589.8	3632.004	可开放	/	/	/	0.00%
796	国网海城市供电公司	代城二线	10kV	553	118	21.34%	1680.04	0	0	21.34%	7534.2	6576.404	可开放	/	/	/	-52.80%
797	国网海城市供电公司	代南二线	10kV	553	244	44.12%	2996.36	0	0	44.12%	5351.88	4394.084	可开放	/	/	/	-14.69%
798	国网海城市供电公司	代台二线	10kV	553	221	39.96%	3827.72	0	0	39.96%	5750.24	4792.444	可开放	/	/	/	-7.14%
799	国网海城市供电公司	同胜线	10kV	553	147	26.58%	1905.20	0	0	26.58%	7031.92	6074.124	可开放	/	/	/	104.17%
800	国网海城市供电公司	唐感线	10kV	553	213	41.36%	3689.16	0	0	41.36%	5230.64	4338.66	可开放	/	/	/	5.97%
801	国网海城市供电公司	唐毛线	10kV	553	87	16.89%	1472.20	0	0	16.89%	7412.96	6520.98	可开放	/	/	/	-55.38%
802	国网海城市供电公司	唐南线	10kV	553	61	11.03%	952.60	0	0	11.03%	8521.44	7563.644	可开放	/	/	/	1.67%
803	国网海城市供电公司	唐风一线	10kV	553	505	91.32%	8660.00	0	0	91.32%	831.36	0	可开放	2025年	公线专用	/	-2.13%
804	国网海城市供电公司	唐风二线	10kV	553	143	25.86%	2442.12	0	0	25.86%	7101.2	6143.404	可开放	/	/	/	0.00%
805	国网海城市供电公司	唐北线	10kV	553	165	29.84%	2857.80	0	0	29.84%	6720.16	5762.364	可开放	/	/	/	61.76%
806	国网海城市供电公司	高坨线	10kV	553	135	35.53%	2338.20	0	0	35.53%	4243.4	3585.24	可开放	/	/	/	-8.78%
807	国网海城市供电公司	小马线	10kV	553	101	18.26%	1593.44	0	0	18.26%	7828.64	6870.844	可开放	/	/	/	13.48%
808	国网海城市供电公司	水利线	10kV	553	166	30.02%	2875.12	0	0	30.02%	6702.84	5745.044	可开放	/	/	/	45.61%
809	国网海城市供电公司	上坎线	10kV	553	65	17.11%	848.68	0	0	17.11%	5455.8	4797.64	可开放	/	/	/	41.30%
810	国网海城市供电公司	排水线	10kV	553	74	13.38%	502.28	0	0	13.38%	8296.28	7338.484	可开放	/	/	/	138.71%
811	国网海城市供电公司	土台线	10kV	553	261	47.20%	4243.40	0	0	47.20%	5057.44	4099.644	可开放	/	/	/	-24.57%
812	国网海城市供电公司	大莫线	10kV	553	305	55.15%	4901.56	0	0	55.15%	4295.36	3337.564	可开放	/	/	/	12.13%
813	国网海城市供电公司	企业线	10kV	553	334	60.40%	5750.24	0	0	60.40%	3793.08	2835.284	可开放	/	/	/	-4.30%
814	国网海城市供电公司	耿北线	10kV	553	360	65.10%	5975.40	0	0	65.10%	3342.76	2384.964	可开放	/	/	/	22.03%
815	国网海城市供电公司	排水线	10kV	553	81	14.65%	1333.64	0	0	14.65%	8175.04	7217.244	可开放	/	/	/	37.29%
816	国网海城市供电公司	耿庄线	10kV	553	78	14.10%	1350.96	0	0	14.10%	8227	7269.204	可开放	/	/	/	-35.54%
817	国网海城市供电公司	工业线	10kV	553	167	30.20%	2667.28	0	0	30.20%	6685.52	5727.724	可开放	/	/	/	-30.42%
818	国网海城市供电公司	刘家线	10kV	553	212	63.28%	3290.80	0	0	63.28%	2130.36	1550.14	可开放	/	/	/	-7.02%
819	国网海城市供电公司	子方线	10kV	553	135	24.41%	1558.80	0	0	24.41%	7239.76	6281.964	可开放	/	/	/	-12.34%
820	国网海城市供电公司	仙里线	10kV	553	66	11.93%	935.28	0	0	11.93%	8434.84	7477.044	可开放	/	/	/	106.25%
821	国网海城市供电公司	望耿线	10kV	553	141	25.50%	2442.12	0	0	25.50%	7135.84	6178.044	可开放	/	/	/	100.00%
822	国网海城市供电公司	海高线	10kV	553	107	19.35%	1558.80	0	0	19.35%	7724.72	6766.924	可开放	/	/	/	-25.69%
823	国网海城市供电公司	黄河线	10kV	553	81	23.01%	1160.44	0	0	23.01%	4693.72	4084.056	可开放	/	/	/	22.73%
824	国网海城市供电公司	钢管线	10kV	553	79	14.29%	1368.28	0	0	14.29%	8209.68	7251.884	可开放	/	/	/	58.00%
825	国网海城市供电公司	家私线	10kV	553	243	43.94%	4035.56	0	0	43.94%	5369.2	4411.404	可开放	/	/	/	-0.41%

826	国网海城市供电公司	广兴线	10kV	553	11	1.99%	155.88	0	0	1.99%	9387.44	8429.644	可开放	/	/	/	10.00%
827	国网海城市供电公司	高生线	10kV	553	24	4.34%	415.68	0	0	4.34%	9162.28	8204.484	可开放	/	/	/	-56.36%
828	国网海城市供电公司	龙海线	10kV	553	230	61.66%	3845.04	0	0	61.66%	2476.76	1830.724	可开放	/	/	/	0.88%
829	国网海城市供电公司	后城一线	10kV	553	185	33.45%	2459.44	0	0	33.45%	6373.76	5415.964	可开放	/	/	/	-13.15%
830	国网海城市供电公司	高东线	10kV	553	167	30.20%	2892.44	0	0	30.20%	6685.52	5727.724	可开放	/	/	/	-13.92%
831	国网海城市供电公司	政府线	10kV	553	231	41.77%	4000.92	0	0	41.77%	5577.04	4619.244	可开放	/	/	/	-9.41%
832	国网海城市供电公司	芭东线	10kV	553	94	17.00%	1247.04	0	0	17.00%	7949.88	6992.084	可开放	/	/	/	16.05%
833	国网海城市供电公司	唯美线	10kV	553	602	245.71%	6408.40	0	0	245.71%	0	0	可开放	/	/	/	1.01%
834	国网海城市供电公司	后城二线	10kV	553	63	11.39%	935.28	0	0	11.39%	8486.8	7529.004	可开放	/	/	/	8.62%
835	国网海城市供电公司	中新线	10kV	553	1	0.18%	17.32	0	0	0.18%	9560.64	8602.844	可开放	/	/	/	0.00%
836	国网海城市供电公司	高荣线	10kV	553	125	22.60%	2165.00	0	0	22.60%	7412.96	6455.164	可开放	/	/	/	16.82%
837	国网海城市供电公司	水暖线	10kV	553	72	13.02%	1056.52	0	0	13.02%	8330.92	7373.124	可开放	/	/	/	9.09%
838	国网海城市供电公司	达连线	10kV	553	125	22.60%	2078.40	0	0	22.60%	7412.96	6455.164	可开放	/	/	/	11.61%
839	国网海城市供电公司	郁坨线	10kV	553	131	23.69%	2268.92	0	0	23.69%	7309.04	6351.244	可开放	/	/	/	57.83%
840	国网海城市供电公司	杨家线	10kV	553	196	35.44%	2979.04	0	0	35.44%	6183.24	5225.444	可开放	/	/	/	8.29%
841	国网海城市供电公司	宏家线	10kV	553	244	44.12%	3931.64	0	0	44.12%	5351.88	4394.084	可开放	/	/	/	-28.45%
842	国网海城市供电公司	荒地线	10kV	553	224	40.51%	3464.00	0	0	40.51%	5698.28	4740.484	可开放	/	/	/	-4.27%
843	国网海城市供电公司	企业线	10kV	553	128	23.15%	2182.32	0	0	23.15%	7361	6403.204	可开放	/	/	/	25.49%
844	国网海城市供电公司	公路线	10kV	553	288	52.08%	3013.68	0	0	52.08%	4589.8	3632.004	可开放	/	/	/	74.55%
845	国网海城市供电公司	钢厂线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
846	国网海城市供电公司	堵墙线	10kV	553	119	21.52%	1801.28	0	0	21.52%	7516.88	6559.084	可开放	/	/	/	-9.85%
847	国网海城市供电公司	工业线	10kV	553	306	55.33%	4589.80	0	0	55.33%	4278.04	3320.244	可开放	/	/	/	45.71%
848	国网海城市供电公司	长江一线	10kV	553	272	49.19%	2788.52	0	0	49.19%	4866.92	3909.124	可开放	/	/	/	106.06%
849	国网海城市供电公司	兴海一线	10kV	553	569	152.55%	6460.36	0	0	152.55%	0	0	负面	2025年	是	2028年	53.78%
850	国网海城市供电公司	安村一线	10kV	553	394	71.25%	2338.20	0	0	71.25%	2753.88	1796.084	可开放	/	/	/	910.26%
851	国网海城市供电公司	安村三线	10kV	553	86	15.55%	1195.08	0	0	15.55%	8088.44	7130.644	可开放	/	/	/	16.22%
852	国网海城市供电公司	明珠一线	10kV	553	120	21.70%	1610.76	0	0	21.70%	7499.56	6541.764	可开放	/	/	/	29.03%
853	国网海城市供电公司	安村二线	10kV	553	218	39.42%	502.28	0	0	39.42%	5802.2	4844.404	可开放	/	/	/	445.00%
854	国网海城市供电公司	安村四线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
855	国网海城市供电公司	明珠二线	10kV	553	66	11.93%	710.12	0	0	11.93%	8434.84	7477.044	可开放	/	/	/	60.98%
856	国网海城市供电公司	长江二线	10kV	553	99	17.90%	1350.96	0	0	17.90%	7863.28	6905.484	可开放	/	/	/	37.50%
857	国网海城市供电公司	兴海二线	10kV	553	116	31.10%	1680.04	0	0	31.10%	4451.24	3805.204	可开放	/	/	/	6.42%
858	国网海城市供电公司	海第线	10kV	553	64	17.16%	883.32	0	0	17.16%	5351.88	4705.844	可开放	/	/	/	-55.24%
859	国网海城市供电公司	厚德线	10kV	553	53	9.58%	917.96	0	0	9.58%	8660	7702.204	可开放	/	/	/	-13.11%
860	国网海城市供电公司	嘉华一线	10kV	553	27	4.88%	363.72	0	0	4.88%	9110.32	8152.524	可开放	/	/	/	285.71%
861	国网海城市供电公司	嘉华二线	10kV	553	23	4.16%	329.08	0	0	4.16%	9179.6	8221.804	可开放	/	/	/	0.00%

862	国网海城市供电公司	颐和线	10kV	553	25	4.52%	311.76	0	0	4.52%	9144.96	8187.164	可开放	/	/	/	47.06%
863	国网海城市供电公司	东庄线	10kV	553	136	24.59%	1004.56	0	0	24.59%	7222.44	6264.644	可开放	/	/	/	119.35%
864	国网海城市供电公司	东三线	10kV	553	143	25.86%	2320.88	0	0	25.86%	7101.2	6143.404	可开放	/	/	/	7.52%
865	国网海城市供电公司	双龙线	10kV	553	193	34.90%	3204.20	0	0	34.90%	6235.2	5277.404	可开放	/	/	/	-1.03%
866	国网海城市供电公司	榆双线	10kV	553	2	0.36%	34.64	0	0	0.36%	9543.32	8585.524	可开放	/	/	/	100.00%
867	国网海城市供电公司	榆望线	10kV	553	90	16.27%	1264.36	0	0	16.27%	8019.16	7061.364	可开放	/	/	/	5.88%
868	国网海城市供电公司	大榆线	10kV	553	357	64.56%	6183.24	0	0	64.56%	3394.72	2436.924	可开放	/	/	/	-7.75%
869	国网海城市供电公司	红旗线	10kV	553	90	16.27%	1402.92	0	0	16.27%	8019.16	7061.364	可开放	/	/	/	26.76%
870	国网海城市供电公司	工业线	10kV	553	83	15.01%	1143.12	0	0	15.01%	8140.4	7182.604	可开放	/	/	/	18.57%
871	国网海城市供电公司	大甘线	10kV	553	176	31.83%	2823.16	0	0	31.83%	6529.64	5571.844	可开放	/	/	/	19.73%
872	国网海城市供电公司	纺织一线	10kV	553	575	103.98%	6581.60	0	0	103.98%	0	0	负面	/	/	/	97.59%
873	国网海城市供电公司	纺织二线	10kV	553	270	48.82%	4433.92	0	0	48.82%	4901.56	3943.764	可开放	/	/	/	-1.10%
874	国网海城市供电公司	西河线	10kV	553	382	69.08%	6616.24	0	0	69.08%	2961.72	2003.924	可开放	/	/	/	-8.39%
875	国网海城市供电公司	楼峪线	10kV	553	398	77.28%	6893.36	0	0	77.28%	2026.44	1134.46	可开放	/	/	/	12.75%
876	国网海城市供电公司	朱家线	10kV	553	616	111.39%	8885.16	0	0	111.39%	0	0	负面	2025年	是	2028年	63.40%
877	国网海城市供电公司	双龙二线	10kV	553	102	18.44%	1195.08	0	0	18.44%	7811.32	6853.524	可开放	/	/	/	14.61%
878	国网海城市供电公司	双望一线	10kV	553	16	2.89%	121.24	0	0	2.89%	9300.84	8343.044	可开放	/	/	/	45.45%
879	国网海城市供电公司	双望二线	10kV	553	26	4.70%	363.72	0	0	4.70%	9127.64	8169.844	可开放	/	/	/	-16.13%
880	国网海城市供电公司	岳家线	10kV	553	83	15.01%	1420.24	0	0	15.01%	8140.4	7182.604	可开放	/	/	/	1.22%
881	国网海城市供电公司	中公线	10kV	553	278	50.27%	4814.96	0	0	50.27%	4763	3805.204	可开放	/	/	/	139.66%
882	国网海城市供电公司	前四线	10kV	553	153	27.67%	2216.96	0	0	27.67%	6928	5970.204	可开放	/	/	/	28.57%
883	国网海城市供电公司	后三线	10kV	553	106	19.17%	1801.28	0	0	19.17%	7742.04	6784.244	可开放	/	/	/	7.07%
884	国网海城市供电公司	中小线	10kV	553	203	36.71%	3325.44	0	0	36.71%	6062	5104.204	可开放	/	/	/	-1.93%
885	国网海城市供电公司	中集线	10kV	553	27	4.88%	467.64	0	0	4.88%	9110.32	8152.524	可开放	/	/	/	22.73%
886	国网海城市供电公司	朱家线	10kV	553	103	20.00%	1299.00	0	0	20.00%	7135.84	6243.86	可开放	/	/	/	5.10%
887	国网海城市供电公司	得胜线	10kV	553	196	35.44%	3394.72	0	0	35.44%	6183.24	5225.444	可开放	/	/	/	48.48%
888	国网海城市供电公司	中央线	10kV	553	370	66.91%	5594.36	0	0	66.91%	3169.56	2211.764	可开放	/	/	/	-5.85%
889	国网海城市供电公司	西集线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
890	国网海城市供电公司	西贸一线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
891	国网海城市供电公司	西贸二线	10kV	553	480	86.80%	6876.04	0	0	86.80%	1264.36	306.564	可开放	2025年	是	2027年	1.27%
892	国网海城市供电公司	西园线	10kV	553	384	69.44%	5317.24	0	0	69.44%	2927.08	1969.284	可开放	/	/	/	2.95%
893	国网海城市供电公司	龙台线	10kV	553	405	73.24%	6581.60	0	0	73.24%	2563.36	1605.564	可开放	/	/	/	-4.48%
894	国网海城市供电公司	后古线	10kV	553	197	35.62%	3412.04	0	0	35.62%	6165.92	5208.124	可开放	/	/	/	-29.14%
895	国网海城市供电公司	河树线	10kV	553	374	67.63%	6079.32	0	0	67.63%	3100.28	2142.484	可开放	/	/	/	1.91%
896	国网海城市供电公司	海昕线	10kV	553	50	9.04%	866.00	0	0	9.04%	8711.96	7754.164	可开放	/	/	/	-10.71%
897	国网海城市供电公司	剪口线	10kV	553	239	43.22%	2528.72	0	0	43.22%	5438.48	4480.684	可开放	/	/	/	-15.25%

898	国网海城市供电公司	东响线	10kV	553	293	52.98%	3862.36	0	0	52.98%	4503.2	3545.404	可开放	/	/	/	5.02%
899	国网海城市供电公司	造纸线	10kV	553	138	24.95%	2390.16	0	0	24.95%	7187.8	6230.004	可开放	/	/	/	5.34%
900	国网海城市供电公司	八家线	10kV	553	89	32.36%	1541.48	0	0	32.36%	3221.52	2745.22	可开放	/	/	/	-1.11%
901	国网海城市供电公司	公贸一线	10kV	553	70	12.66%	1212.40	0	0	12.66%	8365.56	7407.764	可开放	/	/	/	100.00%
902	国网海城市供电公司	公贸二线	10kV	553	2	0.36%	34.64	0	0	0.36%	9543.32	8585.524	可开放	/	/	/	100.00%
903	国网海城市供电公司	老君线	10kV	553	306	55.33%	5057.44	0	0	55.33%	4278.04	3320.244	可开放	/	/	/	45.71%
904	国网海城市供电公司	西古线	10kV	553	425	76.85%	6962.64	0	0	76.85%	2216.96	1259.164	可开放	2025年	是	2027年	-36.76%
905	国网海城市供电公司	大集线	10kV	553	334	60.40%	5577.04	0	0	60.40%	3793.08	2835.284	可开放	/	/	/	-5.38%
906	国网海城市供电公司	西中一线	10kV	553	169	30.56%	1732.00	0	0	30.56%	6650.88	5693.084	可开放	/	/	/	144.93%
907	国网海城市供电公司	西中二线	10kV	553	153	27.67%	2649.96	0	0	27.67%	6928	5970.204	可开放	/	/	/	28.57%
908	国网海城市供电公司	美馨线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
909	国网海城市供电公司	农业一线	10kV	553	69	12.48%	1039.20	0	0	12.48%	8382.88	7425.084	可开放	/	/	/	11.29%
910	国网海城市供电公司	西周一线	10kV	553	81	14.65%	900.64	0	0	14.65%	8175.04	7217.244	可开放	/	/	/	37.29%
911	国网海城市供电公司	吴家一线	10kV	553	35	6.33%	606.20	0	0	6.33%	8971.76	8013.964	可开放	/	/	/	-36.36%
912	国网海城市供电公司	农业二线	10kV	553	44	7.96%	640.84	0	0	7.96%	8815.88	7858.084	可开放	/	/	/	-30.16%
913	国网海城市供电公司	西周二线	10kV	553	182	32.91%	2823.16	0	0	32.91%	6425.72	5467.924	可开放	/	/	/	12.35%
914	国网海城市供电公司	吴家二线	10kV	553	63	11.39%	987.24	0	0	11.39%	8486.8	7529.004	可开放	/	/	/	-17.11%
915	国网海城市供电公司	西风一线	10kV	553	352	63.65%	6096.64	0	0	63.65%	3481.32	2523.524	可开放	/	/	/	0.28%
916	国网海城市供电公司	西风二线	10kV	553	563	101.81%	9751.16	0	0	101.81%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-0.18%
917	国网海城市供电公司	里峪线	10kV	553	178	32.19%	2823.16	0	0	32.19%	6495	5537.204	可开放	/	/	/	17.11%
918	国网海城市供电公司	西八线	10kV	553	173	31.28%	2632.64	0	0	31.28%	6581.6	5623.804	可开放	/	/	/	0.00%
919	国网海城市供电公司	八南线	10kV	553	174	31.46%	3013.68	0	0	31.46%	6564.28	5606.484	可开放	/	/	/	-5.43%
920	国网海城市供电公司	沈官线	10kV	553	333	60.22%	5126.72	0	0	60.22%	3810.4	2852.604	可开放	/	/	/	12.50%
921	国网海城市供电公司	秀甲线	10kV	553	128	23.15%	2043.76	0	0	23.15%	7361	6403.204	可开放	/	/	/	-0.78%
922	国网海城市供电公司	工业线	10kV	553	600	108.50%	8278.96	0	0	108.50%	0	0	负面	2025年	是	2028年	3.27%
923	国网海城市供电公司	拉古线	10kV	553	281	50.81%	4070.20	0	0	50.81%	4711.04	3753.244	可开放	/	/	/	28.90%
924	国网海城市供电公司	高峪线	10kV	553	192	34.72%	1212.40	0	0	34.72%	6252.52	5294.724	可开放	/	/	/	152.63%
925	国网海城市供电公司	后英线	10kV	553	132	34.74%	2286.24	0	0	34.74%	4295.36	3637.2	可开放	/	/	/	94.12%
926	国网海城市供电公司	高纯线	10kV	553	71	15.27%	1195.08	0	0	15.27%	6824.08	6018.7	可开放	/	/	/	-15.48%
927	国网海城市供电公司	石柱线	10kV	553	300	54.25%	4728.36	0	0	54.25%	4381.96	3424.164	可开放	/	/	/	152.10%
928	国网海城市供电公司	企业线	10kV	553	144	26.04%	2494.08	0	0	26.04%	7083.88	6126.084	可开放	/	/	/	4.35%
929	国网海城市供电公司	草庙线	10kV	553	489	88.43%	7672.76	0	0	88.43%	1108.48	150.684	可开放	2025年	是	2028年	12.41%
930	国网海城市供电公司	水泉线	10kV	553	452	87.77%	7083.88	0	0	87.77%	1091.16	199.18	可开放	/	/	/	10.51%
931	国网海城市供电公司	曹卜线	10kV	553	106	38.55%	1056.52	0	0	38.55%	2927.08	2450.78	可开放	/	/	/	65.63%
932	国网海城市供电公司	刘八线	10kV	553	112	20.25%	1818.60	0	0	20.25%	7638.12	6680.324	可开放	/	/	/	12.00%
933	国网海城市供电公司	葫芦线	10kV	553	108	19.53%	1870.56	0	0	19.53%	7707.4	6749.604	可开放	/	/	/	8.00%

934	国网海城市供电公司	他山线	10kV	553	158	30.68%	2736.56	0	0	30.68%	6183.24	5291.26	可开放	/	/	/	100.00%
935	国网海城市供电公司	上台线	10kV	553	77	13.92%	484.96	0	0	13.92%	8244.32	7286.524	可开放	/	/	/	35.09%
936	国网海城市供电公司	上宇线	10kV	553	172	31.10%	1073.84	0	0	31.10%	6598.92	5641.124	可开放	/	/	/	77.32%
937	国网海城市供电公司	上马一线	10kV	553	43	7.78%	744.76	0	0	7.78%	8833.2	7875.404	可开放	/	/	/	38.71%
938	国网海城市供电公司	上马二线	10kV	553	72	13.02%	554.24	0	0	13.02%	8330.92	7373.124	可开放	/	/	/	100.00%
939	国网海城市供电公司	上安线	10kV	553	156	28.21%	415.68	0	0	28.21%	6876.04	5918.244	可开放	/	/	/	578.26%
940	国网海城市供电公司	腾西线	10kV	553	601	108.68%	10409.32	0	0	108.68%	0	0	可开放	2025年	是	2027年	-7.40%
941	国网海城市供电公司	将军线	10kV	553	83	15.01%	1264.36	0	0	15.01%	8140.4	7182.604	可开放	2025年	是	2028年	-87.13%
942	国网海城市供电公司	宝机线	10kV	553	722	130.56%	12505.04	0	0	130.56%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	0.00%
943	国网海城市供电公司	腾东线	10kV	553	255	46.11%	2598.00	0	0	46.11%	5161.36	4203.564	可开放	/	/	/	52.69%
944	国网海城市供电公司	张忠线	10kV	553	280	50.63%	2771.20	0	0	50.63%	4728.36	3770.564	可开放	2025年	是	2026年	-41.91%
945	国网海城市供电公司	周正线	10kV	553	435	78.66%	7534.20	0	0	78.66%	2043.76	1085.964	可开放	/	/	/	-5.84%
946	国网海城市供电公司	开发线	10kV	553	73	13.20%	969.92	0	0	13.20%	8313.6	7355.804	可开放	/	/	/	-8.75%
947	国网海城市供电公司	王铁线	10kV	553	121	21.88%	1870.56	0	0	21.88%	7482.24	6524.444	可开放	/	/	/	15.24%
948	国网海城市供电公司	腾凯线	10kV	553	665	120.25%	11206.04	0	0	120.25%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-7.89%
949	国网海城市供电公司	南山线	10kV	553	786	142.13%	12505.04	0	0	142.13%	0	0	负面	2025年	是	2028年	22.81%
950	国网海城市供电公司	永忠线	10kV	553	473	85.53%	8192.36	0	0	85.53%	1385.6	427.804	可开放	2025年	公线专用	/	-13.84%
951	国网海城市供电公司	永河南线	10kV	553	792	143.22%	13717.44	0	0	143.22%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	11.39%
952	国网海城市供电公司	永东线	10kV	553	206	37.25%	3567.92	0	0	37.25%	6010.04	5052.244	可开放	/	/	/	1.98%
953	国网海城市供电公司	永河北线	10kV	553	840	151.90%	12712.88	0	0	151.90%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	7.83%
954	国网海城市供电公司	利民线	10kV	553	262	47.38%	4295.36	0	0	47.38%	5040.12	4082.324	可开放	/	/	/	35.75%
955	国网海城市供电公司	一扎线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	0.00%
956	国网海城市供电公司	兴华线	10kV	553	99	17.90%	1524.16	0	0	17.90%	7863.28	6905.484	可开放	/	/	/	153.85%
957	国网海城市供电公司	永名线	10kV	553	516	93.31%	8937.12	0	0	93.31%	640.84	0	可开放	2025年	公线专用	/	-17.44%
958	国网海城市供电公司	永双线	10kV	553	282	50.99%	4884.24	0	0	50.99%	4693.72	3735.924	可开放	/	/	/	-20.34%
959	国网海城市供电公司	东甲线	10kV	553	216	39.06%	3377.40	0	0	39.06%	5836.84	4879.044	可开放	/	/	/	-43.75%
960	国网海城市供电公司	东宝线	10kV	553	90	16.27%	1558.80	0	0	16.27%	8019.16	7061.364	可开放	/	/	/	-7.22%
961	国网海城市供电公司	东学线	10kV	553	379	68.54%	6529.64	0	0	68.54%	3013.68	2055.884	可开放	/	/	/	-4.77%
962	国网海城市供电公司	东福线	10kV	553	209	37.79%	2909.76	0	0	37.79%	5958.08	5000.284	可开放	/	/	/	32.28%
963	国网海城市供电公司	七彩线	10kV	553	340	61.48%	5351.88	0	0	61.48%	3689.16	2731.364	可开放	/	/	/	18.88%
964	国网海城市供电公司	华士线	10kV	553	927	167.63%	16055.64	0	0	167.63%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-5.31%
965	国网海城市供电公司	周铁线	10kV	553	170	30.74%	2286.24	0	0	30.74%	6633.56	5675.764	可开放	/	/	/	183.33%
966	国网海城市供电公司	周工线	10kV	553	502	90.78%	8694.64	0	0	90.78%	883.32	0	负面	2025年	是	2028年	4.15%
967	国网海城市供电公司	寿安线	10kV	553	512	92.59%	8867.84	0	0	92.59%	710.12	0	负面	2025年	公线专用	/	7.11%
968	国网海城市供电公司	保安线	10kV	553	485	87.70%	8400.20	0	0	87.70%	1177.76	219.964	可开放	2025年	是	2028年	2.11%
969	国网海城市供电公司	周利线	10kV	553	123	22.24%	2078.40	0	0	22.24%	7447.6	6489.804	可开放	/	/	/	-24.07%

970	国网海城市供电公司	接官线	10kV	553	254	45.93%	4399.28	0	0	45.93%	5178.68	4220.884	可开放	2025年	是	2027年	-49.00%
971	国网海城市供电公司	贵兴线	10kV	553	239	43.22%	4139.48	0	0	43.22%	5438.48	4480.684	可开放	/	/	/	86.72%
972	国网海城市供电公司	前甘线	10kV	553	100	18.08%	1732.00	0	0	18.08%	7845.96	6888.164	可开放	/	/	/	12.36%
973	国网海城市供电公司	南草线	10kV	553	114	20.61%	1974.48	0	0	20.61%	7603.48	6645.684	可开放	/	/	/	-9.52%
974	国网海城市供电公司	昊晟线	10kV	553	835	150.99%	13959.92	0	0	150.99%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-6.49%
975	国网海城市供电公司	冶金线	10kV	553	51	9.22%	710.12	0	0	9.22%	8694.64	7736.844	可开放	/	/	/	18.60%
976	国网海城市供电公司	国明线	10kV	553	799	144.48%	13838.68	0	0	144.48%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	7.54%
977	国网海城市供电公司	腾华线	10kV	553	823	148.82%	14254.36	0	0	148.82%	0	0	可开放	2025年	公线专用	/	-12.45%
978	国网海城市供电公司	金达线	10kV	553	1	0.18%	0.00	0	0	0.18%	9560.64	8602.844	可开放	/	/	/	-99.75%
979	国网海城市供电公司	大养线	10kV	553	428	77.40%	7412.96	0	0	77.40%	2165	1207.204	可开放	/	/	/	0.23%
980	国网海城市供电公司	阳泉线	10kV	553	963	174.14%	14046.52	0	0	174.14%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	13.96%
981	国网海城市供电公司	阳耀线	10kV	553	931	168.35%	13630.84	0	0	168.35%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	19.97%
982	国网海城市供电公司	腾寿线	10kV	553	108	19.53%	1039.20	0	0	19.53%	7707.4	6749.604	可开放	/	/	/	-74.59%
983	国网海城市供电公司	南开线	10kV	553	427	77.22%	7395.64	0	0	77.22%	2182.32	1224.524	可开放	/	/	/	11.49%
984	国网海城市供电公司	海飞线	10kV	553	312	56.42%	5369.20	0	0	56.42%	4174.12	3216.324	可开放	/	/	/	-1.58%
985	国网海城市供电公司	圣达线	10kV	553	122	22.06%	1628.08	0	0	22.06%	7464.92	6507.124	可开放	/	/	/	20.79%
986	国网海城市供电公司	腾官线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
987	国网海城市供电公司	腾顺线	10kV	553	118	21.34%	2009.12	0	0	21.34%	7534.2	6576.404	可开放	/	/	/	-2.48%
988	国网海城市供电公司	腾原线	10kV	553	507	91.68%	8781.24	0	0	91.68%	796.72	0	负面	2025年	是	2026年	146.12%
989	国网海城市供电公司	腾草线	10kV	553	433	78.30%	6356.44	0	0	78.30%	2078.4	1120.604	可开放	/	/	/	44.82%
990	国网海城市供电公司	腾兴线	10kV	553	75	13.56%	1299.00	0	0	13.56%	8278.96	7321.164	可开放	/	/	/	-40.94%
991	国网海城市供电公司	腾贵线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	8620.164	可开放	/	/	/	-100.00%
992	国网海城市供电公司	腾工一线	10kV	553	158	28.57%	2580.68	0	0	28.57%	6841.4	5883.604	可开放	/	/	/	-40.38%
993	国网海城市供电公司	腾工二线	10kV	553	170	30.74%	2649.96	0	0	30.74%	6633.56	5675.764	可开放	/	/	/	25.93%
994	国网海城市供电公司	甘农一线	10kV	553	443	86.02%	6477.68	0	0	86.02%	1247.04	355.06	可开放	2025年	是	2028年	16.58%
995	国网海城市供电公司	甘农二线	10kV	553	132	25.63%	2251.60	0	0	25.63%	6633.56	5741.58	可开放	/	/	/	-14.84%
996	国网海城市供电公司	大英一线	10kV	553	304	54.97%	4139.48	0	0	54.97%	4312.68	3354.884	可开放	/	/	/	49.02%
997	国网海城市供电公司	大英二线	10kV	553	29	5.24%	346.40	0	0	5.24%	9075.68	8117.884	可开放	/	/	/	-14.71%
998	国网海城市供电公司	屯东线	10kV	553	161	29.11%	1870.56	0	0	29.11%	6789.44	5831.644	可开放	/	/	/	-0.62%
999	国网海城市供电公司	靛池一线	10kV	553	250	45.21%	4174.12	0	0	45.21%	5247.96	4290.164	可开放	/	/	/	4.60%
1000	国网海城市供电公司	靛池二线	10kV	553	104	18.81%	1385.60	0	0	18.81%	7776.68	6818.884	可开放	/	/	/	14.29%
1001	国网海城市供电公司	宁东一线	10kV	553	2	0.36%	17.32	0	0	0.36%	9543.32	8585.524	可开放	/	/	/	-99.65%
1002	国网海城市供电公司	宁东二线	10kV	553	559	101.08%	9681.88	0	0	101.08%	0	0	负面	2025年	公线专用	/	2.38%
1003	国网海城市供电公司	宁北一线	10kV	553	120	21.70%	2078.40	0	0	21.70%	7499.56	6541.764	可开放	/	/	/	10.09%
1004	国网海城市供电公司	宁业线	10kV	553	420	75.95%	7222.44	0	0	75.95%	2303.56	1345.764	可开放	2025年	是	2028年	-8.89%
1005	国网海城市供电公司	宁亿线	10kV	553	573	103.62%	8261.64	0	0	103.62%	0	0	负面	2025年	是	2027年	37.08%

1006	国网海城市供电公司	宁牌线	10kV	553	383	69.26%	6633.56	0	0	69.26%	2944.4	1986.604	可开放	/	/	/	527.87%
1007	国网海城市供电公司	英风线	10kV	553	322	58.23%	5577.04	0	0	58.23%	4000.92	3043.124	可开放	/	/	/	4.55%
1008	国网台安县供电公司	陆于线	10kV	553	190	34.42%	3296.34	0	0	34.42%	6281.62	4366.03	可开放	/	/	/	-3.39%
1009	国网台安县供电公司	孙台线	10kV	304	237	77.96%	4104.84	0	0	76.20%	1160.44	107.38	可开放	/	/	/	6.27%
1010	国网台安县供电公司	镇西线	10kV	553	471	85.17%	8157.72	2	0.2	80.27%	1420.24	0.00	负面	2025年	是	2027年	6.20%
1011	国网台安县供电公司	镇南线	10kV	553	470	84.99%	8140.40	1	0.1	68.58%	1437.56	0.00	负面	2025年	是	2027年	100.00%
1012	国网台安县供电公司	三角线	10kV	304	111	36.51%	1922.52	0	0	32.43%	3342.76	2289.70	可开放	/	/	/	100.00%
1013	国网台安县供电公司	佛桓线	10kV	553	146	26.41%	2529.24	0	0	26.41%	7048.72	5133.13	可开放	/	/	/	15.90%
1014	国网台安县供电公司	台工线	10kV	553	296	53.53%	5126.72	0	0	50.08%	4451.24	2535.65	可开放	/	/	/	4.50%
1015	国网台安县供电公司	糖厂线	10kV	553	375	67.81%	6495.00	0	0	64.03%	3082.96	1167.37	可开放	/	/	/	1.46%
1016	国网台安县供电公司	镇北线	10kV	435	252	57.93%	4364.64	0	0	54.62%	3169.56	1662.72	可开放	/	/	/	7.02%
1017	国网台安县供电公司	韭张线	10kV	304	94	30.87%	1625.31	0	0	30.87%	3639.97	2586.92	可开放	/	/	/	-9.77%
1018	国网台安县供电公司	韭铸一线	10kV	488	489	100.20%	8469.48	常年	正产生产就重载（公线专	100.20%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	9.40%
1019	国网台安县供电公司	社直线	10kV	385	20	5.19%	346.40	0	0	4.15%	6321.80	4988.16	可开放	/	/	/	-81.44%
1020	国网台安县供电公司	韭偏线	10kV	385	217	56.32%	3755.67	0	0	56.32%	2912.53	1578.89	可开放	/	/	/	76.29%
1021	国网台安县供电公司	韭历线	10kV	553	127	22.97%	2199.64	0	0	22.72%	7378.32	5462.73	可开放	/	/	/	-1.84%
1022	国网台安县供电公司	韭曾线	10kV	488	557	114.10%	9643.78	常年	正产生产就重载（公线专	114.10%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	-2.66%
1023	国网台安县供电公司	韭铸二线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	0.00%
1024	国网台安县供电公司	韭王线	10kV	488	647	132.59%	11206.73	常年	正产生产就重载（公线专	132.59%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	-18.71%
1025	国网台安县供电公司	新方线	10kV	304	143	47.04%	2476.76	0	0	37.01%	2788.52	1735.46	可开放	/	/	/	-0.44%
1026	国网台安县供电公司	新高线	10kV	488	200	40.98%	3464.00	0	0	39.05%	4988.16	3297.73	可开放	/	/	/	47.71%
1027	国网台安县供电公司	新台线	10kV	385	92	23.90%	1593.44	0	0	21.55%	5074.76	3741.12	可开放	/	/	/	13.66%
1028	国网台安县供电公司	新建线	10kV	488	285	58.50%	4944.34	0	0	58.50%	3507.82	1817.39	可开放	/	/	/	-43.02%
1029	国网台安县供电公司	化工线	10kV	488	116	23.77%	2009.12	0	0	20.03%	6443.04	4752.61	可开放	/	/	/	-25.40%
1030	国网台安县供电公司	新马线	10kV	304	92	30.26%	1593.44	0	0	21.74%	3671.84	2618.78	可开放	/	/	/	-78.33%
1031	国网台安县供电公司	新四线	10kV	304	122	40.13%	2113.04	0	0	38.86%	3152.24	2099.18	可开放	/	/	/	-50.58%
1032	国网台安县供电公司	镇泰线	10kV	488	159	32.66%	2760.46	0	0	32.66%	5691.70	4001.27	可开放	/	/	/	-40.08%
1033	国网台安县供电公司	镇安线	10kV	488	172	35.25%	2979.04	0	0	34.10%	5473.12	3782.69	可开放	/	/	/	29.00%
1034	国网台安县供电公司	镇河线	10kV	488	486	99.59%	8417.52	多次	下半年转带其他线路	22.72%	34.64	0.00	负面	2025年	是	2027年	21.82%
1035	国网台安县供电公司	镇威线	10kV	488	191	39.14%	3308.12	0	0	29.30%	5144.04	3453.61	可开放	/	/	/	4.36%
1036	国网台安县供电公司	镇化线	10kV	488	186	38.11%	3221.52	0	0	35.16%	5230.64	3540.21	可开放	/	/	/	6.56%
1037	国网台安县供电公司	镇工四线	10kV	488	25	5.14%	434.39	0	0	5.14%	8017.77	6327.34	可开放	/	/	/	100.00%
1038	国网台安县供电公司	镇工三线	10kV	488	146	29.92%	2528.72	0	0	25.89%	5923.44	4233.01	可开放	/	/	/	100.00%
1039	国网台安县供电公司	粮库线	10kV	488	817	167.34%	14143.51	常年	正产生产就重载（公线专	167.34%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	14.85%
1040	国网台安县供电公司	高头一线	10kV	488	242	49.58%	4190.23	0	0	49.58%	4261.93	2571.50	可开放	/	/	/	2.08%
1041	国网台安县供电公司	高郁线	10kV	488	179	36.68%	3100.28	0	0	34.90%	5351.88	3661.45	可开放	/	/	/	-45.93%

1042	国网台安县供电公司	社直线	10kV	352	217	61.65%	3758.44	0	0	57.42%	2338.20	1118.87	可开放	/	/	/	-19.47%
1043	国网台安县供电公司	高乔线	10kV	488	226	46.31%	3914.32	0	0	33.56%	4537.84	2847.41	可开放	/	/	/	-43.34%
1044	国网台安县供电公司	高平线	10kV	488	152	31.15%	2632.64	0	0	0.00%	5819.52	4129.09	可开放	/	/	/	0.00%
1045	国网台安县供电公司	高红二线	10kV	488	1	0.27%	22.86	0	0	0.27%	8429.30	6738.87	可开放	/	/	/	-99.84%
1046	国网台安县供电公司	高红一线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	-100.00%
1047	国网台安县供电公司	西达线	10kV	304	22	7.38%	388.66	0	0	7.38%	4876.62	3823.56	可开放	/	/	/	72.62%
1048	国网台安县供电公司	西胡线	10kV	304	79	26.05%	1371.74	0	0	26.05%	3893.54	2840.48	可开放	/	/	/	5.60%
1049	国网台安县供电公司	镇直线	10kV	304	95	31.18%	1641.94	0	0	31.03%	3623.34	2570.29	可开放	/	/	/	-0.72%
1050	国网台安县供电公司	西红线	10kV	488	198	40.57%	3429.36	0	0	29.18%	5022.80	3332.37	可开放	/	/	/	-23.43%
1051	国网台安县供电公司	西才线	10kV	488	315	64.55%	5455.80	0	0	33.74%	2996.36	1305.93	可开放	/	/	/	34.95%
1052	国网台安县供电公司	西通线	10kV	435	171	39.31%	2961.72	0	0	33.88%	4572.48	3065.64	可开放	/	/	/	8.35%
1053	国网台安县供电公司	达佛线	10kV	304	47	15.50%	815.95	0	0	15.50%	4449.33	3396.28	可开放	/	/	/	-25.22%
1054	国网台安县供电公司	达白线	10kV	304	109	35.81%	1885.63	0	0	35.81%	3379.65	2326.60	可开放	/	/	/	117.74%
1055	国网台安县供电公司	达十线	10kV	385	129	33.51%	2234.28	0	0	31.59%	4433.92	3100.28	可开放	/	/	/	71.32%
1056	国网台安县供电公司	达田线	10kV	304	90	29.61%	1558.80	0	0	23.59%	3706.48	2653.42	可开放	/	/	/	-14.62%
1057	国网台安县供电公司	达直线	10kV	304	53	17.27%	909.30	0	0	17.27%	4355.98	3302.92	可开放	/	/	/	-12.50%
1058	国网台安县供电公司	富新线	10kV	365	76	20.75%	1311.82	0	0	20.75%	5009.98	3745.62	可开放	/	/	/	-0.34%
1059	国网台安县供电公司	富大线	10kV	553	94	16.93%	1621.33	0	0	16.93%	7956.63	6041.04	可开放	/	/	/	-13.32%
1060	国网台安县供电公司	富牛线	10kV	553	132	23.87%	2286.24	0	0	19.09%	7291.72	5376.13	可开放	/	/	/	-1.32%
1061	国网台安县供电公司	富三线	10kV	488	204	41.80%	3533.28	0	0	34.71%	4918.88	3228.45	可开放	/	/	/	-0.36%
1062	国网台安县供电公司	富于线	10kV	488	115	23.57%	1991.80	0	0	21.80%	6460.36	4769.93	可开放	/	/	/	-5.02%
1063	国网台安县供电公司	黄三线	10kV	385	208	53.98%	3599.62	0	0	53.98%	3068.58	1734.94	可开放	/	/	/	105.77%
1064	国网台安县供电公司	101线	10kV	352	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	6096.64	4877.31	可开放	/	/	/	0.00%
1065	国网台安县供电公司	黄兀线	10kV	488	134	27.46%	2320.88	0	0	24.39%	6131.28	4440.85	可开放	/	/	/	-79.76%
1066	国网台安县供电公司	黄北线	10kV	385	201	52.21%	3481.32	0	0	47.28%	3186.88	1853.24	可开放	/	/	/	-14.22%
1067	国网台安县供电公司	黄南线	10kV	304	331	108.88%	5732.92	1	0.1	33.92%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2027年	4.16%
1068	国网台安县供电公司	社直线	10kV	304	93	30.61%	1611.63	0	0	28.37%	3653.65	2600.60	可开放	/	/	/	0.29%
1069	国网台安县供电公司	桑蒋线	10kV	488	157	32.17%	2719.24	0	0	27.14%	5732.92	4042.49	可开放	/	/	/	-12.30%
1070	国网台安县供电公司	桑马线	10kV	304	217	71.24%	3750.99	0	0	71.24%	1514.29	461.23	可开放	/	/	/	-9.00%
1071	国网台安县供电公司	桑平线	10kV	304	112	36.70%	1932.39	0	0	36.70%	3332.89	2279.83	可开放	/	/	/	-31.13%
1072	国网台安县供电公司	桑高线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	-100.00%
1073	国网台安县供电公司	桑台线	10kV	553	321	58.11%	5565.61	0	0	58.11%	4012.35	2096.76	可开放	/	/	/	-5.49%
1074	国网台安县供电公司	台西线	10kV	553	399	72.15%	6910.68	0	0	0.00%	2667.28	751.69	可开放	/	/	/	0.00%
1075	国网台安县供电公司	台北线	10kV	553	364	65.77%	6299.80	0	0	50.99%	3278.16	1362.56	可开放	/	/	/	5.21%
1076	国网台安县供电公司	台中线	10kV	553	371	67.09%	6425.72	0	0	45.64%	3152.24	1236.65	可开放	/	/	/	-6.52%
1077	国网台安县供电公司	台朱线	10kV	553	473	85.53%	8192.36	1	0.1	65.62%	1385.60	0.00	负面	2025年	是	2027年	3.97%

1078	国网台安县供电公司	梅园线	10kV	260	275	105.77%	4763.00	3	0.3	82.27%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2027年	-4.84%
1079	国网台安县供电公司	大刘线	10kV	553	651	117.81%	11283.81	常年	正产生产就重载（公线专	117.81%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	241.09%
1080	国网台安县供电公司	乡直线	10kV	352	48	13.64%	831.36	0	0	13.64%	5265.28	4045.95	可开放	/	/	/	-12.73%
1081	国网台安县供电公司	大铁线	10kV	304	101	33.22%	1749.32	0	0	32.21%	3515.96	2462.90	可开放	/	/	/	92.02%
1082	国网台安县供电公司	大赵线	10kV	304	134	44.08%	2320.88	0	0	29.96%	2944.40	1891.34	可开放	/	/	/	1.20%
1083	国网台安县供电公司	工奥线	10kV	553	324	58.59%	5611.68	0	0	58.59%	3966.28	2050.69	可开放	/	/	/	100.00%
1084	国网台安县供电公司	工业二线	10kV	488	187	38.36%	3242.30	0	0	38.36%	5209.86	3519.42	可开放	/	/	/	100.00%
1085	国网台安县供电公司	工业三线	10kV	488	513	105.02%	8876.85	多次	季节性重载	105.02%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2027年	-5.26%
1086	国网台安县供电公司	工圣线	10kV	553	293	52.98%	5074.76	0	0	50.69%	4503.20	2587.61	可开放	/	/	/	11.68%
1087	国网台安县供电公司	工业一线	10kV	488	494	101.23%	8556.08	多次	季节性重载	91.57%	0.00	0.00	负面	2025年	是	2027年	-4.72%
1088	国网台安县供电公司	何开一线	10kV	553	28	5.00%	479.07	0	0	5.00%	9098.89	7183.30	可开放	/	/	/	-23.17%
1089	国网台安县供电公司	何台二线	10kV	553	392	70.89%	6789.44	0	0	70.06%	2788.52	872.93	可开放	/	/	/	12.30%
1090	国网台安县供电公司	何园一线	10kV	488	371	76.03%	6426.07	0	0	76.03%	2026.09	335.66	可开放	/	/	/	-4.62%
1091	国网台安县供电公司	何开二线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	9577.96	7662.37	可开放	/	/	/	0.00%
1092	国网台安县供电公司	何园二线	10kV	488	111	22.81%	1928.24	0	0	22.81%	6523.92	4833.49	可开放	/	/	/	200.89%
1093	国网台安县供电公司	何台一线	10kV	553	129	23.40%	2240.86	0	0	21.11%	7337.10	5421.51	可开放	/	/	/	-64.09%
1094	国网台安县供电公司	桓洞线	10kV	488	281	57.56%	4865.19	0	0	57.56%	3586.97	1896.54	可开放	/	/	/	-25.29%
1095	国网台安县供电公司	桓洪线	10kV	488	223	45.70%	3862.36	0	0	42.94%	4589.80	2899.37	可开放	/	/	/	-3.89%
1096	国网台安县供电公司	桓东线	10kV	488	405	82.99%	7014.60	1	0.1	32.13%	1437.56	0.00	负面	2025年	是	2027年	-44.79%
1097	国网台安县供电公司	桓月线	10kV	488	309	63.32%	5351.88	0	0	28.89%	3100.28	1409.85	可开放	/	/	/	-2.10%
1098	国网台安县供电公司	社直线	10kV	488	101	20.70%	1749.32	0	0	15.28%	6702.84	5012.41	可开放	/	/	/	52.16%
1099	国网台安县供电公司	新云线	10kV	488	300	61.48%	5196.00	0	0	37.43%	3256.16	1565.73	可开放	/	/	/	-28.92%
1100	国网台安县供电公司	新大线	10kV	488	153	31.28%	2644.07	0	0	31.28%	5808.09	4117.66	可开放	/	/	/	14.78%
1101	国网台安县供电公司	新排线	10kV	488	95	19.40%	1639.51	0	0	19.40%	6812.65	5122.22	可开放	/	/	/	63.21%
1102	国网台安县供电公司	新西线	10kV	488	112	22.95%	1939.84	0	0	22.95%	6512.32	4821.89	可开放	/	/	/	28.74%
1103	国网台安县供电公司	新麦线	10kV	488	153	31.35%	2649.96	0	0	30.40%	5802.20	4111.77	可开放	/	/	/	-0.43%
1104	国网台安县供电公司	新东线	10kV	488	42	8.61%	727.44	0	0	5.07%	7724.72	6034.29	可开放	/	/	/	17.90%
1105	国网台安县供电公司	红高一线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	0.00%
1106	国网台安县供电公司	红高二线	10kV	488	699	143.27%	12109.45	常年	正产生产就重载（公线专	143.27%	0.00	0.00	负面	2025年	公线专用	/	100.00%
1107	国网台安县供电公司	恒通二线	10kV	553	49	8.86%	848.68	0	0	86.80%	8729.28	6813.69	可开放	/	/	/	-77.94%
1108	国网台安县供电公司	红镇线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	0.00%
1109	国网台安县供电公司	富德一线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	-100.00%
1110	国网台安县供电公司	富德二线	10kV	385	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	6668.20	5334.56	可开放	/	/	/	-100.00%
1111	国网台安县供电公司	高头二线	10kV	488	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	8452.16	6761.73	可开放	/	/	/	0.00%
1112	国网台安县供电公司	工健线	10kV	553	272	49.15%	4707.58	0	0	49.15%	4870.38	2954.79	可开放	/	/	/	100.00%
1113	国网台安县供电公司	工美线	10kV	553	268	48.46%	4641.76	0	0	5.51%	4936.20	3020.61	可开放	/	/	/	100.00%

1114	国网台安县供电公司	工迎二线	10kV	553	7	1.27%	121.24	0	0	0.72%	9456.72	7541.13	可开放	/	/	/	-99.33%
1115	国网台安县供电公司	工迎一线	10kV	553	211	38.16%	3654.52	0	0	23.74%	5923.44	4007.85	可开放	/	/	/	-78.08%
1116	国网台安县供电公司	何祥线	10kV	553	436	78.79%	7546.32	0	0	78.79%	2031.64	116.04	可开放	/	/	/	4.23%
1117	国网台安县供电公司	何裕线	10kV	553	258	46.65%	4468.56	0	0	27.08%	5109.40	3193.81	可开放	/	/	/	100.00%
1118	国网台安县供电公司	韭历一线	10kV	553	4	0.72%	69.28	0	0	0.00%	9508.68	7593.09	可开放	/	/	/	100.00%
1119	国网台安县供电公司	台发线	10kV	553	322	58.30%	5583.79	0	0	58.30%	3994.17	2078.57	可开放	/	/	/	100.00%
1120	国网台安县供电公司	台金线	10kV	553	0	0.00%	0.00	0	0	62.65%	9577.96	7662.37	可开放	/	/	/	100.00%
1121	国网台安县供电公司	镇桓一线	10kV	553	28	5.06%	484.96	0	0	4.70%	9093.00	7177.41	可开放	/	/	/	4.70%
1122	国网台安县供电公司	小发线	10kV	553	0	0.00%	0	0	0	0.00%	9577.96	7662.37	可开放	/	/	/	0.00%

2026年二季度国网鞍山供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级（kV）	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	鞍山	新开220kV变电站	66kV	0				
2	鞍山	黄沙220kV变电站	66kV	2				
3	鞍山	西桓220kV变电站	66kV	2				
4	鞍山	甘泉220kV变电站	66kV	1				
5	鞍山	东鞍山220kV变电站	66kV	0				
6	鞍山	崔家220kV变电站	66kV	0				
7	鞍山	中心220kV变电站	66kV	0				
8	鞍山	魏家屯220kV变电站	66kV	0				
9	鞍山	海城220kV变电站	66kV	2				
10	鞍山	牛庄220kV变电站	66kV	2				
11	鞍山	马风220kV变电站	66kV	4				
12	鞍山	代家沟220kV变电站	66kV	3				
13	鞍山	英落220kV变电站	66kV	2				
14	鞍山	梨树220kV变电站	66kV	10				
15	鞍山	红旗堡220kV变电站	66kV	2				
16	鞍山	岫岩220kV变电站	66kV	4				
17	鞍山	宁远屯220kV变电站	66kV	0				
18	鞍山	王铁220kV变电站	66kV	2				
19	鞍山	龙王220kV变电站	66kV	3				
20	鞍山	城昂堡220kV变电站	66kV	0				
21	鞍山	前杠220kV变电站	66kV	1				
22	鞍山	樱桃园220kV变电站	66kV	0				
23	鞍山	汤城220kV变电站	66kV	2				

2026年二季度国网鞍山供电公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级（kV）	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MVA）	一年内最大负载率（%）	上年度最大负载率（%）	异常次数	发生累计时长（h）	纳入负面清单时间	计算可开放容量（kVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	鞍山	魏家屯变	220kV	#2	150	132	0.88	0.85					是	2028年	
2	鞍山	石庙变	66kV	#1	20	19.32	0.97	1.00							
3	鞍山	析镇变	66kV	#1	10	8.93	0.89	0.95					是	2026年	
4	鞍山	渭水河	66kV	#1	10	8.56	0.86	0.84					是	2027年	
5	鞍山	渭水河	66kV	#2	10	8.82	0.88	0.84					是	2027年	
6	鞍山	西柳变	66kV	#1	20	16.97	0.85	0.93							
7	鞍山	兴英变	66kV	#2	20	18.16	0.91	0.83							
8	鞍山	杨家堡	66kV	#1	20	17.59	0.88	0.86							
9	鞍山	代千变	66kV	#1	31.5	30.25	0.96	0.88							
10	鞍山	英北变	66kV	#1	40	35.76	0.89	0.86							
11	鞍山	英北变	66kV	#2	40	33	0.83	0.86							
12	鞍山	偏岭变	66kV	#1	50	42.4	0.85	0.85							